

日別の需要想定・需給状況・再エネ出力抑制の必要性①

[万kW]		沖縄本島		沖縄本島		
場所		12月3日(日) 12時~12時30分		12月17日(日) 12時30分~13時		
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻(※)		[需要想定]	[過去需要 b]	[需要想定]	[過去需要 a]	
需要想定	年月日(曜日)	2023.12.3(日)	2021.12.5(日)	2023.12.17(日)	2021.12.19(日)	
	天候	晴	晴	曇り	晴	
	気温(℃)	最高気温/最低気温	23.0/17.2	22.2/17.5	17.2/15.5	18.5/14.8
	過去需要b,cのデータ配列はaに同じ	需要(万kW)	最小 62.7 最大 84.6 下げ調整力最小① 67.6 需要想定値(※の時刻の需要) = ① 67.6	62.7 84.6 67.6	59.0 80.4 66.5	59.0 80.4 66.5
太陽光の出力想定	日射量予測値② (kW / m ²)	エリア1	0.534	0.280		
		エリア2	0.533	0.279		
		エリア3	0.523	0.251		
		エリア4	0.429	0.242		
	出力換算係数③ (エリア1~4同値) (m ² / kW)	0.939	0.939			
	発電設備容量④ (万kW)	エリア1	13.9	13.9		
		エリア2	3.1	3.1		
		エリア3	12.9	12.9		
		エリア4	10.7	10.7		
	出力想定値⑤ (万kW)	エリア1	7.0	3.6		
エリア2	1.6	0.8				
エリア3	6.4	3.0				
エリア4	4.3	2.4				
⑤ = ② × ③ × ④						
想定自家消費量⑥ (万kW)	エリア1	▲0.4	▲0.4			
	エリア2	▲0.1	▲0.1			
	エリア3	▲0.4	▲0.4			
	エリア4	▲0.1	▲0.1			
合計⑦ (⑤のエリア1~4の合計) + (⑥のエリア1~4の合計)	18.1	8.9				
風力の出力想定	設備量 (万kW) (各地点周辺の発電設備量を含む)	地点A	0.27	0.27		
		地点B	0.76	0.76		
		地点C	0.20	0.20		
		地点D	0.00	0.00		
		地点E	0.20	0.20		
	出力想定値⑧ (万kW)	地点A	0.03	0.17		
		地点B	0.06	0.43		
		地点C	0.03	0.18		
		地点D	0.00	0.00		
		地点E	0.01	0.16		
合計⑨ ⑧の地点A~Eの合計	0.1	0.9				
需給状況 (万kW)	イメージ図は「別紙3」	(D),(D-1) 電源I・II(火力)	41.9	41.8		
		(G) 水力	0.1	0.1		
		(E) バイオマス専焼電源	4.3	4.3		
		(F) 地域資源バイオマス	0.8	0.7		
		(C-1) 太陽光⑦	18.1	8.9		
		(C-2) 風力⑧	0.1	0.9		
		(C-2) 想定誤差量	6.9	16.1		
		エリア供給力計⑮	72.2	72.8		
エリア需要①	67.6	66.5				
供給力確保状況	(D-2)電源I・II火力の最大出力 + (D-3)ガスタービン機⑯ (万kW)	79.9	85.8			
	再エネの出力低下に対する供給力確保の判定	○	○			
	太陽光・風力無しのエリア予備率⑳ = 100 × (⑮ + (E) + (F) + (G) - ①) / ① (%)	25.9%	36.7%			
必要性 (万kW)	エリア供給力計⑮	72.2	72.8			
	エリア需要①	67.6	66.5			
	必要性の判定	○	○			
イメージ図は「別紙3」	(B),(b) 誤差量を織込んだ抑制必要量㉑ = (⑮ - ①)	4.6	6.3			

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況

(※1)差異理由 (a) 燃料貯蔵の関係から抑制量減少

(b) 燃料貯蔵の関係から抑制量増加

(c) 試運転試験パターンに基づく抑制量減少

(d) 試運転試験パターンに基づく抑制量増加

(e) 基本構成ユニットの通常運転不可に伴う代替運転

(f) 発電設備等の不具合による抑制量減少

(g) 系統作業による停止

(j) 供給力確保のためのユニット入替

(h) 燃料受入に伴うBOG消費のための発電機出力制限 (k) 発電設備等の不具合による抑制量増加

(i) 発電所作業（定検等）による抑制量減少


[万 kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		12月3日(日)				12月17日(日)				
燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	
(※2)系統事故時の下げ調整力5.4万kW確保の発電所 電源Ⅰ・Ⅱ 火力 (※3)LFC調整力0.9万kW確保の発電所	石炭 (※2)	具志川	0.0	5.5	5.5	(e)	0.0	5.5	5.5	(e)
		金武	10.3	10.3	0.0		10.3	10.3	0.0	
		石川	10.3	10.3	0.0		10.3	10.3	0.0	
	LNG	吉の浦 (※3)	14.7	14.7	0.0		14.7	14.7	0.0	
		吉の浦MGT	0.0	1.1	1.1	(e)	0.0	0.0	0.0	
	石油	牧港	5.6	0.0	▲5.6	(f)	5.6	0.0	▲5.6	(f)
		牧港GT	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	(e)
石川		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
合計		40.9	41.9	1.0	—	40.9	41.8	0.9	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		12月3日(日)				12月17日(日)				
発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
揚水発電機の揚水運転	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計		0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		12月3日(日)				12月17日(日)				
電力貯蔵装置の充電	対象設備なし	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		12月3日(日)				12月17日(日)				
種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
電源Ⅲ火力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計		0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		12月3日(日)				12月17日(日)				
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	—	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
—	対象設備なし	—	—	—	—	—	—	—	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		12月3日(日)				12月17日(日)				
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	
—	※4 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力	2.2 [50%]	4.3	2.1	(k)	2.2 [50%]	4.3	2.1	(k)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		12月3日(日)				12月17日(日)				
地域資源バイオマス	電源合計	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	
—	出力抑制可	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	出力抑制不可	—[100%]	0.8	—	A(8),B(0),C(0)	—[100%]	0.7	—	A(8),B(0),C(0)	
想定誤差量		12月3日(日)				12月17日(日)				
想定誤差量	出力帯	中出力帯1				低出力帯1				
	出力帯算定	(A)過去 最大出力/設備量	63.3%				63.3%			
		(B)当日 最大出力/設備量	46.3%				22.5%			
		(C)出力率 (B)/(A)	73.1%				35.5%			
誤差量		6.9				16.1				

(参考) 当日の需給実績


		場所	沖縄本島	沖縄本島
		下げ調整力最小時刻	12月3日(日) 12時~12時30分	12月17日(日) 10時~10時30分
天候・気温	天候		曇り	曇り
	気温 (°C)		22.7/16.7	16.7/14.0
(参考) 当日の需給実績	エリア供給力	(A) エリア需要	70.9	67.2
		(D) 電源 I・II (火力)	50.8	59.9
		(G) 水力	0.0	0.0
		(E) バイオマス専焼電源	4.3	4.3
		(F) 地域資源バイオマス	0.7	0.7
		太陽光 (抑制量含む)	16.3	2.6
		(C) 風力 (抑制量含む)	0.3	1.3
	エリア供給力計	72.4	68.8	
抑制	(B) 太陽光・風力抑制	▲ 1.5	▲ 1.6	
供給力計		70.9	67.2	

○需給状況 (別紙1)・当日の需給実績 (別紙3) のイメージ図



※：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。

○供給力確保状況 (別紙1) のイメージ図



○必要性 (別紙1) のイメージ図

