

会員からの御意見および事務局コメント

1. 会員からいただいた御意見

資料を確認の上、意見なし（10名）

【会員名】新谷宏治、木幡廉之、中村義和、小栗利晃、清水康広、
高間康弘、河口健、首藤隆徳、大西健介、江口貴之

2. 事務局コメント

見直し後の北海道本州間連系設備マージン（逆方向）を実運用への反映は、次回の月間計画（9・10月）から適用いたします。

北海道本州間連系設備マージン（逆方向）の算定式は以下のとおり。

<単機最大電源脱落時マージンの算出方法>

見直し後の算定式：北海道本州間連系設備マージン（逆方向）

$$= \text{「最大機容量} - (5\% \text{MW}/1.0\text{Hz} \times 1.2\text{Hz} \times \text{系統容量}) \text{」} \div 0.95$$

<北本連系設備脱落マージンの算出方法>

見直し後の算定式：北海道本州間連系設備マージン（逆方向）

$$= (\text{北本} \cdot \text{新北本運用容量}) - (6\% \text{MW}/1.0\text{Hz} \times 1.2\text{Hz} \times \text{系統容量})$$

以上