

kWモニタリング

対象日：2026/02/02～2026/02/06 発行:2026/1/30

最小予備率

6.0 %

前週比 ▲ 0.4 %

該当は 表1 □部分

供給力提供準備通知

あり

該当は 表1 ■部分

表1 1/29(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2026/1/29公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
2/2(月)	50.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	9.0	6.9	6.9	6.9
2/3(火)	51.3	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	6.0	6.0	6.0	6.0
2/4(水)	55.9	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	10.3	10.3	10.3	10.3
2/5(木)	50.4	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	12.0	12.0	12.0	12.0
2/6(金)	56.5	18.9	19.4	18.9	18.9	18.9	18.3	12.5	12.5	12.5

表2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2026/1/30広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
2/2(月)	113.2	23.9	47.2	23.9	23.9	23.9	16.1	13.0	13.0	20.2
2/3(火)	114.5	26.8	47.7	26.8	26.8	26.8	17.0	14.1	14.1	26.6
2/4(水)	121.0	31.3	45.4	31.3	31.3	31.3	18.0	18.0	18.0	23.2
2/5(木)	113.2	36.5	55.7	36.5	36.5	36.5	21.5	21.5	21.5	21.5
2/6(金)	121.9	30.0	54.2	30.0	30.0	30.0	29.3	24.4	24.4	24.4