

kWモニタリング

対象日：2025/12/01～2025/12/05 発行:2025/11/28

最小予備率

11.9 %

前週比 ▲ 1.4 %

該当は 表1 □部分

供給力提供準備通知

なし

該当は 表1 ■部分

表1 11/27(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/11/27公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
12/1(月)	44.3	22.4	39.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
12/2(火)	59.2	18.6	29.9	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
12/3(水)	53.8	18.9	29.6	18.9	18.9	18.9	18.9	18.4	18.4	18.4
12/4(木)	41.0	18.5	25.1	18.5	18.5	18.5	18.5	15.0	15.0	15.0
12/5(金)	41.1	14.6	25.1	14.6	14.6	14.6	14.6	11.9	11.9	11.9

表2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/11/28広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
12/1(月)	128.8	35.2	80.2	35.2	35.2	41.8	35.2	35.2	35.2	50.0
12/2(火)	142.9	30.6	68.3	30.6	30.6	33.8	30.6	30.6	30.6	40.2
12/3(水)	120.8	34.5	67.9	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	37.6
12/4(木)	107.3	27.8	62.1	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	32.6
12/5(金)	107.5	24.0	61.9	24.0	24.0	24.0	24.0	21.5	21.5	35.5