


kWhモニタリング（対象期間:5/2～6/18）の結果


- 今後、平年並で需要が推移した場合、kWh余力は6月上旬に最小となる見込み。その値は**10,605百万kWh**であり、対象期間の平均日電力量の約5倍に相当。
- 現時点で燃料在庫の観点からはひっ迫の恐れはないことを確認。
- ただし、需要の増加や、原子力・石炭火力発電等のベースロード電源の計画外停止によって状況が変化する可能性があり、今後も動向を注視していく。

[百万kWh]



kWhモニタリングの結果（これまでの結果との比較）

- kWh余力は、概ね前回（第1回）と同じ傾向で推移。



注：上記kWh余力の推移のうち、始めの2週間は気象予報を基にした需要を用いて算定したものであり、
 厳気象を想定した推移ではない