

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2026/10/05～2026/10/09 発行:2026/10/2

| 最小予備率                                                                                                                    | 供給力提供準備通知                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>4.8 %</div> <div>前週比 -6.1 %</div> <div>該当は 表1 <span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;"> </span>部分</div> | <div>あり</div> <div>該当は 表1 <span style="background-color: #fde9d9; padding: 0 2px;"> </span>部分</div> |

表 1 10/1(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2026/10/1公表

| 最小予備率時  | 沖縄   | 九州   | 四国   | 中国   | 関西   | 北陸   | 中部   | 東京   | 東北   | 北海道  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10/5(月) | 39.2 | 22.6 | 14.3 | 22.6 | 14.3 | 14.3 | 9.3  | 9.3  | 9.3  | 14.3 |
| 10/6(火) | 41.2 | 36.1 | 12.3 | 36.1 | 10.3 | 10.3 | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 6.7  |
| 10/7(水) | 42.0 | 35.9 | 15.9 | 35.9 | 15.9 | 15.9 | 6.6  | 6.6  | 6.6  | 6.6  |
| 10/8(木) | 24.8 | 31.4 | 17.0 | 31.4 | 17.0 | 17.0 | 8.8  | 9.8  | 9.8  | 9.8  |
| 10/9(金) | 32.6 | 33.3 | 15.7 | 33.3 | 15.7 | 15.7 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2026/10/2広域機関試算

| 最小予備率時  | 沖縄   | 九州   | 四国   | 中国   | 関西   | 北陸   | 中部   | 東京   | 東北   | 北海道  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10/5(月) | 63.8 | 42.2 | 41.6 | 42.2 | 20.1 | 20.1 | 13.0 | 23.9 | 23.9 | 36.1 |
| 10/6(火) | 66.1 | 59.5 | 50.8 | 59.5 | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 17.2 | 17.2 | 29.1 |
| 10/7(水) | 66.9 | 55.9 | 51.2 | 55.9 | 19.6 | 19.6 | 10.0 | 19.6 | 19.6 | 25.1 |
| 10/8(木) | 50.3 | 51.6 | 47.4 | 51.6 | 23.1 | 23.1 | 11.6 | 19.4 | 19.4 | 27.6 |
| 10/9(金) | 59.7 | 53.1 | 47.5 | 53.1 | 21.1 | 21.1 | 13.7 | 20.8 | 20.8 | 27.5 |