追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2026/11/02～2026/11/06　発行:2026/10/30

最小予備率

7.4 %

前週比　-0.6 %

該当は 表1 □部分

供給力提供準備通知

あり

該当は 表1 ■部分

表１　10/29(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)　2026/10/29公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
11/2(月)	35.5	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	14.5	14.5	14.5
11/3(火)	41.6	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	20.0	20.0	13.9
11/4(水)	41.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	14.3	14.3	9.9
11/5(木)	42.6	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	15.2	15.2	7.4
11/6(金)	44.5	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	21.4	21.4	8.6

表２　追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)　2026/10/30広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
11/2(月)	92.9	45.5	64.4	45.5	27.2	27.2	27.2	23.1	23.1	24.5
11/3(火)	98.8	58.2	83.4	58.2	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	31.8
11/4(水)	98.4	44.1	44.1	44.1	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
11/5(木)	98.4	41.4	41.4	41.4	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	25.8
11/6(金)	101.3	44.7	44.7	44.7	28.2	28.2	28.2	34.1	34.1	27.2