追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2026/11/09～2026/11/13　　発行:2026/11/6

最小予備率

1.6 %

前週比　-5.8 %

該当は 表1 □部分

供給力提供準備通知

あり

該当は 表1 部分

表１　11/5(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)　　2026/11/5公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
11/9(月)	38.4	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	1.6
11/10(火)	50.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	5.1
11/11(水)	57.7	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	8.3
11/12(木)	59.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
11/13(金)	57.8	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5	13.8

表２　追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)　　2026/11/6広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
11/9(月)	69.6	28.6	47.2	28.6	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	18.7
11/10(火)	111.7	28.3	47.8	28.3	22.4	22.4	22.4	19.6	19.6	19.6
11/11(水)	119.6	29.5	37.1	29.5	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6
11/12(木)	122.4	25.9	31.7	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9	27.1
11/13(金)	119.8	29.1	33.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1