追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2026/11/16～2026/11/20　発行:2026/11/13

最小予備率

9.0 %　前週比　7.4 %

該当は 表1 □部分

供給力提供準備通知

なし

該当は 表1 ■部分

表１ 11/12(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)　2026/11/12公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
11/16(月)	53.3	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	11.1	13.3	13.3	13.3
11/17(火)	53.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
11/18(水)	57.4	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.8	16.8	16.8
11/19(木)	58.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	14.0	14.0	14.0
11/20(金)	58.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.5	15.5	15.5

表２ 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)　2026/11/13広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
11/16(月)	126.1	27.7	27.7	27.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	26.0
11/17(火)	126.3	23.8	24.1	23.8	19.1	19.1	19.1	17.3	17.3	26.4
11/18(水)	104.9	27.9	28.9	27.9	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	29.7
11/19(木)	106.0	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.7
11/20(金)	106.2	25.5	25.5	25.5	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	32.7