

# 日別の需要想定・需給状況・再エネ出力抑制の必要性

電力広域的運営推進機関

別紙 1

	場所	九州本土		九州本土		九州本土	
		【需要想定】	【基準】	【需要想定】	【基準】	【需要想定】	【基準】
需要想定	出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻 (※)	7月19日(土) 11時30分～12時	7月20日(日) 11時30分～12時	9月21日(日) 11時30分～12時			
	年月日 (曜日)	2023.7.22(土)	2025.7.12(土)	2023.7.23(日)	2025.7.6(日)	2022.9.11(日)	2024.9.29(日)
	天候	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)	30.9	31.1	31.9	32.4	29.0	28.8
	気温感応度	需要に影響しない気温帯 (19℃～24℃) はゼロ		18.0万kW/℃	18.0万kW/℃	17.0万kW/℃	
	需要 (万kW)	過去の需要実績① 気温補正量② (補正量の計算根拠を右に記載) 需要想定値 (※の時刻の需要) ③=①+②	— ▲3.6 (31.1℃-30.9℃)× 1235.0	1238.6 ▲18万kW/℃=▲ 3.6万kW	— ▲9.0 (32.4℃-31.9℃)× 1145.0	1154.0 ▲18万kW/℃=▲ 9.0万kW	— 3.4 (28.8℃-29℃)× 1025.0
	【出力想定】			【出力想定】		【出力想定】	
	日射量予測値 (MJ / m <sup>2</sup> )	1.67～3.24		1.76～3.27		1.43～2.95	
	出力 換算係数 (kWh/MJ /m <sup>2</sup> /kW)	特高 高圧 低压10kW以上 低压10kW未満	0.228 0.264 0.247 0.193	0.228 0.264 0.247 0.193	0.183 0.222 0.207 0.172	0.183 0.222 0.207 0.172	
	出力想定値 (※1) (万kW)	特高④ 高圧⑤ 低压10kW以上⑥ 低压10kW未満⑦	193.4 264.1 201.0 119.6	188.6 263.8 199.1 119.3	181.8 257.2 193.1 124.0	181.8 257.2 193.1 124.0	
太陽光の 出力想定	想定自家消費量(※2) (万kW) ⑧ (低压10kW未満のみ考慮)	▲ 22.9		▲ 22.9		▲ 20.4	
	合計⑨	④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧	755.2	747.9	735.7		
	設備量 (万kW)	特高⑩ 高圧以下⑪	52.9 6.1	52.9 6.1	46.6 6.1		
	合計 (⑩ + ⑪)	59.0	59.0	52.7			
	出力想定値 (万kW)	特高⑫ 高圧以下⑬ = ⑫ × (⑪ / ⑩)	15.0 1.7	14.4 1.6	22.9 3.0		
	合計⑭	⑫ + ⑬	16.7	16.0	25.9		
	【前日計画】		【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	103.3		101.5		99.8	
	(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	105.7		104.9		102.4	
	(L) 原子力	409.6		409.8		293.9	
需給状況 (万kW)	(J) 一般水力	57.6		89.8		33.5	
	(K) 地熱	15.2		15.2		11.6	
	(H) バイオマス専焼電源	42.3		46.7		42.7	
	(I) 地域資源バイオマス	28.0		27.5		28.3	
	(E-1) 太陽光⑨	755.2		747.9		735.7	
	(E-2) 風力⑭	16.7		16.0		25.9	
	想定誤差量	181.0		181.0		123.0	
	エリア供給力 計⑮	1,714.6		1,740.3		1,496.8	
	(A) エリア需要 (本土) ③	1,235.0		1,145.0		1,025.0	
	揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転⑯	▲ 91.1		▲ 227.1		▲ 253.2	
イメージ図は 「別紙3」	運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電⑰	▲ 4.0		▲ 4.0		▲ 4.2	
	域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑯	▲ 164.9		▲ 229.0		▲ 125.5	
	送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力⑯⑰	▲ 20.1		0.0		0.0	
	エリア需要等 計⑳ = ③ - (⑯ + ⑰ + ⑯ + ⑰)	1,515.1		1,605.1		1,407.9	
	【前日計画】		【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
	エリア供給力 計⑮	1,714.6		1,740.3		1,496.8	
	エリア需要等 計⑳	1,515.1		1,605.1		1,407.9	
	判定	○		○		○	
	(D),(d) 誤差量を織込んだ抑制必要量㉑ = (⑮ - ⑳)	199.5		135.2		88.9	
	【前日計画】		【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】

(※ 1) 地点1～67の合計

(※ 2) 地点1～67の低压10kW未満の実績データを基に、昼間帯の想定自家消費量を算出

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況

(※)差異理由

- (a) 連系線運用容量を維持するための電制量確保
- (b) 燃料貯蔵の関係から抑制量減少
- (c) 燃料貯蔵の関係から抑制量増加

- (d) 試運転試験パターンに基づく抑制量減少
- (e) 試運転試験パターンに基づく抑制量増加
- (f) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画

- (g) オーバーホールによる停止
- (h) 翌日発電計画に基づいた発電出力を採用
- (i) 下げ調整力確保済みのため対応不要


- (j) 大雨による揚水動力運転不可に伴う抑制量減
- (k) ポンプ水車発電電動機 外部点検他
- (l) 設備トラブルに伴う一部停止

- (m) 低温停止
- (n) 設備故障防止を目的とする定格出力一定運転制約
- (o) 他の供給区域の受電可能量不足

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
石炭	松浦	32.7	32.7	0.0			32.7	32.7	0.0		32.7	24.6	▲ 8.1	(e)
	苔北	8.7	8.7	0.0			8.7	8.7	0.0		17.5	17.5	0.0	
LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	新大分(コンバインド)	61.9	61.9	0.0			60.1	60.1	0.0		57.7	57.7	0.0	
	合計	103.3	103.3	0.0	—		101.5	101.5	0.0	—	107.9	99.8	▲ 8.1	—
[万kW]														
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (揚水)	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1		(g)	▲ 26.1	0.0	26.1		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0	
	2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0			▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0	
天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
小丸川	1	▲ 34.0	0.0	34.0		(j)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	2	▲ 34.0	0.0	34.0		(j)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	3	▲ 34.0	0.0	34.0		(j)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	4	▲ 34.0	0.0	34.0		(j)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	合計	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—		▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 253.2	0.0	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 4.0	1.0	(l)		▲ 5.0	▲ 4.0	1.0	(l)	▲ 5.0	▲ 4.2	0.8	(l)
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0			0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0	
	B	54.4 [29%]	54.4	0.0			54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0	
電制電源を除く	火力他	33.6 [23%]	49.0 [33%]	15.4	(b)		33.8 [23%]	49.1 [33%]	15.3	(b)	33.4 [23%]	47.6 [32%]	14.2	(b)
	(43.6) [24%]						(43.6) [24%]				(43.6) [24%]			
	自家発余剰	10.0	2.3	▲ 7.7	(f)		10.0	1.4	▲ 8.6	(f)	10.0	0.4	▲ 9.6	(f)
	合計	98.0	105.7	7.7	—		98.1	104.9	6.7		97.8	102.4	4.6	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (閑門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		64.2 (229.0)	20.1	▲ 44.1	(o)		0.0 (229.0)	0.0	0.0		75.5 (201.0)	0.0	▲ 75.5	(o)
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		39.4 [59%]	42.3	2.9	(n)		39.3 [59%]	46.7	7.4	(n)	39.0 [58%]	42.7	3.7	(n)
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (7)		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
地域資源バイオマス	電源合計	合意した最低 出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A～C毎 (発電所数)	合意した最低 出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A～C毎 (発電所数)	合意した最低 出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A～C毎 (発電所数)	
	出力抑制可	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
	出力抑制不可	—[0%]	28.0	—	A(62),B(34),C(4)	—[0%]	27.5	—	A(62),B(34),C(4)	—[0%]	28.3	—	A(62),B(34),C(4)	
想定誤差量		7月19日(土)				7月20日(日)				9月21日(日)				
	出力帯	中出力帯1				中出力帯1				中出力帯1				
想定誤差量	(A)過去最大出力/設備量	68.6%				68.6%				66.6%				
	(B)当日最大出力/設備量	61.2%				60.3%				58.4%				
	(C)出力率(B)/A	89.2%				87.9%				87.7%				
	太陽光誤差	41.0				41.0				64.0				
	エリア需要誤差	140.0				140.0								

場所		九州本土	九州本土	九州本土
下げ調整力最小時刻		7月19日(土) 9時30分～10時00分	7月20日(日) 10時30分～11時00分	9月21日(日) 11時30分～12時00分
天候・気温	天候	雲	晴	晴
	気温 (°C)	30.4	31.8	29.1
(参考) 当日の 需給実績	(A) エリア需要(本土)	1,052.2	1,082.0	966.8
	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等(火力)	64.0	82.4	103.3
	(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等(火力)	108.2	100.8	100.8
	(L) 原子力	410.8	410.8	294.6
	(J) 一般水力	138.0	122.5	44.6
	(K) 地熱	15.8	16.0	14.4
	(H) バイオマス専焼電源	48.0	46.0	40.2
	(I) 地域資源バイオマス	17.6	18.3	21.0
	(E) 太陽光(抑制量含む)	600.1	716.7	717.4
	(E) 風力(抑制量含む)	15.4	5.6	10.4
	エリア供給力計	1,417.9	1,519.1	1,346.7
揚水運転等	(C) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等(揚水) 需給バランス改善用の蓄電設備の充電	▲ 107.6	▲ 182.6	▲ 209.6
域外送電	(B) 約定済みの域外送電電力・長周期広域周波数調整	▲ 204.8	▲ 208.2	▲ 125.5
抑制	(D) 太陽光・風力抑制	▲ 53.3	▲ 46.3	▲ 44.8
	供給力計	1,052.2	1,082.0	966.8

## ○需給状況(別紙1)・当日の需給実績(別紙3)のイメージ図



## ○必要性(別紙1)のイメージ図

