

日別の需要想定・需給状況・再エネ出力抑制の必要性①

場所		沖縄本島		沖縄本島		沖縄本島		沖縄本島		沖縄本島		
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻(※)		2月15日(日) 12時30分~13時		3月8日(日) 12時30分~13時		3月15日(日) 12時30分~13時		3月17日(火) 12時30分~13時		3月28日(土) 12時30分~13時		
		(需要想定)	(過去需要)	(需要想定)	(過去需要)	(需要想定)	(過去需要)	(需要想定)	(過去需要)	(需要想定)	(過去需要)	
需要想定	年月日(曜日)	2026.2.15(日)	2024.2.18(日)	2026.3.8(日)	2026.3.6(金)	2026.3.15(日)	2023.3.5(日)	2026.3.17(火)	2026.3.9(月)	2026.3.28(土)	2026.2.28(土)	
	天気	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
過去需要b,cのデータ配列はaに同じ	気温(℃)	23.9/17.7	24.3/17.7	20.9/13.5	24.6/18.2	22.2/13.6	20.9/15.3	22.4/15.0	24.4/17.8	24.7/18.8	24.5/18.0	
	需要(万kW)	最高気温/最低気温	60.1	60.1	63.3	59.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.6	61.6
		最小	78.4	78.4	83.1	85.4	76.7	76.7	82.4	82.4	81.5	81.5
		最大	69.7	69.7	76.5	81.9	67.3	67.3	78.3	78.3	77.2	77.2
需要想定値(※の時刻の需要) = ①		69.7	—	76.5	—	67.3	—	78.3	—	77.2	—	
[出力想定]		[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	[出力想定]	
太陽光の出力想定	日射量予測値② (kW / m <sup>2</sup> )	エリア1	0.581	0.733	0.771	0.778	0.820					
		エリア2	0.579	0.692	0.755	0.798	0.827					
		エリア3	0.549	0.639	0.768	0.760	0.823					
		エリア4	0.497	0.681	0.774	0.761	0.857					
	出力換算係数③(エリア1~4同値) (m <sup>2</sup> / kW)		0.912	0.871	0.871	0.871	0.871					
	発電設備容量④ (万kW)	エリア1	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8					
		エリア2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8					
		エリア3	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8					
		エリア4	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7					
	出力想定値⑤ (万kW)	エリア1	7.8	9.4	9.9	10.0	10.6					
エリア2		2.0	2.3	2.5	2.6	2.7						
エリア3		6.9	7.7	9.2	9.1	9.9						
エリア4		4.8	6.3	7.2	7.1	8.0						
⑤ = ② × ③ × ④												
想定自家消費量⑥ (万kW)	エリア1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4						
	エリア2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1						
	エリア3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4						
	エリア4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1						
合計⑦ (⑤のエリア1~4の合計) + (⑥のエリア1~4の合計)		20.4	24.7	27.9	27.9	30.2						
風力の出力想定	設備量 (万kW)	地点A	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27					
		地点B	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76					
		地点C	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
		地点D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		地点E	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
	出力想定値⑧ (万kW)	地点A	0.00	0.04	0.02	0.00	0.02					
		地点B	0.00	0.11	0.06	0.00	0.07					
		地点C	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01					
		地点D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		地点E	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01					
合計⑨ ⑧の地点A~Eの合計		0.0	0.2	0.1	0.0	0.1						
[前日計画]		[前日計画]	[前日計画]	[前日計画]	[前日計画]	[前日計画]						
需給状況 (万kW)	エリア供給力	(D),(D-1) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等	43.4	43.4	41.3	43.9	43.4					
		(G) 水力	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0					
		(E) バイオマス専焼電源	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2					
		(F) 地域資源バイオマス	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7					
		(C-1) 太陽光⑦	20.4	24.7	27.9	27.9	30.2					
		(C-2) 風力⑨	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1					
		想定誤差量	10.8	9.6	7.1	4.8	4.8					
エリア供給力計⑮		77.6	80.8	79.3	79.5	81.4						
エリア需要①		69.7	76.5	67.3	78.3	77.2						
[前日計画]		[前日計画]	[前日計画]	[前日計画]	[前日計画]	[前日計画]						
供給力確保状況	(D-2)調整力としてあらかじめ確保する発電設備等の最大出力 + (D-3)カスターピン機⑯ (万kW)	98.9	98.9	94.5	90.6	94.9						
	再エネの出力低下に対する供給力確保の判定	○	○	○	○	○						
	太陽光・風力無し時のエリア予備率⑱ = 100 × ((⑮)+(E)+(F)+(G)-①) / ① (%)	46.2%	33.1%	44.7%	19.4%	26.7%						
必要性 (万kW)	エリア供給力計⑮	77.6	80.8	79.3	79.5	81.4						
	エリア需要①	69.7	76.5	67.3	78.3	77.2						
	必要性の判定	○	○	○	○	○						
[別紙3] (B),(b) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑰ = (⑮ - ①)		7.9	4.3	12.0	1.2	4.2						

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況

- (※1)差異理由 (a) 燃料貯蔵の関係から抑制量増加 (d) 試運転試験パターンに基づく抑制量減少 (g) 系統作業による停止 (j) 供給力確保のためのユニット入替 (m) 発電設備の運用制約に伴う抑制量減少  
 (b) 燃料貯蔵の関係から抑制量減少 (e) 基本構成ユニットの通常運転不可に伴う代替運転 (h) 燃料受入に伴うBOG消費のための発電機出力制御 (k) 発電所作業（定検等）による抑制量減少  
 (c) 試運転試験パターンに基づく抑制量増加 (f) 発電設備等の不具合による抑制量増加 (i) 発電所作業（定検等）による抑制量増加 (l) 負荷変動に追従するための制御性の良いユニットの確保


優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	
(※2)系統事故時の下げ調整力5.4万kW確保の発電所 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等(火力) (※3)LFC調整力0.9万kW確保の発電所	石炭(※2)	具志川	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	5.5	5.5	(e)	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		金武	10.3	17.9	7.6	(e)	10.3	17.9	7.6	(e)	10.3	10.3	0.0		10.3	10.3	0.0		10.3	10.3	0.0	
	LNG	石川	10.3	10.3	0.0		10.3	10.3	0.0		10.3	10.3	0.0		10.3	17.9	7.6	(e)	10.3	17.9	7.6	(e)
		吉の浦(※3)	14.7	14.7	0.0		14.7	14.7	0.0		14.7	14.7	0.0		14.7	14.7	0.0		14.7	14.7	0.0	
	石油	吉の浦MGT	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		牧港GE	0.0	0.5	0.5	(l)	0.0	0.5	0.5	(l)	0.0	0.5	0.5	(l)	0.0	0.0	0.0		0.0	0.5	0.5	(l)
		牧港	5.6	0.0	▲5.6	(e)	5.6	0.0	▲5.6	(e)	5.6	0.0	▲5.6	(e)	5.6	0.0	▲5.6	(e)	5.6	0.0	▲5.6	(e)
		石川	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		牧港GT1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		牧港GT2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0	(l)	0.0	0.0	0.0	
	石川GT1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
	合計	40.9	43.4	2.5	—	40.9	43.4	2.5	—	40.9	41.3	0.4	—	40.9	43.9	3.0	—	40.9	43.4	2.5	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
調整力としてあらかじめ確保する発電設備等(揚水)	発電所	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	号機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	対象設備なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	合計	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
需給バランス改善用の蓄電設備の充電	対象設備なし	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等	種別	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	発電所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	対象設備なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	合計	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
長周期広域周波数調整(連系統活用)	—	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	対象設備なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	合意した最低出力① ※4 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※1)	
	※4 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力	2.2 [50%]	2.2	0.0		2.2 [50%]	2.2	0.0		2.2 [50%]	2.2	0.0		2.2 [50%]	2.2	0.0		2.2 [50%]	2.2	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
地域資源バイオマス	電源合計	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A~C毎 (発電所数)	
	出力抑制可	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	出力抑制不可	—[100%]	0.1	—	A(9),B(0),C(0)	—[100%]	0.1	—	A(9),B(0),C(0)	—[100%]	0.1	—	A(9),B(0),C(0)	—[100%]	0.7	—	A(9),B(0),C(0)	—[100%]	0.7	—	A(9),B(0),C(0)	
想定誤差量		2月15日(日)				3月8日(日)				3月15日(日)				3月17日(火)				3月28日(土)				
想定誤差量	出力帯	中出力帯1				中出力帯1				中出力帯1				高出力帯				高出力帯				
	出力帯算定	(A)過去 最大出力/設備量	73.3%				81.4%				81.4%				81.4%				81.4%			
		(B)当日 最大出力/設備量	47.6%				57.7%				64.8%				65.5%				70.3%			
		(C)出力率 (B)/(A)	64.9%				70.9%				79.6%				80.5%				86.4%			
	誤差量	10.8				9.6				7.1				4.8				4.8				

(参考) 当日の需給実績


[万kW]

場所		沖縄本島	沖縄本島	沖縄本島	沖縄本島	沖縄本島	
下げ調整力最小時刻		2月15日(日) 11時30分~12時	3月8日(日) 11時30分~12時	3月15日(日) 11時~11時30分	3月17日(火) 12時30分~13時	3月28日(土) 12時30分~13時	
天候・気温	天候	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温 (°C)	20.7/12.5	20.1/14.3	24.4/17.7	22.7/14.7	25.0/19.4	
(参考) 当日の需給実績	(A) エリア需要	83.3	73.9	71.8	78.2	79.3	
	エリア供給力	(D) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等	55.3	47.2	47.7	50.9	45.1
		(G) 水力	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
		(E) バイオマス専焼電源	4.3	2.2	4.3	2.2	2.2
		(F) 地域資源バイオマス	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		太陽光 (抑制量含む)	26.4	26.9	20.3	26.4	31.6
		(C) 風力 (抑制量含む)	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1
	エリア供給力計	86.8	77.3	73.1	80.2	79.7	
	抑制 (B) 太陽光・風力抑制	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.4	
	供給力計	83.3	73.9	71.8	78.2	79.3	


○需給状況 (別紙 1) ・当日の需給実績 (別紙 3) のイメージ図



○供給力確保状況 (別紙 1) のイメージ図



○必要性 (別紙 1) のイメージ図



※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。  
 ※ 2 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。