

日別の需要想定・需給状況・再エネ出力抑制の必要性

電力広域の運営推進機関
別紙 1

(單位：萬kW)

場所			四国エリア		四国エリア		四国エリア		四国エリア		四国エリア					
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※）			4月11日(土) 12時00分～12時30分		4月28日(火) 12時30分～13時00分		5月10日(日) 11時30分～12時00分		5月31日(日) 13時00分～13時30分		6月11日(木) 12時30分～13時00分					
			【需要想定】	【基準】	【需要想定】	【基準】	【需要想定】	【基準】	【需要想定】	【基準】	【需要想定】	【基準】				
需要想定 (※1)	年月日（曜日）		2026.4.11(土)	2025.4.19(土)	2026.4.28(火)	2026.4.21(火)	2026.5.10(日)	2023.5.21(日)	2026.5.31(日)	2025.6.1(日)	2026.6.11(木)	2025.6.5(木)				
	天候		晴時々曇	晴	曇時々晴	曇一時雨後晴	晴	薄曇一時晴	晴時々曇	晴	晴後時々曇	晴				
	気温（℃）		24.3	25.7	23.8	23.3	24.3	26.9	28.3	27.7	27.8	28.9				
	気温感応度		需要に影響しない気温帯（19℃～24℃）はゼロ		8万kW/℃		0万kW/℃		8万kW/℃		10万kW/℃					
	過去の需要実績①		—		250.2		—		248.5		235.1					
需要 (万kW)	気温補正量②（補正量の計算根拠を右に記載）		▲ 11.2		0.0		▲ 20.8		4.8		▲ 11.0					
	需要想定値（※の時刻の需要）③＝①＋②		239.0		250.8		227.7		239.9		290.7					
			(24.3℃-25.7℃)×(8万kW/℃)=▲11.2万kW				(24.3℃-26.9℃)×(8万kW/℃)=▲20.8万kW		(28.3℃-27.7℃)×(8万kW/℃)=4.8万kW		(27.8℃-28.9℃)×(10万kW/℃)=▲11.0万kW					
			【出力想定】		【出力想定】		【出力想定】		【出力想定】		【出力想定】					
太陽光の 出力想定 (※1)	日射量予測値（W / m ² ）		841～961		498～855		839～987		197～906		537～951					
	出力 換算係数 (W/(W/ m ²))/kW	特高	0.90～1.14		0.88～1.26		0.86～1.08		0.83～1.18		0.82～1.16					
		高圧	0.17～0.96		0.17～1.39		0.16～0.93		0.16～1.97		0.16～1.26					
		低圧10kW以上	0.12～0.97		0.12～1.39		0.11～0.93		0.11～2.01		0.11～1.31					
		低圧10kW未満	0.81～0.82		0.79～0.79		0.77～0.78		0.74～0.75		0.73～0.74					
	出力想定値 (万kW)	特高④(※3)	33.2		27.7		32.6		17.5		30.9					
		高圧⑤(※3)	116.2		84.6		115.3		67.5		98.8					
低圧10kW以上（自家消費を考慮(※2,3)）⑥		74.4		55.8		73.9		43.9		63.6						
低圧10kW未満（自家消費を考慮(※2,3)）⑦		39.3		28.4		39.5		24.0		34.4						
淡路島南部地域⑧(※4)		14.1		9.0		14.2		7.6		11.5						
合計⑨	④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧		277.2		205.5		275.5		160.5		239.2					
風力の 出力想定 (※1)	設備量（万kW）		36.1		36.1		36.1		36.1		36.1					
	出力想定値 (万kW)	四国エリア⑩	14.7		2.6		2.5		4.1		2.5					
		淡路島南部地域⑪	0.9		0.6		0.4		0.9		0.7					
	合計⑫	⑩＋⑪		15.6		3.2		2.9		5.0		3.2				
			【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】				
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）	92.6		当日見直し があれば記載	92.9		当日見直し があれば記載	115.5		当日見直し があれば記載	70.8		当日見直し があれば記載	71.6	
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）	0.0			0.0			0.0			0.0				
		(K) 原子力	88.2			88.2			88.2			88.2				
		(J) 一般水力	41.7			40.9			37.2			29.4				
		(H) バイオマス専焼電源	16.5			17.9			12.7			12.7				
		(I) 地域資源バイオマス	3.6			3.7			4.2			4.0				
		(E-1) 太陽光⑨	277.2			205.5			275.5			160.5				
		(E-2) 風力⑫	15.6			3.2			2.9			5.0				
	エリア 需要等	(E-2) 想定誤差量	32.1		当日見直し があれば記載	45.9		当日見直し があれば記載	38.8		当日見直し があれば記載	58.2		当日見直し があれば記載	41.0	
		エリア供給力 計⑬	567.5			498.2			575.0			428.8			506.4	
(A) エリア需要③		239.0		250.8		227.7			239.9			290.7				
揚水 運転等		(C-2) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等(揚水)⑭	▲ 30.0			▲ 30.0			▲ 30.0			▲ 60.0			0.0	
イメージ図は 「別紙3」	エリア 需要等	(C-2) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等(揚水)⑮	0.0		0.0		▲ 1.2		0.0		▲ 1.2					
		(C-2) 電力貯蔵装置の充電(対象設備なし)⑯	—		—		—		—		—					
		域外 送電	(B-1) 約定済みの域外送電電力⑰	▲ 182.0		▲ 182.0		▲ 169.3		▲ 108.1		▲ 119.2				
		(B-2) 長周期広域周波数調整⑱	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
		(B-3) 系統融通⑲	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
エリア需要等 計⑳＝③－（⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）	451.0		462.8		428.2		408.0		411.1							
			【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】				
必要性 (万kW)	エリア供給力 計⑬		567.5		498.2		575.0		428.8		506.4					
	エリア需要等 計⑳		451.0		462.8		428.2		408.0		411.1					
イメージ図は 「別紙3」	判定		○		○		○		○		○					
	(D),(d) 誤差量を織込んだ抑制必要量㉑＝(⑬－⑳)		116.5		35.4		146.8		20.8		95.3					

(※ 1) 四国エリアおよび淡路島南部地域を含む。

(※2) 四国内のロードサーベイデータを基にした自家消費モデルから算出。

(※3) 特高メガソーラーについては、発電所毎の合計。高圧および低圧については、各1kmメッシュの合計。

(※4) 1kmメッシュの合計。

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況

		(*)差異理由				(a) 連系線運用容量を維持するための電制量確保				(d) 試運転試験パターンに基づく抑制量減少				(g) 作業停止(オーバーホール等)				(j) 系統作業による停止				(m) 設備制約により並解列不可能			
		(b) 燃料貯蔵の関係から抑制量減少				(e) 試運転試験パターンに基づく抑制量増加				(h) 翌日発電計画に基づいた発電出力を採用				(k) 燃料受入に伴うBOG消費のための発電機出力制約				(n) 上下貯水池の水位制約(揚水運転)							
		(c) 燃料貯蔵の関係から抑制量増加				(f) 自家発電設備など工場の生産調整に基づく計画				(i) 他エリアの受電可能量不足				(l) 作業 (ばい煙測定等) による抑制量減少				(o) 出水による運転制約(揚水運転)							
(単位: 万kW)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)	調整力としてあらかじめ確保する 発電設備等 (火力)	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)		
		石炭	橋湾	15.9	15.9	0.0		15.9	15.9	0.0		15.9	15.9	0.0		15.9	15.9	0.0		15.9	15.9	0.0			
			橋湾 1, 2	28.8	57.7	28.9	(m)	28.8	57.7	28.9	(m)	28.8	62.8	34.0	(m),(l)	28.8	57.7	28.9	(m)	28.8	57.7	28.9	(m)		
			西条	0.0	6.2	6.2	(m)	0.0	6.2	6.2	(m)	0.0	13.5	13.5	(m)	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
			坂出1,2(コンバインド)	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	L F C調整力 2%	L N G C O G	坂出 4	12.8	12.8	0.0		13.1	13.1	0.0		12.4	23.3	10.9	(k)	13.1	13.1	0.0		13.9	13.9	0.0			
坂出 3			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
確保の発電所		合計	57.5	92.6	35.1	—	57.8	92.9	35.1	—	57.1	115.5	58.4	—	41.9	70.8	28.9	—	42.7	71.6	28.9	—			
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
調整力としてあらかじめ確保する 発電設備等(揚水)	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)			
	本川	1	▲ 30.0	▲ 30.0	0.0		▲ 30.0	▲ 30.0	0.0		▲ 30.0	▲ 30.0	0.0		▲ 30.0	▲ 30.0	0.0		▲ 30.0	0.0	30.0	(g)			
		2	▲ 30.0	0.0	30.0	(q)	▲ 30.0	0.0	30.0	(q)	▲ 30.0	0.0	30.0	(q)	▲ 30.0	▲ 30.0	0.0		▲ 30.0	0.0	30.0	(g)			
合計		▲ 60.0	▲ 30.0	30.0	—	▲ 60.0	▲ 30.0	30.0	—	▲ 60.0	▲ 30.0	30.0	—	▲ 60.0	▲ 60.0	0.0	—	▲ 60.0	0.0	60.0	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電	対象設備なし	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)				
		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等 (火力)	発電所	火力他	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
		発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 () 内は、全設備運転時	[0%]	[0%]		[0%]	[0%]		[0%]	[0%]		[0%]	[0%]		[0%]	[0%]		[0%]	[0%]						
		自家発余剰	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
		合計	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—			
	優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)						
調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等 (揚水)	発電所	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)				
	揚水	▲ 1.2	0.0	1.2	(o)	▲ 1.2	0.0	1.2	(o)	▲ 1.2	▲ 1.2	0.0		▲ 1.2	0.0	1.2	(o)	▲ 1.2	▲ 1.2	0.0					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
長周期広域周波数調整 (連系線活用) ※1 空容量 = (運用容量) → 約定済みの域外送電電力 → 系統融通 → マージン (ΔkWマージン含む)	地域間連系線	前日 1.5 時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	前日 1.5 時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	前日 1.5 時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	前日 1.5 時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	前日 1.5 時時点 の空容量① ※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)				
		中国四国間連系線	0.0 (120.0)	0.0	0.0		0.0 (120.0)	0.0	0.0		18.8 (120.0)	0.0	▲ 18.8	(i)	28.9 (120.0)	0.0	▲ 28.9	(i)	14.8 (120.0)	0.0	▲ 14.8	(i)			
		関西四国間連系設備	0.0 (62.0)	0.0	0.0		0.0 (62.0)	0.0	0.0		0.0 (68.0)	0.0	0.0		0.0 (17.0)	0.0	0.0		0.0 (14.0)	0.0	0.0				
		合計	0.0 (182.0)	0.0	0.0	—	0.0 (182.0)	0.0	0.0	—	18.8 (188.0)	0.0	▲ 18.8	—	28.9 (137.0)	0.0	▲ 28.9	—	14.8 (134.0)	0.0	▲ 14.8	—			
	優先給電ルールに基づく抑制、調整 (7)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)						
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低出力① ※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	合意した最低出力① ※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	合意した最低出力① ※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	合意した最低出力① ※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)	合意した最低出力① ※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(*)				
	※2 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力	15.5 [57%]	16.5	0.9	(l)	15.5 [57%]	17.9	2.3	(l)	9.3 [62%]	12.7	3.4	(l)	9.3 [62%]	12.7	3.4	(l)	9.3 [62%]	12.7	3.4	(l)				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (8)		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
地域資源バイオマス	電源合計	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由 A～C 毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由 A～C 毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由 A～C 毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由 A～C 毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由 A～C 毎 (発電所数)				
	出力抑制可	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—				
	出力抑制不可	—[100%]	3.6	—	A(24),B(9),C(0)	—[100%]	3.7	—	A(24),B(9),C(0)	—[100%]	4.2	—	A(24),B(9),C(0)	—[100%]	4.0	—	A(24),B(9),C(0)	—[100%]	3.2	—	A(24),B(9),C(0)				
	合計	—	3.6	—	A(24),B(9),C(0)	—	3.7	—	A(24),B(9),C(0)	—	4.2	—	A(24),B(9),C(0)	—	4.0	—	A(24),B(9),C(0)	—	3.2	—	A(24),B(9),C(0)				
想定誤差量		4月11日(土)				4月28日(火)				5月10日(日)				5月31日(日)				6月11日(木)							
想定誤差量	出力帯	エリア	四国エリア	淡路島南部地域	合計	四国エリア	淡路島南部地域	合計	四国エリア	淡路島南部地域	合計	四国エリア	淡路島南部地域	合計	四国エリア	淡路島南部地域	合計	四国エリア	淡路島南部地域	合計					
		出力帯	高出力帯	高出力帯	高出力帯	中出力帯①	中出力帯①	中出力帯①	高出力帯	高出力帯	高出力帯	中出力帯①	中出力帯①	中出力帯①	高出力帯	高出力帯	高出力帯	中出力帯①	中出力帯①	中出力帯①					
		(A)過去 最大出力/設備量	81.5%	81.5%		81.5%	81.5%		81.4%	81.4%		81.4%	81.4%		81.4%	81.4%		78.7%	78.7%						
	誤差量	(B)当日 最大出力/設備量	77.2%	82.3%		59.9%	62.6%		76.7%	82.3%		49.9%	45.8%		66.7%	68.8%		66.7%	68.8%						
		(C)出力率 (B)/(A)	94.8%	100.9%		73.4%	76.8%		94.3%	101.0%		61.3%	56.2%		84.8%	87.4%		84.8%	87.4%						
		太陽光誤差	14.5	0.0	14.5	28.0	3.1	31.1	13.3	▲ 0.2	13.1	49.8	5.1	54.9	26.0	0.7	26.7								
エリア需要誤差	16.4	1.2	17.6	13.2	1.6	14.8	25.0	0.7	25.7	2.5	0.8	3.3	11.5	2.8	14.3										
合計		30.9	1.2	32.1	41.2	4.7	45.9	38.3	0.5	38.8	52.3	5.9	58.2	37.5	3.5	41.0									

(参考) 当日の需給実績

(単位：万kW)

		場所	四国エリア	四国エリア	四国エリア	四国エリア	四国エリア
		下げ調整力最小時刻	4月11日(土) 12時30分～13時	4月28日(火) 12時～12時30分	5月10日(日) 10時30分～11時	5月31日(日) 13時～13時30分	6月11日(木) 12時30分～13時
天候・気温	天候		晴一時曇	曇時々晴	晴	曇後時々晴	曇時々晴
	気温 (℃)		24.4	24.7	23.9	29.5	28.1
(参考) 当日の 需給実績	(A) エリア需要 (※1)		240.2	271.1	221.4	239.6	307.0
	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	125.0	126.2	156.2	89.0	94.2
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	5.8	4.2	3.6	6.4	3.0
		(K) 原子力	88.0	88.0	88.0	88.0	87.6
		(J) 一般水力	54.6	61.9	40.3	29.5	72.8
		(H) バイオマス専焼電源	18.0	17.8	12.8	12.8	3.4
		(I) 地域資源バイオマス	3.8	3.9	4.3	4.3	3.4
		(E) 太陽光 (抑制量含む) (※1)	265.5	223.4	256.1	208.8	214.8
		(E) 風力 (抑制量含む) (※1)	9.0	1.0	0.9	1.5	0.7
	エリア供給力計		569.7	526.4	562.2	440.3	479.9
	揚水運転等 (C)	揚水式発電機の揚水運転 需給バランス改善用の蓄電設備の充電	▲ 30.0	▲ 30.0	▲ 31.2	▲ 60.0	▲ 1.2
	域外送電 (B)	約定済みの域外送電電力・長周期広域周波数調整	▲ 175.0	▲ 169.2	▲ 162.6	▲ 113.2	▲ 109.8
	抑制 (D)	太陽光・風力抑制 (※1)	▲ 124.5	▲ 56.1	▲ 147.0	▲ 27.5	▲ 61.9
	供給力計		240.2	271.1	221.4	239.6	307.0

(※1) 四国エリアおよび淡路島南部地域を含む。

○需給状況 (別紙1) ・当日の需給実績 (別紙3) のイメージ図

○必要性 (別紙1) のイメージ図

