東京エリアの需給バランス制約による再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性の検証結果

～２０２５年度実施分～

２０２６年１１月１１日
電力広域的運営推進機関

目次

１．はじめに

２．公平性検証の位置づけ

３．検証内容

４．予め定められた手続

５．出力抑制の公平性評価

６．検証結果

(参考1）2025年度の抑制実績

(参考2）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和8年4月資源エネルギー庁）

(参考3）業務規程、送配電等業務指針

東京電力パワーグリッドが、2025年4月から2026年3月に、東京エリアで実施した需給バランス制約による再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）（以下、「再エネ」という。）の出力抑制について、本機関にて、業務規程第180条第1項の規定に基づき、出力抑制に関する公平性を検証したため、その結果を公表する。

本機関は、東京エリアにおいて一般送配電事業者が自然変動電源の出力抑制を行った場合には、

1．再エネの出力抑制に関する指令を行った時点で予想した需給状況
2．優先給電ルールに基づく抑制・調整（下げ調整力確保）の具体的内容
3．再エネの出力抑制を行う必要性
4．年間を通じて、太陽光・風力に対し公平に出力抑制が行われたかどうか

の検証を行い、結果を公表することとしている。
今回は、４の出力抑制の実績に対し、太陽光・風力事業者間の公平性の検証を行った。

2025年度の出力抑制実績(合計5日)

実施年月	2025年									2026年			2025年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
抑制実績日数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	5
検証結果公表サイト	https://www.occto.or.jp/oshirase/shutsuryokuyokusei/index.html												

3．検証内容（１／２）

本機関は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」（資源エネルギー庁、以下「指針」という。）、送配電等業務指針（以下、業務指針という。）、及び東京電力パワーグリッドが公表した「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について（第1回次世代系統ＷＧ 2025年1月23日）」の資料のとおり、東京電力パワーグリッドの出力抑制が予め定められた手続に沿って公平に行われたか否かの検証を行った。

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

・当該一般送配電事業者が審議会等で示した手続きに基づいて行われているか。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと

・①で示した、事業者毎（注１）または事業者グループ毎の抑制日数（注２）の差は、年度単位で（注３）抑制の機会が公平となるように（注４）順番に出力抑制を実施することから、１日以内となっているか。

・上記について、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者（以下、「オンライン制御事業者」）と、オンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者（以下、「オフライン制御事業者」）のうち、自ら手動による出力制御を実施する事業者（以下、「オフライン（手動）制御事業者」）、本来行うべき出力制御をすべてオンライン制御事業者が代理制御する事業者（以下、「オフライン（代理）制御事業者」）毎に、公平性を遵守（注５）できているか。

・2022年度からのオンライン代理制御による同一出力抑制ルール内の公平性の考え方は下記のとおり。

・A:オフライン（手動）制御事業者間
⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

・B:オフライン（代理）制御事業者間
⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

・C:オンライン制御事業者間
⇒出力制御回数（本来制御＋代理制御）が均等になる場合において、 本来制御・代理制御もともに均等になるよう代理制御を実施する。

・D:オフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間
⇒オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

・E:オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
⇒オンライン制御事業者の出力制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

（注１）～（注５）については次頁に記載

③　指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

・旧ルール・新ルール事業者についてそれぞれの出力制御上限（年間30日、360時間又は720時間)に、達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」（注２）　間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御されているか。

・無制限・無補償ルール事業者が年間30日等の上限を超えて出力抑制を行う場合は、旧ルール・新ルール事業者が可能な限り出力制御上限まで出力制御されているか（注６）。

（注１）事業者毎とは、事業者が所有する発電所単位を指す。

（注２）抑制日数の定義

旧ルール（太陽光）　：年間30日　　旧ルール（風力）　：年間30日※1

新ルール（太陽光）　：年間360時間※1　新ルール（風力）　：720時間※1 ※2

無制限・無補償ルール（太陽光）：無制限※1　　無制限・無補償ルール（風力）：無制限※1 ※2

※１　旧ルール事業者の制御日数が年間30日に到達するまでは、旧ルール太陽光と同じ交替制御による日数管理

※２　JWPA方式(等価時間管理による一律制御)への移行が完了するまでは、旧ルール風力と同じ交替制御による日数管理

（注３）年度単位で機会均等を行うことができない場合、複数年度で公平性を確保することを許容する。

（注４）機会の公平性を確認するため、前日指示に従わない事業者や当日に抑制指示解除をした事業者は当該抑制日のカウントから除外することが適切であるため、抑制指示日数ではなく、抑制実績日数で評価する。

（注５）再エネ全体の出力制御量低減の観点から、オンライン制御事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合であっても、公平性に反することにはならない。

（注６）出力制御量確保の必要性から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者は、上限まで出力制御を行わない場合があっても、公平性に反することにはならないものとする。

東京電力パワーグリッドは、太陽光発電事業者及び風力発電事業者に対し、以下の方法で出力抑制を行うことをホームページ公表した。

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋

出力制御対象者選定の考え方

7

○　公平な出力制御を行うため、適用ルール・制御方法別に分類し、事業者単位に輪番で出力制御を行います。

分類	ルール	出力制御対象設備	制御方法の取り扱い分類
太陽光	旧	500kW以上	（旧ルール・オフライン）a1事業者 a2事業者 a3事業者
		10kW以上500kW未満※1	（旧ルール・オンライン）A1事業者 A2事業者 A3事業者
		10kW未満※2	
	新	500kW以上	
		10kW以上500kW未満※1	（新ルール・オンライン）B1事業者 B2事業者 B3事業者
		10kW未満※2	
	無制限無補償	10kW以上	（無制限無補償ルール・オンライン）C1事業者 C2事業者 C3事業者
		10kW未満※2	

分類	ルール	出力制御対象設備	制御方法の取り扱い分類
風力※3	旧	500kW以上	（旧ルール・オフライン）W1事業者 W2事業者 W3事業者
		500kW未満※3	（旧ルール・オンライン）X1事業者 X2事業者 X3事業者
	新	20kW以上	
		20kW未満※3	（新ルール・オンライン）Y1事業者 Y2事業者 Y3事業者
	無制限無補償	全て対象	（無制限無補償ルール・オンライン）Z1事業者 Z2事業者 Z3事業者

※1　2022年4月のＦＩＴ法改正に伴う出力制御対象拡大により、制御対象となるが、オンライン代理制御により実際の制御は行わない
※2　当面、出力制御対象外
※3　JWPA方式(部分制御考慮時間管理)への移行後は、全てオンライン制御となる

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.　無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

○旧・新ルール事業者の制御日数が上限（30日、360時間）に達するまでは「旧ルール・新ルール・無制限・無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等となるように制御する

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋

出力制御対象者選定の考え方

8

○　オフラインまたはオンライン各事業者の出力制御が30日・360時間・720時間を超過しない見込みの場合は以下の通り出力制御を行います。

制御方法	・オフライン太陽光（ａ）は前日指示の時間帯に停止、オンライン太陽光（Ａ、Ｂ、Ｃ）は必要な時間、停止とする（事業者単位で順番に停止） ・オフライン風力（Ｗ）は前日指示の時間帯に停止、オンライン風力（Ｘ、Ｙ、Ｚ）の出力制御は、必要な時間、停止とする（事業者単位で順番に停止）
選定方法	・オフライン事業者間、オンライン事業者間でそれぞれ出力制御日数が公平となるように順番に制御する （オンライン事業者とオフライン事業者間の制御日数調整は原則行わない）

<太陽光>　ａ：旧ルール（30日、オフライン）
Ａ：旧ルール（30日、オンライン）
Ｂ：新ルール（360時間、オンライン）
Ｃ：無制限無補償ルール（無制限、オンライン）

<風力>　Ｗ：旧ルール（30日、オフライン）
Ｘ：旧ルール（30日、オンライン）
Ｙ：新ルール（720時間、オンライン）
Ｚ：無制限無補償ルール（無制限、オンライン）



©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社


○オフライン制御事業者間の公平性を確保するため、本来制御と代理制御の制御回数が均等となるように出力制御を実施。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋

出力制御対象者選定の考え方

5

○　出力制御対象者選定の考え方は次のとおり。
- オフライン事業者間の公平性を確保するため、オフライン本来とオフライン代理の各事業者の制御回数が均等となるように出力制御を実施
- オフライン本来とオフライン代理の事業者では、当日の需給状況によるオフライン代理制御の取りやめにより2回の回数差が生じる可能性があるが、次回制御時に回数が少ないオフライン代理を優先的に選択することで回数差の是正を実施



©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社


○オンライン制御事業者間の公平性を確保するため、（本来＋代理）の制御回数が均等となるように出力制御を実施。

「再生可能エネルギーの出力制御に係る運用の基本的考え方について」資料抜粋

出力制御対象者選定の考え方

6

○　出力制御対象者選定の考え方は次のとおり。
・オフライン事業者間の公平性を確保するため、本来分と代理分の合計制御回数が均等となるように出力制御を実施（本来・代理個別の回数差は精算に影響しないため）



電力広域的運営推
Organization for Cross-regional C
Transmission Operators,J
OCCTO
©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社

5．出力抑制の公平性評価（公平性確認の考え方）

公平性検証にあたっては、オンライン制御事業者間及びオフライン制御事業者間での公平性が保たれていれば「オンライン／オフライン制御事業者間での抑制日数の差があっても公平性に反しているとはいえない」と定められている。

2022年度からのオンライン代理制御に伴い、A:オフライン（手動）制御事業者間、B:オフライン（代理）制御事業者間、C:オンライン制御事業者間、D:オフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間、E:オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間でそれぞれ公平に抑制されているかを検証する。

期中連系事業者を除き、前年度末に連系済みの事業者を抽出し、その事業者が年間で公平に抑制されていることをそれぞれの区分内で検証することとする。

なお、国の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での整理においてオフラインからオンラインへの変更が推奨されており、東京エリアで期中にオフラインからオンラインへ切り替えた事業者は2025年度で 1393件※ 発生している。

これらの事業者については、期中でカテゴリーが変わった時点で、他事業者のローテーションに組み込まれるため、切替前の抑制回数に差が生じるが、30日を超えた抑制が行われていないことをもって公平性が保たれていることを確認する。

※ 特別高圧太陽光32件、特別高圧風力2件、高圧太陽光1052件、高圧風力1件、低圧太陽光306件

A：オフライン（手動）制御事業者間

東京エリアのオフライン（手動）制御事業者の発電所について、年間抑制日数を下図に示す。
- 旧ルール、新ルールで、抑制日数は0~1日であり、1日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（手動）制御事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール	電圧区分	種別	オフライン（手動）制御事業者抑制日数〔抑制発電所数／全発電所数〕	
			0日	1日
旧ルール	500kW以上	太陽光	**882** ／ 1731	**849** ／ 1731
		風力	**6** ／ 23	**17** ／ 23
	500kW未満50kW以上	太陽光	**13** ／ 38	**25** ／ 38
新ルール	500kW以上	太陽光	**15** ／ 30	**15** ／ 30
	500kW未満50kW以上	太陽光	**1** ／ 1	－

B：オフライン（代理）制御事業者間

東京エリアのオフライン（代理）制御事業者の発電所について、年間抑制日数を下図に示す。
- 旧ルール、新ルールで抑制日数は0~1日であり、１日間しか乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オフライン（代理）制御事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール	電圧区分	種別	オフライン（代理）制御事業者抑制日数〔抑制発電所数／全発電所数〕	
			0日	1日
旧ルール	500kW未満 50kW以上	太陽光	**1442** ／ 2675	**1233** ／ 2675
	50kW未満	太陽光	**39715** ／ 73743	**34028** ／ 73743
新ルール	500kW未満 50kW以上	太陽光	**450** ／ 812	**362** ／ 812
	50kW未満	太陽光	**62075** ／ 115104	**53029** ／ 115104

C：オンライン制御事業者間

東京エリアのオンライン制御事業者の発電所について、年間出力制御回数(本来制御＋代理制御)を下図に示す。

- 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールの、「基本的」な抑制日数は1～2日であり、1日間しか乖離がなかった。
- 抑制日数0日以下の発電所は、東京パワーグリッドから指令が出されていたが、事業者が指令に従わなかった結果である。なお、当該事業者には東京パワーグリッドから注意勧告を行い、2026年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認した。
- 抑制日数0日以下の5件の発電所(※)は、東京電力パワーグリッドのシステム設計不十分により、抑制日数に乖離が生じたものである。次回の出力抑制にて当該発電所の抑制日数を調整することで事業者間の公平性を確保することを確認した。

以上から、

5件の発電所(※)を除いた発電所について、期間を通して、オンライン制御事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

なお、同様の事象により回数差が生じないように本機関から対応を求めるとともに、東京電力パワーグリッドにおいて、暫定対策を講じるとともに、恒久対策としてシステム改修を実施することを確認した。

適用ルール	電圧区分	種別	オンライン制御事業者抑制日数〔抑制発電所数／全発電所数〕		
			0日	1日	2日
旧ルール	500kW以上	太陽光	—	**723** ／ 724	**1** ／ 724
	500kW未満 50kW以上	太陽光	—	**190** ／ 191	**1** ／ 191
	50kW未満	太陽光	—	**177** ／ 193	**16** ／ 193
新ルール	500kW以上	太陽光	—	**851** ／ 1413	**562** ／ 1413
		風力	**4 (2※)** ／ 8	**4** ／ 8	—
	500kW未満 50kW以上	太陽光	—	**895** ／ 1520	**625** ／ 1520
	50kW未満	太陽光	**2 ※** ／ 379	**210** ／ 379	**167** ／ 379
無制限無補償ルール	500kW以上	太陽光	—	**19** ／ 41	**22** ／ 41
	500kW未満 50kW以上	太陽光	—	**64** ／ 110	**46** ／ 110
	50kW未満	太陽光	**66 (1※)** ／ 1461	**768** ／ 1461	**627** ／ 1461

D：オフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間

東京エリアのオフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者の発電所について、年間抑制日数を下図に示す。
旧ルール、新ルールで、オフライン（手動/代理）の抑制日数は0～1日であり、1日間しか乖離がなかった。
以上から、期間を通して、オフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

適用ルール	電圧区分	種別		オフライン制御事業者抑制日数〔抑制発電所数／全発電所数〕	
				0日	1日
旧ルール	500kW以上	太陽光	本来	**882** ／ 1731	**849** ／ 1731
		風力	本来	**6** ／ 23	**17** ／ 23
	500kW未満50kW以上	太陽光	本来	**13** ／ 38	**25** ／ 38
		太陽光	代理	**1442** ／ 2675	**1233** ／ 2675
	50kW未満	太陽光	代理	**39715** ／ 73743	**34028** ／ 73743
新ルール	500kW以上	太陽光	本来	**15** ／ 30	**15** ／ 30
	500kW未満50kW以上	太陽光	本来	**1** ／ 1	—
		太陽光	代理	**450** ／ 812	**362** ／ 812
	50kW未満	太陽光	代理	**62075** ／ 115104	**53029** ／ 115104

E：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間

東京エリアのオンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者発電所の年間抑制日数は次のとおり。

- 旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルールのオンライン（本来）の抑制日数が0～1日、旧ルール、新ルールのオフライン（手動/代理）の抑制日数が0～1日であり、乖離がなかった。

以上から、期間を通して、オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間で公平に出力抑制が行われたと評価する。

（参考）出力制御の公平性の確保に係る指針（令和8年4月資源エネルギー庁）
（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について
① 通常の代理制御
E⇒：オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間
オンライン制御事業者の出力制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、出力制御回数（本来制御＋代理制御）によって出力制御の機会が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御機会の均等については、本来行うべきであった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。

１．出力制御の機会の公平性の考え方について
（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方
再エネ全体の出力制御量低減の観点から、一般送配電事業者によるオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者の制御機会が一般送配電事業者によるオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者より少ない場合であっても、公平性に反することにはならないものとする。

本機関が検証した結果、東京電力パワーグリッドが行った出力抑制は、東京電力パワーグリッド起因により差異が生じた事業者を除き、予め定められた手続に沿って公平に行われたと判断する。

○検証を行った項目

① 出力抑制は予め定められた手続に沿って行われたこと

予め定めた手続どおり、交替で出力抑制を行っていた。

② 指針に定められた公平性の考え方に基づいた以下の評価項目のとおり出力抑制を実施したこと

A:オフライン（手動）制御事業者間、B:オフライン（代理）制御事業者間、C:オンライン制御事業者間、D:オフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間、E:オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間で抑制実績日数の差異が、基本的には1日以内となっており、公平に抑制を行っていた。また、抑制実績日数に2日以上の差が生じたものについて、特記事項を以下に示す。

【C:オンライン制御事業者間】

→通信不良については、事業者への注意勧告を行い、2026年度には優先的に抑制される運用となっていることを確認した。東京電力パワーグリッド起因により差異が生じた発電所 5件については、 次回の出力抑制にて当該発電所の抑制日数を調整することで公平性を確保することを確認した※。

※同様の事象により回数差が生じないように本機関から対応を求めるとともに、東京パワーグリッドにて、システム改修等の対策を講じることを確認した。

③ 指針に定められた各出力抑制ルール間の公平性

2025年度における計5日間の抑制において、検証を行った。②の特記事項の事業者を除外し検証を行った。

オンラインでは旧ルール、新ルール、無制限・無補償ルール事業者は1~2日であり、公平性は確保していたといえる。オフラインの本来制御で旧ルール、新ルール事業者は0~1日であり、代理制御で旧ルール、新ルール業者は0~1日であり、公平性は確保していたといえる。

（参考1）2025年度の抑制実績

・2025年度の抑制実績は以下のとおり。

（オンライン）

2025年度　　オン ライン

適用ルール	電圧区分	種別	全制御対象発電所数			抑制発電所数の実績															抑制日数別の合計発電所数			
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上期	下期	合計	0日以下	1日	2日	3日以上
旧ルール	500kW以上	太陽光	724	計													725		725	725	0	723	1	0
				内訳	本来制御												177		177	177	547	177	0	0
					代理制御												548		548	548	176	548	0	0
	500kW未満50kW以上		191	計													192		192	192	0	190	1	0
				内訳	本来制御												39		39	39	152	39	0	0
					代理制御												153		153	153	38	153	0	0
	50kW未満		193	計													209		209	209	0	177	16	0
				内訳	本来制御												45		45	45	148	45	0	0
					代理制御												164		164	164	45	132	16	0
	500kW以上	風力	0	本来制御													0			0	0	0	0	0
新ルール	500kW以上	太陽光	1413	計													1,975		1,975	1,975	0	851	562	0
				内訳	本来制御												794		794	794	619	794	0	0
					代理制御												1,181		1,181	1,181	549	547	317	0
	500kW未満50kW以上		1,520	計													2,145		2,145	2,145	0	895	625	0
				内訳	本来制御												862		862	862	658	862	0	0
					代理制御												1,283		1,283	1,283	576	605	339	0
	50kW未満		379	計													544		544	544	2	210	167	0
				内訳	本来制御												188		188	188	191	188	0	0
					代理制御												356		356	356	129	144	106	0
	500kW以上	風力	8	本来制御													4		4	4	4	4	0	0
	500kW未満20kW以上		0	本来制御													0				0	0	0	0
	20kW未満		0	本来制御													0				0	0	0	0
無制限無補償ルール	500kW以上	太陽光	41	計													63		63	63	0	19	22	0
				内訳	本来制御												22		22	22	19	22	0	0
					代理制御												41		41	41	9	23	9	0
	500kW未満50kW以上		110	計													156		156	156	0	64	46	0
				内訳	本来制御												52		52	52	58	52	0	0
					代理制御												104		104	104	36	44	30	0
	50kW未満		1,461	計													2,022		2,022	2,022	66	768	627	
				内訳	本来制御												667		667	667	794	667	0	0
					代理制御												1,355		1,355	1,355	517	533	411	0
	500kW以上	風力	0	本来制御													0			0	0	0	0	0
	500kW未満20kW以上		0	本来制御													0				0	0	0	0
	20kW未満		0	本来制御													0				0	0	0	0

（参考1）2025年度の抑制実績

・2025年度の抑制実績は以下のとおり。

(オフライン)

2025年度　　オフ ライン

適用ルール	電圧区分	種別	全制御対象発電所数			抑制発電所数の実績															抑制日数別の合計発電所数			
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上期	下期	合計	0日以下	1日	2日	3日以上
旧ルール	500kW以上	太陽光	1731	本来制御													849		849	849	882	849	0	0
	500kW未満50kW以上		2713	計													1,258		1,258	1,258	1,455	1,258	0	0
				内訳	本来制御												25		25	25	13	25	0	0
					被代理制御												1,233		1,233	1,233	1,442	1,233	0	0
	50kW未満		73,743	計													34,028		34,028	34,028	39,715	34,028	0	0
				内訳	本来制御																0	0	0	0
					被代理制御												34,028		34,028	34,028	39,715	34,028	0	0
	500kW以上	風力	23	本来制御													17		17	17	6	17	0	0
新ルール	500kW以上	太陽光	30	本来制御													15		15	15	15	15	0	0
	500kW未満50kW以上		813	計													362		362	362	451	362	0	0
				内訳	本来制御												0				1	0	0	0
					被代理制御												362		362	362	450	362	0	0
	50kW未満		115,104	計													53,029		53,029	53,029	62,075	53,029	0	0
				内訳	本来制御																0	0	0	0
					被代理制御												53,029		53,029	53,029	62,075	53,029	0	0
	500kW以上	風力	0	本来制御													0				0	0	0	0
	500kW未満20kW以上		0	本来制御													0				0	0	0	0
	20kW未満		0	本来制御													0				0	0	0	0
無制限無補償ルール	500kW以上	太陽光	0	本来制御													0				0	0	0	0
	500kW未満50kW以上		0	本来制御													0				0	0	0	0
	50kW未満		0	本来制御													0				0	0	0	0
	500kW以上	風力	0	本来制御													0				0	0	0	0
	500kW未満20kW以上		0	本来制御													0				0	0	0	0
	20kW未満		0	本来制御													0				0	0	0	0

１．出力制御の機会の公平性の考え方について

（１）基本となる出力制御の機会の公平性の考え方

出力制御の上限について、**年間30日（日数制御）、年間360時間又は年間720時間（部分制御換算時間）、無制限・無補償ルールが規定されている**が、**同一のルールで接続する再エネ発電事業者は、均等に出力制御を行うようにする必要がある**。そのため、出力制御を行うにあたっては、**同一ルール内の公平性確保の観点から、必要に応じて各ルールの事業者毎にグループ分けを行った上で、年度単位で出力制御の機会が均等となるように順番に出力制御を実施**する。
なお、**年度単位で出力制御の機会を均等とするためには、**例えば、年度が更新される毎に、グループＡを最初に出力制御した場合には長期的観点から見れば、グループＡに出力制御の機会が集中するため、**長期的な視点からも出力制御の機会が均等となるように配慮する**必要がある。**（中略）**

○「公平性」の定義について

本指針で用いる**「公平性」とは、出力制御量という結果ではなく、出力制御の機会とする**こととする。
例えば、下記表だと、年間を通じた出力制御日数がＡ、Ｂは20日、Ｃは21日となっているが、手続上の公平性が確保されている場合には、公平性に反しない。
また、日射量等によって出力制御量は日（時間）によって異なるが、手続上の公平性が確保されている限りにおいて、公平性に反することとはならないものとする。

＜年間を通した出力制御日数の実施結果（イメージ）＞

	出力制御日数（例）	出力制御量（例）
グループＡ	年間20日	10万ｋＷｈ
グループＢ	年間20日	12万ｋＷｈ
グループＣ	年間21日	15万ｋＷｈ


（２）各出力制御ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性等の考え方

各ルールの下で接続する再エネ発電事業者間の公平性は下記を基本とする。

① 日数制御が適用される再エネ発電事業者、時間制御が適用される再エネ発電事業者及び無制限・無補償(FIT)の出力制御が適用される再エネ発電事業者間の公平性の観点から**全体の出力制御量がそれぞれの出力制御の上限**（年間 30日（日数制御）、360 時間又は 720時間（部分制御換算時間））**に達すると見込まれるまでの間は、再エネ特措法施行規則第１４条第３項の規定に基づき、一般送配電事業者は、予め定められた手続に沿って、全ての再エネ発電事業者に対して公平に出力制御を行うこと**を原則とする。**（中略）**

② 無制限・無補償(FIT)の出力制御が適用される再エネ発電事業者の出力制御日数及び時間が年間 30 日等の上限を超えると見込まれる場合には、公平性の観点から、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者に可能な限り上限まで出力制御を行うこととする。

<出力制御の実施例（年間 30 日等の上限を超えて出力制御を行う場合）>



○10kW未満（主に住宅用）太陽光発電の取り扱いについて

太陽光発電の出力制御については、まず10ｋW以上の制御を行った上で、それでもなお必要な場合において、10ｋW未満の案件に対して出力制御を行うものとする。

③ 無制限・無補償（FIP・非FIT・非FIP）の出力制御が適用される再エネ発電事業者に対して出力制御を行う場合は、日数制御及び時間制御が適用される再エネ発電事業者を含め、FIT 電源から出力制御を行うこととする。
（本項目は2026 年度又は2027 年度に運用を開始する。）

（４）経済的出力制御（オンライン代理制御）について

① 通常の代理制御

オンライン代理制御を実施した場合の出力制御の機会の公平性について、基本的な考え方に変わりはないが、**オンライン制御事業者が出力制御を実施した回数には本来行うべきであった出力制御とオフライン（代理）制御事業者 に代わって行った代理制御が混在することから、均等とすべき出力制御の機会の対象となる制御回数の範囲について留意が必要である。**

また、**オフライン（代理）制御事業者及び電制装置設置事業者についても、実制御は実施していないが、**金銭的精算をもって、**オフライン（代理）制御事業者及び電制装置設置事業者が本来行うべき出力制御を行ったものとみなすことから、均等とすべき出力制御の機会の対象と なるのは、出力制御を行ったものとみなした制御回数であることに留意が必要である。**

なお、**出力制御の上限である年間 30 日（日数制御）、年間 360 時間のカウントにおいて、オンライン制御事業者については、オフライン（代理）制御事業者の代わりに、出力制御する場合は含まない。**また、**オフライン（代理）事業者及び電制装置設置事業者については、本来出力制御を受けるべき時間帯としてあらかじめ一般送配電事業者から示された時間帯において、オンライン事業者により出力制御する場合を含むこととなる。**

それぞれの詳細については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（手動）制御事業者間

⇒従来のオフライン制御事業者と考え方に相違はない。

B：オフライン（代理）制御事業者間

⇒各事業者間の代理制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。

C：**オンライン制御事業者間**

⇒代理制御分のみなし精算は一律で行われるため、**出力制御回数（本来制御＋代理制御）が均等になる場合において、本来制御・代理制御もともに均等になると考えられる。このため、出力制御回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。**

D：**オフライン（手動）制御事業者とオフライン（代理）制御事業者間**

⇒**オフライン（手動）制御事業者の制御回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。**

※電制装置設置事業者に関する内容は、令和8年4月の指針改定にて追加されたものであり、それ以降の運用において適用されるものである。
今回の検証対象は令和7年度実施分となることから、当該内容は考慮しないものとする。

E：**オンライン制御事業者とオフライン（手動/代理）制御事業者間**

⇒**オンライン制御事業者の出力制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（手動/代理）制御事業者の（手動/代理）制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。**この際、**オンライン制御事業者間では、出力制御回数（本来制御＋代理制御）によって出力制御の機会が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御機会の均等については、本来行うべきであった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。**

②ハイブリッド運用時の代理制御

出力制御の機会の公平性の考え方については、基本的には上記通常の代理制御の場合の考え方と同様である。

オフライン（ハイブリッド）制御事業者及び電制装置設置事業者に係る公平性の考え方については、以下に示すとおりである。

A：オフライン（ハイブリッド）制御事業者間

⇒**各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会が均等となるように出力制御を実施するため、公平性に反しないものとする。**

A′:電制装置設置事業者間

⇒**各事業者間の代理制御と実制御の合計回数に基づき、出力制御の機会が均等となるように代理制御を実施する。（A とA´事業者間も同様）なお、代理制御と実制御を同日実施する場合もあるが、合計回数に基づき、機会が均等となるように出力制御を実施するため、公平性に反しないものとする。**

D：オフライン（ハイブリッド）制御事業者及び電制装置設置事業者とオフライン（代理）制御事業者間

⇒**オフライン（ハイブリッド）制御事業者及び電制装置設置事業者の代理制御と実制御の合計回数とオフライン（代理）制御事業者の代理制御回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。ただし、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。**

E：オンライン制御事業者とオフライン（ハイブリッド）制御事業者及び電制装置設置事業者間

⇒**オンライン制御事業者の実制御回数のうち代理制御を除いて本来行うべきであった制御回数とオフライン（ハイブリッド）制御事業者及び電制装置設置事業者の代理制御と実制御の合計回数について、出力制御の機会が均等となるように出力制御を実施する。この際、オンライン制御事業者間では、出力制御回数（本来制御＋代理制御）によって出力制御の機会が均等となるようにしているが、オフライン制御事業者との出力制御の機会の均等については、本来行うべきであった制御回数による点に留意が必要である。また、両者の出力制御機会に差が生じても、手続上の公平性が担保されている場合には、公平性に反することとはならないものとする。**

※電制装置設置事業者に関する内容は、令和8年4月の指針改定にて追加されたものであり、それ以降の運用において適用されるものである。
今回の検証対象は令和7年度実施分となることから、当該内容は考慮しないものとする。

■業務規程

（出力抑制時の検証）

第１８０条 本機関は、一般送配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、下げ調整力が不足する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者たる会員の出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

２本機関は、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が送配電等業務指針に定めるところにより、連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の措置として自然変動電源の出力抑制を行った場合には、当該出力抑制に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者及び配電事業者たる会員の出力抑制が送配電等業務指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。

■送配電等業務指針

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証）

第１８３条 **一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に定める自然変動電源の出力抑制を行った場合、**本機関に対し、第１号から第３号までに掲げる事項は速やかに、**第４号に掲げる事項は翌年度４月末日までに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しなければならない。**

一～三 （略）

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、予め定められた手続きに沿って年間を通じて行った出力抑制の具体的内容