

「電力広域的運営推進機関 神保町事務所(暫定拠点)原状回復工事」に関する質問等

No.	仕様書該当箇所 (ページ, 項目等)	質問	回答
1	特記仕様書 添付資料2-13	UPS電源の系統図を頂きたく存じます。	入札説明会参加者様に別途送付します。 ※なお、資料の扱いは、特記仕様書の添付資料と同様、「機密保持に関する誓約書」に基づいたご対応をお願いします。
2	特記仕様書 Ⅲ個別事項 1(1)⑤	通信機器用電源装置(3F通信機械室)の仕様書を頂きたく存じます。	No.1と同様。
3	特記仕様書 Ⅲ個別事項 4(4)	洋式トイレ用ウォシュレットは撤去と考えて宜しいですか。	撤去(計上)不要です。 ※オーナーとの協議の結果
4	特記仕様書 Ⅲ個別事項 7(2)①	壁破損部の補修は範囲が未定のため別途と考えて宜しいですか。	ご認識の通り、今回の見積り範囲外として下さい。
5	2階201会議室現地確認時	SDの塗装は201会議室のみと考えて宜しいですか。	SDの塗装は、2階会議室全部屋が対象です。
6	見積積算内容について	各種機器およびダクト等を撤去した際の以下内容について、費用計上は必要でしょうか。 ・アンカ跡処理, 吊ボルト処理, 区画処理, スラブの穴埋め, 天井解体復旧等	必要分を計上下さい。
7	特記仕様書 添付資料1 「設計数量一覧表」	積算していく中で、事前に提示いただいている積算項目よりも増加することはよろしいですか。	積算項目での計上をお願いします。
8	特記仕様書 添付資料2-17	床埋込コンセントBOXの記載がありますが、コンセントBOXも撤去対象ですか	床埋込コンセントBOXおよび接続されている電源ケーブルは対象外(撤去不要)です。
9	特記仕様書 Ⅲ個別事項 7(1)	3階床のタイルカーペットの全面張替は必要ですか	全面張替は不要です。清掃のみの計上をお願いします。