

需給状況改善のための指示の実施について

2018年7月25日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局

(余 白)

1. 融通指示の状況

- 当機関は、2018年7月18日、関西エリアの需給状況改善のため、融通指示を実施したので概要をご報告する。

【指示状況(概要)】

- 対象期間 2018年7月18日(水) 16時～17時
- エリアおよび指示量 関西エリア向け 100万kW
- 指示の理由 高気温により想定以上に需要が増加し、広域融通を行わなければ需給の状況が悪化するおそれがあったため

【需給状況(想定)】

7月18日(水) 16時～17時

想定	時間	需要	供給力	予備率
当日 9時	16時～17時	2,728万kW	2,859万kW	4.8%
当日 14時	16時～17時	2,870万kW	2,915万kW	1.6%

【需給状況(想定:融通受電後)】

想定	時間	需要	供給力	予備率
当日 14時	16時～17時	2,870万kW	3,015万kW	5.1%

【電源 I ' 発動状況】

- 発動期間 2018年7月18日(水) 15時～18時
- 発動量 電源 I ' 全量 27万kW 発動

※ 前日の7月17日(火)も同時間帯で電源 I ' を発動

【その他】

- 火力の増出力運転等の供給力確保策を実施