

福島県沖の地震（2022年3月16日）により停止中の発電機の状況について

2022年3月22日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局

福島県沖の地震（3月16日）により停止中の主な発電機の状況

- 福島県沖の地震により停止中の東北・東京エリアの発電機※のうち6機、停止期間に影響を受けた1機については、設備の健全性確認等を実施中であり、現時点で7機435万kWが復旧時期未定。
- 発電機の復旧見通しについて、早期に需給バランスを確認するため、引き続き情報収集を進める。

福島県沖の地震により停止中※の発電機の状況（事業者への聞き取り）

| エリア | 事業者名 | 発電所名・号機 | 発電形式 | 認可出力 (万kW) | 確認状況 | |
|-----|----------------|---------------|------|---------------|------|---------------------------------|
| 東北 | 東北電力(株) | 原町火力発電所 | 1号 | 火力（石炭） | 100 | 復旧時期未定（設備の健全性確認等を実施中） |
| | | 新仙台火力発電所 | 3-1号 | 火力（ガス） | 52.3 | 復旧時期未定（設備の健全性確認等を実施中） |
| | 仙台パワーステーション(株) | 仙台パワーステーション | | 火力（石炭） | 11.2 | 復旧時期未定（設備の健全性確認等を実施中） |
| | 相馬エネルギーパーク(同) | 相馬石炭・バイオマス発電所 | | 火力（石炭） | 11.2 | 復旧時期未定（設備の健全性確認等を実施中） |
| | 相馬共同火力発電(株) | 新地火力発電所 | 1号 | 火力（石炭） | 100 | 復旧時期未定（夏季までの復旧困難、設備の健全性確認等を実施中） |
| 東京 | (株)JERA | 広野火力発電所 | 6号 | 火力（石炭） | 60 | 復旧時期未定（設備の健全性確認等を実施中） |

福島県沖の地震により停止期間に影響を受けた発電機の状況（事業者への聞き取り）

| | | | | | | |
|----|-------------|---------|----|--------|-----|--|
| 東北 | 東北電力(株) | 原町火力発電所 | 2号 | 火力（石炭） | 100 | 地震発生時、定期点検中 点検終了予定日が10日延長(3/5~7/13) |
| | 相馬共同火力発電(株) | 新地火力発電所 | 2号 | 火力（石炭） | 100 | 地震発生時、計画外停止中(3/12~) 復旧時期未定（設備の健全性確認等を実施中） |