第２回平成３０年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会 データ諸元

データ目次

- 状態変化ログ_中給および系制 SF（1s データ_9 月 6 日 3 時 26 分~9 月 8 日一般負荷送電まで）
  - 中給

・・・2432～2466 ページ

  - 系制
    - 旭川

・・・2467～2726 ページ

    - 釧路

・・・2727～2978ページ

    - 札幌西

・・・2979～3313ページ

    - 札幌東

・・・3314～3602ページ

    - 苫小牧

・・・3603～3836ページ

    - 函館

・・・3837～3944ページ

状態変化ログ_中給SF
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

2018/9/6	3:26:00	京極PS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西室蘭SWS	187kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西双葉SWS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西当別SS	187kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西当別SS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西野SS	187kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西野SS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	石狩湾新港PS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	大野SS	187kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	大野SS	275kV	0.4	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	苫東厚真PS	275kV	0.4	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	南早来SS	187kV	0.6	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	南早来SS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	泊PS	275kV	-0.9	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	北新得SS	275kV	0	Vオーバー発生
2018/9/6	3:26:00	西当別SS	187kV V異常	V= 0.0	TAP= 0
2018/9/6	3:26:00	西野SS	187kV V異常	V= 0.0	TAP= 0
2018/9/6	3:26:00	大野SS	275kV V異常	V= 0.0	TAP= 0
2018/9/6	3:26:00	南早来SS	187kV V異常	V= 0.0	TAP= 0
2018/9/6	3:26:01	砂川PS	66kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	3:26:01	大野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	3:26:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	3:26:01	知内PS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	3:26:08	重大事故報知	胆振幹線ﾙｰﾄ断	発生	
2018/9/6	3:26:08	重大事故報知	知内線ﾙｰﾄ断	発生	
2018/9/6	3:30:40	北本情報	総需要判定	ﾋﾟｰｸ	
2018/9/6	3:31:16	新冠SWS	101CB	OFF	
2018/9/6	3:31:40	新冠SWS	102CB	OFF	
2018/9/6	3:32:48	静内PS	101CB	OFF	
2018/9/6	3:46:05	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(3:55コマ)
2018/9/6	3:46:05	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(4:00コマ)
2018/9/6	3:46:08	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/6	3:46:32	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/6	3:46:32	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 69)
2018/9/6	3:46:35	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(3:55コマ)
2018/9/6	3:46:35	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(4:00コマ)
2018/9/6	3:47:24	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/6	3:50:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/6	3:50:41	高見PS	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/6	3:55:50	金山PS	1CB	ON	
2018/9/6	4:00:00	函館CS	双極フローティング(SW	運転	
2018/9/6	4:00:00	函館CS	潮流方向 南流(SW)	動作	
2018/9/6	4:00:00	函館CS	潮流方向 北流(SW)	復帰	
2018/9/6	4:00:00	函館CS	電力逆送運転 P1+P2(SW	停止	
2018/9/6	4:00:00	函館CS	変更要求信号(SW)	動作	
2018/9/6	4:00:01	高見PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	4:00:10	函館CS	変更要求確認情報	受信	
2018/9/6	4:00:12	函館CS	変更要求信号(SW)	復帰	
2018/9/6	4:00:16	函館CS	変更要求確認情報	未受信	
2018/9/6	4:00:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/6	4:01:40	高見PS	101CB	ON	
2018/9/6	4:01:53	大雪PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	4:03:16	高見PS	102CB	ON	
2018/9/6	4:04:20	岩清水SWS	105CB	ON	
2018/9/6	4:04:53	春別PS	101CB	ON	
2018/9/6	4:05:21	春別PS	102CB	ON	
2018/9/6	4:08:17	時差装置	時差遅れ補正	終了	
2018/9/6	4:11:40	時差装置	時差進み補正	開始	
2018/9/6	4:12:13	春別PS	1CB	ON	
2018/9/6	4:13:10	静内PS	101CB	ON	
2018/9/6	4:21:38	東の沢PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	4:22:33	岩清水SWS	104CB	ON	
2018/9/6	4:33:09	下新冠PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	4:35:37	新冠SWS	107CB	ON	
2018/9/6	4:36:59	共同火力PS	11CB	OFF	
2018/9/6	4:37:22	共同火力PS	14CB	OFF	
2018/9/6	4:39:47	岩清水SWS	102CB	ON	
2018/9/6	4:39:53	雨竜PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	4:40:26	南早来SS	107CB	ON	
2018/9/6	4:41:00	南早来SS	187kV	193.4	Vオーバー復帰

2018/9/6	4:41:16	南早来SS	342CB	ON
2018/9/6	4:42:00	南早来SS	341CB	ON
2018/9/6	4:42:00	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱　復帰
2018/9/6	4:42:07	南早来SS	連変AB タップ極限	復帰
2018/9/6	4:42:31	南早来SS	275kV	285.3 Vオーバー復帰
2018/9/6	4:42:31	南早来SS	275kV連変総合	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:42:46	南早来SS	344CB	ON
2018/9/6	4:44:00	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱　復帰
2018/9/6	4:44:23	南早来SS	345CB	ON
2018/9/6	4:44:54	南早来SS	346CB	ON
2018/9/6	4:46:41	南早来SS	343CB	ON
2018/9/6	4:47:46	砂川PS	3G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:47:46	砂川PS	4G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:48:02	南早来SS	203CB	ON
2018/9/6	4:48:16	砂川PS	66kV	66.2 Vオーバー復帰
2018/9/6	4:48:53	南早来SS	LB391A	ON
2018/9/6	4:49:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出　186.60(0.04)
2018/9/6	4:49:15	南早来SS	275kV	緊急起動検出　273.27(0.03)
2018/9/6	4:49:55	苫東厚真PS	201CB	ON
2018/9/6	4:49:56	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生　186.6kV(189.0kV)
2018/9/6	4:50:01	苫東厚真PS	1G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:50:01	苫東厚真PS	2G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:50:01	苫東厚真PS	4G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:50:01	砂川PS	66kV	目標V3.0%逸脱　復帰
2018/9/6	4:50:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱　発生
2018/9/6	4:50:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱　発生
2018/9/6	4:50:16	苫東厚真PS	275kV	271.4 Vオーバー復帰
2018/9/6	4:51:16	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出　264.64(0.05)
2018/9/6	4:51:31	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生　206.7kV(200.0kV)
2018/9/6	4:51:31	苫東厚真PS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生　292.0kV(290.0kV)
2018/9/6	4:51:31	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰　196.5kV(189.0kV)
2018/9/6	4:51:59	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰　192.0kV(200.0kV)
2018/9/6	4:51:59	苫東厚真PS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰　271.8kV(290.0kV)
2018/9/6	4:51:59	南早来SS	187kV	緊急起動検出　188.02(0.03)
2018/9/6	4:51:59	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生　188.0kV(189.0kV)
2018/9/6	4:52:01	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出　286.04(-0.03)
2018/9/6	4:52:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱　復帰
2018/9/6	4:52:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱　復帰
2018/9/6	4:52:12	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生　208.7kV(200.0kV)
2018/9/6	4:52:12	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰　201.6kV(189.0kV)
2018/9/6	4:52:12	南早来SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生　201.6kV(197.0kV)
2018/9/6	4:52:16	苫東厚真PS	1G	監視TM上限　発生
2018/9/6	4:52:16	苫東厚真PS	2G	監視TM上限　発生
2018/9/6	4:52:16	苫東厚真PS	4G	監視TM上限　発生
2018/9/6	4:52:31	苫東厚真PS	1G	監視TM上限　復帰
2018/9/6	4:52:31	苫東厚真PS	2G	監視TM上限　復帰
2018/9/6	4:52:31	苫東厚真PS	4G	監視TM上限　復帰
2018/9/6	4:52:46	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出　270.65(0.03)
2018/9/6	4:52:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出　186.60(0.04)
2018/9/6	4:54:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱　発生
2018/9/6	4:55:00	南早来SS	275kV	緊急起動検出　273.27(0.03)
2018/9/6	4:55:17	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰　190.3kV(200.0kV)
2018/9/6	4:55:17	南早来SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰　186.6kV(197.0kV)
2018/9/6	4:55:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生　186.6kV(189.0kV)
2018/9/6	4:55:48	南早来SS	103CB	ON
2018/9/6	4:56:53	共同火力PS	105CB	ON
2018/9/6	4:57:00	共同火力PS	3G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	4:57:00	苫小牧PS	1G	監視TM下限　復帰
2018/9/6	5:01:33	南早来SS	201CB	ON
2018/9/6	5:01:46	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出　285.66(-0.03)
2018/9/6	5:01:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出　289.04(-0.03)
2018/9/6	5:02:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱　復帰
2018/9/6	5:02:10	南早来SS	LB393A	ON
2018/9/6	5:02:31	南早来SS	187kV	緊急起動検出　187.17(0.03)
2018/9/6	5:02:50	南早来SS	207CB	ON
2018/9/6	5:04:58	西当別SS	連変タップ制御	手動
2018/9/6	5:05:10	西名寄SS	11CB+12CB	ON
2018/9/6	5:05:10	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰　194.0kV(189.0kV)
2018/9/6	5:06:34	西名寄SS	171CB	ON
2018/9/6	5:07:16	旭川嵐山SWS	103CB	ON
2018/9/6	5:07:17	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生　215.9kV(200.0kV)
2018/9/6	5:07:24	西当別SS	203CB	ON
2018/9/6	5:07:25	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生　123.3kV(181.4kV)

2018/9/6	5:08:01	西当別SS	275kV	287	Vオーバー復帰
2018/9/6	5:08:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:08:23	岩清水SWS	101CB	ON	
2018/9/6	5:08:24	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	221.8kV(181.4kV)
2018/9/6	5:08:24	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	221.8kV(200.0kV)
2018/9/6	5:08:25	旭川嵐山SWS	105CB	ON	
2018/9/6	5:08:25	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:08:25	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:08:25	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:08:25	重大事故報知	重大事故	復帰	
2018/9/6	5:08:25	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	復帰	
2018/9/6	5:08:25	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:08:25	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	5:09:21	西旭川SS	173CB	ON	
2018/9/6	5:09:55	旭川嵐山SWS	105CB	OFF	
2018/9/6	5:09:56	西旭川SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	222.8kV(200.0kV)
2018/9/6	5:10:16	西名寄SS	171CB	OFF	
2018/9/6	5:10:16	西旭川SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	5:10:56	西名寄SS	11CB+12CB	OFF	
2018/9/6	5:10:56	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	5:11:30	西当別SS	14CB	ON	
2018/9/6	5:11:30	西名寄SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	5:11:38	[redacted]	O-7CB	OFF	
2018/9/6	5:12:34	西当別SS	11CB	ON	
2018/9/6	5:12:45	西当別SS	275kV	緊急起動検出	272.90(0.03)
2018/9/6	5:12:45	南早来SS	275kV	緊急起動検出	289.79(-0.03)
2018/9/6	5:14:56	西当別SS	91CB	ON	
2018/9/6	5:15:15	西当別SS	275kV	緊急起動検出	270.65(0.04)
2018/9/6	5:15:15	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	269.52(0.03)
2018/9/6	5:15:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出	185.18(0.04)
2018/9/6	5:15:15	南早来SS	275kV	緊急起動検出	272.15(0.03)
2018/9/6	5:15:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	185.2kV(189.0kV)
2018/9/6	5:15:27	西名寄SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	5:16:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:16:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:16:24	西双葉SWS	203CB	ON	
2018/9/6	5:16:48	西名寄SS	171CB	ON	
2018/9/6	5:16:48	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	272.1kV(275.0kV)
2018/9/6	5:17:01	西双葉SWS	275kV	272.1	Vオーバー復帰
2018/9/6	5:17:53	西名寄SS	171CB	OFF	
2018/9/6	5:17:53	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	213.1kV(200.0kV)
2018/9/6	5:17:53	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	211.9kV(200.0kV)
2018/9/6	5:18:05	西双葉SWS	205CB	ON	
2018/9/6	5:18:06	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	5:18:48	西野SS	205CB	ON	
2018/9/6	5:18:48	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	278.5kV(275.0kV)
2018/9/6	5:18:48	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.1kV(200.0kV)
2018/9/6	5:19:16	西野SS	275kV	279.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	5:19:44	[redacted]	O-5CB	OFF	
2018/9/6	5:20:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:20:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:20:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:20:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:20:24	西野SS	11CB	ON	
2018/9/6	5:20:31	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	270.27(0.03)
2018/9/6	5:20:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.02(0.03)
2018/9/6	5:20:57	西野SS	12CB	ON	
2018/9/6	5:21:31	西野SS	187kV	190.4	Vオーバー復帰
2018/9/6	5:21:31	西野SS	連変総合	監視TM下限	復帰
2018/9/6	5:22:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:22:04	豊平峡PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	5:22:04	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.30(0.03)
2018/9/6	5:22:30	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	5:22:42	西野SS	14CB	ON	
2018/9/6	5:22:45	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	271.02(0.03)
2018/9/6	5:23:00	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	264.26(0.06)
2018/9/6	5:23:00	西当別SS	275kV	緊急起動検出	257.13(0.09)
2018/9/6	5:23:00	西野SS	187kV	緊急起動検出	177.91(0.09)
2018/9/6	5:23:00	西野SS	275kV	緊急起動検出	260.14(0.08)
2018/9/6	5:23:00	南早来SS	275kV	緊急起動検出	264.64(0.06)
2018/9/6	5:23:52	西野SS	15CB	ON	
2018/9/6	5:23:58	西野SS	連変ABC タップ極限	復帰	
2018/9/6	5:24:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:26:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰

2018/9/6	5:26:09	西当別SS	201CB	ON
2018/9/6	5:27:09	豊平峡PS	1CB(1G)	停止
2018/9/6	5:27:10	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰 191.7kV(189.0kV)
2018/9/6	5:29:31	西野SS	91CB	ON
2018/9/6	5:29:46	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出 266.89(0.05)
2018/9/6	5:29:46	西当別SS	275kV	緊急起動検出 268.02(0.05)
2018/9/6	5:29:46	西野SS	187kV	緊急起動検出 180.47(0.07)
2018/9/6	5:29:46	西野SS	275kV	緊急起動検出 265.77(0.06)
2018/9/6	5:29:46	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出 265.77(0.04)
2018/9/6	5:29:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出 182.91(0.06)
2018/9/6	5:29:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出 269.14(0.04)
2018/9/6	5:30:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	5:30:09	西野SS	91CB	OFF
2018/9/6	5:30:17	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生 266.5kV(275.0kV)
2018/9/6	5:31:14	西野SS	203CB	ON
2018/9/6	5:31:15	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰 283.0kV(275.0kV)
2018/9/6	5:32:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:32:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:32:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:32:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:32:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:32:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:32:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	5:36:11	南早来SS	211CB	ON
2018/9/6	5:36:15	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出 298.05(-0.07)
2018/9/6	5:36:16	苫東厚真PS	1G	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:16	苫東厚真PS	2G	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:16	苫東厚真PS	4G	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:17	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:36:17	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:36:17	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:36:17	重大事故報知	重大事故	発生
2018/9/6	5:36:17	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	送信
2018/9/6	5:36:17	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:36:17	中給周辺装置	周波数変動	配信
2018/9/6	5:36:31	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出 301.43(-0.07)
2018/9/6	5:36:31	西当別SS	275kV	緊急起動検出 294.29(-0.04)
2018/9/6	5:36:31	西野SS	187kV	緊急起動検出 205.23(-0.06)
2018/9/6	5:36:31	西野SS	275kV	緊急起動検出 301.05(-0.07)
2018/9/6	5:36:31	南早来SS	187kV	緊急起動検出 203.33(-0.05)
2018/9/6	5:36:31	南早来SS	275kV	緊急起動検出 301.80(-0.08)
2018/9/6	5:36:31	共同火力PS	3G	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:31	苫小牧PS	1G	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:40	南早来SS	LB393B	ON
2018/9/6	5:36:46	共同火力PS	3G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:36:46	西当別SS	連変総合	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:46	西野SS	連変総合	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:36:46	苫小牧PS	1G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:36:46	苫東厚真PS	1G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:36:46	苫東厚真PS	2G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:36:46	苫東厚真PS	4G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:36:46	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限 発生
2018/9/6	5:37:01	西当別SS	連変総合	監視TM下限 発生
2018/9/6	5:37:16	西野SS	連変総合	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:37:16	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限 復帰
2018/9/6	5:37:50	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	復帰
2018/9/6	5:37:50	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	復帰
2018/9/6	5:37:50	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	復帰
2018/9/6	5:37:50	重大事故報知	重大事故	復帰
2018/9/6	5:37:50	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	復帰
2018/9/6	5:37:50	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	復帰
2018/9/6	5:37:50	中給周辺装置	周波数変動	復帰
2018/9/6	5:38:00	南早来SS	LB391B	ON
2018/9/6	5:38:03	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:38:03	重大事故報知	重大事故	発生
2018/9/6	5:38:03	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:38:03	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	送信
2018/9/6	5:38:03	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	送信

2018/9/6	5:38:03	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	送信	
2018/9/6	5:38:03	中給周辺装置	周波数変動	配信	
2018/9/6	5:38:15	西野SS	187kV	緊急起動検出	187.36(0.04)
2018/9/6	5:38:15	西野SS	275kV	緊急起動検出	275.15(0.03)
2018/9/6	5:38:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出	186.03(0.04)
2018/9/6	5:38:30	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	274.02(0.03)
2018/9/6	5:38:33	泊PS	28CB	OFF	
2018/9/6	5:38:45	西当別SS	275kV	緊急起動検出	274.77(0.03)
2018/9/6	5:39:01	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:39:01	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:39:01	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:39:01	重大事故報知	重大事故	復帰	
2018/9/6	5:39:01	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	復帰	
2018/9/6	5:39:01	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	5:39:01	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	5:39:03	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	274.0kV(275.0kV)
2018/9/6	5:39:03	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	185.2kV(189.0kV)
2018/9/6	5:39:46	西当別SS	275kV	緊急起動検出	274.77(0.03)
2018/9/6	5:40:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:40:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:40:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:40:31	西当別SS	275kV	緊急起動検出	274.77(0.03)
2018/9/6	5:42:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:42:49	西野SS	201CB	ON	
2018/9/6	5:44:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:44:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:44:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:44:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:44:18	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	5:44:21	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	10MW
2018/9/6	5:45:11	北新得SS	201CB	ON	
2018/9/6	5:45:12	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	286.0kV(275.0kV)
2018/9/6	5:45:12	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	192.3kV(189.0kV)
2018/9/6	5:45:46	北新得SS	275kV	288.3	Vオーバー復帰
2018/9/6	5:46:01	北新得SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:46:32	北新得SS	11CB	ON	
2018/9/6	5:46:37	中給周辺装置	周波数変動	配信	
2018/9/6	5:46:43	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	5:46:46	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	317.94(-0.13)
2018/9/6	5:46:46	西野SS	187kV	緊急起動検出	211.61(-0.09)
2018/9/6	5:46:46	西野SS	275kV	緊急起動検出	312.69(-0.11)
2018/9/6	5:46:46	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	315.69(-0.14)
2018/9/6	5:46:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出	207.87(-0.08)
2018/9/6	5:46:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出	315.69(-0.13)
2018/9/6	5:46:46	北新得SS	275kV	緊急起動検出	317.19(-0.12)
2018/9/6	5:46:46	西野SS	連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:46:46	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:46:46	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:46:46	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:46:46	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:47:01	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:47:01	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:47:01	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:47:01	北新得SS	275kV	302.6	Vオーバー発生
2018/9/6	5:47:16	西野SS	連変総合	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:47:16	北新得SS	275kV	288.1	Vオーバー復帰
2018/9/6	5:47:31	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:48:13	新冠PS	2G 中給並解列制御	自動	
2018/9/6	5:48:14	北新得SS	12CB	ON	
2018/9/6	5:48:19	北新得SS	連変AB タップ極限	復帰	
2018/9/6	5:48:29	西名寄SS	171CB	ON	
2018/9/6	5:49:06	西名寄SS	4CB	ON	
2018/9/6	5:49:24	北新得SS	13CB	ON	
2018/9/6	5:50:28	北新得SS	LB91	ON	
2018/9/6	5:50:31	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	271.02(0.03)
2018/9/6	5:50:46	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	271.77(0.04)
2018/9/6	5:50:46	西当別SS	275kV	緊急起動検出	272.90(0.03)
2018/9/6	5:50:46	西野SS	187kV	緊急起動検出	185.32(0.05)
2018/9/6	5:50:46	西野SS	275kV	緊急起動検出	272.15(0.04)
2018/9/6	5:50:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出	183.19(0.06)
2018/9/6	5:50:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出	272.15(0.03)
2018/9/6	5:51:10	旭川嵐山SWS	105CB	ON	
2018/9/6	5:51:10	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	271.4kV(275.0kV)
2018/9/6	5:51:10	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	182.9kV(189.0kV)

2018/9/6	5:51:41	北新得SS	14CB	ON	
2018/9/6	5:52:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:52:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:52:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:52:01	北新得SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	5:52:16	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	270.65(0.04)
2018/9/6	5:52:16	西野SS	187kV	緊急起動検出	184.80(0.05)
2018/9/6	5:52:16	西野SS	275kV	緊急起動検出	271.02(0.04)
2018/9/6	5:52:39	南早来SS	LB391B	OFF	
2018/9/6	5:52:46	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:52:46	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:52:46	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:53:01	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:53:01	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:53:01	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	5:54:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:54:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:54:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:54:01	北新得SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	5:54:05	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	283.8kV(275.0kV)
2018/9/6	5:54:05	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	191.7kV(189.0kV)
2018/9/6	5:54:05	北新得SS	15CB	ON	
2018/9/6	5:55:19	北新得SS	16CB	ON	
2018/9/6	5:55:50	西旭川SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	5:56:12	新冠PS	2G 中給並解列制御	手動	
2018/9/6	5:56:57	新冠PS	2G 中給並解列制御	自動	
2018/9/6	5:59:05	北新得SS	105CB	ON	
2018/9/6	5:59:16	西当別SS	275kV	緊急起動検出	289.79(-0.03)
2018/9/6	5:59:16	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	285.66(-0.03)
2018/9/6	5:59:16	南早来SS	275kV	緊急起動検出	288.66(-0.03)
2018/9/6	5:59:16	共同火力PS	3G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:59:16	苫小牧PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	5:59:31	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	289.04(-0.03)
2018/9/6	5:59:55	新冠SWS	105CB	ON	
2018/9/6	5:59:56	共同火力PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.7kV(200.0kV)
2018/9/6	6:00:00	共同火力PS	3G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:00:00	苫小牧PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:00:17	共同火力PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:01:58	北新得SS	連変AB タップ極限	発生	
2018/9/6	6:02:01	北新得SS	連変AB タップ極限	復帰	
2018/9/6	6:03:01	北新得SS	LB95	ON	
2018/9/6	6:03:16	西野SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	6:03:16	南早来SS	187kV	緊急起動検出	187.45(0.03)
2018/9/6	6:03:58	[redacted]	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	6:03:58	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	186.9kV(189.0kV)
2018/9/6	6:04:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:04:01	北新得SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:05:49	下新冠PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/6	6:07:27	西名寄SS	4CB	OFF	
2018/9/6	6:07:36	西名寄SS	4CB	ON	
2018/9/6	6:07:40	雨竜PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/6	6:07:40	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	205.0kV(200.0kV)
2018/9/6	6:07:40	西旭川SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	205.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:07:40	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	203.9kV(200.0kV)
2018/9/6	6:07:45	西名寄SS	4CB	OFF	
2018/9/6	6:07:55	泊PS	201CB	ON	
2018/9/6	6:07:55	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:07:55	西旭川SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:07:55	西名寄SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:08:01	泊PS	1G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	6:08:01	泊PS	2G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	6:08:01	泊PS	3G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	6:08:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:08:31	泊PS	275kV	277.6	Vオーバー復帰
2018/9/6	6:10:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	6:10:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	6:10:45	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	6:12:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	6:12:01	北新得SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	6:12:58	[redacted]	1CB	ON	
2018/9/6	6:18:19	新冠PS	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/6	6:19:33	泊PS	28CB	ON	
2018/9/6	6:19:34	中給周辺装置	周波数変動	配信	
2018/9/6	6:19:34	南早来SS	343CB	OFF	

2018/9/6	6:19:34	南早来SS	346CB	OFF	
2018/9/6	6:19:34	北新得SS	13CB	OFF	
2018/9/6	6:19:34	北新得SS	16CB	OFF	
2018/9/6	6:19:35	重大事故報知	重大事故	発生	
2018/9/6	6:19:35	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	送信	
2018/9/6	6:19:35	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	送信	
2018/9/6	6:19:35	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	送信	
2018/9/6	6:19:35	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	送信	
2018/9/6	6:19:35	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	送信	
2018/9/6	6:19:46	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	305.56(-0.09)
2018/9/6	6:19:46	西当別SS	275kV	緊急起動検出	299.17(-0.06)
2018/9/6	6:19:46	西野SS	187kV	緊急起動検出	215.18(-0.11)
2018/9/6	6:19:46	西野SS	275kV	緊急起動検出	315.32(-0.12)
2018/9/6	6:19:46	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	323.20(-0.16)
2018/9/6	6:19:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出	212.40(-0.10)
2018/9/6	6:19:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出	307.81(-0.10)
2018/9/6	6:19:46	泊PS	275kV	緊急起動検出	322.18(-0.14)
2018/9/6	6:19:46	共同火力PS	3G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	苫小牧PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	泊PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	泊PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:19:46	泊PS	3G	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:20:01	北新得SS	275kV	緊急起動検出	325.45(-0.15)
2018/9/6	6:20:01	西当別SS	187kV V異常	V=297.5	TAP= 0
2018/9/6	6:20:01	西当別SS	連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:20:01	西野SS	187kV V異常	V=314.6	TAP= 7
2018/9/6	6:20:01	西野SS	連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	6:20:01	南早来SS	187kV V異常	V=312.7	TAP= 8
2018/9/6	6:20:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:01	北新得SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	6:20:16	西双葉SWS	275kV	329.6	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	西野SS	187kV	227.6	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	西野SS	275kV	332.8	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	苫東厚真PS	275kV	328.1	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	南早来SS	187kV	224.7	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	南早来SS	275kV	328.8	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	泊PS	275kV	336.7	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:16	北新得SS	275kV	326	Vオーバー発生
2018/9/6	6:20:17	岩清水SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	217.5kV(199.0kV)
2018/9/6	6:20:17	共同火力PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	222.3kV(200.0kV)
2018/9/6	6:20:17	高見PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	216.7kV(203.0kV)
2018/9/6	6:20:17	春別PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	204.7kV(203.0kV)
2018/9/6	6:20:17	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	221.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:20:17	北新得SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	220.0kV(200.0kV)
2018/9/6	6:20:17	西当別SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	314.2kV(296.0kV)
2018/9/6	6:20:17	西野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	230.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:20:17	西野SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	337.8kV(296.0kV)
2018/9/6	6:20:17	西双葉SWS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	331.8kV(290.0kV)
2018/9/6	6:20:17	西双葉SWS	275kV母線電圧上限	第2段逸脱発生	331.8kV(300.0kV)
2018/9/6	6:20:17	苫東厚真PS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	331.1kV(290.0kV)
2018/9/6	6:20:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	225.7kV(189.0kV)
2018/9/6	6:20:17	南早来SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	225.7kV(197.0kV)
2018/9/6	6:20:17	南早来SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	331.1kV(290.0kV)
2018/9/6	6:20:17	北新得SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	326.2kV(290.0kV)
2018/9/6	6:20:31	西当別SS	275kV	314.4	Vオーバー発生
2018/9/6	6:21:06	東の沢PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/6	6:21:19	北新得SS	14CB	OFF	
2018/9/6	6:21:19	北新得SS	15CB	OFF	
2018/9/6	6:21:20	春別PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	200.4kV(203.0kV)
2018/9/6	6:21:23	南早来SS	211CB	OFF	
2018/9/6	6:21:23	北新得SS	201CB	OFF	
2018/9/6	6:21:24	北新得SS	LB95	OFF	
2018/9/6	6:21:40	西野SS	205CB	OFF	

2018/9/6	6:21:41	西双葉SWS	205CB	OFF	
2018/9/6	6:21:46	高見PS	1G 中給並解列制御	手動	
2018/9/6	6:21:46	高見PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/6	6:21:47	春別PS	1CB	OFF	
2018/9/6	6:21:47	西当別SS	93CB	ON	
2018/9/6	6:21:50	南早来SS	LB391A	OFF	
2018/9/6	6:21:50	南早来SS	LB393A	OFF	
2018/9/6	6:21:50	南早来SS	LB393B	OFF	
2018/9/6	6:21:50	北新得SS	LB91	OFF	
2018/9/6	6:21:51	岩清水SWS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:21:51	共同火力PS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:21:51	高見PS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	116.9kV(183.0kV)
2018/9/6	6:21:51	高見PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	116.9kV(203.0kV)
2018/9/6	6:21:51	春別PS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:21:51	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:21:51	苫東厚真PS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	183.9kV(260.0kV)
2018/9/6	6:21:51	苫東厚真PS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	183.9kV(290.0kV)
2018/9/6	6:21:53	西当別SS	93CB	OFF	
2018/9/6	6:22:01	共同火力PS	3G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	共同火力PS	3G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	西当別SS	187kV V異常	V=157.7	TAP= 0
2018/9/6	6:22:01	西当別SS	連変総合	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	西野SS	187kV V異常	V=172.3	TAP= 7
2018/9/6	6:22:01	西野SS	連変総合	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	苫小牧PS	1G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	苫小牧PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	苫東厚真PS	1G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	苫東厚真PS	2G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	苫東厚真PS	4G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	南早来SS	187kV V異常	V=168.7	TAP= 8
2018/9/6	6:22:01	南早来SS	275kV連変総合	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	泊PS	1G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	泊PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	泊PS	2G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	泊PS	2G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:22:01	泊PS	3G	監視TM下限	発生
2018/9/6	6:22:01	泊PS	3G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	6:23:48	雨竜PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	6:23:49	高見PS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	新冠SWS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	西双葉SWS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	西当別SS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	西野SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	西野SS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	苫東厚真PS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	南早来SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	南早来SS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	泊PS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	北新得SS	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:23:49	北新得SS	275kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	6:25:28	泊PS	201CB	OFF	
2018/9/6	6:25:33	新冠SWS	105CB	OFF	
2018/9/6	6:25:43	新冠SWS	107CB	OFF	
2018/9/6	6:26:02	岩清水SWS	101CB	OFF	
2018/9/6	6:26:13	岩清水SWS	102CB	OFF	
2018/9/6	6:26:23	西当別SS	203CB	OFF	
2018/9/6	6:26:27	岩清水SWS	104CB	OFF	
2018/9/6	6:26:38	岩清水SWS	105CB	OFF	
2018/9/6	6:26:38	高見PS	101CB	OFF	
2018/9/6	6:26:38	高見PS	102CB	OFF	
2018/9/6	6:26:38	春別PS	101CB	OFF	
2018/9/6	6:26:54	西当別SS	201CB	OFF	
2018/9/6	6:27:12	春別PS	102CB	OFF	
2018/9/6	6:27:18	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	6:27:21	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	21MW
2018/9/6	6:27:25	西当別SS	91CB	OFF	
2018/9/6	6:27:33	西野SS	201CB	OFF	
2018/9/6	6:27:43	南早来SS	201CB	OFF	
2018/9/6	6:27:54	南早来SS	203CB	OFF	
2018/9/6	6:28:04	南早来SS	207CB	OFF	
2018/9/6	6:28:16	南早来SS	341CB	OFF	

2018/9/6	6:28:19	西野SS	203CB	OFF	
2018/9/6	6:28:22	南早来SS	連変AB タップ極限	発生	
2018/9/6	6:28:28	西当別SS	11CB	OFF	
2018/9/6	6:28:28	南早来SS	342CB	OFF	
2018/9/6	6:28:40	南早来SS	344CB	OFF	
2018/9/6	6:28:48	西当別SS	14CB	OFF	
2018/9/6	6:28:53	南早来SS	345CB	OFF	
2018/9/6	6:29:02	[redacted]	1CB	ON	
2018/9/6	6:29:04	南早来SS	103CB	OFF	
2018/9/6	6:29:21	南早来SS	107CB	OFF	
2018/9/6	6:29:31	西野SS	15CB	OFF	
2018/9/6	6:29:40	西野SS	連変ABC タップ極限	発生	
2018/9/6	6:29:44	西野SS	14CB	OFF	
2018/9/6	6:30:09	西野SS	12CB	OFF	
2018/9/6	6:30:21	西野SS	11CB	OFF	
2018/9/6	6:30:28	新冠PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	6:31:30	西双葉SWS	203CB	OFF	
2018/9/6	6:31:36	静内PS	101CB	OFF	
2018/9/6	6:31:39	共同火力PS	105CB	OFF	
2018/9/6	6:32:12	新冠SWS	101CB	ON	
2018/9/6	6:33:25	新冠SWS	102CB	ON	
2018/9/6	6:33:55	西名寄SS	11CB+12CB	OFF	
2018/9/6	6:34:30	苫東厚真PS	201CB	OFF	
2018/9/6	6:35:37	西名寄SS	171CB	OFF	
2018/9/6	6:36:03	西名寄SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	6:37:02	旭川嵐山SWS	105CB	OFF	
2018/9/6	6:37:18	新冠PS	2CB(2G)	運転	
2018/9/6	6:37:49	西名寄SS	171CB	ON	
2018/9/6	6:38:00	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	203.4kV(200.0kV)
2018/9/6	6:38:00	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	202.9kV(200.0kV)
2018/9/6	6:38:22	新冠SWS	107CB	ON	
2018/9/6	6:38:22	西名寄SS	4CB	ON	
2018/9/6	6:38:27	岩清水SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	180.5kV(183.0kV)
2018/9/6	6:39:49	西旭川SS	11CB+12CB	OFF	
2018/9/6	6:39:50	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	191.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:39:50	岩清水SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	193.0kV(183.0kV)
2018/9/6	6:39:50	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	190.2kV(200.0kV)
2018/9/6	6:40:16	旭川嵐山SWS	105CB	ON	
2018/9/6	6:40:38	岩清水SWS	104CB	ON	
2018/9/6	6:41:00	西旭川SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	6:41:18	北新得SS	12CB	OFF	
2018/9/6	6:41:25	北新得SS	連変AB タップ極限	発生	
2018/9/6	6:41:37	北新得SS	11CB	OFF	
2018/9/6	6:42:04	重大事故報知	旭川 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	6:42:04	重大事故報知	釧路 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	6:42:04	重大事故報知	札幌 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	6:42:04	重大事故報知	重大事故	復帰	
2018/9/6	6:42:04	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力増加指	復帰	
2018/9/6	6:42:04	重大事故報知	函館 Ge 出力増加指令	復帰	
2018/9/6	6:42:04	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	6:43:09	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	6:43:12	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	34MW
2018/9/6	6:44:28	中給周辺装置	周波数変動	配信	
2018/9/6	6:44:31	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	6:44:51	北新得SS	105CB	OFF	
2018/9/6	6:46:18	岩清水SWS	102CB	ON	
2018/9/6	6:46:53	南早来SS	107CB	ON	
2018/9/6	6:47:31	南早来SS	187kV	195.1	Vオーバー復帰
2018/9/6	6:48:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	6:48:34	西旭川SS	11CB+12CB	OFF	
2018/9/6	6:50:05	西旭川SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	6:51:14	南早来SS	342CB	ON	
2018/9/6	6:51:52	南早来SS	341CB	ON	
2018/9/6	6:51:58	南早来SS	連変AB タップ極限	復帰	
2018/9/6	6:52:28	南早来SS	344CB	ON	
2018/9/6	6:52:28	南早来SS	275kV	緊急起動検出	288.66(-0.03)
2018/9/6	6:52:31	南早来SS	275kV	288.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	6:52:31	南早来SS	275kV連変総合	監視TM下限	復帰
2018/9/6	6:53:01	南早来SS	187kV	緊急起動検出	201.91(-0.04)
2018/9/6	6:53:56	南早来SS	345CB	ON	
2018/9/6	6:54:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	6:54:34	南早来SS	346CB	ON	
2018/9/6	6:54:43	南早来SS	346CB	OFF	
2018/9/6	6:55:00	南早来SS	345CB	OFF	

2018/9/6	6:55:12	南早来SS	344CB	OFF	
2018/9/6	6:55:44	南早来SS	343CB	ON	
2018/9/6	6:59:31	南早来SS	103CB	ON	
2018/9/6	6:59:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出	289.41(-0.03)
2018/9/6	7:00:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	7:00:27	共同火力PS	105CB	ON	
2018/9/6	7:00:45	共同火力PS	3G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	7:00:45	苫小牧PS	1G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	7:01:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出	289.41(-0.03)
2018/9/6	7:02:16	時差装置	時差進み補正	終了	
2018/9/6	7:02:45	共同火力PS	101CB	ON	
2018/9/6	7:03:02	時差装置	時差遅れ補正	開始	
2018/9/6	7:04:09	苫小牧SS	107CB	ON	
2018/9/6	7:04:10	南早来SS	275kV母線電圧上限	第１段逸脱発生	291.7kV(290.0kV)
2018/9/6	7:05:16	南早来SS	LB391A	ON	
2018/9/6	7:05:30	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	7:05:46	苫小牧SS	103CB	ON	
2018/9/6	7:05:46	南早来SS	187kV母線電圧下限	第１段逸脱発生	188.6kV(189.0kV)
2018/9/6	7:05:46	南早来SS	275kV母線電圧上限	第１段逸脱復帰	279.7kV(290.0kV)
2018/9/6	7:06:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:06:13	室蘭SS	101CB	ON	
2018/9/6	7:06:13	南早来SS	187kV母線電圧下限	第１段逸脱復帰	190.9kV(189.0kV)
2018/9/6	7:09:22	高見PS	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/6	7:10:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第１段逸脱発生	188.9kV(189.0kV)
2018/9/6	7:10:31	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	7:10:38	室蘭SS	21CB+22CB	ON	
2018/9/6	7:11:45	[redacted]	表示渋滞　－A		発生
2018/9/6	7:11:45		表示渋滞　－B		発生
2018/9/6	7:11:46		表示回線断－A		発生
2018/9/6	7:11:47		表示渋滞	発生	
2018/9/6	7:11:47		表示回線断－B		発生
2018/9/6	7:11:48	豊平峡PS	1G発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:11:49	[redacted]	表示回線断	発生	
2018/9/6	7:11:51		発電電力 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:12:05		表示回線断－A		復帰
2018/9/6	7:12:06		表示回線断－B		復帰
2018/9/6	7:12:06		表示回線断	復帰	
2018/9/6	7:12:06		表示渋滞　－A		復帰
2018/9/6	7:12:07		表示渋滞　－B		復帰
2018/9/6	7:12:10		表示渋滞	復帰	
2018/9/6	7:12:12	豊平峡PS	1G発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	7:12:15	[redacted]	発電電力 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	7:12:35	南早来SS	203CB	ON	
2018/9/6	7:13:31	苫東厚真PS	201CB	ON	
2018/9/6	7:13:31	南早来SS	187kV母線電圧下限	第１段逸脱復帰	190.0kV(189.0kV)
2018/9/6	7:13:46	苫東厚真PS	1G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	7:13:46	苫東厚真PS	2G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	7:13:46	苫東厚真PS	4G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	7:14:01	苫東厚真PS	275kV	276.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	7:14:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:16:00	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.02(0.03)
2018/9/6	7:19:33	[redacted]	S　発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:19:36	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	14MW
2018/9/6	7:20:12	[redacted]	S　発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	7:20:15	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	14MW
2018/9/6	7:20:15	南早来SS	201CB	ON	
2018/9/6	7:20:21	共同火力PS	187kV母線電圧上限	第１段逸脱発生	201.6kV(200.0kV)
2018/9/6	7:20:31	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	288.29(-0.04)
2018/9/6	7:20:31	南早来SS	275kV	緊急起動検出	291.29(-0.04)
2018/9/6	7:20:31	共同火力PS	3G	監視TM上限	発生
2018/9/6	7:20:31	苫小牧PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	7:21:01	室蘭SS	LB91A	ON	
2018/9/6	7:21:16	共同火力PS	3G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	7:21:16	苫小牧PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	7:22:13	岩清水SWS	105CB	ON	
2018/9/6	7:22:13	共同火力PS	187kV母線電圧上限	第１段逸脱復帰	192.8kV(200.0kV)
2018/9/6	7:22:34	南早来SS	207CB	ON	
2018/9/6	7:22:45	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	289.04(-0.04)
2018/9/6	7:22:45	南早来SS	275kV	緊急起動検出	292.04(-0.04)
2018/9/6	7:23:19	春別PS	101CB	ON	
2018/9/6	7:23:20	南早来SS	275kV母線電圧上限	第１段逸脱発生	292.0kV(290.0kV)
2018/9/6	7:24:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	7:24:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	7:24:17	室蘭SS	LB91B	ON	

2018/9/6	7:24:42	春別PS	102CB	ON	
2018/9/6	7:24:42	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	182.9kV(184.0kV)
2018/9/6	7:24:42	南早来SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	282.3kV(290.0kV)
2018/9/6	7:25:38	静内PS	101CB	ON	
2018/9/6	7:26:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:26:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:34:15	西当別SS	203CB	ON	
2018/9/6	7:34:46	西当別SS	275kV	283.2	Vオーバー復帰
2018/9/6	7:36:00	西当別SS	14CB	ON	
2018/9/6	7:36:00	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:36:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出	187.73(0.03)
2018/9/6	7:37:39	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:37:42	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	85MW
2018/9/6	7:37:54	岩清水SWS	101CB	ON	
2018/9/6	7:39:51	西当別SS	11CB	ON	
2018/9/6	7:40:01	西当別SS	275kV	緊急起動検出	274.02(0.03)
2018/9/6	7:40:01	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.30(0.03)
2018/9/6	7:40:58	西双葉SWS	203CB	ON	
2018/9/6	7:41:30	西双葉SWS	275kV	281.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	7:41:32	豊平峡PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	7:42:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:42:51	[redacted]	S 発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:42:54	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	20MW
2018/9/6	7:43:02	西双葉SWS	206CB	ON	
2018/9/6	7:43:15	西当別SS	275kV	緊急起動検出	289.41(-0.03)
2018/9/6	7:43:15	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	285.66(-0.03)
2018/9/6	7:43:15	南早来SS	275kV	緊急起動検出	288.66(-0.03)
2018/9/6	7:43:21	[redacted]	S 発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	7:43:24	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	20MW
2018/9/6	7:43:53	西当別SS	91CB	ON	
2018/9/6	7:44:16	南早来SS	187kV	緊急起動検出	186.03(0.04)
2018/9/6	7:44:33	西野SS	206CB	ON	
2018/9/6	7:44:34	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	184.3kV(185.0kV)
2018/9/6	7:44:34	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	186.0kV(189.0kV)
2018/9/6	7:45:01	西野SS	275kV	276.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	7:46:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:46:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	7:46:55	西野SS	11CB	ON	
2018/9/6	7:47:00	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	264.64(0.05)
2018/9/6	7:47:15	西野SS	275kV	緊急起動検出	275.90(0.03)
2018/9/6	7:47:21	西野SS	12CB	ON	
2018/9/6	7:48:01	西野SS	187kV	188.4	Vオーバー復帰
2018/9/6	7:48:01	西野SS	連変総合	監視TM下限	復帰
2018/9/6	7:48:20	大野SS	97CB	OFF	
2018/9/6	7:49:18	西野SS	14CB	ON	
2018/9/6	7:49:31	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	264.26(0.06)
2018/9/6	7:49:31	西野SS	275kV	緊急起動検出	266.89(0.06)
2018/9/6	7:49:31	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	269.14(0.03)
2018/9/6	7:49:31	南早来SS	275kV	緊急起動検出	266.52(0.05)
2018/9/6	7:49:34	静内PS	2CB(2G)	運転	
2018/9/6	7:49:35	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	267.6kV(275.0kV)
2018/9/6	7:49:35	西当別SS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	265.0kV(266.8kV)
2018/9/6	7:49:40	西野SS	15CB	ON	
2018/9/6	7:49:41	西当別SS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	268.8kV(266.8kV)
2018/9/6	7:49:58	西野SS	連変ABC タップ極限	復帰	
2018/9/6	7:50:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	7:50:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	7:50:17	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	275.9kV(275.0kV)
2018/9/6	7:52:00	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:52:00	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:52:55	西当別SS	201CB	ON	
2018/9/6	7:53:03	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	7:53:06	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	85MW
2018/9/6	7:53:29	西野SS	203CB	ON	
2018/9/6	7:53:30	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	187.4kV(185.0kV)
2018/9/6	7:54:00	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:54:00	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	7:54:03	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:54:06	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	85MW
2018/9/6	7:55:33	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	7:56:05	新冠SWS	103CB	ON	
2018/9/6	7:56:15	西野SS	187kV	緊急起動検出	188.63(0.03)
2018/9/6	7:56:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	7:56:36	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW

2018/9/6	7:57:16	西野SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	7:58:25	泊PS	28CB	OFF	
2018/9/6	7:58:30	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	7:58:33	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	85MW
2018/9/6	7:59:32	高見PS	101CB	ON	
2018/9/6	8:19:15	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	262.76(0.06)
2018/9/6	8:19:28	中給周辺装置	周波数変動	配信	
2018/9/6	8:19:30	西野SS	187kV	緊急起動検出	188.38(0.03)
2018/9/6	8:19:30	南早来SS	187kV	緊急起動検出	187.17(0.03)
2018/9/6	8:19:31	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	8:19:53	南早来SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	8:27:51	旭川系	風力受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	釧路系	風力受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	札幌系	風力受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	苫小牧系	風力受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	函館系	風力受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	旭川系	PV受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	釧路系	PV受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	札幌系	PV受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	苫小牧系	PV受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:27:51	函館系	PV受電(高低圧) P	オフライン設定	
2018/9/6	8:29:29	宇円別SS	7CB	ON	
2018/9/6	8:30:17	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	186.9kV(188.0kV)
2018/9/6	8:31:18	宇円別SS	7CB	OFF	
2018/9/6	8:37:17	西野SS	201CB	ON	
2018/9/6	8:37:30	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	290.17(-0.03)
2018/9/6	8:37:30	西当別SS	275kV	緊急起動検出	291.29(-0.03)
2018/9/6	8:37:30	西野SS	275kV	緊急起動検出	290.92(-0.03)
2018/9/6	8:37:30	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	287.54(-0.03)
2018/9/6	8:37:30	南早来SS	275kV	緊急起動検出	290.54(-0.03)
2018/9/6	8:38:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	8:38:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	8:38:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	8:39:28	西当別SS	93CB	ON	
2018/9/6	8:39:45	西野SS	187kV	緊急起動検出	188.38(0.03)
2018/9/6	8:39:45	南早来SS	187kV	緊急起動検出	187.45(0.03)
2018/9/6	8:40:00	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	8:40:00	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	8:40:00	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	8:41:46	雨竜PS	2CB(2G)	運転	
2018/9/6	8:42:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	8:48:26	北本情報	総需要判定	ﾅｲﾄ	
2018/9/6	8:52:28	泊PS	201CB	ON	
2018/9/6	8:52:45	泊PS	1G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	8:52:45	泊PS	2G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	8:52:45	泊PS	3G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	8:53:15	泊PS	275kV	278.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	8:54:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	8:55:41	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/6	8:55:45	[redacted]	52CB	OFF	
2018/9/6	8:56:42	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	8:56:45	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	4MW
2018/9/6	9:00:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:01:30	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.30(0.03)
2018/9/6	9:12:51	雨竜PS	3CB(3G)	運転	
2018/9/6	9:13:29	西旭川SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.1kV(200.0kV)
2018/9/6	9:14:39	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/6	9:18:27	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	9:18:30	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	4MW
2018/9/6	9:20:05	泊PS	203CB	ON	
2018/9/6	9:20:15	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	326.95(-0.16)
2018/9/6	9:20:15	西野SS	187kV	緊急起動検出	219.26(-0.14)
2018/9/6	9:20:15	西野SS	275kV	緊急起動検出	322.82(-0.14)
2018/9/6	9:20:15	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	310.06(-0.12)
2018/9/6	9:20:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出	210.70(-0.09)
2018/9/6	9:20:15	泊PS	275kV	緊急起動検出	323.68(-0.14)
2018/9/6	9:20:15	西野SS	連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:15	苫東厚真PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:15	苫東厚真PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:15	苫東厚真PS	4G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:15	泊PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:15	泊PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:15	泊PS	3G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:20:17	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	202.2kV(188.0kV)

2018/9/6	9:20:17	室蘭SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 202.2kV(199.0kV)
2018/9/6	9:20:17	西双葉SWS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 327.0kV(290.0kV)
2018/9/6	9:20:17	西双葉SWS	275kV母線電圧上限	第2段逸脱発生 327.0kV(300.0kV)
2018/9/6	9:20:17	西野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 219.0kV(200.0kV)
2018/9/6	9:20:17	西野SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 321.7kV(296.0kV)
2018/9/6	9:20:17	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰 207.9kV(188.0kV)
2018/9/6	9:20:17	苫小牧SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 207.9kV(200.0kV)
2018/9/6	9:20:17	苫東厚真PS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 301.8kV(290.0kV)
2018/9/6	9:20:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰 210.7kV(190.0kV)
2018/9/6	9:20:17	南早来SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 210.7kV(199.0kV)
2018/9/6	9:20:17	南早来SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 323.2kV(292.0kV)
2018/9/6	9:20:30	西当別SS	275kV	緊急起動検出 290.54(-0.03)
2018/9/6	9:20:30	南早来SS	275kV	緊急起動検出 319.44(-0.14)
2018/9/6	9:20:30	共同火力PS	3G	監視TM上限 発生
2018/9/6	9:20:30	苫小牧PS	1G	監視TM上限 発生
2018/9/6	9:20:30	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限 発生
2018/9/6	9:20:46	西双葉SWS	275kV	311 Vオーバー発生
2018/9/6	9:20:46	西野SS	187kV	219.3 Vオーバー発生
2018/9/6	9:20:46	西野SS	275kV	320.6 Vオーバー発生
2018/9/6	9:20:46	苫東厚真PS	275kV	314.2 Vオーバー発生
2018/9/6	9:20:46	南早来SS	187kV	207.7 Vオーバー発生
2018/9/6	9:20:46	泊PS	275kV	325.6 Vオーバー発生
2018/9/6	9:21:01	西当別SS	275kV	緊急起動検出 289.41(-0.03)
2018/9/6	9:21:01	南早来SS	275kV	321.7 Vオーバー発生
2018/9/6	9:21:09	西野SS	91CB	ON
2018/9/6	9:21:13	中給周辺装置	周波数変動	配信
2018/9/6	9:21:16	中給周辺装置	周波数変動	復帰
2018/9/6	9:21:16	共同火力PS	3G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	苫小牧PS	1G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	苫東厚真PS	1G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	苫東厚真PS	2G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	苫東厚真PS	4G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	泊PS	1G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	泊PS	2G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:16	泊PS	3G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:17	南早来SS	LB391B	ON
2018/9/6	9:21:19	中給周辺装置	周波数変動	配信
2018/9/6	9:21:20	重大事故報知	重大事故	発生
2018/9/6	9:21:20	重大事故報知	旭川 Ge 出力減少指令	送信
2018/9/6	9:21:20	重大事故報知	釧路 Ge 出力減少指令	送信
2018/9/6	9:21:20	重大事故報知	札幌 Ge 出力減少指令	送信
2018/9/6	9:21:20	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力減少指	送信
2018/9/6	9:21:20	重大事故報知	函館 Ge 出力減少指令	送信
2018/9/6	9:21:31	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出 267.64(0.04)
2018/9/6	9:21:31	泊PS	275kV	緊急起動検出 272.50(0.04)
2018/9/6	9:21:31	西双葉SWS	275kV	299.7 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:31	西野SS	187kV	203.4 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:31	西野SS	275kV	297.9 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:31	苫東厚真PS	275kV	293.2 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:31	南早来SS	187kV	196.4 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:31	南早来SS	275kV	296.4 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:31	泊PS	275kV	283.6 Vオーバー復帰
2018/9/6	9:21:46	西野SS	連変総合	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:21:46	南早来SS	275kV連変総合	監視TM上限 復帰
2018/9/6	9:22:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:22:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	9:23:27	西双葉SWS	207CB	ON
2018/9/6	9:23:28	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 200.1kV(200.0kV)
2018/9/6	9:23:28	岩清水SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生 186.8kV(188.0kV)
2018/9/6	9:23:28	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生 174.7kV(188.0kV)
2018/9/6	9:23:28	室蘭SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 174.7kV(199.0kV)
2018/9/6	9:23:28	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱発生 269.1kV(275.0kV)
2018/9/6	9:23:28	西双葉SWS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 269.1kV(290.0kV)
2018/9/6	9:23:28	西双葉SWS	275kV母線電圧上限	第2段逸脱復帰 269.1kV(300.0kV)
2018/9/6	9:23:28	西野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 182.8kV(200.0kV)
2018/9/6	9:23:28	西野SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 269.1kV(296.0kV)
2018/9/6	9:23:28	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生 178.9kV(188.0kV)
2018/9/6	9:23:28	苫小牧SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 178.9kV(200.0kV)

2018/9/6	9:23:28	苫東厚真PS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	267.3kV(290.0kV)
2018/9/6	9:23:28	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	181.8kV(190.0kV)
2018/9/6	9:23:28	南早来SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	181.8kV(199.0kV)
2018/9/6	9:23:28	南早来SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	269.9kV(292.0kV)
2018/9/6	9:25:17	共同火力PS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	184.9kV(185.0kV)
2018/9/6	9:25:21	京極PS	201CB	ON	
2018/9/6	9:25:31	泊PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:25:31	泊PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:25:31	泊PS	3G	監視TM上限	発生
2018/9/6	9:25:46	西当別SS	275kV	緊急起動検出	274.02(0.03)
2018/9/6	9:25:46	京極PS	275kV	284.5	Vオーバー復帰
2018/9/6	9:25:46	泊PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	9:25:46	泊PS	2G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	9:25:46	泊PS	3G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	9:26:01	京極PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:26:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:26:01	苫東厚真PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:26:01	南早来SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:28:00	京極PS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	9:28:00	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	9:29:19	南早来SS	LB391A	OFF	
2018/9/6	9:30:01	京極PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:01	西双葉SWS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	9:30:17	岩清水SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	190.7kV(188.0kV)
2018/9/6	9:30:17	共同火力PS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	194.2kV(185.0kV)
2018/9/6	9:30:17	西双葉SWS	275kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	283.0kV(275.0kV)
2018/9/6	9:35:08	北本情報	総需要判定	ﾋﾟｰｸ	
2018/9/6	9:36:07	[redacted]	O-2CB	ON	
2018/9/6	9:38:56	[redacted]	O-4CB	ON	
2018/9/6	9:41:04	北本情報	総需要判定	ﾅｲﾄ	
2018/9/6	9:56:10	重大事故報知	旭川 Ge 出力減少指令	復帰	
2018/9/6	9:56:10	重大事故報知	釧路 Ge 出力減少指令	復帰	
2018/9/6	9:56:10	重大事故報知	札幌 Ge 出力減少指令	復帰	
2018/9/6	9:56:10	重大事故報知	重大事故	復帰	
2018/9/6	9:56:10	重大事故報知	苫小牧 Ge 出力減少指	復帰	
2018/9/6	9:56:10	重大事故報知	函館 Ge 出力減少指令	復帰	
2018/9/6	9:56:10	中給周辺装置	周波数変動	復帰	
2018/9/6	9:56:56	苫小牧SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	10:13:07	西当別SS	15CB	ON	
2018/9/6	10:13:46	西当別SS	187kV	190.2	Vオーバー復帰
2018/9/6	10:13:46	西当別SS	連変総合	監視TM下限	復帰
2018/9/6	10:14:01	西当別SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	10:16:55	西当別SS	12CB	ON	
2018/9/6	10:17:04	西当別SS	連変ABC タップ極限	復帰	
2018/9/6	10:20:07	西当別SS	107CB	ON	
2018/9/6	10:21:31	北江別SS	101CB	ON	
2018/9/6	10:22:21	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/6	10:28:13	[redacted]	O-4CB	ON	
2018/9/6	10:29:35	[redacted]	O-2CB	ON	
2018/9/6	10:29:35	北江別SS	107CB	ON	
2018/9/6	10:30:17	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	189.4kV(188.0kV)
2018/9/6	10:30:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	191.7kV(190.0kV)
2018/9/6	10:37:13	奈井江PS	105CB	ON	
2018/9/6	10:37:14	奈井江PS	1G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	10:37:14	奈井江PS	2G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	10:37:31	奈井江PS	187kV	196.2	Vオーバー復帰
2018/9/6	10:38:01	奈井江PS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	10:44:15	西当別SS	187kV	緊急起動検出	188.89(0.03)
2018/9/6	10:44:15	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	10:45:17	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	186.3kV(188.0kV)
2018/9/6	10:45:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	188.6kV(190.0kV)
2018/9/6	10:49:13	奈井江PS	101CB	ON	
2018/9/6	10:54:19	西滝川SS	101CB	ON	
2018/9/6	11:06:36	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	11:06:39	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	5MW
2018/9/6	11:10:17	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.1kV(200.0kV)
2018/9/6	11:11:57	北江別SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	11:16:07	室蘭SS	103CB	ON	
2018/9/6	11:17:10	西室蘭SWS	103CB	ON	

2018/9/6	11:17:16	[redacted]	表示回線断－A		発生
2018/9/6	11:17:16		表示回線断－B		発生
2018/9/6	11:17:16		表示渋滞　－A		発生
2018/9/6	11:17:16		表示渋滞　－B		発生
2018/9/6	11:17:18		表示回線断	発生	
2018/9/6	11:17:18		表示渋滞	発生	
2018/9/6	11:17:21	苫小牧系	[redacted]	異常発生	0MW
2018/9/6	11:17:46	西室蘭SWS	187kV	184.2	Vオーバー復帰
2018/9/6	11:20:17	西室蘭SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	184.5kV(186.0kV)
2018/9/6	11:20:46	西室蘭SWS	101CB	ON	
2018/9/6	11:23:57	[redacted]	O-1CB	ON	
2018/9/6	11:23:57	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	190.3kV(188.0kV)
2018/9/6	11:23:57	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	192.8kV(190.0kV)
2018/9/6	11:24:32	[redacted]	O-3CB	ON	
2018/9/6	11:24:45	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	11:26:03	伊達PS	101CB	ON	
2018/9/6	11:26:16	伊達PS	1G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	11:26:16	伊達PS	2G	監視TM下限	復帰
2018/9/6	11:32:05	[redacted]	O-1CB	ON	
2018/9/6	11:32:38		O-3CB	ON	
2018/9/6	11:32:38		187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	203.0kV(200.0kV)
2018/9/6	11:32:38		187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	201.2kV(200.0kV)
2018/9/6	11:36:25		O-7CB	ON	
2018/9/6	11:36:26	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	187.4kV(188.0kV)
2018/9/6	11:36:26	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	189.7kV(190.0kV)
2018/9/6	11:36:50	西滝川SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	11:40:01	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	11:40:52	西滝川SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	12:23:31	奈井江PS	187kV	緊急起動検出	186.67(0.04)
2018/9/6	12:37:01	西当別SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	12:40:01	西当別SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	12:42:05	北江別SS	103CB	ON	
2018/9/6	12:42:21	室蘭SS	LB91A	OFF	
2018/9/6	12:42:30	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	284.91(-0.03)
2018/9/6	12:42:56	南札幌SS	103CB	ON	
2018/9/6	12:42:57	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	192.6kV(188.0kV)
2018/9/6	12:42:57	西室蘭SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	192.7kV(186.0kV)
2018/9/6	12:42:57	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	193.4kV(188.0kV)
2018/9/6	12:42:57	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	194.0kV(190.0kV)
2018/9/6	12:43:30	南早来SS	275kV	緊急起動検出	288.66(-0.03)
2018/9/6	12:44:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	12:46:01	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	284.91(-0.03)
2018/9/6	12:47:03	高見PS	1G 中給並解列制御	手動	
2018/9/6	12:48:30	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	284.91(-0.03)
2018/9/6	12:52:17	高見PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	12:58:01	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	284.91(-0.03)
2018/9/6	12:58:46	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	289.04(-0.03)
2018/9/6	12:58:46	南早来SS	275kV	緊急起動検出	288.66(-0.03)
2018/9/6	13:01:30	南札幌SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	13:01:45	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	289.04(-0.03)
2018/9/6	13:01:45	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	286.04(-0.03)
2018/9/6	13:01:45	南早来SS	275kV	緊急起動検出	289.04(-0.03)
2018/9/6	13:03:54	豊平峡PS	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/6	13:10:14	西当別SS	103CB	ON	
2018/9/6	13:10:36	釧路系	[redacted]	異常発生	0MW
2018/9/6	13:10:42	釧路系		異常復帰	0MW
2018/9/6	13:11:15	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	284.91(-0.03)
2018/9/6	13:13:02	西野SS	LB97A	ON	
2018/9/6	13:13:08	西野SS	LB97A	OFF	
2018/9/6	13:13:27	西野SS	LB97A	ON	
2018/9/6	13:13:33	西野SS	LB97A	OFF	
2018/9/6	13:16:08	苗穂SS	101CB	ON	
2018/9/6	13:17:46	西当別SS	187kV	緊急起動検出	188.89(0.03)
2018/9/6	13:17:46	西野SS	187kV	緊急起動検出	188.38(0.03)
2018/9/6	13:18:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	13:18:48	[redacted]	発電 P	異常発生	17MW
2018/9/6	13:18:51	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	17MW
2018/9/6	13:22:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	13:25:06	南札幌SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	13:25:45	南札幌SS	11CB+12CB	OFF	
2018/9/6	13:30:48	函館系	発電電力 P	異常発生	0MW
2018/9/6	13:31:01	奈井江PS	187kV	緊急起動検出	188.37(0.03)
2018/9/6	13:35:17	砂川PS	25CB(3G)	運転	
2018/9/6	13:36:21	苗穂SS	11CB+12CB	ON	

2018/9/6	13:36:22	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.8kV(200.0kV)
2018/9/6	13:46:48	西野SS	連変総合	LRT指令(MAN)	上げ(現在： 7)
2018/9/6	13:47:05	西野SS	連変総合	制御終了	
2018/9/6	13:49:18	伊達PS	2G	V中給モード	手動
2018/9/6	13:49:18	知内PS	1G	V中給モード	手動
2018/9/6	13:49:18	苫東厚真PS	1G	V中給モード	手動
2018/9/6	13:49:18	苫東厚真PS	2G	V中給モード	手動
2018/9/6	13:49:18	苫東厚真PS	4G	V中給モード	手動
2018/9/6	13:52:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	13:53:41	西野SS	93CB	ON	
2018/9/6	13:54:01	西野SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	13:55:17	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	187.4kV(188.0kV)
2018/9/6	13:55:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	189.4kV(190.0kV)
2018/9/6	13:56:24	砂川PS	3G V制御	自動	
2018/9/6	13:56:47	砂川PS	3G	V中給モード	自動
2018/9/6	14:01:00	西野SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	14:06:14	[redacted]	表示回線断－B		復帰
2018/9/6	14:06:16	[redacted]	表示回線断	復帰	
2018/9/6	14:06:25	[redacted]	表示回線断－B		発生
2018/9/6	14:06:26	[redacted]	表示回線断	発生	
2018/9/6	14:10:31	西野SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	14:10:46	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	14:10:57	[redacted]	101CB	OFF	
2018/9/6	14:10:58	西野SS	275kV	緊急起動検出	275.90(0.03)
2018/9/6	14:11:16	泊PS	275kV	緊急起動検出	276.26(0.03)
2018/9/6	14:11:31	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	14:11:46	西当別SS	187kV	緊急起動検出	189.14(0.03)
2018/9/6	14:12:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	14:12:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	14:12:30	京極PS	275kV	緊急起動検出	275.90(0.03)
2018/9/6	14:12:30	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	274.40(0.03)
2018/9/6	14:13:01	京極PS	275kV	緊急起動検出	275.90(0.03)
2018/9/6	14:14:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	14:14:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	14:15:17	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	186.9kV(188.0kV)
2018/9/6	14:15:31	西双葉SWS	202CB	ON	
2018/9/6	14:16:01	苫東厚真PS	275kV	緊急起動検出	284.91(-0.03)
2018/9/6	14:16:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:16:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:16:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:16:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:16:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:20:17	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	190.6kV(188.0kV)
2018/9/6	14:20:17	苫小牧SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	192.3kV(188.0kV)
2018/9/6	14:20:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	192.6kV(190.0kV)
2018/9/6	14:21:24	北斗CS	202CB	ON	
2018/9/6	14:22:00	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	14:23:42	北斗CS	203CB	ON	
2018/9/6	14:25:09	[redacted]	地内潮流制約確認	受信	
2018/9/6	14:25:17	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.1kV(200.0kV)
2018/9/6	14:26:30	[redacted]	TL有効電力(送電) P	異常発生	0MW
2018/9/6	14:27:20	北本情報	総需要判定	ﾋﾟｰｸ	
2018/9/6	14:27:52	西野SS	111CB	ON	
2018/9/6	14:28:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:28:14	南札幌SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	14:32:35	中給周辺装置	屋上発電機(ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ)	停止	
2018/9/6	14:32:36	[redacted]	中		復帰
2018/9/6	14:32:41	中給周辺装置	所内周波数逸脱	復帰	
2018/9/6	14:32:43	時差装置	商用周波数f	f3逸脱	40
2018/9/6	14:32:44	時差装置	商用周波数f	復帰	50.14
2018/9/6	14:34:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	14:38:42	西札幌SS	2CB	ON	
2018/9/6	14:38:43	西札幌SS	91CB	ON	
2018/9/6	14:38:43	西札幌SS	92CB	ON	
2018/9/6	14:38:43	西札幌SS	93CB	ON	
2018/9/6	14:38:43	西札幌SS	96CB	ON	
2018/9/6	14:38:43	西札幌SS	97CB	ON	
2018/9/6	14:38:51	西札幌SS	2CB	OFF	
2018/9/6	14:38:51	西札幌SS	91CB	OFF	
2018/9/6	14:38:51	西札幌SS	92CB	OFF	
2018/9/6	14:38:52	西札幌SS	93CB	OFF	
2018/9/6	14:38:52	西札幌SS	96CB	OFF	
2018/9/6	14:38:52	西札幌SS	97CB	OFF	
2018/9/6	14:43:47	南九条SS	11CB+12CB	ON	

2018/9/6	14:47:52	南札幌SS	101CB	ON	
2018/9/6	14:48:54	恵庭SS	101CB	ON	
2018/9/6	14:51:27	大野SS	201CB	ON	
2018/9/6	14:52:01	大野SS	275kV	290.2	Vオーバー復帰
2018/9/6	14:52:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:52:46	砂川PS	3G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	使用	
2018/9/6	14:53:50	下新冠PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	14:53:50	旭川嵐山SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	193.7kV(200.0kV)
2018/9/6	14:53:50	西旭川SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	194.0kV(200.0kV)
2018/9/6	14:53:50	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	193.2kV(200.0kV)
2018/9/6	14:53:50	大野SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	290.5kV(290.0kV)
2018/9/6	14:54:05	大野SS	341CB	ON	
2018/9/6	14:54:16	西当別SS	187kV	緊急起動検出	188.12(0.03)
2018/9/6	14:54:16	西野SS	275kV	緊急起動検出	274.77(0.03)
2018/9/6	14:54:50	大野SS	342CB	ON	
2018/9/6	14:54:55	大野SS	連変AB タップ極限	復帰	
2018/9/6	14:55:16	大野SS	187kV	202.4	Vオーバー復帰
2018/9/6	14:55:16	大野SS	275kV連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	14:55:17	大野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	202.5kV(199.0kV)
2018/9/6	14:56:01	大野SS	275kV V異常	V=202.7	TAP= 9
2018/9/6	14:56:15	恵庭SS	103CB	ON	
2018/9/6	14:56:30	大野SS	275kV	緊急起動検出	290.92(-0.03)
2018/9/6	14:56:42	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/6	14:57:17	西野SS	103CB	ON	
2018/9/6	14:57:18	[redacted]	発電 P	オフライン設定	
2018/9/6	14:57:21	[redacted]	発電 P	異常復帰	17MW
2018/9/6	14:57:21	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	17MW
2018/9/6	14:57:30	大野SS	275kV	緊急起動検出	291.29(-0.03)
2018/9/6	14:58:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	14:58:07	[redacted]	52CB	OFF	
2018/9/6	15:00:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	15:00:17	大野SS	275kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	288.3kV(290.0kV)
2018/9/6	15:00:27	大野SS	A系 43VQC	除外	
2018/9/6	15:00:27	大野SS	SC制御対象機器無し	復帰	
2018/9/6	15:00:27	大野SS	ShR制御対象機器無し	復帰	
2018/9/6	15:00:27	大野SS	VQCループ条件不成立	復帰	
2018/9/6	15:00:27	大野SS	連変制御対象機器無し	復帰	
2018/9/6	15:00:34	[redacted]	1G発電 P	オフライン設定	
2018/9/6	15:00:38	大野SS	B系 43VQC	除外	
2018/9/6	15:00:38	函館CS	SC制御渋滞	復帰	
2018/9/6	15:00:39	函館CS	SC制御渋滞	発生	
2018/9/6	15:03:40	西野SS	103CB	OFF	
2018/9/6	15:04:03	西野SS	104CB	ON	
2018/9/6	15:04:24	西小樽SS	102CB	ON	
2018/9/6	15:07:16	南早来SS	113CB	ON	
2018/9/6	15:08:50	[redacted]	101CB	ON	
2018/9/6	15:08:53	[redacted]	101CB	OFF	
2018/9/6	15:09:01	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	185.57(0.06)
2018/9/6	15:09:01	西当別SS	187kV	緊急起動検出	188.12(0.03)
2018/9/6	15:09:01	西当別SS	275kV	緊急起動検出	273.27(0.03)
2018/9/6	15:09:01	西野SS	187kV	緊急起動検出	187.87(0.03)
2018/9/6	15:09:01	西野SS	275kV	緊急起動検出	274.77(0.03)
2018/9/6	15:09:01	大野SS	275kV	緊急起動検出	271.02(0.05)
2018/9/6	15:09:01	南早来SS	187kV	緊急起動検出	187.45(0.03)
2018/9/6	15:09:01	大野SS	275kV連変総合	監視TM上限	復帰
2018/9/6	15:09:16	大野SS	187kV	緊急起動検出	199.36(-0.03)
2018/9/6	15:09:46	大野SS	275kV連変総合	監視TM上限	発生
2018/9/6	15:10:17	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	186.9kV(188.0kV)
2018/9/6	15:10:17	大野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	195.7kV(199.0kV)
2018/9/6	15:10:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	189.2kV(190.0kV)
2018/9/6	15:10:36	大野SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	15:10:36	大野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.4kV(199.0kV)
2018/9/6	15:10:53	西野SS	101CB	ON	
2018/9/6	15:11:07	大野SS	3CB	ON	
2018/9/6	15:11:16	京極PS	275kV	緊急起動検出	272.90(0.04)
2018/9/6	15:11:16	西双葉SWS	275kV	緊急起動検出	273.65(0.03)
2018/9/6	15:11:16	西当別SS	187kV	緊急起動検出	185.83(0.04)
2018/9/6	15:11:16	西当別SS	275kV	緊急起動検出	272.15(0.04)
2018/9/6	15:11:16	西野SS	187kV	緊急起動検出	184.55(0.05)
2018/9/6	15:11:16	西野SS	275kV	緊急起動検出	269.89(0.05)
2018/9/6	15:11:16	南早来SS	187kV	緊急起動検出	185.18(0.04)
2018/9/6	15:11:16	泊PS	275kV	緊急起動検出	272.87(0.04)
2018/9/6	15:11:16	大野SS	275kV連変総合	監視TM上限	復帰
2018/9/6	15:11:30	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	185.32(0.06)

2018/9/6	15:11:30	大野SS	275kV	緊急起動検出 273.65(0.04)
2018/9/6	15:11:45	奈井江PS	187kV	緊急起動検出 189.22(0.03)
2018/9/6	15:12:01	西当別SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:12:01	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:12:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:12:01	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:12:01	大野SS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:12:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:12:01	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:12:01	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:14:00	西当別SS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:14:00	西当別SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:14:00	西野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:14:00	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:14:00	南早来SS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:14:00	泊PS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:15:17	大野SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 193.4kV(199.0kV)
2018/9/6	15:16:01	西野SS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:16:07	大野SS	105CB	ON
2018/9/6	15:16:30	大野SS	187kV	緊急起動検出 197.80(-0.03)
2018/9/6	15:16:57	追分SWS	105CB	ON
2018/9/6	15:16:58	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰 190.3kV(188.0kV)
2018/9/6	15:16:58	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰 191.7kV(190.0kV)
2018/9/6	15:17:16	知内PS	101CB	ON
2018/9/6	15:17:30	知内PS	1G	監視TM下限 復帰
2018/9/6	15:17:30	知内PS	1G	監視TM上限 発生
2018/9/6	15:17:30	知内PS	2G	監視TM下限 復帰
2018/9/6	15:17:30	知内PS	2G	監視TM上限 発生
2018/9/6	15:17:46	知内PS	187kV	201.8 Vオーバー復帰
2018/9/6	15:18:16	大野SS	187kV	緊急起動検出 197.80(-0.03)
2018/9/6	15:18:28	追分SWS	101CB	ON
2018/9/6	15:18:28	知内PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生 201.9kV(199.0kV)
2018/9/6	15:18:45	大野SS	187kV	緊急起動検出 197.80(-0.03)
2018/9/6	15:20:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:21:28	大野SS	4CB	ON
2018/9/6	15:21:45	西野SS	187kV	緊急起動検出 189.14(0.03)
2018/9/6	15:21:45	大野SS	187kV	緊急起動検出 187.65(0.03)
2018/9/6	15:21:45	大野SS	275kV	緊急起動検出 271.77(0.04)
2018/9/6	15:21:46	知内PS	1G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	15:21:46	知内PS	2G	監視TM上限 復帰
2018/9/6	15:22:01	西野SS	275kV	緊急起動検出 275.90(0.03)
2018/9/6	15:22:01	南早来SS	187kV	緊急起動検出 188.58(0.03)
2018/9/6	15:22:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:22:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:22:01	知内PS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:22:16	泊PS	275kV	緊急起動検出 277.01(0.03)
2018/9/6	15:22:31	西当別SS	187kV	緊急起動検出 189.14(0.03)
2018/9/6	15:23:01	西当別SS	187kV	緊急起動検出 189.14(0.03)
2018/9/6	15:25:17	知内PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰 195.4kV(199.0kV)
2018/9/6	15:26:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:26:09	[redacted]	制御用PO	受信
2018/9/6	15:26:27	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録 翌日(通告No. 1)
2018/9/6	15:26:31	大野SS	275kV	緊急起動検出 276.28(0.03)
2018/9/6	15:26:41	恵庭SS	11CB+12CB	ON
2018/9/6	15:26:42	西小樽SS	11CB+12CB	ON
2018/9/6	15:28:14	西滝川SS	103CB	ON
2018/9/6	15:30:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:31:28	西札幌SS	103CB	ON
2018/9/6	15:32:19	西札幌SS	11CB	ON
2018/9/6	15:33:15	[redacted]	IPP需給点 P	異常復帰 0MW
2018/9/6	15:36:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:36:33	[redacted]	発電 P	異常復帰 0MW
2018/9/6	15:36:36	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰 4MW
2018/9/6	15:37:36	西旭川SS	171CB	ON
2018/9/6	15:38:00	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:45:45	大野SS	275kV	緊急起動検出 277.03(0.03)
2018/9/6	15:46:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:46:48	[redacted]	O-5CB	ON
2018/9/6	15:47:11	西札幌SS	12CB	ON
2018/9/6	15:47:12	西札幌SS	11CB+12CB	ON
2018/9/6	15:48:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 発生
2018/9/6	15:50:27	[redacted]	1G発電 P	異常発生 0MW
2018/9/6	15:54:00	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱 復帰
2018/9/6	15:55:24	北斗CS	APSS追従渋滞	動作

2018/9/6	15:56:12	北斗CS	APSS追従渋滞	オフライン設定	
2018/9/6	15:57:39	[redacted]	発電電力 P	異常発生	0MW
2018/9/6	15:57:39	[redacted]	1G発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	15:57:49	大野SS	101CB	ON	
2018/9/6	15:58:24	西当別SS	101CB	ON	
2018/9/6	15:58:33	北七飯SS	105CB	ON	
2018/9/6	15:59:20	篠路SS	101CB	ON	
2018/9/6	15:59:29	北七飯SS	17CB	ON	
2018/9/6	16:00:23	旭川嵐山SWS	107CB	ON	
2018/9/6	16:01:07	北七飯SS	103CB	ON	
2018/9/6	16:01:16	大野SS	275kV	緊急起動検出	271.77(0.04)
2018/9/6	16:01:30	[redacted]	発電電力 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	16:01:30	[redacted]	1G発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	16:01:43	旭川SS	171CB	ON	
2018/9/6	16:01:47	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/6	16:03:00	大野SS	275kV	緊急起動検出	276.65(0.03)
2018/9/6	16:03:05	旭川SS	141CB+142CB	ON	
2018/9/6	16:04:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	16:06:09	[redacted]	1G発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	16:06:12	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	16:08:55	篠路SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	16:15:38	篠路SS	103CB	ON	
2018/9/6	16:16:14	西札幌SS	101CB	ON	
2018/9/6	16:16:15	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	187.7kV(188.0kV)
2018/9/6	16:18:57	西当別SS	205CB	ON	
2018/9/6	16:19:50	砂川PS	3G P制御	自動	
2018/9/6	16:22:06	石狩湾新港PS	201CB	ON	
2018/9/6	16:22:31	石狩湾新港PS	275kV	255.3	Vオーバー復帰
2018/9/6	16:24:01	石狩湾新港PS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	16:28:17	追分SWS	104CB	ON	
2018/9/6	16:29:46	北新得SS	102CB	ON	
2018/9/6	16:29:47	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	189.2kV(188.0kV)
2018/9/6	16:30:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	16:30:46	北七飯SS	18CB	ON	
2018/9/6	16:30:47	北七飯SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	16:33:18	西札幌SS	二次系発電 P	オフライン設定	
2018/9/6	16:33:57	西札幌SS	二次系発電 P	オフライン解除	
2018/9/6	16:34:26	西札幌SS	二次系発電 P	オフライン設定	
2018/9/6	16:35:04	西札幌SS	二次系発電 P	オフライン解除	
2018/9/6	16:41:01	大野SS	275kV	緊急起動検出	276.65(0.03)
2018/9/6	16:46:45	大野SS	275kV	緊急起動検出	275.15(0.03)
2018/9/6	16:55:13	大野SS	97CB	ON	
2018/9/6	16:55:17	知内PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	201.9kV(199.0kV)
2018/9/6	16:55:24	大野SS	5CB	ON	
2018/9/6	16:55:30	大野SS	187kV	緊急起動検出	198.06(-0.03)
2018/9/6	16:55:30	知内PS	187kV	緊急起動検出	200.78(-0.04)
2018/9/6	16:55:30	知内PS	1G	監視TM上限	発生
2018/9/6	16:55:30	知内PS	2G	監視TM上限	発生
2018/9/6	16:55:34	大野SS	SVCサイリスタ停止	復帰	
2018/9/6	16:55:45	大野SS	275kV	緊急起動検出	276.28(0.03)
2018/9/6	16:55:45	知内PS	1G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	16:55:45	知内PS	2G	監視TM上限	復帰
2018/9/6	17:00:17	知内PS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	194.3kV(199.0kV)
2018/9/6	17:01:03	雨竜PS	1G 現地AFC	使用	
2018/9/6	17:01:15	雨竜PS	2G 現地AFC	使用	
2018/9/6	17:01:29	雨竜PS	3G 現地AFC	使用	
2018/9/6	17:04:16	中給周辺装置	所内周波数逸脱	発生	
2018/9/6	17:04:22	中給周辺装置	所内周波数逸脱	復帰	
2018/9/6	17:04:23	中給周辺装置	所内周波数逸脱	発生	
2018/9/6	17:04:24	中給周辺装置	所内周波数逸脱	復帰	
2018/9/6	17:06:36	大野SS	A系 43VQC	使用	
2018/9/6	17:06:39	大野SS	SC制御対象機器無し	動作	
2018/9/6	17:06:39	大野SS	ShR制御対象機器無し	動作	
2018/9/6	17:06:47	函館CS	SC制御渋滞	復帰	
2018/9/6	17:06:52	大野SS	B系 43VQC	使用	
2018/9/6	17:07:46	雨竜PS	1G	制御使用	
2018/9/6	17:07:46	雨竜PS	2G	制御使用	
2018/9/6	17:07:46	雨竜PS	3G	制御使用	
2018/9/6	17:20:44	北新得SS	111CB	ON	
2018/9/6	17:22:22	北芽室SS	101CB	ON	
2018/9/6	17:22:37	南早来SS	LB391A	ON	
2018/9/6	17:25:17	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	187.4kV(188.0kV)
2018/9/6	17:28:00	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	17:30:16	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	ロック

2018/9/6	17:30:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	189.7kV(190.0kV)
2018/9/6	17:31:31	北新得SS	105CB	ON	
2018/9/6	17:31:59	新冠SWS	105CB	ON	
2018/9/6	17:32:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	17:32:30	北芽室SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	17:34:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	17:40:45	北新得SS	107CB	ON	
2018/9/6	17:41:51	函館CS	SC制御渋滞	発生	
2018/9/6	17:45:48	北新得SS	113CB	ON	
2018/9/6	17:46:47	宇円別SS	105CB	ON	
2018/9/6	17:49:17	西小樽SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	17:53:45	大野SS	187kV	緊急起動検出	188.17(0.03)
2018/9/6	17:53:45	南早来SS	187kV	緊急起動検出	187.73(0.03)
2018/9/6	17:53:45	泊PS	275kV	緊急起動検出	276.64(0.03)
2018/9/6	17:54:23	[redacted]	101CB	ON	
2018/9/6	17:56:51	東の沢PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	17:57:03	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/6	18:01:42	西野SS	103CB	ON	
2018/9/6	18:02:03	[redacted]	1G発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	18:02:06	函館系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	18:02:33	西野SS	103CB	OFF	
2018/9/6	18:07:09	泊PS	28CB	ON	
2018/9/6	18:07:48	函館系	発電電力 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	18:08:15	泊PS	28CB	OFF	
2018/9/6	18:09:16	泊PS	28CB	ON	
2018/9/6	18:10:17	泊PS	28CB	OFF	
2018/9/6	18:11:16	泊PS	28CB	ON	
2018/9/6	18:12:15	泊PS	28CB	OFF	
2018/9/6	18:13:15	泊PS	28CB	ON	
2018/9/6	18:13:47	西野SS	103CB	ON	
2018/9/6	18:14:19	泊PS	28CB	OFF	
2018/9/6	18:16:21	西野SS	103CB	OFF	
2018/9/6	18:25:30	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	18:27:31	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	18:28:16	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	18:29:45	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	18:30:49	宇円別SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	18:32:01	宇円別SS	7CB	ON	
2018/9/6	18:32:16	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.08(0.05)
2018/9/6	18:32:16	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.02(0.03)
2018/9/6	18:34:39	[redacted]	発電電力 P	異常発生	0MW
2018/9/6	18:35:17	追分SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	189.9kV(190.0kV)
2018/9/6	18:37:17	[redacted]	101CB	ON	
2018/9/6	18:39:46	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	18:41:06	北新得SS	117CB	ON	
2018/9/6	18:41:41	西音更SS	101CB	ON	
2018/9/6	18:41:42	追分SWS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	191.2kV(190.0kV)
2018/9/6	18:47:15	釧路系	[redacted]	異常発生	0MW
2018/9/6	18:49:42	静内PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	18:54:24	春別PS	1CB	ON	
2018/9/6	18:57:38	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/6	18:59:55	函館CS	緊急時AFC	使用	
2018/9/6	19:02:20	中給周辺装置	所内周波数逸脱	発生	
2018/9/6	19:02:25	中給周辺装置	所内周波数逸脱	復帰	
2018/9/6	19:02:34	中給周辺装置	所内周波数逸脱	発生	
2018/9/6	19:02:39	時差装置	商用周波数f	f1逸脱	50.32
2018/9/6	19:02:40	[redacted]	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	19:02:42	中給周辺装置	所内周波数逸脱	復帰	
2018/9/6	19:02:47	時差装置	商用周波数f	復帰	50.19
2018/9/6	19:04:38	豊平峡PS	1G	ベース値	30MW(50)
2018/9/6	19:04:41	豊平峡PS	1G	ベース値	50MW(30)
2018/9/6	19:06:37	北新得SS	103CB	ON	
2018/9/6	19:09:08	[redacted]	O-3CB	OFF	
2018/9/6	19:09:55	[redacted]	O-4CB	OFF	
2018/9/6	19:10:17	[redacted]	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	194.4kV(200.0kV)
2018/9/6	19:12:01	[redacted]	1CB(1G)	ON	
2018/9/6	19:12:02	[redacted]	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	206.5kV(200.0kV)
2018/9/6	19:12:09	[redacted]	52-1CB(1G)	停止	
2018/9/6	19:15:00	[redacted]	O-7CB	OFF	
2018/9/6	19:15:01	[redacted]	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	19:15:49	[redacted]	O-1CB	ON	
2018/9/6	19:16:02	[redacted]	1CB	ON	
2018/9/6	19:16:18	宇円別SS	103CB	ON	
2018/9/6	19:17:07	雨竜PS	1G	制御除外	

2018/9/6	19:17:07	雨竜PS	2G	制御除外	
2018/9/6	19:17:07	雨竜PS	3G	制御除外	
2018/9/6	19:17:08	東釧路SS	101CB	ON	
2018/9/6	19:18:36	釧路系	[redacted]	異常復帰	0MW
2018/9/6	19:21:56	[redacted]	O-1CB	OFF	
2018/9/6	19:22:52	[redacted]	O-2CB	OFF	
2018/9/6	19:23:01	[redacted]	O-2CB	OFF	
2018/9/6	19:23:01	[redacted]	O-4CB	OFF	
2018/9/6	19:23:53	[redacted]	O-4CB	ON	
2018/9/6	19:24:25	西名寄SS	4CB	OFF	
2018/9/6	19:24:56	[redacted]	O-2CB	ON	
2018/9/6	19:25:52	[redacted]	O-4CB	ON	
2018/9/6	19:28:00	西名寄SS	4CB	ON	
2018/9/6	19:28:13	[redacted]	52-1CB(1G)	停止	
2018/9/6	19:28:23	[redacted]	O-5CB	OFF	
2018/9/6	19:28:23	[redacted]	187kV母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6	19:29:19	[redacted]	O-2CB	ON	
2018/9/6	19:29:26	[redacted]	O-5CB	ON	
2018/9/6	19:30:53	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/6	19:33:18	[redacted]	O-7CB	ON	
2018/9/6	19:33:28	西旭川SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	19:34:02	東釧路SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	19:36:07	[redacted]	21CB+31CB	OFF	
2018/9/6	19:37:01	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/6	19:38:12	[redacted]	52CB	OFF	
2018/9/6	19:38:23	[redacted]	O-1CB	OFF	
2018/9/6	19:38:23	[redacted]	O-3CB	OFF	
2018/9/6	19:39:00	奈井江PS	187kV	緊急起動検出	188.66(0.03)
2018/9/6	19:39:00	南早来SS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/6	19:39:15	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	186.59(0.05)
2018/9/6	19:39:34	[redacted]	O-3CB	ON	
2018/9/6	19:40:22	東釧路SS	103CB	ON	
2018/9/6	19:40:39	[redacted]	O-1CB	ON	
2018/9/6	19:41:08	西春別SS	101CB	ON	
2018/9/6	19:41:46	奈井江PS	187kV	緊急起動検出	189.22(0.03)
2018/9/6	19:42:07	西春別SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	19:44:30	奈井江PS	187kV	緊急起動検出	188.37(0.03)
2018/9/6	19:46:01	奈井江PS	187kV	緊急起動検出	189.22(0.03)
2018/9/6	19:47:58	西名寄SS	4CB	OFF	
2018/9/6	19:47:59	[redacted]	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	19:48:34	旭川SS	144CB+145CB	ON	
2018/9/6	19:50:17	西春別SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	198.1kV(197.5kV)
2018/9/6	19:51:19	東釧路SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	199.1kV(199.0kV)
2018/9/6	19:55:39	西旭川SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	20:00:17	室蘭SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	188.3kV(184.0kV)
2018/9/6	20:00:17	西春別SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.6kV(200.0kV)
2018/9/6	20:00:17	南早来SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	190.9kV(189.0kV)
2018/9/6	20:05:01	宇円別SS	8CB	ON	
2018/9/6	20:05:17	東釧路SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	194.2kV(199.0kV)
2018/9/6	20:06:56	[redacted]	O-5CB	ON	
2018/9/6	20:10:13	音別PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/6	20:10:55	雨竜PS	1G	制御使用	
2018/9/6	20:10:55	雨竜PS	2G	制御使用	
2018/9/6	20:10:55	雨竜PS	3G	制御使用	
2018/9/6	20:26:36	留辺藥SS	101CB	ON	
2018/9/6	20:32:38	留辺藥SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	21:03:15	北江別SS	108CB	ON	
2018/9/6	21:10:00	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	21:12:07	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	発生	
2018/9/6	21:12:14	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	復帰	
2018/9/6	21:12:24	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	発生	
2018/9/6	21:12:29	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	復帰	
2018/9/6	21:12:30	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	発生	
2018/9/6	21:12:36	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	復帰	
2018/9/6	21:12:38	奈井江PS	106CB	ON	
2018/9/6	21:12:39	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.1kV(200.0kV)
2018/9/6	21:12:40	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	発生	
2018/9/6	21:12:43	砂川PS	3G	V中給モード	手動
2018/9/6	21:12:53	砂川PS	3G	OTM指令	-13Mvar(現在 -17)
2018/9/6	21:13:08	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	復帰	
2018/9/6	21:14:01	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -16)
2018/9/6	21:14:04	西名寄SS	4CB	ON	
2018/9/6	21:15:17	西名寄SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.1kV(200.0kV)
2018/9/6	21:15:17	留辺藥SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.1kV(200.0kV)

2018/9/6	21:15:57	奈井江PS	102CB	ON	
2018/9/6	21:16:43	西旭川SS	95CB	ON	
2018/9/6	21:18:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -10)
2018/9/6	21:18:02	西滝川SS	102CB	ON	
2018/9/6	21:18:34	留辺蘂SS	95CB	ON	
2018/9/6	21:20:17	留辺蘂SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	196.0kV(200.0kV)
2018/9/6	21:22:00	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -10)
2018/9/6	21:22:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	21:24:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	21:24:28	[redacted]	O-5CB	OFF	
2018/9/6	21:25:40	西名寄SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	21:26:32	[redacted]	O-5CB	ON	
2018/9/6	21:34:00	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -10)
2018/9/6	21:36:30	西音更SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	21:37:59	[redacted]	1G	ベース値	28MW(10)
2018/9/6	21:50:18	[redacted]	発電電力 P	異常復帰	0MW
2018/9/6	21:51:04	[redacted]	1G 現地AFC	使用	
2018/9/6	21:51:16	[redacted]	1G	制御使用	
2018/9/6	21:53:32	大野SS	ShR制御対象機器無し	復帰	
2018/9/6	22:00:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	22:05:26	西野SS	17CB	ON	
2018/9/6	22:07:14	西野SS	18CB	ON	
2018/9/6	22:07:51	西野SS	19CB	ON	
2018/9/6	22:10:44	[redacted]	O-7CB	ON	
2018/9/6	22:11:34	女満別SS	101CB	ON	
2018/9/6	22:12:09	北江別SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/6	22:12:43	宇円別SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	22:12:58	旭川SS	1CB	ON	
2018/9/6	22:16:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -10)
2018/9/6	22:18:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -10)
2018/9/6	22:22:45	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	発生	
2018/9/6	22:22:51	砂川PS	3G V･Var下限逸脱	復帰	
2018/9/6	22:23:31	砂川PS	3G	OTM指令	-10Mvar(現在 -13)
2018/9/6	22:24:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/6	22:25:26	[redacted]	1G	配分率	3(5)
2018/9/6	22:26:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/6	22:28:50	西野SS	LB97A	ON	
2018/9/6	22:30:18	女満別SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/6	22:32:31	女満別SS	4CB	ON	
2018/9/6	22:34:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -7)
2018/9/6	22:37:10	[redacted]	1G 現地AFC	使用	
2018/9/6	22:37:22	[redacted]	1G	制御使用	
2018/9/6	22:37:26	[redacted]	1G	配分率	3(5)
2018/9/6	22:39:45	[redacted]	O-1CB	ON	
2018/9/6	22:40:27	[redacted]	O-3CB	ON	
2018/9/6	22:46:38	北江別SS	LB94A	ON	
2018/9/6	22:46:48	西当別SS	17CB	ON	
2018/9/6	22:46:49	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/6	22:48:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -6)
2018/9/6	22:50:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -7)
2018/9/6	22:50:04	西当別SS	18CB	ON	
2018/9/6	22:58:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -7)
2018/9/6	23:00:30	苗穂SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/6	23:02:25	南早来SS	344CB	ON	
2018/9/6	23:06:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/6	23:06:15	南早来SS	345CB	ON	
2018/9/6	23:06:53	南早来SS	346CB	ON	
2018/9/6	23:08:01	西室蘭SWS	187kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/6	23:09:07	南早来SS	LB391B	OFF	
2018/9/6	23:09:32	南早来SS	LB393A	ON	
2018/9/6	23:09:45	大野SS	275kV	緊急起動検出	276.65(0.03)
2018/9/6	23:30:51	[redacted]	21CB+31CB	ON	
2018/9/6	23:37:36	伊達PS	21CB	ON	
2018/9/6	23:38:22	伊達PS	22CB	ON	
2018/9/6	23:47:06	西室蘭SWS	107CB	ON	
2018/9/6	23:48:02	西室蘭SWS	108CB	ON	
2018/9/7	0:00:01	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	0:00:25	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	0:04:24	[redacted]	1G発電 P	異常発生	6MW
2018/9/7	0:04:24	[redacted]	発電電力 P	異常発生	78MW
2018/9/7	0:10:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	0:11:42	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/7	0:12:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	0:20:09	奈井江PS	15CB(2G)	運転	

2018/9/7	0:23:00	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/7	0:30:31	恵庭SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	0:35:57	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/7	0:38:37	女満別SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/7	0:42:52	[redacted]	52-1CB(1G)	停止	
2018/9/7	0:44:19	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/7	0:49:40	留辺蘂SS	21CB+22CB	ON	
2018/9/7	0:57:34	砂川PS	28CB(4G)	運転	
2018/9/7	0:58:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	0:58:42	大野SS	連変制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	0:58:52	函館CS	SC制御渋滞	復帰	
2018/9/7	1:00:46	西室蘭SWS	187kV	緊急起動検出	182.00(0.08)
2018/9/7	1:01:22	大野SS	連変制御対象機器無し	復帰	
2018/9/7	1:03:52	南札幌SS	98CB	ON	
2018/9/7	1:04:15	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.40(0.03)
2018/9/7	1:09:16	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/7	1:14:13	金山PS	1CB	OFF	
2018/9/7	1:14:13	西春別SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.6kV(200.0kV)
2018/9/7	1:14:13	東釧路SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.6kV(200.0kV)
2018/9/7	1:17:00	東釧路SS	3CB	ON	
2018/9/7	1:20:17	西春別SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	197.1kV(200.0kV)
2018/9/7	1:20:17	東釧路SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	197.1kV(200.0kV)
2018/9/7	1:24:08	[redacted]	52-1CB(1G)	停止	
2018/9/7	1:25:16	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.78(0.03)
2018/9/7	1:25:35	室蘭SS	LB91A	ON	
2018/9/7	1:35:21	砂川PS	3G P制御	手動	
2018/9/7	1:46:28	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/7	1:50:17	西音更SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.1kV(200.0kV)
2018/9/7	1:51:21	奈井江PS	2G V制御	自動	
2018/9/7	1:52:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	1:52:14	奈井江PS	2G	OTM指令	0Mvar(現在　6)
2018/9/7	1:54:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	1:54:00	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在:　6)
2018/9/7	1:56:00	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在:　3)
2018/9/7	1:59:57	西野SS	105CB	ON	
2018/9/7	1:59:57	西音更SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.8kV(200.0kV)
2018/9/7	2:00:02	砂川PS	4G V制御	自動	
2018/9/7	2:00:20	双葉SWS	101CB	ON	
2018/9/7	2:00:42	[redacted]	52-1CB	ON	
2018/9/7	2:00:47	函館CS	SC制御渋滞	発生	
2018/9/7	2:02:38	西野SS	LB97B	ON	
2018/9/7	2:02:45	知内PS	187kV	緊急起動検出	188.58(0.03)
2018/9/7	2:04:01	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在:　3)
2018/9/7	2:04:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/7	2:04:14	[redacted]	552SCB	ON	
2018/9/7	2:05:29	双葉SWS	106CB	ON	
2018/9/7	2:06:01	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	2:06:05	北七飯SS	102CB	ON	
2018/9/7	2:06:53	[redacted]	35CB	OFF	
2018/9/7	2:08:01	大野SS	275kV	目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/7	2:09:31	[redacted]	33CB	ON	
2018/9/7	2:09:31	大野SS	106CB	ON	
2018/9/7	2:10:13	知内PS	102CB	ON	
2018/9/7	2:17:13	砂川PS	4G P制御	自動	
2018/9/7	2:17:46	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.78(0.03)
2018/9/7	2:19:30	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	2:22:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	2:22:07	砂川PS	3G P制御	自動	
2018/9/7	2:22:07	大野SS	連変制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	2:22:17	函館CS	SC制御渋滞	復帰	
2018/9/7	2:24:33	大野SS	連変制御対象機器無し	復帰	
2018/9/7	2:25:31	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.78(0.03)
2018/9/7	2:28:07	知内PS	103CB	ON	
2018/9/7	2:29:07	奈井江PS	2G	下限値	115MW(145)
2018/9/7	2:29:07	奈井江PS	2G	上限値	131MW(170)
2018/9/7	2:29:51	[redacted]	52-2CB	ON	
2018/9/7	2:45:25	[redacted]	181CB	ON	
2018/9/7	2:46:53	大野SS	103CB	ON	
2018/9/7	2:51:43	時差装置	時差遅れ補正	終了	
2018/9/7	2:56:01	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在:　2)
2018/9/7	3:00:57	[redacted]	101CB	ON	
2018/9/7	3:01:00	[redacted]	101CB	OFF	
2018/9/7	3:14:20	[redacted]	181CB	ON	
2018/9/7	3:15:12	[redacted]	71CB	OFF	

2018/9/7	3:15:43	[redacted]	1G	制御除外	
2018/9/7	3:25:58	双葉SWS	105CB	ON	
2018/9/7	3:26:49	北七飯SS	101CB	ON	
2018/9/7	3:28:00	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	3:28:47	[redacted]	101CB	ON	
2018/9/7	3:30:00	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	3:32:17	函館CS	SC制御渋滞	発生	
2018/9/7	3:33:57	大野SS	連変制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	3:34:07	函館CS	SC制御渋滞	復帰	
2018/9/7	3:35:37	大野SS	SC制御対象機器無し	復帰	
2018/9/7	3:43:39	奈井江PS	2G	下限値	110MW(115)
2018/9/7	3:43:39	奈井江PS	2G	上限値	136MW(131)
2018/9/7	3:44:01	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在: 2)
2018/9/7	3:46:00	知内PS	12CB(1G)	運転	
2018/9/7	3:46:01	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在: 2)
2018/9/7	3:50:01	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -7)
2018/9/7	3:52:01	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在: 2)
2018/9/7	3:52:59	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	3:54:46	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	3:56:50	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	3:56:50	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	3:57:07	函館CS	O-550CB	ON	
2018/9/7	3:57:42	函館CS	調相停止	復帰	
2018/9/7	3:58:00	砂川PS	4G	OTM指令	下げ(現在: 4)
2018/9/7	3:58:47	函館CS	O-552CB	ON	
2018/9/7	3:59:00	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	3:59:11	函館CS	O-51CB	ON	
2018/9/7	3:59:36	函館CS	O-553CB	ON	
2018/9/7	4:00:00	砂川PS	3G	OTM指令	下げ(現在: -6)
2018/9/7	4:01:05	[redacted]	1G 現地AFC	ロック	
2018/9/7	4:01:14	函館CS	O-53CB	ON	
2018/9/7	4:02:58	砂川PS	4G P制御	手動	
2018/9/7	4:06:37	大野SS	ShR制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	4:06:59	函館CS	O-11CB	ON	
2018/9/7	4:07:43	函館CS	O-13CB	ON	
2018/9/7	4:14:31	[redacted]	1CB(1G)	停止	
2018/9/7	4:21:16	[redacted]	融通発動要否	受信	
2018/9/7	4:23:47	[redacted]	2G 中給並解列制御	自動	
2018/9/7	4:23:47	[redacted]	3G 中給並解列制御	自動	
2018/9/7	4:23:57	[redacted]	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/7	4:24:45	奈井江PS	12CB(1G)	運転	
2018/9/7	4:29:49	西野SS	202CB	ON	
2018/9/7	4:31:12	知内PS	1G V制御	自動	
2018/9/7	4:31:41	知内PS	1G	V中給モード	自動
2018/9/7	4:32:52	泊PS	202CB	ON	
2018/9/7	4:36:01	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	4:38:33	[redacted]	表示回線断－A		復帰
2018/9/7	4:38:33	[redacted]	表示回線断－B		復帰
2018/9/7	4:38:34	[redacted]	表示回線断	復帰	
2018/9/7	4:38:58	[redacted]	表示渋滞 －A		復帰
2018/9/7	4:38:58	[redacted]	表示渋滞 －B		復帰
2018/9/7	4:38:59	[redacted]	表示渋滞	復帰	
2018/9/7	4:39:03	苫小牧系	[redacted]	異常復帰	0MW
2018/9/7	4:43:21	[redacted]	1G発電 P	異常復帰	6MW
2018/9/7	4:43:21	[redacted]	発電電力 P	異常復帰	78MW
2018/9/7	4:44:18	[redacted]	融通組合せ連絡票	受信	
2018/9/7	4:49:19	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	4:49:19	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	4:50:14	大野SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	4:51:16	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	4:51:37	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	4:51:37	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 2)
2018/9/7	4:55:57	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/7	4:56:00	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	4MW
2018/9/7	4:56:51	大野SS	連変タップ制御	手動	
2018/9/7	4:57:27	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	4:57:29	北本制御	PSSデータ(手動)	登録	当日(通告No. 3)
2018/9/7	4:57:30	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	4MW
2018/9/7	4:58:01	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	4:59:06	砂川PS	4G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	使用	
2018/9/7	5:00:59	大野SS	344CB	ON	
2018/9/7	5:01:10	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	5:01:28	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	5:01:28	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 4)

2018/9/7	5:03:56	大野SS	345CB	ON	
2018/9/7	5:05:03	函館CS	第1極1群	運転	
2018/9/7	5:05:03	函館CS	第1極1群	停止	
2018/9/7	5:05:03	函館CS	第1極3群	運転	
2018/9/7	5:05:03	函館CS	第1極3群	停止	
2018/9/7	5:06:24	大野SS	連変タップ制御	自動	
2018/9/7	5:08:19	大野SS	102CB	ON	
2018/9/7	5:08:36	砂川PS	4G P制御	自動	
2018/9/7	5:08:49	北七飯SS	106CB	ON	
2018/9/7	5:10:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	5:11:03	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	5:11:18	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	5:11:18	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 5)
2018/9/7	5:12:00	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	5:13:12	奈井江PS	2G	下限値	60MW(110)
2018/9/7	5:13:12	奈井江PS	2G	上限値	90MW(136)
2018/9/7	5:14:00	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	5:15:02	函館CS	第1極1群	運転	
2018/9/7	5:15:02	函館CS	第1極3群	運転	
2018/9/7	5:15:05	函館CS	第1極1群	停止	
2018/9/7	5:15:05	函館CS	第1極3群	停止	
2018/9/7	5:21:53	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	5:21:53	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	5:22:00	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	5:24:01	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	5:24:01	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	5:25:00	函館CS	双極フローティング(SW	停止	
2018/9/7	5:25:00	函館CS	単極運転 P1(SW)	運転	
2018/9/7	5:25:00	函館CS	変更要求信号(SW)	動作	
2018/9/7	5:25:09	函館CS	変更要求確認情報	受信	
2018/9/7	5:25:10	函館CS	平常時AFC	使用	
2018/9/7	5:25:12	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	5:25:12	函館CS	変更要求信号(SW)	復帰	
2018/9/7	5:25:17	函館CS	変更要求確認情報	未受信	
2018/9/7	5:25:39	東の沢PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/7	5:26:20	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	5:26:20	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	5:30:00	函館CS	潮流方向 南流(SW)	復帰	
2018/9/7	5:30:00	函館CS	潮流方向 北流(SW)	動作	
2018/9/7	5:30:00	函館CS	変更要求信号(SW)	動作	
2018/9/7	5:30:03	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	5:30:03	函館CS	第1極1群	運転	
2018/9/7	5:30:03	函館CS	第1極3群	運転	
2018/9/7	5:30:06	中給周辺装置	所内周波数逸脱	発生	
2018/9/7	5:30:09	時差装置	商用周波数f	f1逸脱	50.3
2018/9/7	5:30:10	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	5:30:10	函館CS	双極フローティング	停止	
2018/9/7	5:30:10	函館CS	単極運転 P1	運転	
2018/9/7	5:30:10	函館CS	変更要求確認情報	受信	
2018/9/7	5:30:11	中給周辺装置	所内周波数逸脱	復帰	
2018/9/7	5:30:12	函館CS	変更要求信号(SW)	復帰	
2018/9/7	5:30:15	時差装置	商用周波数f	復帰	50.19
2018/9/7	5:30:16	函館CS	変更要求確認情報	未受信	
2018/9/7	5:35:24	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	ON	
2018/9/7	5:35:33	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	使用
2018/9/7	5:35:37	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	ロック
2018/9/7	5:35:40	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	OFF	
2018/9/7	5:35:40	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	ON	
2018/9/7	5:35:51	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	使用
2018/9/7	5:36:00	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	OFF	
2018/9/7	5:36:00	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)	ON	
2018/9/7	5:36:10	水力制御	北本AFC振替不感帯	設定変更	30.0MW(30.0)
2018/9/7	5:40:09	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)	OFF	
2018/9/7	5:40:09	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±60MW)	ON	
2018/9/7	5:40:15	函館CS	O-552CB	OFF	
2018/9/7	5:41:03	函館CS	高速通変制御	使用	
2018/9/7	5:41:40	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	5:42:18	新冠PS	1G 中給並解列制御	手動	
2018/9/7	5:44:12	新冠PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/7	5:45:17	西音更SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.4kV(200.0kV)
2018/9/7	5:46:01	砂川PS	3G	OTM指令	上げ(現在: -13)
2018/9/7	5:51:14	北本制御	北本運転スケジュール	受信	当日(通告No. 3)
2018/9/7	5:51:14	西野SS	112CB	ON	
2018/9/7	5:53:02	[redacted]	OLR-AL	動作	

2018/9/7	5:53:21	南九条SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	5:53:35	[redacted]	2G	並解列指令送信	停止→発電
2018/9/7	5:53:35	[redacted]	3G	並解列指令送信	停止→発電
2018/9/7	5:54:01	奈井江PS	2G	OTM指令	上げ(現在: -2)
2018/9/7	5:54:37	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	5:54:37	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	5:55:40	高見PS	1G 発電	ベース値	50MW(25)
2018/9/7	5:55:44	新冠PS	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/7	5:56:03	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	5:56:16	高見PS	1G 中給並解列制御	自動	
2018/9/7	5:56:24	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	5:56:24	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 6)
2018/9/7	5:56:38	高見PS	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	5:56:46	高見PS	1G	AFC設定	使用
2018/9/7	5:56:49	高見PS	1G	制御使用	
2018/9/7	5:58:17	[redacted]	2CB(2G)	運転	
2018/9/7	5:58:18	西音更SS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	198.8kV(200.0kV)
2018/9/7	5:58:27	[redacted]	2G 現地AFC	使用	
2018/9/7	5:58:27	[redacted]	3CB(3G)	運転	
2018/9/7	5:58:29	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	5:58:29	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	5:58:30	[redacted]	2G	並解列指令応動	
2018/9/7	5:58:44	[redacted]	3G 現地AFC	使用	
2018/9/7	5:58:47	[redacted]	3G	並解列指令応動	
2018/9/7	5:58:52	[redacted]	2G	制御使用	
2018/9/7	5:58:52	[redacted]	3G	制御使用	
2018/9/7	5:59:03	[redacted]	71CB	ON	
2018/9/7	6:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-99MW
2018/9/7	6:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-99MW
2018/9/7	6:10:35	高見PS	102CB	ON	
2018/9/7	6:11:04	新冠PS	2G 中給並解列制御	手動	
2018/9/7	6:13:02	奈井江PS	2G	上限値	82MW(90)
2018/9/7	6:13:14	奈井江PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	6:18:27	新冠PS	2CB(2G)	停止	
2018/9/7	6:20:17	岩清水SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	199.6kV(199.0kV)
2018/9/7	6:20:17	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱発生	200.8kV(200.0kV)
2018/9/7	6:20:25	双葉SWS	103CB	ON	
2018/9/7	6:20:48	西室蘭SWS	105CB	ON	
2018/9/7	6:23:19	岩清水SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	196.3kV(199.0kV)
2018/9/7	6:23:19	新冠SWS	187kV母線電圧上限	第1段逸脱復帰	197.7kV(200.0kV)
2018/9/7	6:23:33	宇円別SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	6:24:19	知内PS	1G	下限値	90MW(95)
2018/9/7	6:24:19	知内PS	1G	上限値	350MW(315)
2018/9/7	6:24:40	新冠PS	2G 中給並解列制御	自動	
2018/9/7	6:25:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-149MW
2018/9/7	6:25:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-149MW
2018/9/7	6:25:55	函館CS	O-553CB	OFF	
2018/9/7	6:27:25	南早来SS	LB391B	ON	
2018/9/7	6:28:00	奈井江PS	2G	OTM指令	下げ(現在: 3)
2018/9/7	6:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-199MW
2018/9/7	6:30:06	苫小牧SS	112CB	ON	
2018/9/7	6:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-199MW
2018/9/7	6:30:31	双葉SWS	108CB	ON	
2018/9/7	6:32:30	大野SS	275kV	緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	6:34:45	西滝川SS	104CB	ON	
2018/9/7	6:35:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-203MW
2018/9/7	6:35:09	函館CS	O-556CB	ON	
2018/9/7	6:35:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-203MW
2018/9/7	6:35:16	西旭川SS	172CB	ON	
2018/9/7	6:36:48	奈井江PS	1G V制御	自動	
2018/9/7	6:36:58	音別PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/7	6:37:15	砂川PS	3G	V中給モード	自動
2018/9/7	6:37:15	砂川PS	4G	V中給モード	自動
2018/9/7	6:37:15	奈井江PS	1G	V中給モード	自動
2018/9/7	6:37:15	奈井江PS	2G	V中給モード	自動
2018/9/7	6:37:59	西当別SS	97CB	ON	
2018/9/7	6:40:17	宇円別SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱発生	184.5kV(185.0kV)
2018/9/7	6:42:00	[redacted]	1G発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	6:45:07	宇円別SS	101CB	ON	
2018/9/7	6:45:07	宇円別SS	187kV母線電圧下限	第1段逸脱復帰	189.7kV(185.0kV)
2018/9/7	6:45:52	西当別SS	111CB	ON	
2018/9/7	6:46:15	[redacted]	O-3CB	ON	
2018/9/7	6:46:39	旭川嵐山SWS	101CB	ON	
2018/9/7	6:55:06	西札幌SS	14CB+15CB	ON	

2018/9/7	6:56:09	[redacted]	制御用PO		受信	
2018/9/7	6:56:27	北本制御	PSSデータ(FTP)		リミッタ超過	
2018/9/7	6:56:27	北本制御	PSSデータ(FTP)		自動登録	当日(通告No. 7)
2018/9/7	6:56:34	室蘭SS	14CB+15CB		ON	
2018/9/7	7:00:00	北本制御	北本PSS値変更		要求	-201MW
2018/9/7	7:00:09	北本制御	北本PSS値変更		応動	-201MW
2018/9/7	7:01:37	室蘭SS	17CB+18CB		ON	
2018/9/7	7:01:43	金山PS	1CB		ON	
2018/9/7	7:02:49	室蘭SS	21CB+22CB		OFF	
2018/9/7	7:07:30	苫小牧SS	17CB+18CB		ON	
2018/9/7	7:10:56	[redacted]	1G		ベース値	15MW(28)
2018/9/7	7:15:31	大野SS	275kV		緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	7:15:42	[redacted]	OLR-AL		動作	
2018/9/7	7:15:42	[redacted]	OLR-AL1		復帰	
2018/9/7	7:17:31	大野SS	275kV		緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	7:17:32	高見PS	1G	発電	ベース値	55MW(50)
2018/9/7	7:18:19	高見PS	1G	発電	ベース値	60MW(55)
2018/9/7	7:18:24	[redacted]	1CB(1G)		運転	
2018/9/7	7:22:30	大野SS	275kV		緊急起動検出	277.03(0.03)
2018/9/7	7:23:25	西双葉SWS	208CB		ON	
2018/9/7	7:23:31	[redacted]	OLR-AL		動作	
2018/9/7	7:23:31	[redacted]	OLR-AL1		復帰	
2018/9/7	7:23:38	[redacted]	OLR-AL		復帰	
2018/9/7	7:25:00	北本制御	北本PSS値変更		要求	-251MW
2018/9/7	7:25:09	泊PS	204CB		ON	
2018/9/7	7:25:09	北本制御	北本PSS値変更		応動	-251MW
2018/9/7	7:25:46	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)		ON	
2018/9/7	7:25:46	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±60MW)		OFF	
2018/9/7	7:25:55	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)		ON	
2018/9/7	7:25:55	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)		OFF	
2018/9/7	7:25:56	京極PS	202CB		ON	
2018/9/7	7:28:00	大野SS	275kV		目標V3.0%逸脱	発生
2018/9/7	7:29:54	大野SS	ShR制御対象機器無し		復帰	
2018/9/7	7:30:00	北本制御	北本PSS値変更		要求	-299MW
2018/9/7	7:30:09	北本制御	北本PSS値変更		応動	-299MW
2018/9/7	7:30:12	函館CS	O-557CB		ON	
2018/9/7	7:30:25	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)		ON	
2018/9/7	7:30:25	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)		OFF	
2018/9/7	7:30:40	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)		OFF	
2018/9/7	7:30:50	水力制御	AFC振替制御		AFC設定	ロック
2018/9/7	7:30:57	西室蘭SWS	102CB		ON	
2018/9/7	7:31:49	伊達PS	102CB		ON	
2018/9/7	7:32:02	大野SS	275kV		目標V3.0%逸脱	復帰
2018/9/7	7:40:04	旭川嵐山SWS	108CB		ON	
2018/9/7	7:40:33	旭川SS	172CB		ON	
2018/9/7	7:45:41	旭川嵐山SWS	106CB		ON	
2018/9/7	7:46:01	西旭川SS	174CB		ON	
2018/9/7	7:48:53	高見PS	1G	発電	ベース値	50MW(60)
2018/9/7	7:51:01	双葉SWS	102CB		ON	
2018/9/7	7:51:15	西野SS	106CB		ON	
2018/9/7	7:52:29	旭川嵐山SWS	104CB		ON	
2018/9/7	7:52:55	西名寄SS	172CB		ON	
2018/9/7	7:54:50	[redacted]	1CB		ON	
2018/9/7	7:55:18	[redacted]	TL有効電力(送電) P		異常復帰	0MW
2018/9/7	7:55:26	[redacted]	OLR-AL		復帰	
2018/9/7	7:55:26	[redacted]	OLR-AL1		動作	
2018/9/7	7:56:24	[redacted]	OLR-AL		動作	
2018/9/7	7:56:47	西当別SS	108CB		ON	
2018/9/7	7:57:10	北江別SS	102CB		ON	
2018/9/7	8:00:04	西当別SS	104CB		ON	
2018/9/7	8:00:28	苗穂SS	102CB		ON	
2018/9/7	8:01:26	[redacted]	OLR-AL		復帰	
2018/9/7	8:01:26	[redacted]	OLR-AL1		動作	
2018/9/7	8:02:39	西野SS	103CB		ON	
2018/9/7	8:03:05	西小樽SS	101CB		ON	
2018/9/7	8:05:15	知内PS	1G P制御		自動	
2018/9/7	8:09:17	知内PS	1G		上限値	315MW(350)
2018/9/7	8:09:22	知内PS	1G		下限値	95MW(90)
2018/9/7	8:10:12	知内PS	1G P制御		手動	
2018/9/7	8:10:15	知内PS	1G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ		使用	
2018/9/7	8:11:53	知内PS	1G P制御		自動	
2018/9/7	8:15:18	北本制御	PSSデータ(CDT)		リミッタ超過	
2018/9/7	8:19:54	[redacted]	発電 P		異常発生	0MW
2018/9/7	8:19:57	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P		異常発生	4MW

2018/9/7	8:20:48	南札幌SS	21CB+22CB	ON	
2018/9/7	8:24:57	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	8:25:00	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	4MW
2018/9/7	8:29:49	篠路SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	8:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	8:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	8:30:23	静内PS	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	8:30:35	静内PS	2G 現地AFC	使用	
2018/9/7	8:30:46	静内PS	2G	AFC設定	使用
2018/9/7	8:30:46	静内PS	1G	AFC設定	使用
2018/9/7	8:30:46	静内PS	1G	制御使用	
2018/9/7	8:30:46	静内PS	2G	制御使用	
2018/9/7	8:35:27	双葉SWS	104CB	ON	
2018/9/7	8:35:55	西室蘭SWS	106CB	ON	
2018/9/7	8:38:03	南早来SS	LB393A	OFF	
2018/9/7	8:42:13	砂川PS	3G P制御	手動	
2018/9/7	8:42:13	砂川PS	4G P制御	手動	
2018/9/7	8:50:37	[redacted]	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	8:50:46	[redacted]	1G	制御使用	
2018/9/7	8:52:36	大野SS	SC制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	8:55:20	奈井江PS	1G	下限値	105MW(60)
2018/9/7	8:55:20	奈井江PS	1G	上限値	135MW(90)
2018/9/7	8:55:26	奈井江PS	2G P制御	手動	
2018/9/7	8:55:50	奈井江PS	2G	下限値	115MW(60)
2018/9/7	8:55:50	奈井江PS	2G	上限値	131MW(82)
2018/9/7	9:01:05	大野SS	275kV連変総合	LRT指令(MAN)	下げ(現在: 9)
2018/9/7	9:01:06	大野SS	275kV連変総合	系制その他異常	
2018/9/7	9:04:20	大野SS	275kV連変総合	LRT指令(MAN)	下げ(現在: 9)
2018/9/7	9:04:52	大野SS	275kV連変総合	制御終了	
2018/9/7	9:08:07	音別PS	2CB(2G)	運転	
2018/9/7	9:08:47	音別PS	2G	ベース値	30MW(0)
2018/9/7	9:16:34	[redacted]	1CB(1G)	運転	
2018/9/7	9:25:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	9:28:12	旭川SS	1CB	OFF	
2018/9/7	9:29:20	北芽室SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/7	9:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	9:30:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	9:30:53	北芽室SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	9:36:00	東釧路SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	9:36:15	砂川PS	3G P制御	自動	
2018/9/7	9:36:19	砂川PS	4G P制御	自動	
2018/9/7	9:38:13	東釧路SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/7	9:39:45	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/7	9:39:48	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	4MW
2018/9/7	9:46:09	奈井江PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	9:46:09	奈井江PS	2G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	使用	
2018/9/7	9:46:54	北七飯SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	9:49:18	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	9:49:21	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	4MW
2018/9/7	9:51:38	西春別SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	10:07:41	奈井江PS	2G P制御	手動	
2018/9/7	10:07:41	奈井江PS	2G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	ロック	
2018/9/7	10:07:54	奈井江PS	2G	下限値	60MW(115)
2018/9/7	10:07:54	奈井江PS	2G	上限値	90MW(131)
2018/9/7	10:15:18	奈井江PS	1G	下限値	60MW(105)
2018/9/7	10:15:18	奈井江PS	1G	上限値	90MW(135)
2018/9/7	10:27:10	砂川PS	4G P制御	手動	
2018/9/7	10:27:15	砂川PS	3G P制御	手動	
2018/9/7	10:32:46	[redacted]	1G	ベース値	10MW(15)
2018/9/7	10:43:22	西音更SS	14CB+15CB	ON	
2018/9/7	10:43:23	新冠PS	1G	並解列指令送信	停止→発電
2018/9/7	10:45:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	10:45:31	西音更SS	17CB+18CB	ON	
2018/9/7	10:46:54	新冠PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/7	10:47:00	新冠PS	1G	並解列指令応動	
2018/9/7	10:47:08	新冠PS	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	10:47:17	高見PS	1G 発電	ベース値	25MW(50)
2018/9/7	10:48:25	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	10:51:29	[redacted]	52CB	ON	
2018/9/7	11:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-303)
2018/9/7	11:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	11:00:10	奈井江PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	11:03:14	高見PS	1G	AFC設定	ロック
2018/9/7	11:03:22	高見PS	1G	制御除外	

2018/9/7	11:06:02	新冠PS	発電	ベース値	50MW(25)
2018/9/7	11:06:06	砂川PS	3G P制御	自動	
2018/9/7	11:07:45	高見PS	1G	並解列指令送信	発電→停止
2018/9/7	11:07:49	高見PS	1G 現地AFC	ロック	
2018/9/7	11:10:23	高見PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/7	11:11:00	高見PS	1G	並解列指令応動	
2018/9/7	11:13:13	砂川PS	4G P制御	自動	
2018/9/7	11:17:29	伊達PS	12CB(1G)	運転	
2018/9/7	11:19:21	伊達PS	1G V制御	自動	
2018/9/7	11:19:21	伊達PS	1G発電電圧上限	第1段逸脱発生	18.5kV(18.5kV)
2018/9/7	11:20:39	伊達PS	1G	下限値	225MW(75)
2018/9/7	11:20:39	伊達PS	1G	上限値	332MW(150)
2018/9/7	11:21:52	伊達PS	1G	V中給モード	自動
2018/9/7	11:23:05	新冠PS	発電	ベース値	60MW(50)
2018/9/7	11:24:54	新冠PS	発電	ベース値	80MW(60)
2018/9/7	11:25:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	11:27:02	室蘭SS	102CB	ON	
2018/9/7	11:27:25	苫小牧SS	104CB	ON	
2018/9/7	11:29:22	新冠PS	発電	ベース値	70MW(80)
2018/9/7	11:29:57	[redacted]	1CB	ON	
2018/9/7	11:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	11:30:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	11:30:55	西室蘭SWS	104CB	ON	
2018/9/7	11:31:16	室蘭SS	104CB	ON	
2018/9/7	11:32:28	北斗CS	204CB	ON	
2018/9/7	11:32:48	大野SS	202CB	ON	
2018/9/7	11:34:02	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	11:34:02	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	11:38:54	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	11:39:42	新冠PS	発電	ベース値	50MW(70)
2018/9/7	11:39:53	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	11:39:53	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	11:43:49	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	11:43:49	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	11:44:17	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	11:45:17	北新得SS	12CB	ON	
2018/9/7	11:46:04	北新得SS	13CB	ON	
2018/9/7	11:47:00	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	11:47:00	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	11:50:09	北新得SS	LB91	ON	
2018/9/7	11:55:06	北本情報	南流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	11:55:06	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	11:55:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	11:59:28	[redacted]	52-1CB(1G)	停止	
2018/9/7	12:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-270MW(補正前-299)
2018/9/7	12:00:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-270MW
2018/9/7	12:00:33	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	ON	
2018/9/7	12:00:48	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	OFF	
2018/9/7	12:00:48	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	ON	
2018/9/7	12:00:59	奈井江PS	2G	上限値	83MW(90)
2018/9/7	12:14:45	[redacted]	発電 P	異常発生	0MW
2018/9/7	12:14:48	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	4MW
2018/9/7	12:15:17	伊達PS	1G発電電圧上限	第1段逸脱復帰	18.4kV(18.5kV)
2018/9/7	12:26:22	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	12:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	12:30:06	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	ON	
2018/9/7	12:30:06	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	OFF	
2018/9/7	12:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	12:30:22	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	OFF	
2018/9/7	12:30:49	新冠PS	発電	ベース値	25MW(50)
2018/9/7	12:31:01	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	12:32:22	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	12:32:23	新冠PS	発電	ベース値	50MW(25)
2018/9/7	12:33:16	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	12:34:19	[redacted]	1G	ベース値	11MW(20)
2018/9/7	12:34:28	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	12:37:27	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	12:37:30	釧路系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	4MW
2018/9/7	12:55:12	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	13:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	13:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	13:15:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	13:18:34	北新得SS	LB91	OFF	
2018/9/7	13:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)

2018/9/7	13:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	13:32:37	北新得SS	15CB	ON	
2018/9/7	13:32:38	北新得SS	15CB	OFF	
2018/9/7	13:33:12	時差装置	時差進み補正	開始	
2018/9/7	13:46:19	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	13:48:01	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	13:55:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	13:55:37	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	13:57:56	[redacted]	52-1CB(1G)	運転	
2018/9/7	13:59:01	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	14:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	14:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	14:09:28	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	14:09:52	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	14:15:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	14:24:24	[redacted]	地内潮流制約確認	受信	
2018/9/7	14:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	14:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	14:51:15	[redacted]	1G	ベース値	19MW(11)
2018/9/7	14:55:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	15:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	15:00:04	[redacted]	1G 現地AFC	ロック	
2018/9/7	15:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	15:00:13	[redacted]	1G	制御除外	
2018/9/7	15:05:21	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	15:05:21	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	15:12:31	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	15:12:40	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	15:12:53	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	15:25:46	[redacted]	1G	ベース値	37MW(35)
2018/9/7	15:26:13	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	15:26:13	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	15:27:20	新冠PS	発電	ベース値	35MW(50)
2018/9/7	15:28:38	[redacted]	52-2CB(2G)	運転	
2018/9/7	15:30:04	[redacted]	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	15:32:16	[redacted]	1G	制御使用	
2018/9/7	15:33:02	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	15:33:02	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	15:35:56	双葉SWS	107CB	ON	
2018/9/7	15:38:44	奈井江PS	2G P制御	手動	
2018/9/7	15:39:22	奈井江PS	1G	下限値	105MW(60)
2018/9/7	15:39:22	奈井江PS	1G	上限値	135MW(90)
2018/9/7	15:39:22	奈井江PS	2G	下限値	105MW(60)
2018/9/7	15:39:22	奈井江PS	2G	上限値	135MW(83)
2018/9/7	15:39:48	奈井江PS	2G	下限値	115MW(105)
2018/9/7	15:39:48	奈井江PS	2G	上限値	131MW(135)
2018/9/7	15:40:12	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	15:40:27	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	15:40:27	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 8)
2018/9/7	15:40:27	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	翌日(通告No. 1)
2018/9/7	15:41:18	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	15:41:18	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	15:42:40	東の沢PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/7	15:45:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	15:50:23	新冠PS	発電	ベース値	50MW(35)
2018/9/7	15:58:07	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	15:59:25	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	16:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	16:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	16:01:48	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	16:01:48	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	16:04:09	新冠PS	発電	ベース値	80MW(50)
2018/9/7	16:06:09	新冠PS	発電	ベース値	70MW(80)
2018/9/7	16:11:34	新冠PS	発電	ベース値	50MW(70)
2018/9/7	16:21:53	西当別SS	連変タップ制御	自動	
2018/9/7	16:24:38	新冠PS	発電	ベース値	80MW(50)
2018/9/7	16:24:48	新冠PS	発電	ベース値	40MW(80)
2018/9/7	16:25:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	16:26:31	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	16:26:31	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	16:28:06	共同火力PS	3G発電 P	オフライン設定	
2018/9/7	16:28:06	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	16:28:06	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	16:29:32	[redacted]	OLR-AL	動作	

2018/9/7	16:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	16:30:01	新冠PS	1G	制御除外	
2018/9/7	16:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	16:30:16	新冠PS	1G	制御使用	
2018/9/7	16:32:30	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	16:33:37	共同火力PS	3G発電 P	オフライン解除	
2018/9/7	16:33:43	共同火力PS	3G発電 P	オフライン設定	
2018/9/7	16:36:00	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	16:37:12	[redacted]	発電 P	異常復帰	0MW
2018/9/7	16:37:15	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	2MW
2018/9/7	16:43:01	奈井江PS	1G	作業設定	制御中
2018/9/7	16:43:02	北本情報	総需要判定	ﾅｲﾄ	
2018/9/7	16:43:57	伊達PS	1G	下限値	150MW(225)
2018/9/7	16:43:57	伊達PS	1G	上限値	350MW(332)
2018/9/7	16:45:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	16:46:10	音別PS	2G	上限値	64MW(74)
2018/9/7	16:50:09	新冠PS	発電	ベース値	50MW(40)
2018/9/7	16:51:57	東の沢PS	1G	ベース値	12MW(20)
2018/9/7	16:52:13	大雪PS	1G	ベース値	11MW(15)
2018/9/7	16:53:45	大雪PS	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	16:54:49	大雪PS	1G	制御使用	
2018/9/7	17:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	17:00:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	17:00:26	新冠PS	発電	ベース値	60MW(50)
2018/9/7	17:02:40	奈井江PS	1G	上限値	120MW(135)
2018/9/7	17:03:47	新冠PS	発電	ベース値	70MW(60)
2018/9/7	17:05:13	新冠PS	発電	ベース値	80MW(70)
2018/9/7	17:05:16	新冠PS	発電	ベース値	75MW(80)
2018/9/7	17:05:56	新冠PS	発電	ベース値	80MW(75)
2018/9/7	17:06:51	[redacted]	発電電力 P	異常発生	20MW
2018/9/7	17:06:54	[redacted]	発電電力 P	異常復帰	21MW
2018/9/7	17:09:31	奈井江PS	1G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	使用	
2018/9/7	17:19:33	奈井江PS	2G	上限値	128MW(131)
2018/9/7	17:23:41	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	使用
2018/9/7	17:23:42	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	ロック
2018/9/7	17:25:08	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	17:25:08	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	17:25:41	伊達PS	1G P制御	自動	
2018/9/7	17:28:21	新冠PS	発電	ベース値	70MW(80)
2018/9/7	17:29:50	奈井江PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	17:29:53	奈井江PS	2G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	使用	
2018/9/7	17:33:18	奈井江PS	2G P制御	手動	
2018/9/7	17:33:18	奈井江PS	2G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	ロック	
2018/9/7	17:34:06	奈井江PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	17:34:09	奈井江PS	2G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	使用	
2018/9/7	17:34:27	砂川PS	3G P制御	手動	
2018/9/7	17:34:30	砂川PS	4G P制御	手動	
2018/9/7	17:38:24	双葉SWS	107CB	OFF	
2018/9/7	17:38:29	新冠PS	発電	ベース値	60MW(70)
2018/9/7	17:40:19	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	17:40:19	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	17:40:34	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	17:43:54	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	17:43:54	[redacted]	OLR-AL1	動作	
2018/9/7	17:46:35	新冠PS	発電	ベース値	65MW(60)
2018/9/7	17:52:34	南早来SS	LB393A	ON	
2018/9/7	17:55:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	18:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	18:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	18:12:47	西双葉SWS	201CB	ON	
2018/9/7	18:15:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	18:16:16	双葉SWS	107CB	ON	
2018/9/7	18:18:50	北斗CS	201CB	ON	
2018/9/7	18:24:15	砂川PS	3G P制御	自動	
2018/9/7	18:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	18:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	18:32:22	砂川PS	4G P制御	自動	
2018/9/7	18:43:01	南早来SS	LB391B	OFF	
2018/9/7	18:51:25	[redacted]	52GN1CB	運転	
2018/9/7	18:55:18	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	18:56:06	[redacted]	TL有効電力(送電) P	異常発生	0MW
2018/9/7	18:56:09	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	2MW
2018/9/7	19:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	19:00:04	[redacted]	1G 現地AFC	ロック	

2018/9/7	19:00:06	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	19:00:13	[redacted]	1G	制御除外	
2018/9/7	19:01:26	[redacted]	1CB(1G)	停止	
2018/9/7	19:03:24	[redacted]	TL有効電力(送電) P	異常復帰	0MW
2018/9/7	19:03:27	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	3MW
2018/9/7	19:15:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	19:17:35	北本情報	総需要判定	ﾋﾟｰｸ	
2018/9/7	19:18:23	伊達PS	15CB(2G)	運転	
2018/9/7	19:22:18	北七飯SS	104CB	ON	
2018/9/7	19:25:00	伊達PS	2G V制御	自動	
2018/9/7	19:25:21	伊達PS	2G	V中給ﾓｰﾄﾞ	自動
2018/9/7	19:26:46	時差装置	時差進み補正	終了	
2018/9/7	19:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	19:30:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	19:32:17	[redacted]	融通発動要否	受信	
2018/9/7	19:38:52	函館CS	O-560CB	ON	
2018/9/7	19:39:45	函館CS	O-570CB	ON	
2018/9/7	19:41:07	函館CS	O-562CB	ON	
2018/9/7	19:41:30	函館CS	O-52CB	ON	
2018/9/7	19:41:56	函館CS	O-563CB	ON	
2018/9/7	19:46:37	函館CS	O-12CB	ON	
2018/9/7	19:47:01	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	19:47:21	函館CS	O-14CB	ON	
2018/9/7	19:47:24	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	19:47:24	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 9)
2018/9/7	19:47:24	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	翌日(通告No. 2)
2018/9/7	19:54:34	[redacted]	融通組合せ連絡票	受信	
2018/9/7	19:55:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	19:55:55	新冠PS	発電	ベース値	50MW(65)
2018/9/7	20:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-299MW
2018/9/7	20:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-299MW
2018/9/7	20:11:40	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(20:20コマ)
2018/9/7	20:11:40	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(20:25コマ)
2018/9/7	20:11:47	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	20:12:14	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	20:12:14	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 10)
2018/9/7	20:12:15	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(20:20コマ)
2018/9/7	20:12:15	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(20:25コマ)
2018/9/7	20:19:20	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(20:30コマ)
2018/9/7	20:20:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-249MW
2018/9/7	20:20:06	北本制御	北本PSS値変更	応動	-249MW
2018/9/7	20:20:20	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(20:35コマ)
2018/9/7	20:20:33	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	ON	
2018/9/7	20:20:47	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	OFF	
2018/9/7	20:20:47	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	ON	
2018/9/7	20:21:06	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	OFF	
2018/9/7	20:21:06	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)	ON	
2018/9/7	20:21:55	新冠PS	発電	ベース値	70MW(50)
2018/9/7	20:21:55	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	20:22:08	高見PS	1G	並解列指令送信	停止→発電
2018/9/7	20:22:16	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	20:22:16	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 11)
2018/9/7	20:22:20	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(20:30コマ)
2018/9/7	20:22:20	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(20:35コマ)
2018/9/7	20:22:31	函館CS	高速通変制御	不使用	
2018/9/7	20:25:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ超過	
2018/9/7	20:25:32	高見PS	1CB(1G)	運転	
2018/9/7	20:25:38	新冠PS	発電	ベース値	50MW(70)
2018/9/7	20:25:47	高見PS	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	20:26:00	高見PS	1G	並解列指令応動	
2018/9/7	20:26:20	高見PS	1G	AFC設定	使用
2018/9/7	20:26:22	高見PS	1G	制御使用	
2018/9/7	20:28:20	北本情報	南流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	20:28:20	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	20:28:29	大野SS	SC制御対象機器無し	復帰	
2018/9/7	20:28:55	大野SS	SC制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	20:29:07	大野SS	ShR制御対象機器無し	動作	
2018/9/7	20:31:26	函館CS	高速通変制御	使用	
2018/9/7	20:31:48	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	20:32:15	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	20:32:15	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 12)
2018/9/7	20:32:50	高見PS	1G 発電	ベース値	50MW(25)
2018/9/7	20:35:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-298MW
2018/9/7	20:35:07	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	ON	

2018/9/7	20:35:07	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)	OFF	
2018/9/7	20:35:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-298MW
2018/9/7	20:35:22	高見PS	1G 発電	ベース値	40MW(50)
2018/9/7	20:35:27	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	ON	
2018/9/7	20:35:27	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	OFF	
2018/9/7	20:35:42	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	OFF	
2018/9/7	20:36:07	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	20:36:28	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	20:36:28	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 13)
2018/9/7	20:40:00	北本制御	北本PSS値変更	要求(補正値)	-300MW(補正前-301)
2018/9/7	20:40:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-300MW
2018/9/7	20:42:33	双葉SWS	107CB	OFF	
2018/9/7	20:47:14	高見PS	1G 発電	ベース値	50MW(40)
2018/9/7	20:50:15	北本制御	PSSデータ(CDT)	リミッタ復帰	
2018/9/7	20:51:29	高見PS	1G 発電	ベース値	60MW(50)
2018/9/7	20:52:20	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(21:05コマ)
2018/9/7	20:52:50	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	20:53:28	高見PS	1G 発電	ベース値	70MW(60)
2018/9/7	20:54:04	高見PS	1G 発電	ベース値	80MW(70)
2018/9/7	20:55:00	函館CS	双極運転 P1+P2(SW)	運転	
2018/9/7	20:55:00	函館CS	単極運転 P1(SW)	停止	
2018/9/7	20:55:00	北本制御	北本運転モード変更	要求	P1＋P2運転
2018/9/7	20:55:00	函館CS	変更要求信号(SW)	動作	
2018/9/7	20:55:07	函館CS	制御中通知	受信	
2018/9/7	20:55:07	函館CS	変更要求確認情報	受信	
2018/9/7	20:55:09	函館CS	変更要求信号(SW)	復帰	
2018/9/7	20:55:11	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±60MW)	ON	
2018/9/7	20:55:11	函館CS	第2極	運転	
2018/9/7	20:55:12	函館CS	変更要求確認情報	未受信	
2018/9/7	20:55:12	函館CS	O-556CB	OFF	
2018/9/7	20:55:12	函館CS	O-557CB	OFF	
2018/9/7	20:55:12	函館CS	O-563CB	OFF	
2018/9/7	20:55:18	函館CS	双極運転 P1+P2	運転	
2018/9/7	20:55:18	函館CS	単極運転 P1	停止	
2018/9/7	20:55:19	函館CS	制御中通知	未受信	
2018/9/7	20:55:20	北本制御	FTP-CDT照合異常	発生	(21:10コマ)
2018/9/7	20:55:21	北本制御	北本運転モード変更	応動	P1＋P2運転
2018/9/7	20:55:32	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	使用
2018/9/7	20:56:09	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	20:56:30	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	当日(通告No. 14)
2018/9/7	20:56:30	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(21:05コマ)
2018/9/7	20:56:30	北本制御	FTP-CDT照合異常	復帰	(21:10コマ)
2018/9/7	20:58:22	高見PS	1G 発電	ベース値	70MW(80)
2018/9/7	20:59:14	高見PS	1G 発電	ベース値	25MW(70)
2018/9/7	20:59:59	高見PS	1G 発電	ベース値	40MW(25)
2018/9/7	21:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-350MW
2018/9/7	21:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-350MW
2018/9/7	21:00:49	函館CS	O-562CB	OFF	
2018/9/7	21:00:54	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	3MW
2018/9/7	21:01:33	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	3MW
2018/9/7	21:05:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-399MW
2018/9/7	21:05:06	北本制御	北本PSS値変更	応動	-399MW
2018/9/7	21:06:12	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常発生	3MW
2018/9/7	21:08:39	北本制御	北本運転スケジュール	受信	当日(通告No. 14)
2018/9/7	21:09:14	[redacted]	1G	ベース値	21MW(19)
2018/9/7	21:18:47	苫東厚真PS	1G	作業設定	作業中
2018/9/7	21:18:47	苫東厚真PS	2G	作業設定	作業中
2018/9/7	21:18:47	苫東厚真PS	4G	作業設定	作業中
2018/9/7	21:19:30	高見PS	1G 発電	ベース値	50MW(40)
2018/9/7	21:29:31	奈井江PS	1G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	ロック	
2018/9/7	21:29:50	奈井江PS	2G P制御	手動	
2018/9/7	21:29:50	奈井江PS	2G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	ロック	
2018/9/7	21:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-401MW
2018/9/7	21:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-401MW
2018/9/7	21:32:15	札幌系	新ｴﾈﾙｷﾞｰ受電 P	異常復帰	3MW
2018/9/7	21:33:57	新冠PS	発電	ベース値	55MW(50)
2018/9/7	21:34:05	高見PS	1G 発電	ベース値	60MW(50)
2018/9/7	21:34:57	追分SWS	103CB	ON	
2018/9/7	21:35:56	北新得SS	101CB	ON	
2018/9/7	21:47:42	南早来SS	LB391B	ON	
2018/9/7	21:48:41	伊達PS	2G	作業設定	制御中
2018/9/7	21:59:12	旭川SS	1CB	ON	
2018/9/7	22:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-431MW
2018/9/7	22:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-431MW

2018/9/7	22:00:10	函館CS	O-554CB	ON	
2018/9/7	22:05:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-461MW
2018/9/7	22:05:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-461MW
2018/9/7	22:05:10	[redacted]	融通発動要否	受信	
2018/9/7	22:05:27	函館CS	O-564CB	ON	
2018/9/7	22:10:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-491MW
2018/9/7	22:10:06	北本制御	北本PSS値変更	応動	-491MW
2018/9/7	22:10:08	共同火力PS	102CB	ON	
2018/9/7	22:11:13	苫小牧SS	108CB	ON	
2018/9/7	22:14:45	奈井江PS	1G	下限値	60MW(105)
2018/9/7	22:14:45	奈井江PS	1G	上限値	90MW(120)
2018/9/7	22:14:48	奈井江PS	2G	下限値	60MW(115)
2018/9/7	22:14:48	奈井江PS	2G	上限値	90MW(128)
2018/9/7	22:21:08	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	22:21:26	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	22:21:26	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	翌日(通告No. 3)
2018/9/7	22:22:02	北江別SS	LB94B	ON	
2018/9/7	22:30:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-489MW
2018/9/7	22:30:04	北新得SS	LB91	ON	
2018/9/7	22:30:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-489MW
2018/9/7	22:34:49	伊達PS	2G	上限値	128MW(175)
2018/9/7	22:35:11	伊達PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	22:37:08	[redacted]	融通組合せ連絡票	受信	
2018/9/7	22:37:50	[redacted]	1G	ベース値	23MW(34)
2018/9/7	22:47:04	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/7	22:47:19	北本制御	PSSデータ(FTP)	リミッタ超過	
2018/9/7	22:47:19	北本制御	PSSデータ(FTP)	自動登録	翌日(通告No. 4)
2018/9/7	22:47:28	[redacted]	1G	ベース値	18MW(21)
2018/9/7	22:49:46	[redacted]	1G 現地AFC	使用	
2018/9/7	22:50:10	[redacted]	1G	制御使用	
2018/9/7	22:54:31	北新得SS	LB92	ON	
2018/9/7	22:59:27	砂川PS	3G P制御	手動	
2018/9/7	22:59:27	砂川PS	4G P制御	手動	
2018/9/7	23:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-519MW
2018/9/7	23:00:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-519MW
2018/9/7	23:00:31	函館CS	O-555CB	ON	
2018/9/7	23:04:36	奈井江PS	2G P制御	自動	
2018/9/7	23:05:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-549MW
2018/9/7	23:05:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-549MW
2018/9/7	23:05:26	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)	ON	
2018/9/7	23:05:26	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±60MW)	OFF	
2018/9/7	23:08:20	北本制御	PSSデータ(手動)	リミッタ超過	
2018/9/7	23:08:20	北本制御	PSSデータ(手動)	登録	翌日(通告No. 5)
2018/9/7	23:09:03	砂川PS	4G V･Var下限逸脱	発生	
2018/9/7	23:10:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-579MW
2018/9/7	23:10:07	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	ON	
2018/9/7	23:10:07	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±50MW)	OFF	
2018/9/7	23:10:09	北本制御	北本PSS値変更	応動	-579MW
2018/9/7	23:10:09	北本制御	北本運転スケジュール	受信	翌日(通告No. 5)
2018/9/7	23:10:20	函館CS	O-565CB	ON	
2018/9/7	23:10:27	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	ON	
2018/9/7	23:10:27	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±30MW)	OFF	
2018/9/7	23:10:42	水力制御	AFC振替制御	AFC設定	ロック
2018/9/7	23:30:07	伊達PS	1G	上限値	150MW(350)
2018/9/7	23:37:22	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	23:37:46	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	23:39:18	砂川PS	4G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	ロック	
2018/9/7	23:42:35	北本情報	北流上限制約値 P	TM設定	
2018/9/7	23:45:24	伊達PS	1G	下限値	75MW(150)
2018/9/7	23:46:02	苫小牧SS	107CB	OFF	
2018/9/7	23:47:19	共同火力PS	101CB	OFF	
2018/9/7	23:49:38	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	23:49:38	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	23:53:28	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/7	23:54:42	[redacted]	OLR-AL	動作	
2018/9/7	23:54:42	[redacted]	OLR-AL1	復帰	
2018/9/7	23:56:42	雨竜PS	1G 現地AFC	ロック	
2018/9/7	23:56:47	高見PS	1G 発電	ベース値	70MW(60)
2018/9/7	23:56:49	雨竜PS	1G	制御除外	
2018/9/7	23:56:50	新冠PS	発電	ベース値	70MW(55)
2018/9/7	23:58:07	南早来SS	LB393B	ON	
2018/9/7	23:58:19	高見PS	1G 発電	ベース値	88MW(70)
2018/9/7	23:58:22	高見PS	1G 発電	ベース値	80MW(88)
2018/9/7	23:58:25	新冠PS	発電	ベース値	80MW(70)

2018/9/7	23:58:31	[redacted]	OLR-AL	復帰	
2018/9/8	0:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-599MW
2018/9/8	0:00:12	函館CS	AFCﾊﾞﾝﾄﾞ(±15MW)	OFF	
2018/9/8	0:00:12	北本制御	北本PSS値変更	応動	-599MW
2018/9/8	0:00:13	知内PS	1G P制御	手動	
2018/9/8	0:00:17	知内PS	1G ｶﾞﾊﾞﾅﾌﾘｰ	ロック	
2018/9/8	0:00:25	[redacted]	制御用PO	受信	
2018/9/8	0:00:57	苫小牧SS	100CB	OFF	
2018/9/8	0:01:21	苫小牧SS	107CB	ON	
2018/9/8	0:01:32	苫小牧SS	111CB	ON	
2018/9/8	0:03:51	雨竜PS	1CB(1G)	停止	
2018/9/8	0:08:58	共同火力PS	101CB	ON	
2018/9/8	0:40:45	砂川PS	4G P制御	自動	
2018/9/8	0:44:35	北七飯SS	11CB+12CB	ON	
2018/9/8	0:46:47	双葉SWS	107CB	ON	
2018/9/8	0:57:48	苫小牧SS	100CB	ON	
2018/9/8	1:00:00	北本制御	北本PSS値変更	要求	-597MW

状態変化ログ_系制SF_旭川
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

-f 180906 -t 180　　910
<<< showSF 検索日　時=18/09/10　12:24:54 運用=旭川(1) 期間　　18/09/06 03　　:26:00.000～18/09/08 01:00:00.000 >>>

2018/9/6 3:26	中給事故報	知　知内線ルートアウト	発生	
2018/9/6 3:26	中給事故報	知　胆振幹線ルートアウト	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	予備電源	運転	
2018/9/6 3:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	設備重故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	小水車	停止	
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油系故障	発生	
2018/9/6 3:26	金山PS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:26	金山PS	L1	EG	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	金山PS	上カバー給排水装置故	復帰	
2018/9/6 3:26	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 3:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	予備電源	運転	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油槽異常	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	発電機 軽故障	発生	
2018/9/6 3:27	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 3:27	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:27	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	設備重故障	復帰	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	余水路警報	停止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	発電機 軽故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油系故障		
2018/9/6 3:27	[redacted]	取水門極限	発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	設備重故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	102CB	切	
2018/9/6 3:26	[redacted]	101CB	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	63CB	トリップ	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	63CB	トリップ	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	切	
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27	[redacted]	制御電源故障	復帰	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	64CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	切	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 6kV 59	復帰	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	107CB	切	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27	[redacted]	101CB	切	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:27	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過
2018/9/6 3:27	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:27	[redacted]	107TL 故障	発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27	[redacted]	108TL 故障	発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27	[redacted]	108CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:27	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:27	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.19Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:27	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.14Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:27	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.54Hz(50.30Hz)	

2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　非常用電源受電	動作			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　52-4CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	601CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	102CB	入			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　低圧所内電源盤MCCB1	入			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　低圧所内電源盤MCCB2	入			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　低圧所内電源盤MCCB3	入			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　低圧所内電源盤MCCB4	入			
2018/9/6 3:27	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	低圧所内分電盤　低圧22-12系27	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	低圧所内分電盤　低圧22-11系27	復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　低圧所内電源盤MCCB5	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	雨竜PS	圧油圧力異常	発生			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS A系交流運転中	開始			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS B系交流運転中	開始			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS A系交流入力異常	復帰			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS B系交流入力異常	復帰			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 3:27	[redacted]	所内切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS A系蓄電池運転中	終了			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	旭川統括電	力C　UPS B系蓄電池運転中	終了			
2018/9/6 3:27	金山PS	圧油油面異常	復帰			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	61TL　86	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	ダム水位	越流復帰	-3cm(0cm)		
2018/9/6 3:27	[redacted]	取水堰水位	越流発生	282cm(280cm)		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	C　　SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	C　　SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	雨竜第1ダム	設備重故障	復帰			
2018/9/6 3:27	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過		
2018/9/6 3:27	金山PS	圧油圧力異常	復帰			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御		
2018/9/6 3:28	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/6 3:28	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	4分経過		
2018/9/6 3:28	釧路系統制	御所　　業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:28	雨竜ダムCD	T　　CYC TM精度不良		復帰		
2018/9/6 3:28	電圧制御	[redacted]	PRG制御	4分経過		
2018/9/6 3:28	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 44.99Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.82Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.19Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:28	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 44.14Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:28	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.50Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	発電流量目標	逸脱発生	4.88m3/s(24.55)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	-10cm(0cm)		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	余水路警報	停止			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	62TL　故障	発生			
2018/9/6 3:28	[redacted]	66KV　再閉路せず				
2018/9/6 3:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186				
2018/9/6 3:28	[redacted]	65TL 故障	発生			

2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186				
2018/9/6 3:28		67TL 故障	発生			
2018/9/6 3:28		66kV 186				
2018/9/6 3:28		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:28		66kV 286				
2018/9/6 3:28		66TL 故障	発生			
2018/9/6 3:28		66kV 286				
2018/9/6 3:28		68TL 故障	発生			
2018/9/6 3:28		66kV 286				
2018/9/6 3:28		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:28	旭系リモー	ト室 UPS軽故障	発生			
2018/9/6 3:28	旭系リモー	ト室 UPSバッテリー運転中				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	釧路系統制	御所 業務支援端末－13		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		62TL 86	動作			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/6 3:28	[redacted]	取水門 閉	動作			
2018/9/6 3:28		1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:28	旭川嵐山SW	S 非常用発電機	起動			
2018/9/6 3:28	旭川嵐山SW	S 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 3:29	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御		
2018/9/6 3:29	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/6 3:29	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	電圧制御	[redacted]	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 3:29	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意) 44.99Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 3:29		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 39.82Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 3:29		1G 周波数	逸脱発生(任意) 44.19Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 3:29	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 44.14Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 3:29	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 3:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.52Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 3:29		川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	金山PS	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:29	旭川系制	NWオシロ	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	取水門 閉	復帰			
2018/9/6 3:29	苫小牧系統	制御所 所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	旭川系制	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず				
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず				
2018/9/6 3:29		63TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 86				
2018/9/6 3:29		64TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 86				
2018/9/6 3:29		102TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず				
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず				
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず				
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず				
2018/9/6 3:29		63TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66kV 1TL再閉路せず				
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:29		66kV 2TL再閉路せず				
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		66kV 2TL再閉路せず				
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		63TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		64TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		61TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		66KV 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29		22KV 86	動作			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		61TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29		61TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:29		1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:29		1Gガイドベーン軽故障	復帰			

2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	発電制御	[redacted]	4分経過です	並列制御
2018/9/6 3:30	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL　故障	復帰	
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL　故障	復帰	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.19Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:30	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.14Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:30	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.51Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	測水所水位	上限発生	250cm(210cm)
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	大雪PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	女満別SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	金山PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	堰　取水門　閉	動作	
2018/9/6 3:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	発電制御	[redacted]	5分経過です	並列制御
2018/9/6 3:31	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	堰　取水門　閉	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	余水路放流警報	吹鳴	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/6 3:31	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.19Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:31	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.14Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:31	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.53Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:31	[redacted]	余水路放流警報	停止	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	圧油槽異常	発生	
2018/9/6 3:31	[redacted]	1G 発電機	停止	

2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	発電制御	[redacted]	6分経過です	並列制御
2018/9/6 3:32	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	2G 発電機	停止	
2018/9/6 3:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:32	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.14Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:32	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	1G 86-5	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	1G 86-5	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	雨竜PS	2G 86-5	動作	
2018/9/6 3:32	雨竜PS	3G 86-5	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	雨竜PS	1G 86-5	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	2G 発電機	停止	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	女満別SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	女満別SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	発電制御	[redacted]	7分経過です	並列制御
2018/9/6 3:33	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:33	[redacted]	らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	女満別SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:33	金山PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:33	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:33	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:33	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:33	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	1G 発電機	停止
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PS	1G 発電機	停止
2018/9/6 3:33	雨竜PS	3G 発電機	停止
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PS	2G 発電機	停止
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33		TC　　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		TC　　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		TC　　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	発電制御	[redacted]	8分経過です	並列制御	
2018/9/6 3:34	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		らPS　水槽溢水	復帰		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	札幌系統制	御所　　所内設備		障害管理	空調装置故障　　発生
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:34	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:34		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:34		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:34	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.14Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:34	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:34	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 3:34		TC　　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		らPS　水槽溢水	発生		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（正常終了）		

2018/9/6 3:34	[redacted]	らPS　水槽溢水	復帰
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:34	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	発電制御	[redacted]	9分経過です　並列制御
2018/9/6 3:35	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り
2018/9/6 3:35	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	取水門　閉	動作
2018/9/6 3:35	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	雨竜PS	圧油圧力異常	復帰
2018/9/6 3:35	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:35	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:35	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:35	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:35	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:35	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:35	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.41Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	らPS　水槽溢水	復帰
2018/9/6 3:35	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 3:35	[redacted]	取水門　閉	復帰
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 3:35	[redacted]	2G 48G	動作
2018/9/6 3:35	[redacted]	2G 発電機	停止
2018/9/6 3:35	[redacted]	放流警報装置故障	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	2G 48G	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		TC　　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		[redacted]	受信	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:36	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:36	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 3:36	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:36	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:36		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:36		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:36	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:36	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:36	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.41Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		ツTC　SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	金山PS	F1CB	開放	
2018/9/6 3:36	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	C　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 3:37	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	C　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:37	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:37	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:37	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:37	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:37	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:37	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.39Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		TC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		TC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	金山PS	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御
2018/9/6 3:38	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		らPS　水槽溢水	発生	
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:38	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:38		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:38		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:38	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:38	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:38	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:38	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38		らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:38		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	金山PS	1G ブラックスタート	使用
2018/9/6 3:38	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		排水装置故障	発生
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:38	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		[redacted]	受信
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	発電制御	[redacted]	3分経過です　並列制御
2018/9/6 3:39	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り
2018/9/6 3:38	[redacted]	らPS　水槽溢水	復帰
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		ダム　電源故障	発生
2018/9/6 3:39	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:39	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:39		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:39		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:39	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:39	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.52Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:39		らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		らPS　水槽溢水	復帰
2018/9/6 3:39		TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	金山PS	No.1下流警報SP	吹鳴
2018/9/6 3:39	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴
2018/9/6 3:39	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:39		らPS　水槽溢水	復帰
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40	発電制御	[redacted]	4分経過です　並列制御
2018/9/6 3:40	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り
2018/9/6 3:40	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:40	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:40		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:40		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:40	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:40	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:40	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		らPS　水槽溢水	発生
2018/9/6 3:40		堰　洪水吐・逆調門　閉	動作
2018/9/6 3:40	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	発電制御	[redacted]	5分経過です　並列制御
2018/9/6 3:41	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:41	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:41		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:41		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:41	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:41	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:41		らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	発電制御	[redacted]	6分経過です　並列制御	
2018/9/6 3:42	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:41	[redacted]	らPS　水槽溢水	発生	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:42	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:42		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:42		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:42	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:42	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:42	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:42		らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:42		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		取水門　閉	動作	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 3:42	雨竜PS	11CB	開放	
2018/9/6 3:43	発電制御	[redacted]	7分経過です　並列制御	
2018/9/6 3:43	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 3:43	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:43	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:43		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:43		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:43	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:43	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.46Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	12CB	開放	
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43		取水門　閉	復帰	
2018/9/6 3:43		らPS　水槽溢水	発生	
2018/9/6 3:43		らPS　水槽溢水	復帰	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	13CB	開放	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	14CB	開放	
2018/9/6 3:43	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:44	発電制御	[redacted]	8分経過です　並列制御	
2018/9/6 3:44	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:44	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 3:44	[redacted]	取水門　閉	動作	
2018/9/6 3:44	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 3:44	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:44	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:44		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:44		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:44	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:44	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:44	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.44Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:44	函館系統制	御所　メンテナンス卓	障害管理　故障復帰　要求	
2018/9/6 3:44	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I	障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰	

2018/9/6 3:44	札幌系統制	御所	監視制御サーバーⅢ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制	御所	監視制御サーバーⅡ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅡ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	C	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	旭川SSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	雨竜PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	大雪PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	金山PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	旭川嵐山SW	STC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	C	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	西旭川SSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	女満別SSTC	SOE情報受信処理		（異常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	旭川SSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	雨竜PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	ツTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	ツTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	金山PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	旭川嵐山SW	STC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）					

2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	C　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	取水門　閉	復帰		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:44	雨竜PS	15CB	開放		
2018/9/6 3:44	[redacted]	ダム水位	越流発生	2cm(0cm)	
2018/9/6 3:44	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 3:44	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 3:44	雨竜PS	16CB	開放		
2018/9/6 3:45	発電制御	[redacted]	9分経過です	並列制御	
2018/9/6 3:45	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:45	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:45	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:45	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:45	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.48Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 3:45	西当別SS	111 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45	西当別SS	112 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	西当別SS	111TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45	西当別SS	187kV 186			
2018/9/6 3:45	西当別SS	112TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45	西当別SS	187kV 286			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV 連変A 全停遮断	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV 連変B 全停遮断	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV 連変C 全停遮断	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV 連変D 全停遮断	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	61TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45	[redacted]	61TL 86			
2018/9/6 3:45	大雪PS	101TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	女満別SS	187kV連変A　最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	西旭川SS	連変C 86	動作		
2018/9/6 3:45	西旭川SS	連変A 86	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　計算機　起動	
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV連変C　最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV連変A　最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	留辺蘂SS	187kV連変B　最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	連変A 86	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	連変B 86	動作		
2018/9/6 3:45	旭川SS	110連変A 86	動作		
2018/9/6 3:45	旭川SS	110連変B 86	動作		
2018/9/6 3:45	旭川SS	187連変A 86	動作		
2018/9/6 3:45	旭川SS	187連変B 86	動作		
2018/9/6 3:45	女満別SS	102TL　再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45	女満別SS	101TL　再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	[redacted]	S　O-8 86*	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	S　O-7 86*	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	63TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 186			
2018/9/6 3:45	[redacted]	64TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 286			
2018/9/6 3:45	雨竜PS	63TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御	
2018/9/6 3:45	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	64TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続	

2018/9/6 3:46	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:46	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 3:46	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:46	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:46	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:46	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:46	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.50Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	64TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	金山PS	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	103TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	103TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 再閉路せず		
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	留辺蘂SS	61TL　再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	留辺蘂SS	62TL　再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	105TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	100kV 186		
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	100kV 186		
2018/9/6 3:46	[redacted]	103TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	100kV 186		
2018/9/6 3:46	[redacted]	106TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	100kV 286		
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	100kV 286		
2018/9/6 3:46	[redacted]	104TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	100kV 286		
2018/9/6 3:46	[redacted]	104TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	103TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	106TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	105TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	西旭川SS	174TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	西旭川SS	173TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川SS	71TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川SS	72TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川SS	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川SS	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186		
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286		
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]		186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	101TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]		186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]		186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	102TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]		286	
2018/9/6 3:46	留辺蘂SS	187kV連変D 最終遮断	動作	
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SW	S　106TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SW	S　104TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SW	S　105TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SW	S　103TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SW	S　101TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	172TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	171TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SW	S　102TL Recせず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	103TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	187kV 186		

2018/9/6 3:46	[redacted]	104TL 故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	187kV 286		
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:46	雨竜PS	103TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	雨竜PS	105TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	雨竜PS	106TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	雨竜PS	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	雨竜PS	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:47	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 3:47	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47	大雪PS	非常用圧油ポンプ	起動	
2018/9/6 3:47	大雪PS	1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:47	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:47	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:47	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:47	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:47	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.50Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御
2018/9/6 3:48	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48	雨竜PS	非常用圧油ポンプ	停止	
2018/9/6 3:48	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:48	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:48	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:48	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:48	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.50Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御
2018/9/6 3:49	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:49	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:49	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:49	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:49	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.52Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	金山PS	No.3下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50	発電制御	[redacted]	4分経過です	並列制御
2018/9/6 3:50	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:50	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:50	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:50	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.51Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	大雪PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	C　SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	女満別SSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]

2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] TC　表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 川TC　表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 大雪PS 非常用圧油ポンプ 停止
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] ツTC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] ツTC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 大雪PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 女満別SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 西旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 大雪PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 金山PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 西旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 女満別SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 女満別SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 旭川嵐山SW STC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 大雪PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 札幌系統制 御所　札幌西制御卓－４ 運転管理　オンライン　接続切替　中給 受付
2018/9/6 3:50 旭川SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 旭川嵐山SW STC　SOE情報受信処理 （異常終了）

2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 旭川SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 金山PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 金山PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 札幌系統制 御所 札幌西制御卓－４ 運転管理 オンライン 接続切替 中給 接続
2018/9/6 3:50 女満別SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 旭川嵐山SW STC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 川TC 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 堰 洪水吐・逆調門 閉 動作
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 金山PSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 旭川嵐山SW STC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] ツTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] ツTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 103 43RC ロック
2018/9/6 3:50 旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 西旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 大雪PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 西旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC SOE情報受信処理 （正常終了）

2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 女満別SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] TC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 西旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 雨竜PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 金山PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 西旭川SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] ツTC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] 川TC　表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 発電制御 [redacted] 5分経過です 並列制御
2018/9/6 3:51 発電制御 1G 86-1B 中止条件有り
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:50 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 大雪PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 大雪PSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 女満別SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] TC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] ツTC　SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了）
2018/9/6 3:51 留辺蘂SSTC SOE情報受信処理 （異常終了）

2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	104 43RC	ロック
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:51	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:51	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:51	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:51	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.55Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	ダム水位	下限1段復帰　3cm(0cm)
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	大雪PS	F1CB	開放			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:51	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:51	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:52	発電制御	[redacted]	6分経過です	並列制御		
2018/9/6 3:52	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/6 3:52	発電制御	[redacted]	5分前です	並列制御		
2018/9/6 3:52	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			

2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:52	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:52	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:52	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:52	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.49Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:52	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	大雪PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	金山PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]		901 OFF
2018/9/6 3:52	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	旭川SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:52	[redacted]	所内電源故障	発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	圧油予備機	起動
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	女満別SSTC	SOE情報受信処理		（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	大雪PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	金山PS	1G 発電機 準備		動作	
2018/9/6 3:52	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン	ソフト軽故障　発生
2018/9/6 3:52	金山PSTC	SOE情報受信処理		（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]		Jan-95	復帰	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]		901	OFF	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	所内電源故障		発生	
2018/9/6 3:52	[redacted]	1CB		解列	
2018/9/6 3:52	[redacted]	ストレーナー渋滞		発生	
2018/9/6 3:52	[redacted]		Jan-95	動作	
2018/9/6 3:52	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理		（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理		（異常終了）	
2018/9/6 3:52	充停電判定	[redacted]		単独系統復帰	
2018/9/6 3:52	[redacted]	非常用発電機		運転	
2018/9/6 3:52	発電制御	[redacted]		中止指示	並列制御
2018/9/6 3:52	[redacted]	非常用発電機		運転	
2018/9/6 3:52	[redacted]		Jan-95	復帰	
2018/9/6 3:52	[redacted]	1CB		解列	
2018/9/6 3:52	[redacted]	主機故障		発生	
2018/9/6 3:53	発電制御	[redacted]		7分経過です	並列制御
2018/9/6 3:53	発電制御	1G 86-1B		中止条件有り	
2018/9/6 3:52	大雪PS	1G 発電機重故障		復帰	
2018/9/6 3:52	大雪PS	1G 86-1B		復帰	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:53	大雪PS	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意	) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	雨竜PS	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱復帰(任意	) 45.00Hz(50.30Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:53	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱復帰	0.00MW(4.86MW)
2018/9/6 3:53	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱復帰	0.00MW(6.04MW)
2018/9/6 3:53	[redacted]	発電流量目標		逸脱復帰	0.00m3/s(23.03)
2018/9/6 3:53	[redacted]	発電流量目標		逸脱復帰	0.00m3/s(24.55)
2018/9/6 3:53	[redacted]	堰　取水門　開		動作	
2018/9/6 3:53	[redacted]	発電流量目標		逸脱復帰	0.00m3/s(24.55)
2018/9/6 3:53	[redacted]	堰　取水門　開		動作	
2018/9/6 3:53	[redacted]	堰　取水門　開		復帰	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	発電制御	[redacted]		8分経過です	並列制御
2018/9/6 3:54	発電制御	1G 86-1B		中止条件有り	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	大雪PS	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	[redacted]	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 44.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 39.82Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意	) 44.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	) 44.13Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	雨竜PS	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 3:54	函館系統制	御所　メンテナンス卓		障害管理	故障復帰　要求
2018/9/6 3:54	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン	ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 3:54	金山PS	1G 発電機		運転	
2018/9/6 3:54	金山PS	No.1下流警報SP		停止	
2018/9/6 3:54	[redacted]	1G 86-1B		復帰	
2018/9/6 3:54	[redacted]	1G 発電機重故障		復帰	
2018/9/6 3:54	[redacted]	1G 発電機		停止	
2018/9/6 3:54	[redacted]	1G 発電機 準備		動作	
2018/9/6 3:54	[redacted]	1G 発電機		停止	
2018/9/6 3:54	大雪PS	1G ブラックスタート		使用	
2018/9/6 3:54	[redacted]	TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	主機故障		復帰	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:55	発電制御	[redacted]		9分経過です	並列制御
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	2G 86-1B		復帰	
2018/9/6 3:55	[redacted]	2G 発電機重故障		復帰	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動	

2018/9/6 3:55	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.13Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	制御渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 3:55	[redacted]	TC　選択完了脱落	発生	
2018/9/6 3:55	[redacted]	TC　CYC 制御渋滞	発生	
2018/9/6 3:55	[redacted]	制御渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 3:55	[redacted]	[redacted]	発生	
2018/9/6 3:55	[redacted]	TC　選択完了脱落	復帰	
2018/9/6 3:55	[redacted]	TC　CYC 制御渋滞	復帰	
2018/9/6 3:55	[redacted]	制御渋滞(孫TC)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 3:55	[redacted]	制御渋滞(孫TC)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 3:55	[redacted]	[redacted]	復帰	
2018/9/6 3:55	金山PS	No.2下流警報SP	停止	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	金山PS	放水路ゲート	開	
2018/9/6 3:55	金山PS	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 3:55	金山PS	下流警報親局故障	復帰	
2018/9/6 3:55	金山PS	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 3:55	金山PS	励磁電流抑制装置故障	復帰	
2018/9/6 3:55	金山PS	1G 43-65SD	折線	
2018/9/6 3:55	金山PS	1G ブラックスタート	除外	
2018/9/6 3:55	金山PS	1G 43-65SD	直線	
2018/9/6 3:55	金山PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 3:55	充停電判定	金山PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 3:55	金山PS	1CB	並列	
2018/9/6 3:56	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御
2018/9/6 3:56	金山PS	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 3:56	金山PS	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.26kV(6.44kV)
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:56	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	金山PSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	大雪PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	留辺蘂SSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	TC　SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	女満別SSTC	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	ツTC　SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	門扉故障	発生	
2018/9/6 3:56	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.18Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	金山PS	66kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.02Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 3:56	[redacted]	堰　取水口　43R	直接	
2018/9/6 3:56	[redacted]	堰　取水口　43A	手動	
2018/9/6 3:56	[redacted]	堰　取水口制御設定	解除	
2018/9/6 3:56	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	発生	

2018/9/6 3:56	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	復帰		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A1
2018/9/6 3:56	[redacted]		発生		
2018/9/6 3:56	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B1
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 3:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 3:56	[redacted]		復帰		
2018/9/6 3:56	金山PS	No.4下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	堰　取水門　閉	動作		
2018/9/6 3:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	1G 発電機重故障	復帰		
2018/9/6 3:56	[redacted]	1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	大雪PS	1G 発電機 準備	動作		
2018/9/6 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御	
2018/9/6 3:57	発電制御		制御中止	並列制御	
2018/9/6 3:57	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り		
2018/9/6 3:57	[redacted]	2G 発電機重故障	復帰		
2018/9/6 3:57	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:57	[redacted]	所　33kV 95L	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:57	[redacted]	2G 86-1B	復帰		
2018/9/6 3:57	[redacted]	堰　取水門　開	動作		
2018/9/6 3:57	[redacted]	堰　取水門　閉	復帰		
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 3:57	[redacted]	堰　取水門　開	復帰		
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:57	[redacted]	1G 発電機 準備	動作		
2018/9/6 3:57	金山PS	L1	商用		
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御	
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	堰　取水門　閉	動作		
2018/9/6 3:58	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	堰　取水門　閉	復帰		
2018/9/6 3:58	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	発生		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	復帰		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	堰　TM装置異常	発生		
2018/9/6 3:58	[redacted]	1G 発電機重故障	復帰		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	金山PS	予備電源	停止		
2018/9/6 3:58	[redacted]	1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御	
2018/9/6 3:59	[redacted]	2G 発電機重故障	復帰		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	2G 86-1B	復帰		
2018/9/6 3:59	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 3:59	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:59	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:59	大雪PS	非常用圧油ポンプ	起動	
2018/9/6 3:59	[redacted]	監視システムエラー	発生	
2018/9/6 4:00	発電制御	[redacted]	4分経過です	並列制御
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:00	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:00	大雪PS	圧油ポンプ予備機	起動	
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:00	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/6 4:00	大雪PS	1G 発電機	運転	
2018/9/6 4:00	大雪PS	非常用圧油ポンプ	停止	
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:01	発電制御	[redacted]	5分経過です	並列制御
2018/9/6 4:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:01	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:01	金山PS	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.44kV)
2018/9/6 4:01	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/6 4:01	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-A1
2018/9/6 4:01	[redacted]	TC　選択完了脱落		発生
2018/9/6 4:01	[redacted]	TC　選択完了脱落		復帰
2018/9/6 4:01	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-B1
2018/9/6 4:01	[redacted]	[redacted]	発生	
2018/9/6 4:01	[redacted]	24CB	開放	
2018/9/6 4:01	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		復帰　旭川GW-A1
2018/9/6 4:01	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 4:01	[redacted]	[redacted]	復帰	
2018/9/6 4:01	大雪PS	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 4:01	大雪PS	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 4:01	大雪PS	単独運転	使用	
2018/9/6 4:01	大雪PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:01	大雪PS	制御電源故障	発生	
2018/9/6 4:01	充停電判定	大雪PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 4:01	大雪PS	1CB	並列	
2018/9/6 4:01	大雪PS	制御電源故障	復帰	
2018/9/6 4:02	発電制御	[redacted]	6分経過です	並列制御
2018/9/6 4:01	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:01	[redacted]	1G 発電機重故障	復帰	
2018/9/6 4:02	大雪PS	圧油ポンプ予備機	停止	
2018/9/6 4:02	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.03Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:02	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 4:03	発電制御	[redacted]	7分経過です	並列制御
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	STC　再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　102 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　103 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　104 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　105 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　106 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　107 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SW	S　108 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:03	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:03	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:03	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:03	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:03	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03	[redacted]	61 43RC	ロック	

2018/9/6 4:03	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03		65 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:03		63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:03		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:03		再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:04	発電制御	[redacted]	8分経過です	並列制御
2018/9/6 4:03	[redacted]	106 43RC	ロック	
2018/9/6 4:04		12CB	開放	
2018/9/6 4:04		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:04	大雪PS	101CB	投入	
2018/9/6 4:04	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 44.99Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:04		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:04		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:04	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:04		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:04		105 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		103 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		104 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		101 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		102 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		64 43RC	ロック	
2018/9/6 4:04	金山PS	No.3下流警報SP	停止	
2018/9/6 4:04	[redacted]	101CB	投入	
2018/9/6 4:04		103TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 4:04		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:04		除塵機 運転タイマー	自動	
2018/9/6 4:04		除塵機 運転水位	自動	
2018/9/6 4:04		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:04		再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:04		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:04		110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	115.0kV(114.5kV)
2018/9/6 4:04		圧油槽異常	復帰	
2018/9/6 4:04		圧油ポンプ予備機	停止	
2018/9/6 4:04		105 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		103 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		104 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		101 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04		102 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:04	金山PS	61CB	投入	
2018/9/6 4:04	金山PS	1G 43-65SD	折線	
2018/9/6 4:04	金山PS	61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 4:05	発電制御	[redacted]	9分経過です	並列制御
2018/9/6 4:05	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 4:05	[redacted]	排水ピット水位上昇	発生	04:05:05 MSL
2018/9/6 4:05		11kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.08Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:05		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:05		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:05	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:05		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:05		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:05	女満別SSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:05	女満別SS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:05	女満別SS	102 43RC	ロック	
2018/9/6 4:05	女満別SS	連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:05	女満別SS	14･15 43RC	ロック	
2018/9/6 4:05	金山PS	61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 4:05	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 4:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 4:05	[redacted]	61･63 43LC	ロック	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 4:05	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:05	女満別SSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 4:05	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 4:05		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 4:05	女満別SS	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:05	女満別SS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:05	女満別SS	68 43RC	ロック	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 4:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 4:05	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:05	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－4		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 4:05	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 4:05	[redacted]	排水装置故障	復帰	
2018/9/6 4:05	女満別SS	62 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:05	女満別SS	67 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:05	女満別SS	69 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:05	女満別SS	65 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:05	女満別SS	66 43RC	機器不応動	
2018/9/6 4:06	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御
2018/9/6 4:06	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:06	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 4:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:06		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:06	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:06		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:06		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:06	留辺蘂SSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)	

2018/9/6 4:06	留辺蘂SS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	留辺蘂SS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	留辺蘂SS	66 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	留辺蘂SS	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	留辺蘂SS	64 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	留辺蘂SS	65 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:06	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:06	旭川SSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:06	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 4:06	旭川SS	187kV 連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:06	旭川SS	187kV 連変B 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:06	旭川SS	171 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	[redacted]	103CB	投入	
2018/9/6 4:06	旭川SS	172 43RC	ロック	
2018/9/6 4:06	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 4:07	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 4:07	旭川SS	110kV 連変B 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:07	旭川SS	110kV 連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:07	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:07	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:07	旭川SS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:07	旭川SS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:07	[redacted]	52G33CB	入	
2018/9/6 4:07	旭川SS	71 43RC	ロック	
2018/9/6 4:07	旭川SS	72 43RC	ロック	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 4:07	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:07	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:07	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:07	[redacted]	101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	102 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御
2018/9/6 4:08	[redacted]	103 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:08	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:08	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:08	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:08	雨竜PSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:08	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	103 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	64CB	入	
2018/9/6 4:08	[redacted]	103CB	投入	
2018/9/6 4:08	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 4:08	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	105 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	連変2 冷却機故障	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	63TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	64TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	空気弁 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 4:08	[redacted]	除塵機 過荷重異常	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 4:08	[redacted]	除塵機 過荷重異常	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	61･64 43LC	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	圧油ポンプ予備機	起動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	圧油槽異常	発生	
2018/9/6 4:08	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 4:08	雨竜PS	106 43RC	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 4:08	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:09	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 4:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	70.3kV(69.5kV)
2018/9/6 4:09	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	112.6kV(114.5kV)
2018/9/6 4:09	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:09	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	

2018/9/6 4:09	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段復帰　10cm(-35cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限2段復帰　10cm(-150cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生　10cm(-2cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生　10cm(-5cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン後水槽水位	下限1段復帰　-4cm(-80cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン後水槽水位	下限2段復帰　-4cm(-150cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段発生　-4cm(-5cm)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	64 43RC	ロック	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	101CB	開放	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:09	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　)	
2018/9/6 4:09	[redacted]	圧油槽異常	復帰	
2018/9/6 4:09	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:09	[redacted]	102CB	開放	
2018/9/6 4:09	[redacted]	101･102 43LC	ロック	
2018/9/6 4:09	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 4:09	[redacted]	圧油ポンプ予備機	停止	
2018/9/6 4:10	発電制御	[redacted]	4分経過です　並列制御	
2018/9/6 4:10	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:09	[redacted]	101･102 43LC	ロック	
2018/9/6 4:09	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 4:10	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.82Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:10	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:10	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:10	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:10	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　)	
2018/9/6 4:10	[redacted]	103 43RC	ロック	
2018/9/6 4:10	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 4:10	[redacted]	101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:10	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:10	大雪PSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU　)	
2018/9/6 4:10	大雪PS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:10	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:10	[redacted]	排水ピット水位上昇	復帰　04:10:37 MEL　2	
2018/9/6 4:10	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	発電制御	[redacted]	5分経過です　並列制御	
2018/9/6 4:11	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:11	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　)	
2018/9/6 4:11	[redacted]	103 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	旭川SS	67CB	開放	
2018/9/6 4:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:11	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:11	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:11	[redacted]	104 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:11	旭川SS	68CB	開放	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	金山PS	No.4下流警報SP	停止	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:11	西旭川SSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU　)	
2018/9/6 4:11	西旭川SS	171 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	西旭川SS	172 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	旭川SS	65CB	開放	
2018/9/6 4:11	金山PS	No.5下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 4:11	西旭川SS	173 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	旭川SS	66CB	開放	
2018/9/6 4:11	西旭川SS	連変B 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	西旭川SS	174 43RC	ロック	
2018/9/6 4:12	発電制御	[redacted]	6分経過です　並列制御	
2018/9/6 4:11	[redacted]	52G31CB	入	
2018/9/6 4:12	旭川SS	63CB	開放	
2018/9/6 4:12	西旭川SS	連変C 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:12	雨竜PS	ジェットポンプ	起動	
2018/9/6 4:12	西旭川SS	連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:12	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:12	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:12	旭川SS	64CB	開放	
2018/9/6 4:12	西旭川SS	63 43RC	ロック	

2018/9/6 4:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:12	西旭川SS	64 43RC	ロック	
2018/9/6 4:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:12	西旭川SS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:12	西旭川SS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:12	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:12	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:12	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:12	[redacted]	171 43RC	ロック	
2018/9/6 4:12	[redacted]	172 43RC	ロック	
2018/9/6 4:13	発電制御	[redacted]	7分経過です	並列制御
2018/9/6 4:12	旭川SS	17CB	開放	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:13	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:13	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:13	旭川SS	21CB	開放	
2018/9/6 4:13	[redacted]	連変B 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:13	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:13	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:13	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	旭川SS	24CB	開放	
2018/9/6 4:13	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:13	旭川SS	27CB	開放	
2018/9/6 4:13	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:13	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:13	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:14	発電制御	[redacted]	8分経過です	並列制御
2018/9/6 4:14	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:14	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:14	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:14	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:14	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:14	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:14	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:14	[redacted]	再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 4:14	留辺藥SSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)	
2018/9/6 4:14	留辺藥SS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:14	留辺藥SS	102 43RC	ロック	
2018/9/6 4:14	[redacted]	52G32CB	入	
2018/9/6 4:14	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:14	留辺藥SS	連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:15	発電制御	[redacted]	9分経過です	並列制御
2018/9/6 4:15	留辺藥SS	連変B 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:15	[redacted]	102 43RC	ロック	
2018/9/6 4:15	留辺藥SS	連変C 43-79T	ロック	
2018/9/6 4:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:15	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:15	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 49.62Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:15	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:15	[redacted]	101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:15	留辺藥SS	21･22 43RC	ロック	
2018/9/6 4:15	[redacted]	再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 4:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:15	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:15	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:15	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 4:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:15	[redacted]	ダム水位	越流復帰	-1cm(0cm)
2018/9/6 4:16	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御
2018/9/6 4:15	[redacted]	ダムCDT故障	発生	
2018/9/6 4:15	[redacted]	1G 86-1A	動作	
2018/9/6 4:16	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:16	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 4:16	[redacted]	CYC TM精度不良		発生
2018/9/6 4:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:16	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:16	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 49.72Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:16	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	-1cm(0cm)
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:16	[redacted]	101CB	投入	
2018/9/6 4:16	[redacted]	101TL 系統同期	動作	
2018/9/6 4:16	[redacted]	105 43RC	同一方向制御	
2018/9/6 4:17	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 4:17	[redacted]	TC　　警報停止応動タイムアウト		発生
2018/9/6 4:17	[redacted]	101TL 系統同期	復帰	

2018/9/6 4:17	[redacted]	102TL 系統同期	動作			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		102CB	投入			
2018/9/6 4:17		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:17		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:17	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	49.69Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:17	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:17		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:17		導水路流量設定値	実行(8.5m3/s)			
2018/9/6 4:17	発電制御	[redacted]	中止指示	1号機		
2018/9/6 4:17	[redacted]	104 43RC	同一方向制御			
2018/9/6 4:17		102TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:17	旭川系統制	御所　業務支援端末－５		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 4:17	旭川SS	11CB	投入			
2018/9/6 4:17	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:17		1G 43-90	AVR			
2018/9/6 4:17		2G 43-90	AVR			
2018/9/6 4:17		単独運転	使用			
2018/9/6 4:17		単独運転	使用			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:17		圧油ポンプ故障	発生			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:17		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:18		圧油ポンプ予備機	起動			
2018/9/6 4:18		105 43RC	ロック			
2018/9/6 4:18		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機		
2018/9/6 4:18	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御		
2018/9/6 4:18	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	117.6kV(115.0kV)		
2018/9/6 4:18		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	71.3kV(69.5kV)		
2018/9/6 4:18		発電機母線 電圧 上限	逸脱発生	6.93kV(6.80kV)		
2018/9/6 4:18		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.6kV(70.6kV)		
2018/9/6 4:18		110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	118.0kV(114.5kV)		
2018/9/6 4:18		11kV 母線電圧 上限	逸脱発生	11.1kV(11.0kV)		
2018/9/6 4:18	旭川SS	110kV A母線電圧 上限	逸脱発生	116.5kV(115.0kV)		
2018/9/6 4:18	旭川SS	110kV C母線電圧 上限	逸脱発生	116.7kV(115.0kV)		
2018/9/6 4:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:18		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:18	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	49.65Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:18	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:18		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:18	旭川系統制	御所　業務支援端末－５		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 4:18	雨竜PS	ジェットポンプ	停止			
2018/9/6 4:18	大雪PS	本館	入所			
2018/9/6 4:18	[redacted]	103 43RC	同一方向制御			
2018/9/6 4:18	旭川SS	14CB	投入			
2018/9/6 4:18	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:18		オシロ	動作			
2018/9/6 4:18		所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:18		所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:18		オシロ	復帰			
2018/9/6 4:18		オシロ	動作			
2018/9/6 4:18		圧油ポンプ予備機	停止			
2018/9/6 4:18		オシロ	復帰			
2018/9/6 4:18		オシロ	動作			
2018/9/6 4:18		オシロ	復帰			
2018/9/6 4:18		オシロ	動作			
2018/9/6 4:18		オシロ	復帰			
2018/9/6 4:18		瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 4:18		110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	103.6kV(115.0kV)		
2018/9/6 4:18		110kV 母線電圧 下限	逸脱発生	103.6kV(105.0kV)		
2018/9/6 4:18		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	61.4kV(69.5kV)		
2018/9/6 4:18		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	61.4kV(64.5kV)		
2018/9/6 4:18		発電機母線 電圧 上限	逸脱復帰	6.17kV(6.80kV)		
2018/9/6 4:18		発電機母線 電圧 下限	逸脱発生	6.17kV(6.20kV)		
2018/9/6 4:18		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.1kV(69.5kV)		
2018/9/6 4:18		110kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	134.4kV(118.6kV)		
2018/9/6 4:18		11kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	9.9kV(11.0kV)		
2018/9/6 4:18	旭川SS	110kV A母線電圧 上限	発生(悪化)	119.2kV(117.1kV)		
2018/9/6 4:18	旭川SS	110kV C母線電圧 上限	発生(悪化)	120.1kV(117.2kV)		
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 4:18		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 4:18		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 4:18		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:18		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 4:19	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御		
2018/9/6 4:19	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:19		所内電源故障	発生			
2018/9/6 4:19		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:19		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:19		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:19	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	49.65Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:19	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:19		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 4:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		103 43RC	同一方向制御	
2018/9/6 4:19		TC　警報停止異常	発生	
2018/9/6 4:19		103 43RC	ロック	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19	雨竜PS	本館	入所	
2018/9/6 4:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		110kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	116.0kV(105.0kV)
2018/9/6 4:19		110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	116.0kV(115.0kV)
2018/9/6 4:19		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	70.4kV(64.5kV)
2018/9/6 4:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	70.4kV(69.5kV)
2018/9/6 4:19		発電機母線 電圧 下限	逸脱復帰	6.87kV(6.20kV)
2018/9/6 4:19		発電機母線 電圧 上限	逸脱発生	6.87kV(6.80kV)
2018/9/6 4:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	70.1kV(69.5kV)
2018/9/6 4:19		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		104 43RC	ロック	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御
2018/9/6 4:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20		取水制御	自動	
2018/9/6 4:20		堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/6 4:20		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:20		1G 周波数	逸脱発生(任意　)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:20	金山PS	66kV 周波数	逸脱復帰(任意　)	50.64Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:20	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.64Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:20	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:20		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:20		61CB	開放	
2018/9/6 4:20		101 43RC	ロック	
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20	旭川SS	12CB	投入	
2018/9/6 4:20	旭川SS	66kV オシロ	動作	
2018/9/6 4:20	旭川SS	187kV 連変 43-90	甲	
2018/9/6 4:20	旭川SS	66kV オシロ	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	110kV連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 4:20	旭川SS	110kV連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 4:20	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 4:20	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無
2018/9/6 4:20	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了	
2018/9/6 4:20	旭川SS	12 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	15 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	71TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	72TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	142 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	145 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	旭川SS	1 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 4:20	[redacted]	102 43RC	ロック	
2018/9/6 4:20	旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 4:20	旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 4:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:20		堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/6 4:21	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御
2018/9/6 4:21	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/6 4:21		堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/6 4:21		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:21		1G 周波数	逸脱発生(任意　)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:21	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.53Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:21	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:21		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:21	女満別SS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:21	女満別SS	67 43RC	ロック	
2018/9/6 4:21	旭川SS	F21CB	開放	
2018/9/6 4:21	旭川SS	F22CB	開放	
2018/9/6 4:22	発電制御	[redacted]	4分経過です	並列制御
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:22		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:22	女満別SS	65 43RC	ロック	
2018/9/6 4:22	旭川SS	F23CB	開放	
2018/9/6 4:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:22		1G 周波数	逸脱発生(任意　)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:22	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.51Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:22	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)

2018/9/6 4:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:22	旭川SS	F25CB	開放			
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:22	女満別SS	66 43RC	ロック			
2018/9/6 4:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:22	旭川SS	F26CB	開放			
2018/9/6 4:22	女満別SS	69 43RC	ロック			
2018/9/6 4:22	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	117.4kV(116.6kV)		
2018/9/6 4:22	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.2kV(70.7kV)		
2018/9/6 4:22	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	発生(悪化)	6.92kV(6.90kV)		
2018/9/6 4:22	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.3kV(70.4kV)		
2018/9/6 4:22	[redacted]	11kV 母線電圧 上限	逸脱発生	11.1kV(11.0kV)		
2018/9/6 4:22	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.2kV(66.0kV)		
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:23	発電制御	[redacted]	5分経過です	並列制御		
2018/9/6 4:23	旭川SS	24CB	投入			
2018/9/6 4:23	旭川SS	187連変B 軽故障	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川統括電	力C　商用電源喪失	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	高低圧所内電源盤故障	復帰
2018/9/6 4:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:23	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 53.21Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:23	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:23	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.49Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:23	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:23	旭川SS	110連変B 冷却機故障	復帰			
2018/9/6 4:23	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.9kV(115.0kV)		
2018/9/6 4:23	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	逸脱復帰	6.68kV(6.80kV)		
2018/9/6 4:23	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(69.5kV)		
2018/9/6 4:23	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.8kV(114.5kV)		
2018/9/6 4:23	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	115.2kV(115.0kV)		
2018/9/6 4:23	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	逸脱発生	6.81kV(6.80kV)		
2018/9/6 4:23	旭川SS	集油水槽異常	発生	04:23:22 MSL		
2018/9/6 4:23	旭川SS	187連変A 軽故障	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	65TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	66TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	65TL ケーブル異常	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	66TL ケーブル異常	復帰			
2018/9/6 4:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:23	旭川SS	110連変A 冷却機故障	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川SS	65TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 4:23	旭川SS	66TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 4:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:24	発電制御	[redacted]	6分経過です	並列制御		
2018/9/6 4:24	[redacted]	水槽水位異常	復帰	04:23:55 MEL　2		
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　非常用電源受電	復帰			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　52-4CB	切			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系交流運転中	終了			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系交流運転中	終了			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　52-2CB	入			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　所内電源B系商用受電	動作			
2018/9/6 4:24	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　52-3CB	入			
2018/9/6 4:24	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	低圧所内分電盤　低圧22-3系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	低圧所内分電盤　低圧22-2系27	復帰
2018/9/6 4:24	[redacted]	11kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 49.98Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:24	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:24	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.50Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:24	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系交流入力異常	発生			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系交流入力異常	発生			
2018/9/6 4:24	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制	御所　　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 4:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系交流運転中	開始			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系交流運転中	開始			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系蓄電池運転中	開始			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系蓄電池運転中	開始			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系交流入力異常	復帰			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系交流入力異常	復帰			
2018/9/6 4:24	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	117.2kV(115.8kV)		
2018/9/6 4:24	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	発生(悪化)	6.91kV(6.84kV)		
2018/9/6 4:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	71.3kV(69.5kV)		

2018/9/6 4:24	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	117.6kV(114.5kV)
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24	旭川SS	配変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 4:24	旭川SS	配変C 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.77kV(6.74kV)
2018/9/6 4:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS A系蓄電池運転中	終了	
2018/9/6 4:24	旭川統括電	力C　UPS B系蓄電池運転中	終了	
2018/9/6 4:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:25	発電制御	[redacted]	7分経過です	並列制御
2018/9/6 4:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:25		1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:25	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.54Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:25	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:25		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:25	発電制御	[redacted]	中止指示	1号機
2018/9/6 4:25	金山PS	No.6下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 4:25	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ	障害管理	オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 4:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:26		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:26	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 4:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:26		1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:26	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.57Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:26	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:26		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:26	旭川統括電	力C　52GCB	切	
2018/9/6 4:26	金山PS	No.5下流警報SP	停止	
2018/9/6 4:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:26		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:26		14CB	開放	
2018/9/6 4:27	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 4:27	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		本館	入所	
2018/9/6 4:27	旭川統括電	力C　EG	停止	
2018/9/6 4:27	旭川統括電	力C　非常用電源	停止	
2018/9/6 4:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:27		1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:27	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.48Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:27	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:27		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:27	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 4:27	発電制御	[redacted]	確認指示	1号機
2018/9/6 4:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:27	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3	障害管理	故障復帰　要求
2018/9/6 4:27	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅡ	障害管理	オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 4:27	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 4:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:28		52SX	切	
2018/9/6 4:28		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:28		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:28		1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:28	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.52Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:28	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:28		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:28	雨竜PS	1G 86-5	復帰	
2018/9/6 4:28	雨竜PS	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:28	雨竜PS	2G 86-5	復帰	
2018/9/6 4:28	雨竜PS	2G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:28	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 4:28	雨竜PS	3G 86-5	復帰	
2018/9/6 4:28	雨竜PS	3G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:28		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:29		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:29		1G 周波数	逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:29	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.54Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:29	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:29		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 4:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		64CB	投入	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:29		1G 水調	ロック	
2018/9/6 4:30			901 ON	
2018/9/6 4:30		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機	
2018/9/6 4:30		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:30		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:30	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.48Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:30	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:30		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:30		放流警報局	吹鳴	
2018/9/6 4:30		2G 水調.	ロック	
2018/9/6 4:30		堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/6 4:30		1G 86-1B.	同一方向制御	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/6 4:30		ダム水位	越流発生	2cm(0cm)
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31	砂川SS	65 43RC	ロック	
2018/9/6 4:31	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機	
2018/9/6 4:31		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:31		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:31	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.56Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:31	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:31		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:31	旭川SS	配変C 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.68kV(6.74kV)
2018/9/6 4:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31	砂川SS	66 43RC	ロック	
2018/9/6 4:31	[redacted]	ダム水位	下限1段復帰	3cm(0cm)
2018/9/6 4:31		ダム水位	上限1段発生	196cm(195cm)
2018/9/6 4:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:31		1G 発電機	運転	
2018/9/6 4:31		1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 4:32		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機	
2018/9/6 4:32		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:32		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:32	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.48Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:32	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:32		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:32		1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 4:32		1G 発電機	運転	
2018/9/6 4:33	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機	
2018/9/6 4:33		入口弁	開	
2018/9/6 4:33		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:33		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:33	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.54Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:33	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:33		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:33		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:33	旭川SS	27CB	投入	
2018/9/6 4:33	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:33	旭川SS	配変D 33kV 27	復帰	
2018/9/6 4:33	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 4:33		61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:33	中給	中給周波数	TMチャート最　大	50(51)
2018/9/6 4:33	中給	中給周波数	TMチャート最　小	49(49)
2018/9/6 4:33	旭川統括電	力C　自所周波数	TMチャート最　大	50(50)
2018/9/6 4:33	旭川統括電	力C　自所周波数	TMチャート最　小	49(50)
2018/9/6 4:33	[redacted]	水車発電機	起動	
2018/9/6 4:33		発電機励磁装置	動作	
2018/9/6 4:33	雨竜PS	1G ブラックスタート	使用	
2018/9/6 4:33	雨竜PS	1G 65P追従条件	開始	
2018/9/6 4:33	中給	中給周波数	TMチャート最　大	50(50)
2018/9/6 4:33	旭川統括電	力C　自所周波数	TMチャート最　大	50(50)

2018/9/6 4:34	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/6 4:34	[redacted]		Jan-95	動作	
2018/9/6 4:34	[redacted]	圧油予備機		停止	
2018/9/6 4:34	[redacted]	応水運転0→1台 条件1		並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:34	[redacted]	1CB		並列	
2018/9/6 4:34	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:34	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:34	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	) 50.50Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:34	雨竜PS	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:34	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:34	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱復帰(任意	) 52.18Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:34	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 52.18Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]		Feb-95	動作	
2018/9/6 4:34	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱発生	0.10MW(4.86MW)
2018/9/6 4:34	[redacted]	発電流量目標		逸脱発生	2.43m3/s(23.03)
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]	62 43RC		ロック	
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:34	中給	中給周波数		TMチャート最　大	50(50)
2018/9/6 4:34	中給	中給周波数		TMチャート最　小	49(49)
2018/9/6 4:34	旭川統括電	力C　自所周波数		TMチャート最　大	50(50)
2018/9/6 4:34	旭川統括電	力C　自所周波数		TMチャート最　小	49(49)
2018/9/6 4:34	[redacted]		Jan-95	復帰	
2018/9/6 4:34	[redacted]	1G 発電機 準備		復帰	
2018/9/6 4:34	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/6 4:34	砂川SS	オシロ		動作	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	砂川SS	オシロ		復帰異常 発生	
2018/9/6 4:35	砂川SS	オシロ		復帰	
2018/9/6 4:35	砂川SS	オシロ		復帰異常 復帰	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	応水運転0→1台 条件1		並列検討せよ	1号機
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:35	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:35	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	) 50.55Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:35	雨竜PS	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:35	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:35	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 50.42Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:35	中給	中給周波数		TMチャート最　小	48(49)
2018/9/6 4:35	旭川統括電	力C　自所周波数		TMチャート最　小	48(49)
2018/9/6 4:35	[redacted]	発電機準備		準備	
2018/9/6 4:35	[redacted]	6KV　DL-79Z		復帰異常 復帰	
2018/9/6 4:35	[redacted]	1G 43-90		AQR	
2018/9/6 4:35	充停電判定	[redacted]		単独系統発生	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	発電機　86-1B		復帰	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	1CB		並列	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	非常用発電機		停止	
2018/9/6 4:35	[redacted]	本館		入所	
2018/9/6 4:35	中給	中給周波数		TMチャート最　小	47(48)
2018/9/6 4:35	旭川統括電	力C　自所周波数		TMチャート最　小	47(48)
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:36	中給	中給周波数		TMチャート最　小	46(47)
2018/9/6 4:36	旭川統括電	力C　自所周波数		TMチャート最　小	46(47)
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:36	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:36	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:36	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	) 50.49Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:36	雨竜PS	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:36	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:36	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 50.35Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:36	雨竜PS	1G 発電機 準備		動作	
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:37	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:37	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意	) 44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:37	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	) 50.48Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:37	雨竜PS	11kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:37	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:37	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱復帰(任意	) 50.18Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 4:37	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	

2018/9/6 4:37	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 4:37		F22CB	投入	
2018/9/6 4:37		系統同期	動作	
2018/9/6 4:38		61CB	投入	
2018/9/6 4:38		除塵機 過荷重異常	発生	
2018/9/6 4:38		系統同期	復帰	
2018/9/6 4:38		6kV 27	復帰	
2018/9/6 4:38		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:38		圧油ポンプ予備機	起動	
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:38		圧油ポンプ故障	発生	
2018/9/6 4:38		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:38		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:38	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.56Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:38	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:38	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:38	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 4:38	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(7.00kV)
2018/9/6 4:38		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	70.7kV(69.5kV)
2018/9/6 4:38	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 4:38	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 4:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:38		系統同期	動作	
2018/9/6 4:38	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 4:38	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 4:38		系統同期	復帰	
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:39		発電機母線 電圧 上限	発生(悪化)	7.05kV(7.04kV)
2018/9/6 4:39		1G 水調	ロック	
2018/9/6 4:39		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:39		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:39	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.53Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:39	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	1G 発電機	運転	
2018/9/6 4:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:39		圧油槽異常	復帰	
2018/9/6 4:39		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:39		集油槽異常	復帰	
2018/9/6 4:39		2G 水調.	ロック	
2018/9/6 4:39		圧油ポンプ予備機	停止	
2018/9/6 4:39	大雪PS	1G発電P	TMチャート最	小 0(5)
2018/9/6 4:39	雨竜PS	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	3G 発電機故障	発生	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	11kV 27	復帰	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	3G 発電機故障	復帰	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	L51	入	
2018/9/6 4:39	雨竜PS	圧油予備機	起動	
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:40		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:40	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.47Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:40	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱復帰(任意)	50.36Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:40	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.36Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:40	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:39	雨竜PS	1CB	並列	
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		堰 洪水吐・逆調門 開	動作	
2018/9/6 4:40	金山PS	No.6下流警報SP	停止	
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		堰 洪水吐・逆調門 開	復帰	
2018/9/6 4:40	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 4:40	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 4:40	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 開	動作	
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:40		堰 洪水吐・逆調門 開	復帰	
2018/9/6 4:41	雨竜PS	圧油予備機	停止	
2018/9/6 4:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:41		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:41	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.49Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:41	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱復帰(任意)	49.98Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		52GBCB	入	
2018/9/6 4:41		3kV 27B	復帰	
2018/9/6 4:41		圧油槽異常	発生	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:41		1G 43-90	AVR	

2018/9/6 4:41	[redacted]	川TC　表示復帰				
2018/9/6 4:41	中給	中給周波数			TMチャート最　大 51(50)	
2018/9/6 4:41	旭川統括電	力C　自所周波数			TMチャート最　大 51(50)	
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰				
2018/9/6 4:41		表示復帰				
2018/9/6 4:41		表示復帰				
2018/9/6 4:41		川TC　表示復帰				
2018/9/6 4:42		6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:42		1G 周波数			逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:42	金山PS	66kV 周波数			逸脱発生(任意　) 50.55Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:42	[redacted]	6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:42		表示復帰				
2018/9/6 4:42		本館			退所	
2018/9/6 4:42		表示復帰				
2018/9/6 4:42		表示復帰				
2018/9/6 4:42		本館			退所	
2018/9/6 4:43		11kV 母線電圧 上限			逸脱復帰　10.8kV(11.0kV)	
2018/9/6 4:43		表示復帰				
2018/9/6 4:43		6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:43		1G 周波数			逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:43	金山PS	66kV 周波数			逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:43	[redacted]	6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:43		ダム水位			上限2段発生　201cm(200cm)	
2018/9/6 4:43		表示復帰				
2018/9/6 4:43		表示復帰				
2018/9/6 4:43		表示復帰				
2018/9/6 4:43		川TC　表示復帰				
2018/9/6 4:43		63TL 系統同期			動作	
2018/9/6 4:43		63CB			開放	
2018/9/6 4:43		63TL 系統同期			復帰	
2018/9/6 4:44		6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:44		1G 周波数			逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:44	金山PS	66kV 周波数			逸脱発生(任意　) 50.48Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:44	[redacted]	6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:44		21CB			開放	
2018/9/6 4:44		表示復帰				
2018/9/6 4:44		表示復帰				
2018/9/6 4:44		表示復帰				
2018/9/6 4:44		表示復帰				
2018/9/6 4:44		表示復帰				
2018/9/6 4:44		川TC　表示復帰				
2018/9/6 4:44		表示復帰				
2018/9/6 4:44		1G 発電機 準備			動作	
2018/9/6 4:45		表示復帰				
2018/9/6 4:45		6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:45		1G 周波数			逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:45	金山PS	66kV 周波数			逸脱発生(任意　) 50.56Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:45	[redacted]	6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:45		21CB			開放	
2018/9/6 4:45		表示復帰				
2018/9/6 4:45		表示復帰				
2018/9/6 4:45		表示復帰				
2018/9/6 4:45	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:45	[redacted]	川TC　表示復帰				
2018/9/6 4:45	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 4:45	[redacted]	61･62 43LC			ロック	
2018/9/6 4:46		自動受電切替不成立			復帰	
2018/9/6 4:46		自動受電切替中			復帰	
2018/9/6 4:46	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 4:46	[redacted]	6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:46		1G 周波数			逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:46	金山PS	66kV 周波数			逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 4:46	[redacted]	6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:46		表示復帰				
2018/9/6 4:46		表示復帰				
2018/9/6 4:46		表示復帰				
2018/9/6 4:46		表示復帰				
2018/9/6 4:46		表示復帰				
2018/9/6 4:46		川TC　表示復帰				
2018/9/6 4:46		表示復帰				
2018/9/6 4:46		圧油系故障			発生	
2018/9/6 4:46	大雪PSTC	1G 43R			直接	
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター(スレーブ)　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター(スレーブ)　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター(スレーブ)　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター(スレーブ)　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター　遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター　受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制	御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター(スレーブ)　遷移
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰			選択不応動	
2018/9/6 4:47		6.6kV 周波数			逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:47		1G 周波数			逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 4:47	金山PS	66kV 周波数			逸脱発生(任意　) 50.50Hz(50.30Hz)	

2018/9/6 4:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	金山PS	No.7下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 4:47	砂川SS	オシロ	動作				
2018/9/6 4:47	砂川SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		川TC 表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:48		水槽水位異常	復帰	04:47:55 MEL 2			
2018/9/6 4:48		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:48		1G 周波数	逸脱発生(任意) 44.17Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:48	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.47Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 4:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:48		1G 発電機	運転				
2018/9/6 4:48	大雪PSTC	1G 43R	遠方				
2018/9/6 4:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:48	砂川SS	オシロ	動作				
2018/9/6 4:48	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付	
2018/9/6 4:48	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続	
2018/9/6 4:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:49		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.5kV)			
2018/9/6 4:49	砂川SS	オシロ	復帰異常 発生				
2018/9/6 4:49	砂川SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 4:49	砂川SS	オシロ	復帰異常 復帰				
2018/9/6 4:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:49		1G 周波数	逸脱発生(任意) 44.17Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:49	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.35Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 4:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:49	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 4:49	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.5kV)			
2018/9/6 4:49	雨竜PS	11CB	投入				
2018/9/6 4:50	[redacted]	F23CB	投入				
2018/9/6 4:50	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付	
2018/9/6 4:50	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続	
2018/9/6 4:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:50		1G 周波数	逸脱発生(任意) 44.17Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:50	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.46Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 4:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:50	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 4:50	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰				
2018/9/6 4:50	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 4:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	12CB	投入				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	オシロ	動作				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	100kV 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 4:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50		川TC 表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	オシロ	復帰				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 4:50	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 4:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰				
2018/9/6 4:50	旭川SS	110kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	114.1kV(115.0kV)			
2018/9/6 4:50	旭川SS	110kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	114.4kV(115.0kV)			
2018/9/6 4:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50		川TC 表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生				
2018/9/6 4:51	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰				
2018/9/6 4:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:51		1G 周波数	逸脱発生(任意) 44.17Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:51	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.47Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 4:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 4:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51	苫小牧系統	制御所 所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生	
2018/9/6 4:51	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	受付	
2018/9/6 4:51	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	接続	
2018/9/6 4:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 4:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	14CB	投入				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	オシロ	動作				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 4:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	オシロ	復帰				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 4:51	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 4:51	苫小牧系統	制御所 所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰	
2018/9/6 4:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:51		表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 4:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:51	雨竜PS	系統同期	復帰			
2018/9/6 4:51	[redacted]	1G 43-90	AQR			
2018/9/6 4:51	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 4:51	[redacted]	1G AVR限定	発生			
2018/9/6 4:52	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 4:51	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 4:52	雨竜PS	系統同期	動作			
2018/9/6 4:52	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	雨竜PS	15CB	投入			
2018/9/6 4:52	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	F25CB	投入			
2018/9/6 4:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:52	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:52	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.52Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	[redacted]	1G 43-90	AVR			
2018/9/6 4:52	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 4:52	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 4:52	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 4:53	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 4:53	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 4:53	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 49.68Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:53	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:53	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.49Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:53	雨竜PS	系統同期	復帰			
2018/9/6 4:53	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 4:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	11kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 49.84Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:54	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:54	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.53Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段復帰　-7cm(-5cm)			
2018/9/6 4:54	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	金山PS	No.8下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	旭川SS	配変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 4:55	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オンライン	実行モード　常用	遷移
2018/9/6 4:55	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オンライン	運用区分　中給	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オンライン	運用区分　中給　割付	受付
2018/9/6 4:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:55	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:55	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.56Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 4:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 4:55	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オンライン	運用区分　配電	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オンライン	運用区分　配電　割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ		運転管理　オンライン	実行モード　待機	遷移
2018/9/6 4:55	[redacted]	2G 発電機 準備	動作			
2018/9/6 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/6 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 4:55	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:55	[redacted]	本館	退所			

2018/9/6 4:56	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	逸脱復帰	6.85kV(7.00kV)
2018/9/6 4:56		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:56		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:56	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.54Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:56		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:56		11CB	開放	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		F26CB	投入	
2018/9/6 4:57		堰 TM装置異常	復帰	
2018/9/6 4:57		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:57		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:57	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.56Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:57		14CB	開放	
2018/9/6 4:57		堰 TM装置異常	発生	
2018/9/6 4:57		1G AVR限定	復帰	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	114.1kV(115.0kV)
2018/9/6 4:57		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 4:57	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 4:57	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 4:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 4:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:57	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 4:57	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		2G 発電機	運転	
2018/9/6 4:58	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 4:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:58		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:58	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.51Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:58		105CB	開放	
2018/9/6 4:58	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		106CB	開放	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:59		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:59	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.49Hz(50.30Hz)
2018/9/6 4:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 4:59		本館	入所	
2018/9/6 4:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:59		102CB	開放	
2018/9/6 5:00		洪水吐門 開	動作	
2018/9/6 5:00		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:00		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:00	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.53Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:00	旭川SS	61CB	投入	
2018/9/6 5:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00		洪水吐門 開	復帰	
2018/9/6 5:00		放流中	発生	
2018/9/6 5:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00	旭川SS	61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:00	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	-4cm(-2cm)
2018/9/6 5:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00		TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:00	旭川SS	61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:01		2G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 5:01		2G 43-90	AQR	
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:01	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 5:01	[redacted]	2CB	並列	
2018/9/6 5:01		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:01		1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:01	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.45Hz(50.30Hz)

2018/9/6 5:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01	雨竜PS	系統同期	動作			
2018/9/6 5:01	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限2段復帰	-7cm(-2cm)		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	雨竜PS	105CB	投入			
2018/9/6 5:01	雨竜PS	系統同期	復帰			
2018/9/6 5:01	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 5:01		100kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 5:01	雨竜PS	系統同期	動作			
2018/9/6 5:01	雨竜PS	系統同期	復帰			
2018/9/6 5:01	[redacted]	101TL 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		102TL 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		103TL 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		104TL 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		105TL 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		106TL 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		100CB 故障	復帰			
2018/9/6 5:01		オシロ	復帰			
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 5:01		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:01		2G 43-90	AVR			
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:02		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:02	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.55Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:02		61CB	投入			
2018/9/6 5:02		シーケンサ軽故障	復帰			
2018/9/6 5:02		66kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 5:02		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 5:02		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 5:02		TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		制御装置故障	発生			
2018/9/6 5:02		61TL 系統同期	動作			
2018/9/6 5:02		水槽水位異常	発生	05:02:18 MSL		
2018/9/6 5:02		導水路水位異常	発生	05:02:18 MSL		
2018/9/6 5:02		制御装置故障	復帰			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		3kV 27	復帰			
2018/9/6 5:02		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-12cm(-10cm)		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02	金山PS	No.7下流警報SP	停止			
2018/9/6 5:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 5:02		61TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 5:02		水槽溢流	発生			
2018/9/6 5:02	金山PS	No.9下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 5:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:02		水槽溢流	復帰			
2018/9/6 5:03		水槽溢流	発生			
2018/9/6 5:03		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:03		1G 周波数	逸脱発生(任意　) 44.17Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:03	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:03		本館	入所			
2018/9/6 5:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03	旭川SS	F12CB	開放			
2018/9/6 5:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03		水槽水位	下限1段復帰	33cm(-30cm)		
2018/9/6 5:03		水槽水位	下限2段復帰	33cm(-80cm)		
2018/9/6 5:03		水槽水位	上限2段発生	33cm(5cm)		
2018/9/6 5:03		水槽水位	上限1段発生	33cm(0cm)		
2018/9/6 5:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03		103CB	投入			
2018/9/6 5:03		水槽水位異常	復帰	05:03:22 MEL	2	
2018/9/6 5:03		TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03		61CB	投入			
2018/9/6 5:03		水槽 電源故障	復帰			
2018/9/6 5:03		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 5:03		余水路放流警報故障	復帰			
2018/9/6 5:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03	旭川SS	F13CB	開放			
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	103CB	投入	
2018/9/6 5:04	[redacted]	消火設備故障	発生	05:04:03 MSL
2018/9/6 5:04	[redacted]	ShR 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	100 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	SC 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	105TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	106TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	連変A 2次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	連変B 2次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	所内A 27	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	制御可能機器	無
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	制御異常終了	
2018/9/6 5:04	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 5:04	発電制御	[redacted]	時刻です	解列制御
2018/9/6 5:04	[redacted]	所内受電回復	動作	
2018/9/6 5:04	[redacted]	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	所内受電回復	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	所内切替不成立	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 5:04	旭川SS	F14CB	開放	
2018/9/6 5:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:04	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:04	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.46Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段復帰	-12cm(-10cm)
2018/9/6 5:04	旭川SS	F15CB	開放	
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	制御可能機器	無
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	制御異常終了	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	圧油装置故障	発生	
2018/9/6 5:04	[redacted]	12CB	投入	
2018/9/6 5:04	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 5:04	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 5:04	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:04	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:04	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:05	発電制御	[redacted]	1分経過です	解列制御
2018/9/6 5:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:05	旭川SS	21CB	投入	
2018/9/6 5:05	旭川SS	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:05	[redacted]	200 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	連変A 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	連変B 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:05	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意　)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:05	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.51Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:05	[redacted]	連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 5:05	[redacted]	連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	171TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	172TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:05	[redacted]	発電機母線 電圧 上限	逸脱復帰	6.69kV(6.80kV)
2018/9/6 5:05	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	69.1kV(69.5kV)
2018/9/6 5:05	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.6kV(196.5kV)
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:05	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	

2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 5:06	発電制御	[redacted]	2分経過です	解列制御
2018/9/6 5:06	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 5:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:06	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:06	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.45Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:06	[redacted]	171CB	投入	
2018/9/6 5:06	[redacted]	171TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:06	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:06	[redacted]	171TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:06	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	104.7kV(101.0kV)
2018/9/6 5:06	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	103.7kV(99.3kV)
2018/9/6 5:06	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	208.0kV(197.5kV)
2018/9/6 5:07	発電制御	[redacted]	3分経過です	解列制御
2018/9/6 5:07	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:07	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意)	44.17Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:07	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.56Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:07	[redacted]	所内A 59	動作	
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 103CB	投入	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 104TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 105TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 106TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 107TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 108TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR故障	発生	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	110.7kV(105.2kV)
2018/9/6 5:07	旭川嵐山SW	S 187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	221.7kV(197.0kV)
2018/9/6 5:07	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	110.3kV(104.2kV)
2018/9/6 5:07	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	221.0kV(208.9kV)
2018/9/6 5:07	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	110.7kV(105.0kV)
2018/9/6 5:07	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:07	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	発電制御	[redacted]	4分経過です	解列制御
2018/9/6 5:08	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－2		運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018/9/6 5:08	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－2		運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:08	[redacted]	1G 周波数	逸脱復帰(任意)	50.43Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:08	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意)	50.43Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:08	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.48Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:08	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	旭川嵐山SW	S 105CB	投入	
2018/9/6 5:08	発電制御	[redacted]	確認指示	2号機
2018/9/6 5:08	中給事故報	知 重大事故	復帰	
2018/9/6 5:08	中給事故報	知 旭川Ge出力増加指令	復帰	
2018/9/6 5:08	中給事故報	知 周波数変動	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	中給事故報	知 胆振幹線ルートアウト	復帰	
2018/9/6 5:08	中給事故報	知 知内線ルートアウト	復帰	
2018/9/6 5:08	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:08	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 5:09	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(0.30MW)
2018/9/6 5:09	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:09	[redacted]	1G 周波数	逸脱復帰(任意)	50.04Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:09	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.53Hz(50.30Hz)

2018/9/6 5:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	111.3kV(111.2kV)
2018/9/6 5:09	雨竜PS	11kV 母線電圧 上限	逸脱発生	11.4kV(11.3kV)
2018/9/6 5:09	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	173CB	投入	
2018/9/6 5:09	[redacted]	1G 水調	ロック	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	173TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:09	金山PS	No.8下流警報SP	停止	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	171TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	172TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	174TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	173TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	連変B 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	連変C 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	連変A 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	173TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	222.3kV(196.5kV)
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	電圧制御	[redacted]	PRG制御	4分経過
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:09	旭川嵐山SW	S　105TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:09	旭川嵐山SW	S　105CB	開放	
2018/9/6 5:09	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 5:09	旭川嵐山SW	S　105TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:09	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:10	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	1.10MW(0.30MW)
2018/9/6 5:10	西旭川SS	173TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	西旭川SS	174TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	西旭川SS	172TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	西旭川SS	連変A 1次 43V無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	西旭川SS	連変C 1次 43V無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	西旭川SS	連変B 1次 43V無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	西旭川SS	171TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)
2018/9/6 5:10	西旭川SS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:10	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.49Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 5:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:10	[redacted]	171TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:10	[redacted]	171CB	開放	
2018/9/6 5:10	[redacted]	171TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:10	[redacted]	所内A 59	復帰	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　106TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　104TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　103TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　105TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　107TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　102TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　101TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　108TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:10	雨竜PS	11kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	11.1kV(11.3kV)
2018/9/6 5:10	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 5:10	電圧制御	[redacted]	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/6 5:10	雨竜PS	1G AVR故障	復帰	
2018/9/6 5:10	[redacted]	連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 5:10	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 5:10	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 5:10	[redacted]	連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:11	[redacted]	200 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:11	[redacted]	連変A 1次 43V無電圧	発生	
2018/9/6 5:11	[redacted]	連変B 1次 43V無電圧	発生	
2018/9/6 5:11	[redacted]	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 5:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:11	[redacted]	171TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:11	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 5:11	[redacted]	172TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 5:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:11	[redacted]	S　O-7CB	切	
2018/9/6 5:11	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/6 5:11	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	104.2kV(105.0kV)
2018/9/6 5:11	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 5:12	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 5:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:12	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.54Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 5:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:12	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 5:12	[redacted]	圧油ポンプ故障	復帰	
2018/9/6 5:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 5:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:12	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰		69.0kV(69.5kV)
2018/9/6 5:12	電圧制御	[redacted]		PRG制御		2分経過
2018/9/6 5:13	[redacted]	応水運転2→1台 条件1		解列検討せよ		2号機
2018/9/6 5:13	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:13	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	)	50.46Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:13	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:13	[redacted]	1G ガバナ軽故障		発生		
2018/9/6 5:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:13	電圧制御	[redacted]		PRG制御		3分経過
2018/9/6 5:13	[redacted]	1G ガバナ重故障		発生		
2018/9/6 5:13	[redacted]	1G 86-2		動作		
2018/9/6 5:13	[redacted]	1G ガバナ重故障		復帰		
2018/9/6 5:13	[redacted]	監視システムエラー		復帰		
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:14	[redacted]	応水運転2→1台 条件1		解列検討せよ		2号機
2018/9/6 5:14	[redacted]	F14CB		投入		
2018/9/6 5:14	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:14	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	)	50.55Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:14	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:14	[redacted]	C　HDLC TMオーバースケー		ル		発生
2018/9/6 5:14	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限		逸脱復帰		99.9kV(101.0kV)
2018/9/6 5:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰		69.2kV(69.5kV)
2018/9/6 5:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰		69.0kV(69.5kV)
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:14	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:14	電圧制御	[redacted]		PRG制御		4分経過
2018/9/6 5:15	[redacted]	応水運転2→1台 条件1		解列検討せよ		2号機
2018/9/6 5:15	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:15	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	)	50.49Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:15	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:15	[redacted]	12CB		投入		
2018/9/6 5:15	[redacted]	200 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:15	[redacted]	連変A 1次 43V無電圧		復帰		
2018/9/6 5:15	[redacted]	連変B 1次 43V無電圧		復帰		
2018/9/6 5:15	[redacted]	連変A 系統同期		動作		
2018/9/6 5:15	[redacted]	1G 発電機 準備		動作		
2018/9/6 5:15	[redacted]	連変A 系統同期		復帰		
2018/9/6 5:15	[redacted]	171TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:15	[redacted]	172TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:15	電圧制御	[redacted]		PRG制御		待ち時間超過
2018/9/6 5:15	電圧制御	[redacted]		PRG制御		制御対象機器あり
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:16	[redacted]	応水運転2→1台 条件1		解列検討せよ		2号機
2018/9/6 5:16	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:16	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	)	50.45Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:16	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:16	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2			運転管理	オンライン　接続切替　釧路　受付
2018/9/6 5:16	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2			運転管理	オンライン　接続切替　釧路　接続
2018/9/6 5:16	雨竜PS	圧油装置故障		復帰		
2018/9/6 5:16	[redacted]	F15CB		投入		
2018/9/6 5:16	[redacted]	171CB		投入		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　104TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　101TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　102TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　103TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　105TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　106TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　107TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	旭川嵐山SW	S　108TL 43V切替無電圧		復帰		
2018/9/6 5:16	雨竜PS	圧油装置故障		発生		
2018/9/6 5:16	[redacted]	171TL 系統同期		動作		
2018/9/6 5:16	[redacted]	171TL 系統同期		復帰		
2018/9/6 5:17	電圧制御	[redacted]		PRG制御		1分経過
2018/9/6 5:17	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限		逸脱発生		104.4kV(101.0kV)
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限		逸脱発生		200.8kV(197.0kV)
2018/9/6 5:17	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生		199.8kV(196.5kV)
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	応水運転2→1台 条件1		解列検討せよ		2号機
2018/9/6 5:17	旭川SS	F2CB		開放		
2018/9/6 5:17	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	39.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:17	金山PS	66kV 周波数		逸脱発生(任意	)	50.54Hz(50.30Hz)
2018/9/6 5:17	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意	)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	旭川SS	F3CB		開放		
2018/9/6 5:17	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	雨竜PS	1G AVR限定故障		発生		
2018/9/6 5:17	金山PS	No.9下流警報SP		停止		
2018/9/6 5:17	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2			運転管理	オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 5:17	旭川SS	F4CB		開放		
2018/9/6 5:17	[redacted]	所内A 59		動作		
2018/9/6 5:17	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2			運転管理	オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動		

2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	[redacted]	171TL 系統同期	動作			
2018/9/6 5:17	雨竜PS	1G AVR故障	発生			
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	旭川SS	F5CB	開放			
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰			
2018/9/6 5:17	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生			
2018/9/6 5:17	[redacted]	171CB	開放			
2018/9/6 5:17	[redacted]	171TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 5:17	[redacted]	所内A 59	復帰			
2018/9/6 5:17	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰			
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　106TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　104TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　103TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　105TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　107TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　102TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　108TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:17	旭川嵐山SW	S　101TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 5:18	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過		
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:18	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:18	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.45Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:17	雨竜PS	1G AVR故障	復帰			
2018/9/6 5:18	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	104.9kV(104.9kV)		
2018/9/6 5:18	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 5:18	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	105.3kV(105.0kV)		
2018/9/6 5:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/6 5:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:18	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/6 5:19	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過		
2018/9/6 5:19	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 5:19	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	103.9kV(105.0kV)		
2018/9/6 5:19	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 5:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:19	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.49Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:19	旭川SS	17CB	投入			
2018/9/6 5:19	旭川SS	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 5:19	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 5:19	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.5kV(114.5kV)		
2018/9/6 5:19	金山PS	No.10下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 5:19	[redacted]	S　O-5CB	切			
2018/9/6 5:19	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 5:19	[redacted]	1G 43-90	APFR			
2018/9/6 5:19	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 5:19	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 5:20	電圧制御	[redacted]	PRG制御	4分経過		
2018/9/6 5:20	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	114.7kV(114.5kV)		
2018/9/6 5:20	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 5:20	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(196.5kV)		
2018/9/6 5:20	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 5:20	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 5:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:20	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.55Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:20	[redacted]	1G 43-90	AVR			
2018/9/6 5:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:20	旭川SS	65TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 5:20	旭川SS	66TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 5:20	旭川SS	集油水槽異常	復帰	05:20:18 MEL　2		
2018/9/6 5:20	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 5:20	[redacted]	1G 43-91(90)	AVR			
2018/9/6 5:20	事故対応	Web配信　要求	旭-1196			
2018/9/6 5:20	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 5:21	電圧制御	[redacted]	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/6 5:21	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/6 5:21	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 5:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:21	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.46Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:21	事故対応	メール配信　配信済	旭-1196 第1報			
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:22	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過		
2018/9/6 5:22	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/6 5:22	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 5:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	39.81Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:22	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.55Hz(50.30Hz)		

2018/9/6 5:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:22		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:22	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	100.2kV(101.0kV)				
2018/9/6 5:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:23	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過				
2018/9/6 5:23	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機				
2018/9/6 5:23		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:23	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.48Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:23	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:23	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:24	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過				
2018/9/6 5:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:24	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.45Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:24		給水ストレーナー故障	復帰					
2018/9/6 5:24		給水ストレーナー故障	発生					
2018/9/6 5:24		給水ストレーナー故障	復帰					
2018/9/6 5:24		給水ストレーナー故障	発生					
2018/9/6 5:24		給水ストレーナー故障	復帰					
2018/9/6 5:24		F3CB	投入					
2018/9/6 5:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:24		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:24	事故対応	FAX配信　配信済	旭-1196 第1報	7000_ほくでん契				
2018/9/6 5:25	電圧制御	[redacted]	PRG制御	4分経過				
2018/9/6 5:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:25	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.55Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:25	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:25	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	旭川系統制	御所　業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制	御所　業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制	御所　業務支援端末－１４		障害管理		構内LAN	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25		本館	入所					
2018/9/6 5:26	電圧制御	[redacted]	PRG制御	待ち時間超過				
2018/9/6 5:26	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.8kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:26	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 5:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:26		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:26	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.46Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:26		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:26		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:26		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:26		100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	98.7kV(99.3kV)				
2018/9/6 5:26		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:26		導水路水位異常	復帰	05:26:20 MEL　4				
2018/9/6 5:26	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川				
2018/9/6 5:26	電圧制御		制御開始	PRG制御				
2018/9/6 5:26	電圧制御		制御開始	7tap(6)				
2018/9/6 5:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:27	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.55Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		スクリーン前水槽水位	下限１段発生	-47cm(-45cm)				
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:27	電圧制御		制御正常終了	6tap(6)				
2018/9/6 5:27	電圧制御		制御正常終了					
2018/9/6 5:27	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.6kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 5:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		F4CB	投入					
2018/9/6 5:28		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:28	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.46Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		スクリーン後水槽水位	下限１段発生	-46cm(-45cm)				
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 5:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:28	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 5:29	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過			
2018/9/6 5:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:29	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	旭川系統制	御所　　業務支援端末－14		運転管理	計算機		起動
2018/9/6 5:30	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過			
2018/9/6 5:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30	[redacted]	洪水吐門　開	動作				
2018/9/6 5:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:30	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.56Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:30	[redacted]	洪水吐門　開	復帰				
2018/9/6 5:30	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/6 5:30	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/6 5:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30	[redacted]	所内A 故障	復帰				
2018/9/6 5:30	[redacted]	水槽水位異常	発生	05:30:55 MSL			
2018/9/6 5:31	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過			
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:31	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.45Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	1G 水調	ロック				
2018/9/6 5:31	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T中止　旭川			
2018/9/6 5:31	電圧制御	[redacted]	除外	手動遷移要求			
2018/9/6 5:31	電圧制御	[redacted]	手動	手動遷移要求			
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:32	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.55Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰				
2018/9/6 5:32	[redacted]	圧油ポンプ故障	復帰				
2018/9/6 5:32	[redacted]	圧油ポンプ予備機	起動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	1G 発電機	運転				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/6 5:32	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 5:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:33	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.48Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	オシロ	復帰				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	オシロ	復帰				
2018/9/6 5:33	[redacted]	圧油槽異常	復帰				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	61TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:33	[redacted]	62TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	[redacted]	下津導水路水位高水位	発生	05:33:45 MSL			
2018/9/6 5:33	[redacted]	圧油ポンプ予備機	停止				
2018/9/6 5:33	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:34	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.52Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:34	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:34	金山PS	No.10下流警報SP	停止				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:34		21CB	開放			
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 39.81Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:35	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.55Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:35	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:35		101CB	投入			
2018/9/6 5:35		110kV 27	復帰			
2018/9/6 5:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 5:35		除塵機 運転タイマー	自動			
2018/9/6 5:35		除塵機 運転水位	自動			
2018/9/6 5:35		除塵機 シーケンサ故障	復帰			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 5:35	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 5:35		1CB	並列			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		本館	入所			
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:35		本館	退所			
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36		ダム水位	TMチャート最　大 300(190)			
2018/9/6 5:36		1G 43-90	AVR			
2018/9/6 5:36		6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 49.97Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:36	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.55Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:36	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:36		水槽 本館	入所			
2018/9/6 5:36	中給事故報	知　重大事故	発生			
2018/9/6 5:36	中給事故報	知　周波数変動	受信			
2018/9/6 5:36	中給事故報	知　旭川Ge出力増加指令	受信			
2018/9/6 5:36	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 5:37	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.52Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:37	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌西	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分　釧路	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分　苫小牧	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌東	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分　函館	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分　旭川	解除
2018/9/6 5:37	[redacted]	下津導水路水位高水位	復帰	05:37:23 MEL　2			
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　苫小牧	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　函館	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　中給	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　釧路	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了	受付
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　旭川	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　札幌西	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分　札幌東	解除
2018/9/6 5:37	中給事故報	知　重大事故	復帰				
2018/9/6 5:37	中給事故報	知　旭川Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:37	中給事故報	知　周波数変動	復帰				
2018/9/6 5:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/6 5:38	中給事故報	知　重大事故	発生				
2018/9/6 5:38	中給事故報	知　周波数変動	受信				
2018/9/6 5:38	中給事故報	知　旭川Ge出力増加指令	受信				
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.50Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:38	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了	完了
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　旭川	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌西	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌東	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　釧路	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　苫小牧	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　函館	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分　中給	解除

2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 5:38	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-4cm(-1cm)				
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	ShR 86	復帰					
2018/9/6 5:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了	完了	
2018/9/6 5:38	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了	受付	
2018/9/6 5:38	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌東		解除
2018/9/6 5:38	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌西		解除
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了	完了	
2018/9/6 5:39	中給事故報	知　重大事故	復帰					
2018/9/6 5:39	中給事故報	知　旭川Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 5:39	中給事故報	知　周波数変動	復帰					
2018/9/6 5:39	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.53Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了	受付	
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	連変1 冷却機故障	復帰					
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　苫小牧		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　函館		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　中給		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　釧路		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　札幌西		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　札幌東		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分　旭川		解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-12cm(-5cm)				
2018/9/6 5:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了	受付	
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分　苫小牧		解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了	完了	
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了	受付	
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　旭川		解除
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　釧路		解除
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　中給		解除
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　函館		解除
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　苫小牧		解除
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　札幌東		解除
2018/9/6 5:39	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　札幌西		解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 5:39	釧路系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分　釧路		解除
2018/9/6 5:39	釧路系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了	受付	
2018/9/6 5:40	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了	完了	
2018/9/6 5:40	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了	完了	
2018/9/6 5:40	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.52Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:40	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:40	[redacted]	洪水吐門　開	動作					
2018/9/6 5:40	[redacted]	洪水吐門　開	復帰					
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	釧路系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了	完了	
2018/9/6 5:40	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:40	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　中給		受付
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　中給		接続
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理		計算機	起動	
2018/9/6 5:41	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰	要求	
2018/9/6 5:41	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.51Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:41	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:41	[redacted]	スクリーン前水槽水位	TMチャート最	小 -100(-20)				
2018/9/6 5:41	[redacted]	スクリーン後水槽水位	TMチャート最	小 -100(-40)				
2018/9/6 5:41	旭川系統制	御所　業務支援端末－15		運転管理		計算機	起動	
2018/9/6 5:41	旭川系統制	御所　業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替　旭川		接続
2018/9/6 5:42	[redacted]	水槽 本館	退所					
2018/9/6 5:42	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.55Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 5:42	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 5:42	[redacted]	F5CB	投入					
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了	受付	
2018/9/6 5:42	[redacted]	水槽水位	下限1段発生	-51cm(-45cm)				
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　釧路		解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　中給		解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　函館		解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　苫小牧		解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　札幌西		解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　旭川		解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分　札幌東		解除
2018/9/6 5:42	[redacted]	水槽水位異常	発生	05:42:31 MSL				
2018/9/6 5:42	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了	完了	
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了	受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分　札幌東		解除
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分　苫小牧		解除
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分　函館		解除
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分　釧路		解除
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分　札幌西		解除
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分　旭川		解除
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 5:42	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:42	札幌系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	札幌系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.52Hz(50.30Hz)						
2018/9/6 5:43	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)						
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	下津導水路水位高水位	発生	05:43:17 MSL					
2018/9/6 5:43	札幌系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	札幌系統制	御所	札幌西訓練卓－3	運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 5:43	札幌系統制	御所	札幌西訓練卓－3	運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 5:43	函館系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	函館系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:43	[redacted]	ShR タップ渋滞	復帰						
2018/9/6 5:43	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	水槽水位異常	復帰	05:43:42 MEL　2					
2018/9/6 5:44	函館系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:44	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.54Hz(50.30Hz)						
2018/9/6 5:44	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)						
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	釧路系統制	御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 5:44	旭川統括電	力C　自動オシロ故障	発生						
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	金山PS	No.11下流警報SP	吹鳴						
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:45	[redacted]	堰　下津別導水路水位上限	逸脱発生	101.1cm(100.0cm)					
2018/9/6 5:45	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.46Hz(50.30Hz)						
2018/9/6 5:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.47Hz(50.30Hz)						
2018/9/6 5:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	中給事故報	知　周波数変動	受信						
2018/9/6 5:46	中給事故報	知　周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:47	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.48Hz(50.30Hz)						
2018/9/6 5:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)						
2018/9/6 5:47	[redacted]	水槽水位異常	発生	05:47:13 MSL					
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:48	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意) 50.42Hz(50.30Hz)						
2018/9/6 5:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 45.00Hz(49.70Hz)						
2018/9/6 5:48	[redacted]	171CB	投入						
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW	S　104TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW	S　102TL 43V切替無電圧	復帰						

2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	105TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	106TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	107TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	108TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48	[redacted]	171TL 系統同期	動作	
2018/9/6 5:48	[redacted]	171TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:48	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	103.2kV(101.0kV)
2018/9/6 5:48	旭川嵐山SW　S	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	200.8kV(197.0kV)
2018/9/6 5:48	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	102.3kV(99.3kV)
2018/9/6 5:48	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	199.9kV(196.5kV)
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	1G AVR限定故障	発生	
2018/9/6 5:49	[redacted]	4CB	投入	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	1G AVR限定故障	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:49	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.42Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 5:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	97.5kV(101.0kV)
2018/9/6 5:49	旭川嵐山SW　S	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	190.6kV(197.0kV)
2018/9/6 5:49	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	97.1kV(99.3kV)
2018/9/6 5:49	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	189.5kV(196.5kV)
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	1G AVR故障	発生	
2018/9/6 5:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	雨竜PS	1G AVR故障	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	旭川嵐山SW　S	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.4kV(189.0kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(189.0kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	洪水吐門　開	動作	
2018/9/6 5:50	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.44Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 5:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 5:50	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	洪水吐門　開	復帰	
2018/9/6 5:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 5:50	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	水槽水位異常	復帰	05:50:27 MEL　2
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 5:50	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	94.9kV(95.5kV)
2018/9/6 5:50	旭川嵐山SW　S	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	183.3kV(187.5kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	93.4kV(94.7kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	182.5kV(187.7kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	94.1kV(95.0kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	観光放流門 43R	直接	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	観光放流門制御	自動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	旭川嵐山SW　S	105CB	投入	
2018/9/6 5:51	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.42Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 5:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	

2018/9/6 5:51	[redacted]	逆調 制御中	動作			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	171TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	172TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	174TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	173TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	連変B 1次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	連変C 1次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	連変A 1次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 5:51	旭川嵐山SW	S　105TL 系統同期	動作			
2018/9/6 5:51	旭川嵐山SW	S　105TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	西旭川SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	183.3kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:51	旭川統括電	力C　自動オシロ故障	復帰			
2018/9/6 5:52	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.43Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	旭川統括電	力C　自動オシロ故障	発生			
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	[redacted]	水槽水位異常	復帰	05:52:26 MEL　2		
2018/9/6 5:52	[redacted]	1G 86-1A	復帰			
2018/9/6 5:52	[redacted]	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 5:52	旭川統括電	力C　自動オシロ故障	復帰			
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:52	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	96.6kV(95.5kV)		
2018/9/6 5:52	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	95.3kV(94.7kV)		
2018/9/6 5:52	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	96.1kV(95.0kV)		
2018/9/6 5:53	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.42Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:53	[redacted]	水槽水位	下限1段復帰	-37cm(-45cm)		
2018/9/6 5:53	[redacted]	スクリーン後水槽水位	下限1段復帰	-42cm(-45cm)		
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	西旭川SS	11CB	投入			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	オシロ	動作			
2018/9/6 5:53	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 5:53	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	オシロ	復帰			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	オシロ	動作			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	オシロ	復帰			
2018/9/6 5:53	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 5:53	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 5:53	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 5:53	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 5:54	[redacted]	41CB	切			
2018/9/6 5:54	札幌系統制	御所　プリンター3		障害管理	プリンタ出力異常	発生
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.41Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 5:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 5:54	西旭川SS	本館	入所			
2018/9/6 5:54	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段復帰	-42cm(-45cm)		
2018/9/6 5:54	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	94.9kV(95.0kV)		
2018/9/6 5:54	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:55	[redacted]	流量制御	ロック			
2018/9/6 5:55	[redacted]	1G 43-91(90)	AVR			
2018/9/6 5:55	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:55	西旭川SS	65CB	開放			

2018/9/6 5:55	札幌系統制	御所　　プリンター３			障害管理	プリンタ出力異常	復帰
2018/9/6 5:55	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.41Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:55	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限２段復帰	−2cm(0cm)			
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	66CB	開放				
2018/9/6 5:55	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	12CB	投入				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	オシロ	動作				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	連変A 系統同期	動作				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	ShR 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	60 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	SC−A 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	SC−C 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	連変A 2次 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	連変B 2次 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	連変C 2次 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	61TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	62TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	65TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	63TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	64TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	66TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:55	旭川系統制	御所　　中給BU			障害管理	時差装置故障	復帰
2018/9/6 5:55	西旭川SS	連変A 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 5:55	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.44Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 5:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 5:56	[redacted]	1G 発電機	運転				
2018/9/6 5:56	[redacted]	発電放流警報	吹鳴				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	西旭川SS	連変B タップ渋滞	発生				
2018/9/6 5:56	西旭川SS	連変A タップ渋滞	発生				
2018/9/6 5:56	西旭川SS	連変C タップ渋滞	発生				
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　旭川　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　釧路　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　中給　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　函館　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　札幌東　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　苫小牧　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	終了　　受付
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分　札幌西　　解除
2018/9/6 5:56	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.2kV(63.9kV)			
2018/9/6 5:56	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	94.6kV(95.1kV)			
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	終了　　受付
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分　札幌東　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分　苫小牧　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分　函館　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分　釧路　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分　旭川　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分　札幌西　　解除
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	終了　　受付
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　札幌東　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　中給　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　函館　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　釧路　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　苫小牧　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　旭川　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン1	運用区分　札幌西　　解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	終了　　完了
2018/9/6 5:56	[redacted]	圧油ポンプ予備機	起動				
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	運用区分　札幌西　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	運用区分　苫小牧　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	運用区分　釧路　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	運用区分　札幌東　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	運用区分　函館　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	運用区分　旭川　　解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン2	終了　　受付
2018/9/6 5:56	[redacted]	11CB	開放				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン3	終了　　受付
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:57	旭川系統制	御所　　監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	終了　　完了
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン3	運用区分　札幌東　　解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン3	運用区分　函館　　解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅠ			運転管理	オフライン3	運用区分　中給　　解除

2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰					
2018/9/6 5:57	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.42Hz(50.30Hz)					
2018/9/6 5:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)					
2018/9/6 5:57	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/6 5:57	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	95.8kV(96.3kV)				
2018/9/6 5:57	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	94.4kV(94.4kV)				
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生					
2018/9/6 5:57	[redacted]	圧油ポンプ予備機	停止					
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:57	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:57	[redacted]	61CB	開放					
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.43Hz(50.30Hz)					
2018/9/6 5:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)					
2018/9/6 5:58	[redacted]	圧油槽異常	復帰					
2018/9/6 5:58	[redacted]	水槽水位	上限1段発生	−1cm(−5cm)				
2018/9/6 5:58	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限2段復帰	−2cm(0cm)				
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	61･62 43LC	ロック					
2018/9/6 5:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	自動受電切替中	復帰					
2018/9/6 5:58	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	94.4kV(94.5kV)				
2018/9/6 5:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:58	雨竜PS	圧油装置故障	復帰					
2018/9/6 5:58	西旭川SS	66CB	投入					
2018/9/6 5:59	西旭川SS	66TL 系統同期	動作					
2018/9/6 5:59	[redacted]	発電放流警報	停止					
2018/9/6 5:59	西旭川SS	66TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 5:59	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.45Hz(50.30Hz)					
2018/9/6 5:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)					
2018/9/6 5:59	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	10.1kV(10.1kV)				
2018/9/6 5:59	[redacted]	水槽水位	上限2段発生	7cm(−1cm)				
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	金山PS	No.11下流警報SP	停止					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	留辺蘂SS	本館	入所					
2018/9/6 5:59	雨竜PS	下流警報 夜間ロック	復帰					
2018/9/6 5:59	[redacted]	1G ガバナ軽故障	復帰					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　閉	動作					
2018/9/6 6:00	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	95.9kV(96.0kV)				
2018/9/6 6:00	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	10.1kV(10.1kV)				
2018/9/6 6:00	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.45Hz(50.30Hz)					
2018/9/6 6:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)					
2018/9/6 6:00	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　閉	復帰					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	1G 86-5	復帰					
2018/9/6 6:00	[redacted]	1G 86-2	復帰					
2018/9/6 6:00	[redacted]	1G 86-1B	復帰					
2018/9/6 6:00	[redacted]	1G 発電機重故障	復帰					
2018/9/6 6:01	[redacted]	観光放流門 閉	復帰					
2018/9/6 6:01	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.47Hz(50.30Hz)					
2018/9/6 6:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)					
2018/9/6 6:01	[redacted]	観光放流門 閉	動作					
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:01	[redacted]	観光放流門 閉	復帰					
2018/9/6 6:01	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		障害管理		支援端末LAN-2nd　NIC故障		復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	F1CB	開放					

2018/9/6 6:02	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.49Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 6:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:02	旭川系統制	御所　業務支援端末－14	障害管理	支援端末LAN-1st NIC故障	復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:02	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:02	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3	運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 6:02	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3	運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 6:02	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 6:02	旭川系統制	御所　業務支援端末－14	障害管理	構内LAN NIC故障	復帰
2018/9/6 6:02	女満別SS	本館	入所		
2018/9/6 6:02	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:03	[redacted]	1G 水調	ロック		
2018/9/6 6:03	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 6:03	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.47Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 6:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:03	[redacted]	1G 発電機 準備	動作		
2018/9/6 6:03	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 6:03	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-5cm(-3cm)	
2018/9/6 6:03	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 6:03	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 6:04	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 6:04	金山PS	66kV 周波数	逸脱復帰(任意	) 49.90Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 6:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:04	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰		
2018/9/6 6:04	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:04	[redacted]	F15CB	開放		
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:04	西旭川SS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:04	雨竜PS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:04	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統発生		
2018/9/6 6:04	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 6:04	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 6:04	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 6:04	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 6:04	雨竜PS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:04	西旭川SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:04	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:04	[redacted]	余水路警報	吹鳴		
2018/9/6 6:04	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:04	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:04	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:04	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:04	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:04	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 6:05	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.06kV(6.40kV)	
2018/9/6 6:05	[redacted]	水槽水位異常	復帰	06:05:15 MEL	6
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 6:05	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 6:05	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 6:05	[redacted]	1G 軽故障	復帰	06:05:32 MEL	2
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 6:05	[redacted]	水槽水位異常	発生	06:05:44 MSL	
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:05	[redacted]	水槽水位異常	復帰	06:05:45 MEL	2
2018/9/6 6:06	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:06	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/6 6:06	[redacted]	水槽水位異常	発生	06:06:01 MSL	
2018/9/6 6:06	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	94.4kV(94.5kV)	
2018/9/6 6:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:06	[redacted]	水槽水位異常	復帰	06:06:03 MEL	2
2018/9/6 6:06	[redacted]	配変A 43A	手動		
2018/9/6 6:06	[redacted]	水槽水位異常	発生	06:06:18 MSL	
2018/9/6 6:06	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段発生	-7cm(-10cm)	
2018/9/6 6:06	[redacted]	水槽水位異常	復帰	06:06:21 MEL	2
2018/9/6 6:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:06	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 6:06	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 6:06	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	10.0kV(10.0kV)	
2018/9/6 6:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:07	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生	-6cm(-10cm)	
2018/9/6 6:07	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:07	[redacted]	4CB	開放		
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:07	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	4CB	投入		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	6kV 59			
2018/9/6 6:07	[redacted]	配変B 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	6kV 59			
2018/9/6 6:07	西旭川SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	発電機 27	動作		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	L51	切		
2018/9/6 6:07	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統復帰		
2018/9/6 6:07	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	100kV 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:07	[redacted]	所内A 27	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	所内A 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	ShR 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	SC 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 6:07	[redacted]	6kV 59	復帰		
2018/9/6 6:07	旭川系統制	御所　中給BU		障害管理	時差装置故障　発生
2018/9/6 6:07	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	11kV 27	動作		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	100kV 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　106TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　104TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　107TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　103TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　105TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　102TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　108TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	旭川嵐山SW	S　101TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	100 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	106TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	200 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	105TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	105TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	連変A 2次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	連変B 2次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	連変A 1次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	連変B 1次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:07	[redacted]	継電器故障	復帰		
2018/9/6 6:07	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	6kV 27			
2018/9/6 6:07	雨竜PS	所内電源故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	消火設備故障	復帰	06:07:39 MEL	2
2018/9/6 6:07	西旭川SS	173TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	連変A 1次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	174TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	SC-A 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	ShR 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	172TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	60 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	連変C 1次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	64TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	66TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	連変C 2次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	連変B 1次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	SC-C 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	62TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	171TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	連変B 2次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	65TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	61TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	連変A 2次 43V無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	63TL 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:07	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:07	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 6:07	[redacted]	101TL 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	102TL 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	103TL 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	104TL 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	105TL 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	106TL 故障	発生		
2018/9/6 6:07	[redacted]	100CB 故障	発生		
2018/9/6 6:07	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:07	[redacted]	本館	入所		

2018/9/6 6:07	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:07	[redacted]	4CB	トリップ	
2018/9/6 6:07	[redacted]	ShR 27		
2018/9/6 6:07	[redacted]	171TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 6:07	[redacted]	172TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 6:07	[redacted]	63TL 故障	発生	
2018/9/6 6:07	[redacted]	継電器故障		
2018/9/6 6:07	[redacted]	64TL 故障	発生	
2018/9/6 6:07	[redacted]	継電器故障		
2018/9/6 6:07	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:07	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:07	[redacted]	水槽	入所	
2018/9/6 6:08	[redacted]	余水路警報	停止	
2018/9/6 6:07	雨竜PS	1CB	トリップ	
2018/9/6 6:07	雨竜PS	1G 86-1B		
2018/9/6 6:08	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.33MW(0.10MW)
2018/9/6 6:08	[redacted]	発電流量下限	逸脱発生	0.00m3/s(7.00)
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:08	雨竜PS	100kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	雨竜PS	11kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	西旭川SS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	西旭川SS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	[redacted]	100kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	[redacted]	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	[redacted]	100kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:08	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	601L	切	
2018/9/6 6:08	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限2段発生	-1cm(-2cm)
2018/9/6 6:08	[redacted]	601CB	切	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.96MW(0.10MW)
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	-1cm(0cm)
2018/9/6 6:09	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	水槽水位異常	発生	06:09:27 MSL
2018/9/6 6:09	[redacted]	余水路警報	吹鳴	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	11CB	開放	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:09	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:09	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 6:09	金山PS	No.12下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 6:09	旭川嵐山SW	STC　SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	所内切替不成立	動作	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 6:09	[redacted]	ダム水位	越流復帰	-1cm(0cm)
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	雨竜PS	12CB	開放	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3	運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 6:09	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3	運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:10	[redacted]	発電流量下限	逸脱復帰	7.90m3/s(7.00)
2018/9/6 6:10	[redacted]	2G 冷却水阻止弁故障	復帰	
2018/9/6 6:10	[redacted]	観光放流門 閉	動作	
2018/9/6 6:10	[redacted]	洪水吐門　開	動作	
2018/9/6 6:10	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:10	[redacted]	水槽	退所	
2018/9/6 6:10	[redacted]	洪水吐門　開	復帰	
2018/9/6 6:10	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 6:10	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生	0cm(-2cm)			
2018/9/6 6:10	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:10	雨竜PS	14CB	開放				
2018/9/6 6:10	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 6:10	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 6:10	雨竜PS	15CB	開放				
2018/9/6 6:10	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 6:10	[redacted]	1G 冷却水阻止弁故障	復帰				
2018/9/6 6:10	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 6:11	[redacted]	観光放流門 閉	復帰				
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:11	[redacted]	下津取水口	入所				
2018/9/6 6:11	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:11	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止			
2018/9/6 6:11	[redacted]	観光放流門 閉	動作				
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:11	[redacted]	観光放流門 閉	復帰				
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:12	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:12	雨竜PS	系統同期	動作				
2018/9/6 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:12	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:12	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付	
2018/9/6 6:12	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続	
2018/9/6 6:12	雨竜PS	105CB	開放				
2018/9/6 6:12	[redacted]	余水路警報	停止				
2018/9/6 6:12	雨竜PS	系統同期	復帰				
2018/9/6 6:13	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	受付	
2018/9/6 6:13	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	接続	
2018/9/6 6:13	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生	-2cm(-3cm)			
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:14	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付	
2018/9/6 6:14	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続	
2018/9/6 6:14	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限2段発生	1cm(0cm)			
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付	
2018/9/6 6:15	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:15	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続	
2018/9/6 6:15	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生	2cm(0cm)			
2018/9/6 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:16	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 6:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:16	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:16	雨竜PS	1G 発電機	停止				
2018/9/6 6:16	雨竜PS	1G 86-1B	復帰				
2018/9/6 6:16	雨竜PS	1G 86-1B.	同一方向制御				
2018/9/6 6:17	[redacted]	単独運転	使用				
2018/9/6 6:17	[redacted]	1G 単独動作	動作				
2018/9/6 6:17	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:17	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 6:18	[redacted]	1G 単独動作	復帰				
2018/9/6 6:18	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:18	大雪PSTC	1G 43R	直接				
2018/9/6 6:18	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 6:18	大雪PS	単独運転	除外				
2018/9/6 6:19	[redacted]	排水ポンプ故障	発生				
2018/9/6 6:19	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				

2018/9/6 6:19	雨竜PS	単独運転	除外			
2018/9/6 6:19	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 6:19	中給事故報	知　周波数変動	受信			
2018/9/6 6:19	中給事故報	知　重大事故	発生			
2018/9/6 6:19	中給事故報	知　旭川Ge出力増加指令	受信			
2018/9/6 6:19	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 6:19	大雪PSTC	1G 43R	遠方			
2018/9/6 6:19	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 6:20	[redacted]	観光放流門 閉	動作			
2018/9/6 6:20	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴			
2018/9/6 6:20	雨竜PS	No.1下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 6:20	[redacted]	観光放流門 閉	復帰			
2018/9/6 6:20	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:20	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 6:20	雨竜PS	1G 発電機 準備	動作			
2018/9/6 6:20	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		障害管理　オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 6:20	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 6:21	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:21	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:21	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 6:21	[redacted]	水槽水位異常	発生	06:21:39 MSL		
2018/9/6 6:21	[redacted]	余水路警報	吹鳴			
2018/9/6 6:22	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:22	雨竜PS	No.1下流警報SP	停止			
2018/9/6 6:22	金山PS	No.13下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 6:22	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 6:23	[redacted]	余水路警報	停止			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 6:23	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	1G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	3G 発電機故障	発生			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	3G 発電機故障	復帰			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	11kV 27	復帰			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	L51	入			
2018/9/6 6:23	[redacted]	堰　上屋	入所			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	雨竜PS	11kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.04Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:23	雨竜PS	1CB	並列			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	10.0kV(10.2kV)		
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	金山PS	No.12下流警報SP	停止			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	発電制御	大雪PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御		
2018/9/6 6:25	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り			
2018/9/6 6:25	発電制御	[redacted]	5分前です	取水変更制御		
2018/9/6 6:25	発電制御	単独運転	中止条件有り			
2018/9/6 6:24	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 6:25	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		障害管理　オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:26	発電制御	大雪PS1G制御予定	4分前です	負荷変更制御		
2018/9/6 6:26	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り			

2018/9/6 6:26	発電制御	[redacted]	4分前です	取水変更制御	
2018/9/6 6:26	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:26	[redacted]	601L	入		
2018/9/6 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:26	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 6:27	発電制御	大雪PS1G制御予定	3分前です	負荷変更制御	
2018/9/6 6:27	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り		
2018/9/6 6:27	発電制御	[redacted]	3分前です	取水変更制御	
2018/9/6 6:27	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:26	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 6:26	[redacted]	継電器故障	復帰		
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:27	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 6:28	発電制御	大雪PS1G制御予定	2分前です	負荷変更制御	
2018/9/6 6:28	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り		
2018/9/6 6:28	発電制御	[redacted]	2分前です	取水変更制御	
2018/9/6 6:28	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G発電P	TMチャート最	小 5(0)	
2018/9/6 6:28	雨竜PS	単独運転	使用		
2018/9/6 6:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:28	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 6:27	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/6 6:28	旭川嵐山SW	S　本館	入所		
2018/9/6 6:28	中央給電指	令所　業務支援端末－4		運転管理	計算機　起動
2018/9/6 6:28	[redacted]	下津取水口	退所		
2018/9/6 6:29	発電制御	大雪PS1G制御予定	1分前です	負荷変更制御	
2018/9/6 6:29	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り		
2018/9/6 6:29	発電制御	[redacted]	1分前です	取水変更制御	
2018/9/6 6:29	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:29	中央給電指	令所　業務支援端末－4		障害管理	接続切替　失敗
2018/9/6 6:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:29	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 6:29	雨竜PS	11CB	投入		
2018/9/6 6:29	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 6:29	[redacted]	1G発電P	TMチャート最	小 0(4)	
2018/9/6 6:30	発電制御	大雪PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御	
2018/9/6 6:30	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り		
2018/9/6 6:30	発電制御	[redacted]	時刻です	取水変更制御	
2018/9/6 6:30	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	12CB	投入		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	100kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 6:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	オシロ	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	14CB	投入		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	オシロ	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 6:30	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	15CB	投入		
2018/9/6 6:30	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 6:31	発電制御	大雪PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御	
2018/9/6 6:31	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り		
2018/9/6 6:31	発電制御	[redacted]	1分経過です	取水変更制御	
2018/9/6 6:31	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:31	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:31	[redacted]	12CB	投入		
2018/9/6 6:31	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 6:31	中央給電指	令所　業務支援端末－4		運転管理	計算機　起動
2018/9/6 6:31	[redacted]	103CB	開放		
2018/9/6 6:31	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 6:32	発電制御	大雪PS1G制御予定	2分経過です	負荷変更制御	
2018/9/6 6:32	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り		
2018/9/6 6:32	発電制御	[redacted]	2分経過です	取水変更制御	
2018/9/6 6:32	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 6:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	雨竜PS	系統同期	動作			
2018/9/6 6:32	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)			
2018/9/6 6:32	中央給電指	令所　業務支援端末－4		運転管理　オンライン	接続切替　中給	接続
2018/9/6 6:32	雨竜PS	105CB	投入			
2018/9/6 6:32	雨竜PS	系統同期	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 6:32	[redacted]	100kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	雨竜PS	系統同期	動作			
2018/9/6 6:32	雨竜PS	系統同期	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	101TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	102TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	103TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	104TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	105TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	106TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	100CB 故障	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	発電制御	大雪PS1G制御予定	3分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 6:33	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り			
2018/9/6 6:33	発電制御	[redacted]	3分経過です	取水変更制御		
2018/9/6 6:33	発電制御	単独運転	中止条件有り			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	水槽 本館	入所			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	12CB	開放			
2018/9/6 6:34	発電制御	大雪PS1G制御予定	4分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 6:34	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り			
2018/9/6 6:34	発電制御	[redacted]	4分経過です	取水変更制御		
2018/9/6 6:34	発電制御	単独運転	中止条件有り			
2018/9/6 6:34	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	金山PS	No.14下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 6:34	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 6:34	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 6:34	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 6:34	[redacted]	消火設備故障	発生	06:34:52 MSL		
2018/9/6 6:34	[redacted]	ShR 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	100 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	SC 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	連変A 2次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	105TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	106TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	連変B 2次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	所内A 27	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	103CB	投入			
2018/9/6 6:34	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	所内受電回復	動作			
2018/9/6 6:34	[redacted]	所内受電回復	復帰			
2018/9/6 6:34	[redacted]	所内切替不成立	復帰			
2018/9/6 6:35	発電制御	大雪PS1G制御予定	5分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 6:35	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り			
2018/9/6 6:35	発電制御	[redacted]	5分経過です	取水変更制御		
2018/9/6 6:35	発電制御	単独運転	中止条件有り			
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 6:35	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			

2018/9/6 6:35	大雪PSTC	1G 43R	直接	
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:35	[redacted]	171CB	開放	
2018/9/6 6:36	発電制御	大雪PS1G制御予定	6分経過です	負荷変更制御
2018/9/6 6:36	発電制御	1G 43R	中止条件有り	
2018/9/6 6:36	発電制御	[redacted]	6分経過です	取水変更制御
2018/9/6 6:36	発電制御	単独運転	中止条件有り	
2018/9/6 6:36	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 6:36	[redacted]	12CB	投入	
2018/9/6 6:36	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 6:36	[redacted]	200 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	連変A 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	連変B 1次 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 6:36	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 6:36	[redacted]	連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:36	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	171TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	172TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:36	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:36	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:36	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:36	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:36	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:36	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:36	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:37	発電制御	大雪PS1G制御予定	7分経過です	負荷変更制御
2018/9/6 6:37	発電制御	1G 43R	中止条件有り	
2018/9/6 6:37	発電制御	[redacted]	7分経過です	取水変更制御
2018/9/6 6:37	発電制御	単独運転	中止条件有り	
2018/9/6 6:36	[redacted]	堰　上屋	退所	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　105CB	開放	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	金山PS	No.13下流警報SP	停止	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	大雪PSTC	1G 43R	遠方	
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:37	[redacted]	171CB	投入	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　104TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　106TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　107TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　105TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	旭川嵐山SW	S　108TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 6:37	[redacted]	171TL 系統同期	動作	
2018/9/6 6:37	[redacted]	171TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 6:38	発電制御	大雪PS1G制御予定	8分経過です	負荷変更制御
2018/9/6 6:38	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り	
2018/9/6 6:38	発電制御	[redacted]	8分経過です	取水変更制御
2018/9/6 6:38	発電制御	単独運転	中止条件有り	
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:38	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 6:38	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:38	[redacted]	4CB	投入	
2018/9/6 6:38	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 6:38	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 6:38	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:38	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 6:38	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:38	[redacted]	オシロ	動作	

2018/9/6 6:38	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 6:38	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 6:38	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 6:38	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:38	[redacted]	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:38	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:38	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 6:38	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 6:38	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)				
2018/9/6 6:38	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	96.8kV(97.2kV)				
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39	発電制御	大雪PS1G制御予定	9分経過です	負荷変更制御				
2018/9/6 6:39	発電制御	1G ブラックスタート	中止条件有り					
2018/9/6 6:39	発電制御	[redacted]	9分経過です	取水変更制御				
2018/9/6 6:39	発電制御	単独運転	中止条件有り					
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機				
2018/9/6 6:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:39	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:39	[redacted]	配変A 1次 操作圧低下	発生					
2018/9/6 6:39	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	96.2kV(96.3kV)				
2018/9/6 6:39	西旭川SS	11CB	開放					
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	発電制御	大雪PS1G制御予定	時刻超過です	負荷変更制御				
2018/9/6 6:40	発電制御	[redacted]	時刻超過です	取水変更制御				
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機				
2018/9/6 6:40	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	旭川嵐山SW	S　105CB	投入					
2018/9/6 6:40	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 6:40	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	171TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	172TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	174TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	173TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	連変B 1次 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	連変A 1次 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	連変C 1次 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	66CB	開放					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	11CB	投入					
2018/9/6 6:40	雨竜PS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:40	雨竜PS	所内電源故障	発生					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:40	[redacted]	オシロ	動作					
2018/9/6 6:41	雨竜PS	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:41	雨竜PS	所内電源故障	発生					
2018/9/6 6:41	雨竜PS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:41	雨竜PS	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:41	西旭川SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:41	西旭川SS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:41	[redacted]	オシロ	動作					
2018/9/6 6:41	西旭川SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:41	雨竜PS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:41	西旭川SS	連変A 系統同期	動作					
2018/9/6 6:41	雨竜PS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	66kV 64	動作					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	66kV 64	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	65TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	60 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	SC-A 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	ShR 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	61TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	62TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	66TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	64TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	連変A 2次 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	連変B 2次 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	連変C 2次 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	SC-C 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:40	西旭川SS	63TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:41	[redacted]	所内A 故障	復帰					
2018/9/6 6:41	西旭川SS	連変A 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:41	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機				

2018/9/6 6:41	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:41	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:40	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:40	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 6:41	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:41	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:41	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	96.3kV(97.0kV)
2018/9/6 6:41	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.7kV(64.8kV)
2018/9/6 6:41	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	95.4kV(95.7kV)
2018/9/6 6:41	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.7kV(189.0kV)
2018/9/6 6:41	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:41	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:41	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:41	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 6:44	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	[redacted]	所内A 故障	復帰	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	連変C 系統同期	動作	
2018/9/6 6:44	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	93.9kV(95.8kV)
2018/9/6 6:44	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	8.5kV(9.9kV)
2018/9/6 6:44	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	218.8kV(197.0kV)
2018/9/6 6:44	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	205.7kV(196.5kV)
2018/9/6 6:44	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	105.0kV(97.2kV)
2018/9/6 6:44	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	105.0kV(101.8kV)
2018/9/6 6:44	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	217.4kV(189.0kV)
2018/9/6 6:44	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	217.4kV(196.5kV)
2018/9/6 6:44	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	121.0kV(105.0kV)
2018/9/6 6:44	中給事故報	知　周波数変動	受信	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	オシロ	動作	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	17CB	開放	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:44	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	所内22kV 27	動作	
2018/9/6 6:44	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:44	中給事故報	知　周波数変動	復帰	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:44	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	連変C 系統同期	復帰	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:44	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 6:44	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:44	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 6:44	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:44	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 6:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:45	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ	障害管理　オンライン	ソフト軽故障　発生
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	西旭川SS	22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:45	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	188.4kV(197.0kV)
2018/9/6 6:45	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.4kV(189.0kV)
2018/9/6 6:45	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	188.4kV(196.5kV)
2018/9/6 6:45	西旭川SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.4kV(189.0kV)
2018/9/6 6:45	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.3kV(63.4kV)
2018/9/6 6:45	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	94.7kV(101.8kV)
2018/9/6 6:45	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	94.7kV(97.2kV)
2018/9/6 6:45	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	187.6kV(196.5kV)
2018/9/6 6:45	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	187.6kV(189.0kV)
2018/9/6 6:45	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	95.3kV(105.0kV)
2018/9/6 6:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:46	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:46	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 6:46	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:46	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 6:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:47	雨竜PS	No.2下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 6:47	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 6:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:47	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:47	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:48	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機
2018/9/6 6:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	連変A 系統同期	動作				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	12CB	開放				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	オシロ	動作				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	連変A 系統同期	復帰				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	SC-A 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	ShR 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	60 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	64TL 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	66TL 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	連変C 2次 43V無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	62TL 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	SC-C 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	65TL 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	連変B 2次 43V無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	61TL 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	連変A 2次 43V無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	63TL 43V切替無電圧	発生				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 6:48	西旭川SS	11CB	開放				
2018/9/6 6:48	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧　　受付
2018/9/6 6:48	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧　　接続
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	西旭川SS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止			
2018/9/6 6:49	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機			
2018/9/6 6:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 6:49	西旭川SS	17CB	投入				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	オシロ	動作				
2018/9/6 6:49	西旭川SS	所内22kV 27	復帰				
2018/9/6 6:49	[redacted]	オシロ	動作				
2018/9/6 6:49	[redacted]	オシロ	動作				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	オシロ	復帰				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	オシロ	動作				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	オシロ	復帰				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	No.2下流警報SP	停止				
2018/9/6 6:49	金山PS	No.14下流警報SP	停止				
2018/9/6 6:49	[redacted]	オシロ	復帰				
2018/9/6 6:49	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 6:49	[redacted]	オシロ	復帰				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 6:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 6:49	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 6:49	旭川嵐山SW	S　　187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	185.9kV(187.5kV)			
2018/9/6 6:49	西旭川SS	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	186.1kV(187.5kV)			
2018/9/6 6:49	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	93.6kV(94.2kV)			
2018/9/6 6:49	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	184.9kV(186.7kV)			
2018/9/6 6:49	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	94.0kV(95.0kV)			
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 6:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 6:49	西旭川SS	19CB	投入				
2018/9/6 6:49	西旭川SS	連変A 冷却器故障	復帰				
2018/9/6 6:49	西旭川SS	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 6:49	西旭川SS	187kV ヒーター断	復帰				
2018/9/6 6:49	旭川系統制	御所　　リモート室設備		障害管理		西旭川SSリモート室　UPS軽故 復帰	
2018/9/6 6:49	西旭川SS	消火設備故障	復帰	06:49:40 MEL	2		
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	発生				
2018/9/6 6:49	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	復帰				
2018/9/6 6:49	旭系リモー	ト室 UPSバッテリー運転中	復帰				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	18CB	投入				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	オシロ	動作				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	連変C 系統同期	動作				
2018/9/6 6:50	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機			
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	連変C 系統同期	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	SC-A 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	ShR 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	60 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	連変A 2次 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	連変B 2次 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	連変C 2次 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	65TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	61TL 43V切替無電圧	復帰				

2018/9/6 6:50	西旭川SS	62TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	63TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	64TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	66TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	SC-C 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰				
2018/9/6 6:50	中央給電指	令所　　中給卓－２		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 6:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(64.8kV)			
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)				
2018/9/6 6:50	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)				
2018/9/6 6:50	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ　2号機				
2018/9/6 6:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	発生				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	復帰				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	発生				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	復帰				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	発生				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	復帰				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	発生				
2018/9/6 6:51	旭川嵐山SW	S　　予備電源軽故障	復帰				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	11CB	開放				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)				
2018/9/6 6:52	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 6:52	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ　2号機				
2018/9/6 6:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:52	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ　2号機				
2018/9/6 6:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 6:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 6:53	西旭川SS	66CB	投入				
2018/9/6 6:53	西旭川SS	66TL 系統同期	動作				
2018/9/6 6:53	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	20.9kV(63.0kV)			
2018/9/6 6:53	西旭川SS	66TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 6:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:54	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ　2号機				
2018/9/6 6:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:54	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/6 6:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:54	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　中給	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　中給	接続
2018/9/6 6:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:54	[redacted]	水槽 本館	退所				
2018/9/6 6:55	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ　2号機				
2018/9/6 6:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.32Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 6:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				
2018/9/6 6:55	西旭川SS	187kV 連変C 43SP	単独				
2018/9/6 6:56	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ　2号機				
2018/9/6 6:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.32Hz(50.30Hz)				
2018/9/6 6:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)				

2018/9/6 6:56	西旭川変電	所　　リモート卓		運転管理	警報抑止	設定
2018/9/6 6:56	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 6:56	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 6:56	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 6:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/6 6:57	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 6:57	西旭川SS	187kV 連変C 43SP	並列			
2018/9/6 6:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.28Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 6:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:57	西旭川変電	所　　リモート卓		運転管理	警報抑止	解除
2018/9/6 6:57	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 6:57	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 6:57	[redacted]	配変B 1次 操作圧低下	発生			
2018/9/6 6:58	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 6:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.25Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 6:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:58	[redacted]	堰　TM装置異常	発生			
2018/9/6 6:58	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン　接続切替	釧路　受付
2018/9/6 6:58	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン　接続切替	釧路　接続
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 6:59	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.5kV(62.6kV)		
2018/9/6 6:59	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	94.3kV(94.4kV)		
2018/9/6 6:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.34Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 6:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:00	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 7:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.36Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン　接続切替	札幌西　受付
2018/9/6 7:01	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン　接続切替	札幌西　接続
2018/9/6 7:01	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 7:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.33Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:02	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 7:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.33Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:02	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン　接続切替	札幌東　受付
2018/9/6 7:02	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン　接続切替	札幌東　接続
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 7:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.28Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:04	雨竜PS	No.3下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 7:04	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 7:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.26Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:04	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:05	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	解列検討せよ	2号機		
2018/9/6 7:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.26Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	[redacted]	応水運転1→2台 条件1	監視中止			
2018/9/6 7:05	[redacted]	応水運転2→1台 条件1	監視中止			
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			

2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:06		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:06		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:06	雨竜PS	No.3下流警報SP	停止	
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:06		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.0kV)
2018/9/6 7:06		110kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	115.3kV(115.3kV)
2018/9/6 7:06	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.4kV(189.0kV)
2018/9/6 7:06	西旭川SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.4kV(189.0kV)
2018/9/6 7:06	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	96.2kV(95.0kV)
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07		配変A 43A	手動	
2018/9/6 7:07		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:07		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07		下津導水路水位高水位	復帰	07:07:39 MEL　2
2018/9/6 7:07	西旭川SS	オシロ	動作	
2018/9/6 7:07	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 7:07	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 7:07	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 7:07		11CB	投入	
2018/9/6 7:07		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:07		オシロ	動作	
2018/9/6 7:07	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 7:07	西旭川SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 7:07	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 7:07		66kV 保護装置不良	復帰	
2018/9/6 7:07		継電器故障	復帰	
2018/9/6 7:08		オシロ	復帰	
2018/9/6 7:08		堰　下津別導水路水位上限	逸脱復帰	95.0cm(100.0cm)
2018/9/6 7:08		オシロ	復帰	
2018/9/6 7:07	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 7:07	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 7:07	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 7:08		63TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:08		継電器故障	復帰	
2018/9/6 7:08		64TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:08		継電器故障	復帰	
2018/9/6 7:08		地中線油面低下	復帰	07:07:58 MEL　2
2018/9/6 7:07		瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 7:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 7:07	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.32Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:08		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 7:08		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 7:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:09		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:09	[redacted]		発生	
2018/9/6 7:09			発生	
2018/9/6 7:09		表示回線Aルート断	発生	
2018/9/6 7:09		表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 7:09		表示回線Aルート断	発生	
2018/9/6 7:09		表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 7:09		表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 7:09			発生	
2018/9/6 7:09			発生	
2018/9/6 7:09		表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 7:09		表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 7:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.2kV(189.0kV)
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/6 7:10		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:10		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		消火設備故障	復帰	07:10:09 MEL　2
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		堰　洪水吐・逆調門 開	復帰	
2018/9/6 7:10		堰　洪水吐・逆調門 開	動作	
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:10		堰　洪水吐・逆調門 開	復帰	
2018/9/6 7:11	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 7:11		地中線油面低下	発生	07:11:00 MSL
2018/9/6 7:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		63TL 故障	発生	
2018/9/6 7:11		64TL 故障	発生	
2018/9/6 7:11		66kV 保護装置不良	発生	
2018/9/6 7:11		所内電源故障	発生	
2018/9/6 7:11		配変A 故障	発生	
2018/9/6 7:11		6kV 27		
2018/9/6 7:11		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:11		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:11		63TL 故障	発生	
2018/9/6 7:11		継電器故障		
2018/9/6 7:11		64TL 故障	発生	
2018/9/6 7:11		継電器故障		
2018/9/6 7:11		64TL 故障	発生	
2018/9/6 7:11		継電器故障		
2018/9/6 7:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		11CB	開放	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.32Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:12		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11		6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		ダム ダム水位	上限1段発生	52346cm(52345cm)
2018/9/6 7:12		配変B 43A	機器不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12		配変B 43A	手動	
2018/9/6 7:13		TC　 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.32Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:13		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	雨竜PS	No.4下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 7:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:14		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:15		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:15		本館	入所	
2018/9/6 7:15	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 7:15	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 7:15	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 7:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:16		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:16		本館	入所	
2018/9/6 7:16	雨竜PS	No.4下流警報SP	停止	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	旭川嵐山SW	S　 187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	187.7kV(189.0kV)
2018/9/6 7:16	西旭川SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	187.9kV(189.0kV)
2018/9/6 7:16	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	186.5kV(189.0kV)
2018/9/6 7:16		100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	94.7kV(95.0kV)
2018/9/6 7:16		601CB	切	
2018/9/6 7:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.2kV(189.0kV)
2018/9/6 7:17	西旭川SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.2kV(189.0kV)
2018/9/6 7:17	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	96.1kV(95.0kV)
2018/9/6 7:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	予備電源故障	発生	
2018/9/6 7:17	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.9kV(189.0kV)
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 7:18	雨竜PS	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	99.3kV(98.5kV)
2018/9/6 7:18	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(64.8kV)
2018/9/6 7:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:18	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 7:18	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	10.5kV(10.2kV)
2018/9/6 7:18	[redacted]	61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 7:18	[redacted]	43LC 切替中	復帰	
2018/9/6 7:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 7:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.27Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(197.0kV)
2018/9/6 7:20	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.3kV(196.5kV)
2018/9/6 7:20	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	99.5kV(98.7kV)
2018/9/6 7:20	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(196.5kV)
2018/9/6 7:20	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:21	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 7:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:21	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	旭川系統制	御所　業務支援端末－14	運転管理	計算機　起動
2018/9/6 7:21	雨竜PS	オシロ	動作	
2018/9/6 7:21	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 7:21	西旭川SS	オシロ	動作	
2018/9/6 7:21	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 7:21	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:21	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 7:21	西旭川SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 7:21	雨竜PS	オシロ	復帰	
2018/9/6 7:21	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 7:21	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 7:21	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 7:21	[redacted]	オシロ	復帰	

2018/9/6 7:21	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 7:21	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 7:21	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21	[redacted]	66kV 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	継電器故障	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	64TL 故障	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	継電器故障	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	地中線油面低下	復帰	07:21:56 MEL	2
2018/9/6 7:21	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.32Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	西旭川SS	連変B タップ渋滞	復帰		
2018/9/6 7:23	西旭川SS	連変C タップ渋滞	復帰		
2018/9/6 7:23	西旭川SS	連変A タップ渋滞	復帰		
2018/9/6 7:23	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 7:23	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:23	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.2kV(199.0kV)	
2018/9/6 7:23	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.4kV(199.2kV)	
2018/9/6 7:23	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	198.1kV(198.0kV)	
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	配変B 43A	自動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 7:23	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 7:23	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 7:24	雨竜PS	No.5下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 7:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.20Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 7:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:25	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:25	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	札幌系統制	御所　函館支店配電用支援端	末	運転管理　オンライン	接続切替　配電　受付
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 7:25	札幌系統制	御所　函館支店配電用支援端	末	運転管理　オンライン	接続切替　配電　接続
2018/9/6 7:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:26	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 7:26	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　復帰
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:26	雨竜PS	No.5下流警報SP	停止		
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:26	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 7:26	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 7:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 7:27	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 7:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:27	[redacted]	61CB	開放		

2018/9/6 7:27	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 7:27	[redacted]	61CB	トリップ			
2018/9/6 7:27	[redacted]	自動受電切替不成立				
2018/9/6 7:27	[redacted]	自動受電切替中				
2018/9/6 7:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:28	旭川系統制	御所　　訓練卓－4		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 7:28	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 復帰			
2018/9/6 7:28	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 7:28	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 7:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 7:29	釧路系統制	御所　　業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:29	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29	釧路系統制	御所　　業務支援端末－13		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 7:29	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:30	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	[redacted]	24CB	投入			
2018/9/6 7:30	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:30	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:30	[redacted]	制御電源故障	復帰			
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	[redacted]	設備重故障	復帰			
2018/9/6 7:31	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 7:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 7:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.20Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.19Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:33	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:34	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/6 7:34	[redacted]	6kV 27	復帰			

2018/9/6 7:34	旭川系統制	御所　　中給BU		障害管理	時差装置故障	復帰
2018/9/6 7:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 7:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 7:35	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	雨竜PS	1G ブラックスタート	ロック			

2018/9/6 7:36	雨竜PS	1G 65P追従条件	終了			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:37	雨竜PS	No.6下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 7:37	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/6 7:37	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:37	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	雨竜PS	No.6下流警報SP	停止			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	釧路系統制	御所　リモート室設備		障害管理	東釧路SSリモート室　空調故障　発生	
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 7:39	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰			
2018/9/6 7:39	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 7:39	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I		障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生	
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:40	[redacted]	ビラ　表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 7:40	[redacted]	ビラ　表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 7:40	[redacted]	ビラ　表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 7:40	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン　接続切替　旭川	受付	
2018/9/6 7:40	[redacted]	ビラ　表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 7:40	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 7:40	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン　接続切替　旭川	接続	
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	測水所水位	上限復帰	125cm(210cm)		
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.31Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:41	[redacted]	65 43RC	ロック			
2018/9/6 7:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:41	[redacted]	65 43RC	ロック			
2018/9/6 7:41	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41	[redacted]	66 43RC	ロック			
2018/9/6 7:42	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.23Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:42	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:43	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 7:43	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 7:43	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:43	[redacted]	転送遮断(電源制限)	復帰	
2018/9/6 7:44	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:44	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	61･62 43LC	ロック	
2018/9/6 7:44	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:45	[redacted]	天北転送遮断装置故障	発生	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:46	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 7:46	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 7:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:47	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 7:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:47	[redacted]	堰　ダム水位	下限2段発生	80cm(81cm)
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理　計算機	起動
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 7:48	砂川SS	65CB	投入	
2018/9/6 7:48	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:48	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 7:48	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:48	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 7:48	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 7:48	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:48	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 7:48	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 7:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49	雨竜PS	No.7下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 7:49	[redacted]	61CB	投入	

2018/9/6 7:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:49	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:49	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:49	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 7:49	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/6 7:49	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 7:49	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 7:49	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 7:49	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 7:49	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 7:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 7:49	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 7:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:50	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:50	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 7:50	[redacted]	ダム　放流警報局	吹鳴			
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:51	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 7:51	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	雨竜PS	No.7下流警報SP	停止			
2018/9/6 7:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 7:52	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障　発生
2018/9/6 7:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 7:53	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 7:53	札幌系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 7:53	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 7:53	[redacted]	F21CB	開放			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	水槽水位異常	復帰	07:53:39 MEL　2		
2018/9/6 7:53	[redacted]	F23CB	開放			
2018/9/6 7:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:54	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	F25CB	開放			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	F26CB	開放			
2018/9/6 7:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 7:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	発電機準備	復帰			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	本館	入所			

2018/9/6 7:56	雨竜PSTC	1G 43R	直接
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰
2018/9/6 7:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:57	[redacted]	配変B 故障	復帰
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	水槽水位(後)	上限2段復帰　-200cm(-5cm)
2018/9/6 7:57	[redacted]	水槽水位(後)	上限1段復帰　-200cm(-10cm)
2018/9/6 7:57	[redacted]	水槽水位(後)	下限1段発生　-200cm(-45cm)
2018/9/6 7:57	[redacted]	水槽水位(後)	下限2段発生　-200cm(-55cm)
2018/9/6 7:57	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:58	[redacted]	ツPS 41CB	投入
2018/9/6 7:58	[redacted]	ツPS　41CB	選択解除不応　動
2018/9/6 7:58	[redacted]	ツTC 選択解除不応動	発生
2018/9/6 7:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:58	[redacted]	水堰 取水口装置異常	復帰
2018/9/6 7:58	[redacted]	ツPS 軽故障	復帰
2018/9/6 7:58	[redacted]	ダム CDT装置異常	復帰
2018/9/6 7:58	[redacted]	水堰 取水口装置異常	発生
2018/9/6 7:58	[redacted]	1G 発電機	運転
2018/9/6 7:58	[redacted]	水堰 取水口装置異常	復帰
2018/9/6 7:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)
2018/9/6 7:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 7:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	堰　TM装置異常	発生
2018/9/6 8:00	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	ダム ダム水位	越流発生　52351cm(52350cm)
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:02	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:02	[redacted]	観光放流門制御	手動
2018/9/6 8:02	[redacted]	逆調 制御中	復帰
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:02	[redacted]	ダム ダム水位	越流復帰　52350cm(52350cm)
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:03	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:03	[redacted]	F1CB	開放
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:03	[redacted]	F2CB	開放
2018/9/6 8:03	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 8:03	[redacted]	601CB	開放
2018/9/6 8:04	[redacted]	F3CB	開放
2018/9/6 8:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:04	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.31Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:04	[redacted]	F4CB	開放
2018/9/6 8:04	[redacted]	F5CB	開放
2018/9/6 8:04	[redacted]	ダム ダム水位	越流発生　52351cm(52350cm)
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:04	[redacted]	F6CB	開放
2018/9/6 8:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:05	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:05	[redacted]	F11CB	開放
2018/9/6 8:05	[redacted]	ダム　ダム水位	上限2段発生　52351cm(52350cm)
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 8:05	[redacted]	F12CB	開放
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:05	[redacted]	F14CB	開放
2018/9/6 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:06	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:06	[redacted]	F15CB	開放
2018/9/6 8:06	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:06	[redacted]	F16CB	開放
2018/9/6 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:06	[redacted]	本館入所待ち	設定
2018/9/6 8:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:07	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:07	[redacted]	61･62 43LC	ロック
2018/9/6 8:07	[redacted]	自動受電切替中	復帰
2018/9/6 8:07	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰
2018/9/6 8:07	[redacted]	61･62 43S	ロック
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	西旭川SS	61･62 43S	ロック
2018/9/6 8:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	61･62 43S	ロック
2018/9/6 8:08	[redacted]	61CB	開放
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.23Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.31Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	西旭川SS	61CB	投入
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	西旭川SS	61TL 系統同期	動作
2018/9/6 8:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:09	西旭川SS	61TL 系統同期	復帰
2018/9/6 8:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作
2018/9/6 8:10	[redacted]	62CB	開放
2018/9/6 8:10	[redacted]	観光放流門 開	動作
2018/9/6 8:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:10	[redacted]	観光放流門 開	復帰
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10	[redacted]	11CB	開放

2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10	[redacted]	14CB	開放
2018/9/6 8:10	[redacted]	17CB	開放
2018/9/6 8:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:11	旭川統括電	力C　自動オシロ故障	発生
2018/9/6 8:12	[redacted]	S　O-31CB	切
2018/9/6 8:12	[redacted]	電所　表示回線断	発生
2018/9/6 8:12	[redacted]	電所　表示渋滞	発生
2018/9/6 8:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:12	[redacted]	61CB	投入
2018/9/6 8:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:13	[redacted]	F1CB	開放
2018/9/6 8:13	[redacted]	F2CB	開放
2018/9/6 8:13	[redacted]	F3CB	開放
2018/9/6 8:13	[redacted]	F4CB	開放
2018/9/6 8:14	[redacted]	F5CB	開放
2018/9/6 8:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:14	[redacted]	F6CB	開放
2018/9/6 8:15	[redacted]	11CB	投入
2018/9/6 8:15	雨竜PS	オシロ	動作
2018/9/6 8:15	西旭川SS	オシロ	動作
2018/9/6 8:15	西旭川SS	オシロ	復帰
2018/9/6 8:15	雨竜PS	オシロ	復帰
2018/9/6 8:15	[redacted]	オシロ	動作
2018/9/6 8:15	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰
2018/9/6 8:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:15	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作
2018/9/6 8:15	[redacted]	オシロ	復帰
2018/9/6 8:15	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作
2018/9/6 8:15	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰
2018/9/6 8:15	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰
2018/9/6 8:15	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作
2018/9/6 8:15	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 8:15	[redacted]	本館入所待ち	解除
2018/9/6 8:15	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰
2018/9/6 8:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:16	[redacted]	F11CB	開放
2018/9/6 8:16	[redacted]	103TL ヒーター断	復帰
2018/9/6 8:16	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 8:16	[redacted]	F12CB	開放
2018/9/6 8:16	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 8:16	[redacted]	F13CB	開放
2018/9/6 8:16	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 8:17	西旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 8:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:17	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:17	[redacted]	F14CB	開放
2018/9/6 8:17	釧路系統制	御所　制御卓－6	障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 8:17	[redacted]	F15CB	開放
2018/9/6 8:17	[redacted]	43R	直接
2018/9/6 8:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.21Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:18	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:18	[redacted]	11CB	開放
2018/9/6 8:18	[redacted]	取水制御	自動
2018/9/6 8:18	[redacted]	取水門極限	発生
2018/9/6 8:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:19	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.27Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:19	[redacted]	取水門極限	復帰
2018/9/6 8:19	中給事故報	知　周波数変動	受信
2018/9/6 8:19	中給事故報	知　周波数変動	復帰
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.19Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 45.00Hz(49.70Hz)
2018/9/6 8:20	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.20Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:20	[redacted]	VD 故障	復帰
2018/9/6 8:20	[redacted]	66kV GIS故障	復帰
2018/9/6 8:20	[redacted]	6.6kV 周波数	監視中止
2018/9/6 8:20	[redacted]	6.6kV 周波数	監視中止(任意　)
2018/9/6 8:20	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:21	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.31Hz(50.30Hz)
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:21	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 8:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰		
2018/9/6 8:21	[redacted]	F21CB	開放		
2018/9/6 8:21	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	F23CB	開放		
2018/9/6 8:22	[redacted]	F24CB	開放		
2018/9/6 8:22	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:22	[redacted]	F25CB	開放		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	F26CB	開放		
2018/9/6 8:22	[redacted]	浜里線 転送回線渋滞	発生		
2018/9/6 8:22	[redacted]	浜里線 転送回線断	発生		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	T　表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 8:22	[redacted]	T　表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 8:22	[redacted]	T　表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 8:22	[redacted]	T　表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.29Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:23	旭川SS	65CB	投入		
2018/9/6 8:23	[redacted]	1G VQ制限	発生		
2018/9/6 8:23	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	60.7kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:23	旭川SS	65TL 系統同期	動作		
2018/9/6 8:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	68.1kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:23	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)	
2018/9/6 8:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	旭川SS	65TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.19Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:24	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 8:24	[redacted]	1G VQ制限	復帰		
2018/9/6 8:24	[redacted]	ファン故障	復帰		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	配変C 故障	復帰		
2018/9/6 8:24	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 8:24	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無	
2018/9/6 8:24	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	苫小牧系統	制御所　業務支援端末－１３		運転管理　計算機	起動
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.34Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:26	苫小牧系統	制御所　業務支援端末－１３		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧	接続
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28	発電制御	雨竜PS2G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求	
2018/9/6 8:28	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.29Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28	発電制御	雨竜PS2G制御予定	時刻です	並列制御	
2018/9/6 8:28	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 8:28	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:29	発電制御	雨竜PS2G制御予定	1分経過です	並列制御	
2018/9/6 8:29	発電制御	単独運転	中止条件有り		
2018/9/6 8:29	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.25Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 8:29	発電制御	雨竜PS2G制御予定	実行指示	並列制御	
2018/9/6 8:29	発電制御	雨竜PS2G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 8:29	発電制御	雨竜PS2G並列ﾌﾛｰ	制御中止		
2018/9/6 8:29	発電制御	単独運転	中止条件		
2018/9/6 8:29	発電制御	雨竜PS2G並列ﾌﾛｰ	制御中止	0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 8:29	発電制御	雨竜PS2G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求	

2018/9/6 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:29	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:29	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.22Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 8:30	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:30	[redacted]	6.6kV 周波数	監視モード	状態(逸脱)		
2018/9/6 8:31	[redacted]	1G 周波数	TMチャート最	小 50(48)		
2018/9/6 8:31	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.44kV)		
2018/9/6 8:31	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.15Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 8:32	[redacted]	堰　ダム水位	下限2段復帰	82cm(81cm)		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	釧路系統制	御所　業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	釧路系統制	御所　業務支援端末－13		運転管理	オンライン　接続切替　釧路	接続
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(2)	吹鳴			
2018/9/6 8:34	雨竜PS	No.1下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 8:35	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 8:36	雨竜PS	No.1下流警報SP	停止			
2018/9/6 8:37	雨竜PS	2G 発電機 準備	動作			
2018/9/6 8:38	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 8:38	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 8:38	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(67.5kV)		
2018/9/6 8:38	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 8:38	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 8:38	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.31Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	超音波流量計故障	発生			
2018/9/6 8:39	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40	雨竜PS	2G 発電機	運転			
2018/9/6 8:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作			
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰			
2018/9/6 8:40	[redacted]	排水ポンプ故障	復帰			
2018/9/6 8:40	[redacted]	排水ポンプ故障	発生			
2018/9/6 8:40	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40	[redacted]	6.6kV 周波数	監視中止			
2018/9/6 8:40	[redacted]	6.6kV 周波数	監視中止(任意　)			
2018/9/6 8:41	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 8:41	[redacted]	6.6kV 周波数	監視モード	状態(逸脱)		
2018/9/6 8:41	雨竜PS	2G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 8:41	充停電判定	雨竜PS2G	単独系統発生			
2018/9/6 8:41	雨竜PS	2CB	並列			
2018/9/6 8:41	釧路系統制	御所　業務支援端末－15		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:42	[redacted]	CDT　表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 8:42	[redacted]	CDT　表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 8:42	[redacted]	CDT　表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 8:42	[redacted]	CDT　表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 8:42	釧路系統制	御所　業務支援端末－15		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/6 8:42	[redacted]	105TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 8:42	[redacted]	宗谷岬向転送装置回線	異常			
2018/9/6 8:42	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:42	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:43	[redacted]	F26CB	機器不応動			

2018/9/6 8:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:44	[redacted]	F26CB	投入			
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/6 8:45	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/6 8:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 8:45	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 8:45	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 8:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 8:45	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:46	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:48	[redacted]	排水ポンプ故障	復帰			
2018/9/6 8:49	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/6 8:49	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 8:49	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 8:49	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.44kV)		
2018/9/6 8:49	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:49	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:49	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:50	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/6 8:50	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 8:50	西旭川SS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:50	西旭川SS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.33kV(6.41kV)		
2018/9/6 8:50	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)		
2018/9/6 8:50	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:50	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 8:50	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 8:50	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作			
2018/9/6 8:50	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰			
2018/9/6 8:50	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始 受付
2018/9/6 8:50	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:50	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路 割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 函館 割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西 割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東 割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧 割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川 割付
2018/9/6 8:51	[redacted]	配変A 43A	手動			
2018/9/6 8:51	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード 試験 遷移
2018/9/6 8:51	雨竜PS	No.2下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 8:51	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.44kV)		
2018/9/6 8:51	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.44kV)		
2018/9/6 8:51	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.51kV(6.40kV)		
2018/9/6 8:51	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:51	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:51	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館 受付
2018/9/6 8:52	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 8:52	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:52	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/6 8:52	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:52	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 8:52	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:52	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:53	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:53	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:53	旭川SS	F321 電流	TMチャート最　大 100(600)			
2018/9/6 8:53	雨竜PS	No.2下流警報SP	停止			
2018/9/6 8:53	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 8:53	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:53	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:53	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 8:53	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:53	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 8:54	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 8:54	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 8:54	[redacted]	洪水放流門 開	動作			
2018/9/6 8:54	[redacted]	洪水放流門 開	復帰			
2018/9/6 8:54	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 8:55	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 8:55	[redacted]	F15CB	開放			
2018/9/6 8:55	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 8:55	[redacted]	F3CB	開放			

2018/9/6 8:56	[redacted]	F4CB	開放					
2018/9/6 8:56		F5CB	開放					
2018/9/6 8:56		F11CB	開放					
2018/9/6 8:57		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 8:57		堰　TM装置異常	復帰					
2018/9/6 8:57		本館	入所					
2018/9/6 8:57		業務支援端末－23		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 8:57		F12CB	開放					
2018/9/6 8:57		堰　TM装置異常	発生					
2018/9/6 8:57		F13CB	開放					
2018/9/6 8:57		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 8:57		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 8:57		F14CB	開放					
2018/9/6 8:57		業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 8:58		本館	入所					
2018/9/6 8:58		F15CB	開放					
2018/9/6 8:58		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 8:58		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 8:58		11CB	開放					
2018/9/6 8:58		14CB	開放					
2018/9/6 8:59		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 8:59		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 8:59		導水路水位設定値	実行(310cm)					
2018/9/6 8:59		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 8:59		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 8:59	雨竜PS	オシロ	動作					
2018/9/6 8:59	[redacted]	24CB	投入					
2018/9/6 8:59		オシロ	動作					
2018/9/6 8:59		オシロ	動作					
2018/9/6 8:59	雨竜PS	オシロ	復帰					
2018/9/6 8:59	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 8:59		オシロ	復帰					
2018/9/6 8:59		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 8:59		オシロ	復帰					
2018/9/6 8:59	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 8:59	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 8:59		瞬時電圧低下(オシロ)	動作					
2018/9/6 8:59	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 8:59	[redacted]	配変D 故障	復帰					
2018/9/6 8:59		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 9:00	金山PS	下流警報試験	試験					
2018/9/6 8:59	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰					
2018/9/6 9:00		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		11CB	開放					
2018/9/6 9:00		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 9:00		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 9:00		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 9:00		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		14CB	開放					
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 9:00		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:00	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:00	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:00	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:00		SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:01		17CB	開放					
2018/9/6 9:01		水槽水位異常	発生	09:01:09 MSL				
2018/9/6 9:01		余水路警報	吹鳴					
2018/9/6 9:01		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 9:01		F1CB	開放					
2018/9/6 9:01		洪水放流門 閉	動作					
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:01		洪水放流門 閉	復帰					
2018/9/6 9:01		F2CB	開放					
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:01		洪水放流門 開	動作					
2018/9/6 9:01	雨竜PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:01	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:01		F3CB	開放					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		F4CB	開放					
2018/9/6 9:02		洪水放流門 開	復帰					
2018/9/6 9:02	函館系統制	御所　監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 9:02	[redacted]	F5CB	開放					
2018/9/6 9:02		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		F6CB	開放					
2018/9/6 9:02		余水路警報	停止					
2018/9/6 9:02		F11CB	開放					
2018/9/6 9:03		F12CB	開放					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		F13CB	開放					
2018/9/6 9:03		余水路放流警報	吹鳴					
2018/9/6 9:03		余水路放流警報	停止					

2018/9/6 9:03	[redacted]	F14CB	開放					
2018/9/6 9:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:04	[redacted]	F15CB	開放					
2018/9/6 9:04	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:04	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:04	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 9:04	函館系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 9:04	[redacted]	F16CB	開放					
2018/9/6 9:04	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 9:04	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 9:04	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:05	発電制御	[redacted]	5分前です	解列制御				
2018/9/6 9:05	発電制御	単独運転	中止条件有り					
2018/9/6 9:05	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:05	雨竜PS	No.3下流警報SP	吹鳴					
2018/9/6 9:05	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(3)	吹鳴					
2018/9/6 9:05	雨竜PS	No.1下流警報SP	吹鳴					
2018/9/6 9:05	[redacted]	余水路警報吹鳴	発生					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	発電制御	[redacted]	確認指示	解列制御				
2018/9/6 9:05	[redacted]	余水路警報吹鳴	復帰					
2018/9/6 9:05	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 9:05	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 9:05	[redacted]	F22CB	開放					
2018/9/6 9:06	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:06	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/6 9:06	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 9:06	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/6 9:06	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:06	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:06	[redacted]	F25CB	開放					
2018/9/6 9:06	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:07	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:07	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:07	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:07	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:07	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:07	雨竜PS	No.3下流警報SP	停止					
2018/9/6 9:07	雨竜PS	No.1下流警報SP	停止					
2018/9/6 9:07	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 9:07	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 9:07	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:07	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:08	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:08	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:08	[redacted]	排砂門 閉	動作					
2018/9/6 9:08	[redacted]	排砂門異常	発生					
2018/9/6 9:08	[redacted]	排砂門 閉	復帰					
2018/9/6 9:08	雨竜PS	3G 発電機 準備	動作					
2018/9/6 9:08	[redacted]	排砂門異常	復帰					
2018/9/6 9:09	[redacted]	排砂門異常	発生					
2018/9/6 9:09	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:09	[redacted]	排砂門異常	復帰					
2018/9/6 9:09	[redacted]	排砂門異常	発生					
2018/9/6 9:09	雨竜PS	下流警報試験	試験					
2018/9/6 9:09	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:09	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作					
2018/9/6 9:10	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 9:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰					
2018/9/6 9:10	[redacted]	排砂門異常	復帰					
2018/9/6 9:10	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:10	[redacted]	排砂門異常	発生					
2018/9/6 9:10	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 9:11	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 9:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11	雨竜PS	3G 発電機	運転					
2018/9/6 9:11	[redacted]	43R	直接					
2018/9/6 9:11	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12	[redacted]	排砂門異常	復帰					
2018/9/6 9:12	[redacted]	排砂門異常	発生					
2018/9/6 9:12	[redacted]	予備電源故障	復帰					
2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:12	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:12	雨竜PS	3G 発電機 準備	復帰				
2018/9/6 9:12	充停電判定	雨竜PS3G	単独系統発生				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:12	雨竜PS	3CB	並列				
2018/9/6 9:13	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 9:13	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:14	雨竜PS	No.4下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－２４		運転管理		計算機	起動
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－２４		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:15	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 9:15	雨竜PS	バルブ室	入所				
2018/9/6 9:15	[redacted]	11CB	開放				
2018/9/6 9:15	[redacted]	14CB	開放				
2018/9/6 9:15	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 9:16	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 9:16	雨竜PS	No.4下流警報SP	停止				
2018/9/6 9:16	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 9:16	[redacted]	F4CB	開放				
2018/9/6 9:17	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 9:17	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 9:17	[redacted]	放流警報局	吹鳴				
2018/9/6 9:18	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 9:18	雨竜PS	バルブ室	退所				
2018/9/6 9:18	[redacted]	排砂門異常	復帰				
2018/9/6 9:18	[redacted]	排砂門 閉	動作				
2018/9/6 9:18	雨竜PS	バルブ室	入所				
2018/9/6 9:18	[redacted]	排砂門 閉	復帰				
2018/9/6 9:18	雨竜PS	バルブ室	退所				
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	排砂門 閉	動作				
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:19	[redacted]	排砂門 閉	復帰				
2018/9/6 9:19	[redacted]	排砂門 閉	動作				
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:19	[redacted]	排砂門 閉	復帰				
2018/9/6 9:19	[redacted]	排砂門 閉	動作				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	200.4kV(200.3kV)			
2018/9/6 9:20	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	199.2kV(199.0kV)			
2018/9/6 9:20	[redacted]	排砂門 閉	復帰				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	排砂門 閉	動作				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	[redacted]	排砂門 閉	復帰				
2018/9/6 9:21	[redacted]	排砂門 閉	動作				
2018/9/6 9:21	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:21	[redacted]	西　　61･62 43LC	ロック				
2018/9/6 9:21	中給事故報	知　　周波数変動	受信				
2018/9/6 9:21	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生

2018/9/6 9:21	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報	知　周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:21	中給事故報	知　周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	中給事故報	知　重大事故	発生			
2018/9/6 9:21	中給事故報	知　旭川Ge出力減少指令	受信			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		排砂門 閉	復帰			
2018/9/6 9:21		排砂門 閉	動作			
2018/9/6 9:21		西　61CB	切			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		本館	退所			
2018/9/6 9:22		排砂門 閉	復帰			
2018/9/6 9:22	雨竜PS	No.5下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 9:22	雨竜PS	No.2下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	雨竜PS	No.5下流警報SP	停止			
2018/9/6 9:24	中央給電指	令所　業務支援端末－４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:24	雨竜PS	No.2下流警報SP	停止			
2018/9/6 9:24	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/6 9:24		1G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 9:24			901 ON			
2018/9/6 9:24		主機故障	発生			
2018/9/6 9:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24		西　61･62 43LC	操作ロック設	定		
2018/9/6 9:24		西　61CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 9:24		西　62CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 9:24	中央給電指	令所　業務支援端末－４		運転管理	オンライン　接続切替	中給　接続
2018/9/6 9:25	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:25	苫小牧系統	制御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:25	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	200.2kV(200.1kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		61CB	開放			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		62CB	投入			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	釧路系統制	御所　業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:27	釧路系統制	御所　業務支援端末－１４		運転管理	オンライン　接続切替	釧路　接続
2018/9/6 9:27	[redacted]	導水路流量設定値	実行(11.5m3/s)			
2018/9/6 9:27		配変A 43A	手動			
2018/9/6 9:28		洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 9:28	中央給電指	令所　業務支援端末－３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:28	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 9:28		11CB	投入			
2018/9/6 9:29		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 9:29		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 9:29	中央給電指	令所　業務支援端末－３		運転管理	オンライン　接続切替	中給　接続
2018/9/6 9:29	[redacted]	洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 9:29		配変A 43A	自動			
2018/9/6 9:30		配変B 43A	手動			
2018/9/6 9:30		洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 9:30		洪水放流門 開	動作			
2018/9/6 9:30		堰　洪水吐･逆調門　閉	動作			
2018/9/6 9:30		堰　洪水吐･逆調門　開	動作			
2018/9/6 9:30		堰　洪水吐･逆調門　閉	復帰			
2018/9/6 9:30		洪水放流門 開	復帰			
2018/9/6 9:30		洪水放流門 開	動作			
2018/9/6 9:30		CYC TM精度不良		復帰		
2018/9/6 9:30		ダムCDT故障	復帰			
2018/9/6 9:30		配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 9:30		洪水放流門 開	復帰			
2018/9/6 9:30		堰　洪水吐･逆調門　開	復帰			
2018/9/6 9:30		洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 9:31		洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 9:31	雨竜PS	No.6下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 9:31	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/6 9:31		洪水放流門 閉	動作			
2018/9/6 9:31		洪水放流門 閉	復帰			
2018/9/6 9:32	西旭川SS	64CB	投入			
2018/9/6 9:32	西旭川SS	64TL 系統同期	動作			
2018/9/6 9:32	西旭川SS	64TL 系統同期	復帰			

2018/9/6 9:32	[redacted]	自動受電切替中	復帰				
2018/9/6 9:33	雨竜PS	No.6下流警報SP	停止				
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:34	[redacted]	F11CB	投入				
2018/9/6 9:34	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:35	[redacted]	水堰　自動制御 43R	直接				
2018/9/6 9:35	[redacted]	水堰　自動制御	手動				
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:35	[redacted]	F4CB	投入				
2018/9/6 9:36	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 9:36	雨竜PS	No.3下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 9:36	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 9:37	[redacted]	配変A 43A	自動				
2018/9/6 9:38	雨竜PS	No.3下流警報SP	停止				
2018/9/6 9:38	[redacted]	S　O-4CB	入				
2018/9/6 9:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作				
2018/9/6 9:40	雨竜PS	No.7下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 9:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰				
2018/9/6 9:41	[redacted]	ツPS　水槽水位	上限２段復帰　8cm(10cm)				
2018/9/6 9:42	雨竜PS	No.7下流警報SP	停止				
2018/9/6 9:42	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(2)	停止				
2018/9/6 9:44	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/6 9:44	[redacted]	堰　ダム水位	下限１段復帰　92cm(91cm)				
2018/9/6 9:44	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 9:45	雨竜PS	No.4下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 9:45	[redacted]	洪水放流門 閉	動作				
2018/9/6 9:45	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰				
2018/9/6 9:45	[redacted]	洪水放流門 閉	動作				
2018/9/6 9:45	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰				
2018/9/6 9:45	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 9:46	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 9:46	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 9:46	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 9:46	[redacted]	62CB	開放				
2018/9/6 9:46	[redacted]	洪水放流門 閉	動作				
2018/9/6 9:46	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰				
2018/9/6 9:46	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 9:46	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 9:47	雨竜PS	No.4下流警報SP	停止				
2018/9/6 9:47	[redacted]	11CB	投入				
2018/9/6 9:47	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/6 9:48	[redacted]	配変A 43A	手動				
2018/9/6 9:48	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 9:49	中央給電指	令所　　業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障　復帰
2018/9/6 9:49	釧路系統制	御所　　メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/6 9:49	釧路系統制	御所　　メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 9:49	中央給電指	令所　　業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障　復帰
2018/9/6 9:49	[redacted]	配変A 43A	自動				
2018/9/6 9:49	[redacted]	F2CB	投入				
2018/9/6 9:50	[redacted]	配変B 保護装置不良	復帰				
2018/9/6 9:50	[redacted]	配変A 故障	復帰				
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:50	中央給電指	令所　　業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障　復帰
2018/9/6 9:50	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作				
2018/9/6 9:51	[redacted]	1G 発電機 準備	動作				
2018/9/6 9:51	[redacted]	1G 発電機	停止				
2018/9/6 9:51	[redacted]		901 OFF				
2018/9/6 9:51	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰				
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51	[redacted]	主機故障	復帰				
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51	[redacted]	洪水放流門 閉	動作				
2018/9/6 9:51	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰				
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51	[redacted]	洪水放流門 閉	動作				
2018/9/6 9:51	[redacted]	洪水放流門 閉	復帰				
2018/9/6 9:51	[redacted]	洪水放流門 開	動作				
2018/9/6 9:51	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 9:51	[redacted]	洪水放流門 開	復帰				
2018/9/6 9:52	[redacted]	21CB	投入				
2018/9/6 9:52	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 9:52	[redacted]	取水門極限	発生				
2018/9/6 9:52	[redacted]	設備重故障	復帰				
2018/9/6 9:52	[redacted]	制御電源故障	復帰				
2018/9/6 9:53	中央給電指	令所　　業務支援端末－２		運転管理		計算機	起動
2018/9/6 9:53	雨竜PS	No.5下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 9:53	中央給電指	令所　　業務支援端末－２		障害管理		接続切替	失敗
2018/9/6 9:54	[redacted]	14CB	投入				
2018/9/6 9:54	[redacted]	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 9:54	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A1		
2018/9/6 9:54	[redacted]	[redacted]	復帰				
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B1		
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示回線Aルート断	復帰				
2018/9/6 9:54	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1		

2018/9/6 9:54	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1				
2018/9/6 9:54		[redacted]	復帰					
2018/9/6 9:54		表示渋滞(孫TC)		復帰　旭川GW-A1				
2018/9/6 9:54		[redacted]	復帰					
2018/9/6 9:54		表示渋滞(孫TC)		復帰　旭川GW-B1				
2018/9/6 9:54		[redacted]	復帰					
2018/9/6 9:54		本館	入所					
2018/9/6 9:54		制御電源故障	復帰					
2018/9/6 9:54		制御電源故障	復帰					
2018/9/6 9:54		TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/6 9:54		TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1				
2018/9/6 9:54		F14CB	投入					
2018/9/6 9:55		門扉故障	復帰					
2018/9/6 9:55		門扉故障	発生					
2018/9/6 9:55	雨竜PS	No.5下流警報SP	停止					
2018/9/6 9:55	中央給電指	令所　業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 9:55	[redacted]	取水門極限	復帰					
2018/9/6 9:55		放流警報局	吹鳴					
2018/9/6 9:56	中給事故報	知　重大事故	復帰					
2018/9/6 9:56	中給事故報	知　周波数変動	復帰					
2018/9/6 9:56	[redacted]	1G 発電機	運転					
2018/9/6 9:56			901 ON					
2018/9/6 9:56		1G 発電機 準備	復帰					
2018/9/6 9:56	中給事故報	知　旭川Ge出力減少指令	復帰					
2018/9/6 9:56	[redacted]	主機故障	発生					
2018/9/6 9:56		予備電源	停止					
2018/9/6 9:56		F2CB	投入					
2018/9/6 9:56	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 9:56	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 9:57	中央給電指	令所　業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 9:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰					
2018/9/6 9:57	中央給電指	令所　業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生					
2018/9/6 9:58		表示回線Aルート断	発生					
2018/9/6 9:58		表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-A1				
2018/9/6 9:58		表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-A1				
2018/9/6 9:58		[redacted]	発生					
2018/9/6 9:58		[redacted]	発生					
2018/9/6 9:58		表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-B1				
2018/9/6 9:58		表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-B1				
2018/9/6 9:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:01		ツPS　水槽水位異常	復帰					
2018/9/6 10:01		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)				
2018/9/6 10:02	雨竜PS	No.6下流警報SP	吹鳴					
2018/9/6 10:02	[redacted]	ツPS　水槽水位	上限１段復帰	−23cm(0cm)				
2018/9/6 10:02	苫小牧系統	制御所　リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室　UPS軽故 復帰			
2018/9/6 10:02	旭川系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生			
2018/9/6 10:03	[redacted]	ツPS　水槽水位異常	発生	10:03:18 MSL				
2018/9/6 10:03		ツPS　1G 水調	ロック					
2018/9/6 10:03	函館系統制	御所　制御卓－４		障害管理	故障復帰	要求		
2018/9/6 10:03	[redacted]	ツPS　水槽水位	下限１段発生	−101cm(−75cm)				
2018/9/6 10:03		ツPS　水槽水位	下限２段発生	−101cm(−80cm)				
2018/9/6 10:03	旭川系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障	復帰			
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	雨竜PSTC	2G 43R	直接					
2018/9/6 10:04	雨竜PSTC	3G 43R	直接					
2018/9/6 10:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:04	雨竜PS	No.6下流警報SP	停止					
2018/9/6 10:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:05		導水路流量設定値	実行(14.5m3/　s)					
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 10:05	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理　オフライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/6 10:06	[redacted]	水槽水位異常	復帰	10:05:52 MEL　2				
2018/9/6 10:06	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理　オフライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/6 10:06	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/6 10:07	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/6 10:07	[redacted]	F24CB	投入					
2018/9/6 10:08	[redacted]	本館	入所					

2018/9/6 10:09	[redacted]	1G 発電機		停止				
2018/9/6 10:09			901	OFF				
2018/9/6 10:09		1G 発電機 準備		動作				
2018/9/6 10:09		主機故障		復帰				
2018/9/6 10:09		F23CB		投入				
2018/9/6 10:10		堰　洪水吐・逆調門 開		動作				
2018/9/6 10:10		堰　洪水吐・逆調門 開		復帰				
2018/9/6 10:11	雨竜PS	No.7下流警報SP		吹鳴				
2018/9/6 10:11	[redacted]	61CB		投入				
2018/9/6 10:12		本館		退所				
2018/9/6 10:12		63CB		投入				
2018/9/6 10:12		導水路水位異常		発生	10:12:44 MSL			
2018/9/6 10:13		TC　警報停止異常		復帰				
2018/9/6 10:13		TC　警報停止応動タイムアウト		復帰				
2018/9/6 10:13	西当別SS	111TL 故障		復帰				
2018/9/6 10:13	西当別SS	112TL 故障		復帰				
2018/9/6 10:13	[redacted]	本館		退所				
2018/9/6 10:13	雨竜PS	No.7下流警報SP		停止				
2018/9/6 10:13	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(3)		停止				
2018/9/6 10:14	[redacted]	Tr漏油センサー故障		発生				
2018/9/6 10:14		14CB		投入				
2018/9/6 10:14		配変C タップ極限		極限動作				
2018/9/6 10:14		Tr漏油センサー故障		復帰				
2018/9/6 10:14		所内電源故障		復帰				
2018/9/6 10:14		継電器故障		復帰				
2018/9/6 10:14		配変B 故障		復帰				
2018/9/6 10:16		配変B タップ極限		極限復帰				
2018/9/6 10:18		配変C タップ極限		極限復帰				
2018/9/6 10:19	函館系統制	御所　メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替	函館　受付
2018/9/6 10:19	函館系統制	御所　メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替	函館　接続
2018/9/6 10:19	[redacted]	F15CB		投入				
2018/9/6 10:19		ダム　本館		入所				
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧　解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	函館　解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東　解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	旭川　解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西　解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	釧路　解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/6 10:21	[redacted]	11CB		投入				
2018/9/6 10:22		1G有効電力上限2段		逸脱発生	1.670MW(1.600)			
2018/9/6 10:22		配変A 故障		復帰				
2018/9/6 10:22		6kV 27		復帰				
2018/9/6 10:22		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:22		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:22		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:22		川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:22	[redacted]	S　52-1CB		入				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		終了				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		開始				
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動				

2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:23	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:23	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	[redacted]	導水路水位異常	復帰	10:24:00 MEL 2		
2018/9/6 10:24	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意) 49.29Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 10:24	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意) 49.33Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 10:24	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意) 48.99Hz(49.70Hz)			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 10:24	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 10:24	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS-B故障	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系軽故障				
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.490MW(1.600)		
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:24	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生

2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意	) 51.35Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:25	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 51.35Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 10:25	[redacted]	11kV 周波数	逸脱復帰(任意	) 51.31Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:25	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 51.31Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 10:25	[redacted]	1G 周波数	逸脱復帰(任意	) 50.26Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 10:25	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 10:25	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	水槽溢流	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	水槽溢流	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	水槽溢流	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	[redacted]	水槽溢流	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	[redacted]	導水路水位異常	発生	10:25:48 MSL		
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 10:25	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 10:25	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 10:25	[redacted]	水槽溢流	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			

2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	水槽溢流	発生			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS-A故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障				
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS-B故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障				
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.610MW(1.600)		
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:25	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意	) 49.10Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 10:26	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 49.10Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:26	[redacted]	11kV 周波数	逸脱復帰(任意	) 49.14Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 10:26	[redacted]	11kV 周波数	逸脱発生(任意	) 49.14Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:26	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 48.61Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:26	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意	) 48.53Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 10:26	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 10:26	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所　所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	導水路水位異常	復帰	10:26:28 MEL　2		
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C　UPS B系軽故障	発生			

2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	69.1kV(69.5kV)		
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 10:26	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 10:26	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS-B故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:27	旭川系統制	御所 所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:27	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.490MW(1.600)		
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C UPS B系同期中	開始			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C UPS A系同期中	開始			
2018/9/6 10:27	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	発生			
2018/9/6 10:26	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	発生			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C UPS A系同期中	終了			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C UPS B系同期中	終了			
2018/9/6 10:27	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意)	50.10Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:27	[redacted]	11kV 周波数	逸脱復帰(任意)	49.94Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意)	51.27Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:27	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	51.27Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C UPS A系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	1G 周波数	逸脱復帰(任意)	51.24Hz(49.70Hz)		
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C UPS B系軽故障	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	1G 周波数	逸脱発生(任意)	51.24Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	排砂門 開	動作			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 10:27	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 10:27	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	排砂門 開	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標上限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	発生			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	旭川統括電	力C 周波数目標下限逸脱	復帰			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	[redacted]	放流警報局		吹鳴	
2018/9/6 10:28	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/6 10:28	電圧制御	旭川SSND		制御可能機器	無
2018/9/6 10:28	電圧制御	旭川SSND		制御異常終了	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	69.6kV(69.5kV)
2018/9/6 10:28	[redacted]	1G 発電機		運転	
2018/9/6 10:28	[redacted]		901	ON	
2018/9/6 10:28	[redacted]	1G 発電機 準備		復帰	
2018/9/6 10:28	大雪PS	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意　)	48.76Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:28	[redacted]	11kV 周波数		逸脱発生(任意　)	48.76Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:28	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱復帰(任意　)	48.95Hz(50.30Hz)
2018/9/6 10:28	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意　)	48.95Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:28	[redacted]	1G 周波数		逸脱復帰(任意　)	48.99Hz(50.30Hz)
2018/9/6 10:28	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意　)	48.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	[redacted]	主機故障		発生	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/6 10:28	電圧制御	旭川SSND		制御可能機器	無
2018/9/6 10:28	電圧制御	旭川SSND		制御異常終了	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	本館		入所	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:28	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	本館		退所	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/6 10:29	電圧制御	旭川SSND		制御可能機器	無
2018/9/6 10:29	電圧制御	旭川SSND		制御異常終了	
2018/9/6 10:29	大雪PS	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意　)	49.65Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:29	[redacted]	11kV 周波数		逸脱復帰(任意　)	49.81Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:29	[redacted]	6.6kV 周波数		逸脱発生(任意　)	48.99Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:29	[redacted]	1G 周波数		逸脱発生(任意　)	49.03Hz(49.70Hz)
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		開始	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		開始	
2018/9/6 10:29	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　UPS A系同期中		終了	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　UPS B系同期中		終了	
2018/9/6 10:29	[redacted]	S　O-2CB		入	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱		復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱		発生	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動	

2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:29	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 10:29	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無
2018/9/6 10:29	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了	
2018/9/6 10:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰	
2018/9/6 10:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	発生	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	開始	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	開始	
2018/9/6 10:29	旭川統括電	力C　周波数目標下限逸脱	復帰	
2018/9/6 10:30	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	終了	
2018/9/6 10:30	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	終了	
2018/9/6 10:30	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	旭川統括電	力C　UPS A系同期中	開始	
2018/9/6 10:30	旭川統括電	力C　UPS B系同期中	開始	
2018/9/6 10:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.14Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 10:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.30Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 10:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 10:30	[redacted]	1G 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.22Hz(49.70Hz)	
2018/9/6 10:30	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 10:30	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無
2018/9/6 10:30	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:30	[redacted]	92CB 故障	発生	
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.11Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.11Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 10:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:33	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 10:33	[redacted]	取水門極限	発生	
2018/9/6 10:34	[redacted]	入口弁	開	
2018/9/6 10:34	[redacted]	門扉故障	復帰	
2018/9/6 10:35	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2	障害管理	故障復帰　要求
2018/9/6 10:35	[redacted]	水車発電機	起動	
2018/9/6 10:35	[redacted]	発電機励磁装置	動作	
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 10:35	[redacted]	導水路水位設定値	実行(300cm)	
2018/9/6 10:36	[redacted]	電所　表示回線断	発生	
2018/9/6 10:36	[redacted]	電所　表示渋滞	発生	
2018/9/6 10:36	[redacted]	門扉故障	発生	
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:37	[redacted]	門扉故障	復帰	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	門扉故障	発生	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	水槽水位異常	発生	10:41:52 MSL

2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:42		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		本館		退所		
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		排水ピット水位上昇		発生	10:43:04 MSL	
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		本館		入所		
2018/9/6 10:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:43		本館		退所		
2018/9/6 10:44		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:44		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:45		主機故障		復帰		
2018/9/6 10:45	充停電判定	[redacted]		単独系統発生		
2018/9/6 10:45	[redacted]	所内電源故障		復帰		
2018/9/6 10:45		排水ピット水位上昇		復帰	10:45:15 MEL	2
2018/9/6 10:45		1CB		並列		
2018/9/6 10:45		配変B タップ		選択解除不応	動	
2018/9/6 10:45		選択解除不応動		発生		
2018/9/6 10:46			Jan-95	動作		
2018/9/6 10:46		1G有効電力目標		逸脱発生	0.10MW(6.04MW)	
2018/9/6 10:46		発電流量目標		逸脱発生	4.61m3/s(24.55)	
2018/9/6 10:46			Jan-95	復帰		
2018/9/6 10:46		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		本館		入所		
2018/9/6 10:46		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:46		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:47		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:47		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:47		水槽水位異常		復帰	10:47:10 MEL	2
2018/9/6 10:47		非常用発電機		停止		
2018/9/6 10:47		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:48		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:48		排砂門 開		動作		
2018/9/6 10:48		本館		退所		
2018/9/6 10:48		排砂門 開		復帰		
2018/9/6 10:51		本館		退所		
2018/9/6 10:52		TC　43R		直接		
2018/9/6 10:52		ダム　No.2取水門 全閉		動作		
2018/9/6 10:52		ダム　No.1取水門 全閉		動作	10:52:45 MSL	
2018/9/6 10:53		圧油予備機起動		動作		
2018/9/6 10:53		取水制御		手動		
2018/9/6 10:53		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:53		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:53		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:53		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:53	釧路系統制	御所　所内設備			障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 10:53	釧路系統制	御所　所内設備			障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:54		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:54		発電機 軽故障		復帰		
2018/9/6 10:54		圧油予備機起動		復帰		
2018/9/6 10:54		圧油系故障		復帰		
2018/9/6 10:54		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:54		本館		入所		
2018/9/6 10:54		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:54		水槽水位異常		発生	10:54:53 MSL	
2018/9/6 10:56		ダム水位		上限2段復帰	198cm(200cm)	
2018/9/6 10:57		堰　TM装置異常		復帰		
2018/9/6 10:57		堰　TM装置異常		発生		
2018/9/6 10:57		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:57		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:57		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:57		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:57		圧油系故障		復帰		
2018/9/6 10:57		観光放流門制御		自動		
2018/9/6 10:57		観光放流門制御		手動		
2018/9/6 10:57		導水路流量設定値		実行(17.5m3/　s)		
2018/9/6 10:58		圧油系故障		発生		
2018/9/6 10:58		圧油系故障		復帰		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		ダム　電源故障		復帰		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:58		川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:59		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:59		本館		退所		
2018/9/6 10:59		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 10:59		表示復帰		選択不応動		

2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:00	[redacted]	本館		退所					
2018/9/6 11:01	[redacted]	本館		入所					
2018/9/6 11:01	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:01	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:01	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 11:02	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 11:02	[redacted]	本館		入所					
2018/9/6 11:02	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:02	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 11:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 11:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 11:02	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/6 11:02	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Bルート				
2018/9/6 11:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 11:02	[redacted]	CHルート切替		Bルート					
2018/9/6 11:02	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート				
2018/9/6 11:03	[redacted]	F1CB		投入					
2018/9/6 11:03	[redacted]	制御電源故障		復帰					
2018/9/6 11:03	[redacted]	水槽 本館		入所					
2018/9/6 11:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 11:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:03	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/6 11:03	[redacted]	CHルート切替		Aルート					
2018/9/6 11:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 11:03	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Bルート				
2018/9/6 11:03	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Aルート				
2018/9/6 11:03	[redacted]	配変B 故障		復帰					
2018/9/6 11:03	[redacted]	6kV 27		復帰					
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:03	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	取水門極限		復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	設備重故障		発生					
2018/9/6 11:04	[redacted]	取水門極限		発生					
2018/9/6 11:04	[redacted]	設備重故障		復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	設備重故障		発生					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	設備重故障		復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	雨竜PS	17CB		開放					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	観光放流門制御		自動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	ダムCDT故障		発生					
2018/9/6 11:05	[redacted]	ダム　No.2取水門 全閉		復帰					
2018/9/6 11:05	[redacted]	CYC TM精度不良			発生				
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:05	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:05	[redacted]	ダム　No.1取水門 全閉		復帰	11:05:00 MEL　2				
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:05	雨竜PS	27CB		開放					
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/6 11:05	留辺蘂SSTC	HDLC 回線断			発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:05	留辺蘂SSTC	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/6 11:05	留辺蘂SSTC	HDLC 回線渋滞			発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:05	留辺蘂SSTC	HDLC 回線渋滞			発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 11:05	留辺蘂SSTC	イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/6 11:06	[redacted]	CYC TM精度不良			復帰				
2018/9/6 11:06	[redacted]	ダムCDT故障		復帰					
2018/9/6 11:06	中央給電指	令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:06	中央給電指	令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:07	[redacted]	予備電源		停止					
2018/9/6 11:07	[redacted]	本館		退所					
2018/9/6 11:07	雨竜PS	F1CB		開放					
2018/9/6 11:08	[redacted]	本館		入所					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	系統同期		動作					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	13CB		投入					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	オシロ		動作					

2018/9/6 11:08	雨竜PS	系統同期		復帰					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	オシロ		復帰					
2018/9/6 11:08	[redacted]	F2CB		開放					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	系統同期		動作					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	系統同期		復帰					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)		動作					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	瞬時電圧低下(オシロ)		復帰					
2018/9/6 11:08	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		発生（悪化）	200.2kV(200.1kV)				
2018/9/6 11:08	雨竜PS	27CB		投入					
2018/9/6 11:08	雨竜PS	配変A 6kV 27		復帰					
2018/9/6 11:08	[redacted]	21CB		投入					
2018/9/6 11:08	[redacted]	配変A 6kV 27		復帰					
2018/9/6 11:09	[redacted]	逆調 制御中		動作					
2018/9/6 11:09	[redacted]	CDT装置異常		復帰					
2018/9/6 11:09	[redacted]	F1CB		投入					
2018/9/6 11:09	雨竜PS	下警警報表示盤故障		復帰					
2018/9/6 11:10	雨竜PS	No1下警局故障(SP2-4)		復帰					
2018/9/6 11:10	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:10	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:10	雨竜PSTC	SOE情報受信処理		（正常終了）					
2018/9/6 11:10	雨竜PS	No2下警局故障(SP5-6)		復帰					
2018/9/6 11:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開		動作					
2018/9/6 11:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開		復帰					
2018/9/6 11:10	[redacted]	F1CB		開放					
2018/9/6 11:11	[redacted]	21CB		投入					
2018/9/6 11:11	[redacted]	F21CB		開放					
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変A 6kV 27		復帰					
2018/9/6 11:11	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:11	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:11	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:11	[redacted]	F22CB		開放					
2018/9/6 11:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:11	[redacted]	CDT故障 忠別川取水		復帰					
2018/9/6 11:11	[redacted]	水槽 本館		退所					
2018/9/6 11:11	金山PS	1G VQ制限		発生					
2018/9/6 11:11	金山PS	1G VQ制限		復帰					
2018/9/6 11:11	砂川SS	オシロ		動作					
2018/9/6 11:11	[redacted]	オシロ		動作					
2018/9/6 11:11	苫小牧系統	制御所　リモート室設備			障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変A 43A		手動					
2018/9/6 11:11	金山PS	61TL 地絡事故		動作					
2018/9/6 11:11	苫小牧系統	制御所　所内設備			障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 11:12	苫小牧系統	制御所　リモート室設備			障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 11:12	苫小牧系統	制御所　所内設備			障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 11:12	[redacted]	F23CB		開放					
2018/9/6 11:12	砂川SS	オシロ		復帰異常 発生					
2018/9/6 11:12	砂川SS	オシロ		復帰異常 復帰					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:12	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:12	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理		異常	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:12	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理		異常	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 11:12	[redacted]	103TL 故障		復帰					
2018/9/6 11:12	[redacted]	104TL 故障		復帰					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	オシロ		復帰					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	F24CB		開放					
2018/9/6 11:12	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:12	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	所内電源故障		復帰					
2018/9/6 11:12	[redacted]	1G 発電機		運転					
2018/9/6 11:12	[redacted]	配変A 43A		自動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	本館		退所					
2018/9/6 11:12	[redacted]	圧油系故障		復帰					
2018/9/6 11:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:12	[redacted]	圧油系故障		復帰					
2018/9/6 11:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:14	[redacted]	ダム　電源故障		発生					
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:14	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:14	[redacted]	ダム　取水制御		自動					
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:16	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 11:16	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:16	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:16	[redacted]	F5CB		投入					
2018/9/6 11:16	[redacted]	27CB		投入					
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除

2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除
2018/9/6 11:16	[redacted]	F1CB	投入						
2018/9/6 11:17	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 11:17	[redacted]	ダム　本館	退所						
2018/9/6 11:17	[redacted]	F22CB	投入						
2018/9/6 11:17	[redacted]	所内B 27	復帰						
2018/9/6 11:17	[redacted]	所内B 故障	復帰						
2018/9/6 11:18	雨竜PS	No3下警局故障(SP7)	復帰						
2018/9/6 11:19	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:20	[redacted]	ストレーナー渋滞	復帰						
2018/9/6 11:20	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	201.4kV(201.3kV)					
2018/9/6 11:20	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作						
2018/9/6 11:20	[redacted]	ダム　電源故障	復帰						
2018/9/6 11:20	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰						
2018/9/6 11:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:22	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:23	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:23	[redacted]	S　O-1CB	入						
2018/9/6 11:24	[redacted]	水槽水位異常	復帰	11:23:52 MEL　2					
2018/9/6 11:25	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:25	[redacted]	62甲	投入						
2018/9/6 11:26	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:26	[redacted]	水槽水位異常	発生	11:26:43 MSL					
2018/9/6 11:27	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:27	[redacted]	62乙	開放						
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変C タップ極限	極限動作						
2018/9/6 11:29	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:29	金山PS	NGR 43A	手動						
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作						
2018/9/6 11:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	金山PS	80CB	投入						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	旭川SS	110kV連変B 系統同期	動作						
2018/9/6 11:32	[redacted]	S　O-3CB	入						
2018/9/6 11:33	旭川SS	15CB	投入						
2018/9/6 11:33	旭川SS	110kV連変B 系統同期	復帰						
2018/9/6 11:35	[redacted]	1G 発電機	運転						
2018/9/6 11:35	[redacted]	圧油系故障	復帰						
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 11:35	雨竜PSTC	下流警報 43R	直接						
2018/9/6 11:36	[redacted]	F12CB	投入						
2018/9/6 11:36	[redacted]	ダム　電源故障	発生						
2018/9/6 11:36	[redacted]	S　O-7CB	入						
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	雨竜PS	No.1下流警報SP	吹鳴						
2018/9/6 11:36	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴						
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:37	旭川嵐山SW	S　所内CUB故障	復帰						
2018/9/6 11:37	旭川嵐山SW	S　所内6kV 27	復帰						
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:37	[redacted]	601CB	入						
2018/9/6 11:38	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:38	雨竜PS	No.1下流警報SP	停止						
2018/9/6 11:39	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 11:39	旭川嵐山SW	S	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 11:39	旭川嵐山SW	S	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:39	[redacted]	本館		入所		
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:39	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:40	[redacted]	TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:40	[redacted]	本館		退所		
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 11:42	[redacted]	1G 発電機		運転		
2018/9/6 11:42	[redacted]	本館		退所		
2018/9/6 11:42	[redacted]	本館		退所		
2018/9/6 11:43	[redacted]	本館		入所		
2018/9/6 11:44	[redacted]	2G 発電機 準備		動作		
2018/9/6 11:44	[redacted]	2G 発電機		運転		
2018/9/6 11:44	旭川嵐山SW	S	非常用発電機	停止		
2018/9/6 11:44	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 11:44	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 11:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 11:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 11:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 11:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 11:44	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:44	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 11:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:44	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 11:44	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 11:44	[redacted]	F15CB	投入			
2018/9/6 11:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 11:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 11:45	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:45	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 11:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 11:45	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 11:46	[redacted]	2G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 11:46	[redacted]	2G 単独動作	動作			
2018/9/6 11:46	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 11:46	[redacted]	2CB	並列			
2018/9/6 11:46	[redacted]	本館	退所			
2018/9/10 11:47	札幌 HOS	T-Ⅱ	ファイル切替	確定 設定	4751 コミュニティWF 電気所呼称名 変更	札幌西
2018/9/6 8:59	[redacted]	オフライン1エリア	DLL実行	開始	4743 はやて知内PV発電所連系	函館
2018/9/6 9:00	札幌 HOS	T-Ⅰ　オフライン1エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館
2018/9/7 10:48	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館
2018/9/7 11:07	[redacted]	オフライン2エリア	DLL実行	開始	4743 はやて知内PV発電所連系	函館
2018/9/7 11:08	札幌 HOS	T-Ⅰ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館
2018/9/7 11:13	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館
2018/9/6 11:47	[redacted]	2G 単独動作	復帰			
2018/9/6 11:48	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 11:48	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/6 11:48	[redacted]	21CB	投入			
2018/9/6 11:48	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 11:49	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 11:49	[redacted]	配変A 軽故障	復帰	11:48:51 MEL	2	
2018/9/6 11:49	[redacted]	表示回線Aルート断	復帰			
2018/9/6 11:49	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A1	
2018/9/6 11:49	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A1	
2018/9/6 11:49	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/6 11:49	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/6 11:49	[redacted]	[redacted]	復帰			
2018/9/6 11:49	[redacted]	[redacted]	復帰			
2018/9/6 11:49	[redacted]	制御電源故障	復帰			
2018/9/6 11:49	[redacted]	ASW	Bルート			
2018/9/6 11:49	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:49	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:49	[redacted]	ASW	Aルート			
2018/9/6 11:50	[redacted]	ツPS　水槽水位異常	復帰	11:50:49 MEL	2	
2018/9/6 11:51	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/6 11:51	[redacted]	ツPS　水槽水位	下限1段復帰	-43cm(-75cm)		
2018/9/6 11:51	[redacted]	ツPS　水槽水位	下限2段復帰	-43cm(-80cm)		
2018/9/6 11:51	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:53	[redacted]	ツPS　水槽水位	上限1段発生	1cm(0cm)		
2018/9/6 11:51	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:53	[redacted]	ツPS　水槽水位	上限1段発生	1cm(0cm)		
2018/9/6 11:53	[redacted]	ツPS　水槽水位異常	発生	11:53:24 MSL		
2018/9/6 11:54	[redacted]	F13CB	投入			
2018/9/6 11:54	[redacted]	ツPS　水槽水位	上限2段発生	16cm(10cm)		
2018/9/6 11:54	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:55	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:56	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 11:56	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 11:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 11:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 11:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 11:56	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/6 11:56	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/6 11:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生			
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 11:58		本館		入所	
2018/9/6 11:58		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 11:58		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 11:59		堰　上屋		入所	
2018/9/6 12:02	旭川SS	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.9kV(66.9kV)
2018/9/6 12:03		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:03		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:03		川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:03		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:03	雨竜PS	No.2下流警報SP		吹鳴	
2018/9/6 12:04		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:04		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:04		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:04		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:04		1G 86-1A		復帰	
2018/9/6 12:05		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:05		水堰　自動制御		自動	
2018/9/6 12:05		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:05		川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:05		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 12:05	[redacted]	本館		入所	
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/6 12:05	雨竜PS	No.2下流警報SP		停止	
2018/9/6 12:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:06		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:06		富士の川ダム水位		上限1段発生	11cm(10cm)
2018/9/6 12:06		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:06		水堰　自動制御 43R		遠方	
2018/9/6 12:06		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 12:07		本館		入所	
2018/9/6 12:08		本館		退所	
2018/9/6 12:08		本館		入所	
2018/9/6 12:11		本館		退所	
2018/9/6 12:13		ダム水位		上限1段復帰	193cm(195cm)
2018/9/6 12:13		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:13		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:13		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 12:13		本館		退所	
2018/9/6 12:13		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 12:13		本館		退所	
2018/9/6 12:14		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 12:14		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 12:14		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 12:14		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:14		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 12:14		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 12:14		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 12:14		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 12:14		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:15		HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:15		HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:15		本館	入所		
2018/9/6 12:15		HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:15		HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 12:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:16	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 12:16	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 12:17	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:17		本館	入所		
2018/9/6 12:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川　受付
2018/9/6 12:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川　接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路　受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路　接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧　受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧　接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館　受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館　接続
2018/9/6 12:20	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　中給　受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　中給　接続

2018/9/6 12:20	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:20	雨竜PS	No.3下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 12:20	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 12:21	[redacted]	62乙	投入				
2018/9/6 12:21	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:21	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:21	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:21	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 12:21	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 12:21	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 12:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:21	[redacted]	配変E 故障	復帰				
2018/9/6 12:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:22	雨竜PS	No.3下流警報SP	停止				
2018/9/6 12:23	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 12:23	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:23	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 12:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 12:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:23	[redacted]	62甲	開放				
2018/9/6 12:23	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:24	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 12:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:24	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 12:24	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/6 12:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:24	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/6 12:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:26	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:26	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:27	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:27	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:27	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:28	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:29	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:29	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:30	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:30	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:30	雨竜PS	No.4下流警報SP	吹鳴				
2018/9/6 12:30	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:30	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:31	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:31	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:31	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:31	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:32	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:32	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:32	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2		
2018/9/6 12:32	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B2		
2018/9/6 12:32	[redacted]	排砂門 開	復帰				
2018/9/6 12:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/6 12:32	[redacted]	洪水放流門 開	動作				
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:32	[redacted]	堰　上屋	退所				
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:32	[redacted]	排砂門 開	動作				
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 12:32	[redacted]	洪水放流門 開	復帰	
2018/9/6 12:32	[redacted]	堰　上屋	入所	
2018/9/6 12:32	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:32	[redacted]	電所　6kV 95HL	復帰異常 復帰	
2018/9/6 12:32	雨竜PS	No.4下流警報SP	停止	
2018/9/6 12:33	[redacted]	排砂門 開	復帰	
2018/9/6 12:33	[redacted]	排砂門 開	動作	
2018/9/6 12:33	[redacted]	101TL 操作圧低下	発生	
2018/9/6 12:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	堰　上屋	退所	
2018/9/6 12:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:33	[redacted]	排砂門 開	復帰	
2018/9/6 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	排砂門 開	動作	
2018/9/6 12:34	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:34	[redacted]	取水制御	自動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	102TL 操作圧低下	発生	
2018/9/6 12:34	[redacted]	下津取水口	入所	
2018/9/6 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:34	[redacted]	排砂門 開	復帰	
2018/9/6 12:34	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:34	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:34	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:34	[redacted]	排砂門 開	動作	
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:35	[redacted]	排砂門 開	復帰	
2018/9/6 12:35	[redacted]	排砂門 開	動作	
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:36	[redacted]	排砂門 開	復帰	
2018/9/6 12:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:36	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:37	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 12:37	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:38	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 12:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	HDLC 回線断	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:39	[redacted]	HDLC 回線断	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39	[redacted]	TC　43R	遠方	
2018/9/6 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40	[redacted]	下津導水路水位低水位	発生	12:40:25 MSL
2018/9/6 12:40	雨竜PS	No.5下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 12:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:42	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:42	雨竜PS	No.5下流警報SP	停止	
2018/9/6 12:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 12:43	[redacted]	HDLC 回線断	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:43	[redacted]	HDLC 回線断	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:43	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 12:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 12:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 12:43	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 12:43	[redacted]	洪水放流門 開	動作	
2018/9/6 12:43	[redacted]	洪水放流門 開	復帰	
2018/9/6 12:43	[redacted]	11CB	機器不応動	
2018/9/6 12:43	[redacted]	洪水放流門 開	動作	
2018/9/6 12:44	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:44	[redacted]	下津取水口	退所	
2018/9/6 12:44	[redacted]	14CB	機器不応動	
2018/9/6 12:44	[redacted]	洪水放流門 開	復帰	
2018/9/6 12:44	[redacted]	洪水放流門 開	動作	
2018/9/6 12:44	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 12:45	[redacted]	洪水放流門 開	復帰	

2018/9/6 12:45	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:45	苫小牧系統	制御所　リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室　UPS軽故 発生
2018/9/6 12:45	苫小牧系統	制御所　リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室　UPS軽故 復帰
2018/9/6 12:45	[redacted]	15CB	開放		
2018/9/6 12:46	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:46	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:46	[redacted]	18CB	開放		
2018/9/6 12:46	[redacted]	19CB	開放		
2018/9/6 12:46	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:46	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:46	[redacted]	水槽 本館	入所		
2018/9/6 12:47	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 12:47	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 12:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 12:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 12:47	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:47	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 12:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 12:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 12:47	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 12:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:47	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:47	[redacted]	ダム　電源故障	復帰		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:48	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:48	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:50	[redacted]	水槽 本館	退所		
2018/9/6 12:50	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:51	[redacted]	PS　本館	入所		
2018/9/6 12:52	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 12:52	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:52	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 12:53	[redacted]	33kVCUB 本館	入所		
2018/9/6 12:53	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:53	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 12:53	雨竜PS	No.6下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 12:53	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 12:53	[redacted]	設備重故障	復帰		
2018/9/6 12:53	[redacted]	F<12>	断路位置		
2018/9/6 12:53	[redacted]	F<12>	接続位置		
2018/9/6 12:53	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:53	[redacted]	33kVCUB 本館	退所		
2018/9/6 12:54	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:54	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 12:54	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 12:54	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:54	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 12:55	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:55	[redacted]	62CB	開放		
2018/9/6 12:55	雨竜PS	No.6下流警報SP	停止		
2018/9/6 12:55	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:55	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:56	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:56	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 12:56	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:56	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:57	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:57	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰		
2018/9/6 12:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生		
2018/9/6 12:57	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:57	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:57	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 12:57	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 12:57	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 12:57	[redacted]	継電器故障	復帰		
2018/9/6 12:58	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 12:58	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 12:58	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無	
2018/9/6 12:58	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了		
2018/9/6 12:58	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:58	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:58	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:58	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:59	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 12:59	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 12:59	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 12:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 12:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 12:59	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 12:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 12:59	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 12:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 12:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 12:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	

2018/9/6 12:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 12:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 13:00	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 13:00	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 13:00	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 13:00	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 13:01	[redacted]	洪水放流門 開	動作		
2018/9/6 13:01	[redacted]	洪水放流門 開	復帰		
2018/9/6 13:03	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/6 13:03	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 13:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 13:03	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 13:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 13:03	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 13:03	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 13:03	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 13:04	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	雨竜PS	No.7下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 13:05	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰　要求
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 13:05	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 13:06	金山PS	本館	入所		
2018/9/6 13:06	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:06	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 13:07	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 13:07	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 13:07	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:07	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 13:07	雨竜PS	No.7下流警報SP	停止		
2018/9/6 13:07	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止		
2018/9/6 13:08	[redacted]	101CB	投入		
2018/9/6 13:08	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 13:08	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:09	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:11	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:11	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 13:11	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:11	女満別SSTC	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 13:11	女満別SSTC	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 13:11	女満別SSTC	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 13:11	女満別SSTC	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 13:11	女満別SSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 13:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 13:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 13:12	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 13:12	[redacted]	33kV 27	復帰	(13:12:08)	
2018/9/6 13:12	[redacted]	本館	退所	(13:12:10)	
2018/9/6 13:12	[redacted]	所内電源故障	復帰	(13:12:10)	
2018/9/6 13:12	[redacted]	6kV 27	復帰	(13:12:10)	
2018/9/6 13:12	[redacted]	連変A 故障	復帰	(13:12:10)	
2018/9/6 13:12	[redacted]	配変A 故障	復帰	(13:12:10)	
2018/9/6 13:12	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:12	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	連変A 故障	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	33kV 27	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 13:12	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 13:12	[redacted]	6kV 27			
2018/9/6 13:12	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/6 13:13	[redacted]	ダム　電源故障	発生		
2018/9/6 13:13	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:13	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 13:13	[redacted]	連変A 故障	発生		
2018/9/6 13:13	[redacted]	33kV 27			
2018/9/6 13:14	[redacted]	11CB 故障	発生		
2018/9/6 13:14	[redacted]	空気系故障			
2018/9/6 13:14	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 13:14	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 13:14	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:14	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 13:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:14	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 13:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 13:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 13:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2

2018/9/6 13:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:14	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:14	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:14	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 13:14	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 13:14	[redacted]	21CB	投入	
2018/9/6 13:14	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:15	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 13:15	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:15	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:15	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	取水制御	手動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:15	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:15	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 13:15	雨竜PS	63CB	投入	
2018/9/6 13:15	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 13:16	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:16	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 13:16	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	[redacted]	観光放流門 43R	遠方	
2018/9/6 13:17	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 13:18	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 13:18	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 13:18	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 13:18	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.0kV(69.9kV)
2018/9/6 13:19	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 13:19	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:19	[redacted]	導水路流量設定値	実行(14.5m3/　s)	
2018/9/6 13:19	[redacted]	本館入所待ち	設定	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G 揚水発電機	停止	
2018/9/6 13:19	[redacted]	本館入所待ち	設定	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G 揚水発電機	停止	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G 電力変換器重故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G シーケンサ重故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	共通シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	2G 揚水発電機	停止	
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:20	[redacted]	2G 電力変換器重故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	2G シーケンサ重故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 13:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:20	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:20	[redacted]	1G 86-1A	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	2G 86-1A	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 13:20	[redacted]	共通シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 13:20	[redacted]	共通シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:20	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:22	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:22	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:22	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 13:22	雨竜PS	バルブ室	入所	
2018/9/6 13:22	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:22	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:22	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:22	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:22	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:23	[redacted]	前風　表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:23	[redacted]	前風　表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:23	[redacted]	前風　表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:23	[redacted]	前風　表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2

2018/9/6 13:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/6 13:24		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:24		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:24		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 13:24		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:24		本館	入所			
2018/9/6 13:24		本館	入所			
2018/9/6 13:25		本館	入所			
2018/9/6 13:25	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 13:26		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:26		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:26		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/6 13:27		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 13:27		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:27		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:27		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:27		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/6 13:27		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:27		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 13:27		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 13:27		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29		本館	退所			
2018/9/6 13:29		本館	入所			
2018/9/6 13:30		PS　101CB	開放			
2018/9/6 13:30	雨竜PS	バルブ室	退所			
2018/9/6 13:31		PSTC　43R	直接			
2018/9/6 13:31		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:31		HDLC 回線断(ポート2)		発生		
2018/9/6 13:31		HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生		
2018/9/6 13:32		HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:32		HDLC 回線断(ポート2)		復帰		
2018/9/6 13:32		HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰		
2018/9/6 13:32		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:33		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:32		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:33		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:33		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:33		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/6 13:33		HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:33		HDLC 回線断(ポート1)		発生		
2018/9/6 13:33		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:33		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 13:33		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:33		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:33		HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:33		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/6 13:33		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 13:33		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:33		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:33		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:33		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生		
2018/9/6 13:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:34		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 13:34		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/6 13:34		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 13:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 13:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 13:33		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 13:33		6kV 27	復帰			
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 13:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		本館	入所			
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 13:35	[redacted]	PS　単独装置	使用			
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36		川TC　表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	PS　1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	PS　901	ON	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	PS　放流警報局	吹鳴	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 13:37	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:37	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:37	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:37	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:38	[redacted]	PS　入口弁	開	
2018/9/6 13:38	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:38	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 13:38	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:39	[redacted]	PS　1G 発電機	運転	
2018/9/6 13:39	[redacted]	PS　1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 13:39	[redacted]	PS　水車発電機	起動	
2018/9/6 13:39	[redacted]	PS　発電機励磁装置	動作	
2018/9/6 13:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:39	[redacted]	101TL 故障	復帰	
2018/9/6 13:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:39	[redacted]	101TL 故障	復帰	
2018/9/6 13:39	[redacted]	100kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:39	[redacted]	102TL 故障	復帰	
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:40	[redacted]	水槽 本館	入所	
2018/9/6 13:40	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:40	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:41	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 13:40	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 13:41	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:41	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:41	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:41	[redacted]	PS　主機故障	復帰	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	PS　所内電源故障	復帰	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	PS　1CB	並列	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:41	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 13:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 13:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 13:41	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 13:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 13:41	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:41	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:41	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:42	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:43		本館	退所			
2018/9/6 13:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:44		水槽 本館	退所			
2018/9/6 13:45		本館	退所			
2018/9/6 13:49		本館	入所			
2018/9/6 13:49		HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 13:49		水槽 本館	入所			
2018/9/6 13:49		HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 13:50		本館	退所			
2018/9/6 13:53		本館	入所			
2018/9/6 13:56		本館	入所			
2018/9/6 13:56		本館入所待ち	解除			
2018/9/6 13:56		ダム水位	越流発生	1cm(0cm)		
2018/9/6 13:57		堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		本館	入所			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		堰　TM装置異常	発生			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 13:57		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:00		本館	退所			
2018/9/6 14:02	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧　受付
2018/9/6 14:02	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧　接続
2018/9/6 14:03	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:03		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:03		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:03		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 14:03		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:03		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 14:03		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 14:03		本館	入所			
2018/9/6 14:03		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 14:03		本館	入所			
2018/9/6 14:03		除塵機 過荷重異常	復帰			
2018/9/6 14:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:03		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:03		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 14:03		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:03		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 14:03		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 14:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:04		本館	退所			
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 14:06	[redacted]	水槽 本館	退所			
2018/9/6 14:06		43R	直接			
2018/9/6 14:06		43R	直接			
2018/9/6 14:07		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 14:07		43R	直接			
2018/9/6 14:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		43R	直接			
2018/9/6 14:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		本館	退所			
2018/9/6 14:07		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 14:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 14:07		自動受電切替中	動作			
2018/9/6 14:07		HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 14:07		自動受電切替不成立	復帰			
2018/9/6 14:07		101CB	入			
2018/9/6 14:07		102CB	切			
2018/9/6 14:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:07		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:08		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:08		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 14:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:08	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09	[redacted]	101CB	トリップ	
2018/9/6 14:09	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 14:09	[redacted]	102CB	入	
2018/9/6 14:09	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 14:09	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 14:10	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:10	[redacted]	F6CB	開放	
2018/9/6 14:12	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 14:13	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 14:13	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 14:13	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 14:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 14:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 14:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 14:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 14:13	[redacted]	33CB	開放	
2018/9/6 14:14	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 14:14	[redacted]	105CB	投入	
2018/9/6 14:15	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 14:15	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 14:15	[redacted]	14CB 故障	発生	
2018/9/6 14:15	[redacted]	空気系故障		
2018/9/6 14:16	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 14:16	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 14:16	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 14:16	[redacted]	101CB	開放	
2018/9/6 14:16	[redacted]	水槽 本館	入所	
2018/9/6 14:16	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 14:17	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 14:17	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 14:17	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 14:18	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/6 14:18	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 14:18	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 14:19	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 14:19	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 14:19	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 14:19	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 14:20	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 14:20	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 14:20	雨竜PS	103CB	投入	
2018/9/6 14:20	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 14:20	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 14:20	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 14:21	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 14:21	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 14:21	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 14:21	[redacted]	101CB	投入	
2018/9/6 14:21	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:21	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 14:22	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:22	[redacted]	101CB	投入	
2018/9/6 14:22	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:22	[redacted]	61TL　VD故障	発生	
2018/9/6 14:23	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 14:23	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:23	[redacted]	61TL　VD故障	復帰	
2018/9/6 14:23	[redacted]	101･102 43LC	ロック	
2018/9/6 14:23	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 14:23	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 14:24	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:24	[redacted]	排水ポンプ故障	発生	
2018/9/6 14:24	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 14:24	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 14:24	[redacted]	水槽 本館	退所	
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 14:24	[redacted]	水槽 本館	退所	
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 14:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 14:24	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 14:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 14:24	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 14:24	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 14:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 14:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 14:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 14:25	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 14:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 14:25	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 14:25	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 14:25	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート

2018/9/6 14:25	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 14:25		所内AC電源故障	発生					
2018/9/6 14:25		配変A 6kV 27	動作					
2018/9/6 14:26		HDLC BCD入力異常		復帰				
2018/9/6 14:26		43R	遠方					
2018/9/6 14:27		F1CB	開放					
2018/9/7 14:27		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/6 14:27		F2CB	開放					
2018/9/6 14:27		F3CB	開放					
2018/9/6 14:28		18CB	開放					
2018/9/7 14:28	札幌 HOS	T-Ⅰ　オフライン1エリア	DLL実行	成功	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/8 0:15	[redacted]	オフライン2エリア	DLL実行	開始	4672	コミュニティWF連係	札幌西	
2018/9/8 0:17	旭川 HOS	T-Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4672	コミュニティWF連係	札幌西	
2018/9/8 0:27	[redacted]	オフライン2エリア	DLL実行	開始	4735	バイファ連系関連	札幌西	
2018/9/8 0:29	旭川 HOS	T-Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4735	バイファ連系関連	札幌西	
2018/9/8 0:34	[redacted]	オフライン2エリア	DLL実行	開始	4755	南早来蓄電池設備ポジション変更		苫小牧
2018/9/8 0:36	旭川 HOS	T-Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4755	南早来蓄電池設備ポジション変更		苫小牧
2018/9/8 12:41	[redacted]	オフライン2エリア	DLL実行	開始	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/8 12:43	旭川 HOS	T-Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/10 9:54	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	開始	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOS	T-Ⅲ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	札幌 HOS	T-Ⅱ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOS	T-Ⅲ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	函館 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOS	T-Ⅱ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57	西春別66TC	A　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57	西春別66TC	B　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		A　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		B　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:11		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4768	鹿追変電所　仮設切替		釧路
2018/9/10 10:13	旭川 HOS	T-Ⅱ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4768	鹿追変電所　仮設切替		釧路
2018/9/10 10:47	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	開始	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	釧路 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	札幌 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	旭川 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	札幌 HOS	T-Ⅲ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	旭川 HOS	T-Ⅱ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	旭川 HOS	T-Ⅲ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	函館 HOS	T-Ⅰ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	札幌 HOS	T-Ⅱ　運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	運用区分	札幌西	ファイル切替	通知 実施	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西

2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48

2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:34		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:34		TC　表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了			
2018/9/6 14:36	[redacted]	TC　CYC 表示回線断			発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:36		TC　CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:37		TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:37		TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルルート切替要	求		A→B	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:37		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:37		川TC　表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:37		TC　CHルート切替		Bルート			
2018/9/6 14:37		TC　イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルモード設定		常用	Bルート		
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルモード設定		待機	Aルート		
2018/9/6 14:37		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:37		本館		入所			
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　メールサーバーB			運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	A		運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　メールサーバーA			運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	A		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	B		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	A		運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	B		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	A		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　メールサーバーA			運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	A		運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	A		運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　情報連係DBサーバー	B		運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーA			運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーA			運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーA			運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーB			運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーA			運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーA			運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーB			運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーB			運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制	御所　DBサーバーA			運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 14:37	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:37		TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルルート切替要	求		B→A	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		TC　CHルート切替		Aルート			
2018/9/6 14:37		TC　イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルモード設定		常用	Aルート		
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルモード設定		待機	Bルート		
2018/9/6 14:37		TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 14:37		TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルルート切替要	求		A→B	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルルート切替要	求		A→B	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		TC　イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 14:37		TC　CHルート切替		Bルート			
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルモード設定		常用	Bルート		
2018/9/6 14:37		TC　チャンネルモード設定		待機	Aルート		
2018/9/6 14:38	中央給電指	令所　業務支援端末－５			運転管理	計算機	起動
2018/9/6 14:38	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:38		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:38		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:38	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン　接続切替	苫小牧　受付
2018/9/6 14:38	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン　接続切替	苫小牧　接続
2018/9/6 14:38	中央給電指	令所　業務支援端末－５			運転管理	オンライン　接続切替	札幌東　接続
2018/9/6 14:39	[redacted]	除塵機		停止			
2018/9/6 14:40		洪水吐門　閉		動作			
2018/9/6 14:40		洪水吐門　閉		復帰			
2018/9/6 14:40		堰　洪水吐・逆調門　開		動作			
2018/9/6 14:40		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰			
2018/9/6 14:40		61･62 43LC		ロック			
2018/9/6 14:40		自動受電切替中		復帰			
2018/9/6 14:40		自動受電切替不成立		復帰異常 復帰			
2018/9/6 14:40		61･62 43LC		ロック			
2018/9/6 14:40		自動受電切替中		復帰			
2018/9/6 14:41	雨竜PS	系統同期		動作			
2018/9/6 14:41	雨竜PS	62CB		投入			
2018/9/6 14:41	雨竜PS	系統同期		復帰			
2018/9/6 14:41	雨竜PS	系統同期		動作			
2018/9/6 14:42	雨竜PS	系統同期		復帰			
2018/9/6 14:43	[redacted]	設備重故障		復帰			
2018/9/6 14:43		本館		入所			
2018/9/6 14:43		本館		入所			
2018/9/6 14:43		自動受電切替不成立		復帰			
2018/9/6 14:43		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:43		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:43		川TC　表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:43		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:43		101TL 操作圧低下		復帰			
2018/9/6 14:43		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:43		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:43		川TC　表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:44		本館		退所			
2018/9/6 14:44		表示回線断		発生			
2018/9/6 14:44		表示渋滞		発生			
2018/9/6 14:44		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:44		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:44		川TC　表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:44		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:44		表示復帰		選択不応動			
2018/9/6 14:44		表示復帰		選択不応動			

2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/6 14:45	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 14:45	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 14:46	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:46	中央給電指	令所　業務支援端末－６			運転管理		計算機		起動
2018/9/6 14:46	[redacted]	102TL 操作圧低下	復帰						
2018/9/6 14:47	中央給電指	令所　業務支援端末－６			運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 14:47	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:47	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:48	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:49	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰						
2018/9/6 14:50	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 14:50	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 14:50	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 14:50	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 14:50	[redacted]	HDLC リンク確立異常			発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 14:50	[redacted]	HDLC リンク確立異常			発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 14:51	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.1kV(197.0kV)					
2018/9/6 14:52	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.5kV(196.5kV)					
2018/9/6 14:52	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	97.7kV(98.7kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	193.7kV(196.5kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰						
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.43kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.48kV(6.50kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.44kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)					
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	西旭川SS	連変C タップ極限	極限復帰						
2018/9/6 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:54	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:54	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:56	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:56	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰						
2018/9/6 14:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生						
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:57	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	TC　CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1				
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1				
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1				
2018/9/6 14:57	[redacted]	CHルート切替	Bルート						
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2				
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート					
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート					
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート					
2018/9/6 14:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1				

2018/9/6 14:57	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 14:57	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 14:57	[redacted]	制御渋滞	発生	(14:57:49)	
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 14:57	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 14:57	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 14:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 14:57	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 14:57	[redacted]	制御渋滞	発生	(14:57:50)	
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 14:57	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 14:57	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 14:57	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 14:58	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 14:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 14:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 14:58	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 14:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 14:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 14:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 14:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 14:59	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 14:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 14:59	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:59	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 14:59	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:00	[redacted]	堰　ダム水位	下限1段発生	90cm(91cm)	
2018/9/6 15:00	[redacted]	101CB	投入		
2018/9/6 15:00	[redacted]	1G VQ制限	発生		
2018/9/6 15:00	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(67.5kV)	
2018/9/6 15:00	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:00	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 15:00	電圧制御	旭川SSND	制御可能機器	無	
2018/9/6 15:00	電圧制御	旭川SSND	制御異常終了		
2018/9/6 15:00	[redacted]	12CB	投入		
2018/9/6 15:01	[redacted]	1G VQ制限	復帰		
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.44kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.44kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.50kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.44kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.44kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.44kV)	
2018/9/6 15:01	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 15:01	[redacted]	らPS　本館	入所		
2018/9/6 15:01	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:01	[redacted]	らPS　本館	入所		
2018/9/6 15:01	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:01	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 15:01	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:02	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 15:02	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 15:02	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 15:02	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 15:02	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 15:02	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 15:02	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 15:02	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 15:02	[redacted]	配変A LR 軽故障	発生	15:02:58 MSL	
2018/9/6 15:02	[redacted]	F15CB	開放		
2018/9/6 15:03	[redacted]	15CB	投入		
2018/9/6 15:03	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 15:03	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:03	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2

2018/9/6 15:04	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 15:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 15:04	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 15:04	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 15:04	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 15:04	[redacted]	制御渋滞	発生	(15:04:01)
2018/9/6 15:04	[redacted]	所内電源故障	復帰	(15:04:06)
2018/9/6 15:04	[redacted]	6kV 27	復帰	(15:04:06)
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変A 故障	復帰	(15:04:06)
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変B 故障	復帰	(15:04:06)
2018/9/6 15:04	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 15:04	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 15:04	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変 軽故障	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変 軽故障	復帰	
2018/9/6 15:04	[redacted]	配変 軽故障	復帰	15:04:06 MEL　2
2018/9/6 15:04	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 15:05	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:06	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:06	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:08	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 15:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 15:09	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:09	釧路系統制	御所　リモート室設備		障害管理　東釧路SSリモート室　空調故障　復帰
2018/9/6 15:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)
2018/9/6 15:10	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.31Hz(50.30Hz)
2018/9/6 15:10	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 15:10	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 15:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 15:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 15:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 15:11	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.45kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	配変B 1次 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 15:12	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.21Hz(50.30Hz)
2018/9/6 15:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	14CB 故障	発生	
2018/9/6 15:13	[redacted]	配変A 1次 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 15:14	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 15:14	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 15:14	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 15:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 15:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 15:14	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 15:14	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 15:14	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 15:14	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 15:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 15:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 15:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 15:14	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 15:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 15:14	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 15:14	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート

2018/9/6 15:14	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 15:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:15	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.23Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 15:15	[redacted]	11CB 故障	発生		
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:16	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意	) 50.19Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 15:16	[redacted]	配変A LR 軽故障	復帰	15:16:15 MEL 2	
2018/9/6 15:16	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:18	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 15:19	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:19	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:19	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 旭川HOST-1	
2018/9/6 15:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 15:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 15:19	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 15:19	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 15:19	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 15:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:19	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:20	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:20	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:20	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:20	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:20	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:21	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 15:23	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:23	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 旭川HOST-1	
2018/9/6 15:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 15:23	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 15:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 15:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 15:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 15:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:23	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:23	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:24	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:24	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:26	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:26	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:27	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:28	[redacted]	103CB	投入		
2018/9/6 15:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:30	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:32	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:32	[redacted]	ダム水位	越流復帰	-1cm(0cm)	
2018/9/6 15:32	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:34	[redacted]	14CB 故障	復帰		
2018/9/6 15:34	西旭川SS	171TL 系統同期	動作		
2018/9/6 15:34	西旭川SS	171TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 15:34	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:35	西旭川SS	171TL 系統同期	動作		
2018/9/6 15:35	西旭川SS	171TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 15:35	西旭川SSTC	43R	直接		
2018/9/6 15:35	[redacted]	11CB 故障	復帰		
2018/9/6 15:36	西旭川SS	171TL 系統同期	動作		
2018/9/6 15:36	西旭川SS	171TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 15:36	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 15:36	西旭川SS	171TL 系統同期	動作		
2018/9/6 15:36	西旭川SS	171TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 15:36	西旭川SS	171TL 系統同期	動作		
2018/9/6 15:36	[redacted]	T 表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:36	[redacted]	T 表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:36	[redacted]	T 表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:36	[redacted]	T 表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:36	西旭川SS	171TL 系統同期	復帰		

2018/9/6 15:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 15:37	西旭川SS	171TL 系統同期	動作		
2018/9/6 15:37	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 15:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 15:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 15:37	西旭川SS	171CB	入		
2018/9/6 15:37	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	西旭川SS	171TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 15:37	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 15:38	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 15:38	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	西旭川SSTC	43R	遠方		
2018/9/6 15:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:39	[redacted]	6A-PT	断路位置		
2018/9/6 15:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:40	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.44kV)	
2018/9/6 15:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:40	[redacted]	6A-PT	接続位置		
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:40	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 15:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 15:40	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 15:40	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:41	[redacted]	排水ピット水位上昇	発生	15:41:12	MSL
2018/9/6 15:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:42	[redacted]	排水ピット水位上昇	復帰	15:41:49	MEL　2
2018/9/6 15:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:42	[redacted]	配変A 43A	自動		
2018/9/6 15:42	[redacted]	排水ピット水位上昇	発生	15:42:30	MSL
2018/9/6 15:42	[redacted]	排水ピット水位上昇	復帰	15:42:32	MEL　2
2018/9/6 15:42	[redacted]	水槽 本館	入所		
2018/9/6 15:44	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:44	[redacted]	除塵機	起動		
2018/9/6 15:45	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 15:45	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:46	[redacted]	S　O-5CB	入		
2018/9/6 15:48	大雪PS	6.6kV 周波数	TMチャート最	大 51(50)	
2018/9/6 15:48	大雪PS	6.6kV 周波数	TMチャート最	小 50(50)	
2018/9/6 15:48	[redacted]	11kV 周波数	TMチャート最	大 51(50)	
2018/9/6 15:48	[redacted]	11kV 周波数	TMチャート最	小 50(50)	
2018/9/6 15:48	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:49	大雪PS	6.6kV 周波数	TMチャート最	大 50(51)	
2018/9/6 15:49	大雪PS	6.6kV 周波数	TMチャート最	小 49(50)	
2018/9/6 15:49	[redacted]	11kV 周波数	TMチャート最	大 50(51)	
2018/9/6 15:49	[redacted]	11kV 周波数	TMチャート最	小 49(50)	
2018/9/6 15:49	大雪PS	6.6kV 周波数	TMチャート最	大 50(50)	
2018/9/6 15:49	大雪PS	6.6kV 周波数	TMチャート最	小 49(49)	
2018/9/6 15:49	[redacted]	11kV 周波数	TMチャート最	大 50(50)	
2018/9/6 15:49	[redacted]	11kV 周波数	TMチャート最	小 49(49)	
2018/9/6 15:49	雨竜PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生	
2018/9/6 15:50	[redacted]	除塵機	停止		
2018/9/6 15:50	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 15:51	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:51	旭川SS	本館	入所		
2018/9/6 15:51	旭川SS	21甲	投入		
2018/9/6 15:52	旭川SS	27甲	投入		
2018/9/6 15:52	旭川SS	66甲	投入		
2018/9/6 15:52	旭川SS	145甲	投入		
2018/9/6 15:53	[redacted]	自動受電切替中	復帰		
2018/9/6 15:53	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 15:53	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 15:53	[redacted]	並列装置.	高圧		
2018/9/6 15:53	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:53	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:53	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰		
2018/9/6 15:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:53	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 15:53	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 15:53	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 15:53	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 15:53	[redacted]	配変B 故障	復帰		

2018/9/6 15:53	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	HDLC リンク確立異常			発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:53	旭川SS	15甲	投入			
2018/9/6 15:53	[redacted]	水槽 本館	退所			
2018/9/6 15:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	並列装置.	低圧			
2018/9/6 15:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	101CB	入			
2018/9/6 15:53	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	[redacted]	らPS　本館	退所			
2018/9/6 15:54	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:54	旭川SS	21乙	開放			
2018/9/6 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	[redacted]	単独装置	除外			
2018/9/6 15:54	旭川SS	27乙	開放			
2018/9/6 15:54	旭川SS	66乙	開放			
2018/9/6 15:55	旭川SS	145乙	開放			
2018/9/6 15:55	旭川SS	15乙	開放			
2018/9/6 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:56	旭川SS	64乙	開放			
2018/9/6 15:56	旭川SS	72乙	開放			
2018/9/6 15:56	旭川SS	68乙	開放			
2018/9/6 15:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/6 15:57	旭川SS	62乙	開放			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生			
2018/9/6 15:57	旭川SS	60 系統同期	動作			
2018/9/6 15:57	札幌系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 15:57	札幌系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 15:57	旭川SS	60CB	開放			
2018/9/6 15:57	旭川SS	60 系統同期	復帰			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 15:57	旭川SS	72TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 15:57	旭川SS	62TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 15:57	旭川SS	68TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 15:57	旭川SS	64TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 15:57	旭川SS	142甲	開放			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	[redacted]	1G 43-90	APFR			
2018/9/6 15:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	旭川SS	142乙	投入			
2018/9/6 15:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	旭川SS	142 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 15:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	旭川SS	187連変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 15:59	旭川SS	187連変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	函館系統制	御所　リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室　分電盤故障　復帰
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 15:59	函館系統制	御所　リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 15:59	旭川SS	オシロ(187.110kV)	動作			
2018/9/6 15:59	旭川SS	オシロ(187.110kV)	復帰			
2018/9/6 15:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 15:59	旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作			
2018/9/6 15:59	旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	旭川嵐山SW	S　107CB	投入			
2018/9/6 16:00	旭川嵐山SW	S　107TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:00	旭川嵐山SW	S　107TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	函館系統制	御所　リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作	
2018/9/6 16:01	函館系統制	御所　リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰	
2018/9/6 16:01	旭川SS	171CB	投入			
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	旭川SS	171TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:01	旭川SS	171TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:01	旭川SS	200 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:01	旭川SS	144 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:01	旭川SS	171TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:01	旭川SS	172TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:01	旭川SS	141 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:01	旭川SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)			
2018/9/6 16:02	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	99.9kV(98.7kV)		
2018/9/6 16:02	[redacted]	並列装置.	高圧			
2018/9/6 16:02	旭川SS	141CB	投入			
2018/9/6 16:02	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:03	[redacted]	並列装置.	低圧			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 16:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	旭川SS	142CB	投入			
2018/9/6 16:03	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 16:03	旭川SS	62TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:03	旭川SS	64TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:03	旭川SS	68TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:03	旭川SS	72TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:03	旭川SS	142 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:03	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 16:03	[redacted]	1G 軽故障	発生	16:03:22 MSL		
2018/9/6 16:03	[redacted]	単独装置	除外			
2018/9/6 16:03	[redacted]	1CB	解列			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:03	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:03	旭川SS	187連変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 16:03	旭川SS	187連変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 16:03	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	1G電力運転禁止帯1	逸脱復帰	0.4MW(0.1,0.2)		
2018/9/6 16:04	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:06	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:06	[redacted]	1G 43-90	APFR			
2018/9/6 16:06	[redacted]	配変B 故障	復帰			
2018/9/6 16:06	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 16:07	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 16:07	旭川SSTC	43R	直接			
2018/9/6 16:08	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 16:08	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 16:08	大雪PSTC	1G 43R	直接			
2018/9/6 16:09	旭川SS	60 系統同期	動作			
2018/9/6 16:09	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:09	[redacted]	1G 86-1A	動作			
2018/9/6 16:09	旭川SS	60 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 16:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:09	[redacted]	1G 86-2	動作		
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:10	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:10	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:10	旭川SS	60 系統同期	動作		
2018/9/6 16:10	旭川SS	60 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:11	旭川SS	60 系統同期	動作		
2018/9/6 16:11	旭川SS	60CB	入		
2018/9/6 16:11	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:11	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:12	旭川SS	60 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:12	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:12	大雪PSTC	1G 43R	遠方		
2018/9/6 16:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:12	旭川SSTC	43R	遠方		
2018/9/6 16:12	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:12	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:12	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/6 16:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 16:12	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 16:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 16:12	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 16:12	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:13	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 16:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:13	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 16:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 16:13	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 16:13	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 16:13	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 16:13	旭川SS	本館	退所		
2018/9/6 16:13	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:13	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:13	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:13	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:13	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 16:14	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	1G 43-90	AQR		
2018/9/6 16:15	[redacted]	2G 43-90	AQR		
2018/9/6 16:15	旭川SS	21乙	投入		
2018/9/6 16:15	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過	
2018/9/6 16:16	旭川SS	27乙	投入		
2018/9/6 16:16	雨竜PS	No.1下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 16:16	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴		
2018/9/6 16:16	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過	
2018/9/6 16:16	旭川SS	142甲	投入		
2018/9/6 16:17	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過	
2018/9/6 16:17	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	69.0kV(69.5kV)	
2018/9/6 16:17	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.7kV(69.5kV)	
2018/9/6 16:17	雨竜PSTC	G共通 43R	直接		
2018/9/6 16:17	旭川SS	66乙	投入		
2018/9/6 16:18	雨竜PS	単独運転	除外		
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:18	旭川SS	145乙	投入		
2018/9/6 16:18	雨竜PSTC	G共通 43R	遠方		
2018/9/6 16:18	雨竜PS	No.1下流警報SP	停止		
2018/9/6 16:18	旭川SS	145甲	開放		
2018/9/6 16:19	旭川SS	142乙	開放		
2018/9/6 16:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:20	旭川SS	64乙	投入		

2018/9/6 16:20	旭川SS	72乙	投入		
2018/9/6 16:20	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 16:20	[redacted]	PS　所内電源故障	発生		
2018/9/6 16:20	[redacted]	PS　901	OFF		
2018/9/6 16:20	[redacted]	PS　主機故障	発生		
2018/9/6 16:20	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 16:20	[redacted]	PS　1CB	解列		
2018/9/6 16:21	旭川SS	68乙	投入		
2018/9/6 16:21	[redacted]	単独運転	除外		
2018/9/6 16:21	旭川SS	15乙	投入		
2018/9/6 16:22	旭川SS	15甲	開放		
2018/9/6 16:22	旭川SS	62乙	投入		
2018/9/6 16:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 16:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:22	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 16:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:22	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 16:22	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 16:23	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 16:23	[redacted]	PS　1G 発電機	停止		
2018/9/6 16:23	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 16:23	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	計算機　起動
2018/9/6 16:23	旭川SS	21甲	開放		
2018/9/6 16:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:23	[redacted]	導水路流量設定値	実行(17.5m3/s)		
2018/9/6 16:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 16:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 16:23	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 16:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 16:23	旭川SS	27甲	開放		
2018/9/6 16:24	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 16:24	[redacted]	71CB	開放		
2018/9/6 16:24	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 16:24	旭川SS	66甲	開放		
2018/9/6 16:24	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 16:25	[redacted]	PS　単独装置	除外		
2018/9/6 16:25	旭川GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/6 16:25	旭川GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/6 16:25	旭川GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/6 16:25	旭川GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/6 16:25	旭川SS	63CB	投入		
2018/9/6 16:25	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 16:25	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 16:25	[redacted]	TC接続	他モード		
2018/9/6 16:25	旭川SS	63TL 系統同期	動作		
2018/9/6 16:25	旭川SS	63TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:25	[redacted]	PS　所内電源故障	復帰		
2018/9/6 16:25	[redacted]	PS　主機故障	復帰		
2018/9/6 16:25	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 16:25	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 16:25	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 16:25	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:25	[redacted]	PS　101CB	入		
2018/9/6 16:25	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 16:26	[redacted]	71TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	SC 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:26	[redacted]	チャンネルモード設定	不定→停止	Bルート	
2018/9/6 16:26	[redacted]	チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート	
2018/9/6 16:26	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1

2018/9/6 16:26	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 16:26		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:26		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 16:26		TC接続	自モード		
2018/9/6 16:26	旭川GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2
2018/9/6 16:26	旭川GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1
2018/9/6 16:26	旭川GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2
2018/9/6 16:26	旭川GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1
2018/9/6 16:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:26		61CB	開放		
2018/9/6 16:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 16:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:26		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 16:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 16:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:26		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 16:26		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 16:26		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:26		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 16:26		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 16:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:26		62CB	開放		
2018/9/6 16:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 16:27		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 16:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 16:27		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:27		61 43RC	ロック		
2018/9/6 16:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/6 16:27		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 16:27		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:27		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 16:27		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 16:27		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 16:28		65CB	投入		
2018/9/6 16:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:28		スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	-2cm(0cm)	
2018/9/6 16:28		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		11CB	開放		
2018/9/6 16:28		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 16:28		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 16:28		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 16:28		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 16:28		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 16:28		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 16:28		14CB	開放		
2018/9/6 16:28	雨竜PSTC	1G 43R	遠方		
2018/9/6 16:29	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 16:29		1G 43-90	AQR		
2018/9/6 16:29	雨竜PSTC	2G 43R	遠方		
2018/9/6 16:29	[redacted]	2G 43-90	AQR		
2018/9/6 16:29	雨竜PSTC	3G 43R	遠方		
2018/9/6 16:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:29		導水路水位設定値	実行(300cm)		
2018/9/6 16:30	雨竜PSTC	下流警報 43R	遠方		
2018/9/6 16:30	[redacted]	取水制御	自動		
2018/9/6 16:30		堰　洪水吐・逆調門　閉	動作		
2018/9/6 16:30		堰　洪水吐・逆調門　開	動作		
2018/9/6 16:30		堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰		
2018/9/6 16:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:30		川TC　表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 16:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:30		F11CB	開放			
2018/9/6 16:30		堰　洪水吐・逆調門　開	復帰			
2018/9/6 16:30		F12CB	開放			
2018/9/6 16:30	函館系統制	御所　リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作	
2018/9/6 16:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作			
2018/9/6 16:30	函館系統制	御所　リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰	
2018/9/6 16:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰			
2018/9/6 16:31		F13CB	開放			
2018/9/6 16:31		F14CB	開放			
2018/9/6 16:31		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 16:31		取水制御	手動			
2018/9/6 16:31		スクリーン後水槽水位	上限2段復帰	-2cm(0cm)		
2018/9/6 16:31	大雪PS	本館	退所			
2018/9/6 16:31	[redacted]	F16CB	開放			
2018/9/6 16:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:31		F21CB	開放			
2018/9/6 16:31		F22CB	開放			
2018/9/6 16:32		F23CB	開放			
2018/9/6 16:32		F24CB	開放			
2018/9/6 16:32		110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.8kV(114.5kV)		
2018/9/6 16:32		取水制御	自動			
2018/9/6 16:32		21CB	投入			
2018/9/6 16:32		ダム水位	越流発生	1cm(0cm)		
2018/9/6 16:32		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		24CB	投入			
2018/9/6 16:33		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 16:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		60CB ヒーター断	復帰			
2018/9/6 16:33		SC-B ヒーター断	復帰			
2018/9/6 16:33		所内DC電源故障	発生			
2018/9/6 16:33	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 16:33	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 16:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		所内DC電源故障	復帰			
2018/9/6 16:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:34		ダム水位	下限1段復帰	3cm(0cm)		
2018/9/6 16:34		水槽水位異常	復帰	16:34:32 MEL　10		
2018/9/6 16:34		水槽水位異常	発生	16:34:42 MSL		
2018/9/6 16:34		余水路警報	吹鳴			
2018/9/6 16:34	大雪PS	1G 43-90	AQR			
2018/9/6 16:34	[redacted]	水槽水位異常	復帰	16:34:45 MEL　2		
2018/9/6 16:35		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-5cm(-3cm)		
2018/9/6 16:35		24CB	開放			
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:35	[redacted]	60CB ヒーター断	発生			
2018/9/6 16:35		SC-B ヒーター断	発生			
2018/9/6 16:35		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 16:35		24CB	操作ロック設　定			
2018/9/6 16:35		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:35		配変D 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 16:35		配変D 保護装置不良	発生			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 16:35		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		F1CB	開放			
2018/9/6 16:35		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 16:35		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 16:35		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		F2CB	開放			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		F3CB	開放			
2018/9/6 16:36		F4CB	開放			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		F4CB	開放			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		F5CB	開放			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		本館	入所			
2018/9/6 16:37		F6CB	開放			
2018/9/6 16:37		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 16:37		F11CB	開放			
2018/9/6 16:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:37		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:37		F12CB	開放			
2018/9/6 16:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:37		F13CB	開放			
2018/9/6 16:37		余水路警報	停止			
2018/9/6 16:37		F14CB	開放			
2018/9/6 16:38		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.33Hz(50.30Hz)			
2018/9/6 16:38		11CB	投入			
2018/9/6 16:38		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 16:38		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:38		スクリーン後水槽水位	上限1段復帰	-7cm(-5cm)		
2018/9/6 16:38		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 16:38	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 16:38	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:39	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:39	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	8cm(10cm)
2018/9/6 16:40	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.28Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:40	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:40	[redacted]	水槽水位異常	復帰	16:40:45 MEL 2
2018/9/6 16:41	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)
2018/9/6 16:41	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:41	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.30Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:41	[redacted]	配変D 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 16:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:41	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 旭川GW-B2
2018/9/6 16:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 旭川GW-B2
2018/9/6 16:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 旭川GW-B2
2018/9/6 16:42	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.30Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:42	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 16:42	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.30Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:42	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 16:42	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 16:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:42	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:42	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 16:42	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 16:42	[redacted]	水槽溢流	復帰	
2018/9/6 16:42	[redacted]	導水路水位異常	発生	16:42:50 MSL
2018/9/6 16:42	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	旭川SS	67CB	投入	
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	[redacted]	水槽水位上昇	復帰	16:43:01 MEL 2
2018/9/6 16:43	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	旭川SS	67TL 系統同期	動作	
2018/9/6 16:43	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-B2
2018/9/6 16:43	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 16:43	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 16:43	旭川SS	67TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	雨竜PS	No.2下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 16:43	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	[redacted]	2G 水調.	使用	
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 16:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:43	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 16:43	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 16:44	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 16:44	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 16:44	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:44	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 16:44	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-3cm(-1cm)
2018/9/6 16:44	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 16:44	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 16:44	雨竜PS	3G 43-90	AQR	
2018/9/6 16:45	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 16:45	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	3.910MW(3.900)
2018/9/6 16:45	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.27Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:45	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/6 16:45	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 16:45	雨竜PS	2G 43-90	AQR	
2018/9/6 16:45	[redacted]	水槽水位	TMチャート最	大 90(10)
2018/9/6 16:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 旭川GW-B2
2018/9/6 16:45	雨竜PS	1G 43-90	AQR	
2018/9/6 16:45	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 16:45	発電制御	単独運転	中止条件有り	
2018/9/6 16:45	雨竜PS	No.2下流警報SP	停止	
2018/9/6 16:45	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 16:45	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 16:45	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 16:45	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:45	[redacted]	2G 水調.	使用	
2018/9/6 16:46	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 16:46	発電制御	単独運転	中止条件有り	
2018/9/6 16:46	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	3.840MW(3.900)
2018/9/6 16:46	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/6 16:46	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:46	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 16:46	[redacted]	単独運転	除外	
2018/9/6 16:46	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 16:46	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 16:46	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 16:46	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 16:46	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 16:46	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:46	[redacted]	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 16:47	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御
2018/9/6 16:47	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	3.910MW(3.900)
2018/9/6 16:47	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 16:47	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意)	50.25Hz(50.30Hz)

2018/9/6 16:47	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 16:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		配変A ﾀｯﾌﾟ極限	極限復帰			
2018/9/6 16:47		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.47kV(6.50kV)		
2018/9/6 16:47		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		導水路水位異常	復帰	16:47:12 MEL　2		
2018/9/6 16:47		配変B 故障	復帰			
2018/9/6 16:47		6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:47		F21CB	開放			
2018/9/6 16:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		導水路水位異常	発生	16:47:34 MSL		
2018/9/6 16:47		F1CB	開放			
2018/9/6 16:47		F22CB	開放			
2018/9/6 16:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:47		F23CB	開放			
2018/9/6 16:47		F2CB	開放			
2018/9/6 16:47		本館	退所			
2018/9/6 16:48	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御		
2018/9/6 16:48	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/6 16:48		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	3.880MW(3.900)		
2018/9/6 16:48		F3CB	開放			
2018/9/6 16:48		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.26Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 16:48		F25CB	開放			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		TC　　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		水槽水位異常	復帰	16:48:14 MEL　2		
2018/9/6 16:48		F5CB	開放			
2018/9/6 16:48		1G 水調	使用			
2018/9/6 16:48		11CB	開放			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:48		本館	入所			
2018/9/6 16:48		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		17CB	開放			
2018/9/6 16:48		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:48		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:48	発電制御	[redacted]	中止指示	並列制御		
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		61 43RC	ロック			
2018/9/6 16:48		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:48		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:48		63CB	開放			
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:49		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.26Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 16:49	札幌系統制	御所　　業務支援端末－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 16:49	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.3kV)		
2018/9/6 16:49	札幌系統制	御所　　業務支援端末－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 16:49	[redacted]	1G 水調	使用			
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49	旭川SS	71CB	投入			
2018/9/6 16:49	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49	旭川SS	71TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:49	旭川SS	71TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:49		61CB	投入			
2018/9/6 16:50		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.25Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 16:50		63CB	投入			
2018/9/6 16:50		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:50		DL 27	復帰			
2018/9/6 16:50		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 16:50		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:50		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:50		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:50		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:51		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:51		導水路水位異常	復帰	16:50:52 MEL　2		
2018/9/6 16:51		11CB	投入			
2018/9/6 16:51		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:51		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 16:51	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御		

2018/9/6 16:51	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.25Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:51	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.50kV)
2018/9/6 16:51	発電制御	[redacted]	実行指示	並列制御
2018/9/6 16:51	発電制御	[redacted]	制御開始	0.0MW(1.2MW)
2018/9/6 16:52	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 16:52	[redacted]	D51	1G側	
2018/9/6 16:52	雨竜PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	PS　1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 16:53	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.27Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:53	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	7cm(10cm)
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	PS　901	ON	
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	PS　放流警報局	吹鳴	
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	PS　放流警報局	吹鳴	
2018/9/6 16:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:54	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.31Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:54	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/6 16:55	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.610MW(1.600)
2018/9/6 16:55	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.26Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:55	[redacted]	101.102潮流調整No.1	動作	
2018/9/6 16:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:55	[redacted]	PS　入口弁	開	
2018/9/6 16:55	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.3kV(196.0kV)
2018/9/6 16:55	[redacted]	PS　1G 発電機	運転	
2018/9/6 16:55	[redacted]	PS　1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 16:55	[redacted]	PS　水車発電機	起動	
2018/9/6 16:55	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:55	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 16:55	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 16:55	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 16:55	発電制御	[redacted]	ビット制御	開始
2018/9/6 16:56	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.530MW(1.600)
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	雨竜PS	宗谷線1L潮流	逸脱発生	53MVA(100%)
2018/9/6 16:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 16:56	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.28Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:56	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 16:56	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:56	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	3cm(5cm)
2018/9/6 16:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 16:57	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 16:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰	
2018/9/6 16:57	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生	
2018/9/6 16:57	[redacted]	配変C 保護装置不良	復帰	
2018/9/6 16:57	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 16:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:57	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 16:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 16:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 16:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:58	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 16:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:58	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.29Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:58	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 16:58	[redacted]	22kV 27	復帰	
2018/9/6 16:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:59	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.31Hz(50.30Hz)
2018/9/6 16:59	[redacted]	102CB	投入	
2018/9/6 16:59	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/6 16:59	雨竜PS	系統同期	動作	
2018/9/6 16:59	雨竜PS	106CB	投入	
2018/9/6 16:59	[redacted]	1G 43-90	AQR	
2018/9/6 16:59	発電制御	[redacted]	制御終了	1.0MW(1.2MW)
2018/9/6 16:59	雨竜PS	系統同期	復帰	
2018/9/6 16:59	雨竜PS	宗谷線1L潮流	逸脱復帰	27MVA(51%)
2018/9/6 17:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:00	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意	) 50.28Hz(50.30Hz)
2018/9/6 17:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:00	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2

2018/9/6 17:00	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 17:00		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00	雨竜PS	No.3下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 17:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		14CB	開放		
2018/9/6 17:00		33CB	投入		
2018/9/6 17:00		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 17:00		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰	
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:00		33TL 27	復帰		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 17:00		64CB	投入		
2018/9/6 17:01	雨竜PS	1G AFC	使用		
2018/9/6 17:01	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:01	雨竜PS	2G AFC	使用		
2018/9/6 17:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01		本館	退所		
2018/9/6 17:01	雨竜PS	3G AFC	使用		
2018/9/6 17:01	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 17:01		本館	入所		
2018/9/6 17:01		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 17:02		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:02	雨竜PS	No.3下流警報SP	停止		
2018/9/6 17:02	[redacted]	PS　発電機励磁装置	動作		
2018/9/6 17:03		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:03		1G 水調	使用		
2018/9/6 17:03		本館	退所		
2018/9/6 17:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03		PS　1G 43-90	AQR		
2018/9/6 17:03	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 17:03	充停電判定		単独系統発生		
2018/9/6 17:03	[redacted]	1G 水調	使用		
2018/9/6 17:03		PS　1CB	並列		
2018/9/6 17:04		1G有効電力上限2段	逸脱発生	3.940MW(3.900)	
2018/9/6 17:04		1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.650MW(1.600)	
2018/9/6 17:04		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.36Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		43R	遠方		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:05		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	3.900MW(3.900)	
2018/9/6 17:05		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.28Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:05		スクリーン後水槽水位	上限2段復帰	-4cm(-2cm)	
2018/9/6 17:05		水槽水位	上限1段復帰	-2cm(0cm)	
2018/9/6 17:05		61CB	投入		
2018/9/6 17:05		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 17:06	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	3.920MW(3.900)	
2018/9/6 17:06		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:06		配変A 故障	復帰		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		本館	入所		
2018/9/6 17:06		所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 17:06		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 17:06		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 17:06		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 17:06		14CB	開放		
2018/9/6 17:06		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:07		本館	退所		
2018/9/6 17:07		61CB	投入		
2018/9/6 17:07		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.29Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 17:07		配変A 故障	復帰		
2018/9/6 17:07		TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:07		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 17:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:07		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:07		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 17:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:08	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	3.860MW(3.900)	
2018/9/6 17:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:08	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　)	50.31Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 17:08	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:09	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　)	50.16Hz(50.30Hz)	
2018/9/6 17:09	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:09	[redacted]	67CB	開放		
2018/9/6 17:10	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:10	[redacted]	観光放流門 閉	動作		
2018/9/6 17:10	[redacted]	観光放流門 閉	復帰		
2018/9/6 17:10	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:10	[redacted]	68CB	開放		
2018/9/6 17:10	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:10	雨竜PS	No.4下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 17:10	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:11	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:11	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:11	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/6 17:11	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:11	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	65TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	67TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	68TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	60CB 故障	復帰		
2018/9/6 17:12	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12	雨竜PS	No.4下流警報SP	停止		
2018/9/6 17:12	[redacted]	1G 水調	ロック		
2018/9/6 17:12	[redacted]	61･62 43LC	ロック		
2018/9/6 17:12	[redacted]	自動受電切替中	復帰		
2018/9/6 17:12	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰		
2018/9/6 17:13	[redacted]	61 43RC	ロック		
2018/9/6 17:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	配変C タップ極限	極限動作		
2018/9/6 17:13	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 17:13	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:14	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.570MW(1.600)	
2018/9/6 17:14	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:14	[redacted]	67CB	投入		
2018/9/6 17:14	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:14	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:14	[redacted]	TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:15	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:15	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:15	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:15	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 17:15	[redacted]	TC　SV蓄積情報受信			
2018/9/6 17:15	[redacted]	1G 発電機	運転	(17:15:21)	
2018/9/6 17:15	[redacted]	31CB	切	(17:15:21)	
2018/9/6 17:15	[redacted]	F1CB	切	(17:15:21)	
2018/9/6 17:15	[redacted]	通信故障	発生	(17:15:22)	
2018/9/6 17:15	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/6 17:15	[redacted]	通信故障	発生		
2018/9/6 17:15	[redacted]	31CB	切		
2018/9/6 17:15	[redacted]	F1CB	切		
2018/9/6 17:15	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 17:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:15	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 17:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:15	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:15	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 17:15	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:15	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/6 17:15	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	導水路水位下限	逸脱発生	0.0cm(100.0cm)	
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	107･108 43LC	ロック		
2018/9/6 17:16	[redacted]	自動受電切替中	復帰		
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 17:16	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:16	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2	

2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 17:16	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 17:16	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 17:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 17:16	[redacted]	108CB	開放			
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 17:16	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限２段復帰	-4cm(-2cm)		
2018/9/6 17:17	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:17	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:17	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:18	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:18	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:18	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:18	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 17:18	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:18	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 17:19	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 17:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 17:19	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 17:19	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 17:19	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 17:19	[redacted]	F15CB	開放			
2018/9/6 17:20	[redacted]	F16CB	開放			
2018/9/6 17:20	雨竜PS	No.5下流警報SP	吹鳴			
2018/9/6 17:20	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 17:21	[redacted]	105CB	投入			
2018/9/6 17:21	[redacted]	105TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:21	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 17:21	[redacted]	配変A 故障.	復帰			
2018/9/6 17:21	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:21	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:21	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	5.82kV(6.40kV)		
2018/9/6 17:21	[redacted]	配変 軽故障	復帰	17:21:03 MEL　2		
2018/9/6 17:21	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.2kV(68.7kV)		
2018/9/6 17:21	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.7kV(68.5kV)		
2018/9/6 17:21	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.4kV)		
2018/9/6 17:21	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)		
2018/9/6 17:21	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.7kV(196.5kV)		
2018/9/6 17:21	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/6 17:21	[redacted]	105TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2		
2018/9/6 17:21	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)		
2018/9/6 17:21	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)		
2018/9/6 17:21	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:21	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/6 17:21	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:22	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 17:22	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/6 17:22	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 17:22	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:22	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:22	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 17:22	雨竜PS	No.5下流警報SP	停止			
2018/9/6 17:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:22	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.0kV)		
2018/9/6 17:23	[redacted]	107CB	投入			
2018/9/6 17:23	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	所内電源故障(旧館)	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 17:23	[redacted]	103TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	100kV ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	104TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	100kV ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	107TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	100kV ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	108TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	100kV ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:23	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:23	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:23	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 17:24	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:24	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:25	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:25	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 17:25	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 17:25	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 17:25	[redacted]	6kV 27			
2018/9/6 17:25	札幌系統制	御所　業務支援端末－22		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 17:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:25	札幌系統制	御所　業務支援端末－22		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 17:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:26	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 17:26	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)	
2018/9/6 17:28	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.0kV(197.0kV)	
2018/9/6 17:28	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(196.5kV)	
2018/9/6 17:28	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:28	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:28	[redacted]	電所 41CB	トリップ		
2018/9/6 17:28	[redacted]	電所　転送トリップ			
2018/9/6 17:29	[redacted]	電所　転送トリップ	復帰異常 発生		
2018/9/6 17:29	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:29	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:29	[redacted]	22KV-ASC　故障	復帰		
2018/9/6 17:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:29	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 17:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:29	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 17:29	[redacted]	101.102潮流調整No.1	復帰		
2018/9/6 17:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:29	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:30	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 17:30	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 17:30	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:30	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 17:30	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 17:30	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:30	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 17:30	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 17:30	[redacted]	22kV 27	復帰		
2018/9/6 17:30	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:31	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)	
2018/9/6 17:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.58kV(6.62kV)	
2018/9/6 17:31	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.0kV)	
2018/9/6 17:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:31	大雪PS	本館	入所		
2018/9/6 17:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:32	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:32	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:32	[redacted]	31CB	開放		
2018/9/6 17:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:33	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 17:33	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段復帰	-13cm(-10cm)	
2018/9/6 17:33	雨竜PS	No.6下流警報SP	吹鳴		
2018/9/6 17:33	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 17:33	[redacted]	33kV 27	復帰		
2018/9/6 17:34	[redacted]	TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:34	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:34	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:34	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:34	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:34	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 17:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 17:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 17:34	[redacted]	33kV 母線電圧 下限	逸脱発生	31.9kV(32.5kV)	
2018/9/6 17:34	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 17:34	[redacted]	11CB	開放		
2018/9/6 17:34	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:35		22kV 27	復帰			
2018/9/6 17:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 17:35		11CB	投入			
2018/9/6 17:35		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 17:35		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.62kV)		
2018/9/6 17:35		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 17:35		6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:35	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:35	雨竜PS	No.6下流警報SP	停止			
2018/9/6 17:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:35		31CB	投入			
2018/9/6 17:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 17:35		6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:35		11CB	投入			
2018/9/6 17:36		F2CB	開放			
2018/9/6 17:36		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:35		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:36		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 17:36		33kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	33.2kV(32.5kV)		
2018/9/6 17:36		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(196.5kV)		
2018/9/6 17:36		F3CB	開放			
2018/9/6 17:36		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 17:36		6KV 27	復帰			
2018/9/6 17:36		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 17:36		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.92kV(6.80kV)		
2018/9/6 17:36		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:36		F4CB	開放			
2018/9/6 17:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:36		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:36		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 17:36		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 17:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:36		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		21CB	投入			
2018/9/6 17:37		6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:37		F3CB	投入			
2018/9/6 17:37		TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		31CB	投入			
2018/9/6 17:37		CDT 故障（取水口）	発生			
2018/9/6 17:37		6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:37		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:37		水槽水位異常	発生	17:37:47 MSL		
2018/9/6 17:37		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38		61CB	開放			
2018/9/6 17:38		水槽水位	下限1段復帰	48cm(-65cm)		
2018/9/6 17:38		水槽水位	下限2段復帰	48cm(-90cm)		
2018/9/6 17:38		水槽水位	上限1段発生	48cm(15cm)		
2018/9/6 17:38		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 17:38		63CB	開放			
2018/9/6 17:39	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/6 17:39	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－1		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/6 17:39	[redacted]	11CB	開放			
2018/9/6 17:39		本館	退所			
2018/9/6 17:39		余水路放流警報	吹鳴			
2018/9/6 17:40		本館	入所			
2018/9/6 17:40	札幌系統制	御所　メンテナンス卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 17:40	札幌系統制	御所　メンテナンス卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 17:41	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.73kV(6.80kV)		
2018/9/6 17:41		本館	退所			
2018/9/6 17:42		F1CB	開放			
2018/9/6 17:43		F2CB	開放			
2018/9/6 17:43		63CB	投入			
2018/9/6 17:43		F3CB	開放			
2018/9/6 17:43		排水ピット水位上昇	発生	17:43:22 MSL		
2018/9/6 17:43		F4CB	開放			
2018/9/6 17:43		ダム水位	越流復帰	-1cm(0cm)		
2018/9/6 17:43		101CB	投入			
2018/9/6 17:43		101TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:43		101CB	投入			
2018/9/6 17:43		101TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:44		排水ピット水位上昇	復帰	17:43:53 MEL	2	
2018/9/6 17:44		61CB	投入			
2018/9/6 17:44		101TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:44		ダム水位	下限1段発生	-1cm(0cm)		
2018/9/6 17:44		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44		オシロ	動作			
2018/9/6 17:44		配変A 1次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		101CB	投入			
2018/9/6 17:44		101TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		104TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		連変B 1次 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		103TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		UFR 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		SC-A 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		SC-B 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		102TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:44		オシロ	復帰			
2018/9/6 17:45		62CB	投入			

2018/9/6 17:45	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 17:45		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 17:44		瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 17:44		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 17:45		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 17:45		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:45	雨竜PS	No.7下流警報SP	吹鳴	
2018/9/6 17:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:45		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:45		21CB	投入	
2018/9/6 17:45		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 17:45		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 17:45		61CB	開放	
2018/9/6 17:46		11CB	機器不応動	
2018/9/6 17:46		63CB	開放	
2018/9/6 17:46		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		スクリーン後水槽水位	上限1段発生	-4cm(-5cm)
2018/9/6 17:46		本館	退所	
2018/9/6 17:46		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 17:46		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 17:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:46		本館	退所	
2018/9/6 17:46		11CB	開放	
2018/9/6 17:46		SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 17:47		63CB	投入	
2018/9/6 17:47	雨竜PS	No.7下流警報SP	停止	
2018/9/6 17:47	雨竜PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止	
2018/9/6 17:48	[redacted]	31CB	開放	
2018/9/6 17:48		34CB	開放	
2018/9/6 17:48		61CB	投入	
2018/9/6 17:49		33kV 27	復帰	
2018/9/6 17:49		14CB	投入	
2018/9/6 17:49		スクリーン後水槽水位	上限2段発生	-1cm(-2cm)
2018/9/6 17:49		33kV 母線電圧 上限	逸脱発生	33.6kV(33.5kV)
2018/9/6 17:49		92CB 故障	復帰	
2018/9/6 17:49		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 17:49		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 17:49		11CB	投入	
2018/9/6 17:49		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 17:50		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:49		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 17:50		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:49		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 17:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:50		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 17:50		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 17:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:50		配変D 43RC	ロック	
2018/9/6 17:50		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:50		水槽水位異常	発生	17:50:31 MSL
2018/9/6 17:50		整流器故障	発生	
2018/9/6 17:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:50		配変D 43RC	使用	
2018/9/6 17:50		33kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	33.0kV(33.5kV)
2018/9/6 17:51		配変D 43RC	ロック	
2018/9/6 17:51		本館	入所	
2018/9/6 17:51		配変D 43RC	使用	
2018/9/6 17:51		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:51		配変D 43-10G	ロック	
2018/9/6 17:51		配変D 43-10G	使用	
2018/9/6 17:52		配変D 43-10G	ロック	
2018/9/6 17:52		配変D 43-10G	使用	
2018/9/6 17:52		1G 水調	ロック	
2018/9/6 17:52		ダム　サージタンク水位	下限1段発生	51246cm(51300cm)
2018/9/6 17:52	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 17:52	発電制御		実行指示	並列制御
2018/9/6 17:52	発電制御		制御開始	
2018/9/6 17:52	[redacted]	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 17:52		1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 17:52		1G 発電機	運転	
2018/9/6 17:53		F1CB	開放	
2018/9/6 17:53		PSTC　43R	遠方	
2018/9/6 17:53		F2CB	開放	
2018/9/6 17:53		本館	退所	
2018/9/6 17:53	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.0kV(68.5kV)
2018/9/6 17:54	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 17:54		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:54		ダム　サージタンク水位	下限1段復帰	51364cm(51300cm)
2018/9/6 17:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:54		F2CB	開放	
2018/9/6 17:54		1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/6 17:55		PS　1G有効電力上限2段	逸脱発生	11.100MW(11.000)
2018/9/6 17:55	発電制御	[redacted]	時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 17:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 17:55		1G 発電機 準備	動作	

2018/9/6 17:55	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:56	発電制御	[redacted]	1分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 17:56	[redacted]	余水路放流警報故障	発生			
2018/9/6 17:56	[redacted]	余水路放流警報	停止			
2018/9/6 17:56	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 17:56	[redacted]	1G 43-90	AQR			
2018/9/6 17:56	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 17:56	[redacted]	PS　1G有効電力上限2段	逸脱復帰	11.000MW(11.000)		
2018/9/6 17:56	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 17:56	[redacted]	1G 水調	使用			
2018/9/6 17:56	発電制御	[redacted]	制御終了			
2018/9/6 17:56	発電制御	[redacted]	中止指示	負荷変更制御		
2018/9/6 17:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/6 17:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生			
2018/9/6 17:57	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限2段復帰	-11cm(-2cm)		
2018/9/6 17:57	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段復帰	-11cm(-5cm)		
2018/9/6 17:57	[redacted]	水槽水位異常	復帰	17:57:12 MEL　2		
2018/9/6 17:57	[redacted]	1G 水調	ロック			
2018/9/6 17:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	取水門極限	発生			
2018/9/6 17:57	[redacted]	33CB	開放			
2018/9/6 17:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:58	[redacted]	PS　本館	退所			
2018/9/6 17:58	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	-6cm(-2cm)		
2018/9/6 17:58	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:58	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰			
2018/9/6 17:58	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 17:58	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 17:59	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.07MW(0.20MW)		
2018/9/6 17:59	[redacted]	31CB	投入			
2018/9/6 17:59	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:59	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:00	[redacted]	余水路放流警報故障	復帰			
2018/9/6 18:01	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生	5cm(-2cm)		
2018/9/6 18:01	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生	5cm(-2cm)		
2018/9/6 18:01	[redacted]	1G 水調	使用			
2018/9/6 18:03	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	-23cm(-2cm)		
2018/9/6 18:03	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-23cm(-5cm)		
2018/9/6 18:03	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 18:04	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－2		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 18:06	[redacted]	33CB	投入			
2018/9/6 18:06	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:06	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:06	[redacted]	ダム　本館	入所			
2018/9/6 18:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 18:08	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 18:08	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 18:10	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 18:11	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 18:11	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 18:12	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 18:13	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 18:13	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:13	[redacted]	6KV 27	復帰			
2018/9/6 18:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:13	[redacted]	104CB	開放			
2018/9/6 18:14	[redacted]	107CB	開放			
2018/9/6 18:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:14	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:15	発電制御	[redacted]	5分前です	並列制御		
2018/9/6 18:15	[redacted]	配変C 保護装置不良	発生			
2018/9/6 18:15	[redacted]	11CB	開放			
2018/9/6 18:16	発電制御	[redacted]	4分前です	並列制御		
2018/9/6 18:16	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 18:16	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 18:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:17	発電制御	[redacted]	3分前です	並列制御					
2018/9/6 18:17	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 18:17	[redacted]	22KV 27	復帰						
2018/9/6 18:17	発電制御	[redacted]	確認指示	並列制御					
2018/9/6 18:17	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	4.90MW(4.86MW)					
2018/9/6 18:17	[redacted]	発電流量目標	逸脱復帰	23.31m3/s(23.03)					
2018/9/6 18:17	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 18:17	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 18:17	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 18:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:17	[redacted]	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 18:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:17	[redacted]	SC-B ヒーター断	復帰						
2018/9/6 18:17	[redacted]	60CB ヒーター断	復帰						
2018/9/6 18:17	[redacted]	所内DC電源故障	発生						
2018/9/6 18:17	[redacted]	F14CB	開放						
2018/9/6 18:17	[redacted]	整流器故障	復帰						
2018/9/6 18:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:17	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 18:17	[redacted]	配変D 保護装置不良	復帰						
2018/9/6 18:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:18	札幌系統制	御所　　メンテナンス卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/6 18:18	札幌系統制	御所　　メンテナンス卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/6 18:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:18	[redacted]	所内DC電源故障	復帰						
2018/9/6 18:18	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 18:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:19	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 18:19	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 18:19	[redacted]	43R	遠方						
2018/9/6 18:19	[redacted]	配変A 故障	発生						
2018/9/6 18:19	[redacted]	6kV 27							
2018/9/6 18:19	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 18:19	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/6 18:19	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 18:19	[redacted]	所内電源故障	発生						
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 18:20	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	発生						
2018/9/6 18:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	100kV 43V切替無電圧	発生						
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	ダム　本館	退所						
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	101TL 故障	発生						
2018/9/6 18:20	[redacted]	ダム　ダム水位	越流復帰	52350cm(52350cm)					
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:20	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	14CB	開放						
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:20	[redacted]	102TL 故障	発生						
2018/9/6 18:21	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 18:21	[redacted]	堰　ダム水位	下限２段発生	80cm(81cm)					
2018/9/6 18:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 18:21	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:21	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 18:21	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 18:21	[redacted]	61TL 故障	発生						
2018/9/6 18:22	[redacted]	33CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:22	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:22	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:22	[redacted]	14CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	F4CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	63TL 故障	発生						
2018/9/6 18:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:22	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:22	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2				
2018/9/6 18:22	[redacted]	63CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	F5CB	開放						
2018/9/6 18:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:23	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.5kV(196.0kV)		
2018/9/6 18:23	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 18:23	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 18:23	札幌系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 18:23	札幌系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:23	[redacted]	21CB	開放			
2018/9/6 18:23	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 18:23	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 18:24	[redacted]	F15CB	開放			
2018/9/6 18:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:24	[redacted]	F16CB	開放			
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:26	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/6 18:26	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰		
2018/9/6 18:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 18:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28	[redacted]	HDLC デシマル入力異常		復帰		
2018/9/6 18:28	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:28	[redacted]	ダム ダム水位	上限2段復帰	52349cm(52350cm)		
2018/9/6 18:28	[redacted]	104CB	投入			
2018/9/6 18:28	[redacted]	21CB	開放			
2018/9/6 18:29	[redacted]	101CB	投入			
2018/9/6 18:30	[redacted]	21CB	投入			
2018/9/6 18:30	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/6 18:30	[redacted]	1G 水調	使用			
2018/9/6 18:30	[redacted]	100kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	102CB	投入			
2018/9/6 18:30	[redacted]	電圧不安定(27.59)	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	101TL 故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	102TL 故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	61TL 故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	63TL 故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	31X	切			
2018/9/6 18:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:31	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	1.19MW(0.20MW)		
2018/9/6 18:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:31	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-3cm(-1cm)		
2018/9/6 18:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:32	[redacted]	水槽水位異常	復帰	18:31:54 MEL　2		
2018/9/6 18:32	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 18:32	[redacted]	104CB	投入			
2018/9/6 18:32	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 18:32	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/6 18:32	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:32	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	9cm(15cm)		
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 18:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34	[redacted]	L31	開放			
2018/9/6 18:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 18:34	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 18:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 18:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/6 18:34	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 18:34	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 18:34	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 18:35	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:36	[redacted]	34CB	投入			
2018/9/6 18:36	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:36	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 18:36	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	

2018/9/6 18:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:36		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:36		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:36		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 18:36		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 18:36		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:36		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:36		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37		本館	退所					
2018/9/6 18:37	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 18:37	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 18:37	[redacted]	102CB	投入					
2018/9/6 18:37		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 18:37		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 18:37		排水ポンプ故障	復帰					
2018/9/6 18:38		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.7kV(68.3kV)				
2018/9/6 18:38		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)				
2018/9/6 18:38		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 18:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 18:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 18:38		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 18:38		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		電所　1G発電 P	オフライン設	定				
2018/9/6 18:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:39		配変C 保護装置不良	復帰					
2018/9/6 18:40		本館	入所					
2018/9/6 18:41		11CB	投入					
2018/9/6 18:41		12CB	投入					
2018/9/6 18:41		6kV 27	復帰					
2018/9/6 18:41		63TL 故障	発生					
2018/9/6 18:41		64TL 故障	発生					
2018/9/6 18:41		66kV 保護装置不良	発生					
2018/9/6 18:41		配変A 故障	復帰					
2018/9/6 18:41	札幌系統制	御所　　業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:41	札幌系統制	御所　　業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:42		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 18:42		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 18:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:42		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 18:42		F5CB	投入					
2018/9/6 18:42		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 18:42		F5CB	投入					
2018/9/6 18:42		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 18:42		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:42		31CB	開放					
2018/9/6 18:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:42		33CB	開放					
2018/9/6 18:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:43		35CB	開放					
2018/9/6 18:43		F1CB	開放					
2018/9/6 18:43		配変A 43A	自動					
2018/9/6 18:43	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 18:43	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 18:44	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:44	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	電所　発電(合成) P	オフライン設	定				
2018/9/6 18:44		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:44		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:45		14CB	投入					
2018/9/6 18:45	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 18:45	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱発生	23.1kV(23.1kV)				
2018/9/6 18:46		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:46	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制	御所　　札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 18:46		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 18:46		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:46		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:46		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:46	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:46		所　　33kV 全停遮断(27)	復帰異常 復帰					
2018/9/6 18:46		33kV 27(幌延線側)	復帰					
2018/9/6 18:46		31CB	投入					
2018/9/6 18:46		F5CB	投入					
2018/9/6 18:46		所　33kV 全停遮断(27)	復帰					
2018/9/6 18:47		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:47		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:47		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:47		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:47		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:47		配変A 故障	復帰					

2018/9/6 18:47	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	33CB	投入	
2018/9/6 18:48	[redacted]	35CB	投入	
2018/9/6 18:48	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 18:48	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:48	[redacted]	配変A 軽故障	発生	18:48:58 MSL
2018/9/6 18:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:50	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:51	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.7kV(67.6kV)
2018/9/6 18:51	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 18:51	[redacted]	33kV 27	復帰	
2018/9/6 18:51	[redacted]	6kV 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.95kV)
2018/9/6 18:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:52	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:52	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 18:52	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:52	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:52	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:52	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 18:53	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 18:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:53	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 18:53	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 18:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 18:54	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.3kV)
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 18:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 18:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	配変 軽故障	発生	18:54:42 MSL
2018/9/6 18:54	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	配変 軽故障		
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 18:54	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 18:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 18:54	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	Tr突入電流抑制器故障	復帰	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	ダム水位	越流発生	1cm(0cm)
2018/9/6 18:55	[redacted]	21CB	投入	
2018/9/6 18:55	[redacted]	33kV 27	復帰	
2018/9/6 18:55	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	33CB	投入	
2018/9/6 18:56	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	33kV 母線電圧 下限	逸脱発生	31.0kV(31.4kV)
2018/9/6 18:56	[redacted]	14CB 故障	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	空気系故障	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	11CB 故障	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	空気系故障	復帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:56	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 18:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 18:57	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	配変 軽故障	復帰	18:57:10 MEL　2
2018/9/6 18:57	[redacted]	配変A 43-10G	ロック	
2018/9/6 18:57	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:57	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 18:57	[redacted]	S　52-1CB	入	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC BCD入力異常		発生
2018/9/6 18:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2

2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:57		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 18:57		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:57		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 18:57		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:57		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:57		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:57		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:58		TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:59		33kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	31.8kV(31.4kV)	
2018/9/6 18:59		スクリーン前水槽水位	下限1段発生	-36cm(-35cm)	
2018/9/6 18:59		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:00		除塵機	起動		
2018/9/6 19:01		ダム ダム水位	上限1段復帰	52344cm(52345cm)	
2018/9/6 19:01		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.30Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 19:02		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 19:02		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 19:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 19:02	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生		
2018/9/6 19:02		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 19:02		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:02		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 19:02		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 19:02		配変A 故障.	復帰		
2018/9/6 19:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 19:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 19:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.3kV)	
2018/9/6 19:03		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)	
2018/9/6 19:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.24Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 19:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 19:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 19:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 19:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 19:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:04		6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.14Hz(50.30Hz)		
2018/9/6 19:04		11CB	投入		
2018/9/6 19:04		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 19:04		配変A 故障	復帰		
2018/9/6 19:05		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 19:06	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求	
2018/9/6 19:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:07		F1CB	投入		
2018/9/6 19:07		除塵機	停止		
2018/9/6 19:07	西旭川SS	本館	退所		
2018/9/6 19:08	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-7cm(-5cm)	
2018/9/6 19:08		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:09		S　O-3CB	切		
2018/9/6 19:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:09		S　O-4CB	切		
2018/9/6 19:10	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求	
2018/9/6 19:10	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 19:11		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)	
2018/9/6 19:11		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:11		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:12		S　52-1CB	切		
2018/9/6 19:12		1G有効電力目標	逸脱復帰	4.10MW(4.11MW)	

2018/9/6 19:12	[redacted]	発電流量目標	逸脱復帰	17.93m3/s(17.99)				
2018/9/6 19:12		本館	入所					
2018/9/6 19:12	旭川嵐山SW	S　本館	退所					
2018/9/6 19:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:12		配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 19:12		TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:12		配変B 43A	自動					
2018/9/6 19:15		S　O-7CB	切					
2018/9/6 19:15		S　O-1CB	入					
2018/9/6 19:16		101.102潮流調整No.1	動作					
2018/9/6 19:18		本館	退所					
2018/9/6 19:19		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)				
2018/9/6 19:19		31TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	22.8kV(23.1kV)				
2018/9/6 19:19	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付		
2018/9/6 19:20	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続		
2018/9/6 19:20	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川				
2018/9/6 19:20	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/6 19:20	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	6tap(7)				
2018/9/6 19:21		整流器故障	発生					
2018/9/6 19:21		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.50kV)				
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	7tap(7)				
2018/9/6 19:21	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了					
2018/9/6 19:21		整流器故障	復帰					
2018/9/6 19:21		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		本館	退所					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2				
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2				
2018/9/6 19:21		S　O-1CB	切					
2018/9/6 19:21		F1CB	開放					
2018/9/6 19:22		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1				
2018/9/6 19:22		F2CB	開放					
2018/9/6 19:22	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーA	運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付		
2018/9/6 19:22	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーB	運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付		
2018/9/6 19:22	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーA	運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続		
2018/9/6 19:22	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーB	運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続		
2018/9/6 19:22	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22	西旭川SS	連変C タップ極限	極限動作					
2018/9/6 19:22		S　O-2CB	切					
2018/9/6 19:22		F11CB	開放					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	65.3kV(65.4kV)				
2018/9/6 19:23	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.8kV(65.4kV)				
2018/9/6 19:23		100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	98.5kV(98.7kV)				
2018/9/6 19:23		F12CB	開放					
2018/9/6 19:23		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		整流器故障	発生					
2018/9/6 19:23		S　O-4CB	入					
2018/9/6 19:24		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		11CB	開放					
2018/9/6 19:24		4CB	開放					
2018/9/6 19:24		本館	入所					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	101.0kV(98.7kV)				
2018/9/6 19:24		11CB	開放					
2018/9/6 19:24		14CB	開放					
2018/9/6 19:24		整流器故障	復帰					
2018/9/6 19:25	西旭川SS	187kV 連変C 43SP	単独					
2018/9/6 19:25	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーA	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付		
2018/9/6 19:25	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーB	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付		
2018/9/6 19:25	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーB	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続		
2018/9/6 19:25	札幌系統制	御所　訓練室系統監視盤表示	サーバーA	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続		
2018/9/6 19:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.7kV(68.3kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	68.2kV(67.5kV)				
2018/9/6 19:25		31TL 線路電圧 上限	逸脱発生	23.2kV(23.1kV)				
2018/9/6 19:25		33kV 母線電圧 上限	逸脱発生	34.3kV(34.0kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.4kV(65.4kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.7kV(68.0kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.1kV(67.8kV)				
2018/9/6 19:25		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.7kV(196.5kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)				
2018/9/6 19:25		33kV 母線電圧 上限	逸脱発生	33.6kV(33.5kV)				
2018/9/6 19:25	西旭川SS	連変C タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 19:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.5kV)				
2018/9/6 19:25		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.0kV(68.0kV)				
2018/9/6 19:25		33kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	33.1kV(33.5kV)				

2018/9/6 19:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.7kV(67.5kV)	
2018/9/6 19:26	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.5kV(65.4kV)	
2018/9/6 19:26	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 19:26	雨竜PS	61CB	投入		
2018/9/6 19:26	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 19:26	雨竜PS	系統同期	動作		
2018/9/6 19:26	雨竜PS	系統同期	復帰		
2018/9/6 19:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:26	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 19:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:26	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 19:26	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 19:26	雨竜PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.02kV(6.94kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.02kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.80kV(6.80kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.00kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.06kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	配変D 母線電圧 上限	逸脱発生	7.00kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.6kV(69.0kV)	
2018/9/6 19:26	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	104.4kV(104.0kV)	
2018/9/6 19:26	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.0kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.5kV(68.9kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.8kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	発生(悪化)	23.3kV(23.3kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	105.4kV(105.0kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.7kV(69.0kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	103.6kV(103.3kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.9kV(197.6kV)	
2018/9/6 19:26	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 19:26	[redacted]	64TL 故障	復帰		
2018/9/6 19:26	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 19:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:27	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 19:27	[redacted]	6kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.00kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:27	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.92kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.82kV(6.80kV)	
2018/9/6 19:27	[redacted]	配変D 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.92kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:27	[redacted]	4CB	投入		
2018/9/6 19:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 19:28	[redacted]	S　52-1CB	切		
2018/9/6 19:28	西旭川SS	連変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 19:28	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	101.7kV(104.0kV)	
2018/9/6 19:28	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	102.7kV(105.0kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	33kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	32.6kV(34.0kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	101.0kV(103.3kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.5kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	西旭川SS	連変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 19:28	[redacted]	33kV 母線電圧 下限	逸脱発生	31.4kV(31.4kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	S　O-5CB	切		
2018/9/6 19:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	西旭川SS	187kV 連変B 43SP	単独		
2018/9/6 19:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.3kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	33kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	31.2kV(31.2kV)	
2018/9/6 19:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 19:28	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 19:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	西旭川SS	連変A 系統同期	動作		
2018/9/6 19:28	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 19:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:29	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 19:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:29	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 19:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:29	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 19:29	西旭川SS	11CB	投入		
2018/9/6 19:29	西旭川SS	オシロ	動作		
2018/9/6 19:29	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 19:29	西旭川SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 19:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:29	[redacted]	1G VQ制限	発生		
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.56kV)	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.50kV)	
2018/9/6 19:29	雨竜PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.67kV(6.94kV)	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.50kV)	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.50kV)	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.50kV)	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.48kV(6.56kV)	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.20kV(6.56kV)	

2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.00kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.17kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.40kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.06kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.12kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	5.87kV(6.44kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.22kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.62kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.60kV(7.00kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.56kV(7.00kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.56kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.43kV(6.62kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.41kV(6.80kV)
2018/9/6 19:29		配変E 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.46kV(6.46kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.44kV)
2018/9/6 19:29		発電流量目標	逸脱発生	19.10m3/s(17.99)
2018/9/6 19:29		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		オシロ	復帰	
2018/9/6 19:29	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 19:29	[redacted]	瞬時電圧低下(オシロ)	動作	
2018/9/6 19:29		S　O-2CB	入	
2018/9/6 19:29	西旭川SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 19:29	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)
2018/9/6 19:29		31TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	22.9kV(23.1kV)
2018/9/6 19:29		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(68.0kV)
2018/9/6 19:29		33kV 母線電圧 下限	逸脱発生	31.4kV(31.5kV)
2018/9/6 19:29	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	65.0kV(65.4kV)
2018/9/6 19:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 19:29	西旭川SS	連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 19:29	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 19:29	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 19:29		S　O-5CB	入	
2018/9/6 19:29		瞬時電圧低下(オシロ)	復帰	
2018/9/6 19:29		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.74kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.74kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.47kV(6.49kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.40kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.72kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.44kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.62kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.76kV(6.80kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.68kV(6.56kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.50kV)
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.49kV(6.59kV)
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.44kV)
2018/9/6 19:29		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:29		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 19:30		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 19:30		33kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	32.3kV(31.4kV)
2018/9/6 19:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		発電流量目標	逸脱復帰	17.93m3/s(17.99)
2018/9/6 19:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		発電流量目標	逸脱復帰	17.93m3/s(17.99)
2018/9/6 19:30		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.50kV)
2018/9/6 19:30		配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.50kV)
2018/9/6 19:30		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.62kV)
2018/9/6 19:30		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.40kV)
2018/9/6 19:30		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.56kV)
2018/9/6 19:30		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.59kV)
2018/9/6 19:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 19:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 19:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 19:30		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30		S　52-1CB	入	
2018/9/6 19:31		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:31		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:31	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 19:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 19:31	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:31		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 19:31		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.56kV)		
2018/9/6 19:31		43R	遠方			
2018/9/6 19:31		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 19:31		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		本館	退所			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31	西旭川SS	連変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 19:31	[redacted]	33kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	32.0kV(31.5kV)		
2018/9/6 19:31		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 19:32		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.57kV(6.49kV)		
2018/9/6 19:32		配変E 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.52kV(6.46kV)		
2018/9/6 19:32		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 19:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		配変A 故障	発生			
2018/9/6 19:32		6kV 27				
2018/9/6 19:33		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:33		TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:33	西旭川SS	連変A 系統同期	動作			
2018/9/6 19:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:33		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 19:33		S　O-7CB	入			
2018/9/6 19:33	釧路系統制	御所　所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 19:33	西旭川SS	12CB	投入			
2018/9/6 19:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:33		系統同期	動作			
2018/9/6 19:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:33	西旭川SS	連変A 系統同期	復帰			
2018/9/6 19:33	[redacted]	系統同期	復帰			
2018/9/6 19:33		配変B 故障	発生			
2018/9/6 19:33		6kV 27				
2018/9/6 19:33		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)		
2018/9/6 19:33		系統同期	動作			
2018/9/6 19:33		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34	西旭川SS	187kV 連変A 43SP	単独			
2018/9/6 19:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		警報停止応動タイムアウ	ト	発生		
2018/9/6 19:34		警報停止選択不応動				
2018/9/6 19:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34	西旭川SS	連変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 19:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:34		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 19:34		TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 19:34		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		65CB	投入			
2018/9/6 19:34		オシロ	動作			
2018/9/6 19:34		系統同期	復帰			
2018/9/6 19:34		オシロ	復帰			
2018/9/6 19:34		系統同期	動作			
2018/9/6 19:34		66kV 64	動作			
2018/9/6 19:34		64TL 赤相	動作			
2018/9/6 19:34		66kV 64	復帰			
2018/9/6 19:34		63TL 赤相	動作			
2018/9/6 19:34		65CB	トリップ			
2018/9/6 19:34		63TL 赤相	動作			
2018/9/6 19:34		65CB	トリップ			
2018/9/6 19:34		65TL 67G				
2018/9/6 19:34		65TL 67G-AL				
2018/9/6 19:34		65TL 86				
2018/9/6 19:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:34		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:34		64TL 50G-AL	動作			
2018/9/6 19:34		63TL 50G-AL	動作			
2018/9/6 19:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:34		64TL 67G-AL	動作			
2018/9/6 19:35	西旭川SS	連変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 19:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:35		警報停止選択不応動				
2018/9/6 19:35		系統同期	復帰			
2018/9/6 19:35		所内電源故障	発生			
2018/9/6 19:35		本館	入所			
2018/9/6 19:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:35		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:35		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 19:35		川TC　表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 19:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 19:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:35	[redacted]	自動受電切替中	動作					
2018/9/6 19:35	釧路系統制	御所　　業務支援端末－13		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:35	[redacted]	61CB	切					
2018/9/6 19:35	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	復帰				
2018/9/6 19:35	[redacted]	61･63 43LC	ロック					
2018/9/6 19:35	[redacted]	自動受電切替中	復帰					
2018/9/6 19:35	[redacted]	自動受電切替不能	発生					
2018/9/6 19:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:36	釧路系統制	御所　　業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 19:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 19:37	[redacted]	S　52-1CB	入					
2018/9/6 19:37	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/6 19:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37	旭川SS	187kV 連変B 43SP	単独					
2018/9/6 19:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37	釧路系統制	御所　　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 19:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:38	旭川SS	187連変B タップ極限	極限動作					
2018/9/6 19:39	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 19:39	[redacted]	187kV 連変B 43SP	単独					
2018/9/6 19:39	[redacted]	S　O-3CB	入					
2018/9/6 19:39	[redacted]	連変A タップずれ	発生					
2018/9/6 19:39	[redacted]	連変B タップずれ	発生					
2018/9/6 19:39	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39	[redacted]	187kV 連変A 43SP	単独					
2018/9/6 19:40	釧路系統制	御所　　業務支援端末－14		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:40	釧路系統制	御所　　業務支援端末－13		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:40	釧路系統制	御所　　業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 19:40	釧路系統制	御所　　業務支援端末－15		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41	釧路系統制	御所　　業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 19:41	釧路系統制	御所　　業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 19:41	事故対応	Web配信　要求	旭-1231					
2018/9/6 19:41	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段復帰	-33cm(-35cm)				
2018/9/6 19:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41	事故対応	メール配信　配信済	旭-1231 第1報					
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43	事故対応	FAX配信　配信済	旭-1231 第1報	7000_ほくでん契				
2018/9/6 19:43	事故対応	Web配信　要求	旭-1231					
2018/9/6 19:44	旭川SS	187kV連変B 系統同期	動作					
2018/9/6 19:44	旭川SS	144CB	投入					
2018/9/6 19:44	[redacted]	1G VQ制限	復帰					
2018/9/6 19:44	事故対応	メール配信　配信済	旭-1231 第2報					
2018/9/6 19:44	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 19:44	旭川SS	187kV連変B 系統同期	復帰					
2018/9/6 19:44	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)				
2018/9/6 19:44	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	67.1kV(67.2kV)				
2018/9/6 19:44	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:45	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2				
2018/9/6 19:45	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/6 19:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:45	旭川SS	187連変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 19:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:45	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過				
2018/9/6 19:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:46	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川				
2018/9/6 19:46	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/6 19:46	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	7tap(8)				
2018/9/6 19:46	奈井江PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(189kV)				
2018/9/6 19:46	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	8tap(8)				
2018/9/6 19:46	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了					
2018/9/6 19:46	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 19:46	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	65.1kV(65.4kV)				
2018/9/6 19:46	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	64.5kV(64.7kV)				
2018/9/6 19:46	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱発生	98.6kV(98.7kV)				
2018/9/6 19:47	旭川SS	187kV連変B 系統同期	動作					
2018/9/6 19:47	[redacted]	4CB	開放					
2018/9/6 19:48	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過				
2018/9/6 19:48	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)				
2018/9/6 19:48	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.5kV)				
2018/9/6 19:48	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	68.3kV(67.5kV)				
2018/9/6 19:48	[redacted]	33kV 母線電圧 上限	逸脱発生	33.7kV(33.4kV)				
2018/9/6 19:48	[redacted]	100kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	101.6kV(98.7kV)				
2018/9/6 19:48	奈井江PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190kV(189kV)				
2018/9/6 19:48	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.4kV)				
2018/9/6 19:48	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)				
2018/9/6 19:48	旭川SS	145CB	投入					
2018/9/6 19:48	旭川SS	187kV連変B 系統同期	復帰					

2018/9/6 19:48	旭川SS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 19:49	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 19:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:49	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 19:49	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 19:49	雨竜PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(6.94kV)
2018/9/6 19:49	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.05kV(7.00kV)
2018/9/6 19:49		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.02kV(7.00kV)
2018/9/6 19:49		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.94kV)
2018/9/6 19:49		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.80kV(6.80kV)
2018/9/6 19:49		配変D 母線電圧 上限	逸脱発生	7.00kV(7.00kV)
2018/9/6 19:49		F1CB	開放	
2018/9/6 19:49		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(68.3kV)
2018/9/6 19:49	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	104.4kV(104.0kV)
2018/9/6 19:49	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(68.5kV)
2018/9/6 19:49	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.1kV(68.0kV)
2018/9/6 19:49		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(68.5kV)
2018/9/6 19:49		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.8kV(68.5kV)
2018/9/6 19:49		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(67.5kV)
2018/9/6 19:49		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	68.7kV(67.5kV)
2018/9/6 19:49		31TL 線路電圧 上限	逸脱発生	23.3kV(23.1kV)
2018/9/6 19:49		100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	105.1kV(105.0kV)
2018/9/6 19:49		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.7kV(68.5kV)
2018/9/6 19:49		100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	103.5kV(103.3kV)
2018/9/6 19:49		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:49		F2CB	開放	
2018/9/6 19:50		観光放流門 閉	動作	
2018/9/6 19:50		堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/6 19:50		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:50		観光放流門 閉	復帰	
2018/9/6 19:50		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(7.00kV)
2018/9/6 19:50		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.94kV)
2018/9/6 19:50		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.71kV(6.80kV)
2018/9/6 19:50		配変C 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.89kV(6.88kV)
2018/9/6 19:50		配変D 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(7.00kV)
2018/9/6 19:50		33kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	32.9kV(33.4kV)
2018/9/6 19:50	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.4kV)
2018/9/6 19:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:50		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 19:50		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 19:50		堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/6 19:50		F11CB	開放	
2018/9/6 19:50		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:50		本館	入所	
2018/9/6 19:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:50		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 19:50		配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	6.82kV(6.82kV)
2018/9/6 19:50		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.93kV(7.00kV)
2018/9/6 19:50		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.80kV(6.80kV)
2018/9/6 19:50		配変C 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.80kV(6.88kV)
2018/9/6 19:50		110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	114.7kV(114.5kV)
2018/9/6 19:50		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)
2018/9/6 19:50		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.4kV(196.5kV)
2018/9/6 19:50		F12CB	開放	
2018/9/6 19:50	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 19:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 19:51		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 19:51		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.68kV(6.80kV)
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 19:51		11CB	開放	
2018/9/6 19:51		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 19:52	西旭川SS	連変B 系統同期	動作	
2018/9/6 19:52	西旭川SS	14CB	投入	
2018/9/6 19:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52	西旭川SS	連変B 系統同期	復帰	
2018/9/6 19:52	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 19:53	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 19:53	西旭川SS	連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 19:53	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	103.0kV(104.0kV)
2018/9/6 19:53	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.8kV(68.5kV)
2018/9/6 19:53		100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	103.8kV(105.0kV)
2018/9/6 19:53		100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	102.1kV(103.3kV)
2018/9/6 19:54	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 19:54	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 19:54		14CB	投入	
2018/9/6 19:54		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 19:54		配変A 6kV 27	復帰	

2018/9/6 19:54	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 19:54	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T中止 旭川	
2018/9/6 19:55	西旭川SS	連変B 系統同期	動作		
2018/9/6 19:55	西旭川SS	15CB	投入		
2018/9/6 19:55	西旭川SS	連変B 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:55	西旭川SS	187kV 連変A 43SP	並列		
2018/9/6 19:56	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 19:56	西旭川SS	187kV 連変B 43SP	並列		
2018/9/6 19:56	西旭川SS	187kV 連変C 43SP	並列		
2018/9/6 19:56	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 19:56	雨竜PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.80kV(6.94kV)	
2018/9/6 19:56	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.78kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:56	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.83kV(7.00kV)	
2018/9/6 19:57	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.7kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰		
2018/9/6 19:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生		
2018/9/6 19:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.76kV(6.82kV)	
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-A2	
2018/9/6 19:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.5kV(114.5kV)	
2018/9/6 19:58	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 19:59	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 19:59	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 19:59	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	雨竜PS	下流警報 夜間ロック	動作		
2018/9/6 19:59	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.3kV)	
2018/9/6 19:59	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.5kV)	
2018/9/6 19:59	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 19:59	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 19:59	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 20:00	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/6 20:00	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)	
2018/9/6 20:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	65CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 20:01	[redacted]	61CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 20:01	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 20:03	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:03	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 20:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 20:04	[redacted]	11CB	開放		
2018/9/6 20:04	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05	雨竜PS	17CB	投入		
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 20:05	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 20:05	[redacted]	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 20:05	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:05	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 20:05	雨竜PS	31TL 27	復帰		
2018/9/6 20:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 20:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	札幌系統制	御所　メンテナンス卓－２		障害管理 故障復帰	要求
2018/9/6 20:06	旭川系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理 オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 20:06	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 20:06	[redacted]	S　O-5CB	入		
2018/9/6 20:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 20:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:10		11CB	投入		
2018/9/6 20:10		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 20:10		配変A 故障	復帰		
2018/9/6 20:10		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 20:10		CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 20:10		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 20:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 20:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:10		CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 20:11		14CB	投入		
2018/9/6 20:11		配変B 故障	復帰		
2018/9/6 20:11		6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:11		配変 軽故障	復帰	20:11:01 MEL　2	
2018/9/6 20:11		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 20:11		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.56kV)	
2018/9/6 20:11		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:12	釧路系統制	御所　　所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中　　復帰
2018/9/6 20:12	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15		本館	退所		
2018/9/6 20:16		配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 20:16		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.56kV)	
2018/9/6 20:16		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:16		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:16		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:16		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:17		TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:24		本館	退所		
2018/9/6 20:24	留辺藥SSTC	HDLC 回線断		復帰　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:24	留辺藥SSTC	HDLC 回線断		復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:24	留辺藥SSTC	HDLC 回線渋滞		復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:24	留辺藥SSTC	HDLC 回線渋滞		復帰　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:24	留辺藥SSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 20:24	留辺藥SS	集油水槽　異常	発生	03:08:35 MEL　1	
2018/9/6 20:24	留辺藥SSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 20:24	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 20:24	留辺藥SS	ShR　タップ渋滞	復帰		
2018/9/6 20:25	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 20:25	留辺藥SS	ShR　タップ渋滞	発生		
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断		復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		復帰　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断		発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:25		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 20:25		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 20:25		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:25		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:25		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		復帰　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:25		本館	退所		
2018/9/6 20:25		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 20:25		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:25		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		復帰　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:25		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		復帰　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:26		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 20:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 20:26		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生　　旭川GW-A2	
2018/9/6 20:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　　旭川GW-B2	
2018/9/6 20:26		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	

2018/9/6 20:26	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 20:26		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 20:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26	留辺藥SS	101TL 系統同期	動作		
2018/9/6 20:26	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 20:26		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 20:26		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26	留辺藥SS	101CB	投入		
2018/9/6 20:26	留辺藥SS	101TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 20:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 20:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 20:26		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 20:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26	留辺藥SS	101TL 系統同期	動作		
2018/9/6 20:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 20:26		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:26	留辺藥SS	101TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:27	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	199.8kV(196.5kV)	
2018/9/6 20:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:27	留辺藥SS	187kV 連変B 43SP	単独		
2018/9/6 20:31	留辺藥SS	187kV連変Bタップ極限	極限動作		
2018/9/6 20:31	留辺藥SS	187kV連変Bタップ渋滞	発生		
2018/9/6 20:31	留辺藥SS	187kV連変Bタップ渋滞	復帰		
2018/9/6 20:31	停電管理	停電作業決定件名		65512 受信	
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:31	留辺藥SS	14CB	投入		
2018/9/6 20:32	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A1
2018/9/6 20:32		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 20:32		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 20:32		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:32		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:32		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	187kV連変B 系統同期	動作		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	15CB	投入		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	オシロ	動作		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	187kV連変B 系統同期	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	187kV連変B 系統同期	動作		
2018/9/6 20:32	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 20:32	電圧制御	留辺藥SSND	制御可能機器	無	
2018/9/6 20:32	電圧制御	留辺藥SSND	制御異常終了		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	12　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	18　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	22　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	61TL　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	15　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	63TL　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	64TL　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	66TL　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	66kVSC　43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	66kVSC.ShR 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	62TL　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	65TL　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	82　43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	GTR-6KV　27	復帰		
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/6 20:32	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32	留辺藥SS	187kV連変B 系統同期	復帰		
2018/9/6 20:32	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 20:32		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:32		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 20:32		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1

2018/9/6 20:32	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		札1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		函1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		札3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		札2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B1
2018/9/6 20:32		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 20:32		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 20:33		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33	留辺藥SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.0kV(64.5kV)
2018/9/6 20:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33		本館	入所	
2018/9/6 20:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34	留辺藥SS	187kV連変B冷却器故障	復帰	
2018/9/6 20:34	留辺藥SS	187kV連変D冷却器故障	復帰	
2018/9/6 20:34	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:35	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:35	留辺藥SS	187kV連変Bタップ極限	極限復帰	
2018/9/6 20:35	留辺藥SS	所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 20:36	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:36	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/6 20:36		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:36	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:37	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.650MW(1.600)
2018/9/6 20:37		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:37		1G 水調	ロック	
2018/9/6 20:37	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:38	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:39	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.550MW(1.600)
2018/9/6 20:39	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:39	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:40	[redacted]	応水運転1→2台 条件1	監視開始	
2018/9/6 20:40		応水運転2→1台 条件1	監視開始	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	19515	当日作業登録
2018/9/6 20:40	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:40	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:40		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:40		HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		本館	退所	
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 20:41		TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 20:41	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 20:41	[redacted]	HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/6 20:41		TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:41		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 20:41		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 20:41		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 20:42		発電流量目標	逸脱発生	19.50m3/s(17.99)
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:42		TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 20:42	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 20:43	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 20:43	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:44	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:45		F11CB	投入	

2018/9/6 20:46	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 20:46	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 20:47	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 20:47	留辺藥ITC	43R	直接	
2018/9/6 20:48	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 20:48	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 20:48	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:48	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 20:49	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 20:49	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 20:49	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 20:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 20:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御可能機器	無
2018/9/6 20:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御異常終了	
2018/9/6 20:50	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 20:50	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 20:50	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 20:50	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 20:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御可能機器	無
2018/9/6 20:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御異常終了	
2018/9/6 20:50	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	114.5kV(114.5kV)
2018/9/6 20:51	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 20:51	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.50kV)
2018/9/6 20:51	留辺藥ITC	43R	遠方	
2018/9/6 20:51	留辺藥ITC	43R	直接	
2018/9/6 20:51	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/6 20:51	留辺藥ITC	43R	遠方	
2018/9/6 20:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:52	[redacted]	配変B 43A	自動	
2018/9/6 20:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:52	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:52	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 20:52	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:52	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 20:52	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.50kV)
2018/9/6 20:52	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:52	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 20:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.9kV(66.9kV)
2018/9/6 20:53	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 20:53	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 20:53	電圧制御	留辺藥SS	除外	手動遷移要求
2018/9/6 20:53	電圧制御	留辺藥SS	手動	手動遷移要求
2018/9/6 20:53	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 20:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　　旭川GW-B2
2018/9/6 20:53	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　　旭川GW-B2
2018/9/6 20:53	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 20:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:54	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 20:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:54	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 20:54	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 20:54	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/6 20:54	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/6 20:54	[redacted]	発電流量目標値	監視中止	
2018/9/6 20:54	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 20:54	[redacted]	発電流量目標値	監視開始	
2018/9/6 20:55	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 20:55	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 20:55	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 20:55	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 20:56	[redacted]	F16CB	投入	
2018/9/6 20:56	留辺藥SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(64.1kV)
2018/9/6 20:56	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/6 20:57	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 20:57	[redacted]	堰　　TM装置異常	復帰	
2018/9/6 20:57	[redacted]	堰　　TM装置異常	発生	
2018/9/6 20:57	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/6 20:57	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 20:57	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 20:57	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 20:58	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/6 20:58	[redacted]	配変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 20:58	[redacted]	F6CB	投入	
2018/9/6 20:58	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 20:58	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 20:59	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 20:59	予定作業	予定作業件名	19735	予定作業登録
2018/9/6 20:59	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 21:00	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 21:00	[redacted]	ダム水位	上限1段発生	196cm(195cm)
2018/9/6 21:00	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 21:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 21:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:01	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過	
2018/9/6 21:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:01	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)	
2018/9/6 21:01	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	101.8kV(101.8kV)	
2018/9/6 21:02	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	102.6kV(102.5kV)	
2018/9/6 21:02	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	115.2kV(115.1kV)	
2018/9/6 21:02	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)	
2018/9/6 21:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:02	[redacted]	F6CBノミナル	3OS対象		
2018/9/6 21:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:02	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 21:02	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 21:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:02	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 21:02	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 21:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:02	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過	
2018/9/6 21:02	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/6 21:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:03	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/6 21:03	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.3kV(67.3kV)	
2018/9/6 21:03	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	198.4kV(198.3kV)	
2018/9/6 21:04	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)	
2018/9/6 21:04	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	102.3kV(102.3kV)	
2018/9/6 21:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.4kV)	
2018/9/6 21:04	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/6 21:04	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/6 21:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:04	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 21:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:05	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/6 21:05	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理	故障復帰　要求
2018/9/6 21:05	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/6 21:05	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過	
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 21:05	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/6 21:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 21:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:06	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/6 21:06	[redacted]	15乙	開放		
2018/9/6 21:06	[redacted]	連変A タップずれ	復帰		
2018/9/6 21:06	[redacted]	連変B タップずれ	復帰		
2018/9/6 21:06	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過	
2018/9/6 21:06	留辺蘂SS	ShR　タップ渋滞	復帰		
2018/9/6 21:06	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/6 21:06	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 21:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 21:07	[redacted]	F21CB	投入		
2018/9/6 21:07	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 21:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 21:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:07	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過	
2018/9/6 21:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:07	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/6 21:07	[redacted]	F23CB	投入		
2018/9/6 21:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.3kV)	
2018/9/6 21:07	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	103.2kV(103.1kV)	
2018/9/6 21:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)	
2018/9/6 21:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.0kV(69.9kV)	
2018/9/6 21:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.5kV(68.3kV)	
2018/9/6 21:07	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)	
2018/9/6 21:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.4kV)	
2018/9/6 21:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 21:08	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-12cm(-10cm)	
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/6 21:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)	
2018/9/6 21:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.5kV)	
2018/9/6 21:09	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.3kV(197.0kV)	
2018/9/6 21:09	[redacted]	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	102.9kV(102.8kV)	
2018/9/6 21:09	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.4kV(199.3kV)	
2018/9/6 21:09	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 21:09	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 21:09	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 21:09	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過	

2018/9/6 21:09	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/6 21:10		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:10		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:10		本館	入所	
2018/9/6 21:10		110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	115.1kV(115.0kV)
2018/9/6 21:10		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)
2018/9/6 21:10		配変A 43A	自動	
2018/9/6 21:10		本館	入所	
2018/9/6 21:10	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 21:10	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 21:10		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:11		F2CB	投入	
2018/9/6 21:11		110kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	116.0kV(115.8kV)
2018/9/6 21:11		100kV 母線電圧 上限	逸脱発生	105.1kV(105.0kV)
2018/9/6 21:11		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 21:11	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.7kV(67.6kV)
2018/9/6 21:11	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.8kV(197.7kV)
2018/9/6 21:11	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/6 21:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:12		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:12		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:12		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 21:12		ブザー	動作	(21:12:29)
2018/9/6 21:12	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/6 21:12	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:12		1G AVR限定	発生	
2018/9/6 21:12		1G 43-90	AVR	
2018/9/6 21:12	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 21:12	[redacted]	1G AVR限定	復帰	
2018/9/6 21:12		1G 43-90	AQR	
2018/9/6 21:12		110kV 母線電圧 上限	逸脱発生	115.2kV(115.0kV)
2018/9/6 21:12		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.7kV)
2018/9/6 21:12	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	104.2kV(103.7kV)
2018/9/6 21:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.8kV)
2018/9/6 21:12	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	198.4kV(198.1kV)
2018/9/6 21:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.8kV)
2018/9/6 21:12		100kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	103.4kV(103.4kV)
2018/9/6 21:12		187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	200.4kV(200.3kV)
2018/9/6 21:12		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(68.8kV)
2018/9/6 21:12		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		1G AVR限定	発生	
2018/9/6 21:13		1G 43-90	AVR	
2018/9/6 21:13		1G AVR限定	復帰	
2018/9/6 21:13		1G 43-90	AQR	
2018/9/6 21:13		1G AVR限定	発生	
2018/9/6 21:13		1G 43-90	AVR	
2018/9/6 21:13		15乙	投入	
2018/9/6 21:13		1G AVR限定	復帰	
2018/9/6 21:13		1G 43-90	AQR	
2018/9/6 21:13		本館	退所	
2018/9/6 21:13	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 21:13	[redacted]	配変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:14		1G AVR限定	発生	
2018/9/6 21:14		1G 43-90	AVR	
2018/9/6 21:14		4CB	投入	
2018/9/6 21:14		1G 43-90	AQR	
2018/9/6 21:14		1G AVR限定	復帰	
2018/9/6 21:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.3kV)
2018/9/6 21:14		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.9kV(63.9kV)
2018/9/6 21:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.0kV(69.9kV)
2018/9/6 21:14		31TL 線路電圧 上限	発生(悪化)	23.4kV(23.4kV)
2018/9/6 21:14		100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	103.5kV(105.0kV)
2018/9/6 21:14	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 21:14	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 21:15		110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	114.3kV(115.0kV)
2018/9/6 21:15		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.3kV)
2018/9/6 21:15	雨竜PS	100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	101.7kV(102.5kV)
2018/9/6 21:15	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.5kV)
2018/9/6 21:15		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(63.9kV)
2018/9/6 21:15		100kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	100.9kV(101.8kV)
2018/9/6 21:15		本館	退所	
2018/9/6 21:15		配変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:15		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.50kV)
2018/9/6 21:15		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)
2018/9/6 21:15		本館	入所	
2018/9/6 21:15	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 21:15	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 21:16		本館	入所	
2018/9/6 21:16		本館	退所	
2018/9/6 21:16		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.2kV(68.0kV)
2018/9/6 21:16	西旭川SS	95CB	投入	
2018/9/6 21:16	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/6 21:16	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.2kV(115.0kV)
2018/9/6 21:16		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.6kV(63.9kV)

2018/9/6 21:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	69.0kV(69.5kV)
2018/9/6 21:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.8kV(69.5kV)
2018/9/6 21:16	旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.4kV(66.9kV)
2018/9/6 21:16	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.2kV(197.0kV)
2018/9/6 21:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.4kV)
2018/9/6 21:16	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)
2018/9/6 21:16	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(196.5kV)
2018/9/6 21:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.4kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.7kV(68.0kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(63.9kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	22.9kV(23.1kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.41kV(6.43kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.48kV(6.50kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.49kV(6.53kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:17	[redacted]	110kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	113.8kV(114.5kV)
2018/9/6 21:17	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(196.0kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:17	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.43kV)
2018/9/6 21:17	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/6 21:17	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 21:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:18	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:18	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 21:18	[redacted]	配変A 軽故障	復帰	21:18:16 MEL　2
2018/9/6 21:18	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:18	留辺藥SS	95CB	投入	
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:18	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:18	留辺藥SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(63.5kV)
2018/9/6 21:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.50kV)
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 21:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:20	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 21:20	留辺藥SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.0kV(63.5kV)
2018/9/6 21:20	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:21	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 21:21	[redacted]	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/6 21:21	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:21	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/6 21:21	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 21:21	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	6tap(5)
2018/9/6 21:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:21	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/6 21:21	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 21:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:21	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 21:21	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 21:21	[redacted]	制御回線断	発生	(21:19:12)
2018/9/6 21:21	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 21:21	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 21:21	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 21:21	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/6 21:21	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了	
2018/9/6 21:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:21	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/6 21:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:22	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.61kV(6.53kV)
2018/9/6 21:22	[redacted]	本館	退所	

2018/9/6 21:22	[redacted]	連変B 系統同期	動作	
2018/9/6 21:22		14CB	投入	
2018/9/6 21:22		連変B 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:22		本館	入所	
2018/9/6 21:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:23		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:23		連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:23	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.2kV(196.5kV)
2018/9/6 21:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:23		101.102潮流調整No.1	復帰	
2018/9/6 21:24		本館	退所	
2018/9/6 21:24		S　O-5CB	切	
2018/9/6 21:24	留辺藥SS	NGR 43A	手動	
2018/9/6 21:25	[redacted]	連変B 系統同期	動作	
2018/9/6 21:25	留辺藥SS	集油水槽　異常	復帰	
2018/9/6 21:25	[redacted]	15CB	投入	
2018/9/6 21:25		連変B 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:26		187kV 連変A 43SP	並列	
2018/9/6 21:26		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:26		S　O-5CB	入	
2018/9/6 21:27		187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 21:27		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:27		187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 21:27		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:27		スクリーン前水槽水位	下限1段発生	-36cm(-35cm)
2018/9/6 21:27		配変A 43A	手動	
2018/9/6 21:27		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断	発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 21:28		イニシャライズ情報要求	Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:28		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:28	電圧制御	[redacted]	自動:T	手動遷移要求
2018/9/6 21:28	電圧制御		V－PRG	手動遷移要求
2018/9/6 21:28	電圧制御		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 21:29	電圧制御		PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/6 21:29	電圧制御		制御開始	PRG制御
2018/9/6 21:29	電圧制御		制御開始	7tap(6)
2018/9/6 21:30	電圧制御		制御正常終了	6tap(6)
2018/9/6 21:30	電圧制御		制御正常終了	
2018/9/6 21:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:31		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)
2018/9/6 21:31		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.45kV(6.50kV)
2018/9/6 21:31		CYC 表示回線断	発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:31		CYC 表示回線断	発生　旭川GW-A1	
2018/9/6 21:31		チャンネルルート切替要	求　A→B　旭川HOST-1	
2018/9/6 21:31		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 21:31		イニシャライズ情報要求	Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:31		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 21:31		イニシャライズ情報要求	Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:31		チャンネルモード設定	待機　Aルート	
2018/9/6 21:31		チャンネルモード設定	常用　Bルート	
2018/9/6 21:31		配変A 軽故障	発生　21:31:46 MSL	
2018/9/6 21:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:32		旭1 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		旭3 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		旭2 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		札3 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		函1 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		札1 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		釧1 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		札2 常時データー定周期	未受信　発生　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		チャンネルルート切替要	求　B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 21:32		チャンネルモード設定	常用　Aルート	
2018/9/6 21:32		CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 21:32		チャンネルモード設定	待機　Bルート	
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:32		旭1 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		旭3 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		旭2 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		札1 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		札3 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		函1 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		札2 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		釧1 常時データー定周期	未受信　復帰　旭川GW-B1	
2018/9/6 21:32		本館	退所	
2018/9/6 21:32		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:32		本館	退所	
2018/9/6 21:32		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:33		水槽水位	上限2段発生	11cm(10cm)
2018/9/6 21:33		配変A 軽故障	復帰　21:33:18 MEL　2	
2018/9/6 21:33		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:33		TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)
2018/9/6 21:34		水槽水位	上限2段復帰	6cm(10cm)
2018/9/6 21:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:34		配変A 軽故障	発生　21:34:46 MSL	
2018/9/6 21:35		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:35		配変A 軽故障	復帰　21:35:02 MEL　2	
2018/9/6 21:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 21:35		配変A 軽故障	発生　21:35:27 MSL	
2018/9/6 21:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:35		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:35		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 21:36	[redacted]	配変A 軽故障		復帰	21:35:55 MEL　2
2018/9/6 21:36		TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:36		HDLC 回線断			復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:36		HDLC 回線断			復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:37		HDLC リンク確立異常			復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:37		ASW		Bルート	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞			復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:37		川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:37		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:38		63 43RC		使用	
2018/9/6 21:38		TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:38		64 43RC		使用	
2018/9/6 21:39	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異		常(CPU検出)	発生　CPU2
2018/9/6 21:39	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異		常(CPU検出)	発生　CPU1
2018/9/6 21:40	[redacted]	配変A 43A		自動	
2018/9/6 21:40		F1CB		開放	
2018/9/6 21:40		F2CB		開放	
2018/9/6 21:40		チャンネルモード設定		不定→停止	Aルート
2018/9/6 21:40		HDLC 回線断			復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:40		HDLC 回線断			復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:40	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異		常(CPU検出)	復帰　CPU2
2018/9/6 21:40	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異		常(CPU検出)	復帰　CPU1
2018/9/6 21:40	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/6 21:40		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:40		HDLC 回線断			発生　旭川GW-A2
2018/9/6 21:40		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B2
2018/9/6 21:40		F3CB		開放	
2018/9/6 21:41		川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:41		101.102潮流調整No.1		動作	
2018/9/6 21:41		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:41		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.62kV(6.50kV)
2018/9/6 21:41		F4CB		開放	
2018/9/6 21:41		HDLC 回線断			復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:41		HDLC 回線断			復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:41		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:41		HDLC リンク確立異常			復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 21:41		HDLC リンク確立異常			復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 21:41		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:41		イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 21:41		F5CB		開放	
2018/9/6 21:42		F11CB		開放	
2018/9/6 21:42		系統同期		動作	
2018/9/6 21:42		系統同期		復帰	
2018/9/6 21:42		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:42		本館		入所	
2018/9/6 21:42		F12CB		開放	
2018/9/6 21:42		F13CB		開放	
2018/9/6 21:42		本館		退所	
2018/9/6 21:42		本館		退所	
2018/9/6 21:43		F15CB		開放	
2018/9/6 21:43		系統同期		動作	
2018/9/6 21:43		63CB		開放	
2018/9/6 21:43		F16CB		開放	
2018/9/6 21:43		系統同期		復帰	
2018/9/6 21:43		本館		退所	
2018/9/6 21:44		63X		開放	
2018/9/6 21:44		F21CB		開放	
2018/9/6 21:44	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.5kV(196.5kV)
2018/9/6 21:44	[redacted]	F22CB		開放	
2018/9/6 21:44		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:44		65X		開放	
2018/9/6 21:44		川TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:44		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:44		F23CB		開放	
2018/9/6 21:45		スクリーン前水槽水位		上限1段発生	-9cm(-10cm)
2018/9/6 21:45		F24CB		開放	
2018/9/6 21:45		65XE		投入	
2018/9/6 21:45		TC　表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 21:46		63XE		投入	
2018/9/6 21:46		F1CB		開放	
2018/9/6 21:46		F2CB		開放	
2018/9/6 21:46		F3CB		開放	
2018/9/6 21:47		63CB		操作ロック設	定
2018/9/6 21:47		連系点 P		オフライン設	定
2018/9/6 21:47		所　連系点 P		オフライン設	定
2018/9/6 21:47		F4CB		開放	
2018/9/6 21:47		F11CB		開放	
2018/9/6 21:48		本館		退所	
2018/9/6 21:48		F12CB		開放	
2018/9/6 21:48		F13CB		開放	
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			19535 停電時刻変更
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			19535 復旧時刻変更
2018/9/6 21:49	[redacted]	F14CB		開放	
2018/9/6 21:49	電圧制御	留辺蘂SS		制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/6 21:49	電圧制御	留辺蘂SS	95ShR	制御開始	
2018/9/6 21:49	[redacted]	F1CB		開放	
2018/9/6 21:49		1G発電 P		オフライン設	定
2018/9/6 21:49		F2CB		開放	
2018/9/6 21:50		1G発電 P		オフライン設	定
2018/9/6 21:50		F3CB		開放	
2018/9/6 21:50	電圧制御	留辺蘂SS	95ShR	制御正常終了	
2018/9/6 21:50	[redacted]	前　1G発電 P		オフライン設	定
2018/9/6 21:50		F4CB		開放	
2018/9/6 21:50		ビラ　1G発電 P		オフライン設	定
2018/9/6 21:51	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	192.1kV(196.5kV)

2018/9/6 21:51	留辺蘂SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.7kV(63.5kV)	
2018/9/6 21:51	[redacted]	連系点 P	オフライン設	定	
2018/9/6 21:51	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.76kV(6.50kV)	
2018/9/6 21:51	[redacted]	1G発電 P	オフライン設	定	
2018/9/6 21:51	[redacted]	1G発電 P	オフライン設	定	
2018/9/6 21:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:52	[redacted]	TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:53	留辺蘂SS	63CB	投入		
2018/9/6 21:53	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 21:53	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:53	留辺蘂SS	63TL 系統同期	動作		
2018/9/6 21:53	留辺蘂SS	63TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 21:53	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 21:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:54	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	ASW	Bルート		
2018/9/6 21:54	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 21:54	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 21:54	[redacted]	63CB	切		
2018/9/6 21:55	[redacted]	ASW	Aルート		
2018/9/6 21:55	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:55	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	時刻同期要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/6 21:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	留辺蘂SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.4kV)	
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/6 21:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:55	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 21:55	[redacted]	自動受電切替不成立	動作		
2018/9/6 21:55	[redacted]	63CB	入		
2018/9/6 21:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰		
2018/9/6 21:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生		
2018/9/6 21:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:57	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 21:58	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/6 21:58	[redacted]	11CB	開放		
2018/9/6 21:59	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 21:59	[redacted]	62CB	入		
2018/9/6 21:59	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/6 21:59	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 21:59	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/6 21:59	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 21:59	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	5tap(4)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 21:59	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 21:59	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/6 22:00	[redacted]	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 22:00	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 22:00	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/6 22:00	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/6 22:00	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.0kV)	

2018/9/6 22:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:00		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:00		62CB	切		
2018/9/6 22:00		61CB	入		
2018/9/6 22:00		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:00		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:00		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:00		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:00		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:00		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:00	発電当日運	用　企業局(旭川)　本登	録	（制約違反有）	
2018/9/6 22:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:00	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/6 22:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:01		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:01		17CB	開放		
2018/9/6 22:01		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.6kV(196.5kV)	
2018/9/6 22:02	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/6 22:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:02	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/6 22:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:02		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:02		系統同期	動作		
2018/9/6 22:02		系統同期	復帰		
2018/9/6 22:02		所内DC電源故障	復帰		
2018/9/6 22:02		系統同期	動作		
2018/9/6 22:02		61CB	開放		
2018/9/6 22:02	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/6 22:02	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 22:02	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	4tap(3)	
2018/9/6 22:02	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 22:02		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:02		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:02		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:02		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:02		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:02		川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:03	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/6 22:03	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/6 22:03	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)	
2018/9/6 22:03		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	67.3kV(67.5kV)	
2018/9/6 22:03	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)	
2018/9/6 22:03	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 22:03	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過	
2018/9/6 22:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03		系統同期	復帰		
2018/9/6 22:03		排水ポンプ　故障	復帰		
2018/9/6 22:03		63CB	投入		
2018/9/6 22:03		所内電源故障	発生		
2018/9/6 22:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	2.54kV(6.40kV)	
2018/9/6 22:03		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	4.38kV(6.40kV)	
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/6 22:03	電圧制御		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 22:03	電圧制御		制御開始	6tap(5)	
2018/9/6 22:03	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 22:03		配変B 故障	復帰		
2018/9/6 22:03		リレー故障	復帰		
2018/9/6 22:03	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)	
2018/9/6 22:03	[redacted]	63XE	開放		
2018/9/6 22:03		187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.8kV(197.5kV)	
2018/9/6 22:03		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:03		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:04	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	5tap(5)	
2018/9/6 22:04	電圧制御		制御正常終了		
2018/9/6 22:04	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:04		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:04		65XE	開放		
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:04		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:04		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.54kV(6.40kV)	
2018/9/6 22:04		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)	
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2

2018/9/6 22:04	[redacted]	制御渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:04		川TC　CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/6 22:04		制御渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:04		川TC　CYC 制御渋滞		復帰		
2018/9/6 22:04		制御渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:04		制御渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:04		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:04		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:04		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:05		61・62 43LC	ロック			
2018/9/6 22:05		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:05		HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:05		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 22:05		ASW	Bルート			
2018/9/6 22:05		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05		HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:06	女満別SSTC	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:06	女満別SSTC	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:06	女満別SSTC	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:06	女満別SSTC	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:06	女満別SSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 22:06	女満別SSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 22:06	女満別SS	187kV連変A冷却器故障	復帰			
2018/9/6 22:06	女満別SS	187kV連変B冷却器故障	復帰			
2018/9/6 22:06	女満別SS	187kV連変B冷却器故障	発生			
2018/9/6 22:06	札幌系統制	御所　業務支援端末－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 22:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:06	札幌系統制	御所　業務支援端末－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 22:06	女満別SS	187kV連変A冷却器故障	発生			
2018/9/6 22:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:07		本館	退所			
2018/9/6 22:07		F15CB	投入			
2018/9/6 22:08		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 22:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/6 22:09		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 22:09		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/6 22:09		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 22:09		本館	入所	(22:09:47)		
2018/9/6 22:09		ブザー	動作	(22:09:47)		
2018/9/6 22:09		61CB	切	(22:09:47)		
2018/9/6 22:09		62CB	入	(22:09:47)		
2018/9/6 22:09		自動受電切替不成立	復帰	(22:09:48)		
2018/9/6 22:09		61CB	切			
2018/9/6 22:09		62CB	入			
2018/9/6 22:09		自動受電切替不成立	復帰			
2018/9/6 22:10		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 22:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10		S　O-7CB	入			
2018/9/6 22:11		61CB	入			
2018/9/6 22:11		62CB	トリップ			
2018/9/6 22:11		自動受電切替不成立				
2018/9/6 22:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11	女満別SS	101CB	投入			
2018/9/6 22:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:11	電圧制御	女満別SSND	制御可能機器	無		
2018/9/6 22:11	電圧制御	女満別SSND	制御異常終了			
2018/9/6 22:11	女満別SS	11　43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 22:11	女満別SS	101TL　43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 22:11	女満別SS	102TL　43V切替無電圧	復帰			

2018/9/6 22:11	女満別SS	187KV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 22:11	女満別SS	14 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 22:11	女満別SS	101TL 系統同期	動作					
2018/9/6 22:11	女満別SS	101TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 22:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:12	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 22:12	札幌系統制	御所 業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 22:12	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:12	札幌系統制	御所 業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 22:12	旭川SS	1CB	投入					
2018/9/6 22:13	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	66.8kV(67.2kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	66.6kV(67.0kV)				
2018/9/6 22:13	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.2kV(196.0kV)				
2018/9/6 22:13	旭川嵐山SW	S 187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.7kV(197.0kV)				
2018/9/6 22:13	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.5kV(196.5kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.7kV(196.5kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	6kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.89kV(6.95kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:14	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行 旭川				
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]	制御開始	5tap(6)				
2018/9/6 22:15	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限動作					
2018/9/6 22:15	女満別SS	187kV連変Aタップ渋滞	発生					
2018/9/6 22:15	女満別SS	187kV連変A LR故障	発生					
2018/9/6 22:15	女満別SS	連変 タップずれ	発生					
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	6tap(6)				
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/6 22:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限１段復帰	-33cm(-35cm)				
2018/9/6 22:16	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:17	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	女満別SS	連変 タップずれ	復帰					
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:18	女満別SS	187kV連変Bタップ渋滞	発生					
2018/9/6 22:18	女満別SS	187kV連変Bタップ極限	極限動作					
2018/9/6 22:18	女満別SS	187kV連変Bタップ渋滞	復帰					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/6 22:18	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2			
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2			

2018/9/6 22:18	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19 旭川系統制	御所	制御卓－５		障害管理	故障復帰　　要求
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:19	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 22:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:21	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.52kV(6.40kV)	
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:21	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:21	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:21	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 22:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:21		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:21		本館		入所				
2018/9/6 22:22	発電当日運	用　企業局(旭川)　本登		録	（制約違反有）			
2018/9/6 22:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 22:22	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 22:23	[redacted]	配変A 6kV 27		復帰				
2018/9/6 22:24		所内AC電源故障		復帰				
2018/9/6 22:24		33kV 27		復帰				
2018/9/6 22:25		川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:25		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:25		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:25	女満別SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.6kV(196.5kV)			
2018/9/6 22:26	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 22:26	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 22:26	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:26		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:26		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:26		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:26		F1CB		開放				
2018/9/6 22:26	女満別SS	187kV連変A冷却器故障		復帰				
2018/9/6 22:26	[redacted]	F2CB		開放				
2018/9/6 22:26		F3CB		開放				
2018/9/6 22:27	女満別SS	187kV連変A　LR故障		復帰				
2018/9/6 22:27	女満別SS	187kV連変A　LR故障		発生				
2018/9/6 22:27	[redacted]	F4CB		開放				
2018/9/6 22:27		川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:27		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:27		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:27		本館		退所				
2018/9/6 22:27		川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:27	女満別SS	187kV連変A冷却器故障		発生				
2018/9/6 22:27	[redacted]	F5CB		開放				
2018/9/6 22:27	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/6 22:27	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:27		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:27		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:28		F11CB		開放				
2018/9/6 22:28	女満別SS	187kV 連変A 43SP		単独				
2018/9/6 22:28	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行　旭川			
2018/9/6 22:28	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/6 22:28	電圧制御	旭川SS　187連		制御開始	6tap(5)			
2018/9/6 22:28	[redacted]	F12CB		開放				
2018/9/6 22:28	女満別SS	187kV 連変B 43SP		単独				
2018/9/6 22:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:28	電圧制御	[redacted]		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/6 22:28	[redacted]	F13CB		開放				
2018/9/6 22:28	電圧制御	旭川SS　187連		制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/6 22:28	電圧制御	旭川SSND		制御正常終了				
2018/9/6 22:28	女満別SS	187kV連変A　LR故障		復帰				
2018/9/6 22:28	[redacted]	F14CB		開放				
2018/9/6 22:28	電圧制御	[redacted]		PRG制御	自動T実行　旭川			
2018/9/6 22:28	電圧制御			制御開始	PRG制御			
2018/9/6 22:28	電圧制御			制御開始	6tap(5)			
2018/9/6 22:29	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:29		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:29		F1CB		開放				
2018/9/6 22:29	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/6 22:29	電圧制御			制御正常終了				
2018/9/6 22:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 22:29	女満別SS	14CB		投入				
2018/9/6 22:29	[redacted]	F2CB		開放				
2018/9/6 22:29	女満別SS	187連B再閉路装置故障		発生				
2018/9/6 22:30	[redacted]	F3CB		開放				
2018/9/6 22:30	女満別SS	15CB		投入				
2018/9/6 22:30	女満別SS	オシロ		動作				
2018/9/6 22:30	女満別SS	オシロ		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	61TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	62TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	63TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	所内 6kV 27		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	65TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	66TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	67TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	68TL ヒーター断		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	67TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	68TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	SC-C　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	ShR 43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	65TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	66TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	60･70 43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	SC-A　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	12　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	15　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	61TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	62TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	63TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	69TL　43V切替無電圧		復帰				
2018/9/6 22:30	女満別SS	187kV連変B 系統同期		動作				
2018/9/6 22:30	女満別SS	貯水槽異常		発生	22:30:27 MSL			
2018/9/6 22:30	女満別SS	瞬時電圧低下(オシロ)		動作				
2018/9/6 22:30	女満別SS	187kV連変B 系統同期		復帰				
2018/9/6 22:30	[redacted]	F4CB		開放				
2018/9/6 22:30	女満別SS	瞬時電圧低下(オシロ)		復帰				
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰		選択不応動				

2018/9/6 22:30	女満別SS	187kV連変A冷却器故障	復帰	
2018/9/6 22:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	女満別SS	187kV連変B冷却器故障	復帰	
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 22:31	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:31	女満別SS	187kV連変Bタップ極限	極限復帰	
2018/9/6 22:31	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:32	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 22:32	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 22:32	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/6 22:32	女満別SS	4CB	投入	
2018/9/6 22:32	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 22:32	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 22:33	[redacted]	整流器故障	発生	
2018/9/6 22:33	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 22:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:33	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 22:33	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:33	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/6 22:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:33	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:33	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 22:33	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:33	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 22:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:33	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 22:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:33	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:34	[redacted]	65XE	投入	
2018/9/6 22:34	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 22:34	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	190.9kV(196.5kV)
2018/9/6 22:34	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:34	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/6 22:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:34	[redacted]	63XE	投入	
2018/9/6 22:34	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:35	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限復帰	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:35	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/6 22:35	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/6 22:35	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:36	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:36	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:36	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 22:36	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:36	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 22:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2
2018/9/6 22:36	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:36	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2
2018/9/6 22:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	ダム水位	上限2段発生	201cm(200cm)
2018/9/6 22:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:39	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:39	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:39	[redacted]	S　O-1CB	入	
2018/9/6 22:39	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生	
2018/9/6 22:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:39	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:39	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:40	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰	
2018/9/6 22:40	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:40	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:40	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 22:40	[redacted]	1CB	解列	
2018/9/6 22:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:41	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-A2

2018/9/6 22:41	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:41		川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:41		本館	入所		
2018/9/6 22:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:41		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:41		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:41		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:41		川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:42	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限動作		
2018/9/6 22:42	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:42		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:42		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:42		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:42	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:42	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:42		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:42		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:42		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:42	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:42	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:42		川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:42		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:44		本館	入所		
2018/9/6 22:45		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:45		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/6 22:45		表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:45		表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 22:45		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:45		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:45		表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:45		表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:45		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:45		川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:45	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:45	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:45	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:46	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:46	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:46		HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:46		HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:46	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:46	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 22:47		HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 22:47	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:47	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:47		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:47		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 22:47	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:47	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:47	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 22:47		62CB	切		
2018/9/6 22:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:47	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限復帰		
2018/9/6 22:47	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 22:47		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:48		本館	退所		
2018/9/6 22:48	女満別SS	187kV連変A　LR故障	発生		
2018/9/6 22:48	[redacted]	自動受電切替不成立	動作		
2018/9/6 22:48		61CB	切		
2018/9/6 22:48		62CB	入		
2018/9/6 22:48	女満別SS	187kV連変A　LR故障	復帰		
2018/9/6 22:48	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生		
2018/9/6 22:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:48		1G 発電機	停止		
2018/9/6 22:48		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:49		F1CB	開放		
2018/9/6 22:49		F2CB	開放		
2018/9/6 22:49		F3CB	開放		
2018/9/6 22:49		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 22:50	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:50		F12CB	開放	
2018/9/6 22:51		25CB	開放	
2018/9/6 22:51		50CB	投入	
2018/9/6 22:51		G2取水制御	機器不応動	
2018/9/6 22:51	女満別SS	187kV連変A LR故障	発生	
2018/9/6 22:51	女満別SS	187kV連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 22:51	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/6 22:52		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		F24CB	投入	
2018/9/6 22:52		G2取水制御	機器不応動	
2018/9/6 22:52		自動受電切替不成立	復帰異常 復帰	
2018/9/6 22:52		61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 22:52		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 22:52		62CB	開放	
2018/9/6 22:52		門扉故障	復帰	
2018/9/6 22:52		F2CB	投入	
2018/9/6 22:52		61CB	投入	
2018/9/6 22:52	女満別SS	187kV連変A LR故障	発生	
2018/9/6 22:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:53	女満別SS	187kV連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 22:53	[redacted]	61・63 43LC	ロック	
2018/9/6 22:53		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 22:54	女満別SS	187kV連変A LR故障	発生	
2018/9/6 22:54	女満別SS	187kV連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 22:54	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55	女満別SS	187kV連変Aタップ渋滞	復帰	
2018/9/6 22:55	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限動作	
2018/9/6 22:55	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		11CB	開放	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:56		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)
2018/9/6 22:56		17CB	開放	
2018/9/6 22:56		HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:56		HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:56		HDLC 回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 22:56		HDLC 回線断		発生 旭川GW-B2
2018/9/6 22:56		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:56	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	10.2kV(10.2kV)
2018/9/6 22:56	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 22:56		HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:56		HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:56		HDLC リンク確立異常		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 22:56		HDLC リンク確立異常		発生 旭川GW-B2
2018/9/6 22:56		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線渋滞		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:57		HDLC リンク確立異常		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:57		HDLC 回線渋滞		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:57		HDLC リンク確立異常		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:57		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:57		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:57		堰 TM装置異常	復帰	
2018/9/6 22:57		堰 TM装置異常	発生	
2018/9/6 22:57		1G 水調	ロック	
2018/9/6 22:57		CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-A1
2018/9/6 22:57		CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-B1
2018/9/6 22:58		CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:58		CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:58		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 22:58		チャンネルルート切替要	求	A→B 旭川HOST-1
2018/9/6 22:58		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 22:58		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:58		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 22:58		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 22:58		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:58		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 22:58		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:58		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 22:58		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 22:58		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:58		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 22:58		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 22:58		ブザー	動作	(22:58:35)
2018/9/6 22:58		制御渋滞	発生	(22:58:35)
2018/9/6 22:58		61CB	切	(22:58:35)
2018/9/6 22:58		63CB	入	(22:58:35)
2018/9/6 22:58		自動受電切替不成立	復帰	(22:58:40)
2018/9/6 22:58		制御渋滞	復帰	(22:58:41)
2018/9/6 22:58		61CB	切	
2018/9/6 22:58		63CB	入	
2018/9/6 22:58		自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 22:59		スクリーン前水槽水位	下限1段発生	-36cm(-35cm)
2018/9/6 22:59		配変A 43A	手動	
2018/9/6 22:59		本館	退所	
2018/9/6 22:59		63CB	トリップ	
2018/9/6 22:59		自動受電切替不成立		
2018/9/6 22:59		61CB	入	
2018/9/6 23:00	[redacted]	配変A 43A	自動	

2018/9/6 23:00	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/6 23:00	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/6 23:00	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 23:00	[redacted]	ダム水位	越流復帰	-1cm(0cm)
2018/9/6 23:01	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 23:01	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:01	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:01	[redacted]	1G 43-90	AVR	
2018/9/6 23:01	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 23:01	留辺蘂SS	65CB	投入	
2018/9/6 23:01	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:01	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 23:01	[redacted]	1CB	解列	
2018/9/6 23:01	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/6 23:01	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 23:01	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:01	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:01	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:01	留辺蘂SS	65TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:01	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 23:01	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.29kV(6.40kV)
2018/9/6 23:02	留辺蘂SS	65TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:02	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 23:02	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:02	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段復帰	-23cm(-35cm)
2018/9/6 23:02	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 23:02	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:02	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 23:02	釧路系統制	御所　監視制御サーバー I		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 23:03	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:03	[redacted]	F21CB	投入	
2018/9/6 23:03	[redacted]	導水路水位	TMチャート最	小 10(230)
2018/9/6 23:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:03	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:03	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/6 23:03	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:03	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:03	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.56kV(6.40kV)
2018/9/6 23:04	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 23:04	釧路系統制	御所　監視制御サーバー I		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 23:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:05	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:06	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:06	[redacted]	システム間情報診断情報	要求	Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:06	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 23:07	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 23:07	[redacted]	旭1 リフレッシュ返送無		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 23:07	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 23:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 23:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 23:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:09	[redacted]	1G 発電機	停止	
2018/9/6 23:12	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 23:12	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 23:12	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 23:12	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 23:12	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 23:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 23:13	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-B2
2018/9/6 23:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 23:13	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　旭川GW-A2
2018/9/6 23:13	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 23:13	[redacted]	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:13	[redacted]	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:13	[redacted]	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:14	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 23:14	[redacted]	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:14	[redacted]	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:14	[redacted]	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:14	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 23:16	[redacted]	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:16	[redacted]	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:16	[redacted]	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:16	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 23:16	[redacted]	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:16	[redacted]	63TL 系統同期	動作	

2018/9/6 23:17	[redacted]	63TL 系統同期		復帰
2018/9/6 23:18	[redacted]	本館		退所
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18		開始
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18		完了
2018/9/6 23:18	[redacted]	61CB		投入
2018/9/6 23:19	[redacted]	F4CB		投入
2018/9/6 23:19	[redacted]	F11CB		投入
2018/9/6 23:19	[redacted]	F12CB		投入
2018/9/6 23:20	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 23:20	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:20	[redacted]	HDLC 回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:20	[redacted]	HDLC 回線断		発生 旭川GW-B2
2018/9/6 23:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生 旭川GW-B2
2018/9/6 23:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 23:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 23:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:21	発電制御	金山PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 23:21	発電制御	金山PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 23:21	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	2.1MW(5.0MW)
2018/9/6 23:21	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/6 23:22	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生	-4cm(-5cm)
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	HDLC 回線断		発生 旭川GW-B1
2018/9/6 23:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 旭川HOST-1
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 23:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 23:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 23:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 旭川HOST-1
2018/9/6 23:23	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 23:23	[redacted]	制御渋滞	発生	(23:23:15)
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	発生	(23:23:15)
2018/9/6 23:23	[redacted]	制御渋滞	発生	(23:23:15)
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	発生	(23:23:15)
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	発生	
2018/9/6 23:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:23	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 23:23	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 23:23	[redacted]	制御渋滞	発生	(23:23:15)
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	発生	(23:23:15)
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	発生	
2018/9/6 23:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	復帰	
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC故障	復帰	
2018/9/6 23:23	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23	[redacted]	TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-B2
2018/9/6 23:23	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 旭川HOST-1
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:24	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 23:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/6 23:24	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 23:24	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 旭川GW-A2
2018/9/6 23:24	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-B2
2018/9/6 23:24	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-B2
2018/9/6 23:24	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 23:24	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 23:24	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:24		インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 23:24		本館	退所		
2018/9/6 23:24		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:24		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:24		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:25		取水門G2制御	選択解除不応	動	
2018/9/6 23:25		TC　選択解除不応動	発生		
2018/9/6 23:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:26	雨竜PS	11kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	10.3kV(10.0kV)	
2018/9/6 23:26	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.2kV(66.3kV)	
2018/9/6 23:26		配変C 故障	復帰		
2018/9/6 23:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:26		6KV 27	復帰		
2018/9/6 23:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:26		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:26		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-12cm(-10cm)	
2018/9/6 23:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:27		本館	退所		
2018/9/6 23:27		TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/6 23:27	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御不良		
2018/9/6 23:27	発電制御	1G 7-77	ビット制御	制御時間オーバー	
2018/9/6 23:27	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御中止	2.0MW(5.0MW)	
2018/9/6 23:27	発電制御	金山PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求	
2018/9/6 23:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:28		F1CB	開放		
2018/9/6 23:29		TC　　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:29		F2CB	開放		
2018/9/6 23:29		F3CB	開放		
2018/9/6 23:29		F1CB	開放		
2018/9/6 23:30		F1CB	開放		
2018/9/6 23:30		F2CB	開放		
2018/9/6 23:31		F3CB	開放		
2018/9/6 23:32		スクリーン前水槽水位	上限2段発生	-1cm(-2cm)	
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 23:36	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:36		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:36		配変D タップ極限	極限動作		
2018/9/6 23:36		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:36		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:36	留辺蘂SS	24CB	投入		
2018/9/6 23:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 23:36		所内　27	復帰		
2018/9/6 23:36		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 23:36		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 23:36		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 23:36		SC 27	復帰		
2018/9/6 23:36		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 23:36	留辺蘂SS	22kV連変　27	復帰		
2018/9/6 23:37	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/6 23:37		F12CB	投入		
2018/9/6 23:38		導水路流量設定値	実行(17.8m3/	s)	
2018/9/6 23:38		本館	入所		
2018/9/6 23:40		導水路水位設定値	実行(305cm)		
2018/9/6 23:40		取水門極限	復帰		
2018/9/6 23:43		ダム水位	上限1段	160cm(265)	
2018/9/6 23:43		F14CB	投入		
2018/9/6 23:43		本館	退所		
2018/9/6 23:43		11CB	投入		
2018/9/6 23:43		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 23:44		配変A 43A	手動		
2018/9/6 23:45		CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 23:45		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/6 23:45		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 23:45		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:45		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:45		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 23:45		配変A 43A	自動		
2018/9/6 23:45		CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 23:45		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:45		F1CB	投入		
2018/9/6 23:46		F3CB	投入		

2018/9/6 23:46	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/6 23:46	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/6 23:47	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/6 23:47	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 23:47	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰		
2018/9/6 23:47	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.44kV)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変C 43A	手動		
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:48	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 23:48	[redacted]	ブザー	動作	(23:48:25)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	雑装置故障(建物)	発生	(23:48:25)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	(23:48:25)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	(23:48:25)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	1　GCB故障	発生	(23:48:25)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	(23:48:27)	
2018/9/6 23:48	[redacted]	雑装置故障(建物)	発生		
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 23:48	[redacted]	1　GCB故障	発生		
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 23:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変C 43A	自動		
2018/9/6 23:49	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.44kV)	
2018/9/6 23:49	[redacted]	F22CB	投入		
2018/9/6 23:49	[redacted]	F24CB	投入		
2018/9/6 23:49	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:49	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A1
2018/9/6 23:49	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/6 23:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:49	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:49	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 23:49	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 23:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1
2018/9/6 23:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/6 23:50	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 23:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/6 23:50	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:50	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/6 23:50	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/6 23:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A1
2018/9/6 23:51	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/6 23:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:51	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/6 23:51	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/6 23:52	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/6 23:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	旭川系統制	御所　監視制御サーバー I		障害管理　オンライン	ソフト軽故障　発生
2018/9/6 23:52	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:53	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 23:53	旭川系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 23:53	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 23:53	女満別SS	187連B再閉路装置故障	復帰					
2018/9/6 23:54	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/6 23:54	[redacted]	F5CB	投入					
2018/9/6 23:54	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 23:54	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/6 23:55	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 23:55	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 23:55	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/6 23:56	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/6 23:56	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/6 23:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰					
2018/9/6 23:57	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/6 23:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生					
2018/9/6 23:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:58	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:59	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過				
2018/9/6 23:59	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/6 23:59	[redacted]	らPS　所内DC電源故障	発生					
2018/9/6 23:59	[redacted]	制御電源故障	発生					
2018/9/6 23:59	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/6 23:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 23:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:00	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過				
2018/9/7 0:00	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱発生	22.8kV(22.5kV)				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19588	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19452	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19580	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19473	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19508	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19665	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19650	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19627	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	19633	当日作業登録				
2018/9/7 0:00	札幌系統制	御所　業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/7 0:00	札幌系統制	御所　業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/7 0:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:01	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過				
2018/9/7 0:01	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/7 0:01	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川				
2018/9/7 0:01	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 0:01	電圧制御	[redacted]	制御開始	5tap(4)				
2018/9/7 0:01	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 0:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:02	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/7 0:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:02	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 0:02	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/7 0:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:02	[redacted]	F14CB	開放					
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 0:02	[redacted]	配変B 故障	復帰					
2018/9/7 0:02	[redacted]	6kV 27	復帰					
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2				
2018/9/7 0:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 0:03	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生				
2018/9/7 0:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 0:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 0:03	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/7 0:03	[redacted]	ブザー	動作	(0:02:55)				
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変A 故障	復帰	(0:02:55)				
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変B 故障	復帰	(0:02:55)				
2018/9/7 0:03	[redacted]	6KV 27	復帰	(0:02:56)				
2018/9/7 0:03	[redacted]	制御渋滞	発生	(0:02:59)				
2018/9/7 0:03	[redacted]	6KV 27	動作	(0:03:01)				
2018/9/7 0:03	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1				
2018/9/7 0:03	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰				
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変A 故障	復帰					
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変B 故障	復帰					
2018/9/7 0:03	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変A 故障	発生					
2018/9/7 0:03	[redacted]	6KV 27						
2018/9/7 0:03	[redacted]	所内電源故障						
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変B 故障	発生					
2018/9/7 0:03	[redacted]	6KV 27						
2018/9/7 0:03	[redacted]	所内電源故障						

2018/9/7 0:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:03	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 0:03	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 0:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:03	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/7 0:05	[redacted]	配変B 43A	自動	
2018/9/7 0:05	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:06	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 0:06	女満別SS	貯水槽異常	復帰	00:06:01 MEL 2
2018/9/7 0:06	留辺藥SS	61CB	投入	
2018/9/7 0:06	留辺藥SS	61TL 系統同期	動作	
2018/9/7 0:06	留辺藥SS	61TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 0:06	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/7 0:07	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 0:07	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 0:07	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 0:07	[redacted]	6KV 27	復帰	
2018/9/7 0:07	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/7 0:07	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 0:07	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/7 0:07	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-A2
2018/9/7 0:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:07	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 0:07	[redacted]	HDLC 回線断		発生 旭川GW-A2
2018/9/7 0:07	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	43R	直接	
2018/9/7 0:08	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 0:08	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 0:08	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.20kV(6.40kV)
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/7 0:08	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:08	[redacted]	F1CB	切	
2018/9/7 0:08	[redacted]	F2CB	切	
2018/9/7 0:08	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-A2
2018/9/7 0:08	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:08	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 0:08	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-A2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	TC CYC 表示回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/7 0:08	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/7 0:08	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 0:08	[redacted]	所内AC電源故障	発生	(22:56:09)
2018/9/7 0:08	[redacted]	43R	直接	
2018/9/7 0:08	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 0:08	[redacted]	UFR 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:08	[redacted]	TC CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	TC CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	TC CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	TC イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 旭川GW-B2

2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:08	[redacted]	11CB	入		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F1CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F2CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F3CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F11CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F12CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F13CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	F14CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	61CB	入		
2018/9/7 0:08	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	63CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	71TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/7 0:08	[redacted]	65CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	66CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	67CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	62CB	切		
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	61CB	入		
2018/9/7 0:08	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:09	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/7 0:09	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 0:09	[redacted]	61CB	トリップ		
2018/9/7 0:09	[redacted]	自動受電切替不成立			
2018/9/7 0:09	[redacted]	62CB	入		
2018/9/7 0:09	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生		
2018/9/7 0:10	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:10	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 0:10	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 0:11	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.84kV(6.82kV)	
2018/9/7 0:11	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)	
2018/9/7 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:11	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過	
2018/9/7 0:11	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 0:11	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/7 0:11	札幌系統制	御所 監視制御サーバーⅢ		障害管理 オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/7 0:11	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.7kV(196.5kV)	
2018/9/7 0:12	札幌系統制	御所 札幌東制御卓－6		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/7 0:12	札幌系統制	御所 監視制御サーバーⅢ		障害管理 オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/7 0:12	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過	
2018/9/7 0:12	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 0:12	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行 旭川	
2018/9/7 0:12	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 0:12	電圧制御	[redacted]	制御開始	4tap(3)	
2018/9/7 0:13	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 0:13	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		
2018/9/7 0:13	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/7 0:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)	
2018/9/7 0:14	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.0kV)	
2018/9/7 0:14	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過	
2018/9/7 0:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:14	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:15	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行 旭川	
2018/9/7 0:15	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 0:15	電圧制御	旭川SS 187連	制御開始	5tap(4)	
2018/9/7 0:15	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生	-9cm(-10cm)	
2018/9/7 0:15	[redacted]	TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:15	電圧制御	旭川SS 187連	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/7 0:15	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/7 0:16	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/7 0:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:17	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:18	[redacted]	TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:18	[redacted]	61・62 43LC	ロック		
2018/9/7 0:18	[redacted]	61・63 43LC	ロック		
2018/9/7 0:19	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:19	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:19	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/7 0:19	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:19	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:19	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:19	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:19	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:19	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2

2018/9/7 0:19	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:19	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/7 0:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:20	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 0:20	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 0:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 0:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:20	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 0:20	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 0:20	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:20	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 0:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:20	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 0:20	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/7 0:21	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 0:21	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.72kV(6.82kV)				
2018/9/7 0:21	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 0:21	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/7 0:21	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 0:21	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/7 0:22	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 0:22	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 0:22	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 0:23	札幌系統制	御所　業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 0:23	札幌系統制	御所　業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 0:23	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 0:24	札幌系統制	御所　業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/7 0:24	札幌系統制	御所　業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/7 0:25	発電制御	[redacted]	5分前です	解列制御				
2018/9/7 0:25	札幌系統制	御所　業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 0:25	札幌系統制	御所　業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 0:25	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 0:25	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.46kV(6.40kV)				
2018/9/7 0:26	発電制御	[redacted]	4分前です	解列制御				
2018/9/7 0:27	発電制御	[redacted]	3分前です	解列制御				
2018/9/7 0:27	発電制御	[redacted]	実行指示	解列制御				
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/7 0:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/7 0:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	66CB	投入					
2018/9/7 0:28	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/7 0:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ返送無		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ返送無		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ返送無		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ返送無		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 0:28	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2			

2018/9/7 0:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A1
2018/9/7 0:29	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:29	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/7 0:29	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	Ａ→Ｂ	旭川HOST-1
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Ｂルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:29	[redacted]	CHルート切替	Ｂルート		
2018/9/7 0:29	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Ａルート	
2018/9/7 0:29	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Ｂルート	
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　インティグリティ依頼無	応答	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:29	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:29	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/7 0:29	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/7 0:29	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/7 0:30	発電制御	[redacted]	制御開始	10.9MW(0.0MW)	
2018/9/7 0:30	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	PS　901	OFF		
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	自動受電切替中	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	Ｂ→Ａ	旭川HOST-1
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Ａルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Ｂルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　インティグリティ依頼無	応答	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	CHルート切替	Ａルート		
2018/9/7 0:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Ａルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:30	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Ａルート	
2018/9/7 0:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Ｂルート	
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	6KV 27	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	6KV 27	復帰		
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	配変B 故障	発生		
2018/9/7 0:30	[redacted]	変圧器　軽故障			
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/7 0:30	[redacted]	変圧器　軽故障			
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　チャンネルルート切替要	求	Ｂ→Ａ	旭川HOST-1
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　CHルート切替	Ａルート		
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2

2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 0:30	[redacted]	PS　1G 43-90	AVR			
2018/9/7 0:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 0:30	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:30	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:30	[redacted]	PS　1CB	解列			
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:30	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.44kV(6.40kV)		
2018/9/7 0:31	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.28kV(6.40kV)		
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 0:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	制御電源故障	復帰			
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:31	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	PS　1G 発電機	停止			
2018/9/7 0:32	発電制御	[redacted]	制御終了	0.0MW(0.0MW)		
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:32	[redacted]	らTC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	

2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 0:33	[redacted]	らTC　チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始	旭川→中給	
2018/9/7 0:34	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了	旭川→中給	
2018/9/7 0:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:34	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:35	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 0:35	[redacted]	6KV 27	復帰	(0:34:52)	
2018/9/7 0:35	[redacted]	配変A 故障	復帰	(0:34:52)	
2018/9/7 0:35	[redacted]	配変B 故障	復帰	(0:34:52)	
2018/9/7 0:35	[redacted]	6KV 27	動作	(0:34:53)	
2018/9/7 0:35	[redacted]	ブザー	動作	(0:34:53)	
2018/9/7 0:35	[redacted]	配変A 故障	発生	(0:34:53)	
2018/9/7 0:35	[redacted]	配変B 故障	発生	(0:34:53)	

2018/9/7 0:35	[redacted]	所内AC　無電圧	復帰	(0:34:53)	
2018/9/7 0:35		所内AC　無電圧	発生	(0:34:55)	
2018/9/7 0:35		61CB	入	(0:34:58)	
2018/9/7 0:35		62CB	切	(0:34:58)	
2018/9/7 0:35		自動受電切替不成立	復帰	(0:35:02)	
2018/9/7 0:35		61CB	入		
2018/9/7 0:35		62CB	切		
2018/9/7 0:35		自動受電切替不成立	復帰		
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/7 0:35		らTC　CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 0:35	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:35		らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:35		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:35		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36	女満別SS	187kV連変A 系統同期	動作		
2018/9/7 0:36	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:36		らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:36		らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		61CB	トリップ		
2018/9/7 0:36		自動受電切替不成立			
2018/9/7 0:36		62CB	入		
2018/9/7 0:36		らTC　チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 0:36		らTC　CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 0:36	女満別SS	11CB	投入		
2018/9/7 0:36	[redacted]	らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 0:36		らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36	女満別SS	187kV連変A 系統同期	復帰		
2018/9/7 0:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:36		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36	発電制御	金山PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求	
2018/9/7 0:36	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:36		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:37		らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限復帰		
2018/9/7 0:37	[redacted]	旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2

2018/9/7 0:37	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:37		らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:37		らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/7 0:37		らTC　CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:37		らTC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:37		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:37		らTC　インティグリティ要求未	受信	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:37		らTC　チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:37		らTC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:37		らTC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:38		本館	退所		
2018/9/7 0:38		らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:38		らTC　HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:38		らTC　HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:38		らTC　HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:38	女満別SS	187kV連変A 系統同期	動作		
2018/9/7 0:38	女満別SS	12CB	投入		
2018/9/7 0:38	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 0:38	電圧制御	女満別SSND	制御可能機器	無	
2018/9/7 0:38	電圧制御	女満別SSND	制御異常終了		
2018/9/7 0:38	女満別SS	187kV連変A 系統同期	復帰		
2018/9/7 0:38	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)	
2018/9/7 0:38	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)	
2018/9/7 0:38	[redacted]	らTC　インティグリティ依頼無	応答	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:38		らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:38		らTC　インティグリティ依頼無	応答	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:38		らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:39	女満別SS	187kV 連変A 43SP	並列		
2018/9/7 0:39	女満別SS	187kV 連変B 43SP	並列		
2018/9/7 0:39	[redacted]	らTC　インティグリティ依頼無	応答	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:39		らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:39		らTC　インティグリティ依頼無	応答	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:39		らTC　インティグリティ要求未	受信	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:39	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	旭川→中給	
2018/9/7 0:39	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	旭川→中給	
2018/9/7 0:39	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:39		川TC　CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:39	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 0:39	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:39		川TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:39		川TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:39		川TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:39		川TC　チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 0:39		川TC　CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 0:39		川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:39		川TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 0:39		川TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 0:39		[redacted]	受信		
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 3	増加時間2開	始 (5:14)	
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 3	増加時間2終	了 (17:00)	
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 5	増加時間3開	始 (5:14)	
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 5	増加時間3終	了 (17:25)	
2018/9/7 0:40	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信開始	旭川→中給	
2018/9/7 0:40	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信終了	旭川→中給	
2018/9/7 0:40	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 0:40		川TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 0:40		川TC　チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/7 0:40		川TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:40		川TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:40		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:40		川TC　CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:40	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川	
2018/9/7 0:41	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 0:41	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:41		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:42		CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/7 0:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 0:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 0:42		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 0:42		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 0:42		CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/7 0:42		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1

2018/9/7 0:42	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 0:42	[redacted]	ブザー	動作	(0:42:05)
2018/9/7 0:42	[redacted]	制御渋滞	発生	(0:42:07)
2018/9/7 0:42	[redacted]	制御渋滞	復帰	(0:42:14)
2018/9/7 0:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 0:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:42	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 0:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 0:42	発電当日運	用　　空知川水系(旭川)　本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 0:42	[redacted]	S　52-1CB	切	
2018/9/7 0:42	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 0:43	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 0:43	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 0:44	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.7kV(196.0kV)
2018/9/7 0:44	[redacted]	S　52-1CB	入	
2018/9/7 0:44	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 0:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:44	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 0:45	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 0:45	留辺藥SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/7 0:45	留辺藥SS	187kV 連変C 43SP	単独	
2018/9/7 0:45	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 0:45	留辺藥SS	187kV 連変D 43SP	単独	
2018/9/7 0:46	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)
2018/9/7 0:46	留辺藥SS	187kV連変Dタップ極限	極限動作	
2018/9/7 0:46	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 0:46	留辺藥SS	21CB	投入	
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　無選択時選択完了	発生	
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:46	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:46	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:47	留辺藥SS	187kV連変Dタップ極限	極限復帰	
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:47	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 0:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 0:47	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 0:48	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 0:48	[redacted]	除塵機	起動	
2018/9/7 0:48	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/7 0:48	留辺藥SS	187kV連変D 系統同期	動作	
2018/9/7 0:49	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)
2018/9/7 0:49	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.8kV(197.6kV)
2018/9/7 0:49	留辺藥SS	22CB	投入	
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:49	留辺藥SS	187kV連変D 系統同期	復帰	
2018/9/7 0:49	[redacted]	金山PS P2 S 3	増加時間2開	始 0:01( )
2018/9/7 0:49	[redacted]	金山PS P2 S 3	増加時間2終	了 23:39( )
2018/9/7 0:49	[redacted]	金山PS P2 S 5	増加時間3開	始 0:01( )
2018/9/7 0:49	[redacted]	金山PS P2 S 5	増加時間3終	了 23:59( )

2018/9/7 0:49	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 0:49	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 0:49	[redacted]	101.102潮流調整No.1	復帰	
2018/9/7 0:49	留辺蘂SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.0kV)
2018/9/7 0:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:49	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 0:49	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 0:49	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 0:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:50	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 0:50	[redacted]	制御渋滞	発生	(0:49:50)
2018/9/7 0:50	[redacted]	制御渋滞	復帰	(0:50:01)
2018/9/7 0:50	留辺蘂SS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/7 0:50	発電当日運	用　空知川水系(旭川) 本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 0:50	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生　CPU2
2018/9/7 0:50	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生　CPU1
2018/9/7 0:50	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生　CPU2
2018/9/7 0:50	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生　CPU1
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 0:50	留辺蘂SS	187kV 連変D 43SP	並列	
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　TC接続	他モード	
2018/9/7 0:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　札3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　札2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　函1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　札1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	川TC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:50	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.88kV)
2018/9/7 0:51	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 0:51	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 0:51	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 0:51	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 0:51	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 0:51	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 0:51	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　無選択時選択完了	復帰	
2018/9/7 0:51	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　TC接続	自モード	
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	不定→停止	Bルート
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 0:51	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰　CPU2
2018/9/7 0:51	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰　CPU1
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:51	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰　CPU1
2018/9/7 0:51	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰　CPU2
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 0:51	[redacted]	川TC　CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 0:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:52	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 0:52	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 0:52	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 0:52	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:52	[redacted]	川TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2

2018/9/7 0:53	[redacted]	川TC	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 0:53		川TC	旭1 インティグリティ返	送無	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 0:53		川TC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 0:53		川TC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 0:53		川TC	旭1 インティグリティ返	送無	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 0:53	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 0:53	[redacted]	川TC	旭1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	旭2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	旭3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	札2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	札1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	札3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	函1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		川TC	釧1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:53		除塵機		停止	
2018/9/7 0:53		S　O-31CB		入	
2018/9/7 0:54		川TC	インティグリティ依頼無	応答	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 0:54		川TC	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:54		川TC	インティグリティ依頼無	応答	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 0:54	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 0:54	[redacted]	101.102潮流調整No.1		動作	
2018/9/7 0:55	発電制御	金山PS1G制御予定		5分前です	負荷変更制御
2018/9/7 0:55	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	2分経過
2018/9/7 0:56	発電制御	金山PS1G制御予定		4分前です	負荷変更制御
2018/9/7 0:56	発電制御	金山PS1G制御ﾓｰﾄﾞ		手動	手動遷移要求
2018/9/7 0:56	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 0:56	発電制御	金山PS1G制御予定		確認指示	負荷変更制御
2018/9/7 0:56	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	3分経過
2018/9/7 0:56	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 0:57	[redacted]	堰　TM装置異常		復帰	
2018/9/7 0:57		堰　TM装置異常		発生	
2018/9/7 0:57		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 0:57	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	4分経過
2018/9/7 0:57	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 0:57	電圧制御	女満別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 0:57	電圧制御	女満別SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 0:58	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 0:58	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 0:58	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 0:58	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 0:58	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 0:58	電圧制御	女満別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 0:58	電圧制御	女満別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 0:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断(ポート2)			発生
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断(ポート2)			発生
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線断(ポート2)			発生
2018/9/7 0:58		HDLC 回線渋滞			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線渋滞			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		HDLC 回線渋滞			発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		チャンネルルート切替要		求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		チャンネルルート切替要		求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		チャンネルルート切替要		求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		川TC　CYC 制御渋滞			復帰
2018/9/7 0:58		チャンネルルート切替要		求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		川TC　CYC 制御渋滞			復帰
2018/9/7 0:58		CHルート切替		Bルート	
2018/9/7 0:58		イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		チャンネルモード設定		常用	Bルート
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-A1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B1
2018/9/7 0:58		CHルート切替		Bルート	
2018/9/7 0:58		イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/7 0:58		チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/7 0:58		チャンネルモード設定		常用	Bルート
2018/9/7 0:58		チャンネルモード設定		常用	Bルート
2018/9/7 0:58		イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 0:58		CHルート切替		Bルート	

2018/9/7 0:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:58	電圧制御	旭川SS 187連	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 0:58	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/7 0:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 0:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 0:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 0:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 0:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:58	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 0:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 0:59	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/7 0:59	[redacted]	6KV 27			
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 旭川HOST-1	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 旭川HOST-1	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 旭川HOST-1	
2018/9/7 0:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 0:59	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:59	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 0:59	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 0:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 0:59	[redacted]	TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:00	金山PS	下流警報順次吹鳴(2)	吹鳴		
2018/9/7 1:00	金山PS	No.1下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 1:00	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 1:00	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/7 1:00	函館系統制	御所 業務支援端末－10		運転管理	計算機 起動
2018/9/7 1:01	函館系統制	御所 業務支援端末－10		運転管理 オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC チャンネルルート切替要	求	A→B 旭川HOST-1	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 旭1 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 札1 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 旭2 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 旭3 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 札2 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 札3 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 函1 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	川TC 釧1 常時データー定周期	未受信	復帰 旭川GW-A2	
2018/9/7 1:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:02	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:02	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:02	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 1:02	[redacted]	22KV 27	動作		
2018/9/7 1:02	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:02	[redacted]	配変B 43A	手動		
2018/9/7 1:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 1:02	[redacted]	ASW	Bルート		
2018/9/7 1:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 1:02	[redacted]	61CB	切		
2018/9/7 1:02	[redacted]	62CB	入		
2018/9/7 1:02	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰		
2018/9/7 1:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 1:02	[redacted]	22KV-ASC 故障	発生		
2018/9/7 1:02	[redacted]	22KV 27			
2018/9/7 1:02	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		

2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 1:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:02	[redacted]	PS　1G 発電機 準備	動作		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 1:02	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 1:02	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:03	[redacted]	62CB	トリップ		
2018/9/7 1:03	[redacted]	自動受電切替不成立			
2018/9/7 1:03	[redacted]	61CB	入		
2018/9/7 1:04	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生		
2018/9/7 1:04	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 1:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:04	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/7 1:04	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/7 1:05	[redacted]	配変B 43A	自動		
2018/9/7 1:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 1:05	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/7 1:06	[redacted]	チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート	
2018/9/7 1:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 1:06	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2
2018/9/7 1:06	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1
2018/9/7 1:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 1:06	留辺蘂SS	本館	退所		
2018/9/7 1:06	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.82kV(6.88kV)	
2018/9/7 1:07	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 1:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:09	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 1:09	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/7 1:09	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/7 1:09	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/7 1:10	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 1:10	金山PS	No.3下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 1:11	電圧制御	留辺蘂SS	自動:T	手動遷移要求	
2018/9/7 1:11	電圧制御	留辺蘂SS	V－PRG	手動遷移要求	
2018/9/7 1:11	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 1:11	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 1:11	電圧制御	留辺蘂SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 1:11	電圧制御	留辺蘂SS　連変B	制御開始	7tap(6)	
2018/9/7 1:12	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/7 1:12	電圧制御	留辺蘂SS　連変B	制御正常終了	6tap(6)	
2018/9/7 1:12	電圧制御	留辺蘂SSND	制御正常終了		
2018/9/7 1:12	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/7 1:12	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 1:12	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 1:12	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 1:13	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:14	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 1:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 1:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 1:14	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:14	[redacted]	6KV 27	復帰	(1:13:57)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	ブザー	動作	(1:13:57)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	配変A 故障	復帰	(1:13:58)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	配変B 故障	復帰	(1:13:58)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	6KV 27	動作	(1:14:00)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	配変A 故障	発生	(1:14:02)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	配変B 故障	発生	(1:14:02)	
2018/9/7 1:14	金山PS	No.4下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 1:14	金山PS	1G シーケンサ重故障	発生		
2018/9/7 1:14	金山PS	1G シーケンサ重故障	復帰		
2018/9/7 1:14	金山PS	1G 43-65SD	直線		

2018/9/7 1:14	充停電判定	金山PS1G	単独系統復帰		
2018/9/7 1:14	金山PS	1CB	トリップ		
2018/9/7 1:14	金山PS	1G 86-1A			
2018/9/7 1:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 1:14		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 1:14		旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 1:14		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 1:14	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.4kV(197.1kV)	
2018/9/7 1:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:14	金山PS	No.1下流警報SP	停止		
2018/9/7 1:15	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/7 1:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:15		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:15		本館	退所		
2018/9/7 1:16	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	3分経過	
2018/9/7 1:16	金山PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/7 1:17	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	4分経過	
2018/9/7 1:17	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン　接続切替　旭川	受付
2018/9/7 1:17	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン　接続切替　旭川	接続
2018/9/7 1:18	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	待ち時間超過	
2018/9/7 1:18	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 1:18	金山PS	1G 発電機	停止		
2018/9/7 1:18	金山PS	No.2下流警報SP	停止		
2018/9/7 1:19	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 1:19	事故対応	Web配信　要求	旭-1238		
2018/9/7 1:20	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/7 1:20	金山PS	No.5下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 1:20	事故対応	メール配信　配信済	旭-1238 第1報		
2018/9/7 1:20	留辺藥SS	F1CB	開放		
2018/9/7 1:21	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	3分経過	
2018/9/7 1:21	留辺藥SS	F2CB	開放		
2018/9/7 1:21	留辺藥SS	F3CB	開放		
2018/9/7 1:21	留辺藥SS	F4CB	開放		
2018/9/7 1:21	留辺藥SS	F5CB	開放		
2018/9/7 1:22	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	4分経過	
2018/9/7 1:22	事故対応	FAX配信　配信済	旭-1238 第1報	7000_ほくでん契	
2018/9/7 1:22	留辺藥SS	41CB	開放		
2018/9/7 1:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:22		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:23	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	待ち時間超過	
2018/9/7 1:23	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 1:23	留辺藥SS	27CB	投入		
2018/9/7 1:23	留辺藥SS	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/7 1:23	[redacted]	F1CB	切		
2018/9/7 1:23		F2CB	投入		
2018/9/7 1:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:23		F2CB	切		
2018/9/7 1:23		系統同期	動作		
2018/9/7 1:24		67CB	投入		
2018/9/7 1:24		系統同期	復帰		
2018/9/7 1:24		66KV 27	復帰		
2018/9/7 1:24		S　52-1CB	切		
2018/9/7 1:24		F3CB	投入		
2018/9/7 1:24		系統同期	動作		
2018/9/7 1:24	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 1:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:24	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰		
2018/9/7 1:24	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/7 1:24		F3CB	切		
2018/9/7 1:24		12CB	投入		
2018/9/7 1:24		F4CB	投入		
2018/9/7 1:24		系統同期	動作		
2018/9/7 1:24	金山PS	No.3下流警報SP	停止		
2018/9/7 1:25	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/7 1:25	[redacted]	11CB	切		
2018/9/7 1:25		系統同期	復帰		
2018/9/7 1:26		61X	操作ロック解	除	
2018/9/7 1:26	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	3分経過	
2018/9/7 1:26	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 1:27	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	4分経過	
2018/9/7 1:27	金山PS	No.6下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 1:27	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/7 1:27		配変B 故障	復帰		
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A1	
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A1	
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A1	
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B1	
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B1	
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B1	
2018/9/7 1:27		CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/7 1:27		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1	

2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 1:27	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	43R	直接	
2018/9/7 1:27	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:27	[redacted]	排水ポンプ故障	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.48kV(6.50kV)
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 1:27	[redacted]	63TL 故障	発生	
2018/9/7 1:27	[redacted]	継電器故障		
2018/9/7 1:27	[redacted]	61TL 故障	発生	
2018/9/7 1:27	[redacted]	継電器故障		
2018/9/7 1:27	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	ヒーター断	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	F1CB	切	
2018/9/7 1:27	[redacted]	F2CB	切	
2018/9/7 1:27	[redacted]	F3CB	切	
2018/9/7 1:27	[redacted]	F11CB	切	
2018/9/7 1:27	[redacted]	F12CB	切	
2018/9/7 1:27	[redacted]	F13CB	切	
2018/9/7 1:28	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 1:27	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	継電器故障	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	継電器故障	復帰	
2018/9/7 1:28	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/7 1:28	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:28	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/7 1:28	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)
2018/9/7 1:28	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 1:28	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 1:28	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 1:28	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 1:28	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 1:28	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:28	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 1:28	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 1:28	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/7 1:28	[redacted]	6KV 27	復帰	
2018/9/7 1:28	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 1:28	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 1:28	金山PS	No.4下流警報SP	停止	
2018/9/7 1:29	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/7 1:29	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 1:29	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:29	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 1:30	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/7 1:30	[redacted]	配変B 43A	自動	
2018/9/7 1:30	[redacted]	61CB	操作ロック解	除
2018/9/7 1:30	[redacted]	69CB	開放	
2018/9/7 1:30	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 1:31	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)
2018/9/7 1:31	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/7 1:31	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/7 1:31	[redacted]	65CB	開放	
2018/9/7 1:31	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 1:31	[redacted]	66CB	開放	
2018/9/7 1:31	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 1:31	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 1:31	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 1:31	[redacted]	67CB	開放	
2018/9/7 1:32	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/7 1:32	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/7 1:32	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 1:32	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/7 1:32	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/7 1:32	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 1:33	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 1:33	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/7 1:33	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 1:33	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 1:33	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 1:33	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 1:33	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 1:33	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:33	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 1:33	[redacted]	66KV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 1:33	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 1:33	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/7 1:34	[redacted]	雑装置　故障	復帰	
2018/9/7 1:34	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/7 1:34	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 1:34	[redacted]	変圧器　軽故障		
2018/9/7 1:34	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.0kV)
2018/9/7 1:34	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	逸脱発生	66.3kV(66.0kV)
2018/9/7 1:34	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:34	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 1:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:34	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 1:34	[redacted]	6KV 27	復帰	
2018/9/7 1:34	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 1:34	[redacted]	61TL　故障	復帰	
2018/9/7 1:34	[redacted]	62TL　故障	復帰	
2018/9/7 1:34	[redacted]	63TL　故障	復帰	

2018/9/7 1:34	[redacted]	69TL　故障	復帰			
2018/9/7 1:34	[redacted]	65TL　故障	復帰			
2018/9/7 1:34	[redacted]	66TL　故障	復帰			
2018/9/7 1:34	[redacted]	67TL　故障	復帰			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	金山PS	No.5下流警報SP	停止			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 1:35	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	2分経過		
2018/9/7 1:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	札幌系統制	御所　配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 1:35	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)		
2018/9/7 1:36	札幌系統制	御所　配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 1:36	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 1:36	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	3分経過		
2018/9/7 1:37	金山PS	No.7下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 1:37	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/7 1:37	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	4分経過		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 1:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 1:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 1:38	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/7 1:38	[redacted]	ブザー	動作	(1:38:20)		
2018/9/7 1:38	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/7 1:38	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 1:39	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	1分経過		
2018/9/7 1:40	金山PS	No.8下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 1:40	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	2分経過		
2018/9/7 1:40	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/7 1:40	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/7 1:41	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	3分経過		
2018/9/7 1:41	金山PS	No.6下流警報SP	停止			
2018/9/7 1:42	[redacted]	61TL　故障	発生			
2018/9/7 1:42	[redacted]	66KV　常時監視不良				
2018/9/7 1:42	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	4分経過		
2018/9/7 1:42	[redacted]	61CB	入			
2018/9/7 1:42	[redacted]	61TL　故障	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	66KV　常時監視不良	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:42	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 1:43	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 1:43	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/7 1:43	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 1:43	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 1:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:44	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 1:44	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/7 1:44	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	1分経過		
2018/9/7 1:45	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/7 1:45	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 1:45	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	2分経過		
2018/9/7 1:45	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 1:46	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	発生(悪化)	66.7kV(66.5kV)		
2018/9/7 1:46	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.6kV)		
2018/9/7 1:46	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/7 1:46	[redacted]	S　52-1CB	入			
2018/9/7 1:46	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/7 1:46	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 1:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:46	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/7 1:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:46	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	3分経過		
2018/9/7 1:47	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/7 1:47	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/7 1:47	[redacted]	配変A 43A	手動			
2018/9/7 1:47	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/7 1:47	電圧制御	留辺蘂SSND	PRG制御	4分経過		
2018/9/7 1:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:48	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/7 1:48	[redacted]	配変A 43A	自動			
2018/9/7 1:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 1:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:48	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 1:48	[redacted]	41CB　86	動作			
2018/9/7 1:48	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 1:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:48	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:48	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/7 1:48	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	待ち時間超過		
2018/9/7 1:48	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/7 1:48	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 1:48	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/7 1:49	[redacted]	65CB	投入			
2018/9/7 1:49	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 1:49	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/7 1:49	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 1:49	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/7 1:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:49	[redacted]	ダム水位	上限１段発生	161cm(160cm)		
2018/9/7 1:49	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/7 1:49	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/7 1:49	[redacted]	6KV 27	復帰			
2018/9/7 1:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:49	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 1:49	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/7 1:50	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過		
2018/9/7 1:50	留辺藥SS	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	66.6kV(66.5kV)		
2018/9/7 1:50	金山PS	No.9下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 1:50	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/7 1:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:50	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T実行　旭川		
2018/9/7 1:50	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 1:50	電圧制御	留辺藥SS　　連変B	制御開始	6tap(5)		
2018/9/7 1:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 1:51	電圧制御	留辺藥SS　　連変B	制御正常終了	5tap(5)		
2018/9/7 1:51	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/7 1:51	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 1:51	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 1:51	金山PS	No.7下流警報SP	停止			
2018/9/7 1:52	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/7 1:52	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 1:52	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 1:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 1:52	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/7 1:52	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/7 1:52	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 1:52	[redacted]	S　　212	投入			
2018/9/7 1:52	[redacted]	西　　表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 1:52	[redacted]	西　　表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 1:52	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/7 1:53	[redacted]	S　　O-12CB	投入			
2018/9/7 1:53	[redacted]	西　　表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 1:53	[redacted]	西　　表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 1:53	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 1:53	[redacted]	S　　52-6CB	投入			
2018/9/7 1:53	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/7 1:53	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/7 1:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:53	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:53	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	198.5kV(198.3kV)		
2018/9/7 1:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:54	金山PS	No.8下流警報SP	停止			
2018/9/7 1:55	発電制御	金山PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 1:55	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り			
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 1:55	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/7 1:55	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/7 1:55	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 1:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	67.4kV(67.4kV)		
2018/9/7 1:55	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/7 1:55	[redacted]	リレー故障	復帰			
2018/9/7 1:56	発電制御	金山PS1G制御予定	4分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 1:56	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り			
2018/9/7 1:57	発電制御	金山PS1G制御予定	3分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 1:57	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り			
2018/9/7 1:57	[redacted]	堰　　TM装置異常	復帰			
2018/9/7 1:57	[redacted]	堰　　TM装置異常	発生			
2018/9/7 1:58	発電制御	金山PS1G制御予定	2分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 1:58	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰		
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰		
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生		

2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰				
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰				
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/7 1:58	[redacted]	制御渋滞	発生	(1:58:28)				
2018/9/7 1:58	[redacted]	電所　TC故障	発生	(1:58:28)				
2018/9/7 1:58	[redacted]	電所　TC故障	発生					
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 1:58	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	電所　TC故障	復帰					
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰				
2018/9/7 1:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 1:58	[redacted]	圧油予備機	起動					
2018/9/7 1:59	発電制御	金山PS1G制御予定	1分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 1:59	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り					
2018/9/7 1:59	[redacted]	圧油予備機	停止					
2018/9/7 1:59	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 1:59	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	受付		
2018/9/7 1:59	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続		
2018/9/7 2:00	発電制御	金山PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御				
2018/9/7 2:00	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り					
2018/9/7 2:00	[redacted]	マス　61X	入					
2018/9/7 2:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01	発電制御	金山PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御				
2018/9/7 2:01	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り					
2018/9/7 2:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01	[redacted]	69CB	投入					
2018/9/7 2:01	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/7 2:01	[redacted]	所内電源故障	発生					
2018/9/7 2:01	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.83kV(6.82kV)				
2018/9/7 2:02	発電制御	金山PS1G制御予定	2分経過です	負荷変更制御				
2018/9/7 2:02	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り					
2018/9/7 2:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/7 2:03	発電制御	金山PS1G制御予定	3分経過です	負荷変更制御				
2018/9/7 2:03	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り					
2018/9/7 2:03	[redacted]	所内電源故障	発生					
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:03	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付		
2018/9/7 2:03	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:03	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続		
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:03	[redacted]	発電機　86-1B	復帰					
2018/9/7 2:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:03	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 2:03	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:04	発電制御	金山PS1G制御予定	4分経過です	負荷変更制御				
2018/9/7 2:04	発電制御	1G 86-1A	中止条件有り					
2018/9/7 2:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/7 2:04	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/7 2:04	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 2:04	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 2:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/7 2:04	発電制御	金山PS1G制御予定	確認指示	負荷変更制御				
2018/9/7 2:04	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/7 2:04	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					

2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 2:04	[redacted]	TC故障	発生	
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御回線断		発生
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御回線断		発生
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 2:04	[redacted]	TC故障	発生	
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 2:04	[redacted]	TC故障	復帰	
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/7 2:04	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 2:04	[redacted]	TC故障	復帰	
2018/9/7 2:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:04	女満別SS	63CB	投入	
2018/9/7 2:04	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 2:04	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 2:04	[redacted]	留辺・女満系-1PC合調		1022 4%(10.0%～38.0%)
2018/9/7 2:04	[redacted]	女満別SS		
2018/9/7 2:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:04	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 2:04	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 2:04	女満別SS	63TL 系統同期	動作	
2018/9/7 2:04	女満別SS	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 2:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/7 2:04	[redacted]	雑装置故障(建物)	復帰	
2018/9/7 2:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 2:04	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.0kV(197.0kV)
2018/9/7 2:04	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 2:04	金山PS	No.9下流警報SP	停止	
2018/9/7 2:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:04	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 2:05	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 2:05	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 2:05	[redacted]	1　GCB故障	復帰	
2018/9/7 2:06	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/7 2:07	発電制御		1分経過です	並列制御
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	発電制御	[redacted]	実行指示	並列制御
2018/9/7 2:07	発電制御		制御開始	0.0MW(1.1MW)
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	43R	直接	
2018/9/7 2:07	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 2:07	[redacted]	所内DC電源故障	発生	
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 2:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 2:07	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 2:07	[redacted]	制御渋滞	発生	(2:07:34)
2018/9/7 2:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 2:07	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 2:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	63CB	入	
2018/9/7 2:07	[redacted]	F1CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	F2CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	14CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	F11CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	F12CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	F13CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	22CB	切	
2018/9/7 2:07	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 2:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 2:07	[redacted]	制御渋滞	発生	(2:07:35)
2018/9/7 2:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 2:07	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 2:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 2:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-A2

2018/9/7 2:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:07	[redacted]	1G 発電機 準備	動作		
2018/9/7 2:07	[redacted]	S　32	投入		
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	S　O-32CB	入		
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 2:08	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 2:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:08	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 2:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:08	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 2:08	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/7 2:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:08	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/7 2:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:09	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 2:09	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 2:09	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 2:09	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 2:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:09	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/7 2:09	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/7 2:09	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/7 2:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 2:10	金山PS	No.10下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 2:10	[redacted]	F21CB	開放		
2018/9/7 2:10	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/7 2:10	[redacted]	F22CB	開放		
2018/9/7 2:10	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 2:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.68kV(6.82kV)	
2018/9/7 2:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	F23CB	開放		
2018/9/7 2:10	[redacted]	所内DC電源故障	復帰		
2018/9/7 2:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/7 2:11	[redacted]	F24CB	開放		
2018/9/7 2:11	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/7 2:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	3.65kV(6.40kV)	
2018/9/7 2:11	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/7 2:11	[redacted]	6KV 27	復帰		
2018/9/7 2:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 2:11	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰		
2018/9/7 2:11	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1

2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰	
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰	
2018/9/7 2:11	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	発電制御	[redacted]	ビット制御	開始	
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 2:12	[redacted]	制御渋滞	発生	(2:11:57)	
2018/9/7 2:12	[redacted]	電所　TC故障	発生	(2:11:57)	
2018/9/7 2:12	[redacted]	電所　TC故障	発生		
2018/9/7 2:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 2:12	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/7 2:12	[redacted]	電所　TC故障	復帰		
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:12	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:13	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/7 2:13	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 2:13	[redacted]	配変A 43A	手動		
2018/9/7 2:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:13	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 2:14	[redacted]	配変A 43A	自動		
2018/9/7 2:14	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了	
2018/9/7 2:14	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 2:14	発電制御	[redacted]	制御終了	1.1MW(1.1MW)	
2018/9/7 2:15	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 2:15	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/7 2:15	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 2:15	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/7 2:15	[redacted]	S　105	投入		
2018/9/7 2:15	[redacted]	S　205	開放		
2018/9/7 2:16	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/7 2:16	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/7 2:16	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:17	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1	
2018/9/7 2:17	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A1

2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 2:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生				
2018/9/7 2:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生				
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:18	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/7 2:18	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 2:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 2:18	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 2:18	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 2:18	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:18	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:19	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/7 2:19	金山PS	発電機周波数	TMチャート最	大 51(50)				
2018/9/7 2:19	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 2:19	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 2:19	金山PS	1G発電Q	TMチャート最	大 10(0)				
2018/9/7 2:20	[redacted]	F4CB	開放					
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生				
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰				
2018/9/7 2:21	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.40kV)				
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰				
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/7 2:21	[redacted]	制御渋滞	発生	(2:21:13)				
2018/9/7 2:21	[redacted]	電所　TC故障	発生	(2:21:13)				
2018/9/7 2:21	[redacted]	電所　TC故障	発生					
2018/9/7 2:21	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1				
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 2:21	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 2:21	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:21	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰				
2018/9/7 2:21	[redacted]	電所　TC故障	復帰					
2018/9/7 2:21	[redacted]	F11CB	開放					

2018/9/7 2:22	[redacted]	F12CB		開放		
2018/9/7 2:23	[redacted]	F13CB		開放		
2018/9/7 2:23	[redacted]	F1CB		開放		
2018/9/7 2:24	[redacted]	F13CB		投入		
2018/9/7 2:24	[redacted]	F2CB		開放		
2018/9/7 2:24	[redacted]	F3CB		開放		
2018/9/7 2:24	[redacted]	F11CB		開放		
2018/9/7 2:24	[redacted]	101.102潮流調整No.1		復帰		
2018/9/7 2:24	金山PS	No.10下流警報SP		停止		
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)			発生	
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)			発生	
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	F12CB		開放		
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)			復帰	
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)			復帰	
2018/9/7 2:25	[redacted]	チャンネルルート切替要	求		B→A	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-A1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発生	
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発生	
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発生	
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	旭川GW-A1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線断			復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		復帰	
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		復帰	
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	旭川GW-B1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 2:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 2:25	[redacted]	F13CB		開放		
2018/9/7 2:25	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6			運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/7 2:25	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6			運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/7 2:25	[redacted]	F14CB		開放		
2018/9/7 2:26	[redacted]	F15CB		開放		
2018/9/7 2:26	[redacted]	F21CB		開放		
2018/9/7 2:26	[redacted]	F22CB		開放		
2018/9/7 2:27	金山PS	No.11下流警報SP		吹鳴		
2018/9/7 2:27	[redacted]	F23CB		開放		
2018/9/7 2:27	[redacted]	F24CB		開放		
2018/9/7 2:27	[redacted]	43R		遠方		
2018/9/7 2:28	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 2:28	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン	接続切替　函館　受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン	接続切替　函館　接続
2018/9/7 2:28	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 2:28	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰	旭川GW-B2

2018/9/7 2:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 2:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 2:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 2:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 2:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 2:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 2:29		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:29		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 2:29		SV蓄積情報受信						
2018/9/7 2:29		ブザー	動作	(2:28:56)				
2018/9/7 2:31		F1CB	投入					
2018/9/7 2:32		F3CB	投入					
2018/9/7 2:32		F4CB	投入					
2018/9/7 2:32		101.102潮流調整No.1	動作					
2018/9/7 2:32		F5CB	投入					
2018/9/7 2:33		F6CB	投入					
2018/9/7 2:34		14CB	開放					
2018/9/7 2:34		本館	退所					
2018/9/7 2:34		14CB	開放					
2018/9/7 2:35		11CB	開放					
2018/9/7 2:35		17CB	開放					
2018/9/7 2:35		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 2:35		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.79kV(6.76kV)				
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:35		F5CB	投入					
2018/9/7 2:35	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 2:35	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 2:36	[redacted]	61・62 43LC	ロック					
2018/9/7 2:36		F21CB	投入					
2018/9/7 2:36		62CB	開放					
2018/9/7 2:36		61CB	投入					
2018/9/7 2:36		61・62 43LC	ロック					
2018/9/7 2:36		自動受電切替不成立	復帰異常 復帰					
2018/9/7 2:36	女満別SS	NGR 43A	手動					
2018/9/7 2:36	[redacted]	留辺・女満系-1PC合	監視中止					
2018/9/7 2:36		自動受電切替不成立	復帰					
2018/9/7 2:36		自動受電切替中	復帰					
2018/9/7 2:37		F16CB	投入					
2018/9/7 2:38	女満別SS	65CB	投入					
2018/9/7 2:38	[redacted]	所内AC 無電圧	復帰					
2018/9/7 2:38		雑装置故障(変電)	復帰					
2018/9/7 2:38		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 2:38		配変A 故障	復帰					
2018/9/7 2:38	女満別SS	65TL 系統同期	動作					
2018/9/7 2:38	女満別SS	65TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 2:38	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/7 2:38		所内電源故障	復帰					
2018/9/7 2:38		F14CB	投入					
2018/9/7 2:38		所内電源故障	発生					
2018/9/7 2:38		所内電源故障	復帰					
2018/9/7 2:40		F1CB	投入					
2018/9/7 2:41		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.69kV(6.76kV)				
2018/9/7 2:41	金山PS	No.11下流警報SP	停止					
2018/9/7 2:43	金山PS	No.12下流警報SP	吹鳴					
2018/9/7 2:44	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 2:44	発電当日運	用 忠別川水系	本登	録	（制約違反有）			
2018/9/7 2:45	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/7 2:45	発電当日運	用 雨竜川水系	本登	録				
2018/9/7 2:45	[redacted]	ダム水位	オフライン設	定				
2018/9/7 2:46		F21CB	投入					
2018/9/7 2:46	発電当日運	用 湧別川水系	本登	録	（制約違反有）			
2018/9/7 2:46	発電当日運	用 エコエナ(旭川)	本登	録				
2018/9/7 2:46	[redacted]	F22CB	投入					
2018/9/7 2:47	発電当日運	用 石狩川水系	本登	録	（制約違反有）			
2018/9/7 2:47	発電当日運	用 可能電力		送信開始				
2018/9/7 2:47	発電当日運	用 可能電力		送信終了				
2018/9/7 2:47	記録・統計	実績2 18/ 9/ 6		送信開始	旭川→中給			
2018/9/7 2:47	記録・統計	実績2 18/ 9/ 6		送信終了	旭川→中給			
2018/9/7 2:48	[redacted]	1G発電 P		オフライン設	定			
2018/9/7 2:49		らPS 1G発電 P		オフライン設	定			
2018/9/7 2:51		本館		入所				
2018/9/7 2:51	発電当日運	用 湧別川水系	本登	録	（制約違反有）			
2018/9/7 2:51	金山PS	本館		入所				
2018/9/7 2:52	金山PS	No.13下流警報SP		吹鳴				
2018/9/7 2:52	発電当日運	用 空知川水系(旭川)	本登	録				
2018/9/7 2:53	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/7 2:53		所内AC電源故障	発生					
2018/9/7 2:53		本館	入所					
2018/9/7 2:53	発電当日運	用 可能電力		送信開始				
2018/9/7 2:53	発電当日運	用 可能電力		送信終了				
2018/9/7 2:53	[redacted]	配変A 6kV 27	動作					
2018/9/7 2:53		配変B 43A	自動					
2018/9/7 2:53		F11CB	投入					
2018/9/7 2:54		F13CB	投入					
2018/9/7 2:54		F14CB	投入					
2018/9/7 2:55	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 2:55	札幌系統制	御所 札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 2:55	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/7 2:56		配変C 43A	手動					
2018/9/7 2:56	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/7 2:56	[redacted]	43R	遠方					
2018/9/7 2:57		配変C 43A	自動					
2018/9/7 2:57		堰 TM装置異常	復帰					
2018/9/7 2:57		堰 TM装置異常	発生					
2018/9/7 2:57		F21CB	投入					

2018/9/7 2:57	[redacted]	配変A 故障	復帰					
2018/9/7 2:57		自動受電切替中	復帰					
2018/9/7 2:57		自動受電切替不成立	復帰					
2018/9/7 2:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:57	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過				
2018/9/7 2:57	釧路系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 2:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:57		F22CB	投入					
2018/9/7 2:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:57	金山PS	No.12下流警報SP	停止					
2018/9/7 2:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58		F23CB	投入					
2018/9/7 2:58		F1CB	開放					
2018/9/7 2:58		F24CB	投入					
2018/9/7 2:58	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過				
2018/9/7 2:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58		F2CB	開放					
2018/9/7 2:58	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 2:59	釧路系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 2:59	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 2:59	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過				
2018/9/7 2:59	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:59		F1CB	開放					
2018/9/7 3:00	金山PS	No.14下流警報SP	吹鳴					
2018/9/7 3:00	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/7 3:00	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 3:00	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 3:00	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過				
2018/9/7 3:00	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 3:01		配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	6.88kV(6.88kV)				
2018/9/7 3:01		F11CB	開放					
2018/9/7 3:01	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過				
2018/9/7 3:01	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 3:01	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/7 3:01	[redacted]	ダム水位	上限１段	265cm(160)				
2018/9/7 3:02		ダム水位	上限１段復帰	176cm(265cm)				
2018/9/7 3:02		スクリーン後水槽水位	上限１段発生	-4cm(-5cm)				
2018/9/7 3:02	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過				
2018/9/7 3:03	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過				
2018/9/7 3:04	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限１段復帰	-12cm(-10cm)				
2018/9/7 3:04	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過				
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 3:05	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	4分経過				
2018/9/7 3:06	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限２段発生	-1cm(-2cm)				
2018/9/7 3:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:06		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:06	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	待ち時間超過				
2018/9/7 3:06	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/7 3:06		水槽水位異常	発生	03:06:49 MSL				
2018/9/7 3:06	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/7 3:06	金山PS	No.13下流警報SP	停止					
2018/9/7 3:07	発電制御	[redacted]	5分前です	並列制御				
2018/9/7 3:07	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 3:07		所内電源故障	発生					
2018/9/7 3:07		F14CB	開放					
2018/9/7 3:07		F4CB	投入					
2018/9/7 3:07		6KV 27	動作					
2018/9/7 3:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:07		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:07		31CB	開放					
2018/9/7 3:08	発電制御	[redacted]	4分前です	並列制御				
2018/9/7 3:08	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過				
2018/9/7 3:08	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 3:08		33TL 故障	発生					
2018/9/7 3:08		VD　故障						
2018/9/7 3:08		F2CB	投入					
2018/9/7 3:08		F1CB	開放					
2018/9/7 3:08		22KV 27	動作					
2018/9/7 3:08		33TL 故障	復帰					
2018/9/7 3:08		VD　故障	復帰					
2018/9/7 3:09	発電制御	[redacted]	3分前です	並列制御				
2018/9/7 3:09	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過				
2018/9/7 3:09	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 3:09		配変B 故障	復帰					
2018/9/7 3:09		6KV 27	復帰					
2018/9/7 3:09		配変A 43A	手動					
2018/9/7 3:09	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(196.5kV)				
2018/9/7 3:09	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 3:09		配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.88kV)				
2018/9/7 3:09		スクリーン前水槽水位	上限１段発生	-9cm(-10cm)				
2018/9/7 3:09		F11CB	投入					

2018/9/7 3:09	[redacted]	配変B 43A		手動	
2018/9/7 3:10	発電制御	[redacted]		2分前です	並列制御
2018/9/7 3:10	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	3分経過
2018/9/7 3:09	[redacted]	41CB 86		動作	
2018/9/7 3:10	[redacted]	F2CB		開放	
2018/9/7 3:10	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:10	[redacted]	川TC 表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:10	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 3:10	[redacted]	F3CB		開放	
2018/9/7 3:10	発電制御	[redacted]		手動	手動遷移要求
2018/9/7 3:10	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 3:10	発電制御	[redacted]		確認指示	並列制御
2018/9/7 3:11	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	4分経過
2018/9/7 3:11	[redacted]	F4CB		開放	
2018/9/7 3:11	[redacted]	F1CB		開放	
2018/9/7 3:11	[redacted]	F11CB		開放	
2018/9/7 3:11	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 3:11	[redacted]	F2CB		開放	
2018/9/7 3:11	[redacted]	43R		遠方	
2018/9/7 3:11	[redacted]	配変A 故障		復帰	
2018/9/7 3:12	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 3:12	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 3:12	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 3:12	[redacted]	F12CB		開放	
2018/9/7 3:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:12	[redacted]	川TC 表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:12	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/7 3:12	[redacted]	F13CB		開放	
2018/9/7 3:12	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	2分経過
2018/9/7 3:13	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変B 故障		復帰	
2018/9/7 3:13	[redacted]	変圧器 軽故障		復帰	
2018/9/7 3:13	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/7 3:13	[redacted]	F1CB		開放	
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変B 6kV 27		復帰	
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	6.88kV(6.88kV)
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限		逸脱発生	6.76kV(6.68kV)
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変B 母線電圧 下限		逸脱発生	6.35kV(6.50kV)
2018/9/7 3:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:13	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	3分経過
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変B 43A		手動	
2018/9/7 3:14	[redacted]	F2CB		開放	
2018/9/7 3:14	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	2分経過
2018/9/7 3:14	[redacted]	F3CB		開放	
2018/9/7 3:14	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	4分経過
2018/9/7 3:14	金山PS	No.14下流警報SP		停止	
2018/9/7 3:14	旭川SS	本館		入所	
2018/9/7 3:14	金山PS	下流警報順次吹鳴(2)		停止	
2018/9/7 3:15	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/7 3:15	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	3分経過
2018/9/7 3:15	[redacted]	配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.74kV(6.88kV)
2018/9/7 3:15	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.51kV(6.40kV)
2018/9/7 3:15	[redacted]	配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)
2018/9/7 3:15	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 3:15	[redacted]	F4CB		開放	
2018/9/7 3:15	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 3:15	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 3:16	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	4分経過
2018/9/7 3:16	[redacted]	F5CB		開放	
2018/9/7 3:16	[redacted]	F6CB		開放	
2018/9/7 3:16	[redacted]	1G 発電機 準備		動作	
2018/9/7 3:16	[redacted]	1G 発電機		運転	
2018/9/7 3:16	[redacted]	配変A 故障		発生	
2018/9/7 3:16	[redacted]	変圧器 軽故障			
2018/9/7 3:17	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 3:17	[redacted]	F1CB		開放	
2018/9/7 3:17	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 3:17	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 3:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:17	[redacted]	F2CB		開放	
2018/9/7 3:17	[redacted]	配変B 故障		発生	
2018/9/7 3:17	[redacted]	変圧器 軽故障			
2018/9/7 3:17	[redacted]	川TC 表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:17	[redacted]	F3CB		開放	
2018/9/7 3:18	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	2分経過
2018/9/7 3:18	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 3:18	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 3:18	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:18	[redacted]	1G 発電機 準備		復帰	
2018/9/7 3:19	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	3分経過
2018/9/7 3:19	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 3:19	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 3:19	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	2分経過
2018/9/7 3:19	[redacted]	1G 43-90		AQR	
2018/9/7 3:19	充停電判定	[redacted]		単独系統発生	
2018/9/7 3:19	[redacted]	1CB		並列	
2018/9/7 3:20	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	4分経過
2018/9/7 3:20	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 3:20	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	3分経過
2018/9/7 3:20	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行 旭川
2018/9/7 3:20	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:20	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 3:20	[redacted]	11CB		開放	
2018/9/7 3:20	電圧制御	旭川SS	187連	制御正常終了	4tap(4)

2018/9/7 3:20	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:21	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 3:21	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 3:21	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 3:21	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/7 3:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:21	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 3:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:22	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 3:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:22	[redacted]	61・62 43LC	ロック	
2018/9/7 3:22	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 3:22	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 3:22	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:22	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 3:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:22	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/7 3:22	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 3:22	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:22	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 3:23	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限2段復帰	-5cm(-2cm)
2018/9/7 3:23	女満別SS	67CB	投入	
2018/9/7 3:23	[redacted]	所内　27	復帰	
2018/9/7 3:23	女満別SS	67TL 系統同期	動作	
2018/9/7 3:23	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 3:23	女満別SS	67TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 3:23	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 3:23	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/7 3:24	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 3:24	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 3:24	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:24	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:24	[redacted]	6KV 27	復帰	
2018/9/7 3:24	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 3:24	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 3:25	[redacted]	所内AC　低電圧	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	所内電源　故障	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 3:25	[redacted]	6KV 27	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	101.102潮流調整No.1	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 3:25	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	SC-B 故障	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 3:25	[redacted]	SC-B 故障	復帰	
2018/9/7 3:25	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 3:26	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 3:26	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 3:26	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:26	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.0kV(196.9kV)
2018/9/7 3:26	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	6KV 27	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/7 3:26	[redacted]	所内電源故障		
2018/9/7 3:26	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 3:26	[redacted]	ヒーター断		
2018/9/7 3:26	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:26	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 3:27	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 3:28	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:28	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 3:28	[redacted]	変圧器　軽故障		
2018/9/7 3:28	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:29	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 3:29	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 3:29	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:29	[redacted]	ヒーター断	復帰	
2018/9/7 3:29	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 3:29	[redacted]	ヒーター断		
2018/9/7 3:29	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	発生(悪化)	67.1kV(67.1kV)
2018/9/7 3:29	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 3:29	[redacted]	水槽水位異常	復帰	03:29:29 MEL　2
2018/9/7 3:30	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 3:30	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 3:30	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 3:30	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 3:30	[redacted]	所内DC電源故障	発生	
2018/9/7 3:31	[redacted]	配変A 故障	復帰	

2018/9/7 3:31	[redacted]	ヒーター断	復帰		
2018/9/7 3:31		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.83kV(6.82kV)	
2018/9/7 3:31		配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.55kV(6.40kV)	
2018/9/7 3:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:31		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:31		所内DC電源故障	復帰		
2018/9/7 3:32		本館	退所		
2018/9/7 3:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:32		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:32		F1CB	投入		
2018/9/7 3:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:32		配変A 故障	発生		
2018/9/7 3:32		ヒーター断			
2018/9/7 3:32		変圧器　軽故障	復帰		
2018/9/7 3:32		配変A 故障	復帰		
2018/9/7 3:32		ヒーター断	復帰		
2018/9/7 3:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:32		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:32		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:32		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:33		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/7 3:33		67CB	投入		
2018/9/7 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:33		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/7 3:33		所内DC電源故障	発生		
2018/9/7 3:33		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:33		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)	
2018/9/7 3:33		配変A 43A	手動		
2018/9/7 3:33		所内DC電源故障	復帰		
2018/9/7 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:33		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:33		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:34		配変A 43A	自動		
2018/9/7 3:34		所内電源故障	復帰		
2018/9/7 3:34		スクリーン後水槽水位	上限1段復帰	-7cm(-5cm)	
2018/9/7 3:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:34		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.73kV(6.82kV)	
2018/9/7 3:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:34		配変A 故障	復帰		
2018/9/7 3:35		F1CB	投入		
2018/9/7 3:35		整流器故障	復帰		
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 3:35	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 3:35		所内AC電源故障	発生		
2018/9/7 3:35		配変A 43-10G	使用		
2018/9/7 3:35		HDLC BCD入力異常		復帰	
2018/9/7 3:35		11CB	投入		
2018/9/7 3:35		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/7 3:35		F2CB	投入		
2018/9/7 3:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:35	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/7 3:35	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/7 3:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:36		F2CB	投入		
2018/9/7 3:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:37		配変B 43A	手動		
2018/9/7 3:37		所内電源故障	発生		
2018/9/7 3:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:37		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 3:37		チャンネルモード設定	不定→停止	Bルート	
2018/9/7 3:37		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 3:37	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1
2018/9/7 3:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 3:37	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2
2018/9/7 3:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:37		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 3:37		43R	遠方		
2018/9/7 3:37		配変A 故障	復帰		
2018/9/7 3:37		6KV 27	復帰		
2018/9/7 3:38		配変B 43A	自動		
2018/9/7 3:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 3:38		F1CB	投入		
2018/9/7 3:38		F12CB	投入		
2018/9/7 3:39		F14CB	投入		
2018/9/7 3:39		配変A 43A	手動		
2018/9/7 3:40		F1CB	開放		
2018/9/7 3:40		配変A 43A	自動		
2018/9/7 3:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:40		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 3:40		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 3:40		F2CB	開放		
2018/9/7 3:41		F2CB	投入		
2018/9/7 3:41		F3CB	開放		
2018/9/7 3:41		F2CB	投入		
2018/9/7 3:41		F11CB	開放		
2018/9/7 3:41		F3CB	投入		

2018/9/7 3:42	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/7 3:42		配変A 43A	自動	
2018/9/7 3:43		F2CB	投入	
2018/9/7 3:43		14CB	開放	
2018/9/7 3:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/7 3:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/7 3:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.0kV(62.0kV)
2018/9/7 3:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:44		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:44		F1CB	投入	
2018/9/7 3:44		本館	退所	
2018/9/7 3:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:45	女満別SS	69CB	投入	
2018/9/7 3:45	[redacted]	所内電源　故障	復帰	
2018/9/7 3:45	女満別SS	69TL系統同期	動作	
2018/9/7 3:45	女満別SS	69TL系統同期	復帰	
2018/9/7 3:45	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 3:45		ヒーター断		
2018/9/7 3:45		配変B 故障	発生	
2018/9/7 3:45		ヒーター断		
2018/9/7 3:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:46		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:46		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:49		F1CB	投入	
2018/9/7 3:49		所内電源故障	発生	
2018/9/7 3:49		F2CB	投入	
2018/9/7 3:49		F1CB	開放	
2018/9/7 3:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:49		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:49		F2CB	開放	
2018/9/7 3:50		洪水吐門　開	動作	
2018/9/7 3:50		洪水吐門　開	復帰	
2018/9/7 3:50		F1CB	開放	
2018/9/7 3:50		F2CB	開放	
2018/9/7 3:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:50		F3CB	開放	
2018/9/7 3:51		F4CB	開放	
2018/9/7 3:51		F1CB	投入	
2018/9/7 3:52		F2CB	投入	
2018/9/7 3:52		系統同期	動作	
2018/9/7 3:52		31CB	開放	
2018/9/7 3:52		系統同期	復帰	
2018/9/7 3:53		F1CB	投入	
2018/9/7 3:53		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)
2018/9/7 3:53		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)
2018/9/7 3:53		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)
2018/9/7 3:53		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	62.9kV(62.0kV)
2018/9/7 3:53		66kV A母線電圧 上限	発生(悪化)	67.0kV(67.0kV)
2018/9/7 3:53	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(196.0kV)
2018/9/7 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:53		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:53		F2CB	投入	
2018/9/7 3:53	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 3:54	電圧制御	女満別SS	制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 3:54	電圧制御	女満別SS　4ShR	制御開始	
2018/9/7 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:54		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:54		配変C 故障	復帰	
2018/9/7 3:54		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 3:55	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55		本館	退所	
2018/9/7 3:55		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.1kV(196.0kV)
2018/9/7 3:55	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 3:55	電圧制御	女満別SS　4ShR	制御正常終了	
2018/9/7 3:56	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/7 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:56		22KV 27	復帰	
2018/9/7 3:56		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 3:56		11CB	投入	
2018/9/7 3:56		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:56		6KV 27	復帰	
2018/9/7 3:56		22kV 母線電圧 下限	逸脱発生	15.8kV(20.7kV)
2018/9/7 3:56		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 3:56		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 3:56		F2CB	投入	
2018/9/7 3:56		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:56		22kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	21.7kV(20.7kV)
2018/9/7 3:57	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/7 3:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰	
2018/9/7 3:57		堰　TM装置異常	発生	
2018/9/7 3:57		22KV-ASC　故障	復帰	
2018/9/7 3:58	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/7 3:58	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 3:58	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.43kV(6.44kV)
2018/9/7 3:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:58		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:59		F3CB	投入	
2018/9/7 4:00	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	

2018/9/7 4:00	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰			
2018/9/7 4:01	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 4:01	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.69kV(6.70kV)		
2018/9/7 4:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:01	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/7 4:05	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:09	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/7 4:10	[redacted]	制御渋滞	発生	(4:10:49)		
2018/9/7 4:10	[redacted]	所内電源故障	復帰	(4:10:51)		
2018/9/7 4:10	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 4:10	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 4:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:10	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰		
2018/9/7 4:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 4:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 4:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:11	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 4:11	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 4:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:11	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧　受付
2018/9/7 4:11	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧　接続
2018/9/7 4:11	[redacted]	配変A 43A	手動			
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰		
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰		
2018/9/7 4:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:11	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/7 4:11	[redacted]	所内電源故障	復帰	(4:11:53)		
2018/9/7 4:11	[redacted]	制御渋滞	発生	(4:11:54)		
2018/9/7 4:11	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 4:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 4:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 4:12	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 4:12	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 4:12	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 4:12	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰		
2018/9/7 4:12	[redacted]	配変A 43A	自動			
2018/9/7 4:12	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 4:13	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 4:13	[redacted]	F3CB	投入			

2018/9/7 4:14	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:15	留辺蘂SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.3kV(66.0kV)				
2018/9/7 4:16	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 4:16	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 4:16	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 4:19	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:20	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 4:21	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:24	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 4:24	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:25	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 4:27	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:27	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/7 4:27	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 4:27	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:27	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/7 4:27	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 4:28	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 4:28	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 4:28	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 4:28	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/7 4:29	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 4:29	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 4:30	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/7 4:30	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:30	[redacted]	F16CB	投入					
2018/9/7 4:30	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/7 4:31	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 4:31	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:31	[redacted]	31CB	投入					
2018/9/7 4:31	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/7 4:31	[redacted]	らTC　HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 4:31	[redacted]	らTC　HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 4:31	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/7 4:31	[redacted]	らTC　HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 4:31	[redacted]	らTC　HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 4:31	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/7 4:31	[redacted]	F24CB	投入					
2018/9/7 4:31	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 4:31	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:31	[redacted]	らTC　HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 4:31	[redacted]	らTC　HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 4:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 4:32	[redacted]	らTC　HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 4:32	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 4:32	[redacted]	らPS　本館	入所					
2018/9/7 4:32	[redacted]	らPS　余水路警報故障	発生					
2018/9/7 4:32	[redacted]	らTC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 4:32	[redacted]	らPS　1G 86-1A	動作					
2018/9/7 4:32	[redacted]	らTC　インティグリティ返送無		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 4:32	[redacted]	F25CB	投入					
2018/9/7 4:32	[redacted]	らTC　インティグリティ返送無		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 4:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:32	[redacted]	らPS　余水路警報故障	復帰					
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:36	[redacted]	らPS　所内DC電源故障	復帰					
2018/9/7 4:36	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)				
2018/9/7 4:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:36	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 4:37	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 4:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:37	[redacted]	F15CB	投入					
2018/9/7 4:37	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 4:40	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/7 4:41	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.44kV)				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:44	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 4:44	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/7 4:46	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 4:46	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 4:46	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 4:46	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 4:47	[redacted]	F3CB	投入					

2018/9/7 4:47	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	発生(悪化)	22.9kV(22.9kV)		
2018/9/7 4:47		F4CB	投入			
2018/9/7 4:47		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:48		F14CB	投入			
2018/9/7 4:48		F15CB	投入			
2018/9/7 4:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:49		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 4:49	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 4:50	電圧制御		PRG制御	自動T実行　旭川		
2018/9/7 4:50	電圧制御		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 4:50	電圧制御		制御開始	3tap(2)		
2018/9/7 4:50	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	極限動作			
2018/9/7 4:51	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	2tap(2)		
2018/9/7 4:51	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/7 4:51	[redacted]	配変E 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)		
2018/9/7 4:52		所内電源故障	復帰			
2018/9/7 4:52		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:52		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 4:52		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 4:52		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:53		F2CB	投入			
2018/9/7 4:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:53		F2CB	投入			
2018/9/7 4:54		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 4:55		川TC　CHルート切替モード	手動			
2018/9/7 4:55		川TC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/7 4:55		川TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 4:55		川TC　CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 4:55		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 4:55		川TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 4:55		F11CB	投入			
2018/9/7 4:56		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)		
2018/9/7 4:56		川TC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　札1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　札3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　函1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　札2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 4:56		川TC　CHルート切替モード	自動			
2018/9/7 4:57		堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/7 4:57		堰　TM装置異常	発生			
2018/9/7 4:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:57	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/7 4:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:57	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/7 4:58		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:00		川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 5:00		川TC　システム間情報診断情報	要求	Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 5:04		配変E 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.44kV)		
2018/9/7 5:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:05		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 5:05	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)		
2018/9/7 5:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:08		本館	入所			
2018/9/7 5:09		システム間情報診断情報	要求	Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 5:09		旭1 リフレッシュ返送無		復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 5:10		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:13	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 5:13	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 5:14	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/7 5:14	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/7 5:14	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.76kV(6.76kV)		
2018/9/7 5:14		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:15		F2CB	投入			
2018/9/7 5:15	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/7 5:15	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/7 5:15	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:16	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 5:16	札幌系統制	御所　札幌西制御卓－2		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 5:17	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過		
2018/9/7 5:17	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/7 5:17	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/7 5:18	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過		
2018/9/7 5:19	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	3分経過		
2018/9/7 5:19	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川		
2018/9/7 5:19	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 5:19	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	4tap(3)		
2018/9/7 5:19	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 5:19	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了			
2018/9/7 5:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/7 5:19	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/7 5:21	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(196.5kV)		
2018/9/7 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 5:21	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:21	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 5:22	[redacted]	配変A 故障	復帰					
2018/9/7 5:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 5:22	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　旭1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　旭2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　旭3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　札1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　札2 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　札3 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　釧1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　函1 常時データー定周期	未受信	復帰　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 5:24	[redacted]	配変B 故障	復帰					
2018/9/7 5:24	[redacted]	変圧器　軽故障	復帰					
2018/9/7 5:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:24	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.3kV(197.0kV)				
2018/9/7 5:24	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)				
2018/9/7 5:25	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:25	[redacted]	川TC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 5:25	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 5:25	[redacted]	川TC　CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 5:25	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 5:25	[redacted]	川TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　旭1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　旭3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　旭2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　札1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　札2 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　札3 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　函1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:26	[redacted]	川TC　釧1 常時データー定周期	未受信	発生　旭川GW-A2				
2018/9/7 5:27	[redacted]	金山PS P2 S 3	増加時間2開	始 5:14(0:01)				
2018/9/7 5:27	[redacted]	金山PS P2 S 3	増加時間2終	了 17:00(23:39)				
2018/9/7 5:27	[redacted]	金山PS P2 S 5	増加時間3開	始 5:14(0:01)				
2018/9/7 5:27	[redacted]	金山PS P2 S 5	増加時間3終	了 17:25(23:59)				
2018/9/7 5:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.63kV(6.68kV)				
2018/9/7 5:27	[redacted]	川TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 5:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:28	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.71kV(6.68kV)				
2018/9/7 5:28	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.62kV(6.68kV)				
2018/9/7 5:29	[redacted]	タップ整合	動作					
2018/9/7 5:29	[redacted]	タップ整合	復帰					
2018/9/7 5:30	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	発生					
2018/9/7 5:30	旭川統括電	力C　周波数目標上限逸脱	復帰					
2018/9/7 5:30	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.33Hz(50.30Hz)					
2018/9/7 5:30	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.42Hz(50.30Hz)					
2018/9/7 5:30	金山PS	66kV 周波数	逸脱発生(任意　) 50.31Hz(50.30Hz)					
2018/9/7 5:31	大雪PS	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.03Hz(50.30Hz)					
2018/9/7 5:31	[redacted]	6.6kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.10Hz(50.30Hz)					
2018/9/7 5:31	金山PS	66kV 周波数	逸脱復帰(任意　) 50.02Hz(50.30Hz)					
2018/9/7 5:31	[redacted]	43R	直接					
2018/9/7 5:32	金山PSTC	1G 43R	直接					
2018/9/7 5:32	金山PS	1G 86-1A	復帰					
2018/9/7 5:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:34	[redacted]	タップ整合	動作					
2018/9/7 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:34	[redacted]	タップ整合	復帰					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:35	発電当日運	用　空知川水系(旭川) 本登	録					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 5:36	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 5:36	[redacted]	ASW	Aルート					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 5:36	[redacted]	ASW	Aルート					
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 5:36	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 5:36	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 5:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 5:36	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 5:36	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 5:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 5:36	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 5:36	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 5:37	発電当日運	用　空知川水系(旭川) 本登	録					
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 5:37	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 5:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 5:37	[redacted]	ASW	Aルート					
2018/9/7 5:37	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 5:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				

2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:37	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:37	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 5:38	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:38	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:38	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:38	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:38	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:38	大雪PSTC	回線監視ロック	解除	Aルート
2018/9/7 5:38	大雪PSTC	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:38	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:38	[redacted]	ツTC　CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:39	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツTC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツTC　チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツTC　CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツTC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツPS　水槽水位異常	発生	11:53:24 MEL　1
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	ASW	Aルート	
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツTC　チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:39	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:39	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:39	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:39	大雪PSTC	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:39	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:39	[redacted]	ツTC　CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:42	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 5:42	[redacted]	ASW	Aルート	(5:42:42)
2018/9/7 5:42	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 5:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 5:43	[redacted]	CHルート切替モード	自動	

2018/9/7 5:43	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:43	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:43	[redacted]	回線監視ロック		解除	Bルート					
2018/9/7 5:43		回線監視ロック		解除	子局					
2018/9/7 5:44	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:44	札幌系統制	御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:44	[redacted]	CHルート切替モード		手動						
2018/9/7 5:44		CHルート切替モード		手動						
2018/9/7 5:44		CHルート切替モード		手動						
2018/9/7 5:44		CHルート切替モード		手動						
2018/9/7 5:44		CHルート切替モード		手動						
2018/9/7 5:44		チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		ASW		Aルート						
2018/9/7 5:44		CHルート切替		Aルート						
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		常用	Aルート					
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		常用	Aルート					
2018/9/7 5:44		CHルート切替		Aルート						
2018/9/7 5:44		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		CHルート切替		Aルート						
2018/9/7 5:44		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		CHルート切替		Aルート						
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		待機	Bルート					
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		待機	Bルート					
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		待機	Bルート					
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		常用	Aルート					
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		常用	Aルート					
2018/9/7 5:44		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1					
2018/9/7 5:44		CHルート切替		Aルート						
2018/9/7 5:44		チャンネルモード設定		待機	Bルート					
2018/9/7 5:45		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1					
2018/9/7 5:45		SV蓄積情報受信								
2018/9/7 5:45		ASW		Aルート	(5:44:59)					
2018/9/7 5:45		ASW		Aルート						
2018/9/7 5:45		所内電源故障		発生						
2018/9/7 5:45		CHルート切替モード		自動						
2018/9/7 5:45		CHルート切替モード		自動						
2018/9/7 5:45		CHルート切替モード		自動						
2018/9/7 5:45		CHルート切替モード		自動						
2018/9/7 5:45		所内電源故障		復帰						
2018/9/7 5:45		チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1					
2018/9/7 5:45		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1					
2018/9/7 5:45		CHルート切替		Aルート						
2018/9/7 5:45		チャンネルモード設定		待機	Bルート					
2018/9/7 5:45		チャンネルモード設定		常用	Aルート					
2018/9/7 5:45		表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:45		川TC　表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:45		CHルート切替モード		自動						
2018/9/7 5:46		187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	198.9kV(198.7kV)					
2018/9/7 5:46		所内電源故障		発生						
2018/9/7 5:46		表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:46		川TC　表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:46		川TC　旭1 制御要求 排他管理		異常	発生　旭川GW-A2					
2018/9/7 5:46		川TC　旭1 制御要求 排他管理		異常	復帰　旭川GW-A2					
2018/9/7 5:46		川TC　表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:47		所内電源故障		復帰						
2018/9/7 5:47		表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:48	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 5:48	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 5:50	札幌系統制	御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 5:50	札幌系統制	御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:50	[redacted]	43R		遠方						
2018/9/7 5:50		配変A 43A		自動						
2018/9/7 5:51		配変B 43A		自動						
2018/9/7 5:52	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 5:52	[redacted]	本館		退所						
2018/9/7 5:52	西旭川SS	65CB		投入						
2018/9/7 5:52	西旭川SS	65TL 系統同期		動作						
2018/9/7 5:52	西旭川SS	65TL 系統同期		復帰						
2018/9/7 5:52	西旭川SS	65TL 系統同期		動作						
2018/9/7 5:52	[redacted]	F1CB		投入						
2018/9/7 5:52	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 5:52	西旭川SS	65TL 系統同期		復帰						
2018/9/7 5:53	[redacted]	F3CB		投入						
2018/9/7 5:53		F4CB		投入						
2018/9/7 5:54		62TL　故障		発生						
2018/9/7 5:54		66KV　常時監視不良								
2018/9/7 5:54		F14CB		投入						
2018/9/7 5:54		66KV　常時監視不良		復帰						
2018/9/7 5:54		61TL　故障		発生						
2018/9/7 5:54		66KV　常時監視不良								
2018/9/7 5:54		601CB		入						
2018/9/7 5:54		61TL　故障		復帰						
2018/9/7 5:54		66KV　常時監視不良		復帰						
2018/9/7 5:54		62TL　故障		復帰						
2018/9/7 5:54		66KV　常時監視不良		復帰						
2018/9/7 5:54		川TC　表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:54		川TC　旭1 制御要求 排他管理		異常	発生　旭川GW-A2					
2018/9/7 5:54		川TC　旭1 制御要求 排他管理		異常	復帰　旭川GW-A2					
2018/9/7 5:54	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	198.1kV(198.0kV)					
2018/9/7 5:54	西旭川SS	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	67.0kV(66.9kV)					
2018/9/7 5:54	[redacted]	F15CB		投入						
2018/9/7 5:54		表示復帰		選択不応動						
2018/9/7 5:54		川TC　表示復帰		選択不応動						

2018/9/7 5:55	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:55		F6CB	投入			
2018/9/7 5:55		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:55		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:55		F11CB	投入			
2018/9/7 5:55		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:55		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1	
2018/9/7 5:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:55		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 5:55		CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 5:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:55		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 5:55		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 5:55		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:55		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:55		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:55		F12CB	投入			
2018/9/7 5:56		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:56		F13CB	投入			
2018/9/7 5:56	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西　　受付
2018/9/7 5:56	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西　　接続
2018/9/7 5:56	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:56		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:56		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:56		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:56		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:57		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1	
2018/9/7 5:57		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 5:57		CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 5:57		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 5:57		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 5:57		堰　TM装置異常	復帰			
2018/9/7 5:57		堰　TM装置異常	発生			
2018/9/7 5:57		F11CB	投入			
2018/9/7 5:58		F21CB	投入			
2018/9/7 5:58		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 5:58		CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 5:58		F23CB	投入			
2018/9/7 5:58	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 5:58	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	22.8kV(23.0kV)		
2018/9/7 5:59	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過		
2018/9/7 5:59	雨竜PS	下流警報 夜間ロック	復帰			
2018/9/7 6:00	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川		
2018/9/7 6:00	電圧制御		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 6:00	電圧制御		制御開始	2tap(3)		
2018/9/7 6:00	発電当日運	用　　企業局(旭川)　　本登	録	（制約違反有）		
2018/9/7 6:00	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	65.9kV(66.5kV)		
2018/9/7 6:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 6:00	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/7 6:00	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1	
2018/9/7 6:00	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1	
2018/9/7 6:00	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2	
2018/9/7 6:00	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2	
2018/9/7 6:00	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:00		CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 6:00		TC接続	他モード			
2018/9/7 6:00		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)		
2018/9/7 6:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:01		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:01		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:01		F21CB	開放			
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:01		F21CB	開放			
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:02		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:02		チャンネルモード設定	不定→停止	Bルート		
2018/9/7 6:02		チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート		
2018/9/7 6:02		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:02		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:02		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 6:02		TC接続	自モード			

2018/9/7 6:02	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2	
2018/9/7 6:02	旭川GW-A2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1	
2018/9/7 6:02	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2	
2018/9/7 6:02	旭川GW-B2	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1	
2018/9/7 6:02	[redacted]	F22CB	開放			
2018/9/7 6:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:02	[redacted]	F23CB	開放			
2018/9/7 6:02	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/7 6:02	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 6:02	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:02	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 6:02	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 6:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1	
2018/9/7 6:02	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:02	[redacted]	F25CB	開放			
2018/9/7 6:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:03	[redacted]	旭1 インティグリティ返	送無	発生	旭川GW-B2	
2018/9/7 6:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:03	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/7 6:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:03	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川		
2018/9/7 6:03	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 6:03	電圧制御	[redacted]	制御開始	3tap(4)		
2018/9/7 6:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)		
2018/9/7 6:03	[redacted]	18CB	投入			
2018/9/7 6:04	[redacted]	旭1 インティグリティ返	送無	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)		
2018/9/7 6:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.3kV)		
2018/9/7 6:04	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 6:04	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 6:04	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 6:04	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 6:04	電圧制御	[redacted]	制御正常終了			
2018/9/7 6:04	[redacted]	19CB	投入			
2018/9/7 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:04	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/7 6:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:04	[redacted]	配変C 43A	手動			
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 6:05	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.88kV(6.85kV)		
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 6:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 6:05	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/7 6:05	[redacted]	配変C 43A	自動			
2018/9/7 6:05	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 6:05	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 6:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:06	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 6:06	[redacted]	F21CB	投入			
2018/9/7 6:06	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)		
2018/9/7 6:06	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.4kV(67.0kV)		
2018/9/7 6:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:06	[redacted]	F22CB	投入			
2018/9/7 6:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:06	[redacted]	F23CB	投入			
2018/9/7 6:07	[redacted]	F24CB	投入			
2018/9/7 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:07	金山PS	1G シーケンサ重故障	発生			
2018/9/7 6:07	[redacted]	F25CB	投入			
2018/9/7 6:07	金山PS	1G 86-1A	動作			
2018/9/7 6:07	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:07	[redacted]	マス 61CB	入			
2018/9/7 6:08	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	65.2kV(66.5kV)		
2018/9/7 6:08	金山PS	1G シーケンサ重故障	復帰			
2018/9/7 6:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:08	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:08	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2	
2018/9/7 6:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 6:08	金山PS	1G 86-1A	復帰		
2018/9/7 6:08	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 6:08	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.77kV(6.85kV)	
2018/9/7 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:09	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:09	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 6:09	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)	
2018/9/7 6:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:10	西旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.4kV(66.9kV)	
2018/9/7 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:10	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:11	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 6:11	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:11	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:11	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 6:11	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 6:12	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴		
2018/9/7 6:12	金山PS	No.1下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:13	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 6:13	金山PSTC	下流警報 43R	直接		
2018/9/7 6:13	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止		
2018/9/7 6:13	金山PS	No.1下流警報SP	停止		
2018/9/7 6:13	金山PS	No.2下流警報SP	停止		
2018/9/7 6:13	金山PSTC	下流警報 43R	遠方		
2018/9/7 6:14	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:14	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:14	[redacted]	連変2 軽故障	発生		
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:15	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴		
2018/9/7 6:15	金山PS	No.1下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 6:16	金山PS	1G 発電機 準備	動作		
2018/9/7 6:16	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 6:16	金山PSTC	下流警報 43R	直接		
2018/9/7 6:16	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止		
2018/9/7 6:16	金山PS	No.1下流警報SP	停止		
2018/9/7 6:16	金山PS	No.2下流警報SP	停止		
2018/9/7 6:19	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理　故障復帰　要求	
2018/9/7 6:23	金山PS	1G 発電機 準備	復帰		
2018/9/7 6:24	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付	
2018/9/7 6:24	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続	
2018/9/7 6:27	金山PSTC	下流警報 43R	遠方		
2018/9/7 6:27	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.0kV(197.0kV)	
2018/9/7 6:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:27	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)	
2018/9/7 6:27	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 6:28	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 6:28	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.69kV(6.76kV)	
2018/9/7 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:28	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 6:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:29	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 6:29	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 6:29	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)	
2018/9/7 6:29	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 6:29	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 6:29	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 6:29	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	4tap(5)	
2018/9/7 6:30	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	2分経過	
2018/9/7 6:30	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.76kV(6.70kV)	
2018/9/7 6:30	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	5tap(5)	
2018/9/7 6:30	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了		
2018/9/7 6:30	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 6:30	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 6:30	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	3tap(4)	
2018/9/7 6:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(68.0kV)	
2018/9/7 6:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:30	旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.2kV(196.0kV)	
2018/9/7 6:30	旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.0kV(64.0kV)	
2018/9/7 6:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	65.0kV(65.4kV)	
2018/9/7 6:30	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.2kV(196.5kV)	
2018/9/7 6:30	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.7kV(196.5kV)	
2018/9/7 6:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	65.1kV(65.4kV)	
2018/9/7 6:30	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 6:30	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/7 6:30	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/7 6:31	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 6:31	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 6:31	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 6:31	電圧制御	[redacted]	制御開始	4tap(5)	
2018/9/7 6:31	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 6:31	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 6:31	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	4tap(5)	
2018/9/7 6:31	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	5tap(5)	
2018/9/7 6:31	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		
2018/9/7 6:32	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	5tap(5)	
2018/9/7 6:32	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/7 6:32	旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.9kV(64.0kV)	
2018/9/7 6:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.4kV)	
2018/9/7 6:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:34	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.44kV(6.46kV)	

2018/9/7 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:34	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:34	[redacted]	104CB	投入	
2018/9/7 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:35	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)
2018/9/7 6:35	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.2kV(65.4kV)
2018/9/7 6:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:35	西旭川SS	172TL 系統同期	動作	
2018/9/7 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:35	西旭川SS	172CB	投入	
2018/9/7 6:35	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:35	西旭川SS	172TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:36	金山PSTC	1G 43R	遠方	
2018/9/7 6:36	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)
2018/9/7 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:36	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:37	[redacted]	103 43RC	使用	
2018/9/7 6:37	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 6:37	発電当日運用	空知川水系(旭川) 本登録		
2018/9/7 6:37	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:37	西旭川SS	171 43RC	使用	
2018/9/7 6:38	[redacted]	104 43RC	使用	
2018/9/7 6:38	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 6:38	西旭川SS	172 43RC	使用	
2018/9/7 6:39	西旭川SS	栄町線1LQ	TMチャート最	大 2(144)
2018/9/7 6:39	西旭川SS	栄町線1LQ	TMチャート最	小 -2(-144)
2018/9/7 6:39	電圧制御	女満別SS	制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 6:39	電圧制御	女満別SS　4ShR	制御開始	
2018/9/7 6:39	[redacted]	601CB	入	
2018/9/7 6:39	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 6:39	西旭川SS	栄町線1LQ	TMチャート最	小 -3(-2)
2018/9/7 6:39	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.44kV(6.40kV)
2018/9/7 6:40	発電制御	金山PS1G制御予定	5分前です	並列制御
2018/9/7 6:40	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 6:40	電圧制御	女満別SS　4ShR	制御正常終了	
2018/9/7 6:41	発電制御	金山PS1G制御予定	4分前です	並列制御
2018/9/7 6:41	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 6:41	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:41	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 6:41	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.77kV(6.75kV)
2018/9/7 6:41	発電制御	金山PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 6:41	発電制御	金山PS1G制御予定	実行指示	並列制御
2018/9/7 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 6:41	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.46kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.45kV(6.40kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 6:43	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)
2018/9/7 6:43	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:44	[redacted]	66kV 母線電圧	監視設定変更	
2018/9/7 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:44	[redacted]	66kV 母線電圧	監視設定変更	
2018/9/7 6:44	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 6:45	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(2.0MW)
2018/9/7 6:45	金山PS	No.1下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 6:45	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	吹鳴	
2018/9/7 6:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:45	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.65kV(6.75kV)
2018/9/7 6:45	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.1kV(64.5kV)
2018/9/7 6:45	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)
2018/9/7 6:45	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 6:45	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:45	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 6:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:45	西当別SS	111CB	投入	
2018/9/7 6:45	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 6:45	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:46	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:46	[redacted]	S　O-3CB	入	
2018/9/7 6:46	旭川嵐山SW	S　101TL 系統同期	動作	
2018/9/7 6:46	旭川嵐山SW	S　101CB	投入	
2018/9/7 6:46	旭川嵐山SW	S　101TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:48	西当別SS	111 43RC	使用	
2018/9/7 6:48	旭川嵐山SW	S　101 43RC	使用	
2018/9/7 6:50	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 6:52	発電制御	[redacted]	5分前です	並列制御
2018/9/7 6:53	発電制御		4分前です	並列制御
2018/9/7 6:53	発電制御		実行指示	並列制御
2018/9/7 6:54	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.7kV(68.3kV)
2018/9/7 6:54	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 6:55	金山PS	No.3下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 6:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:57	発電制御	[redacted]	制御開始	0.0MW(2.0MW)
2018/9/7 6:57	[redacted]	PS　901	ON	
2018/9/7 6:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰	
2018/9/7 6:57	[redacted]	PS　放流警報局	吹鳴	
2018/9/7 6:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生	
2018/9/7 6:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:57	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 6:58	金山PS	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/7 6:58	発電当日運	用　可能電力	送信開始	
2018/9/7 6:58	発電当日運	用　可能電力	送信終了	
2018/9/7 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:58	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 6:58	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:58	電圧制御	[redacted]	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 6:59	[redacted]	PS　入口弁	開	
2018/9/7 6:59	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 6:59	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 6:59	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 6:59	[redacted]	PS　1G 発電機	運転	
2018/9/7 6:59	[redacted]	PS　1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/7 6:59	[redacted]	PS　水車発電機	起動	
2018/9/7 6:59	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 6:59	[redacted]	PS　発電機励磁装置	動作	
2018/9/7 6:59	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 6:59	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:59	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 6:59	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(69.0kV)
2018/9/7 6:59	金山PS	1G 発電機	運転	
2018/9/7 6:59	金山PS	No.1下流警報SP	停止	
2018/9/7 7:00	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 7:00	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 7:00	[redacted]	PS　1G 43-90	AQR	
2018/9/7 7:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 7:00	発電制御	[redacted]	ビット制御	開始
2018/9/7 7:00	[redacted]	PS　1CB	並列	
2018/9/7 7:00	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.3kV)
2018/9/7 7:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:00	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 7:00	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－4
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 7:00	金山PS	No.2下流警報SP	停止	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 7:00	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 7:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:01	金山PS	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/7 7:01	金山PS	1G 43-65SD	折線	
2018/9/7 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:01	充停電判定	金山PS1G	単独系統発生	
2018/9/7 7:01	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/7 7:01	発電制御	[redacted]	制御終了	2.0MW(2.0MW)
2018/9/7 7:01	金山PS	1CB	並列	
2018/9/7 7:01	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/7 7:02	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/7 7:02	金山PS	No.4下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 7:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:03	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/7 7:03	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/7 7:03	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	目標値偏差内
2018/9/7 7:03	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/7 7:03	発電制御	金山PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	2.2MW(2.0MW)
2018/9/7 7:04	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 7:05	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.2kV(69.1kV)
2018/9/7 7:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:06	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:07	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 7:09	金山PS	No.3下流警報SP	停止	
2018/9/7 7:13	砂川SS	66CB	投入	
2018/9/7 7:14	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 7:14	[redacted]	66CB	投入	
2018/9/7 7:14	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 7:15	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 7:16	砂川SS	65 43RC	使用	
2018/9/7 7:16	砂川SS	66 43RC	使用	
2018/9/7 7:16	[redacted]	61 43RC	使用	
2018/9/7 7:16	金山PS	No.4下流警報SP	停止	
2018/9/7 7:17	金山PS	No.5下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 7:17	[redacted]	62 43RC	使用	

2018/9/7 7:17	[redacted]	65 43RC	使用		
2018/9/7 7:18		66 43RC	使用		
2018/9/7 7:18		61･62 43LC	使用		
2018/9/7 7:18		配変A 43A	手動		
2018/9/7 7:19		所内電源故障	発生		
2018/9/7 7:19		配変A 故障	発生		
2018/9/7 7:19		6KV 27			
2018/9/7 7:19		配変A 43A	自動		
2018/9/7 7:19		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:19		17CB	投入		
2018/9/7 7:19		配変C 6kV 27	復帰		
2018/9/7 7:19		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:19		CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 7:20		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 7:20		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 7:20		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 7:20		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 7:20		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 7:20		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:20		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 7:20		61CB	投入		
2018/9/7 7:20		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:20		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		札1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		札2 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		札3 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		函1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 7:20		61･62 43LC	使用		
2018/9/7 7:21		61･62 43LC	使用		
2018/9/7 7:21		F1CB	投入		
2018/9/7 7:21		除塵機	起動		
2018/9/7 7:21		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/7 7:21		F2CB	投入		
2018/9/7 7:21		F3CB	投入		
2018/9/7 7:21		61 43RC	使用		
2018/9/7 7:22		F4CB	投入		
2018/9/7 7:22		62 43RC	使用		
2018/9/7 7:22		F5CB	投入		
2018/9/7 7:22	女満別SS	本館	退所		
2018/9/7 7:22	[redacted]	F6CB	投入		
2018/9/7 7:23		F13CB	投入		
2018/9/7 7:23		F16CB	投入		
2018/9/7 7:24		F21CB	投入		
2018/9/7 7:24		61 43RC	使用		
2018/9/7 7:24	西旭川SS	所内6kV 27	復帰		
2018/9/7 7:24	[redacted]	62 43RC	使用		
2018/9/7 7:24		F22CB	投入		
2018/9/7 7:24		所内電源故障	復帰		
2018/9/7 7:24		配変A 故障	復帰		
2018/9/7 7:24		6KV 27	復帰		
2018/9/7 7:25		61･62 43LC	使用		
2018/9/7 7:25		本館	入所		
2018/9/7 7:25		F23CB	投入		
2018/9/7 7:25		F24CB	投入		
2018/9/7 7:25		61･62 43LC	使用		
2018/9/7 7:26		F25CB	投入		
2018/9/7 7:27		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:27	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 7:27	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/7 7:27	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 7:27	[redacted]	除塵機	停止		
2018/9/7 7:27		系統同期	復帰		
2018/9/7 7:27		68CB	投入		
2018/9/7 7:28		系統同期	動作		
2018/9/7 7:28		本館	退所		
2018/9/7 7:28		系統同期	復帰		
2018/9/7 7:28		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.3kV)	
2018/9/7 7:28		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)	
2018/9/7 7:28	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	65.1kV(65.2kV)	
2018/9/7 7:28	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 7:28	電圧制御		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 7:28	電圧制御		制御開始	6tap(7)	
2018/9/7 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:28	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	7tap(7)	
2018/9/7 7:28	電圧制御		制御正常終了		
2018/9/7 7:28	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	1分経過	
2018/9/7 7:28	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 7:28	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 7:28	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	5tap(6)	
2018/9/7 7:29	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:29		62CB	投入		
2018/9/7 7:29	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	6tap(6)	
2018/9/7 7:29	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了		
2018/9/7 7:29	[redacted]	61 43RC	使用		
2018/9/7 7:29	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)	
2018/9/7 7:29	[redacted]	61･62 43LC	使用		
2018/9/7 7:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:30		川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 7:31	金山PS	No.6下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 7:31	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.3kV)	
2018/9/7 7:31		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)	

2018/9/7 7:31	西旭川SS	66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	66.1kV(65.4kV)	
2018/9/7 7:31	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行　旭川	
2018/9/7 7:31	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 7:31	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	6tap(7)	
2018/9/7 7:31	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:31	電圧制御	旭川SS	187連	制御正常終了	7tap(7)	
2018/9/7 7:31	電圧制御	旭川SSND		制御正常終了		
2018/9/7 7:31	金山PS	No.5下流警報SP		停止		
2018/9/7 7:32	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	68.6kV(68.5kV)	
2018/9/7 7:32	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:32	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:33	[redacted]	31TL 線路電圧 上限		逸脱発生	23.1kV(23.1kV)	
2018/9/7 7:33	[redacted]	6kV 27		復帰		
2018/9/7 7:34	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 7:39	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 7:39	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 7:40	発電制御	[redacted]		5分前です	負荷変更制御	
2018/9/7 7:40	旭川嵐山SW	S　108CB		投入		
2018/9/7 7:40	旭川嵐山SW	S　108TL 系統同期		動作		
2018/9/7 7:40	旭川嵐山SW	S　108TL 系統同期		復帰		
2018/9/7 7:40	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	68.8kV(68.7kV)	
2018/9/7 7:40	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	69.4kV(69.3kV)	
2018/9/7 7:40	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	68.4kV(68.3kV)	
2018/9/7 7:40	旭川SS	172TL 系統同期		動作		
2018/9/7 7:40	旭川SS	172CB		投入		
2018/9/7 7:40	旭川SS	172TL 系統同期		復帰		
2018/9/7 7:40	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	69.1kV(68.9kV)	
2018/9/7 7:40	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/7 7:40	[redacted]	6kV 母線電圧 上限		逸脱発生	6.95kV(6.95kV)	
2018/9/7 7:40	発電制御	[redacted]		実行指示	負荷変更制御	
2018/9/7 7:40	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:41	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:41	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:41	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 7:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 7:42	[redacted]	旭1 インティグリティ返		送無	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	43R		直接		
2018/9/7 7:42	[redacted]	旭1 インティグリティ返		送無	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	43R		直接		
2018/9/7 7:42	[redacted]	旭1 インティグリティ返		送無	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	旭2 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	旭1 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	旭3 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	札3 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	札1 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	函1 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	札2 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:42	[redacted]	釧1 常時データー定周期		未受信	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:43	旭川嵐山SW	S　107 43RC		使用		
2018/9/7 7:43	旭川嵐山SW	S　108 43RC		使用		
2018/9/7 7:43	旭川SS	171 43RC		使用		
2018/9/7 7:43	旭川SS	172 43RC		使用		
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示回線断			発生　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示回線断			発生　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	発生　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発生　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1	
2018/9/7 7:44	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Aルート	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CHルート切替		Aルート		
2018/9/7 7:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 7:44	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Bルート	
2018/9/7 7:44	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示回線断			復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 7:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 7:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 7:44	[redacted]	川TC　表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:45	発電制御	[redacted]		制御開始	2.1MW(9.0MW)	
2018/9/7 7:45	発電制御	[redacted]		ビット制御	開始	
2018/9/7 7:45	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 7:45	旭川嵐山SW	S　106CB		投入		
2018/9/7 7:45	旭川嵐山SW	S　106TL 系統同期		動作		
2018/9/7 7:45	旭川嵐山SW	S　106TL 系統同期		復帰		
2018/9/7 7:45	金山PS	No.6下流警報SP		停止		
2018/9/7 7:45	西旭川SS	174TL 系統同期		動作		
2018/9/7 7:46	西旭川SS	174CB		投入		
2018/9/7 7:46	西旭川SS	174TL 系統同期		復帰		
2018/9/7 7:46	[redacted]	所内電源故障		復帰		
2018/9/7 7:46	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/7 7:46	旭川嵐山SW	S　105 43RC		使用		

2018/9/7 7:46	旭川嵐山SW	S　106 43RC	使用	
2018/9/7 7:46	西旭川SS	173 43RC	使用	
2018/9/7 7:47	西旭川SS	174 43RC	使用	
2018/9/7 7:47	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 7:47		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 7:47		62TL　故障	発生	
2018/9/7 7:47		66KV　常時監視不良		
2018/9/7 7:47		所内電源故障	発生	
2018/9/7 7:48		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:48		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 7:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 7:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 7:48		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 7:48		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:48		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 7:48		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 7:48		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 7:48		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 7:48		TC　CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 7:48		ダム水位	越流復帰	-1cm(0cm)
2018/9/7 7:48		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 7:48		TC　CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 7:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 7:48		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 7:49		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 7:49		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 7:49		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:49		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 7:49	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/7 7:49	発電制御		制御終了	8.9MW(9.0MW)
2018/9/7 7:51	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.50kV(6.51kV)
2018/9/7 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:52		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:52		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 7:52		CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 7:52	旭川嵐山SW	S　104CB	投入	
2018/9/7 7:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 7:52		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 7:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 7:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 7:52		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 7:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 7:52	旭川嵐山SW	S　104TL 系統同期	動作	
2018/9/7 7:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:52		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:52		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 7:52		62TL　故障	復帰	(7:52:30)
2018/9/7 7:52		66KV　常時監視不良	復帰	(7:52:30)
2018/9/7 7:52	旭川嵐山SW	S　104TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:52	[redacted]	62TL　故障	復帰	
2018/9/7 7:52		66KV　常時監視不良	復帰	
2018/9/7 7:52		172TL 系統同期	動作	
2018/9/7 7:52		172CB	投入	
2018/9/7 7:53	金山PS	No.7下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 7:53	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.6kV(69.5kV)
2018/9/7 7:53		172TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:53	旭川嵐山SW	S　103 43RC	使用	
2018/9/7 7:53	旭川嵐山SW	S　104 43RC	使用	
2018/9/7 7:53	[redacted]	171 43RC	使用	
2018/9/7 7:54		172 43RC	使用	
2018/9/7 7:54		ダム水位	下限1段発生	-1cm(0cm)
2018/9/7 7:54		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		TC　CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 7:54		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 7:54		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 7:54		TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 7:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:54		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:54		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 7:54		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 7:54		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 7:54		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 7:55	発電制御	金山PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御
2018/9/7 7:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/7 7:55		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 7:55		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 7:55		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 7:55		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:55		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 7:55		TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 7:55		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 7:55		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 7:55		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 7:55		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 7:55		チャンネルモード設定	常用	Bルート

2018/9/7 7:55	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰				
2018/9/7 7:55	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川		受付	
2018/9/7 7:55	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川		接続	
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:55	発電制御	金山PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	62TL　故障	発生					
2018/9/7 7:55	[redacted]	66KV　常時監視不良						
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:55	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/7 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 7:56	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:56	西旭川SS	62CB	投入					
2018/9/7 7:56	西旭川SS	62TL 系統同期	動作					
2018/9/7 7:56	西旭川SS	62TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 7:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰					
2018/9/7 7:57	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/7 7:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生					
2018/9/7 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:58	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川				
2018/9/7 7:58	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 7:58	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	4tap(5)				
2018/9/7 7:58	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 7:58	[redacted]	61TL　故障	発生					
2018/9/7 7:58	[redacted]	66KV　常時監視不良						
2018/9/7 7:58	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	5tap(5)				
2018/9/7 7:58	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了					
2018/9/7 7:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:58	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 7:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 7:58	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/7 7:58	[redacted]	自動受電切替中	動作	(22:31:26)				
2018/9/7 7:58	[redacted]	43R	直接					
2018/9/7 7:58	[redacted]	ASW	Bルート					
2018/9/7 7:58	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 7:58	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 7:58	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.59kV(6.51kV)				
2018/9/7 7:58	[redacted]	F1CB	切					
2018/9/7 7:58	[redacted]	F2CB	切					
2018/9/7 7:58	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰					
2018/9/7 7:58	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/7 7:58	[redacted]	自動受電切替中	復帰					
2018/9/7 7:59	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/7 7:59	[redacted]	CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 7:59	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.7kV(196.9kV)				
2018/9/7 7:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:59	[redacted]	61CB	開放					
2018/9/7 7:59	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:00	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	2.3MW(5.0MW)				
2018/9/7 8:00	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始				
2018/9/7 8:00	金山PS	No.8下流警報SP	吹鳴					
2018/9/7 8:00	[redacted]	61･62 43LC	使用					
2018/9/7 8:00	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　開	動作					
2018/9/7 8:00	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり				
2018/9/7 8:00	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　開	復帰					
2018/9/7 8:00	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	TC　CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	TC　CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:00	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:00	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 8:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:00	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川				
2018/9/7 8:00	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 8:00	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	5tap(6)				

2018/9/7 8:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 8:01	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/7 8:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 8:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 8:01	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.89kV(6.87kV)
2018/9/7 8:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 8:01	西旭川SS	61 43RC	使用	
2018/9/7 8:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:01	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 8:01	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 8:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 8:01	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:01	西旭川SS	62 43RC	使用	
2018/9/7 8:01	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 8:01	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.80kV(6.87kV)
2018/9/7 8:01	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.84kV(6.82kV)
2018/9/7 8:01	西旭川SS	61･62 43S	使用	
2018/9/7 8:02	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/7 8:02	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	4.9MW(5.0MW)
2018/9/7 8:02	[redacted]	61･62 43S	使用	
2018/9/7 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:02	[redacted]	61･62 43S	使用	
2018/9/7 8:03	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 8:04	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 8:05	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 8:05	[redacted]	リレー故障		
2018/9/7 8:05	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/7 8:05	[redacted]	リレー故障		
2018/9/7 8:07	旭川SS	66CB	投入	
2018/9/7 8:07	旭川SS	66TL 系統同期	動作	
2018/9/7 8:07	旭川SS	66TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 8:07	金山PS	No.7下流警報SP	停止	
2018/9/7 8:07	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 8:08	金山PS	No.9下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 8:09	西当別SS	112 43RC	使用	
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続
2018/9/7 8:10	旭川嵐山SW	S　102 43RC	使用	
2018/9/7 8:10	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 8:11	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 8:12	[redacted]	61CB	切	
2018/9/7 8:12	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 8:12	[redacted]	33KV 27	動作	
2018/9/7 8:12	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 8:12	[redacted]	6KV 27		
2018/9/7 8:12	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/7 8:12	[redacted]	6KV 27		
2018/9/7 8:12	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/7 8:12	[redacted]	6KV 27		
2018/9/7 8:12	[redacted]	33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/7 8:12	[redacted]	6KV 27		
2018/9/7 8:12	[redacted]	33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/7 8:12	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 8:12	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/7 8:12	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 8:12	[redacted]	61･62 43LC	使用	
2018/9/7 8:13	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/7 8:13	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/7 8:13	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/7 8:13	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	-4cm(-2cm)
2018/9/7 8:13	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 8:14	金山PS	No.8下流警報SP	停止	
2018/9/7 8:14	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 8:14	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 8:15	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 8:15	旭川SS	本館	退所	
2018/9/7 8:15	旭川SS	61 43RC	使用	
2018/9/7 8:16	旭川SS	62 43RC	使用	
2018/9/7 8:16	旭川SS	64CB	投入	
2018/9/7 8:17	[redacted]	ツTC　HDLC 回線断(ポート1)		発生

2018/9/7 8:17	[redacted]	ツTC　HDLC 回線断(ポート1)		復帰			
2018/9/7 8:17	[redacted]	ツTC　HDLC 回線渋滞		発生	旭川GW-A1		
2018/9/7 8:17	[redacted]	ツTC　HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A1		
2018/9/7 8:17	旭川SS	64TL 系統同期	動作				
2018/9/7 8:17	[redacted]	ツTC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 8:17	旭川SS	64TL 系統同期	復帰				
2018/9/7 8:17	[redacted]	64CB	投入				
2018/9/7 8:17	旭川SS	72 43RC	使用				
2018/9/7 8:18	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 8:18	旭川SS	71 43RC	使用				
2018/9/7 8:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川　受付
2018/9/7 8:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川　接続
2018/9/7 8:18	[redacted]	F5CB	投入				
2018/9/7 8:18	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:18	[redacted]	61 43RC	使用				
2018/9/7 8:18	[redacted]	F12CB	投入				
2018/9/7 8:19	[redacted]	F14CB	投入				
2018/9/7 8:19	[redacted]	101 43RC	使用				
2018/9/7 8:19	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 8:19	[redacted]	F2CB	投入				
2018/9/7 8:20	[redacted]	F3CB	投入				
2018/9/7 8:20	[redacted]	102 43RC	使用				
2018/9/7 8:20	[redacted]	F4CB	投入				
2018/9/7 8:20	[redacted]	103 43RC	使用				
2018/9/7 8:20	[redacted]	103 43RC	使用				
2018/9/7 8:20	[redacted]	F5CB	投入				
2018/9/7 8:21	旭川SS	68CB	投入				
2018/9/7 8:21	[redacted]	101 43RC	使用				
2018/9/7 8:21	旭川SS	68TL 系統同期	動作				
2018/9/7 8:21	[redacted]	F6CB	投入				
2018/9/7 8:21	旭川SS	68TL 系統同期	復帰				
2018/9/7 8:21	[redacted]	62CB	投入				
2018/9/7 8:21	大雪PS	101 43RC	使用				
2018/9/7 8:21	[redacted]	17CB	投入				
2018/9/7 8:21	[redacted]	101 43RC	使用				
2018/9/7 8:22	[redacted]	102 43RC	使用				
2018/9/7 8:22	[redacted]	F21CB	投入				
2018/9/7 8:22	[redacted]	F22CB	投入				
2018/9/7 8:22	金山PS	No.9下流警報SP	停止				
2018/9/7 8:23	[redacted]	F23CB	投入				
2018/9/7 8:23	[redacted]	CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 8:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1			
2018/9/7 8:23	[redacted]	102CB	投入				
2018/9/7 8:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 8:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 8:23	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 8:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 8:23	[redacted]	F24CB	投入				
2018/9/7 8:23	[redacted]	F25CB	投入				
2018/9/7 8:23	[redacted]	61 43RC	使用				
2018/9/7 8:24	旭川GW-A1	CH障害(HOST検出)復帰要	求	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:24	旭川GW-A2	CH障害(HOST検出)復帰要	求	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:24	旭川GW-B1	CH障害(HOST検出)復帰要	求	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:24	旭川GW-B2	CH障害(HOST検出)復帰要	求	旭川HOST-1			
2018/9/7 8:24	[redacted]	HDLC BCD入力異常		発生			
2018/9/7 8:24	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰				
2018/9/7 8:24	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 8:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1			
2018/9/7 8:24	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 8:24	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 8:24	西旭川SS	63 43RC	使用				
2018/9/7 8:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 8:24	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 8:24	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰			
2018/9/7 8:25	[redacted]	F4CB	投入				
2018/9/7 8:25	金山PS	No.10下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 8:25	西旭川SS	64 43RC	使用				
2018/9/7 8:25	[redacted]	CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 8:25	[redacted]	F11CB	投入				
2018/9/7 8:25	[redacted]	43R	遠方				
2018/9/7 8:26	札幌系統制	御所　プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 8:26	[redacted]	配変A 43A	手動				
2018/9/7 8:26	[redacted]	配変A 43A	自動				
2018/9/7 8:26	[redacted]	CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 8:26	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1			
2018/9/7 8:26	[redacted]	ASW	Aルート				
2018/9/7 8:26	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 8:26	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 8:27	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 8:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 8:27	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:27	西旭川SS	連変A 43-79T	使用				
2018/9/7 8:27	雨竜PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.0kV(68.5kV)			
2018/9/7 8:27	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.7kV(68.5kV)			
2018/9/7 8:27	[redacted]	CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 8:27	西旭川SS	連変B 43RC	使用				
2018/9/7 8:27	西旭川SS	連変C 43-79T	使用				
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:28	旭川SS	187kV 連変A 43-79T	使用				
2018/9/7 8:28	旭川SS	187kV 連変B 43-79T	使用				
2018/9/7 8:29	[redacted]	CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 8:29	旭川SS	110kV 連変A 43-79T	使用				
2018/9/7 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:29	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1			
2018/9/7 8:29	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 8:29	旭川SS	110kV 連変B 43-79T	使用				

2018/9/7 8:29	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 8:29		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1			
2018/9/7 8:29		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 8:29	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:29	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:29	[redacted]	CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 8:30		101 43RC	使用				
2018/9/7 8:30		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1			
2018/9/7 8:30		チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 8:30		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1			
2018/9/7 8:30		CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 8:30		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 8:30		CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 8:30		本館	入所				
2018/9/7 8:30		本館	退所				
2018/9/7 8:31		配変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:32		配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:33		66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	64.0kV(64.0kV)			
2018/9/7 8:33		6KV 27	復帰				
2018/9/7 8:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:33		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:33	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 8:33	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2			
2018/9/7 8:33	札幌系統制	御所　プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 8:33	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2			
2018/9/7 8:33		配変B 故障	復帰				
2018/9/7 8:33	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:33		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:33		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2			
2018/9/7 8:33		川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2			
2018/9/7 8:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:34		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 8:35	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.7kV(68.3kV)			
2018/9/7 8:35		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1			
2018/9/7 8:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:36		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:36		配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:36	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/7 8:36	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川			
2018/9/7 8:36	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:36	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	6tap(7)			
2018/9/7 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:37	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	7tap(7)			
2018/9/7 8:37	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了				
2018/9/7 8:39	札幌系統制	御所　プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常	発生
2018/9/7 8:39	金山PS	No.10下流警報SP	停止				
2018/9/7 8:40	発電制御	金山PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御			
2018/9/7 8:40	発電制御	金山PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御			
2018/9/7 8:41	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 8:41	札幌系統制	御所　プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 8:45	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	5.0MW(10.0MW)			
2018/9/7 8:45	金山PS	下流警報順次吹鳴(2)	吹鳴				
2018/9/7 8:45	釧路系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理		計算機	起動
2018/9/7 8:45	釧路系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:46	金山PS	No.1下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 8:47	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)			
2018/9/7 8:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:49		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:49		本館	入所				
2018/9/7 8:50	金山PS	No.11下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 8:50	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 8:50	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	22.9kV(23.1kV)			
2018/9/7 8:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:50		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:52		配変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:52	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 8:52	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:53	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　旭川GW-A2			
2018/9/7 8:53		HDLC 回線断(ポート1)		復帰			
2018/9/7 8:53		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰			
2018/9/7 8:53		HDLC 回線渋滞		復帰　旭川GW-A2			
2018/9/7 8:53		本館	入所				
2018/9/7 8:53		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1			
2018/9/7 8:53	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 8:53	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 8:54	[redacted]	配変D タップ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:55	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 8:55	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 8:55	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:56	金山PS	No.3下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 8:56	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	極限復帰				
2018/9/7 8:57		堰　TM装置異常	復帰				
2018/9/7 8:57		66kV C母線電圧 下限	逸脱発生	63.9kV(64.0kV)			
2018/9/7 8:57		堰　TM装置異常	発生				
2018/9/7 8:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:59		本館	退所				
2018/9/7 8:59	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:59	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:59	金山PS	下流警報試験	試験				
2018/9/7 9:00	金山PS	No.4下流警報SP	吹鳴				

2018/9/7 9:00	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始		
2018/9/7 9:00	[redacted]	らPS　1G 86-1A	復帰			
2018/9/7 9:00	金山PS	No.1下流警報SP	停止			
2018/9/7 9:01	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.50kV(6.52kV)		
2018/9/7 9:01	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.50kV(6.54kV)		
2018/9/7 9:01	[redacted]	33TL 故障	発生			
2018/9/7 9:01	[redacted]	33KV 27				
2018/9/7 9:01	[redacted]	連変A 故障	発生			
2018/9/7 9:01	[redacted]	33KV　リレー故障				
2018/9/7 9:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:02	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 9:02	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.59kV(6.54kV)		
2018/9/7 9:02	[redacted]	らPS　本館	退所			
2018/9/7 9:02	[redacted]	らPS　本館	入所			
2018/9/7 9:02	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了		
2018/9/7 9:02	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	9.8MW(10.0MW)		
2018/9/7 9:03	[redacted]	連変2 軽故障	復帰			
2018/9/7 9:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:03	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 9:03	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.58kV(6.52kV)		
2018/9/7 9:03	[redacted]	余水路放流警報	吹鳴			
2018/9/7 9:03	[redacted]	余水路放流警報	停止			
2018/9/7 9:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:04	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:04	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 9:04	[redacted]	101･102 43LC	使用			
2018/9/7 9:04	[redacted]	101･102 43LC	使用			
2018/9/7 9:04	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	発生（悪化）	63.6kV(63.6kV)		
2018/9/7 9:04	金山PS	No.2下流警報SP	停止			
2018/9/7 9:04	金山PS	No.11下流警報SP	停止			
2018/9/7 9:04	[redacted]	連変B 故障	発生			
2018/9/7 9:04	[redacted]	33KV　リレー故障				
2018/9/7 9:05	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 9:05	[redacted]	31TL 故障	発生			
2018/9/7 9:05	[redacted]	33KV　リレー故障				
2018/9/7 9:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 9:05	[redacted]	63 43RC	使用			
2018/9/7 9:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 9:05	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 9:05	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 9:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 9:05	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/7 9:06	金山PS	No.5下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 9:06	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:06	発電当日運	用　石狩川水系　本登	録	（制約違反有）		
2018/9/7 9:06	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:07	発電当日運	用　空知川水系(旭川) 本登	録			
2018/9/7 9:07	発電当日運	用　空知川水系(旭川) 本登	録			
2018/9/7 9:08	留辺藥SS	65 43RC	使用			
2018/9/7 9:08	留辺藥SS	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:09	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:09	雨竜PS	下流警報試験	試験			
2018/9/7 9:09	雨竜PS	103 43RC	使用			
2018/9/7 9:09	雨竜PS	105 43RC	使用			
2018/9/7 9:10	雨竜PS	106 43RC	使用			
2018/9/7 9:10	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　開	動作			
2018/9/7 9:10	雨竜PS	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:10	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　開	復帰			
2018/9/7 9:10	金山PS	No.3下流警報SP	停止			
2018/9/7 9:10	雨竜PS	62 43RC	使用			
2018/9/7 9:11	[redacted]	61･62 43LC	使用			
2018/9/7 9:11	[redacted]	61･62 43LC	使用			
2018/9/7 9:11	雨竜PS	63 43RC	使用			
2018/9/7 9:12	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 9:12	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/7 9:12	[redacted]	発電機準備	準備			
2018/9/7 9:12	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 9:13	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/7 9:13	金山PS	No.6下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 9:13	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/7 9:13	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/7 9:13	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/7 9:14	金山PS	本館	退所			
2018/9/7 9:14	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	発生（悪化）	63.1kV(63.3kV)		
2018/9/7 9:14	[redacted]	66kV C母線電圧 下限	発生（悪化）	63.2kV(63.5kV)		
2018/9/7 9:14	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 9:14	札幌系統制	御所　札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:14	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:14	金山PS	No.4下流警報SP	停止			
2018/9/7 9:15	金山PS	No.12下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 9:15	[redacted]	61 43RS	送電			
2018/9/7 9:15	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり		
2018/9/7 9:15	[redacted]	63 43RS	受電			
2018/9/7 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 9:15	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:15		61 43RC	使用	
2018/9/7 9:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:16	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 9:16	電圧制御		制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:16	電圧制御		制御開始	7tap(8)
2018/9/7 9:16	[redacted]	61･63 43LC	使用	
2018/9/7 9:16		発電機準備	復帰	
2018/9/7 9:16	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 9:16	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 9:16	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 9:16	電圧制御		制御正常終了	8tap(8)
2018/9/7 9:16	電圧制御		制御正常終了	
2018/9/7 9:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:16		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:17		63 43RC	使用	
2018/9/7 9:17	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 9:17	[redacted]	61 43RC	使用	
2018/9/7 9:17		2CB	投入	
2018/9/7 9:17		66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.0kV)
2018/9/7 9:17		66kV C母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(64.0kV)
2018/9/7 9:17		22kV 母線電圧 上限	逸脱発生	23.2kV(23.2kV)
2018/9/7 9:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:18		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:18	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 9:18	[redacted]	61･63 43LC	使用	
2018/9/7 9:18	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 9:19	電圧制御		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 9:20	[redacted]	堰　洪水吐･逆調門　開	動作	
2018/9/7 9:20		105 43RC	使用	
2018/9/7 9:20		堰　洪水吐･逆調門　開	復帰	
2018/9/7 9:20		103 43RC	使用	
2018/9/7 9:20	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 9:20	金山PS	No.5下流警報SP	停止	
2018/9/7 9:21	[redacted]	103 43RC	使用	
2018/9/7 9:21		22kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	22.7kV(23.2kV)
2018/9/7 9:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:21		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:21	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過
2018/9/7 9:22	女満別SS	67 43RC	使用	
2018/9/7 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:22	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過
2018/9/7 9:22	女満別SS	61 43RC	使用	
2018/9/7 9:23	金山PS	No.7下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 9:23	女満別SS	69 43RC	使用	
2018/9/7 9:23	女満別SS	63 43RC	使用	
2018/9/7 9:23	電圧制御	[redacted]	PRG制御	4分経過
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 9:23	記録･統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 9:24	女満別SS	65 43RC	使用	
2018/9/7 9:24	女満別SS	101 43RC	使用	
2018/9/7 9:24	電圧制御	[redacted]	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/7 9:24	電圧制御		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 9:24	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 9:24		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 9:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 9:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 9:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 9:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 9:25		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 9:25		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 9:25		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 9:25		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 9:25		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 9:25		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:25	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 9:25	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 9:25		本館	退所	
2018/9/7 9:25		61 43RC	使用	
2018/9/7 9:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 9:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 9:25		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 9:25		62 43RC	使用	
2018/9/7 9:25		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 9:25		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 9:25		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 9:25		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 9:26	金山PS	No.8下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 9:26	[redacted]	63 43RC	使用	
2018/9/7 9:26	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 9:27	留辺蘂SS	101 43RC	使用	
2018/9/7 9:27	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 9:27	旭川系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理　計算機　起動
2018/9/7 9:27	留辺蘂SS	63 43RC	使用	
2018/9/7 9:27	金山PS	No.6下流警報SP	停止	
2018/9/7 9:27	旭川系統制	御所　業務支援端末－1		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/7 9:28	金山PS	No.13下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 9:28	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 9:28	旭川SS	1CB	開放	
2018/9/7 9:28	[redacted]	1G VQ制限	発生	
2018/9/7 9:28		本館	退所	

2018/9/7 9:28	留辺蘂SS	21･22 43RC		使用	
2018/9/7 9:29	留辺蘂SS	連変B 43-79T		使用	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算要求実施			
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 9:29	記録･統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 9:29	金山PS	No.12下流警報SP		停止	
2018/9/7 9:30	[redacted]	1G VQ制限		復帰	
2018/9/7 9:30	[redacted]	1G 43-91(90)		AQR	
2018/9/7 9:30	発電当日運	用　雨竜川水系	本登	録	
2018/9/7 9:31	発電当日運	用　エコエナ(旭川)	本登	録	
2018/9/7 9:32	女満別SS	連変A 43-79T		使用	
2018/9/7 9:32	女満別SS	14･15 43RC		使用	
2018/9/7 9:32	[redacted]	連変A 43-79T		使用	
2018/9/7 9:32	[redacted]	連変B 43-79T		使用	
2018/9/7 9:34	金山PS	80CB		開放	
2018/9/7 9:34	金山PS	NGR 43A		自動	
2018/9/7 9:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 9:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 9:36	金山PS	No.9下流警報SP		吹鳴	
2018/9/7 9:37	金山PS	No.7下流警報SP		停止	
2018/9/7 9:38	発電当日運	用　企業局(旭川)	本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 9:39	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 9:39	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 9:39	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 9:39	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 9:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 9:39	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 9:39	[redacted]	本館		入所	(7:39:10)
2018/9/7 9:39	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 9:39	札幌系統制	御所　業務支援端末－１５		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/7 9:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 9:39	札幌系統制	御所　業務支援端末－１５		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/7 9:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 9:40	金山PS	No.14下流警報SP		吹鳴	
2018/9/7 9:40	[redacted]	洪水吐門　閉		動作	
2018/9/7 9:40	[redacted]	洪水吐門　閉		復帰	
2018/9/7 9:40	[redacted]	水槽水位(前)		下限１段復帰	8cm(-45cm)
2018/9/7 9:40	[redacted]	水槽水位(前)		下限２段復帰	8cm(-55cm)
2018/9/7 9:40	[redacted]	水槽水位(前)		上限２段発生	8cm(-5cm)
2018/9/7 9:40	[redacted]	水槽水位(前)		上限１段発生	8cm(-10cm)
2018/9/7 9:40	[redacted]	1G 水調		使用	
2018/9/7 9:40	金山PS	No.8下流警報SP		停止	
2018/9/7 9:41	[redacted]	1G発電 P		オフライン解	除
2018/9/7 9:41	[redacted]	配変B 故障		復帰	
2018/9/7 9:41	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 9:41	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 9:42	金山PS	No.13下流警報SP		停止	
2018/9/7 9:43	[redacted]			発電機作業	項目削除　1個
2018/9/7 9:43	発電当日運	用　忠別川水系	本登	録	
2018/9/7 9:44	[redacted]	1G有効電力上限２段		逸脱発生	5.650MW(5.600)
2018/9/7 9:44	[redacted]	発電流量上限２段		逸脱発生	21.000m3/s(20.900)
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 9:44	[redacted]	1G発電 P		オフライン解	除
2018/9/7 9:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 9:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 9:44	[redacted]	発電流量上限２段		逸脱復帰	20.900m3/s(20.900)
2018/9/7 9:44	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 9:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 9:45	[redacted]	1G 軽故障		発生	16:03:22 MEL　1
2018/9/7 9:44	[redacted]	所内AC電源故障		復帰	
2018/9/7 9:45	[redacted]	1G有効電力上限２段		逸脱復帰	5.590MW(5.600)
2018/9/7 9:44	[redacted]	1G 86-5		動作	
2018/9/7 9:44	[redacted]	41CB		入	
2018/9/7 9:45	[redacted]	1G 軽故障		復帰	
2018/9/7 9:45	[redacted]	インティグリティ返送無			発生　旭川GW-B2
2018/9/7 9:45	記録･統計	実績２　18/ 9/ 7		送信開始	旭川→中給
2018/9/7 9:45	記録･統計	実績２　18/ 9/ 7		送信終了	旭川→中給
2018/9/7 9:45	[redacted]	1G 86-5		復帰	
2018/9/7 9:45	[redacted]	CYC 制御渋滞			発生
2018/9/7 9:45	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 9:45	[redacted]	CYC 制御渋滞			復帰
2018/9/7 9:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 9:45	[redacted]	CHルート切替		Bルート	
2018/9/7 9:45	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Bルート
2018/9/7 9:45	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/7 9:46	[redacted]	水槽水位		上限１段復帰	-4cm(-2cm)
2018/9/7 9:46	[redacted]	1G 86-2		復帰	
2018/9/7 9:46	[redacted]	らPS　水槽制水門全閉		復帰	
2018/9/7 9:46	[redacted]	らPS　水槽制水門全閉		動作	
2018/9/7 9:46	[redacted]	らPS　1G 発電機		運転	
2018/9/7 9:46	[redacted]	らPS　1G 発電機		停止	
2018/9/7 9:46	[redacted]	らPS　1G 発電機		運転	
2018/9/7 9:47	[redacted]	1G有効電力上限２段		逸脱発生	5.640MW(5.600)
2018/9/7 9:47	[redacted]	らPS　1G 発電機		停止	
2018/9/7 9:47	[redacted]	1G 86-1A		復帰	
2018/9/7 9:47	[redacted]	1G 水調		使用	

2018/9/7 9:47	[redacted]	らPS　本館	退所					
2018/9/7 9:47		らPS　所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 9:47		らPS　1G 軽故障	復帰					
2018/9/7 9:47		らPS　発電機母線 27	復帰					
2018/9/7 9:47		らPS　所内AC電源故障	発生					
2018/9/7 9:47		らPS　本館	入所					
2018/9/7 9:47		らPS　発電機母線 27	動作					
2018/9/7 9:48		らPS　1G 軽故障	発生					
2018/9/7 9:48		スクリーン前水槽水位	上限１段復帰	−9cm(−5cm)				
2018/9/7 9:49		1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.560MW(5.600)				
2018/9/7 9:49		1G 水調	ロック					
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　開始			受付
2018/9/7 9:50	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作					
2018/9/7 9:50		堰　洪水吐・逆調門　開	復帰					
2018/9/7 9:50		水槽水位	上限１段発生	−1cm(−2cm)				
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　札幌東			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　中給			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　苫小牧			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　釧路			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　函館			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　札幌西			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　運用区分　旭川			割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制	御所　　監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン１　実行モード　試験			遷移
2018/9/7 9:50	金山PS	No.9下流警報SP	停止					
2018/9/7 9:51	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６			運転管理　オフライン　接続切替　札幌東			受付
2018/9/7 9:51	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６			運転管理　オフライン　接続切替　札幌東			接続
2018/9/7 9:51	[redacted]	水槽水位	上限１段復帰	−4cm(−2cm)				
2018/9/7 9:52	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧			受付
2018/9/7 9:52	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧			接続
2018/9/7 9:52	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱発生	5.610MW(5.600)				
2018/9/7 9:52		除塵機	起動					
2018/9/7 9:53		1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.600MW(5.600)				
2018/9/7 9:53		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:53		1G 水調	操作ロック設	定				
2018/9/7 9:54		1G有効電力上限２段	逸脱発生	5.610MW(5.600)				
2018/9/7 9:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:54	金山PS	No.14下流警報SP	停止					
2018/9/7 9:54	金山PS	下流警報順次吹鳴(1)	停止					
2018/9/7 9:55	発電制御	金山PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:55	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.560MW(5.600)				
2018/9/7 9:56	発電制御	金山PS1G制御予定	4分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:56	金山PS	No.10下流警報SP	吹鳴					
2018/9/7 9:56	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱発生	5.630MW(5.600)				
2018/9/7 9:56	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　旭川			受付
2018/9/7 9:56	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　旭川			接続
2018/9/7 9:57	発電制御	金山PS1G制御予定	3分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰					
2018/9/7 9:57		堰　TM装置異常	発生					
2018/9/7 9:57	発電制御	金山PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 9:57	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:57		除塵機	停止					
2018/9/7 9:57	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西			受付
2018/9/7 9:57	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西			接続
2018/9/7 9:58	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.600MW(5.600)				
2018/9/7 9:58	雨竜PS	系統同期	動作					
2018/9/7 9:58	雨竜PS	16CB	投入					
2018/9/7 9:58	雨竜PS	系統同期	復帰					
2018/9/7 9:59	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱発生	5.620MW(5.600)				
2018/9/7 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:59		川TC　表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:59		本館	入所					
2018/9/7 10:00	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	9.9MW(16.0MW)				
2018/9/7 10:00	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始				
2018/9/7 10:00	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.580MW(5.600)				
2018/9/7 10:00	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６			運転管理　オフライン　接続切替　札幌東			受付
2018/9/7 10:00	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６			運転管理　オフライン　接続切替　札幌東			接続
2018/9/7 10:00	[redacted]	1CB	投入					
2018/9/7 10:00	旭川SS	72CB	投入					
2018/9/7 10:00	旭川SS	72TL 系統同期	動作					
2018/9/7 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:00	旭川SS	72TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 10:01	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了				
2018/9/7 10:01	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	16.1MW(16.0MW)				
2018/9/7 10:01	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧			受付
2018/9/7 10:01	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧			接続
2018/9/7 10:02	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/7 10:03		1G有効電力上限２段	逸脱発生	5.610MW(5.600)				
2018/9/7 10:03		66CB	投入					
2018/9/7 10:04		ダム　本館	入所					
2018/9/7 10:04		62CB	投入					
2018/9/7 10:04		1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.590MW(5.600)				
2018/9/7 10:05	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱発生	5.620MW(5.600)				
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 10:05	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　釧路			受付
2018/9/7 10:05	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４			運転管理　オンライン　接続切替　釧路			接続
2018/9/7 10:06	発電当日運	用　　湧別川水系　　本登	録					
2018/9/7 10:07	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱復帰	5.590MW(5.600)				

2018/9/7 10:07	札幌系統制	御所	業務支援端末－12			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 10:07	札幌系統制	御所	業務支援端末－12			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 10:08	[redacted]	本館			入所			
2018/9/7 10:08	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 10:08	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 10:08	[redacted]	本館			入所			
2018/9/7 10:09	[redacted]	本館			入所			
2018/9/7 10:10	発電翌日計	画	石狩川水系	201	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）		
2018/9/7 10:10	[redacted]	F14CB			投入			
2018/9/7 10:10	金山PS	No.10下流警報SP			停止			
2018/9/7 10:11	発電翌日計	画	忠別川水系	201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 10:11	[redacted]	所内AC電源故障			復帰			
2018/9/7 10:11	[redacted]	P	所内電源故障		復帰			
2018/9/7 10:11	発電翌日計	画	空知川水系(旭川)	201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 10:12	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:12	[redacted]	川TC 表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:12	[redacted]	配変A タップ極限			極限動作			
2018/9/7 10:12	発電翌日計	画	企業局(旭川)	201	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）		
2018/9/7 10:12	[redacted]	本館			退所			
2018/9/7 10:13	金山PS	No.11下流警報SP			吹鳴			
2018/9/7 10:13	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:13	発電翌日計	画	雨竜川水系	201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 10:13	[redacted]	ダム 取水制御			手動			
2018/9/7 10:15	苫小牧系統	制御所	業務支援端末－13			運転管理	計算機	起動
2018/9/7 10:15	[redacted]	本館			入所			
2018/9/7 10:15	苫小牧系統	制御所	業務支援端末－13			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 10:18	[redacted]	31TL 線路電圧 上限			逸脱発生	23.1kV(23.1kV)		
2018/9/7 10:18	停電管理	停電作業決定件名			65518	受信		
2018/9/7 10:18	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:18	[redacted]	川TC 表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:19	[redacted]	1G 水調			使用			
2018/9/7 10:19	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:20	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	1.650MW(1.600)		
2018/9/7 10:20	[redacted]	洪水吐門 閉			動作			
2018/9/7 10:20	札幌系統制	御所	札幌東制御卓－6			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 10:20	[redacted]	洪水吐門 閉			復帰			
2018/9/7 10:20	西旭川SS	63CB			投入			
2018/9/7 10:20	西旭川SS	63TL 系統同期			動作			
2018/9/7 10:20	札幌系統制	御所	札幌東制御卓－6			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 10:20	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:20	[redacted]	川TC 表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:20	西旭川SS	63TL 系統同期			復帰			
2018/9/7 10:21	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:21	発電当日運	用	湧別川水系	本登	録			
2018/9/7 10:22	発電翌日計	画	湧別川水系	201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 10:23	[redacted]	本館			退所			
2018/9/7 10:24	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	5.610MW(5.600)		
2018/9/7 10:24	[redacted]	表示復帰			選択不応動			
2018/9/7 10:24	[redacted]	配変A タップ極限			極限動作			
2018/9/7 10:25	発電翌日計	画	エコエナ(旭川)	201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 10:25	旭川統括電	力C 自動オシロ故障			復帰			
2018/9/7 10:25	旭川SS	62CB			投入			
2018/9/7 10:25	旭川SS	62TL 系統同期			動作			
2018/9/7 10:26	旭川SS	62TL 系統同期			復帰			
2018/9/7 10:26	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	5.590MW(5.600)		
2018/9/7 10:26	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	1.580MW(1.600)		
2018/9/7 10:26	[redacted]	62TL 系統同期			動作			
2018/9/7 10:26	[redacted]	62TL 系統同期			復帰			
2018/9/7 10:26	[redacted]	1G 発電機			停止			
2018/9/7 10:26	[redacted]	62TL 系統同期			動作			
2018/9/7 10:26	[redacted]	41CB 転送装置故障			発生			
2018/9/7 10:26	[redacted]	41CB 転送装置故障			復帰			
2018/9/7 10:26	[redacted]	62CB			投入			
2018/9/7 10:26	[redacted]	62TL 系統同期			復帰			
2018/9/7 10:26	[redacted]	61･62 43LC			使用			
2018/9/7 10:27	[redacted]	62CB			投入			
2018/9/7 10:27	[redacted]	41CB			機器不応動			
2018/9/7 10:27	[redacted]	61CB			開放			
2018/9/7 10:27	金山PS	No.11下流警報SP			停止			
2018/9/7 10:28	[redacted]	41CB			機器不応動			
2018/9/7 10:29	金山PS	No.12下流警報SP			吹鳴			
2018/9/7 10:30	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	5.610MW(5.600)		
2018/9/7 10:31	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	5.580MW(5.600)		
2018/9/7 10:32	[redacted]	41 並列渋滞			動作			
2018/9/7 10:34	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	5.660MW(5.600)		
2018/9/7 10:34	[redacted]	発電流量上限2段			逸脱発生	21.000m3/s(20.900)		
2018/9/7 10:34	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	5.580MW(5.600)		
2018/9/7 10:34	[redacted]	発電流量上限2段			逸脱復帰	20.600m3/s(20.900)		
2018/9/7 10:35	[redacted]	41CB			機器不応動			
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7			開始			
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7			完了			
2018/9/7 10:36	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	5.620MW(5.600)		
2018/9/7 10:37	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	5.580MW(5.600)		
2018/9/7 10:38	金山PS	No.13下流警報SP			吹鳴			
2018/9/7 10:39	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	5.610MW(5.600)		
2018/9/7 10:40	発電制御	金山PS1G制御予定			5分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 10:40	[redacted]	41 並列渋滞			動作			
2018/9/7 10:41	発電制御	金山PS1G制御予定			4分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 10:41	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	5.600MW(5.600)		
2018/9/7 10:41	発電制御	金山PS1G制御予定			実行指示	負荷変更制御		
2018/9/7 10:42	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	5.630MW(5.600)		
2018/9/7 10:42	[redacted]	導水路水位設定値			実行(285cm)			
2018/9/7 10:43	金山PS	No.12下流警報SP			停止			
2018/9/7 10:45	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ			制御開始	16.1MW(24.0MW)		
2018/9/7 10:45	金山PS	下流警報順次吹鳴(3)			吹鳴			
2018/9/7 10:46	金山PS	No.1下流警報SP			吹鳴			
2018/9/7 10:46	金山PS	No.14下流警報SP			吹鳴			

2018/9/7 10:46	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:46		配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/7 10:46		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.63kV)			
2018/9/7 10:46	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理　オフライン	接続切替　函館	受付	
2018/9/7 10:46	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理　オフライン	接続切替　函館	接続	
2018/9/7 10:47	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	5.590MW(5.600)			
2018/9/7 10:47		本館	退所				
2018/9/7 10:47	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付	
2018/9/7 10:47	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続	
2018/9/7 10:50	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	5.630MW(5.600)			
2018/9/7 10:50		配変B 43A	自動				
2018/9/7 10:51	金山PS	No.2下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 10:51	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	5.600MW(5.600)			
2018/9/7 10:51		配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.23kV(6.29kV)			
2018/9/7 10:51		ダム　取水制御	自動				
2018/9/7 10:51		配変B 43A	自動				
2018/9/7 10:52	発電翌日計	画　発電計画	送信開始				
2018/9/7 10:52	発電翌日計	画　発電計画	送信終了				
2018/9/7 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:52	金山PS	No.13下流警報SP	停止				
2018/9/7 10:53	発電翌日計	画　発電計画　FAX配信	送信開始				
2018/9/7 10:53	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2			
2018/9/7 10:53		CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2			
2018/9/7 10:53		本館	入所				
2018/9/7 10:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2			
2018/9/7 10:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2			
2018/9/7 10:53		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1			
2018/9/7 10:53		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1			
2018/9/7 10:53		CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 10:53	発電翌日計	画　発電計画　FAX配信	送信開始				
2018/9/7 10:53	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 10:53		チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 10:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2			
2018/9/7 10:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2			
2018/9/7 10:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:53		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:54		ダム　本館	退所				
2018/9/7 10:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2			
2018/9/7 10:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2			
2018/9/7 10:54		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1			
2018/9/7 10:54		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1			
2018/9/7 10:54		CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 10:54		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 10:54		チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 10:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:54		川TC　表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　開始		受付	
2018/9/7 10:55	[redacted]	配変C 故障	復帰				
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　中給		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　釧路		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　旭川		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　札幌東		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　札幌西		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　函館		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　運用区分　苫小牧		割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理　オフライン3　実行モード　訓練		遷移	
2018/9/7 10:56	金山PS	No.3下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 10:56	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 10:56	苫小牧系統	制御所　訓練卓－4		運転管理　オフライン	接続切替　苫小牧	受付	
2018/9/7 10:56	苫小牧系統	制御所　訓練卓－4		運転管理　オフライン	接続切替　苫小牧	接続	
2018/9/7 10:56	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 10:56	発電翌日計	画　発電計画　FAX配信	送信終了				
2018/9/7 10:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰				
2018/9/7 10:57		堰　TM装置異常	発生				
2018/9/7 10:57		スクリーン前水槽水位	上限1段発生	-4cm(-5cm)			
2018/9/7 10:57		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:57	発電翌日計	画　発電計画　FAX配信	送信終了				
2018/9/7 10:58	発電翌日計	画　発電計画　FAX配信	送信終了				
2018/9/7 11:00	金山PS	No.4下流警報SP	吹鳴				
2018/9/7 11:00	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始			
2018/9/7 11:00	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 11:00	金山PS	No.1下流警報SP	停止				
2018/9/7 11:00	金山PS	No.14下流警報SP	停止				
2018/9/7 11:00	金山PS	下流警報順次吹鳴(2)	停止				
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS　1G	引戻し制御開	始			
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS　1G	制御開始	-8.9MVar(-8.2)			
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS　1G	発電制御実行	中			
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS　1G	制御正常終了	-8.9MVar(-8.2)			
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS　1G	引戻し制御正	常終了			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	引戻し制御開	始			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	制御開始	-9.0MVar(-8.2)			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	発電制御実行	中			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	制御正常終了	-9.0MVar(-8.2)			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	引戻し制御正	常終了			
2018/9/7 11:02	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了			
2018/9/7 11:02	発電制御	金山PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	24.1MW(24.0MW)			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	引戻し制御開	始			
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS　1G	制御開始	-9.1MVar(-8.2)			
2018/9/7 11:03	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 11:03		1CB	投入				
2018/9/7 11:03		本館	退所				
2018/9/7 11:04		本館	退所				
2018/9/7 11:05	予定作業	予定作業件名		19736 予定作業登録			
2018/9/7 11:05	電圧制御	金山PS　1G	制御正常終了	-8.5MVar(-8.2)			
2018/9/7 11:05	電圧制御	金山PS　1G	引戻し制御正	常終了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				

2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 11:05	金山PS	No.2下流警報SP	停止			
2018/9/7 11:06	[redacted]	63TL 系統同期	動作			
2018/9/7 11:06	[redacted]	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 11:06	[redacted]	63TL 系統同期	動作			
2018/9/7 11:06	[redacted]	設備一括43R	直接			
2018/9/7 11:06	金山PS	No.5下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 11:06	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/7 11:06	[redacted]	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 11:06	札幌系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2 開始	受付
2018/9/7 11:06	[redacted]	<41>	断路位置			
2018/9/7 11:06	[redacted]	63TL 系統同期	動作			
2018/9/7 11:06	[redacted]	<41>	操作ロック設	定		
2018/9/7 11:06	[redacted]	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 11:06	札幌系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2 運用区分 函館	割付
2018/9/7 11:06	札幌系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2 実行モード 試験	遷移
2018/9/7 11:07	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理	オフライン 接続切替 函館	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 旭川	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 旭川	接続
2018/9/7 11:07	[redacted]	1G 発電機	操作ロック設	定		
2018/9/7 11:07	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 11:07	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 11:07	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理	オフライン 接続切替 函館	接続
2018/9/7 11:07	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/7 11:07	札幌系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オフライン2 ソフト軽故障	発生
2018/9/7 11:07	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 釧路	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 釧路	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 11:09	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 函館	受付
2018/9/7 11:09	中央給電指	令所　業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 函館	接続
2018/9/7 11:09	函館系統制	御所　メンテナンス卓		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 11:09	札幌系統制	御所　監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オフライン2 ソフト軽故障	復帰
2018/9/7 11:10	[redacted]	西　電力 P	オフライン設	定		
2018/9/7 11:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	動作			
2018/9/7 11:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	復帰			
2018/9/7 11:10	金山PS	No.3下流警報SP	停止			
2018/9/7 11:13	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 11:13	金山PS	No.6下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 11:14	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 11:14	金山PS	No.4下流警報SP	停止			
2018/9/7 11:15	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:18	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 11:19	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御開	始		
2018/9/7 11:19	電圧制御	金山PS 1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)		
2018/9/7 11:20	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/7 11:20	電圧制御	金山PS 1G	制御正常終了	-8.5MVar(-8.2)		
2018/9/7 11:20	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御正	常終了		
2018/9/7 11:20	金山PS	No.5下流警報SP	停止			
2018/9/7 11:21	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/7 11:21	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 11:21	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/7 11:21	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/7 11:22	[redacted]	102CB	投入			
2018/9/7 11:23	金山PS	No.7下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 11:23	[redacted]	101CB	開放			
2018/9/7 11:24	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/7 11:24	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 11:24	[redacted]	堰　ダム水位	下限2段復帰	82cm(81cm)		
2018/9/7 11:24	[redacted]	配変B 故障	復帰			
2018/9/7 11:24	[redacted]	6KV 27	復帰			
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:25	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/7 11:25	[redacted]	配変B 43A	手動			
2018/9/7 11:25	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/7 11:26	金山PS	No.8下流警報SP	吹鳴			
2018/9/7 11:26	[redacted]	配変B 43A	自動			
2018/9/7 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:27	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:27	[redacted]	電所　1G発電 P	オフライン設	定		
2018/9/7 11:27	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御開	始		
2018/9/7 11:27	電圧制御	金山PS 1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)		
2018/9/7 11:27	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:27	金山PS	No.6下流警報SP	停止			
2018/9/7 11:28	電圧制御	金山PS 1G	制御正常終了	-8.4MVar(-8.2)		
2018/9/7 11:28	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御正	常終了		
2018/9/7 11:28	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 11:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 11:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:30	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 11:31	金山PS	No.9下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 11:31	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:32	系統監視制	御　充停電判定開始時間	設定変更	4秒(2)
2018/9/7 11:33	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 11:34	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 11:34	系統監視制	御　充停電判定開始時間	設定変更	6秒(4)
2018/9/7 11:36	[redacted]	所　表示回線断	発生	
2018/9/7 11:36	[redacted]	所　表示渋滞	発生	
2018/9/7 11:36	[redacted]	C　HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 11:36	[redacted]	C　HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/7 11:37	金山PS	No.7下流警報SP	停止	
2018/9/7 11:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	札幌西
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	札幌東
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 11:40	金山PS	No.8下流警報SP	停止	
2018/9/7 11:41	金山PS	No.10下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 11:42	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:43	[redacted]	41CB	入	
2018/9/7 11:43	[redacted]	41CB	切	
2018/9/7 11:44	[redacted]	水槽水位(後)	下限1段復帰	10cm(-45cm)
2018/9/7 11:44	[redacted]	水槽水位(後)	下限2段復帰	10cm(-55cm)
2018/9/7 11:44	[redacted]	水槽水位(後)	上限2段発生	10cm(-5cm)
2018/9/7 11:44	[redacted]	水槽水位(後)	上限1段発生	10cm(-10cm)
2018/9/7 11:44	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	発生(悪化)	23.2kV(23.2kV)
2018/9/7 11:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:45	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:45	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生	-1cm(-2cm)
2018/9/7 11:45	旭川系統制	御所　業務支援端末－10	運転管理	計算機　起動
2018/9/7 11:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:45	金山PS	No.9下流警報SP	停止	
2018/9/7 11:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:46	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 11:46	[redacted]	1CB	解列	
2018/9/7 11:46	旭川系統制	御所　業務支援端末－10	運転管理　オンライン	接続切替　旭川　接続
2018/9/7 11:46	[redacted]	HDLC 回線断	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 11:46	[redacted]	HDLC 回線断	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 11:46	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 11:47	[redacted]	41CB	入	
2018/9/7 11:47	[redacted]	41CB	切	
2018/9/7 11:48	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:49	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:50	[redacted]	水槽 本館	入所	
2018/9/7 11:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:51	[redacted]	1G 発電機	操作ロック解	除
2018/9/7 11:51	[redacted]	<41>	操作ロック解	除
2018/9/7 11:51	[redacted]	設備一括43R	遠方	
2018/9/7 11:52	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:53	[redacted]	<41>	接続位置	
2018/9/7 11:53	[redacted]	41CB	投入	
2018/9/7 11:53	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 11:54	金山PS	No.11下流警報SP	吹鳴	
2018/9/7 11:55	金山PS	No.10下流警報SP	停止	
2018/9/7 11:57	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:57	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 11:57	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰	
2018/9/7 11:57	[redacted]	堰　TM装置異常	発生	
2018/9/7 11:57	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 11:57	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 11:57	電圧制御	[redacted]	制御開始	8tap(7)
2018/9/7 11:58	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 11:58	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 11:59	[redacted]	S　52-1CB	切	
2018/9/7 11:59	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:59	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:00	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:00	[redacted]	水槽 本館	退所	
2018/9/7 12:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:01	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 12:01	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 12:02	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.620MW(1.600)
2018/9/7 12:02	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 12:02	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:03	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過
2018/9/7 12:03	[redacted]	スクリーン後水槽水位	上限1段発生	-9cm(-10cm)
2018/9/7 12:03	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 12:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:03	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:03	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 12:03	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 12:03	電圧制御	[redacted]	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 12:04	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.590MW(1.600)
2018/9/7 12:04	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 12:04	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 12:04	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 12:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:04	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 12:04	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御

2018/9/7 12:04	電圧制御	女満別SS	連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 12:04	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 12:05	電圧制御	女満別SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 12:05	電圧制御	女満別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 12:06	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限1段復帰	-12cm(-10cm)
2018/9/7 12:08	金山PS	No.12下流警報SP		吹鳴	
2018/9/7 12:08	金山PS	No.11下流警報SP		停止	
2018/9/7 12:09	当日作業	当日作業件名		19736	当日作業登録
2018/9/7 12:09	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 12:09	系統監視制	御　充停電判定開始時間		設定変更	2秒(6)
2018/9/7 12:10	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 12:10	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 12:11	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 12:11	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 12:11	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 12:11	電圧制御	旭川SS	187連	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 12:11	電圧制御	旭川SSND		制御正常終了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 12:15	金山PS	No.13下流警報SP		吹鳴	
2018/9/7 12:16	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 12:17	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC 回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 12:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:18	予定作業	予定作業件名		19631	復旧時刻変更
2018/9/7 12:18	当日作業	当日作業件名		19631	当日作業登録
2018/9/7 12:18	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:19	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1
2018/9/7 12:19	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 12:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:19	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 12:19	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 12:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:19	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 12:19	[redacted]	61TL　故障	復帰	(12:19:20)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	62TL　故障	復帰	(12:19:20)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	配変A 故障	発生	(12:19:20)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	配変B 故障	発生	(12:19:20)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	66KV　常時監視不良	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	連変A 故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	連変B 故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	連変A 故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	連変B 故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV 27	動作	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	31TL 故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	33TL 故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV　リレー故障	復帰	(12:19:21)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	6KV 27	動作	(12:19:22)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	リレー故障	復帰	(12:19:22)	
2018/9/7 12:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:19	[redacted]	61TL　故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	66KV　常時監視不良	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	リレー故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	62TL　故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	66KV　常時監視不良	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	リレー故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/7 12:19	[redacted]	6KV 27			
2018/9/7 12:19	[redacted]	配変B 故障	発生		
2018/9/7 12:19	[redacted]	6KV 27			
2018/9/7 12:19	[redacted]	連変A 故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV　リレー故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	連変B 故障	復帰		

2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV リレー故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV 27	動作		
2018/9/7 12:19	[redacted]	31TL 故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV リレー故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	33TL 故障	復帰		
2018/9/7 12:19	[redacted]	33KV リレー故障	復帰		
2018/9/7 12:19	当日作業	当日作業件名		19631	復旧操作開始
2018/9/7 12:19	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 12:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:20	[redacted]	1G 軽故障	発生	12:20:03	MSL
2018/9/7 12:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:20	[redacted]	1G 発電機	操作ロック解	除	
2018/9/7 12:20	[redacted]	<1>	操作ロック解	除	
2018/9/7 12:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:20	[redacted]	1G 軽故障	復帰	12:20:27	MEL　2
2018/9/7 12:21	金山PS	No.14下流警報SP	吹鳴		
2018/9/7 12:22	[redacted]	1G 軽故障	発生	12:22:38	MSL
2018/9/7 12:22	金山PS	No.12下流警報SP	停止		
2018/9/7 12:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:23	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:23	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:23	[redacted]	圧油予備機	起動		
2018/9/7 12:23	[redacted]	1G 軽故障	復帰	12:22:54	MEL　2
2018/9/7 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 12:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 12:23	[redacted]	圧油予備機	停止		
2018/9/7 12:23	[redacted]	発電機準備	準備		
2018/9/7 12:23	[redacted]	ツPS　本館	入所		
2018/9/7 12:23	当日作業	当日作業件名		19736	停電操作開始
2018/9/7 12:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:24	[redacted]	ツPS　1G 86-1	復帰		
2018/9/7 12:26	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 12:27	[redacted]	堰　TM装置異常	復帰		
2018/9/7 12:27	[redacted]	堰　TM装置異常	発生		
2018/9/7 12:29	金山PS	No.13下流警報SP	停止		
2018/9/7 12:30	[redacted]	バルブ室	入所		
2018/9/7 12:30	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 12:31	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 12:31	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 12:32	[redacted]	堰　取水口　43R	遠方		
2018/9/7 12:32	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	発生		
2018/9/7 12:32	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	復帰		
2018/9/7 12:33	[redacted]	堰　取水口　43A	自動		
2018/9/7 12:34	[redacted]	ツPS　1G 発電機	操作ロック解	除	
2018/9/7 12:34	[redacted]	ツTC　HDLC 選択制御出力異常		発生	
2018/9/7 12:34	[redacted]	ツTC　HDLC 選択制御出力異常		復帰	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:35	金山PS	No.14下流警報SP	停止		
2018/9/7 12:35	金山PS	下流警報順次吹鳴(3)	停止		
2018/9/7 12:37	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 12:38	[redacted]	ツPS　1G 発電機	運転		
2018/9/7 12:39	発電当日運	用　可能電力	送信開始		
2018/9/7 12:39	発電当日運	用　可能電力	送信終了		
2018/9/7 12:39	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 12:39	[redacted]	ツPS 1CB	並列		
2018/9/7 12:40	[redacted]	ツPS　1G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(0.06MW)	
2018/9/7 12:40	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	旭川→中給	
2018/9/7 12:40	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	旭川→中給	
2018/9/7 12:40	[redacted]	放流中	復帰		
2018/9/7 12:40	[redacted]	洪水吐門　閉	動作		
2018/9/7 12:40	[redacted]	洪水吐門　開	動作		
2018/9/7 12:40	[redacted]	洪水吐門　閉	復帰		
2018/9/7 12:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:40	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:40	[redacted]	放流中	発生		
2018/9/7 12:40	[redacted]	洪水吐門　開	復帰		
2018/9/7 12:40	[redacted]	洪水吐門　閉	動作		
2018/9/7 12:41	[redacted]	放流中	復帰		
2018/9/7 12:41	[redacted]	洪水吐門　閉	復帰		
2018/9/7 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:41	[redacted]	ツPS　1G 水調	使用		
2018/9/7 12:41	[redacted]	ツPS　1G 水調	使用		
2018/9/7 12:41	[redacted]	ツPS　1G 水調	選択解除不応	動	
2018/9/7 12:41	[redacted]	ツTC　選択解除不応動	発生		
2018/9/7 12:42	[redacted]	予備警戒時	復帰		
2018/9/7 12:42	[redacted]	取水口　43A	自動		
2018/9/7 12:42	[redacted]	取水口　43A	手動		
2018/9/7 12:42	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 12:42	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 12:42	[redacted]	取水口自動制御盤異常	発生		
2018/9/7 12:42	[redacted]	取水口自動制御盤異常	復帰		
2018/9/7 12:42	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 12:42	[redacted]	堰　取水ゲート取水量設定	実行(3.0m3/s	)	
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水口制御設定	設定		
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水門　開	動作		
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水口　43A	手動		
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水口制御設定	解除		
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水門　開	復帰		
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	発生		
2018/9/7 12:43	[redacted]	堰　取水口自動制御盤異常	復帰		
2018/9/7 12:43	発電制御	[redacted]	時刻です	負荷変更制御	
2018/9/7 12:44	発電制御	[redacted]	1分経過です	負荷変更制御	

2018/9/7 12:44	[redacted]	ツPS　1G有効電力下限	逸脱復帰	0.12MW(0.06MW)
2018/9/7 12:44	発電制御	[redacted]	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 12:44	発電制御		制御開始	5.9MW(11.0MW)
2018/9/7 12:44	発電制御		ビット制御	開始
2018/9/7 12:45	[redacted]	取水門　開	動作	
2018/9/7 12:45		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:45		43R	遠方	
2018/9/7 12:45	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/7 12:45	発電制御		ビット制御	開始
2018/9/7 12:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:45		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:46	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/7 12:46	発電制御		制御終了	10.8MW(11.0MW)
2018/9/7 12:46	[redacted]	取水門　開	動作	
2018/9/7 12:46		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:46		取水門　開	動作	
2018/9/7 12:46		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:47		堰　　取水口　43A	自動	
2018/9/7 12:47		堰　　取水ゲート取水量設定	実行(3.0m3/s　)	
2018/9/7 12:48		堰　　取水口制御設定	設定	
2018/9/7 12:48		堰　　取水門　開	動作	
2018/9/7 12:48		堰　　取水口制御設定	設定	
2018/9/7 12:48		堰　　取水門　開	動作	
2018/9/7 12:48		堰　　取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:48		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 12:48		61CB	投入	
2018/9/7 12:48		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 12:48		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 12:48		6KV 27	復帰	
2018/9/7 12:48		配変B 故障	発生	
2018/9/7 12:48		所内電源故障		
2018/9/7 12:48		配変A 故障	発生	
2018/9/7 12:48		ヒーター断		
2018/9/7 12:49		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 12:49		ヒーター断	復帰	
2018/9/7 12:49		配変A 故障	発生	
2018/9/7 12:49		ヒーター断		
2018/9/7 12:49		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 12:49		6KV 27	復帰	
2018/9/7 12:49		配変B 故障	復帰	
2018/9/7 12:49		6KV 27	復帰	
2018/9/7 12:49		警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:49		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:49		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)
2018/9/7 12:49		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 12:49		ヒーター断	復帰	
2018/9/7 12:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:50		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:50		取水門　開	動作	
2018/9/7 12:50		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:50		配変A 故障	発生	
2018/9/7 12:50		ヒーター断		
2018/9/7 12:50		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 12:50		ヒーター断	復帰	
2018/9/7 12:51		取水門　開	動作	
2018/9/7 12:51		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:51		堰　　取水門　開	動作	
2018/9/7 12:51		堰　　取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:51		取水門　開	動作	
2018/9/7 12:51		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:52		ツPS　水槽水位	上限２段復帰	7cm(10cm)
2018/9/7 12:52		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 12:53		本館	入所	
2018/9/7 12:53		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 12:53		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/7 12:54		ダム水位	上限２段復帰	198cm(200cm)
2018/9/7 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:54		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:54		ツPS　水槽水位異常	復帰	
2018/9/7 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:55		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:56		<1>	接続位置	
2018/9/7 12:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:56		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:57		堰　　TM装置異常	復帰	
2018/9/7 12:57		堰　　TM装置異常	発生	
2018/9/7 12:57		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:58		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)
2018/9/7 12:58		取水門　開	動作	
2018/9/7 12:58		ツPS　水槽水位	上限１段復帰	-2cm(0cm)
2018/9/7 12:58		取水門　開	復帰	
2018/9/7 12:58		川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:58	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 12:59	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 12:59	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 12:59	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	6tap(7)
2018/9/7 12:59	[redacted]	堰　　取水口制御設定	解除	
2018/9/7 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:59		本館	退所	
2018/9/7 12:59		超音波流量計故障	復帰	
2018/9/7 12:59	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 12:59	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 12:59	[redacted]	堰　　取水ゲート取水量設定	実行(6.0m3/s　)	
2018/9/7 13:00		取水門　開	動作	
2018/9/7 13:00		取水門　開	復帰	
2018/9/7 13:00		堰　　取水口制御設定	設定	

2018/9/7 13:00	[redacted]	堰　取水門 開	動作	
2018/9/7 13:00	[redacted]	堰　取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:03	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 13:03	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 13:04	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 13:05	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 13:05	雨竜PS	本館	退所	
2018/9/7 13:05	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 13:06	雨竜PS	本館	入所	
2018/9/7 13:06	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過
2018/9/7 13:06	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 13:06	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:06	電圧制御	[redacted]	制御開始	6tap(7)
2018/9/7 13:07	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 13:07	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 13:07	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 13:08	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/7 13:08	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	191.0kV(191.0kV)
2018/9/7 13:08	[redacted]	取水門 開	動作	
2018/9/7 13:08	[redacted]	取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:08	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 13:08	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:08	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 13:08	[redacted]	水槽水位異常	発生	13:08:55 MSL
2018/9/7 13:08	[redacted]	余水路警報吹鳴	吹鳴	
2018/9/7 13:08	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 13:08	電圧制御	旭川SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:08	電圧制御	旭川SS　187連	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 13:09	電圧制御	旭川SS　187連	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 13:09	電圧制御	旭川SSND	制御正常終了	
2018/9/7 13:09	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 13:10	[redacted]	余水路警報吹鳴	停止	
2018/9/7 13:10	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 13:11	[redacted]	取水門 開	動作	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 13:11	[redacted]	取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:11	運用設定	設備並び設定	設定変更	TC・CDT
2018/9/7 13:11	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/7 13:12	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/7 13:12	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 13:12	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:12	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始	7tap(8)
2018/9/7 13:12	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	8tap(8)
2018/9/7 13:12	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 13:13	雨竜PS	本館	退所	
2018/9/7 13:16	女満別SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	191.0kV(191.0kV)
2018/9/7 13:17	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:17	[redacted]	取水門 開	動作	
2018/9/7 13:17	[redacted]	取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:18	[redacted]	取水門 開	動作	
2018/9/7 13:18	[redacted]	取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:18	[redacted]	余水路警報吹鳴	吹鳴	
2018/9/7 13:18	女満別SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	192.4kV(191.0kV)
2018/9/7 13:19	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:19	[redacted]	1G 発電機	停止	
2018/9/7 13:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 13:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 13:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 13:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 13:20	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:20	[redacted]	余水路警報吹鳴	停止	
2018/9/7 13:20	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:20	[redacted]	取水門 開	動作	
2018/9/7 13:20	[redacted]	取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:21	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.48kV(6.53kV)
2018/9/7 13:21	[redacted]	取水門 開	動作	
2018/9/7 13:21	[redacted]	取水門 開	復帰	
2018/9/7 13:21	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:22	[redacted]	バルブ室	退所	
2018/9/7 13:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:22	[redacted]	発電放流警報	吹鳴	
2018/9/7 13:22	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:22	[redacted]	1G 43-91(90)	APFR	
2018/9/7 13:23	[redacted]	配変D 6kV 27	復帰	
2018/9/7 13:24	[redacted]	電所　転送トリップ	復帰異常 復帰	
2018/9/7 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:24	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:25	[redacted]	本館	入所	

2018/9/7 13:25	[redacted]	発電放流警報	停止		
2018/9/7 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:26	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 13:26	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.64kV(6.52kV)	
2018/9/7 13:26	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:26	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:26	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/7 13:27	[redacted]	堰　　TM装置異常	復帰		
2018/9/7 13:27	[redacted]	堰　　TM装置異常	発生		
2018/9/7 13:27	[redacted]	堰　　取水門　開	動作		
2018/9/7 13:27	[redacted]	堰　　取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:27	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 13:28	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 13:28	充停電判定		単独系統発生		
2018/9/7 13:28	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/7 13:28	留辺藥SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	192.1kV(191.0kV)	
2018/9/7 13:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:28	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	発生　旭川GW-A2	
2018/9/7 13:28	[redacted]	川TC　旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 13:28	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:28	札幌系統制	御所　　業務支援端末－15		運転管理　オンライン　　接続切替　苫小牧　　受付	
2018/9/7 13:28	札幌系統制	御所　　業務支援端末－15		運転管理　オンライン　　接続切替　苫小牧　　接続	
2018/9/7 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:30	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:30	[redacted]	堰　　取水口　43A	手動		
2018/9/7 13:30	[redacted]	堰　　取水口制御設定	解除		
2018/9/7 13:31	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:31	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:32	留辺藥SS	オシロ	動作		
2018/9/7 13:32	女満別SS	オシロ	動作		
2018/9/7 13:32	留辺藥SS	オシロ	復帰		
2018/9/7 13:32	[redacted]	S　　187kV DZロケータ	動作		
2018/9/7 13:32	女満別SS	オシロ	復帰		
2018/9/7 13:32	[redacted]	S　　O-5CB(DZ-FL)	動作		
2018/9/7 13:32	[redacted]	S　　白相(DZ-FL)			
2018/9/7 13:32	[redacted]	S　　ロケータ標定値(0.0km)			
2018/9/7 13:32	留辺藥SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/7 13:32	女満別SS	瞬時電圧低下(オシロ)	動作		
2018/9/7 13:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:32	留辺藥SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/7 13:32	女満別SS	瞬時電圧低下(オシロ)	復帰		
2018/9/7 13:32	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:32	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 13:33	[redacted]	S　　187kV DZロケータ	復帰		
2018/9/7 13:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:33	[redacted]	S　　O-5CB(DZ-FL)	復帰		
2018/9/7 13:33	[redacted]	S　　白相(DZ-FL)	復帰		
2018/9/7 13:33	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:34	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:34	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 13:36	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/7 13:36	留辺藥SS	瞬時電圧低下(疑似)	使用		
2018/9/7 13:36	留辺藥SS	瞬時電圧低下(加工)	動作		
2018/9/7 13:36	女満別SS	瞬時電圧低下(疑似)	使用		
2018/9/7 13:36	女満別SS	瞬時電圧低下(加工)	動作		
2018/9/7 13:36	留辺藥SS	瞬時電圧低下(疑似)	ロック		
2018/9/7 13:36	留辺藥SS	瞬時電圧低下(加工)	復帰		
2018/9/7 13:36	女満別SS	瞬時電圧低下(疑似)	ロック		
2018/9/7 13:36	女満別SS	瞬時電圧低下(加工)	復帰		
2018/9/7 13:37	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:37	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:37	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 13:38	女満別SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/7 13:38	留辺藥SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/7 13:40	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:40	[redacted]	電所　6kV 27	復帰異常 復帰		
2018/9/7 13:40	[redacted]	電所　所内電源故障	復帰		
2018/9/7 13:40	[redacted]	電所 41CB	入		
2018/9/7 13:40	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:43	[redacted]	41CB	操作ロック設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F1CB	操作ロック設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F2CB	操作ロック設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	2CB	操作ロック設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	41CB	オフライン設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	41CB	開放		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F1CB	オフライン設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F2CB	オフライン設　　定		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/7 13:43	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:43	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 13:43	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:43	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 13:44	[redacted]	43R	操作ロック設　　定		
2018/9/7 13:44	[redacted]	取水門　開	動作		
2018/9/7 13:44	[redacted]	43R	オフライン設　　定		
2018/9/7 13:44	[redacted]	43R	直接		
2018/9/7 13:44	[redacted]	電所　1G 発電機重故障	復帰		
2018/9/7 13:44	[redacted]	電所 12CB	入		
2018/9/7 13:44	[redacted]	取水門　開	復帰		
2018/9/7 13:45	[redacted]	15CB	開放		
2018/9/7 13:45	[redacted]	川TC　表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:45	[redacted]	配変A 43A	手動		

2018/9/7 13:45	[redacted]	ツPS 本館	退所		
2018/9/7 13:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:46		本館	入所		
2018/9/7 13:46		取水門 開	動作		
2018/9/7 13:46		取水門 開	復帰		
2018/9/7 13:46		F2 電流	オフライン設	定	
2018/9/7 13:46		F2CB	投入		
2018/9/7 13:46		本館	入所		
2018/9/7 13:47		らPS 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/7 13:47		らPS 発電機母線 27	復帰		
2018/9/7 13:47		らPS 1G 軽故障	復帰		
2018/9/7 13:47		らPS 1G 86-1B	復帰		
2018/9/7 13:47		川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:47		川TC 旭1 制御要求 排他管理	異常	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 13:47		41CB	投入		
2018/9/7 13:47		川TC 旭1 制御要求 排他管理	異常	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 13:47		川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:48		らPS 余水路警報	吹鳴		
2018/9/7 13:48		らPS 余水路警報	停止		
2018/9/7 13:50		取水門 開	動作		
2018/9/7 13:50		取水門 開	復帰		
2018/9/7 13:50		川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:51		本館	退所		
2018/9/7 13:51		本館	入所		
2018/9/7 13:51		本館	退所		
2018/9/7 13:51		本館	入所		
2018/9/7 13:51		本館	退所		
2018/9/7 13:51		らPS 取水口制水門全閉	動作		
2018/9/7 13:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:52		本館	入所		
2018/9/7 13:54		本館	入所		
2018/9/7 13:55	発電制御	[redacted]	5分前です	解列制御	
2018/9/7 13:55		取水門 開	動作		
2018/9/7 13:55		取水門 開	復帰		
2018/9/7 13:56	発電制御	[redacted]	4分前です	解列制御	
2018/9/7 13:56		本館	退所		
2018/9/7 13:57	発電制御	[redacted]	3分前です	解列制御	
2018/9/7 13:57		堰 TM装置異常	復帰		
2018/9/7 13:57	発電制御	[redacted]	実行指示	解列制御	
2018/9/7 13:57		取水門 開	動作		
2018/9/7 13:57		S 52-1CB	入		
2018/9/7 13:57	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 13:58		取水門 開	復帰		
2018/9/7 13:58		堰 ダム水位	下限2段発生	80cm(81cm)	
2018/9/7 13:58		川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 13:58	札幌系統制	御所 プリンター7		障害管理	プリンタ出力異常 発生
2018/9/7 13:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:00	発電制御	[redacted]	制御開始	9.0MW(0.0MW)	
2018/9/7 14:00		PS 901	OFF		
2018/9/7 14:00		本館	退所		
2018/9/7 14:00		PS 1G 43-90	AVR		
2018/9/7 14:00	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰		
2018/9/7 14:00		PS 1CB	解列		
2018/9/7 14:01		本館	退所		
2018/9/7 14:01		本館	入所		
2018/9/7 14:02		高水位1段	復帰	14:02:07 MEL 2	
2018/9/7 14:02		本館	退所		
2018/9/7 14:02		PS 1G 発電機	停止		
2018/9/7 14:02	発電制御	[redacted]	制御終了	0.0MW(0.0MW)	
2018/9/7 14:02		本館	入所		
2018/9/7 14:03		流量制御	使用		
2018/9/7 14:03		取水堰水位	越流復帰	275cm(280cm)	
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 14:05	[redacted]	川TC 表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 14:06	札幌系統制	御所 業務支援端末－13		運転管理	計算機 起動
2018/9/7 14:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:06		取水門 開	動作		
2018/9/7 14:06		取水門 開	復帰		
2018/9/7 14:07	札幌系統制	御所 業務支援端末－13		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 14:07	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 14:09		川TC CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 14:10		川TC イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 14:10		川TC イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 14:10		川TC 旭1 インティグリティ返	送無	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 14:10		川TC 旭1 インティグリティ返	送無	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 14:10		所内電源故障	復帰		
2018/9/7 14:10		本館	入所		
2018/9/7 14:10		所内電源故障	復帰		
2018/9/7 14:10		6KV 27	復帰		
2018/9/7 14:10		6KV 27	復帰		

2018/9/7 14:10	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　旭1 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　旭3 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　旭2 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　札1 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　函1 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　札3 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　札2 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	川TC　釧1 常時データー定周期		未受信	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:10	[redacted]	発電機準備		準備				
2018/9/7 14:10	[redacted]	濁川水槽水位		下限１段復帰	17cm(-25cm)			
2018/9/7 14:10	[redacted]	濁川水槽水位		下限２段復帰	17cm(-35cm)			
2018/9/7 14:10	[redacted]	濁川水槽水位		上限１段発生	17cm(15cm)			
2018/9/7 14:10	[redacted]	発電機　86-1B		復帰				
2018/9/7 14:11	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:11	苫小牧系統	制御所　業務支援端末－１１			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧　受付
2018/9/7 14:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:11	苫小牧系統	制御所　業務支援端末－１１			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧　接続
2018/9/7 14:14	[redacted]	1G 43R		遠方				
2018/9/7 14:16	[redacted]	52G31CB		切				
2018/9/7 14:17	[redacted]	52G33CB		切				
2018/9/7 14:18	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:18	[redacted]	43R		オフライン解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	43R		遠方				
2018/9/7 14:18	[redacted]	43R		操作ロック解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	2CB		操作ロック解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	52G32CB		切				
2018/9/7 14:18	[redacted]	41CB		オフライン解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	F1CB		オフライン解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	3kV 27B		動作				
2018/9/7 14:18	[redacted]	F2CB		オフライン解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	F2CB		操作ロック解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	F1CB		操作ロック解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	41CB		操作ロック解　除				
2018/9/7 14:18	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 14:19	[redacted]	52DBCB		切				
2018/9/7 14:20	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉		動作				
2018/9/7 14:20	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰				
2018/9/7 14:20	[redacted]	堰　取水口　43A		自動				
2018/9/7 14:21	[redacted]	52GBCB		トリップ				
2018/9/7 14:21	[redacted]	3kV 27B						
2018/9/7 14:23	[redacted]	堰　取水ゲート取水量設定		実行(6.0m3/s　)				
2018/9/7 14:23	[redacted]	堰　取水口制御設定		設定				
2018/9/7 14:23	[redacted]	堰　取水門　開		動作				
2018/9/7 14:23	[redacted]	堰　取水門　開		復帰				
2018/9/7 14:24	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:24	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:24	[redacted]	66kV A母線電圧 下限		逸脱発生	64.0kV(64.0kV)			
2018/9/7 14:25	[redacted]	71CB		投入				
2018/9/7 14:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:26	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧　受付
2018/9/7 14:26	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧　接続
2018/9/7 14:26	[redacted]	1G 発電機		運転				
2018/9/7 14:27	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 14:27	[redacted]	制御電源故障		発生				
2018/9/7 14:27	[redacted]	制御電源故障		復帰				
2018/9/7 14:27	[redacted]	発電機準備		復帰				
2018/9/7 14:27	[redacted]	1G 水調		使用				
2018/9/7 14:27	[redacted]	1G 43-90		APFR				
2018/9/7 14:27	[redacted]	圧油系故障		発生				
2018/9/7 14:27	充停電判定	[redacted]		単独系統発生				
2018/9/7 14:27	[redacted]	1CB		並列				
2018/9/7 14:28	[redacted]	水槽水位異常		復帰				
2018/9/7 14:28	[redacted]	1G有効電力下限		逸脱発生	0.05MW(0.10MW)			
2018/9/7 14:28	[redacted]	1G 水調		ロック				
2018/9/7 14:29	[redacted]	1G有効電力下限		逸脱復帰	0.29MW(0.10MW)			
2018/9/7 14:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	発生	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	発生	旭川GW-B2		
2018/9/7 14:29	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	A→B	旭川HOST-1		
2018/9/7 14:29	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 14:29	[redacted]	CHルート切替		Bルート				
2018/9/7 14:29	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Bルート			
2018/9/7 14:29	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート			
2018/9/7 14:29	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 14:29	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:29	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:30	旭川系統制	御所　業務支援端末－１４			運転管理		計算機	起動
2018/9/7 14:30	[redacted]	CYC 制御渋滞			発生			
2018/9/7 14:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復帰	旭川GW-B2		
2018/9/7 14:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復帰	旭川GW-A2		
2018/9/7 14:30	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	B→A	旭川HOST-1		
2018/9/7 14:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 14:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Bルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 14:30	[redacted]	制御電源故障		発生				
2018/9/7 14:30	[redacted]	1G 発電機		停止				
2018/9/7 14:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート	旭川HOST-1		
2018/9/7 14:30	[redacted]	CHルート切替		Aルート				
2018/9/7 14:30	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Bルート			
2018/9/7 14:30	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Aルート			
2018/9/7 14:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉		動作				
2018/9/7 14:30	旭川系統制	御所　業務支援端末－１４			障害管理		接続切替	失敗
2018/9/7 14:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰				
2018/9/7 14:30	札幌系統制	御所　業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川　受付
2018/9/7 14:31	札幌系統制	御所　業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川　接続
2018/9/7 14:31	[redacted]	配変A 43A		手動				

2018/9/7 14:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:31		本館	入所					
2018/9/7 14:31		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:31		放水池 本館	入所					
2018/9/7 14:31		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 14:31		CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 14:31		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:31		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 14:31		放水池 本館	退所					
2018/9/7 14:32		配変A 43A	自動					
2018/9/7 14:32		取水口　43A	自動					
2018/9/7 14:32		PS　1G 発電機 準備	動作					
2018/9/7 14:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:33		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:33		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:33		1G発電 P	オフライン解	除				
2018/9/7 14:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:34		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:34		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 14:34		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 14:34		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:34		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 14:34	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	計算機		起動	
2018/9/7 14:35	[redacted]	川　61CB	入					
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 14:35	旭川系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/7 14:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:35		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:35		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:36		本館	退所					
2018/9/7 14:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:37		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:37		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:37		CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 14:37		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 14:37		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 14:37		水槽	入所					
2018/9/7 14:37		本館	退所					
2018/9/7 14:38		本館	退所					
2018/9/7 14:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:38		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:38		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:39		1G 43R	遠方					
2018/9/7 14:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:39		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:39		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:39		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 14:39		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 14:39		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 14:39	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		受付
2018/9/7 14:39	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/7 14:40	[redacted]	水槽水位異常	復帰	14:40:16 MEL　2				
2018/9/7 14:40		水槽	退所					
2018/9/7 14:40		水槽	入所					
2018/9/7 14:40		水槽	退所					
2018/9/7 14:40		本館	入所					
2018/9/7 14:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:41		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:41		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:41		1G 発電機	運転					
2018/9/7 14:41		圧油系故障	復帰					
2018/9/7 14:41		堰　取水門　開	動作					
2018/9/7 14:41		堰　取水門　開	復帰					
2018/9/7 14:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:42		ダム水位	上限2段発生	201cm(200cm)				
2018/9/7 14:42		チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:42		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:42		CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 14:42		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 14:42		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 14:42	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/7 14:42	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/7 14:43	[redacted]	らPS　1G発電 P	オフライン解	除				
2018/9/7 14:43	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 14:43	札幌系統制	御所　プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 14:43	[redacted]	1G発電 P	オフライン解	除				
2018/9/7 14:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:43		イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:43		イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:43		F2CB	投入					
2018/9/7 14:44		1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.610MW(1.600)				
2018/9/7 14:44		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 14:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 14:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 14:45		チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/7 14:45		CHルート切替	Aルート					

2018/9/7 14:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 14:45		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:45		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 14:45		取水門　閉	動作			
2018/9/7 14:45		取水門　閉	復帰			
2018/9/7 14:45		本館	退所			
2018/9/7 14:46		1G 43R	直接			
2018/9/7 14:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:46		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:46		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:47		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.590MW(1.600)		
2018/9/7 14:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:47		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 14:47		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:47		CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 14:47		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 14:47		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 14:49		43パターン	ロック			
2018/9/7 14:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:49		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:49		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:50		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/7 14:50		CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 14:50		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:50		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 14:50		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 14:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:51		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:51		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:52		発電機流量設定値	実行(7.0m3/s	)		
2018/9/7 14:52	札幌系統制	御所　配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 14:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:53		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 14:53		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:53		CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 14:53		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 14:53		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 14:53	札幌系統制	御所　配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 14:54	大雪PS	本館	退所			
2018/9/7 14:54	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 14:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:54		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:54		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:54		15CB	操作ロック設	定		
2018/9/7 14:54		1G 発電機	操作ロック設	定		
2018/9/7 14:54		15CB	オフライン設	定		
2018/9/7 14:54		15CB	開放			
2018/9/7 14:55		15CB	投入			
2018/9/7 14:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:55		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/7 14:55		CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 14:55		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:55		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 14:55		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 14:56		1G 発電機 準備	動作			
2018/9/7 14:56		1G 発電機 準備	復帰			
2018/9/7 14:56		1G 発電機	オフライン設	定		
2018/9/7 14:56		1G 発電機	停止			
2018/9/7 14:56	当日作業	当日作業件名		19736 復旧時刻変更		
2018/9/7 14:56	大雪PS	本館	入所			
2018/9/7 14:57	女満別SS	本館	入所			
2018/9/7 14:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:57		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:57		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:57	当日作業	当日作業件名		19736 復旧操作開始		
2018/9/7 14:57	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	-4cm(-2cm)		
2018/9/7 14:57		水槽水位(前)	上限2段復帰	-9cm(-5cm)		
2018/9/7 14:57		43R	直接			
2018/9/7 14:58		本館	入所			
2018/9/7 14:58		1G 発電機	運転			
2018/9/7 14:58		63CB	操作ロック解	除		
2018/9/7 14:58		65CB	操作ロック解	除		
2018/9/7 14:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 14:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 14:58		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 14:58		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-9cm(-5cm)		
2018/9/7 14:58		水槽水位(後)	上限2段復帰	-9cm(-5cm)		
2018/9/7 14:58		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 14:58		CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 14:58		チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 14:58		チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 14:58		65XE	開放			
2018/9/7 14:58		1G 発電機	運転			
2018/9/7 14:58		水槽水位(前)	上限1段復帰	-13cm(-10cm)		
2018/9/7 14:58		66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(63.6kV)		
2018/9/7 14:59		63XE	開放			
2018/9/7 14:59	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			

2018/9/7 14:59	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 14:59		1G 水調	使用	
2018/9/7 14:59		堰　取水門 開	動作	
2018/9/7 14:59		堰　取水門 開	復帰	
2018/9/7 14:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 14:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 14:59		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 14:59		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:00		堰　洪水吐・逆調門 開	動作	
2018/9/7 15:00		堰　洪水吐・逆調門 開	復帰	
2018/9/7 15:00		水槽水位(後)	上限1段復帰	-14cm(-10cm)
2018/9/7 15:00		発電機準備	復帰	
2018/9/7 15:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 15:00	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 15:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 15:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 15:01		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 15:01		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:01		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 15:01		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 15:01		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 15:01		本館	退所	
2018/9/7 15:01		取水口　43A	手動	
2018/9/7 15:01		濁川水槽水位	上限1段復帰	11cm(15cm)
2018/9/7 15:01		取水口　43A	自動	
2018/9/7 15:01		取水門 開	動作	
2018/9/7 15:01		取水門 開	復帰	
2018/9/7 15:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:01		川　　67Pトリップ	ロック	
2018/9/7 15:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 15:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 15:02		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:02		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:02		本館	退所	
2018/9/7 15:02	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 15:03	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 15:03	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 15:03	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	8tap(7)
2018/9/7 15:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 15:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 15:03		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 15:03		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:03		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 15:03		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 15:03		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 15:04	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 15:04	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 15:04	[redacted]	発電機流量設定値	実行(14.0m3/	s)
2018/9/7 15:05		1G 水調	使用	
2018/9/7 15:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 15:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 15:05		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:05		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 15:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 15:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 15:06		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 15:06		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 15:06		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:06		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 15:06		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 15:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 15:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 15:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:07		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:08		利水放流ゲート	閉	
2018/9/7 15:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 15:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 15:09		チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 15:09		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 15:09		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:09		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 15:09		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 15:09		本館	入所	
2018/9/7 15:10		発電機流量設定値	実行(21.0m3/	s)
2018/9/7 15:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 15:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 15:10		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-A2
2018/9/7 15:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　旭川GW-B2
2018/9/7 15:11	女満別SS	本館	退所	
2018/9/7 15:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 15:11		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 15:11		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 15:11		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 15:11		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 15:12		本館	入所	

2018/9/7 15:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:13	[redacted]	43R	遠方					
2018/9/7 15:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:14	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 15:14	[redacted]	放水池 本館	入所					
2018/9/7 15:14	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 15:14	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 15:14	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:14	[redacted]	堰　取水門　開	動作					
2018/9/7 15:14	[redacted]	堰　取水門　開	復帰					
2018/9/7 15:14	[redacted]	43パターン	使用					
2018/9/7 15:14	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:15	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:15	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:16	[redacted]	放水池 本館	退所					
2018/9/7 15:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:16	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:17	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 15:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:17	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 15:17	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 15:17	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:17	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:18	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/7 15:18	[redacted]	制御電源故障	復帰					
2018/9/7 15:18	[redacted]	1G 43-90	APFR					
2018/9/7 15:18	[redacted]	31XE	入					
2018/9/7 15:18	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 15:18	[redacted]	1CB	並列					
2018/9/7 15:18	[redacted]	31CB	入					
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:20	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 15:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 15:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 15:20	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 15:20	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:20	[redacted]	63XE	投入					
2018/9/7 15:20	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:20	[redacted]	水槽	入所					
2018/9/7 15:20	[redacted]	65XE	投入					
2018/9/7 15:20	[redacted]	31CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 15:20	[redacted]	1G 発電機	操作ロック設	定				
2018/9/7 15:20	[redacted]	1G 発電機	オフライン設	定				
2018/9/7 15:20	[redacted]	1G 発電機	停止					
2018/9/7 15:20	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰					
2018/9/7 15:20	[redacted]	31CB	オフライン設	定				
2018/9/7 15:20	[redacted]	31CB	開放					
2018/9/7 15:21	[redacted]	31XE	操作ロック設	定				
2018/9/7 15:21	[redacted]	31X	操作ロック設	定				
2018/9/7 15:21	[redacted]	31X	操作ロック解	除				
2018/9/7 15:21	[redacted]	31XE	オフライン設	定				
2018/9/7 15:21	[redacted]	31XE	開放					
2018/9/7 15:21	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰				
2018/9/7 15:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:21	留辺蘂SS	本館	入所					
2018/9/7 15:21	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:22	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(0.25MW)				
2018/9/7 15:22	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-A2			
2018/9/7 15:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	旭川GW-B2			
2018/9/7 15:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:22	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 15:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 15:22	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 15:22	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 15:24	[redacted]	1G 水調	使用					
2018/9/7 15:24	大雪PS	本館	退所					
2018/9/7 15:25	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:25	[redacted]	65XE	開放					
2018/9/7 15:26	[redacted]	63XE	開放					
2018/9/7 15:26	[redacted]	本館	退所					

2018/9/7 15:26	[redacted]	63X	投入		
2018/9/7 15:26	[redacted]	65X	投入		
2018/9/7 15:26	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 15:26	[redacted]	63 43RC	ロック		
2018/9/7 15:27	[redacted]	水槽	退所		
2018/9/7 15:28	[redacted]	S　52-2CB	入		
2018/9/7 15:28	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 15:28	[redacted]	22CB	投入		
2018/9/7 15:28	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 15:28	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:28	[redacted]	22KV 27	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 15:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1
2018/9/7 15:29	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 15:29	[redacted]	ブザー	動作	(15:29:00)	
2018/9/7 15:29	[redacted]	取水口制御装置故障	復帰	(15:29:00)	
2018/9/7 15:29	[redacted]	6KV 27	復帰	(15:29:00)	
2018/9/7 15:29	[redacted]	配変A 故障	復帰	(15:29:00)	
2018/9/7 15:29	[redacted]	取水口制御装置故障	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	下津導水路水位低水位	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	下津導水路水位低水位	復帰	15:29:00 MEL	2
2018/9/7 15:29	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	6KV 27	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	下津導水路水位低水位	発生	15:29:14 MSL	
2018/9/7 15:29	[redacted]	導水路水位低水位	発生	15:29:14 MSL	
2018/9/7 15:29	[redacted]	津別ダム水位	下限1段復帰	17cm(0cm)	
2018/9/7 15:29	[redacted]	津別ダム水位	下限2段復帰	17cm(-20cm)	
2018/9/7 15:29	[redacted]	土木遠制装置故障	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	堰　取水門 開	動作		
2018/9/7 15:29	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	堰　取水門 開	復帰		
2018/9/7 15:29	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/7 15:30	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/7 15:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰	
2018/9/7 15:30	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/7 15:30	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/7 15:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	動作		
2018/9/7 15:30	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/7 15:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	復帰		
2018/9/7 15:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 15:30	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 15:31	[redacted]	15CB	オフライン解	除	
2018/9/7 15:32	[redacted]	15CB	操作ロック解	除	
2018/9/7 15:32	[redacted]	ダム 電源故障	復帰		
2018/9/7 15:32	[redacted]	1G 発電機	オフライン解	除	
2018/9/7 15:32	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/7 15:32	[redacted]	1G 発電機	操作ロック解	除	
2018/9/7 15:33	[redacted]	取水門 閉	動作		
2018/9/7 15:33	[redacted]	取水門 閉	復帰		
2018/9/7 15:33	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/7 15:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 15:34	[redacted]	1G発電 P	オフライン解	除	
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 15:35	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 15:35	[redacted]	制御電源故障	発生		
2018/9/7 15:35	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 15:35	[redacted]	水槽水位低下1段	発生	15:35:37 MSL	
2018/9/7 15:36	[redacted]	1G 発電機	停止		
2018/9/7 15:36	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/7 15:36	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段発生	-36cm(-35cm)	
2018/9/7 15:36	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理 オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 15:37	函館系統制	御所　メンテナンス卓		運転管理 オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 15:37	[redacted]	下津取水口	入所		
2018/9/7 15:37	[redacted]	1G 発電機	停止		
2018/9/7 15:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理 オフライン2	終了 受付
2018/9/7 15:37	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理 オフライン2	運用区分 函館 解除
2018/9/7 15:38	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 15:38	札幌系統制	御所　監視制御サーバー I		運転管理 オフライン2	終了 完了
2018/9/7 15:39	[redacted]	下津取水口	退所		
2018/9/7 15:39	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 15:39	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 15:39	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 15:40	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 15:40	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 15:40	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 15:41	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 15:42	[redacted]	63 43RC	使用		
2018/9/7 15:45	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 15:45	[redacted]	水槽	入所		
2018/9/7 15:45	[redacted]	TC　CYC 表示回線断		復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:45	[redacted]	通信故障	復帰		
2018/9/7 15:45	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:45	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:45	[redacted]	TC　CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 15:45	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1
2018/9/7 15:45	[redacted]	T1　表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 15:45	[redacted]	T1　表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-A2
2018/9/7 15:45	[redacted]	T1　表示回線断(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 15:45	[redacted]	T1　表示渋滞(孫TC)		発生	旭川GW-B2
2018/9/7 15:45	[redacted]	本館	退所		

2018/9/7 15:46	[redacted]	ダム　電源故障	発生					
2018/9/7 15:47	[redacted]	水槽水位低下2段	発生	15:47:16 MSL				
2018/9/7 15:47	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 15:47	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:48	[redacted]	堰　　取水門　閉	動作					
2018/9/7 15:48	[redacted]	堰　　取水門　閉	復帰					
2018/9/7 15:49	[redacted]	堰　　ダム水位	下限２段復帰	82cm(81cm)				
2018/9/7 15:49	[redacted]	1G発電P	TMチャート最	小 0(1)				
2018/9/7 15:49	金山PS	空気弁室	入所					
2018/9/7 15:50	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:51	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:51	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:53	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:53	[redacted]	1G 43R	遠方					
2018/9/7 15:53	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 15:53	金山PS	空気弁室	退所					
2018/9/7 15:53	[redacted]	F5CB	投入					
2018/9/7 15:54	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/7 15:54	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:55	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 15:55	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:55	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/7 15:55	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:56	[redacted]	F15CB	投入					
2018/9/7 15:56	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 15:57	[redacted]	1G 水調	操作ロック解	除				
2018/9/7 15:57	[redacted]	配変C 43A	手動					
2018/9/7 15:57	留辺蘂SS	本館	退所					
2018/9/7 15:57	[redacted]	配変C 43A	自動					
2018/9/7 15:57	[redacted]	F23CB	投入					
2018/9/7 15:58	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:58	[redacted]	F25CB	投入					
2018/9/7 15:58	[redacted]	F26CB	投入					
2018/9/7 15:59	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 15:59	金山PS	本館	入所					
2018/9/7 16:00	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 16:00	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 16:01	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 16:01	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 16:01	[redacted]	F5CB	投入					
2018/9/7 16:02	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 16:02	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 16:02	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 16:04	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:04	札幌系統制	御所　　業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	金山PS	本館	退所					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 16:07	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:07	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 16:08	[redacted]	T1　　表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 16:08	[redacted]	T1　　表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-A2			
2018/9/7 16:08	[redacted]	T1　　表示回線断(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 16:08	[redacted]	T1　　表示渋滞(孫TC)		復帰	旭川GW-B2			
2018/9/7 16:08	旭川MDX1	イニシャライズ情報要求		Aルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 16:08	旭川MDX1	イニシャライズ情報要求		Bルート	旭川HOST-1			
2018/9/7 16:08	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:08	[redacted]	52SX	入					
2018/9/7 16:10	[redacted]	15CB	投入					
2018/9/7 16:11	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 16:11	苫小牧系統	制御所　訓練卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:11	苫小牧系統	制御所　訓練卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:11	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:11	[redacted]	らPS　取水口制水門全閉	復帰					
2018/9/7 16:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:12	金山PS	取水塔 本館	入所					
2018/9/7 16:13	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:14	[redacted]	水槽	退所					
2018/9/7 16:14	[redacted]	配変 タップ整合	動作					
2018/9/7 16:14	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 16:14	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:14	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:15	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 16:15	金山PS	取水塔 本館	退所					
2018/9/7 16:15	[redacted]	3kV 27	復帰					
2018/9/7 16:15	苫小牧系統	制御所　業務支援端末－１１		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:16	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/7 16:16	苫小牧系統	制御所　業務支援端末－１１		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:16	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:16	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 16:16	[redacted]	配変 タップ整合	復帰					
2018/9/7 16:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 16:16	[redacted]	堰　　取水門　閉	動作					
2018/9/7 16:17	[redacted]	堰　　取水門　閉	復帰					
2018/9/7 16:18	[redacted]	下津取水口	入所					

2018/9/7 16:18	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:21	[redacted]	らPS　取水口制水門全閉	動作			
2018/9/7 16:22	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:23	[redacted]	土木上家	入所			
2018/9/7 16:23	札幌系統制	御所　　札幌系制配電用管理端	末	障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 16:23	[redacted]	取水口制御装置故障	発生			
2018/9/7 16:24	札幌系統制	御所　　札幌系制配電用管理端	末	障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 16:24	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:24	[redacted]	3kV 27B	復帰			
2018/9/7 16:24	[redacted]	52SCB	入			
2018/9/7 16:25	[redacted]	取水口制御装置故障	復帰			
2018/9/7 16:26	[redacted]	土木上家	退所			
2018/9/7 16:27	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 16:27	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 16:27	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:27	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/7 16:28	[redacted]	らPS　1G 43R	直接			
2018/9/7 16:28	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:28	[redacted]	配変B 43A	手動			
2018/9/7 16:29	[redacted]	らPS　水槽制水門全閉	復帰			
2018/9/7 16:29	[redacted]	らPS　取水口制水門全閉	復帰			
2018/9/7 16:29	[redacted]	らPS　1G 発電機	運転			
2018/9/7 16:29	[redacted]	配変B 43A	自動			
2018/9/7 16:29	[redacted]	52GBCB	入			
2018/9/7 16:29	[redacted]	F13CB	投入			
2018/9/7 16:29	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:30	[redacted]	F16CB	投入			
2018/9/7 16:30	[redacted]	F23CB	投入			
2018/9/7 16:30	[redacted]	F24CB	投入			
2018/9/7 16:30	[redacted]	らPS LR-CB	入			
2018/9/7 16:30	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 16:30	[redacted]	らPS 1CB	並列			
2018/9/7 16:31	[redacted]	らPS SC-CB	入			
2018/9/7 16:31	[redacted]	らPS　1G有効電力下限	逸脱発生	0.01MW(0.07MW)		
2018/9/7 16:32	[redacted]	らPS　1G有効電力下限	逸脱復帰	0.15MW(0.07MW)		
2018/9/7 16:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:33	[redacted]	52DBCB	入			
2018/9/7 16:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:34	札幌系統制	御所　　札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 16:34	[redacted]	らPS　水槽制水門全開	動作			
2018/9/7 16:35	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 16:35	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/7 16:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:36	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:37	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 16:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:40	[redacted]	堰　　取水堰取水量	上限２段発生	4.37m3/s(2.78)		
2018/9/7 16:40	[redacted]	ダム水位	上限２段復帰	198cm(200cm)		
2018/9/7 16:43	[redacted]	1CB	操作ロック設	定		
2018/9/7 16:43	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:43	[redacted]	1CB	オフライン設	定		
2018/9/7 16:43	[redacted]	1CB	解列			
2018/9/7 16:44	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:46	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:47	[redacted]	制御電源故障	復帰			
2018/9/7 16:47	札幌系統制	御所　　配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 16:47	[redacted]	52G33CB	入			
2018/9/7 16:47	札幌系統制	御所　　配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 16:49	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:49	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:50	[redacted]	下津取水口	退所			
2018/9/7 16:50	[redacted]	らPS　1G 43R	遠方			
2018/9/7 16:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 16:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 16:50	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 16:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 16:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 16:51	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 16:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 16:51	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 16:51	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 16:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-B2		
2018/9/7 16:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　旭川GW-A2		
2018/9/7 16:51	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		
2018/9/7 16:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 16:51	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 16:51	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 16:51	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:53	[redacted]	31CB	投入			
2018/9/7 16:53	大雪PS	1G AFC	使用			
2018/9/7 16:54	[redacted]	CHルート切替モード	手動			
2018/9/7 16:54	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/7 16:54	札幌系統制	御所　　札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/7 16:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1		
2018/9/7 16:54	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/7 16:54	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/7 16:54	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/7 16:54	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1		
2018/9/7 16:54	[redacted]	インティグリティ返送無		復帰　旭川GW-B2		
2018/9/7 16:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1		

2018/9/7 16:54	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 16:54		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 16:54		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 16:54		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 16:54		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 16:55	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付		
2018/9/7 16:55	札幌系統制	御所　業務支援端末－14		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続		
2018/9/7 16:55	[redacted]	らPS　本館	退所					
2018/9/7 16:55		本館	退所					
2018/9/7 16:55		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 16:56		本館	退所					
2018/9/7 16:59		31CB	開放					
2018/9/7 16:59		本館	退所					
2018/9/7 16:59		本館	入所					
2018/9/7 16:59		所内電源故障	復帰					
2018/9/7 16:59		本館	退所					
2018/9/7 17:00		本館	退所					
2018/9/7 17:01		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:01		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:01		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:01		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:01		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:01		堰　取水ゲート取水量設定	実行(6.3m3/s	)				
2018/9/7 17:01		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:02		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:02		堰　取水門　開	動作					
2018/9/7 17:02		堰　取水門　開	復帰					
2018/9/7 17:02		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:02		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:03		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:03		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:03		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:03		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:03		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:03		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:03		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:03		配変A 43A	手動					
2018/9/7 17:03		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:03		配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 17:03		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:04		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:04		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:04		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:04		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:04		TC　CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:04		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:04		TC　チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:04		TC　CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:04		TC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:04		TC　チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:04		TC　チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:04		TC　CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:05		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:05		C　CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:05		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:05		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:05		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:05		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 17:05		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 17:05	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 17:05	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:05		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:05		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 17:05	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 17:05	[redacted]	導水路水位設定値	実行(307cm)					
2018/9/7 17:05		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:05		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:06		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 17:06		配変A 43A	自動					
2018/9/7 17:06		チャンネルルート切替要	求	B→A　旭川HOST-1				
2018/9/7 17:06		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 17:06		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 17:06		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.77kV(6.63kV)				
2018/9/7 17:06		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 17:06		イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1				
2018/9/7 17:06		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 17:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:07		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 17:07		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.63kV)				
2018/9/7 17:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:09		本館	退所					
2018/9/7 17:10		配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.33kV(6.38kV)				
2018/9/7 17:11		11CB	投入					
2018/9/7 17:11		配変A 故障	復帰					

2018/9/7 17:12	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 17:13	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.610MW(1.600)
2018/9/7 17:13	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 17:14	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 17:15	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 17:16	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 17:16	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.590MW(1.600)
2018/9/7 17:16	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 17:19	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 17:20	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 17:21	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/7 17:21	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 17:24	発電当日運	用　企業局(旭川)　本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 17:24	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 17:28	[redacted]	1G発電 P	オフライン設	定
2018/9/7 17:28	[redacted]	1G発電 P	オフライン設	定
2018/9/7 17:28	[redacted]	所　1G発電 P	オフライン設	定
2018/9/7 17:29	[redacted]	電所　1G発電 P	オフライン設	定
2018/9/7 17:29	[redacted]	電所　1G発電 P	オフライン設	定
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/7 17:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/7 17:31	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/7 17:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.27kV(6.30kV)
2018/9/7 17:31	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/7 17:31	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/7 17:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 17:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 17:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	旭川GW-B2
2018/9/7 17:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	旭川GW-A2
2018/9/7 17:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:31	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/7 17:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	旭川GW-B2
2018/9/7 17:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	旭川GW-A2
2018/9/7 17:31	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 17:31	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 17:31	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 17:31	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 17:31	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 17:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 17:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 17:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-B2
2018/9/7 17:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 17:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 17:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　旭川GW-A2
2018/9/7 17:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 17:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 旭川HOST-1
2018/9/7 17:32	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 17:32	[redacted]	本館	入所	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	発電機　86-1B	動作	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	発電機　86-1A	動作	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	所内電源故障	発生	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	圧油系故障	発生	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	ガバナ重故障	発生	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	1CB	解列	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	1G 43-90	AVR	(17:32:19)
2018/9/7 17:32	[redacted]	ブザー	動作	(17:32:20)
2018/9/7 17:32	[redacted]	その他設備43R	直接	(17:32:20)
2018/9/7 17:32	[redacted]	31XE	切	(17:32:20)
2018/9/7 17:32	[redacted]	発電機起動渋滞	発生	(17:32:20)
2018/9/7 17:32	[redacted]	1G 発電機	停止	(17:32:22)
2018/9/7 17:32	[redacted]	発電機起動渋滞	復帰	(17:32:22)
2018/9/7 17:32	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 17:32	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 17:32	[redacted]	1G 43-90	AVR	
2018/9/7 17:32	[redacted]	その他設備43R	直接	
2018/9/7 17:32	[redacted]	発電機　86-1B	動作	
2018/9/7 17:32	[redacted]	発電機　86-1A	動作	
2018/9/7 17:32	[redacted]	圧油系故障	発生	
2018/9/7 17:32	[redacted]	ガバナ重故障	発生	
2018/9/7 17:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:33	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 17:33	[redacted]	発電機　86-1B	復帰	
2018/9/7 17:33	[redacted]	圧油系故障	復帰	
2018/9/7 17:33	[redacted]	下津別水槽水位	下限1段復帰	5cm(-15cm)
2018/9/7 17:33	[redacted]	下津別水槽水位	下限2段復帰	5cm(-30cm)
2018/9/7 17:33	[redacted]	下津別水槽水位	上限1段発生	5cm(0cm)
2018/9/7 17:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:33	[redacted]	31CB	オフライン解	除
2018/9/7 17:33	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:33	[redacted]	31CB	入	
2018/9/7 17:33	[redacted]	31CB	操作ロック解	除
2018/9/7 17:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:33	[redacted]	31XE	オフライン解	除
2018/9/7 17:33	[redacted]	ガバナ重故障	復帰	
2018/9/7 17:34	[redacted]	31XE	操作ロック解	除
2018/9/7 17:34	[redacted]	52G31CB	入	
2018/9/7 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:34	[redacted]	1CB	オフライン解	除
2018/9/7 17:34	[redacted]	1G 発電機	オフライン解	除
2018/9/7 17:34	[redacted]	1G 発電機	操作ロック解	除

2018/9/7 17:34	[redacted]	1CB		操作ロック解	除
2018/9/7 17:34		所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:34		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:35		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:35		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:35		所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 17:35		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 17:35		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:36		その他設備43R		遠方	
2018/9/7 17:36		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:36		CHルート切替モード		手動	
2018/9/7 17:36		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:36		チャンネルルート切替要		求	B→A　旭川HOST-1
2018/9/7 17:36		イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 17:36		CHルート切替		Aルート	
2018/9/7 17:36		チャンネルモード設定		常用	Aルート
2018/9/7 17:36		チャンネルモード設定		待機	Bルート
2018/9/7 17:36		CHルート切替モード		自動	
2018/9/7 17:37		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:39		本館		退所	
2018/9/7 17:37		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:39		本館		退所	
2018/9/7 17:39		本館		入所	
2018/9/7 17:39		本館		退所	
2018/9/7 17:40		堰　洪水吐・逆調門　閉		動作	
2018/9/7 17:40		堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰	
2018/9/7 17:40		水槽		入所	
2018/9/7 17:41		所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:41		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:42		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:43		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:43		下津別水槽水位		上限1段復帰	-14cm(0cm)
2018/9/7 17:43	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開	始
2018/9/7 17:43	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)
2018/9/7 17:44		取水門　閉		動作	
2018/9/7 17:44		取水門　閉		復帰	
2018/9/7 17:44		下津別水槽水位		下限1段発生	-19cm(-15cm)
2018/9/7 17:44		発電設備43R		直接	
2018/9/7 17:44	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.3MVar(-8.2)
2018/9/7 17:44	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正	常終了
2018/9/7 17:44		発電機　86-1A		復帰	
2018/9/7 17:45		発電設備43R		遠方	
2018/9/7 17:45		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:46	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開	始
2018/9/7 17:46	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)
2018/9/7 17:46		所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:46		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:47		水槽水位異常		発生	17:47:20 MSL
2018/9/7 17:47		下津別水槽水位		下限2段発生	-44cm(-30cm)
2018/9/7 17:47	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.3MVar(-8.2)
2018/9/7 17:47	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正	常終了
2018/9/7 17:47		本館		退所	
2018/9/7 17:47		水槽水位危険水位		発生	17:47:48 MSL
2018/9/7 17:47		1G 水調		ロック	
2018/9/7 17:51		配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	3.16kV(3.16kV)
2018/9/7 17:51		配変A 43A		手動	
2018/9/7 17:51		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:51		配変 タップ整合		動作	
2018/9/7 17:52		配変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 17:52		配変 タップ整合		復帰	
2018/9/7 17:52		配変A 43A		自動	
2018/9/7 17:52		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	3.21kV(3.16kV)
2018/9/7 17:54		本館		入所	
2018/9/7 17:55		水槽水位危険水位		復帰	17:55:13 MEL　2
2018/9/7 17:56	札幌系統制	御所　業務支援端末－14			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 17:56	札幌系統制	御所　業務支援端末－14			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 17:56		水槽水位危険水位		発生	17:56:55 MSL
2018/9/7 17:57		本館		退所	
2018/9/7 17:59		配変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 18:00		堰　洪水吐・逆調門　開		動作	
2018/9/7 18:00		所内電源故障		発生	
2018/9/7 18:00		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰	
2018/9/7 18:00		堰　洪水吐・逆調門　閉		動作	
2018/9/7 18:00		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 18:00		堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰	
2018/9/7 18:00		堰　洪水吐・逆調門　開		動作	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　閉		動作	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　開		動作	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　閉		動作	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰	
2018/9/7 18:01		堰　洪水吐・逆調門　開		動作	
2018/9/7 18:02		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰	
2018/9/7 18:02		堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰	
2018/9/7 18:02		ダム水位		上限1段復帰	193cm(195cm)
2018/9/7 18:02		堰　洪水吐・逆調門　開		動作	
2018/9/7 18:02		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰	
2018/9/7 18:02		堰　洪水吐・逆調門　閉		動作	
2018/9/7 18:02		堰　洪水吐・逆調門　閉		復帰	
2018/9/7 18:02		F1CB		投入	
2018/9/7 18:03		F3CB		投入	
2018/9/7 18:03		堰　洪水吐・逆調門　開		動作	
2018/9/7 18:03		堰　洪水吐・逆調門　開		復帰	
2018/9/7 18:03		堰　洪水吐・逆調門　閉		動作	
2018/9/7 18:04		F11CB		投入	
2018/9/7 18:04		F1CB		投入	

2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	復帰
2018/9/7 18:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	動作
2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	復帰
2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	動作
2018/9/7 18:04	[redacted]	F14CB	投入
2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	復帰
2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	動作
2018/9/7 18:04	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	動作
2018/9/7 18:05	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	復帰
2018/9/7 18:05	[redacted]	F15CB	投入
2018/9/7 18:05	[redacted]	土木上家	入所
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:05	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	動作
2018/9/7 18:05	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	復帰
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/7 18:05	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	復帰
2018/9/7 18:05	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	動作
2018/9/7 18:05	[redacted]	F12CB	投入
2018/9/7 18:05	[redacted]	F16CB	投入
2018/9/7 18:05	[redacted]	F16CB	切
2018/9/7 18:06	[redacted]	水槽	退所
2018/9/7 18:06	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 閉	復帰
2018/9/7 18:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/7 18:07	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	動作
2018/9/7 18:08	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	復帰
2018/9/7 18:08	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	動作
2018/9/7 18:08	[redacted]	F16CB	投入
2018/9/7 18:08	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門 開	復帰
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	[redacted]	F4CB	投入
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/7 18:10	[redacted]	F11CB	投入
2018/9/7 18:12	[redacted]	所内電源故障	復帰
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始

2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:13	発電当日運	用　可能電力	送信開始	
2018/9/7 18:14	発電当日運	用　可能電力	送信終了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:15	[redacted]	堰　予備警戒時	復帰	
2018/9/7 18:15	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:16	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:16	[redacted]	堰　逆調整門 43A	自動	
2018/9/7 18:16	[redacted]	堰　逆調整門 43R	遠方	
2018/9/7 18:18	[redacted]	下津取水口	入所	
2018/9/7 18:19	[redacted]	土木上家	退所	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:21	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:21	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:22	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 18:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:23	[redacted]	水槽	入所	
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　HDLC 回線断		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　HDLC 回線断		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　HDLC 回線渋滞		発生　旭川GW-A2
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　チャンネルルート切替要	求	A→B　旭川HOST-1
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 18:26	[redacted]	TC　HDLC リンク確立異常		発生　旭川GW-B2
2018/9/7 18:28	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:29	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:29	[redacted]	堰　逆調整門 43A	手動	
2018/9/7 18:29	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:29	[redacted]	堰　逆調整門 43R	直接	
2018/9/7 18:29	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 18:30	[redacted]	堰　取水堰取水量	上限2段復帰	1.37m3/s(2.78)
2018/9/7 18:30	[redacted]	堰　逆調整門 43A	自動	
2018/9/7 18:30	[redacted]	堰　逆調整門 43R	遠方	
2018/9/7 18:31	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:31	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:37	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:37	[redacted]	除塵機 故障	復帰	
2018/9/7 18:38	[redacted]	CDT 故障 (取水口)	復帰	
2018/9/7 18:39	[redacted]	導水路水位下限	逸脱復帰	174.0cm(100.0cm)
2018/9/7 18:39	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	-5cm(0cm)
2018/9/7 18:39	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.66kV(6.58kV)
2018/9/7 18:39	[redacted]	ダム水位	越流復帰	-4cm(0cm)
2018/9/7 18:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:40	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:41	[redacted]	下津取水口	退所	
2018/9/7 18:42	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:46	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:47	[redacted]	水槽水位低下2段	復帰	18:47:30 MEL　2
2018/9/7 18:47	[redacted]	1G 水調	ロック	
2018/9/7 18:47	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 18:47	[redacted]	1CB	トリップ	
2018/9/7 18:47	[redacted]	1G 86-1B		
2018/9/7 18:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:48	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	22.5kV(23.1kV)
2018/9/7 18:48	[redacted]	水槽水位異常	発生	18:48:44 MSL
2018/9/7 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:49	[redacted]	水槽水位	上限1段発生	37cm(15cm)
2018/9/7 18:49	[redacted]	土木上家	入所	
2018/9/7 18:50	[redacted]	水槽水位低下1段	復帰	18:50:14 MEL　2
2018/9/7 18:51	[redacted]	6kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.73kV(6.95kV)
2018/9/7 18:51	[redacted]	津別水槽水位	下限2段復帰	-24cm(-30cm)
2018/9/7 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:51	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:53	[redacted]	1G 発電機	停止	
2018/9/7 18:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:54	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:54	[redacted]	導水路水位低水位	復帰	18:54:32 MEL　2
2018/9/7 18:55	[redacted]	津別水槽水位	下限1段復帰	-7cm(-10cm)
2018/9/7 18:55	[redacted]	除塵機	起動	
2018/9/7 18:56	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:57	[redacted]	水槽	退所	

2018/9/7 18:58	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 18:59		津別水槽水位		上限1段発生	1cm(0cm)
2018/9/7 19:00		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:01		除塵機		停止	
2018/9/7 19:02		取水口制御装置故障		発生	
2018/9/7 19:04		津別水槽水位		上限2段発生	6cm(5cm)
2018/9/7 19:04		取水口制御装置故障		復帰	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 19:05	[redacted]	発電設備43R		直接	
2018/9/7 19:06		発電機準備		準備	
2018/9/7 19:06		発電機準備		復帰	
2018/9/7 19:07		下津導水路水位低水位		復帰	19:07:07 MEL 2
2018/9/7 19:07		1G 発電機		運転	
2018/9/7 19:08		圧油系故障		発生	
2018/9/7 19:08		ガバナ故障		発生	
2018/9/7 19:08		土木上家		退所	
2018/9/7 19:08		圧油系故障		復帰	
2018/9/7 19:08		ガバナ故障		復帰	
2018/9/7 19:10		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:14		1G 発電機		停止	
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開	始
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.2MVar(-8.2)
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正	常終了
2018/9/7 19:23	[redacted]	F16CB		投入	
2018/9/7 19:24		F3CB		投入	
2018/9/7 19:25		F2CB		投入	
2018/9/7 19:25		11CB		投入	
2018/9/7 19:25		発電機準備		準備	
2018/9/7 19:25		発電機準備		復帰	
2018/9/7 19:25		配変A 43A		手動	
2018/9/7 19:26		F12CB		投入	
2018/9/7 19:26		配変A 43A		自動	
2018/9/7 19:26		1G 発電機		運転	
2018/9/7 19:27		F1CB		投入	
2018/9/7 19:27		F2CB		投入	
2018/9/7 19:28		52G32CB		入	
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6		受信終了	中給→旭川
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6		受信終了	中給→北見
2018/9/7 19:28	[redacted]	配変A 43A		手動	
2018/9/7 19:29		配変A 43A		自動	
2018/9/7 19:29		F3CB		投入	
2018/9/7 19:29		F13CB		投入	
2018/9/7 19:30		F12CB		投入	
2018/9/7 19:30		F2CB		投入	
2018/9/7 19:30		F15CB		投入	
2018/9/7 19:30		1G 43-90		APFR	
2018/9/7 19:31	充停電判定	[redacted]		単独系統発生	
2018/9/7 19:30	[redacted]	1CB		並列	
2018/9/7 19:31		1G有効電力下限		逸脱発生	0.01MW(0.10MW)
2018/9/7 19:31		F11CB		投入	
2018/9/7 19:32		1G有効電力下限		逸脱復帰	0.26MW(0.10MW)
2018/9/7 19:32		F1CB		投入	
2018/9/7 19:32		F2CB		投入	
2018/9/7 19:32		津別水槽水位		上限2段復帰	2cm(5cm)
2018/9/7 19:32		F13CB		投入	
2018/9/7 19:32		F4CB		投入	
2018/9/7 19:33		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:33		F14CB		投入	
2018/9/7 19:34		F12CB		投入	
2018/9/7 19:34		堰　逆調整流量設定値		実行(19.0m3/	s)
2018/9/7 19:35		F1CB		投入	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 19:35	[redacted]	F2CB		投入	
2018/9/7 19:35		F3CB		投入	
2018/9/7 19:36	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 19:36	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 19:36		F13CB		投入	
2018/9/7 19:36		F2CB		投入	
2018/9/7 19:37	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	1分経過
2018/9/7 19:37	[redacted]	F23CB		投入	
2018/9/7 19:37		1G 水調		使用	
2018/9/7 19:37	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	自動T実行 旭川
2018/9/7 19:37	電圧制御	女満別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 19:37	電圧制御	女満別SS	連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 19:37	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 19:37	電圧制御	女満別SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 19:37	電圧制御	女満別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 19:38	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 19:38		F2CB		投入	
2018/9/7 19:38		本館		入所	
2018/9/7 19:39		本館		退所	
2018/9/7 19:39		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 19:39		F3CB		投入	
2018/9/7 19:39		F11CB		投入	
2018/9/7 19:40		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:40		堰　ダム水位		下限2段発生	80cm(81cm)

2018/9/7 19:40	[redacted]	F14CB			投入				
2018/9/7 19:40	[redacted]	6KV 27			復帰				
2018/9/7 19:40	電圧制御	金山PS	1G		引戻し制御開	始			
2018/9/7 19:40	電圧制御	金山PS	1G		制御開始	-8.9MVar(-8.2)			
2018/9/7 19:41	[redacted]	F23CB			投入				
2018/9/7 19:41	[redacted]	F5CB			投入				
2018/9/7 19:41	[redacted]	表示復帰			選択不応動				
2018/9/7 19:41	[redacted]	津別水槽水位			上限1段復帰	-3cm(0cm)			
2018/9/7 19:41	[redacted]	除塵機			起動				
2018/9/7 19:41	[redacted]	F13CB			投入				
2018/9/7 19:42	[redacted]	F1CB			投入				
2018/9/7 19:42	[redacted]	F2CB			投入				
2018/9/7 19:42	電圧制御	金山PS	1G		制御正常終了	-8.4MVar(-8.2)			
2018/9/7 19:42	電圧制御	金山PS	1G		引戻し制御正	常終了			
2018/9/7 19:42	金山PS	配変A タップ極限			極限動作				
2018/9/7 19:42	[redacted]	F3CB			投入				
2018/9/7 19:43	[redacted]	発電設備43R			遠方				
2018/9/7 19:43	[redacted]	F3CB			投入				
2018/9/7 19:44	[redacted]	F13CB			投入				
2018/9/7 19:45	[redacted]	F24CB			投入				
2018/9/7 19:46	[redacted]	本館			退所				
2018/9/7 19:47	[redacted]	F11CB			投入				
2018/9/7 19:47	[redacted]	F1CB			投入				
2018/9/7 19:48	[redacted]	除塵機			停止				
2018/9/7 19:49	[redacted]	所内AC電源故障			復帰				
2018/9/7 19:49	[redacted]	14CB			投入				
2018/9/7 19:49	中央給電指	令所	中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 19:49	中央給電指	令所	中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 19:49	[redacted]	F1CB			投入				
2018/9/7 19:50	[redacted]	F2CB			投入				
2018/9/7 19:50	[redacted]	F4CB			投入				
2018/9/7 19:51	[redacted]	F12CB			投入				
2018/9/7 19:51	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/7 19:51	[redacted]	F12CB			投入				
2018/9/7 19:52	[redacted]	14CB			投入				
2018/9/7 19:52	[redacted]	F14CB			投入				
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	配電	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	中給	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 19:52	[redacted]	本館			入所				
2018/9/7 19:52	札幌系統制	御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 19:52	[redacted]	水槽			入所				
2018/9/7 19:52	中央給電指	令所	中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 19:52	[redacted]	表示復帰			選択不応動				
2018/9/7 19:53	中央給電指	令所	中給卓－2			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 19:53	[redacted]	F2CB			投入				
2018/9/7 19:53	[redacted]	2CB			投入				
2018/9/7 19:53	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 19:54	金山PS	1G発電 Q			下限逸脱発生	-9.0MVar(-8.9MVar)				
2018/9/7 19:54	[redacted]	F1CB			投入				
2018/9/7 19:54	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 19:54	電圧制御	金山PS	1G		引戻し制御開	始				
2018/9/7 19:54	電圧制御	金山PS	1G		制御開始	-9.0MVar(-8.2)				
2018/9/7 19:54	[redacted]	F1CB			開放					
2018/9/7 19:54	[redacted]	F11CB			投入					
2018/9/7 19:54	[redacted]	配変A タップ極限			極限動作					
2018/9/7 19:54	[redacted]	配変C タップ極限			極限動作					
2018/9/7 19:54	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 19:55	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 19:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限			逸脱発生	69.5kV(69.2kV)				
2018/9/7 19:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限			逸脱発生	68.0kV(68.0kV)				
2018/9/7 19:55	金山PS	66kV 母線電圧 上限			逸脱発生	69.6kV(69.5kV)				
2018/9/7 19:55	電圧制御	金山PS	1G		制御正常終了	-8.3MVar(-8.2)				
2018/9/7 19:55	電圧制御	金山PS	1G		引戻し制御正	常終了				
2018/9/7 19:55	[redacted]	F2CB			投入					
2018/9/7 19:55	[redacted]	配変B 故障			復帰					
2018/9/7 19:55	[redacted]	6KV 27			復帰					
2018/9/7 19:56	金山PS	1G発電 Q			下限逸脱復帰	-8.4MVar(-8.9MVar)				
2018/9/7 19:55	[redacted]	配変B 故障			復帰					
2018/9/7 19:55	[redacted]	6KV 27			復帰					
2018/9/7 19:56	[redacted]	配変A 43A			手動					
2018/9/7 19:56	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 19:56	札幌系統制	御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 19:57	[redacted]	配変A 43A			自動					
2018/9/7 19:58	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱発生	1.610MW(1.600)				
2018/9/7 19:58	[redacted]	表示復帰			選択不応動					
2018/9/7 19:59	雨竜PS	下流警報 夜間ロック			動作					
2018/9/7 20:00	[redacted]	1G有効電力上限2段			逸脱復帰	1.590MW(1.600)				
2018/9/7 20:00	女満別SS	187kV 母線電圧 上限			逸脱発生	196.5kV(196.5kV)				
2018/9/7 20:00	[redacted]	F3CB			投入					
2018/9/7 20:00	[redacted]	F1CB			投入					
2018/9/7 20:01	[redacted]	F1CB			投入					
2018/9/7 20:01	[redacted]	F3CB			投入					
2018/9/7 20:01	[redacted]	放流警報装置故障			復帰					
2018/9/7 20:01	[redacted]	F11CB			投入					
2018/9/7 20:01	[redacted]	表示復帰			選択不応動					
2018/9/7 20:02	[redacted]	F13CB			投入					
2018/9/7 20:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限			逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)				
2018/9/7 20:04	[redacted]	14CB			投入					
2018/9/7 20:04	[redacted]	配変B 故障			復帰					

2018/9/7 20:04	[redacted]	6kV 27		復帰		
2018/9/7 20:05	[redacted]	ダム　電源故障		復帰		
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 20:05	[redacted]	配変B 43A		手動		
2018/9/7 20:05	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　HDLC 回線断			復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　HDLC 回線断			復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　HDLC リンク確立異常			復帰　旭川GW-B2	
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求			Bルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 20:06	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　SV蓄積情報受信				
2018/9/7 20:06	[redacted]	本館		入所	(19:18:44)	
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　SV蓄積情報受信				
2018/9/7 20:06	[redacted]	所内AC電源故障		復帰	(19:44:08)	
2018/9/7 20:06	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 20:06	[redacted]	所内AC電源故障		復帰		
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　ASW		Bルート		
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　HDLC 回線渋滞			復帰　旭川GW-A2	
2018/9/7 20:06	[redacted]	TC　イニシャライズ情報要求			Aルート 旭川HOST-1	
2018/9/7 20:06	[redacted]	配変B 43A		自動		
2018/9/7 20:06	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 20:06	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 20:06	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:07	[redacted]	F12CB		投入		
2018/9/7 20:07	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:07	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 20:07	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 20:07	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:08	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 20:09	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:09	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:09	[redacted]	水槽水位危険水位		復帰	20:09:26 MEL　2	
2018/9/7 20:09	[redacted]	水槽水位異常		復帰	20:09:38 MEL　2	
2018/9/7 20:09	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:10	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:10	[redacted]	下津別水槽水位		下限１段復帰	1cm(-15cm)	
2018/9/7 20:10	[redacted]	下津別水槽水位		下限２段復帰	1cm(-30cm)	
2018/9/7 20:10	[redacted]	下津別水槽水位		上限１段発生	1cm(0cm)	
2018/9/7 20:10	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 20:10	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 20:10	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 20:10	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 20:11	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 20:12	[redacted]	水槽		退所		
2018/9/7 20:12	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 20:12	[redacted]	下津別水槽水位		上限２段発生	11cm(10cm)	
2018/9/7 20:12	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 20:13	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 20:13	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 20:14	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:14	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 20:14	中央給電指	令所　中給卓－2			運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 20:14	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 20:14	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 20:15	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 20:15	[redacted]	水槽水位異常		発生	20:15:41 MSL	
2018/9/7 20:16	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 20:17	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	1分経過	
2018/9/7 20:18	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	2分経過	
2018/9/7 20:18	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 20:19	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 20:19	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	3分経過	
2018/9/7 20:19	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	68.0kV(68.0kV)	
2018/9/7 20:20	[redacted]	発電設備43R		直接		
2018/9/7 20:20	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	4分経過	
2018/9/7 20:20	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:20	[redacted]	発電機準備		準備		
2018/9/7 20:20	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 20:20	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:20	[redacted]	発電機準備		復帰		
2018/9/7 20:20	電圧制御	女満別SS		制御開始	調相タップ任意制御	
2018/9/7 20:20	電圧制御	女満別SS　4ShR		制御開始		
2018/9/7 20:20	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	自動T中止　旭川	
2018/9/7 20:21	[redacted]	堰　逆調整流量設定値		実行(16.5m3/	s)	
2018/9/7 20:22	女満別SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	193.0kV(196.5kV)	
2018/9/7 20:22	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 20:22	電圧制御	女満別SS　4ShR		制御正常終了		
2018/9/7 20:22	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	自動T中止　旭川	
2018/9/7 20:22	[redacted]	1G 発電機		運転		
2018/9/7 20:23	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 20:23	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 20:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	68.6kV(68.5kV)	
2018/9/7 20:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	68.4kV(68.3kV)	
2018/9/7 20:24	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰		
2018/9/7 20:24	[redacted]	配変A 43A		手動		
2018/9/7 20:25	[redacted]	配変A 43A		自動		
2018/9/7 20:25	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		

2018/9/7 20:25	[redacted]	110kV 母線電圧 上限		逸脱発生	114.5kV(114.5kV)			
2018/9/7 20:25	[redacted]	F3CB		投入				
2018/9/7 20:26	[redacted]	1G 43-90		APFR				
2018/9/7 20:26	[redacted]	1CB		並列				
2018/9/7 20:26	[redacted]	F11CB		投入				
2018/9/7 20:26	充停電判定	[redacted]		単独系統発生				
2018/9/7 20:27	[redacted]	水槽水位異常		復帰	20:26:58 MEL 2			
2018/9/7 20:27	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 20:27	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 20:27	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 20:28	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 中給	解除
2018/9/7 20:28	[redacted]	下津別水槽水位		上限2段復帰	7cm(10cm)			
2018/9/7 20:28	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行 旭川			
2018/9/7 20:28	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 20:28	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	6tap(5)			
2018/9/7 20:28	札幌系統制	御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/7 20:28	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 20:28	電圧制御	旭川SS	187連	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 20:28	電圧制御	旭川SSND		制御正常終了				
2018/9/7 20:28	[redacted]	110kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	113.7kV(114.5kV)			
2018/9/7 20:29	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作				
2018/9/7 20:30	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 20:30	[redacted]	F1CB		投入				
2018/9/7 20:31	[redacted]	F3CB		投入				
2018/9/7 20:32	[redacted]	配変A 43A		手動				
2018/9/7 20:32	[redacted]	配変A 43A		自動				
2018/9/7 20:33	[redacted]	1G有効電力上限1段		逸脱発生	0.728MW(0.725)			
2018/9/7 20:33	[redacted]	F11CB		投入				
2018/9/7 20:34	[redacted]	1G有効電力		悪化傾向発生	0.730MW(0.728)			
2018/9/7 20:34	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 20:34	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 20:35	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 20:36	[redacted]	1G 水調		使用				
2018/9/7 20:37	[redacted]	1G有効電力		悪化傾向発生	0.732MW(0.730)			
2018/9/7 20:37	[redacted]	1G有効電力上限2段		逸脱発生	0.732MW(0.730)			
2018/9/7 20:38	[redacted]	1G有効電力上限2段		逸脱復帰	0.714MW(0.730)			
2018/9/7 20:38	[redacted]	1G有効電力上限1段		逸脱復帰	0.714MW(0.725)			
2018/9/7 20:38	[redacted]	F1CB		投入				
2018/9/7 20:39	[redacted]	F3CB		投入				
2018/9/7 20:40	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 20:40	当日作業	当日作業件名			19600 当日作業登録			
2018/9/7 20:40	[redacted]	発電設備43R		遠方				
2018/9/7 20:42	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 20:44	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 20:45	札幌系統制	御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 20:45	[redacted]	F3CB		投入				
2018/9/7 20:46	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 20:47	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 20:52	発電制御	[redacted]		5分前です	並列制御			
2018/9/7 20:52	[redacted]	F2CB		投入				
2018/9/7 20:52	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作				
2018/9/7 20:52	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 20:53	発電制御	[redacted]		4分前です	並列制御			
2018/9/7 20:53	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 20:53	発電制御	[redacted]		実行指示	並列制御			
2018/9/7 20:56	電圧制御	[redacted]		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/7 20:57	発電制御	[redacted]		制御開始	0.0MW(2.0MW)			
2018/9/7 20:57	[redacted]	PS 901		ON				
2018/9/7 20:57	電圧制御	[redacted]		PRG制御	1分経過			
2018/9/7 20:57	[redacted]	PS 放流警報局		吹鳴				
2018/9/7 20:57	電圧制御	[redacted]		PRG制御	自動T実行 旭川			
2018/9/7 20:57	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 20:57	電圧制御	[redacted]		制御開始	7tap(6)			
2018/9/7 20:57	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	6tap(6)			
2018/9/7 20:57	電圧制御	[redacted]		制御正常終了				
2018/9/7 20:59	[redacted]	PS 入口弁		開				
2018/9/7 20:59	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/7 20:59	[redacted]	PS 1G 発電機		運転				
2018/9/7 20:59	[redacted]	PS 1G 発電機 準備		復帰				
2018/9/7 20:59	[redacted]	PS 水車発電機		起動				
2018/9/7 20:59	電圧制御	[redacted]		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/7 20:59	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作				
2018/9/7 20:59	[redacted]	PS 発電機励磁装置		動作				
2018/9/7 20:59	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行 旭川			
2018/9/7 20:59	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 20:59	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	5tap(4)			
2018/9/7 20:59	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	制御対象機器あり			
2018/9/7 21:00	電圧制御	旭川SS	187連	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 21:00	電圧制御	旭川SSND		制御正常終了				
2018/9/7 21:00	電圧制御	[redacted]		PRG制御	自動T実行 旭川			
2018/9/7 21:00	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 21:00	電圧制御	[redacted]		制御開始	6tap(5)			
2018/9/7 21:00	電圧制御	女満別SSND		PRG制御	自動T実行 旭川			
2018/9/7 21:00	電圧制御	女満別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 21:00	電圧制御	女満別SS	連変A	制御開始	7tap(6)			
2018/9/7 21:01	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 21:01	電圧制御	[redacted]		制御正常終了				

2018/9/7 21:01	電圧制御	女満別SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)	
2018/9/7 21:01	電圧制御	女満別SSND		制御正常終了		
2018/9/7 21:01	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.63kV(6.69kV)	
2018/9/7 21:01	[redacted]	PS 1G 43-90		AQR		
2018/9/7 21:01	充停電判定	[redacted]		単独系統発生		
2018/9/7 21:01	発電制御	[redacted]		ビット制御	開始	
2018/9/7 21:01	[redacted]	PS 1CB		並列		
2018/9/7 21:02	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)	
2018/9/7 21:02	旭川SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.5kV(196.0kV)	
2018/9/7 21:02	発電制御	[redacted]		ビット制御	終了	
2018/9/7 21:02	発電制御	[redacted]		制御終了	2.1MW(2.0MW)	
2018/9/7 21:03	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:03	雨竜ダム管	理所 ピシリ雨量		時間雨量発生	8mm(5mm)	
2018/9/7 21:03	雨竜ダム管	理所 蕗の台雨量		時間雨量発生	6mm(5mm)	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 21:07	[redacted]	配変B タップ極限		極限復帰		
2018/9/7 21:07	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰		
2018/9/7 21:12	[redacted]	堰 逆調整門 43R		直接		
2018/9/7 21:13	[redacted]	堰 逆調整門 43R		遠方		
2018/9/7 21:17	[redacted]	取水口 本館		入所		
2018/9/7 21:18	[redacted]	F3CB		投入		
2018/9/7 21:18	[redacted]	ダム水位		越流発生	1cm(0cm)	
2018/9/7 21:19	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 21:20	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:20	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 閉		動作		
2018/9/7 21:20	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 閉		復帰		
2018/9/7 21:21	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 21:23	発電当日運用	湧別川水系	本登録			
2018/9/7 21:25	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 21:27	[redacted]	取水口 本館		退所		
2018/9/7 21:27	[redacted]	取水口 本館		入所		
2018/9/7 21:28	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 21:29	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/7 21:30	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 閉		動作		
2018/9/7 21:30	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 閉		復帰		
2018/9/7 21:31	[redacted]	66kV C母線電圧 上限		逸脱発生	67.0kV(67.0kV)	
2018/9/7 21:33	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:33	[redacted]	2CB		開放		
2018/9/7 21:33	[redacted]	66kV C母線電圧 上限		逸脱復帰	65.9kV(67.0kV)	
2018/9/7 21:34	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:40	発電制御	[redacted]		5分前です	負荷変更制御	
2018/9/7 21:40	[redacted]	堰 逆調整門制御		完了		
2018/9/7 21:41	発電制御	[redacted]		4分前です	負荷変更制御	
2018/9/7 21:41	発電制御	[redacted]		実行指示	負荷変更制御	
2018/9/7 21:45	発電制御	[redacted]		制御開始	2.1MW(9.0MW)	
2018/9/7 21:45	発電制御	[redacted]		ビット制御	開始	
2018/9/7 21:46	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.8kV(196.5kV)	
2018/9/7 21:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:48	発電制御	[redacted]		ビット制御	終了	
2018/9/7 21:48	発電制御	[redacted]		制御終了	9.1MW(9.0MW)	
2018/9/7 21:49	[redacted]	ダム水位		下限1段復帰	3cm(0cm)	
2018/9/7 21:49	[redacted]	F2CB		投入		
2018/9/7 21:50	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 閉		動作		
2018/9/7 21:50	[redacted]	堰 洪水吐・逆調門 閉		復帰		
2018/9/7 21:50	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰		
2018/9/7 21:53	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 21:53	札幌系統制	御所 業務支援端末－14			運転管理 オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 21:53	札幌系統制	御所 業務支援端末－14			運転管理 オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 21:53	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 21:54	[redacted]	F13CB		投入		
2018/9/7 21:55	[redacted]	配変A 43A		手動		
2018/9/7 21:55	[redacted]	PS 1G有効電力目標		逸脱発生	9.30MW(9.00MW)	
2018/9/7 21:56	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 21:56	[redacted]	PS 1G有効電力目標		逸脱復帰	8.90MW(9.00MW)	
2018/9/7 21:56	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 21:56	[redacted]	F3CB		投入		
2018/9/7 21:57	[redacted]	F4CB		投入		
2018/9/7 21:57	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	自動T実行 旭川	
2018/9/7 21:57	電圧制御	旭川SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 21:57	電圧制御	旭川SS	187連	制御開始	4tap(3)	
2018/9/7 21:57	[redacted]	配変A 43A		自動		
2018/9/7 21:57	電圧制御	旭川SS	187連	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 21:57	電圧制御	旭川SSND		制御正常終了		
2018/9/7 21:57	西旭川SS	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	67.4kV(67.2kV)	
2018/9/7 21:57	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.7kV(196.5kV)	
2018/9/7 21:58	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 21:58	電圧制御	旭川SSND		PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 21:58	[redacted]	F12CB		投入		
2018/9/7 21:58	電圧制御	[redacted]		PRG制御	制御対象機器あり	
2018/9/7 21:58	[redacted]	F13CB		投入		
2018/9/7 21:59	旭川SS	1CB		投入		
2018/9/7 21:59	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:59	[redacted]	ツTC HDLC 回線断(ポート1)			発生	
2018/9/7 21:59	[redacted]	ツTC HDLC 回線断(ポート1)			復帰	
2018/9/7 21:59	[redacted]	ツTC HDLC 回線断			発生	旭川GW-A1
2018/9/7 21:59	[redacted]	ツTC HDLC 回線渋滞			発生	旭川GW-A1

2018/9/7 21:59	[redacted]	ツTC　HDLC 回線断		復帰　　旭川GW-A1
2018/9/7 21:59		ツTC　HDLC 回線渋滞		復帰　　旭川GW-A1
2018/9/7 21:59		ツTC　イニシャライズ情報要求		Aルート 旭川HOST-1
2018/9/7 21:59		F1CB	投入	
2018/9/7 21:59	電圧制御	旭川SSND	PRG制御	自動T中止　旭川
2018/9/7 21:59	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 21:59	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 22:00	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 22:00	電圧制御		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:00	電圧制御		制御開始	5tap(4)
2018/9/7 22:00	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/7 22:00		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 22:00		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 22:00		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 22:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 22:00	電圧制御		制御正常終了	
2018/9/7 22:00	[redacted]	F6CB	投入	
2018/9/7 22:01		F1CB	投入	
2018/9/7 22:01		F3CB	投入	
2018/9/7 22:03		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 22:03	雨竜ダム管	理所　ピシリ雨量	時間雨量復帰	3mm(5mm)
2018/9/7 22:03	雨竜ダム管	理所　蕗の台雨量	時間雨量復帰	3mm(5mm)
2018/9/7 22:04	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 22:05	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:05	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:05	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 22:05	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:05	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 22:06	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/7 22:06		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 22:06	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 22:06	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 22:06	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/7 22:08		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)
2018/9/7 22:08		F1CB	投入	
2018/9/7 22:08		11CB	投入	
2018/9/7 22:08		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.2kV(69.0kV)
2018/9/7 22:09		F5CB	投入	
2018/9/7 22:09		F1CB	投入	
2018/9/7 22:10		堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/7 22:09		F1CB	投入	
2018/9/7 22:10		堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/7 22:10		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.82kV(6.82kV)
2018/9/7 22:10		堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/7 22:10		F12CB	投入	
2018/9/7 22:11		F3CB	投入	
2018/9/7 22:11		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.5kV(66.5kV)
2018/9/7 22:11		配変B 保護装置不良	発生	
2018/9/7 22:12		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 22:12	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 22:13	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 22:13	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 22:13	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:13	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 22:13	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 22:13	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 22:13		配変B 保護装置不良	復帰	
2018/9/7 22:15		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.85kV(6.82kV)
2018/9/7 22:15		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.73kV(6.82kV)
2018/9/7 22:15		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 22:16	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.6kV(196.5kV)
2018/9/7 22:16	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.6kV(196.5kV)
2018/9/7 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 22:19		F2CB	投入	
2018/9/7 22:20		F2CB	投入	
2018/9/7 22:20	西旭川SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.4kV(67.4kV)
2018/9/7 22:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 22:24		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	-12cm(-10cm)
2018/9/7 22:24		F3CB	投入	
2018/9/7 22:25		F4CB	投入	
2018/9/7 22:25		F3CB	投入	
2018/9/7 22:27	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 22:28	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/7 22:28	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 22:28	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 22:28	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:28	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 22:28	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 22:28	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 22:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作	
2018/9/7 22:30	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 22:30	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰	
2018/9/7 22:30		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.3kV(69.0kV)
2018/9/7 22:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 22:31	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 22:31	電圧制御		制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 22:31	電圧制御		制御開始	
2018/9/7 22:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 22:32	電圧制御	[redacted]	PRG制御		2分経過
2018/9/7 22:32	電圧制御		制御正常終了		
2018/9/7 22:33	電圧制御		PRG制御		3分経過
2018/9/7 22:33	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 22:34	電圧制御	[redacted]	PRG制御		4分経過
2018/9/7 22:34	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 22:34		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰		6.76kV(6.82kV)
2018/9/7 22:34		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 22:35		配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 22:35	電圧制御	[redacted]	PRG制御		待ち時間超過
2018/9/7 22:35	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生		-9cm(-10cm)
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 22:37	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 22:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 22:38		F1CB	投入		
2018/9/7 22:39	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		195.5kV(196.5kV)
2018/9/7 22:39	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		194.4kV(196.5kV)
2018/9/7 22:39	当日作業	当日作業件名		19593	当日作業削除
2018/9/7 22:39	当日作業	当日作業件名		19486	当日作業削除
2018/9/7 22:39	当日作業	当日作業件名		19576	当日作業削除
2018/9/7 22:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作		
2018/9/7 22:40		堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰		
2018/9/7 22:40		F3CB	投入		
2018/9/7 22:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 22:46	札幌系統制	御所　札幌東制御卓－6		障害管理	故障復帰　要求
2018/9/7 22:48	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 22:49		43-AFC	使用		
2018/9/7 22:51		F5CB	投入		
2018/9/7 22:52		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 22:52		F1CB	投入		
2018/9/7 22:53	電圧制御	女満別SSND	PRG制御		制御対象機器あり
2018/9/7 22:54	電圧制御	女満別SSND	PRG制御		1分経過
2018/9/7 22:54	電圧制御	女満別SSND	PRG制御		自動T実行　旭川
2018/9/7 22:54	電圧制御	女満別SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/7 22:54	電圧制御	女満別SS　連変A	制御開始		3tap(2)
2018/9/7 22:55	発電制御	[redacted]	5分前です		負荷変更制御
2018/9/7 22:55	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了		2tap(2)
2018/9/7 22:55	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了		
2018/9/7 22:55	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生		6.49kV(6.52kV)
2018/9/7 22:56	発電制御	[redacted]	4分前です		負荷変更制御
2018/9/7 22:56	発電制御		中止指示		負荷変更制御
2018/9/7 22:57	発電制御		削除指示		負荷変更制御
2018/9/7 22:57	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰		6.57kV(6.52kV)
2018/9/7 22:58	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 22:59	電圧制御	留辺藥GR	制御出力モー	ド	ロック
2018/9/7 22:59	電圧制御	留辺藥GR	制御出力モー	ド	使用
2018/9/7 22:59	電圧制御	留辺藥SS	手動		手動遷移要求
2018/9/7 22:59	電圧制御	留辺藥SS	自動:T		手動遷移要求
2018/9/7 23:01	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 23:01	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		194.7kV(196.0kV)
2018/9/7 23:02	[redacted]	堰　ダム水位	下限2段復帰		82cm(81cm)
2018/9/7 23:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 23:03	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 23:03	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 23:04	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 23:05	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 23:06	[redacted]	制御電源故障	発生		
2018/9/7 23:08	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 23:09	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/7 23:09	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 23:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		65.9kV(66.5kV)
2018/9/7 23:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	動作		
2018/9/7 23:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　閉	復帰		
2018/9/7 23:11	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 23:14	[redacted]	41CB	投入		
2018/9/7 23:14	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/7 23:14	[redacted]	制御電源故障	復帰		
2018/9/7 23:14	[redacted]	制御電源故障	発生		
2018/9/7 23:14	[redacted]	制御電源故障	復帰		
2018/9/7 23:17	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 23:17	[redacted]	電源故障	復帰		
2018/9/7 23:17	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 23:18	[redacted]	電源故障	発生		
2018/9/7 23:18	[redacted]	電源故障	復帰		
2018/9/7 23:19	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生		1.610MW(1.600)
2018/9/7 23:22	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰		1.580MW(1.600)
2018/9/7 23:26	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御		制御対象機器あり
2018/9/7 23:27	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御		1分経過
2018/9/7 23:27	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御		自動T実行　旭川
2018/9/7 23:27	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/7 23:27	電圧制御	留辺藥SS　連変B	制御開始		6tap(5)
2018/9/7 23:27	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 23:28	電圧制御	留辺藥SS　連変B	制御正常終了		5tap(5)
2018/9/7 23:28	電圧制御	留辺藥SSND	制御正常終了		
2018/9/7 23:28	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御		制御対象機器あり

2018/9/7 23:28	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 23:28	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:28	電圧制御	留辺藥SS　　連変B	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 23:29	西旭川SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)
2018/9/7 23:29	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)
2018/9/7 23:29	電圧制御	留辺藥SS　　連変B	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 23:29	電圧制御	留辺藥SSND	制御正常終了	
2018/9/7 23:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 23:31	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 23:32	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 23:32	電圧制御	留辺藥SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/7 23:32	電圧制御	留辺藥SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:32	電圧制御	留辺藥SS　　連変B	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 23:32	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.42kV(6.44kV)
2018/9/7 23:32	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)
2018/9/7 23:32	留辺藥SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.48kV(6.51kV)
2018/9/7 23:32	電圧制御	留辺藥SS　　連変B	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 23:32	電圧制御	留辺藥SSND	制御正常終了	
2018/9/7 23:33	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 23:34	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 23:34	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.44kV)
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:38	[redacted]	TC　1G 43R	直接	
2018/9/7 23:39	[redacted]	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/7 23:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/7 23:40	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/7 23:41	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/7 23:42	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生	0.726MW(0.725)
2018/9/7 23:42	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰	
2018/9/7 23:42	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 23:42	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 23:42	留辺藥SS	187kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	197.4kV(197.1kV)
2018/9/7 23:43	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.16MW(0.20MW)
2018/9/7 23:43	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	0.714MW(0.725)
2018/9/7 23:44	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	1.89MW(0.20MW)
2018/9/7 23:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 23:44	[redacted]	水槽水位異常	復帰	23:44:20 MEL　2
2018/9/7 23:45	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	10cm(15cm)
2018/9/7 23:46	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/7 23:54	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 23:56	雨竜PS	1G AFC	ロック	
2018/9/7 23:56	[redacted]	TC　1G 43R	遠方	
2018/9/7 23:56	[redacted]	取水口 本館	退所	
2018/9/7 23:57	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 23:58	電圧制御	[redacted]	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/7 23:58	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 23:58	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	1分経過
2018/9/7 23:59	電圧制御	[redacted]	PRG制御	1分経過
2018/9/7 23:59	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	2分経過
2018/9/8 0:00	発電制御	[redacted]	5分前です	並列制御
2018/9/8 0:00	電圧制御	[redacted]	PRG制御	2分経過
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名	19602	当日作業登録
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名	19736	当日作業削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65494	削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65496	削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65497	削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65518	削除
2018/9/8 0:00	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	3分経過
2018/9/8 0:01	発電制御	[redacted]	4分前です	並列制御
2018/9/8 0:01	電圧制御	[redacted]	PRG制御	3分経過
2018/9/8 0:01	[redacted]	31TL 線路電圧 上限	逸脱発生	22.7kV(22.5kV)
2018/9/8 0:01	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.5kV)
2018/9/8 0:01	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.44kV)
2018/9/8 0:01	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	4分経過
2018/9/8 0:01	発電制御	[redacted]	中止指示	並列制御
2018/9/8 0:01	発電制御	雨竜PS1G制御予定	時刻です	解列制御
2018/9/8 0:01	女満別SS	187kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	197.1kV(197.0kV)
2018/9/8 0:02	発電制御	雨竜PS1G制御予定	1分経過です	解列制御
2018/9/8 0:02	電圧制御	[redacted]	PRG制御	4分経過
2018/9/8 0:02	発電制御	雨竜PS1G制御予定	実行指示	解列制御
2018/9/8 0:02	発電制御	雨竜PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	2.2MW(0.0MW)
2018/9/8 0:02	発電制御	雨竜PS1G解列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/8 0:02	[redacted]	堰　ダム水位	下限2段発生	80cm(81cm)
2018/9/8 0:02	電圧制御	[redacted]	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/8 0:02	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:02	電圧制御	[redacted]	制御開始	4tap(3)
2018/9/8 0:02	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/8 0:02	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	待ち時間超過
2018/9/8 0:02	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/8 0:02	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/8 0:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/8 0:03	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.0kV(62.0kV)
2018/9/8 0:03	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.6kV(196.5kV)
2018/9/8 0:03	発電制御	雨竜PS1G解列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/8 0:03	雨竜PS	1G 43-90	AVR	
2018/9/8 0:03	雨竜PS	L51	切	
2018/9/8 0:03	雨竜PS	L52	入	
2018/9/8 0:03	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統復帰	
2018/9/8 0:03	充停電判定	雨竜PS1G	単独系統復帰	
2018/9/8 0:04	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	制御対象機器あり
2018/9/8 0:04	旭川嵐山SW	S　187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)
2018/9/8 0:03	雨竜PS	1CB	解列	
2018/9/8 0:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/8 0:04	電圧制御	女満別SSND	PRG制御	自動T実行　旭川
2018/9/8 0:04	電圧制御	女満別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:04	電圧制御	女満別SS　　連変A	制御開始	2tap(1)

2018/9/8 0:04	女満別SS	187kV連変Bタップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:04	女満別SS	187kV連変Aタップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:05	発電制御	[redacted]	制御中止	並列制御
2018/9/8 0:05	電圧制御	女満別SS　連変A	制御正常終了	1tap(1)
2018/9/8 0:05	電圧制御	女満別SSND	制御正常終了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:06	電圧制御	西旭川SS	制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/8 0:06	電圧制御	西旭川SS　95ShR	制御開始	
2018/9/8 0:06	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:06	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.41kV(6.42kV)
2018/9/8 0:06	留辺蘂SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.45kV)
2018/9/8 0:07	電圧制御	西旭川SS　95ShR	制御正常終了	
2018/9/8 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/8 0:08	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:08	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－３
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:08	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:08	[redacted]	100kV 連変B 43A	手動	
2018/9/8 0:09	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:09	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－１
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:09	西旭川SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.2kV(66.9kV)
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:10	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/8 0:10	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.59kV(6.41kV)
2018/9/8 0:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	動作	
2018/9/8 0:10	[redacted]	堰　洪水吐・逆調門　開	復帰	
2018/9/8 0:10	[redacted]	100kV 連変B 43A	自動	
2018/9/8 0:10	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.0kV(62.0kV)
2018/9/8 0:10	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 7	送信開始	旭川→中給
2018/9/8 0:10	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 7	送信終了	旭川→中給
2018/9/8 0:11	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	3.16kV(3.16kV)
2018/9/8 0:11	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/8 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/8 0:12	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	3.20kV(3.16kV)
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　開始　受付
2018/9/8 0:12	雨竜PS	1G 発電機	停止	
2018/9/8 0:12	発電制御	雨竜PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	0.0MW(0.0MW)
2018/9/8 0:12	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　配電　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　札幌東　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　中給　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　苫小牧　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　釧路　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　函館　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　旭川　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　運用区分　札幌西　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン２　実行モード　試験　遷移
2018/9/8 0:13	発電当日運	用　可能電力	送信開始	
2018/9/8 0:13	発電当日運	用　可能電力	送信終了	
2018/9/8 0:13	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/8 0:14	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/8 0:14	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/8 0:14	電圧制御	西旭川SS	自動:T	手動遷移要求
2018/9/8 0:14	電圧制御	西旭川SS	V－PRG	手動遷移要求
2018/9/8 0:14	電圧制御	西旭川SS	90R系制	手動遷移要求
2018/9/8 0:15	電圧制御	西旭川SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:15	電圧制御	西旭川SS　連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/8 0:15	西旭川SS	連変C タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:15	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		障害管理　オフライン２　ソフト軽故障　発生
2018/9/8 0:16	電圧制御	西旭川SS　連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/8 0:16	電圧制御	西旭川SSND	制御正常終了	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－１
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:18	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/8 0:18	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－３		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/8 0:18	旭川系統制	御所　監視制御サーバーⅢ		障害管理　オフライン２　ソフト軽故障　復帰

2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－3	
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:24	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:24	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:27	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:27	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:28	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:28	札幌系統制	御所　札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰　要求
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:29	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:31	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生	0.292MW(0.291)	
2018/9/8 0:31	[redacted]	発電流量上限1段	逸脱発生	2.230m3/s(2.220)	
2018/9/8 0:31	[redacted]	発電流量上限2段	逸脱発生	2.230m3/s(2.220)	
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算要求実施		旭川制御卓－1	
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/8 0:31	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/8 0:32	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	0.287MW(0.291)	
2018/9/8 0:32	[redacted]	発電流量上限2段	逸脱復帰	2.190m3/s(2.220)	

2018/9/8 0:32	[redacted]	発電流量上限１段		逸脱復帰	2.190m3/s(2.220)			
2018/9/8 0:33	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰		要求
2018/9/8 0:35	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン２	ソフト軽故障	発生
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8		開始				
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8		完了				
2018/9/8 0:35	女満別SS	187kV 母線電圧 上限		発生（悪化）	198.1kV(198.0kV)			
2018/9/8 0:36	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:36	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:38	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰		要求
2018/9/8 0:38	旭川系統制	御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン２	ソフト軽故障	復帰
2018/9/8 0:40	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:40	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:42	留辺蘂SS	187kV 母線電圧 上限		発生（悪化）	198.4kV(198.3kV)			
2018/9/8 0:43	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/8 0:43	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/8 0:44	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/8 0:44	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/8 0:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/8 0:44	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:45	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:51	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/8 0:51	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算要求実施			旭川制御卓－１			
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/8 0:52	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/8 0:52	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/8 0:52	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/8 0:52	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/8 0:54	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:54	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算要求実施			旭川制御卓－１			
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/8 0:56	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:58	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:58	中央給電指	令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算要求実施			旭川制御卓－１			
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/8 0:59	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/8 0:59	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制	御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続

状態変化ログ_系制SF_釧路
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

-f 180906 -t 180 910
<<< showSF 検索日 時=18/09/10 12:3 0:23 運用=釧路(4) 期間 =18/09/06 03 :26:00.000～18/09/08 01:59:59.990 >>>

2018/9/6 3:26	宇円別SS	[redacted]		回線停止で監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意	) 0.0MW(0.0MW)
2018/9/6 3:26	[redacted]	ダム水位(前)	逸脱発生(任意	) 0cm(155cm)
2018/9/6 3:26	釧路系制	52A GT	入	
2018/9/6 3:26	釧路系制	52B GT	入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	水路水位異常	復帰	03:25:50 MEL 2
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	103TL 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	102TL 操作圧低下	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	105TL 操作圧低下	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	112TL 操作圧低下	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	105TL 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 3:26	旭川系統制御所	監視制御サーバー I	障害管理 オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	107TL 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	112TL 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	102TL 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変D 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変E 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西春別SS	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	6kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	新岩松PS	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	新岩松PS	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西春別SS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西春別SS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	旧館 配変 87		
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	旧館 配変 87		
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変C 故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	旧館 配変 87		
2018/9/6 3:26	中給事故報知	知内線ルートアウト	発生	
2018/9/6 3:26	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	予備電源	運転	
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 3:27	発電制御	[redacted]	8分経過です	並列制御
2018/9/6 3:27	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	

2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:26		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 3:26		61CB	入			
2018/9/6 3:26		62CB	切			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:26		62CB	切			
2018/9/6 3:26		61CB	入			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27		61CB	切			
2018/9/6 3:27		63CB	切			
2018/9/6 3:27		61CB	入			
2018/9/6 3:27	釧路系制	伝送オシロ記録紙断	発生			
2018/9/6 3:27	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 3:27	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		1G発電 P	逸脱発生(任意) 0.0MW(0.0MW)			
2018/9/6 3:27		ダム水位(前)	逸脱発生(任意) 0cm(155cm)			
2018/9/6 3:27		62CB	入			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-12系27	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-11系27	復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27	釧路系制	NWオシロ	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27	釧路系制	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 3:27	[redacted]	予備電源	運転			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27	北新得187TC2	SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(異常終了)			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	発電制御	[redacted]	9分経過です	並列制御		
2018/9/6 3:28	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/6 3:27	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:28	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:28		1G発電 P	逸脱発生(任意) 0.0MW(0.0MW)			
2018/9/6 3:28		ダム水位(前)	逸脱発生(任意) 0cm(155cm)			

2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28	音別PS	64TL 86	動作		
2018/9/6 3:28	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		取水門 43A	手動		
2018/9/6 3:28	釧路系制	所内43LC	ロック		
2018/9/6 3:28	釧路系制	941CB	切		
2018/9/6 3:28	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 2TL 86			
2018/9/6 3:28		62TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 2TL 86			
2018/9/6 3:28		64TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 2TL 86			
2018/9/6 3:28		68TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 2TL 86			
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28	釧路系制	NWオシロ	動作		
2018/9/6 3:28	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28		設備異常	復帰		
2018/9/6 3:28		60CB 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 1TL 86			
2018/9/6 3:28		65TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 1TL 86			
2018/9/6 3:28		61TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 1TL 86			
2018/9/6 3:28		63TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 1TL 86			
2018/9/6 3:28		67TL 故障	発生		
2018/9/6 3:28		66kV 1TL 86			
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理　オンライン	接続切替　釧路　　接続
2018/9/6 3:28	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28	釧路系制	NWオシロ	復帰		
2018/9/6 3:28	音別PS	63TL 86	動作		
2018/9/6 3:28	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28	十勝PS	CDT Aルート受信不良	発生		
2018/9/6 3:28	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:28		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機	
2018/9/6 3:29	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御	
2018/9/6 3:29	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り		
2018/9/6 3:29	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29		1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)		
2018/9/6 3:29		ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:29	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障　　復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 再閉路せず		
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 2TL 再閉路せず		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:29		62TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:29		65TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:29		63TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:29		66TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:29		64TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:29		66TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		65TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:29		63TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:29		63TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:29		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:29		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 3:30	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	釧路系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		1G発電 P	逸脱発生(任意) 0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 3:30		ダム水位(前)	逸脱発生(任意) 0cm(155cm)	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	釧路系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	北新得187TC2	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30	宇円別TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	宇円別TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:30	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:30	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	発電制御	[redacted]	2分経過です	並列制御
2018/9/6 3:31	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	釧路系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31	釧路系制	NWロケータ	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	釧路系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:31	釧路系制	NWロケータ	復帰	
2018/9/6 3:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御
2018/9/6 3:32	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	

2018/9/6 3:32	[redacted]	発電機保護Ry	動作	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	西春別SS	66kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:32	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	発電制御	[redacted]	4分経過です	並列制御
2018/9/6 3:33	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)
2018/9/6 3:33		ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		NW-FL 標定距離	受信
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:33	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	発電制御	[redacted]	5分経過です	並列制御		
2018/9/6 3:34	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/6 3:33	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	札幌系統制御所	所内設備		障害管理	空調装置故障	発生
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:34	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)			
2018/9/6 3:34	[redacted]	ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	106 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	105 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	211 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	[redacted]	212 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	105 86B	動作			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	106 86B	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			

2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:34	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:34	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		211 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34		212 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:34	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:34		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35	発電制御	[redacted]	6分経過です	並列制御
2018/9/6 3:35	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35	発電制御	[redacted]	中止指示	1号機
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:35		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:35	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 3:35	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 3:35		ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35		33kV 母線 27	復帰	

2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35	[redacted]	発電機	停止	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:35	[redacted]	周波数異常	動作	
2018/9/6 3:36	発電制御	[redacted]	1分経過です	並列制御
2018/9/6 3:35	[redacted]	発電機保護Ry	動作	
2018/9/6 3:36	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:35	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意　) 0.0MW(0.0MW)	
2018/9/6 3:36	[redacted]	ダム水位(前)	逸脱発生(任意　) 0cm(155cm)	
2018/9/6 3:36	釧路変電	伝送オシロ故障	発生	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:36	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	連系点	監視中止	
2018/9/6 3:36	[redacted]	連系点	監視中止	
2018/9/6 3:36	宇円別SS	67TL 電流	監視中止	
2018/9/6 3:36	宇円別SS	68TL 電流	監視中止	
2018/9/6 3:36	[redacted]	導水路水位設定値	監視中止	
2018/9/6 3:36	宇円別SS	[redacted]	監視中止	
2018/9/6 3:36	[redacted]	1G発電	監視中止	
2018/9/6 3:36	[redacted]	1G発電 P	監視中止(任意　)	
2018/9/6 3:36	[redacted]	ダム水位(前)	監視中止	

2018/9/6 3:36	[redacted]	ダム水位(前)	監視中止(任意　)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	北新得275TC	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	宇円別TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	音別TC	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	北新得187TC1	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	北新得187TC2	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	北新得275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:36	釧路変電	伝送オシロ故障	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	新岩松TC	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	発電制御	[redacted]	2分経過です　並列制御
2018/9/6 3:37	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り
2018/9/6 3:36	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	北新得187TC1	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	北新得187TC2	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	新岩松TC	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	宇円別TC	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	北新得187TC2	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	北新得275TC	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	北新得187TC1	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	北新得187TC2	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	北新得187TC1	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	(異常終了)

2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38	発電制御	[redacted]	3分経過です	並列制御
2018/9/6 3:38	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）	

2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:38	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	発電制御	[redacted]	4分経過です　並列制御
2018/9/6 3:39	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	1G マスター	停止
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	追分SWS	103 43RC	機器不応動
2018/9/6 3:39	追分SWS	104 43RC	機器不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作

2018/9/6 3:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:39		排水ピット水位異常	発生	03:39:38 MSL
2018/9/6 3:39		予備機	起動	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	発電制御	[redacted]	5分経過です	並列制御
2018/9/6 3:40	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40	追分SWS	103 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		62CB 故障	発生	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:40	追分SWS	104 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	旭　川
2018/9/6 3:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 3:40	追分SWS	104 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 3:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	マスク設定	
2018/9/6 3:40		下流警報故障	復帰	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41	発電制御	[redacted]	6分経過です	並列制御
2018/9/6 3:41	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	発電制御	十勝PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	手動遷移要求
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	

2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41	発電制御	新岩松PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	手動遷移要求
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:41	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	発電制御	[redacted]	7分経過です	並列制御
2018/9/6 3:42	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	ダム水位	急変発生	2.3cm/分(2.0)
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	発電制御	[redacted]	8分経過です	並列制御
2018/9/6 3:43	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:44	発電制御	[redacted]	9分経過です	並列制御
2018/9/6 3:44	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り	
2018/9/6 3:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:44	函館系統制御所	メンテナンス卓	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ	障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ	障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ	障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:44	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:44	音別TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:44	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	新岩松TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作

2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:44		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45	発電制御	[redacted]	時刻超過です	並列制御	
2018/9/6 3:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機	
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		ダム水位	急変発生	2.3cm/分(2.0)	
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	新岩松PS	1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		11CB	開放		
2018/9/6 3:45		業務支援端末－19	運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		187kV 連変A 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変C 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変B 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変A 86	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変B 86	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変C 86	動作		
2018/9/6 3:45		連A全停遮断復旧せず	動作		
2018/9/6 3:45		連B全停遮断復旧せず	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変A 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変C 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45		187kV 連変B 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	西春別SS	187kV 連変A 故障	発生		
2018/9/6 3:45	西春別SS	187kV 連変 86			
2018/9/6 3:45	西春別SS	187kV 連変B 故障	発生		
2018/9/6 3:45	西春別SS	187kV 連変 86			
2018/9/6 3:45	宇円別SS	187kV 連変B 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	宇円別SS	187kV 連変C 最終遮断	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	11X	開放		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		104TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		107TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		107TL 86B	動作		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		O-8 86*	動作		
2018/9/6 3:45		O-7 86*	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:45	新岩松PS	24CB	開放		
2018/9/6 3:46	[redacted]	業務支援端末－19	運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機	
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46	新岩松PS	63CB	開放		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46	新岩松TC	HDLC TMオーバースケール		発生	
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 3:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		65TL 86	動作
2018/9/6 3:46		66TL 86	動作
2018/9/6 3:46	宇円別SS	67TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	宇円別SS	66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46	宇円別SS	68TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	宇円別SS	66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46	宇円別SS	74TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	宇円別SS	66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46	宇円別SS	73TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	宇円別SS	66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	新岩松PS	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	新岩松PS	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		68TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		67TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		65TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		66TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	新岩松PS	64CB	開放
2018/9/6 3:46	[redacted]	65TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46		66TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46	宇円別SS	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	宇円別SS	66TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西春別SS	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	西春別SS	66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46	西春別SS	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	西春別SS	66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		201TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86	
2018/9/6 3:46		101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		112TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		111TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		105TL 86B.	動作
2018/9/6 3:46		104TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		103TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		106TL 86B	動作
2018/9/6 3:46	宇円別SS	103TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	宇円別SS	101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	宇円別SS	102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	宇円別SS	104TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:46		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 再閉路せず	
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 再閉路せず	
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:46	新岩松PS	65CB	開放
2018/9/6 3:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:46		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47	宇円別SS	オシロ装置故障	発生
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:47		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		オシロ装置故障	発生
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:47		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:48		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		配変A 故障	発生
2018/9/6 3:48		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:48		配変B 故障	発生
2018/9/6 3:48		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:48		配変C 故障	発生
2018/9/6 3:48		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	圧油系故障	発生					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					

2018/9/6 3:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:50		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:50	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		配変A 故障	発生
2018/9/6 3:50		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:50		配変B 故障	発生
2018/9/6 3:50		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:50		配変C 故障	発生
2018/9/6 3:50		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:50		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50		旧館 配変 87	復帰異常 発生
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	北新得275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	[redacted]	配変A 故障	発生
2018/9/6 3:51	[redacted]	旧館 配変 87	
2018/9/6 3:51	[redacted]	配変B 故障	発生
2018/9/6 3:51	[redacted]	旧館 配変 87	
2018/9/6 3:51	[redacted]	配変C 故障	発生
2018/9/6 3:51	[redacted]	旧館 配変 87	
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 発生
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	西春別SS	66kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 復帰
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		配変A 故障	発生				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87					
2018/9/6 3:51		配変B 故障	発生				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87					
2018/9/6 3:51		配変C 故障	発生				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87					
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87	復帰異常 発生				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87	復帰異常 復帰				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:51		配変A 故障	発生				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87					
2018/9/6 3:51		配変B 故障	発生				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87					
2018/9/6 3:51		配変C 故障	発生				
2018/9/6 3:51		旧館 配変 87					
2018/9/6 3:52		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				

2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	配変A 故障	発生				
2018/9/6 3:52	[redacted]	旧館 配変 87					
2018/9/6 3:52	[redacted]	配変B 故障	発生				
2018/9/6 3:52	[redacted]	旧館 配変 87					
2018/9/6 3:52	[redacted]	配変C 故障	発生				
2018/9/6 3:52	[redacted]	旧館 配変 87					
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 発生				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 3:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	電圧制御	北新得GR	イニシアチブ	釧路
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		予備機	停止	
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		排水ピット水位異常	復帰	03:53:28 MEL 2
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54	新岩松PS	15CB	開放	
2018/9/6 3:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54	函館系統制御所	メンテナンス卓	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	新岩松PS	21CB	開放	
2018/9/6 3:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理 オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	79cm(80cm)
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:54		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:55		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作	

2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:55		1G 86-5	動作
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:55	新岩松PS	1G 43-91Q	AVR
2018/9/6 3:55	新岩松PS	1G 43-ALR	ロック
2018/9/6 3:55	新岩松PS	1G 43-65D	単独
2018/9/6 3:55	新岩松PS	1G ブラックスタート	使用
2018/9/6 3:55	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:55		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56	音別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	北新得187TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	北新得275TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	宇円別TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	北新得187TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	復帰異常 復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56	音別PS	1Gガスタービン重故障	発生
2018/9/6 3:56	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		配変A 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		配変B 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		配変C 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		配変A 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		配変B 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		配変C 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		配変A 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		配変B 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		配変C 故障	発生
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	
2018/9/6 3:56		旧館 配変 87	復帰異常 発生
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 3:56	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:56	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	1G 86-1B 復帰	同一方向制御
2018/9/6 3:57	[redacted]	1G 発電機 準備	完了
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:57	[redacted]	1G 86-1B	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:57	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	ダム水位	下限2段発生　73cm(75cm)
2018/9/6 3:58	新岩松PS	1G マスター	運転
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	新岩松PS	下流警報パターン放送	吹鳴
2018/9/6 3:58	新岩松PS	下流警報吹鳴中	吹鳴
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 3:59	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	復帰

2018/9/6 4:00	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:00		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ　1号機
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		排水ピット水位上昇	発生　04:02:12 MSL
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		制水門	閉				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:02		制水門	終了				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:02		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		制水門	開				
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機			
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		制水門	終了				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		制水門	閉				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		制水門	終了				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:03		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機			
2018/9/6 4:04	新岩松PS	本館	入所				
2018/9/6 4:04	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		1G 86-2	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:04		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 4:05	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	並列検討せよ	1号機			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 4:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				

2018/9/6 4:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 4:05	[redacted]	応水運転0→1台 条件1	監視中止			1号機
2018/9/6 4:05		応水運転1→0台 条件1	監視中止			1号機
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:05	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:05		1L-P 西音更SS側	開放			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:05		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		1L-P 西音更SS側	投入			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06	新岩松PS	1G 発電機 準備	完了			
2018/9/6 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:06		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:07		71CB	開放			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作			

2018/9/6 4:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:07		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08	音別PS	2G 制御空気異常	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		排水ピット水位異常	発生 04:08:44 MSL
2018/9/6 4:08		予備機	起動
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:09		NGR 43A	手動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:09		42CB	開放
2018/9/6 4:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	制水門	閉
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	制水門	終了
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	制水門	閉
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	制水門	終了
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	新岩松PS	1G 極低ステップ1	発生
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:14	音別PS	1G 抽気弁	閉

2018/9/6 4:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		62CB	切		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:14		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		制水門	閉		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		制水門	終了		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:15		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		制水門	閉		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		制水門	終了		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:16		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 4:17	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:17		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰		

2018/9/6 4:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 4:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		本館	入所			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:18		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:19		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:20		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:21	十勝PS	排水ピット水位上昇	発生	04:21:04 MSL		
2018/9/6 4:21	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作			

2018/9/6 4:21	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:21		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		予備機	停止		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		排水ピット水位異常	復帰	04:22:41 MEL	2
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:22		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	高低圧所内電源盤故障 復帰
2018/9/6 4:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:23		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障 発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障 発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-3系27 復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-2系27 復帰
2018/9/6 4:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障 復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障 復帰
2018/9/6 4:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		2G 86-1B 復帰	同一方向制御		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:24		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:24		2G 86-1B	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:25		1G 86-1B 復帰	同一方向制御		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:25		1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作		

2018/9/6 4:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 4:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:25		1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:25		1G 27	復帰			
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:25		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		1G 発電機 準備	完了			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:26		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 4:27	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 4:27	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:27	西春別SS	66kV オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 4:27	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:27		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		31CB	開放			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		31CB	開放			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		31CB	投入			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28	新岩松PS	1G 極低ステップ2	発生			
2018/9/6 4:28	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:28		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作			

2018/9/6 4:29	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:29		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		圧油装置故障	発生
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:30		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31	電圧制御	西音更GR	制御出力モー　ド ロック
2018/9/6 4:31	電圧制御	北芽室GR	制御出力モー　ド ロック
2018/9/6 4:31	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31	電圧制御	宇円別GR	制御出力モー　ド ロック
2018/9/6 4:31	電圧制御	東釧路GR	制御出力モー　ド ロック
2018/9/6 4:31	電圧制御	西春別GR	制御出力モー　ド ロック
2018/9/6 4:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		本館	入所
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:31		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:32		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 4:33	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		下流警報	吹鳴
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:33		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34	西春別SS	66kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 4:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:34		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 4:35	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:35		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:36		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:37	宇円別SS	103TL 操作圧異常	発生
2018/9/6 4:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 4:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:37		排水ピット水位異常	発生	04:37:56 MSL	
2018/9/6 4:37		予備機	起動		
2018/9/6 4:37		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:38		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39	新岩松PS	61･62 43S	ロック		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:39		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:40		65･66 43S	ロック		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川　受付
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川　接続

2018/9/6 4:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:40		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		61･62 43S	ロック
2018/9/6 4:41		ダム水位	上限1段発生　161cm(160cm)
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		65･66 43S	ロック
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		65･66 43S	ロック
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		旧館 配変 87	復帰異常 復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		配変A 故障	発生
2018/9/6 4:41		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:41		配変B 故障	発生
2018/9/6 4:41		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:41		配変C 故障	発生
2018/9/6 4:41		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		旧館 配変 87	復帰異常 発生
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:41		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		31CB	開放
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		31CB	開放
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		61･62 43S	ロック
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		61･62 43S	ロック
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:42		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	復帰異常 復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		配変A 故障	発生
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:43		配変B 故障	発生
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:43		配変C 故障	発生
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	復帰異常 発生
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 4:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		61･62 43LC	ロック
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		自動受電切替中	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43	新岩松PS	1G 極低ステップ3	発生
2018/9/6 4:43	[redacted]	配変A 故障	発生
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:43		配変B 故障	発生
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:43		配変C 故障	発生
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:43		旧館 配変 87	復帰異常 発生
2018/9/6 4:43		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:43		62CB	開放
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		62･64 43LC	ロック
2018/9/6 4:44		自動受電切替中	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		11CB	開放
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:44		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:44		14CB	開放
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 4:45		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	配変A 故障	発生			
2018/9/6 4:47	[redacted]	旧館 配変 87				
2018/9/6 4:47	[redacted]	配変B 故障	発生			
2018/9/6 4:47	[redacted]	旧館 配変 87				
2018/9/6 4:47	[redacted]	配変C 故障	発生			
2018/9/6 4:47	[redacted]	旧館 配変 87				
2018/9/6 4:47	[redacted]	旧館 配変 87	復帰異常 発生			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:48	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			

2018/9/6 4:48	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		下流警報	停止					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 4:48	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 4:49	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		旧館 配変 87	復帰異常 復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		配変A 故障	発生					
2018/9/6 4:49		旧館 配変 87						
2018/9/6 4:49		配変B 故障	発生					
2018/9/6 4:49		旧館 配変 87						
2018/9/6 4:49		配変C 故障	発生					
2018/9/6 4:49		旧館 配変 87						
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		旧館 配変 87	復帰異常 発生					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:49		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 4:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 4:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		旧館 配変 87	復帰異常 復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:50		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 4:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 4:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰

2018/9/6 4:51	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:51		予備機	停止				
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:51		排水ピット水位異常	復帰	04:51:47 MEL	2		
2018/9/6 4:51		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生	
2018/9/6 4:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰	
2018/9/6 4:52	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生	
2018/9/6 4:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰	
2018/9/6 4:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:52		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		本館	入所				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53	音別PS	本館	入所				
2018/9/6 4:53	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 4:53	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:53		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		ダム水位	上限2段発生	171cm(170cm)			
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:54		187kV本館B	入所				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:54		本館	退所				
2018/9/6 4:54		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 4:55		表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 4:55	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	実行モード 常用		遷移
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 中給		割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 中給	割付	受付
2018/9/6 4:55	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 配電		割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 配電	割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オンライン	実行モード 待機		遷移
2018/9/6 4:55	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 4:55	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:55		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 4:56		本館	入所					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 4:56		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 4:58	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:58		ダム水位	越流復帰	249cm(250cm)	
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:58		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:59	新岩松PS	1G 極低ステップ4	発生		
2018/9/6 4:59	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 4:59		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:00		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		ダム越流	開始		
2018/9/6 5:01		下流警報	吹鳴		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:01		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作		

2018/9/6 5:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		275kV本館	入所
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:02		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:03		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		圧油予備機	起動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		圧油予備機	停止
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		圧油装置故障	発生
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:04		圧油装置故障	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:04		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:05 記録・統計		流量再計算18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:05		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	ダム水位	越流発生	181cm(180cm)			
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	排水ピット水位異常	発生	05:07:09 MSL			
2018/9/6 5:07	[redacted]	予備機	起動				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	釧路Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	周波数変動	復帰				

2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:08	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	復帰
2018/9/6 5:08	中給事故報知	知内線ルートアウト	復帰
2018/9/6 5:08	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:08		出力変動緩和装置	異常
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:08		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:09	北新得275TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:09	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		202 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		201 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 5:09		連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		本館	退所
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:09		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:09	北新得187TC1	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:09	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:09		102 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		101 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		104 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		106 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		112 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		105 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		107 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		111 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		103 43RC	ロック
2018/9/6 5:09		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		66kV 構内 95LR	復帰異常 復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:10	北新得187TC2	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		114 43RC	ロック
2018/9/6 5:10		118 43RC	ロック
2018/9/6 5:10		113 43RC	ロック
2018/9/6 5:10		117 43RC	ロック
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:10	[redacted]	33kV 母線 27	復帰

2018/9/6 5:10	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:10		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		O-7CB	切
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:11		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:12	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		101 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		102 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		連変C 43-79T	ロック
2018/9/6 5:12		連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 5:12		連変C 43-79T	ロック
2018/9/6 5:12		連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 5:12		連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 5:12		61 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		62 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		63 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		64 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		65 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		66 43RC	ロック
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		本館	退所
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:12		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:13	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		62 43RC	ロック
2018/9/6 5:13		61 43RC	ロック
2018/9/6 5:13		71 43RC	ロック
2018/9/6 5:13		65 43RC	ロック
2018/9/6 5:13		66 43RC	ロック
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:13	新岩松PS	下流警報パターン放送	停止
2018/9/6 5:13	新岩松PS	下流警報吹鳴中	停止
2018/9/6 5:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作

2018/9/6 5:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		60 43RC	機器不応動
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:13		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14	新岩松PS	1G 極低ステップ5	発生
2018/9/6 5:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:14	新岩松TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:14	新岩松PS	65 43RC	ロック
2018/9/6 5:14	新岩松PS	61 43RC	ロック
2018/9/6 5:14	新岩松PS	62 43RC	ロック
2018/9/6 5:14	新岩松PS	63 43RC	ロック
2018/9/6 5:14	新岩松PS	64 43RC	ロック
2018/9/6 5:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:14	新岩松PS	60 43RC	機器不応動
2018/9/6 5:14	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:14		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:15	宇円別TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:15	宇円別SS	65 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	連変C 43-79T	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	61 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	66 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	101 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	103 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	104 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	64 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	105 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	106 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	63 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	67 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	68 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	73 43RC	ロック
2018/9/6 5:15	宇円別SS	74 43RC	ロック

2018/9/6 5:15		再閉路一括ロック	終了					
2018/9/6 5:15	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:15	宇円別SS	オシロ装置故障	復帰					
2018/9/6 5:15	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:15		再閉路一括ロック	開始					
2018/9/6 5:15	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)					
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:15		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16		63 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		64 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		101 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		102 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		67 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		68 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		連変A 43-79T	ロック					
2018/9/6 5:16		連変B 43-79T	ロック					
2018/9/6 5:16		連変C 43-79T	ロック					
2018/9/6 5:16		61 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		62 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		103 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		104 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16		再閉路一括ロック	終了					
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 5:16		再閉路一括ロック	開始					
2018/9/6 5:16	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)					
2018/9/6 5:16		101 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		102 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		61 43RC	ロック					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		連変A 43-79T	ロック					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:16		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		連変B 43-79T	ロック					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		連変C 43-79T	ロック					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		62 43RC	ロック					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		65 43RC	ロック					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		63 43RC	ロック					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:17	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:17	[redacted]	64 43RC	ロック					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		再閉路一括ロック	終了					
2018/9/6 5:17	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:17		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:17		再閉路一括ロック	開始					
2018/9/6 5:17	西春別187TC	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)					

2018/9/6 5:17	西春別66TC	再閉路一括ロック	実行(CPU　　)
2018/9/6 5:17	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:17	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	101 43RC	ロック
2018/9/6 5:18	西春別SS	61 43RC	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	62 43RC	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	63 43RC	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2	運転管理　オンライン　接続切替　旭川　受付
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2	運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	西春別SS	64 43RC	ロック
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:18	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	釧路変電	伝送オシロ故障	発生
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 5:19	釧路系制	伝送オシロ記録紙断	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	O-5CB	切
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:19	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	釧路系制	伝送オシロ	起動
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	釧路系制	伝送オシロ	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 5:20	音別TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	音別PS	62 43RC	ロック
2018/9/6 5:20	音別PS	63 43RC	ロック
2018/9/6 5:20	音別PS	64 43RC	ロック
2018/9/6 5:20	音別PS	66 43RC	ロック
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	釧路変電	伝送オシロ故障	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作
2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	復帰

2018/9/6 5:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:20		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:20		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:20		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:20		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		予備機	停止				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		排水ピット水位異常	復帰	05:21:00 MEL	2		
2018/9/6 5:21		187kV本館A	入所				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21		2G ジェットポンプ	起動				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:21	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 5:21	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:21		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22	音別PS	12CB	開放				
2018/9/6 5:22	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22	音別PS	1G 主Tr軽故障	復帰				
2018/9/6 5:22	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22	音別PS	15CB	開放				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		2G ジェットポンプ	停止				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		再閉路一括ロック	開始				
2018/9/6 5:23	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰				

2018/9/6 5:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:23		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		61 43RC	機器不応動					
2018/9/6 5:24		62 43RC	機器不応動					
2018/9/6 5:24		63 43RC	機器不応動					
2018/9/6 5:24		再閉路一括ロック	終了					
2018/9/6 5:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 5:24	十勝PS	排水ピット水位上昇	復帰	05:24:41 MEL	2			
2018/9/6 5:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:24		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:25	宇円別SS	NGR 43A	手動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		本館	入所					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		構内LAN	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		NGR 43A	手動					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:25		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26	西春別SS	NGR 43A	手動					
2018/9/6 5:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		NGR 43A	手動					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 5:26	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:26		ジェットポンプ	起動					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:26		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27	動作					

2018/9/6 5:27	[redacted]	33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27	釧路系制	伝送オシロ			復帰
2018/9/6 5:27	[redacted]	33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:27		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:28		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		65CB			開放
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		連系用Ry			復帰異常 復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		66CB			開放
2018/9/6 5:29	釧路系制	伝送オシロ			起動
2018/9/6 5:29	[redacted]	33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		表示復帰			選択不応動
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		101TL 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		187kV 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		連変A タップ極限			極限復帰
2018/9/6 5:29		102TL 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		103TL 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		103TL 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		103TL 後備Ry故障			復帰
2018/9/6 5:29		連変B タップ極限			極限復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		連変C タップ極限			極限復帰
2018/9/6 5:29		104TL 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29	釧路系制	伝送オシロ			復帰
2018/9/6 5:29	[redacted]	12 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		11 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		12 ヒーター断			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			復帰
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27			動作
2018/9/6 5:29		14 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		15 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		187kV連変B冷却器故障			復帰
2018/9/6 5:29		15 ヒーター断			復帰
2018/9/6 5:29		14 ヒーター断			復帰
2018/9/6 5:29		187kV連変C冷却器故障			復帰
2018/9/6 5:29		17 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		18 43V切替無電圧			復帰
2018/9/6 5:29		18 ヒーター断			復帰

2018/9/6 5:29	[redacted]	17 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:29		圧油装置故障	発生				
2018/9/6 5:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29		HDLC BCD入力異常		発生			
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:29		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29		本館	退所				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		61TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		61TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		62TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		62TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		62TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		63TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		63TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		64TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		64TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		67TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		68TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 5:30	[redacted]	ShR-A タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 5:30		60・70 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30		70 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		60 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		81 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		80 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		SC-A ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30		SC-B ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G 発電機 準備	未完				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G 極低ステップ1	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G 極低ステップ2	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G 極低ステップ3	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G 極低ステップ4	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G 極低ステップ5	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1G シーケンサ軽故障	復帰				
2018/9/6 5:30	[redacted]	ShR-A 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 5:30	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	給水ストレーナー故障	発生				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	補機故障	発生				
2018/9/6 5:30	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	1CB	並列				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	6kV BS用母線無電圧	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	給水ストレーナー故障	復帰				
2018/9/6 5:30	新岩松PS	補機故障	復帰				
2018/9/6 5:30	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		67TL Ry故障	発生				
2018/9/6 5:30		68TL Ry故障	発生				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		24CB	開放				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:30		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作				

2018/9/6 5:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		本館	退所	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31	新岩松PS	本館	退所	
2018/9/6 5:31	新岩松PS	本館	入所	
2018/9/6 5:31	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:31		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		DLL実行要求		釧路HOST-1
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 5:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 5:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　受付
2018/9/6 5:32	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/6 5:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		27R	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	15CB	投入	
2018/9/6 5:33	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	65TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	60 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	61TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	62TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	63TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:33	新岩松PS	64TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:34	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.2kV(64.0kV)
2018/9/6 5:34	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.2kV(64.0kV)
2018/9/6 5:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	

2018/9/6 5:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:34	[redacted]	オシロ装置故障	復帰		
2018/9/6 5:34	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:34	[redacted]	33kV 母線 27	動作

2018/9/6 5:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37		圧油装置故障	復帰						
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37	中給事故報知	重大事故	復帰						
2018/9/6 5:37	中給事故報知	釧路Ge出力増加指令	復帰						
2018/9/6 5:37	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:37	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:37		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38	中給事故報知	重大事故	発生						
2018/9/6 5:38	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38	中給事故報知	釧路Ge出力増加指令	受信						
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:38		33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:39	中給事故報知	重大事故	復帰						
2018/9/6 5:39	中給事故報知	釧路Ge出力増加指令	復帰						
2018/9/6 5:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:39	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:39		65CB	投入						
2018/9/6 5:39		オシロ	動作						
2018/9/6 5:39		オシロ	復帰						
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作						

2018/9/6 5:39	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		70 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		65TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		18 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		15 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		12 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		61TL 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		62TL 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		63TL 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		64TL 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 5:39		65TL 系統同期	動作					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	65TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.8kV(64.7kV)				
2018/9/6 5:39		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	61.8kV(64.7kV)				
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		41CB	投入					
2018/9/6 5:39	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		地震計故障	発生	05:39:38 MSL				
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 5:39	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	復帰					
2018/9/6 5:39		187kV連変A冷却器故障	復帰					
2018/9/6 5:39		187kV連変B冷却器故障	復帰					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		ITV 装置故障	発生					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39		集油水槽異常	復帰	05:39:36 MEL 2				
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰					

2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:40	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生				
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:40		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:40	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 5:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 5:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動	
2018/9/6 5:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		61CB	投入				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		61TL 系統同期	動作				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	計算機	起動	
2018/9/6 5:41	[redacted]	33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41		61TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:41		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		62TL 空気系故障	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42		配変A 重故障	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	終了	受付
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 中給	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:42	[redacted]	65CB	投入				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42	西春別TC	43R	直接				
2018/9/6 5:42	[redacted]	65TL 系統同期	動作				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42		60 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		61TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		71TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		61TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		71TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		SC-A 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		62TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		66TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		67TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		68TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		65TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42		69TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン３	終了	完了
2018/9/6 5:42	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		65TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.1kV(62.5kV)			
2018/9/6 5:42		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.0kV(62.5kV)			
2018/9/6 5:42	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン２	終了	受付
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:42		33kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン２	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン２	運用区分 苫小牧	解除

2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:42	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:42	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 5:42	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 5:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 5:43	西春別66TC	チャンネルルート切替要求		A→B	釧路HOST-1			
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:43	西春別66TC	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 5:43	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/6 5:43	西春別66TC	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 5:43	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:43	西春別66TC	チャンネルルート切替要求		B→A	釧路HOST-1			
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:43	[redacted]	配変A 重故障	発生					
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:44	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1			
2018/9/6 5:44	西春別66TC	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 5:44	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:44	西春別66TC	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:44	西春別66TC	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:44	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:44	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除

2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1				
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	音別PS	1G 補機SW位置不良	発生						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	62CB	投入						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	62TL 系統同期	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	62TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)					
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	201CB	投入						
2018/9/6 5:45	[redacted]	11 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	201TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	202TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	14 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 5:45	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	201TL 系統同期	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	61TL 空気系故障	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	音別PS	66CB	開放						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	201TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:46	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰						

2018/9/6 5:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46		11CB	投入	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	受信	
2018/9/6 5:46	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	復帰	
2018/9/6 5:46	音別PS	63TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:46	音別PS	64TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:46	音別PS	66TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:46	音別PS	62TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 5:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(63.0kV)
2018/9/6 5:46	[redacted]	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	314.8kV(289.0kV)
2018/9/6 5:46		275kV 母線電圧 上限	逸脱発生	300.6kV(289.0kV)
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 5:47	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48	音別PS	63CB	投入	
2018/9/6 5:48	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		12CB	投入	
2018/9/6 5:48		107TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		105TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		106TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		111TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		104TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		112TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		117TL 43V切換無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		118TL 43V切換無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		12 43V切換無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		15 43V切換無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		114TL 43V切換無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		113TL 43V切換無電圧	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		12 系統同期	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		187kV甲A母線電圧 上限	逸脱発生	199.2kV(198.0kV)
2018/9/6 5:48		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	199.3kV(198.0kV)
2018/9/6 5:48		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.6kV(63.0kV)
2018/9/6 5:48		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.9kV(62.5kV)

2018/9/6 5:48	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	62.9kV(62.5kV)
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		12 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 5:49		13CB	投入	
2018/9/6 5:49		187B所内A-DC電源故障	発生	
2018/9/6 5:49		187B所内B-DC電源故障	発生	
2018/9/6 5:49		187B雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 5:49		275kV所内1 6kV27	復帰	
2018/9/6 5:49		275kV所内1 Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:49		275 所内AC100V故障	復帰	
2018/9/6 5:49		275所内A系AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		275kV連変Aクーラ故障	復帰	
2018/9/6 5:49		187A所内電源共通故障	復帰	
2018/9/6 5:49		187A所内A-AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		187 B 所内AC100V故障	復帰	
2018/9/6 5:49		187kV所内1 Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		275kV連変Bクーラ故障	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		275kV連変Bクーラ故障	復帰	
2018/9/6 5:49		275所内B系AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		187B所内B-AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		103TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		104TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		100 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		105TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		106TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		107TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		111TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		112TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		101TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		102TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 5:49		187Aコンプレッサ故障	復帰	
2018/9/6 5:49		275kV所内A系DC低電圧	発生	
2018/9/6 5:49		275kV所内B系DC低電圧	発生	
2018/9/6 5:49		187A所内B-AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		187kV本館A整流器故障	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		275kV所内A系DC低電圧	復帰	
2018/9/6 5:49		187B所内A-DC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		275kV所内B系DC低電圧	復帰	
2018/9/6 5:49		187B所内B-DC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		予備機	停止	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	

2018/9/6 5:50	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		排水ピット水位異常	復帰	05:50:13 MEL　2
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		LB91	投入	
2018/9/6 5:50		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 5:50		187kV所内1 Cub故障	発生	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 5:50		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		187kV甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	185.3kV(198.0kV)
2018/9/6 5:50		187kV甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	185.3kV(198.0kV)
2018/9/6 5:50		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱発生	185.3kV(193.0kV)
2018/9/6 5:50		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	185.4kV(198.0kV)
2018/9/6 5:50		187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	185.4kV(193.0kV)
2018/9/6 5:50		275kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	270.0kV(289.0kV)
2018/9/6 5:50		275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	270.0kV(278.0kV)
2018/9/6 5:50		275kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	270.4kV(289.0kV)
2018/9/6 5:50		275kV 母線電圧 下限	逸脱発生	270.4kV(278.0kV)
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 5:50	宇円別SS	73CB	機器不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		所内1 H1Trタップ極限	極限復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		地震計故障	復帰	05:50:49 MEL　2
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		回線監視ロック	設定	Aルート
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		空調故障	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	回線監視ロック	設定	子局
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 5:51	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		回線監視ロック	設定	Bルート
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		14 系統同期	動作	
2018/9/6 5:51		187kV所内1 Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		14CB	投入	
2018/9/6 5:51		187Aコンプレッサ故障	発生	
2018/9/6 5:51		187Aコンプレッサ故障	復帰	
2018/9/6 5:51		14 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		187kV所内1 Cub故障	発生	
2018/9/6 5:51	宇円別SS	73CB	機器不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	14 系統同期	動作	
2018/9/6 5:51		275所内A系AC電源故障	発生	
2018/9/6 5:51		275所内A系AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		187B雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 5:51		187B雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		275kV所内B系DC低電圧	発生	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		187kV所内1 Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:51		187B雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 5:51		187B雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 5:51		275kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	285.9kV(278.0kV)
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:51		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 5:52		275kV所内B系DC低電圧	復帰	
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:52		14 系統同期	復帰	
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作	

2018/9/6 5:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		配変A 重故障	復帰		
2018/9/6 5:52		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 5:52		所内6kV 27	復帰		
2018/9/6 5:52		所内6kVCUB軽故障	復帰		
2018/9/6 5:52		配変A 重故障	発生		
2018/9/6 5:52	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 5:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 5:52	[redacted]	275kV所内1 Cub故障	発生		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		配変A 重故障	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		配変A 重故障	発生		
2018/9/6 5:52		187kV所内1 Cub故障	発生		
2018/9/6 5:52		275kV所内1 Cub故障	復帰		
2018/9/6 5:52		187kV所内1 Cub故障	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		配変A 重故障	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	200.0kV(193.0kV)	
2018/9/6 5:52		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	200.0kV(198.0kV)	
2018/9/6 5:52		275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	281.6kV(278.0kV)	
2018/9/6 5:52		275kV 母線電圧 上限	逸脱発生	300.2kV(289.0kV)	
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:52		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	発生		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	発生		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	復帰		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	発生		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	発生		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		配変A 重故障	復帰		
2018/9/6 5:53		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/6 5:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53	宇円別TC	66kV 43R	直接		
2018/9/6 5:53	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:53		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:53		15 系統同期	動作		
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	プリンター３		障害管理	プリンタ出力異常 発生
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:54		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:54		15CB	投入		
2018/9/6 5:54		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:54		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:54		33kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 5:54		15 系統同期	復帰		
2018/9/6 5:54		33kV 母線 27	動作		
2018/9/6 5:54		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	194.6kV(193.0kV)	
2018/9/6 5:54		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.4kV(198.0kV)	
2018/9/6 5:54		275kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	282.4kV(289.0kV)	

2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	釧路系制	GT軽故障	発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 5:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　釧路HOST-1				
2018/9/6 5:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 5:54	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 5:54	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 5:54	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 5:55	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 5:55	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	プリンター３		障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	16CB	投入					
2018/9/6 5:55	[redacted]	275kV所内2 6kV27	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	275kV所内2 Cub故障	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	187kV所内2 Cub故障	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	101TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	102TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	103TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	104TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	105TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	106TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	107TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	111TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	112TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	100 ヒーター断	発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]	104TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	101TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	102TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	103TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	105TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	106TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	107TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	111TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	112TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	100 ヒーター断	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	復帰					
2018/9/6 5:55	[redacted]	187kV本館A	退所					
2018/9/6 5:55	[redacted]	187kV本館A	入所					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:55	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 5:55	旭川系統制御所	中給BU		障害管理		時差装置故障		復帰
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除

2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:57	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:57	宇円別TC	66kV 43R	遠方					
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:57	[redacted]	1G 発電機 準備	未完					
2018/9/6 5:57	音別PS	63CB	開放					
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:57	[redacted]	所内2 H2Trタップ極限	極限動作					
2018/9/6 5:58	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 5:58	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)				
2018/9/6 5:58	音別PS	64CB	投入					
2018/9/6 5:58	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 5:58	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.9kV(62.5kV)				
2018/9/6 5:59	[redacted]	105CB	投入					
2018/9/6 5:59	[redacted]	105TL 系統同期	動作					
2018/9/6 5:59	[redacted]	187kV甲A母線電圧 上限	逸脱発生	199.2kV(198.0kV)				
2018/9/6 5:59	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.9kV(198.0kV)				
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:59	宇円別SS	74CB	機器不応動					
2018/9/6 5:59	新冠SWS	105CB	投入					
2018/9/6 5:59	電圧制御	北新得GR　南早来	187kVGR　系　統ループ発生検出					
2018/9/6 6:00	[redacted]	105TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	187kV甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	195.2kV(198.0kV)				
2018/9/6 6:00	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.2kV(198.0kV)				
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:01	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:01	電圧制御	北新得GR	イニシアチブ	苫小牧				
2018/9/6 6:01	旭川系統制御所	業務支援端末－14		障害管理		支援端末LAN-2nd　NIC故障		復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－14		障害管理		支援端末LAN-1st　NIC故障		復帰
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧		受付
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧		接続
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－14		障害管理		構内LAN　NIC故障		復帰
2018/9/6 6:03	[redacted]	LB95	投入					
2018/9/6 6:03	[redacted]	187kV所内2 Cub故障	発生					
2018/9/6 6:03	[redacted]	187kV所内1 Cub故障	発生					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	66kV 青相	復帰異常 復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	66kV 赤相	復帰異常 復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	66kV 白相	復帰異常 復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	ShR-B 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	74CB	入					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	103TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	104TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	187kV連変C冷却器故障	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	所内6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	18 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	187kV連変B冷却器故障	復帰					
2018/9/6 6:03	宇円別SS	187kV連変A冷却器故障	復帰					
2018/9/6 6:03	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:03	[redacted]	所内2 H2Trタップ極限	極限復帰					
2018/9/6 6:03	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	発生					
2018/9/6 6:03	[redacted]	101TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 6:03	[redacted]	101TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:03	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	復帰					
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 6:03	宇円別SS	12 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 6:03	宇円別SS	15 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.1kV(64.8kV)		
2018/9/6 6:03	[redacted]	187kV甲A母線電圧 下限	逸脱発生	186.0kV(193.0kV)		
2018/9/6 6:03	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	186.0kV(193.0kV)		
2018/9/6 6:03	[redacted]	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(278.0kV)		
2018/9/6 6:03	[redacted]	275kV 母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(278.0kV)		
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	発生			
2018/9/6 6:04	[redacted]	101TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:04	[redacted]	101TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	復帰			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187kV所内2 Cub故障	復帰			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	発生			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	復帰			
2018/9/6 6:04	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187kV所内2 Cub故障	発生			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187kV所内1 Cub故障	復帰			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	発生			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	復帰			
2018/9/6 6:04	[redacted]	187kV所内2 Cub故障	復帰			
2018/9/6 6:05	[redacted]	圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	[redacted]	圧油装置故障	発生			
2018/9/6 6:05	[redacted]	圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 6:05	[redacted]	圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:06	宇円別SS	65CB	投入			
2018/9/6 6:06	宇円別SS	66kV 系統同期	動作			
2018/9/6 6:06	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 6:06	[redacted]	43V無電圧	復帰			
2018/9/6 6:07	[redacted]	UFR装置故障	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	61TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	62TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	63TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	64TL 故障	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	60CB 故障	復帰			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.1kV(64.0kV)		
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 6:07	旭川系統制御所	中給BU		障害管理	時差装置故障	発生
2018/9/6 6:08	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 6:08	宇円別SS	66kV 全停遮断	復帰異常 復帰			
2018/9/6 6:08	宇円別SS	66kV 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 6:09	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 6:09	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 6:10	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 6:10	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 6:11	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		復帰	06:12:33 MSH				
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		発生	06:12:33 MEH	4			
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		復帰					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		発生					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		復帰					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		発生					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		復帰					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		発生					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		復帰					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		発生					
2018/9/6 6:12	宇円別SS	103TL 操作圧異常		復帰					
2018/9/6 6:12	釧路系制	伝送オシロ		起動					
2018/9/6 6:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:13	釧路系制	伝送オシロ		復帰					
2018/9/6 6:13	音別PS	1G 電源切替		保安					
2018/9/6 6:13	新岩松PS	63CB		投入					
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:14	[redacted]	F602CB		開放					
2018/9/6 6:14		排水ピット水位異常		発生	06:14:37 MSL				
2018/9/6 6:14		予備機		起動					
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:15	音別PS	2G 電源切替		保安					
2018/9/6 6:15	[redacted]		6703	投入					
2018/9/6 6:15	釧路系制	伝送オシロ		起動					
2018/9/6 6:16	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:16	釧路系制	伝送オシロ		復帰					
2018/9/6 6:16	[redacted]	F1CB		開放					
2018/9/6 6:16		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:17	充停電判定	新岩松PS1G		単独系統発生					
2018/9/6 6:17	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/6 6:17		1G 弱点ピン折損		復帰					
2018/9/6 6:17		2G 弱点ピン折損		復帰					
2018/9/6 6:17		1G ドラフト排水故障		復帰					
2018/9/6 6:17		1G 排水装置故障		復帰					
2018/9/6 6:17	宇円別SS	オシロ		動作					
2018/9/6 6:17	宇円別SS	66kV 赤相		動作					
2018/9/6 6:17	宇円別SS	66kV 青相		動作					
2018/9/6 6:17	[redacted]	1G 発電機 準備		未完					
2018/9/6 6:17		ITV 装置故障		復帰					
2018/9/6 6:17		オシロ		動作					
2018/9/6 6:17		所内電源故障		復帰					
2018/9/6 6:17		オシロ		復帰					
2018/9/6 6:17	宇円別SS	オシロ		復帰					
2018/9/6 6:17	[redacted]	ITV 装置故障		発生					
2018/9/6 6:17		圧油槽油面異常		復帰	06:17:06 MEL	2			
2018/9/6 6:17	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)				
2018/9/6 6:17	[redacted]	11kV 母線電圧 下限		逸脱発生	10.0kV(10.0kV)				
2018/9/6 6:17		66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	63.1kV(65.0kV)				
2018/9/6 6:17	宇円別SS	ShR-A 軽故障		復帰					
2018/9/6 6:17	[redacted]	1G 水調		ロック					
2018/9/6 6:17		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:18		配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	6.35kV(6.56kV)				
2018/9/6 6:18		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:18		11kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	10.1kV(10.0kV)				
2018/9/6 6:19		本館		退所					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		本館		入所					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 6:19		275kV連変B浄油機故障		発生					
2018/9/6 6:19		275kV連変B浄油機故障		復帰					
2018/9/6 6:19	中給事故報知	周波数変動		受信					
2018/9/6 6:19	[redacted]	275kV連変B浄油機故障		発生					
2018/9/6 6:19		275kV連変B浄油機故障		復帰					

2018/9/6 6:19	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	発生			
2018/9/6 6:19		101TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		102TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		105TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		111TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		112TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		103TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		104TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		106TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		107TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		100 ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:19		187B雑装置故障(変電)	発生			
2018/9/6 6:19	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 6:19	中給事故報知	釧路Ge出力増加指令	受信			
2018/9/6 6:19	[redacted]	187B所内B-AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:19		187kV所内1 Cub故障	発生			
2018/9/6 6:19		187kV所内2 Cub故障	発生			
2018/9/6 6:19		275kV所内2 Cub故障	発生			
2018/9/6 6:19		275kV所内1 Cub故障	発生			
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 6:19	[redacted]	187 B 所内AC100V故障	発生			
2018/9/6 6:19		187kV本館A整流器故障	発生			
2018/9/6 6:19		187A所内電源共通故障	発生			
2018/9/6 6:19		187A所内B-AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:19		187A所内A-AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:19		275 所内AC100V故障	発生			
2018/9/6 6:19		275所内A系AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:19		275kV所内1 6kV27	動作			
2018/9/6 6:19		275所内B系AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:19		13CB	トリップ			
2018/9/6 6:19		ShR(A) 61				
2018/9/6 6:19		16CB	トリップ			
2018/9/6 6:19		ShR(C) 61				
2018/9/6 6:19		275kV所内2 6kV27	動作			
2018/9/6 6:19	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 6:19	[redacted]	275kV連変Aクーラ故障	発生			
2018/9/6 6:19		275kV連変Bクーラ故障	発生			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	217.6kV(193.0kV)		
2018/9/6 6:19		187kV甲A母線電圧 上限	逸脱発生	217.6kV(198.0kV)		
2018/9/6 6:19		187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	215.9kV(193.0kV)		
2018/9/6 6:19		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	215.9kV(198.0kV)		
2018/9/6 6:19		275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	322.9kV(278.0kV)		
2018/9/6 6:19		275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	322.9kV(289.0kV)		
2018/9/6 6:19		275kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	319.7kV(278.0kV)		
2018/9/6 6:19		275kV 母線電圧 上限	逸脱発生	319.7kV(289.0kV)		
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		275kV HB常監不良-重	発生			
2018/9/6 6:19		275kV BP常監不良-重	発生			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		107 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		107 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		275連B常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:20		275連B常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:20		211 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:20		187kV甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	220.3kV(218.5kV)		
2018/9/6 6:20		187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	219.7kV(216.8kV)		
2018/9/6 6:20		275kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	326.1kV(324.3kV)		
2018/9/6 6:20		275kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	326.4kV(321.1kV)		
2018/9/6 6:20		211 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:20		211 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:20		107 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:20	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 6:20	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		1G マスター	運転			
2018/9/6 6:20		下流警報吹鳴	吹鳴中			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:20		下流警報順次	吹鳴			
2018/9/6 6:20	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 6:20	十勝PS	下流警報順次.	吹鳴			
2018/9/6 6:20	[redacted]	ShR(C) 保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		本館	入所			
2018/9/6 6:20		275連B常監不良-重1系	発生			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-軽2系	発生			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-軽(1系)	発生			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-軽1系	発生			
2018/9/6 6:20		275連B常監不良-軽2系	発生			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-軽(2系)	発生			
2018/9/6 6:20		211 常監不良-軽(2系)	発生			
2018/9/6 6:20		275連B常監不良-軽1系	発生			
2018/9/6 6:20		275 NW-FL・OSC故障	発生			
2018/9/6 6:20		211 常監不良-軽(1系)	発生			

2018/9/6 6:20	[redacted]	275連A常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:20		275連B常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:20		105 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		211 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:20	新冠SWS	105 常監不良(後)	発生			
2018/9/6 6:20	[redacted]	ShR(A) 保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-重1系	発生			
2018/9/6 6:20		101 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		102 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:20		107 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:20		101 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:20		275連A常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:21		201 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21		102 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21		211 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21		275連A常監不良-重1系	復帰			
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-重1系	復帰			
2018/9/6 6:21		275連A常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:21		107 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:21		211 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21		107 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:21	[redacted]	275連A常監不良-重1系	発生			
2018/9/6 6:21		211 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:21		ShR(C) 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21		201 常監不良-軽(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21		201 常監不良-軽(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21		211 常監不良-軽(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21		211 常監不良-軽(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21		14CB	トリップ			
2018/9/6 6:21		275kV連変B 1次Trip				
2018/9/6 6:21		275kV連変B 87T(2系)				
2018/9/6 6:21		15CB	トリップ			
2018/9/6 6:21		275kV連変B 2次Trip				
2018/9/6 6:21		275kV連変B 87T(2系)				
2018/9/6 6:21		105 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21	新冠SWS	105 常監不良(後)	復帰			
2018/9/6 6:21	[redacted]	201CB	トリップ			
2018/9/6 6:21		201TL 87				
2018/9/6 6:21		201TL 地絡事故				
2018/9/6 6:21		201TL 白相				
2018/9/6 6:21		201TL 再閉路せず				
2018/9/6 6:21		ShR(C) 27	復帰			
2018/9/6 6:21		LB95	トリップ			
2018/9/6 6:21		ShR(C) 27				
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:21		275連A常監不良-重1系	復帰			
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:21		275連A常監不良-重1系	復帰			
2018/9/6 6:21		211 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:21		211CB	トリップ			
2018/9/6 6:21		211 87				
2018/9/6 6:21		211 地絡事故				
2018/9/6 6:21		211 白相				
2018/9/6 6:21		211 再閉路せず				
2018/9/6 6:21		107 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-軽2系	復帰			
2018/9/6 6:21		275連B常監不良-軽1系	復帰			
2018/9/6 6:21		ShR(A) 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21		107 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21		ジェットポンプ	停止			
2018/9/6 6:21		102TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		101TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		105TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		112TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		103TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		104TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		107TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		12 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		15 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		118TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		117TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		113TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		114TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		14 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		11 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		202TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		201TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		106TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		111TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		LB91	トリップ			
2018/9/6 6:21		ShR(A) 27				
2018/9/6 6:21		ShR(A) 27	復帰			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		275連A常監不良-軽2系	復帰			
2018/9/6 6:21		275連A常監不良-軽1系	復帰			
2018/9/6 6:21		275 NW-FL・OSC故障	復帰			
2018/9/6 6:21		275kV BP常監不良-重	復帰			
2018/9/6 6:21		275kV HB常監不良-重	復帰			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		1G 発電機 準備		完了		
2018/9/6 6:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22	北新得187TC1	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:22	北新得187TC2	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:22	北新得275TC	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:22		187kV甲A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 6:22		187kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 6:22		275kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 6:22		275kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 6:23	釧路系制	伝送オシロ		起動		
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23	釧路系制	NWオシロ		動作		
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23	釧路系制	NWオシロ		復帰		
2018/9/6 6:23	苫小牧系統制御所	所内設備			障害管理	所内低圧分電盤故障 復帰
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23	北新得187TC2	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23	北新得187TC1	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:23	北新得275TC	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:23	北新得187TC2	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23	北新得187TC2	SOE情報受信処理		（正常終了）		
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23	釧路系制	伝送オシロ		復帰		
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:23		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:24		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25	電圧制御	北新得GR	南早来	187kVGR	系	統ループ解除検出
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25	新冠SWS	105CB		開放		
2018/9/6 6:25	[redacted]	予備機		停止		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 6:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ			障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:26	釧路系制	NWオシロ		動作		
2018/9/6 6:26	釧路系制	NWオシロ		復帰		
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		連系点 P		オフライン設	定	
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27	釧路系制	伝送オシロ		起動		
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:27		本館		退所		
2018/9/6 6:27	釧路系制	GT軽故障		復帰		
2018/9/6 6:28	釧路系制	伝送オシロ		復帰		
2018/9/6 6:28	中央給電指令所	業務支援端末－４			運転管理	計算機 起動
2018/9/6 6:28	[redacted]	本館		退所		
2018/9/6 6:29	中央給電指令所	業務支援端末－４			障害管理	接続切替 失敗
2018/9/6 6:29	[redacted]	本館		入所		
2018/9/6 6:29		本館		退所		
2018/9/6 6:29		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:29		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 6:30	新岩松PS	1G 冷却水量低下		発生		

2018/9/6 6:30	[redacted]	1G 発電機 準備	未完					
2018/9/6 6:30		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:30		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:31	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 6:31	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:31	[redacted]	圧油装置故障	発生					
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:32		61CB	切					
2018/9/6 6:32	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	10.0kV(10.0kV)				
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:34	[redacted]	1G 43-91Q	AQR					
2018/9/6 6:34	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/6 6:34	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:34	[redacted]	1CB	並列					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		1G 電圧	下限逸脱発生	10.0kV(10.2kV)				
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		11kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	10.1kV(10.0kV)				
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:36	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:37	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:37	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.30kV(6.32kV)				
2018/9/6 6:38		63CB	投入					
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:38	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	10.0kV(10.0kV)				
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:38		本館	入所					
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:39	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:39	[redacted]	63CB	投入					
2018/9/6 6:39		63･64TL 系統同期	動作					
2018/9/6 6:39		63･64TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:39		61･62 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:39		本館	退所					
2018/9/6 6:39		圧油装置故障	復帰					
2018/9/6 6:39		本館	入所					
2018/9/6 6:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	並列制御				
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40		61CB	開放					
2018/9/6 6:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:40	発電制御	十勝PS1G制御予定	確認指示	並列制御				
2018/9/6 6:40	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/6 6:41	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:41	[redacted]	12CB	開放					
2018/9/6 6:41	釧路系制	伝送オシロ	復帰					

2018/9/6 6:41	[redacted]	下流警報吹鳴	停止					
2018/9/6 6:41		下流警報順次	停止					
2018/9/6 6:41	十勝PS	下流警報順次.	停止					
2018/9/6 6:41	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	重大事故	復帰					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	釧路Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:43	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:43	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:44	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	受信					
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:44	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/6 6:44		105CB	開放					
2018/9/6 6:44		F12CB	開放					
2018/9/6 6:44		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:44		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		F13CB	開放					
2018/9/6 6:45	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 6:45	[redacted]	F14CB	開放					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		F15CB	開放					
2018/9/6 6:45	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:45	[redacted]	F16CB	開放					
2018/9/6 6:46		F11CB	開放					
2018/9/6 6:46		F21CB	開放					
2018/9/6 6:46		F12CB	開放					
2018/9/6 6:46		F13CB	開放					
2018/9/6 6:46		F22CB	開放					
2018/9/6 6:46		F14CB	開放					
2018/9/6 6:46		F23CB	開放					
2018/9/6 6:47		F15CB	開放					
2018/9/6 6:47		F24CB	開放					
2018/9/6 6:47		14CB	開放					
2018/9/6 6:47		F25CB	開放					
2018/9/6 6:47		201CB	操作ロック設	定				
2018/9/6 6:47		202CB	操作ロック設	定				
2018/9/6 6:47		F26CB	開放					
2018/9/6 6:47		下流警報	停止					
2018/9/6 6:47		F31CB	開放					
2018/9/6 6:48		F32CB	開放					
2018/9/6 6:48		F33CB	開放					
2018/9/6 6:48	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:48	[redacted]	F34CB	開放					
2018/9/6 6:48	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:48	[redacted]	F35CB	開放					
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		F11CB	開放					
2018/9/6 6:49	旭川系統制御所	リモート室設備		障害管理		西旭川SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:49		F12CB	開放					
2018/9/6 6:50	中央給電指令所	中給卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 6:50	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 6:50	[redacted]	F14CB	開放					
2018/9/6 6:50	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:50	[redacted]	F15CB	開放					
2018/9/6 6:51	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51		ダム水位異常	発生	06:51:41 MSL				
2018/9/6 6:51		62CB	機器不応動					

2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:52	新冠SWS	ロケータ標定 青相	復帰					
2018/9/6 6:52	新冠SWS	ロケータ標定 赤相	復帰					
2018/9/6 6:52	新冠SWS	ロケータ標定 白相	復帰					
2018/9/6 6:52	[redacted]	62 43RC	ロック					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	[redacted]	62 43RS	送電					
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:53	[redacted]	F16CB	開放					
2018/9/6 6:53	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:53	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 6:53	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 6:54	[redacted]	F22CB	開放					
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 6:54	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/6 6:55	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:55	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:55	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/6 6:56	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止		設定
2018/9/6 6:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 6:56	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:56	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:56	宇円別SS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:56	宇円別SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	60 ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:56	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		発生
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止		解除
2018/9/6 6:57	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		復帰
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:57	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.23kV(6.44kV)				
2018/9/6 6:58	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 6:58	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	配変A 故障	復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	宇円別SS	オシロ	動作					
2018/9/6 6:58	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/6 6:58	宇円別SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	所内AC電源故障	発生					
2018/9/6 6:58	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	配変B 故障	復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:59	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)				
2018/9/6 6:59	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(62.9kV)				
2018/9/6 6:59	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(62.9kV)				

2018/9/6 6:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59		211CB	操作ロック設	定					
2018/9/6 6:59		212CB	操作ロック設	定					
2018/9/6 6:59		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:59	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 6:59	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 7:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:00		61・62 43LC	ロック						
2018/9/6 7:00		本館	入所						
2018/9/6 7:01		F11CB	開放						
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 7:01	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 7:01	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 7:01	[redacted]	所内電源故障	復帰						
2018/9/6 7:01	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 7:01	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 7:01	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)					
2018/9/6 7:01	[redacted]	F21CB	開放						
2018/9/6 7:02		F22CB	開放						
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 7:02	[redacted]	62CB	機器不応動						
2018/9/6 7:02		F23CB	開放						
2018/9/6 7:03	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 7:03	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 7:03	西春別SS	101TL 故障	発生						
2018/9/6 7:03	西春別SS	187kV 1TL 搬送不良							
2018/9/6 7:03	西春別SS	102TL 故障	発生						
2018/9/6 7:03	西春別SS	187kV 2TL 搬送不良							
2018/9/6 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:03	西春別SS	187kV 1TL 搬送不良	復帰						
2018/9/6 7:03	西春別SS	187kV 2TL 搬送不良	復帰						
2018/9/6 7:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		F11CB	開放						
2018/9/6 7:04	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	62.6kV(62.7kV)					
2018/9/6 7:04	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 7:04	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 7:04	[redacted]	61CB	切						
2018/9/6 7:04		F12CB	開放						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:04		F13CB	開放						
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:05		61CB	投入						
2018/9/6 7:05		F21CB	開放						
2018/9/6 7:05		62CB	操作ロック設	定					
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 7:05	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 7:05	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/6 7:05	[redacted]	62CB	開放						
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/6 7:05	[redacted]	F22CB	開放						
2018/9/6 7:06		61CB	投入						
2018/9/6 7:06		F23CB	開放						
2018/9/6 7:06		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.9kV(64.0kV)					
2018/9/6 7:06		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)					
2018/9/6 7:06		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)					
2018/9/6 7:06		11CB	投入						
2018/9/6 7:06		ガス検出	復帰						
2018/9/6 7:06	宇円別SS	オシロ	動作						
2018/9/6 7:06	[redacted]	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 7:06		オシロ	動作						
2018/9/6 7:06		オシロ	復帰						
2018/9/6 7:06	宇円別SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:07	釧路系制	伝送オシロ	起動						

2018/9/6 7:07	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:07	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 7:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07	[redacted]	圧油予備機	起動	
2018/9/6 7:07	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 7:07	[redacted]	圧油装置故障	発生	
2018/9/6 7:07	[redacted]	圧油予備機	停止	
2018/9/6 7:07	[redacted]	圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 7:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.77kV(6.44kV)
2018/9/6 7:08	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:08	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:08	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.6kV(64.8kV)
2018/9/6 7:08	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	10.1kV(10.0kV)
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:09	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 7:10	[redacted]	65CB	開放	
2018/9/6 7:10	[redacted]	66CB	開放	
2018/9/6 7:10	[redacted]	62CB 故障	復帰	
2018/9/6 7:10	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:11	[redacted]	所内故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 7:11	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 7:11	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 7:11	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	66kV 43V切替不良	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	64TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	65TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	66TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	60CB 故障	復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 7:11	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.31kV(6.40kV)
2018/9/6 7:11	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 7:13	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 7:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:13	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 7:13	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:13	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 7:13	[redacted]	ITV 装置故障	復帰	
2018/9/6 7:13	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 7:13	[redacted]	ITV 装置故障	発生	
2018/9/6 7:13	[redacted]	配変C 故障	復帰	
2018/9/6 7:14	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	211 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	211 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	212 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	212 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	211 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	212 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	211 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	212 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 7:16	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 7:16	[redacted]	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 7:16	[redacted]	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 7:16	[redacted]	連変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 7:16	[redacted]	消火装置故障	発生	07:16:37 MSL
2018/9/6 7:16	[redacted]	187kV 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	12 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	15 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	187kV連変B冷却器故障	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	14 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	17 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	18 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 7:16	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:16	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	11 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	12 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	15 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	14 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 7:16	[redacted]	17 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	18 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 7:16	[redacted]	61TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	消火装置故障	復帰	07:16:40 MEL 2
2018/9/6 7:16	[redacted]	62TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	63TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	64TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	ShR-A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	67TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	60 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	70 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	68TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	80 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	81 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	SC-A ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	SC-B ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	103TL 後備搬送不良	発生	
2018/9/6 7:16	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	104TL 後備搬送不良	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	60・70 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	ShR-A 27	動作	
2018/9/6 7:16	[redacted]	ShR-A 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 7:17	[redacted]	ITV 装置故障	復帰	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	[redacted]	ITV 装置故障	発生	
2018/9/6 7:17	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:17		F21CB	開放		
2018/9/6 7:17		42CB	開放		
2018/9/6 7:17		F22CB	開放		
2018/9/6 7:17		71CB	開放		
2018/9/6 7:18		F23CB	開放		
2018/9/6 7:18		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)	
2018/9/6 7:18		67CB	投入		
2018/9/6 7:18		オシロ	動作		
2018/9/6 7:18		オシロ	復帰		
2018/9/6 7:18		67TL 系統同期	動作		
2018/9/6 7:18		12 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		15 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		67TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		68TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		71TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		60・70 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		ShR-A 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		18 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.4kV(66.4kV)	
2018/9/6 7:18		67TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		F24CB	開放		
2018/9/6 7:18		41CB	投入		
2018/9/6 7:18		コンプレッサー故障	発生		
2018/9/6 7:18		所内 6kV 27	復帰		
2018/9/6 7:18		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		60 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		15 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		62TL ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		63TL ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		64TL ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		18 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		61TL ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		18 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		61TL ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		12 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		17 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		14 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		81 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		80 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		70 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		SC-A ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		SC-B ヒーター断	復帰		
2018/9/6 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:18		187kV連変C冷却器故障	復帰		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		本館	退所		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		本館	入所		
2018/9/6 7:19		K配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 7:19		K配変A クーラー故障	復帰		
2018/9/6 7:19		187kV 43R	直接		
2018/9/6 7:19		HDLC BCD入力異常		発生	
2018/9/6 7:19		66kV 43R	直接		
2018/9/6 7:19		配変 43R	直接		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 7:20	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 7:20		62CB	開放		
2018/9/6 7:21		64CB	開放		
2018/9/6 7:21		HDLC BCD入力異常		発生	
2018/9/6 7:21		配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 7:21		63CB	入		
2018/9/6 7:21		64CB	入		
2018/9/6 7:21		61CB	入		
2018/9/6 7:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４	運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21		14CB	開放		
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22		本館	入所		

2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		配変C 6kV 27	復帰				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:22		101TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:22		F11CB	開放				
2018/9/6 7:22		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 7:22		F12CB	開放				
2018/9/6 7:22		所内電源故障	復帰				
2018/9/6 7:22		102TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:22		187kV BP 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:23		F13CB	開放				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		F14CB	開放				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		61TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		62TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		F15CB	開放				
2018/9/6 7:23		63TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		64TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:23		コンプレッサー故障	復帰				
2018/9/6 7:23		F31CB	開放				
2018/9/6 7:23		65TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		F32CB	開放				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		F33CB	開放				
2018/9/6 7:24		F34CB	開放				
2018/9/6 7:24		60･70 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		187kV連変B冷却器故障	復帰				
2018/9/6 7:24		187kV連変B冷却器故障	発生				
2018/9/6 7:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		本館	退所				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:24		187kV連変B冷却器故障	復帰				
2018/9/6 7:25		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		本館	退所				
2018/9/6 7:25		63CB	投入				
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:25		63TL 系統同期	動作				
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末	運転管理　オンライン	接続切替　配電		受付
2018/9/6 7:25	[redacted]	63TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末	運転管理　オンライン	接続切替　配電		接続
2018/9/6 7:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.4kV(66.4kV)			
2018/9/6 7:26		オシロ	動作				
2018/9/6 7:26		67CB	投入				
2018/9/6 7:26	宇円別SS	オシロ	動作				
2018/9/6 7:26	[redacted]	オシロ	動作				
2018/9/6 7:26		オシロ	復帰				
2018/9/6 7:26		オシロ	復帰				
2018/9/6 7:26	宇円別SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:26		63TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:26		66TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:26		61TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:26		62TL 43V切替無電圧	復帰				

2018/9/6 7:26	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 7:26		67TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 7:26		65TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 7:26		68TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 7:26		68TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 7:26		60 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 7:26		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26	釧路系制	受電電源喪失	復帰			
2018/9/6 7:26	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:26	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 7:26		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.31kV(6.44kV)		
2018/9/6 7:26		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.44kV)		
2018/9/6 7:26		本館	入所			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		本館	入所			
2018/9/6 7:26		本館	入所			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		本館	退所			
2018/9/6 7:26	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 7:27	新岩松PS	F11CB	開放			
2018/9/6 7:27	新岩松PS	F12CB	開放			
2018/9/6 7:27		F21CB	開放			
2018/9/6 7:27		不法侵入	動作			
2018/9/6 7:27		F22CB	開放			
2018/9/6 7:27		F23CB	開放			
2018/9/6 7:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:27		F11CB	開放			
2018/9/6 7:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		F24CB	開放			
2018/9/6 7:28		F12CB	開放			
2018/9/6 7:28		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.44kV)		
2018/9/6 7:28	旭川系統制御所	訓練卓－4		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		F13CB	開放			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		F14CB	開放			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		オシロ	動作			
2018/9/6 7:28		14CB	投入			
2018/9/6 7:28		オシロ	復帰			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		F21CB	開放			
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		F22CB	開放			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		F22CB	開放			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		本館	入所			
2018/9/6 7:29		F23CB	開放			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 7:29	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 7:29	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/6 7:30	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 7:30	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:30		不法侵入	復帰			
2018/9/6 7:30		F11CB	開放			
2018/9/6 7:30		F12CB	開放			
2018/9/6 7:30		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 7:30		本館	退所			
2018/9/6 7:30		F21CB	開放			
2018/9/6 7:30		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 7:30		配変B 故障	復帰			
2018/9/6 7:31		64CB	開放			
2018/9/6 7:31		F22CB	開放			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:32		21CB	開放		
2018/9/6 7:32		配変A 43-10G	ロック		
2018/9/6 7:32	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 7:32	釧路変電	伝送オシロキャリア断	発生		
2018/9/6 7:32	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 7:33		F11CB	開放		
2018/9/6 7:33	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 7:33	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.44kV)	
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		F12CB	開放		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		F21CB	開放		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:33		F13CB	開放		
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:34		F22CB	開放		
2018/9/6 7:34		F14CB	開放		
2018/9/6 7:34	旭川系統制御所	中給BU		障害管理	時差装置故障 復帰
2018/9/6 7:34	[redacted]	F23CB	開放		
2018/9/6 7:34		F24CB	開放		
2018/9/6 7:34		圧油装置故障	発生		
2018/9/6 7:35		14CB	投入		
2018/9/6 7:35		オシロ	動作		
2018/9/6 7:35	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 7:35	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 7:35		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 7:35		オシロ	復帰		
2018/9/6 7:35		オシロ	復帰		
2018/9/6 7:35	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 7:35	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変タップずれ	発生		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変A 故障	復帰		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変 軽故障	復帰		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変B 故障	復帰		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変 軽故障	復帰		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変タップずれ	復帰		
2018/9/6 7:35	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 7:35		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.27kV(6.38kV)	
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変A 故障	発生		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変 軽故障			
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変B 故障	発生		
2018/9/6 7:35	西春別SS	187kV 連変 軽故障			
2018/9/6 7:36	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 7:36		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:36		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-A1
2018/9/6 7:37		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1
2018/9/6 7:37		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1
2018/9/6 7:37		表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-B1
2018/9/6 7:37		71TL LPD故障	発生		
2018/9/6 7:37	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37	釧路変電	伝送オシロ故障	発生		
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:37		本館	退所		
2018/9/6 7:37		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 7:37		SWP装置故障	復帰		
2018/9/6 7:37		雑装置故障(建築)	復帰		
2018/9/6 7:37		71TL LPD故障	復帰		
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.44kV(6.38kV)	
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:38		オシロ	動作		
2018/9/6 7:38		11CB	投入		
2018/9/6 7:38		オシロ	動作		
2018/9/6 7:38		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 7:38	宇円別SS	オシロ	動作		

2018/9/6 7:38	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:38		オシロ	復帰			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:38		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		61CB	開放			
2018/9/6 7:39	釧路系統制御所	リモート室設備		障害管理	東釧路SSリモート室	空調故障　発生
2018/9/6 7:39	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 7:39	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 7:39	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン　接続切替　旭川	受付
2018/9/6 7:40	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン　接続切替　旭川	接続
2018/9/6 7:40	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 7:40		62CB	投入			
2018/9/6 7:40	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 7:40	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 7:40		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:40		オシロ	復帰			
2018/9/6 7:40		オシロ	復帰			
2018/9/6 7:40	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:40	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42		14CB	開放			
2018/9/6 7:42		62CB	投入			
2018/9/6 7:42		オシロ	動作			
2018/9/6 7:42		オシロ	動作			
2018/9/6 7:42		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:42	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 7:42	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:42		オシロ	復帰			
2018/9/6 7:42	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 7:42	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:42	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 7:42	[redacted]	圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 7:42	釧路系制	所内43MC	ロック			
2018/9/6 7:42	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 7:43	釧路系制	所内6kV母線 27	復帰			
2018/9/6 7:43	釧路系制	所内210V 27	復帰			
2018/9/6 7:43	釧路系制	941CB	入			
2018/9/6 7:43	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:43		本館	入所			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		63CB	投入			
2018/9/6 7:44		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:44		63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 7:44		HDLC BCD入力異常				発生
2018/9/6 7:44		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:44		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45		61CB	投入	
2018/9/6 7:45	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 7:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45		系統同期	復帰	
2018/9/6 7:45		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		62TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		63TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		64TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		65TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		66TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		67TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		68TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45		60CB 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:45	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 7:45	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 7:45		11CB	投入	
2018/9/6 7:45		オシロ	復帰	
2018/9/6 7:45	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:45		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 7:45		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 7:45		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.18kV(6.44kV)
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	電圧制御	北新得GR	イニシアチブ	釧路
2018/9/6 7:47	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理	計算機 起動
2018/9/6 7:47	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 7:48		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.54kV(6.44kV)
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	釧路系制	52GCB	切	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:49	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:51	[redacted]	62X	開放	
2018/9/6 7:51	当日作業	当日作業件名	41610 当日作業削除	
2018/9/6 7:52	釧路系制	52A GT	切	
2018/9/6 7:52	釧路系制	52A商用	入	
2018/9/6 7:52	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:52	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:52	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ	障害管理 オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/6 7:52	釧路系制	52B GT	切	
2018/9/6 7:52	釧路系制	52B商用	入	
2018/9/6 7:52	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:52	当日作業	当日作業件名	41656 当日作業削除	
2018/9/6 7:52	当日作業	当日作業件名	41594 当日作業削除	
2018/9/6 7:52	当日作業	当日作業件名	41608 当日作業削除	
2018/9/6 7:52	[redacted]	連系点 P	オフライン設 定	
2018/9/6 7:53	当日作業	当日作業件名	41667 当日作業削除	
2018/9/6 7:53	釧路系制	GT運転	停止	
2018/9/6 7:53	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	非常用電源装置運転中 復帰
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ	障害管理 オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 7:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ	障害管理 オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生 釧路GW-A1	
2018/9/6 7:53		表示渋滞(孫TC)	発生 釧路GW-B1	
2018/9/6 7:53		表示回線断(孫TC)	発生 釧路GW-B1	
2018/9/6 7:53		表示回線断(孫TC)	発生 釧路GW-A1	
2018/9/6 7:54	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:54		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:54	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 7:55	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:55	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:56	[redacted]	62Y	切	
2018/9/6 7:56	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(66.6kV)
2018/9/6 7:56	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(66.6kV)
2018/9/6 7:56	[redacted]	連系点 P	オフライン設	定
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	62CB	操作ロック解	除
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	62Y	操作ロック設	定
2018/9/6 7:56	[redacted]	62X	操作ロック設	定
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:57	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 7:57	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:57	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:58	[redacted]	連系点 P	オフライン設	定
2018/9/6 7:58	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 7:58	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 7:58	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:59	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 7:59	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 7:59	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:59	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 7:59	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 7:59	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:59	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 8:00	[redacted]	62Y	操作ロック解	除
2018/9/6 8:00	[redacted]	62X	操作ロック解	除
2018/9/6 8:00	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 8:00	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 8:00	[redacted]	62Y	入	
2018/9/6 8:01	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:01	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:01	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 8:01	[redacted]	配変A 43-10G	ロック	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 8:01	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:01	[redacted]	62X	投入	
2018/9/6 8:02	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:02	[redacted]	不法侵入	動作	
2018/9/6 8:02	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:02	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:02	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 8:02	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 8:03	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 8:03	[redacted]	不法侵入	復帰	
2018/9/6 8:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	釧路系制	所内43MC	使用	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	釧路系制	所内43LC	使用	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:04	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04		本館	退所	
2018/9/6 8:05		63CB	開放	
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	

2018/9/6 8:06	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:06		14CB	開放	
2018/9/6 8:06	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:06	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.26kV(6.27kV)
2018/9/6 8:08	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:08	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08		61CB	投入	
2018/9/6 8:08		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:08		61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 8:08		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 8:08		自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 8:08		自動受電回復	動作	
2018/9/6 8:08		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 8:08		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:08		61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 8:08		61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 8:08		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 8:08		11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	9.9kV(10.0kV)
2018/9/6 8:09		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 8:09		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復帰	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		イニシャライズ情報要求	Bルート 釧路HOST-1	

2018/9/6 8:09		イニシャライズ情報要求	Bルート 釧路HOST-1	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		圧油予備機	起動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		HDLC データ受信通番異	常	発生
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		圧油予備機	停止	
2018/9/6 8:09		圧油装置故障	発生	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09		インティグリティ返送無	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 8:09		圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 8:09		HDLC データ受信通番異	常	復帰
2018/9/6 8:09		配変B 43A	手動	
2018/9/6 8:09		HDLC BCD入力異常	発生	
2018/9/6 8:09		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:09		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:09	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:09	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 8:09	釧路系制	伝送オシロ	復帰	

2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		オシロ	動作
2018/9/6 8:10		オシロ	動作
2018/9/6 8:10	宇円別SS	オシロ	動作
2018/9/6 8:10	[redacted]	61CB	投入
2018/9/6 8:10		オシロ	復帰
2018/9/6 8:10		オシロ	復帰
2018/9/6 8:10	宇円別SS	オシロ	復帰
2018/9/6 8:10	[redacted]	32TL ヒーター断	発生
2018/9/6 8:10		所内AC電源故障	復帰
2018/9/6 8:10		32TL ヒーター断	復帰
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:10		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:11		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:11		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11		HDLC 時刻同期不良		発生	
2018/9/6 8:11		時刻同期要求		Bルート 釧路HOST-1	
2018/9/6 8:11		HDLC 時刻同期不良		復帰	
2018/9/6 8:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11		本館	入所		
2018/9/6 8:11	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 8:11	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 8:12	[redacted]	O-31CB	切		
2018/9/6 8:12		チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1	
2018/9/6 8:12		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 8:12		イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1	
2018/9/6 8:12		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 8:12		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		64CB	投入		
2018/9/6 8:13	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 8:13	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 8:13	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 8:13	[redacted]	回線監視ロック	解除	Aルート	
2018/9/6 8:13		回線監視ロック	解除	Bルート	
2018/9/6 8:13		62CB	投入		
2018/9/6 8:14		回線監視ロック	解除	子局	
2018/9/6 8:13		62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		67TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		SC-A 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		SC-B 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:13		68TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:14		AS・IRロック	解除		
2018/9/6 8:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)	
2018/9/6 8:14	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.6kV(66.2kV)	
2018/9/6 8:14	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:14		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:14		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.5kV)	
2018/9/6 8:14		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(66.5kV)	
2018/9/6 8:14		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:14		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(66.5kV)	
2018/9/6 8:14		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:14		DLL実行要求		釧路HOST-1	
2018/9/6 8:14		本館	入所		
2018/9/6 8:14		11CB	投入		
2018/9/6 8:14		オシロ	動作		
2018/9/6 8:14		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 8:14	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:14	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:14	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:14	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:15	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 8:15	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		本館	退所		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		62CB	切		
2018/9/6 8:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		62X	切		
2018/9/6 8:16	釧路系制	伝送オシロ	起動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	釧路系制	伝送オシロ	復帰		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		14CB	開放		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17	釧路系統制御所	制御卓－6		障害管理	故障復帰　　要求
2018/9/6 8:17	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 8:17		61・62 43LC	ロック		
2018/9/6 8:17		オシロ	動作		
2018/9/6 8:17		61CB	投入		
2018/9/6 8:17		オシロ	動作		
2018/9/6 8:17	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:17	[redacted]	オシロ	復帰		

2018/9/6 8:17	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:17		オシロ	復帰	
2018/9/6 8:17	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:17	[redacted]	32TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 8:17		サージタンク水位低下	復帰	08:17:48 MEL 2
2018/9/6 8:17		32TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 8:18		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(64.5kV)
2018/9/6 8:18		監視制御装置軽故障	発生	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:18	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:18	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	受信	
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	復帰	
2018/9/6 8:19	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:20		本館	退所	
2018/9/6 8:20		24CB	開放	
2018/9/6 8:20	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:20	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		オシロ	動作	
2018/9/6 8:21		63CB	投入	
2018/9/6 8:21		オシロ	動作	
2018/9/6 8:21	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:21	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:21		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:21		オシロ	復帰	
2018/9/6 8:21	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:21	[redacted]	32TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 8:21		32TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:21		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 8:21		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 8:21		62TL 故障	復帰	
2018/9/6 8:21		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 8:21		65TL 故障	復帰	
2018/9/6 8:21		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 8:21		66TL 故障	復帰	
2018/9/6 8:21		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 8:22	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:22	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:22		本館	退所	
2018/9/6 8:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:23	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 8:23	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 8:24	[redacted]	第2制水門 極限	極限復帰	
2018/9/6 8:24		第2制水門 極限	極限動作	
2018/9/6 8:25	新冠SWS	105 搬送不良(後)	発生	
2018/9/6 8:25	新冠SWS	105 搬送不良(後)	復帰	
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:25		本館	退所	
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 8:25		本館	退所			
2018/9/6 8:25		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 8:25		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:25	釧路系制	伝送オシロ記録紙断	発生			
2018/9/6 8:25	[redacted]	配変B 故障	復帰			
2018/9/6 8:25		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:25		ITV 装置故障	復帰			
2018/9/6 8:25		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 8:27	[redacted]	予備電源	停止			
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:28		本館	退所			
2018/9/6 8:29	新岩松PS	1G 冷却水量低下	復帰			
2018/9/6 8:29	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	7CB	投入			
2018/9/6 8:29	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29	釧路系制	受電電源喪失	発生			
2018/9/6 8:29	[redacted]	ITV 装置故障	発生			
2018/9/6 8:29		ITV 装置故障	復帰			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	66kV 白相	動作			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	66kV 赤相	動作			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	66kV 青相	動作			
2018/9/6 8:29	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 8:29	[redacted]	本館(新館)	入所			
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:29	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		32TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 8:29		32TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		所内電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		配変A 1次ヒーター断	発生			
2018/9/6 8:29		配変A 1次ヒーター断	復帰			
2018/9/6 8:29		所内電源故障	発生			
2018/9/6 8:29	釧路系制	受電電源喪失	復帰			
2018/9/6 8:29	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:29		UFR装置故障	発生			
2018/9/6 8:29		61･62 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 8:29		61･62 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:29	宇円別SS	66kV 青相	復帰異常 発生			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	66kV 赤相	復帰異常 発生			
2018/9/6 8:29	宇円別SS	66kV 白相	復帰異常 発生			
2018/9/6 8:29	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:29		自動受電切替不成立	復帰異常 復帰			
2018/9/6 8:29		本館	入所			
2018/9/6 8:29		整流器故障	発生			
2018/9/6 8:29		SC-A ヒーター断	発生			
2018/9/6 8:29		警報停止応動タイムアウト			発生	
2018/9/6 8:29		SC-A ヒーター断	復帰			
2018/9/6 8:29		所内電源故障	発生			
2018/9/6 8:29	釧路系制	52A商用	切			
2018/9/6 8:29	釧路系制	52B商用	切			
2018/9/6 8:29	釧路系制	所内210V 27	動作			
2018/9/6 8:29	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:29		警報停止応動タイムアウト			復帰	
2018/9/6 8:30	新岩松PS	1G発電 Q	上限逸脱発生		10.5MVar(3.8MVar)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 8:30	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 8:30	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 8:30	釧路系制	所内210V 27	復帰			
2018/9/6 8:30	[redacted]	オシロ	復帰			

2018/9/6 8:30	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	52.3kV(67.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	52.3kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	51.8kV(66.2kV)	
2018/9/6 8:30	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	51.8kV(64.8kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	55.4kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	53.2kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	52.2kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	52.2kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	52.2kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	52.2kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	52.5kV(67.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	52.5kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	52.3kV(66.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	52.3kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	57.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	9.4kV(9.8kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	59.8kV(62.8kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	51.7kV(64.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	57.7kV(61.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	57.7kV(61.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	58.2kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	58.2kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	58.3kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	61TL 電圧 下限	逸脱発生	60.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	59.8kV(63.2kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	56.9kV(62.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	51.5kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	52.3kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	52.3kV(64.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	55.9kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	57.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	57.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	52.4kV(66.5kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	52.4kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:30	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	59.8kV(62.7kV)	
2018/9/6 8:30	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	59.8kV(62.3kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	52.4kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	52.4kV(64.5kV)	
2018/9/6 8:30	釧路系制	GT運転	運転		
2018/9/6 8:30	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中 動作
2018/9/6 8:30	[redacted]	1G 43-91Q	AVR		
2018/9/6 8:30	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰		
2018/9/6 8:30	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	整流器故障	復帰		
2018/9/6 8:30	[redacted]	1CB	トリップ		
2018/9/6 8:30	[redacted]	1G 86-1B			
2018/9/6 8:30	宇円別SS	所内6kV 27	動作		
2018/9/6 8:30	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	整流器故障	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:30	宇円別SS	187kV連変C冷却器故障	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:30	[redacted]	オシロ	動作		
2018/9/6 8:30	新岩松PS	1G 励磁装置軽故障	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	14 ヒーター断	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	17 ヒーター断	発生		
2018/9/6 8:30	[redacted]	14 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 8:30	[redacted]	17 ヒーター断	復帰		
2018/9/6 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	[redacted]	1G 電圧		発電機停止監視中止	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	1G 電圧	下限逸脱発生	5.78kV(6.00kV)	
2018/9/6 8:30	[redacted]	61･62 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 8:31	釧路系制	所内210V 27	動作		
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	釧路系制	52GCB	入		
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	新岩松PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 8:31	釧路系制	受電電源喪失	発生		
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	発生		
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	4.66kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.16kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	5.30kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	5.19kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	4.77kV(6.50kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.62kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.42kV(6.38kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	5.37kV(6.23kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.51kV(6.56kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.88kV(6.50kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.59kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.26kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.35kV(6.50kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	5.19kV(6.40kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	5.43kV(6.46kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.62kV(6.38kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	5.40kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	5.21kV(6.44kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	5.55kV(6.44kV)	

2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	66kV ブスプロ故障	発生	
2018/9/6 8:31	釧路系制	52A GT	入	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	7CB	開放	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	66kV 白相	復帰異常 復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	66kV 青相	復帰異常 復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	66kV 赤相	復帰異常 復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	1G 励磁装置軽故障	復帰	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31	釧路系制	所内210V 27	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	66kV ブスプロ故障	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		所内故障	復帰	
2018/9/6 8:31		オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31		ダム水位	下限2段復帰	77cm(75cm)
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:31		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.79kV(6.50kV)
2018/9/6 8:31		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	5.19kV(5.39kV)
2018/9/6 8:31		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	5.36kV(5.48kV)
2018/9/6 8:31		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.92kV(6.44kV)
2018/9/6 8:31		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.92kV(6.88kV)
2018/9/6 8:31		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.46kV)
2018/9/6 8:31		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	5.05kV(5.17kV)
2018/9/6 8:31	釧路系制	受電電源喪失	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	187kV連変C冷却器故障	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	所内6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	復帰	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 8:31	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 8:31		整流器故障	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	65TL 故障	発生	
2018/9/6 8:31		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:31		61･62 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 8:31	釧路系制	52A GT	切	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	1G 励磁装置軽故障	発生	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	釧路系制	52A商用	入	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	釧路系制	52B商用	入	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	65TL 故障	復帰	
2018/9/6 8:31		66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:31		配変A 故障	発生	
2018/9/6 8:31		6kV 59		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	UFR装置故障	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰	

2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	9.1kV(9.3kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	56.9kV(59.5kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生（悪化）	57.2kV(57.4kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	57.2kV(57.4kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	発生（悪化）	57.7kV(57.9kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生（悪化）	57.7kV(58.0kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	61TL 電圧 下限	発生（悪化）	57.8kV(60.3kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	57.0kV(59.5kV)	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生（悪化）	56.8kV(59.5kV)	
2018/9/6 8:31	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	56.8kV(59.5kV)	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:31	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:32	新岩松PS	1G発電 Q	上限逸脱復帰	-4.0MVar(3.8MVar)	
2018/9/6 8:32	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-4.0MVar(-2.3MVar)	
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:31	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:32	宇円別SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:32	宇円別SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 8:31	[redacted]	6kV 59	復帰		
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:32	新岩松PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 8:32	[redacted]	6kV 59			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 8:32	[redacted]	6kV 59			
2018/9/6 8:32	新岩松PS	1G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 8:32	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 8:32	釧路系制	所内6kV母線 59	動作		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変C 6kV 59	動作		
2018/9/6 8:32	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:32	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変B 6kV 59	動作		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 6kV 59	動作		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 8:32	[redacted]	6kV 59			
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変B 故障	発生		
2018/9/6 8:32	[redacted]	6kV 59			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 6kV 59	動作		
2018/9/6 8:32	[redacted]	配変A 6kV 59	動作		
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.4kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.8kV(64.8kV)	
2018/9/6 8:32	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.8kV(66.2kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.9kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	67.3kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	67.3kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.8kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.8kV(67.5kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.6kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.6kV(66.5kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.9kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	10.1kV(10.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.9kV(64.0kV)	
2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.5kV(63.0kV)	

2018/9/6 8:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:32		61TL 電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(62.5kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	66.2kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.6kV(64.5kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	67.6kV(63.5kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(66.5kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	67.2kV(64.5kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)		
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	復帰	08:32:54 MSH		
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	動作	08:32:55 MEH	8	
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	復帰	08:32:55 MSH		
2018/9/6 8:32		配変A 故障	発生			
2018/9/6 8:32		6kV 59				
2018/9/6 8:32		配変B 故障	発生			
2018/9/6 8:32		6kV 59				
2018/9/6 8:32		配変B 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	動作	08:32:58 MEH	30	
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	復帰	08:32:59 MSH		
2018/9/6 8:33	新岩松PS	1G 電圧	下限逸脱復帰	6.28kV(6.00kV)		
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:33	[redacted]	配変A 6kV 59	動作	08:33:01 MEH	36	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:01 MSH		
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:04 MEH	44	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:04 MSH		
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		66kV 構内 27	復帰			
2018/9/6 8:32		配変A 故障	発生			
2018/9/6 8:32		6kV 59				
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:07 MEH	70	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:07 MSH		
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:32		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:09 MEH	22	
2018/9/6 8:33		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:15 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:16 MEH	27	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:16 MSH		
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:19 MEH	59	
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:19 MEH	59	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:19 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:22 MEH	58	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:22 MSH		
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:25 MEH	62	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:25 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:28 MEH	30	
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:28 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:31 MEH	28	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:31 MSH		
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 8:33	[redacted]	配変A 6kV 59	動作	08:33:34 MEH	61	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:34 MSH		
2018/9/6 8:33		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:36 MEH	54	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:37 MSH		
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:39 MEH	49	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:40 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:42 MEH	55	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:43 MSH		
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:46 MEH	58	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:46 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:48 MEH	54	
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作	08:33:49 MSH		
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰	08:33:49 MEH	6	
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:33		配変A 6kV 59	動作			

2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:33	[redacted]	配変A 6kV 59	復帰	
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:33	[redacted]	配変A 6kV 59	動作	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:33	[redacted]	配変A 6kV 59	動作	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	71.5kV(67.5kV)
2018/9/6 8:34	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.4kV(67.1kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.7kV(67.5kV)
2018/9/6 8:34	音別PS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(68.5kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	71.1kV(67.6kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.0kV(67.6kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.4kV(68.1kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.3kV(66.9kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.8kV(67.5kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.5kV(65.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	70.5kV(67.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	67.7kV(64.7kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(66.1kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	67.7kV(64.7kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(66.1kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.7kV(64.7kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(66.1kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(67.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(67.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.5kV(64.5kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(67.5kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	70.2kV(68.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	71.2kV(67.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(67.5kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(67.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(67.0kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.3kV(67.9kV)
2018/9/6 8:34	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	67.3kV(64.8kV)
2018/9/6 8:34	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	67.3kV(64.8kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.3kV(67.5kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.18kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.18kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.35kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.35kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.33kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.33kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.29kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	7.29kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.16kV(6.94kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	7.29kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.16kV(6.94kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.03kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.03kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.30kV(6.38kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.30kV(6.82kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.80kV(6.56kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.54kV(6.56kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.54kV(6.99kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.24kV(6.50kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.24kV(6.94kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.20kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.20kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.27kV(6.95kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.39kV(6.50kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.39kV(6.94kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	7.18kV(6.40kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	7.18kV(6.80kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	7.30kV(6.86kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.15kV(6.38kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.15kV(6.82kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.31kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.31kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.36kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.36kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	7.24kV(6.44kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.24kV(6.88kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	宇円別SS	SC-A 故障	発生	
2018/9/6 8:34	宇円別SS	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:34	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:34	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:34	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.4kV(71.8kV)
2018/9/6 8:34	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.4kV(70.7kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.6kV(70.0kV)
2018/9/6 8:34	音別PS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	70.4kV(69.8kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	72.0kV(71.4kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.8kV(71.3kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.3kV(71.7kV)
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.1kV(71.6kV)

2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.7kV(69.1kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.3kV(70.8kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(68.5kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.2kV(68.7kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.0kV(69.4kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.0kV(70.5kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.0kV(71.5kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.4kV(69.8kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.4kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.4kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	72.3kV(71.6kV)		
2018/9/6 8:34	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	72.1kV(71.6kV)		
2018/9/6 8:34		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:34		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 8:34		6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:34		配変B 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:34		配変C 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		配変B 6kV 59	動作			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		61TL 系統同期	動作			
2018/9/6 8:35		61CB	開放			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		61TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 8:35		配変B 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35	釧路系制	所内6kV母線 59	復帰			
2018/9/6 8:35	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:35		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 8:34		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 8:34		6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35		6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		所内電源故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	[redacted]	6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 故障	発生			
2018/9/6 8:35		配変 6kV 27				
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		本館	入所			
2018/9/6 8:35		配変B 故障	復帰			
2018/9/6 8:35		6kV 59	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	復帰			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障	発生			
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障	発生			

2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 6kV 27 動作
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 故障 復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	6kV 59 復帰
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6 開始
2018/9/6 8:35	[redacted]	SC-A 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	62TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	64TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	65TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	67TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	68TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	60 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	SC-B 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	61TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	63TL 43V切替無電圧 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 6kV 27 動作
2018/9/6 8:35	[redacted]	61CB トリップ
2018/9/6 8:35	[redacted]	61TL 全停遮断
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 発生
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-C 故障 復帰
2018/9/6 8:35	宇円別SS	SC-D 故障 復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6 完了
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 故障 発生
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変 6kV 27
2018/9/6 8:35	[redacted]	66kV 母線電圧 無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35	[redacted]	66kV 母線電圧 無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35	[redacted]	66kV 甲母線電圧 無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 6kV 59 復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 6kV 59 復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	配変A 故障 復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動

2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:35		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:35		配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.82kV(6.88kV)
2018/9/6 8:35		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.85kV(6.82kV)
2018/9/6 8:35		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:35		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:35		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36	釧路系制	52GCB	切	
2018/9/6 8:36		本館	入所	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		配変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:36		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.93kV(6.99kV)
2018/9/6 8:36		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.94kV)
2018/9/6 8:36		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.88kV)
2018/9/6 8:36		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.73kV(6.80kV)
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:36		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.88kV)
2018/9/6 8:36		1G 86-1B 復帰	同一方向制御	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:37		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.69kV(6.82kV)
2018/9/6 8:37		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.79kV(6.88kV)
2018/9/6 8:37		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.88kV)
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 8:37		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		ダム水位	下限1段復帰	82cm(80cm)
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		ダム水位	下限1段復帰	82cm(80cm)
2018/9/6 8:37		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:37		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.75kV(6.88kV)
2018/9/6 8:37		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.74kV(6.86kV)
2018/9/6 8:37		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.74kV(6.88kV)
2018/9/6 8:37		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:37		63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 8:37		63CB	開放	
2018/9/6 8:37		63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 8:37		所内電源故障	発生	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:37	宇円別SS	SC-A 故障	発生	
2018/9/6 8:37	宇円別SS	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 8:37	[redacted]	配変B 6kV 59	復帰	
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:38		本館	退所	
2018/9/6 8:37		配変A 故障	発生	
2018/9/6 8:37		配変 6kV 27		
2018/9/6 8:37		61CB	切	
2018/9/6 8:38		61TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		63TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		64TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		64TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		65TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		60CB 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:38		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:38		66TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		67TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		68TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:38		62TL 故障	発生	
2018/9/6 8:38		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 8:38		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:38		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:38	宇円別SS	SC-A 故障	発生
2018/9/6 8:38	宇円別SS	SC-A 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰

2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:39	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	1G マスター	停止		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	旧館 排水PIT水位異常	発生		08:40:24 MSL
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:41	宇円別SS	SC-A 故障	マスク設定		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	発生		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-C 故障	復帰		
2018/9/6 8:40	宇円別SS	SC-D 故障	復帰		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	宇円別SS	SC-C 故障	マスク設定		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	釧路系制	GT運転	停止		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中 復帰
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	宇円別SS	SC-D 故障	マスク設定		
2018/9/6 8:41	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 8:41	宇円別SS	SC-E 故障	マスク設定		
2018/9/6 8:41	[redacted]	1G 86-1B 復帰	同一方向制御		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:41	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 8:42	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 8:42	宇円別SS	SC-A 故障	発生		
2018/9/6 8:42	宇円別SS	SC-A 故障	復帰		
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	1G マスター	運転		
2018/9/6 8:42	[redacted]	下流警報順次	吹鳴		
2018/9/6 8:42	[redacted]	下流警報吹鳴	吹鳴中		
2018/9/6 8:42	十勝PS	下流警報順次.	吹鳴		
2018/9/6 8:42	釧路系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 8:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:42	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:42	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:42	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 8:42	[redacted]	配変 6kV 27			
2018/9/6 8:43	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:43	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 8:43	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		

2018/9/6 8:43	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 8:43		配変 6kV 27		
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 8:43		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		1G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 8:43		配変A 6kV 59	動作	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:43		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.1kV(70.0kV)
2018/9/6 8:43		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.1kV(68.6kV)
2018/9/6 8:43		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(68.9kV)
2018/9/6 8:43		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(68.9kV)
2018/9/6 8:43		61TL 電圧 上限	逸脱発生	70.1kV(69.5kV)
2018/9/6 8:43		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.1kV(68.6kV)
2018/9/6 8:43		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.4kV(69.2kV)
2018/9/6 8:43		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.5kV(69.2kV)
2018/9/6 8:43	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.4kV)
2018/9/6 8:43	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.5kV)
2018/9/6 8:43	宇円別SS	SC-A 故障	発生	
2018/9/6 8:43	宇円別SS	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	74.6kV(72.7kV)
2018/9/6 8:44	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	73.6kV(71.7kV)
2018/9/6 8:44	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	73.6kV(70.9kV)
2018/9/6 8:44	音別PS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	73.0kV(70.7kV)
2018/9/6 8:44		66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	74.2kV(72.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	74.0kV(72.1kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.9kV(70.4kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.9kV(69.4kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	73.0kV(71.6kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.9kV(69.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.1kV(69.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.9kV(69.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.1kV(69.3kV)
2018/9/6 8:44		61TL 電圧 上限	発生(悪化)	72.9kV(70.4kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.8kV(69.4kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.9kV(70.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	73.1kV(71.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	74.0kV(72.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	73.0kV(70.7kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	72.2kV(69.7kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.0kV(69.8kV)
2018/9/6 8:44	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.6kV(69.1kV)
2018/9/6 8:44	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.6kV(69.1kV)
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	74.1kV(72.4kV)
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:44		本館(旧館)	入所	
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.45kV(7.21kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.13kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	7.11kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.24kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.16kV(6.99kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.11kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.10kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	7.11kV(6.80kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	7.06kV(6.86kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.97kV(6.82kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	7.06kV(6.86kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.97kV(6.82kV)
2018/9/6 8:44		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.06kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.12kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.10kV(6.88kV)
2018/9/6 8:44		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 8:44		配変A 故障	発生	
2018/9/6 8:44		6kV 59		
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	73.5kV(73.3kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.9kV(71.4kV)
2018/9/6 8:44		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	73.4kV(73.3kV)
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:44		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	新岩松PS	1G 電圧	上限逸脱発生	7.12kV(6.99kV)
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 8:45		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:45		配変B 故障	復帰	
2018/9/6 8:45		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 8:45		6kV 59	復帰	
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:45	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:45	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:45	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	新岩松PS	1G 電圧	上限逸脱復帰	6.76kV(6.99kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.0kV)
2018/9/6 8:46		61TL 電圧 上限	逸脱復帰	68.8kV(69.5kV)
2018/9/6 8:46	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(68.0kV)
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-A 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-A 故障	発生	
2018/9/6 8:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(68.0kV)
2018/9/6 8:46	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(68.0kV)
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	

2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-A 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-A 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	発生	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-C 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	宇円別SS	SC-D 故障	復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.5kV)
2018/9/6 8:46	音別PS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(68.5kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.8kV(67.5kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.9kV(65.0kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.0kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.0kV(66.1kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.0kV(66.1kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(67.5kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(68.0kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.5kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.3kV(67.0kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.3kV(67.0kV)
2018/9/6 8:46	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.7kV(64.8kV)
2018/9/6 8:46	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.7kV(64.8kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.76kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.44kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.44kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.55kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.43kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.43kV(6.44kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.54kV(6.82kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.54kV(6.56kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.53kV(6.99kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.53kV(6.56kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.35kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.44kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.42kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.44kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.41kV(6.80kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.36kV(6.86kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.36kV(6.46kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.30kV(6.82kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.38kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.30kV(6.82kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.38kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.38kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.44kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.50kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.32kV(6.88kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.44kV)
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.39kV(6.41kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.37kV(6.40kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.31kV(6.32kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.37kV(6.39kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.25kV(6.27kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.33kV(6.35kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.27kV(6.29kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.48kV(6.51kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.5kV)
2018/9/6 8:47	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.8kV(66.2kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.0kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.1kV(67.0kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	64.0kV(64.6kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.7kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.4kV(64.7kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.0kV(64.5kV)
2018/9/6 8:47	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.7kV(64.4kV)
2018/9/6 8:47	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	64.1kV(64.4kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.4kV(67.0kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.35kV(6.36kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.33kV(6.34kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.44kV(6.45kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.33kV(6.34kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.28kV(6.30kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.40kV(6.41kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)

2018/9/6 8:47	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 8:47		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:47		配変C 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.28kV(6.30kV)			
2018/9/6 8:47		配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 8:47		配変C タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 8:47		1G マスター	運転				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.5kV(63.7kV)			
2018/9/6 8:47		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.5kV(63.8kV)			
2018/9/6 8:47		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.5kV(64.1kV)			
2018/9/6 8:47		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.5kV(63.7kV)			
2018/9/6 8:47		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.9kV(67.0kV)			
2018/9/6 8:47	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.3kV(63.4kV)			
2018/9/6 8:47	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.3kV(63.8kV)			
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:49		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:49		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.56kV)			
2018/9/6 8:49		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.53kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:49		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.45kV(6.40kV)			
2018/9/6 8:49		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.46kV)			
2018/9/6 8:49		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.52kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:50		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.54kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:50		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.54kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:50		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.51kV(6.38kV)			
2018/9/6 8:50		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:50		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.52kV(6.44kV)			
2018/9/6 8:50	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 8:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	開始	受付
2018/9/6 8:50	[redacted]	63CB	投入				
2018/9/6 8:50		本館	退所				
2018/9/6 8:50		63TL 系統同期	動作				
2018/9/6 8:50		オシロ	動作				
2018/9/6 8:50		所内電源故障	復帰				
2018/9/6 8:50		オシロ	復帰				
2018/9/6 8:50		63TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 8:50		配変A 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		61CB	入				
2018/9/6 8:50		66kV 1TL 79					
2018/9/6 8:50		62TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		63TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		64TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		65TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		66TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		67TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		68TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:50		60CB 故障	復帰				
2018/9/6 8:50		66kV 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		61TL 故障	復帰				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		取水門 43A	自動				
2018/9/6 8:51		制水門	開				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		制水門	終了				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 8:51		67CB	投入				
2018/9/6 8:51	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 8:52	[redacted]	系統同期	動作				

2018/9/6 8:52	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		系統同期	復帰			
2018/9/6 8:52		本館	退所			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		1G 発電機 準備	未完			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52	釧路系制	伝送オシロ記録紙断	復帰			
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:54		本館(旧館)	退所			
2018/9/6 8:54		取水門 43A	手動			
2018/9/6 8:54		本館	入所			
2018/9/6 8:54	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 8:54	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 8:55	[redacted]	52CB	入			
2018/9/6 8:55		52CB	切			
2018/9/6 8:55		配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 8:55		61TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:55		65TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:55		62TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:55		64TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:55		63TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:55		60・70 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:56		102TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:56		187kV BP 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:56		101TL 43V無電圧	発生			
2018/9/6 8:56		制水門	開			
2018/9/6 8:56	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 8:56	[redacted]	制水門	終了			
2018/9/6 8:56	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 8:56	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 8:56		表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 8:56		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 8:56		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 8:56		表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 8:56		187kV 43R	遠方			
2018/9/6 8:56		66kV 43R	遠方			
2018/9/6 8:56		配変 43R	遠方			
2018/9/6 8:57		配変B 43-10G	ロック			
2018/9/6 8:57		配変A 43-10G	ロック			
2018/9/6 8:57		本館	退所			
2018/9/6 8:57		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 8:57		1G 43-91Q	AQR			
2018/9/6 8:57		配変B 故障	復帰			
2018/9/6 8:57	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 8:57		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 8:57		1CB	並列			
2018/9/6 8:57		業務支援端末－23		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:57	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 8:57	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 8:57	[redacted]	業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 8:58		1G 電圧	下限逸脱発生	10.1kV(10.2kV)		
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:58		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		63CB	投入			
2018/9/6 8:58		オシロ	動作			
2018/9/6 8:58		オシロ	復帰			
2018/9/6 8:58		63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		12 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		15 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		18 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		60・70 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		18 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		60・70 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		64TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		61TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		62TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		65TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		63TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:58		63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 8:58		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.2kV(64.7kV)		
2018/9/6 8:58		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.2kV(64.7kV)		
2018/9/6 8:58		SC-A 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 8:59		配変E 軽故障(LR)	復帰	08:58:53 MEL 2		
2018/9/6 8:58		配変E 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		本館	入所			

2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 8:59	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:59		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 8:59	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.6kV(64.8kV)		
2018/9/6 8:59	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	9.9kV(10.0kV)		
2018/9/6 8:59		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.8kV(63.2kV)		
2018/9/6 8:59		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.0kV(63.2kV)		
2018/9/6 8:59		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.0kV(63.2kV)		
2018/9/6 8:59		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.8kV(63.2kV)		
2018/9/6 8:59		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.4kV(63.9kV)		
2018/9/6 8:59		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.4kV(63.9kV)		
2018/9/6 8:59	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.7kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:59	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.7kV(63.0kV)		
2018/9/6 9:00	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-1.6MVar(-2.3MVar)		
2018/9/6 9:00	[redacted]	HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 9:00		配変D タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 9:00		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.26kV(6.37kV)		
2018/9/6 9:00		配変D 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:00		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:00		本館	退所			
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00	宇円別SS	オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 9:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:00		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		61CB	投入			
2018/9/6 9:01		オシロ	動作			
2018/9/6 9:01		オシロ	動作			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 9:01	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 9:01		オシロ	復帰			
2018/9/6 9:01		オシロ	復帰			
2018/9/6 9:01	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 9:01	[redacted]	新館 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:01		61TL 系統同期	動作			
2018/9/6 9:01		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:01	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:01	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 9:01		61TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 9:01	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 9:01	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.5kV(64.8kV)		
2018/9/6 9:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:01		64CB	開放			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		64TL 主保護正常	動作			
2018/9/6 9:02		64TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 9:02		63TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 9:02		65TL 故障	発生			
2018/9/6 9:02		66kV 1TL Ry故障				
2018/9/6 9:02		66TL 故障	発生			
2018/9/6 9:02		66kV 2TL Ry故障				
2018/9/6 9:02		66kV 2TL主保護正常				
2018/9/6 9:02		63TL Ry故障	発生			
2018/9/6 9:02	函館系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理 オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 9:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		本館	入所			
2018/9/6 9:02		オシロ	動作			
2018/9/6 9:02		オシロ	動作			
2018/9/6 9:02		61CB	投入			
2018/9/6 9:02		オシロ	復帰			
2018/9/6 9:02		オシロ	復帰			
2018/9/6 9:02		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:02		88-1CB	機器不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 9:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:03	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:03	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:03		下流警報吹鳴	停止					
2018/9/6 9:03		下流警報順次	停止					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03	十勝PS	下流警報順次.	停止					
2018/9/6 9:04	[redacted]	88-1CB	機器不応動					
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 9:04	函館系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 9:05	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:05	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 9:05		本館	退所					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:06		43-88	手動					
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 9:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:06		88-1CB	投入					
2018/9/6 9:06		消火装置故障	発生	09:06:24 MSL				
2018/9/6 9:06		消火装置故障	復帰	09:06:24 MEL	2			
2018/9/6 9:06	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:06	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:07	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:07		88-2CB	投入					
2018/9/6 9:07		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 9:07		187kV 連変C 軽故障	復帰					
2018/9/6 9:07		43-88	自動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 9:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:08		業務支援端末－23		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:08		旧館 制御電源異常	復帰					
2018/9/6 9:08		配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 9:08		配変B 故障	復帰					
2018/9/6 9:08		旧館 配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:08		配変A 故障	復帰					
2018/9/6 9:08		旧館 配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:08		配変C 故障	復帰					
2018/9/6 9:08		旧館 配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:08		旧館 排水PIT水位異常	復帰	09:08:19 MEL	2			
2018/9/6 9:08		HDLC BCD入力異常		発生				
2018/9/6 9:08	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:08		11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	9.7kV(9.8kV)				
2018/9/6 9:08		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.5kV)				
2018/9/6 9:08		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.3kV(62.5kV)				
2018/9/6 9:08		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)				
2018/9/6 9:08	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.3kV(62.4kV)				
2018/9/6 9:08	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:09		業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:09		SC-A タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 9:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:09		62CB	開放					

2018/9/6 9:10	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	62.3kV(62.4kV)				
2018/9/6 9:10	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/6 9:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 9:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:10	[redacted]	オシロ	動作					
2018/9/6 9:10		62CB	投入					
2018/9/6 9:10		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 9:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:10	宇円別SS	オシロ	動作					
2018/9/6 9:10	[redacted]	オシロ	動作					
2018/9/6 9:10		オシロ	復帰					
2018/9/6 9:10		オシロ	復帰					
2018/9/6 9:10	宇円別SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 9:10	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:10		65TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		61TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		62TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		63TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		64TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		67TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		68TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		SC-A 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		60 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		SC-B 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:10		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.6kV(66.5kV)				
2018/9/6 9:10		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.7kV(66.5kV)				
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 9:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 9:11	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 9:11		配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.14kV(6.23kV)				
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		業務支援端末－１９		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:12	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:13	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:13	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:13	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:13		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:14		業務支援端末－２４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:14		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 9:14		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 9:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		チャンネルルート切替要	求	A→B 釧路HOST-1				
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 9:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 9:14		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 9:14		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 9:14		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 9:14		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 9:14		52CB	入					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		業務支援端末－２４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 9:15		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-A1			

2018/9/6 9:15	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1		
2018/9/6 9:15		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 9:15		イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 9:15		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 9:15		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 9:15	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:15	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:16	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御		
2018/9/6 9:16	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 9:16		63TL VD故障	発生			
2018/9/6 9:16		61TL VD故障	発生			
2018/9/6 9:16		67CB	投入			
2018/9/6 9:16		22kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 9:16	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.2kV)		
2018/9/6 9:16	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)		
2018/9/6 9:16		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.5kV)		
2018/9/6 9:16		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(66.9kV)		
2018/9/6 9:16		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)		
2018/9/6 9:16		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 9:16		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(67.0kV)		
2018/9/6 9:16		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)		
2018/9/6 9:16		本館(新館)	退所			
2018/9/6 9:16		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)		
2018/9/6 9:16		本館(新館)	退所			
2018/9/6 9:16		103TL 後備搬送不良	復帰			
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:16		104TL 後備搬送不良	復帰			
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:16	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:16	[redacted]	187kV 連変B 軽故障	復帰			
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:16	西春別SS	101TL 故障	発生			
2018/9/6 9:16	西春別SS	187kV 1TL 搬送不良				
2018/9/6 9:16	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:17	発電制御	十勝PS1G制御予定	4分前です	負荷変更制御		
2018/9/6 9:16	西春別SS	102TL 故障	発生			
2018/9/6 9:16	西春別SS	187kV 2TL 搬送不良				
2018/9/6 9:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:17	発電制御	十勝PS1G制御予定	確認指示	負荷変更制御		
2018/9/6 9:17	[redacted]	配変A 43-10G	ロック			
2018/9/6 9:17		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:18		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 9:18		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:18	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		本館	退所			
2018/9/6 9:18	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		連系点 P	オフライン設	定		
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18	音別PS	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		本館	入所			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19	音別TC	HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		1G 発電機 準備	完了			
2018/9/6 9:19	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:19	音別PS	66 43RS	受電			
2018/9/6 9:19	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:19	釧路変電	伝送オシロキャリア断	復帰			
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19	釧路変電	伝送オシロ故障	復帰			
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:19		201TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 9:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		11 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	275kV連変Aクーラ故障	復帰			
2018/9/6 9:20		連変A 33kV 27	復帰			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	音別PS	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 9:20	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)		

2018/9/6 9:20	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:20	[redacted]	取水門 43A	自動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	北新得275TC	HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	[redacted]	取水門 43A	手動			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	釧路Ge出力減少指令	受信			
2018/9/6 9:21	[redacted]	275kV所内1 Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:21	[redacted]	275kV所内1 6kV27	復帰			
2018/9/6 9:21	[redacted]	275kV連変Bクーラ故障	復帰			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	北新得275TC	HDLC TMオーバースケール		発生		
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:21	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22	[redacted]	取水門 43A	自動			
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22	[redacted]	制水門	開			
2018/9/6 9:22	[redacted]	制水門	終了			
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 9:22	[redacted]	202TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 9:22	[redacted]	1G マスター	運転			
2018/9/6 9:22	[redacted]	14 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 9:23	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:23	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	音別PS	66 43RS	送電			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	275kV所内2 Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:23	[redacted]	275kV所内2 6kV27	復帰			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	取水門 43A	手動			
2018/9/6 9:23	[redacted]	取水門 43A	自動			
2018/9/6 9:24	[redacted]	275kV本館	退所			
2018/9/6 9:24	[redacted]	275所内B系AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:24	[redacted]	275 所内AC100V故障	復帰			
2018/9/6 9:24	[redacted]	275所内A系AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:24	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1	
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 9:24	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1	
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1	
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	釧路GW-B1	
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 9:24	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 9:24	[redacted]	取水門 43A	手動			
2018/9/6 9:24	[redacted]	1G 発電機 準備	未完			
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:24	[redacted]	取水門 43A	自動			
2018/9/6 9:24	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 9:24	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 9:24	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 9:24	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 9:24	[redacted]	制水門	開			
2018/9/6 9:24	[redacted]	1G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 9:24	[redacted]	1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)		
2018/9/6 9:24	[redacted]	制水門	終了			
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱発生	-5.2MVar(-4.8MVar)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	1G 電圧	下限逸脱発生	10.00kV(10.20kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	67.5kV(67.3kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.0kV(67.9kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(67.5kV)		

2018/9/6 9:25	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.0kV(67.9kV)		
2018/9/6 9:25		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(67.5kV)		
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:25		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.0kV(67.8kV)		
2018/9/6 9:25	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.9kV(66.5kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.7kV(67.4kV)		
2018/9/6 9:25		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.3kV(67.9kV)		
2018/9/6 9:25		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.4kV(68.3kV)		
2018/9/6 9:25		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)		
2018/9/6 9:25	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:25	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	西春別TC	43R	遠方			
2018/9/6 9:26	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-2.9MVar(-2.3MVar)		
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26		本館	入所			
2018/9/6 9:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	西春別SS	21CB	開放			
2018/9/6 9:26	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.0kV(67.9kV)		
2018/9/6 9:26	西春別SS	24CB	開放			
2018/9/6 9:26	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:26	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:26	[redacted]	1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:27	[redacted]	取水門 43A	手動			
2018/9/6 9:27		取水門 43A	自動			
2018/9/6 9:27		制水門	開			
2018/9/6 9:27		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27		1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27		制水門	終了			
2018/9/6 9:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン 接続切替 釧路	接続
2018/9/6 9:27	[redacted]	1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:27		1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:27		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:28	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:28	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:28	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:28	[redacted]	1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:28	中央給電指令所	業務支援端末－3		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:28	[redacted]	1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:29		1G発電 Q	上限逸脱発生	2.3MVar(2.1MVar)		
2018/9/6 9:29		66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	67.9kV(67.8kV)		
2018/9/6 9:29	中央給電指令所	業務支援端末－3		運転管理	オンライン 接続切替 中給	接続
2018/9/6 9:29	[redacted]	取水門 43A	手動			
2018/9/6 9:29	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:29	[redacted]	取水門 43A	自動			
2018/9/6 9:29	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29		制水門	開			
2018/9/6 9:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.2kV(67.9kV)		
2018/9/6 9:29		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.3kV)		
2018/9/6 9:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29		制水門	終了			
2018/9/6 9:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30		1G 電圧	下限逸脱復帰	10.40kV(10.20kV)		
2018/9/6 9:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30		1G VQ制限	発生			
2018/9/6 9:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30		1G VQ制限	復帰			
2018/9/6 9:30	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:30	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:31	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-3.8MVar(-4.8MVar)		
2018/9/6 9:31		1G 電圧	下限逸脱発生	10.20kV(10.20kV)		
2018/9/6 9:31		1G発電 Q	上限逸脱復帰	1.8MVar(2.1MVar)		
2018/9/6 9:31		配変A タップ極限	極限動作			

2018/9/6 9:31	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 9:31		制水門	開	
2018/9/6 9:31		1G VQ制限	発生	
2018/9/6 9:31		制水門	終了	
2018/9/6 9:31		1G VQ制限	復帰	
2018/9/6 9:31		1G VQ制限	発生	
2018/9/6 9:31		1G VQ制限	復帰	
2018/9/6 9:32	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 9:32	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 9:32	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 9:32	[redacted]	1CB	解列	
2018/9/6 9:32		制水門	閉	
2018/9/6 9:33		1G 電圧		発電機停止監視中止
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		制水門	開	
2018/9/6 9:33		制水門	終了	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		制水門	終了	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		オシロ	動作	
2018/9/6 9:33		オシロ	動作	
2018/9/6 9:33	西春別SS	63CB	投入	
2018/9/6 9:33	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 9:33	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 9:33		オシロ	復帰	
2018/9/6 9:33		オシロ	復帰	
2018/9/6 9:33		オシロ	復帰	
2018/9/6 9:33	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 9:33	[redacted]	制水門	開	
2018/9/6 9:33	西春別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 9:33	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 9:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		制水門	終了	
2018/9/6 9:33	西春別SS	12CB 故障	復帰	
2018/9/6 9:33	西春別SS	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 9:33	西春別SS	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 9:33	西春別SS	70CB 故障	復帰	
2018/9/6 9:33	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 9:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		取水門 43A	手動	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33	西春別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 9:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:33	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(65.6kV)
2018/9/6 9:33	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(65.6kV)
2018/9/6 9:33	[redacted]	61TL VD故障	発生	
2018/9/6 9:33		本館	入所	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		62TL VD故障	発生	
2018/9/6 9:34		67TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		67TL Ry故障	発生	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		制水門	開	
2018/9/6 9:34		68TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 9:34		68TL Ry故障	発生	
2018/9/6 9:34	西春別SS	42CB	開放	
2018/9/6 9:34	[redacted]	制水門	終了	
2018/9/6 9:34		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 9:34		HDLC BCD入力異常		発生
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34	西春別SS	本館	入所	
2018/9/6 9:34	西春別SS	所内故障	復帰	
2018/9/6 9:34	西春別SS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 9:34	西春別SS	41CB	投入	
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:34	西春別SS	所内 27	復帰	
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:35	西春別SS	187kV 連変A 故障	復帰	
2018/9/6 9:35	西春別SS	187kV ヒーター断	復帰	
2018/9/6 9:35	西春別SS	187kV 連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 9:35	西春別SS	187kV 連変B 故障	復帰	
2018/9/6 9:35	西春別SS	187kV ヒーター断	復帰	
2018/9/6 9:35	西春別SS	187kV 連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 9:35	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:36	[redacted]	O-2CB	入					
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:36	[redacted]	113TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 9:36	[redacted]	第2制水門 極限	極限復帰					
2018/9/6 9:36	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:36	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:36	[redacted]	117TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 9:36	[redacted]	12 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 9:37	北新得187TC2	HDLC BCD入力異常		発生				
2018/9/6 9:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:37	[redacted]	187kV本館B	退所					
2018/9/6 9:38	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	復帰					
2018/9/6 9:38	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:38	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:38	[redacted]	114TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 9:38	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:38	[redacted]	118TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 9:38	[redacted]	15 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 9:38	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:38	[redacted]	取水門 43A	自動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	O-4CB	入					
2018/9/6 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:38	[redacted]	HDLC BCD入力異常		発生				
2018/9/6 9:38	釧路変電	伝送オシロキャリア断	発生					
2018/9/6 9:39	[redacted]	187B所内B-AC電源故障	復帰					
2018/9/6 9:39	[redacted]	187 B 所内AC100V故障	復帰					
2018/9/6 9:39	[redacted]	ジェットポンプ	起動					
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:39	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:39	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:39	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御				
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	31TL VD故障	発生					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	発電制御	十勝PS1G制御予定	確認指示	負荷変更制御				
2018/9/6 9:40	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:40	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:40	[redacted]	HDLC BCD入力異常		発生				
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	ダム水位	越流発生	251cm(250cm)				
2018/9/6 9:40	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	第1制水門 極限	極限動作					
2018/9/6 9:42	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:42	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:42	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:43	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:43	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 9:43	釧路変電	伝送オシロ故障	発生					
2018/9/6 9:44	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 9:44	釧路系制	伝送オシロ	復帰					

2018/9/6 9:45	[redacted]	制水門	閉				
2018/9/6 9:45		制水門	終了				
2018/9/6 9:45		本館	退所				
2018/9/6 9:45	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 9:45	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 9:45	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 9:46		本館	入所				
2018/9/6 9:46		本館	退所				
2018/9/6 9:47	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 9:47	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 9:47	[redacted]	SC 66kV 27	復帰				
2018/9/6 9:48	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		63TL 故障	発生				
2018/9/6 9:48		66kV 1TL Ry故障					
2018/9/6 9:48		66kV 1TL 伝送不良					
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		66kV 1TL 伝送不良					
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		64TL 故障	発生				
2018/9/6 9:48		66kV 2TL Ry故障					
2018/9/6 9:48		66kV 2TL 伝送不良					
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48	新岩松PS	21CB	投入				
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:48	新岩松PS	配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 9:49	新岩松PS	配変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 9:49	新岩松PS	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.04kV(6.48kV)			
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－2		障害管理	支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－2		障害管理	支援端末LAN-1st	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:49	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 9:49	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:50		本館	入所				
2018/9/6 9:50	中央給電指令所	業務支援端末－2		障害管理	支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:50	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 9:50	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 9:51	[redacted]	101TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 9:51		101TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 9:51		103TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 9:51		103TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 9:51		103 43C	ロック				
2018/9/6 9:51		105TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 9:51		105TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 9:51		105 43C	ロック				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51		107TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 9:51		107TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51		100 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51		111TL ヒーター断	復帰				
2018/9/6 9:51		111TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 9:51		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:51	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 9:52	[redacted]	配変B 6kV 27	動作				
2018/9/6 9:52		187A所内A-AC電源故障	復帰				
2018/9/6 9:52		187A所内B-AC電源故障	復帰				
2018/9/6 9:52		187kV本館A整流器故障	復帰				
2018/9/6 9:52		187A所内電源共通故障	復帰				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		187 A NW-FL・OSC故障	発生				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		187 A NW-FL・OSC故障	復帰				
2018/9/6 9:52		187kV本館A	退所				
2018/9/6 9:52		187Aコンプレッサ故障	復帰				
2018/9/6 9:52		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:52		187kV所内1 Cub故障	復帰				
2018/9/6 9:52		1G 86-1B	動作				
2018/9/6 9:52		1G 48G	動作				
2018/9/6 9:52		1G 48G	復帰				

2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:53	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:53	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:53	[redacted]	配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	接続切替	失敗
2018/9/6 9:53	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	発生			
2018/9/6 9:53	[redacted]	187 A NW-FL・OSC故障	発生			
2018/9/6 9:53	[redacted]	187kV本館A	入所			
2018/9/6 9:53	[redacted]	187kV本館A整流器故障	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	187kV所内1 Cub故障	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	187 A NW-FL・OSC故障	復帰			
2018/9/6 9:54	[redacted]	111TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	100 ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	107TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	187A所内電源共通故障	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	187A所内B-AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	187A所内A-AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	101TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	103TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	103 43C	使用			
2018/9/6 9:54	[redacted]	105TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	103 43C	使用			
2018/9/6 9:54	[redacted]	105TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	105 43C	使用			
2018/9/6 9:54	[redacted]	111TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	107TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	105TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 9:54	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:54	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:54	[redacted]	第2制水門 極限	極限動作			
2018/9/6 9:54	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/6 9:54	[redacted]	配変A Ry故障	発生			
2018/9/6 9:54	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:55	[redacted]	第1制水門 極限	極限復帰			
2018/9/6 9:55	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:55	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:55	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:55	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	重大事故	復帰			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	釧路Ge出力減少指令	復帰			
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	配変A Ry故障	復帰			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 9:56	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:56	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替 中給 受付
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	新岩松PS	1G 冷却水量低下	発生			
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:57	[redacted]	放水路水位	急変発生	29.3cm/分(10.0)		
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:58	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:58	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:58	新岩松PS	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.48kV)		
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 9:59	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:00	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:00	[redacted]	1G マスター	停止			
2018/9/6 10:00	[redacted]	放水路水位	急変発生	31.7cm/分(10.0)		
2018/9/6 10:00	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/6 10:00	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:00	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:00	[redacted]	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 10:00	[redacted]	下流警報	停止			
2018/9/6 10:01	[redacted]	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 10:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:01	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:01	[redacted]	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 10:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:01	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 10:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02		下流警報	停止					
2018/9/6 10:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02		275kV所内1 6kV27	動作					
2018/9/6 10:02		275kV所内1 Cub故障	発生					
2018/9/6 10:02	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故 復帰	
2018/9/6 10:02	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 10:02	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生	
2018/9/6 10:02	[redacted]	275kV所内2 Cub故障	発生					
2018/9/6 10:02		下流警報	吹鳴					
2018/9/6 10:02		275 雑装置故障(建築)	発生					
2018/9/6 10:02		275kV所内2 6kV27	動作					
2018/9/6 10:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02		275 所内AC100V故障	発生					
2018/9/6 10:02		275所内A系AC電源故障	発生					
2018/9/6 10:02		275所内B系AC電源故障	発生					
2018/9/6 10:02	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02		1G マスター	運転					
2018/9/6 10:02		1G 発電機 準備	未完					
2018/9/6 10:02		下流警報	停止					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	函館系統制御所	制御卓－4		障害管理		故障復帰	要求	
2018/9/6 10:03	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰	
2018/9/6 10:03	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 10:03		下流警報	吹鳴					
2018/9/6 10:03	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 10:04	[redacted]	下流警報	停止					
2018/9/6 10:03	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 10:03	[redacted]	63TL 故障	発生					
2018/9/6 10:03		66kV 伝送不良						
2018/9/6 10:03		Ry故障						
2018/9/6 10:04		64TL 故障	発生					
2018/9/6 10:04		66kV 伝送不良						
2018/9/6 10:04		Ry故障						
2018/9/6 10:04	新岩松PS	1G 冷却水量低下	復帰					
2018/9/6 10:05	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 10:05	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 10:05	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 10:06	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 10:06	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 10:06	[redacted]	201TL 43V切替無電圧	発生					
2018/9/6 10:06	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 10:06	[redacted]	202TL 43V切替無電圧	発生					
2018/9/6 10:06		11 43V切替無電圧	発生					
2018/9/6 10:06		14 43V切替無電圧	発生					
2018/9/6 10:06		275連A常監不良-重2系	発生					
2018/9/6 10:06		275連A常監不良-重1系	発生					
2018/9/6 10:06		275連B常監不良-重1系	発生					
2018/9/6 10:06		275連B常監不良-重2系	発生					
2018/9/6 10:06	北新得275TC	HDLC BCD入力異常		復帰				
2018/9/6 10:06	[redacted]	配変C 故障	復帰					
2018/9/6 10:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:06	北新得275TC	HDLC TMオーバースケール		復帰				
2018/9/6 10:06	[redacted]	275kV連変Aクーラ故障	発生					
2018/9/6 10:06		275kV連変Bクーラ故障	発生					
2018/9/6 10:06		275 NW-FL・OSC故障	発生					
2018/9/6 10:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:06		275 NW-FL・OSC故障	復帰					
2018/9/6 10:06		275kV本館	入所					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		1号水車	負荷					
2018/9/6 10:07		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		本館	入所					
2018/9/6 10:07		本館	退所					
2018/9/6 10:07		本館	入所					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 10:07	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:08		1号水車	無負荷			
2018/9/6 10:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:08	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:08	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:09	釧路系制	NW-FL･OSC装置異常	発生			
2018/9/6 10:10	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:10	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:10	[redacted]	63TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:10		66kV 1TL Ry故障	復帰			
2018/9/6 10:10		66kV 1TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 10:10	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 10:10	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 10:11		1G 電圧	下限逸脱発生	10.10kV(10.20kV)		
2018/9/6 10:11		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 10:11		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		64TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:11		66kV 2TL Ry故障	復帰			
2018/9/6 10:11		66kV 2TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		1G 65 極限	極限動作			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:11	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11		1号水車	負荷			
2018/9/6 10:12	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:12	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.0kV)		
2018/9/6 10:13	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:13	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:14	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-0.6MVar(-2.3MVar)		
2018/9/6 10:14	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		HDLC BCD入力異常	発生			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14		6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:14	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:14	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:14	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:14		配変B Ry故障	復帰			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:16	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:16	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:17	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:17	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:18	[redacted]	配変B 故障	復帰			
2018/9/6 10:18	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:18	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:19	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 10:19		本館	退所			
2018/9/6 10:19		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理 オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理 オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 10:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:19	釧路系制	伝送オシロ	起動			

2018/9/6 10:19	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 10:20	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-A1		
2018/9/6 10:20		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1		
2018/9/6 10:20		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1		
2018/9/6 10:20		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-A1		
2018/9/6 10:20		イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1		
2018/9/6 10:20		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 10:20		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 10:20		42CB	開放				
2018/9/6 10:20		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 10:20		本館	退所				
2018/9/6 10:20		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 10:20		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 10:21		44CB	開放				
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 10:21	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 10:21	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/6 10:21	[redacted]	47CB	投入				
2018/9/6 10:21		187B所内A-DC電源故障	発生				
2018/9/6 10:21		187B所内B-DC電源故障	発生				
2018/9/6 10:21		187kV所内1 Cub故障	復帰				
2018/9/6 10:21		187A所内A-AC電源故障	復帰				
2018/9/6 10:21		187A所内電源共通故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV所内1 6kV27	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV所内1 Cub故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275 所内AC100V故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275所内A系AC電源故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV連変Aクーラ故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV連変Bクーラ故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275所内B系AC電源故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV所内A系DC低電圧	発生				
2018/9/6 10:21		275kV所内B系DC低電圧	発生				
2018/9/6 10:21		275 雑装置故障(建築)	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV所内A系DC低電圧	復帰				
2018/9/6 10:21		187B所内A-DC電源故障	復帰				
2018/9/6 10:21		275kV所内B系DC低電圧	復帰				
2018/9/6 10:21		187B所内B-DC電源故障	復帰				
2018/9/6 10:22		52-1CB	入				
2018/9/6 10:22	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 10:22	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 10:23	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 10:23	[redacted]	ダム水位	越流復帰	0cm(1cm)			
2018/9/6 10:23	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 10:24	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障	発生

2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:27	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:27	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	予備機	停止			
2018/9/6 10:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:27	[redacted]	排水ピット水位異常	復帰	10:27:43 MEL	2	
2018/9/6 10:28	[redacted]	O-4CB	入			
2018/9/6 10:29	[redacted]	O-2CB	入			
2018/9/6 10:29	[redacted]	114TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 10:29	[redacted]	113TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 10:29	[redacted]	118TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 10:29	[redacted]	117TL 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 10:29	[redacted]	15 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 10:29	[redacted]	275連A常監不良-重1系	復帰			
2018/9/6 10:29	[redacted]	12 43V切換無電圧	発生			
2018/9/6 10:30	北新得187TC2	HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/6 10:29	[redacted]	275連B常監不良-重1系	復帰			
2018/9/6 10:29	[redacted]	275連A常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 10:30	[redacted]	275連B常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 10:30	釧路変電	伝送オシロキャリア断	復帰			
2018/9/6 10:30	[redacted]	114 後備保護搬送不良	発生			
2018/9/6 10:30	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:30	[redacted]	113 後備保護搬送不良	発生			
2018/9/6 10:30	釧路変電	伝送オシロ故障	復帰			
2018/9/6 10:30	[redacted]	118 後備保護搬送不良	発生			
2018/9/6 10:30	[redacted]	117 後備保護搬送不良	発生			
2018/9/6 10:30	[redacted]	187B侵入警戒装置故障	発生			
2018/9/6 10:30	[redacted]	187kV本館B	入所			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	187B侵入警戒装置故障	復帰			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:32	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:34	[redacted]	ジェットポンプ	停止			
2018/9/6 10:34	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:34	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:34	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:35	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:35	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:35	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:35	宇円別SS	オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 10:37	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:37	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:37	[redacted]	本館(新館)	入所			
2018/9/6 10:38	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:38	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:38	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:39	[redacted]	63TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	64TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	64TL 主保護正常	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	66kV 2TL Ry故障	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	66kV 2TL主保護正常	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	63TL Ry故障	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	66kV 1TL Ry故障	復帰			
2018/9/6 10:39	[redacted]	新館 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 10:39	[redacted]	配変D タップ極限	極限動作			
2018/9/6 10:39	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:40	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:40	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰		

2018/9/6 10:39	[redacted]	配変D 6kV 27	動作	
2018/9/6 10:40	[redacted]	配変E 6kV 27	動作	
2018/9/6 10:40	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 10:40	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 10:40	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 10:40	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	65TL 故障	復帰	
2018/9/6 10:40	[redacted]	66TL 故障	復帰	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:42	[redacted]	旧館 排水PIT水位異常	発生	10:42:22 MSL
2018/9/6 10:42	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 10:42	[redacted]	旧館 制御電源異常	発生	
2018/9/6 10:42	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 10:42	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:42	[redacted]	配変C 故障	発生	
2018/9/6 10:42	[redacted]	旧館 配変 6kV 27		
2018/9/6 10:42	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/6 10:42	[redacted]	旧館 配変 6kV 27		
2018/9/6 10:42	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 10:42	[redacted]	旧館 配変 6kV 27		
2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:42	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:45	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 10:45	[redacted]	187B所内A-DC電源故障	発生	
2018/9/6 10:45	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:45	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/6 10:46	[redacted]	F41CB	開放	
2018/9/6 10:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 10:47	[redacted]	F42CB	開放	
2018/9/6 10:47	[redacted]	187B所内A-DC電源故障	復帰	
2018/9/6 10:47	[redacted]	F43CB	開放	
2018/9/6 10:47	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 10:47	[redacted]	配変C 故障	復帰	
2018/9/6 10:47	[redacted]	F44CB	開放	
2018/9/6 10:47	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 10:47	[redacted]	F45CB	開放	
2018/9/6 10:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	F46CB	開放	
2018/9/6 10:47	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 10:48	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 10:48	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 10:48	[redacted]	F31CB	開放	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	F32CB	開放	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:48	[redacted]	F33CB	開放	
2018/9/6 10:49	[redacted]	F34CB	開放	
2018/9/6 10:49	[redacted]	F35CB	開放	
2018/9/6 10:49	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 10:49	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 10:50	[redacted]	24CB	開放	
2018/9/6 10:50	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 10:50	[redacted]	ダム高水位	発生	10:50:52 MSL
2018/9/6 10:50	[redacted]	CDT異常	復帰	
2018/9/6 10:50	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/6 10:51	[redacted]	ダム水位	上限2段発生	319cm(250cm)
2018/9/6 10:51	[redacted]	ダム水位	上限1段発生	319cm(240cm)
2018/9/6 10:51	[redacted]	ダム水位	急変発生	66.3cm/分(10.0)
2018/9/6 10:51	[redacted]	ダム電源故障	発生	
2018/9/6 10:51	[redacted]	流入量(TM)	上限発生	3.9m3/s(1.4m3/s)
2018/9/6 10:51	[redacted]	ダム水位	越流発生	319cm(300cm)
2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 10:52	[redacted]	63TL VD故障	発生	
2018/9/6 10:52	[redacted]	本館	退所	

2018/9/6 10:52	[redacted]	雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 10:52		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:52	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:52	[redacted]	K配変A 軽故障	復帰	10:52:43 MEL	2	
2018/9/6 10:52		HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 10:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:53		オシロ	動作			
2018/9/6 10:53		オシロ	動作			
2018/9/6 10:53		65CB	投入			
2018/9/6 10:53	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:53	[redacted]	旧館 制御電源異常	復帰			
2018/9/6 10:53		オシロ	動作			
2018/9/6 10:53		所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 10:53		オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53		オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53		オシロ	動作			
2018/9/6 10:53	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53	西春別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:53	[redacted]	系統同期	動作			
2018/9/6 10:53		オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:53	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 10:53		オシロ	動作			
2018/9/6 10:53	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:53	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53		オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53		65TL 故障	発生			
2018/9/6 10:53		66kV 伝送不良				
2018/9/6 10:53		Ry故障				
2018/9/6 10:53	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53	釧路系制	所内6kV母線 59	動作			
2018/9/6 10:53	[redacted]	ShR-A 59	動作			
2018/9/6 10:53	宇円別SS	ShR-A 軽故障	発生			
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 10:53	西春別SS	所内故障	発生			
2018/9/6 10:53	西春別SS	所内電源故障	発生			
2018/9/6 10:53	[redacted]	1G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 10:53	釧路系制	所内6kV母線 59	復帰			
2018/9/6 10:53	[redacted]	1G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 10:53	[redacted]	配変E 軽故障(LR)	発生	10:53:32 MSL		
2018/9/6 10:53		配変D 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:53	西春別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:53	[redacted]	系統同期	復帰			
2018/9/6 10:53		排水ピット水位異常	発生	10:53:38 MSL		
2018/9/6 10:53		予備機	起動			
2018/9/6 10:53		66TL 故障	発生			
2018/9/6 10:53		66kV 伝送不良				
2018/9/6 10:53		Ry故障				
2018/9/6 10:53	西春別SS	所内故障	復帰			
2018/9/6 10:53	西春別SS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 10:53	[redacted]	配変A 6kV 59	動作			
2018/9/6 10:53		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(66.5kV)		
2018/9/6 10:53		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:53		配変A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 10:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:53		配変D タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 10:53		配変D 母線電圧 下限	逸脱発生	6.50kV(6.56kV)		
2018/9/6 10:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56		新館 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 10:56	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56		配変C 故障	復帰			
2018/9/6 10:57		旧館 排水PIT水位異常	復帰	10:56:49 MEL	2	
2018/9/6 10:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	宇円別SS	ShR-A 軽故障	復帰			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:58		配変D 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.74kV(6.56kV)		
2018/9/6 10:58	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 10:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59		本館	入所			
2018/9/6 10:59		本館	退所			
2018/9/6 11:00	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 11:00	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 11:01	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 11:01	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 11:01	[redacted]	61TL 電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付

2018/9/6 11:02	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02		流入量(TM)	上限復帰	-1.3m3/s(1.4m3/s)				
2018/9/6 11:02		本館	入所					
2018/9/6 11:03	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:03	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 11:03		システム間情報診断情報	要求	Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 11:03		イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 11:03		配変E 軽故障(LR)	発生	10:53:32 MEL 1				
2018/9/6 11:04		本館	退所					
2018/9/6 11:04		システム間情報診断情報	要求	Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 11:04		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.6kV(62.7kV)				
2018/9/6 11:04		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.6kV(62.7kV)				
2018/9/6 11:04		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.0kV)				
2018/9/6 11:04		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)				
2018/9/6 11:04		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)				
2018/9/6 11:04	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.0kV)				
2018/9/6 11:04	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.0kV)				
2018/9/6 11:04	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:04	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:04		本館	退所					
2018/9/6 11:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 11:04		配変A 43-10G	ロック					
2018/9/6 11:05		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.8kV(61.9kV)				
2018/9/6 11:05		イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 11:05		システム間情報診断情報	要求	Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 11:05	[redacted]	自動受電切替中	復帰					
2018/9/6 11:05		配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 11:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 11:06		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 11:06		表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 11:06		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 11:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06		表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 11:06		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 11:06		表示渋滞(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 11:06		表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:07	新岩松PS	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/6 11:07	[redacted]	AS・IRロック	設定					
2018/9/6 11:07		AS・IRロック	設定					
2018/9/6 11:07		AS・IRロック	設定					
2018/9/6 11:07		DLL実行要求		釧路HOST-1				
2018/9/6 11:07		DLL実行要求		釧路HOST-1				
2018/9/6 11:07		DLL実行要求		釧路HOST-1				
2018/9/6 11:07	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:07	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:08	[redacted]	AS・IRロック	設定					
2018/9/6 11:08		DLL実行要求		釧路HOST-1				
2018/9/6 11:08	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:09	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:09	[redacted]	本館(新館)	退所					
2018/9/6 11:10	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:10	新岩松PS	1G 冷却水量低下	発生					
2018/9/6 11:10	釧路系制	伝送オシロ	復帰					
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:11	釧路系制	伝送オシロ	起動					
2018/9/6 11:11	釧路系制	伝送オシロ	復帰					

2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:11	[redacted]	43-51L	ロック						
2018/9/6 11:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生	
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生	
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰	
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰	
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:12	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:12	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:13	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:13	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:15	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:15	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:15	[redacted]	予備機	停止						
2018/9/6 11:15	[redacted]	排水ピット水位異常	復帰	11:15:35 MEL　2					
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 11:17	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 11:17	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:17	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:19	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:19	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:19	[redacted]	ダム越流	停止						
2018/9/6 11:20	[redacted]	21CB	開放						
2018/9/6 11:20	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:20	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:21	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:21	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	ダム越流	開始						
2018/9/6 11:21	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:22	[redacted]	ダム越流	停止						
2018/9/6 11:22	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:22	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰						
2018/9/6 11:22	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰						
2018/9/6 11:22	[redacted]	HDLC BCD入力異常	発生						
2018/9/6 11:22	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:22	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:23	[redacted]	OLR 装置故障	発生						
2018/9/6 11:23	[redacted]	OLR 装置故障	復帰						
2018/9/6 11:23	[redacted]	O-1CB	入						
2018/9/6 11:24	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:24	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:24	[redacted]	O-3CB	入						
2018/9/6 11:25	釧路系制	伝送オシロ	起動						
2018/9/6 11:25	釧路系制	伝送オシロ	復帰						
2018/9/6 11:25	[redacted]	不法侵入	動作						
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:25	[redacted]	不法侵入	復帰						
2018/9/6 11:25	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:25	[redacted]	OLR 装置故障	発生						
2018/9/6 11:25	[redacted]	OLR 装置故障	復帰						
2018/9/6 11:26	[redacted]	ダム越流	開始						
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:26	[redacted]	ダム越流	停止						
2018/9/6 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:29	[redacted]	ダム越流	開始						
2018/9/6 11:31	[redacted]	ダム越流	停止						
2018/9/6 11:31	[redacted]	所内電源故障	復帰						
2018/9/6 11:31	[redacted]	Ry故障	復帰						
2018/9/6 11:31	[redacted]	配変 6kV 27	復帰						
2018/9/6 11:32	[redacted]	O-1CB	入						
2018/9/6 11:32	[redacted]	水槽水位異常	復帰	11:31:57 MEL　2					
2018/9/6 11:32	[redacted]	自動受電切替中	復帰						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	O-3CB	入						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 11:35	[redacted]	配変 43RC	ロック	
2018/9/6 11:35		配変 DL 79Z	復帰異常 復帰	
2018/9/6 11:35		本館	入所	
2018/9/6 11:35		配変 43A	手動	
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		F1CB	投入	
2018/9/6 11:36	十勝PS	所内受電	DL側	
2018/9/6 11:36	十勝PS	所内AC電源異常	復帰	
2018/9/6 11:36	十勝PS	下流警報用CDT故障	復帰	
2018/9/6 11:36	十勝PS	所内DC電源異常	発生	
2018/9/6 11:36	十勝PS	1G 制御装置軽故障	発生	
2018/9/6 11:36	十勝PS	1G 制御装置軽故障	復帰	
2018/9/6 11:36	[redacted]	防油堤油検出器故障	復帰	
2018/9/6 11:36		1G 弱点ピン折損	復帰	
2018/9/6 11:36	十勝PS	所内DC電源異常	復帰	
2018/9/6 11:36	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 11:36		1G 励磁装置軽故障	復帰	
2018/9/6 11:36		1G GOV装置軽故障	復帰	
2018/9/6 11:36		O-7CB	入	
2018/9/6 11:36		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 11:36		配変 軽故障	復帰	11:36:22 MEL 2
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		本館	退所	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	十勝PS	CDT Aルート受信不良	復帰	
2018/9/6 11:38	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.07kV(6.11kV)
2018/9/6 11:38		配変 母線電圧 下限	逸脱発生	5.86kV(6.50kV)
2018/9/6 11:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39		予備電源	停止	
2018/9/6 11:42		排水ピット水位異常	発生	11:42:20 MSL
2018/9/6 11:42		予備機	起動	
2018/9/6 11:42		本館	退所	
2018/9/10 11:47	札幌 HOST-Ⅱ		ファイル切替	[redacted]
2018/9/6 8:59		オフライン1エリア	DLL実行	
2018/9/6 9:00	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	
2018/9/7 10:48	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:07		オフライン2エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:08	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン2エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:13	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	
2018/9/6 11:48	十勝PS	本館	入所	
2018/9/6 11:52	釧路系制	伝送オシロ記録紙断	発生	
2018/9/6 11:52	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-1cm(1cm)
2018/9/6 11:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:53		本館	退所	
2018/9/6 11:53		本館	入所	
2018/9/6 11:53		本館	退所	
2018/9/6 11:54		本館	退所	
2018/9/6 11:55		本館	入所	
2018/9/6 11:55		本館	退所	
2018/9/6 11:57		CDT回線断	発生	
2018/9/6 12:01		本館	入所	
2018/9/6 12:05		予備機	停止	
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 12:05	[redacted]	排水ピット水位異常	復帰	12:05:20 MEL 2
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 12:09	釧路系制	伝送オシロ記録紙断	復帰	
2018/9/6 12:14	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 12:16	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 12:19	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-2.8MVar(-2.3MVar)
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 中給 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 12:22	[redacted]	1号水車	無負荷	
2018/9/6 12:22	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 12:22	[redacted]	1CB	解列	
2018/9/6 12:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:22		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 12:22	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)		
2018/9/6 12:22		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.1kV(67.5kV)		
2018/9/6 12:22		11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	9.6kV(9.6kV)		
2018/9/6 12:22		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)		
2018/9/6 12:22		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.0kV(63.1kV)		
2018/9/6 12:22		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.0kV(63.1kV)		
2018/9/6 12:22		1G 65 極限	極限復帰			
2018/9/6 12:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:23		1G 電圧		発電機停止監視中止		
2018/9/6 12:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:22	新岩松PS	1G 冷却水量低下	復帰			
2018/9/6 12:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 12:28	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.03kV(6.04kV)		
2018/9/6 12:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:31		本館	入所			
2018/9/6 12:31		本館	退所			
2018/9/6 12:33		排水ピット水位異常	発生	12:33:43 MSL		
2018/9/6 12:33		予備機	起動			
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 12:40	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 12:43	音別PS	F14 第1開閉器	開放			
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室	UPS軽故 発生
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室	UPS軽故 復帰
2018/9/6 12:49	音別PS	F11CB	機器不応動			
2018/9/6 12:51	[redacted]	1G マスター	停止			
2018/9/6 12:51		1G 発電機 準備	完了			
2018/9/6 12:53		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 12:53		HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 12:53		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 12:54		配変C 43-10G	ロック			
2018/9/6 12:54	音別PS	F11CB	切			
2018/9/6 12:54	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 12:54	音別PS	F12CB	切			
2018/9/6 12:55	音別PS	F13CB	切			
2018/9/6 12:56	音別TC	HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/6 12:56	音別PS	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 12:57	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 12:57	音別PS	17CB	投入			
2018/9/6 12:57	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 12:57		187kV本館A整流器故障	復帰			
2018/9/6 12:57		オシロ	動作			
2018/9/6 12:57		オシロ	動作			
2018/9/6 12:57	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 12:57	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 12:57		オシロ	復帰			
2018/9/6 12:57		オシロ	復帰			
2018/9/6 12:57		オシロ	動作			
2018/9/6 12:57	西春別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 12:57	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 12:57		オシロ	復帰			
2018/9/6 12:57		オシロ	復帰			
2018/9/6 12:57	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 12:57	音別PS	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 12:57	音別PS	1G400V保安回路軽故障	復帰			
2018/9/6 12:57	宇円別SS	ShR-A 軽故障	発生			
2018/9/6 12:58	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	復帰			
2018/9/6 12:58	西春別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 12:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:58		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.9kV(63.1kV)		
2018/9/6 12:58		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.9kV(63.1kV)		
2018/9/6 12:59		102TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		105TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		103TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		104TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		106TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		107TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		100 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		101TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		111TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		112TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 12:59		187A所内B-AC電源故障	復帰			
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 12:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 12:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:00	宇円別SS	ShR-A 軽故障	復帰			
2018/9/6 13:00	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:00	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:00	[redacted]	予備機	停止			
2018/9/6 13:01	[redacted]	排水ピット水位異常	復帰	13:00:57 MEL	2	

2018/9/6 13:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:02	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:02	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:03	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:03	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:05	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:05	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 13:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:06		本館	退所			
2018/9/6 13:06		雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 13:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:07	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:07	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:08	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:08		雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 13:08		F1CB	開放			
2018/9/6 13:08	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:08	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:09	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:09	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:10	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 13:10		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 13:10		チャンネルルート切替要	求	A→B	釧路HOST-1	
2018/9/6 13:10	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	函　館		
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1	
2018/9/6 13:10	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 13:10		CYC 制御渋滞		発生		
2018/9/6 13:10	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 13:10	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰		
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 13:10	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 13:10	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 13:10		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 13:10		水槽越流	終了			
2018/9/6 13:10		1G マスター	運転			
2018/9/6 13:10		本館	退所			
2018/9/6 13:10		本館	退所			
2018/9/6 13:10		1G 冷却水系故障	復帰			
2018/9/6 13:10		1G 弱点ピン折損	復帰			
2018/9/6 13:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 13:11		水槽水位	上限2段復帰	-150cm(1cm)		
2018/9/6 13:11		水槽水位	上限1段復帰	-150cm(-2cm)		
2018/9/6 13:11		水槽水位	下限1段発生	-150cm(-100cm)		
2018/9/6 13:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:11		24CB	投入			
2018/9/6 13:11		[redacted]	復帰			
2018/9/6 13:11	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:11	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:11	[redacted]	溢水保護転送故障	復帰			
2018/9/6 13:12	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:13	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:13	中給	中給周波数	TMチャート最	小 45(50)		
2018/9/6 13:13	釧路系制	伝送オシロ	起動			
2018/9/6 13:14	釧路系制	伝送オシロ	復帰			
2018/9/6 13:14	音別PS	1G 起動装置軽故障	復帰			
2018/9/6 13:14	音別PS	1G 吸排気ダクト異常	復帰			
2018/9/6 13:18	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.20kV(6.30kV)		
2018/9/6 13:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:20		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.0kV)		
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 13:29	[redacted]	所内1 H1Trタップ極限	極限動作			
2018/9/6 13:31		本館	入所			
2018/9/6 13:32		制水門	開			
2018/9/6 13:32		制水門	終了			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			

2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 13:36	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 13:36	音別PS	1G 抽気弁	開				
2018/9/6 13:37	釧路系制	伝送オシロ	起動				
2018/9/6 13:39	釧路系制	伝送オシロ	復帰				
2018/9/6 13:39	音別PS	1Gガスタービン重故障	復帰				
2018/9/6 13:39	[redacted]	ダム電源故障	復帰				
2018/9/6 13:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:40	[redacted]	ダム電源故障	発生				
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:41	音別PS	1G 潤滑油系重故障	復帰				
2018/9/6 13:42	[redacted]	ダム電源故障	復帰				
2018/9/6 13:42	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 13:42	音別PS	1G 潤滑油補助ポンプ	停止				
2018/9/6 13:43	[redacted]	不法侵入(本館)	動作				
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 13:43	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 13:43	[redacted]	不法侵入(本館)	復帰				
2018/9/6 13:43	音別PS	1G 補機SW位置不良	復帰				
2018/9/6 13:43	音別PS	1G 補機SW位置不良	発生				
2018/9/6 13:44	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 13:46	[redacted]	下流警報	吹鳴				
2018/9/6 13:46	[redacted]	下流警報	停止				
2018/9/6 13:47	[redacted]	下流警報	吹鳴				
2018/9/6 13:47	[redacted]	下流警報	停止				
2018/9/6 13:47	[redacted]	下流警報	吹鳴				
2018/9/6 13:47	[redacted]	下流警報	停止				
2018/9/6 13:52	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 13:55	音別PS	1G ターニング	運転	13:55:46 MSL			
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 14:05	音別PS	2G 潤滑油系重故障	復帰				
2018/9/6 14:05	音別PS	2G 主Tr軽故障	復帰				
2018/9/6 14:05	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰				
2018/9/6 14:05	音別PS	2G400V保安回路軽故障	復帰				
2018/9/6 14:05	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 14:06	音別PS	2G 所内電源軽故障	復帰				
2018/9/6 14:06	音別PS	2G 起動装置軽故障	復帰				
2018/9/6 14:06	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰				
2018/9/6 14:06	音別PS	2G 制御装置軽故障	復帰	14:06:11 MEL	2		
2018/9/6 14:06	[redacted]	L11	開放				
2018/9/6 14:06	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 14:06	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生				
2018/9/6 14:06	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(67.5kV)			
2018/9/6 14:06	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 14:08	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-1.6MVar(-2.3MVar)			
2018/9/6 14:08	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.2kV)			
2018/9/6 14:08	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.0kV)			
2018/9/6 14:08	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.0kV)			
2018/9/6 14:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:09	[redacted]	配電 43RDL	直接				
2018/9/6 14:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:10	[redacted]	101CB	開放				
2018/9/6 14:13	[redacted]	21CB	入				
2018/9/6 14:14	[redacted]	配電 43RDL	遠方				
2018/9/6 14:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.1kV(66.5kV)			
2018/9/6 14:15	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 14:16	[redacted]	NW-FL・OSC故障	発生				
2018/9/6 14:17	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 14:18	[redacted]	NW-FL・OSC故障	復帰				
2018/9/6 14:26	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 14:27		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/7 14:28	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/8 0:15		オフライン2エリア	DLL実行	[redacted]			
2018/9/8 0:17	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行				
2018/9/8 0:27		オフライン2エリア	DLL実行				
2018/9/8 0:29	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行				
2018/9/8 0:34		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4755 南早来蓄電池設備ポジション変更		苫小牧
2018/9/8 0:36	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4755 南早来蓄電池設備ポジション変更		苫小牧
2018/9/8 12:41		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/8 12:43	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/10 9:54		運用切替エリア	DLL実行	開始	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策		札幌西

2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]

2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	奈井江TC B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48	西春別66TC A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 10:53	釧路 HOST-Ⅰ		ファイル切替	確定 設定	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 11:12		運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 B	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 A	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:15	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:20		運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	運用区分	札幌西	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 A	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 B	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/6 14:29	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:29		本館	入所						
2018/9/6 14:29	音別PS	2Gガスタービン重故障	復帰						
2018/9/6 14:29	音別PS	2G 制御空気異常	復帰						
2018/9/6 14:29	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰						
2018/9/6 14:29	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生						
2018/9/6 14:29	札幌系統制御所	所内設備		障害管理		空調装置故障		復帰	
2018/9/6 14:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:30		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:30		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:30		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:30		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:30	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰						
2018/9/6 14:30	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生						
2018/9/6 14:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:31		本館	退所						
2018/9/6 14:31	音別PS	2G 潤滑油補助ポンプ	停止						
2018/9/6 14:31	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰						
2018/9/6 14:31	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生						
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 14:35	[redacted]	配変A 故障	復帰						
2018/9/6 14:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:35		配変B 故障	復帰						
2018/9/6 14:35		配変 6kV 27	復帰						
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:36	音別PS	2G ターニング	運転	14:36:39 MSL					
2018/9/6 14:36	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰						
2018/9/6 14:36	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰						
2018/9/6 14:36	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生						
2018/9/6 14:36	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰						
2018/9/6 14:37	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター(スレーブ)		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		等価マスター		受付	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理		メールマスター		受付	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		メールマスター		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター(スレーブ)		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		電力設備管理マスター		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター(スレーブ		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		メールマスター		受付	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理		メールマスター		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		電力設備管理マスター		受付	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		等価マスター		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター(スレーブ)		遷移	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		メールマスター		受付	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		電力設備管理マスター		受付	
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		等価マスター		受付	

[redacted]

2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		メールマスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		等価マスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター(スレーブ	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		電力設備管理マスター	遷移		
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理		計算機	起動		
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 14:38	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:39	当日作業	当日作業件名		41609 当日作業削除					
2018/9/6 14:41	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/6 14:45	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:45		F11CB	開放						
2018/9/6 14:45		本館	退所						
2018/9/6 14:45		1G 発電機 準備	未完						
2018/9/6 14:46		F12CB	開放						
2018/9/6 14:46	中央給電指令所	業務支援端末－6		運転管理		計算機	起動		
2018/9/6 14:46	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 14:46		F14CB	開放						
2018/9/6 14:46		61CB	開放						
2018/9/6 14:47	中央給電指令所	業務支援端末－6		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 14:47	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:47		61CB	投入						
2018/9/6 14:47		オシロ	動作						
2018/9/6 14:47		62CB	投入						
2018/9/6 14:47		オシロ	動作						
2018/9/6 14:47	西春別SS	オシロ	動作						
2018/9/6 14:47	[redacted]	オシロ	動作						
2018/9/6 14:47		所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 14:47	宇円別SS	オシロ	動作						
2018/9/6 14:47	[redacted]	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 14:47		オシロ	復帰						
2018/9/6 14:47		所内電源故障	復帰						
2018/9/6 14:47		オシロ	復帰						
2018/9/6 14:47		オシロ	復帰						
2018/9/6 14:47	宇円別SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 14:48	[redacted]	配変A 故障	復帰						
2018/9/6 14:48		配変 6kV 27	復帰						
2018/9/6 14:48		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.94kV(6.86kV)					
2018/9/6 14:48		電動サーボ故障	発生						
2018/9/6 14:48		1G 86-2	動作						
2018/9/6 14:48		電動サーボ故障	復帰						
2018/9/6 14:48	西春別SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 14:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:48		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:48		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:48		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49		電動サーボ故障	発生						
2018/9/6 14:49		1G 86-2	復帰						
2018/9/6 14:49		1G 86-2	動作						
2018/9/6 14:49		電動サーボ故障	復帰						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49		48G	動作						
2018/9/6 14:49		1G 86-1B	動作						
2018/9/6 14:49		48G	復帰						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/6 14:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/6 14:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.77kV(6.86kV)					
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:55	音別PS	2G 吸排気ダクト異常	復帰						
2018/9/6 14:56	[redacted]	52CB	入						
2018/9/6 14:57		本館	退所						
2018/9/6 14:58		52CB	切						
2018/9/6 15:01		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.8kV(66.5kV)					
2018/9/6 15:01		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)					
2018/9/6 15:01		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)					
2018/9/6 15:01		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.5kV)					
2018/9/6 15:01		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)					
2018/9/6 15:01		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)					
2018/9/6 15:01		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 15:01		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 15:01		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 15:01		表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 15:07	[redacted]	12CB	開放				
2018/9/6 15:07	[redacted]	所内電源故障	発生				
2018/9/6 15:08	[redacted]	配変A 故障	発生				
2018/9/6 15:08	[redacted]	配変 6kV 27					
2018/9/6 15:08	[redacted]	Ry故障					
2018/9/6 15:08	[redacted]	配変A 母線電圧				無電圧にて監視中止	
2018/9/6 15:08	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/6 15:08	[redacted]	12CB	投入				
2018/9/6 15:08	[redacted]	配変A 故障	復帰				
2018/9/6 15:09	[redacted]	12CB	開放				
2018/9/6 15:09	[redacted]	所内AC電源故障	発生				
2018/9/6 15:09	[redacted]	配変A 6kV 27	動作				
2018/9/6 15:09	釧路系統制御所	リモート室設備			障害管理	東釧路SSリモート室	空調故障 復帰
2018/9/6 15:10	[redacted]	12CB	投入				
2018/9/6 15:10	[redacted]	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 15:10	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:13	[redacted]	1G マスター	操作ロック設	定			
2018/9/6 15:20	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 15:22	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 15:22	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 15:24	停電管理	停電作業決定件名		65509	受信		
2018/9/6 15:24	停電管理	停電作業決定件名		65510	受信		
2018/9/6 15:24	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 15:24	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 15:27	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 15:33	[redacted]	IPP受給点 P	オフライン設	定			
2018/9/6 15:34	[redacted]	IPP受給点 Q	オフライン設	定			
2018/9/6 15:35	[redacted]	IPP発電 Q	オフライン設	定			
2018/9/6 15:35	[redacted]	IPP発電 P	オフライン設	定			
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 15:36	[redacted]	連系点 P	オフライン設	定			
2018/9/6 15:39	[redacted]	64CB	機器不応動				
2018/9/6 15:40	予定作業	予定作業件名		41716	予定作業登録		
2018/9/6 15:40	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 15:40	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 15:40	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 15:40	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 15:44	[redacted]	[redacted]	異常				
2018/9/6 15:44	[redacted]	[redacted]	異常				
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:44	十勝PS	本館	退所				
2018/9/6 15:46	[redacted]	O-5CB	入				
2018/9/6 15:47	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 15:57	予定作業	予定作業件名		41717	予定作業登録		
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 15:58	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)		62.5kV(62.7kV)		
2018/9/6 15:58	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)		62.5kV(62.7kV)		
2018/9/6 15:58	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)		63.0kV(63.1kV)		
2018/9/6 15:58	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)		63.0kV(63.2kV)		
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備			障害管理	七飯PSリモート室	分電盤故障 復帰
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備			障害管理	七飯PSリモート室	UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備			障害管理	七飯PSリモート室	UPS蓄電池 動作
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備			障害管理	七飯PSリモート室	UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 16:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:04	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 16:23	[redacted]	業務支援端末－20			運転管理	計算機	起動
2018/9/6 16:24	[redacted]	業務支援端末－20			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 16:24	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 16:27	[redacted]	HDLC BCD入力異常			発生		
2018/9/6 16:27	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 16:27	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰				
2018/9/6 16:28	追分SWS	104CB	投入				
2018/9/6 16:28	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 16:28	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 16:28	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-B1	

2018/9/6 16:28	[redacted]	表示渋滞(孫TC)					発生	釧路GW-B1
2018/9/6 16:28		表示回線断(孫TC)					発生	釧路GW-A1
2018/9/6 16:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:29		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:29		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:29		102CB	投入					
2018/9/6 16:29		107TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		101TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		111TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		103TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		104TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		102TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		105TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		112TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		106TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		117TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		118TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		12 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		15 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		113TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		114TL 43V切換無電圧	復帰					
2018/9/6 16:29		102TL 系統同期	動作					
2018/9/6 16:30		102TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 16:30		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:30		本館	退所					
2018/9/6 16:30		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:30		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:30		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備			障害管理		七飯PSリモート室 UPS蓄電池	動作
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備			障害管理		七飯PSリモート室 UPS蓄電池	復帰
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 16:36	[redacted]	制御電源異常	発生					
2018/9/6 16:36		制御電源異常	復帰					
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:54	停電管理	予定作業件名		41716	手順表送信			
2018/9/6 16:55	停電管理	予定作業件名		41716	配信完了			
2018/9/6 16:55	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 16:56	停電管理	予定作業件名		41717	手順表送信			
2018/9/6 16:57	停電管理	予定作業件名		41717	配信完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 17:08	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 17:13	予定作業	予定作業件名		41718	予定作業登録			
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 17:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 17:20	[redacted]	111CB	投入					
2018/9/6 17:20		111TL 系統同期	動作					
2018/9/6 17:20		111TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 17:22		101CB	投入					
2018/9/6 17:22		101TL 系統同期	動作					
2018/9/6 17:22		187kV BP 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 17:22		11 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 17:22		14 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 17:22		17 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 17:22		101TL 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 17:22		102TL 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 17:22		101TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 17:25		本館	入所					
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 17:26		63TL 系統同期	動作					
2018/9/6 17:26		63CB	開放					
2018/9/6 17:26		オシロ	動作					
2018/9/6 17:26		63TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 17:26		所内電源故障	発生					
2018/9/6 17:26		オシロ	復帰					
2018/9/6 17:26		オシロ	動作					
2018/9/6 17:26		オシロ	復帰					
2018/9/6 17:26		187kV 連変C 軽故障	発生					
2018/9/6 17:26		SC-A 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		187kV 連変B 軽故障	発生					
2018/9/6 17:27		65TL 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		61TL 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		15 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		60・70 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		64TL 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		63TL 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		62TL 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		18 43V無電圧	発生					
2018/9/6 17:27		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱発生	192.9kV(193.0kV)				
2018/9/6 17:27		187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	193.0kV(193.0kV)				
2018/9/6 17:27		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止				
2018/9/6 17:27		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止				

2018/9/6 17:27	[redacted]	12 43V無電圧	発生			
2018/9/6 17:28		187kV 連変A 43SP	単独			
2018/9/6 17:29		187kV 連変A 43SP	並列			
2018/9/6 17:29		187kV 連変C 43SP	単独			
2018/9/6 17:30		17CB	投入			
2018/9/6 17:31		105CB	投入			
2018/9/6 17:31		105TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:31		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	195.6kV(193.0kV)		
2018/9/6 17:31		187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	195.6kV(193.0kV)		
2018/9/6 17:31		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.6kV(196.0kV)		
2018/9/6 17:31		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)		
2018/9/6 17:31	新冠SWS	105CB	投入			
2018/9/6 17:32	[redacted]	105TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:32		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱発生	192.5kV(193.0kV)		
2018/9/6 17:32		187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	192.5kV(193.0kV)		
2018/9/6 17:32		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	193.2kV(196.0kV)		
2018/9/6 17:32		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	193.4kV(196.0kV)		
2018/9/6 17:32		18CB	投入			
2018/9/6 17:32		消火装置故障	発生	17:32:30 MSL		
2018/9/6 17:32		オシロ	動作			
2018/9/6 17:32		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 17:32		オシロ	復帰			
2018/9/6 17:32		18 系統同期	動作			
2018/9/6 17:32		12 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		15 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		18 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		60･70 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		64TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		61TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		62TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		63TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		65TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:32		18 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:32		消火装置故障	復帰	17:32:30 MEL 2		
2018/9/6 17:32		187kV 連変C 軽故障	復帰			
2018/9/6 17:32		SC-A 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:33		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.2kV(65.3kV)		
2018/9/6 17:33		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.3kV(65.3kV)		
2018/9/6 17:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:35		187kV 連変B 軽故障	復帰			
2018/9/6 17:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 17:40	[redacted]	107CB	投入			
2018/9/6 17:40		107TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 17:40	[redacted]	107TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:41		水槽水位異常	発生	17:41:39 MSL		
2018/9/6 17:42		水槽水位	上限2段発生	24cm(1cm)		
2018/9/6 17:45		113CB	投入			
2018/9/6 17:45		113TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:46		113TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:46		187kV甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	195.3kV(193.0kV)		
2018/9/6 17:46		187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	195.5kV(193.0kV)		
2018/9/6 17:46		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)		
2018/9/6 17:46		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)		
2018/9/6 17:46	宇円別SS	105CB	投入			
2018/9/6 17:46	[redacted]	113 後備保護搬送不良	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	187kV BP 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	105TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	17 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	104TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	105TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	102TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	103TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	106TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	101TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 17:46	宇円別SS	105TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:47	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)		
2018/9/6 17:47	宇円別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)		
2018/9/6 17:48	[redacted]	21CB	開放			
2018/9/6 17:53	[redacted]	L11	投入			
2018/9/6 17:53	宇円別SS	65乙	投入			
2018/9/6 17:54	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:54		防油堤油検出器故障	発生			
2018/9/6 17:54		1G GOV装置軽故障	発生			
2018/9/6 17:54		1G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 17:54		1G 弱点ピン折損	発生			
2018/9/6 17:54		配変 軽故障	発生	17:54:07 MSL		
2018/9/6 17:54		所内電源故障	発生			
2018/9/6 17:54		配変 6kV 27	動作			
2018/9/6 17:54	宇円別SS	65甲	開放			
2018/9/6 17:54	[redacted]	101CB	投入			
2018/9/6 17:54		21CB	投入			
2018/9/6 17:54		防油堤油検出器故障	復帰			
2018/9/6 17:54		1G 弱点ピン折損	復帰			
2018/9/6 17:54		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 17:54		1G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 17:54		1G GOV装置軽故障	復帰			
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:54		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-A1	

2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞			発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:54		チャンネルルート切替要	求		A→B	釧路HOST-1	
2018/9/6 17:54		配変 6kV 27	復帰				
2018/9/6 17:54		チャンネルルート切替要	求		A→B	釧路HOST-1	
2018/9/6 17:54	宇円別SS	74甲	操作ロック設	定			
2018/9/6 17:54	宇円別SS	65甲	操作ロック設	定			
2018/9/6 17:54	宇円別SS	74乙	操作ロック設	定			
2018/9/6 17:54	宇円別SS	65乙	操作ロック設	定			
2018/9/6 17:54	宇円別SS	74CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 17:54	宇円別SS	65CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 17:54	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 17:54		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 17:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:54		配変 軽故障	復帰		17:54:46 MEL	2	
2018/9/6 17:54		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 17:54		イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 17:54		CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 17:54		SV蓄積情報受信					
2018/9/6 17:54		制御渋滞	発生		(17:54:56)		
2018/9/6 17:54		CYC 制御渋滞			発生		
2018/9/6 17:54		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 17:54		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 17:54		イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 17:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:54		ASW	Bルート				
2018/9/6 17:55		CYC 制御渋滞			復帰		
2018/9/6 17:55		CYC 表示回線断			復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:55		HDLC 回線断			復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)		復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:55		イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 17:55		HDLC 回線渋滞			復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 17:55		イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 17:55	宇円別SS	64甲	投入				
2018/9/6 17:55	宇円別SS	64乙	開放				
2018/9/6 17:56	宇円別SS	8甲	投入				
2018/9/6 17:56	宇円別SS	8乙	開放				
2018/9/6 17:56	宇円別SS	12甲	投入				
2018/9/6 17:56	宇円別SS	12乙	開放				
2018/9/6 17:56	[redacted]	不法侵入	動作				
2018/9/6 17:57	宇円別SS	15甲	投入				
2018/9/6 17:57	宇円別SS	15乙	開放				
2018/9/6 17:57	宇円別SS	66甲	機器不応動				
2018/9/6 17:58	宇円別SS	66甲	機器不応動				
2018/9/6 17:59	当日作業	当日作業件名		41716	当日作業登録		
2018/9/6 18:00	当日作業	当日作業件名		41716	復旧時刻変更		
2018/9/6 18:00	[redacted]	1G 制御装置軽故障	復帰				
2018/9/6 18:00		共通制御装置軽故障	復帰				
2018/9/6 18:01		不法侵入	復帰				
2018/9/6 18:01		本館	入所				
2018/9/6 18:01	当日作業	当日作業件名		41716	停電時刻変更		
2018/9/6 18:01	停電管理	停電作業決定件名		65508	受信		
2018/9/6 18:01	停電管理	停電作業決定件名		65511	受信		
2018/9/6 18:02	当日作業	当日作業件名		41716	停電操作開始		
2018/9/6 18:03	[redacted]	201X	開放				
2018/9/6 18:03		211X	開放				
2018/9/6 18:04	宇円別TC	66kV 43R	直接				
2018/9/6 18:04	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 18:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 18:04	[redacted]	211XE	投入				
2018/9/6 18:05	[redacted]	201XE	投入				
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 18:07	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 18:11	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 18:15		本館	入所				
2018/9/6 18:15		CYC 表示渋滞(データ異	常)		発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 18:16		CYC 表示回線断			発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 18:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 18:17	予定作業	予定作業件名		41717	停電時刻変更		
2018/9/6 18:17	予定作業	予定作業件名		41717	復旧時刻変更		
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 18:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		発生	釧路GW-B1	
2018/9/6 18:19		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 18:19		チャンネルルート切替要	求		A→B	釧路HOST-1	
2018/9/6 18:19		イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 18:19		CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 18:19		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 18:19		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 18:21		所内電源故障	発生				
2018/9/6 18:21		自動受電切替中	動作				
2018/9/6 18:21		警報停止応動タイムアウ	ト		発生		
2018/9/6 18:21		警報停止選択不応動					
2018/9/6 18:21		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:21		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:21		表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:21	当日作業	当日作業件名	41717 当日作業登録					
2018/9/6 18:21	[redacted]	61CB	切					
2018/9/6 18:21		制水門	開					
2018/9/6 18:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:21		62CB	入					
2018/9/6 18:21		制水門	終了					
2018/9/6 18:21		警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:22	当日作業	当日作業件名	41716 復旧時刻変更					
2018/9/6 18:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:21		配変A 故障	発生					
2018/9/6 18:21		配変 6kV 27						
2018/9/6 18:21		Ry故障						
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		配変C 故障	発生					
2018/9/6 18:22		配変 6kV 27						
2018/9/6 18:22		Ry故障						
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		配変B 故障	発生					
2018/9/6 18:22		配変 6kV 27						
2018/9/6 18:22		Ry故障						
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22	当日作業	当日作業件名	41716 復旧操作開始					
2018/9/6 18:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22	宇円別TC	66kV 43R	遠方					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		警報停止応動タイムアウト	復帰					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		自動受電切替不成立	動作					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:22		62CB	切					
2018/9/6 18:22		61CB	入					
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 18:23	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:24	宇円別SS	66乙	開放					
2018/9/6 18:24	宇円別SS	66乙	操作ロック設	定				
2018/9/6 18:24	宇円別SS	66甲	操作ロック設	定				
2018/9/6 18:24	宇円別SS	66CB	操作ロック設	定				
2018/9/6 18:24	[redacted]	61・62 43LC	ロック					
2018/9/6 18:24	宇円別SS	68甲	投入					
2018/9/6 18:24	宇円別SS	68乙	開放					
2018/9/6 18:25	宇円別SS	41甲	投入					
2018/9/6 18:25	宇円別SS	41乙	開放					
2018/9/6 18:25	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-70cm(1cm)				
2018/9/6 18:25		水槽水位	上限1段復帰	-70cm(-3cm)				
2018/9/6 18:25	宇円別SS	5甲	投入					
2018/9/6 18:26	宇円別SS	5乙	開放					
2018/9/6 18:26	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/6 18:27		F12CB	開放					
2018/9/6 18:27		F14CB	開放					
2018/9/6 18:27	宇円別SS	66kV 系統同期	動作					
2018/9/6 18:28	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	70CB	開放					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	オシロ	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 白相	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 赤相	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 青相	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	オシロ	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 43V無電圧	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	所内AC電源故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	ShR-B 43V切替無電圧	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	103TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	104TL ヒーター断	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	11 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	14 43V無電圧	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	12 43V無電圧	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	15 43V無電圧	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	18 43V無電圧	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	SC-A 故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	SC-C 故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	SC-D 故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	SC-C 故障	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	SC-D 故障	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	SC-A 故障	復帰					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	187kV連変A冷却器故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	187kV連変B冷却器故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	ShR-A 軽故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	所内6kV 27	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 全停遮断	動作					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	187kV連変C冷却器故障	発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 青相	復帰異常 発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 赤相	復帰異常 発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 白相	復帰異常 発生					
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 全停遮断	復帰異常 発生					

2018/9/6 18:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)		
2018/9/6 18:28	宇円別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)		
2018/9/6 18:28	宇円別SS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 18:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 18:29		配変 43A	自動			
2018/9/6 18:29		17CB	開放			
2018/9/6 18:29		イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1		
2018/9/6 18:29	宇円別SS	187kV連変Aタップ渋滞	発生			
2018/9/6 18:29	[redacted]	配変 タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 18:29	宇円別SS	187kV 連変A LR故障	発生			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	11CB	投入			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	66kV 青相	復帰異常 復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	66kV 赤相	復帰異常 復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	66kV 白相	復帰異常 復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	12CB	投入			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	オシロ	動作			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	ShR-B 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	187kV 連変A 系統同期	動作			
2018/9/6 18:30	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	187kV 連変A 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	103TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	104TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	187kV連変C冷却器故障	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	所内6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	18 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	187kV連変B冷却器故障	復帰			
2018/9/6 18:30	宇円別SS	187kV連変A冷却器故障	復帰			
2018/9/6 18:30	[redacted]	61TL 系統同期	動作			
2018/9/6 18:30		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:30		61TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:31	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.7kV(66.2kV)		
2018/9/6 18:30	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/6 18:31		本館	退所			
2018/9/6 18:31	宇円別SS	12 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:31	宇円別SS	15 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:31	[redacted]	水槽水位異常	復帰	18:31:42 MEL 2		
2018/9/6 18:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:32	宇円別SS	7CB	投入			
2018/9/6 18:32	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.1kV(66.2kV)		
2018/9/6 18:32	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.8kV)		
2018/9/6 18:32	[redacted]	187kV甲A母線電圧 下限	逸脱発生	192.0kV(193.0kV)		
2018/9/6 18:32		187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	192.0kV(193.0kV)		
2018/9/6 18:32		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	192.8kV(196.0kV)		
2018/9/6 18:32		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	192.8kV(196.0kV)		
2018/9/6 18:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33	宇円別SS	66kV 全停遮断	復帰異常 復帰			
2018/9/6 18:33	宇円別SS	66kV 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 18:37	奥沙流PS	101CB	投入			
2018/9/6 18:37	[redacted]	連系点 P	オフライン設	定		
2018/9/6 18:39	音別PS	64CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:39	音別PS	64甲	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:39	音別PS	64乙	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:39	音別PS	62CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:39	音別PS	62甲	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:39	音別PS	62乙	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:40	当日作業	当日作業件名	41717	停電時刻変更		
2018/9/6 18:40	当日作業	当日作業件名	41717	復旧時刻変更		
2018/9/6 18:41	[redacted]	117CB	投入			
2018/9/6 18:41		117TL 系統同期	動作			
2018/9/6 18:41		117TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:41	音別PS	62CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:41	音別PS	62甲	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:41	音別PS	62乙	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:41	音別PS	64CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:41	音別PS	64甲	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:41	音別PS	64乙	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:41	[redacted]	101CB	投入			
2018/9/6 18:41		117 後備保護搬送不良	復帰			
2018/9/6 18:41		101TL 系統同期	動作			
2018/9/6 18:41		17 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 18:41		101TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:41		102TL 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:41		11 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:41		14 43V無電圧	復帰			
2018/9/6 18:41		101TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:41	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	（制約違反有）		
2018/9/6 18:41	発電制御	十勝PS1G制御予定	4分前です	並列制御		
2018/9/6 18:42	発電制御	十勝PS1G制御予定	3分前です	並列制御		
2018/9/6 18:42	発電制御	十勝PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求		
2018/9/6 18:42	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	並列制御		
2018/9/6 18:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 18:42	音別PS	63甲	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	17甲	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	63CB	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	17CB	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	66甲	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	66CB	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	15甲	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	15CB	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	12甲	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	音別PS	12CB	操作ロック設	定
2018/9/6 18:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:42	音別PS	60CB	投入	
2018/9/6 18:42	[redacted]	Ry故障	復帰	
2018/9/6 18:43	音別PS	64乙	投入	
2018/9/6 18:43	音別PS	64甲	開放	
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３	運転管理　オンライン	接続切替　中給　受付
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３	運転管理　オンライン	接続切替　中給　接続
2018/9/6 18:43	音別PS	62乙	投入	
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１	運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１	運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 18:44	音別PS	62甲	開放	
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 制御渋滞	発生	
2018/9/6 18:45	発電制御	十勝PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.1MW(15.3MW)
2018/9/6 18:45	[redacted]	下流警報吹鳴	吹鳴中	
2018/9/6 18:45	[redacted]	下流警報順次	吹鳴	
2018/9/6 18:45	十勝PS	下流警報順次.	吹鳴	
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４	運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 18:45	[redacted]	201CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３	運転管理　オンライン	接続切替　旭川　受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３	運転管理　オンライン	接続切替　旭川　接続
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４	運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４	運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/6 18:46	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 18:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 18:46	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:46	[redacted]	本館	入所	(18:34:16)
2018/9/6 18:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 制御渋滞	発生	
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 制御回線断	発生	
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 制御回線断	復帰	
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 制御回線断	復帰	
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 制御渋滞	復帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	211CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:47	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　釧路GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 18:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 18:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:47	[redacted]	下流警報吹鳴中	吹鳴	
2018/9/6 18:47	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/6 18:47	[redacted]	201XE	開放	
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　釧路GW-B1
2018/9/6 18:47	音別PS	17甲	操作ロック解	除
2018/9/6 18:47	音別PS	17CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:47	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 18:47	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:47	[redacted]	211XE	開放	
2018/9/6 18:47	音別PS	17乙	投入	
2018/9/6 18:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:47	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:47	音別PS	17甲	開放	
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	F21CB	機器不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.56kV)
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	AS・IRロック	解除	
2018/9/6 18:48	[redacted]	DLL実行要求		釧路HOST-1
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:48	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 18:48	[redacted]	DLL実行要求		釧路HOST-1
2018/9/6 18:49	音別PS	60CB	開放	
2018/9/6 18:49	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:49	音別PS	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 18:49	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:49	音別PS	63TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 18:49	音別PS	66TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	本館	退所	

2018/9/6 18:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:50	宇円別SS	73･74 43S	ロック	
2018/9/6 18:50	[redacted]	SC-A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 18:50		所内電源故障	発生	
2018/9/6 18:50	音別PS	63･64 43S	ロック	
2018/9/6 18:50	[redacted]	61TL 故障	発生	
2018/9/6 18:50		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 18:50		62TL 故障	発生	
2018/9/6 18:50		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 18:50		63TL 故障	発生	
2018/9/6 18:50		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 18:50		64TL 故障	発生	
2018/9/6 18:50		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 18:50		65TL 故障	発生	
2018/9/6 18:50		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 18:50		66TL 故障	発生	
2018/9/6 18:50		66kV 43V無電圧		
2018/9/6 18:50	宇円別SS	73CB	投入	
2018/9/6 18:50	宇円別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 18:50	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 18:51	音別PS	63CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51	音別PS	63CB	投入	
2018/9/6 18:51	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 18:51		配変 6kV 27		
2018/9/6 18:51	音別PS	63TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 18:51	音別PS	66TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51	音別PS	12CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	音別PS	12甲	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	音別PS	15CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	音別PS	15甲	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	音別PS	66甲	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	音別PS	63甲	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	音別PS	66CB	操作ロック解	除
2018/9/6 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:51		配変B 故障	発生	
2018/9/6 18:51		配変 6kV 27		
2018/9/6 18:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:52		F21CB	開放	
2018/9/6 18:53		本館	入所	
2018/9/6 18:53		F22CB	開放	
2018/9/6 18:53	宇円別SS	ShR-A 軽故障	復帰	
2018/9/6 18:53	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 18:54		11CB	開放	
2018/9/6 18:54	音別PS	12CB	投入	
2018/9/6 18:54	音別PS	1G 主Tr軽故障	発生	
2018/9/6 18:54	音別PS	1G 6kV回路軽故障	復帰	
2018/9/6 18:54	音別PS	1G400V所内回路軽故障	復帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 18:54	音別PS	15CB	投入	
2018/9/6 18:54	宇円別SS	オシロ	動作	
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:54	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 18:54	音別PS	2G 主Tr軽故障	発生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	63TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 18:54		63TL 主保護正常	動作	
2018/9/6 18:54		63TL 故障	発生	
2018/9/6 18:54		66kV Ry故障		
2018/9/6 18:54		63TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 18:54		63TL 主保護正常	動作	
2018/9/6 18:54		64CB	開放	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		65CB	開放	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		65CB	開放	
2018/9/6 18:55		連変A 33kV 27	動作	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		66CB	開放	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55		配変A 故障	発生	
2018/9/6 18:55		配変 6kV 27		
2018/9/6 18:56		61CB	投入	
2018/9/6 18:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:56		CYC 表示回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 18:56		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 18:57	音別TC	1G 43R	直接	
2018/9/6 18:57	[redacted]	52-1CB	入	
2018/9/6 18:57	音別TC	2G 43R	直接	
2018/9/6 18:57	[redacted]	187kV 連変タップずれ	発生	
2018/9/6 18:57		211XE	投入	

2018/9/6 18:57	音別PS	2G 6kV回路軽故障	復帰	
2018/9/6 18:57	音別PS	2G400V所内回路軽故障	復帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 18:58	[redacted]	201XE	投入	
2018/9/6 18:58	十勝PS	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 18:58	[redacted]	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 18:58	[redacted]	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 18:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:58	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:58	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:58	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	65TL 故障	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	66TL 故障	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	187kV 連変タップずれ	復帰	
2018/9/6 18:59	[redacted]	連変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 18:59	[redacted]	187kV甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	194.1kV(193.0kV)
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:59	[redacted]	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:00	[redacted]	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 19:00	[redacted]	1G マスター	運転	
2018/9/6 19:00	十勝PS	極低流量運転	開始	
2018/9/6 19:00	発電制御	十勝PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	0.1MW(15.3MW)
2018/9/6 19:00	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 19:00	十勝PS	1G マスター	運転	
2018/9/6 19:00	西春別SS	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 19:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:00	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生 釧路GW-A1
2018/9/6 19:01	西春別SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 19:01	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	194.1kV(193.0kV)
2018/9/6 19:01	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰 釧路GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	釧路GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生 CPU2
2018/9/6 19:01	釧路GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生 CPU1
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生 釧路GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰 釧路GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	西春別SS	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:02	[redacted]	1G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 19:02	[redacted]	1G 43-91Q	AQR	
2018/9/6 19:02	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 19:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定	不定→停止	Bルート
2018/9/6 19:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 19:02	釧路GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰 CPU2
2018/9/6 19:02	釧路GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰 CPU1
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	-2.70MW(0.00MW)
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 19:03	音別PS	1G 主Tr軽故障	復帰	
2018/9/6 19:04	音別PS	1G 主Tr軽故障	発生	
2018/9/6 19:04	音別PS	1G 主Tr軽故障	復帰	
2018/9/6 19:04	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 19:05	音別PS	1G 補機SW位置不良	復帰	
2018/9/6 19:05	音別PS	1G ターニング	停止	19:05:00 MEL 10
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	

2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 19:06	[redacted]	下流警報吹鳴	停止		
2018/9/6 19:06	[redacted]	下流警報順次	停止		
2018/9/6 19:06	十勝PS	下流警報順次.	停止		
2018/9/6 19:06	[redacted]	103CB	投入		
2018/9/6 19:06	[redacted]	103TL 系統同期	動作		
2018/9/6 19:06	[redacted]	103TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:06	音別PS	1G 起動装置軽故障	発生		
2018/9/6 19:06	音別PS	1G 起動装置軽故障	復帰		
2018/9/6 19:07	音別PS	1G 電源切替	所内		
2018/9/6 19:07	音別PS	1G 制御空気異常	復帰		
2018/9/6 19:08	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	1.20MW(1.10MW)	
2018/9/6 19:08	音別PS	1G 水噴射	使用		
2018/9/6 19:09	[redacted]	O-3CB	切		
2018/9/6 19:09	[redacted]	O-4CB	切		
2018/9/6 19:10	[redacted]	下流警報吹鳴中	停止		
2018/9/6 19:10	[redacted]	下流警報	停止		
2018/9/6 19:11	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 19:12	[redacted]	52-1CB	切		
2018/9/6 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:13	音別PS	2G 主Tr軽故障	復帰		
2018/9/6 19:13	音別PS	2G 制御装置軽故障	発生	19:13:53 MSL	
2018/9/6 19:13	音別PS	2G 所内電源軽故障	発生		
2018/9/6 19:13	音別PS	2G 電源切替	所内		
2018/9/6 19:13	音別PS	2G 起動装置軽故障	発生		
2018/9/6 19:13	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 19:14	音別PS	2G ターニング	停止	19:13:53 MEL	6
2018/9/6 19:14	音別PS	2G 所内電源軽故障	復帰		
2018/9/6 19:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:14	音別PS	2G ターニング	運転	19:14:13 MSL	
2018/9/6 19:14	音別PS	2G 起動装置軽故障	復帰		
2018/9/6 19:14	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 19:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:14	音別PS	2G 制御装置軽故障	復帰	19:14:08 MEL	2
2018/9/6 19:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:15	[redacted]	O-7CB	切		
2018/9/6 19:15	[redacted]	下流警報吹鳴	吹鳴中		
2018/9/6 19:15	[redacted]	下流警報順次	吹鳴		
2018/9/6 19:15	十勝PS	下流警報順次.	吹鳴		
2018/9/6 19:15	音別PS	2G 水噴射	使用		
2018/9/6 19:15	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)	
2018/9/6 19:15	[redacted]	配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 19:15	音別PS	2G 起動モード	急速		
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:15	[redacted]	O-1CB	入		
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:16	宇円別SS	103CB	投入		
2018/9/6 19:16	[redacted]	配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 19:16	宇円別SS	103TL 系統同期	動作		
2018/9/6 19:16	[redacted]	配変B Ry故障	発生		
2018/9/6 19:16	宇円別SS	103TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:16	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.3kV(64.8kV)	
2018/9/6 19:16	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.1kV(196.0kV)	
2018/9/6 19:16	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.1kV(196.0kV)	
2018/9/6 19:17	[redacted]	101CB	投入		
2018/9/6 19:17	[redacted]	187kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	101TL 系統同期	動作		
2018/9/6 19:17	[redacted]	101TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	11 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	14 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	17 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 19:17	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(197.5kV)	
2018/9/6 19:17	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(197.5kV)	
2018/9/6 19:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:17	[redacted]	配変C 6kV 27	動作		
2018/9/6 19:18	[redacted]	1G発電 P	オフライン設	定	
2018/9/6 19:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:18	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰	

2018/9/6 19:20	[redacted]	33kV 母線 27	動作						
2018/9/6 19:20		制水門	開						
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 19:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:21		制水門	終了						
2018/9/6 19:21		本館	退所						
2018/9/6 19:21		O-1CB	切						
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川		受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川		受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川		接続
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川		接続
2018/9/6 19:22	[redacted]	O-2CB	切						
2018/9/6 19:23		O-2CB	切						
2018/9/6 19:23		O-4CB	切						
2018/9/6 19:23		O-4CB	入						
2018/9/6 19:23		F51CB	開放						
2018/9/6 19:24		O-2CB	入						
2018/9/6 19:25		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)					
2018/9/6 19:25		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)					
2018/9/6 19:25		F26CB	機器不応動						
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 19:25	電圧制御	宇円別GR	制御出力モー	ド 使用					
2018/9/6 19:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:25		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:25		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:25		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:25	電圧制御	宇円別SS	制御開始	調相タップ任意制御					
2018/9/6 19:25	電圧制御	宇円別SS　　7ShR	制御開始						
2018/9/6 19:25	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰						
2018/9/6 19:25	[redacted]	O-4CB	入						
2018/9/6 19:26	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.5kV(64.8kV)					
2018/9/6 19:26	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.1kV(197.5kV)					
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:27	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限動作						
2018/9/6 19:28	[redacted]	52-1CB	切						
2018/9/6 19:28	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	63.1kV(64.2kV)					
2018/9/6 19:28	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.7kV(63.0kV)					
2018/9/6 19:28	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)					
2018/9/6 19:28		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)					
2018/9/6 19:28		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.0kV(197.5kV)					
2018/9/6 19:28		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.7kV(196.0kV)					
2018/9/6 19:28		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.7kV(196.0kV)					
2018/9/6 19:28	電圧制御	宇円別SS　　7ShR	制御正常終了						
2018/9/6 19:28	[redacted]	O-5CB	切						
2018/9/6 19:28		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:28		61TL 系統同期	動作						
2018/9/6 19:28		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:28		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:28		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:29		61CB	開放						
2018/9/6 19:29		61TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 19:29	西春別SS	本館	退所						
2018/9/6 19:29	西春別SS	オシロ	動作						
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.48kV(6.50kV)					
2018/9/6 19:29		配変D 母線電圧 下限	逸脱発生	6.52kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.50kV)					
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.53kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:29		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止					
2018/9/6 19:29		配変 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.16kV(6.17kV)					
2018/9/6 19:29		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.34kV(6.46kV)					
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.51kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:29		所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 19:29		所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 19:29		所内電源故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	所内故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	所内電源故障	発生						
2018/9/6 19:29	[redacted]	所内電源故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	100CB 故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	187kV ヒーター断							
2018/9/6 19:29	西春別SS	101TL 故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	187kV ヒーター断							
2018/9/6 19:29	西春別SS	102TL 故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	187kV ヒーター断							
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 故障	発生						
2018/9/6 19:29		配変 6kV 27							
2018/9/6 19:29		O-2CB	入						
2018/9/6 19:29	西春別SS	所内 27	動作						
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 故障	発生						
2018/9/6 19:29		配変 6kV 27							
2018/9/6 19:29	西春別SS	61TL 故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	63TL 故障	発生						
2018/9/6 19:29	西春別SS	70CB 故障	発生						

2018/9/6 19:29	西春別SS	12CB 故障	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 19:29	旭川系統制御所	監視制御サーバー I	障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 19:29	[redacted]	O-5CB	入	
2018/9/6 19:29	[redacted]	SC-A 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	SC-B 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	60 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	67CB	トリップ	
2018/9/6 19:29	[redacted]	67TL 全停遮断		
2018/9/6 19:29	[redacted]	67TL 43V切替無電圧		
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 19:29	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 19:29	[redacted]	61TL 全停遮断		
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 19:29	[redacted]	配変 6kV 27		
2018/9/6 19:29	西春別SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.1kV(67.5kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.6kV(66.5kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	64.8kV(67.0kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	64.8kV(67.0kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.4kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.4kV)
2018/9/6 19:30	西春別SS	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	西春別SS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.0kV(67.0kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.6kV(62.7kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.6kV(62.7kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.0kV(67.0kV)
2018/9/6 19:30	西春別SS	187kV 連変B 故障	発生	
2018/9/6 19:30	西春別SS	187kV 連変 軽故障		
2018/9/6 19:30	西春別SS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 19:30	西春別SS	187kV 連変 軽故障		
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 19:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30	[redacted]	201XE	開放	
2018/9/6 19:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.50kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.50kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変D 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.56kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.50kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.56kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 19:30	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.56kV)
2018/9/6 19:30	[redacted]	211XE	開放	
2018/9/6 19:30	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 19:30	[redacted]	211X	投入	
2018/9/6 19:30	[redacted]	52-1CB	入	
2018/9/6 19:30	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 19:30	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生	
2018/9/6 19:30	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生	
2018/9/6 19:31	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱発生	-4.8MVar(-4.8MVar)
2018/9/6 19:31	音別PS	2G ターニング	停止	19:30:50 MEL　10
2018/9/6 19:31	[redacted]	201X	投入	
2018/9/6 19:31	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 19:31	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 19:31	[redacted]	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 19:31	[redacted]	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 19:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:31	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(63.0kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:31	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(63.0kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	61TL 電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.5kV)
2018/9/6 19:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.5kV)
2018/9/6 19:32	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-1.6MVar(-4.8MVar)
2018/9/6 19:32	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-2.5MVar(-2.3MVar)
2018/9/6 19:32	音別PS	2G ターニング	運転	19:32:05 MSL
2018/9/6 19:32	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰	
2018/9/6 19:32	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰	
2018/9/6 19:32	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生	
2018/9/6 19:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:32	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰	
2018/9/6 19:32	新岩松PS	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 19:32	音別PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.94kV)
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.02kV(6.99kV)
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.90kV(6.56kV)
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.30kV)

2018/9/6 19:32	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.75kV(6.46kV)		
2018/9/6 19:32	新岩松PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.99kV(6.92kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.95kV(6.94kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(66.5kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(67.0kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.0kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	10.2kV(10.0kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.0kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.0kV)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 19:32	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 19:32	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 19:32	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 19:32	釧路系制	受電電源喪失	発生			
2018/9/6 19:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 19:32	釧路系制	52A商用	切			
2018/9/6 19:32	釧路系制	52B商用	切			
2018/9/6 19:32	釧路系制	所内6kV母線 27	動作			
2018/9/6 19:32	釧路系制	所内210V 27	動作			
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 19:32	[redacted]	68TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	67CB	トリップ			
2018/9/6 19:32	[redacted]	67TL 全停遮断				
2018/9/6 19:32	[redacted]	67TL 43V切替無電圧				
2018/9/6 19:32	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:32	[redacted]	60 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	67TL 系統同期	動作			
2018/9/6 19:33	[redacted]	67CB	開放			
2018/9/6 19:33	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 19:33	[redacted]	67TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 19:33	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 19:33	[redacted]	O-7CB	入			
2018/9/6 19:33	[redacted]	所内 6kV 27	動作			
2018/9/6 19:33	[redacted]	42CB	入			
2018/9/6 19:33	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	14 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	12 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	17 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	61TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	15 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	60 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	62TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	64TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	18 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	63TL ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	80 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	70 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	81 ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	SC-A ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	SC-B ヒーター断	発生			
2018/9/6 19:33	釧路系制	52GCB	入			
2018/9/6 19:33	釧路系制	GT運転	運転			
2018/9/6 19:33	[redacted]	41CB	切			
2018/9/6 19:33	[redacted]	ShR-A 27	動作			
2018/9/6 19:33	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	12 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	18 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	71TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	15 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	ShR-A 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	60･70 43V切替無電圧	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	発生			
2018/9/6 19:33	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 19:33	当日作業	当日作業件名		41717 停電操作開始		
2018/9/6 19:33	釧路系制	52A GT	入			
2018/9/6 19:33	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/6 19:33	[redacted]	187kV連変B冷却器故障	発生			
2018/9/6 19:33	釧路MDX	HDLC TMオーバースケール		発生		
2018/9/6 19:33	釧路系制	52B GT	入			
2018/9/6 19:33	釧路MDX	HDLC TMオーバースケール		復帰		
2018/9/6 19:33	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生			
2018/9/6 19:33	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	3.30MW(1.10MW)		
2018/9/6 19:33	[redacted]	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 19:33	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 19:33	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)		
2018/9/6 19:33	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 19:33	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.1kV(196.0kV)		
2018/9/6 19:33	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.1kV(196.0kV)		
2018/9/6 19:33	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 19:34	[redacted]	12CB	投入			
2018/9/6 19:34	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 19:34	[redacted]	オシロ	復帰			

2018/9/6 19:34	[redacted]	187kV 連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 19:34		187kV 連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 19:34		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		12 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		15 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		ShR-A 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		60・70 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		71TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		18 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:34		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.1kV(64.5kV)
2018/9/6 19:34		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.2kV(64.5kV)
2018/9/6 19:34		11kV 母線電圧 下限	逸脱発生	10.0kV(10.0kV)
2018/9/6 19:34		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.0kV)
2018/9/6 19:34	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰	
2018/9/6 19:34	[redacted]	187kV連変Aタップ渋滞	発生	
2018/9/6 19:34		F11CB	開放	
2018/9/6 19:34		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 19:34		202X	開放	
2018/9/6 19:35	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-0.9MVar(-2.3MVar)
2018/9/6 19:35	[redacted]	212X	開放	
2018/9/6 19:35		F12CB	開放	
2018/9/6 19:35		42CB	開放	
2018/9/6 19:35		F13CB	開放	
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:35	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理　計算機　起動
2018/9/6 19:35	[redacted]	41CB	投入	
2018/9/6 19:35		所内 6kV 27	復帰	
2018/9/6 19:35		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 19:35	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生	
2018/9/6 19:35	[redacted]	64TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		60 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		15 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		62TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		63TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		18 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		61TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		12 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		14 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		17 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		81 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		80 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		SC-A ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		SC-B ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		70 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 19:35		187kV連変C冷却器故障	復帰	
2018/9/6 19:35		17CB	開放	
2018/9/6 19:35		14CB	開放	
2018/9/6 19:35	釧路系制	941CB	切	
2018/9/6 19:35	釧路系制	所内43LC	ロック	
2018/9/6 19:35	[redacted]	64TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 19:35		64TL 主保護正常	動作	
2018/9/6 19:35		64TL 主保護正常	動作	
2018/9/6 19:36		212XE	投入	
2018/9/6 19:36		21CB	開放	
2018/9/6 19:35		64TL 故障	発生	
2018/9/6 19:35		66kV Ry故障		
2018/9/6 19:35		64TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 19:36		下流警報吹鳴	停止	
2018/9/6 19:36		下流警報順次	停止	
2018/9/6 19:36	十勝PS	下流警報順次.	停止	
2018/9/6 19:36	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　接続
2018/9/6 19:36	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	1.60MW(1.10MW)
2018/9/6 19:36		202XE	投入	
2018/9/6 19:36		61CB	投入	
2018/9/6 19:36		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 19:36		64CB	開放	
2018/9/6 19:37		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 19:36		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 19:37		61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 19:37		52-1CB	入	
2018/9/6 19:37		61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 19:37	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 19:37		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 19:37		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 19:37		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 19:37		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 19:37		61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		SC-A 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		SC-B 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 19:37		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 19:36		61CB	入	
2018/9/6 19:36		61TL 再閉路成功		
2018/9/6 19:37		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.0kV)
2018/9/6 19:37		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(64.0kV)

2018/9/6 19:37	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.1kV(64.0kV)		
2018/9/6 19:37		配変B Ry故障	発生			
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:37		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:37		配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:37		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 19:37		HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:37		配変C Ry故障	発生			
2018/9/6 19:37		配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 19:37		63CB	投入			
2018/9/6 19:37		オシロ	動作			
2018/9/6 19:37		63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 19:37		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 19:37		オシロ	復帰			
2018/9/6 19:37		63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 19:37	釧路系制	受電電源喪失	復帰			
2018/9/6 19:37	[redacted]	67CB	入			
2018/9/6 19:37		67TL 再閉路成功				
2018/9/6 19:37		62TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		63TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		64TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		65TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		66TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		67TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		68TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 19:37		68TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		60 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		61TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 19:37		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:37		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:37		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:37	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 19:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		52CB	切			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38	音別PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.82kV(6.94kV)		
2018/9/6 19:38	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.50kV)		
2018/9/6 19:38		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.52kV(6.99kV)		
2018/9/6 19:38		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.52kV(6.56kV)		
2018/9/6 19:38		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.56kV)		
2018/9/6 19:38		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.29kV(6.56kV)		
2018/9/6 19:38		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.54kV(6.56kV)		
2018/9/6 19:38		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.50kV)		
2018/9/6 19:38		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.44kV)		
2018/9/6 19:38		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.44kV(6.52kV)		
2018/9/6 19:38	新岩松PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.76kV(6.92kV)		
2018/9/6 19:38	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.71kV(6.94kV)		
2018/9/6 19:38		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1	
2018/9/6 19:38		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1	
2018/9/6 19:38		65CB	投入			
2018/9/6 19:38		O-1CB	切			
2018/9/6 19:38		O-3CB	切			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:38		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 19:38		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 19:38		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 19:39		61CB	投入			
2018/9/6 19:39		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 19:39	宇円別TC	187kV 43R	直接			
2018/9/6 19:39	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.7kV(64.0kV)		
2018/9/6 19:39		O-3CB	入			
2018/9/6 19:39		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)		
2018/9/6 19:39		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)		
2018/9/6 19:39	西春別SS	63CB	開放			
2018/9/6 19:39	宇円別SS	187kV連変Aタップ渋滞	復帰			
2018/9/6 19:39	宇円別SS	187kV 連変A LR故障	復帰			
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:40		103CB	投入			
2018/9/6 19:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:40		103TL 系統同期	動作			
2018/9/6 19:40		103TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 19:40	西春別SS	187kV 1TL 搬送不良	復帰			
2018/9/6 19:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 19:40	[redacted]	O-1CB	入			
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:40	宇円別TC	187kV 43R	遠方			
2018/9/6 19:41	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)		
2018/9/6 19:41		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(64.0kV)		
2018/9/6 19:41	西春別SS	187kV 系統同期	動作			
2018/9/6 19:41	西春別SS	101CB	投入			
2018/9/6 19:41	西春別SS	14CB 故障	復帰			

2018/9/6 19:41	西春別SS	101TL 故障	復帰						
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		接続
2018/9/6 19:41	西春別SS	187kV 系統同期	復帰						
2018/9/6 19:41	西春別SS	11CB	投入						
2018/9/6 19:41	[redacted]	オシロ	動作						
2018/9/6 19:41	宇円別SS	オシロ	動作						
2018/9/6 19:41	[redacted]	オシロ	復帰						
2018/9/6 19:41	宇円別SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 19:41	電圧制御	宇円別GR	制御出力モー	ド ロック					
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	西春別SS	12CB	投入						
2018/9/6 19:42	西春別SS	本館	入所						
2018/9/6 19:42	西春別SS	所内故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	所内電源故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	オシロ	動作						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV 系統同期	動作						
2018/9/6 19:42	西春別SS	11CB 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	100CB 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV ヒーター断	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	12CB 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	西春別SS	所内 27	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	61TL 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	63TL 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	70CB 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作						
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.50kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.77kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.88kV(6.56kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.50kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.44kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.71kV(6.52kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰					
2018/9/6 19:42	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV 系統同期	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV 連変A 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV ヒーター断	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV 連変 軽故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	11CB 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	12CB 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV 連変B 故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV ヒーター断	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	187kV 連変 軽故障	復帰						
2018/9/6 19:42	西春別SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	西春別SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.8kV)					
2018/9/6 19:42	西春別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.8kV)					
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変B 6kV 27	動作						
2018/9/6 19:42	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:42	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:43	[redacted]	14CB	開放						
2018/9/6 19:43	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	3.40MW(1.10MW)					
2018/9/6 19:43	[redacted]	系統同期	動作						
2018/9/6 19:43	[redacted]	21CB	開放						
2018/9/6 19:43	[redacted]	系統同期	復帰						
2018/9/6 19:43	[redacted]	65CB	開放						
2018/9/6 19:43	[redacted]	新館 所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 19:43	[redacted]	旧館 制御電源異常	発生						
2018/9/6 19:43	[redacted]	配変C 故障	発生						
2018/9/6 19:43	[redacted]	旧館 配変 6kV 27							
2018/9/6 19:43	[redacted]	配変D 6kV 27	動作						
2018/9/6 19:43	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.5kV)					
2018/9/6 19:43	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止					
2018/9/6 19:44	[redacted]	64CB	開放						
2018/9/6 19:44	[redacted]	63CB	投入						
2018/9/6 19:44	[redacted]	旧館 制御電源異常	復帰						
2018/9/6 19:44	[redacted]	配変D 6kV 27	復帰						
2018/9/6 19:44	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)					
2018/9/6 19:44	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)					
2018/9/6 19:44	[redacted]	61CB	投入						
2018/9/6 19:44	[redacted]	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 19:44	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰						
2018/9/6 19:45	十勝PS	極低流量運転	停止						
2018/9/6 19:45	音別TC	1G 43R	遠方						
2018/9/6 19:46	[redacted]	24CB	投入						
2018/9/6 19:46	[redacted]	配変E 6kV 27	復帰						
2018/9/6 19:46	[redacted]	配変B Ry故障	復帰						
2018/9/6 19:47	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限動作						
2018/9/6 19:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:47	[redacted]	F42CB	投入						
2018/9/6 19:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 19:47	[redacted]	F35CB	投入						

2018/9/6 19:47	十勝PS		1G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 19:47	十勝PS		現地発電パターン運転	開始	
2018/9/6 19:48	充停電判定		十勝PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 19:47	十勝PS		1CB	並列	
2018/9/6 19:48	[redacted]		F<33>	CB断路位置	
2018/9/6 19:48			F<33>	CB接続位置	
2018/9/6 19:48			配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 19:48			配変E 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.56kV)
2018/9/6 19:48			66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 19:48			66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)
2018/9/6 19:48			66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.7kV(63.0kV)
2018/9/6 19:48	西春別SS		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.1kV(63.7kV)
2018/9/6 19:48	西春別SS		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.9kV(63.7kV)
2018/9/6 19:48	[redacted]		F33CB	投入	
2018/9/6 19:48			2CB	投入	
2018/9/6 19:49			配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(6.99kV)
2018/9/6 19:49			配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	7.03kV(6.92kV)
2018/9/6 19:49	西春別SS		連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 19:49	[redacted]		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)
2018/9/6 19:49			66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)
2018/9/6 19:49			66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.6kV(63.0kV)
2018/9/6 19:49			66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	66.8kV(64.0kV)
2018/9/6 19:49	西春別SS		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(196.0kV)
2018/9/6 19:49	西春別SS		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(196.0kV)
2018/9/6 19:49	[redacted]		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(197.5kV)
2018/9/6 19:49			66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	66.8kV(64.0kV)
2018/9/6 19:49			187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(197.5kV)
2018/9/6 19:49			F26CB	開放	
2018/9/6 19:49	音別PS		1G 起動モード	通常	
2018/9/6 19:50	発電制御		音別PS1G制御予定	時刻です	並列制御
2018/9/6 19:50	[redacted]		67TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 19:50	当日作業		当日作業件名	41717	復旧操作開始
2018/9/6 19:50	[redacted]		61CB	投入	
2018/9/6 19:50			所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 19:50			配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 19:50	発電制御		音別PS1G制御予定	実行指示	並列制御
2018/9/6 19:50	発電制御		音別PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(30.0MW)
2018/9/6 19:50	[redacted]		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.09kV(6.44kV)
2018/9/6 19:50			配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.85kV(6.99kV)
2018/9/6 19:50			配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 19:50			66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)
2018/9/6 19:50			187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	197.1kV(197.0kV)
2018/9/6 19:50			66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)
2018/9/6 19:50	音別PS		1G ターニング	運転	19:50:52 MSL
2018/9/6 19:51	[redacted]		187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.2kV(197.0kV)
2018/9/6 19:51	音別PS		1G マスターリレー	ON	
2018/9/6 19:51	音別PS		1G マスター	運転	
2018/9/6 19:51	発電制御		音別PS1G並列ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/6 19:51	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.5kV(67.4kV)
2018/9/6 19:51			187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	197.6kV(197.4kV)
2018/9/6 19:51			187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.6kV(197.4kV)
2018/9/6 19:52			F22CB	投入	
2018/9/6 19:52			表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52			表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52			表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52			本館	入所	
2018/9/6 19:52			表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:52			F<11>	CB断路位置	
2018/9/6 19:52			配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 19:52			F<11>	CB接続位置	
2018/9/6 19:52	音別PS		1G 起動モーター	運転	
2018/9/6 19:52	[redacted]		F11CB	投入	
2018/9/6 19:52	音別PS		1G ターニング	停止	19:52:33 MEL 8
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 燃料リミット	発生	19:53:13 MSL
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 負荷リミット	発生	19:53:13 MSL
2018/9/6 19:53	音別PS		1G ガス温度リミット	発生	
2018/9/6 19:53	音別PS		1G ガス温度リミット	復帰	
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 負荷リミット	復帰	19:53:13 MEL 2
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 回転数リミット	発生	19:53:27 MSH
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 回転数リミット	発生	19:53:28 MEH 17
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 点火	ON	
2018/9/6 19:53	[redacted]		本館	退所	
2018/9/6 19:53	音別PS		1G 燃料リミット	復帰	19:53:30 MEL 2
2018/9/6 19:54	[redacted]		本館	退所	
2018/9/6 19:54			F11CB	開放	
2018/9/6 19:54			本館	入所	
2018/9/6 19:54			F12CB	開放	
2018/9/6 19:55	[redacted]		本館	入所	
2018/9/6 19:55	発電制御		音別PS1G並列ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/6 19:55	[redacted]		11CB	機器不応動	
2018/9/6 19:55			62CB	開放	
2018/9/6 19:56			187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 19:56			187kV 連変C 43SP	単独	
2018/9/6 19:56			11CB	操作ロック設	定
2018/9/6 19:56			表示回線断(孫TC)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 19:56			表示回線断(孫TC)	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56			HDLC 回線断	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56			HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 19:56			HDLC 回線断	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56			HDLC 回線断	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56			HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 19:56			HDLC 回線断(ポート1)	発生	
2018/9/6 19:56	釧路MDX		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]		HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56	釧路MDX		イニシャライズ情報要求	Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]		HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56			HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-B1

2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	11CB	機器不応動		
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 19:56	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 19:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	ASW	Bルート		
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	ASW	Bルート		
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:56	[redacted]	ASW	Bルート		
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.44kV)	
2018/9/6 19:56	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.79kV(6.92kV)	
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰	
2018/9/6 19:57	音別PS	1G 加速中	ON		
2018/9/6 19:57	音別PS	1G 起動モーター	停止		
2018/9/6 19:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:57	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	動作		
2018/9/6 19:57	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:57	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/6 19:57	[redacted]	火災警報	動作		
2018/9/6 19:57	[redacted]	火災警報	復帰		
2018/9/6 19:57	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 19:57	[redacted]	65TL 系統同期	動作		
2018/9/6 19:57	[redacted]	14CB	機器不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 19:57	[redacted]	65TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:57	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 19:57	[redacted]	17CB	機器不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 19:57	[redacted]	配変 6kV 27			
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)		復帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:58	[redacted]	自動受電切替中	動作		
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 19:58	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 19:58	[redacted]	62CB	入		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:58	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 19:59	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	2.60MW(1.10MW)	
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 19:59	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 19:59	[redacted]	自動受電切替不成立	動作		
2018/9/6 19:59	[redacted]	F15CB	開放		
2018/9/6 19:59	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 19:59	[redacted]	62CB	切		
2018/9/6 19:59	[redacted]	F16CB	開放		
2018/9/6 20:00	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 20:00	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 20:00	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 20:00	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	64CB	投入		
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 20:02	釧路系制	941CB	入		
2018/9/6 20:02	釧路系制	所内6kV母線 27	復帰		
2018/9/6 20:02	釧路系制	所内210V 27	復帰		
2018/9/6 20:02	釧路系制	52A GT	切		
2018/9/6 20:02	釧路系制	52B GT	切		
2018/9/6 20:02	釧路系制	52A商用	入		
2018/9/6 20:02	釧路系制	52B商用	入		
2018/9/6 20:02	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:02	音別PS	2G ターニング	停止	20:02:19 MEL	8
2018/9/6 20:02	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 20:02	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 20:02	釧路系制	所内43LC	使用		
2018/9/6 20:02	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:02		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:02		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:03		本館	退所		
2018/9/6 20:03		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(67.5kV)	
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		系統同期	動作		
2018/9/6 20:04		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.62kV(6.62kV)	
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:04	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 20:04	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 20:04		系統同期	復帰		
2018/9/6 20:04		所内電源故障	発生		
2018/9/6 20:04		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 20:04	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 20:04		配変 6kV 27			
2018/9/6 20:04		Ry故障			
2018/9/6 20:04		67CB	トリップ		
2018/9/6 20:04		67TL 故障			
2018/9/6 20:04		66kV 全停遮断			
2018/9/6 20:04		66kV 43V無電圧			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		警報停止応動タイムアウ	ト	発生	
2018/9/6 20:04		61TL 故障	発生		
2018/9/6 20:04		66kV 全停遮断			
2018/9/6 20:04		66kV 43V無電圧			
2018/9/6 20:04		60CB 故障	発生		
2018/9/6 20:04		66kV 43V無電圧			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:04		68TL 故障	発生		
2018/9/6 20:04		66kV 全停遮断			
2018/9/6 20:04		66kV 43V無電圧			
2018/9/6 20:04		62TL 故障	発生		
2018/9/6 20:04		66kV 全停遮断			
2018/9/6 20:04		66kV 43V無電圧			
2018/9/6 20:04		63CB	投入		
2018/9/6 20:04	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:04	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	復帰	
2018/9/6 20:04		63TL 系統同期	動作		
2018/9/6 20:04		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:04		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:04		63TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 20:05	宇円別SS	8CB	投入		
2018/9/6 20:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.8kV(62.8kV)	
2018/9/6 20:05	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.3kV(63.0kV)	
2018/9/6 20:05	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)	
2018/9/6 20:05		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 20:05		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 20:05		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.8kV(67.0kV)	
2018/9/6 20:05	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	193.7kV(196.0kV)	
2018/9/6 20:05	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	193.7kV(196.0kV)	
2018/9/6 20:05	[redacted]	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 20:05		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 20:05		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.7kV(64.0kV)	
2018/9/6 20:05		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.2kV(197.5kV)	
2018/9/6 20:05		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(67.0kV)	
2018/9/6 20:05		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.0kV(197.5kV)	
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05	音別PS	2G ターニング	運転	20:05:24 MSL	
2018/9/6 20:05	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰		
2018/9/6 20:05	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 20:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 20:05		系統同期	動作		
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/6 20:05		67CB	入		
2018/9/6 20:05		67TL 故障			
2018/9/6 20:05		66kV 1TL 79			
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:05		66kV 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:05		62TL 故障	復帰		

2018/9/6 20:05	[redacted]	66kV 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:05		67TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:05		66kV 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:05		68TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:05		66kV 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:05		60CB 故障	復帰		
2018/9/6 20:05		66kV 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 20:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)	
2018/9/6 20:05		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)	
2018/9/6 20:05		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)	
2018/9/6 20:05		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)	
2018/9/6 20:05		67TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:05		66kV 43V無電圧	復帰		
2018/9/6 20:05		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:05		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:05		Ry故障			
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:05		67TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	音別PS	1G ガス温度リミット	発生		
2018/9/6 20:06	音別PS	1G 抽気弁	閉		
2018/9/6 20:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	音別PS	1G ガス温度リミット	復帰	20:06:42 MSH	
2018/9/6 20:06	音別PS	1G ガス温度リミット	復帰	20:06:42 MEH	5
2018/9/6 20:06	[redacted]	F31CB	機器不応動		
2018/9/6 20:06		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:06	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 20:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 20:06	[redacted]	O-5CB	入		
2018/9/6 20:07	釧路系制	52GCB	切		
2018/9/6 20:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)	
2018/9/6 20:07		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)	
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:07		連変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 20:07	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:07:46 MSL	
2018/9/6 20:07	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:07:46 MEL	2
2018/9/6 20:07	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:07:47 MSH	
2018/9/6 20:07	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:07:47 MEH	8
2018/9/6 20:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:07:55 MSL	
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:07:55 MEL	2
2018/9/6 20:08	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(62.5kV)	
2018/9/6 20:08		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)	
2018/9/6 20:08		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)	
2018/9/6 20:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.77kV(6.62kV)	
2018/9/6 20:08		本館	退所		
2018/9/6 20:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生		
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:08	音別PS	2G ターニング	停止	20:08:28 MEL	14
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:08:40 MSL	
2018/9/6 20:08	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:08:41 MEL	4
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:08:49 MSH	
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:08:50 MEH	8
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:08:51 MSL	
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 同期速度	ON		
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:08	音別PS	1G ガス温度リミット	発生		
2018/9/6 20:08	音別PS	1G 回転数リミット	復帰		
2018/9/6 20:08	音別PS	1G ガス温度リミット	復帰		
2018/9/6 20:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:10 MSL	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 待機中	ON		
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 待機モード	使用		
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 待機モード	ロック		

2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:10 MEL	1
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:09:18 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:09:18 MEH	7
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:18 MSL	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:18 MEL	3
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:09:27 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:27 MEH	6
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:09:28 MEL	16
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:09:34 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:09:35 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:09:34 MEH	7
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:35 MEH	4
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:09:36 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:09:37 MSL	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	復帰		
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:36 MEH	6
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:09:44 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:45 MEH	14
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:09:54 MSL	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 回転数リミット	復帰		
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:09:52 MEL	7
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:09:55 MSH	
2018/9/6 20:09	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	20:09:55 MEH	5
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 負荷リミット	発生	20:10:02 MSL	
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 回転数リミット	発生	20:10:03 MEL	7
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:10:12 MSH	
2018/9/6 20:10	音別PS	1G ガスタービン	並列		
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 待機中	OFF		
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	20:10:12 MEH	7
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 制御装置軽故障	発生	20:10:14 MSL	
2018/9/6 20:10	充停電判定	音別PS1G	単独系統発生		
2018/9/6 20:10	音別PS	1CB	並列		
2018/9/6 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:10	音別PS	1G 制御装置軽故障	復帰	20:10:23 MEL	26
2018/9/6 20:10	音別PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)	
2018/9/6 20:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.0kV)	
2018/9/6 20:10	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.0kV)	
2018/9/6 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:11	[redacted]	212CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 20:11	[redacted]	202CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 20:12	[redacted]	2CB	開放		
2018/9/6 20:12	[redacted]	202XE	開放		
2018/9/6 20:12	釧路系制	GT運転	停止		
2018/9/6 20:12	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中 復帰
2018/9/6 20:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.7kV(67.0kV)	
2018/9/6 20:12	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	64.7kV(67.0kV)	
2018/9/6 20:12	[redacted]	212XE	開放		
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:12	音別PS	1G 43水噴射	起動		
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:12	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 20:12	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:13	音別PS	2G ターニング	運転	20:13:08 MSL	
2018/9/6 20:13	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰		
2018/9/6 20:13	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 20:14	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生		
2018/9/6 20:14	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:14	音別PS	2G ターニング	停止	20:14:23 MEL	14
2018/9/6 20:15	発電制御	音別PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	29.1MW(30.0MW)	
2018/9/6 20:16	西春別SS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.7kV(62.7kV)	
2018/9/6 20:16	[redacted]	ガス検出	動作		
2018/9/6 20:16	音別PS	62CB	開放		
2018/9/6 20:16	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 20:16	宇円別SS	66kV 43V無電圧	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	UFR装置故障	発生		
2018/9/6 20:16	音別PS	2G400V保安回路軽故障	発生		
2018/9/6 20:16	音別PS	1G400V保安回路軽故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	所内故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	66kV 43V切替不良	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	43V無電圧	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	60 ヒーター断	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	62CB 故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	62CB 故障	復帰		
2018/9/6 20:16	音別PS	配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 20:16	音別PS	64TL 86	動作		
2018/9/6 20:16	[redacted]	配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 20:16	音別PS	62TL 43V無電圧	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	62TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	64TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	66kV 1TL 全停遮断			
2018/9/6 20:16	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	60CB 故障	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	61CB	トリップ		
2018/9/6 20:16	[redacted]	61TL 故障			
2018/9/6 20:16	[redacted]	66kV 1TL 全停遮断			
2018/9/6 20:16	[redacted]	63CB	トリップ		
2018/9/6 20:16	[redacted]	63TL 故障			
2018/9/6 20:16	[redacted]	66kV 1TL 全停遮断			
2018/9/6 20:16	[redacted]	配変A 6kV 27	動作		

2018/9/6 20:16	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 20:16		61TL 全停遮断		
2018/9/6 20:16		61･62 43V切替無電圧		
2018/9/6 20:16		63CB	トリップ	
2018/9/6 20:16		63TL 全停遮断		
2018/9/6 20:16		配変A 故障	発生	
2018/9/6 20:16		配変 6kV 27		
2018/9/6 20:16		配変B 故障	発生	
2018/9/6 20:16		配変 6kV 27		
2018/9/6 20:16		61CB	トリップ	
2018/9/6 20:16		61TL 故障		
2018/9/6 20:16		66kV 1TL 全停遮断		
2018/9/6 20:16		63CB	トリップ	
2018/9/6 20:16		66kV 1TL 全停遮断		
2018/9/6 20:16		62TL 故障	発生	
2018/9/6 20:16		66kV Ry故障		
2018/9/6 20:16		60CB 故障	発生	
2018/9/6 20:16		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:16	音別PS	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:16	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:16		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:16	宇円別SS	70CB	投入	
2018/9/6 20:16	宇円別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 20:16	音別PS	62TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 20:16	音別PS	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:16	音別PS	1G400V保安回路軽故障	復帰	
2018/9/6 20:16	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 20:17	宇円別SS	66kV 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 20:17	音別PS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)
2018/9/6 20:17	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰	
2018/9/6 20:17	音別PS	2G400V保安回路軽故障	復帰	
2018/9/6 20:17	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生	
2018/9/6 20:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:17		43V無電圧	復帰	
2018/9/6 20:17		UFR装置故障	復帰	
2018/9/6 20:17		61CB	入	
2018/9/6 20:17		66kV 1TL 79		
2018/9/6 20:17		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 20:17		62TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:17		60CB 故障	復帰	
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:17		配変B 故障	復帰	
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:17		63CB	入	
2018/9/6 20:17		66kV 1TL 79		
2018/9/6 20:17		60 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:17		63CB	入	
2018/9/6 20:17		63TL 再閉路成功		
2018/9/6 20:17		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:17		63TL 再閉路成功		
2018/9/6 20:17		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:17		61･62 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:17		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(64.0kV)
2018/9/6 20:17		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(63.0kV)
2018/9/6 20:17		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:17		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 20:17		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:17		配変A 6kV 59	復帰	
2018/9/6 20:17		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:18		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.56kV)
2018/9/6 20:18		配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:18		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.50kV)
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 20:18		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 20:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:19		ガス検出	復帰	
2018/9/6 20:19		61CB	投入	
2018/9/6 20:19		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 20:20		65 43RC	ロック	
2018/9/6 20:21		HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 20:21		HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/6 20:21		HDLC 回線渋滞		発生　釧路GW-B1
2018/9/6 20:21		HDLC 回線断		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 20:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/6 20:21		67CB	投入	
2018/9/6 20:21		HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 20:21		HDLC 回線渋滞		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 20:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/6 20:21		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 20:21		67TL 系統同期	動作	

2018/9/6 20:21	[redacted]	所内故障		復帰		
2018/9/6 20:21		配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 20:21		配変A 母線電圧 下限		逸脱発生		6.40kV(6.50kV)
2018/9/6 20:21		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰		6.68kV(6.56kV)
2018/9/6 20:21		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰		6.67kV(6.50kV)
2018/9/6 20:21	電圧制御	宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ発生検出
2018/9/6 20:21	電圧制御	宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ自動切替
2018/9/6 20:21	電圧制御	宇円別GR		イニシアチブ		釧路
2018/9/6 20:21	電圧制御	東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ発生検出
2018/9/6 20:21	電圧制御	東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ自動切替
2018/9/6 20:21	電圧制御	東釧路GR		イニシアチブ		釧路
2018/9/6 20:21	[redacted]	61CB		入		
2018/9/6 20:21		66kV 1TL 79				
2018/9/6 20:21		66kV 43V切替不良		復帰		
2018/9/6 20:21		63CB		入		
2018/9/6 20:21		66kV 1TL 79				
2018/9/6 20:21		67TL 系統同期		復帰		
2018/9/6 20:21		所内電源故障		復帰		
2018/9/6 20:21		61TL 故障		復帰		
2018/9/6 20:21		62TL 故障		復帰		
2018/9/6 20:21		63TL 故障		復帰		
2018/9/6 20:21		64TL 故障		復帰		
2018/9/6 20:21		65TL 故障		復帰		
2018/9/6 20:21		66TL 故障		復帰		
2018/9/6 20:21		60CB 故障		復帰		
2018/9/6 20:21	音別PS	1G 発電機軽故障		発生		
2018/9/6 20:21	音別PS	66kV 乙母線電圧 下限		逸脱復帰		63.4kV(63.0kV)
2018/9/6 20:21	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰		63.4kV(63.0kV)
2018/9/6 20:21		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:21		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:21		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:21		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:21		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:21		釧1 制御要求 排他管理		異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:22		釧1 制御要求 排他管理		異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		本館		退所		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		系統同期		動作		
2018/9/6 20:22		63CB		開放		
2018/9/6 20:22	電圧制御	宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ解除検出
2018/9/6 20:22	電圧制御	宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ解除自動切替
2018/9/6 20:22	電圧制御	宇円別GR		イニシアチブ		釧路
2018/9/6 20:22	電圧制御	東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ解除検出
2018/9/6 20:22	電圧制御	東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ解除自動切替
2018/9/6 20:22	電圧制御	東釧路GR		イニシアチブ		釧路
2018/9/6 20:22	[redacted]	系統同期		復帰		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:22		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:23		系統同期		動作		
2018/9/6 20:23		65CB		投入		
2018/9/6 20:23		系統同期		復帰		
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断			発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断			発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断			発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断(ポート1)			発生	
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断			発生	釧路GW-B1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断(ポート2)			発生	
2018/9/6 20:24		HDLC 回線渋滞			発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線渋滞			発生	釧路GW-B1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線渋滞(ポート1	)		発生	
2018/9/6 20:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発生	
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断			復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線断(ポート2)			復帰	
2018/9/6 20:24		HDLC 回線渋滞			復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 20:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)		復帰	
2018/9/6 20:24		イニシャライズ情報要求			Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断			復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断			復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断(ポート1)			復帰	
2018/9/6 20:25		HDLC 回線断			復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:25		HDLC 回線渋滞			復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:25		HDLC 回線渋滞(ポート1	)		復帰	
2018/9/6 20:25		イニシャライズ情報要求			Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 20:25		イニシャライズ情報要求			Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 20:25		イニシャライズ情報要求			Aルート	釧路HOST-1
2018/9/6 20:26		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱発生		63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 20:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:29		本館		入所		
2018/9/6 20:29		HDLC BCD入力異常			復帰	
2018/9/6 20:29		K配変A 6kV 27		動作		
2018/9/6 20:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:30		制水門		開		
2018/9/6 20:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:30		187kV連変Aタップ渋滞		復帰		
2018/9/6 20:30		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:31		表示復帰		選択不応動		

2018/9/6 20:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:31		制水門	終了	
2018/9/6 20:31	音別PS	1G 発電機軽故障	復帰	
2018/9/6 20:33		187kV連変Aタップ渋滞	発生	
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34		187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 20:34		187kV連変Aタップ渋滞	復帰	
2018/9/6 20:34		K配変A クーラー故障	発生	
2018/9/6 20:35		187kV 連変C 43SP	単独	
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:35		187kV連変Aタップ渋滞	発生	
2018/9/6 20:36		本館	入所	
2018/9/6 20:37		63TL VD故障	復帰	
2018/9/6 20:37		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 20:37		本館	入所	
2018/9/6 20:37		雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 20:37		K配変A 軽故障	発生	20:37:56 MSL
2018/9/6 20:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:38		HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 20:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:39		187kV連変Aタップ渋滞	復帰	
2018/9/6 20:39		Ry故障	復帰	
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:40		配変A 故障	発生	
2018/9/6 20:40		配変 6kV 27		
2018/9/6 20:40		制水門	開	
2018/9/6 20:40		1G発電P	TMチャート最	小 0(25)
2018/9/6 20:40		配変C 故障	発生	
2018/9/6 20:40		配変 6kV 27		
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:41		制水門	終了	
2018/9/6 20:42		212XE	投入	
2018/9/6 20:42		202XE	投入	
2018/9/6 20:42		187kV連変Aタップ渋滞	発生	
2018/9/6 20:42		187kV連変Aタップ渋滞	復帰	
2018/9/6 20:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:43		本館	入所	
2018/9/6 20:44	西春別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 20:44	西春別SS	63CB	投入	
2018/9/6 20:44	西春別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 20:45		本館	退所	
2018/9/6 20:45		62CB	開放	
2018/9/6 20:45		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 20:45		所内電源故障	発生	
2018/9/6 20:45		配変A 故障	発生	
2018/9/6 20:45		配変 6kV 27		
2018/9/6 20:45		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:45		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:45		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 20:45		SC-A 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		62TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		64TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		65TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		68TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		SC-B 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		61TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		63TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		67TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		60 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 20:45		67CB	投入	
2018/9/6 20:45		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 20:45		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:46		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 20:46		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:45		61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:45		62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:45		63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:45		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:45		65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:45		67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:45		68TL 43V切替無電圧	復帰	

2018/9/6 20:45	[redacted]	SC-A 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:45		60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:45		SC-B 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:45		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:46		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:46		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:46		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.1kV(64.0kV)	
2018/9/6 20:46		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.2kV(64.0kV)	
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:47	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 20:47	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:49		F22CB	開放		
2018/9/6 20:49		本館	入所		
2018/9/6 20:49	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰		
2018/9/6 20:49	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F23CB	開放		
2018/9/6 20:50		F24CB	開放		
2018/9/6 20:50		F25CB	開放		
2018/9/6 20:51		F26CB	開放		
2018/9/6 20:51		本館	入所		
2018/9/6 20:51		自動受電切替中	動作		
2018/9/6 20:51		62TL 故障	発生		
2018/9/6 20:51		ヒーター断			
2018/9/6 20:51		61CB	切		
2018/9/6 20:51		62CB	入		
2018/9/6 20:51		61TL 故障	発生		
2018/9/6 20:51		ヒーター断			
2018/9/6 20:51		F11CB	開放		
2018/9/6 20:51		31TL VD故障	復帰		
2018/9/6 20:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		HDLC BCD入力異常		復帰	
2018/9/6 20:51		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 20:52		F12CB	開放		
2018/9/6 20:52		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 20:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:52		F15CB	開放		
2018/9/6 20:52		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		自動受電切替不成立	動作		
2018/9/6 20:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:52		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:52		61CB	入		
2018/9/6 20:52		62CB	切		
2018/9/6 20:53		F33CB	開放		
2018/9/6 20:53		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		F34CB	開放		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		F35CB	開放		
2018/9/6 20:54		F36CB	開放		
2018/9/6 20:55		62CB	開放		
2018/9/6 20:55		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.4kV)	
2018/9/6 20:55		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.4kV)	
2018/9/6 20:55		61･62 43LC	ロック		
2018/9/6 20:55		オシロ	動作		
2018/9/6 20:55		雑装置故障	発生		
2018/9/6 20:55		オシロ	復帰		
2018/9/6 20:55		63CB	投入		
2018/9/6 20:56		地下ピット油検出	発生		
2018/9/6 20:56		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 20:56		自動受電切替中	復帰		
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		配変A 故障	復帰		
2018/9/6 20:56		配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:56		配変B 故障	復帰		
2018/9/6 20:56		配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:56		配変C 故障	復帰		
2018/9/6 20:56		配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 20:56		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 20:56	新岩松PS	1G 冷却水量低下	発生		
2018/9/6 20:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:57	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	196.3kV(197.6kV)	
2018/9/6 20:57	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.3kV(197.6kV)	
2018/9/6 20:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:58	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 20:59	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 20:59	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 21:00	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御	
2018/9/6 21:00	[redacted]	61･62 43LC	機器不応動		
2018/9/6 21:00	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御	
2018/9/6 21:00	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	30.6MW(50.0MW)	
2018/9/6 21:00	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始	
2018/9/6 21:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:01	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 21:01	音別PS	66CB	投入		
2018/9/6 21:02	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 21:02	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:02	音別PS	1G 発電機軽故障	発生		
2018/9/6 21:02	音別PS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)	
2018/9/6 21:02	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:02	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 21:02	[redacted]	ヒーター断	復帰		
2018/9/6 21:02	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 21:02	[redacted]	ヒーター断	復帰		
2018/9/6 21:02	[redacted]	63TL 故障	発生		
2018/9/6 21:02	[redacted]	66kV 1TL Ry故障			
2018/9/6 21:02	[redacted]	66kV 1TL 伝送不良			
2018/9/6 21:03	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了	
2018/9/6 21:03	[redacted]	64TL 故障	発生		
2018/9/6 21:03	[redacted]	66kV 2TL Ry故障			
2018/9/6 21:03	[redacted]	66kV 2TL 伝送不良			
2018/9/6 21:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:03	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.6kV(62.7kV)	
2018/9/6 21:03	[redacted]	雑装置故障	復帰		
2018/9/6 21:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:04	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求	
2018/9/6 21:04	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	中止条件	ﾓｰﾄﾞ異常	
2018/9/6 21:04	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御中止	45.1MW(50.0MW)	
2018/9/6 21:04	[redacted]	187kV 連変A 43SP	並列		
2018/9/6 21:04	音別PS	1G 発電機軽故障	復帰		
2018/9/6 21:04	[redacted]	187kV連変Aタップ渋滞	発生		
2018/9/6 21:04	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.32kV(6.37kV)	
2018/9/6 21:05	音別PS	66kV 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.6kV)	
2018/9/6 21:05	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.3kV)	
2018/9/6 21:05	[redacted]	187kV連変Aタップ渋滞	復帰		
2018/9/6 21:05	[redacted]	187kV 連変A 43SP	単独		
2018/9/6 21:05	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 21:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 21:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 21:05	音別PS	1G 発電機軽故障	発生		
2018/9/6 21:06	音別PS	1G 発電機軽故障	復帰		
2018/9/6 21:06	[redacted]	212CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 21:07	[redacted]	配変A 故障	発生		
2018/9/6 21:07	[redacted]	配変 6kV 27			
2018/9/6 21:07	[redacted]	配変B 故障	発生		
2018/9/6 21:07	[redacted]	配変 6kV 27			
2018/9/6 21:07	[redacted]	202CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	6kV 27	動作		
2018/9/6 21:07	音別PS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 21:07	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 21:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1
2018/9/6 21:08	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	187kV 連変A 系統同期	動作		
2018/9/6 21:08	[redacted]	187kV 連変A 系統同期	復帰		
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:10	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(64.0kV)	
2018/9/6 21:10	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 21:11	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	動作		
2018/9/6 21:11	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰		
2018/9/6 21:12	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	動作		
2018/9/6 21:12	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰		
2018/9/6 21:12	当日作業	当日作業件名	41717	中断	
2018/9/6 21:12	音別PS	60CB	投入		
2018/9/6 21:12	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.50kV)	

2018/9/6 21:12	音別PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.06kV(6.94kV)
2018/9/6 21:12	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.3kV(64.8kV)
2018/9/6 21:12	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.0kV)
2018/9/6 21:12		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:12		SWP装置故障	発生	
2018/9/6 21:12		雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		187kV 連変B 系統同期	動作	
2018/9/6 21:13		187kV 連変B 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:13	音別PS	62甲	投入	
2018/9/6 21:13	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13	音別PS	17甲	投入	
2018/9/6 21:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:13	音別PS	64甲	投入	
2018/9/6 21:13	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:13	音別PS	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.94kV)
2018/9/6 21:14	音別PS	64乙	開放	
2018/9/6 21:14	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 21:14	音別PS	17乙	開放	
2018/9/6 21:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:14	音別PS	62乙	開放	
2018/9/6 21:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:15	音別PS	60CB	開放	
2018/9/6 21:15	音別PS	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:15	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.0kV(64.7kV)
2018/9/6 21:15		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.0kV(64.7kV)
2018/9/6 21:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:16	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御
2018/9/6 21:16	発電制御	現地発電パターン運	中止条件有り	
2018/9/6 21:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:16	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 21:17	宇円別SS	連変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変E 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.56kV)
2018/9/6 21:17	宇円別SS	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 21:17	宇円別SS	74甲	操作ロック解	除
2018/9/6 21:17	宇円別SS	65甲	操作ロック解	除
2018/9/6 21:17	宇円別SS	74乙	操作ロック解	除
2018/9/6 21:17	宇円別SS	65乙	操作ロック解	除
2018/9/6 21:17	宇円別SS	74CB	操作ロック解	除
2018/9/6 21:17	宇円別SS	65CB	操作ロック解	除
2018/9/6 21:17	十勝PS	現地発電パターン運転	停止	
2018/9/6 21:18	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.5kV(64.7kV)
2018/9/6 21:18		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.5kV(64.7kV)
2018/9/6 21:18	音別PS	2G ターニング	運転	21:18:53 MSL
2018/9/6 21:18	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰	
2018/9/6 21:18	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰	
2018/9/6 21:18	音別PS	2Gターニング装置軽故	発生	
2018/9/6 21:18	音別PS	2Gターニング装置軽故	復帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 21:19		配変E 母線電圧 下限	逸脱発生	6.56kV(6.56kV)
2018/9/6 21:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:20	音別PS	2G 起動モード	通常	
2018/9/6 21:20	音別PS	2G マスター	運転	
2018/9/6 21:20	音別PS	2G マスターリレー	ON	
2018/9/6 21:20	音別PS	2G 所内電源軽故障	発生	
2018/9/6 21:20	音別PS	1G 所内電源軽故障	発生	
2018/9/6 21:20	音別PS	1G 所内電源軽故障	復帰	
2018/9/6 21:20	音別PS	2G 所内電源軽故障	復帰	
2018/9/6 21:21	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	15.0MW(26.6MW)
2018/9/6 21:21	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/6 21:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:21	音別PS	2G 起動モーター	運転	
2018/9/6 21:22	音別PS	2G ターニング	停止	21:21:54 MEL　12
2018/9/6 21:22	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.1kV(64.7kV)
2018/9/6 21:22		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.1kV(64.7kV)
2018/9/6 21:22	音別PS	2G 回転数リミット	発生	21:22:12 MSL
2018/9/6 21:22	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:22	音別PS	2G 回転数リミット	復帰	21:22:14 MEL　4
2018/9/6 21:22	音別PS	2G 燃料リミット	発生	21:22:31 MSL
2018/9/6 21:22	[redacted]	63CB	切	
2018/9/6 21:22	音別PS	2G 回転数リミット	発生	21:22:35 MSL
2018/9/6 21:22	[redacted]	64CB	切	
2018/9/6 21:22		61CB	切	
2018/9/6 21:22	音別PS	2G 点火	ON	
2018/9/6 21:22	音別PS	2G 燃料リミット	復帰	21:22:41 MEL　2
2018/9/6 21:23	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 21:23		本館	入所	
2018/9/6 21:24		配変C 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:24		O-5CB	切	
2018/9/6 21:24		HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 21:24		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:24		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:25		本館	退所	
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:26		187kV本館A	退所	
2018/9/6 21:26		O-5CB	入	

2018/9/6 21:26	音別PS	2G 加速中	ON	
2018/9/6 21:26	音別PS	2G 起動モーター	停止	
2018/9/6 21:26	新岩松PS	61CB	開放	
2018/9/6 21:26	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内6kVCUB軽故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	所内6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	空調故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 21:26	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 21:26	[redacted]	62TL 全停遮断		
2018/9/6 21:26	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	41CB	切	
2018/9/6 21:26	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	41CB	切	
2018/9/6 21:26	[redacted]	集油水槽異常	発生	21:26:55 MSL
2018/9/6 21:26	[redacted]	187kV連変B冷却器故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	15 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	18 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	187kV連変A冷却器故障	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	64TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	63TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	70 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	12 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	62TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	61TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	42CB	入	
2018/9/6 21:26	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:26	[redacted]	60 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	SC-A 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	71TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	69TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 21:26	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	発生	
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	9.9kV(9.9kV)
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:27	[redacted]	12CB	機器不応動	
2018/9/6 21:27	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 21:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:27	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 21:28	[redacted]	12CB	機器不応動	
2018/9/6 21:28	音別PS	2G マスター	停止	
2018/9/6 21:28	音別PS	2G 加速中	OFF	
2018/9/6 21:28	音別PS	2G マスターリレー	OFF	
2018/9/6 21:28	音別PS	2G 点火	OFF	
2018/9/6 21:28	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 21:28	音別PS	2G 回転数リミット	復帰	21:28:08 MEL 2
2018/9/6 21:28	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/6 21:28	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	25.4MW(26.6MW)
2018/9/6 21:28	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 21:28	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 21:28	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 21:29	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 21:29	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 21:30	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/6 21:30	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 21:30	[redacted]	制水門	開	
2018/9/6 21:30	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 21:31	[redacted]	制水門	終了	
2018/9/6 21:32	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 21:33	音別PS	2G 回転数リミット	発生	21:33:00 MSL
2018/9/6 21:33	音別PS	2G 回転数リミット	復帰	21:33:09 MEL 68
2018/9/6 21:33	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/6 21:33	[redacted]	配変B 43A	自動	
2018/9/6 21:34	[redacted]	61TL VD故障	復帰	
2018/9/6 21:34	[redacted]	67TL 伝送不良	復帰	
2018/9/6 21:34	[redacted]	67TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 21:34	[redacted]	62TL VD故障	復帰	
2018/9/6 21:34	[redacted]	68TL 伝送不良	復帰	

2018/9/6 21:34	[redacted]	68TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:35	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 21:35	[redacted]	配変C 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 21:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 21:36	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 21:36	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	12CB	入	
2018/9/6 21:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	12CB	入	
2018/9/6 21:36	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	12 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	15 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	61TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	62TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	63TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	64TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	70 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	18 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	71TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	SC-A 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	69TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 21:36	[redacted]	62TL 再閉路成功		
2018/9/6 21:36	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:36	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 21:36	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 21:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:37	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 21:37	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 21:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:37	[redacted]	F31CB	開放	
2018/9/6 21:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:37	[redacted]	F32CB	開放	
2018/9/6 21:37	[redacted]	F33CB	開放	
2018/9/6 21:38	[redacted]	F34CB	開放	
2018/9/6 21:38	[redacted]	配変E 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.52kV(6.53kV)
2018/9/6 21:38	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(64.7kV)
2018/9/6 21:38	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(64.7kV)
2018/9/6 21:38	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 21:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:38	[redacted]	42CB	開放	
2018/9/6 21:39	[redacted]	41CB	投入	
2018/9/6 21:39	[redacted]	地震計故障	発生	21:39:15 MSL
2018/9/6 21:39	[redacted]	187kV連変C冷却器故障	復帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	187kV連変A冷却器故障	復帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	187kV連変B冷却器故障	復帰	
2018/9/6 21:39	西春別SS	62CB	投入	
2018/9/6 21:39	[redacted]	集油水槽異常	復帰	21:39:11 MEL 2
2018/9/6 21:40	西春別SS	62CB	開放	
2018/9/6 21:40	[redacted]	制水門	開	
2018/9/6 21:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:40	西春別SS	61CB	投入	
2018/9/6 21:40	西春別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 21:41	西春別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 21:41	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発生	
2018/9/6 21:41	[redacted]	制水門	終了	
2018/9/6 21:41	[redacted]	21CB	投入	
2018/9/6 21:41	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:41	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復帰	
2018/9/6 21:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1

2018/9/6 21:42	[redacted]	61･62 43LC	ロック	
2018/9/6 21:42		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 21:42		62CB	開放	
2018/9/6 21:42		43R	直接	
2018/9/6 21:42		61CB	投入	
2018/9/6 21:42		F11CB	開放	
2018/9/6 21:42		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:42		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:42		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:43		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:43		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.10kV(6.34kV)
2018/9/6 21:43		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.09kV(6.39kV)
2018/9/6 21:43		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:43		F12CB	開放	
2018/9/6 21:43		F13CB	開放	
2018/9/6 21:43		配変A 43-10G	使用	
2018/9/6 21:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:43		本館	入所	
2018/9/6 21:43		F14CB	開放	
2018/9/6 21:43		配変A 故障	発生	
2018/9/6 21:43		配変 6kV 27		
2018/9/6 21:43		所内電源故障	発生	
2018/9/6 21:43		F15CB	開放	
2018/9/6 21:43		61･62 43LC	ロック	
2018/9/6 21:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:43		F16CB	開放	
2018/9/6 21:44		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.5kV)
2018/9/6 21:44		F31CB	開放	
2018/9/6 21:44		F11CB	開放	
2018/9/6 21:44		F32CB	開放	
2018/9/6 21:44		F12CB	開放	
2018/9/6 21:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:44		F33CB	開放	
2018/9/6 21:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:44		F13CB	開放	
2018/9/6 21:44		F34CB	開放	
2018/9/6 21:44		連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:44		F35CB	開放	
2018/9/6 21:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:44		63CB	開放	
2018/9/6 21:45		F21CB	開放	
2018/9/6 21:45		64CB	開放	
2018/9/6 21:45		F24CB	開放	
2018/9/6 21:45		配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:45		F25CB	開放	
2018/9/6 21:45		61CB	投入	
2018/9/6 21:45		F26CB	開放	
2018/9/6 21:45		11CB	投入	
2018/9/6 21:45		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:46	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御
2018/9/6 21:45	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:46		43R	遠方	
2018/9/6 21:46		F11CB	開放	
2018/9/6 21:46		F12CB	開放	
2018/9/6 21:46	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 21:47	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 21:47		F14CB	開放	
2018/9/6 21:48		67CB	投入	
2018/9/6 21:48		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:48		67TL 系統同期	動作	
2018/9/6 21:48		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.46kV(6.34kV)
2018/9/6 21:48		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.53kV(6.40kV)
2018/9/6 21:48		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.49kV(6.56kV)
2018/9/6 21:48		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.56kV)
2018/9/6 21:48		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.56kV)
2018/9/6 21:48		表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:48		表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 21:48		表示渋滞(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:48		表示渋滞(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 21:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/6 21:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 21:48	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:48		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:48		配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:48		本館	入所	
2018/9/6 21:48		67TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:48		都市ガス侵入	発生	
2018/9/6 21:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:49		本館	入所	
2018/9/6 21:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:49		61 43RC	機器不応動	
2018/9/6 21:49	西春別SS	61･62 43S	ロック	
2018/9/6 21:49	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 21:49		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.5kV)
2018/9/6 21:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:49		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 21:49		61･62 43S	ロック	
2018/9/6 21:49		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:49		63･64 43S	ロック	
2018/9/6 21:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:50		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 21:50	[redacted]	制水門	開	
2018/9/6 21:51	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	AFC使用
2018/9/6 21:51	十勝PS	1G 43-AFC	使用	
2018/9/6 21:51	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	AFC使用
2018/9/6 21:51	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)
2018/9/6 21:51	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)
2018/9/6 21:51	[redacted]	制水門	終了	
2018/9/6 21:51	音別PS	2G ターニング	運転	21:51:48 MSL
2018/9/6 21:52	宇円別SS	67CB	投入	
2018/9/6 21:52	宇円別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 21:52	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:54	宇円別SS	63CB	投入	
2018/9/6 21:54	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 21:54	宇円別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 21:54	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 21:54	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:54	充停電判定	新岩松PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:54	充停電判定	新岩松PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 21:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:54	新岩松PS	1CB	解列	
2018/9/6 21:54	新岩松PS	1G 冷却水量低下	復帰	
2018/9/6 21:54	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187kV連変B冷却器故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	9.4kV(9.8kV)
2018/9/6 21:55	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	58.7kV(61.5kV)
2018/9/6 21:55	[redacted]	61TL 電圧 下限	逸脱発生	59.1kV(63.0kV)
2018/9/6 21:55	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	58.4kV(61.6kV)
2018/9/6 21:55	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	58.4kV(61.3kV)
2018/9/6 21:55	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	58.7kV(61.3kV)
2018/9/6 21:55	[redacted]	11kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	9.3kV(9.3kV)
2018/9/6 21:55	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	58.1kV(58.4kV)
2018/9/6 21:55	[redacted]	所内1 H1Trタップ極限	極限復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187kV所内1 Cub故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:55	[redacted]	圧油槽油面異常	発生	21:55:22 MSL
2018/9/6 21:55	[redacted]	封水ストレーナー故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	コンプレッサー故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	圧油装置故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	封水ストレーナー故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G ドラフト排水故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 排水装置故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 排水装置故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G ドラフト排水故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	コンプレッサー故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 43-91Q	AVR	
2018/9/6 21:55	[redacted]	コンプレッサー故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 43-91Q	AVR	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	101TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	103TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	106TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	102TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	100 ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	111TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	105TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	104TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	112TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	107TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	沈砂池1ゲート故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	第2制水門 極限	極限復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G ドラフト排水故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 排水装置故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	制水門 43R	直接	
2018/9/6 21:55	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B所内B-AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187 B 所内AC100V故障	発生	
2018/9/6 21:55	十勝PS	下流警報用CDT故障	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187A所内電源共通故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187A所内B-AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187A所内A-AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275 所内AC100V故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275所内A系AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV所内1 Cub故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV所内1 6kV27	動作	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275所内B系AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	1CB	解列	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	6kV BS用母線無電圧	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187kV本館A整流器故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV連変Aクーラ故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	サージタンク水位低下	発生	21:55:32 MSL
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV連変Bクーラ故障	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:55	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 21:55	[redacted]	61TL 全停遮断		
2018/9/6 21:55	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 21:55	[redacted]	61TL 全停遮断		
2018/9/6 21:55	新岩松PS	63TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	64TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	65TL 43V無電圧	発生	

2018/9/6 21:55	新岩松PS	60 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	61TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	62TL 43V無電圧	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	溢水保護転送故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	61CB	投入	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	1G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	設備異常	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	給水ストレーナー故障	発生	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	補機故障	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　釧路GW-B1
2018/9/6 21:55	新岩松PS	61TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	62TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	63TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	64TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	65TL 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	60 43V無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	6kV BS用母線無電圧	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	給水ストレーナー故障	復帰	
2018/9/6 21:55	新岩松PS	補機故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:55	[redacted]	ダム水位	越流復帰	0cm(250cm)
2018/9/6 21:55	[redacted]	沈砂池水位	越流復帰	0cm(227cm)
2018/9/6 21:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:55	[redacted]	103TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	104TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	106TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	107TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	100 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	101TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	102TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	105TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	111TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	112TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187Aコンプレッサ故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187kV所内1 Cub故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187A所内A-AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187A所内電源共通故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B所内B-AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187 B 所内AC100V故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV連変Bクーラ故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV所内1 6kV27	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV所内1 Cub故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275所内B系AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275 所内AC100V故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275所内A系AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	275kV連変Aクーラ故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187A所内B-AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	187B雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　釧路GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	187kV本館A整流器故障	復帰	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 弱点ピン折損	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	2G 弱点ピン折損	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CDT異常	発生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/6 21:55	[redacted]	1G 滑油装置故障	発生	
2018/9/6 21:56	[redacted]	1G 電圧		発電機停止監視中止
2018/9/6 21:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 21:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:56	[redacted]	11kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:56	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:56	[redacted]	61TL 電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:56	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 21:56	音別PS	2G 起動モード	急速	
2018/9/6 21:56	[redacted]		発生	
2018/9/6 21:56	[redacted]	ダム水位	上限2段復帰	0cm(230cm)
2018/9/6 21:56	[redacted]	ダム水位	上限1段復帰	0cm(220cm)
2018/9/6 21:56	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	0cm(10cm)
2018/9/6 21:56	[redacted]	沈砂池水位	上限2段復帰	0cm(200cm)
2018/9/6 21:56	[redacted]	沈砂池水位	上限1段復帰	0cm(190cm)
2018/9/6 21:56	[redacted]	沈砂池水位	下限1段発生	0cm(10cm)
2018/9/6 21:56	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 21:56	[redacted]	1G 弱点ピン折損	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	2G 弱点ピン折損	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	圧油予備機	起動	
2018/9/6 21:56	[redacted]	1G ドラフト排水故障	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	1G 排水装置故障	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 21:56	十勝PS	発電使用水量(極低付)	TMチャート最	大 10(100)
2018/9/6 21:56	[redacted]	制水門 43R	遠方	
2018/9/6 21:56	[redacted]	第2制水門 極限	極限動作	
2018/9/6 21:56	[redacted]		復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	沈砂池1ゲート故障	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　釧路GW-B1
2018/9/6 21:56	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 21:56	[redacted]	61TL 再閉路成功		
2018/9/6 21:56	[redacted]	予備電源	運転	

2018/9/6 21:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 21:56		溢水保護転送故障	復帰	
2018/9/6 21:56		1G 滑油装置故障	復帰	
2018/9/6 21:56		圧油槽油面異常	復帰	21:56:25 MEL　2
2018/9/6 21:56		都市ガス侵入	復帰	
2018/9/6 21:56		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 21:56	十勝PS	下流警報用CDT故障	復帰	
2018/9/6 21:56	[redacted]	サージタンク水位低下	復帰	21:56:27 MEL　2
2018/9/6 21:56		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.6kV(65.0kV)
2018/9/6 21:56		ダム水位	越流発生	256cm(250cm)
2018/9/6 21:56		沈砂池水位	越流発生	260cm(227cm)
2018/9/6 21:56		CDT異常	復帰	
2018/9/6 21:56		取水門 43A	手動	
2018/9/6 21:56	十勝PS	発電使用水量(極低付)	TMチャート最	大 30(10)
2018/9/6 21:56	[redacted]	設備異常	復帰	
2018/9/6 21:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:57		圧油予備機	停止	
2018/9/6 21:57		都市ガス侵入	発生	
2018/9/6 21:57		連系点 P	オフライン解	除
2018/9/6 21:57		ダム水位	上限2段発生	256cm(230cm)
2018/9/6 21:57		ダム水位	上限1段発生	256cm(220cm)
2018/9/6 21:57		ダム水位	下限1段復帰	256cm(10cm)
2018/9/6 21:57		沈砂池水位	上限2段発生	260cm(200cm)
2018/9/6 21:57		沈砂池水位	上限1段発生	260cm(190cm)
2018/9/6 21:57		沈砂池水位	下限1段復帰	260cm(10cm)
2018/9/6 21:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:57		SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 21:57		SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 21:57		1G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 21:57		都市ガス侵入	復帰	
2018/9/6 21:58		1G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 21:58		配変E 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.50kV)
2018/9/6 21:58		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.76kV(6.50kV)
2018/9/6 21:58		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.72kV(6.38kV)
2018/9/6 21:58		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.72kV(6.56kV)
2018/9/6 21:58	新岩松PS	1G マスター	停止	
2018/9/6 21:58	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 21:59		CYC 表示回線断		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:59		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 21:59		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:59		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:59		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 21:59		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 21:59		イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/6 21:59		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 21:59		所内電源故障	復帰	(21:59:03)
2018/9/6 21:59		配変 6kV 27	復帰	(21:59:03)
2018/9/6 21:59		ブザー	動作	(21:59:03)
2018/9/6 21:59		制御渋滞	発生	(21:59:03)
2018/9/6 21:59		自動受電切替中	復帰	(21:59:03)
2018/9/6 21:59		配変 6kV 27	動作	(21:59:06)
2018/9/6 21:59		制御渋滞	復帰	(21:59:06)
2018/9/6 21:59		自動受電切替中	動作	(21:59:06)
2018/9/6 21:59		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 21:59		所内電源故障	発生	
2018/9/6 21:59		61CB	切	
2018/9/6 21:59		62CB	入	
2018/9/6 22:00	新岩松PS	1G 43-ALR	同一方向制御	
2018/9/6 22:00	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 22:00		62CB	切	
2018/9/6 22:00		61CB	入	
2018/9/6 22:00	新岩松PS	1G ブラックスタート	ロック	
2018/9/6 22:01	新岩松PS	1G マスター	運転	
2018/9/6 22:01	新岩松PS	下流警報パターン放送	吹鳴	
2018/9/6 22:01	新岩松PS	下流警報吹鳴中	吹鳴	
2018/9/6 22:01	[redacted]	SC 66kV 27	動作	
2018/9/6 22:01	音別TC	2G 43R	遠方	
2018/9/6 22:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:02		F11CB	開放	
2018/9/6 22:02		63TL 故障	復帰	
2018/9/6 22:02		66kV 1TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 22:02		66kV 1TL 伝送不良	復帰	
2018/9/6 22:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:02		F12CB	開放	
2018/9/6 22:02		64TL 故障	復帰	
2018/9/6 22:02		66kV 2TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 22:02		66kV 2TL 伝送不良	復帰	
2018/9/6 22:02		61CB	開放	
2018/9/6 22:02		本館	退所	
2018/9/6 22:02		本館	入所	
2018/9/6 22:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:02		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 22:02		F13CB	開放	
2018/9/6 22:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:02		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 22:03		本館	退所	
2018/9/6 22:03		F14CB	開放	
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:03		F16CB	投入	
2018/9/6 22:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:03		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:03		雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 22:03		71CB	投入	
2018/9/6 22:03	電圧制御	西音更GR	制御出力モード	使用

2018/9/6 22:03	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 22:03	電圧制御	西音更SSND	制御可能機器	無
2018/9/6 22:03	電圧制御	西音更SSND	制御異常終了	
2018/9/6 22:03	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 22:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:04	電圧制御	西音更GR	制御出力モー	ド ロック
2018/9/6 22:04	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.5kV(65.0kV)
2018/9/6 22:04	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.0kV(64.7kV)
2018/9/6 22:04	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.0kV(64.7kV)
2018/9/6 22:04	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(64.5kV)
2018/9/6 22:04	新岩松PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(64.5kV)
2018/9/6 22:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	配変A 43-10G	使用	
2018/9/6 22:04	[redacted]	22kV 母線 27	動作	
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 22:04	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.46kV(6.50kV)
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 22:04	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:04	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 22:04	[redacted]	1G マスター	停止	
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/6 22:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:04	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生 釧路GW-A1
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/6 22:05	[redacted]	自動受電切替中	動作	
2018/9/6 22:04	[redacted]	61TL VD故障	復帰	
2018/9/6 22:04	[redacted]	63TL VD故障	復帰	
2018/9/6 22:05	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰 釧路GW-A1
2018/9/6 22:05	[redacted]	61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 22:05	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	インティグリティ返送無		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	[redacted]	63CB	入	
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	[redacted]	63CB	入	
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生 釧路GW-A1
2018/9/6 22:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 22:05	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:05	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰 釧路GW-A1
2018/9/6 22:05	[redacted]	インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 22:05	[redacted]	1G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 22:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 22:05	[redacted]	予備電源	停止	
2018/9/6 22:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:05	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 22:05	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生 釧路GW-B1
2018/9/6 22:06	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/6 22:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 22:06	[redacted]	1G マスター	運転	

2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 22:06	[redacted]	自動受電切替不成立	動作					
2018/9/6 22:06	[redacted]	63CB	切					
2018/9/6 22:06	[redacted]	61CB	入					
2018/9/6 22:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1			
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/6 22:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/6 22:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	F31CB	機器不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)				
2018/9/6 22:07	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 22:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 22:07	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1			
2018/9/6 22:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/6 22:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/6 22:07	[redacted]	配変C 43-10G	使用					
2018/9/6 22:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	配変C 43-10G	使用					
2018/9/6 22:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰				
2018/9/6 22:07	[redacted]	1G 発電機 準備	完了					
2018/9/6 22:07	[redacted]	配変C 6kV 27	動作					
2018/9/6 22:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:07	[redacted]	F32CB	開放					
2018/9/6 22:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:08	[redacted]	F33CB	開放					
2018/9/6 22:08	宇円別SS	187kV 連変C 系統同期	動作					
2018/9/6 22:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:08	[redacted]	F34CB	開放					
2018/9/6 22:08	[redacted]	F35CB	開放					
2018/9/6 22:08	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:09	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1			
2018/9/6 22:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 22:09	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1			
2018/9/6 22:09	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/6 22:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/6 22:09	新岩松PS	1G 発電機 準備	完了					
2018/9/6 22:09	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 22:09	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:09	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/6 22:09	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/6 22:09	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:09	[redacted]	F22CB	開放					
2018/9/6 22:10	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/6 22:10	[redacted]	F22CB	開放					
2018/9/6 22:10	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/6 22:10	宇円別SS	17CB	投入					
2018/9/6 22:10	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/6 22:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 22:10	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/6 22:10	宇円別SS	187kV 連変C 系統同期	復帰					
2018/9/6 22:10	宇円別SS	連変C タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 22:10	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/6 22:10	[redacted]	O-7CB	入					
2018/9/6 22:11	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/6 22:11	[redacted]	31CB	開放					
2018/9/6 22:11	[redacted]	61･63 43LC	ロック					
2018/9/6 22:11	[redacted]	自動受電切替中	復帰					
2018/9/6 22:11	[redacted]	61CB	開放					
2018/9/6 22:11	[redacted]	F15CB	投入					
2018/9/6 22:12	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.5kV)				
2018/9/6 22:12	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/6 22:12	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.5kV)				
2018/9/6 22:12	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 22:12	[redacted]	63CB	投入					
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 22:12	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 22:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 22:12	宇円別SS	187kV 連変C 系統同期	動作					
2018/9/6 22:12	[redacted]	22kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 22:12	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:12	宇円別SS	18CB	投入					
2018/9/6 22:12	宇円別SS	187kV 連変C 系統同期	復帰					
2018/9/6 22:13	宇円別SS	187kV 連変A 43SP	並列					
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1			
2018/9/6 22:13	宇円別SS	187kV 連変C 43SP	並列					
2018/9/6 22:13	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1			
2018/9/6 22:13	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 22:13	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.56kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.27kV(6.38kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:13	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.8kV(66.5kV)				
2018/9/6 22:13	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.3kV(66.2kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)				
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:13		地震計故障	復帰	22:13:39 MEL 2		
2018/9/6 22:13		61･62 43S	ロック			
2018/9/6 22:14		61･62 43S	ロック			
2018/9/6 22:14		F22CB	投入			
2018/9/6 22:14		63･64 43S	ロック			
2018/9/6 22:14		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)		
2018/9/6 22:14		本館	退所			
2018/9/6 22:14		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 22:14		所内6kV 27	復帰			
2018/9/6 22:14		所内6kVCUB軽故障	復帰			
2018/9/6 22:14		61･62 43S	ロック			
2018/9/6 22:15		F14CB	投入			
2018/9/6 22:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:15		65･66 43S	ロック			
2018/9/6 22:15		61･62 43S	ロック			
2018/9/6 22:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:15		63･64 43S	ロック			
2018/9/6 22:16		F12CB	投入			
2018/9/6 22:16	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求		
2018/9/6 22:16	新岩松PS	1G 極低ステップ1	発生			
2018/9/6 22:16	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:16	[redacted]	61･62 43S	ロック			
2018/9/6 22:16		空調故障	復帰			
2018/9/6 22:16		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.2kV(67.1kV)		
2018/9/6 22:16		1G 発電機 準備	未完			
2018/9/6 22:17	発電制御	音別PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:17	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.6kV(66.2kV)		
2018/9/6 22:17	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.0kV(63.5kV)		
2018/9/6 22:17		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.0kV(63.5kV)		
2018/9/6 22:17	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御		
2018/9/6 22:17	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	50.1MW(30.0MW)		
2018/9/6 22:17	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始		
2018/9/6 22:17	[redacted]	F31CB	開放			
2018/9/6 22:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17		F32CB	開放			
2018/9/6 22:17		F33CB	開放			
2018/9/6 22:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17		F34CB	開放			
2018/9/6 22:18		11CB	開放			
2018/9/6 22:18		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.55kV(6.38kV)		
2018/9/6 22:18		14CB	開放			
2018/9/6 22:18		61CB	投入			
2018/9/6 22:18		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 22:18		所内DC電源故障	発生			
2018/9/6 22:18		SC 66kV 27	復帰			
2018/9/6 22:19		所内DC電源故障	復帰			
2018/9/6 22:19		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 22:19	西春別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.5kV(64.2kV)		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:19	旭川系統制御所	制御卓－5		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:19		187kV本館B	退所			
2018/9/6 22:19	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了		
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:20		F12CB	投入			
2018/9/6 22:20		1G 43-91Q	AQR			
2018/9/6 22:20	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 22:20	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 22:21		HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/6 22:21		配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 22:21		配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 22:21	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.2kV)		
2018/9/6 22:21	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)		
2018/9/6 22:21	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)		
2018/9/6 22:21	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.0kV(196.0kV)		
2018/9/6 22:21	西春別SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(64.2kV)		
2018/9/6 22:21	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	30.8MW(30.0MW)		
2018/9/6 22:21	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 22:22		F12CB	開放			
2018/9/6 22:22		F13CB	開放			
2018/9/6 22:22		14CB	開放			
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 22:22	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 22:23		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.0kV(65.0kV)		
2018/9/6 22:23		64 43RC	ロック			
2018/9/6 22:23		GPS故障	発生			
2018/9/6 22:24		本館	退所			
2018/9/6 22:24		本館	入所			
2018/9/6 22:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:24		F21CB	開放			
2018/9/6 22:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:24		F24CB	開放			
2018/9/6 22:24		F25CB	開放			
2018/9/6 22:24		63CB	開放			
2018/9/6 22:25		本館	退所			
2018/9/6 22:25		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.0kV(65.0kV)		
2018/9/6 22:25	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	197.1kV(197.0kV)		
2018/9/6 22:25	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.1kV(197.0kV)		
2018/9/6 22:25	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 22:25		本館	退所			

2018/9/6 22:25	[redacted]	14CB	投入				
2018/9/6 22:25		ガス検出	動作				
2018/9/6 22:25		ガス検出	復帰				
2018/9/6 22:25		本館	入所				
2018/9/6 22:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:25		配変B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 22:25		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1		
2018/9/6 22:25		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1		
2018/9/6 22:25		所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 22:25		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.3kV)			
2018/9/6 22:25		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 22:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 22:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26		配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 22:26		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.44kV)			
2018/9/6 22:26		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生	釧路GW-A1		
2018/9/6 22:26		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰	釧路GW-A1		
2018/9/6 22:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26		F11CB	投入				
2018/9/6 22:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:26		GPS故障	復帰				
2018/9/6 22:27		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 22:27		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 22:27		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	65.9kV(65.8kV)			
2018/9/6 22:27		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.9kV(65.8kV)			
2018/9/6 22:27		F11CB	開放				
2018/9/6 22:27		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:27		14CB	投入				
2018/9/6 22:27		[redacted]	復帰				
2018/9/6 22:27		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 22:27		F12CB	開放				
2018/9/6 22:27		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:28		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.52kV(6.44kV)			
2018/9/6 22:28		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)			
2018/9/6 22:28		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)			
2018/9/6 22:28		F13CB	開放				
2018/9/6 22:28		下流警報	吹鳴				
2018/9/6 22:28		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:28		ダム水位(前)	越流発生	161cm(150cm)			
2018/9/6 22:28	宇円別SS	66甲	操作ロック解	除			
2018/9/6 22:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:29		14CB	開放				
2018/9/6 22:29	宇円別SS	66甲	投入				
2018/9/6 22:29	宇円別SS	66甲	開放				
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:30		65CB	投入				
2018/9/6 22:30		所内電源故障	復帰				
2018/9/6 22:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:30		配変 6kV 27	復帰				
2018/9/6 22:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:30		[redacted]	異常				
2018/9/6 22:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:30		配変A 故障	復帰				
2018/9/6 22:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:31	新岩松PS	1G 極低ステップ2	発生				
2018/9/6 22:31	宇円別SS	66乙	操作ロック解	除			
2018/9/6 22:31	宇円別SS	66CB	操作ロック解	除			
2018/9/6 22:31	宇円別SS	66乙	投入				
2018/9/6 22:32	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 22:32		275kV本館	退所				
2018/9/6 22:33		1G有効電力上限2段	逸脱発生	20.200MW(20.000)			
2018/9/6 22:33		F11CB	開放				
2018/9/6 22:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:33		F12CB	開放				
2018/9/6 22:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:33		63CB	開放				
2018/9/6 22:33		F13CB	開放				
2018/9/6 22:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:33		F14CB	開放				
2018/9/6 22:34		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	19.300MW(20.000)			
2018/9/6 22:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:34		F21CB	開放				
2018/9/6 22:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:34		F22CB	開放				
2018/9/6 22:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:34		61・63 43LC	ロック				
2018/9/6 22:34		自動受電切替中	復帰				
2018/9/6 22:34		F23CB	開放				
2018/9/6 22:34	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.6kV(66.2kV)			
2018/9/6 22:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.6kV(65.0kV)			
2018/9/6 22:34		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.1kV(198.5kV)			
2018/9/6 22:34		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	197.1kV(198.5kV)			
2018/9/6 22:35		本館	退所				
2018/9/6 22:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:35		61・63 43LC	ロック				
2018/9/6 22:35		自動受電切替中	復帰				
2018/9/6 22:35		65CB	投入				

2018/9/6 22:35	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 22:35		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:35		F11CB	開放	
2018/9/6 22:35		65CB	投入	
2018/9/6 22:35		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 22:35		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:35		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:35		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36		F12CB	開放	
2018/9/6 22:36		2G マスター	運転	
2018/9/6 22:36		2G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 22:36		HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:36		F13CB	開放	
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:36		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 22:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36		F14CB	開放	
2018/9/6 22:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.0kV(65.0kV)
2018/9/6 22:37		63CB	投入	
2018/9/6 22:36		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 22:36		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37		66TL 故障	復帰	
2018/9/6 22:37		66kV 伝送不良	復帰	
2018/9/6 22:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37		釧1 制御要求 排他管理	異常	発生 釧路GW-A1
2018/9/6 22:37		釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰 釧路GW-A1
2018/9/6 22:37		65TL 故障	復帰	
2018/9/6 22:37		66kV 伝送不良	復帰	
2018/9/6 22:37		F11CB	開放	
2018/9/6 22:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37		F12CB	開放	
2018/9/6 22:38		F21CB	開放	
2018/9/6 22:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:38		F22CB	開放	
2018/9/6 22:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:38		F22CB	開放	
2018/9/6 22:38		F11CB	開放	
2018/9/6 22:38		本館	退所	
2018/9/6 22:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:38		F23CB	開放	
2018/9/6 22:38		F12CB	開放	
2018/9/6 22:38		配変C 故障	発生	
2018/9/6 22:38		配変 6kV 27		
2018/9/6 22:38		F21CB	開放	
2018/9/6 22:38		F24CB	開放	
2018/9/6 22:38		配変B 故障	発生	
2018/9/6 22:38		配変 6kV 27		
2018/9/6 22:39		F22CB	開放	
2018/9/6 22:39		警報停止応動タイムアウト		発生
2018/9/6 22:39		警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:39		配変A 故障	発生	
2018/9/6 22:39		配変 6kV 27		
2018/9/6 22:39		警報停止応動タイムアウト		復帰
2018/9/6 22:39		61CB	投入	
2018/9/6 22:39		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:39		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:39		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:39		O-1CB	入	
2018/9/6 22:39		11CB	開放	
2018/9/6 22:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40		14CB	開放	
2018/9/6 22:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40		14CB	開放	
2018/9/6 22:40		O-3CB	入	
2018/9/6 22:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:40		21CB	投入	
2018/9/6 22:40		22kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 22:40		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	65.4kV(65.3kV)
2018/9/6 22:40		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.0kV)
2018/9/6 22:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:41		11CB	投入	
2018/9/6 22:41		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 22:42		配変B 6kV 27	復帰	

2018/9/6 22:42	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 22:42		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 22:42		HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 22:42		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:42		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 22:42		本館	入所	
2018/9/6 22:43		F32CB	開放	
2018/9/6 22:43		F33CB	開放	
2018/9/6 22:44		HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:44		HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 22:44		HDLC 回線渋滞	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発生	
2018/9/6 22:44		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:44		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:44		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 22:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復帰	
2018/9/6 22:44		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 22:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復帰	
2018/9/6 22:44		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 22:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:44		F35CB	開放	
2018/9/6 22:44		本館	退所	
2018/9/6 22:44		F36CB	開放	
2018/9/6 22:45		F22CB	開放	
2018/9/6 22:46		F23CB	開放	
2018/9/6 22:46		2G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 22:46		F11CB	開放	
2018/9/6 22:46		F24CB	開放	
2018/9/6 22:46	新岩松PS	1G 極低ステップ3	発生	
2018/9/6 22:46	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:47	宇円別SS	61CB	投入	
2018/9/6 22:47	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 22:47	宇円別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/6 22:47	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:47	宇円別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 22:47		自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 22:47		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:47		F12CB	開放	
2018/9/6 22:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:47		F13CB	開放	
2018/9/6 22:48		本館	退所	
2018/9/6 22:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:48		31CB	開放	
2018/9/6 22:48		1号水槽 水位異常	復帰	22:48:16 MEL 2
2018/9/6 22:48		K配変A 43A	手動	
2018/9/6 22:48		62CB	開放	
2018/9/6 22:48		62CB	操作ロック設	定
2018/9/6 22:48		K配変A 43A	自動	
2018/9/6 22:48		HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/6 22:48		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/6 22:48		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/6 22:48		62CB	オフライン設	定
2018/9/6 22:48		62CB	投入	
2018/9/6 22:48		71CB	操作ロック設	定
2018/9/6 22:48		KF11CB	開放	
2018/9/6 22:49		F11CB	開放	
2018/9/6 22:49		71CB	オフライン設	定
2018/9/6 22:49		71CB	開放	
2018/9/6 22:49		KF12CB	開放	
2018/9/6 22:49		KF13CB	開放	
2018/9/6 22:49		65CB	投入	
2018/9/6 22:49		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 22:49		系統同期	動作	
2018/9/6 22:49		配変C 故障	復帰	
2018/9/6 22:49		KF14CB	開放	
2018/9/6 22:49		63CB	開放	
2018/9/6 22:50		63CB	投入	
2018/9/6 22:50		系統同期	復帰	
2018/9/6 22:50		64CB	投入	
2018/9/6 22:50		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:50		K配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:50		K配変A クーラー故障	復帰	
2018/9/6 22:50		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	65.4kV(65.4kV)
2018/9/6 22:50		61CB	投入	
2018/9/6 22:50	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 22:50	[redacted]	2CB	並列	
2018/9/6 22:51		[redacted]	復帰	22:50:49 MEL 2
2018/9/6 22:51		本館	退所	
2018/9/6 22:51		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 22:51	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/6 22:51	発電制御		時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 22:51	発電制御		実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 22:51	発電制御		制御開始	1.7MW(4.5MW)
2018/9/6 22:51	発電制御		ビット制御	開始
2018/9/6 22:51	西春別SS	本館	退所	
2018/9/6 22:52	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 22:52		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:52		配変B 故障	復帰	
2018/9/6 22:52		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		6kV 27	復帰	

2018/9/6 22:52	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 22:52	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/6 22:52	発電制御		制御終了	4.1MW(4.5MW)
2018/9/6 22:52	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 22:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:53	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/6 22:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 22:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 22:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　釧路GW-B1
2018/9/6 22:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/6 22:53	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 22:54	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 22:54	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:54	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:54	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:54	[redacted]	[redacted]	発生	22:54:53 MSL
2018/9/6 22:54	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/6 22:54	[redacted]	2CB	解列	
2018/9/6 22:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:55	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 22:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:55	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 22:55	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 22:55	[redacted]	水槽水位	下限1段復帰	22cm(-100cm)
2018/9/6 22:55	[redacted]	水槽水位	上限2段発生	22cm(1cm)
2018/9/6 22:55	[redacted]	水槽水位	上限1段発生	22cm(-2cm)
2018/9/6 22:55	[redacted]	水槽越流	開始	
2018/9/6 22:55	[redacted]	1G 冷却水系故障	発生	
2018/9/6 22:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 22:55	[redacted]	2G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 22:55	[redacted]	配変A 43-10G	使用	
2018/9/6 22:56	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 22:56	[redacted]	配変 6kV 27		
2018/9/6 22:56	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 22:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:56	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 22:56	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:56	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:56	[redacted]	配変B 故障	発生	
2018/9/6 22:56	[redacted]	配変 6kV 27		
2018/9/6 22:57	[redacted]	42CB	投入	
2018/9/6 22:57	[redacted]	所内電源故障(AC)	復帰	
2018/9/6 22:57	[redacted]	シーケンサ故障	復帰	
2018/9/6 22:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:57	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	発生　釧路GW-A1
2018/9/6 22:57	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 22:57	[redacted]	釧1 制御要求 排他管理	異常	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 22:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:58	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:58	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:58	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:59	[redacted]	1G マスター	停止	
2018/9/6 22:59	[redacted]	2G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 22:59	[redacted]	設備異常	発生	
2018/9/6 23:00	[redacted]	1G発電 Q	上限逸脱発生	0.1MVar(-4.0MVar)
2018/9/6 23:00	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 23:00	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 23:00	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 23:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 23:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　釧路GW-A1
2018/9/6 23:00	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 23:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/6 23:00	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 23:00	[redacted]	所内電源故障	復帰	(23:00:15)
2018/9/6 23:00	[redacted]	1G 86-1A	動作	(23:00:15)
2018/9/6 23:00	[redacted]	水槽水位異常	発生	(23:00:15)
2018/9/6 23:00	[redacted]	制御渋滞	発生	(23:00:16)
2018/9/6 23:00	[redacted]	水路水位異常	発生	(23:00:16)
2018/9/6 23:00	[redacted]	設備異常	発生	(23:00:16)
2018/9/6 23:00	[redacted]	制御渋滞	復帰	(23:00:18)
2018/9/6 23:00	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:00	[redacted]	水槽水位異常	発生	
2018/9/6 23:00	[redacted]	水路水位異常	発生	
2018/9/6 23:00	[redacted]	設備異常	発生	
2018/9/6 23:00	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 23:00	[redacted]	1G 86-1A	動作	
2018/9/6 23:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:00	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/6 23:00	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/6 23:01	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 23:01	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 23:01	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:01	[redacted]	水槽水位(後)	上限2段復帰	-2cm(1cm)
2018/9/6 23:01	[redacted]	水槽水位	上限2段発生	34cm(1cm)
2018/9/6 23:01	[redacted]	水槽水位	上限1段発生	34cm(-3cm)
2018/9/6 23:01	[redacted]	F12CB	開放	

2018/9/6 23:01	新岩松PS	1G 極低ステップ4	発生	
2018/9/6 23:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:01	発電制御	[redacted]	時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 23:01	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 23:01	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 23:01	発電制御	[redacted]	実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 23:01	発電制御	[redacted]	制御開始	6.0MW(10.0MW)
2018/9/6 23:01	発電制御	[redacted]	ビット制御	開始
2018/9/6 23:02	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 23:02	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 23:02	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 23:02	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　　ソフト軽故障　　発生
2018/9/6 23:02	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了
2018/9/6 23:02	発電制御	[redacted]	制御終了	9.5MW(10.0MW)
2018/9/6 23:03	[redacted]	2G マスター	停止	
2018/9/6 23:03	新岩松PS	65CB	投入	
2018/9/6 23:03	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 23:04	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理　　故障復帰　　要求
2018/9/6 23:04	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　　ソフト軽故障　　復帰
2018/9/6 23:05	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:05	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:06	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生（悪化）	66.1kV(66.0kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	66.0kV(66.0kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	66.6kV(66.5kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.4kV(66.4kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	水槽水位(後)	上限１段復帰	-5cm(-3cm)
2018/9/6 23:09	[redacted]	水槽水位(前)	上限２段復帰	0cm(2cm)
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:09	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/6 23:10	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	函　館
2018/9/6 23:10	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:10	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:10	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:10	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	65.7kV(65.6kV)
2018/9/6 23:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	65.9kV(65.7kV)
2018/9/6 23:11	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 23:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:12	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 23:12	[redacted]	63・64 43S	ロック	
2018/9/6 23:12	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:12	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:13	[redacted]	F31CB	投入	
2018/9/6 23:13	[redacted]	水槽水位(前)	上限１段復帰	-1cm(1cm)
2018/9/6 23:13	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:13	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:14	新岩松PS	63・64 43S	ロック	
2018/9/6 23:14	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 23:14	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 23:14	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 23:14	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 23:15	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:15	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 23:15	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:15	新岩松PS	下流警報パターン放送	停止	
2018/9/6 23:15	新岩松PS	下流警報吹鳴中	停止	
2018/9/6 23:16	宇円別SS	65・66 43S	ロック	
2018/9/6 23:16	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:16	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:16	新岩松PS	1G 極低ステップ5	発生	
2018/9/6 23:17	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:17	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:18	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:18	[redacted]	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	[redacted]	63・64 43S	ロック	
2018/9/6 23:18	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始	

2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:18	西春別SS	63・64 43S	ロック	
2018/9/6 23:19	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:19		67・68 43S	ロック	
2018/9/6 23:20		63・64 43S	ロック	
2018/9/6 23:20	発電制御	音別PS2G制御予定	時刻です	並列制御
2018/9/6 23:20	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:20		所内電源故障	発生	
2018/9/6 23:21	発電制御	音別PS2G制御予定	1分経過です	並列制御
2018/9/6 23:21	[redacted]	61・62 43S	ロック	
2018/9/6 23:20		配変A 故障	発生	
2018/9/6 23:20		配変 6kV 27		
2018/9/6 23:21	発電制御	音別PS2G制御予定	実行指示	並列制御
2018/9/6 23:21	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(30.0MW)
2018/9/6 23:21	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	発生
2018/9/6 23:21		警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:21	音別PS	2G 起動モード	通常	
2018/9/6 23:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:21		配変B 故障	発生	
2018/9/6 23:21		配変 6kV 27		
2018/9/6 23:21	音別PS	2G マスター	運転	
2018/9/6 23:21	音別PS	2G マスターリレー	ON	
2018/9/6 23:21	音別PS	2G 所内電源軽故障	発生	
2018/9/6 23:21	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/6 23:21	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 23:21		警報停止応動タイムアウ	ト	復帰
2018/9/6 23:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:22		1G 水調	使用	
2018/9/6 23:22	音別PS	2G 起動モーター	運転	
2018/9/6 23:22	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(66.4kV)
2018/9/6 23:22	音別PS	2G ターニング	停止	23:22:36 MEL 12
2018/9/6 23:22	音別PS	2G 回転数リミット	発生	23:22:53 MSL
2018/9/6 23:23	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	21.400MW(20.000)
2018/9/6 23:23	音別PS	2G 回転数リミット	復帰	23:22:56 MEL 4
2018/9/6 23:23	音別PS	2G 燃料リミット	発生	23:23:12 MSL
2018/9/6 23:23	音別PS	2G 回転数リミット	発生	23:23:15 MSL
2018/9/6 23:23	[redacted]	211CB	操作ロック設	定
2018/9/6 23:23	音別PS	2G 点火	ON	
2018/9/6 23:23	音別PS	2G 燃料リミット	復帰	23:23:20 MEL 2
2018/9/6 23:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:24		本館	入所	
2018/9/6 23:24		14CB	開放	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－3
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:24	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:24	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 23:25		F12CB	開放	
2018/9/6 23:25		F13CB	開放	
2018/9/6 23:26		31CB	投入	
2018/9/6 23:26		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:26		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 23:26	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/6 23:26	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 23:26		所内電源故障	発生	
2018/9/6 23:26		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	19.700MW(20.000)
2018/9/6 23:26		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:27		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 23:27		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.44kV)
2018/9/6 23:27	音別PS	2G 加速中	ON	
2018/9/6 23:27	音別PS	2G 起動モーター	停止	
2018/9/6 23:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:27		本館	退所	
2018/9/6 23:27		本館	退所	
2018/9/6 23:28		所内電源故障	発生	
2018/9/6 23:28		配変B 故障	発生	
2018/9/6 23:28		所内電源故障	発生	
2018/9/6 23:28		配変B 故障	発生	
2018/9/6 23:28		配変 6kV 27		
2018/9/6 23:28		61TL 故障	発生	
2018/9/6 23:28		66kV VD故障	発生	
2018/9/6 23:28		配変A 故障	発生	
2018/9/6 23:28		配変 6kV 27		
2018/9/6 23:28		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 23:28		66kV VD故障	復帰	
2018/9/6 23:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:28		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.56kV(6.44kV)
2018/9/6 23:28		31CB	開放	
2018/9/6 23:29		21CB	投入	
2018/9/6 23:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:29		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 23:29		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 23:29		自動受電切替中	動作	
2018/9/6 23:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:29		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 23:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:29		63CB	切	
2018/9/6 23:29		配変A 43-10G	使用	
2018/9/6 23:29		61CB	入	
2018/9/6 23:30		F23CB	投入	
2018/9/6 23:29		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 23:30		本館	入所	
2018/9/6 23:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:30		F21CB	投入	
2018/9/6 23:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:30	音別PS	2G 所内電源軽故障	復帰	
2018/9/6 23:30	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/6 23:30		自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 23:30		61CB	切	
2018/9/6 23:30		63CB	入	
2018/9/6 23:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:32		F14CB	開放	
2018/9/6 23:32		ダム水位異常	復帰	23:32:19 MEL 2
2018/9/6 23:33		O-1CB	入	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1G 発電機 準備	未完	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1G 極低ステップ1	復帰	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1G 極低ステップ2	復帰	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1G 極低ステップ3	復帰	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1G 極低ステップ4	復帰	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1G 極低ステップ5	復帰	
2018/9/6 23:33	充停電判定	新岩松PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 23:33	新岩松PS	1CB	並列	
2018/9/6 23:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:33		F21CB	投入	
2018/9/6 23:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:34		F22CB	投入	
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:37	音別PS	2G 抽気弁	閉	
2018/9/6 23:38	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:38		14CB	投入	
2018/9/6 23:38		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:38	音別PS	2G 加速中	OFF	
2018/9/6 23:38	音別PS	2G マスターリレー	OFF	
2018/9/6 23:38	音別PS	2G マスター	停止	
2018/9/6 23:38	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ	制御中止	
2018/9/6 23:38	発電制御	2Gガスタービン重故	中止条件	
2018/9/6 23:38	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ	制御中止	0.0MW(30.0MW)
2018/9/6 23:38	発電制御	音別PS2G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求
2018/9/6 23:38	音別PS	2G 抽気弁	開	
2018/9/6 23:39	音別PS	2G 点火	OFF	
2018/9/6 23:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:38	音別PS	2Gガスタービン重故障	発生	
2018/9/6 23:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:39	音別PS	2G 回転数リミット	復帰	23:38:59 MEL 2
2018/9/6 23:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:39		F11CB	投入	
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:39		本館	入所	
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:41		本館	退所	
2018/9/6 23:41	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 23:41	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 23:41	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	31.8MW(50.0MW)
2018/9/6 23:41	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/6 23:42	[redacted]	1G 励磁装置軽故障	復帰	
2018/9/6 23:42		107 43RC	使用	
2018/9/6 23:42		14CB	開放	
2018/9/6 23:43		F12CB	投入	
2018/9/6 23:43		111 43RC	使用	
2018/9/6 23:43		F11CB	開放	
2018/9/6 23:43		101 43RC	使用	
2018/9/6 23:43		F12CB	開放	
2018/9/6 23:44		61CB	開放	
2018/9/6 23:44		117 43RC	使用	
2018/9/6 23:44	音別PS	2G 回転数リミット	発生	23:44:25 MSL
2018/9/6 23:44	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/6 23:44	[redacted]	ダンパー故障	復帰	
2018/9/6 23:44		101 43RC	使用	
2018/9/6 23:44		排水ピット水位上昇	復帰	23:44:27 MEL 2
2018/9/6 23:44		71CB	投入	
2018/9/6 23:44		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 23:44	音別PS	2G 回転数リミット	復帰	23:44:35 MEL 74
2018/9/6 23:44	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:44		71TL 系統同期	動作	
2018/9/6 23:44		113 43RC	使用	
2018/9/6 23:44		71TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:45	宇円別SS	105 43RC	使用	
2018/9/6 23:45	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	13.50MW(10.00MW)
2018/9/6 23:45		本館	入所	
2018/9/6 23:45	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/6 23:46	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	49.0MW(50.0MW)
2018/9/6 23:46	[redacted]	F11CB	開放	

2018/9/6 23:47	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 23:47	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/6 23:47	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	52.9MW(70.0MW)
2018/9/6 23:47	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/6 23:47	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 23:48	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 23:48	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:48	宇円別SS	73 43RC	使用	
2018/9/6 23:48	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 23:48	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:48	音別PS	63 43RC	使用	
2018/9/6 23:48	宇円別SS	74 43RC	使用	
2018/9/6 23:49	音別PS	64 43RC	使用	
2018/9/6 23:49	宇円別SS	63 43RC	使用	
2018/9/6 23:49	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/6 23:50	音別PS	63･64 43S	使用	
2018/9/6 23:50	[redacted]	F21CB	投入	
2018/9/6 23:50	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:50	宇円別SS	73･74 43S	使用	
2018/9/6 23:50	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:50	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 23:51	宇円別SS	65 43RC	使用	
2018/9/6 23:51	[redacted]	下流警報	停止	
2018/9/6 23:51	宇円別SS	67 43RC	使用	
2018/9/6 23:51	音別PS	1G ガス温度リミット	発生	
2018/9/6 23:51	音別PS	1G ガス温度リミット	復帰	
2018/9/6 23:51	音別PS	1G ガス温度リミット	発生	
2018/9/6 23:51	[redacted]	F34CB	投入	
2018/9/6 23:52	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	23:51:50 MEL　10
2018/9/6 23:52	宇円別SS	61 43RC	使用	
2018/9/6 23:52	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 23:52	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:53	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 23:53	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:53	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 23:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 23:54	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/6 23:55	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 23:55	音別PS	66 43RC	使用	
2018/9/6 23:55	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:55	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:56	[redacted]	1G マスター	停止	
2018/9/6 23:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:57	[redacted]	62 43RC	使用	
2018/9/6 23:57	[redacted]	62 43RS	受電	
2018/9/6 23:57	[redacted]	64 43RS	送電	
2018/9/6 23:57	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65449	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65450	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65451	削除
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　受付
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　接続
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	41718	当日作業登録
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	41716	当日作業削除
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	41717	当日作業削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65509	削除
2018/9/7 0:01	[redacted]	33kV 母線 27	マスク解除	
2018/9/7 0:01	[redacted]	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:01	宇円別SS	SC-A 故障	マスク解除	
2018/9/7 0:01	宇円別SS	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:01	宇円別SS	SC-C 故障	マスク解除	
2018/9/7 0:01	宇円別SS	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:01	宇円別SS	SC-D 故障	マスク解除	
2018/9/7 0:01	宇円別SS	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:01	宇円別SS	SC-E 故障	マスク解除	
2018/9/7 0:01	宇円別SS	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:01	[redacted]	連変A 43-79T	使用	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	

2018/9/7 0:02	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:02		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:02		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:02		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		14CB	機器不応動	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/7 0:03		配変B 43A	自動	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/7 0:03		配変B 6kV 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:03		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:04		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		F14CB	投入	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:05	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御不良	
2018/9/7 0:05	発電制御	通常出力変更応答時間	タイムオーバ	ー 960秒
2018/9/7 0:05	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御中止	64.6MW(70.0MW)
2018/9/7 0:05	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	

2018/9/7 0:05	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:05		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06	音別PS	2G ターニング	運転	00:06:14 MSL
2018/9/7 0:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:06		14CB	投入	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:06		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:06		回線監視ロック	設定	Aルート
2018/9/7 0:07	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-2.3MVar(-2.3MVar)
2018/9/7 0:06	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		回線監視ロック	解除	Aルート
2018/9/7 0:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:07		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	マスク設定	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰	

2018/9/7 0:09	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:09		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:10		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 0:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 0:11	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 0:11	[redacted]	52CB	入			
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 0:11	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 0:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/7 0:11	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:11		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/7 0:12	[redacted]	33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:12		監視制御装置軽故障	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:12		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作			

2018/9/7 0:13	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:13		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:13		43R	直接	
2018/9/7 0:14	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 0:14	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 0:14	[redacted]	F21CB	切	
2018/9/7 0:14	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 0:14	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	63.7MW(50.0MW)
2018/9/7 0:14	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 0:14	[redacted]	F22CB	切	
2018/9/7 0:15		F23CB	切	
2018/9/7 0:16		1G有効電力目標	逸脱復帰	12.80MW(13.00MW)
2018/9/7 0:16	音別PS	1G 負荷リミット	発生	00:16:18 MSL
2018/9/7 0:16	音別PS	1G 負荷リミット	発生	00:16:18 MEL 3
2018/9/7 0:16	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	00:16:19 MSH
2018/9/7 0:16	音別PS	1G 負荷リミット	発生	00:16:19 MEH 8
2018/9/7 0:16	[redacted]	11CB	切	
2018/9/7 0:16	音別PS	1G ガス温度リミット	復帰	00:16:27 MSH
2018/9/7 0:16	音別PS	1G ガス温度リミット	復帰	00:16:27 MEH 7
2018/9/7 0:16	[redacted]	2G マスター	運転	
2018/9/7 0:16		2G 発電機 準備	完了	
2018/9/7 0:16		43R	遠方	
2018/9/7 0:16		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:16		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:16		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:16		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/7 0:17	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:17		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求
2018/9/7 0:18	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	中止条件	モード異常
2018/9/7 0:18	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御中止	51.9MW(50.0MW)
2018/9/7 0:18	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:18		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作	

2018/9/7 0:19	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:19		F12CB	投入
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:19		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		F11CB	投入
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:20		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		配変A タップ極限	極限動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21	音別PS	1G有効電力目標	逸脱発生	36.90MW(42.30MW)
2018/9/7 0:21	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.3kV(66.0kV)
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		F21CB	投入
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:21		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:21		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		F12CB	投入
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		予備機	起動
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:22		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:22		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:23		52CB	入
2018/9/7 0:23		F11CB	投入
2018/9/7 0:23		予備機	停止
2018/9/7 0:23		33kV 母線 27	復帰

2018/9/7 0:23	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 0:23	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)				
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	予備機	起動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.5kV(66.5kV)				
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:23	[redacted]	F23CB	投入					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:23	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	予備機	停止					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)				
2018/9/7 0:24	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)				
2018/9/7 0:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.5kV(66.5kV)				
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	F22CB	投入					
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御				
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	予備機	起動					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御				
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:25	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	29.4MW(30.0MW)				
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始				
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	目標値偏差内				
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了				
2018/9/7 0:25	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	29.4MW(30.0MW)				
2018/9/7 0:25	[redacted]	予備機	停止					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰					
2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	動作					
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/7 0:25	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:25		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:25		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:25		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:25		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:25		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:25		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26	音別PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	29.40MW(30.00MW)
2018/9/7 0:26	[redacted]	33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 0:26		2G 発電機 準備	未完
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:26		33kV 母線 27	動作
2018/9/7 0:27		33kV 母線 27	復帰
2018/9/7 0:27

2018/9/7 0:28	[redacted]	33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.3kV)		
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		F11CB	投入			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:29		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	198.3kV(198.5kV)		
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:30		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		所内1 H1Trタップ極限	極限動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		1G有効電力目標	逸脱発生	16.70MW(18.80MW)		
2018/9/7 0:31	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		2CB	並列			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/7 0:31	[redacted]		復帰	00:31:14 MEL　2		
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.1kV)		
2018/9/7 0:31		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.1kV)		
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:31		63CB	投入			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:31		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作			
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰			

2018/9/7 0:32	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:32		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:32		1G 86-1A	復帰	
2018/9/7 0:32		1G 86-2	復帰	
2018/9/7 0:32		1G 86-5	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:33		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		1G有効電力目標	逸脱復帰	17.70MW(18.80MW)
2018/9/7 0:34		F16CB	投入	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:34		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:34		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		本館	退所	
2018/9/7 0:35		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 0:35		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 0:35		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		F11CB	投入	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:35		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:35		52CB	入	
2018/9/7 0:35	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	

2018/9/7 0:36	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 0:36	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 0:36	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	29.7MW(50.0MW)
2018/9/7 0:36	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 0:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:36		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:37		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		66kV 甲母線電圧 上限	発生（悪化）	66.5kV(66.4kV)
2018/9/7 0:38	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/7 0:38	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:38		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		1G有効電力目標	逸脱発生	16.60MW(18.80MW)
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39	新岩松PS	1G 43-ALR	機器不応動	
2018/9/7 0:39	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:39		33kV 母線 27	復帰	

2018/9/7 0:39	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:40	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:40	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	49.4MW(50.0MW)
2018/9/7 0:40	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:40		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41	新岩松PS	1G 43-ALR	機器不応動	
2018/9/7 0:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		1G有効電力目標	逸脱復帰	18.20MW(18.80MW)
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:41	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:41		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42	新岩松PS	1G 43-65D	負荷	
2018/9/7 0:42	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:42		52-1CB	切	
2018/9/7 0:42	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 0:42	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:42		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	198.3kV(198.5kV)

2018/9/7 0:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43	新岩松PS	1G有効電力目標	逸脱発生	1.10MW(-0.10MW)
2018/9/7 0:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43	新岩松PS	1G発電(数値制御)	実行(15.0MW)	
2018/9/7 0:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－3
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:43	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:43	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:43	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		52-1CB	入	
2018/9/7 0:44	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 0:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44	新岩松PS	1G発電(数値制御)	実行(1.1MW)	
2018/9/7 0:44	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:44		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		1G有効電力目標	逸脱発生	16.70MW(18.80MW)
2018/9/7 0:45		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.5kV(198.5kV)
2018/9/7 0:45		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.5kV(198.5kV)
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45	新岩松PS	1G 43-ALR	使用	
2018/9/7 0:45	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:45		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	67.4kV(67.3kV)

2018/9/7 0:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46	新岩松PS	1G発電(数値制御)	実行(1.8MW)	
2018/9/7 0:46	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:46		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 0:47		本館	退所	
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.4kV(67.3kV)
2018/9/7 0:47	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:47		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-A1
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		HDLC 回線断	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 0:48		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 0:48		HDLC 回線渋滞	復帰	釧路GW-A1
2018/9/7 0:48		イニシャライズ情報要求	Aルート	釧路HOST-1
2018/9/7 0:48		イニシャライズ情報要求	Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:48		電動サーボ故障	発生	
2018/9/7 0:48		1G 86-2	復帰	
2018/9/7 0:48		1G 86-1B	復帰	
2018/9/7 0:48		1G 86-2	復帰	
2018/9/7 0:48		1G 86-1B	復帰	
2018/9/7 0:48		1G 86-2	動作	
2018/9/7 0:48		電動サーボ故障	復帰	
2018/9/7 0:48		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 0:48		本館	退所	(10:27:20)
2018/9/7 0:48		43R	直接	
2018/9/7 0:48		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 0:48		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:48		F11CB	切	
2018/9/7 0:48		F21CB	切	
2018/9/7 0:48		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:48		配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 0:48		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		1G 86-2	復帰	
2018/9/7 0:49		電動サーボ故障	発生	
2018/9/7 0:49		1G 86-2	動作	

2018/9/7 0:49	[redacted]	電動サーボ故障	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	198.3kV(198.5kV)
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:49		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:49		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50	発電制御	新岩松PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 0:50	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:50		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:50		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		本館	退所	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:51		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:51		ガバナ故障	発生	
2018/9/7 0:51		ガバナ故障	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52	新岩松PS	1G 43-ALR	ロック	
2018/9/7 0:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	

2018/9/7 0:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:52		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 0:53		33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 0:53		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 0:53		O-31CB	入	
2018/9/7 0:53		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:54		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.4kV(66.4kV)
2018/9/7 0:54		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.4kV(66.4kV)
2018/9/7 0:55		33kV 母線 27	マスク解除	
2018/9/7 0:55		解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:55		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/7 0:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:57		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/7 0:57		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/7 0:58	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 0:58	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 0:58	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	49.6MW(30.0MW)
2018/9/7 0:58	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 0:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始	釧路→中給
2018/9/7 0:59	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了	釧路→中給
2018/9/7 0:59	[redacted]	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/7 0:59		1G 86-2	復帰	
2018/9/7 1:00	十勝PS	1G発電 Q	上限逸脱発生	-0.4MVar(-4.0MVar)
2018/9/7 1:00	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	17.60MW(18.80MW)
2018/9/7 1:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:00		本館	退所	
2018/9/7 1:00		所内電源故障	発生	
2018/9/7 1:00	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理 計算機 起動
2018/9/7 1:00	[redacted]	33kV 母線 27	動作	
2018/9/7 1:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01		本館	入所	
2018/9/7 1:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/7 1:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018/9/7 1:01	[redacted]	配変A 43-10G	使用	
2018/9/7 1:01		配変B 43-10G	使用	
2018/9/7 1:01		配変A 故障	発生	
2018/9/7 1:01		配変 6kV 27		
2018/9/7 1:01		配変B 故障	発生	
2018/9/7 1:01		配変 6kV 27		
2018/9/7 1:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:02	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－3
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	31.0MW(30.0MW)
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 1:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	67.2kV(67.0kV)
2018/9/7 1:03	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)

2018/9/7 1:03	宇円別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.5kV(196.5kV)
2018/9/7 1:03	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.2kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	66.6kV(66.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.6kV(66.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	65.9kV(65.8kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.0kV(66.7kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	65.9kV(65.7kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	187kV甲A母線電圧 上限	逸脱発生	198.4kV(198.0kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.3kV(198.0kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	199.6kV(199.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.6kV(199.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.6kV(66.5kV)
2018/9/7 1:03	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	199.6kV(199.0kV)
2018/9/7 1:03	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.6kV(199.0kV)
2018/9/7 1:03	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	65.9kV(65.6kV)
2018/9/7 1:03	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.9kV(65.6kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.6kV(199.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.2kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.1kV(66.0kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.9kV(66.8kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.9kV(66.8kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.6kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	199.6kV(199.5kV)
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:03	[redacted]	配変C タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:03	[redacted]	F31CB	開放	
2018/9/7 1:04	[redacted]	F33CB	開放	
2018/9/7 1:05	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/7 1:05	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 1:05	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 1:05	[redacted]	配変C 故障	復帰	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 1:05	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/7 1:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:06	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/7 1:06	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:06	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 1:06	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 1:06	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/7 1:07	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:07	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/7 1:07	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/7 1:07	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 1:08	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 1:08	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/7 1:08	[redacted]	63・64 43S	使用	
2018/9/7 1:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:08	[redacted]	61・62 43S	使用	
2018/9/7 1:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:09	[redacted]	52CB	入	
2018/9/7 1:09	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 1:09	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 1:09	[redacted]	F34CB	開放	
2018/9/7 1:10	電圧制御	宇円別GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 1:10	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/7 1:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:10	電圧制御	北芽室GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 1:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.0kV)
2018/9/7 1:10	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:10	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 1:10	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:10	電圧制御	北芽室SSND	制御可能機器	無
2018/9/7 1:10	電圧制御	北芽室SSND	制御異常終了	
2018/9/7 1:10	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/7 1:11	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/7 1:11	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 1:11	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 1:11	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/7 1:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:11	電圧制御	西音更GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 1:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:11	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:11	電圧制御	西音更SSND	制御可能機器	無
2018/9/7 1:11	電圧制御	西音更SSND	制御異常終了	
2018/9/7 1:11	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 1:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.5kV(66.5kV)
2018/9/7 1:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)
2018/9/7 1:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)

2018/9/7 1:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)
2018/9/7 1:11		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.7kV)
2018/9/7 1:11		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.7kV)
2018/9/7 1:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:12		F11CB	開放	
2018/9/7 1:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:12		F11CB	投入	
2018/9/7 1:12		F12CB	開放	
2018/9/7 1:12		187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/7 1:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:12		187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/7 1:12		F13CB	開放	
2018/9/7 1:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:13		187kV 連変C 43SP	並列	
2018/9/7 1:13		14CB	開放	
2018/9/7 1:13	電圧制御	北芽室GR	制御出力ﾓｰﾄﾞ	ロック
2018/9/7 1:13	電圧制御	北芽室GR	制御出力ﾓｰﾄﾞ	使用
2018/9/7 1:13	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.9kV(66.7kV)
2018/9/7 1:13		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.2kV(67.1kV)
2018/9/7 1:13	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:13	電圧制御	北芽室SSND	制御可能機器	無
2018/9/7 1:13	電圧制御	北芽室SSND	制御異常終了	
2018/9/7 1:13	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:13	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	2tap(1)
2018/9/7 1:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:13	宇円別SS	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:13	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.4kV(67.4kV)
2018/9/7 1:13		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.3kV(66.3kV)
2018/9/7 1:13		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.9kV(66.8kV)
2018/9/7 1:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:14	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	1tap(1)
2018/9/7 1:14	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 1:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:14	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	197.6kV(197.4kV)
2018/9/7 1:14	宇円別SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	197.6kV(197.4kV)
2018/9/7 1:14	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.2kV)
2018/9/7 1:14	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	67.1kV(66.9kV)
2018/9/7 1:14		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.0kV(66.9kV)
2018/9/7 1:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.2kV)
2018/9/7 1:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.5kV(66.3kV)
2018/9/7 1:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.6kV(66.5kV)
2018/9/7 1:14	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	200.6kV(200.5kV)
2018/9/7 1:14	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	200.6kV(200.5kV)
2018/9/7 1:14	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.2kV)
2018/9/7 1:14	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.2kV)
2018/9/7 1:14	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.7kV(67.0kV)
2018/9/7 1:14		187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	200.6kV(200.5kV)
2018/9/7 1:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.7kV)
2018/9/7 1:14		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.6kV(66.4kV)
2018/9/7 1:14		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.5kV(66.3kV)
2018/9/7 1:14		187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	200.6kV(200.5kV)
2018/9/7 1:14		本館	退所	
2018/9/7 1:14		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:14		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.82kV(6.82kV)
2018/9/7 1:15		187kV 連変A 43SP	並列	
2018/9/7 1:15		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.4kV(67.3kV)
2018/9/7 1:15	発電制御	新岩松PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	手動遷移要求
2018/9/7 1:15	[redacted]	ShR-A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:16		O-31CB	入	
2018/9/7 1:16		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 1:16		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 1:16		F21CB	開放	
2018/9/7 1:16		F22CB	開放	
2018/9/7 1:16		ShR-A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 1:16		HDLC 回線断	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:16		3CB	投入	
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 1:17	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 1:17		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 1:17	電圧制御	東釧路GR	制御出力ﾓｰﾄﾞ	使用
2018/9/7 1:17	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)
2018/9/7 1:17	宇円別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.0kV(196.5kV)
2018/9/7 1:17	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.6kV(64.8kV)
2018/9/7 1:17	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.9kV(66.5kV)
2018/9/7 1:17		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	65.1kV(66.5kV)
2018/9/7 1:17		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.0kV(66.5kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(67.0kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.5kV(66.0kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)
2018/9/7 1:17	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.2kV(65.6kV)
2018/9/7 1:17	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.2kV(65.6kV)
2018/9/7 1:17	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.0kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.6kV(65.5kV)
2018/9/7 1:17		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	197.3kV(198.5kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.1kV(66.4kV)
2018/9/7 1:17		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.5kV(66.0kV)
2018/9/7 1:17		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)
2018/9/7 1:17		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.3kV(198.5kV)
2018/9/7 1:17		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.1kV(66.4kV)
2018/9/7 1:17	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信開始	釧路→中給
2018/9/7 1:17	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信終了	釧路→中給

2018/9/7 1:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:17	[redacted]	33kV 母線 27	復帰	
2018/9/7 1:17	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:17	電圧制御	宇円別SS　　連変A	制御開始	1tap(2)
2018/9/7 1:17	宇円別SS	連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	電圧制御	宇円別SS　　連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 1:18	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 1:18	電圧制御	西春別GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 1:18	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:18	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.60kV(6.82kV)
2018/9/7 1:18	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.41kV(6.41kV)
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:19	[redacted]	KF13CB	投入	
2018/9/7 1:19	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 1:19	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.1kV(65.5kV)
2018/9/7 1:19	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 1:20	[redacted]	不法侵入	動作	
2018/9/7 1:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/7 1:20	[redacted]	KF14CB	投入	
2018/9/7 1:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 1:20	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 1:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 1:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:20	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 1:20	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 1:20	[redacted]	不法侵入	復帰	
2018/9/7 1:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:20	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.58kV(6.41kV)
2018/9/7 1:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:20	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/7 1:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:20	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 1:21	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 1:21	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/7 1:21	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 1:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:21	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 1:21	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 1:22	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 1:22	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 1:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/7 1:22	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 1:22	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 1:22	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 1:22	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 1:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:23	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 1:23	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 1:23	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 1:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/7 1:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:23	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 1:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 1:23	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 1:24	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 1:24	[redacted]	52-1CB	切	
2018/9/7 1:24	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 1:24	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 1:24	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　釧路HOST-1
2018/9/7 1:24	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 1:24	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 1:24	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 1:24	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 1:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:24	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 1:25	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.2kV(64.8kV)
2018/9/7 1:25	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　釧路GW-B1

2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	22.60MW(25.30MW)	
2018/9/7 1:25	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:25	[redacted]	配変A 故障	復帰		
2018/9/7 1:25	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別SS	63 43RC	使用		
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:26	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	釧路GW-B1

2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	西春別SS	61 43RC	使用		
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 1:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	24.00MW(25.30MW)	
2018/9/7 1:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:27	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰	
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	西春別187TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:27	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1

2018/9/7 1:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		インティグリティ返送無		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		インティグリティ返送無		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:28		1G有効電力目標	逸脱発生	23.00MW(25.30MW)
2018/9/7 1:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:28	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/7 1:28	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	[redacted]	HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/7 1:28		HDLC 回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		CYC 表示回線断		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線渋滞		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		HDLC 回線渋滞		発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		インティグリティ要求未	受信	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		インティグリティ要求未	受信	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 1:28		インティグリティ要求未	受信	復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		インティグリティ要求未	受信	復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 1:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:29		F23CB	開放	
2018/9/7 1:29	新岩松PS	本館	退所	
2018/9/7 1:29	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:29		インティグリティ依頼無	応答	発生 釧路GW-B1
2018/9/7 1:29		F24CB	開放	
2018/9/7 1:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:29		1G有効電力目標	逸脱復帰	24.20MW(25.30MW)
2018/9/7 1:29		14CB	投入	
2018/9/7 1:30		制水門	閉	
2018/9/7 1:30		制水門	終了	
2018/9/7 1:30		F11CB	投入	
2018/9/7 1:31		F13CB	投入	
2018/9/7 1:31	新岩松PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	5.00MW(5.40MW)
2018/9/7 1:31	新岩松PS	1G 43-91Q	AQR	
2018/9/7 1:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:31		配変B 故障	復帰	
2018/9/7 1:31		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 1:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:31		F11CB	投入	
2018/9/7 1:32	新岩松PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	0.0MVar(-2.3MVar)
2018/9/7 1:32	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.9kV(67.8kV)
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.5kV(67.5kV)
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.8kV(68.0kV)
2018/9/7 1:32		61TL 電圧 上限	逸脱発生	69.8kV(69.5kV)
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.7kV(68.0kV)
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.5kV)
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.9kV(67.8kV)
2018/9/7 1:32	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.4kV(67.7kV)
2018/9/7 1:32	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.4kV(67.7kV)

2018/9/7 1:32	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/7 1:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(67.5kV)	
2018/9/7 1:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(67.5kV)	
2018/9/7 1:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:32		本館	退所		
2018/9/7 1:32		F21CB	開放		
2018/9/7 1:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:33		F22CB	開放		
2018/9/7 1:33		F11CB	開放		
2018/9/7 1:33		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.47kV(6.49kV)	
2018/9/7 1:33		F15CB	開放		
2018/9/7 1:33		63 43RC	使用		
2018/9/7 1:33		14CB	投入		
2018/9/7 1:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:33		14CB	投入		
2018/9/7 1:33		61 43RC	使用		
2018/9/7 1:33		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/7 1:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:33		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/7 1:33		65 43RC	使用		
2018/9/7 1:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:34		配変A 43A	手動		
2018/9/7 1:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.8kV(67.5kV)	
2018/9/7 1:34		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.1kV)	
2018/9/7 1:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.1kV)	
2018/9/7 1:34		61TL 電圧 上限	逸脱復帰	69.0kV(69.5kV)	
2018/9/7 1:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.8kV(67.5kV)	
2018/9/7 1:34		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(66.5kV)	
2018/9/7 1:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(66.5kV)	
2018/9/7 1:34		F11CB	投入		
2018/9/7 1:34		65 43RC	使用		
2018/9/7 1:34		F23CB	投入		
2018/9/7 1:34	新岩松PS	61 43RC	使用		
2018/9/7 1:34	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.59kV(6.49kV)	
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:34		65 43RC	使用		
2018/9/7 1:34		配変A 43A	自動		
2018/9/7 1:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 1:35	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 1:35		F11CB	投入		
2018/9/7 1:35		連変C タップ極限	極限動作		
2018/9/7 1:35	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 1:36	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 1:36		F12CB	投入		
2018/9/7 1:36	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 1:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:36		F13CB	投入		
2018/9/7 1:36		F11CB	投入		
2018/9/7 1:36		61 43RC	使用		
2018/9/7 1:37		14CB	投入		
2018/9/7 1:37		61 43RC	使用		
2018/9/7 1:37		配変B 故障	復帰		
2018/9/7 1:37		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 1:37		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.29kV(6.50kV)	
2018/9/7 1:37		63 43RC	使用		
2018/9/7 1:37	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 1:37	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	2tap(1)	
2018/9/7 1:37	[redacted]	地下ピット油検出	復帰		
2018/9/7 1:38	西春別SS	連変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 1:38	記録・統計	実績2 18/ 9/ 6	送信開始	釧路→中給	
2018/9/7 1:37	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/7 1:37		64TL 故障	復帰		
2018/9/7 1:38	記録・統計	実績2 18/ 9/ 6	送信終了	釧路→中給	
2018/9/7 1:38	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/7 1:38		F13CB	投入		
2018/9/7 1:38	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	1tap(1)	
2018/9/7 1:38	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了		
2018/9/7 1:38	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 1:38		F12CB	投入		
2018/9/7 1:39		F11CB	投入		
2018/9/7 1:40	釧路系制	NW-FL・OSC装置異常	復帰		
2018/9/7 1:40	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	(制約違反有)	
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 1:40	発電当日運用	阿寒川水系 本登	録		
2018/9/7 1:41	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 1:41		F12CB	投入		
2018/9/7 1:41	発電当日運用	音別PS 本登	録		
2018/9/7 1:42	[redacted]	F22CB	開放		
2018/9/7 1:42		F12CB	投入		
2018/9/7 1:42		F23CB	開放		
2018/9/7 1:42		情報伝送装置故障	復帰		
2018/9/7 1:42		14CB	投入		
2018/9/7 1:42		配変B 故障	復帰		

2018/9/7 1:43	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/7 1:43		F11CB		投入	
2018/9/7 1:43		所内電源故障		復帰	
2018/9/7 1:43	合流点	所内電源故障		復帰	
2018/9/7 1:43	[redacted]	雨量		累計1段発生	505mm(10mm)
2018/9/7 1:43		雨量		累計2段発生	505mm(30mm)
2018/9/7 1:43		雨量		累計3段発生	505mm(50mm)
2018/9/7 1:43		F22CB		投入	
2018/9/7 1:43	発電当日運用	可能電力		送信開始	
2018/9/7 1:43	発電当日運用	可能電力		送信終了	
2018/9/7 1:43	[redacted]			復帰	
2018/9/7 1:43		設備異常		復帰	
2018/9/7 1:43		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:44		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:44		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:44		F23CB		投入	
2018/9/7 1:44		F12CB		投入	
2018/9/7 1:45		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:45		F11CB		投入	
2018/9/7 1:45		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:45		設備異常		復帰	
2018/9/7 1:45		設備異常		復帰	
2018/9/7 1:46		52-1CB		入	
2018/9/7 1:46		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.78kV(6.50kV)
2018/9/7 1:46	充停電判定	[redacted]		単独系統発生	
2018/9/7 1:46	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:46	電圧制御	西音更SSND		制御可能機器	無
2018/9/7 1:46	電圧制御	西音更SSND		制御異常終了	
2018/9/7 1:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:46		配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 1:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:46		配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 1:47		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:47		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:47		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:47		F21CB		投入	
2018/9/7 1:47	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:47	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 1:47	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/7 1:48	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 1:48	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 1:48	[redacted]	連変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 1:48		配変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 1:48		本館		入所	
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川　受付
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川　接続
2018/9/7 1:49	電圧制御	西音更SS		90R系制	手動遷移要求
2018/9/7 1:49	電圧制御	北芽室SS		90R系制	手動遷移要求
2018/9/7 1:49	[redacted]	67 43RC		使用	
2018/9/7 1:49		63 43RC		使用	
2018/9/7 1:49		14CB		投入	
2018/9/7 1:49		65 43RC		使用	
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:50		CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50	西春別187TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1

2018/9/7 1:50	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:50		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:50		連変A 43-79T	使用		
2018/9/7 1:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:50	宇円別SS	103 43RC	使用		
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:51		HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線渋滞		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生	
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		HDLC 回線渋滞		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		インティグリティ要求未	受信	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-B1

2018/9/7 1:51	[redacted]	101 43RC	使用		
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	103 43RC	使用		
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:51	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1
2018/9/7 1:52	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	西春別66TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:52	[redacted]	1G 43R	直接		
2018/9/7 1:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:52	[redacted]		212 投入		
2018/9/7 1:52	[redacted]	配変B 故障	復帰		
2018/9/7 1:52	[redacted]	33kV 母線 27	復帰		
2018/9/7 1:53	[redacted]	O-12CB	投入		
2018/9/7 1:53	[redacted]	52-6CB	投入		
2018/9/7 1:53	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 1:53	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	西春別66TC	CYC 表示回線断		復帰	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	HDLC 回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	西春別187TC	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	釧路GW-B1
2018/9/7 1:53	西春別SS	101 43RC	使用		
2018/9/7 1:53	電圧制御	宇円別SS	制御開始	調相タップ任意制御	
2018/9/7 1:53	電圧制御	宇円別SS 7ShR	制御開始		
2018/9/7 1:54	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 1:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰	
2018/9/7 1:54	西春別SS	連変A 43-79T	使用		
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 1:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 1:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.5kV(66.0kV)	
2018/9/7 1:55	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.8kV(64.8kV)	
2018/9/7 1:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 1:56	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 1:56	電圧制御	宇円別SS 7ShR	制御正常終了		
2018/9/7 1:56	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 1:56	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 1:56	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	2tap(3)	
2018/9/7 1:56	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	1tap(2)	
2018/9/7 1:56	西春別SS	連変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 1:56	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.2kV(66.0kV)	
2018/9/7 1:56	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	64.4kV(64.5kV)	
2018/9/7 1:56	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.3kV(197.0kV)	
2018/9/7 1:56	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(197.0kV)	

2018/9/7 1:56	西春別SS		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱発生	64.0kV(64.2kV)
2018/9/7 1:56	西春別SS		66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	64.0kV(64.2kV)
2018/9/7 1:56	[redacted]		66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	63.9kV(63.9kV)
2018/9/7 1:56	[redacted]		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱発生	63.9kV(63.9kV)
2018/9/7 1:56	電圧制御		東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:56	電圧制御		東釧路SS	連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 1:56	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:56	電圧制御		宇円別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 1:56	電圧制御		宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 1:56	電圧制御		西春別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 1:56	電圧制御		西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 1:57	[redacted]		67・68 43S		ロック	
2018/9/7 1:57	電圧制御		東釧路SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 1:57	電圧制御		東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 1:57	[redacted]		63・64 43S		ロック	
2018/9/7 1:57	[redacted]		66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	64.3kV(63.9kV)
2018/9/7 1:57	[redacted]		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰	64.3kV(63.9kV)
2018/9/7 1:57	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:57	電圧制御		宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:57	電圧制御		宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 1:57	[redacted]		配変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 1:57	[redacted]		配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	6.43kV(6.43kV)
2018/9/7 1:58	電圧制御		宇円別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 1:58	電圧制御		宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 1:58	電圧制御		西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:58	電圧制御		西春別SS	連変A	制御開始	2tap(3)
2018/9/7 1:58	電圧制御		西春別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 1:58	電圧制御		西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 1:58	[redacted]		1G 86-2		動作	
2018/9/7 1:58	[redacted]		1G ガバナ重故障		発生	
2018/9/7 1:58	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:59	[redacted]		所内電源故障		発生	
2018/9/7 1:59	[redacted]		本館		入所	
2018/9/7 1:59	[redacted]		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.49kV(6.43kV)
2018/9/7 1:59	[redacted]		1G ガバナ軽故障		発生	
2018/9/7 1:59	[redacted]		配変A 故障		発生	
2018/9/7 1:59	[redacted]		配変 6kV 27			
2018/9/7 1:59	[redacted]		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.1kV(66.0kV)
2018/9/7 1:59	宇円別SS		66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	65.2kV(64.8kV)
2018/9/7 1:59	西春別SS		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰	64.8kV(64.2kV)
2018/9/7 1:59	西春別SS		66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	64.9kV(64.2kV)
2018/9/7 1:59	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 1:59	音別PS		2Gガスタービン重故障		復帰	
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所		札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所		札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 1:59	電圧制御		東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 1:59	電圧制御		東釧路SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 2:00	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:00	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:00	電圧制御		東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 2:00	電圧制御		東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 2:00	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:00	[redacted]		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 2:00	[redacted]		52-1CB		並列	
2018/9/7 2:00	充停電判定		[redacted]		単独系統発生	
2018/9/7 2:00	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:00	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:01	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:02	[redacted]		イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:02	[redacted]		187kV甲A母線電圧 上限		逸脱復帰	196.6kV(198.0kV)
2018/9/7 2:02	[redacted]		187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	196.7kV(198.0kV)
2018/9/7 2:02	[redacted]		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	67.6kV(68.0kV)
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所		札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所		札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 2:03	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:03	電圧制御		西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 2:03	電圧制御		西音更SS	連変A	制御開始	1tap(2)
2018/9/7 2:03	[redacted]		雨量		時間雨量発生	505mm(10mm)
2018/9/7 2:03	[redacted]		連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 2:03	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:04	電圧制御		西音更SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 2:04	電圧制御		西音更SSND		制御正常終了	
2018/9/7 2:04	音別PS		2G 補機SW位置不良		発生	
2018/9/7 2:04	音別PS		2Gガスタービン重故障		発生	
2018/9/7 2:04	[redacted]		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/7 2:05	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:05	[redacted]		連変C 43-79T		使用	
2018/9/7 2:05	記録・統計		流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計		流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 2:05	記録・統計		再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 2:06	[redacted]		35CB		開放	
2018/9/7 2:07	[redacted]			32	投入	
2018/9/7 2:08	[redacted]		O-32CB		入	
2018/9/7 2:08	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:08	[redacted]		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 2:09	[redacted]		表示回線断(孫TC)			復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:09	[redacted]		表示回線断(孫TC)			復帰 釧路GW-A1
2018/9/7 2:09	[redacted]		1G有効電力目標		逸脱発生	30.30MW(27.70MW)
2018/9/7 2:09	[redacted]				復帰	
2018/9/7 2:09	[redacted]				復帰	

2018/9/7 2:09	[redacted]	系統連系保護	復帰異常 復帰	
2018/9/7 2:09	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:09	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:09	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰 釧路GW-A1
2018/9/7 2:09		表示渋滞(孫TC)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:09		64TL 伝送不良	復帰	
2018/9/7 2:09		64TL 主保護正常	復帰	
2018/9/7 2:09		63TL 伝送不良	復帰	
2018/9/7 2:09		63TL 主保護正常	復帰	
2018/9/7 2:09		63TL 伝送不良	復帰	
2018/9/7 2:09		64TL 伝送不良	復帰	
2018/9/7 2:09	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:09	[redacted]	63TL 主保護正常	復帰	
2018/9/7 2:09		64TL 主保護正常	復帰	
2018/9/7 2:09	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:09	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/7 2:09		66kV Ry故障	復帰	
2018/9/7 2:09		64TL 故障	復帰	
2018/9/7 2:09		66kV Ry故障	復帰	
2018/9/7 2:09		33CB	投入	
2018/9/7 2:09		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 2:09		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 2:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:10		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 2:10		電動サーボ故障	発生	
2018/9/7 2:10		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 2:10		35CB	投入	
2018/9/7 2:10		1G有効電力目標	逸脱復帰	28.90MW(27.70MW)
2018/9/7 2:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:11		連系点P	TMチャート最	小 -1(0)
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別187TC	CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC リンク確立異常		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線渋滞		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC リンク確立異常		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別187TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別187TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別66TC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別66TC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11	西春別187TC	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11	西春別66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ依頼無	応答	復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ依頼無	応答	復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		インティグリティ返送無		復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 2:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1

2018/9/7 2:12	[redacted]	電動サーボ故障	復帰				
2018/9/7 2:12	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/7 2:12	[redacted]	1G ガバナ重故障	復帰				
2018/9/7 2:12	[redacted]	1G 86-2	復帰				
2018/9/7 2:13	[redacted]	1G ガバナ軽故障	復帰				
2018/9/7 2:13	[redacted]	71 43RC	使用				
2018/9/7 2:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:14	[redacted]	61･63 43LC	ロック				
2018/9/7 2:14	新岩松PS	65 43RC	使用				
2018/9/7 2:15	[redacted]		105 投入				
2018/9/7 2:15	[redacted]		205 開放				
2018/9/7 2:15	[redacted]	1G 43R	遠方				
2018/9/7 2:16	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 2:16	音別PS	2Gガスタービン重故障	復帰				
2018/9/7 2:16	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰				
2018/9/7 2:16	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/7 2:16	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生				
2018/9/7 2:16	音別PS	2Gガスタービン重故障	発生				
2018/9/7 2:17	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	30.00MW(27.70MW)			
2018/9/7 2:17	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 2:17	音別PS	2Gガスタービン重故障	復帰				
2018/9/7 2:17	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰				
2018/9/7 2:17	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/7 2:17	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生				
2018/9/7 2:17	音別PS	2Gガスタービン重故障	発生				
2018/9/7 2:18	[redacted]	AS･IRロック	解除				
2018/9/7 2:18	[redacted]	DLL実行要求		釧路HOST-1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	AS･IRロック	解除				
2018/9/7 2:18	[redacted]	DLL実行要求		釧路HOST-1			
2018/9/7 2:18	[redacted]	AS･IRロック	解除				
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 2:18	[redacted]	DLL実行要求		釧路HOST-1			
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 2:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:19	新岩松PS	63 43RC	使用				
2018/9/7 2:20	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	28.40MW(27.70MW)			
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 2:21	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 2:23	宇円別SS	連変A 43-79T	使用				
2018/9/7 2:24	宇円別SS	連変C 43-79T	使用				
2018/9/7 2:25	[redacted]		異常				
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 2:25	[redacted]		復帰				
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 2:25	[redacted]		異常				
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 2:28	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	29.80MW(27.70MW)			
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 2:29	[redacted]	52-2CB	並列				
2018/9/7 2:29	充停電判定	[redacted]	単独系統発生				
2018/9/7 2:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:32	[redacted]	1G 発電機 準備	完了				
2018/9/7 2:32	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:33	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.70MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:35	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 2:35	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 2:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 2:35	[redacted]	1G マスター	運転				
2018/9/7 2:35	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 2:36	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 2:36	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/7 2:37	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.90MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:37	[redacted]	1G 発電機 準備	未完				
2018/9/7 2:37	充停電判定	[redacted]	単独系統発生				
2018/9/7 2:37	[redacted]	1CB	並列				
2018/9/7 2:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:40	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 2:40	[redacted]	制水門	閉				
2018/9/7 2:40	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:41	[redacted]		発生	02:41:27 MSL			
2018/9/7 2:40	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:41	[redacted]		発生	02:41:27 MSL			
2018/9/7 2:41	[redacted]	制水門	終了				
2018/9/7 2:41	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.80MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:41	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	31.00MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:42	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	32.20MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:43	[redacted]		復帰	02:42:55 MEL 6			
2018/9/7 2:43	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.90MW(29.50MW)			
2018/9/7 2:43	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 2:43	音別PS	2Gガスタービン重故障	復帰				
2018/9/7 2:43	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰				
2018/9/7 2:44	音別PS	2G 抽気弁	閉				
2018/9/7 2:44	音別PS	2G 補機SW位置不良	発生				
2018/9/7 2:44	音別PS	2Gガスタービン重故障	発生				
2018/9/7 2:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:44	音別PS	2G 抽気弁	開				
2018/9/7 2:44	音別PS	2Gガスタービン重故障	復帰				
2018/9/7 2:44	音別PS	2G 補機SW位置不良	復帰				
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:46	[redacted]		発生	02:46:37 MSL			
2018/9/7 2:46	[redacted]		復帰	02:46:38 MEL 2			
2018/9/7 2:48	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.60MW(29.50MW)			

2018/9/7 2:48	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	31.00MW(29.50MW)
2018/9/7 2:49	新岩松PS	1G発電(数値制御)	実行(15.6MW)	
2018/9/7 2:50	発電制御	新岩松PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 2:50	発電制御	新岩松PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	制御開始	15.4MW(15.6MW)
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	開始
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	目標値偏差内
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	終了
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	開始
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	目標値偏差内
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	終了
2018/9/7 2:51	発電制御	新岩松PS1G負荷変更ﾌﾛ	制御終了	(15.6MW)
2018/9/7 2:51	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.4kV(68.3kV)
2018/9/7 2:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:52	新岩松PS	1G 43-ALR	使用	
2018/9/7 2:53	[redacted]	流入量(TM)	上限発生	1.9m3/s(1.4m3/s)
2018/9/7 2:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:54	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 2:54	電圧制御	西音更SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 2:54	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了	
2018/9/7 2:55	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.70MW(29.50MW)
2018/9/7 2:55		61TL 電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018/9/7 2:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:56		流入量(TM)	上限復帰	0.8m3/s(1.4m3/s)
2018/9/7 2:56		第2制水門 極限	極限復帰	
2018/9/7 2:57		1G有効電力目標	逸脱復帰	30.90MW(29.50MW)
2018/9/7 2:57	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/7 2:58	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.82kV(6.82kV)
2018/9/7 2:58		配変 母線電圧 上限	逸脱発生	6.92kV(6.90kV)
2018/9/7 2:58		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.86kV(6.82kV)
2018/9/7 2:58		下流警報	停止	
2018/9/7 2:58		ダム高水位	復帰	02:58:15 MEL 2
2018/9/7 2:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 2:58		ダム水位	越流復帰	299cm(300cm)
2018/9/7 2:58	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		障害管理 故障復帰 要求
2018/9/7 2:59	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/7 3:00	[redacted]	取水量(流量監視)	上限1段発生	4.05m3/s(1.50)
2018/9/7 3:00		取水量(流量監視)	上限2段発生	4.05m3/s(1.60)
2018/9/7 3:00	新岩松PS	本館	入所	
2018/9/7 3:00	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	32.20MW(29.50MW)
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 3:00	[redacted]		復帰	
2018/9/7 3:01		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.7kV)
2018/9/7 3:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:02		雨量	時間雨量復帰	0mm(10mm)
2018/9/7 3:03	新岩松PS	本館	退所	
2018/9/7 3:04	[redacted]	ダム水位	越流復帰	249cm(250cm)
2018/9/7 3:05		1G有効電力目標	逸脱復帰	30.30MW(29.50MW)
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 3:06	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.60MW(29.50MW)
2018/9/7 3:06		1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)
2018/9/7 3:06		1G有効電力目標	逸脱発生	31.70MW(29.50MW)
2018/9/7 3:09		放水路水位	急変発生	12.0cm/分(10.0)
2018/9/7 3:10		取水量(流量監視)	上限1段復帰	-0.75m3/s(1.50)
2018/9/7 3:10		取水量(流量監視)	上限2段復帰	-0.75m3/s(1.60)
2018/9/7 3:10		1G有効電力目標	逸脱復帰	30.80MW(29.50MW)
2018/9/7 3:11		1G有効電力目標	逸脱発生	31.90MW(29.50MW)
2018/9/7 3:14		ダム水位	上限2段復帰	227cm(230cm)
2018/9/7 3:15		11CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:15		ダム越流	停止	
2018/9/7 3:17		沈砂池水位	越流復帰	226cm(227cm)
2018/9/7 3:22		ダム水位	上限1段復帰	217cm(220cm)
2018/9/7 3:25		1G有効電力目標	逸脱復帰	30.90MW(29.50MW)
2018/9/7 3:27		1G有効電力目標	逸脱発生	31.60MW(29.50MW)
2018/9/7 3:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:28		1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 3:38	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 3:40	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	32.90MW(29.50MW)
2018/9/7 3:40		制水門	閉	
2018/9/7 3:41	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 3:41	[redacted]	制水門	終了	
2018/9/7 3:41	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 3:41	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	29.1MW(40.0MW)
2018/9/7 3:41	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 3:41	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 3:42	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.90MW(29.50MW)
2018/9/7 3:43	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/7 3:43	[redacted]	F51CB	投入	
2018/9/7 3:43	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	39.0MW(40.0MW)
2018/9/7 3:43	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御

2018/9/7 3:44	発電制御	音別PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御
2018/9/7 3:44	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.8kV(64.8kV)
2018/9/7 3:44	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 3:44	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	41.0MW(50.0MW)
2018/9/7 3:44	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 3:44	[redacted]	F41CB	投入	
2018/9/7 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:44	[redacted]	F43CB	投入	
2018/9/7 3:45	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:45	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 3:45	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.60MW(29.50MW)
2018/9/7 3:45	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.4kV(198.5kV)
2018/9/7 3:45	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.5kV(66.0kV)
2018/9/7 3:45	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 3:45	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 3:45	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:45	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/7 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:46	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.90MW(29.50MW)
2018/9/7 3:46	[redacted]	F44CB	投入	
2018/9/7 3:46	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	49.1MW(50.0MW)
2018/9/7 3:46	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:46	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 3:46	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 3:46	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:47	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.1kV(66.0kV)
2018/9/7 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:47	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:47	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 3:48	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 3:48	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:49	電圧制御	宇円別SS	制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 3:49	電圧制御	宇円別SS 7ShR	制御開始	
2018/9/7 3:49	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 3:49	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	32.40MW(29.50MW)
2018/9/7 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:49	[redacted]	F45CB	投入	
2018/9/7 3:50	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 3:51	[redacted]	F46CB	投入	
2018/9/7 3:51	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.50MW(29.50MW)
2018/9/7 3:51	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 3:51	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:51	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 3:51	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:51	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 3:51	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	(制約違反有)
2018/9/7 3:51	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 3:51	電圧制御	宇円別SS 7ShR	制御正常終了	
2018/9/7 3:51	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:51	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:51	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 3:51	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 3:51	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:52	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 3:52	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:52	[redacted]	沈砂池水位	上限2段復帰	198cm(200cm)
2018/9/7 3:53	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.6kV(66.4kV)
2018/9/7 3:53	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.9kV(64.8kV)
2018/9/7 3:53	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.5kV(66.4kV)
2018/9/7 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:54	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.90MW(29.50MW)
2018/9/7 3:54	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:54	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 3:54	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 3:54	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:55	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.70MW(29.50MW)
2018/9/7 3:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)
2018/9/7 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:56	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	負荷変更制御
2018/9/7 3:56	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 3:56	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 3:56	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 3:56	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 3:56	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 3:56	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.7kV(65.5kV)
2018/9/7 3:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:58	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.70MW(29.50MW)
2018/9/7 3:58	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 4:01	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	27.6MW(20.0MW)
2018/9/7 4:01	十勝PS	1G 43-AFC	ロック	
2018/9/7 4:01	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/7 4:02	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 4:02	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 4:02	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	49.6MW(70.0MW)
2018/9/7 4:02	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 4:02	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 4:03	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.50MW(29.50MW)
2018/9/7 4:04	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了
2018/9/7 4:05	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.8kV(64.8kV)
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	

2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:05	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了		
2018/9/7 4:05	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	21.3MW(20.0MW)		
2018/9/7 4:05	発電制御	十勝PS1G制御予定	1分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 4:06	発電制御	十勝PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御		
2018/9/7 4:06	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御		
2018/9/7 4:06	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	21.2MW(10.0MW)		
2018/9/7 4:06	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	開始		
2018/9/7 4:06	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 4:06	電圧制御	宇円別SS　　連変A	制御開始	3tap(4)		
2018/9/7 4:06	音別PS	1G ガス温度リミット	発生			
2018/9/7 4:06	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	04:06:35 MSH		
2018/9/7 4:06	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	04:06:36 MEH　7		
2018/9/7 4:06	電圧制御	宇円別SS　　連変A	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 4:06	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了			
2018/9/7 4:06	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)		
2018/9/7 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:07	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	197.4kV(198.5kV)		
2018/9/7 4:07	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	32.20MW(29.50MW)		
2018/9/7 4:07	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 4:07	電圧制御	西春別SS　　連変A	制御開始	2tap(3)		
2018/9/7 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:07	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.3kV(64.8kV)		
2018/9/7 4:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.1kV(66.0kV)		
2018/9/7 4:07	電圧制御	西春別SS　　連変A	制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 4:07	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了			
2018/9/7 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:07	[redacted]	61TL 電圧 上限	逸脱復帰	69.1kV(69.5kV)		
2018/9/7 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:09	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.80MW(29.50MW)		
2018/9/7 4:11	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.60MW(29.50MW)		
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/7 4:12	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	ビット制御	終了		
2018/9/7 4:12	発電制御	十勝PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	10.9MW(10.0MW)		
2018/9/7 4:12	発電制御	十勝PS1G制御予定	1分前です	解列制御		
2018/9/7 4:13	発電制御	十勝PS1G制御予定	時刻です	解列制御		
2018/9/7 4:13	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	解列制御		
2018/9/7 4:13	発電制御	十勝PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	10.8MW(0.0MW)		
2018/9/7 4:14	充停電判定	十勝PS1G	単独系統復帰			
2018/9/7 4:14	十勝PS	1CB	解列			
2018/9/7 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:14	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.3kV(198.5kV)		
2018/9/7 4:14	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	197.3kV(198.5kV)		
2018/9/7 4:15	十勝PS	1G発電 Q		発電機停止監視中止		
2018/9/7 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/7 4:18	十勝PS	1G マスター	停止			
2018/9/7 4:18	発電制御	十勝PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	0.1MW(0.0MW)		
2018/9/7 4:20	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御不良			
2018/9/7 4:20	発電制御	通常出力変更応答時間	タイムオーバ	ー 960秒		
2018/9/7 4:20	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御中止	63.1MW(70.0MW)		
2018/9/7 4:20	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求		
2018/9/7 4:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:21	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	30.90MW(29.50MW)		
2018/9/7 4:21	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 4:22	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	31.80MW(29.50MW)		
2018/9/7 4:22	[redacted]	沈砂池水位	上限1段復帰	188cm(190cm)		
2018/9/7 4:22	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３		
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３		
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:25	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	31.00MW(29.50MW)		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			

2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 4:26	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 4:28	発電当日運用	十勝川水系	本登	録		（制約違反有）
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算要求実施				釧路制御卓－３
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 4:29	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 4:32	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱発生	32.10MW(29.50MW)	
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算要求実施			釧路制御卓－３	
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 4:34	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 4:34	[redacted]	表示回線断(孫TC)			復帰 釧路GW-A1	
2018/9/7 4:34	[redacted]	表示回線断(孫TC)			復帰 釧路GW-B1	
2018/9/7 4:35	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1	
2018/9/7 4:35	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1	
2018/9/7 4:35	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生 釧路GW-A1	
2018/9/7 4:35	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生 釧路GW-B1	
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 4:36	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱復帰	30.20MW(29.50MW)	
2018/9/7 4:36	[redacted]	ダム水位		下限1段発生	79cm(80cm)	
2018/9/7 4:38	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱発生	31.90MW(29.50MW)	
2018/9/7 4:40	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱復帰	31.00MW(29.50MW)	
2018/9/7 4:40	[redacted]	制水門		閉		
2018/9/7 4:41	[redacted]	制水門		終了		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 4:42	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱発生	32.00MW(29.50MW)	
2018/9/7 4:42	[redacted]	1G有効電力目標		許容偏差値変	更 5.00MW(2.00MW)	
2018/9/7 4:43	[redacted]	1G有効電力目標		逸脱復帰	31.20MW(29.50MW)	
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 4:52	[redacted]	ダム水位		下限2段発生	74cm(75cm)	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生 釧路GW-B1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生 釧路GW-A1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生 釧路GW-A1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生 釧路GW-A1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生 釧路GW-A1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生 釧路GW-B1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示回線断(孫TC)			発生 釧路GW-B1	
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生 釧路GW-B1	
2018/9/7 4:57	[redacted]	連系点 P		オフライン設	定	
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン 接続切替 旭川	受付
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン 接続切替 旭川	接続
2018/9/7 4:57	[redacted]	連系点 P		オフライン設	定	
2018/9/7 5:02	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 5:02	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	3tap(4)	
2018/9/7 5:02	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/7 5:02	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了		
2018/9/7 5:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	65.8kV(65.5kV)	
2018/9/7 5:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)	
2018/9/7 5:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)	
2018/9/7 5:04	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)	
2018/9/7 5:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	66.9kV(66.4kV)	
2018/9/7 5:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 5:04	[redacted]	配変C タップ極限		極限動作		
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 5:06	発電当日運用	十勝川水系	本登	録		（制約違反有）

2018/9/7 5:08	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 5:08	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御				
2018/9/7 5:09	発電制御	音別PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御				
2018/9/7 5:09	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 5:09	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	63.2MW(50.0MW)				
2018/9/7 5:09	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始				
2018/9/7 5:10	音別PS	1G 負荷ﾘﾐｯﾄ	発生	05:10:54 MSL				
2018/9/7 5:11	音別PS	1G ガス温度ﾘﾐｯﾄ	復帰					
2018/9/7 5:11	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了				
2018/9/7 5:12	発電当日運用	十勝川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 5:13	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	51.0MW(50.0MW)				
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 5:14	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 5:15	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)				
2018/9/7 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 5:16	発電当日運用	十勝川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/7 5:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1				
2018/9/7 5:18	[redacted]	インティグリティ返送無		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	旭川	受付	
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替	旭川	接続	
2018/9/7 5:28	発電当日運用	十勝川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 5:31	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(66.5kV)				
2018/9/7 5:31	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)				
2018/9/7 5:31	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)				
2018/9/7 5:31	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(66.5kV)				
2018/9/7 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:32	[redacted]	北本上北1号線P	TMﾁｬｰﾄ最	大 100(300)				
2018/9/7 5:32	[redacted]	北本上北1号線P	TMﾁｬｰﾄ最	小 -100(-300)				
2018/9/7 5:33	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 5:34	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御				
2018/9/7 5:34	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 5:34	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	50.3MW(31.0MW)				
2018/9/7 5:34	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始				
2018/9/7 5:35	[redacted]	ダム水位	下限2段復帰	77cm(75cm)				
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:37	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	終了				
2018/9/7 5:37	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 5:37	電圧制御	宇円別SS　連変A	制御開始	4tap(3)				
2018/9/7 5:38	電圧制御	宇円別SS　連変A	制御正常終了	3tap(3)				
2018/9/7 5:38	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了					
2018/9/7 5:38	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:38	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御終了	31.9MW(31.0MW)				
2018/9/7 5:38	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 5:38	電圧制御	西春別SS　連変A	制御開始	4tap(3)				
2018/9/7 5:39	電圧制御	西春別SS　連変A	制御正常終了	3tap(3)				
2018/9/7 5:39	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了					
2018/9/7 5:39	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 5:39	電圧制御	東釧路SS　連変A	制御開始	5tap(4)				
2018/9/7 5:40	電圧制御	東釧路SS　連変A	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 5:40	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了					
2018/9/7 5:40	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.8kV(198.5kV)				
2018/9/7 5:40	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.8kV(198.5kV)				
2018/9/7 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:41	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ﾜｰﾄﾞ)		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(ﾃﾞｰﾀ異常)		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ﾜｰﾄﾞ)		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1				
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 5:44	[redacted]	187kV甲A母線電圧 上限	逸脱発生	198.9kV(198.0kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.0kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	199.9kV(199.5kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.9kV(199.5kV)				
2018/9/7 5:44	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)				
2018/9/7 5:44	西春別SS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	61TL 電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(69.5kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	199.8kV(199.7kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.8kV(199.7kV)				
2018/9/7 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:44	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 5:44	電圧制御	西音更SS　連変A	制御開始	3tap(2)				
2018/9/7 5:45	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:45	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1				
2018/9/7 5:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　釧路GW-A1				
2018/9/7 5:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　釧路GW-B1				
2018/9/7 5:45	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1				
2018/9/7 5:45	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1				
2018/9/7 5:45	[redacted]	27R	復帰					
2018/9/7 5:45	[redacted]	27R	動作					
2018/9/7 5:45	電圧制御	西音更SS　連変A	制御正常終了	2tap(2)				
2018/9/7 5:45	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了					

2018/9/7 5:45	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:45	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 5:45	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(2)			
2018/9/7 5:45	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:46	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)			
2018/9/7 5:46	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 5:46	電圧制御	宇円別SS		制御開始	調相タップ任意制御			
2018/9/7 5:46	電圧制御	宇円別SS	7ShR	制御開始				
2018/9/7 5:46	宇円別SS	ShR-A タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　釧路		受付
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　釧路		接続
2018/9/7 5:48	宇円別SS	ShR-A タップ極限		極限動作				
2018/9/7 5:48	電圧制御	宇円別SS	7ShR	制御正常終了				
2018/9/7 5:49	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 5:49	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	2tap(3)			
2018/9/7 5:49	[redacted]	F31CB		投入				
2018/9/7 5:49	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 5:49	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 5:49	[redacted]	F32CB		投入				
2018/9/7 5:49		F33CB		投入				
2018/9/7 5:49		配変C タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 5:49		配変C 母線電圧 下限		逸脱発生	6.36kV(6.38kV)			
2018/9/7 5:49		配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.76kV(6.82kV)			
2018/9/7 5:50		F34CB		投入				
2018/9/7 5:50		CHルート切替モード		手動				
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　旭川		受付
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　旭川		接続
2018/9/7 5:50	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 5:50	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(4)			
2018/9/7 5:50		チャンネルルート切替要	求		B→A　釧路HOST-1			
2018/9/7 5:50		ASW		Aルート				
2018/9/7 5:50		CHルート切替		Aルート				
2018/9/7 5:50		チャンネルモード設定		常用	Aルート			
2018/9/7 5:50	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 5:50	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	3tap(4)			
2018/9/7 5:50		チャンネルモード設定		待機	Bルート			
2018/9/7 5:50		イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1			
2018/9/7 5:50		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:50		CHルート切替モード		自動				
2018/9/7 5:50	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 5:50	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	4tap(5)			
2018/9/7 5:50	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 5:50	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 5:50	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 5:50	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 5:51	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 5:51	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了				
2018/9/7 5:51	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.8kV(66.5kV)			
2018/9/7 5:51	西春別SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	193.5kV(197.0kV)			
2018/9/7 5:51	[redacted]	61TL 電圧 上限		逸脱復帰	68.9kV(69.5kV)			
2018/9/7 5:51		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	64.9kV(65.5kV)			
2018/9/7 5:51		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)			
2018/9/7 5:51		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:52		表示回線断(孫TC)			復帰　釧路GW-A1			
2018/9/7 5:52		表示回線断(孫TC)			復帰　釧路GW-A1			
2018/9/7 5:52		制御回線断		発生				
2018/9/7 5:52		制御渋滞		発生				
2018/9/7 5:52		表示渋滞(孫TC)			復帰　釧路GW-A1			
2018/9/7 5:52		制御回線断		復帰				
2018/9/7 5:52		制御渋滞		復帰				
2018/9/7 5:52		表示回線断(孫TC)			復帰　釧路GW-B1			
2018/9/7 5:52		表示回線断(孫TC)			復帰　釧路GW-B1			
2018/9/7 5:52		表示渋滞(孫TC)			復帰　釧路GW-B1			
2018/9/7 5:52		表示渋滞(孫TC)			復帰　釧路GW-B1			
2018/9/7 5:52		表示渋滞(孫TC)			復帰　釧路GW-A1			
2018/9/7 5:52		配変A タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 5:52		配変C 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.44kV(6.38kV)			
2018/9/7 5:52	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1			
2018/9/7 5:52	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1			
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　函館		受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　函館		接続
2018/9/7 5:52	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1			
2018/9/7 5:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:52	発電制御	音別PS1G制御予定		時刻です	負荷変更制御			
2018/9/7 5:52	発電制御	音別PS1G制御予定		実行指示	負荷変更制御			
2018/9/7 5:52	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		制御開始	31.6MW(70.0MW)			
2018/9/7 5:52	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		調整制御	開始			
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧		受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧		接続
2018/9/7 5:54	[redacted]	52N1		開放				
2018/9/7 5:54		52HN1		開放				
2018/9/7 5:55		配変A タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 5:55		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.3kV(65.6kV)			
2018/9/7 5:55		F11CB		投入				
2018/9/7 5:55		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:55		配変 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.84kV(6.90kV)			
2018/9/7 5:56		F15CB		投入				
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		受付
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		接続
2018/9/7 5:56	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:56		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 5:56	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		調整制御	終了			
2018/9/7 5:57	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ		手動	自動遷移要求			
2018/9/7 5:57	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		中止条件	モード異常			
2018/9/7 5:57	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		制御中止	50.4MW(70.0MW)			
2018/9/7 5:57	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御			

2018/9/7 5:57	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	4tap(5)		
2018/9/7 5:57	[redacted]	71CB		オフライン解	除		
2018/9/7 5:57	[redacted]	71CB		操作ロック解	除		
2018/9/7 5:57	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 5:57	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(5)		
2018/9/7 5:58	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)		
2018/9/7 5:58	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了			
2018/9/7 5:58	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 5:58	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	5tap(6)		
2018/9/7 5:58	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)		
2018/9/7 5:58	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了			
2018/9/7 5:58	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)		
2018/9/7 5:58	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了			
2018/9/7 5:58	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ		半自動	手動遷移要求		
2018/9/7 5:58	発電制御	音別PS1G制御予定		時刻です	負荷変更制御		
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G制御予定		1分経過です	負荷変更制御		
2018/9/7 5:59	[redacted]	71CB		入			
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G制御予定		実行指示	負荷変更制御		
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		制御開始	51.2MW(50.0MW)		
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		調整制御	開始		
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		調整制御	目標値偏差内		
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		調整制御	終了		
2018/9/7 5:59	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ		制御終了	50.8MW(50.0MW)		
2018/9/7 5:59	[redacted]	IPP 66kV母線電圧 上限		逸脱復帰	65.4kV(67.5kV)		
2018/9/7 5:59	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 5:59	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:00	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:00	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:00	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:00	[redacted]	52N1		投入			
2018/9/7 6:02	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰			
2018/9/7 6:02	[redacted]	ダム水位		下限1段復帰	82cm(80cm)		
2018/9/7 6:02	[redacted]	52HN1		投入			
2018/9/7 6:04	[redacted]	IPP受給点 P		オフライン解	除		
2018/9/7 6:04	[redacted]	IPP受給点 Q		オフライン解	除		
2018/9/7 6:04	[redacted]	IPP発電 P		オフライン解	除		
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了			
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 6:09	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.49kV(6.49kV)		
2018/9/7 6:10	発電制御	十勝PS1G制御予定		5分前です	並列制御		
2018/9/7 6:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:10	発電制御	十勝PS1G制御予定		実行指示	並列制御		
2018/9/7 6:12	[redacted]	連変A タップ極限		極限復帰			
2018/9/7 6:12	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 6:12	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	2tap(3)		
2018/9/7 6:13	[redacted]	取水門 43A		自動			
2018/9/7 6:13	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 6:13	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了			
2018/9/7 6:14	[redacted]	63･64TL 系統同期		動作			
2018/9/7 6:14	[redacted]	64CB		投入			
2018/9/7 6:14	[redacted]	63･64TL 系統同期		復帰			
2018/9/7 6:14	[redacted]	64 43RC		使用			
2018/9/7 6:15	発電制御	十勝PS1G並列ﾌﾛｰ		制御開始	0.1MW(14.9MW)		
2018/9/7 6:15	[redacted]	下流警報吹鳴		吹鳴中			
2018/9/7 6:15	[redacted]	下流警報順次		吹鳴			
2018/9/7 6:15	十勝PS	下流警報順次.		吹鳴			
2018/9/7 6:15	[redacted]	61CB		入			
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:16	[redacted]	62CB		オフライン解	除		
2018/9/7 6:16	[redacted]	62CB		操作ロック解	除		
2018/9/7 6:17	[redacted]	N1G マスター		操作ロック解	除		
2018/9/7 6:17	[redacted]	89GN1		操作ロック解	除		
2018/9/7 6:18	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.63kV(6.49kV)		
2018/9/7 6:19	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 6:20	[redacted]	本館		退所			
2018/9/7 6:20	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作			
2018/9/7 6:21	宇円別SS	187kV 連変B 系統同期		動作			
2018/9/7 6:21	宇円別SS	14CB		投入			
2018/9/7 6:22	宇円別SS	187kV 連変B 系統同期		復帰			
2018/9/7 6:22	宇円別SS	連変B タップ極限		極限復帰			
2018/9/7 6:23	宇円別SS	187kV 連変B 系統同期		動作			
2018/9/7 6:23	宇円別SS	15CB		投入			
2018/9/7 6:23	宇円別SS	187kV 連変B 系統同期		復帰			
2018/9/7 6:23	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	64.7kV(65.0kV)		
2018/9/7 6:23	[redacted]	187kV甲A母線電圧 上限		逸脱復帰	196.6kV(198.0kV)		
2018/9/7 6:23	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	196.6kV(198.0kV)		
2018/9/7 6:23	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限		逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/7 6:23	宇円別SS	187kV 連変B 43SP		並列			
2018/9/7 6:24	宇円別SS	連変B 43-79T		使用			
2018/9/7 6:24	[redacted]	表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 6:24	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 6:24	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	5tap(6)		
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 6:24	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)		
2018/9/7 6:24	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了			
2018/9/7 6:25	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 下限		逸脱発生	188.6kV(189.0kV)		

2018/9/7 6:25	宇円別SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(189.0kV)
2018/9/7 6:25	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.2kV(65.0kV)
2018/9/7 6:25	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/7 6:25	[redacted]	OLR 装置故障	発生	
2018/9/7 6:25	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.4kV(198.5kV)
2018/9/7 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:26	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	6tap(7)
2018/9/7 6:26	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	197.4kV(198.5kV)
2018/9/7 6:26	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 6:26	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 6:27	発電制御	音別PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御
2018/9/7 6:27	発電制御	音別PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御
2018/9/7 6:27	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御開始	51.5MW(31.0MW)
2018/9/7 6:27	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	調整制御	開始
2018/9/7 6:27	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	196.8kV(198.5kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.8kV(198.5kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	189.9kV(190.0kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.0kV(65.5kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.1kV(65.5kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.9kV(190.0kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:28	十勝PS	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/7 6:28	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 6:29	発電制御	音別PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	自動遷移要求
2018/9/7 6:29	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	中止条件	モード異常
2018/9/7 6:29	発電制御	音別PS1G負荷変更ﾌﾛｰ	制御中止	40.2MW(31.0MW)
2018/9/7 6:29	音別PS	1G マスター	停止	
2018/9/7 6:29	充停電判定	音別PS1G	単独系統復帰	
2018/9/7 6:30	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:30	電圧制御	西音更SS 連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 6:30	十勝PS	極低流量運転	開始	
2018/9/7 6:30	電圧制御	西音更SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 6:30	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:30	発電制御	十勝PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	0.1MW(14.9MW)
2018/9/7 6:30	十勝PS	1G マスター	運転	
2018/9/7 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:30	[redacted]	OLR 装置故障	復帰	
2018/9/7 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:35	音別PS	1G 43水噴射	停止	
2018/9/7 6:36	[redacted]	下流警報吹鳴	停止	
2018/9/7 6:36	[redacted]	下流警報順次	停止	
2018/9/7 6:36	十勝PS	下流警報順次.	停止	
2018/9/7 6:36	音別PS	1G 回転数ﾘﾐｯﾄ	発生	06:36:57 MSL
2018/9/7 6:36	音別PS	1G 待機中	ON	
2018/9/7 6:36	音別PS	1G 待機中	OFF	
2018/9/7 6:36	音別PS	1G ガスタービン	解列	
2018/9/7 6:36	音別PS	1CB	解列	
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:36:58 MEL 4
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:12 MSL
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:37:12 MEL 2
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:12 MSH
2018/9/7 6:37	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	185.6kV(187.7kV)
2018/9/7 6:37	宇円別SS	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	185.6kV(187.7kV)
2018/9/7 6:37	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.5kV(64.8kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.2kV(65.0kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.6kV(64.0kV)
2018/9/7 6:37	西春別SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	187.1kV(188.0kV)
2018/9/7 6:37	西春別SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	187.1kV(188.0kV)
2018/9/7 6:37	西春別SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.2kV(64.8kV)
2018/9/7 6:37	西春別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.2kV(64.8kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	187.6kV(189.0kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.9kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	187.6kV(189.0kV)
2018/9/7 6:37	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.9kV)
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:12 MEH 9
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:13 MSL
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	
2018/9/7 6:37	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:37	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	6tap(7)
2018/9/7 6:37	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:37	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	7tap(8)
2018/9/7 6:37	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:37	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:37:27 MEL 8
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:34 MSH
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:34 MEH 5
2018/9/7 6:37	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:37:39 MSH
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:37:39 MEH 5
2018/9/7 6:37	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 6:37	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:37:46 MSL
2018/9/7 6:37	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	8tap(8)
2018/9/7 6:37	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 回転数ﾘﾐｯﾄ	復帰	06:37:48 MEL 12
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 回転数ﾘﾐｯﾄ	発生	06:37:48 MSH
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 回転数ﾘﾐｯﾄ	発生	06:37:48 MEH 5
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 回転数ﾘﾐｯﾄ	発生	06:37:49 MSL
2018/9/7 6:37	音別PS	1G 回転数ﾘﾐｯﾄ	復帰	
2018/9/7 6:37	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	6tap(6)

2018/9/7 6:37	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:37:59 MEL 6
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:00 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:00 MEH 5
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:38:10 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:11 MEH 18
2018/9/7 6:38	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)
2018/9/7 6:38	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	184.5kV(184.7kV)
2018/9/7 6:38	宇円別SS	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	184.5kV(184.7kV)
2018/9/7 6:38	西春別SS	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	186.1kV(186.2kV)
2018/9/7 6:38	西春別SS	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	186.1kV(186.2kV)
2018/9/7 6:38	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	186.6kV(186.7kV)
2018/9/7 6:38	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	186.3kV(186.7kV)
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:38:13 MEL 12
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:38:20 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:38:20 MEH 5
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:21 MSL
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	
2018/9/7 6:38	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:38	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	7tap(8)
2018/9/7 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:38:31 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:38:32 MEL 10
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:33 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:38:31 MEH 5
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:33 MEH 7
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:38:33 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:33 MEH 4
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	
2018/9/7 6:38	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:38	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	8tap(9)
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 負荷リミット	発生	06:38:42 MSL
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:38:44 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:44 MEH 10
2018/9/7 6:38	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	8tap(8)
2018/9/7 6:38	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:38:54 MSH
2018/9/7 6:38	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:38:55 MEH 14
2018/9/7 6:39	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	9tap(9)
2018/9/7 6:39	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:05 MSL
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:05 MEL 5
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:06 MSH
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:06 MEH 6
2018/9/7 6:39	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:39	電圧制御	西音更SS 連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 6:39	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:39	電圧制御	北芽室SS 連変C	制御開始	1tap(2)
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:16 MSH
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:17 MEH 10
2018/9/7 6:39	[redacted]	連変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 6:39	[redacted]	187kV甲A母線電圧 下限	逸脱発生	192.7kV(193.0kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	192.7kV(193.0kV)
2018/9/7 6:39	西春別SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.1kV(64.8kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(63.9kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.1kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.1kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(63.9kV)
2018/9/7 6:39	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:39	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	6tap(7)
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:27 MSH
2018/9/7 6:39	西春別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.1kV(64.8kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.1kV)
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:28 MEH 14
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:38 MSH
2018/9/7 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:38 MEH 6
2018/9/7 6:39	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.50kV(6.51kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.56kV(6.50kV)
2018/9/7 6:39	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(64.8kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(64.0kV)
2018/9/7 6:39	西春別SS	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	185.1kV(185.1kV)
2018/9/7 6:39	西春別SS	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	185.1kV(185.1kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	185.6kV(185.7kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.1kV)
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:48 MSH
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:49 MEH 12
2018/9/7 6:39	電圧制御	北芽室SS 連変C	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 6:39	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:39	電圧制御	西音更SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 6:39	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:39	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 6:39	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:39	電圧制御	宇円別SS	制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 6:39	電圧制御	宇円別SS 7ShR	制御開始	
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:59 MSH
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:59 MEH 6
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:59 MSL
2018/9/7 6:39	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:39:59 MEL 1
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:39:59 MSH
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:40:00 MEH 10
2018/9/7 6:40	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限復帰	

2018/9/7 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	06:40:10 MSH
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	発生	06:40:10 MEH 8
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 加速中	OFF	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 同期速度	OFF	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G マスターリレー	OFF	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 回転数リミット	復帰	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 抽気弁	開	
2018/9/7 6:40	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.2kV(65.0kV)
2018/9/7 6:40	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	66.4kV(66.3kV)
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 点火	OFF	
2018/9/7 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:40	音別PS	1G 負荷リミット	復帰	06:40:12 MEL 38
2018/9/7 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	電圧制御	宇円別SS	中止条件発生	他機器制御中
2018/9/7 6:42	電圧制御	宇円別SSND	制御異常終了	
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変C タップ極限	極限動作	
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.87kV(6.82kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.89kV(6.88kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.74kV(6.51kV)
2018/9/7 6:42	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:42	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	8tap(7)
2018/9/7 6:42	宇円別SS	ShR-A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 6:42	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:42	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	9tap(8)
2018/9/7 6:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(67.0kV)
2018/9/7 6:42	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(66.2kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	65.8kV(65.6kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	187kV甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	194.6kV(193.0kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	194.6kV(193.0kV)
2018/9/7 6:42	西春別SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	189.7kV(188.0kV)
2018/9/7 6:42	西春別SS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	189.4kV(188.0kV)
2018/9/7 6:42	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.6kV(66.2kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.6kV(65.5kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.1kV(66.0kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.6kV(67.0kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.1kV(66.7kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.74kV(6.82kV)
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変 母線電圧 上限	逸脱発生	6.90kV(6.90kV)
2018/9/7 6:42	電圧制御	宇円別SS 7ShR	制御正常終了	
2018/9/7 6:42	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 6:42	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	8tap(8)
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 6:42	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:42	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:42	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:42	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 6:42	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:42	電圧制御	西音更SS 連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 6:43	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:43	電圧制御	北芽室SS 連変C	制御開始	2tap(1)
2018/9/7 6:43	電圧制御	西音更SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 6:43	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:43	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 6:43	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:43	[redacted]	連変C タップ極限	極限動作	
2018/9/7 6:43	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)
2018/9/7 6:43	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)
2018/9/7 6:43	電圧制御	北芽室SS 連変C	制御正常終了	1tap(1)
2018/9/7 6:43	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:43	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	64.9kV(65.5kV)
2018/9/7 6:43	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.9kV(65.5kV)
2018/9/7 6:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:43	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:43	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 6:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:43	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:43	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 6:44	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:44	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	8tap(7)
2018/9/7 6:44	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 6:44	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:44	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 6:44	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:44	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.2kV)
2018/9/7 6:44	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)
2018/9/7 6:44	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(191.0kV)
2018/9/7 6:44	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 6:44	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:44	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:44	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 6:45	[redacted]	下流警報吹鳴	吹鳴中	
2018/9/7 6:45	[redacted]	下流警報順次	吹鳴	
2018/9/7 6:45	宇円別SS	101CB	投入	
2018/9/7 6:45	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	

2018/9/7 6:45	[redacted]	配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.77kV(6.88kV)
2018/9/7 6:45	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	66.3kV(67.0kV)
2018/9/7 6:45	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.7kV(66.2kV)
2018/9/7 6:45	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 6:45	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:45	十勝PS	下流警報順次.		吹鳴	
2018/9/7 6:45	宇円別SS	101TL 系統同期		動作	
2018/9/7 6:45	宇円別SS	187kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰	190.7kV(189.0kV)
2018/9/7 6:45	宇円別SS	187kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	190.7kV(189.0kV)
2018/9/7 6:45	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	66.2kV(66.2kV)
2018/9/7 6:45	西春別SS	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.2kV(66.2kV)
2018/9/7 6:45	[redacted]	187kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	193.0kV(191.0kV)
2018/9/7 6:45	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:45	宇円別SS	101TL 系統同期		復帰	
2018/9/7 6:45	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:45	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:45	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 6:46	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:46	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 6:46	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:46	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 6:46	[redacted]	O-3CB		入	
2018/9/7 6:46	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 6:46	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:46	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 6:46	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	67.1kV(67.0kV)
2018/9/7 6:46	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.3kV(66.2kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	67.0kV(66.3kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.8kV(66.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	66.6kV(66.1kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	66.1kV(66.1kV)
2018/9/7 6:46	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	66.8kV(66.5kV)
2018/9/7 6:46	西春別SS	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	66.8kV(66.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	61TL 電圧 上限		逸脱発生	69.5kV(69.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	66.5kV(65.9kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	67.1kV(66.4kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	65.7kV(65.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	65.7kV(65.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	66.5kV(66.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	66.9kV(66.5kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	67.1kV(67.0kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	68.0kV(67.4kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	連変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.1kV(66.1kV)
2018/9/7 6:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.5kV(66.5kV)
2018/9/7 6:46	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 6:46	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:46	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:46	電圧制御	北芽室SSND		制御可能機器	無
2018/9/7 6:46	電圧制御	北芽室SSND		制御異常終了	
2018/9/7 6:46	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:46	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 6:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:46	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:46	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 6:47	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:47	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:47	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 6:47	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:47	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 6:47	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 6:47	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:47	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 6:47	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:47	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 6:47	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:47	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 6:47	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:47	発電制御	[redacted]		半自動	手動遷移要求
2018/9/7 6:47	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:47	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 6:47	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	65.7kV(66.1kV)
2018/9/7 6:47	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.7kV(66.1kV)
2018/9/7 6:47	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	197.1kV(197.0kV)
2018/9/7 6:47	西春別SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	197.1kV(197.0kV)
2018/9/7 6:47	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	198.8kV(198.5kV)
2018/9/7 6:47	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	198.8kV(198.5kV)
2018/9/7 6:47	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	66.0kV(66.5kV)
2018/9/7 6:47	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	66.1kV(66.5kV)
2018/9/7 6:47	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)
2018/9/7 6:48	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:48	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 6:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:48	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.49kV(6.50kV)
2018/9/7 6:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:48	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 6:48	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:48	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 6:48	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:49	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:49	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	2tap(1)
2018/9/7 6:49	宇円別SS	連変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 6:49	宇円別SS	連変B タップ極限		極限動作	

2018/9/7 6:50	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.8kV(66.5kV)
2018/9/7 6:50		187kV甲A母線電圧 上限	逸脱発生	198.0kV(198.0kV)
2018/9/7 6:50		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.0kV(198.0kV)
2018/9/7 6:50	西春別SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.2kV)
2018/9/7 6:50	西春別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.2kV)
2018/9/7 6:50	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.8kV(66.5kV)
2018/9/7 6:50	電圧制御	宇円別SS　　連変A	制御正常終了	1tap(1)
2018/9/7 6:50	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:50		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.9kV(67.0kV)
2018/9/7 6:50	宇円別SS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.2kV(66.2kV)
2018/9/7 6:50	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.49kV(6.51kV)
2018/9/7 6:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:51	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 6:51	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:52	音別PS	1G マスター	操作ロック設　　定	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:54	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.0kV)
2018/9/7 6:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－３
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:54	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 6:58		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.56kV(6.51kV)
2018/9/7 6:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:59		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.0kV)
2018/9/7 6:59		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.7kV(66.0kV)
2018/9/7 6:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:59	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:59	電圧制御	西春別SS　　連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 6:59	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.7kV(65.5kV)
2018/9/7 6:59		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)
2018/9/7 7:00		1G発電 Q	上限逸脱復帰	0.0MVar(2.5MVar)
2018/9/7 7:00	電圧制御	西春別SS　　連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 7:00	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 7:00	[redacted]	配変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 7:00		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.34kV(6.34kV)
2018/9/7 7:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:01	宇円別SS	本館	退所	
2018/9/7 7:01	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 7:01		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	64.7kV(65.0kV)
2018/9/7 7:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:04		表示回線断(孫TC)	発生	釧路GW-A1
2018/9/7 7:04		表示渋滞(孫TC)	発生	釧路GW-A1
2018/9/7 7:04		表示回線断(孫TC)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 7:04		表示渋滞(孫TC)	発生	釧路GW-B1
2018/9/7 7:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:04		本館	退所	
2018/9/7 7:04		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.43kV(6.34kV)
2018/9/7 7:04		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.46kV(6.46kV)
2018/9/7 7:04		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.61kV(6.50kV)
2018/9/7 7:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	

2018/9/7 7:05	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 7:06		下流警報吹鳴		停止	
2018/9/7 7:06		下流警報順次		停止	
2018/9/7 7:06	十勝PS	下流警報順次.		停止	
2018/9/7 7:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:06		61TL 電圧 上限		逸脱復帰	69.1kV(69.5kV)
2018/9/7 7:06		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:07		配変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 7:07		配変A 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.55kV(6.46kV)
2018/9/7 7:07		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:09	音別PS	1G ターニング		運転	07:09:10 MSL
2018/9/7 7:11	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 7:11	発電制御	[redacted]		半自動	手動遷移要求
2018/9/7 7:14	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 7:15	十勝PS	極低流量運転		停止	
2018/9/7 7:15	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	64.8kV(64.8kV)
2018/9/7 7:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:16		F32CB		投入	
2018/9/7 7:17		本館		退所	
2018/9/7 7:18	十勝PS	1G 発電機 準備		未完	
2018/9/7 7:18	十勝PS	現地発電パターン運転		開始	
2018/9/7 7:18	充停電判定	十勝PS1G		単独系統発生	
2018/9/7 7:18	十勝PS	1CB		並列	
2018/9/7 7:18	[redacted]	F21CB		開放	
2018/9/7 7:19		F22CB		開放	
2018/9/7 7:19		F23CB		開放	
2018/9/7 7:19		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:20		F24CB		開放	
2018/9/7 7:21		14CB		投入	
2018/9/7 7:22		F22CB		投入	
2018/9/7 7:27		43-51L		使用	
2018/9/7 7:27		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:27		配変B 故障		復帰	
2018/9/7 7:27		配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 7:28		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:28		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:29	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 7:29	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	1tap(2)
2018/9/7 7:29	宇円別SS	連変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 7:29	宇円別SS	連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 7:30	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 7:30	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 7:30	宇円別SS	66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	65.6kV(64.8kV)
2018/9/7 7:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	64.6kV(65.0kV)
2018/9/7 7:30		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:32		ダム水位		下限1段発生	79cm(80cm)
2018/9/7 7:32		配変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 7:33		187kV本館A		入所	
2018/9/7 7:35	宇円別SS	101 43RC		使用	
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 7:37	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 7:37	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 7:37	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 7:37	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 7:38	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.50kV(6.50kV)
2018/9/7 7:38		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:38		ダム水位		越流復帰	179cm(180cm)
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 7:46	新岩松PS	66kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	67.6kV(68.0kV)
2018/9/7 7:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:48		配変A 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.58kV(6.50kV)
2018/9/7 7:48		本館		入所	
2018/9/7 7:48	新岩松PS	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	67.6kV(68.0kV)
2018/9/7 7:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:49		[redacted]		入所	
2018/9/7 7:52		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)
2018/9/7 7:52		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:54		連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン　接続切替　旭川　受付
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/7 7:57	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 7:57		187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 7:57		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 7:59		187kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	198.1kV(197.5kV)
2018/9/7 7:59		187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	198.1kV(197.5kV)
2018/9/7 7:59		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 8:00		187kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 8:00		187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	198.6kV(198.5kV)
2018/9/7 8:00		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 8:00		201 43RC		使用	
2018/9/7 8:01		202 43RC		使用	
2018/9/7 8:01		[redacted]		退所	
2018/9/7 8:01		連変A 43-79T		使用	
2018/9/7 8:01		配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	6.43kV(6.43kV)
2018/9/7 8:01		連変B 43-79T		使用	
2018/9/7 8:02		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 8:02		112 43RC		使用	
2018/9/7 8:02		103 43RC		使用	
2018/9/7 8:03		104 43RC		使用	
2018/9/7 8:03		101 43RC		使用	
2018/9/7 8:03		[redacted]		異常	
2018/9/7 8:03		102 43RC		使用	
2018/9/7 8:04		105 43RC		使用	
2018/9/7 8:04		106 43RC		使用	
2018/9/7 8:04		118 43RC		使用	

2018/9/7 8:04	[redacted]	114 43RC		使用				
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 8:05	[redacted]	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 8:05	[redacted]	連変B 43-79T		使用				
2018/9/7 8:06	[redacted]	連変C 43-79T		使用				
2018/9/7 8:06	[redacted]	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:06	[redacted]	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:06	[redacted]	211 43RC		使用				
2018/9/7 8:07	[redacted]	212 43RC		使用				
2018/9/7 8:07	[redacted]	66 43RC		使用				
2018/9/7 8:08	[redacted]	配変 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.83kV(6.90kV)			
2018/9/7 8:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:08	[redacted]	61 43RC		使用				
2018/9/7 8:09	[redacted]	66 43RC		使用				
2018/9/7 8:09	新岩松PS	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:10	新岩松PS	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 8:10	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:10	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	2tap(3)			
2018/9/7 8:10	宇円別SS	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:11	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 8:11	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:11	宇円別SS	104 43RC		使用				
2018/9/7 8:11	宇円別SS	106 43RC		使用				
2018/9/7 8:12	[redacted]	187kV甲A母線電圧 上限		逸脱復帰	196.9kV(198.0kV)			
2018/9/7 8:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)			
2018/9/7 8:12	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	196.9kV(198.0kV)			
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:13	追分SWS	103 43RC		使用				
2018/9/7 8:13	宇円別SS	68 43RC		使用				
2018/9/7 8:13	追分SWS	104 43RC		使用				
2018/9/7 8:13	[redacted]	配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.76kV(6.82kV)			
2018/9/7 8:13	宇円別SS	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:13	[redacted]			入所				
2018/9/7 8:13	宇円別SS	66 43RC		使用				
2018/9/7 8:14	音別PS	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:14	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:14	[redacted]	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:15	[redacted]	104 43RC		使用				
2018/9/7 8:15	[redacted]	F11CB		投入				
2018/9/7 8:15	[redacted]	連変B 43-79T		使用				
2018/9/7 8:15	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 8:15	[redacted]	連変C 43-79T		使用				
2018/9/7 8:16	[redacted]	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	新冠SWS	105 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	新冠SWS	106 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:16	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	3tap(4)			
2018/9/7 8:16	[redacted]	68 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 8:16	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:16	[redacted]	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:17	[redacted]	F11CB		投入				
2018/9/7 8:17	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 8:17	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:17	電圧制御	北芽室SS	連変C	制御開始	1tap(2)			
2018/9/7 8:17	[redacted]	連変C タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 8:17	[redacted]	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:18	電圧制御	北芽室SS	連変C	制御正常終了	2tap(2)			
2018/9/7 8:18	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 8:18	[redacted]	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:18	[redacted]	F21CB		投入				
2018/9/7 8:18	西春別SS	187kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	194.8kV(196.0kV)			
2018/9/7 8:18	西春別SS	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	194.8kV(196.0kV)			
2018/9/7 8:18	[redacted]	F22CB		投入				
2018/9/7 8:18	[redacted]	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:18	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:18	[redacted]	連変A 43-79T		使用				
2018/9/7 8:19	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 8:19	[redacted]	連変B 43-79T		使用				
2018/9/7 8:19	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 8:19	西春別SS	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:20	[redacted]	本館・水槽		入所				
2018/9/7 8:20	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 8:20	西春別SS	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:20	西春別SS	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:20	西春別SS	連変B 43-79T		使用				
2018/9/7 8:23	[redacted]			退所				
2018/9/7 8:24	[redacted]	66kV P		オフライン設	定			
2018/9/7 8:24	[redacted]	F31CB		投入				
2018/9/7 8:25	[redacted]	F34CB		投入				
2018/9/7 8:25	[redacted]	66kV 27R		復帰				

2018/9/7 8:25	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:26	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常	発生
2018/9/7 8:27	[redacted]	F34CB		開放				
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:29	[redacted]			入所				
2018/9/7 8:32	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 8:33	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)			
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 8:34	十勝PS	発電使用水量(極低付)		TMチャート最	大 70(30)			
2018/9/7 8:34	[redacted]	予備電源		停止				
2018/9/7 8:34	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:34	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	5tap(6)			
2018/9/7 8:35	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)			
2018/9/7 8:35	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 8:36	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.50kV(6.53kV)			
2018/9/7 8:36	[redacted]	6kV 母線電圧 下限		逸脱発生	6.23kV(6.25kV)			
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:37	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:37	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	3tap(4)			
2018/9/7 8:38	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 8:38	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:38	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.60kV(6.52kV)			
2018/9/7 8:38	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.49kV(6.51kV)			
2018/9/7 8:38	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:39	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常	発生
2018/9/7 8:39	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.1kV(66.0kV)			
2018/9/7 8:39	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－１			運転管理		計算機	起動
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:45	発電制御	音別PS2G制御ﾓｰﾄﾞ		半自動	手動遷移要求			
2018/9/7 8:46	発電制御	十勝PS1G制御予定		5分前です	負荷変更制御			
2018/9/7 8:46	発電制御	現地発電パターン運		中止条件有り				
2018/9/7 8:47	発電制御	十勝PS1G制御予定		4分前です	負荷変更制御			
2018/9/7 8:47	発電制御	現地発電パターン運		中止条件有り				
2018/9/7 8:47	発電制御	音別PS2G制御予定		1分経過です	並列制御			
2018/9/7 8:47	発電制御	音別PS2G制御予定		実行指示	並列制御			
2018/9/7 8:47	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ		制御開始	0.0MW(30.0MW)			
2018/9/7 8:47	音別PS	2G マスター		運転				
2018/9/7 8:47	音別PS	2G マスターリレー		ON				
2018/9/7 8:47	音別PS	2G 所内電源軽故障		発生				
2018/9/7 8:47	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ		調整制御	開始			
2018/9/7 8:47	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ		調整制御	目標値偏差内			
2018/9/7 8:47	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ		調整制御	終了			
2018/9/7 8:47	音別PS	2G 所内電源軽故障		復帰				
2018/9/7 8:48	発電制御	十勝PS1G制御予定		3分前です	負荷変更制御			
2018/9/7 8:48	発電制御	現地発電パターン運		中止条件有り				
2018/9/7 8:48	[redacted]	配変 母線電圧 下限		逸脱発生	6.47kV(6.50kV)			
2018/9/7 8:48	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.55kV(6.51kV)			
2018/9/7 8:48	十勝PS	現地発電パターン運転		停止				
2018/9/7 8:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:48	音別PS	2G 起動モーター		運転				
2018/9/7 8:48	音別PS	2G ターニング		停止	08:48:28 MEL 12			
2018/9/7 8:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:48	音別PS	2G 回転数リミット		発生	08:48:45 MSL			
2018/9/7 8:48	音別PS	2G 所内電源軽故障		発生				
2018/9/7 8:48	音別PS	2G 回転数リミット		復帰	08:48:48 MEL 4			
2018/9/7 8:49	発電制御	十勝PS1G制御予定		2分前です	負荷変更制御			
2018/9/7 8:49	[redacted]	1G発電 Q		下限逸脱発生	-2.7MVar(-2.5MVar)			
2018/9/7 8:49	音別PS	2G 燃料リミット		発生	08:49:04 MSL			
2018/9/7 8:49	音別PS	2G 回転数リミット		発生	08:49:07 MSL			
2018/9/7 8:49	音別PS	2G 燃料リミット		復帰	08:49:11 MEL 2			
2018/9/7 8:49	音別PS	2G 点火		ON				
2018/9/7 8:49	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:49	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	2tap(3)			
2018/9/7 8:49	発電制御	十勝PS1G制御ﾓｰﾄﾞ		手動	手動遷移要求			
2018/9/7 8:49	発電制御	十勝PS1G制御予定		確認指示	負荷変更制御			
2018/9/7 8:50	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 8:50	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:50	十勝PS	1G 43-AFC		使用				
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:52	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)			
2018/9/7 8:53	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:53	音別PS	2G 加速中		ON				
2018/9/7 8:53	音別PS	2G 起動モーター		停止				
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 8:55	十勝PS	1G発電 Q		下限逸脱発生	-4.4MVar(-2.5MVar)			
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:56	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:56	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	4tap(5)			
2018/9/7 8:56	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:56	電圧制御	北芽室SS	連変C	制御開始	2tap(3)			
2018/9/7 8:56	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 8:56	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:56	電圧制御	北芽室SS	連変C	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 8:56	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了				

2018/9/7 8:58	[redacted]	配変A 母線電圧 下限		発生（悪化）	6.38kV(6.40kV)			
2018/9/7 8:58		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:58	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:58	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	6tap(7)			
2018/9/7 8:58	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	7tap(7)			
2018/9/7 8:58	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:59	[redacted]	下流警報故障		復帰				
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		受付
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		接続
2018/9/7 8:59	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)			
2018/9/7 8:59		187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)			
2018/9/7 8:59		187kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)			
2018/9/7 8:59		187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)			
2018/9/7 9:00		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 9:00		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 9:03	発電当日運用	十勝川水系	本登	録	（制約違反有）			
2018/9/7 9:03	音別PS	2G 抽気弁		閉				
2018/9/7 9:03	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 9:03	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(5)			
2018/9/7 9:04	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 9:04	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了				
2018/9/7 9:05	音別PS	2G 同期速度		ON				
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 9:05	音別PS	2G 負荷リミット		発生	09:05:30 MSL			
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 9:05	音別PS	2G 負荷リミット		復帰	09:05:31 MEL　2			
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 9:05	音別PS	2G 待機中		ON				
2018/9/7 9:08	音別PS	2G ガスタービン		並列				
2018/9/7 9:08	音別PS	2G 待機中		OFF				
2018/9/7 9:08	音別PS	2G 負荷リミット		発生	09:08:07 MSL			
2018/9/7 9:08	充停電判定	音別PS1G		単独系統発生				
2018/9/7 9:08	音別PS	2CB		並列				
2018/9/7 9:08	音別PS	2G 回転数リミット		復帰	09:08:07 MEL　2			
2018/9/7 9:08	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)			
2018/9/7 9:09		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 9:10	音別PS	2G 43水噴射		起動				
2018/9/7 9:11	音別PS	2G 所内電源軽故障		復帰				
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　釧路		受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　釧路		接続
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　函館		受付
2018/9/7 9:13	発電制御	音別PS2G並列ﾌﾛｰ		制御終了	29.1MW(30.0MW)			
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　函館		接続
2018/9/7 9:13	宇円別SS	64乙		投入				
2018/9/7 9:14	宇円別SS	8乙		投入				
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		受付
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		接続
2018/9/7 9:14	宇円別SS	12乙		投入				
2018/9/7 9:15	宇円別SS	15乙		投入				
2018/9/7 9:15	宇円別SS	65甲		投入				
2018/9/7 9:15	宇円別SS	68乙		投入				
2018/9/7 9:16	宇円別SS	41乙		投入				
2018/9/7 9:16	宇円別SS	5乙		投入				
2018/9/7 9:16	発電当日運用	十勝川水系	本登	録	（制約違反有）			
2018/9/7 9:17	宇円別SS	64甲		開放				
2018/9/7 9:17	[redacted]			設定変更	最大制限量			
2018/9/7 9:17	宇円別SS	8甲		開放				
2018/9/7 9:17	[redacted]			設定変更	最大制限量			
2018/9/7 9:17	宇円別SS	12甲		開放				
2018/9/7 9:17	宇円別SS	65乙		開放				
2018/9/7 9:18	宇円別SS	15甲		開放				
2018/9/7 9:18	宇円別SS	68甲		開放				
2018/9/7 9:18	宇円別SS	41甲		開放				
2018/9/7 9:19	宇円別SS	5甲		開放				
2018/9/7 9:19	[redacted]	ダム越流		停止				
2018/9/7 9:20	宇円別SS	66CB		投入				
2018/9/7 9:20	宇円別SS	66kV 系統同期		動作				
2018/9/7 9:20	宇円別SS	66kV 系統同期		復帰				
2018/9/7 9:20	[redacted]	62CB		投入				
2018/9/7 9:20		本館		入所				
2018/9/7 9:20	宇円別SS	65･66 43S		使用				
2018/9/7 9:21	[redacted]	61･62 43S		使用				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 9:26	電圧制御	北芽室GR		制御出力ﾓｰﾄﾞ	ロック			
2018/9/7 9:26	[redacted]	連変A タップ極限		極限動作				
2018/9/7 9:26		水路水位異常		復帰	09:26:19 MEL　2			
2018/9/7 9:26		[redacted]		復帰				
2018/9/7 9:26		水路水位異常		復帰				
2018/9/7 9:26		連変B タップ極限		極限動作				
2018/9/7 9:27		11 系統同期		動作				
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	計算機		起動
2018/9/7 9:27	[redacted]			異常				
2018/9/7 9:27	[redacted]	11CB		投入				

2018/9/7 9:27	[redacted]	水路水位異常	発生	09:27:47 MSL
2018/9/7 9:27		11 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:27		[redacted]	発生	
2018/9/7 9:27		水路水位異常		
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－1		運転管理　オンライン　　接続切替　旭川　　接続
2018/9/7 9:28	[redacted]	連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 9:28		187kV 連変C 43SP	単独	
2018/9/7 9:29		12 系統同期	動作	
2018/9/7 9:29		12CB	投入	
2018/9/7 9:29		12 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:29	発電当日運用	十勝川水系　　本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 9:29	[redacted]	14 系統同期	動作	
2018/9/7 9:29		14CB	投入	
2018/9/7 9:30		14 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:30		連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 9:30		15 系統同期	動作	
2018/9/7 9:30		15CB	投入	
2018/9/7 9:31		15 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:31		187kV 連変A 43SP	並列	
2018/9/7 9:31		187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/7 9:31		187kV 連変C 43SP	並列	
2018/9/7 9:32		表示渋滞(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:32		表示渋滞(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:32		表示渋滞(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 9:32		表示渋滞(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/7 9:32	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:32	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:32		表示渋滞(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:33		66CB	投入	
2018/9/7 9:33		66TL 系統同期	動作	
2018/9/7 9:33		O-1CB	入	
2018/9/7 9:33		表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:33		66TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:33		表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 9:33	電圧制御	東釧路GR	制御出力モー	ド ロック
2018/9/7 9:33	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:33	新岩松PS	62CB	投入	
2018/9/7 9:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:33		表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/7 9:33	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:34	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	動作	
2018/9/7 9:34		表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:34		表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:34		表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 9:34		表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/7 9:34	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:34	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:34	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 9:34	電圧制御	西音更GR	制御出力モー	ド ロック
2018/9/7 9:34	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.0kV)
2018/9/7 9:34		連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 9:35	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	動作	
2018/9/7 9:36		15CB	投入	
2018/9/7 9:36		61CB	投入	
2018/9/7 9:36	電圧制御	北芽室GR　　西音更	GR　　系	統ループ発生検出
2018/9/7 9:36	電圧制御	北芽室GR　　西音更	GR　　系	統ループ自動切替
2018/9/7 9:36	電圧制御	北芽室GR	イニシアチブ	釧路
2018/9/7 9:36	電圧制御	西音更GR　　北芽室	GR　　系	統ループ発生検出
2018/9/7 9:36	電圧制御	西音更GR　　北芽室	GR　　系	統ループ自動切替
2018/9/7 9:36	電圧制御	西音更GR	イニシアチブ	釧路
2018/9/7 9:36	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:36		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)
2018/9/7 9:36		本館	退所	
2018/9/7 9:36		187kV 連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 9:36		17CB	投入	
2018/9/7 9:36		63CB	開放	
2018/9/7 9:36	電圧制御	北芽室GR　　西音更	GR　　系	統ループ解除検出
2018/9/7 9:36	電圧制御	北芽室GR　　西音更	GR　　系	統ループ解除自動切替
2018/9/7 9:36	電圧制御	北芽室GR	イニシアチブ	釧路
2018/9/7 9:36	電圧制御	西音更GR　　北芽室	GR　　系	統ループ解除検出
2018/9/7 9:36	電圧制御	西音更GR　　北芽室	GR　　系	統ループ解除自動切替
2018/9/7 9:36	電圧制御	西音更GR	イニシアチブ	釧路
2018/9/7 9:36	[redacted]	187kV 連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:36		61・63 43LC	使用	
2018/9/7 9:36		連変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 9:37		65・66 43S	使用	
2018/9/7 9:37	新岩松PS	61・62 43S	使用	
2018/9/7 9:37	電圧制御	西音更GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 9:37	電圧制御	北芽室GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 9:37	十勝PS	本館	入所	
2018/9/7 9:38	[redacted]	187kV 連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 9:38	記録・統計	実績2　18/ 9/ 7	送信開始	釧路→中給
2018/9/7 9:38	[redacted]	18CB	投入	
2018/9/7 9:38	記録・統計	実績2　18/ 9/ 7	送信終了	釧路→中給
2018/9/7 9:38	[redacted]	187kV 連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:38		187kV 連変A 43SP	並列	
2018/9/7 9:38		187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/7 9:39		187kV 連変C 43SP	並列	
2018/9/7 9:39		表示渋滞(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:39		表示渋滞(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:39		表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:39		表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理　オンライン　　接続切替　札幌東　　受付

2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/7 9:40	電圧制御	東釧路GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 9:40	電圧制御	西春別GR	制御出力モー	ド ロック
2018/9/7 9:41	西春別SS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/7 9:42	西春別SS	14CB	投入	
2018/9/7 9:42	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:42	電圧制御	東釧路SS　連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 9:42	西春別SS	連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 9:43	電圧制御	東釧路SS　連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 9:43	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 9:44	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 9:44	発電当日運用	十勝川水系　本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 9:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:48	発電当日運用	十勝川水系　本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 9:48	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.48kV(6.50kV)
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 9:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 9:48	発電当日運用	阿寒川水系　本登	録	
2018/9/7 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:49	[redacted]	連系点 P	オフライン設	定
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　開始　受付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　札幌東　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　中給　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　苫小牧　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　釧路　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　函館　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　札幌西　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　運用区分　旭川　割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン1　実行モード　試験　遷移
2018/9/7 9:50	[redacted]	IPP発電 Q	オフライン解	除
2018/9/7 9:51	西春別SS	66kV 43V切替不良	復帰	
2018/9/7 9:51	西春別SS	66kV 系統同期	動作	
2018/9/7 9:51	西春別SS	70CB	投入	
2018/9/7 9:51	西春別SS	187kV 43V切替不良	復帰	
2018/9/7 9:51	西春別SS	15CB 故障	復帰	
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オフライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/7 9:51	西春別SS	62TL 故障	復帰	
2018/9/7 9:51	西春別SS	64TL 故障	復帰	
2018/9/7 9:51	西春別SS	66kV 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オフライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/7 9:51	西春別SS	187kV 系統同期	動作	
2018/9/7 9:51	西春別SS	15CB	投入	
2018/9/7 9:51	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:51	西春別SS	187kV 系統同期	復帰	
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付
2018/9/7 9:52	西春別SS	187kV 連変A 43SP	並列	
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続
2018/9/7 9:52	西春別SS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/7 9:52	電圧制御	西春別GR	制御出力モー	ド 使用
2018/9/7 9:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 9:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 9:56	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 9:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　受付
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/7 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 9:59	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/7 10:00	[redacted]	下流警報	停止	
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オフライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オフライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/7 10:00	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 10:00	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/7 10:01	[redacted]	下流警報	停止	
2018/9/7 10:01	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/7 10:01	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 10:01	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 10:01	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 10:01	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 10:01	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 10:01	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続
2018/9/7 10:02	[redacted]	下流警報	停止	
2018/9/7 10:02	[redacted]	回線監視ロック	設定	Aルート
2018/9/7 10:02	[redacted]	回線監視ロック	設定	Bルート
2018/9/7 10:02	[redacted]	回線監視ロック	設定	子局
2018/9/7 10:02	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/7 10:03	[redacted]	下流警報	停止	
2018/9/7 10:03	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 10:03	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 10:03	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-B1
2018/9/7 10:03	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 10:03	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-A1
2018/9/7 10:03	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生　釧路GW-B1
2018/9/7 10:03	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/7 10:03	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　釧路GW-A1
2018/9/7 10:03	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1

2018/9/7 10:03	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-B1			
2018/9/7 10:03	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	下流警報	停止					
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-B1			
2018/9/7 10:04	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-B1			
2018/9/7 10:04	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:04	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	釧路HOST-1			
2018/9/7 10:05	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-A1			
2018/9/7 10:05	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	釧路GW-B1			
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 10:06	[redacted]	水路水位異常	復帰	10:06:18 MEL	2			
2018/9/7 10:07	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－12		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 10:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:12	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:14	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:14	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:14	[redacted]	201CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 10:15	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 10:15	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:15	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:15	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:16	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/7 10:17	[redacted]	水槽	入所					
2018/9/7 10:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 10:22	[redacted]	ダム水位	越流発生	3cm(2cm)				
2018/9/7 10:22	[redacted]	1G 冷却水系故障	復帰					
2018/9/7 10:25	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:27	[redacted]	水槽水位異常	復帰	10:27:22 MEL	2			
2018/9/7 10:28	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-7cm(1cm)				
2018/9/7 10:28	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-7cm(-3cm)				
2018/9/7 10:28	[redacted]	61CB	入					
2018/9/7 10:28	[redacted]	水路水位異常	復帰	10:28:36 MEL	2			
2018/9/7 10:28	[redacted]	[redacted]	復帰					
2018/9/7 10:28	[redacted]	水路水位異常	復帰					
2018/9/7 10:29	[redacted]	187kV本館B	入所					
2018/9/7 10:29	[redacted]	ダム水位	上限2段復帰	248cm(250cm)				
2018/9/7 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:31	当日作業	当日作業件名		41718 停電操作開始				
2018/9/7 10:32	[redacted]	1G 発電機 準備	未完					
2018/9/7 10:34	[redacted]	1G マスター	運転					
2018/9/7 10:35	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:35	[redacted]	F34CB	投入					
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:35	発電当日運用	十勝川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 10:36	[redacted]	1G 43-91(90)	AQR					
2018/9/7 10:36	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 10:37	[redacted]	1G発電 Q		無電圧監視中止				
2018/9/7 10:36	[redacted]	1CB	並列					
2018/9/7 10:37	[redacted]	43RG	直接					
2018/9/7 10:38	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰					
2018/9/7 10:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:39	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 10:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:41	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:41	電圧制御	西音更GR	制御出力モー	ド ロック				
2018/9/7 10:41	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰					
2018/9/7 10:41	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	動作					
2018/9/7 10:41	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 10:41	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:42	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰					
2018/9/7 10:42	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰					

2018/9/7 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:42		連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 10:43		187kV 連変B 系統同期	動作	
2018/9/7 10:43		15CB	投入	
2018/9/7 10:43	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:43	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 10:43	[redacted]	187kV 連変B 系統同期	復帰	
2018/9/7 10:43		187kV 連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 10:43		17CB	投入	
2018/9/7 10:43	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:43	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 10:43	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 10:43	[redacted]	187kV 連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 10:44		連変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 10:44	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 10:44	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了	
2018/9/7 10:44	[redacted]	水槽越流	終了	
2018/9/7 10:44		水槽	退所	
2018/9/7 10:44		187kV 連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 10:45		18CB	機器不応動	
2018/9/7 10:45		187kV 連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 10:45		187kV 連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 10:45		18CB	投入	
2018/9/7 10:45	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 10:45	[redacted]	187kV 連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 10:45		本館	入所	
2018/9/7 10:45		187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/7 10:45	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 10:45	[redacted]	187kV 連変C 43SP	並列	
2018/9/7 10:46	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:46	電圧制御	西音更GR	制御出力モード	使用
2018/9/7 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:46		水槽水位	上限1段発生	-2cm(-3cm)
2018/9/7 10:46		水槽水位	上限2段復帰	-5cm(1cm)
2018/9/7 10:46		水槽水位	上限1段復帰	-5cm(-2cm)
2018/9/7 10:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:46		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.43kV)
2018/9/7 10:46		6kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.32kV(6.25kV)
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓	運転管理 オフライン 接続切替 函館	受付
2018/9/7 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:46	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓	運転管理 オフライン 接続切替 函館	接続
2018/9/7 10:47	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 10:48	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 10:48		水槽水位	上限2段発生	3cm(1cm)
2018/9/7 10:48		1G 水調	使用	
2018/9/7 10:49		水槽水位異常	発生	10:49:06 MSL
2018/9/7 10:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:50	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 10:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:50		本館	入所	
2018/9/7 10:51	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:51	[redacted]	52CB	並列	
2018/9/7 10:51	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:51	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 10:52	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 10:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:53		本館	入所	
2018/9/7 10:54	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 開始	受付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 中給	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 釧路	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 旭川	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 札幌東	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 札幌西	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 函館	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 運用区分 苫小牧	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン3 実行モード 訓練	遷移
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－4	運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－4	運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 10:58	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 10:58	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.50kV)
2018/9/7 10:58	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 10:58	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 10:58	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 10:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:58	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 10:58	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 10:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 10:59		本館	退所	
2018/9/7 10:59		本館	入所	
2018/9/7 11:00		本館	退所	
2018/9/7 11:00		F602CB	投入	
2018/9/7 11:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:00		本館	退所	
2018/9/7 11:00	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:01	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:01	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:01	充停電判定		単独系統発生	

2018/9/7 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:02	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:02	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:03	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:04	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:04	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:04	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/7 11:04	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:04	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:04	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:05	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	20.800MW(20.000)		
2018/9/7 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:05	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	19.800MW(20.000)		
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン2　開始		受付
2018/9/7 11:06	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:06	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)		
2018/9/7 11:06	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.8kV(196.5kV)		
2018/9/7 11:06	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)		
2018/9/7 11:06	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	196.2kV(196.0kV)		
2018/9/7 11:06	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	66.4kV(66.3kV)		
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン2　運用区分　函館		割付
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン2　実行モード　試験		遷移
2018/9/7 11:06	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 11:06	電圧制御	西春別SS　連変A	制御開始	5tap(4)		
2018/9/7 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理　オフライン　接続切替　函館		受付
2018/9/7 11:07	発電翌日計画	十勝川水系　201	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）		
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　旭川		受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　旭川		接続
2018/9/7 11:07	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:07	[redacted]	1G 発電機 準備	未完			
2018/9/7 11:07	[redacted]	1G マスター	運転			
2018/9/7 11:07	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧		受付
2018/9/7 11:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07	[redacted]	1G発電 Ｐ	オフライン解	除		
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧		接続
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理　オフライン　接続切替　函館		接続
2018/9/7 11:07	電圧制御	西春別SS　連変A	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 11:07	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了			
2018/9/7 11:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:07	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 11:07	電圧制御	北芽室SS　連変A	制御開始	4tap(3)		
2018/9/7 11:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オフライン2　ソフト軽故障		発生
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西		受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西		接続
2018/9/7 11:07	発電翌日計画	音別PS　201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 11:07	電圧制御	北芽室SS　連変A	制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 11:07	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了			
2018/9/7 11:07	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東		受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東		接続
2018/9/7 11:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:08	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.50kV)		
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　釧路		受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　釧路		接続
2018/9/7 11:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:08	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧		受付
2018/9/7 11:08	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧		接続
2018/9/7 11:09	発電翌日計画	阿寒川水系　201	8/ 9/ 8 本登	録		
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　函館		受付
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理　オンライン　接続切替　函館		接続
2018/9/7 11:09	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理　故障復帰		要求
2018/9/7 11:09	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オフライン2　ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 11:10	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:12	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:12	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:13	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/7 11:13	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 11:13	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 11:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 11:14	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:14	[redacted]		入所	
2018/9/7 11:15	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:15	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:15	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:15	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:15	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:16	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:16	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:17	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:17	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:17	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:17	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:18	発電翌日計画	十勝川水系	201	8/ 9/ 8 本登　　録（制約違反有）
2018/9/7 11:18	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:18	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 11:20	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:20	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:21	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:21	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:21	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:21	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:22	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:22	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:23	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:24	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:24	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:24	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:24	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:24	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:25	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:26	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:27	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:27	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:27	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:27	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:27	[redacted]	圧油系故障	復帰	
2018/9/7 11:27	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:27	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:27	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:28	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:29	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:29	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:29	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:29	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:30	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:30	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:30	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:31	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:31	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/7 11:31	[redacted]	DLL実行要求		釧路HOST-1
2018/9/7 11:31	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:32	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:32	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	4秒(2)
2018/9/7 11:32	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:32	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 11:32	[redacted]	2号水車	負荷	
2018/9/7 11:32	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:32	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 11:33	新岩松PS	本館	入所	
2018/9/7 11:33	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:33	[redacted]	1G マスター	運転	
2018/9/7 11:33	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:33	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:33	[redacted]	1G 発電機 準備	完了	
2018/9/7 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:34	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:34	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	6秒(4)
2018/9/7 11:35	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:35	[redacted]	ダム水位	上限1段復帰	238cm(240cm)
2018/9/7 11:36	[redacted]	水槽	入所	
2018/9/7 11:36	[redacted]	1G 発電機 準備	未完	
2018/9/7 11:36	[redacted]	187A所内A-DC電源故障	発生	
2018/9/7 11:36	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:36	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:36	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:38	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 11:38	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:38	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:38	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:38	[redacted]	11CB	操作ロック設	定
2018/9/7 11:38	[redacted]	187A所内A-DC電源故障	復帰	
2018/9/7 11:38	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:39	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:40	発電翌日計画	十勝川水系 201	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）
2018/9/7 11:40	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:40	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	旭　川
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	札幌西
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	札幌東
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:42	[redacted]	本館・水槽	退所	
2018/9/7 11:42	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:42	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 11:42	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 11:43	[redacted]	275kV 連変A 43M	従器	
2018/9/7 11:43	[redacted]	275連A 43M条件不成立	発生	
2018/9/7 11:43	[redacted]	275連B 43M条件不成立	発生	
2018/9/7 11:43	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 11:43	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 11:43	[redacted]	275kV 連変A 43M	主器	
2018/9/7 11:43	[redacted]	275連A 43M条件不成立	復帰	
2018/9/7 11:43	[redacted]	275連B 43M条件不成立	復帰	
2018/9/7 11:43	[redacted]	275kV 連変B 43M	主器	
2018/9/7 11:43	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:44	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 11:44	[redacted]	275kV連変Aタップ極限	極限動作	
2018/9/7 11:45	[redacted]	12CB	投入	
2018/9/7 11:45	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:45	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:45	旭川系統制御所	業務支援端末－10	運転管理	計算機 起動
2018/9/7 11:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:46	[redacted]	13CB	投入	
2018/9/7 11:46	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:46	旭川系統制御所	業務支援端末－10	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 11:46	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:47	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:47	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:47	[redacted]	275kV連変Aタップ極限	極限復帰	
2018/9/7 11:47	発電翌日計画	発電計画	送信開始	
2018/9/7 11:47	発電翌日計画	発電計画	送信終了	
2018/9/7 11:47	発電翌日計画	新岩松翌日計画	送信開始	
2018/9/7 11:48	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:48	発電翌日計画	新岩松翌日計画	送信終了	
2018/9/7 11:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:48	発電翌日計画	発電計画 FAX配信	送信開始	
2018/9/7 11:49	[redacted]		異常	
2018/9/7 11:50	[redacted]	LB91	投入	
2018/9/7 11:50	発電翌日計画	発電計画 FAX配信	送信開始	
2018/9/7 11:50	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:50	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:50	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)
2018/9/7 11:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:50	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:51	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 11:51	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 11:51	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 11:51	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了	
2018/9/7 11:52	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 11:52	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 11:53	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 11:53	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了	
2018/9/7 11:53	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:53	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:53	発電翌日計画	発電計画 FAX配信	送信開始	

2018/9/7 11:54	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:54	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/7 11:54	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信開始	
2018/9/7 11:54	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信終了	
2018/9/7 11:54	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信終了	
2018/9/7 11:54	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信開始	
2018/9/7 11:54	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:55	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(196.0kV)
2018/9/7 11:55	[redacted]	配変C 43A	手動	
2018/9/7 11:56	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信異常	
2018/9/7 11:56	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信終了(未達　)	
2018/9/7 11:56	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:56	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:57	[redacted]	ダム水位	上限2段復帰	168cm(170cm)
2018/9/7 11:57	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:57	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:59	[redacted]	水槽水位異常	復帰	11:58:53 MEL　2
2018/9/7 11:59	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/7 11:59	[redacted]	配変C 43A	自動	
2018/9/7 11:59	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-14cm(1cm)
2018/9/7 11:59	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-14cm(-3cm)
2018/9/7 11:59	[redacted]	52-1CB	切	
2018/9/7 11:59	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 11:59	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:00	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信終了	
2018/9/7 12:00	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信終了	
2018/9/7 12:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:01	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 12:02	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信異常	
2018/9/7 12:02	発電翌日計画	発電計画　FAX配信	送信終了(未達　)	
2018/9/7 12:02	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:02	[redacted]	除塵機	動作	
2018/9/7 12:03	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:03	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:04	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:04	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:05	[redacted]	1G 43R	遠方	
2018/9/7 12:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:05	[redacted]	275kV 連変B 43M	従器	
2018/9/7 12:06	[redacted]	除塵機	復帰	
2018/9/7 12:07	[redacted]	水槽	退所	
2018/9/7 12:08	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:08	[redacted]	K配変A 軽故障	復帰	12:08:27 MEL　2
2018/9/7 12:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:09	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	2秒(6)
2018/9/7 12:10	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:10	[redacted]	6701	開放	
2018/9/7 12:10	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:10	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:11	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:11	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 12:11	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 12:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:11	十勝PS	本館	退所	
2018/9/7 12:12	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:12	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 12:12	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:12	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－５
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:13	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:13	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:13	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	釧路→中給

2018/9/7 12:13	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	釧路→中給
2018/9/7 12:14	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:14	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:14	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:14	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:15	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:15	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:15	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:15	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:16	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:16	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:16	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:16	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:16	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:16	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:17	[redacted]	66kV 95LR	復帰異常 復帰	
2018/9/7 12:17		66kV 27R	復帰	
2018/9/7 12:17	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:17	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:17		本館	入所	
2018/9/7 12:17	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:18	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:18	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:19	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:19	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:19	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:19	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 12:21	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:21		本館	入所	
2018/9/7 12:21		本館	退所	
2018/9/7 12:21		本館	入所	
2018/9/7 12:22	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 12:22	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:23	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:23	充停電判定		単独系統復帰	
2018/9/7 12:23	[redacted]	<1>	CB断路位置	
2018/9/7 12:24		本館	入所	
2018/9/7 12:25		1号水車	負荷	
2018/9/7 12:27		本館	入所	
2018/9/7 12:28		本館	退所	
2018/9/7 12:31		本館	入所	
2018/9/7 12:32		本館	入所	
2018/9/7 12:32		1号水車	無負荷	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:36	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:36		6kV Ry故障	復帰	
2018/9/7 12:37		ダム水位	下限1段復帰	82cm(80cm)
2018/9/7 12:37		連系点 P	オフライン設	定
2018/9/7 12:38		ダム水位	越流発生	2cm(1cm)
2018/9/7 12:40		本館	退所	
2018/9/7 12:40		制水門	閉	
2018/9/7 12:40		2号水車	無負荷	
2018/9/7 12:41		制水門	終了	
2018/9/7 12:43		本館	退所	
2018/9/7 12:44		水槽水位	上限1段発生	-2cm(-3cm)
2018/9/7 12:44		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:44		1G マスター	停止	
2018/9/7 12:44		1G 発電機 準備	完了	
2018/9/7 12:45		本館	退所	
2018/9/7 12:45		本館	入所	
2018/9/7 12:45		本館	入所	
2018/9/7 12:46		本館	入所	
2018/9/7 12:48		本館	入所	
2018/9/7 12:49		本館	退所	
2018/9/7 12:50		[redacted]	退所	
2018/9/7 12:52		水槽水位	上限1段復帰	-5cm(-3cm)
2018/9/7 12:52		本館	退所	
2018/9/7 12:54		本館	退所	
2018/9/7 12:57		本館	入所	
2018/9/7 12:59		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)
2018/9/7 12:59		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	195.3kV(196.5kV)
2018/9/7 12:59		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)
2018/9/7 13:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:01		配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)
2018/9/7 13:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:02	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:02	電圧制御	西音更SS 連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 13:02	電圧制御	西音更SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 13:02	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了	
2018/9/7 13:04	[redacted]	1G 発電機 準備	未完	
2018/9/7 13:05		本館	入所	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	

2018/9/7 13:06	[redacted]	補機故障		発生	
2018/9/7 13:06		水車故障		発生	
2018/9/7 13:06		補機故障		復帰	
2018/9/7 13:06		水車故障		復帰	
2018/9/7 13:06		余水路警報		吹鳴	
2018/9/7 13:07	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:07	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 13:07	[redacted]	余水路警報		停止	
2018/9/7 13:07	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 13:07	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:08	[redacted]	1G 発電機 準備		完了	
2018/9/7 13:09		1G 発電機 準備		未完	
2018/9/7 13:10	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:10	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 13:10	新岩松PS	本館		退所	
2018/9/7 13:10	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 13:10	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 13:11	運用設定	設備並び設定		設定変更	TC・CDT
2018/9/7 13:12	[redacted]	1G 発電機 準備		完了	
2018/9/7 13:12	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:12	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	6tap(7)
2018/9/7 13:13	[redacted]	1G 発電機 準備		未完	
2018/9/7 13:13	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	7tap(7)
2018/9/7 13:13	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:15	[redacted]	187kV甲A母線電圧 下限		逸脱発生	192.7kV(193.0kV)
2018/9/7 13:15		187kV 母線電圧 下限		逸脱発生	192.7kV(193.0kV)
2018/9/7 13:15		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 13:15		1G マスター		運転	
2018/9/7 13:16		1G 43-91(90)		AQR	
2018/9/7 13:16	充停電判定	[redacted]		単独系統発生	
2018/9/7 13:16	[redacted]	1CB		並列	
2018/9/7 13:16		配変B 6kV 27		復帰	
2018/9/7 13:16		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 13:17		本館		入所	
2018/9/7 13:18		LB91		開放	
2018/9/7 13:18		1G 励磁装置軽故障		発生	
2018/9/7 13:18		1G 43-91Q		AVR	
2018/9/7 13:18		1G 励磁装置軽故障		復帰	
2018/9/7 13:18		1G 43-91Q		AQR	
2018/9/7 13:18		187kV甲A母線電圧 下限		逸脱復帰	194.9kV(193.0kV)
2018/9/7 13:18		187kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	194.8kV(193.0kV)
2018/9/7 13:18		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.1kV(66.0kV)
2018/9/7 13:20	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:20	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 13:20	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 13:20	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:20	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:20	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	7tap(6)
2018/9/7 13:21	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 13:21	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:22	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:22	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 13:22	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 13:22	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:22	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:22	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 13:23	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 13:23	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:23	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 13:23	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 13:23	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 13:23	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 13:25	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	197.3kV(196.5kV)
2018/9/7 13:25		187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	197.3kV(196.5kV)
2018/9/7 13:25		187kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	196.5kV(196.0kV)
2018/9/7 13:25		187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.5kV(196.0kV)
2018/9/7 13:25		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 13:26		配変 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.56kV(6.50kV)
2018/9/7 13:26		本館		入所	
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 13:30	[redacted]	275kV 連変B 43M		主器	
2018/9/7 13:31		本館		入所	
2018/9/7 13:32		275kV連変Bタップ極限		極限動作	
2018/9/7 13:32		15CB		投入	
2018/9/7 13:32		2G VQ制限		発生	
2018/9/7 13:32		2G VQ制限		復帰	
2018/9/7 13:32		オシロ		動作	
2018/9/7 13:32		オシロ		動作	
2018/9/7 13:32		187 A オシロ		動作	
2018/9/7 13:32		187 B オシロ		動作	
2018/9/7 13:32	宇円別SS	オシロ		動作	
2018/9/7 13:32	宇円別SS	66kV 白相		動作	
2018/9/7 13:32	宇円別SS	66kV 青相		動作	
2018/9/7 13:32	[redacted]	オシロ		動作	
2018/9/7 13:32		オシロ		復帰	
2018/9/7 13:32		オシロ		復帰	
2018/9/7 13:32		187 A オシロ		復帰	
2018/9/7 13:32		187 B オシロ		復帰	

2018/9/7 13:32	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/7 13:32	宇円別SS	オシロ	復帰	
2018/9/7 13:32	西春別SS	オシロ	動作	
2018/9/7 13:32	[redacted]	系統連系保護	動作	
2018/9/7 13:32	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:32	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:32	[redacted]	32TL ヒーター断	発生	
2018/9/7 13:32	[redacted]	32TL ヒーター断	復帰	
2018/9/7 13:32	[redacted]	17 ヒーター断	発生	
2018/9/7 13:32	[redacted]	17 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 13:32	[redacted]	15CB	トリップ	
2018/9/7 13:32	[redacted]	275kV連変B 2次Trip		
2018/9/7 13:32	[redacted]	275kV連変B 87T(2系)		
2018/9/7 13:32	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:32	西春別SS	オシロ	復帰	
2018/9/7 13:33	釧路系制	NWオシロ	動作	
2018/9/7 13:33	釧路系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:35	釧路系制	NWオシロ	動作	
2018/9/7 13:35	釧路系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/7 13:38	宇円別SS	瞬時電圧低下	発生	
2018/9/7 13:38	[redacted]	瞬時電圧低下	発生	
2018/9/7 13:38	西春別SS	瞬時電圧低下	発生	
2018/9/7 13:38	[redacted]	瞬時電圧低下	発生	
2018/9/7 13:38	[redacted]	瞬時電圧低下	発生	
2018/9/7 13:38	宇円別SS	瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/7 13:38	[redacted]	瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/7 13:38	西春別SS	瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/7 13:38	[redacted]	瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/7 13:38	[redacted]	瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/7 13:38	[redacted]	275kV本館	入所	
2018/9/7 13:38	宇円別TC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	[redacted]	ダム水位	越流発生	2cm(1cm)
2018/9/7 13:38	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	宇円別TC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:38	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:39	予定作業	予定作業件名	41719 予定作業登録	
2018/9/7 13:40	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:40	宇円別TC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:40	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:40	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:40	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/7 13:40	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	0cm(3cm)
2018/9/7 13:41	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-4cm(-2cm)
2018/9/7 13:42	事故対応	Web配信　要求	釧-0928	
2018/9/7 13:42	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/7 13:42	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/7 13:42	[redacted]	水槽水位異常(発電)	復帰	13:42:33 MEL　2
2018/9/7 13:42	事故対応	メール配信　配信済	釧-0928 第1報	
2018/9/7 13:43	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 13:44	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/7 13:44	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/7 13:44	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/7 13:44	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:44	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:44	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:45	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0928 第1報	[redacted]
2018/9/7 13:45	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0928 第1報	3000_釧路系制
2018/9/7 13:45	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/7 13:45	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/7 13:45	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0928 第1報	[redacted]
2018/9/7 13:45	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0928 第1報	
2018/9/7 13:45	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/7 13:46	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/7 13:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:46	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/7 13:47	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/7 13:47	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/7 13:48	釧路系制	伝送オシロ	起動	
2018/9/7 13:48	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:48	釧路系制	伝送オシロ	復帰	
2018/9/7 13:48	音別PS	1G 補機SW位置不良	発生	
2018/9/7 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:49	事故対応	Web配信　要求	釧-0929	
2018/9/7 13:49	音別PS	1G 潤滑油補助ポンプ	運転	
2018/9/7 13:50	事故対応	メール配信　配信済	釧-0929 第1報	
2018/9/7 13:51	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0929 第1報	3000_釧路系制
2018/9/7 13:51	事故対応	FAX配信　配信失敗	釧-0928 第1報	[redacted]
2018/9/7 13:51	事故対応	FAX配信　配信失敗	釧-0928 第1報	
2018/9/7 13:52	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0929 第1報	
2018/9/7 13:52	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0929 第1報	
2018/9/7 13:52	事故対応	FAX配信　配信済	釧-0929 第1報	
2018/9/7 13:52	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:52	[redacted]	1G 43R	遠方	
2018/9/7 13:52	音別PS	1G 補機SW位置不良	復帰	
2018/9/7 13:53	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:56	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:56	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:57	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:57	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:57	[redacted]	52-1CB	入	
2018/9/7 13:57	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	

2018/9/7 13:58	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第1報	[redacted]			
2018/9/7 13:58	[redacted]		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	6.94kV(6.94kV)			
2018/9/7 13:58	[redacted]		本館		入所				
2018/9/7 13:58	[redacted]		F11CB		投入				
2018/9/7 13:58	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第1報	[redacted]			
2018/9/7 13:58	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第1報				
2018/9/7 13:58	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第1報				
2018/9/7 13:58	[redacted]		本館		退所				
2018/9/7 13:58	札幌系統制御所		プリンター7			障害管理	プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 13:59	音別PS		1G 補機SW位置不良		発生				
2018/9/7 14:00	[redacted]		本館		退所				
2018/9/7 14:00	事故対応		Web配信　要求		釧-0929				
2018/9/7 14:00	[redacted]		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:00	[redacted]		本館		入所				
2018/9/7 14:00	音別PS		1G 潤滑油補助ポンプ		停止				
2018/9/7 14:01	[redacted]		15CB		操作ロック設	定			
2018/9/7 14:01	[redacted]		14CB		操作ロック設	定			
2018/9/7 14:01	[redacted]		16CB		操作ロック設	定			
2018/9/7 14:01	[redacted]		本館		退所				
2018/9/7 14:01	事故対応		メール配信　配信済		釧-0929 第2報				
2018/9/7 14:01	音別PS		1G 補機SW位置不良		復帰				
2018/9/7 14:02	事故対応		FAX配信　配信済		釧-0929 第2報	3000_釧路系制			
2018/9/7 14:03	事故対応		FAX配信　配信済		釧-0929 第2報	[redacted]			
2018/9/7 14:03	事故対応		FAX配信　配信済		釧-0929 第2報				
2018/9/7 14:03	事故対応		FAX配信　配信済		釧-0929 第2報				
2018/9/7 14:04	予定作業		予定作業件名			41719 中止(停　電)			
2018/9/7 14:04	予定作業		予定作業件名			41719 件名削除			
2018/9/7 14:04	[redacted]		F11CB		開放				
2018/9/7 14:05	[redacted]		F12CB		開放				
2018/9/7 14:05	記録・統計		流量再計算18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 14:05	[redacted]		F13CB		開放				
2018/9/7 14:05	記録・統計		流量再計算18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 14:05	記録・統計		再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 14:06	[redacted]		配変A 43A		手動				
2018/9/7 14:06	[redacted]		表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-A1		
2018/9/7 14:06	[redacted]		表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-A1		
2018/9/7 14:06	[redacted]		表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-B1		
2018/9/7 14:06	[redacted]		表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-B1		
2018/9/7 14:06	札幌系統制御所		業務支援端末－13			運転管理	計算機		起動
2018/9/7 14:06	[redacted]		回線監視ロック		設定	Aルート			
2018/9/7 14:06	[redacted]		配変A タップ極限		極限動作				
2018/9/7 14:06	[redacted]		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.77kV(6.94kV)			
2018/9/7 14:07	[redacted]		回線監視ロック		設定	Bルート			
2018/9/7 14:07	札幌系統制御所		業務支援端末－13			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 14:07	[redacted]		回線監視ロック		設定	子局			
2018/9/7 14:07	[redacted]		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:07	電圧制御		宇円別GR		制御出力モー	ド ロック			
2018/9/7 14:07	電圧制御		東釧路GR		制御出力モー	ド ロック			
2018/9/7 14:08	[redacted]		系統同期		動作				
2018/9/7 14:08	[redacted]		63CB		投入				
2018/9/7 14:08	電圧制御		宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ発生検出		
2018/9/7 14:08	電圧制御		宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ自動切替		
2018/9/7 14:08	電圧制御		宇円別GR		イニシアチブ	釧路			
2018/9/7 14:08	電圧制御		東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ発生検出		
2018/9/7 14:08	電圧制御		東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ自動切替		
2018/9/7 14:08	電圧制御		東釧路GR		イニシアチブ	釧路			
2018/9/7 14:08	[redacted]		系統同期		復帰				
2018/9/7 14:08	[redacted]		本館		入所				
2018/9/7 14:08	[redacted]		61CB		開放				
2018/9/7 14:08	電圧制御		宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ解除検出		
2018/9/7 14:08	電圧制御		宇円別GR	東釧路	GR	系	統ループ解除自動切替		
2018/9/7 14:08	電圧制御		宇円別GR		イニシアチブ	釧路			
2018/9/7 14:08	電圧制御		東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ解除検出		
2018/9/7 14:08	電圧制御		東釧路GR	宇円別	GR	系	統ループ解除自動切替		
2018/9/7 14:08	電圧制御		東釧路GR		イニシアチブ	釧路			
2018/9/7 14:09	[redacted]		62 43RS		受電				
2018/9/7 14:09	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第2報	[redacted]			
2018/9/7 14:09	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第2報				
2018/9/7 14:09	[redacted]		62 43RC		使用				
2018/9/7 14:09	電圧制御		東釧路GR		制御出力モー	ド 使用			
2018/9/7 14:09	電圧制御		宇円別GR		制御出力モー	ド 使用			
2018/9/7 14:09	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第2報	[redacted]			
2018/9/7 14:09	事故対応		FAX配信　配信失敗		釧-0929 第2報				
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所		業務支援端末－11			運転管理	オフライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所		業務支援端末－11			運転管理	オフライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 14:11	[redacted]		11CB		投入				
2018/9/7 14:11	[redacted]		配変A 6kV 27		復帰				
2018/9/7 14:12	[redacted]		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:12	[redacted]		配変A タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 14:12	[redacted]		配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	6.35kV(6.38kV)			
2018/9/7 14:12	[redacted]		本館		退所				
2018/9/7 14:13	[redacted]		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:13	[redacted]		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.55kV(6.38kV)			
2018/9/7 14:13	[redacted]		配変A 43A		自動				
2018/9/7 14:13	[redacted]		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:14	[redacted]		F13CB		投入				
2018/9/7 14:14	[redacted]		本館		入所				
2018/9/7 14:15	[redacted]		本館		入所				
2018/9/7 14:15	[redacted]		本館		入所				
2018/9/7 14:18	[redacted]		本館		入所				

2018/9/7 14:18	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:18		本館		入所				
2018/9/7 14:19		本館		退所				
2018/9/7 14:19		本館		入所				
2018/9/7 14:20		[redacted]		退所				
2018/9/7 14:23		本館		退所				
2018/9/7 14:24		本館		退所				
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 14:27	予定作業	予定作業件名			41720 予定作業登録			
2018/9/7 14:27	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理		計算機	起動
2018/9/7 14:30	[redacted]	水槽		入所				
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			障害管理		接続切替	失敗
2018/9/7 14:30	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川 受付
2018/9/7 14:31	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川 接続
2018/9/7 14:31	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-A1		
2018/9/7 14:31		表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-B1		
2018/9/7 14:31		表示渋滞(孫TC)			発生	釧路GW-B1		
2018/9/7 14:31		表示回線断(孫TC)			発生	釧路GW-A1		
2018/9/7 14:32		水槽		入所				
2018/9/7 14:33		水槽除塵機		動作				
2018/9/7 14:34		水槽除塵機		復帰				
2018/9/7 14:34	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理		計算機	起動
2018/9/7 14:35	[redacted]	水槽除塵機		動作				
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 14:35	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川 接続
2018/9/7 14:35	[redacted]	水槽除塵機		動作				
2018/9/7 14:35		本館		入所				
2018/9/7 14:36		水槽除塵機		復帰				
2018/9/7 14:37		本館		退所				
2018/9/7 14:37		本館		入所				
2018/9/7 14:37		本館		退所				
2018/9/7 14:38		本館(新館)		入所				
2018/9/7 14:38		配変B 6kV 27		復帰				
2018/9/7 14:38		水槽除塵機		復帰				
2018/9/7 14:38		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 14:39		水槽		退所				
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 受付
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 接続
2018/9/7 14:40	[redacted]	水槽除塵機		動作				
2018/9/7 14:41		水槽除塵機		復帰				
2018/9/7 14:41		水槽除塵機		動作				
2018/9/7 14:42		水槽除塵機		復帰				
2018/9/7 14:42		配変E 軽故障(LR)		発生	14:42:21 MSL			
2018/9/7 14:42		配変E 軽故障(LR)		復帰				
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 受付
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 接続
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 14:43	[redacted]	本館		退所				
2018/9/7 14:44		本館		退所				
2018/9/7 14:44		水槽		退所				
2018/9/7 14:45		本館		入所				
2018/9/7 14:49		本館		入所				
2018/9/7 14:50		配変E 43A		手動				
2018/9/7 14:51		配変E 43A		自動				
2018/9/7 14:51		本館		退所				
2018/9/7 14:52		本館		入所				
2018/9/7 14:52	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ			障害管理		通信異常	発生
2018/9/7 14:53	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ			障害管理		通信異常	復帰
2018/9/7 14:53	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 14:54		下流警報故障		発生				
2018/9/7 14:56		本館		入所				
2018/9/7 14:57		F21CB		開放				
2018/9/7 14:57		F22CB		開放				
2018/9/7 14:58		F23CB		開放				
2018/9/7 14:58		F24CB		開放				
2018/9/7 14:59		F25CB		開放				
2018/9/7 14:59			6703	開放				
2018/9/7 14:59			13	開放				
2018/9/7 14:59		14CB		投入				
2018/9/7 14:59		本館		退所				
2018/9/7 14:59		配変B 6kV 27		復帰				
2018/9/7 15:00		表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 15:00		F1CB		投入				
2018/9/7 15:00		配変 43RC		使用				
2018/9/7 15:00		F24CB		投入				
2018/9/7 15:01		下流警報故障		復帰				
2018/9/7 15:01		F21CB		投入				
2018/9/7 15:02	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 15:02	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	6tap(5)			
2018/9/7 15:03	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 15:03	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了				
2018/9/7 15:03		配変C 故障		復帰				
2018/9/7 15:03		F33CB		投入				
2018/9/7 15:04		F34CB		投入				
2018/9/7 15:05		F35CB		投入				
2018/9/7 15:05		所内電源故障		復帰				
2018/9/7 15:05		本館		入所				
2018/9/7 15:05		所内電源故障		発生				
2018/9/7 15:05		センサー異常		復帰				
2018/9/7 15:05		ダム水位		上限1段復帰	148cm(160cm)			
2018/9/7 15:05		所内電源故障		復帰				
2018/9/7 15:05	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 15:05	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(3)			

2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 15:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 15:05	[redacted]	F36CB		投入		
2018/9/7 15:05	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 15:05	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(2)	
2018/9/7 15:05	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 15:05	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了		
2018/9/7 15:05	[redacted]	センサー異常		復帰		
2018/9/7 15:06	[redacted]	所内電源故障		復帰		
2018/9/7 15:06	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)	
2018/9/7 15:06	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了		
2018/9/7 15:07	[redacted]	F22CB		投入		
2018/9/7 15:07	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 15:07	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	4tap(3)	
2018/9/7 15:07	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 15:07	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了		
2018/9/7 15:07	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	198.6kV(198.2kV)	
2018/9/7 15:07	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	198.6kV(198.2kV)	
2018/9/7 15:07	[redacted]	F23CB		投入		
2018/9/7 15:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 15:07	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/7 15:08	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:08	[redacted]	F24CB		投入		
2018/9/7 15:09	[redacted]	F25CB		投入		
2018/9/7 15:10	[redacted]	F26CB		投入		
2018/9/7 15:10	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:10	[redacted]	F11CB		投入		
2018/9/7 15:11	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:11	[redacted]	F12CB		投入		
2018/9/7 15:12	[redacted]	F15CB		投入		
2018/9/7 15:12	[redacted]	62CB		投入		
2018/9/7 15:12	[redacted]	62TL 系統同期		動作		
2018/9/7 15:12	[redacted]	62TL 系統同期		復帰		
2018/9/7 15:13	[redacted]	62CB		投入		
2018/9/7 15:13	[redacted]	配変E 43A		手動		
2018/9/7 15:13	[redacted]	61・62 43S		使用		
2018/9/7 15:13	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 15:13	[redacted]	F25CB		投入		
2018/9/7 15:14	[redacted]	61・62 43S		使用		
2018/9/7 15:14	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:14	[redacted]	61・62 43LC		使用		
2018/9/7 15:14	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:14	[redacted]	61・62 43LC		使用		
2018/9/7 15:14	[redacted]	61・62 43LC		使用		
2018/9/7 15:15	[redacted]	F26CB		投入		
2018/9/7 15:15	[redacted]	F21CB		投入		
2018/9/7 15:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)	
2018/9/7 15:16	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 15:16	[redacted]	F13CB		投入		
2018/9/7 15:17	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 15:18	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:18	発電当日運用	十勝川水系	本登	録	(制約違反有)	
2018/9/7 15:19	[redacted]	配変E 軽故障(LR)		復帰	15:19:01 MEL 4	
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 15:20	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:21	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 15:21	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	3tap(4)	
2018/9/7 15:22	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/7 15:22	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了		
2018/9/7 15:23	[redacted]	62CB		入		
2018/9/7 15:23	[redacted]	配変E 43A		自動		
2018/9/7 15:24	[redacted]	66kV 構内 27		復帰		
2018/9/7 15:24	[redacted]	新館 所内AC電源故障		復帰		
2018/9/7 15:25	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 15:26	[redacted]	本館(新館)		退所		
2018/9/7 15:26	[redacted]	本館(新館)		退所		
2018/9/7 15:27	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:28	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/7 15:28	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰		
2018/9/7 15:28	[redacted]	52-2CB		入		
2018/9/7 15:28	充停電判定	[redacted]		単独系統発生		
2018/9/7 15:29	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 15:31	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 15:32	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 15:32	[redacted]	配変 43A		手動		
2018/9/7 15:33	[redacted]	配変 43A		自動		
2018/9/7 15:33	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 15:36	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理 オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 15:36	[redacted]	F13CB		投入		
2018/9/7 15:37	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理 オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理 オフライン2	終了 受付
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理 オフライン2	運用区分 函館 解除
2018/9/7 15:38	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理 オフライン2	終了 完了
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続

2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 15:41	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 15:42	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 15:42	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 15:43	[redacted]	LB95		操作ロック設	定				
2018/9/7 15:43	[redacted]	LB96		操作ロック設	定				
2018/9/7 15:43	[redacted]	F14CB		投入					
2018/9/7 15:44	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 15:46	[redacted]	CDT回線渋滞		発生					
2018/9/7 15:47	[redacted]	CDT回線渋滞		復帰					
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 15:49	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 15:50	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 15:50	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算要求実施			釧路制御卓－３				
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 15:50	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 15:51	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 15:51	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	3tap(4)				
2018/9/7 15:52	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 15:52	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了					
2018/9/7 15:56	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 15:56	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御開始	3tap(4)				
2018/9/7 15:57	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 15:57	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了					
2018/9/7 15:57	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 15:57	[redacted]	F13CB		投入					
2018/9/7 15:58	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 15:58	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	4tap(5)				
2018/9/7 15:59	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)				
2018/9/7 15:59	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了					
2018/9/7 15:59	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 15:59	[redacted]	F21CB		開放					
2018/9/7 16:00	[redacted]	配変A 43A		手動					
2018/9/7 16:00	[redacted]	F22CB		開放					
2018/9/7 16:00	[redacted]	F23CB		開放					
2018/9/7 16:01	[redacted]	F24CB		開放					
2018/9/7 16:01	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 16:01	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(5)				
2018/9/7 16:01	[redacted]	14CB		投入					
2018/9/7 16:01	[redacted]	電力 P		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	電力 P		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	電力 P		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	電力 P		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	電力 P		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 Q		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 +MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV 母線電圧		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	出力上限設定値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	日射強度		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	発電最大能力値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV 母線電圧		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV Q		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV -MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV +MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV -MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	出力抑制設定値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	全天日射強度		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	発電最大能力値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 Q		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 +MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	出力上限設定値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	日射強度		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	発電最大能力値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 Q		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV 母線電圧		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 +MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	全天日射強度		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	発電最大能力値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	66kV 母線電圧		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 Q		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MWH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 +MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 -MQH		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	出力上限設定値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	全天日射強度		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	発電最大能力値		オフライン設	定				
2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 Q		オフライン設	定				

2018/9/7 16:01	[redacted]	連系点 MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 +MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		66kV 母線電圧	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		出力上限設定値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		全天日射強度	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		発電最大能力値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 Q	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 +MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		66kV 母線電圧	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		出力上限設定値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		全天日射強度	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		発電最大能力値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 Q	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		66kV 母線電圧	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		出力上限設定値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		傾斜面日射強度	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		発電最大能力値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		蓄電池合成出力 P	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		太陽光発電合成出力 P	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		蓄電池 SOC	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		太陽光発電上限設定値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 +MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 Q	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		66kV 母線電圧	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		出力上限設定値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		傾斜面日射強度	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		発電最大能力値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		蓄電池合成出力 P	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		太陽光発電合成出力 P	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		蓄電池 SOC	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		太陽光発電上限設定値	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 +MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 Q	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		66kV 母線電圧	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MWH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 +MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		連系点 -MQH	オフライン設	定
2018/9/7 16:01		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 16:02		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.2kV(66.0kV)
2018/9/7 16:02	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 16:02	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 16:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:02		配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	6.99kV(6.99kV)
2018/9/7 16:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:03		F23CB	投入	
2018/9/7 16:03	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 16:03	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４	運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４	運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 16:04	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 16:04	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了	
2018/9/7 16:04	[redacted]	F33CB	投入	
2018/9/7 16:04	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 16:04	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	2tap(3)
2018/9/7 16:04	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 16:04	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 16:04	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 16:05	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 16:05	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.86kV(6.99kV)
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 16:06	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 16:07	[redacted]	配変A 43A	自動	

2018/9/7 16:07	[redacted]	F22CB	投入					
2018/9/7 16:08		F31CB	開放					
2018/9/7 16:08		F32CB	開放					
2018/9/7 16:09		F33CB	開放					
2018/9/7 16:09		連系点 P	オフライン解	除				
2018/9/7 16:09		連系点 Q	オフライン解	除				
2018/9/7 16:09		66kV 母線電圧	オフライン解	除				
2018/9/7 16:09		連系点 MWH	オフライン解	除				
2018/9/7 16:09		連系点 -MWH	オフライン解	除				
2018/9/7 16:09		連系点 +MQH	オフライン解	除				
2018/9/7 16:09		連系点 -MQH	オフライン解	除				
2018/9/7 16:10		17CB	投入					
2018/9/7 16:10		配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/7 16:10		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)				
2018/9/7 16:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 16:10		本館	退所					
2018/9/7 16:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 16:10		本館	入所					
2018/9/7 16:10		本館	退所					
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:11	[redacted]	F31CB	投入					
2018/9/7 16:12		F13CB	投入					
2018/9/7 16:13		F22CB	投入					
2018/9/7 16:13		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	194.9kV(196.0kV)				
2018/9/7 16:14		F32CB	投入					
2018/9/7 16:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 16:15		F21CB	投入					
2018/9/7 16:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:16	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:16	[redacted]	F22CB	投入					
2018/9/7 16:17		F14CB	投入					
2018/9/7 16:19		本館	退所					
2018/9/7 16:21		187kV本館A	退所					
2018/9/7 16:23	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 16:23	電圧制御	北芽室SS　連変A	制御開始	5tap(4)				
2018/9/7 16:23	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末	障害管理		通信異常		発生
2018/9/7 16:23	電圧制御	北芽室SS　連変A	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 16:23	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了					
2018/9/7 16:24	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末	障害管理		通信異常		復帰
2018/9/7 16:27	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:33		水槽水位	上限１段発生	-2cm(-3cm)				
2018/9/7 16:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:40	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:41		CDT回線断	復帰					
2018/9/7 16:41		CDT回線断	発生					
2018/9/7 16:45		本館	退所					
2018/9/7 16:45		本館	入所					
2018/9/7 16:46		本館	退所					
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理		通信異常		発生
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理		通信異常		復帰
2018/9/7 16:50	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/7 16:51		F22CB	開放					
2018/9/7 16:51		F11CB	開放					
2018/9/7 16:52		F12CB	開放					
2018/9/7 16:52		F13CB	開放					
2018/9/7 16:52		F15CB	開放					
2018/9/7 16:53		14CB	投入					
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 16:54	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 16:54		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.22kV(6.56kV)				
2018/9/7 16:54		11CB	投入					
2018/9/7 16:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 16:54		本館	退所					
2018/9/7 16:54		配変B 43A	手動					
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 16:55	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:56		配変B 43A	自動					
2018/9/7 16:56		F21CB	投入					
2018/9/7 16:57		F22CB	投入					
2018/9/7 16:58		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.56kV)				
2018/9/7 16:58		配変A 43A	手動					
2018/9/7 16:59		配変A 43A	自動					
2018/9/7 16:59		F11CB	投入					
2018/9/7 16:59		F12CB	投入					
2018/9/7 17:00		F13CB	投入					
2018/9/7 17:01		F15CB	投入					
2018/9/7 17:01		CDT回線渋滞	発生					
2018/9/7 17:01		CDT回線渋滞	復帰					
2018/9/7 17:01		本館	入所					
2018/9/7 17:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:01		F26CB	投入					
2018/9/7 17:03		F21CB	投入					
2018/9/7 17:03		F23CB	投入					
2018/9/7 17:04		F24CB	投入					
2018/9/7 17:05		F12CB	投入					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					

2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 17:05	[redacted]	F13CB		投入	
2018/9/7 17:06	[redacted]	F14CB		投入	
2018/9/7 17:07	[redacted]	F15CB		投入	
2018/9/7 17:09	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 17:09	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 17:09	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 17:09	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了	
2018/9/7 17:10	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 17:10	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 17:10	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 17:10	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 17:14	[redacted]	水槽水位		上限1段復帰	-5cm(-3cm)
2018/9/7 17:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)
2018/9/7 17:17	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:18	[redacted]	ダム水位		下限1段発生	59cm(60cm)
2018/9/7 17:18	[redacted]	水槽水位		上限1段発生	-2cm(-3cm)
2018/9/7 17:18	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/7 17:18	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/7 17:19	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 17:19	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/7 17:22	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 17:22	[redacted]	F31CB		投入	
2018/9/7 17:22	[redacted]	F32CB		投入	
2018/9/7 17:23	[redacted]	F33CB		投入	
2018/9/7 17:23	[redacted]	F34CB		投入	
2018/9/7 17:24	[redacted]	F35CB		投入	
2018/9/7 17:34	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 17:43	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 17:47	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 17:47	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 17:50	[redacted]	CDT回線断		復帰	
2018/9/7 17:50	[redacted]	[redacted]		直接	
2018/9/7 17:50	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 17:50	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:50	[redacted]	所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:51	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/7 17:51	[redacted]	配変B 6kV 27		復帰	
2018/9/7 17:51	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:51	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/7 17:51	[redacted]	所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:51	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:52	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 17:54	[redacted]	CDT回線断		発生	
2018/9/7 17:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:55	[redacted]	水槽水位		上限1段復帰	-8cm(-3cm)
2018/9/7 17:55	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 17:55	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/7 17:55	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)
2018/9/7 17:55	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 17:55	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/7 17:55	[redacted]	CDT回線断		復帰	
2018/9/7 17:56	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 17:57	西春別SS	F11CB		開放	
2018/9/7 17:57	西春別SS	F12CB		開放	
2018/9/7 17:57	[redacted]	所内電源故障		発生	
2018/9/7 17:57	西春別SS	F13CB		開放	
2018/9/7 17:58	西春別SS	F21CB		開放	
2018/9/7 17:58	西春別SS	F22CB		開放	
2018/9/7 17:59	西春別SS	21CB		投入	
2018/9/7 17:59	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 18:00	西春別SS	24CB		投入	
2018/9/7 18:01	当日作業	当日作業件名		41720	当日作業登録
2018/9/7 18:02	[redacted]	CDT回線断		発生	
2018/9/7 18:04	[redacted]	回線監視ロック		解除	子局
2018/9/7 18:04	[redacted]	回線監視ロック		解除	Bルート
2018/9/7 18:04	[redacted]	回線監視ロック		設定	子局
2018/9/7 18:04	[redacted]	回線監視ロック		解除	子局
2018/9/7 18:04	[redacted]	回線監視ロック		解除	Aルート
2018/9/7 18:04	[redacted]	回線監視ロック		解除	Aルート
2018/9/7 18:05	[redacted]	回線監視ロック		解除	Bルート
2018/9/7 18:05	[redacted]	回線監視ロック		解除	子局
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 18:05	当日作業	当日作業件名		41720	停電操作開始
2018/9/7 18:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 18:07	西春別SS	配変A 故障		復帰	
2018/9/7 18:07	西春別SS	配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 18:07	西春別SS	配変B 故障		復帰	
2018/9/7 18:07	西春別SS	配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 18:08	[redacted]	201X		開放	
2018/9/7 18:08	[redacted]	211X		開放	
2018/9/7 18:08	発電当日運用	可能電力		送信開始	

2018/9/7 18:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:08	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 18:09	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 18:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:09	[redacted]	211XE	投入	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	[redacted]	201XE	投入	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:11	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:12	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/7 18:12	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/7 18:13	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/7 18:13	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/7 18:13	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/7 18:13	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 18:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:14	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:14	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:15	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:16	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 18:16	[redacted]	F25CB	投入	
2018/9/7 18:18	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:21	[redacted]	[redacted]	遠方	
2018/9/7 18:21	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 18:21	[redacted]	CDT回線断	復帰	
2018/9/7 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:22	[redacted]	[redacted]	直接	
2018/9/7 18:23	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:28	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 18:30	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 18:30	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 18:30	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 18:30	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/7 18:31	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)
2018/9/7 18:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:31	[redacted]	CDT回線断	発生	
2018/9/7 18:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 18:35	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:35	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:35	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 18:36	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:37	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/7 18:37	[redacted]	F16CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/7 18:39	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 18:39	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 18:39	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.56kV)
2018/9/7 18:39	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/7 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:41	[redacted]	F21CB	投入	
2018/9/7 18:42	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 18:42	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 18:43	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 18:44	[redacted]	配変B 43A	自動	
2018/9/7 18:44	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.83kV(6.56kV)
2018/9/7 18:45	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:46	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 18:47	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/7 18:48	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/7 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:48	[redacted]	F33CB	投入	
2018/9/7 18:48	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 18:48	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 18:49	[redacted]	89GN1	入	
2018/9/7 18:49	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 18:49	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了	
2018/9/7 18:49	[redacted]	F35CB	投入	
2018/9/7 18:50	[redacted]	F36CB	投入	
2018/9/7 18:51	停電管理	停電作業決定件名	65540	受信
2018/9/7 18:51	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 18:51	[redacted]	N1G マスター	運転	
2018/9/7 18:51	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 18:51	[redacted]	52GN1	並列	
2018/9/7 18:52	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 18:53	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 18:53	[redacted]	ダム水位	下限2段発生	49cm(50cm)
2018/9/7 18:53	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:55	発電制御	十勝PS1G制御予定	5分前です	解列制御
2018/9/7 18:55	発電制御	十勝PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 18:55	発電制御	十勝PS1G制御予定	実行指示	解列制御
2018/9/7 19:00	発電制御	十勝PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	11.0MW(0.0MW)
2018/9/7 19:00	十勝PS	1G 43-AFC	ロック	
2018/9/7 19:01	十勝PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-1.4MVar(-2.5MVar)
2018/9/7 19:01	充停電判定	十勝PS1G	単独系統復帰	
2018/9/7 19:01	[redacted]	F32CB	投入	
2018/9/7 19:01	充停電判定	十勝PS1G	単独系統復帰	
2018/9/7 19:01	十勝PS	1CB	解列	
2018/9/7 19:01	充停電判定	十勝PS1G	単独系統復帰	
2018/9/7 19:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:02	[redacted]	F33CB	投入	
2018/9/7 19:02	[redacted]	F34CB	投入	
2018/9/7 19:03	[redacted]	F35CB	投入	
2018/9/7 19:04	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 19:04	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 19:05	十勝PS	1G マスター	停止	
2018/9/7 19:05	発電制御	十勝PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	0.1MW(0.0MW)
2018/9/7 19:05	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 19:06	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 19:06	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 19:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/7 19:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:12	[redacted]	2G 43-91Q	AQR	
2018/9/7 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:13	[redacted]	配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 19:13	[redacted]	配変C Ry故障	復帰	
2018/9/7 19:14	予定作業	予定作業件名	41721	予定作業登録
2018/9/7 19:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)
2018/9/7 19:14	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)
2018/9/7 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:19	停電管理	停電作業決定件名	65542	受信
2018/9/7 19:21	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6	受信終了	中給→釧路
2018/9/7 19:28	[redacted]	F21CB	投入	
2018/9/7 19:29	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 19:29	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 19:30	[redacted]	取水量(流量監視)	上限1段発生	0.68m3/s(0.65)
2018/9/7 19:30	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 19:31	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 19:31	[redacted]	F15CB	投入	

2018/9/7 19:32	[redacted]	F16CB		投入	
2018/9/7 19:33		17CB		投入	
2018/9/7 19:33		配変C 6kV 27		復帰	
2018/9/7 19:33		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:35	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 19:35	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 19:35	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 19:35	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 19:35	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 19:35	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 19:35	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 19:35	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 19:35	[redacted]	F31CB		投入	
2018/9/7 19:36		F32CB		投入	
2018/9/7 19:36		66kV 母線電圧 上限		発生（悪化）	66.6kV(66.3kV)
2018/9/7 19:36	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 19:36	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 19:36	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:36	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 19:36	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 19:37	[redacted]	F34CB		投入	
2018/9/7 19:37		ダム水位		下限2段復帰	52cm(50cm)
2018/9/7 19:37		F35CB		投入	
2018/9/7 19:38		F22CB		投入	
2018/9/7 19:39		F23CB		投入	
2018/9/7 19:40		取水量(流量監視)		上限1段復帰	0.56m3/s(0.65)
2018/9/7 19:40		187kV 甲母線電圧 上限		逸脱発生	196.1kV(196.0kV)
2018/9/7 19:40		187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	196.0kV(196.0kV)
2018/9/7 19:40		[redacted]		遠方	
2018/9/7 19:40		取水門極限		極限動作	
2018/9/7 19:40		ダム越流		開始	
2018/9/7 19:40		CDT回線断		復帰	
2018/9/7 19:40		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:40		CDT回線断		発生	
2018/9/7 19:40		ダム水位		越流発生	10cm(1cm)
2018/9/7 19:40		F24CB		投入	
2018/9/7 19:41		F25CB		投入	
2018/9/7 19:42		F26CB		投入	
2018/9/7 19:42		F14CB		投入	
2018/9/7 19:43		F16CB		投入	
2018/9/7 19:46		F13CB		投入	
2018/9/7 19:48		F21CB		投入	
2018/9/7 19:49		F24CB		投入	
2018/9/7 19:49		F25CB		投入	
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 19:50	[redacted]	F13CB		投入	
2018/9/7 19:50		F14CB		投入	
2018/9/7 19:51		F15CB		投入	
2018/9/7 19:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　開始	受付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　苫小牧	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　釧路	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　札幌東	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　函館	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　配電	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　中給	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　札幌西	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　運用区分　旭川	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン２　実行モード　試験	遷移
2018/9/7 19:52	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 19:53	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 19:53	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/7 19:53		61CB		入	
2018/9/7 19:53		配変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 19:53		配変B 母線電圧 下限		逸脱発生	6.25kV(6.50kV)
2018/9/7 19:53		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:53		配変B 故障		復帰	
2018/9/7 19:53		配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 19:53		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:53		配変B 43A		手動	
2018/9/7 19:53		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東	受付
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東	接続
2018/9/7 19:54	[redacted]	配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.62kV(6.50kV)
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　函館	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　函館	接続
2018/9/7 19:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東	接続
2018/9/7 19:55	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　函館	受付
2018/9/7 19:56	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン　接続切替　函館	接続
2018/9/7 19:56	[redacted]	F23CB		投入	
2018/9/7 19:57		F11CB		投入	
2018/9/7 20:04		F21CB		投入	
2018/9/7 20:05		F23CB		投入	
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	

2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 20:06	[redacted]	F13CB	投入						
2018/9/7 20:07	[redacted]	F21CB	投入						
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:08	[redacted]	F22CB	投入						
2018/9/7 20:09	[redacted]	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/7 20:09	[redacted]	F23CB	投入						
2018/9/7 20:10	[redacted]	F12CB	投入						
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:11	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:11	[redacted]		設定変更	最大制限量					
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:13	[redacted]		設定変更	最大制限量					
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:27	電圧制御	西音更SSND	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 20:27	電圧制御	西音更SS 連変A	制御開始	5tap(4)					
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 20:27	電圧制御	西音更SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)					
2018/9/7 20:27	電圧制御	西音更SSND	制御正常終了						
2018/9/7 20:27	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 20:27	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御開始	4tap(3)					
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/7 20:28	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)					
2018/9/7 20:28	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了						
2018/9/7 20:28	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.56kV(6.56kV)					
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/7 20:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン解	除					
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン解	除					
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン解	除					
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン解	除					
2018/9/7 20:34	[redacted]	電力 P	オフライン解	除					
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 20:35	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:35	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:35	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:35	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:35	[redacted]	電力 P	オフライン設	定					
2018/9/7 20:36	[redacted]	66kV 母線電圧	オフライン設	定					
2018/9/7 20:36	[redacted]	出力上限設定値	オフライン設	定					
2018/9/7 20:38	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.58kV(6.59kV)					
2018/9/7 20:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:44	当日作業	当日作業件名	41721	当日作業登録					
2018/9/7 20:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理	故障復帰	要求			
2018/9/7 20:45	[redacted]	F32CB	投入						
2018/9/7 20:46	[redacted]	F33CB	投入						
2018/9/7 20:47	[redacted]	F34CB	投入						
2018/9/7 20:48	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.67kV(6.58kV)					
2018/9/7 20:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:48	[redacted]	F21CB	投入						
2018/9/7 20:48	発電当日運用	十勝川水系 本登	録	（制約違反有）					
2018/9/7 20:50	[redacted]	F22CB	投入						
2018/9/7 20:51	[redacted]	F23CB	投入						
2018/9/7 20:51	[redacted]	F11CB	投入						
2018/9/7 20:52	[redacted]	F13CB	投入						
2018/9/7 20:52	[redacted]	F14CB	投入						
2018/9/7 20:53	[redacted]	配変B 43A	自動						
2018/9/7 20:54	[redacted]	F21CB	投入						
2018/9/7 20:55	[redacted]	F23CB	投入						
2018/9/7 20:56	[redacted]	F24CB	投入						
2018/9/7 20:56	[redacted]	F12CB	投入						
2018/9/7 20:57	[redacted]	F13CB	投入						
2018/9/7 20:59	[redacted]	F22CB	投入						
2018/9/7 20:59	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作						
2018/9/7 21:00	[redacted]	F13CB	投入						
2018/9/7 21:01	[redacted]	F11CB	投入						
2018/9/7 21:01	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 21:01	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	4tap(3)					
2018/9/7 21:01	電圧制御	東釧路SSND	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 21:01	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御開始	5tap(4)					
2018/9/7 21:01	[redacted]	F14CB	投入						
2018/9/7 21:01	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)					
2018/9/7 21:01	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了						
2018/9/7 21:01	電圧制御	東釧路SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)					
2018/9/7 21:01	電圧制御	東釧路SSND	制御正常終了						
2018/9/7 21:02	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	196.9kV(198.5kV)					

2018/9/7 21:02	[redacted]	187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	196.9kV(198.5kV)
2018/9/7 21:02		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:03		F11CB		投入	
2018/9/7 21:04		F11CB		投入	
2018/9/7 21:05		F12CB		投入	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 21:06	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/7 21:06		66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	63.3kV(63.5kV)
2018/9/7 21:06		66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	61.0kV(61.5kV)
2018/9/7 21:06		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱発生	63.3kV(63.5kV)
2018/9/7 21:06		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)
2018/9/7 21:07		F23CB		投入	
2018/9/7 21:08		F11CB		投入	
2018/9/7 21:08			6701	投入	
2018/9/7 21:08			13	投入	
2018/9/7 21:08		F12CB		投入	
2018/9/7 21:09		F13CB		投入	
2018/9/7 21:11		F31CB		投入	
2018/9/7 21:11	音別PS	発電(合成)P		TMチャート最	大 75(20)
2018/9/7 21:12	[redacted]	F32CB		投入	
2018/9/7 21:13	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 21:13	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 21:13	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/7 21:13	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 21:13	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了	
2018/9/7 21:13	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/7 21:14		F24CB		投入	
2018/9/7 21:16		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	66.0kV(66.0kV)
2018/9/7 21:16		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:17		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:19	予定作業	予定作業件名		50570	復旧時刻変更
2018/9/7 21:23	当日作業	当日作業件名		41721	停電操作開始
2018/9/7 21:23	[redacted]	14乙		開放	
2018/9/7 21:23		15乙		開放	
2018/9/7 21:26	当日作業	当日作業件名		50570	中断
2018/9/7 21:27	[redacted]	<44>		CB断路位置	
2018/9/7 21:27	当日作業	当日作業件名		50570	当日作業登録
2018/9/7 21:27	[redacted]	14甲		操作ロック設	定
2018/9/7 21:27		14乙		操作ロック設	定
2018/9/7 21:27		15甲		操作ロック設	定
2018/9/7 21:27		15乙		操作ロック設	定
2018/9/7 21:27		ダム水位		下限1段復帰	62cm(60cm)
2018/9/7 21:27		<44>		操作ロック設	定
2018/9/7 21:27	当日作業	当日作業件名		50570	中断
2018/9/7 21:28	当日作業	当日作業件名		50570	再開
2018/9/7 21:30	[redacted]	電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		電力 P		オフライン解	除
2018/9/7 21:30		101CB		操作ロック解	除
2018/9/7 21:30	追分SWS	103CB		操作ロック解	除
2018/9/7 21:31	[redacted]	101XE		開放	
2018/9/7 21:31	追分SWS	103XE		開放	
2018/9/7 21:31	[redacted]	21CB		投入	
2018/9/7 21:31	追分SWS	103X		投入	
2018/9/7 21:31	[redacted]	連変A 33kV 27		復帰	
2018/9/7 21:31		101X		投入	
2018/9/7 21:33		66kV 母線電圧 下限		逸脱発生	61.4kV(61.5kV)
2018/9/7 21:34	追分SWS	103CB		投入	
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:35	[redacted]	101TL 系統同期		動作	
2018/9/7 21:35		101CB		投入	
2018/9/7 21:35		101TL 系統同期		復帰	
2018/9/7 21:36	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 21:36	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 21:36	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 21:36	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了	
2018/9/7 21:41	[redacted]	ダム水位		下限1段発生	79cm(80cm)
2018/9/7 21:49		F11CB		投入	
2018/9/7 21:49		F12CB		投入	
2018/9/7 21:50		F13CB		投入	
2018/9/7 21:50		F21CB		投入	
2018/9/7 21:51		66kV 母線電圧 下限		発生(悪化)	61.0kV(61.1kV)
2018/9/7 21:51		66kV 母線電圧 下限		発生(悪化)	60.6kV(60.7kV)
2018/9/7 21:51		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	65.6kV(66.0kV)
2018/9/7 21:51		F22CB		投入	
2018/9/7 21:51		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:51		配変B 母線電圧LDC下限		逸脱発生	6.58kV(6.58kV)
2018/9/7 21:52		63CB		投入	
2018/9/7 21:52		F12CB		投入	
2018/9/7 21:53		61CB		投入	
2018/9/7 21:53		F13CB		投入	
2018/9/7 21:53		66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	62.3kV(61.5kV)
2018/9/7 21:53		66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	62.1kV(61.5kV)

2018/9/7 21:53	[redacted]	63・64 43S	使用				
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 21:54	[redacted]	F21CB	投入				
2018/9/7 21:54		61・62 43S	使用				
2018/9/7 21:54		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.72kV(6.58kV)			
2018/9/7 21:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 21:55		F11CB	投入				
2018/9/7 21:56		F12CB	投入				
2018/9/7 21:56		F21CB	投入				
2018/9/7 21:57		F22CB	投入				
2018/9/7 21:57		F24CB	投入				
2018/9/7 21:57		表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-B1		
2018/9/7 21:57		表示回線断(孫TC)		復帰	釧路GW-A1		
2018/9/7 21:57		表示渋滞(孫TC)		復帰	釧路GW-A1		
2018/9/7 21:57		表示渋滞(孫TC)		復帰	釧路GW-B1		
2018/9/7 21:57	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 釧路HOST-1			
2018/9/7 21:57	釧路MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 釧路HOST-1			
2018/9/7 21:57	[redacted]	66kV 27R	動作				
2018/9/7 21:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:05		配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.52kV(6.53kV)			
2018/9/7 22:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 22:07	[redacted]	F11CB	投入				
2018/9/7 22:07		F12CB	投入				
2018/9/7 22:08		F14CB	投入				
2018/9/7 22:09		F11CB	投入				
2018/9/7 22:14		本館	退所				
2018/9/7 22:16	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/7 22:16	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御開始	2tap(1)			
2018/9/7 22:16	宇円別SS	連変A タップ極限	極限動作				
2018/9/7 22:16	宇円別SS	連変B タップ極限	極限動作				
2018/9/7 22:16	電圧制御	宇円別SS 連変A	制御正常終了	1tap(1)			
2018/9/7 22:16	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了				
2018/9/7 22:18	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)			
2018/9/7 22:18		187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.5kV(198.5kV)			
2018/9/7 22:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:18	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/7 22:18	電圧制御	西春別SS 連変A	制御開始	4tap(3)			
2018/9/7 22:19	電圧制御	西春別SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 22:19	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了				
2018/9/7 22:19	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作				
2018/9/7 22:19	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/7 22:19	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御開始	2tap(1)			
2018/9/7 22:19		連変A タップ極限	極限動作				
2018/9/7 22:19		連変B タップ極限	極限動作				
2018/9/7 22:19		連変C タップ極限	極限動作				
2018/9/7 22:20	電圧制御	北芽室SS 連変A	制御正常終了	1tap(1)			
2018/9/7 22:20	電圧制御	北芽室SSND	制御正常終了				
2018/9/7 22:20	[redacted]	水位	上限１段発生	531cm(530cm)			
2018/9/7 22:20		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.8kV(198.5kV)			
2018/9/7 22:20		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:21		F12CB	投入				
2018/9/7 22:22		F13CB	投入				
2018/9/7 22:22		F21CB	投入				
2018/9/7 22:23		F23CB	投入				
2018/9/7 22:23		F24CB	投入				
2018/9/7 22:26		16Y	切				
2018/9/7 22:27		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:27		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:30		LB91	投入				
2018/9/7 22:30		187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	197.1kV(198.5kV)			
2018/9/7 22:30		187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	197.2kV(198.5kV)			
2018/9/7 22:30		ダム水位	下限１段復帰	82cm(80cm)			
2018/9/7 22:31		所内受電故障	復帰				
2018/9/7 22:33		3Y.	切				
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 22:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:37		16Y	入				
2018/9/7 22:38		16Y	切				
2018/9/7 22:39		16Y	マスク設定				
2018/9/7 22:39		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:41		43Y	切				
2018/9/7 22:42		41Y	マスク設定				
2018/9/7 22:42		41Y	マスク解除				
2018/9/7 22:42		解除予定時刻	解除	(23:59)			
2018/9/7 22:42		43Y	マスク設定				
2018/9/7 22:43		F22CB	投入				
2018/9/7 22:44		F24CB	投入				
2018/9/7 22:45		F13CB	投入				
2018/9/7 22:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/7 22:46	[redacted]	24CB	投入				
2018/9/7 22:46		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/7 22:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 22:48		F33CB	投入				
2018/9/7 22:48		F32CB	投入				
2018/9/7 22:49		F23CB	投入				

2018/9/7 22:49	[redacted]	F15CB		投入	
2018/9/7 22:50		F14CB		投入	
2018/9/7 22:50		F13CB		投入	
2018/9/7 22:51		F12CB		投入	
2018/9/7 22:54		LB92		投入	
2018/9/7 22:54		66kV 母線電圧 下限		発生(悪化)	62.9kV(63.0kV)
2018/9/7 22:54		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	66.4kV(67.0kV)
2018/9/7 22:54		187kV 甲母線電圧 上限		逸脱復帰	196.8kV(198.5kV)
2018/9/7 22:54		187kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	196.8kV(198.5kV)
2018/9/7 22:54		66kV 甲母線電圧 下限		発生(悪化)	62.9kV(63.0kV)
2018/9/7 22:55		1G 電圧		下限逸脱発生	10.2kV(10.2kV)
2018/9/7 22:55		2G 電圧		下限逸脱発生	10.2kV(10.2kV)
2018/9/7 22:55	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:55	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 22:55	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 22:55	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了	
2018/9/7 22:55	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:55	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/7 22:56	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 22:56	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 22:56	電圧制御	宇円別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:56	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御開始	1tap(2)
2018/9/7 22:56	宇円別SS	連変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 22:56	宇円別SS	連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 22:57	電圧制御	宇円別SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 22:57	電圧制御	宇円別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 22:57	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 22:58		配変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 23:00		1G発電 Q		下限逸脱復帰	-5.5MVar(-8.0MVar)
2018/9/7 23:01		31CB		投入	
2018/9/7 23:02		F33CB		投入	
2018/9/7 23:02	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:02	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御開始	1tap(2)
2018/9/7 23:02	[redacted]	連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 23:02		連変C タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 23:02		連変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 23:02		F31CB		投入	
2018/9/7 23:02	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 23:02	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:03	[redacted]	F24 第1開閉器		投入	
2018/9/7 23:03		配変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:03		F24CB		投入	
2018/9/7 23:04		F22CB		投入	
2018/9/7 23:05		F14CB		投入	
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 23:05	[redacted]			復帰	
2018/9/7 23:06		F12CB		投入	
2018/9/7 23:06		F11CB		投入	
2018/9/7 23:07		11X		投入	
2018/9/7 23:08		F23CB		投入	
2018/9/7 23:08	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:08	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 23:09	[redacted]	11CB		投入	
2018/9/7 23:09	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 23:09	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:09	[redacted]	配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	5.86kV(6.50kV)
2018/9/7 23:09		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 23:09		配変A 故障		復帰	
2018/9/7 23:09		配変 6kV 27		復帰	
2018/9/7 23:09	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:09	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 23:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 23:10	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 23:10	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:10	[redacted]	配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.74kV(6.50kV)
2018/9/7 23:10		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 23:10		11CB		投入	
2018/9/7 23:14		66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)
2018/9/7 23:14		66kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)
2018/9/7 23:14		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 23:16		配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:16		62X		操作ロック設	定
2018/9/7 23:17		62X		オフライン設	定
2018/9/7 23:17		62X		開放	
2018/9/7 23:18		61X		操作ロック設	定
2018/9/7 23:18		61CB		操作ロック設	定
2018/9/7 23:18		61X		オフライン設	定
2018/9/7 23:18		61X		投入	
2018/9/7 23:18		61CB		オフライン設	定
2018/9/7 23:18		61CB		投入	
2018/9/7 23:22		配変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:24		F14 第1開閉器		投入	
2018/9/7 23:29	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:29	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御開始	2tap(1)
2018/9/7 23:29	[redacted]	連変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:29		連変C タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:29		連変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:29	電圧制御	北芽室SS	連変A	制御正常終了	1tap(1)

2018/9/7 23:29	電圧制御	北芽室SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:31	電圧制御	西春別SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:31	電圧制御	西春別SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 23:32	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/7 23:32	電圧制御	西春別SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 23:32	電圧制御	西春別SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:32	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:36	電圧制御	東釧路SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:36	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 23:37	電圧制御	東釧路SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 23:37	電圧制御	東釧路SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:46	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 23:46	[redacted]	F13CB		投入	
2018/9/7 23:47	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/7 23:47	[redacted]	F23CB		投入	
2018/9/7 23:48	[redacted]	F24CB		投入	
2018/9/7 23:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)			復帰 釧路GW-A1
2018/9/7 23:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)			復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 23:48	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰 釧路GW-B1
2018/9/7 23:48	[redacted]	F34CB		投入	
2018/9/7 23:48	[redacted]	CDT UPS運転(TC NO56)		商用	
2018/9/7 23:48	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰 釧路GW-A1
2018/9/7 23:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 23:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート 釧路HOST-1
2018/9/7 23:48	釧路MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート 釧路HOST-1
2018/9/7 23:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 23:50	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:51	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 23:51	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/7 23:52	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/7 23:53	[redacted]	KF11CB		投入	
2018/9/7 23:53	[redacted]	KF12CB		投入	
2018/9/7 23:54	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/7 23:54	[redacted]	F13CB		投入	
2018/9/7 23:54	[redacted]	F14CB		投入	
2018/9/7 23:55	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 23:56	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/7 23:57	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 23:58	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/7 23:58	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:58	電圧制御	北芽室SSND		制御可能機器	無
2018/9/7 23:58	電圧制御	北芽室SSND		制御異常終了	
2018/9/7 23:58	[redacted]	F14CB		投入	
2018/9/7 23:59	[redacted]	F23CB		投入	
2018/9/7 23:59	[redacted]	43Y		マスク解除	
2018/9/7 23:59	[redacted]	解除予定時刻		解除	(23:59)
2018/9/7 23:59	[redacted]	F24CB		投入	
2018/9/8 0:00	[redacted]	16Y		マスク解除	
2018/9/8 0:00	[redacted]	解除予定時刻		解除	(23:59)
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			65508 削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			58438 削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			65511 削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			0 削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			0 削除
2018/9/8 0:00	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名			41720 当日作業削除
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名			50570 当日作業削除
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名			41718 当日作業削除
2018/9/8 0:00	[redacted]	F13CB		投入	
2018/9/8 0:01	[redacted]	F15CB		投入	
2018/9/8 0:01	[redacted]	F21CB		投入	
2018/9/8 0:01	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/8 0:02	[redacted]	F24CB		投入	
2018/9/8 0:02	新岩松PS	24CB		投入	
2018/9/8 0:02	新岩松PS	33kV 母線 27		復帰	
2018/9/8 0:03	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/8 0:03	[redacted]	F11CB		投入	
2018/9/8 0:03	[redacted]	F12CB		投入	
2018/9/8 0:04	[redacted]	F13CB		投入	
2018/9/8 0:04	[redacted]	F22CB		投入	
2018/9/8 0:04	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	67.4kV(67.3kV)
2018/9/8 0:04	電圧制御	西音更SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:04	電圧制御	西音更SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/8 0:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/8 0:05	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:05	電圧制御	北芽室SSND		制御可能機器	無
2018/9/8 0:05	電圧制御	北芽室SSND		制御異常終了	
2018/9/8 0:05	[redacted]	F23CB		投入	
2018/9/8 0:05	電圧制御	西音更SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/8 0:05	電圧制御	西音更SSND		制御正常終了	
2018/9/8 0:05	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	電圧制御	北芽室SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:05	電圧制御	北芽室SSND		制御可能機器	無
2018/9/8 0:05	電圧制御	北芽室SSND		制御異常終了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/8 0:05	[redacted]	F11CB		投入	

2018/9/8 0:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/8 0:06	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/8 0:06	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)
2018/9/8 0:07	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:07	電圧制御	北芽室SSND	制御可能機器	無
2018/9/8 0:07	電圧制御	北芽室SSND	制御異常終了	
2018/9/8 0:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/8 0:08	電圧制御	北芽室SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:08	電圧制御	北芽室SSND	制御可能機器	無
2018/9/8 0:08	電圧制御	北芽室SSND	制御異常終了	
2018/9/8 0:08	電圧制御	北芽室GR	制御出力モー	ド ロック
2018/9/8 0:11	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　開始　受付
2018/9/8 0:12	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　配電　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　札幌東　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　中給　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　苫小牧　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　釧路　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　函館　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　旭川　割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　運用区分　札幌西　割付
2018/9/8 0:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理　オフライン2　実行モード　試験　遷移
2018/9/8 0:12	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/8 0:12	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/8 0:13	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/8 0:13	[redacted]	K配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:13	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/8 0:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オフライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/8 0:15	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:15	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理　オフライン2　ソフト軽故障　発生
2018/9/8 0:15	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:16	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算要求実施		釧路制御卓－2
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:16	発電当日運用	音別PS　本登	録	
2018/9/8 0:17	[redacted]	69CB	投入	
2018/9/8 0:17	[redacted]	69TL 系統同期	動作	
2018/9/8 0:17	[redacted]	69TL 系統同期	復帰	
2018/9/8 0:17	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)
2018/9/8 0:17	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/8 0:17	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/8 0:18	[redacted]	61CB	操作ロック設	定
2018/9/8 0:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/8 0:18	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理　オフライン2　ソフト軽故障　復帰
2018/9/8 0:19	[redacted]	61CB	オフライン設	定
2018/9/8 0:19	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/8 0:19	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)
2018/9/8 0:19	電圧制御	西春別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:19	電圧制御	西春別SS　連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/8 0:19	電圧制御	西春別SS　連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/8 0:19	電圧制御	西春別SSND	制御正常終了	
2018/9/8 0:19	電圧制御	宇円別SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:19	電圧制御	宇円別SS　連変A	制御開始	2tap(1)
2018/9/8 0:20	宇円別SS	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:20	宇円別SS	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:20	[redacted]		復帰	
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:20	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 7	送信開始	釧路→中給
2018/9/8 0:20	電圧制御	宇円別SS　連変A	制御正常終了	1tap(1)
2018/9/8 0:20	電圧制御	宇円別SSND	制御正常終了	
2018/9/8 0:20	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 7	送信終了	釧路→中給
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:21	[redacted]	61CB	オフライン解	除
2018/9/8 0:21	[redacted]	61CB	操作ロック解	除
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:23	[redacted]	62X	オフライン解	除
2018/9/8 0:23	[redacted]	62X	操作ロック解	除
2018/9/8 0:23	[redacted]	61CB	オフライン解	除
2018/9/8 0:23	[redacted]	61CB	操作ロック解	除
2018/9/8 0:23	[redacted]	61X	オフライン解	除
2018/9/8 0:23	[redacted]	61X	操作ロック解	除
2018/9/8 0:24	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/8 0:26	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/8 0:26	[redacted]	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.5kV)
2018/9/8 0:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	67.4kV(67.3kV)

2018/9/8 0:27	[redacted]	<52S>	CB断路位置					
2018/9/8 0:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:30	[redacted]	63CB	投入					
2018/9/8 0:31	[redacted]	61・63 43LC	使用					
2018/9/8 0:33	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/8 0:33	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン２	ソフト軽故障		発生
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	開始					
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	完了					
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン２	ソフト軽故障		復帰
2018/9/8 0:38	[redacted]	52SCB	入					
2018/9/8 0:39	[redacted]	<52S>	CB接続位置					
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:44	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:45	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:48	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/8 0:48	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/8 0:50	[redacted]	放流中	開始					
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:55	[redacted]	放流中	終了					
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:57	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/8 0:58	[redacted]	配変B 43A	自動					
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続

状態変化ログ_系制SF_札幌西
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

-f 180906 -t 180 910
<<< showSF 検索日 時=18/09/10 12:2 7:13 運用=札西(2) 期間 =18/09/06 03: 26:00.000～18/09/08 00:59:59.990 >>>

2018/9/6 3:26	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	2tap(2)
2018/9/6 3:26	電圧制御	西小樽GR		制御正常終了	
2018/9/6 3:26	電圧制御	篠路SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/6 3:26	電圧制御	篠路SSND		制御正常終了	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	NFB-F		入	
2018/9/6 3:26	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	1G有効電力上限2段		逸脱復帰	0.000MW(51.900)
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	1G有効電力上限1段		逸脱復帰	0.000MW(51.900)
2018/9/6 3:26	[redacted]	有効電力上限2段		逸脱復帰	0.000MW(12.600)
2018/9/6 3:26	[redacted]	有効電力上限1段		逸脱復帰	0.000MW(12.600)
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	発電流量上限2段		逸脱復帰	0.000m3/s(26.400)
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	発電流量上限1段		逸脱復帰	0.000m3/s(26.200)
2018/9/6 3:26	[redacted]	発電流量上限2段		逸脱復帰	0.000m3/s(15.580)
2018/9/6 3:26	[redacted]	発電流量上限1段		逸脱復帰	0.000m3/s(15.500)
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	NFB-I		入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	電圧制御	南九条SS	連変A		タイムオーバ
2018/9/6 3:26	電圧制御	南九条SS	連変A	90Rモード除外	自動遷移要求
2018/9/6 3:26	電圧制御	南九条SS	連変A	制御異常終了	1tap(2)
2018/9/6 3:26	電圧制御	南九条SSND		制御異常終了	
2018/9/6 3:26	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	京極PS	予備発電装置		運転	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	NFB-A1		入	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	NFB-B1		入	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	利水バルブ		開	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	1G発電 P		逸脱発生(任意	) 0.0MW(0.0MW)
2018/9/6 3:26	[redacted]	発電使用水量		逸脱発生(任意	) 0.0m3/s(1.4m3/s)
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 受電電圧		逸脱発生(任意	) 0.0kV(62.0kV)
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	旭川系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 3:26	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限2段発生	26cm(-5cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限1段発生	26cm(-8cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限2段発生	55cm(-1cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限1段発生	55cm(-3cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	水槽スクリーン後水位		下限1段発生	-200cm(-40cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	水槽スクリーン後水位		下限2段発生	-200cm(-43cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	水槽スクリーン前水位		下限1段発生	-300cm(-40cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	水槽スクリーン前水位		下限2段発生	-300cm(-43cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限2段発生	54cm(-1cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン後水槽水位		上限1段発生	54cm(-3cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン前水槽水位		下限1段発生	-300cm(-60cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン前水槽水位		下限2段発生	-300cm(-80cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン前水槽水位		下限1段発生	-337cm(-60cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン前水槽水位		下限2段発生	-337cm(-110cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	第1水槽水位		下限1段発生	-239cm(-60cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	第1水槽水位		下限2段発生	-239cm(-80cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン前水槽水位		下限1段発生	-132cm(-60cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	スクリーン前水槽水位		下限2段発生	-132cm(-80cm)
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV A 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV C 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV A 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV C 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	22kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV乙母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 乙母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV A母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV C母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西札幌SS	187kV 乙母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西札幌SS	187kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止

2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西小樽SS	187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西小樽SS	187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西小樽SS	66kV乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西小樽SS	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	187 乙A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	187 甲A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	275 乙A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	275 甲A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南九条SS	66kV A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南九条SS	66kV B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南九条SS	66kV C母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	篠路SS	187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	篠路SS	187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	篠路SS	66kV乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	篠路SS	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	泊PS	275 乙A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	泊PS	275 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	泊PS	275 甲A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	泊PS	275 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	187 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	187 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	275 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西野SS	275 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	京極PS(屋外)	275kV A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	京極PS(屋外)	275kV B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	導水路水位上限	逸脱発生	316.0cm(306.0cm)
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	導水路水位	逸脱発生(任意	) 318cm(307cm)
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	取水口設備故障	復帰	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	200･100V 27	復帰	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	所変F故障	復帰	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	ING設備故障(増築棟)	復帰	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	ING設備故障(既存棟)	復帰	
2018/9/6 3:26	統括電力C桑園	消火設備故障	復帰	
2018/9/6 3:26	京極PS	上部調整池回線断	復帰	
2018/9/6 3:26	京極PS	上部調整池回線渋滞	復帰	
2018/9/6 3:26	南九条SS	Aオシロ	復帰	
2018/9/6 3:26	京極PS	放水口分電盤一括故障	発生	
2018/9/6 3:26	京極上部調整池	上部調整池重故障	復帰	
2018/9/6 3:26	南九条SS	Bオシロ	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	給水予備機	起動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油予備機	起動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	土木CDT断	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	土木CDT断	発生	
2018/9/6 3:26	京極PS	建築設備故障	復帰	
2018/9/6 3:26	京極PS	ダム情報盤故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	札幌系制西	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:26	札幌系制	UPS 直流運転(A系)	終了	
2018/9/6 3:26	札幌系制	UPS 直流運転(B系)	終了	
2018/9/6 3:26	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	A TRトリップタイマ	起動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	B TRトリップタイマ	起動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	所内 制御装置軽故障	発生	
2018/9/6 3:26	西野SS	187kV 空調故障	発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	ダム設備故障	復帰	
2018/9/6 3:26	札幌系制西	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	南九条SS	扉	開	
2018/9/6 3:26	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	水槽水位異常	発生	03:26:49 MSL
2018/9/6 3:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	水路水位異常	発生	03:26:57 MSL
2018/9/6 3:27	[redacted]	43LC 切替不成立	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	33kV C2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	33kV B3次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	西札幌SS	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:27	南九条SS	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止

2018/9/6 3:27	南九条SS	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	南九条SS	33kV A母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	南九条SS	33kV B母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	南九条SS	33kV C母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		33kV A3次電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		33kV B3次電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		配変D 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	京極ダム	ダム管SYS重故障	発生		
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障 復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障 復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-12系27 復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-11系27 復帰
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	[redacted]	第2水槽水位	上限2段発生	27cm(-5cm)	
2018/9/6 3:27		第2水槽水位	上限1段発生	27cm(-10cm)	
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	札幌系制西	NWオシロ	動作		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	札幌系制西	NWオシロ	復帰		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	[redacted]	水槽水位異常(発電)	発生	03:27:43 MSL	
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	西札幌TC3	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 3:27	西札幌TC3	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 3:27	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条SS	Cオシロ記録紙断	発生		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	EG	運転			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 3:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	豊平峡PS	シートリング閉	動作			
2018/9/6 3:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	札幌系制西	NWオシロ	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	札幌系制西	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 3:28	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 3:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		2G 発電機	停止	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:29		1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		取水量	上限1段発生	25.04m3/s(21.39)
2018/9/6 3:30		取水量	上限2段発生	25.04m3/s(21.50)
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	豊平川水系	[redacted]	急変発生	13.2cm/分(5.0)
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:30	[redacted]	2G 発電機	停止	
2018/9/6 3:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	西双葉SWS	EG	運転	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西双葉SWS	所内 Cub負荷制限中	発生
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西双葉SWS	所内27 200V(B)	復帰
2018/9/6 3:30	西双葉SWS	所内27 200V(A)	復帰
2018/9/6 3:30	西双葉SWS	所内 Cub低圧電源故障	復帰
2018/9/6 3:30	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	取水口 43R	直接
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:30	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	統括電力C桑園	HOTnet EG	運転
2018/9/6 3:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	補機故障	発生
2018/9/6 3:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	1G 発電機	停止
2018/9/6 3:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	豊平峡PS	1G 発電機	停止
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	豊平峡PS	給水予備機	停止
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	3G 発電機	停止
2018/9/6 3:33	統括電力C桑園	空調設備故障(通信)	発生
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	統括電力C桑園	空調設備故障(建物)	発生		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:33	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		

2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	札幌系統制御所	所内設備		障害管理	空調装置故障	発生
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	112 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南早来SS	207 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	208 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:34	[redacted]	ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			

2018/9/6 3:34	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:35	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:35	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:35	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:35	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:35	[redacted]	ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 3:35	[redacted]	2G 発電機	停止		
2018/9/6 3:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 3:35	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:35	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	導水路水位上限	逸脱復帰	305.0cm(306.0cm)	
2018/9/6 3:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	導水路水位	逸脱復帰(任意　)	304cm(307cm)	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 3:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	43-79	ロック
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	水路水位異常	復帰 03:36:34 MEL 2
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	西野TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	西野TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	取水量	上限2段復帰	20.01m3/s(21.50)
2018/9/6 3:40	[redacted]	取水量	上限1段復帰	20.01m3/s(21.39)
2018/9/6 3:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:40	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:40	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	201 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	大野SS	202 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:40	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	北七飯SS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	北七飯SS	102 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:41	北斗CS	202 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	北斗CS	204 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	北斗CS	201 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	北斗CS	203 43RC	ロック	

2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		ダムゲート閉	動作
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 3:42		ダムゲート閉	動作
2018/9/6 3:42		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 3:42	西野TC1	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	西野TC3	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	西双葉TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	京極屋外TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	西札幌TC2	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42		再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:42	西双葉SWS	275kV 43RC一括	操作ロック中
2018/9/6 3:42	[redacted]	43RC一括	操作ロック中
2018/9/6 3:42		43RC一括	操作ロック中
2018/9/6 3:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	西野SS	105 43RC	ロック
2018/9/6 3:42	西野SS	106 43RC	ロック
2018/9/6 3:42	西野SS	111 43RC	ロック
2018/9/6 3:42	西野SS	112 43RC	ロック
2018/9/6 3:42	西野SS	101 43RC	ロック

2018/9/6 3:42 西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 西野SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	103 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	104 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	113 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	連変C 43-79T	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	201 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	202 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	205 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	206 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	203 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	204 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	11･12 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	14･15 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	13 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西野SS	16 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 篠路SS	101 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 篠路SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 篠路SS	103 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 篠路SS	104 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 篠路SS	連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 3:42 篠路SS	連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 3:42 京極PS(屋外)	201 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 京極PS(屋外)	202 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 西札幌SS	101 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西札幌SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西札幌SS	連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 3:42 南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 西札幌SS	連変C 43-79T	ロック
2018/9/6 3:42 西札幌SS	連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 3:42 西札幌SS	103 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 西札幌SS	104 43RC	ロック
2018/9/6 3:42 [redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:42 南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43	再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:43 [redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:43	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	西小樽TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西双葉TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	京極TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）				

2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]









2018/9/6 3:44 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:44 [redacted] 表示復帰 選択不応動

2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	切
2018/9/6 3:27		62CB	入
2018/9/6 3:27		63CB	トリップ
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入

[redacted]

[redacted]

2018/9/6 3:26	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:26		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:26	西小樽SS	連A1次 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:26	西小樽SS	63TL 43V切替無電圧	動作

2018/9/6 3:26	西小樽SS	187kV 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:26	豊平峡PS	給水装置故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:26	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:26	西小樽SS	66kV 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:26	西小樽SS	連C1次 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:26	西小樽SS	102TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:26	中給事故報知	[redacted]	発生
2018/9/6 3:26	中給事故報知	[redacted]	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	63 TL故障	復帰
2018/9/6 3:26	京極PS	所変B 6kV 27	復帰
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油装置故障	発生
2018/9/6 3:26	西小樽SS	65TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:26	西札幌SS	73TL 故障	発生
2018/9/6 3:26	西札幌SS	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 1TL 青	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 1TL 赤	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 1TL 白	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	74TL 故障	発生
2018/9/6 3:26	西札幌SS	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 2TL 青	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 2TL 赤	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 2TL 白	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66TL 故障	発生
2018/9/6 3:26	西札幌SS	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 2TL 青	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 2TL 赤	
2018/9/6 3:26	西札幌SS	66kV 2TL 白	
2018/9/6 3:26	篠路SS	連変A LR故障	復帰
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	リレー故障	
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	リレー故障	
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	クーラー軽故障	
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	クーラー軽故障	
2018/9/6 3:26	[redacted]	1G 制御装置軽故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	2G 制御装置軽故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 重故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 重故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	1G 冷却水給水量低下	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	給排水系故障	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油圧力異常	発生
2018/9/6 3:27	[redacted]	1号発電機故障	発生
2018/9/6 3:27	[redacted]	圧油系故障	
2018/9/6 3:27	[redacted]	2号発電機故障	発生
2018/9/6 3:27	[redacted]	圧油系故障	
2018/9/6 3:27	[redacted]	3号発電機故障	発生
2018/9/6 3:27	[redacted]	圧油系故障	
2018/9/6 3:27	[redacted]	1G 冷却水給水量低下	復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	給排水系故障	復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	圧油系故障	発生
2018/9/6 3:28	西札幌SS	67TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:28	西札幌SS	68TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:28	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:28	[redacted]	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:28	[redacted]	63TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	動作
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 286	動作
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:28	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:28	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:29	[redacted]	63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:30	[redacted]	配変C 1次 CB故障	復帰
2018/9/6 3:31	[redacted]	1G 86-5	動作
2018/9/6 3:32	豊平峡PS	1G 86-5	動作
2018/9/6 3:33	豊平峡PS	給水装置故障	復帰
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	112 86B	動作
2018/9/6 3:34	南早来SS	207 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:34	南早来SS	208 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:40	大野SS	201TL再閉路せず(2系)	動作
2018/9/6 3:40	大野SS	202TL再閉路せず(1系)	動作
2018/9/6 3:40	大野SS	202TL再閉路せず(2系)	動作
2018/9/6 3:40	大野SS	201TL再閉路せず(1系)	動作
2018/9/6 3:41	北七飯SS	102TL 故障	発生
2018/9/6 3:41	北七飯SS	187kV279せず	
2018/9/6 3:41	北七飯SS	101TL 故障	発生
2018/9/6 3:41	北七飯SS	187kV179せず	
2018/9/6 3:41	北斗CS	202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:41	北斗CS	204TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:41	北斗CS	203TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	101TL 再閉路せず	動作

2018/9/6 3:42	西野SS	102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	106TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	111TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	112TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	105TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	103TL 86B	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	104TL 86B	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	205TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	206TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	連C 全停遮断復旧せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	201TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	連変B 86	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	連変A 86	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	203TL 86B	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	204TL 86B	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	連B 全停遮断復旧せず	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	連A 全停遮断復旧せず	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:42	篠路SS	102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	103TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	104TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	京極PS(屋外)	201TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	京極PS(屋外)	202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西札幌SS	102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西札幌SS	101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西札幌SS	103TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	西札幌SS	104TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	1G ガバナ軽故障	発生
2018/9/6 3:43	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	61 43RC	ロック
2018/9/6 3:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	43-ゲート	自動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	南九条SS	火警故障(送電主管)	発生
2018/9/6 3:45	[redacted]	62TL 86	動作
2018/9/6 3:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:45	[redacted]	62TL 86	動作
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	西当別SS	201 43RC	ロック

2018/9/6 3:45	西当別SS	202 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	西当別SS	201 43RC	使用			
2018/9/6 3:45	西当別SS	101 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	西当別SS	102 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	西当別SS	201 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	西当別SS	101TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:45	西当別SS	102TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条SS	連B 全停遮断復旧せず	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	63TL 86	動作			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	102TL 86	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	連変A 86	動作			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	101TL 86	動作			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	連変B 86	動作			
2018/9/6 3:45	西小樽SS	連変C 86	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	南九条SS	連A 全停遮断復旧せず	動作			
2018/9/6 3:46	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 3:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	61TL 86	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	202 43RC	ロック
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条SS	19CB 86	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46		68TL 86	動作
2018/9/6 3:46		61TL 86	動作
2018/9/6 3:46		62TL 86	動作
2018/9/6 3:46		67TL 86	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		105TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	203 43RC	ロック
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	豊平峡PS	64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	豊平峡PS	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	豊平峡PS	63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	豊平峡PS	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西小樽SS	63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西小樽SS	65TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西小樽SS	66TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西小樽SS	64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		67TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		65TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 186	
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西双葉SWS	204 43RC	ロック
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作

2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	66TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西双葉SWS	205 43RC	ロック
2018/9/6 3:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	65TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	リレー故障	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	65TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西札幌SS	64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西札幌SS	63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	西双葉SWS	206 43RC	ロック
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:48	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 故障	発生

2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL再閉路せず	
2018/9/6 3:48	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 2TL再閉路せず	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	西双葉SWS	207 43RC	ロック
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 286	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		63 TL故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86	
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	203TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	204TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	204TL 低速REC後遮断	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	206TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	208TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	205TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	207TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]		受信
2018/9/6 3:46	南九条SS	18CB 86	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	206TL 低速REC後遮断	動作
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	202TL 高速REC後遮断	動作
2018/9/6 3:48	西双葉SWS	208 43RC	ロック
2018/9/6 3:46	南九条SS	187kV 186	動作
2018/9/6 3:46	泊PS	201TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	108TL 86B	動作
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	105 TL故障	発生
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	106 TL故障	発生
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず	
2018/9/6 3:46	泊PS	202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	泊PS	203TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	泊PS	204TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46		ダムゲート閉	動作
2018/9/6 3:47		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 3:47		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48		1G 86-5	動作
2018/9/6 3:48	西双葉SWS	201 43RC	ロック
2018/9/6 3:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46	南九条SS	187kV 386	動作
2018/9/6 3:46	南九条SS	187kV 286	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	63 TL故障	復帰
2018/9/6 3:48	西室蘭SWS	105 43RC	ロック
2018/9/6 3:46	[redacted]	配変A故障	復帰
2018/9/6 3:46		配変B故障	復帰
2018/9/6 3:46		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		配変A故障	発生
2018/9/6 3:46		6kV 27	
2018/9/6 3:46		リレー故障	
2018/9/6 3:46		配変B故障	発生
2018/9/6 3:46		6kV 27	
2018/9/6 3:46		リレー故障	
2018/9/6 3:46		63TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		64TL 故障	復帰
2018/9/6 3:47		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:47		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:47		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:47		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		106TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:49		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:49	西室蘭SWS	106 43RC	ロック
2018/9/6 3:49		101 43RC	ロック
2018/9/6 3:49		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:49		102 43RC	ロック
2018/9/6 3:49		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:49			受信
2018/9/6 3:49		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:49		103 43RC	ロック
2018/9/6 3:49		取水口 43R	直接
2018/9/6 3:49		43-ゲート	自動
2018/9/6 3:49		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:49		104 43RC	ロック
2018/9/6 3:49	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:49		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	105 43RC	ロック					
2018/9/6 3:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	106 43RC	ロック					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	マスク設定					
2018/9/6 3:50	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 3:50	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	108 43RC	ロック					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（異常終了）					
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 3:50	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	ダムゲート閉	復帰				
2018/9/6 3:50	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	ダムゲート閉	復帰				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	京極TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	京極屋外TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:51	京極ダムTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	西小樽TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	CASH-3(札幌西)	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	豊平峡PS	12CB	開放				
2018/9/6 3:51	[redacted]	43-ゲート	手動				
2018/9/6 3:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 3:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	豊平峡PS	単独モード	機器不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	豊平峡PS	単独モード	機器不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	豊平峡PS	単独モード	機器不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:53		1G 86-2	動作			
2018/9/6 3:53		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:53		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:53		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:54		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 3:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:54		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:54		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:54		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:55		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:55		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:55	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:55		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:55		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:56		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:56		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:56		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:56		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:56		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:57		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:57		排水予備機	起動			
2018/9/6 3:57		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:57		排水予備機	起動			
2018/9/6 3:57		排水装置故障	発生			
2018/9/6 3:57		排水ピット水位上昇	発生			
2018/9/6 3:57		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:57		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:57	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:57		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:58	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			

2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:58	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:59	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:59	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:00	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:00	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:00	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:01	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:01	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:01	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:01	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:02	南九条SS	102架地判別RECロック	動作
2018/9/6 4:02	南九条SS	101架地判別RECロック	動作
2018/9/6 4:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:02	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	95L	復帰異常 復帰			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	札幌系制	オシロ(2)故障	発生			
2018/9/6 4:04	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:04	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 4:05	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 4:05	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 4:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 4:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 4:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:09	[redacted]	12GTG	入	
2018/9/6 4:09	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/6 4:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:10	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 4:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:10	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 4:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:10	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 4:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:11	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 4:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	64 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:11	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 4:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:12	[redacted]	95L	復帰異常 復帰	
2018/9/6 4:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:12	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 4:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:12	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 4:12	豊平川水系	本流河川水位精度不良	発生	
2018/9/6 4:12	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/6 4:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 4:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/6 4:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 4:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/6 4:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 4:13	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	狭薄雨量	累計1段発生	23mm(10mm)
2018/9/6 4:13	[redacted]	狭薄雨量	累計2段発生	23mm(20mm)
2018/9/6 4:13	[redacted]	奥大二股雨量	累計2段発生	38mm(20mm)
2018/9/6 4:13	[redacted]	奥大二股雨量	累計3段発生	38mm(30mm)
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:13	[redacted]	24CB	開放	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:13	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	

2018/9/6 4:14	[redacted]	14CB	開放				
2018/9/6 4:14	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	43DL	変電				
2018/9/6 4:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:14	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:15	[redacted]	B TRトリップタイマ	停止				
2018/9/6 4:15	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 4:15	[redacted]	14CB	切				
2018/9/6 4:15	[redacted]	15CB	切				
2018/9/6 4:15	[redacted]	配変B 重故障	復帰				
2018/9/6 4:15	[redacted]	A TRトリップタイマ	停止				
2018/9/6 4:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:15	[redacted]	11CB	切				
2018/9/6 4:15	[redacted]	12CB	切				
2018/9/6 4:15	[redacted]	配変A 重故障	復帰				
2018/9/6 4:15	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 4:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:15	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 4:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:15	[redacted]	F4CB	開放				
2018/9/6 4:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:16	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:16	[redacted]	F5CB	開放				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	排水予備機	停止				
2018/9/6 4:16	[redacted]	排水装置故障	復帰				
2018/9/6 4:16	[redacted]	排水ピット水位上昇	復帰				
2018/9/6 4:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:16	[redacted]	14CB	開放				
2018/9/6 4:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:16	[redacted]	43DL	変電				
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:17	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 4:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:17	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 4:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:17	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 4:17	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理		計算機	起動
2018/9/6 4:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:18	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 4:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:18	豊平峡PS	本館入所待ち	設定				
2018/9/6 4:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:20	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				

2018/9/6 4:20	[redacted]	ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 4:20		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 4:20		本館	入所			
2018/9/6 4:20		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 4:20		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 4:20		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 4:21		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 4:21		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 4:22		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 4:22		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 4:22		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 4:22		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	高低圧所内電源盤故障	復帰
2018/9/6 4:23		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 4:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤　低圧22-3系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤　低圧22-2系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 4:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:24		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:24		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	苗穂SS	67CB	開放			
2018/9/6 4:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:25		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	苗穂SS	68CB	開放			
2018/9/6 4:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	苗穂SS	73CB	開放			
2018/9/6 4:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 4:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	苗穂SS	74CB	開放			
2018/9/6 4:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:26	苗穂SS	75CB	開放			
2018/9/6 4:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 4:27	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 4:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28		瞬時電圧低下	動作			

2018/9/6 4:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:28		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:29		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:29		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:29	豊平峡PS	63 43RC	ロック
2018/9/6 4:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:29		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:29		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:29	豊平峡PS	64 43RC	ロック
2018/9/6 4:30	[redacted]	ダムゲート閉	動作
2018/9/6 4:30		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:30		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:30		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 4:30		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:30		ダムゲート閉	動作
2018/9/6 4:30		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:30		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:30		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:31		ダムゲート閉	動作
2018/9/6 4:31		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:31		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:31		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:32		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:32		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:32		43-ゲート	自動
2018/9/6 4:32		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:32		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:32		1G 発電機故障	発生
2018/9/6 4:32		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:32		61X	切
2018/9/6 4:33		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:33		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:33		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:34		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:34		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:34		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:34		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:34		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:35		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:35		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 4:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 4:35	[redacted]	土木CDT断	発生
2018/9/6 4:35		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 4:35		瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 4:35		瞬時電圧低下	動作

2018/9/6 4:36	西札幌SS	本館	入所			
2018/9/6 4:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:36		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:36		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:36		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:36		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:37		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:37		43-ゲート	手動			
2018/9/6 4:37		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:37		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:37		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:37		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:38		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:38		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:38		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:38	豊平峡PS	本館	入所			
2018/9/6 4:38	豊平峡PS	本館入所待ち	解除			
2018/9/6 4:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:38		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:39		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:39		本館	入所			
2018/9/6 4:39		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:39		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:39		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:39	札幌系制	オシロ(2)故障	復帰			
2018/9/6 4:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:39	札幌系制	オシロ(2)故障	発生			
2018/9/6 4:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:40	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40		本館	入所			
2018/9/6 4:40		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:40		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　旭川　受付
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　旭川　接続
2018/9/6 4:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:40		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:41		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:41		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:41		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:41		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:41		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:42		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:42		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:42		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:42	札幌系制	オシロ(2)故障	復帰			
2018/9/6 4:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:42	西野SS	ITV故障	復帰			
2018/9/6 4:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:43		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:43		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:43		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:43		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:43		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:43		1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:44		61 43RC	ロック			
2018/9/6 4:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:44		62 43RC	ロック			
2018/9/6 4:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:44		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:44		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:44		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:44		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:45		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:45		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 4:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:45		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:45		65CB	切			

2018/9/6 4:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:46	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 4:46	[redacted]	66CB	切				
2018/9/6 4:46		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:46		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:46		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:46	豊平峡PS	1G 86-1B	復帰				
2018/9/6 4:46	豊平峡PS	1G 86-5	復帰				
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理		メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 4:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		本館	入所				
2018/9/6 4:47		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47		排水予備機	起動				
2018/9/6 4:47		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:48		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:48		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:48		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:48		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:48		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 4:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 4:49	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:49		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:49		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:49		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:49		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:49		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 4:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:50		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:50		1G 86-1B	復帰				
2018/9/6 4:50		1G 86-5	復帰				
2018/9/6 4:50		1G 86-5	動作				
2018/9/6 4:50		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:50		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:50		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:51		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:51		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 4:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:51		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:51		排水装置故障	発生				
2018/9/6 4:52		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:52		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:52		瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:52		瞬時電圧低下	動作				

2018/9/6 4:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:53		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:53		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:53		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:53		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:53	豊平峡PS	単独モード	機器不応動					
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 4:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:54		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:54	豊平峡PS	単独モード	機器不応動					
2018/9/6 4:54	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:54		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:54		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:54		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:55		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	実行モード	常用	遷移
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分	中給	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分	中給　割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分	配電	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分	配電　割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オンライン	実行モード	待機	遷移
2018/9/6 4:55	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:55	西野SS	187kV 本館	入所					
2018/9/6 4:55	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 4:55	[redacted]	1G 43R	直接					
2018/9/6 4:55		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:55		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:56		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:56	西双葉SWS	本館	入所					
2018/9/6 4:56	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:56		95LR	復帰異常 復帰					
2018/9/6 4:56		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:56		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:56		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:57		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:57		1G 43R	遠方					
2018/9/6 4:57		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:57		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:57		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:57		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:57		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:58	京極PS	本館(発電所)	入所					
2018/9/6 4:58	豊平峡PS	単独モード	機器不応動					
2018/9/6 4:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:58		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:58	豊平峡PS	ブラックスタート	使用					
2018/9/6 4:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:58		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:58	豊平峡PS	単独モード	機器不応動					
2018/9/6 4:58	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:59		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:59		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:59		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:59		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:59		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:00		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:00		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:00		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:00		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:00		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:00		1G 86-1B	復帰					
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 5:01	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:01		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:02		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:02		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:02		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:02		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:02	南早来SS	207CB	投入					
2018/9/6 5:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:03		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:03		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:03	豊平峡PS	放流警報	吹鳴					
2018/9/6 5:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:03		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:03		本館	退所					
2018/9/6 5:03		狭薄雨量	時間雨量発生	19mm(7mm)				
2018/9/6 5:03		奥大二股雨量	時間雨量発生	21mm(7mm)				
2018/9/6 5:03		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:04		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:04	西野SS	275kV 本館	入所					
2018/9/6 5:04	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:04		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:04		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:04		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:05		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:05		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:05		瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					

2018/9/6 5:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 5:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	排水予備機	停止				
2018/9/6 5:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:06	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	周波数変動	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	[redacted]	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	[redacted]	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:09	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	ダムゲート閉	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	ダムゲート閉	復帰				
2018/9/6 5:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	ダムゲート閉	動作				
2018/9/6 5:10	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:11	[redacted]	ダムゲート閉	復帰				
2018/9/6 5:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:11	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:13	西札幌SS	配変Cub室	入所				
2018/9/6 5:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:13	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:13	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 5:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:14	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:15	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:15	西札幌SS	配変Cub室	退所				
2018/9/6 5:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	203CB	投入				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	201TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	203TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	205TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	202TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	204TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	207TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	206TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	208TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	203TL 系統同期	動作					
2018/9/6 5:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	203TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)				
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)				

2018/9/6 5:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:16	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:17	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:18	西双葉SWS	205CB	投入				
2018/9/6 5:18	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 5:18	西双葉SWS	205TL 系統同期	動作				
2018/9/6 5:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:18	西双葉SWS	205TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:18	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	279kV(275kV)			
2018/9/6 5:18	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	278kV(275kV)			
2018/9/6 5:18	豊平峡PS	1号発電機準備	動作				
2018/9/6 5:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 5:18	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:18	西野SS	205CB	投入				
2018/9/6 5:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:18	西野SS	205TL 系統同期	動作				
2018/9/6 5:18	西野SS	17 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:18	西野SS	206TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:18	西野SS	205TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:18	西野SS	203TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:18	西野SS	201TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:18	西野SS	202TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:18	西野SS	205TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:18	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:19	豊平峡PS	1G 発電機	運転				
2018/9/6 5:19	豊平峡PS	シートリング閉	復帰				
2018/9/6 5:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:19	[redacted]	土木CDT断	発生				
2018/9/6 5:19	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:20	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:20	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:20	西野SS	11CB	投入				
2018/9/6 5:20	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:20	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:20	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:20	西野SS	12CB	投入				
2018/9/6 5:21	西野SS	12CB 系統同期	動作				
2018/9/6 5:21	西野SS	12CB 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	18 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	105TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	113TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	15 43V切替無電圧	復帰				

2018/9/6 5:20	西野SS	101TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	106TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	112TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	102TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	103TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	104TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	111TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:20	西野SS	12 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:21	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:21	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:21	豊平峡PS	1G 水車故障	発生				
2018/9/6 5:21	豊平峡PS	給水量低下(軸受断水)	発生				
2018/9/6 5:21	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	豊平峡PS	1G 水車故障	復帰				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:21	西小樽SS	本館	入所				
2018/9/6 5:21	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:21	西野SS	13CB	投入				
2018/9/6 5:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰				
2018/9/6 5:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰				
2018/9/6 5:21	豊平峡PS	給水量低下(軸受断水)	復帰				
2018/9/6 5:21	西野SS	連変C 冷却器故障	復帰				
2018/9/6 5:21	西野SS	所内A H1TR軽故障	復帰				
2018/9/6 5:22	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:22	豊平峡PS	1号発電機準備	復帰				
2018/9/6 5:22	豊平峡PS	単独モード	使用				
2018/9/6 5:22	豊平峡PS	1CB	並列				
2018/9/6 5:22	西野SS	ITV故障	発生				
2018/9/6 5:22	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:22	西野SS	所内A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 5:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	西野SS	所内A Cub故障	復帰				
2018/9/6 5:22	西野SS	14 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:22	西野SS	11 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:22	西野SS	連変A 冷却器故障	復帰				
2018/9/6 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:22	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:22	西野SS	連変B 系統同期	動作				
2018/9/6 5:22	豊平峡PS	発変軽故障	復帰				
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:22	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:22	西野SS	14CB	投入				
2018/9/6 5:22	西野SS	連変B 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:22	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 5:22	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無				
2018/9/6 5:22	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了				
2018/9/6 5:22	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:22	[redacted]	66kV 母線PD故障	復帰				
2018/9/6 5:22	西野SS	19 ヒーター断	発生				
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:22	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	179kV(186kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	179kV(186kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	265kV(275kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	264kV(275kV)				
2018/9/6 5:22	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	267kV(275kV)				
2018/9/6 5:22	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	266kV(275kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	180kV(186kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	180kV(186kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	263kV(275kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	263kV(275kV)				
2018/9/6 5:22	西野SS	19 ヒーター断	復帰				
2018/9/6 5:23	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:23	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:23	[redacted]	2G 86-1B	復帰				
2018/9/6 5:23	[redacted]	1G 86-1B	復帰				
2018/9/6 5:23	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:23	豊平峡PS	放流警報	停止				
2018/9/6 5:23	西野SS	15CB 系統同期	動作				
2018/9/6 5:23	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:23	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:23	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	189kV(186kV)			
2018/9/6 5:23	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	189kV(186kV)			
2018/9/6 5:23	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	278kV(275kV)			

2018/9/6 5:23	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 5:23	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	278kV(275kV)				
2018/9/6 5:23	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 5:23	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	190kV(186kV)				
2018/9/6 5:23	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	190kV(186kV)				
2018/9/6 5:23	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 5:23	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 5:23	西野SS	15CB	投入					
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:23	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:23	西野SS	15CB 系統同期	復帰					
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:24	豊平峡PS	12CB	投入					
2018/9/6 5:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:24	豊平峡PS	所内EG	停止					
2018/9/6 5:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:24	豊平峡PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.2kV(69.0kV)				
2018/9/6 5:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:24	西野SS	16CB	投入					
2018/9/6 5:24	西野SS	所内B H2TR軽故障	復帰					
2018/9/6 5:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-2nd NIC故障		復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-1st NIC故障		復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		構内LAN NIC故障		復帰
2018/9/6 5:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:26	豊平峡PS	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.1kV(69.0kV)				
2018/9/6 5:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:26	西当別SS	201CB	投入					
2018/9/6 5:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:26	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:26	豊平峡PS	62CB	投入					
2018/9/6 5:26	豊平峡PS	62TL 系統同期	動作					
2018/9/6 5:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	62TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	単独モード	ロック					
2018/9/6 5:27	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	サージタンク水位異常	発生	05:27:11 MSL				
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	放水池水位異常	発生	05:27:11 MSL				
2018/9/6 5:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	1G 48G	復帰					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	1CB	トリップ					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	1G 86-1B						
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	発変軽故障						
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	排水装置故障						
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	1G 48G						
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	所内EG	運転					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	62CB	トリップ					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	62TL 全停遮断						
2018/9/6 5:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:27	西野SS	所変1 タップ極限	極限動作					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止				
2018/9/6 5:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	排水装置故障	復帰					
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	サージタンク水位異常	復帰	05:27:33 MEL	2			
2018/9/6 5:27	豊平峡PS	放水池水位異常	復帰	05:27:33 MEL	2			
2018/9/6 5:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:27	西野SS	所内B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 5:27	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 5:27	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:27	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:27	西野SS	所内B Cub故障	復帰					
2018/9/6 5:28	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 5:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）					

2018/9/6 5:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:29	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 5:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:29	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 5:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:29	西野SS	91CB	投入				
2018/9/6 5:29	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動	
2018/9/6 5:29	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 5:29	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無				
2018/9/6 5:29	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了				
2018/9/6 5:29	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生				
2018/9/6 5:29	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 5:29	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 5:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:29	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	180kV(186kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	180kV(186kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	266kV(275kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	266kV(275kV)			
2018/9/6 5:29	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	267kV(275kV)			
2018/9/6 5:29	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	267kV(275kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	182kV(186kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	181kV(186kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	265kV(275kV)			
2018/9/6 5:29	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	265kV(275kV)			
2018/9/6 5:29	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:30	西野SS	91CB	開放				
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 5:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:30	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 5:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:30	豊平峡PS	シートリング閉	動作				
2018/9/6 5:30	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(186kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(186kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)			
2018/9/6 5:30	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	194kV(186kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	194kV(186kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:30	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:30	西野SS	203TL 系統同期	動作				
2018/9/6 5:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:31	西野SS	203CB	投入				
2018/9/6 5:31	西野SS	203TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:31	[redacted]	[redacted]	受信				
2018/9/6 5:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:31	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:32	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:33	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	復帰				
2018/9/6 5:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:33	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:34	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰				
2018/9/6 5:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:34	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 5:34	西野SS	連変B 冷却器故障	復帰				
2018/9/6 5:34	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:34	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 5:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:35	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 5:36	西野SS	275kV 空調故障	発生				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	重大事故	発生				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	周波数変動	受信				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信				

2018/9/6 5:36	西野SS	所変1 タップ極限	極限動作			
2018/9/6 5:36	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 5:36	西野SS	187kV 空調故障	発生			
2018/9/6 5:36	西野SS	所変2 タップ極限	極限動作			
2018/9/6 5:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	西野SS	187 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	206kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	187 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	206kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	302kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	301kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	303kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	302kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	187 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	208kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	187 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	207kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	301kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	301kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	TR重故障	復帰			
2018/9/6 5:36	西野SS	187kV HBA監視不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	西野SS	187kV HBB監視不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	西野SS	275kV HBB監視不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	西野SS	275kV HBA監視不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	西双葉SWS	275kV HB常監不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 5:36	西野SS	187kV HBB監視不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	西野SS	187kV HBA監視不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	西野SS	275kV HBA監視不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	西野SS	275kV HBB監視不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	西双葉SWS	275kV HB常監不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	西野SS	187 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	196kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	187 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	196kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	288kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	287kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	288kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	287kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	187 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	197kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	187 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	196kV(202kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	287kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	287kV(292kV)		
2018/9/6 5:36	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	泊PS	17CB	切			
2018/9/6 5:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	終了	受付
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 5:37	泊PS	21CB	切			
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 中給	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	終了	受付
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オフライン2	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:37	中給事故報知	重大事故	復帰			

2018/9/6 5:37	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 5:37	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 5:37	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:38	中給事故報知	重大事故	発生					
2018/9/6 5:38	中給事故報知	周波数変動	受信					
2018/9/6 5:38	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信					
2018/9/6 5:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:38	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)				
2018/9/6 5:38	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)				
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:38	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)				
2018/9/6 5:38	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)				
2018/9/6 5:38	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)				
2018/9/6 5:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:38	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/6 5:38	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無					
2018/9/6 5:38	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	泊PS	28CB	切					
2018/9/6 5:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:38	西野SS	所変2 タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)				
2018/9/6 5:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:38	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 5:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	中給事故報知	重大事故	復帰					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 5:39	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 5:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 5:39	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:39	泊PS	31CB	切					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:40	泊PS	201 43RC	ロック					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:40	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:40	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:40	西野SS	187kV 空調故障	復帰					
2018/9/6 5:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:40	泊PS	202 43RC	ロック					
2018/9/6 5:40	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:41	泊PS	203 43RC	ロック					
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 5:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 5:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:41	泊PS	204 43RC	ロック					
2018/9/6 5:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 5:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:41	西札幌SS	集油槽異常	復帰	05:41:34 MEL	2			
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:42	[redacted]	排水予備機	起動					
2018/9/6 5:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 5:42	[redacted]	排水ピット水位上昇	発生					
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除

2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:42	西野SS	201CB	投入						
2018/9/6 5:42	豊平川水系	本流河川水位精度不良	復帰						
2018/9/6 5:42	西野SS	201TL 系統同期	動作						
2018/9/6 5:42	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:42	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)					
2018/9/6 5:43	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)					
2018/9/6 5:43	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)					
2018/9/6 5:43	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	285kV(275kV)					
2018/9/6 5:43	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	285kV(275kV)					
2018/9/6 5:43	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	285kV(275kV)					
2018/9/6 5:43	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:43	西野SS	201TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 5:43	西野SS	所変1 タップ極限	極限動作						
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:43	西野SS	所変2 タップ極限	極限動作						
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:44	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:45	西野SS	連変C LR故障	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:45	京極PS(屋外)	本館(屋外)	入所						
2018/9/6 5:45	[redacted]	余水路警報夜間ロック	使用						
2018/9/6 5:45	[redacted]	コンプレッサー故障	発生						
2018/9/6 5:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:45	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 5:46	西野SS	187kV 空調故障	発生						
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 空調故障	復帰						
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 空調故障	発生						
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 空調故障	復帰						
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 空調故障	発生						

2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	受信	
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:46	西野SS	連変B INV故障	発生	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内A Cub故障	発生	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内B Cub故障	発生	
2018/9/6 5:46	[redacted]	1G ガバナ重故障	発生	
2018/9/6 5:46	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 5:46	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 5:46	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	復帰	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内A Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内B Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内A 6kV 27	動作	
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内B 6kV 27	動作	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:46	西野SS	所内B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:46	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:46	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	302kV(292kV)
2018/9/6 5:46	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	301kV(292kV)
2018/9/6 5:46	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:47	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:47	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:47	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:47	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:47	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:48	南九条SS	本館	入所	
2018/9/6 5:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:48	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	287kV(292kV)
2018/9/6 5:48	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	286kV(292kV)
2018/9/6 5:48	豊平峡PS	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 5:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:48	南九条SS	扉	閉	
2018/9/6 5:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:48	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	配変C重故障	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:49	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:50	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:50	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	185kV(186kV)
2018/9/6 5:50	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	185kV(186kV)
2018/9/6 5:50	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 5:50	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 5:50	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 5:50	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 5:50	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	186kV(186kV)
2018/9/6 5:50	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	271kV(275kV)
2018/9/6 5:50	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	271kV(275kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:50	豊平峡PS	1号発電機電圧	TMチャート最大	20(11)
2018/9/6 5:50	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 5:50	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 5:50	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 5:50	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	西野SS	所変2 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:51	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 5:51	[redacted]	扉	開	
2018/9/6 5:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:51	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 5:51	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 5:51	[redacted]	扉	閉	
2018/9/6 5:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:51	豊平峡PS	11kV 周波数	TMチャート最大	60(51)
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:51	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 5:51	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	187kV 所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 5:51	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:51	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:51	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:51	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:51	豊平峡PS	11kV 周波数	TMチャート最大	51(60)
2018/9/6 5:51	西野SS	所内A Cub故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	所内B Cub故障	発生	
2018/9/6 5:51	西野SS	所内A Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:51	西野SS	所内B Cub故障	復帰	
2018/9/6 5:51	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:52	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 5:52	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 5:52	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:52	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:52	西野SS	所内A 6kV 27	動作	
2018/9/6 5:52	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 5:52	西野SS	所内A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:52	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 5:52	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:52	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(186kV)
2018/9/6 5:52	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	194kV(186kV)
2018/9/6 5:52	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)
2018/9/6 5:52	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)
2018/9/6 5:52	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)
2018/9/6 5:52	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)
2018/9/6 5:52	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	194kV(186kV)
2018/9/6 5:52	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)
2018/9/6 5:52	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:53	西野SS	所変1 タップ極限	極限動作	
2018/9/6 5:53	西野SS	所変2 タップ極限	極限動作	
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:53	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	プリンター３	障害管理	プリンタ出力異常 発生
2018/9/6 5:54	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 5:54	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:54		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:54		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付	
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続	
2018/9/6 5:54	西双葉SWS	本館	退所							
2018/9/6 5:54	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:54		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:54	西野SS	187kV 所内AC電源故障	マスク設定							
2018/9/6 5:54	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:55		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰			要求	
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	プリンター３		障害管理		プリンタ出力異常			復帰	
2018/9/6 5:55	西野SS	275kV 所内AC電源故障	マスク設定							
2018/9/6 5:55	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:55		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:55		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:55		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:55	旭川系統制御所	中給BU		障害管理		時差装置故障			復帰	
2018/9/6 5:55	[redacted]	1G 43R	直接							
2018/9/6 5:56		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:56		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:56	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了			受付	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:56	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了			受付	
2018/9/6 5:56	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了			受付	
2018/9/6 5:57	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:57		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:57		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:57		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:58		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:58		本館	入所							
2018/9/6 5:58		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:58		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:58		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:58		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:59		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:59		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:59		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:59		瞬時電圧低下	動作							
2018/9/6 5:59		瞬時電圧低下	動作							

2018/9/6 6:00	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:00		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:00		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:00		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:00		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:00		本館	退所			
2018/9/6 6:01		排水予備機	停止			
2018/9/6 6:01		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:01		排水ピット水位上昇	復帰			
2018/9/6 6:01		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:01		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:01		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:01		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:01	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理	支援端末LAN-2nd NIC故障	復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:02		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理	支援端末LAN-1st NIC故障	復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:02		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理	構内LAN NIC故障	復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:02		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:03	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:03	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	発生			
2018/9/6 6:03	西野SS	187kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:03	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 6:03	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰			
2018/9/6 6:03	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 6:03	西野SS	所内A Cub故障	発生			
2018/9/6 6:03	西野SS	所内B Cub故障	発生			
2018/9/6 6:03	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:03	西野SS	所内A Cub故障	復帰			
2018/9/6 6:03	西野SS	所内B Cub故障	復帰			
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:03		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:03		狭薄雨量	時間雨量復帰	0mm(7mm)		
2018/9/6 6:03		奥大二股雨量	時間雨量復帰	0mm(7mm)		
2018/9/6 6:03		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:04		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:04		本館	入所			
2018/9/6 6:04		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:04		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:04		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:04		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:04		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:05		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:05		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:05		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 6:05	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:05		本館	入所			
2018/9/6 6:06		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:06		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:06		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:06		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:06		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:06		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:07	豊平峡PS	シートリング閉	復帰			
2018/9/6 6:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:07		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:07		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:07	旭川系統制御所	中給BU		障害管理	時差装置故障	発生
2018/9/6 6:07	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:07		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:07	泊PS	201CB	入			
2018/9/6 6:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	[redacted]	TR重故障	復帰			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:08		瞬時電圧低下	動作			

2018/9/6 6:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:09		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:09		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:09		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:09		瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 6:09	泊PS	17CB	入			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09

2018/9/6 6:12	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		DLL実行要求		札幌HOST-2			
2018/9/6 6:12		43R	直接				
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 6:12	豊平川水系	本流河川水位精度不良	発生				
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 6:13	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:13		本館	退所				
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 6:14	豊平峡PS	シートリング閉	動作				
2018/9/6 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 6:15	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:16		43-ゲート	自動				
2018/9/6 6:17	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:17	豊平峡PS	1G 発電機	停止				
2018/9/6 6:17	[redacted]	43R	遠方				
2018/9/6 6:18	西野SS	91CB	操作ロック設定				
2018/9/6 6:18	西野SS	93CB	操作ロック設定				
2018/9/6 6:18	西野SS	LB97A	操作ロック設定				
2018/9/6 6:18	西野SS	LB97B	操作ロック設定				
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 連変C 43M	主				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 所内AC電源故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生				
2018/9/6 6:19	中給事故報知	周波数変動	受信				
2018/9/6 6:19	中給事故報知	重大事故	発生				
2018/9/6 6:19	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信				
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:34 MSH			
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:34 MEH	4		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:35 MSH			
2018/9/6 6:19	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 6:19	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無				
2018/9/6 6:19	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:35 MEH	4		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰				
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:36 MSH			
2018/9/6 6:19	西野SS	所内A Cub故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	所内B Cub故障	発生				
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:19:37 MSH			
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:19:37 MEH	4		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:38 MEH	20		

2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:38 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:19	泊PS	28CB	入		
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障 発生
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:41 MEH	30
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:42 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:44 MEH	32
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:44 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:44 MEH	4
2018/9/6 6:19	西野SS	所内B 6kV 59	動作		
2018/9/6 6:19	西野SS	所内A 6kV 59	動作		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:45 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:47 MEH	42
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:47 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:47 MEH	8
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:48 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	225kV(202kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	187 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	225kV(202kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	331kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	330kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	325kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	325kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	泊PS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	326kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	泊PS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	327kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	泊PS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	325kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	泊PS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	327kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	187 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	222kV(202kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	187 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	221kV(202kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	327kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	327kV(292kV)	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:19:49 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:19:50 MEH	8
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:50 MEH	26
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:50 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:50 MEH	6
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:51 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:19:51 MSH	
2018/9/6 6:19	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:19:53 MEH	10
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:53 MEH	44
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:53 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:53 MEH	6
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:54 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV BPB監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV HBB監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV BPA監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV BPA監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV HBA監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV HBA監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV HBB監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:56 MEH	34
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:56 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:56 MEH	10
2018/9/6 6:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:57 MSH	
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:19	西野SS	275kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	187kV BPB監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:19:59 MEH	40
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:19:59 MSH	
2018/9/6 6:19	西双葉SWS	275kV HB常監不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西双葉SWS	275kV BP常監不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	泊PS	275kV HBB監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:01 MSH	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:01 MEH	4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:02 MEH	28
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:02 MSH	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生		
2018/9/6 6:19	泊PS	275kV BPA監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	泊PS	275kV HBA監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	泊PS	275kV BPB監視不良-重	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	連変C 監視不良-重2系	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	HSC 監視不良(重)	発生		
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:03 MSH	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	205 保護装置不良(1)	発生		
2018/9/6 6:19	西野SS	連変C 監視不良-重2系	復帰		
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:02 MEH	4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:05 MEH	28
2018/9/6 6:20	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:05 MSH	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:05 MEH	6
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:06 MSH	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:06 MSH	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰		

2018/9/6 6:20	西野SS	205 保護装置不良(1)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:07 MEH 6
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:08 MEH 40
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:08 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:08 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:09 MSH
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:11 MEH 36
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:11 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:11 MEH 8
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:12 MSH
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	豊平峡PS	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	205 保護装置不良(2)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:14 MEH 40
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:15 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	231kV(226kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	187 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	231kV(226kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	338kV(332kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	337kV(331kV)
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	332kV(327kV)
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	331kV(326kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	338kV(328kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	339kV(328kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	337kV(326kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	339kV(328kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	187 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	227kV(223kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	187 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	226kV(222kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	332kV(328kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	332kV(328kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:17 MEH 36
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:17 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:20 MEH 52
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:20 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:22 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	205 保護装置不良(2)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:22 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:23 MEH 48
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:23 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:25 MSH
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:25 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:26 MEH 58
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:26 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:26 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	111 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:20	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:26 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:29 MEH 62
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:29 MSH
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:32 MEH 52
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:33 MSH
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	111 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-軽(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV HBB監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV BPB監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV HBA監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-軽(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:35 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV HBA監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV HBB監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:35 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:35 MEH 48
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:35 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:35 MEH 6
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:36 MSH
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:36 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	連変C 監視不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	泊PS	NW装置故障(OSC盤)	発生	
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV BPA監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-軽(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-軽(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-軽(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-軽(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:37 MEH 8

2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:38 MEH 56
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV BPA監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:39 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:39 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV BPB監視不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	205 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	275kV HB常監不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	205 保護装置不良(2)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	連変C 監視不良-重1系	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	連変C 監視不良-軽2系	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-軽(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-軽(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	205 保護装置不良(1)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	連変C 監視不良-軽1系	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:39 MEH 6
2018/9/6 6:20	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	341kV(339kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	340kV(338kV)
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	335kV(334kV)
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	334kV(333kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	340kV(339kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	348kV(340kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	339kV(338kV)
2018/9/6 6:20	泊PS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	340kV(340kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	335kV(334kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	335kV(334kV)
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:41 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:41 MEH 54
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:41 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:41 MEH 6
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-軽(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-軽(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	連変C 監視不良-重2系	復帰	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	275kV BP常監不良-軽	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	SC-3 リレー故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:44 MEH 62
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:44 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:45 MSH
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	111 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:45 MEH 6
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:47 MEH 62
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:47 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:20:47 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:47 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:47 MEH 6
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:20:47 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:49 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:50 MEH 8
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:50 MEH 56
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:50 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:50 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:50 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:52 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:52 MEH 8
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:53 MEH 60
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:53 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:20:53 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:53 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:53 MEH 10
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:20:53 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:53 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:54 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:54 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	HSC 監視不良(重)	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	発生	
2018/9/6 6:20	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:56 MEH 16
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:56 MEH 48
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:56 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:56 MEH 6
2018/9/6 6:20	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:57 MSH
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:57 MSH
2018/9/6 6:20	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:20	西野SS	201 監視不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:58 MEH 6
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:59 MEH 48
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:20:59 MSH

2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:20:59 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:20:59 MEH 6
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:20:59 MEH 4
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:00 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:01 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:01 MSH
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:02 MEH 10
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:01 MEH 4
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:02 MEH 58
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:02 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:02 MEH 8
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:02 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:02 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:03 MSH
2018/9/6 6:20	西野SS	連変A 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	西野SS	112 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:04 MEH 10
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:04 MEH 16
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:05 MEH 60
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:05 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:05 MEH 4
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:05 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:06 MSH
2018/9/6 6:20	泊PS	201 監視不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	111 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 本館 火災警報	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:08 MEH 14
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:08 MEH 36
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:08 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:08 MEH 11
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:09 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	112TL 主保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:09 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:09 MSH
2018/9/6 6:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:11 MEH 12
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:11 MEH 12
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:11 MEH 50
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:11 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:11 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:11 MEH 4
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B 6kV 27	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:12 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:12 MSH
2018/9/6 6:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:14 MEH 16
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:14 MEH 12
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:14 MEH 57
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:14 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:14 MSH
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:14 MEH 6
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:14 MEH 4
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:15 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	112TL 主保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	HSC 監視不良(重)	発生	

2018/9/6 6:21	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:16 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:17 MSH		
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:17 MEH	10	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:17 MEH	4	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:17 MEH	38	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:17 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:17 MEH	8	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:18 MSH		
2018/9/6 6:21	泊PS	201 監視不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:18 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:18 MSH		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:20 MEH	14	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:20 MEH	8	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:20 MEH	32	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:20 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	111TL 主保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:22 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:22 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:22 MEH	6	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:22 MEH	4	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:23 MEH	28	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:24 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:25 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重1系	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	所内A 6kV 59	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B 6kV 59	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:25 MEH	10	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:26 MEH	37	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:26 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:26 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:26 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:26 MEH	6	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:27 MSH		
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 所内低圧64D	動作			
2018/9/6 6:21	西野SS	111 後備保護装置不良	発生			
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	111 後備保護装置不良	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:28 MEH	12	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:28 MEH	10	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:29 MEH	41	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:29 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:29 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:29 MEH	4	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B 6kV 59	動作			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:30 MSH		
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	西野SS	所内A 6kV 59	動作			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 6:21	泊PS	201 監視不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	206TL 油圧装置異常	発生			
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:32 MEH	10	

2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:32 MEH 50
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:32 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:33 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:32 MEH 6
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:33 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変A 86	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変B 86	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	HSC 監視不良(重)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:35 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:35 MEH 12
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:35 MEH 4
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:35 MEH 50
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:35 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:35 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:35 MEH 4
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:35 MEH 12
2018/9/6 6:21	泊PS	201 監視不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:36 MSH
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変A 86	復帰異常 発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変B 86	復帰異常 発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 所内低圧64D	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:38 MEH 35
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:38 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:38 MEH 7
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	111TL 主保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:39 MSH
2018/9/6 6:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:39 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:40 MEH 8
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:41 MEH 32
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	06:21:41 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	06:21:43 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	06:21:43 MSH
2018/9/6 6:21	西野SS	105 後備装置不良-重	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205TL 地絡事故		
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205TL 87		

2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205TL 白相		
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205 常監不良-重(2系)		
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205TL 再閉路せず		
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	06:21:44 MEH 10
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	06:21:44 MEH 6
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	06:21:44 MEH 50
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	106 後備装置不良-重	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205 常監不良-軽(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	泊PS	201 監視不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内A 6kV 59	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B 6kV 59	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	205CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	西野SS	205TL 地絡事故		
2018/9/6 6:21	西野SS	205TL 87		
2018/9/6 6:21	西野SS	205TL 白相		
2018/9/6 6:21	西野SS	205TL 再閉路せず		
2018/9/6 6:21	西野SS	205TL 油圧装置異常		
2018/9/6 6:21	西野SS	205 保護装置不良(1)		
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	205 保護装置不良(2)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	205 保護装置不良(1)	復帰	
2018/9/6 6:21	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 6:21	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 6:21	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	105 後備装置不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変B 86	復帰異常	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	連変A 86	復帰異常	復帰
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	106 後備装置不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205 常監不良-軽(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	106主保護装置不良-重	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	201TL 地絡事故	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	201TL 青相	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	201TL 44GZ2	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	201TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	205 保護装置不良(1)	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	西野SS	111 後備保護装置不良	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B 6kV 59	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	SC-3 リレー故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	111 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	泊PS	201 監視不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内A 6kV 59	動作	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内A 6kV 59	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B 6kV 59	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重1系	発生	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重2系	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	112 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	106主保護装置不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-軽(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-軽(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV HBB監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV HBA監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV HBB監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV HBA監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV BPB監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-重1系	復帰	
2018/9/6 6:21	西野SS	所内B H2TR軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	201TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	202TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	205TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	206TL 43V切替無電圧	動作	

2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	207TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	208TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	204TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV BPA監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV BPB監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV HBA監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV HBB監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV HBA監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	275kV HBB監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	187kV BPA監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	泊PS	NW装置故障(OSC盤)	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	所内A H1TR軽故障	発生
2018/9/6 6:22	西野SS	187kV BPB監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:21	西野SS	205TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	206TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	203TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	202TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:22	西野SS	275kV BPB監視不良-軽	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	14 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	201TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	11 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	105TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	12 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	112TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	113TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	103TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	104TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	106TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	101TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	102TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	111TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	15 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	18 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西野SS	17 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-軽(1系)	復帰
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-軽(2系)	復帰
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	275kV HB常監不良-軽	復帰
2018/9/6 6:22	西野SS	187kV BPA監視不良-軽	復帰
2018/9/6 6:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	275kV HB常監不良-重	復帰
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	275kV BP常監不良-重	復帰
2018/9/6 6:22	西野SS	275kV BPA監視不良-軽	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-軽1系	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-軽(1系)	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	連変C 監視不良-軽2系	復帰
2018/9/6 6:21	西野SS	201 監視不良-軽(2系)	復帰
2018/9/6 6:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	西双葉SWS	275kV BP常監不良-軽	復帰
2018/9/6 6:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	泊PS	201 監視不良-軽(1系)	復帰
2018/9/6 6:22	泊PS	201 監視不良-軽(2系)	復帰
2018/9/6 6:22	泊PS	275kV BPA監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:22	泊PS	275kV HBA監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:22	泊PS	275kV BPB監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:22	泊PS	275kV HBB監視不良-重	復帰
2018/9/6 6:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	西野SS	連変C 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	1G 43R	遠方
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:22	西野SS	187kV 空調故障	発生
2018/9/6 6:22	西野SS	275kV 空調故障	発生
2018/9/6 6:22	西野SS	187 乙A母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	西野SS	187 甲A母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	西野SS	275 乙A母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	西野SS	275 甲A母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	泊PS	275 乙A母線電圧	無電圧にて監視中止

2018/9/6 6:22	泊PS	275 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22	泊PS	275 甲A母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22	泊PS	275 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22	西野SS	187 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22	西野SS	187 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22	西野SS	275 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22	西野SS	275 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:23	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	札幌系制西	NWオシロ	動作			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	61CB	切			
2018/9/6 6:23	札幌系制西	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 6:23	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 6:23	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西双葉TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西野TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	西野TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	札幌系制西	NWオシロ	動作			
2018/9/6 6:24	札幌系制西	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 6:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	1G 43R	直接			
2018/9/6 6:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 6:25	豊平峡PS	放流警報装置	手動			
2018/9/6 6:25	豊平峡PS	放流警報	吹鳴			
2018/9/6 6:25	泊PS	201CB	切			
2018/9/6 6:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 6:25	[redacted]	61CB	切			
2018/9/6 6:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 6:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:26	豊平峡PS	放流警報装置	自動			
2018/9/6 6:26	札幌系制西	NWオシロ	動作			
2018/9/6 6:26	札幌系制西	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:26	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A2	
2018/9/6 6:26	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 6:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 6:26	西当別SS	201CB	開放			
2018/9/6 6:26	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 6:26	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		

2018/9/6 6:26	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/6 6:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A2
2018/9/6 6:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B2
2018/9/6 6:27	西野SS	201CB	開放			
2018/9/6 6:27	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 6:27		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 6:27		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 6:27		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 6:27		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 6:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	西野SS	187kV 本館 火災警報	復帰			
2018/9/6 6:28	南早来SS	207CB	開放			
2018/9/6 6:28	西野SS	203CB	開放			
2018/9/6 6:28	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:28		61CB	切			
2018/9/6 6:29	中央給電指令所	業務支援端末－４		障害管理	接続切替	失敗
2018/9/6 6:29	西野SS	16CB	開放			
2018/9/6 6:29	西野SS	15CB	開放			
2018/9/6 6:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	西野SS	14CB	開放			
2018/9/6 6:29	西野SS	13CB	開放			
2018/9/6 6:30	西野SS	12CB	開放			
2018/9/6 6:30	豊平峡PS	シーケンサ軽故障	発生			
2018/9/6 6:30	西野SS	11CB	開放			
2018/9/6 6:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	TR重故障	復帰			
2018/9/6 6:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:31	西双葉SWS	203CB	開放			
2018/9/6 6:31	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:32	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32		配変A故障	発生			
2018/9/6 6:32		TR重故障				
2018/9/6 6:32		配変B故障	発生			
2018/9/6 6:32		TR重故障				
2018/9/6 6:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:34	西野SS	ITV故障	復帰			
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:36	西野SS	205CB	操作ロック設定			
2018/9/6 6:36	西双葉SWS	205CB	操作ロック設定			
2018/9/6 6:36	[redacted]	61・62 43LC	ロック			
2018/9/6 6:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:36	[redacted]	TR重故障	復帰			
2018/9/6 6:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:37	[redacted]	排水予備機	起動			
2018/9/6 6:37		排水ピット水位上昇	発生			
2018/9/6 6:37	豊平峡PS	ブラックスタート	ロック			
2018/9/6 6:38	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 6:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:38	豊平峡PS	12CB	開放						
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付	
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続	
2018/9/6 6:38	[redacted]	601L	切						
2018/9/6 6:38	[redacted]	601CB	切						
2018/9/6 6:38	[redacted]	1G 43R	直接						
2018/9/6 6:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:39	[redacted]	601L	入						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	配変A故障	発生						
2018/9/6 6:40	[redacted]	TR重故障							
2018/9/6 6:40	[redacted]	配変B故障	発生						
2018/9/6 6:40	[redacted]	TR重故障							
2018/9/6 6:40	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:42	中給事故報知	重大事故	復帰						
2018/9/6 6:42	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰						
2018/9/6 6:42	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 6:42	西小樽SS	本館	退所						
2018/9/6 6:43	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1				
2018/9/6 6:43	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1				
2018/9/6 6:43	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 6:43	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/6 6:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 6:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:45	西双葉SWS	本館	入所						
2018/9/6 6:45	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生	
2018/9/6 6:45	豊平峡PS	放流警報	停止						
2018/9/6 6:45	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 6:46	[redacted]	601CB	入						
2018/9/6 6:46	篠路SS	本館	入所						
2018/9/6 6:46	[redacted]	601CB	切						
2018/9/6 6:48	[redacted]	61･62 43LC	手動						
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/6 6:48	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 6:49	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:49	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	統括電力C桑園	6.6kV 周波数	TMチャート最小	45(50)			
2018/9/6 6:49	[redacted]	62CB	切				
2018/9/6 6:49	旭川系統制御所	リモート室設備		障害管理		西旭川SSリモート室　UPS軽故 復帰	
2018/9/6 6:49	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	中央給電指令所	中給卓－2		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 6:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:51	豊平峡PS	シーケンサ軽故障	復帰				
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 6:52	[redacted]	43-ゲート	手動				
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/6 6:53	西野SS	205TL 油圧装置異常	復帰				
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　中給	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　中給	接続
2018/9/6 6:56	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止	設定
2018/9/6 6:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 6:56	[redacted]	排水予備機	停止				
2018/9/6 6:56		排水ピット水位上昇	復帰				
2018/9/6 6:56		配変C重故障	復帰				
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 6:57	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止	解除
2018/9/6 6:57	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 6:57	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	受付
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 6:59	京極上部調整池	本館(上部監査廊)	入所				
2018/9/6 7:00	[redacted]	ダムゲート開	動作				
2018/9/6 7:00		ダムゲート開	復帰				
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 7:02	[redacted]	配変B 重故障	復帰				
2018/9/6 7:03	当日作業	当日作業件名		50636	当日作業削除		
2018/9/6 7:03	当日作業	当日作業件名		28768	当日作業削除		
2018/9/6 7:03	当日作業	当日作業件名		28793	当日作業削除		
2018/9/6 7:04	当日作業	当日作業件名		28872	当日作業削除		
2018/9/6 7:04	当日作業	当日作業件名		28910	当日作業削除		
2018/9/6 7:04	当日作業	当日作業件名		69653	当日作業削除		
2018/9/6 7:04	京極PS	始動装置軽故障	発生				
2018/9/6 7:04	京極PS	始動装置故障 制御	発生				
2018/9/6 7:04	京極PS	始動装置重故障	発生				
2018/9/6 7:05	当日作業	当日作業件名		28788	停電時刻変更		
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:05	当日作業	当日作業件名		28788	当日作業削除		
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 7:05	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:05	[redacted]	TR重故障	復帰				
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:05	[redacted]	TR重故障	復帰				

2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:05	豊平峡PS	1G 86-1A	動作
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:07	豊平峡PS	1G 86-1A	復帰
2018/9/6 7:07	[redacted]	601CB	切
2018/9/6 7:07	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰
2018/9/6 7:07	[redacted]	配変B 保護装置不良	復帰
2018/9/6 7:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:07	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	配変B 保護装置不良	発生
2018/9/6 7:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:08	京極上部調整池	本館(上部監視室)	入所
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	シートリング閉	復帰
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	AFC	使用
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	1G 発電機	運転
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	シーケンサ重故障	発生
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	1G 86-2	動作
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	1G 励磁装置軽故障	発生
2018/9/6 7:11	豊平峡PS	1G ガバナ軽故障	発生
2018/9/6 7:11	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	シートリング閉	動作
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	AFC	ロック
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	1G 発電機	停止
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	1G ガバナ軽故障	復帰
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	1G 励磁装置軽故障	復帰
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	1G 86-2	復帰
2018/9/6 7:12	豊平峡PS	シーケンサ重故障	復帰
2018/9/6 7:14	西野SS	ShR-3 27	復帰異常 復帰
2018/9/6 7:14	西野SS	ShR-3 96-2	復帰
2018/9/6 7:14	京極PS	1G 可変速軽故障	発生
2018/9/6 7:14	京極PS	1G 励磁系故障 制御	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	京極PS	1G 可変速重故障	発生

2018/9/6 7:15	京極PS	1G 86-1A	動作			
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 7:16	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:16	南札幌SS	64CB	操作ロック設定			
2018/9/6 7:16	西野SS	ShR-1 27	復帰異常 復帰			
2018/9/6 7:16	西野SS	93CB	操作ロック解除			
2018/9/6 7:16	西野SS	ShR-1 96-2	復帰			
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:17	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:18	京極PS	2G 可変速軽故障	発生			
2018/9/6 7:18	京極PS	2G 励磁系故障 制御	発生			
2018/9/6 7:18	京極PS	2G 86-1A	動作			
2018/9/6 7:18	京極PS	2G 可変速重故障	発生			
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/6 7:19	[redacted]	1G 43R	直接			
2018/9/6 7:19	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/6 7:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:19	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	[redacted]	ダムゲート開	動作			
2018/9/6 7:20	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:20	豊平峡PS	ブラックスタート	使用			
2018/9/6 7:20	[redacted]	ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 7:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:22	[redacted]	1G 43R	直接			
2018/9/6 7:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	南早来SS	207CB	投入			
2018/9/6 7:22	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/6 7:22	豊平峡PS	放流警報	吹鳴			
2018/9/6 7:24	西野SS	206TL 油圧装置異常	復帰			
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末	運転管理	オンライン 接続切替 配電	受付
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末	運転管理	オンライン 接続切替 配電	接続
2018/9/6 7:26	[redacted]	配変B 43A	手動			
2018/9/6 7:26	[redacted]	配変B 43A	自動			
2018/9/6 7:26	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 7:27	[redacted]	602CB	切			
2018/9/6 7:28	旭川系統制御所	訓練卓－４		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 7:28	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:29	[redacted]	放流警報ダム使用中	動作			

2018/9/6 7:29	京極上部調整池	本館(上部監視室)	退所					
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 7:29	[redacted]	放流警報装置故障	発生					
2018/9/6 7:29	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:30	[redacted]	ダムゲート開	動作					
2018/9/6 7:30	[redacted]	配変B 43RC	ロック					
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:30	[redacted]	放流警報装置故障	復帰					
2018/9/6 7:30	[redacted]	ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:30	[redacted]	放流警報ダム使用中	復帰					
2018/9/6 7:30	[redacted]	配変B 43RC	使用					
2018/9/6 7:31	[redacted]	配変B 43-10G	ロック					
2018/9/6 7:31	西野SS	187kV 本館	退所					
2018/9/6 7:31	[redacted]	配変B 43-10G	使用					
2018/9/6 7:31	西野SS	187kV 本館	入所					
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	札幌系制	オシロ(2)故障	発生					
2018/9/6 7:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:31	[redacted]	43DL	配電					
2018/9/6 7:33	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 7:33	[redacted]	排水予備機	起動					
2018/9/6 7:33	[redacted]	排水ピット水位上昇	発生					
2018/9/6 7:34	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 7:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:34	旭川系統制御所	中給BU		障害管理		時差装置故障		復帰
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:37	豊平峡PS	1号発電機準備	動作					
2018/9/6 7:38	豊平峡PS	1G 発電機	運転					
2018/9/6 7:38	豊平峡PS	シートリング閉	復帰					
2018/9/6 7:39	釧路系統制御所	リモート室設備		[redacted]				
2018/9/6 7:39	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	203CB	投入					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	203TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	201TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	202TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	205TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	204TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	207TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	208TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	206TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:41	西双葉SWS	203TL 系統同期	動作					
2018/9/6 7:41	西双葉SWS	203TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 7:41	豊平峡PS	1号発電機準備	復帰					
2018/9/6 7:41	豊平峡PS	単独モード	使用					
2018/9/6 7:41	豊平峡PS	1CB	並列					
2018/9/6 7:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:41	豊平峡PS	発変軽故障	復帰					
2018/9/6 7:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:42	豊平峡PS	放流警報	停止					
2018/9/6 7:43	西双葉SWS	206CB	投入					

2018/9/6 7:43	西双葉SWS	206TL 系統同期	動作
2018/9/6 7:43	西双葉SWS	206TL 系統同期	復帰
2018/9/6 7:43	豊平峡PS	所内EG	停止
2018/9/6 7:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	豊平峡PS	12CB	投入
2018/9/6 7:44	西野SS	206CB	投入
2018/9/6 7:44	西野SS	206TL 系統同期	動作
2018/9/6 7:44	西野SS	17 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:44	西野SS	206TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:44	西野SS	205TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:44	西野SS	203TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:44	西野SS	201TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:44	西野SS	202TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:44	西野SS	206TL 系統同期	復帰
2018/9/6 7:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:44	[redacted]	1G 発電機故障	復帰
2018/9/6 7:45	西野SS	14 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:45	西野SS	11 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:45	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 7:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:46	[redacted]	611CB	切
2018/9/6 7:46	西野SS	11CB	投入
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	西野SS	12CB	投入
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:47	西野SS	18 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	105TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	113TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	101TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	15 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	102TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	103TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	104TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	106TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	111TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	112TL 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	西野SS	12 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理 計算機 起動
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 7:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:48	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48	西野SS	13CB	投入	
2018/9/6 7:48	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 7:48	西野SS	187kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 7:48	西野SS	所内A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:48	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 7:48	西野SS	205TL 油圧装置異常	発生	
2018/9/6 7:48	西野SS	連変C 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 7:48	西野SS	所内A H1TR軽故障	復帰	
2018/9/6 7:48	西野SS	所内A Cub故障	復帰	
2018/9/6 7:48	西野SS	連変B INV故障	復帰	
2018/9/6 7:48	西野SS	ITV故障	発生	
2018/9/6 7:48	豊平峡PS	62CB	投入	
2018/9/6 7:48	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 7:48	豊平峡PS	62TL 系統同期	動作	
2018/9/6 7:48	西野SS	91CB	操作ロック解除	
2018/9/6 7:48	西野SS	LB97A	操作ロック解除	
2018/9/6 7:48	西野SS	LB97B	操作ロック解除	
2018/9/6 7:48	豊平峡PS	62TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 7:49	西野SS	275kV 連変C 43M	従	
2018/9/6 7:49	西野SS	連変B 系統同期	動作	
2018/9/6 7:49	西野SS	14CB	投入	
2018/9/6 7:49	西野SS	連変B 系統同期	復帰	
2018/9/6 7:49	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 7:49	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 7:49	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 7:49	西野SS	19 ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:49	西野SS	19 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 7:49	西野SS	15CB 系統同期	動作	
2018/9/6 7:49	西野SS	15CB	投入	
2018/9/6 7:49	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/6 7:49	充停電判定	豊平峡PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 7:49	[redacted]	AC回路故障	復帰	
2018/9/6 7:49	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:49	西野SS	15CB 系統同期	復帰	
2018/9/6 7:50	[redacted]	取水量	下限逸脱発生	2.54m3/s(3.00)
2018/9/6 7:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/6 7:50	[redacted]	都市ガス侵入	復帰	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	西野SS	16CB	投入	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/6 7:50	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 7:50	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 7:50	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/6 7:50	西野SS	275kV 空調故障	復帰	
2018/9/6 7:50	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	
2018/9/6 7:50	西野SS	275kV 空調故障	発生	
2018/9/6 7:50	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 7:50	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/6 7:50	西野SS	所内B H2TR軽故障	復帰	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	西野SS	所内B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:50	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	西野SS	所内B Cub故障	復帰	
2018/9/6 7:50	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:50	西野SS	所変2 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 7:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:52	[redacted]	排水予備機	停止	
2018/9/6 7:52	[redacted]	排水ピット水位上昇	復帰	
2018/9/6 7:52	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 7:52	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:52	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 7:52	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	

2018/9/6 7:52	西当別SS	201CB	投入				
2018/9/6 7:53	[redacted]	圧油予備機	停止				
2018/9/6 7:53		圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 7:53		圧油圧力異常	復帰				
2018/9/6 7:53	西野SS	203TL 系統同期	動作				
2018/9/6 7:53	西野SS	203CB	投入				
2018/9/6 7:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 7:53	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 7:53	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	西野SS	203TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:53	京極上部調整池	本館(上部監査廊)	退所				
2018/9/6 7:54	[redacted]	排水装置故障	復帰				
2018/9/6 7:54		61CB	切				
2018/9/6 7:54	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54		水槽水位異常	発生	07:54:39 MSL			
2018/9/6 7:54		油水分離機故障	発生				
2018/9/6 7:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	62CB	投入				
2018/9/6 7:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54		制御電源故障	復帰				
2018/9/6 7:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54		油水分離機故障	復帰				
2018/9/6 7:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55		66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	39.5kV(63.0kV)			
2018/9/6 7:55		転送装置故障(寿の都)	発生				
2018/9/6 7:55		配変リレー故障	復帰				
2018/9/6 7:55		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55		43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:55		配変A故障	復帰				
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン後水位	下限１段復帰	45cm(-40cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン後水位	下限２段復帰	45cm(-43cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン後水位	上限２段発生	45cm(-6cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン後水位	上限１段発生	45cm(-10cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン前水位	下限１段復帰	42cm(-40cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン前水位	下限２段復帰	42cm(-43cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン前水位	上限２段発生	42cm(-1cm)			
2018/9/6 7:55		水槽スクリーン前水位	上限１段発生	42cm(-3cm)			
2018/9/6 7:55		62TL 故障	復帰				
2018/9/6 7:55		65TL 故障	復帰				
2018/9/6 7:55		66TL 故障	復帰				
2018/9/6 7:55		67TL 故障	復帰				
2018/9/6 7:55		60 故障	復帰				
2018/9/6 7:55	西野SS	187kV 空調故障	発生				
2018/9/6 7:55	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 7:55	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	復帰				
2018/9/6 7:55	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰				
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:56	豊平峡PS	64CB	投入				
2018/9/6 7:56	豊平峡PS	64TL 系統同期	動作				
2018/9/6 7:56	[redacted]	1G 86-5	復帰				
2018/9/6 7:56		転送装置故障(はまな)	発生				
2018/9/6 7:56	豊平峡PS	64TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 7:56	京極上部調整池	本館(上部監査廊)	入所				
2018/9/6 7:56	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:56		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:56	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 7:56	[redacted]	換気装置故障	復帰	
2018/9/6 7:56	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 7:56	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 7:56	[redacted]	22kV 27	復帰	
2018/9/6 7:56	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:57	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 7:57	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.16kV(6.40kV)
2018/9/6 7:57	[redacted]	予備機	起動	
2018/9/6 7:57	[redacted]	1G 86-5	復帰	
2018/9/6 7:57	[redacted]	1G 86-5	動作	
2018/9/6 7:57	[redacted]	1G ガバナ重故障	復帰	
2018/9/6 7:57	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.1kV(64.0kV)
2018/9/6 7:57	[redacted]	貯水槽異常	復帰	
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	京極上部調整池	本館(上部監査廊)	退所	
2018/9/6 7:58	[redacted]	予備機	起動	
2018/9/6 7:58	泊PS	28CB	切	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:58	[redacted]

2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:03	[redacted]	空沼沢雨量	時間雨量発生	10mm(7mm)
2018/9/6 8:04	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	1号発電機故障	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	86-1B	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	2号発電機故障	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	86-1B	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	3号発電機故障	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	86-1B	復帰	
2018/9/6 8:04	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:04	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	1G 86-2	復帰	
2018/9/6 8:05	[redacted]	1G 86-5	復帰	
2018/9/6 8:05	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 8:06	西野SS	187kV 本館	退所	
2018/9/6 8:06	西野SS	187kV 本館	入所	
2018/9/6 8:06	[redacted]	66CB	入	
2018/9/6 8:06	西野SS	205TL 油圧装置異常	復帰	
2018/9/6 8:06	西野SS	205TL 油圧装置異常	発生	
2018/9/6 8:06	西野SS	205TL 油圧装置異常	復帰	
2018/9/6 8:06	[redacted]	配変B 43RC	ロック	
2018/9/6 8:06	[redacted]	配変B 43-10G	ロック	
2018/9/6 8:07	[redacted]	配変B 43RC	使用	
2018/9/6 8:07	[redacted]	配変B 43-10G	使用	
2018/9/6 8:08	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 8:08	[redacted]	配変B 43A	自動	
2018/9/6 8:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:09	西札幌SS	104 後備保護搬送不良	発生			
2018/9/6 8:09	西札幌SS	104 後備保護搬送不良	復帰			
2018/9/6 8:10	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:12	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:12	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:13	篠路SS	連変B タップ渋滞	発生			
2018/9/6 8:13	篠路SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 8:13	篠路SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 8:14	篠路SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 8:14	篠路SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 8:15	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:16	南札幌SS	67CB	投入			
2018/9/6 8:17	釧路系統制御所	制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 8:17	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 8:18	篠路SS	連変A タップ渋滞	復帰			
2018/9/6 8:18	篠路SS	連変B タップ渋滞	復帰			
2018/9/6 8:18	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 8:19	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 8:19	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 8:19	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 8:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 8:19	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:22	西札幌SS	73TL 故障	発生			
2018/9/6 8:22	西札幌SS	再閉路装置故障				
2018/9/6 8:22	西札幌SS	74TL 故障	発生			
2018/9/6 8:22	西札幌SS	再閉路装置故障				
2018/9/6 8:22	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:23	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/6 8:24	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 8:24	[redacted]	66CB	開放			
2018/9/6 8:24	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:24	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:25	[redacted]	67CB	開放			
2018/9/6 8:25	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 8:25	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:26	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生（悪化）	62.7kV(62.8kV)		
2018/9/6 8:26	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン　接続切替	苫小牧　接続
2018/9/6 8:26	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:26	西札幌SS	66TL 故障	発生			
2018/9/6 8:26	西札幌SS	66kV 286				
2018/9/6 8:26	西札幌SS	74TL 故障	発生			
2018/9/6 8:26	西札幌SS	66kV 286				
2018/9/6 8:26	西札幌SS	66TL 故障	発生			
2018/9/6 8:26	西札幌SS	66kV 279				
2018/9/6 8:26	西札幌SS	74TL 故障	発生			
2018/9/6 8:26	西札幌SS	66kV 279				
2018/9/6 8:26	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 8:26	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 8:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:27	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 8:28	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 8:28	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 8:29	[redacted]	1号発電機準備	動作			
2018/9/6 8:29	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 8:29	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:30	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 8:30	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 8:30	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 8:30	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 8:30	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 8:30	[redacted]	1号発電機準備	復帰			
2018/9/6 8:30	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 8:30	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 8:31	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 8:31	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.20MW(0.00MW)		
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:31	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:31	[redacted]	F7CB	開放			
2018/9/6 8:31	[redacted]	F8CB	開放			
2018/9/6 8:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:32	[redacted]	66CB	開放			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:33	[redacted]	67CB	開放			
2018/9/6 8:33	篠路SS	本館	退所			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 8:33	[redacted]	65CB	開放			
2018/9/6 8:33	[redacted]	65TL VD故障	発生			
2018/9/6 8:34	[redacted]	65TL 線路電圧有	復帰			
2018/9/6 8:34	[redacted]	65TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 8:34	[redacted]	65TL VD故障	復帰			
2018/9/6 8:34	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 8:35	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.30MW(0.00MW)		
2018/9/6 8:35	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	1G発電 P	逸脱復帰(任意	) 0.3MW(0.0MW)		
2018/9/6 8:35	[redacted]	17CB	開放			
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 8:36	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:36	豊平峡PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	南九条TC3	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	西野SS	201CB		投入
2018/9/6 8:37	西野SS	201TL 系統同期		動作
2018/9/6 8:37	西野SS	201TL 系統同期		復帰
2018/9/6 8:37	西野SS	所変1 タップ極限		極限動作
2018/9/6 8:37	西野SS	所変2 タップ極限		極限動作
2018/9/6 8:37	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	南九条TC3	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	南九条TC1	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	南九条TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:38	[redacted]	本館		退所
2018/9/6 8:38	西小樽SS	本館		入所
2018/9/6 8:38	[redacted]	43DL		変電
2018/9/6 8:39	[redacted]	F1CB		開放
2018/9/6 8:39	[redacted]	本館		退所
2018/9/6 8:39	[redacted]	F2CB		開放
2018/9/6 8:39	[redacted]	62CB		投入
2018/9/6 8:39	[redacted]	不法侵入		動作
2018/9/6 8:40	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	南九条TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	南九条TC3	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	南九条TC1	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:40	[redacted]	F3CB		開放
2018/9/6 8:40	[redacted]	F4CB		開放
2018/9/6 8:40	[redacted]	F5CB		開放
2018/9/6 8:41	[redacted]	F6CB		開放
2018/9/6 8:41	[redacted]	F7CB		開放
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	非常用電源装置運転中　復帰
2018/9/6 8:41	[redacted]	F8CB		開放
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	業務支援端末－15	運転管理	計算機　起動
2018/9/6 8:42	釧路系統制御所	業務支援端末－15	運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧　接続
2018/9/6 8:43	西野SS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 8:43	[redacted]	64CB		開放
2018/9/6 8:43	[redacted]	43V切替無電圧		復帰
2018/9/6 8:43	[redacted]	43V切替無電圧		動作
2018/9/6 8:43	[redacted]	66kV PW故障		復帰
2018/9/6 8:43	[redacted]	GIS故障		復帰
2018/9/6 8:43	[redacted]	66kV PW故障		発生
2018/9/6 8:44	[redacted]	61CB		開放
2018/9/6 8:44	[redacted]	61・62 43LC		ロック
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	西野SS	連変B 冷却器故障		発生
2018/9/6 8:44	苗穂SS	73CB		投入
2018/9/6 8:44	[redacted]	所内電源故障		復帰
2018/9/6 8:44	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC1	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	62CB		開放
2018/9/6 8:44	西野SS	連変B 冷却器故障		復帰
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC3	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	所内電源故障		発生
2018/9/6 8:44	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC1	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)
2018/9/6 8:44	南九条SS	61CB		開放
2018/9/6 8:44	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC3	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	南九条TC2	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動
2018/9/6 8:44	[redacted]	61・62 43LC		使用
2018/9/6 8:45	[redacted]	雑装置故障(建築)		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	配変A故障		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	61TL 故障		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	43V切替無電圧		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	62TL 故障		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	43V切替無電圧		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	65TL 故障		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	43V切替無電圧		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	66TL 故障		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	43V切替無電圧		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	63TL 故障		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	43V切替無電圧		復帰
2018/9/6 8:45	[redacted]	67TL 故障		復帰

2018/9/6 8:45	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 8:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	南九条SS	62CB	開放	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:45	[redacted]	不法侵入	復帰	
2018/9/6 8:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	南九条SS	63CB	開放	
2018/9/6 8:45	[redacted]	65CB	開放	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	南九条SS	65CB	開放	
2018/9/6 8:45	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:46	南九条SS	66CB	開放	
2018/9/6 8:46	南九条SS	72CB	開放	
2018/9/6 8:46	[redacted]	線路電圧有	動作	
2018/9/6 8:46	[redacted]	65CB	投入	
2018/9/6 8:46	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A クーラー故障	復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 8:46	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)
2018/9/6 8:46	豊平峡PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.0kV)
2018/9/6 8:46	南九条SS	73CB	開放	
2018/9/6 8:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.42kV)
2018/9/6 8:47	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-6.1MVar(-5.5MVar)
2018/9/6 8:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.0kV)
2018/9/6 8:47	[redacted]	線路電圧有	復帰	
2018/9/6 8:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条SS	74CB	開放	
2018/9/6 8:47	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:47	南九条SS	27CB	開放	
2018/9/6 8:48	南九条SS	43DL	変電	
2018/9/6 8:48	南九条SS	F1CB	開放	
2018/9/6 8:48	南九条SS	F2CB	開放	
2018/9/6 8:49	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.60kV(6.42kV)
2018/9/6 8:49	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 8:49	南九条SS	F3CB	開放	
2018/9/6 8:49	南九条SS	F4CB	開放	
2018/9/6 8:49	南九条SS	F6CB	開放	
2018/9/6 8:49	泊PS	28甲	切	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	開始	受付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 函館	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	実行モード 試験	遷移
2018/9/6 8:51	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オフライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 8:52	[redacted]	65CB	投入					
2018/9/6 8:52		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 8:52		65TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 8:52		66TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 8:52		67TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 8:52		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 8:52	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オフライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52	泊PS	201CB	入					
2018/9/6 8:52	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)				
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)				
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 8:56	篠路SS	本館	入所							
2018/9/6 8:57	[redacted]	業務支援端末－23		運転管理		計算機		起動		
2018/9/6 8:57		本館	入所							
2018/9/6 8:57		業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続		
2018/9/6 8:58	泊PS	17CB	入							
2018/9/6 8:59	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(64.0kV)						
2018/9/6 9:00		[redacted]	吹鳴							
2018/9/6 9:00			停止							
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付		
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続		
2018/9/6 9:01		本館	退所							
2018/9/6 9:01	泊PS	21CB	入							
2018/9/6 9:02	函館系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生		
2018/9/6 9:03	[redacted]	43RG.	直接							
2018/9/6 9:03		空沼沢雨量	時間雨量復帰	0mm(7mm)						
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰		要求		
2018/9/6 9:04	函館系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰		
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付		
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続		
2018/9/6 9:05	[redacted]	1G 43-流量..	ロック							
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始							
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始							
2018/9/6 9:05	泊PS	31CB	入							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了							
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付		
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続		
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始							
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了							
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付		
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続		
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付		
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続		
2018/9/6 9:06	[redacted]	放流警報試験	開始							
2018/9/6 9:06		放流警報装置故障	発生							
2018/9/6 9:07		放流警報装置故障	復帰							
2018/9/6 9:07		放流警報装置故障	発生							
2018/9/6 9:07		放流警報試験	終了							
2018/9/6 9:07		放流警報装置故障	復帰							
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付		
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続		
2018/9/6 9:08	[redacted]	業務支援端末－23		運転管理		計算機		起動		
2018/9/6 9:09		業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続		
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付		
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続		
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付		
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続		
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付		
2018/9/6 9:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続		
2018/9/6 9:11	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理		計算機		起動		
2018/9/6 9:12		業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続		
2018/9/6 9:13		排水ピット水位上昇	発生	09:13:02 MSL						
2018/9/6 9:13		排水装置故障	発生							
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付		
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続		
2018/9/6 9:13	[redacted]	排水装置故障	復帰							
2018/9/6 9:14		業務支援端末－24		運転管理		計算機		起動		
2018/9/6 9:14		業務支援端末－24		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続		
2018/9/6 9:15		排水ピット水位上昇	復帰	09:15:06 MEL	2					
2018/9/6 9:15		排水ピット水位上昇	発生	09:15:41 MSL						
2018/9/6 9:15	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15	南九条TC3	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:15		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	[redacted]	排水装置故障	発生							
2018/9/6 9:17	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17		表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:17		排水装置故障	復帰							
2018/9/6 9:18		放流警報	吹鳴							
2018/9/6 9:18	南札幌SS	64CB	操作ロック解除							
2018/9/6 9:18	西札幌SS	配変A 6kV 27	復帰							
2018/9/6 9:18	西札幌SS	所内AC電源故障	復帰							
2018/9/6 9:18	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 9:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動							

2018/9/6 9:18	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 9:20	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 9:20	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	泊PS	203CB	入		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生 札幌GW-A1	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 9:20	西野SS	187 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	221kV(202kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	187 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	221kV(202kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	323kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	322kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	321kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	320kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	泊PS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	315kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	泊PS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	315kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	泊PS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	314kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	泊PS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	315kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	187 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	225kV(202kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	187 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	224kV(202kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	327kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	327kV(292kV)	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC リンク確立異常	発	生 札幌GW-A1	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生 札幌GW-A1	
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC リンク確立異常	発	生 札幌GW-B1	
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1	
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 9:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	泊PS	275kV BPA監視不良-重	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	動作		
2018/9/6 9:20	泊PS	275kV BPA監視不良-重	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	泊PS	275kV BPB監視不良-重	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 9:20	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	西野SS	所内A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:20	西野SS	所内B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:20	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	西野SS	所内A 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:21	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内B 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	西札幌TC2	インティグリティ返送無	発	生 札幌GW-A1		
2018/9/6 9:21	西野SS	所内A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	西札幌TC2	インティグリティ返送無	発	生 札幌GW-B1		
2018/9/6 9:21	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	324kV(322kV)		
2018/9/6 9:21	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	323kV(321kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	331kV(317kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	331kV(316kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	330kV(315kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	331kV(317kV)		
2018/9/6 9:21	[redacted]	3号発電機準備	動作			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内A 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:21	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内B 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:21	西野SS	91CB	投入			
2018/9/6 9:21	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	187kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	発生			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV BPB監視不良-重	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	SC-3 リレー故障	発生			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV BPA監視不良-重	発生			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV HBA監視不良-重	発生			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV HBB監視不良-重	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内A Cub故障	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内B Cub故障	発生			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内A Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	所内B Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	札幌Ge出力減少指令	受信			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV BPA監視不良-重	復帰			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV HBA監視不良-重	復帰			
2018/9/6 9:21	泊PS	275kV HBB監視不良-重	復帰			
2018/9/6 9:21	西野SS	SC-3 リレー故障	復帰			
2018/9/6 9:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 9:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 9:21	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 9:21	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 9:21	西野SS	187 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	183kV(202kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	183kV(186kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	183kV(202kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	183kV(186kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	270kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	270kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	269kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	269kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	270kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	270kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	270kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	270kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	273kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	273kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	272kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	273kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	泊PS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	184kV(202kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	184kV(186kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	184kV(202kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	184kV(186kV)		

2018/9/6 9:21	西野SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	269kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	269kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	269kV(292kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	269kV(275kV)		
2018/9/6 9:21	西野SS	所変2 タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 9:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	[redacted]	3G 発電機	運転			
2018/9/6 9:22	京極ダム	本館(洪水吐上屋)	入所			
2018/9/6 9:22	京極ダム	本館(洪水吐上屋)	退所			
2018/9/6 9:22	[redacted]	3号発電機準備	復帰			
2018/9/6 9:22	[redacted]	排水ピット水位上昇	復帰	09:22:49 MEL	2	
2018/9/6 9:23	西双葉SWS	207TL 系統同期	動作			
2018/9/6 9:23	西双葉SWS	207CB	投入			
2018/9/6 9:23	西双葉SWS	207TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 9:23	泊PS	275 乙A母線電圧 下限	発生(悪化)	270kV(272kV)		
2018/9/6 9:23	泊PS	275 乙B母線電圧 下限	発生(悪化)	270kV(272kV)		
2018/9/6 9:23	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	発生(悪化)	269kV(270kV)		
2018/9/6 9:23	泊PS	275 甲B母線電圧 下限	発生(悪化)	270kV(272kV)		
2018/9/6 9:24	[redacted]	3G 43-91Q	AQR			
2018/9/6 9:24	[redacted]	3G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(0.10MW)		
2018/9/6 9:24	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 9:24	[redacted]	3CB	並列			
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:24	京極PS(屋外)	15CB	開放			
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理 オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 9:25	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	発生(悪化)	269kV(269kV)		
2018/9/6 9:25	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	発生(悪化)	184kV(184kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	3G有効電力下限	逸脱復帰	0.30MW(0.10MW)		
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	201CB	投入			
2018/9/6 9:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 空調故障	復帰	09:25:21 MSH		
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	発生			
2018/9/6 9:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰	09:25:23 MSH		
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	建築設備故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	275kV 空調故障	発生			
2018/9/6 9:25	京極PS	予備発電装置	停止			
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 空調故障	発生	09:25:22 MEH	46	
2018/9/6 9:25	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生	09:25:23 MEH	6	
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 所内A系Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 所内B系Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	187kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	H27-AC200(常用)	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	H27-AC100(常用)	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	ダム情報盤故障	発生			
2018/9/6 9:25	京極PS	放水口分電盤一括故障	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	所内B Cub故障	発生			
2018/9/6 9:25	西野SS	所内A Cub故障	発生			
2018/9/6 9:25	京極PS	42CB	入			
2018/9/6 9:25	京極ダム	京極ダム重故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	201TL 系統同期	動作			
2018/9/6 9:25	京極PS	所変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	F上ダム1CB	入			
2018/9/6 9:25	京極PS	50CB	切			
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	所変G 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	20CB	入			
2018/9/6 9:25	京極PS	40CB	入			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	京極PS	所変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 9:25	京極PS	建築設備故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	1GP Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	L1A Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	L1B Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	LB-1 Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	所変G Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:25	京極PS	LB-2 Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	201TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 9:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	京極PS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	発変2 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	発変1 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 9:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 9:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	京極PS	1G 発電電動機故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	1CB Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	2G 発電電動機故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	発変1 タップ極限	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	ダム情報盤故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	発変2 軽故障	復帰			
2018/9/6 9:25	京極PS	発変1 軽故障	復帰			
2018/9/6 9:25	西野SS	187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	187kV(186kV)		
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 9:25	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 9:25	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	京極PS(屋外)	275kV A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)		
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 9:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:28	中央給電指令所	業務支援端末－3		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:29	西札幌TC3	HDLC 表示入力異常	発	生		
2018/9/6 9:29	西札幌TC3	HDLC 選択制御出力異常	発	生		
2018/9/6 9:29	西札幌TC3	HDLC 共通部軽故障	発	生		
2018/9/6 9:29	西札幌TC3	HDLC BCD入力異常	発	生		
2018/9/6 9:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	中央給電指令所	業務支援端末－3		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 9:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:29	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(186kV)		
2018/9/6 9:29	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(186kV)		
2018/9/6 9:29	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	西双葉SWS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	泊PS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	泊PS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	泊PS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	西野SS	187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(186kV)		
2018/9/6 9:29	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)		
2018/9/6 9:29	京極PS(屋外)	275kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)		
2018/9/6 9:30	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:30	西野SS	所変2 タップ極限	極限動作			
2018/9/6 9:30	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:30	西野SS	所内A Cub故障	復帰			
2018/9/6 9:30	西野SS	所内B Cub故障	復帰			

2018/9/6 9:34	[redacted]	放流警報	停止					
2018/9/6 9:34	[redacted]	43-放流警報	ロック					
2018/9/6 9:34	西札幌TC3	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/6 9:34	西札幌TC3	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/6 9:34	西札幌TC3	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/6 9:34	西札幌TC3	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/6 9:34	西札幌TC3	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:35	篠路SS	本館	退所					
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:36	[redacted]	1号発電機準備	動作					
2018/9/6 9:36	[redacted]	2号発電機準備	動作					
2018/9/6 9:36	[redacted]	2G 発電機	運転					
2018/9/6 9:38	[redacted]	1G 発電機	運転					
2018/9/6 9:38	札幌系制	オシロ(2)故障	発生					
2018/9/6 9:39	[redacted]	2号発電機準備	復帰					
2018/9/6 9:39	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/6 9:39	[redacted]	目標流量到達	発生					
2018/9/6 9:39	[redacted]	1CB	並列					
2018/9/6 9:40	[redacted]	利水バルブ	閉					
2018/9/6 9:41	[redacted]	2G 43-91Q	AQR					
2018/9/6 9:41	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/6 9:41	[redacted]	2CB	並列					
2018/9/6 9:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)				
2018/9/6 9:42	[redacted]	発電使用水量	逸脱復帰(任意	) 1.5m3/s(1.4m3/s)				
2018/9/6 9:42	京極PS(屋外)	本館(屋外)	退所					
2018/9/6 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:43	豊平峡PS	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.30MW(0.00MW)				
2018/9/6 9:44	西札幌TC2	札2 リフレッシュ返送無	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/6 9:44	西札幌TC3	札2 リフレッシュ返送無	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/6 9:44	西札幌TC2	札2 リフレッシュ返送無	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/6 9:44	西札幌TC3	札2 リフレッシュ返送無	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:45	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-4.6MVar(-5.5MVar)				
2018/9/6 9:46	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 9:49	[redacted]	水槽水位異常	復帰	09:49:09 MEL	2			
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:50	[redacted]	1G 86-1B	復帰					
2018/9/6 9:50	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:50	[redacted]	2G 86-1B	復帰					
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:51	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:53	[redacted]	60CB	投入					
2018/9/6 9:53	南九条SS	Bオシロ	動作					
2018/9/6 9:53	[redacted]	63TL 線路電圧有	動作					
2018/9/6 9:53	南九条SS	Aオシロ	動作					
2018/9/6 9:53	南九条SS	Cオシロ	動作					
2018/9/6 9:53	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:53	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:53	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:53	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:53	[redacted]	配変D 33kV 27	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	配変Aクーラー故障	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	A6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	配変C リレー故障	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	配変Cクーラー故障	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	B66kV 27	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	Bオシロ	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条SS	Cオシロ	復帰					
2018/9/6 9:53	南九条TC3	警報停止選択不応動						

2018/9/6 9:53	南九条TC1	警報停止選択不応動				
2018/9/6 9:53	南九条TC2	警報停止選択不応動				
2018/9/6 9:53	南九条SS	A66kV 27	復帰			
2018/9/6 9:53	南九条SS	Aオシロ	復帰			
2018/9/6 9:53	南九条SS	連変Aクーラー故障	復帰			
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	接続切替	失敗
2018/9/6 9:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:56	中給事故報知	重大事故	復帰			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	札幌Ge出力減少指令	復帰			
2018/9/6 9:56	京極PS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン 接続切替	函館 受付
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン 接続切替	函館 接続
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン 接続切替	中給 受付
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン 接続切替	中給 接続
2018/9/6 9:58	豊平峡PS	11kV 周波数	TMチャート最大	1000(51)		
2018/9/6 9:59	豊平峡PS	11kV 周波数	TMチャート最大	51(1000)		
2018/9/6 9:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:59	[redacted]	ゲート放流量	TMチャート最大	100(50)		
2018/9/6 9:59	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 9:59	[redacted]	64CB	開放			
2018/9/6 10:00	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 10:00	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/6 10:00	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 10:01	[redacted]	17CB	開放			
2018/9/6 10:01	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 10:01	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 10:01	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 10:01	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 10:02	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 10:02	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:02	札幌系制	オシロ(1)故障	発生			
2018/9/6 10:02	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 10:02	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:02	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室	UPS軽故 復帰
2018/9/6 10:02	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	発生
2018/9/6 10:02	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/6 10:03	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 10:03	函館系統制御所	制御卓－４		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:03	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 10:03	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 10:04	[redacted]	11CB	開放			
2018/9/6 10:04	[redacted]	17CB	開放			
2018/9/6 10:04	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 10:05	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:05	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 10:05	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン 接続切替	函館 受付
2018/9/6 10:06	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン 接続切替	函館 接続
2018/9/6 10:06	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 10:06	京極PS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 10:06	南九条SS	連変Bクーラー故障	復帰			
2018/9/6 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:07	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:07	[redacted]	F15CB	開放			

2018/9/6 10:07	[redacted]	F16CB	開放			
2018/9/6 10:07	札幌系制	オシロ(2)故障	復帰			
2018/9/6 10:07	札幌系制	オシロ(2)故障	発生			
2018/9/6 10:07	札幌系制	オシロ(2)故障	復帰			
2018/9/6 10:08	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:08	南九条SS	65CB	投入			
2018/9/6 10:09	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-6.1MVar(-5.5MVar)		
2018/9/6 10:09	札幌系制西	[redacted]	発生			
2018/9/6 10:09	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 10:09	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 10:09	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:09	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	取水量	下限逸脱復帰	3.63m3/s(3.00)		
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	京極ダム	予備警戒時	復帰			
2018/9/6 10:11	札幌系制	オシロ(2)故障	発生			
2018/9/6 10:11	札幌系制	オシロ(2)故障	復帰			
2018/9/6 10:13	西当別SS	102TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:15	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:16	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 10:17	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:19	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 10:19	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 10:19	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 10:19	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 10:19	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 10:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:19	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:20	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:20	西野SS	連変A 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 10:20	[redacted]	66TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:20	[redacted]	65TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:21	札幌系制	オシロ(2)故障	発生			
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了 受付
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 函館 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了 完了
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23	札幌系制	オシロ(2)故障	復帰			
2018/9/6 10:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰

2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:27	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 10:27	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 10:27	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	線路電圧有	動作			
2018/9/6 10:27	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 10:27	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 10:27	[redacted]	配変A故障	復帰			
2018/9/6 10:28	[redacted]	線路電圧有	復帰			
2018/9/6 10:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:28	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 10:28		F1CB	開放		
2018/9/6 10:29		F2CB	開放		
2018/9/6 10:29		F3CB	開放		
2018/9/6 10:29		F4CB	開放		
2018/9/6 10:30		F5CB	開放		
2018/9/6 10:30		ダムゲート開	動作		
2018/9/6 10:30		ダムゲート開	復帰		
2018/9/6 10:30		F6CB	開放		
2018/9/6 10:31		F7CB	開放		
2018/9/6 10:31	西野SS	所変1 タップ極限	極限動作		
2018/9/6 10:33	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作		
2018/9/6 10:33		61CB	投入		
2018/9/6 10:34		61TL 線路電圧有	復帰		
2018/9/6 10:34		11CB	投入		
2018/9/6 10:34	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 10:34	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 10:34	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 10:34	[redacted]	12CB	投入		
2018/9/6 10:34		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 10:34		本館	退所		
2018/9/6 10:34		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 10:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 10:35	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:37		本館	入所		
2018/9/6 10:40	西野SS	187kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 10:41	[redacted]	1号発電機準備	動作		
2018/9/6 10:41		1G 発電機	運転		
2018/9/6 10:41	西野SS	205TL 油圧装置異常	発生		
2018/9/6 10:41	西野SS	205TL 油圧装置異常	復帰		
2018/9/6 10:43	[redacted]	1号発電機準備	復帰		
2018/9/6 10:44		1G 43-91Q	AQR		
2018/9/6 10:45	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 10:45	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 10:44	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/6 10:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45	札幌系制	オシロ(1)故障	復帰		
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45	西野SS	187kV 空調故障	発生		
2018/9/6 10:46	札幌系制	オシロ(1)故障	発生		
2018/9/6 10:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:47	[redacted]	水槽スクリーン前水位	上限２段復帰	-2cm(-1cm)	
2018/9/6 10:48	西野SS	187kV 空調故障	復帰		
2018/9/6 10:48	西野SS	187kV 空調故障	発生		
2018/9/6 10:48	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:49	南九条SS	F301CB	開放		
2018/9/6 10:49	南九条SS	F302CB	開放		
2018/9/6 10:49	南九条SS	F303CB	開放		
2018/9/6 10:50	南九条SS	F311CB	開放		
2018/9/6 10:50	[redacted]	ダムゲート開	動作		
2018/9/6 10:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		ダムゲート開	復帰		

2018/9/6 10:50	南九条SS	F312CB	開放			
2018/9/6 10:50	南九条SS	F313CB	開放			
2018/9/6 10:50	南九条SS	F321CB	開放			
2018/9/6 10:51	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 10:51	南九条SS	F322CB	開放			
2018/9/6 10:51	南九条SS	F323CB	開放			
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 10:53	[redacted]	F1CB	切			
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:54	[redacted]	F2CB	切			
2018/9/6 10:55	[redacted]	F3CB	切			
2018/9/6 10:55	京極PS(屋外)	本館(屋外)	入所			
2018/9/6 10:55	[redacted]	F11CB	切			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	F12CB	切			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:58	北七飯SS	101TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:58	北七飯SS	102TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:58	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 10:58	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 10:58	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 10:58	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 10:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 10:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 10:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 10:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 10:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 10:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 10:58	京極PS(屋外)	本館(屋外)	退所			
2018/9/6 10:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 10:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/6 10:58		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 10:58		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 10:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:58		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 10:58	北七飯SS	102TL 故障	発生					
2018/9/6 10:58	北七飯SS	43V(187kV)切替不良						
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:59	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 10:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 10:59	北七飯SS	101TL 故障	発生					
2018/9/6 10:59	北七飯SS	43V(187kV)切替不良						
2018/9/6 10:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 10:59		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/6 10:59		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/6 10:59		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 10:59		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 11:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 11:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01		62XE	入					
2018/9/6 11:01	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	[redacted]	62CB	入					
2018/9/6 11:01		27R	復帰					
2018/9/6 11:01	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	西野SS	連変B 冷却器故障	発生					
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 11:02	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 11:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:03	西野SS	205TL 油圧装置異常	発生					
2018/9/6 11:03	西野SS	連変B 冷却器故障	復帰					
2018/9/6 11:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/6 11:06	西野SS	205TL 油圧装置異常	復帰					
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:10	[redacted]	ダムゲート開	動作					

2018/9/6 11:10	[redacted]	ダムゲート開	復帰						
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/6 11:11	西野SS	187kV 空調故障	復帰						
2018/9/6 11:11	西野SS	187kV 空調故障	発生						
2018/9/6 11:11	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰						
2018/9/6 11:11	西野SS	275 雑装置故障(建築)	発生						
2018/9/6 11:11	西野SS	275kV 所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 11:11	京極PS(屋外)	発電所換気装置故障	発生						
2018/9/6 11:11	京極PS	1GP Cub故障	発生						
2018/9/6 11:11	京極PS	所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 11:11	京極PS	1GP Cub故障	復帰						
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生	
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生	
2018/9/6 11:12	西野SS	275kV 所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 11:11	西野SS	所内B Cub故障	発生						
2018/9/6 11:11	西野SS	所内A Cub故障	発生						
2018/9/6 11:12	西野SS	所内B Cub故障	復帰						
2018/9/6 11:12	西野SS	所内A Cub故障	復帰						
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰	
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰	
2018/9/6 11:12	京極PS	建築設備故障	発生						
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給		受付
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給		接続
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/6 11:15	京極PS	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 11:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給		受付
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給		接続
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川		解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電		解除
2018/9/6 11:17	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 11:20	[redacted]	ダムゲート開	動作						
2018/9/6 11:20	[redacted]	ダムゲート開	復帰						
2018/9/6 11:24	西野SS	所変1 タップ極限	極限動作						
2018/9/6 11:26	[redacted]	43DL	変電						
2018/9/6 11:26	[redacted]	43R	直接						
2018/9/6 11:30	[redacted]	水槽スクリーン前水位	上限2段発生	0cm(-1cm)					
2018/9/6 11:30	[redacted]	ダムゲート開	動作						
2018/9/6 11:30	[redacted]	ダムゲート開	復帰						
2018/9/6 11:30	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:31	[redacted]	F1CB	切						
2018/9/6 11:32	[redacted]	F2CB	切						
2018/9/6 11:32	[redacted]	F3CB	切						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	F4CB	切						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		F5CB	切
2018/9/6 11:33		F6CB	切
2018/9/6 11:33		F11CB	切
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		F12CB	切
2018/9/6 11:34		F13CB	切
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		F14CB	切
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:34		F15CB	切
2018/9/6 11:35		F16CB	切
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	京極PS	建築設備故障	復帰	
2018/9/6 11:38	[redacted]	66TL VD故障	発生	
2018/9/6 11:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 11:39		配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 11:40		ダムゲート開	動作	
2018/9/6 11:40		ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 11:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 11:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40		63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:40		61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:40		62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:40		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:40		60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:40		66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:40		66TL VD故障	復帰	
2018/9/6 11:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41		HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 11:41		HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 11:41		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 11:41		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 11:42		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 11:42		本館	入所	
2018/9/6 11:46		HDLC 回線断	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 11:46		HDLC 回線断	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 11:46		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 11:46		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 11:46		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 11:46		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 11:47	西小樽SS	連変A 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 11:47	西小樽SS	連変C 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 11:47	[redacted]	本館	退所	
2018/9/10 11:47	札幌 HOST-Ⅱ		ファイル切替確	[redacted]
2018/9/6 8:59		オフライン1エリア	DLL実行	
2018/9/6 9:00	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	
2018/9/7 10:48	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:07		オフライン2エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:08	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン2エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:13	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	
2018/9/6 11:49	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:50	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 11:50	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 11:50	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 11:50	[redacted]	ダムゲート開	動作	
2018/9/6 11:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:50	[redacted]	ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 11:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:52		本館	退所	
2018/9/6 11:57		本館	退所	
2018/9/6 11:59		本館	入所	
2018/9/6 12:00		ダムゲート開	動作	
2018/9/6 12:00		ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 12:02		62TL GIS故障	発生	
2018/9/6 12:03	西野SS	所変1 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 12:04	[redacted]	本館	入所	

2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 12:05	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 12:07	[redacted]	43R	直接				
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 12:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 12:09	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 12:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 12:10	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:10	[redacted]	ダムゲート開	動作				
2018/9/6 12:10	[redacted]	ダムゲート開	復帰				
2018/9/6 12:12	西野SS	275kV 空調故障	発生				
2018/9/6 12:13	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 12:14	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 12:14	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 12:14	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 12:14	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 12:14	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 12:14	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 12:15	[redacted]	F15CB	開放				
2018/9/6 12:15	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 12:15	[redacted]	F16CB	開放				
2018/9/6 12:15	[redacted]	F17CB	開放				
2018/9/6 12:15	[redacted]	43DL	変電				
2018/9/6 12:15	[redacted]	F18CB	開放				
2018/9/6 12:15	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 12:16	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 12:16	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 12:17	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 12:17	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 12:17	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 12:17	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 12:17	[redacted]	F16CB	開放				
2018/9/6 12:18	[redacted]	F24CB	開放				
2018/9/6 12:18	[redacted]	F25CB	開放				
2018/9/6 12:18	[redacted]	F26CB	開放				
2018/9/6 12:18	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	F15CB	開放				
2018/9/6 12:19	[redacted]	F16CB	開放				
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	F17CB	開放				
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	F18CB	開放				
2018/9/6 12:19	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	F21CB	開放				
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/6 12:20	[redacted]	F24CB	開放				
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 12:20	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 12:20	[redacted]	F25CB	開放				
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 中給 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 12:20	[redacted]	F27CB	開放				
2018/9/6 12:20	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 12:20	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 12:20	[redacted]	ダムゲート開	動作				
2018/9/6 12:20	[redacted]	ダムゲート開	復帰				
2018/9/6 12:20	[redacted]	F15CB	開放				
2018/9/6 12:20	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 12:21	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 12:21	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 12:21	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 12:21	[redacted]	F15CB	開放				
2018/9/6 12:21	[redacted]	F16CB	開放				
2018/9/6 12:22	[redacted]	F21CB	開放				
2018/9/6 12:22	[redacted]	F22CB	開放				
2018/9/6 12:22	[redacted]	F23CB	開放				
2018/9/6 12:22	[redacted]	F24CB	開放				
2018/9/6 12:23	[redacted]	F25CB	開放				
2018/9/6 12:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰	要求

2018/9/6 12:23	[redacted]	F26CB	開放		
2018/9/6 12:23	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 12:23	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 12:23	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 12:23	[redacted]	F27CB	開放		
2018/9/6 12:23	[redacted]	F28CB	開放		
2018/9/6 12:27	西野SS	ITV故障	復帰		
2018/9/6 12:30	[redacted]	ダムゲート開	動作		
2018/9/6 12:30	[redacted]	ダムゲート開	復帰		
2018/9/6 12:30	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:31	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2	
2018/9/6 12:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 12:31	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:31	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 12:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 12:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:33	[redacted]	61TL 伝送不良	発生		
2018/9/6 12:33	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 12:33	[redacted]	リレー故障			
2018/9/6 12:33	[redacted]	伝送不良			
2018/9/6 12:34	西野SS	所変2 タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:35	京極PS(屋外)	本館(屋外)	入所		
2018/9/6 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:36	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:37	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:42	西野SS	所変2 タップ極限	極限動作		
2018/9/6 12:45	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室 UPS軽故 発生
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室 UPS軽故 復帰
2018/9/6 12:45	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 12:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 12:46	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2	
2018/9/6 12:46	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 12:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 12:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 12:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 12:46	京極PS(屋外)	発電所換気装置故障	復帰		
2018/9/6 12:48	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:50	[redacted]	ダムゲート開	動作		
2018/9/6 12:50	[redacted]	ダムゲート開	復帰		
2018/9/6 12:51	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 12:54	京極PS(屋外)	本館(屋外)	退所		
2018/9/6 12:55	京極上部調整池	本館(上部監視室)	入所		
2018/9/6 13:01	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:01	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.9kV(64.0kV)	
2018/9/6 13:02	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-0.8MVar(-5.5MVar)	
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:02	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:03	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 13:03	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 13:03	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 13:03	豊平峡PS	ブラックスタート	ロック		
2018/9/6 13:03	豊平峡PS	単独モード	ロック		

2018/9/6 13:03	豊平峡PS	Ge制御可能		可		
2018/9/6 13:05	[redacted]	62CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 13:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/6 13:06	[redacted]	62X		入		
2018/9/6 13:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:06	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:06	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:06	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:06	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	[redacted]	62Y		入		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	西野SS	205TL 油圧装置異常		発生		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	西野SS	205TL 油圧装置異常		復帰		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	西野SS	205TL 油圧装置異常		発生		
2018/9/6 13:07	西野SS	205TL 油圧装置異常		復帰		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:07	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限		逸脱発生	63.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 13:08	[redacted]	62CB		入		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:08	[redacted]	61CB		投入		
2018/9/6 13:08	篠路SS	本館		入所		
2018/9/6 13:09	[redacted]	線路電圧有		動作		
2018/9/6 13:10	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限		逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)	
2018/9/6 13:10	[redacted]	61CB		投入		
2018/9/6 13:10	[redacted]	制御電源故障		復帰		
2018/9/6 13:10	[redacted]	制御電源故障		発生		
2018/9/6 13:10	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 13:10	電圧制御	南九条SSND		制御可能機器無		
2018/9/6 13:10	電圧制御	南九条SSND		制御異常終了		
2018/9/6 13:10	[redacted]	線路電圧有		復帰		
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:10	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:10	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:10	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:11	[redacted]	66kV 母線電圧 下限		逸脱復帰	65.0kV(64.0kV)	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:11	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:12	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:12	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:12	豊平峡PS	1G有効電力下限		逸脱復帰	3.10MW(0.00MW)	
2018/9/6 13:13	西野SS	LB97A		投入		
2018/9/6 13:12	[redacted]	62TL GIS故障		復帰		
2018/9/6 13:13	西野SS	LB97A		トリップ		
2018/9/6 13:13	西野SS	ShR-5 27				
2018/9/6 13:13	西野SS	LB97A		投入		
2018/9/6 13:13	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	西野SS	LB97A		トリップ		
2018/9/6 13:13	西野SS	ShR-5 27				
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:14	電圧制御	西野SS		制御開始	調相タップ任意制御	
2018/9/6 13:14	電圧制御	西野SS	91ShR	制御開始		

2018/9/6 13:15	[redacted]	43R		直接		
2018/9/6 13:15	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	京極上部調整池	本館(上部監視室)		退所		
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:16	京極上部調整池	本館(上部監視室)		入所		
2018/9/6 13:16	京極上部調整池	本館(上部監視室)		退所		
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:16	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 13:16	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:16	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:16	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 13:16	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:16	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 13:16	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:16	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:16	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:17	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	本館		退所		
2018/9/6 13:17	西野SS	所変2 タップ極限		極限復帰		
2018/9/6 13:17	[redacted]	1G発電 P		逸脱発生(任意	)	0.0MW(0.0MW)
2018/9/6 13:17	[redacted]	F1CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F2CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F3CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F4CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F5CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F7CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F11CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F12CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F13CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F14CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F15CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F16CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F17CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	[redacted]	F18CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:17	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 13:17	電圧制御	南九条SSND		制御可能機器無		
2018/9/6 13:17	電圧制御	南九条SSND		制御異常終了		
2018/9/6 13:17	電圧制御	西野SS	91ShR	制御正常終了		
2018/9/6 13:18	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限		逸脱発生	63.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 13:18	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	F6CB		投入		
2018/9/6 13:18	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	制御電源故障		復帰		
2018/9/6 13:19	[redacted]	1G発電 P		逸脱復帰(任意	)	0.1MW(0.0MW)
2018/9/6 13:19	[redacted]	F1CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F2CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F3CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F4CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F5CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F11CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F12CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F13CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F14CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F16CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F24CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F25CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:19	[redacted]	F26CB		操作ロック設定		
2018/9/6 13:20	西小樽SS	本館		退所		
2018/9/6 13:20	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限		逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)	
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	14CB		投入		
2018/9/6 13:21	[redacted]	配変B 6kV 27		復帰		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	南九条TC2	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	南九条TC1	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰		選択不応動		

2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:23	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/6 13:24	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.00MW)		
2018/9/6 13:24	京極PS(屋外)	発電所換気装置故障	発生			
2018/9/6 13:24	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 13:25	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 13:25	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 13:25	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 13:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 13:26	[redacted]	F13CB	操作ロック設定			
2018/9/6 13:26	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/6 13:28	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/6 13:28	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/6 13:28	統括電力C桑園	6.6kV A系27	復帰			
2018/9/6 13:29	[redacted]	F15CB	投入			
2018/9/6 13:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29	[redacted]	F16CB	投入			
2018/9/6 13:29	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 13:30	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:30	南九条SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 13:31	[redacted]	配変A故障	復帰			
2018/9/6 13:31	[redacted]	配変B故障	復帰			
2018/9/6 13:31	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:32	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:32	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:33	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 13:34	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:34	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 13:34	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 13:34	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 13:36	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)		
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱発生	-1.2MVar(-1.2MVar)		
2018/9/6 13:38	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:38	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 13:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 13:39	統括電力C桑園	HOTnet EG	停止			
2018/9/6 13:39	[redacted]	線路電圧有	動作			
2018/9/6 13:39	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 13:39	[redacted]		27 復帰異常 復帰			
2018/9/6 13:40	[redacted]	線路電圧有	復帰			
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:41	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:41	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:42	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱復帰	0.0MVar(-1.2MVar)		
2018/9/6 13:42	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.00MW)		
2018/9/6 13:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	切			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入	13:44:03 MSH		
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	切			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	切			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	切	13:44:04 MEH	16	
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入	13:44:05 MSH		
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	切			
2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	入	13:44:08 MEH	29	
2018/9/6 13:44	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	13:44:12 MSH		

2018/9/6 13:44	[redacted]	F15CB	切		
2018/9/6 13:44		F15CB	入		
2018/9/6 13:44		配変A 6kV 27	動作	13:44:13 MEH	32
2018/9/6 13:44		配変A 6kV 27	復帰	13:44:14 MSH	
2018/9/6 13:44		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:44		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 13:44		配変A 6kV 27	復帰	13:44:14 MEH	11
2018/9/6 13:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44		F6CB	入	13:44:35 MSH	
2018/9/6 13:44		F6CB	切	13:44:37 MEH	36
2018/9/6 13:44		F6CB	入	13:44:38 MSH	
2018/9/6 13:44		F6CB	入	13:44:38 MEH	13
2018/9/6 13:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 13:44		所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 13:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:44	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	13:44:44 MSH	
2018/9/6 13:44		所内AC電源故障	復帰	13:44:46 MEH	25
2018/9/6 13:44		所内AC電源故障	発生	13:44:47 MSH	
2018/9/6 13:44		所内AC電源故障	復帰	13:44:47 MEH	12
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		配変C 6kV 27	復帰	13:45:18 MSH	
2018/9/6 13:45		コンプレッサー故障	復帰	13:45:18 MSH	
2018/9/6 13:45		配変C 6kV 27	動作	13:45:19 MEH	8
2018/9/6 13:45		コンプレッサー故障	復帰	13:45:19 MEH	11
2018/9/6 13:45		コンプレッサー故障	発生	13:45:19 MSH	
2018/9/6 13:45		配変C 6kV 27	復帰	13:45:19 MSH	
2018/9/6 13:45		43R	直接		
2018/9/6 13:45		61XE	入	13:45:21 MSH	
2018/9/6 13:45		43DL	変電		
2018/9/6 13:45		43DL	配電		
2018/9/6 13:45		43DL	変電		
2018/9/6 13:45		43DL	配電		
2018/9/6 13:45		コンプレッサー故障	復帰	13:45:19 MEH	6
2018/9/6 13:45		61XE	入	13:45:22 MEH	11
2018/9/6 13:45		配変C 6kV 27	復帰	13:45:21 MEH	21
2018/9/6 13:45		43DL	変電		
2018/9/6 13:45		43DL	配電		
2018/9/6 13:45		43DL	変電	13:45:22 MSH	
2018/9/6 13:45		43DL	変電	13:45:22 MEH	5
2018/9/6 13:45		配変B クーラー故障	復帰		
2018/9/6 13:45		配変B クーラー故障	発生		
2018/9/6 13:45		配変B クーラー故障	復帰		
2018/9/6 13:45		配変C 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:45		50CB	入	13:45:35 MSH	
2018/9/6 13:45		65XE	入		
2018/9/6 13:45		65XE	切		
2018/9/6 13:45		65XE	入		
2018/9/6 13:45		65XE	切		
2018/9/6 13:45		65XE	入		
2018/9/6 13:45		65XE	切		
2018/9/6 13:45		65XE	入		
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		50CB	入	13:45:35 MEH	5
2018/9/6 13:45		65CB	入	13:45:39 MSH	
2018/9/6 13:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45	[redacted]	65CB	入	13:45:39 MEH	5
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:45		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:45		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:45		札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:45		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:45		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 13:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 13:45		63.64 転送装置故障	発生		
2018/9/6 13:45		14CB	入	13:45:55 MSH	
2018/9/6 13:45		14CB	切	13:45:55 MEH	4
2018/9/6 13:45		チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2	
2018/9/6 13:45		14CB	切	13:45:57 MSH	
2018/9/6 13:45		14CB	入		
2018/9/6 13:45		14CB	切		
2018/9/6 13:45		14CB	入	13:45:58 MEH	10
2018/9/6 13:46		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 13:46		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:46		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 13:45	[redacted]	14CB	入		

2018/9/6 13:45	[redacted]	14CB		切	
2018/9/6 13:45		14CB		入	
2018/9/6 13:45		14CB		切	
2018/9/6 13:45		14CB		入	
2018/9/6 13:46		14CB		入	13:46:00 MSH
2018/9/6 13:46		チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/6 13:46		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド) 発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 13:46		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド) 発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 13:46		14CB		入	13:46:02 MEH 31
2018/9/6 13:46	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	[redacted]	14CB		切	13:46:02 MSH
2018/9/6 13:46	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:45	[redacted]	14CB		切	
2018/9/6 13:46		1G有効電力下限		逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)
2018/9/6 13:46	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		14CB		入	13:46:04 MEH 12
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		14CB		切	
2018/9/6 13:46		14CB		入	
2018/9/6 13:46		配変B 6kV 27		復帰	13:46:21 MSH
2018/9/6 13:46	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	[redacted]	配変B 6kV 27		動作	13:46:22 MEH 26
2018/9/6 13:46		配変B 6kV 27		復帰	13:46:23 MSH
2018/9/6 13:46	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		配変B 6kV 27		復帰	13:46:23 MEH 13
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		復帰	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		動作	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		復帰	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		動作	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		復帰	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		動作	
2018/9/6 13:46		62TL 43V切替無電圧		復帰	
2018/9/6 13:46		雑装置故障(建築)		復帰	13:46:39 MSH
2018/9/6 13:46		30CB		入	
2018/9/6 13:46		30CB		切	
2018/9/6 13:46		30CB		入	
2018/9/6 13:46		30CB		切	
2018/9/6 13:46		30CB		入	
2018/9/6 13:46		30CB		切	
2018/9/6 13:46		雑装置故障(建築)		復帰	13:46:39 MEH 7
2018/9/6 13:46		30CB		入	13:46:41 MSH
2018/9/6 13:46		30CB		切	13:46:43 MEH 28
2018/9/6 13:46		30CB		入	13:46:43 MSH
2018/9/6 13:46		63XE		入	
2018/9/6 13:46		30CB		入	13:46:46 MEH 33
2018/9/6 13:46	電圧制御	西野SS		中給指令受信	連変タップ上げ
2018/9/6 13:46	電圧制御	西野SS		制御開始	基幹系中給制御
2018/9/6 13:46	電圧制御	西野SS	連変B	制御開始	7tap(8)
2018/9/6 13:46	[redacted]	30CB		切	
2018/9/6 13:46		30CB		入	
2018/9/6 13:46	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		復帰	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		発生	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		復帰	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		発生	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		復帰	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		発生	
2018/9/6 13:46		配変A クーラー故障		復帰	
2018/9/6 13:46		表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 13:47		配変C 保護装置不良		復帰	13:47:00 MSH
2018/9/6 13:47		配変C 保護装置不良		発生	13:47:00 MEH 4
2018/9/6 13:47		配変C 保護装置不良		復帰	13:47:01 MSH
2018/9/6 13:47	電圧制御	西野SS	連変B	制御正常終了	8tap(8)
2018/9/6 13:47	電圧制御	西野SS		制御正常終了	
2018/9/6 13:47	[redacted]	11CB		入	13:47:03 MSH
2018/9/6 13:47	電圧制御	西野SS		中給送信	正常終了
2018/9/6 13:47	[redacted]	配変C 保護装置不良		復帰	13:47:03 MEH 27
2018/9/6 13:47		11CB		切	13:47:03 MEH 4
2018/9/6 13:47		11CB		入	13:47:04 MSH
2018/9/6 13:47		11CB		入	
2018/9/6 13:47		11CB		切	
2018/9/6 13:47		11CB		入	13:47:07 MEH 33
2018/9/6 13:47		11CB		切	13:47:07 MSH
2018/9/6 13:47		11CB		入	13:47:09 MEH 30
2018/9/6 13:47		17CB		入	13:47:11 MSH
2018/9/6 13:47		17CB		入	13:47:11 MEH 7
2018/9/6 13:47		17CB		入	
2018/9/6 13:47		17CB		切	
2018/9/6 13:47		17CB		入	
2018/9/6 13:47		17CB		切	
2018/9/6 13:47		11CB		切	
2018/9/6 13:47		11CB		入	
2018/9/6 13:47	[redacted]	61TL 43V切替無電圧		復帰	13:47:24 MSH
2018/9/6 13:47		61TL 43V切替無電圧		復帰	13:47:24 MEH 5

2018/9/6 13:47	[redacted]	OFケーブル異常	発生	03:08:23 MEL	1
2018/9/6 13:47		OFケーブル異常	復帰	13:47:25 MSH	
2018/9/6 13:47		66CB	開放		
2018/9/6 13:47		61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:47		61TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:47		OFケーブル異常	復帰	13:47:26 MEH	21
2018/9/6 13:47		63TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:47		68XE	入	13:47:35 MSH	
2018/9/6 13:47		68XE	入	13:47:36 MEH	7
2018/9/6 13:47		62XE	入		
2018/9/6 13:47		62XE	切		
2018/9/6 13:47		62XE	入		
2018/9/6 13:47		67CB	開放		
2018/9/6 13:47		HDLC BCD入力異常	発	生	
2018/9/6 13:47		68TL 43V切替無電圧	復帰	13:47:52 MSH	
2018/9/6 13:47		63A	動作		
2018/9/6 13:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:47		68TL 43V切替無電圧	復帰	13:47:53 MEH	19
2018/9/6 13:47		68TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:47		68TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:48		64CB	開放		
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	復帰	13:48:03 MSH	
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	復帰	13:48:03 MEH	9
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:48	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:48		65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:48	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:48	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	動作	13:48:25 MSH	
2018/9/6 13:48		64XE	入	13:48:27 MSH	
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	復帰	13:48:26 MEH	12
2018/9/6 13:48		64XE	切	13:48:27 MEH	4
2018/9/6 13:48		64XE	入		
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:48		68TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:48		68TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:48		68TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:48		64XE	切		
2018/9/6 13:48		64XE	入		
2018/9/6 13:48		64XE	切		
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	動作	13:48:53 MSH	
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	復帰	13:48:54 MEH	10
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	動作	13:48:54 MSH	
2018/9/6 13:48		61TL 保護装置不良	復帰	13:48:54 MSH	
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	動作	13:48:54 MSH	
2018/9/6 13:48		61TL 保護装置不良	復帰	13:48:54 MSH	
2018/9/6 13:48		61TL 保護装置不良	発生	13:48:56 MEH	30
2018/9/6 13:48		64TL 43V切替無電圧	動作	13:48:54 MEH	5
2018/9/6 13:48		61TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:48		61TL 保護装置不良	復帰	13:48:57 MSH	
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生	13:49:00 MEH	32
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	動作	13:49:00 MSH	
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	復帰	13:49:00 MSH	
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	復帰	13:49:02 MEH	42
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	復帰	13:49:02 MEH	51
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生	13:49:03 MSH	
2018/9/6 13:49		64XE	入		
2018/9/6 13:49		64XE	切		
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:49		64XE	入		
2018/9/6 13:49		64XE	切		
2018/9/6 13:49		64XE	入	13:49:04 MSH	
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	復帰	13:49:05 MEH	52
2018/9/6 13:49		64XE	入	13:49:05 MEH	5
2018/9/6 13:49		62TL 故障	発生		
2018/9/6 13:49		66kV 2TL 伝送不良			
2018/9/6 13:49	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:49	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 13:49		F2CB	開放		
2018/9/6 13:49		AS・IRロック	設定		
2018/9/6 13:49		DLL実行要求		札幌HOST-2	
2018/9/6 13:49		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:49		64XE	切		
2018/9/6 13:49		64XE	入		
2018/9/6 13:49		64XE	切	13:49:58 MSH	
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生	13:49:59 MSH	
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	発生	13:49:59 MEH	7
2018/9/6 13:50		64XE	切	13:49:58 MEH	13
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	復帰	13:49:59 MSH	
2018/9/6 13:50		64XE	入		
2018/9/6 13:50		64XE	切		
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:50		64XE	入		
2018/9/6 13:50		64XE	切		
2018/9/6 13:50		64XE	入	13:50:01 MSH	
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:49		61TL 保護装置不良	発生		

2018/9/6 13:49	[redacted]	61TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	発生	13:50:02 MEH	30
2018/9/6 13:50		64XE	切	13:50:01 MEH	16
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	復帰	13:50:02 MSH	
2018/9/6 13:50		64XE	入		
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:49		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:50		64XE	切		
2018/9/6 13:50		64XE	入		
2018/9/6 13:50		64XE	切		
2018/9/6 13:50		64XE	入	13:50:03 MSH	
2018/9/6 13:50		64TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:50		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	復帰	13:50:04 MEH	31
2018/9/6 13:50		64XE	切	13:50:03 MEH	4
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	発生	13:50:05 MSH	
2018/9/6 13:50		64XE	入		
2018/9/6 13:50		64XE	切	13:50:06 MSH	
2018/9/6 13:50		64TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:50		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:50		64TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 13:50		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	復帰	13:50:07 MEH	16
2018/9/6 13:50		64XE	入	13:50:07 MEH	16
2018/9/6 13:50		64XE	切	13:50:08 MSH	
2018/9/6 13:50		61TL 故障	発生		
2018/9/6 13:50		66kV 1TL 伝送不良			
2018/9/6 13:50		66TL 故障	発生		
2018/9/6 13:50		63A			
2018/9/6 13:50		66kV PW故障			
2018/9/6 13:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50	[redacted]	64XE	入	13:50:09 MEH	14
2018/9/6 13:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50	[redacted]	61TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:50		61TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:50	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50		本館	入所		
2018/9/6 13:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:50		AS・IRロック	解除		
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	復帰	13:50:43 MSH	
2018/9/6 13:50		AS・IRロック	解除		
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	復帰	13:50:43 MSH	
2018/9/6 13:50		DLL実行要求		札幌HOST-2	
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	発生	13:50:43 MEH	8
2018/9/6 13:50		43R	直接		
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	復帰	13:50:44 MSH	
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	復帰	13:50:45 MEH	9
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:50		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:51	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-5.9MVar(-5.5MVar)	
2018/9/6 13:51	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51	[redacted]	71CB	切		
2018/9/6 13:51		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:51		65TL 伝送不良	発生		
2018/9/6 13:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:51		HDLC 回線断	発生	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:51		HDLC 回線断	発生	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:51		HDLC 回線渋滞	発生	札幌GW-A1	
2018/9/6 13:51		HDLC 回線渋滞	発生	札幌GW-B1	
2018/9/6 13:51		64TL 保護装置不良	復帰	13:51:57 MSH	
2018/9/6 13:51		64TL 保護装置不良	発生	13:51:57 MEH	4
2018/9/6 13:51		64TL 保護装置不良	復帰	13:51:57 MSH	
2018/9/6 13:51		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 13:52	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-0.7MVar(-5.5MVar)	
2018/9/6 13:51	[redacted]	64TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:51		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:52		64TL 保護装置不良	復帰	13:51:59 MEH	19
2018/9/6 13:52		1G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.00MW)	
2018/9/6 13:52		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:52		64TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:52		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:52		66TL 伝送不良	発生		
2018/9/6 13:52		水槽水位異常	復帰	13:52:43 MEL	2
2018/9/6 13:53		64TL 保護装置不良	復帰	13:53:15 MSH	
2018/9/6 13:53		64TL 保護装置不良	発生	13:53:16 MEH	8
2018/9/6 13:53		64TL 保護装置不良	復帰	13:53:17 MSH	
2018/9/6 13:53		64TL 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 13:53		64TL 保護装置不良	発生		
2018/9/6 13:53		64TL 保護装置不良	復帰	13:53:18 MEH	7
2018/9/6 13:53		61CB	入		
2018/9/6 13:53		本館	退所		

2018/9/6 13:53	西野SS	93CB	投入	
2018/9/6 13:55	[redacted]	HDLC A/D変換精度不良	発	生
2018/9/6 13:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/6 13:56	[redacted]	HDLC A/D変換精度不良	復	帰
2018/9/6 13:56	[redacted]	HDLC A/D変換精度不良	発	生
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	62X	切	
2018/9/6 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	南九条SS	本館	退所	
2018/9/6 13:57	南九条SS	本館	入所	
2018/9/6 13:57	[redacted]	61X	入	
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	13:58:06 MSH
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:58	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 13:58	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 13:58	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 13:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 13:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 13:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 13:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:58	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 14:01	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 14:01	[redacted]	F6CB	開放	
2018/9/6 14:02	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:02	[redacted]	F7CB	開放	
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３	運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧　受付
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３	運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧　接続
2018/9/6 14:02	[redacted]	F8CB	開放	
2018/9/6 14:03	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 14:03	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 14:03	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 14:03	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 14:04	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 14:04	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/6 14:04	[redacted]	62X	切	
2018/9/6 14:04	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:04	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:04	[redacted]	F17CB	開放	
2018/9/6 14:05	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 14:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 14:05	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 14:07	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 14:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:07	[redacted]	F26CB	開放	
2018/9/6 14:08	[redacted]	F27CB	開放	
2018/9/6 14:08	[redacted]	F28CB	開放	
2018/9/6 14:08	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 14:08	[redacted]	F331CB	投入	
2018/9/6 14:09	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:09	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:09	[redacted]	F332CB	投入	
2018/9/6 14:09	[redacted]	F333CB	投入	
2018/9/6 14:09	[redacted]	配変D 33kV SNW1群	入	
2018/9/6 14:10	[redacted]	ダムゲート開	動作	

2018/9/6 14:10	[redacted]	ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 14:10		F334CB	投入	
2018/9/6 14:10		F335CB	投入	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		F336CB	投入	
2018/9/6 14:11		配変D 33kV SNW2群	入	
2018/9/6 14:11	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 14:11	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)
2018/9/6 14:11	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)
2018/9/6 14:11	[redacted]	F337CB	投入	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		F338CB	投入	
2018/9/6 14:12	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 14:12	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 14:12	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 14:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:12	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:12	[redacted]	F339CB	投入	
2018/9/6 14:12		配変D 33kV SNW3群	入	
2018/9/6 14:12	西双葉SWS	道南幹線2L	自主操作開始	
2018/9/6 14:13	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 14:13		17CB	開放	
2018/9/6 14:14	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)
2018/9/6 14:14	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	発生(悪化)	273kV(273kV)
2018/9/6 14:14	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)
2018/9/6 14:14	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	発生(悪化)	273kV(273kV)
2018/9/6 14:14	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	発生(悪化)	273kV(273kV)
2018/9/6 14:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15	西双葉SWS	202CB	投入	
2018/9/6 14:15	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 14:15	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 14:15	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 14:16	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-6.9MVar(-5.5MVar)
2018/9/6 14:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(67.3kV)
2018/9/6 14:16	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	287kV(275kV)
2018/9/6 14:16	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)
2018/9/6 14:16	南九条SS	66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.1kV)
2018/9/6 14:16	南九条SS	66kV B母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.1kV)
2018/9/6 14:16	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	288kV(275kV)
2018/9/6 14:16	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)
2018/9/6 14:16	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	285kV(275kV)
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 14:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作	
2018/9/6 14:16	南九条SS	61CB	投入	
2018/9/6 14:16	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 14:18	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-3.0MVar(-5.5MVar)
2018/9/6 14:18	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 14:18	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 14:18	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:19	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 14:19	[redacted]	配変C故障	復帰	
2018/9/6 14:19	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:19	苗穂SS	68CB	投入	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F1CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F2CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F4CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F11CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F12CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F13CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	[redacted]	F15CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:21	北斗CS	202CB	入	
2018/9/6 14:21	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 14:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:21	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:21	[redacted]	66TL 故障	復帰	
2018/9/6 14:21	[redacted]	66kV PW故障	復帰	
2018/9/6 14:21	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	[redacted]	OFケーブル異常	復帰	14:21:51 MEL　4
2018/9/6 14:22	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 14:22	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 14:22	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:22	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 14:22	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:23	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 14:23	北斗CS	203CB	入	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F1CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F3CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F4CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F5CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F7CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F8CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F11CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F12CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F13CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F14CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F15CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F16CB	操作ロック設定	
2018/9/6 14:24	[redacted]	F21CB	操作ロック設定	

2018/9/6 14:24	[redacted]	F22CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24		F23CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24		F24CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:24	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:24	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 14:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:24		F25CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24		F26CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24		F27CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24		F28CB	操作ロック設定				
2018/9/6 14:24		F2CB	投入				
2018/9/6 14:25		F6CB	投入				
2018/9/6 14:26		表示渋滞(孫TC)	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 14:26		表示渋滞(孫TC)	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 14:26		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 14:26		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 14:26	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:26	[redacted]	66CB	投入				
2018/9/6 14:26		線路電圧有	動作				
2018/9/6 14:26		66TL 線路電圧有	動作				
2018/9/6 14:26		配変B クーラー故障	復帰				
2018/9/6 14:26		配変B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 14:27		線路電圧有	復帰				
2018/9/7 14:27		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/6 14:27	西野SS	111CB	投入				
2018/9/7 14:28	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	成功	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/8 0:15		オフライン2エリア	DLL実行	[redacted]			
2018/9/8 0:17	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行				
2018/9/8 0:27		オフライン2エリア	DLL実行				
2018/9/8 0:29	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行				
2018/9/8 0:34		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4755	南早来蓄電池設備ポジション変更	苫小牧
2018/9/8 0:36	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4755	南早来蓄電池設備ポジション変更	苫小牧
2018/9/8 12:41		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/8 12:43	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/10 9:54		運用切替エリア	DLL実行	開始	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56

2018/9/10 9:57	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:11		オフライン2エリア	DLL実行	[redacted]					
2018/9/10 10:13	旭川 HOST-Ⅱ	オフライン2エリア	DLL実行						
2018/9/10 10:47		運用切替エリア	ファイル切替	開始	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	運用区分	札幌西	ファイル切替通	知 実施	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	奈井江TC A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	西春別66TC B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	奈井江TC B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	西春別66TC A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:53	釧路 HOST-Ⅰ		ファイル切替確	定 設定	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 11:12		運用切替エリア	DLL実行	[redacted]					
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 B	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 A	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:14	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:15	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行						
2018/9/10 11:20		運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	運用区分	札幌西	ファイル切替通						
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 A	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 B	運用切替エリア	ファイル切替						
2018/9/6 14:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(68.5kV)					
2018/9/6 14:28		66kV乙母線電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(69.0kV)					
2018/9/6 14:28		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	69.2kV(69.0kV)					
2018/9/6 14:28		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.3kV(69.0kV)					
2018/9/6 14:28	南九条SS	66kV A母線電圧 上限	発生(悪化)	69.3kV(68.9kV)					
2018/9/6 14:28	南九条SS	66kV B母線電圧 上限	発生(悪化)	69.1kV(68.8kV)					
2018/9/6 14:28	南九条SS	66kV C母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.1kV)					
2018/9/6 14:28	[redacted]	水槽除塵機故障	発生						
2018/9/6 14:28		表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 14:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	南九条SS	Cオシロ記録紙断	復帰		
2018/9/6 14:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F3CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F4CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F5CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F7CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F8CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F13CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F15CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F16CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F17CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F18CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F21CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F24CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F25CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	[redacted]	F27CB	操作ロック設定		
2018/9/6 14:29	札幌系制	UPS 直流運転(A系)	開始		
2018/9/6 14:29	札幌系制	UPS 直流運転(B系)	開始		
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	空調設備故障(建物)	復帰		
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	空調設備故障(通信)	復帰		
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	1CB	切		
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	DS-EG	切		
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	NFB-EG	入		
2018/9/6 14:29	札幌系統制御所	所内設備	障害管理	空調装置故障	復帰
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	ING設備故障(増築棟)	発生		
2018/9/6 14:29	統括電力C桑園	ING設備故障(既存棟)	発生		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	消火設備故障	発生		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	ACB1	入		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	機械駐車場故障	発生		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	ING設備故障(増築棟)	復帰		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	ING設備故障(既存棟)	復帰		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	消火設備故障	復帰		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	機械駐車場故障	復帰		
2018/9/6 14:30	札幌系制	UPS 直流運転(B系)	終了		
2018/9/6 14:30	札幌系制	UPS 直流運転(A系)	終了		
2018/9/6 14:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:30	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/6 14:30	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/6 14:30	統括電力C桑園	EG..	停止		
2018/9/6 14:31	[redacted]	F6CB	投入		
2018/9/6 14:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:32	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰		
2018/9/6 14:32	[redacted]	水槽除塵機故障	発生		
2018/9/6 14:32	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰		
2018/9/6 14:32	[redacted]	水槽除塵機故障	発生		
2018/9/6 14:33	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)	
2018/9/6 14:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	[redacted]	66kV乙母線電圧 上限	逸脱復帰	68.4kV(69.0kV)	
2018/9/6 14:33	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	68.1kV(69.0kV)	
2018/9/6 14:33	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.1kV(69.0kV)	
2018/9/6 14:33	南九条SS	66kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.1kV)	
2018/9/6 14:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	南九条SS	系統同期#1	動作		
2018/9/6 14:34	豊平峡PS	豊平峡線2L潮流	逸脱発生	47MVA(103%)	
2018/9/6 14:34	豊平峡PS	豊平峡線2L潮流	許容5H逸脱発生	47MVA(103%)	
2018/9/6 14:34	南九条SS	11CB	投入		
2018/9/6 14:34	南九条SS	系統同期#1	復帰		
2018/9/6 14:34	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	[redacted]	豊平峡線2L潮流	逸脱発生	46MVA(102%)	
2018/9/6 14:34	[redacted]	豊平峡線2L潮流	許容5H逸脱発生	46MVA(102%)	
2018/9/6 14:34	南九条SS	66kV B母線電圧 上限	逸脱復帰	67.6kV(68.1kV)	
2018/9/6 14:34	豊平峡PS	61CB	投入		
2018/9/6 14:34	豊平峡PS	61TL 系統同期	動作		
2018/9/6 14:34	豊平峡PS	61TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:34	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 14:34	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 14:34	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 14:34	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	[redacted]	豊平峡線2L潮流	逸脱復帰	23MVA(51%)		
2018/9/6 14:35	[redacted]	豊平峡線2L潮流	許容5H逸脱復帰	23MVA(51%)		
2018/9/6 14:35	豊平峡PS	豊平峡線2L潮流	逸脱復帰	23MVA(52%)		
2018/9/6 14:35	豊平峡PS	豊平峡線2L潮流	許容5H逸脱復帰	23MVA(52%)		
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 14:35	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－６	
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:36	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰			
2018/9/6 14:36	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 5	開始			
2018/9/6 14:37	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱発生	-1.3MVar(-1.2MVar)		
2018/9/6 14:37	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 5	完了			
2018/9/6 14:37	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－６	
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:37	[redacted]	水槽除塵機故障	発生			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 14:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 14:37	西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 14:37	西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 14:38	西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 14:38	西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 14:38	西札幌TC3	HDLC 共通部軽故障	復	帰		

2018/9/6 14:38 西札幌TC3	HDLC 表示入力異常	復	帰			
2018/9/6 14:38 西札幌TC3	HDLC BCD入力異常	復	帰			
2018/9/6 14:38 西札幌TC3	HDLC 選択制御出力異常	復	帰			
2018/9/6 14:38 西札幌SS	配変A 6kV 27	動作				
2018/9/6 14:38 南九条SS	66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.1kV)			
2018/9/6 14:38 南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:38 南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:38 南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:38 札幌系制	オシロ(1)故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生 札幌GW-A1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC リンク確立異常	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	HDLC リンク確立異常	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:38 札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧		受付
2018/9/6 14:38 札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧		接続
2018/9/6 14:38 西札幌SS	連変A 軽故障	発生	03:08:35 MEL 1			
2018/9/6 14:38 西札幌SS	連変B 軽故障	発生	03:08:35 MEL 1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	43R-1.	直接				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	所内 6kV 27	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66甲	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66XE	入				
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	43R(加工).	直接				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	72XE	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73XE	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74XE	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61XE	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	TQC 43PG	使用				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66kV SC 43A	自動				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	72甲	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73乙	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74甲	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61甲	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61乙	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61X	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	2甲	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	1乙	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	3甲	入				
2018/9/6 14:38 中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	インティグリティ返送無	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 14:38 西札幌TC2	インティグリティ返送無	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 14:38 西札幌SS	所内A系故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	所内B系故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	連変A 軽故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	連変B 軽故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	2CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	1CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	91CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	92CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	93CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	96CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	97CB	入				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	TQC 軽故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	72TL 故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	1 故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	2 故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	TQC 重故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73TL 故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	再閉路装置故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74TL 故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	再閉路装置故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66TL 故障	復帰				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 14:38 南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:38 南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:38 南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73乙	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73XE	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74甲	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74XE	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66甲	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66XE	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	2甲	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	1乙	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	72甲	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	72XE	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61甲	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61XE	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61乙	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	61X	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	3甲	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	TQC 43PG	ロック				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	66kV SC 43A	手動				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	73CB	切				
2018/9/6 14:38 西札幌SS	74CB	切				

2018/9/6 14:38	西札幌SS	66CB	切	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	1CB	切	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	2CB	トリップ	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	TQC 重故障		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	TQC 軽故障		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	91CB	切	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	92CB	切	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	93CB	切	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	61CB	切	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	96CB	トリップ	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 27		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	97CB	トリップ	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 27		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	所内 6kV 27	動作	
2018/9/6 14:39	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-0.1MVar(-1.2MVar)
2018/9/6 14:38	西札幌SS	72TL 故障	発生	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 2TL 青		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 2TL 赤		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 2TL 白		
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 1TL 青	動作	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 1TL 赤	動作	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	66kV 1TL 白	動作	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	1 故障	発生	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	2 故障	発生	
2018/9/6 14:38	西札幌SS	TQC 重故障		
2018/9/6 14:39	南九条SS	連変A軽故障	発生	
2018/9/6 14:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	63A.63Q	動作	14:39:17 MSL
2018/9/6 14:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	73TL 故障	発生	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	43V切替無電圧		
2018/9/6 14:39	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:39	西札幌SS	74TL 故障	発生	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	43V切替無電圧		
2018/9/6 14:39	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:39	西札幌SS	66TL 故障	発生	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	43V切替無電圧		
2018/9/6 14:39	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	所内A系故障	発生	
2018/9/6 14:39	西札幌SS	所内B系故障	発生	
2018/9/6 14:39	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:39	南九条SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 14:40	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.00MW)
2018/9/6 14:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:40	西札幌TC3	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 14:40	西札幌TC2	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 14:40	[redacted]	CYC 制御渋滞	発	生
2018/9/6 14:40	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 14:41	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 14:41	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 14:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:41	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 14:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条SS	13CB	投入	
2018/9/6 14:41	南九条SS	A所内DC故障	発生	
2018/9/6 14:41	南九条SS	103TL PW断線	復帰	
2018/9/6 14:41	南九条SS	A33kV 27	復帰	
2018/9/6 14:41	南九条SS	A所内AC故障	復帰	
2018/9/6 14:41	南九条SS	A所内DC故障	復帰	
2018/9/6 14:41	南九条SS	配変A リレー故障	復帰	
2018/9/6 14:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条SS	連変A軽故障	復帰	
2018/9/6 14:41	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:41	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:42	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:42	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:42	南九条SS	連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 14:42	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/6 14:42	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 14:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 14:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 14:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート

2018/9/6 14:42	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:42	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:42	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:42	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:42	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:42	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示回線断		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:42	[redacted]	CYC 表示回線断		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:42	[redacted]	チャンネルルート切替要		求　A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 14:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:42	[redacted]	CHルート切替		Bルート	
2018/9/6 14:42	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Bルート
2018/9/6 14:43	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－６
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/6 14:43	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/6 14:43	南九条SS	系統同期#1		動作	
2018/9/6 14:43	南九条SS	12CB		投入	
2018/9/6 14:43	電圧制御	[redacted]		系	統ループ発生検出
2018/9/6 14:43	電圧制御	[redacted]		系	統ループ自動切替
2018/9/6 14:43	電圧制御	南九条GR		イニシアチブ	札幌西
2018/9/6 14:43	南九条SS	系統同期#1		復帰	
2018/9/6 14:44	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6		送信開始	札幌西→中給
2018/9/6 14:44	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6		送信終了	札幌西→中給
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	66.2kV(67.3kV)
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	HDLC 回線断		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	HDLC 回線断		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	中止条件発生	制御モード不良
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	90Rモード除外	自動遷移要求
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御異常終了	5tap(6)
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND		制御異常終了	
2018/9/6 14:44	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:44	南九条SS	EG		停止	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	5tap(6)
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	中止条件発生	制御モード不良
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	90Rモード除外	自動遷移要求
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御異常終了	5tap(6)
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND		制御異常終了	
2018/9/6 14:44	[redacted]	水槽除塵機故障		復帰	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/6 14:45	[redacted]	水槽除塵機故障		発生	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/6 14:45	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:45	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 14:45	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	

2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 14:45	南九条TC3	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	5tap(6)			
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	中止条件発生	制御モード不良			
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	90Rモード除外	自動遷移要求			
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御異常終了	5tap(6)			
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SSND		制御異常終了				
2018/9/6 14:45	[redacted]	60CB		開放				
2018/9/6 14:45	電圧制御	[redacted]		系	統ループ解除検出			
2018/9/6 14:45	電圧制御			系	統ループ解除自動切替			
2018/9/6 14:45	電圧制御	南九条GR		イニシアチブ	札幌西			
2018/9/6 14:45	記録・統計	実績２　18/ 9/ 6		送信開始	札幌西→中給			
2018/9/6 14:45	記録・統計	実績２　18/ 9/ 6		送信終了	札幌西→中給			
2018/9/6 14:46	[redacted]	HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46		イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46		イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46		イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示渋滞(孫TC)		発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		表示渋滞(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46	南九条SS	F3CB		操作ロック設定				
2018/9/6 14:46	南九条SS	F4CB		操作ロック設定				
2018/9/6 14:46	南九条SS	F6CB		操作ロック設定				
2018/9/6 14:46	中央給電指令所	業務支援端末－６			運転管理		計算機	起動
2018/9/6 14:46	西札幌TC2	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:46	南九条TC1	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:46	南九条TC2	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:46	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:46		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:46		表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:46		水槽除塵機故障		復帰				
2018/9/6 14:46		水槽除塵機故障		発生				
2018/9/6 14:46		F1CB		投入				
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:46		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:46	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:46	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:47		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:47		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:47	中央給電指令所	業務支援端末－６			運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 14:47	[redacted]	F2CB		投入				
2018/9/6 14:47	南九条TC2	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:47	南九条TC3	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:47	南九条SS	F21CB		開放				
2018/9/6 14:47	南九条SS	F22CB		開放				
2018/9/6 14:48	南九条TC1	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:48	南九条TC2	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 14:48	南九条SS	F23CB		開放				
2018/9/6 14:48	南九条SS	F24CB		開放				
2018/9/6 14:48	南九条SS	F26CB		開放				
2018/9/6 14:48	[redacted]	HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:48	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:48		イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:48		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 14:48		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)		発	生	札幌GW-B1		

2018/9/6 14:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48	西札幌TC2	43R-1.	遠方						
2018/9/6 14:48	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1				
2018/9/6 14:48		表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1				
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1				
2018/9/6 14:48		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1				
2018/9/6 14:48	南九条SS	27CB	投入						
2018/9/6 14:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	西札幌TC2	43R(加工).	遠方						
2018/9/6 14:49	南九条SS	C6kV 27	復帰						
2018/9/6 14:49	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 14:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:49	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 14:49		本館	退所						
2018/9/6 14:49		43DL	変電						
2018/9/6 14:50		F1CB	開放						
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 14:50	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 14:50		F4CB	開放						
2018/9/6 14:50		61TL 伝送不良	発生						
2018/9/6 14:50		61TL 故障	発生						
2018/9/6 14:50		リレー故障							
2018/9/6 14:50	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		配変A故障	復帰						
2018/9/6 14:50		配変B故障	復帰						
2018/9/6 14:50		14CB	開放						
2018/9/6 14:51		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:50		配変A故障	発生						
2018/9/6 14:50		6kV 27							
2018/9/6 14:50		リレー故障							
2018/9/6 14:50		配変B故障	発生						
2018/9/6 14:50		6kV 27							
2018/9/6 14:50		リレー故障							
2018/9/6 14:51		配変A故障	復帰						
2018/9/6 14:51		配変B故障	復帰						
2018/9/6 14:51		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51		配変A故障	発生						
2018/9/6 14:51		6kV 27							
2018/9/6 14:51		リレー故障							
2018/9/6 14:51		配変B故障	発生						
2018/9/6 14:51		6kV 27							
2018/9/6 14:51		リレー故障							
2018/9/6 14:51	大野SS	201CB	投入						
2018/9/6 14:51	[redacted]	62CB	開放						
2018/9/6 14:51	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51		配変A故障	復帰						
2018/9/6 14:51		配変B故障	復帰						
2018/9/6 14:51		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:51	南九条SS	73CB	投入						
2018/9/6 14:51	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作						
2018/9/6 14:51		所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 14:51		配変A故障	発生						
2018/9/6 14:51		6kV 27							
2018/9/6 14:51		リレー故障							
2018/9/6 14:51		配変B故障	発生						
2018/9/6 14:51		6kV 27							
2018/9/6 14:51		リレー故障							
2018/9/6 14:51		配変A 6kV 27	復帰						
2018/9/6 14:52		本館	入所						
2018/9/6 14:52		配変A故障	復帰						
2018/9/6 14:52		配変B故障	復帰						
2018/9/6 14:52		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52		配変A故障	発生						
2018/9/6 14:52		6kV 27							
2018/9/6 14:52		リレー故障							
2018/9/6 14:52		配変B故障	発生						
2018/9/6 14:52		6kV 27							
2018/9/6 14:52		リレー故障							
2018/9/6 14:52	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:52		62TL 伝送不良	発生						
2018/9/6 14:53		62TL 故障	発生						
2018/9/6 14:53		リレー故障							
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	[redacted]	配変B故障	復帰
2018/9/6 14:53		6kV 27	復帰
2018/9/6 14:53		配変A故障	復帰
2018/9/6 14:53		配変B故障	復帰
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		配変A故障	発生
2018/9/6 14:53		6kV 27	
2018/9/6 14:53		リレー故障	
2018/9/6 14:53		配変B故障	発生
2018/9/6 14:53		6kV 27	
2018/9/6 14:53		リレー故障	
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		札2 制御要求 排他管理	異常　発　生　札幌GW-B1
2018/9/6 14:53		札2 制御要求 排他管理	異常　復　帰　札幌GW-B1
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53		配変A故障	復帰
2018/9/6 14:53		配変B故障	復帰
2018/9/6 14:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 14:53

2018/9/6 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:54	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q	復帰	14:54:55 MEL 2
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q	動作	14:55:05 MSL
2018/9/6 14:55	西札幌SS	1 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	西札幌SS	2 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	西札幌SS	3 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	西札幌SS	66TL 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	西札幌SS	72TL 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	西札幌SS	73TL 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	西札幌SS	74TL 故障	発生	
2018/9/6 14:55	西札幌SS	63A.63Q		
2018/9/6 14:55	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰	
2018/9/6 14:55	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 14:55	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 14:56	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 14:56	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:57	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	西野SS	103CB	投入	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	西野SS	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 14:57	西野SS	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 14:57	[redacted]	1G 43-流量..	使用	
2018/9/6 14:58	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-5.6MVar(-5.5MVar)
2018/9/6 14:58	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 14:58	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:58	西小樽SS	101CB	機器不応動	
2018/9/6 14:58	[redacted]	43-放流警報	使用	
2018/9/6 14:58	[redacted]	43RG.	遠方	
2018/9/6 14:59	豊平峡PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-2.4MVar(-5.5MVar)
2018/9/6 14:59	豊平峡PS	本館	退所	
2018/9/6 14:59	西小樽SS	101CB	機器不応動	
2018/9/6 14:59	西小樽SS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 14:59	西小樽SS	101CB	機器不応動	
2018/9/6 15:00	[redacted]	目標流量到達	復帰	
2018/9/6 15:00	[redacted]	設定流量	実行(8.3m3/s)	
2018/9/6 15:00	南九条SS	67X	開放	
2018/9/6 15:01	[redacted]	63X	開放	
2018/9/6 15:01	[redacted]	L61	開放	
2018/9/6 15:01	西小樽SS	101 43RC	使用	
2018/9/6 15:02	[redacted]	L63	開放	
2018/9/6 15:02	[redacted]	63XE	投入	
2018/9/6 15:02	[redacted]	101 43RS	送電	
2018/9/6 15:02	[redacted]	63XE	開放	
2018/9/6 15:03	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)
2018/9/6 15:03	[redacted]	63X	投入	
2018/9/6 15:03	南九条SS	Aオシロ	復帰	
2018/9/6 15:03	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	西野SS	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:03	西野SS	103CB	開放	
2018/9/6 15:03	西野SS	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:03	[redacted]	L63	投入	
2018/9/6 15:04	西野SS	104CB	投入	
2018/9/6 15:04	[redacted]	L61	投入	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	102CB	投入	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	連B1次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	連A1次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	連C1次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	102TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:04	南九条SS	67X	投入	
2018/9/6 15:04	西小樽SS	102TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:04	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 15:05	西小樽SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 15:05	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 15:06	南九条SS	67CB	投入	

2018/9/6 15:06	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 15:06	[redacted]	F16CB	開放		
2018/9/6 15:07	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 15:07	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 15:07	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 15:07	[redacted]	水槽除塵機故障	発生		
2018/9/6 15:07	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 15:07	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 15:07	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 15:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 15:07	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 15:07	南九条SS	102架地判別RECロック	復帰		
2018/9/6 15:07	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰		
2018/9/6 15:07	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:07	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:07	[redacted]	水槽除塵機故障	発生		
2018/9/6 15:07	南九条SS	101架地判別RECロック	復帰		
2018/9/6 15:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:08	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:08	[redacted]	67CB	開放		
2018/9/6 15:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 15:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 15:08	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 15:08	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	動作	(15:08:13)	
2018/9/6 15:08	[redacted]	63.64 転送装置故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	63.64 転送装置故障	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	転送装置故障(F14)	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	63.64 転送装置故障	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	転送装置故障(F14)	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 15:08	[redacted]	水槽除塵機故障	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 15:08	[redacted]	101XE	入		
2018/9/6 15:08	南九条SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 15:08	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	101XE	切		
2018/9/6 15:08	[redacted]	101 43RS	受電		
2018/9/6 15:08	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	64TL 故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	67TL 故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 15:08	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:08	[redacted]	101CB	入		
2018/9/6 15:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09	[redacted]	水槽除塵機故障	復帰		
2018/9/6 15:08	[redacted]	101CB	切		
2018/9/6 15:09	[redacted]	水槽除塵機故障	発生		
2018/9/6 15:09	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 15:09	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 15:09	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 15:09	[redacted]	F21CB	開放		
2018/9/6 15:09	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09	[redacted]	F24CB	開放		
2018/9/6 15:09	釧路系統制御所	リモート室設備		障害管理	東釧路SSリモート室 空調故障 復帰
2018/9/6 15:09	西小樽SS	101CB	操作ロック設定		
2018/9/6 15:09	[redacted]	F25CB	開放		
2018/9/6 15:10	[redacted]	101 43RS	送電		
2018/9/6 15:10	西小樽SS	本館	入所		
2018/9/6 15:10	[redacted]	F22CB	開放		
2018/9/6 15:10	[redacted]	[redacted]	増加時間1開始	15:00(18:00)	
2018/9/6 15:10	[redacted]	F23CB	開放		
2018/9/6 15:10	[redacted]	本館	退所		

2018/9/6 15:10	西野SS	101CB	投入	
2018/9/6 15:10	南九条SS	102架地判別RECロック	動作	
2018/9/6 15:10	南九条SS	101架地判別RECロック	動作	
2018/9/6 15:10	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/6 15:10	西野SS	101TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:10	[redacted]	所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:11	西野SS	101TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:11	[redacted]	F26CB	開放	
2018/9/6 15:11	[redacted]	水槽除塵機故障	マスク設定	
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV A 母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV C 母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)
2018/9/6 15:11	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)
2018/9/6 15:11	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)
2018/9/6 15:11	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 15:11	泊PS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 15:11	泊PS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 15:11	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)
2018/9/6 15:11	泊PS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 15:11	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 15:11	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)
2018/9/6 15:11	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 15:11	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 15:11	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 15:11	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:11	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無	
2018/9/6 15:11	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了	
2018/9/6 15:11	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 15:12	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.2kV(63.5kV)
2018/9/6 15:12	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	186kV(186kV)
2018/9/6 15:12	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	186kV(186kV)
2018/9/6 15:12	南九条SS	66kV C母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 15:12	京極PS(屋外)	275kV A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 15:12	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	発電当日運用	豊平川水系　本登	録	（制約違反有）
2018/9/6 15:12	発電制御	[redacted]	受信データ異常	
2018/9/6 15:13	電圧制御	西野SS　93ShR	制御開始	
2018/9/6 15:13	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.42kV)
2018/9/6 15:13	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 15:13	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 15:13	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 15:13	発電当日運用	豊平川水系　本登	録	（制約違反有）
2018/9/6 15:13	発電制御	[redacted]	受信データ異常	
2018/9/6 15:13	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:14	[redacted]	67CB	投入	
2018/9/6 15:14	[redacted]		27 復帰異常 復帰	
2018/9/6 15:14	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 15:14	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 15:14	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 15:14	発電当日運用	豊平川水系　本登	録	（制約違反有）
2018/9/6 15:14	発電制御	[redacted]	受信データ異常	
2018/9/6 15:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:15	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 15:15	[redacted]	63.64 転送装置故障	復帰	
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:15	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常　復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:15	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 15:15	[redacted]	所内電源故障	復帰	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	所内電源故障	発生	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	6kV 27	復帰	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	6kV 27	動作	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	配変A故障	復帰	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	配変A故障	発生	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	配変B故障	復帰	(15:15:41)
2018/9/6 15:15	[redacted]	配変B故障	発生	(15:15:41)

2018/9/6 15:15	[redacted]	ブザー	動作	(15:15:41)
2018/9/6 15:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:15		本館	入所	
2018/9/6 15:15		水槽除塵機故障	復帰	
2018/9/6 15:16		66kV A 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)
2018/9/6 15:16		66kV C 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)
2018/9/6 15:16		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)
2018/9/6 15:16		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.3kV(63.5kV)
2018/9/6 15:16	西野SS	187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(186kV)
2018/9/6 15:16	西野SS	187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(186kV)
2018/9/6 15:16	西野SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	281kV(275kV)
2018/9/6 15:16	西野SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	281kV(275kV)
2018/9/6 15:16	南九条SS	66kV C母線電圧 下限	逸脱復帰	64.9kV(63.0kV)
2018/9/6 15:16	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.0kV)
2018/9/6 15:16	西双葉SWS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)
2018/9/6 15:16	泊PS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)
2018/9/6 15:16	泊PS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)
2018/9/6 15:16	泊PS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)
2018/9/6 15:16	泊PS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)
2018/9/6 15:16	西野SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	280kV(275kV)
2018/9/6 15:16	西野SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	280kV(275kV)
2018/9/6 15:16	京極PS(屋外)	275kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)
2018/9/6 15:16	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 15:16	発電当日運用	豊平川水系　本登	録	(制約違反有)
2018/9/6 15:16	発電制御	[redacted]	受信データ異常	
2018/9/6 15:16	電圧制御	西野SS　93ShR	制御正常終了	
2018/9/6 15:16	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:16		水槽除塵機故障	発生	
2018/9/6 15:16		水槽除塵機故障	復帰	
2018/9/6 15:16		水槽除塵機故障	発生	
2018/9/6 15:16		本館	退所	
2018/9/6 15:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		配変C故障	復帰	
2018/9/6 15:17		6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		水槽除塵機故障	復帰	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		本館	退所	
2018/9/6 15:17		水槽除塵機故障	発生	
2018/9/6 15:17		水槽除塵機故障	復帰	
2018/9/6 15:17		本館	入所	
2018/9/6 15:18		17CB	開放	
2018/9/6 15:18		水槽除塵機故障	発生	
2018/9/6 15:18		43R	遠方	
2018/9/6 15:18		65CB	開放	
2018/9/6 15:18		水槽除塵機故障	復帰	
2018/9/6 15:19		43DL	変電	
2018/9/6 15:19		本館	退所	
2018/9/6 15:19		F1CB	開放	
2018/9/6 15:19		F2CB	開放	
2018/9/6 15:20		F3CB	開放	
2018/9/6 15:20		63A	復帰	
2018/9/6 15:20		F4CB	開放	
2018/9/6 15:21		F5CB	開放	
2018/9/6 15:21	発電当日運用	豊平川水系　本登	録	(制約違反有)
2018/9/6 15:21	発電制御	[redacted]	受信データ異常	
2018/9/6 15:21	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:21	西小樽SS	連変C タップ極限	極限動作	
2018/9/6 15:21	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.42kV)
2018/9/6 15:21		F6CB	開放	
2018/9/6 15:21	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 15:21	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 15:21	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 15:21	[redacted]	F7CB	開放	
2018/9/6 15:21	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	[redacted]	F8CB	開放	
2018/9/6 15:22	西小樽SS	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 15:22	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 15:22		63CB	開放	
2018/9/6 15:23	電圧制御	西野SS	制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/6 15:23	電圧制御	西野SS　91ShR	制御開始	
2018/9/6 15:23	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.28kV(6.54kV)
2018/9/6 15:23		64CB	開放	
2018/9/6 15:23	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	西小樽SS	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 15:23	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:24		CYC 表示回線断	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:24		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復　帰	札幌GW-A1

2018/9/6 15:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 15:24		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 15:24		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 15:24		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 15:24		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 15:24		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:24		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:24		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 15:24		所内電源故障	発生	(15:24:52)
2018/9/6 15:24		リレー故障	発生	(15:24:53)
2018/9/6 15:24		所内電源故障	発生	
2018/9/6 15:24		配変A故障	発生	
2018/9/6 15:24		リレー故障		
2018/9/6 15:24		配変B故障	発生	
2018/9/6 15:24		リレー故障		
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 15:25	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 15:25	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		本館	退所	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		43R	遠方	
2018/9/6 15:25	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:25		65CB	投入	
2018/9/6 15:26		43-ゲート	自動	
2018/9/6 15:26			27 復帰異常 復帰	
2018/9/6 15:26		取水口 43R	遠方	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	11CB	投入	
2018/9/6 15:26	電圧制御	西野SS 91ShR	制御正常終了	
2018/9/6 15:26		本館	入所	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	12CB	投入	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	2CB ヒーター断	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	SC-C 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	SC-B 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	66kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	連C2次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	連A2次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	連B2次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	西小樽SS	所内 6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:26	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:26	電圧制御	[redacted]	制御開始	1tap(2)
2018/9/6 15:26	西小樽SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)
2018/9/6 15:26	西小樽SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(63.0kV)
2018/9/6 15:27	電圧制御	[redacted]	中止条件発生	TM応動異常
2018/9/6 15:27	電圧制御		90Rモード除外	自動遷移要求
2018/9/6 15:27	電圧制御		制御異常終了	1tap(2)
2018/9/6 15:27	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了	
2018/9/6 15:27		HS設定値	実行(128cm)	
2018/9/6 15:27	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:27	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無	
2018/9/6 15:27	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了	
2018/9/6 15:28		1G 水調	使用	
2018/9/6 15:28		本館	退所	
2018/9/6 15:29		水槽スクリーン前水位	上限2段復帰	-5cm(-1cm)
2018/9/6 15:29		水槽スクリーン前水位	上限1段復帰	-5cm(-3cm)
2018/9/6 15:29		F21CB	開放	
2018/9/6 15:29		1G 水調	ロック	
2018/9/6 15:30		F23CB	開放	
2018/9/6 15:30		F24CB	開放	

2018/9/6 15:30	[redacted]	水槽スクリーン後水位	上限2段復帰	-18cm(-6cm)
2018/9/6 15:30	[redacted]	水槽スクリーン後水位	上限1段復帰	-18cm(-10cm)
2018/9/6 15:30	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	西双葉SWS	道南幹線2L	自主操作中止	
2018/9/6 15:31	[redacted]	藤野線潮流	逸脱発生	57MVA(100%)
2018/9/6 15:31	[redacted]	藤野線潮流	許容5H逸脱発生	57MVA(100%)
2018/9/6 15:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	系統同期	動作	
2018/9/6 15:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	103CB	投入	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	104TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	連C1次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	連B1次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	連A1次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	系統同期	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:31	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32	西札幌SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 15:32	西札幌SS	11CB	投入	
2018/9/6 15:32	[redacted]	取水口 43R	直接	
2018/9/6 15:32	[redacted]	43-ゲート	手動	
2018/9/6 15:32	[redacted]	整流器故障	発生	
2018/9/6 15:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:32	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰	札幌GW-A1
2018/9/6 15:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰	札幌GW-B1
2018/9/6 15:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:33	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 15:34	西札幌SS	13CB	投入	
2018/9/6 15:34	西札幌SS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:34	西札幌SS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:34	西札幌SS	連変A 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 15:34	西札幌SS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:35	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 15:36	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 15:36	[redacted]	藤野線潮流	逸脱復帰	57MVA(50%)
2018/9/6 15:36	[redacted]	藤野線潮流	許容5H逸脱復帰	57MVA(50%)
2018/9/6 15:36	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/6 15:36	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 15:36	西札幌SS	所内A系故障	復帰	
2018/9/6 15:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	線路電圧有	動作	
2018/9/6 15:36	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 15:37	西小樽SS	連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 15:37	西小樽SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.6kV(63.0kV)
2018/9/6 15:37	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:37	西小樽SS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 15:37	[redacted]	線路電圧有	復帰	
2018/9/6 15:37	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:37	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無	
2018/9/6 15:37	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了	
2018/9/6 15:37	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	西札幌SS	21CB	開放	
2018/9/6 15:37	西札幌SS	系統同期	動作	

2018/9/6 15:37	西小樽SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(63.0kV)
2018/9/6 15:38	西札幌SS	71CB	開放	
2018/9/6 15:38	西札幌SS	系統同期	復帰	
2018/9/6 15:38	西札幌SS	系統同期	動作	
2018/9/6 15:38	西小樽SS	61CB	投入	
2018/9/6 15:38	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38	西札幌SS	72CB	開放	
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38	西小樽SS	61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:38	西小樽SS	62TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:38	西小樽SS	62TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:38	西小樽SS	61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:38	西札幌SS	系統同期	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 15:38	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:38	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:39	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 15:39	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 15:40	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 15:40	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 15:40	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 15:41	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 15:41	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:41	[redacted]	所内DC電源故障	発生	
2018/9/6 15:41	[redacted]	所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:41	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 15:42	[redacted]	水槽水位異常	発生	15:42:07 MSL
2018/9/6 15:42	[redacted]	F6CB	開放	
2018/9/6 15:42	[redacted]	水槽スクリーン後水位	下限1段発生	-41cm(-40cm)
2018/9/6 15:42	[redacted]	水槽スクリーン前水位	下限1段発生	-41cm(-40cm)
2018/9/6 15:42	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 15:42	西札幌SS	63A.63Q	復帰	15:42:41 MEL 2
2018/9/6 15:42	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 15:43	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 15:43	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/6 15:44	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 15:44	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:44	[redacted]	水槽スクリーン後水位	下限2段発生	-45cm(-43cm)
2018/9/6 15:44	[redacted]	水槽スクリーン前水位	下限2段発生	-46cm(-43cm)
2018/9/6 15:44	西札幌TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:44	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:44	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:44	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/6 15:45	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 15:45	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 15:45	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 15:45	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 15:46	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 15:46	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 15:46	[redacted]	水槽スクリーン後水位	下限2段復帰	-42cm(-43cm)
2018/9/6 15:46	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 15:46	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 15:46	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 15:47	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	12CB	投入	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	71TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	連B2次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	連C2次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	連A2次 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	[redacted]	水槽スクリーン前水位	下限2段復帰	-42cm(-43cm)
2018/9/6 15:47	電圧制御	西札幌GR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:47	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御開始	1tap(2)
2018/9/6 15:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.0kV)
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	72TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	1 故障	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	2 故障	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	73TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	74TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	66TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	43V切替無電圧	復帰	

2018/9/6 15:47	西札幌SS	3 故障		復帰	
2018/9/6 15:47	[redacted]	65CB		投入	
2018/9/6 15:47	[redacted]	65TL 線路電圧有		動作	
2018/9/6 15:47	西札幌SS	連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	[redacted]	TRクーラー故障		復帰	
2018/9/6 15:47	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:47	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/6 15:47	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了	
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:48	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:48	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:48	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:48	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	2tap(3)
2018/9/6 15:48	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/6 15:48	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了	
2018/9/6 15:48	[redacted]	配変A故障		復帰	
2018/9/6 15:48	[redacted]	配変 保護装置不良		復帰	
2018/9/6 15:48	[redacted]	配変A故障		復帰	
2018/9/6 15:48	[redacted]	6kV 27		復帰	
2018/9/6 15:48	[redacted]	配変B故障		復帰	
2018/9/6 15:48	[redacted]	6kV 27		復帰	
2018/9/6 15:49	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	43-ゲート		自動	
2018/9/6 15:49	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:49	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	3tap(4)
2018/9/6 15:49	[redacted]	水槽スクリーン後水位		下限2段発生	-44cm(-43cm)
2018/9/6 15:49	[redacted]	水槽スクリーン前水位		下限2段発生	-44cm(-43cm)
2018/9/6 15:49	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/6 15:49	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了	
2018/9/6 15:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:49	[redacted]	43R		直接	
2018/9/6 15:50	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:50	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/6 15:50	西札幌SS	66kV乙母線電圧 下限		逸脱復帰	64.5kV(63.0kV)
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	札幌GW-A1
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	札幌GW-B1
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	札幌GW-B1
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	札幌GW-A1
2018/9/6 15:50	[redacted]	チャンネルルート切替要求		A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 15:50	[redacted]	CHルート切替		Bルート	
2018/9/6 15:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:50	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Bルート
2018/9/6 15:50	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/6 15:50	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了	
2018/9/6 15:50	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	札幌GW-B1
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	札幌GW-A1
2018/9/6 15:50	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:50	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	札幌GW-A1
2018/9/6 15:50	[redacted]	目標流量到達		発生	
2018/9/6 15:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	札幌GW-B1
2018/9/6 15:50	[redacted]	チャンネルルート切替要求		B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 15:51	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Bルート
2018/9/6 15:51	[redacted]	CHルート切替		Aルート	
2018/9/6 15:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 15:51	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Aルート
2018/9/6 15:51	[redacted]	61CB		開放	
2018/9/6 15:51	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Aルート
2018/9/6 15:51	[redacted]	61CB		開放	
2018/9/6 15:51	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/6 15:51	[redacted]	TR軽故障		復帰	
2018/9/6 15:52	[redacted]	配変B故障		復帰	
2018/9/6 15:52	[redacted]	6kV 27		復帰	
2018/9/6 15:52	[redacted]	配変B故障		発生	
2018/9/6 15:52	[redacted]	TR軽故障			
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/6 15:52	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	

2018/9/6 15:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:52		61・62 43LC	操作ロック設定				
2018/9/6 15:53		61・62 43LC	操作ロック解除				
2018/9/6 15:54		61・62 43L	使用				
2018/9/6 15:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:54		61・62 43LC	ロック				
2018/9/6 15:54		1G 水調	使用				
2018/9/6 15:54		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 15:54		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 15:54		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 15:54		61CB	切				
2018/9/6 15:54		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 15:54		61・62 43LC	使用				
2018/9/6 15:54		61・62 43L	ロック				
2018/9/6 15:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:54	西札幌SS	系統同期	動作				
2018/9/6 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:54	西札幌SS	73CB	投入				
2018/9/6 15:54	西札幌SS	系統同期	復帰				
2018/9/6 15:54	[redacted]	1G 水調	ロック				
2018/9/6 15:54	西札幌SS	系統同期	動作				
2018/9/6 15:55	西札幌SS	系統同期	復帰				
2018/9/6 15:55	[redacted]	61・62 43LC	ロック				
2018/9/6 15:55		61CB	入				
2018/9/6 15:55		61・62 43LC	使用				
2018/9/6 15:56		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:56		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 15:57	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断(ポート2)	発	生			
2018/9/6 15:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 15:57		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 15:57		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57		リレー故障	復帰				
2018/9/6 15:57	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生			
2018/9/6 15:57		配変A故障	復帰				
2018/9/6 15:57		配変B故障	復帰				
2018/9/6 15:57		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:57		配変A故障	発生				
2018/9/6 15:57		6kV 27					
2018/9/6 15:57		リレー故障					
2018/9/6 15:57		配変B故障	発生				
2018/9/6 15:57		6kV 27					
2018/9/6 15:57		リレー故障					
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 15:57		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:58		配変A故障	復帰				
2018/9/6 15:58		配変B故障	復帰				
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 15:58		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 15:58		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 15:58		43R	遠方				
2018/9/6 15:58		配変A故障	発生				
2018/9/6 15:58		6kV 27					
2018/9/6 15:58		リレー故障					
2018/9/6 15:58		配変B故障	発生				
2018/9/6 15:58		6kV 27					
2018/9/6 15:58		リレー故障					
2018/9/6 15:58		17CB	開放				
2018/9/6 15:58	西当別SS	101CB	投入				
2018/9/6 15:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58		14CB	開放				
2018/9/6 15:58		配変A故障	発生				
2018/9/6 15:58		リレー故障					
2018/9/6 15:58		配変B故障	発生				
2018/9/6 15:58		リレー故障					
2018/9/6 15:58		取水口 43R	遠方				
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58	[redacted]	24CB	開放				
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 15:59	西札幌SS	TQC 軽故障	復帰				
2018/9/6 15:59	[redacted]	F1CB	開放				

2018/9/6 15:59	篠路SS	101CB	投入			
2018/9/6 15:59	篠路SS	連B1次 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 15:59	篠路SS	101TL 系統同期	動作			
2018/9/6 15:59	篠路SS	101TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 15:59	篠路SS	103TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 15:59	篠路SS	104TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 15:59	篠路SS	連A1次 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 15:59	篠路SS	101TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 15:59	篠路SS	102TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備				
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備				
2018/9/6 15:59	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 15:59	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 15:59	北七飯SS	101TL 故障	復帰			
2018/9/6 15:59	北七飯SS	102TL 故障	復帰			
2018/9/6 16:00	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 16:00	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:00	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 16:00	京極PS	始動装置軽故障	復帰			
2018/9/6 16:00	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 16:00	西小樽SS	65CB	投入			
2018/9/6 16:01	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 16:01	西小樽SS	65TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備				
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備				
2018/9/6 16:01	西小樽SS	66TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:01	西小樽SS	65TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:01	西小樽SS	66TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:01	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 16:01	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 16:01	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰		
2018/9/6 16:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:01	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	[redacted]	配変A故障	復帰			
2018/9/6 16:01	[redacted]	リレー故障	復帰			
2018/9/6 16:01	[redacted]	リレー故障	復帰			
2018/9/6 16:01	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 16:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:01	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 16:01	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:02	電圧制御	西野SS	制御開始	調相タップ任意制御		
2018/9/6 16:02	電圧制御	西野SS 91ShR	制御開始			
2018/9/6 16:02	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 16:02	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 16:02	篠路SS	連変A タップ渋滞	発生			
2018/9/6 16:02	篠路SS	連変B タップ渋滞	発生			
2018/9/6 16:02	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:02	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:02	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:02	[redacted]	配変A故障	発生			
2018/9/6 16:02	[redacted]	リレー故障				
2018/9/6 16:02	[redacted]	配変B故障	発生			
2018/9/6 16:02	[redacted]	リレー故障				
2018/9/6 16:02	[redacted]	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:02	[redacted]	64CB	開放			
2018/9/6 16:02	西札幌SS	TQC 重故障	復帰			
2018/9/6 16:02	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 16:03	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	65CB	開放			
2018/9/6 16:03	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 16:03	西小樽SS	本館	退所			
2018/9/6 16:03	篠路SS	187kV 連変A 43SP	単独			
2018/9/6 16:03	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	[redacted]	66CB	開放			
2018/9/6 16:03	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 16:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:03	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 16:04	[redacted]	所内 27	復帰			
2018/9/6 16:04	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 16:04	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 16:04	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 16:04	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			

2018/9/6 16:04	電圧制御	南九条SSND		制御異常終了				
2018/9/6 16:04	電圧制御	西野SS	91ShR	制御正常終了				
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:04	南九条TC1	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:04	南九条TC2	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:04	[redacted]	F22CB		開放				
2018/9/6 16:04	[redacted]	リレー故障		復帰				
2018/9/6 16:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/6 16:04	[redacted]	F23CB		開放				
2018/9/6 16:05	[redacted]	61Y		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	[redacted]	61CB		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	[redacted]	61X		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	[redacted]	61･62 43LC		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	[redacted]	62Y		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	[redacted]	62CB		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	[redacted]	62X		操作ロック設定				
2018/9/6 16:05	篠路SS	11CB		投入				
2018/9/6 16:05	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御			
2018/9/6 16:05	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	5tap(6)			
2018/9/6 16:05	[redacted]	17CB		開放				
2018/9/6 16:05	[redacted]	F1CB		開放				
2018/9/6 16:05	篠路SS	連変A 22kV 27		復帰				
2018/9/6 16:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始				
2018/9/6 16:05	[redacted]	配変A故障		発生				
2018/9/6 16:05	[redacted]	TR軽故障(LR)						
2018/9/6 16:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了				
2018/9/6 16:05	[redacted]	61･62 43LC		操作ロック解除				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/6 16:05	[redacted]	F2CB		開放				
2018/9/6 16:05	[redacted]	61･62 43LC		ロック				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/6 16:05	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)			
2018/9/6 16:05	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了				
2018/9/6 16:05	[redacted]	14CB		開放				
2018/9/6 16:05	篠路SS	13CB		投入				
2018/9/6 16:06	[redacted]	F3CB		開放				
2018/9/6 16:06	[redacted]	F4CB		開放				
2018/9/6 16:06	篠路SS	41CB		機器不応動				
2018/9/6 16:06	篠路SS	配電電源指定42		停電				
2018/9/6 16:06	[redacted]	64CB		投入				
2018/9/6 16:06	篠路SS	配電電源指定42		加圧				
2018/9/6 16:07	篠路SS	42CB		開放				
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 16:07	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 16:07	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 16:07	篠路SS	41CB		投入				
2018/9/6 16:07	篠路SS	所内 6kV 27		復帰				
2018/9/6 16:07	篠路SS	所内AC電源故障		復帰				
2018/9/6 16:07	篠路SS	所内DC電源故障		発生				
2018/9/6 16:07	篠路SS	連変B 冷却機故障		復帰				
2018/9/6 16:07	篠路SS	連変A 冷却機故障		復帰				
2018/9/6 16:07	篠路SS	所内DC電源故障		復帰				
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 16:08	篠路SS	61CB		開放				
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-A2		
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B2		
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発	生	札幌GW-A2	
2018/9/6 16:08	[redacted]	チャンネルルート切替要		求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 16:08	[redacted]	CHルート切替		Bルート				
2018/9/6 16:08	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Aルート			
2018/9/6 16:08	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Bルート			
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	発	生	札幌GW-A2	
2018/9/6 16:08	篠路SS	62CB		開放				
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異		常)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		A	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 16:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 16:08	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 16:08	[redacted]	43R		遠方	(16:08:12)			
2018/9/6 16:08	[redacted]	43R		遠方				
2018/9/6 16:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:08	南九条TC2	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:08	南九条TC1	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:08	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 16:08	篠路SS	65CB		開放				
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続

2018/9/6 16:08	篠路SS	66CB	開放		
2018/9/6 16:08	[redacted]	24CB	投入		
2018/9/6 16:08	[redacted]	31TL 線路電圧有	動作		
2018/9/6 16:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:08	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B2
2018/9/6 16:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A2
2018/9/6 16:08	篠路SS	12CB	投入		
2018/9/6 16:08	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 16:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:08	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 16:08	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 16:08	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 16:08	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 16:08	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:08	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 16:08	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:09	電圧制御	篠路SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 16:09	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 16:09	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了		
2018/9/6 16:08	篠路SS	連変A 系統同期	動作		
2018/9/6 16:09	篠路SS	連変A 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/6 16:08	篠路SS	連A2次 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	連B2次 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	66TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:08	篠路SS	65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 16:09	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 16:09	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 16:09	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	発変 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	1G 制御装置軽故障	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	2G 制御装置軽故障	復帰		
2018/9/6 16:09	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:10	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 16:10	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 16:11	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 16:11	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 16:11	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 16:11	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 16:12	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 16:12	[redacted]	1G 43R	直接		
2018/9/6 16:12	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 16:12	[redacted]	雑装置故障(変電)	復帰		
2018/9/6 16:13	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 16:13	[redacted]	2G 43R	直接		
2018/9/6 16:13	[redacted]	配変C 軽故障(LR)	発生		16:13:08 MSL
2018/9/6 16:13	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生		6.41kV(6.42kV)
2018/9/6 16:13	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 16:13	[redacted]	TR軽故障	復帰		
2018/9/6 16:13	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:13	[redacted]	配変B 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 16:14	篠路SS	187kV 連変B 43SP	単独		
2018/9/6 16:14	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 16:14	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 16:14	[redacted]	33kV 27	復帰		
2018/9/6 16:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 16:14	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	64TL 故障	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	66TL 故障	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	1 故障	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:14	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 16:15	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 16:15	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 16:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:15	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 16:15	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 16:15	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 16:15	篠路SS	103CB	投入		
2018/9/6 16:15	篠路SS	103TL 系統同期	動作		
2018/9/6 16:15	篠路SS	103TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:16	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 16:16	[redacted]	62CB	開放		

2018/9/6 16:16	西札幌SS	系統同期	動作	
2018/9/6 16:16	西札幌SS	101TL 系統同期	動作	
2018/9/6 16:16	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 16:16	西札幌SS	101CB	投入	
2018/9/6 16:16	西札幌SS	系統同期	復帰	
2018/9/6 16:16	西札幌SS	101TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 16:16	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:16	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 16:16	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 16:16	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:16	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/6 16:16	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 16:16	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 16:16	[redacted]	62TL 故障	発生	
2018/9/6 16:16	[redacted]	CB故障		
2018/9/6 16:16	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 16:16	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:16	[redacted]	配変B故障	発生	
2018/9/6 16:16	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A故障.	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 16:17	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 16:17	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変B故障	発生	
2018/9/6 16:17	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 16:17	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:17	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:17	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 16:17	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 16:17	[redacted]	所内DC電源故障	発生	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	発生	16:17:33 MSL
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:17	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:17	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:17	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 16:17	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 16:17	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:17	[redacted]	配変B故障	発生	
2018/9/6 16:17	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 16:17	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:18	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:18	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 16:18	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:18	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 16:18	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 16:18	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:18	[redacted]	配変B故障	発生	
2018/9/6 16:18	[redacted]	6kV 27		
2018/9/6 16:18	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:19	[redacted]	66CB	投入	
2018/9/6 16:19	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	制御電源故障	発生	
2018/9/6 16:19	[redacted]	リレー故障	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	制御電源故障	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:19	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:19	[redacted]	86-1B	復帰	
2018/9/6 16:20	[redacted]	1G 水調	ロック	
2018/9/6 16:20	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段復帰	77cm(-60cm)
2018/9/6 16:20	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限2段復帰	77cm(-80cm)
2018/9/6 16:20	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生	77cm(6cm)
2018/9/6 16:20	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生	77cm(5cm)
2018/9/6 16:20	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/6 16:20	[redacted]	補機故障	復帰	
2018/9/6 16:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.42kV)
2018/9/6 16:21	[redacted]	所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 16:21	西小樽SS	66CB	投入	
2018/9/6 16:21	[redacted]	62TL 線路電圧有	動作	
2018/9/6 16:21	西小樽SS	66TL 系統同期	動作	
2018/9/6 16:21	西小樽SS	65TL 系統同期	動作	

2018/9/6 16:21	西小樽SS	65TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:21	西小樽SS	66TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:22	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 16:22	[redacted]	1号発電機準備	動作			
2018/9/6 16:22	[redacted]	水車故障	発生			
2018/9/6 16:22	[redacted]	2G 水調.	使用			
2018/9/6 16:23	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 16:23	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 16:23	[redacted]	3G 水調.	使用			
2018/9/6 16:23	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:24	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:24	[redacted]	2G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(0.10MW)		
2018/9/6 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:25	[redacted]	2号発電機準備	動作			
2018/9/6 16:26	[redacted]	1号発電機準備	復帰			
2018/9/6 16:26	[redacted]	水車故障	復帰			
2018/9/6 16:26	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:26	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 16:27	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 16:27	西小樽SS	14CB	投入			
2018/9/6 16:27	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 16:27	西小樽SS	187kV 連変B 43SP	単独			
2018/9/6 16:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 16:28	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 16:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:28	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 16:28	[redacted]	2G 発電機	運転			
2018/9/6 16:28	西小樽SS	14CB	開放			
2018/9/6 16:28	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 16:29	篠路SS	本館	退所			
2018/9/6 16:29	[redacted]	F301CB	開放			
2018/9/6 16:29	[redacted]	2号発電機準備	復帰			
2018/9/6 16:29	[redacted]	2G 43-91Q	AQR			
2018/9/6 16:29	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 16:29	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 16:29	[redacted]	2CB	並列			
2018/9/6 16:29	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:30	[redacted]	2G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(1.00MW)		
2018/9/6 16:30	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 16:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:30	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:30	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/6 16:30	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	動作			
2018/9/6 16:30	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	動作			
2018/9/6 16:30	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作			
2018/9/6 16:30	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	動作			
2018/9/6 16:30	[redacted]	66TL VD故障	発生			
2018/9/6 16:30	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	動作			
2018/9/6 16:30	[redacted]	60 43V切替無電圧	動作			
2018/9/6 16:30	[redacted]	配変A クーラー故障	復帰			
2018/9/6 16:30	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 16:30	[redacted]	配変A 軽故障	復帰	16:30:32 MEL 2		
2018/9/6 16:30	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備		[redacted]		
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備				
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:31	[redacted]	66TL VD故障	復帰			
2018/9/6 16:31	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 16:31	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 16:31	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2		
2018/9/6 16:31	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 16:31	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 16:31	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 16:31	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 16:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 16:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 16:32	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/6 16:32	[redacted]	43R	遠方	(16:31:57)		
2018/9/6 16:32	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 16:32	西野SS	275 雑装置故障(建築)	復帰			

2018/9/6 16:32	西野SS	275kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 16:32	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 16:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33		配変A故障	復帰			
2018/9/6 16:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 16:33	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 16:34		66CB	開放			
2018/9/6 16:35		2G有効電力下限	逸脱復帰	1.70MW(1.00MW)		
2018/9/6 16:35		61CB	投入			
2018/9/6 16:35		62TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:35		63TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:35		60 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:35		61TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:35		64TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:35		66TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 16:35		61TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:35		配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:35	[redacted]	61TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:35		本館	入所			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		11CB	投入			
2018/9/6 16:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		所内電源故障	発生			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 16:35		リレー故障	復帰			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		1号発電機準備	動作			
2018/9/6 16:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:36		水車故障	発生			
2018/9/6 16:36		14CB	投入			
2018/9/6 16:36		61TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 16:36		伝送不良	復帰			
2018/9/6 16:36		F11CB	投入			
2018/9/6 16:36		水車故障	復帰			
2018/9/6 16:36		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:36		[redacted]	発生			
2018/9/6 16:36		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:37		1号発電機準備	復帰			
2018/9/6 16:37		水槽スクリーン後水位	下限2段復帰	-42cm(-43cm)		
2018/9/6 16:38		F12CB	投入			
2018/9/6 16:38		水槽スクリーン前水位	下限2段復帰	-41cm(-43cm)		
2018/9/6 16:38		61X	操作ロック設定			
2018/9/6 16:38		61X	操作ロック設定			
2018/9/6 16:38		61X	オフライン設定			
2018/9/6 16:38		61X	開放			
2018/9/6 16:38		61X	オフライン設定			
2018/9/6 16:38		61X	開放			
2018/9/6 16:39		水槽スクリーン後水位	下限1段復帰	-39cm(-40cm)		
2018/9/6 16:39		F13CB	投入			
2018/9/6 16:39		本館	退所			
2018/9/6 16:40		1G 86-1B復帰	同一方向制御			
2018/9/6 16:40		本館	入所			
2018/9/6 16:40		ダムゲート開	動作			
2018/9/6 16:40		ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 16:40		2G 86-1B復帰	同一方向制御			
2018/9/6 16:40		14CB	投入			
2018/9/6 16:40		F14CB	投入			
2018/9/6 16:41		15CB	投入			
2018/9/6 16:41		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:41		配変B クーラー故障	復帰			
2018/9/6 16:41		62 43X	連系			
2018/9/6 16:41		配変B 軽故障	復帰	16:41:06 MEL 2		
2018/9/6 16:42		水槽スクリーン前水位	下限1段復帰	-39cm(-40cm)		
2018/9/6 16:42		F15CB	投入			
2018/9/6 16:43		2G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.10MW)		
2018/9/6 16:43		21CB	開放			
2018/9/6 16:43		F16CB	投入			
2018/9/6 16:43		61CB	投入			
2018/9/6 16:44		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.07kV(7.00kV)		
2018/9/6 16:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		配変B 43A	手動			
2018/9/6 16:45	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		

2018/9/6 16:45	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 16:45	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 16:45	[redacted]	1号発電機準備	動作			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		オシロ	動作			
2018/9/6 16:45		67TL 系統同期	動作			
2018/9/6 16:45		67CB	投入			
2018/9/6 16:45		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 16:45		オシロ	復帰			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	[redacted]	67TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		余水路警報	開始			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 16:46	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 16:46	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 16:46	[redacted]	水槽水位異常	復帰	16:46:05 MEL	6	
2018/9/6 16:46		取水口 43R	遠方			
2018/9/6 16:46		スクリーン前水槽水位	下限1段復帰	98cm(-60cm)		
2018/9/6 16:46		スクリーン前水槽水位	下限2段復帰	98cm(-110cm)		
2018/9/6 16:46		スクリーン前水槽水位	上限2段発生	98cm(3cm)		
2018/9/6 16:46		スクリーン前水槽水位	上限1段発生	98cm(1cm)		
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:46		14CB	投入			
2018/9/6 16:46		1G 水調	ロック			
2018/9/6 16:47	泊(予備所内)	24CB	切			
2018/9/6 16:47	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.87kV(7.00kV)		
2018/9/6 16:47		配変B 43A	自動			
2018/9/6 16:47	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 16:47	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 16:47	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		1G 発電機	運転			
2018/9/6 16:48		33kV 27	復帰			
2018/9/6 16:48	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		配変B故障	復帰			
2018/9/6 16:48		6kV 27	復帰			
2018/9/6 16:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		本館	退所			
2018/9/6 16:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		1G 発電機	運転			
2018/9/6 16:48		余水路警報	終了			
2018/9/6 16:48	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 16:48	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 16:48	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 16:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:48		配変B 43A	手動			
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:49	[redacted]	1号発電機準備	復帰			

2018/9/6 16:49	[redacted]	1G 43-91Q	AQR	
2018/9/6 16:49	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 16:49	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 16:49	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:49	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 16:49	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 16:49	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 16:50	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(1.00MW)
2018/9/6 16:50	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 16:50	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 16:50	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了	
2018/9/6 16:50	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:50	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 16:51	[redacted]	余水路警報	開始	
2018/9/6 16:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:51	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:51	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:51	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 16:51	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 16:51	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 16:51	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	1.30MW(1.00MW)
2018/9/6 16:52	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.30MW(1.00MW)
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常　発　生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常　発　生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:52	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 16:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常　復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常　復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	HDLC 回線断	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:52	[redacted]	HDLC 回線断	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:53	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	水槽水位異常(発電)	復帰	16:53:01 MEL　2
2018/9/6 16:53	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信　発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復　帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復　帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発　生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発　生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発　生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発　生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発　生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発　生	
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発　生	
2018/9/6 16:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発　生	札幌GW-B1

2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	篠路SS	本館	入所		
2018/9/6 16:53	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 16:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 16:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 16:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:53	[redacted]	余水路警報	終了		
2018/9/6 16:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:54	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 16:54	[redacted]	F301CB	開放		
2018/9/6 16:54	[redacted]	第2水槽水位	上限2段復帰		-13cm(-5cm)
2018/9/6 16:54	[redacted]	第2水槽水位	上限1段復帰		-13cm(-10cm)
2018/9/6 16:54	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:54	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:54	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:54	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 16:55	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 16:55	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰		1.10MW(1.00MW)
2018/9/6 16:55	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 16:55	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 16:55	西双葉SWS	所内27 HOTnet	復帰		
2018/9/6 16:55	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 16:55	西双葉SWS	所内6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:55	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:55	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:55	西小樽SS	63CB	投入		
2018/9/6 16:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 16:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55	西小樽SS	63TL 系統同期	動作		
2018/9/6 16:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:55	西小樽SS	64TL 系統同期	動作		
2018/9/6 16:55	西小樽SS	63TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:55	西小樽SS	64TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 16:56	[redacted]	2G 水位一定運転	使用		
2018/9/6 16:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:56	[redacted]	1G 水位一定運転	使用		
2018/9/6 16:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 16:56	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 16:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	西双葉SWS	所内 Cub負荷制限中	復帰		
2018/9/6 16:56	[redacted]	1G 43R	直接		
2018/9/6 16:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56	[redacted]	高効率運転	使用		
2018/9/6 16:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:56	[redacted]	2G 43R	直接		
2018/9/6 16:57	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 16:57	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 16:57	西双葉SWS	EG	停止		
2018/9/6 16:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 16:57	[redacted]	EG	停止		
2018/9/6 16:57	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:57	[redacted]	余水路警報	開始		
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 16:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 16:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 16:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 16:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 16:58	[redacted]	本館	退所		

2018/9/6 16:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 16:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 16:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 16:58		F1CB	開放				
2018/9/6 16:58		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 16:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:58	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		1G 43R	直接				
2018/9/6 16:58		F5CB	開放				
2018/9/6 16:58		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:58		F1CB	開放				
2018/9/6 16:59		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:59	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:59		2G 発電機	運転				
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:59	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:59	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 16:59		F21CB	開放				
2018/9/6 16:59		F3CB	開放				
2018/9/6 16:59		F22CB	開放				
2018/9/6 16:59		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 16:59		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		F23CB	開放				
2018/9/6 16:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 16:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:00		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		11CB	投入				
2018/9/6 17:00		2G 水調.	ロック				
2018/9/6 17:00		配変A故障	復帰				
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:00	[redacted]	余水路警報	終了				
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	

2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:00	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:00		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:01		17CB	投入			
2018/9/6 17:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:01		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:01		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:01		発電(合成) P	逸脱発生(任意	)	12.0MW(12.0MW)	
2018/9/6 17:01		配変B故障	発生			
2018/9/6 17:01		リレー故障				
2018/9/6 17:01		配変C故障	復帰			
2018/9/6 17:01		6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:01		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:02	[redacted]	HS設定値	実行(193cm)			
2018/9/6 17:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 17:02	[redacted]	2CB	並列			
2018/9/6 17:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 17:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:02	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:02	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:02	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	2G有効電力下限	逸脱発生		0.00MW(1.00MW)	
2018/9/6 17:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 17:03	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:03	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 17:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 17:03	[redacted]	時刻同期要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC イリーガル受信(ポ	ート1) 発	生	
2018/9/6 17:03	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 17:03	[redacted]	HDLC イリーガル受信(ポ	ート1) 復	帰	
2018/9/6 17:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 17:03	[redacted]	リレー故障	復帰		
2018/9/6 17:03	[redacted]	発電機 27	復帰		
2018/9/6 17:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:03	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 17:03	[redacted]	AC回路故障	復帰		
2018/9/6 17:03	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:03	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:03	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 17:03	[redacted]	DC回路故障	発生		
2018/9/6 17:04	[redacted]	2G有効電力下限	逸脱復帰	2.40MW(1.00MW)	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	DC回路故障	復帰		
2018/9/6 17:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:04	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05	[redacted]	余水路警報	開始		
2018/9/6 17:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:05	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 17:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:05		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:05	西野SS	187kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 17:05	西野SS	187kV 空調故障	発生			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 17:05	西野SS	187kV 空調故障	復帰			
2018/9/6 17:06	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:06	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:07	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07		発電(合成) P	逸脱復帰(任意		) 11.8MW(12.0MW)	
2018/9/6 17:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:07	南九条SS	火警故障(送電主管)	復帰		
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	水槽水位異常	発生		17:07:31 MSL
2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	[redacted]	水槽水位異常	復帰		17:07:31 MEL 2
2018/9/6 17:07	[redacted]	余水路警報	終了		
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:08	[redacted]	水槽水位異常	発生		17:08:17 MSL
2018/9/6 17:08	[redacted]	余水路警報	開始		
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	水槽水位異常	復帰		17:08:18 MEL 2
2018/9/6 17:08	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	発電(合成) P	逸脱発生(任意		) 12.0MW(12.0MW)
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:09	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:09	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	南九条SS	102架地判別RECロック	復帰		
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:09	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	南九条SS	101架地判別RECロック	復帰		
2018/9/6 17:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:09	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 17:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生

2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:10	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:10	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:10	[redacted]	ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 17:10	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 17:10	[redacted]	水槽水位異常	復帰	17:10:37 MEL	2
2018/9/6 17:10	南九条SS	101架地判別RECロック	動作		
2018/9/6 17:10	南九条SS	102架地判別RECロック	動作		
2018/9/6 17:10	[redacted]	ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:10	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:11	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 17:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:11	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:11	[redacted]	余水路警報	終了		
2018/9/6 17:11	[redacted]	65TL 故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:11	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	33kV 27	復帰		
2018/9/6 17:11	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 17:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:11	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:11	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:11	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:11	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 17:11	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 17:12	[redacted]	F6CB	開放		
2018/9/6 17:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	発電(合成) P	逸脱復帰(任意	) 11.8MW(12.0MW)	
2018/9/6 17:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	[redacted]	配変B故障	発生		
2018/9/6 17:12	[redacted]	リレー故障			
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	

2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:12		スクリーン後水槽水位	上限2段復帰		-2cm(-1cm)
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		F1CB	開放		
2018/9/6 17:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:12	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:12		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:12	泊(予備所内)	24CB	入		
2018/9/6 17:12	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:12		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:13		F1CB	操作ロック設定		
2018/9/6 17:13		F2CB	操作ロック設定		
2018/9/6 17:13		F11CB	操作ロック設定		
2018/9/6 17:13		F12CB	操作ロック設定		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:13	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13		スクリーン後水槽水位	上限1段復帰		-5cm(-3cm)
2018/9/6 17:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 17:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:13		1G 水調	使用		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:13		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:13		2G 水調.	使用		
2018/9/6 17:13	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:13	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 17:13		27･59	復帰異常 復帰		
2018/9/6 17:14	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 17:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 17:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:14		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		F12CB	開放			
2018/9/6 17:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:14	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		43DL	変電			
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:14	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:14	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/6 17:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:14		F1CB	開放			
2018/9/6 17:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:15		F13CB	投入			
2018/9/6 17:15		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		F13CB	開放			
2018/9/6 17:15		F2CB	開放			
2018/9/6 17:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:15		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:15		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:15		F3CB	開放			
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:15	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:16		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		F4CB	開放			
2018/9/6 17:16		余水路警報	開始			
2018/9/6 17:16		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:16		1G 43R	遠方			
2018/9/6 17:16		63 43RC	ロック			
2018/9/6 17:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付	
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 17:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	2G 43R	遠方				
2018/9/6 17:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:16	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:16	[redacted]	線路電圧有	動作				
2018/9/6 17:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:16	[redacted]	65CB	投入				
2018/9/6 17:16	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	系統同期	動作				
2018/9/6 17:17	[redacted]	F5CB	開放				
2018/9/6 17:17	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	系統同期	復帰				
2018/9/6 17:17	[redacted]	F6CB	開放				
2018/9/6 17:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:17	[redacted]	線路電圧有	動作				
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:17	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 17:17	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/6 17:17	[redacted]	所内電源故障	発生				
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:18	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:18	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート		
2018/9/6 17:18	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート		
2018/9/6 17:18	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート		
2018/9/6 17:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		

2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:18	[redacted]	1号発電機準備	動作			
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:18	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:18	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:18	西札幌SS	系統同期	動作			
2018/9/6 17:18	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:18	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:18	西札幌SS	63CB	投入			
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:18	[redacted]	余水路警報	終了			
2018/9/6 17:18	西札幌SS	63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 17:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	西札幌SS	系統同期	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	西札幌SS	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 17:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	CASH-3(札幌西)	回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 17:19	[redacted]	61X	入			
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	線路電圧有	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	[redacted]	L60 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	L70 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	63･64TL PW断線	復帰異常 復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 17:19	[redacted]	配変A 1次 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	配変C 1次 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	62TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	63TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	61TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	63TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	61TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	64TL ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	63･64TL PW断線	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	配変B 1次 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	[redacted]	所内DC電源故障	発生			
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:19	篠路SS	連変A タップ渋滞	復帰			
2018/9/6 17:19	篠路SS	連変B タップ渋滞	復帰			
2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		余水路警報	開始			
2018/9/6 17:20		回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 17:20		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:20	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		63CB	投入			
2018/9/6 17:20		63TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 17:20		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 17:20		63TL 線路電圧有	復帰			
2018/9/6 17:20		回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 17:20		43R	遠方			
2018/9/6 17:20		系統同期	動作			
2018/9/6 17:20		64CB	開放			
2018/9/6 17:20		系統同期	復帰			
2018/9/6 17:20		回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 17:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		61CB	入			
2018/9/6 17:20		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:20		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:20		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:20	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21		回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 17:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21	電圧制御	篠路SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 17:21	電圧制御	篠路SS 連変A	制御開始		4tap(5)	
2018/9/6 17:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:21		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:21		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:21		配変B 43A	自動			
2018/9/6 17:21		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:21	電圧制御	篠路SS 連変A	中止条件発生		TM応動異常	
2018/9/6 17:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:21	電圧制御	篠路SS 連変A	90Rモード除外		自動遷移要求	
2018/9/6 17:21	電圧制御	篠路SS 連変A	制御異常終了		4tap(5)	
2018/9/6 17:21	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了			
2018/9/6 17:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:21		43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:21		雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 17:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21		リレー故障	復帰			
2018/9/6 17:21		61TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:21		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:21		63TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:21		64TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:21		60 故障	復帰			

2018/9/6 17:22	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 17:22		リレー故障	復帰		
2018/9/6 17:22		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:22		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:22	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:22	電圧制御	篠路SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 17:22	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 17:22	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了		
2018/9/6 17:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:22	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:22		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:22		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:22		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23	[redacted]	余水路警報	終了		
2018/9/6 17:23	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:23		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:23		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:23		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 17:23		43R	直接		
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:24		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:24		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:24		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1

2018/9/6 17:24	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24		表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		2CB	入				
2018/9/6 17:24		2G 発電機	運転				
2018/9/6 17:24		表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24	充停電判定	[redacted]	単独系統発生				
2018/9/6 17:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:24		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	F2CB	投入				
2018/9/6 17:24		F3CB	投入				
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:25		F3CB	投入				
2018/9/6 17:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:25		F3CB	投入				
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:25		F11CB	開放				
2018/9/6 17:25		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:25		F12CB	開放				
2018/9/6 17:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 17:25		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:25	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 17:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 17:25		F14CB	開放				
2018/9/6 17:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 17:25	[redacted]	F16CB	開放				
2018/9/6 17:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 17:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 17:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 17:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:26	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 17:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	

2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:26	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/6 17:26	西小樽SS	本館	入所		
2018/9/6 17:26	[redacted]	F22CB	開放		
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:26	[redacted]	F25CB	開放		
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	1号発電機準備	復帰		
2018/9/6 17:27	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 17:27	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 17:27	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.01MW(0.50MW)	
2018/9/6 17:27	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:27	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/6 17:27	[redacted]	601L	切		
2018/9/6 17:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:27	[redacted]	F21CB	開放		
2018/9/6 17:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:27	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:27	[redacted]	F23CB	開放		
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:27	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:27	[redacted]	[redacted]	増加時間1開始	18:00(15:00)	
2018/9/6 17:27	[redacted]	F24CB	開放		
2018/9/6 17:27	[redacted]	F26CB	開放		
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:27	[redacted]	F26CB	開放		
2018/9/6 17:27	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:28		F21CB	投入			
2018/9/6 17:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:28		F23CB	投入			
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:29		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		F24CB	投入			
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		F24CB	投入			
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		F26CB	投入			
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29		31CB	入			
2018/9/6 17:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:29		31CB	入			
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	余水路警報	開始			
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		1G 43R	遠方			
2018/9/6 17:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:30	電圧制御	南九条SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 17:30	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 17:30	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 17:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		2G 43R	遠方			
2018/9/6 17:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:30		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:31	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:31		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:31	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	

2018/9/6 17:31	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:32		1G有効電力下限	逸脱復帰		0.59MW(0.50MW)
2018/9/6 17:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		インティグリティ依頼無	応答	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:32		インティグリティ依頼無	応答	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HS設定値	実行(225cm)		
2018/9/6 17:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:32		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:32		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:32	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:32		インティグリティ返送無	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:32		1G 43-91Q	AQR		
2018/9/6 17:32		余水路警報	終了		
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:33		2G 43-91Q	AQR		
2018/9/6 17:33	電圧制御	南九条SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 17:33	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 17:33	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:33		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:33	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生 CPU1
2018/9/6 17:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生 CPU2
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:33		F11CB	開放		
2018/9/6 17:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:33		F12CB	開放		
2018/9/6 17:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:34		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		本館	退所		
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:34		F13CB	開放		
2018/9/6 17:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:34	電圧制御	南九条SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 17:34	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 17:34	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 17:34	[redacted]	F14CB	開放		

2018/9/6 17:34	[redacted]	F15CB	開放		
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:34		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:34	CASH-3(札幌西)	チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート	
2018/9/6 17:34	CASH-3(札幌西)	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 17:34	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出) 復	帰	CPU1
2018/9/6 17:34	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出) 復	帰	CPU2
2018/9/6 17:34	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:34	[redacted]	F16CB	開放		
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:34		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:34		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:34		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:35		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		14CB	投入		
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:35		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:35	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 17:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 17:35		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:35		F1CB	開放		
2018/9/6 17:35		F2CB	開放		
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:35		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		本館	退所		
2018/9/6 17:35		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:35		本館	退所		
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:36		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:36		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:36		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:36		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:36		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:36		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	

2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 17:36	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:36	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 17:36	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/6 17:36	[redacted]	11CB	開放		
2018/9/6 17:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:36	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:36	[redacted]	水槽	入所		
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	12CB	開放		
2018/9/6 17:37	[redacted]	1CB	入		
2018/9/6 17:37	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発 生	
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発 生	
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発 生	
2018/9/6 17:37	[redacted]	1CB	切		
2018/9/6 17:37	[redacted]	1G 発電機	停止		
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	11CB	操作ロック設定		
2018/9/6 17:37	[redacted]	12CB	操作ロック設定		
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発 生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発 生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A →B	札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 17:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 17:37	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/6 17:37	[redacted]	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 17:37	[redacted]	シーケンサ軽故障	復帰		
2018/9/6 17:37	[redacted]	65TL 系統同期	動作		
2018/9/6 17:37	[redacted]	所内DC電源故障	復帰		
2018/9/6 17:37	[redacted]	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 17:37	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/6 17:37	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:37	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復 帰	
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復 帰	

2018/9/6 17:37	[redacted]	水槽水位上昇	発生		17:37:46 MSL
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	65TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:38	[redacted]	F6CB	投入		
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:38	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限1段復帰		46cm(-60cm)
2018/9/6 17:38	[redacted]	スクリーン前水槽水位	下限2段復帰		46cm(-80cm)
2018/9/6 17:38	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限2段発生		46cm(5cm)
2018/9/6 17:38	[redacted]	スクリーン前水槽水位	上限1段発生		46cm(4cm)
2018/9/6 17:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:38	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/6 17:38	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:38	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:38	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 17:38	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:39	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/6 17:39	[redacted]	所内DC電源故障	復帰		
2018/9/6 17:39	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1			運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付
2018/9/6 17:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1			運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 17:39		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		水槽水位異常	発生	17:39:30 MSL	
2018/9/6 17:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		余水路警報	開始		
2018/9/6 17:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		水槽水位異常	復帰	17:39:31 MEL 2	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 17:39		制御回線断	復帰	(17:39:39)	
2018/9/6 17:39		制御渋滞	復帰	(17:39:41)	
2018/9/6 17:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 17:39		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:39		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:39		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 17:39		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 17:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰
2018/9/6 17:39		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:39		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:40		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:40		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:40	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:40	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:40	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 17:40	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 17:40	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 17:40	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	1G 43-91Q	AQR		
2018/9/6 17:40	[redacted]	1G 水調	使用		
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/6 17:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1

2018/9/6 17:40	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:40		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:40		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:40		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(1.10MW)	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 17:41		インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		インティグリティ要求未	受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		スクリーン前水槽水位	上限2段復帰	1cm(6cm)	
2018/9/6 17:41		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰	1cm(5cm)	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 17:41		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:41		インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 17:41		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41		F1CB.	開放		

2018/9/6 17:41	[redacted]	インティグリティ返送無	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 17:41	[redacted]	F2CB.	開放				
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:41	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	F3CB.	開放				
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 17:42	[redacted]	インティグリティ返送無	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	インティグリティ返送無	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	西小樽SS	14CB	投入				
2018/9/6 17:42	[redacted]	水槽水位異常	復帰			17:42:11 MEL	2
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	余水路警報	終了				
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発	生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発	生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発	生	
2018/9/6 17:42	西札幌SS	43DL	同一方向制御				
2018/9/6 17:42	西札幌SS	43DL	変電				
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰			2.36MW(1.10MW)	
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 17:43	西札幌SS	F1CB	開放				

2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		F4CB	開放			
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		F11CB	開放			
2018/9/6 17:43	西札幌SS	F2CB	開放			
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		F12CB	開放			
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	西札幌SS	F3CB	開放			
2018/9/6 17:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 17:43		F13CB	開放			
2018/9/6 17:43		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		HDLC イリーガル受信(ポ	ート1)	発	生	
2018/9/6 17:43	西札幌SS	F4CB	開放			
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		F14CB	開放			
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	西札幌SS	F5CB	開放			
2018/9/6 17:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 17:43		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 17:43		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 17:43		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 17:43		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:44	西札幌SS	F6CB	開放			
2018/9/6 17:44	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		スクリーン後水槽水位	上限2段復帰		-7cm(-5cm)	
2018/9/6 17:44		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44	西札幌SS	21CB	投入			
2018/9/6 17:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:44		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:44	西札幌SS	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:44	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 17:44	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:44	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 17:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:44		62CB	投入		
2018/9/6 17:44		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 17:44		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:44		配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 17:45		62TL 系統同期	動作		
2018/9/6 17:45		62TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 17:45		水槽水位上昇	復帰		17:44:59 MEL　2
2018/9/6 17:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生
2018/9/6 17:45		スクリーン後水槽水位	上限1段復帰		-11cm(-8cm)
2018/9/6 17:45		スクリーン前水槽水位	上限2段復帰		3cm(5cm)
2018/9/6 17:45		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰		3cm(4cm)
2018/9/6 17:45		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 17:45		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:45		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 17:45		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 17:45		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:45		水槽	退所			
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		F1CB	投入			
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:46		スクリーン後水槽水位	上限２段復帰		-22cm(-1cm)	
2018/9/6 17:46		スクリーン後水槽水位	上限１段復帰		-22cm(-3cm)	
2018/9/6 17:46		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		F2CB	投入			
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:46		時刻同期要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		63CB	投入			
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:47		HDLC イリーガル受信(ポ	ート1)	発	生	
2018/9/6 17:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		1G 水調	使用			
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 17:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:47		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	西小樽SS	連変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1

2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 17:48		HDLC イリーガル受信(ポ	ート1)	復	帰	
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		F12CB	投入			
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	土木CDT断	復帰			
2018/9/6 17:49		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	西小樽SS	15CB	投入			

2018/9/6 17:49	[redacted]	取水口	入所			
2018/9/6 17:49	[redacted]	43-ゲート.	手動			
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/6 17:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:50	[redacted]	土木CDT断	復帰			
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	43-ゲート	手動			
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	21CB	投入			
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	水槽水位異常	発生		17:50:31	MSL
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50	西小樽SS	187kV 連変C 43SP	単独			
2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1

2018/9/6 17:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:50		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		F1CB	投入			
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		スクリーン前水槽水位	上限2段復帰		-86cm(3cm)	
2018/9/6 17:51		スクリーン前水槽水位	上限1段復帰		-86cm(1cm)	
2018/9/6 17:51		スクリーン前水槽水位	下限1段発生		-86cm(-60cm)	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		F2CB	投入			
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	西小樽SS	187kV 連変A 43SP	並列			
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51	[redacted]	土木CDT断	復帰			
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		取水口	入所			
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:51		HDLC 共通部軽故障	発		生	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:51		所内DC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		取水口	入所			
2018/9/6 17:52	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1

2018/9/6 17:52	[redacted]	2CB	入			
2018/9/6 17:52		2G 発電機	運転			
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 17:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:52	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		F3CB	投入			
2018/9/6 17:52		本館	入所			
2018/9/6 17:52	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 17:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:52		F301CB	操作ロック設定			
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	[redacted]	土木CDT断	復帰			
2018/9/6 17:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		取水口機器故障	復帰			
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		本館	退所			
2018/9/6 17:52		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:52	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:53	[redacted]	F4CB	投入			
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	西小樽SS	17CB	投入			
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:53	西小樽SS	連変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	11CB	操作ロック解除			
2018/9/6 17:54	[redacted]	12CB	操作ロック解除			
2018/9/6 17:54	[redacted]	17CB	操作ロック設定			
2018/9/6 17:54	[redacted]	30CB	操作ロック設定			
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	取水口 43R	直接			
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	西小樽SS	連変 タップ整合	動作			
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	F6CB	投入			
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 共通部軽故障	復		帰	
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	14CB	操作ロック設定			
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:54	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:55	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 17:55	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:55	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/6 17:55	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 17:55	西小樽SS	連変 タップ整合	復帰		
2018/9/6 17:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:55	[redacted]	12CB	投入		
2018/9/6 17:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:55	[redacted]	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 17:55	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 17:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	西小樽SS	連変C タップ極限	極限動作		
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:56	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 17:56	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	取水口 43R	直接			
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 17:57	[redacted]	時刻同期要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 17:57	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:57	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 17:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:57		取水口	入所		
2018/9/6 17:57		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57		HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 17:58		時刻同期要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 17:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58	西小樽SS	17CB	開放		
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート1	) 発	生	
2018/9/6 17:58		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート1	) 復	帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1

2018/9/6 17:59	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 17:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 17:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 17:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:59	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:59	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 18:00	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	西双葉SWS	本館	退所			
2018/9/6 18:01	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01		本館	入所			
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	西野SS	103CB	投入			
2018/9/6 18:01	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	西野SS	103TL 系統同期	動作			
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	西野SS	103TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:02	西野SS	103TL 系統同期	動作			
2018/9/6 18:02	西野SS	103CB	開放			
2018/9/6 18:02	西野SS	103TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:02	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:03	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 18:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:03		本館	入所			
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 18:04		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 18:04	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 18:04		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:05		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	[redacted]	配変 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	

2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 18:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 18:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	) 発	生	
2018/9/6 18:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:05	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	) 復	帰	
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 18:05	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:06	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 18:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:06	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 18:06	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:07	[redacted]	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:07	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:07	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:07	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	取水口 43R	直接		
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	) 発	生	
2018/9/6 18:07	泊PS	28CB	入		
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	) 復	帰	
2018/9/6 18:07	[redacted]	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 18:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生				
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生				
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生				
2018/9/6 18:07	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:07	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:07	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:08	泊PS	28CB	切						
2018/9/6 18:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰				
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰				
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:08	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰				
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰				
2018/9/6 18:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:08	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生				
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	61・62 43LC	ロック						
2018/9/6 18:08	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生				
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生				
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生				
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生				
2018/9/6 18:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	泊PS	28CB	入						
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 18:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰				
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰				
2018/9/6 18:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生				
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生				
2018/9/6 18:10	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:10	泊PS	28CB	切						
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生				
2018/9/6 18:10	[redacted]	43-ゲート.	自動						
2018/9/6 18:10	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生	CPU2			
2018/9/6 18:10	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生	CPU1			
2018/9/6 18:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:10	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			

2018/9/6 18:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:10		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 18:11		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		時刻同期要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:10		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 18:11	泊PS	28CB	入			
2018/9/6 18:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:11	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:11	西札幌SS	系統同期	動作			
2018/9/6 18:11	西札幌SS	系統同期	復帰			
2018/9/6 18:11	西札幌SS	74CB	投入			
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12	西札幌SS	系統同期	動作			
2018/9/6 18:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:12		1G有効電力上限1段	逸脱発生		1.910MW(1.900)	
2018/9/6 18:12		1G有効電力上限2段	逸脱発生		1.910MW(1.900)	
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:12	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:12		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 18:12		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰	CPU1
2018/9/6 18:12	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰	CPU2
2018/9/6 18:12	西札幌SS	系統同期	復帰			
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:12	泊PS	28CB	切			
2018/9/6 18:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:12		62TL 系統同期	動作			
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:12		62CB	投入			
2018/9/6 18:12		602L	切			

2018/9/6 18:12	[redacted]	62TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 18:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 18:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 18:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生
2018/9/6 18:13	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:13	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:13	[redacted]	43-ゲート	自動		
2018/9/6 18:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:13	[redacted]	HS設定値	実行(250cm)		
2018/9/6 18:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:13	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:13	泊PS	28CB	入		
2018/9/6 18:13	[redacted]	取水口 43R	直接		
2018/9/6 18:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:13	西野SS	103CB	投入		
2018/9/6 18:13	西野SS	103TL 系統同期	動作		
2018/9/6 18:14	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.890MW(1.900)	
2018/9/6 18:14	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.890MW(1.900)	
2018/9/6 18:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	泊PS	28CB	切		
2018/9/6 18:14	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰
2018/9/6 18:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:14	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:15	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:15	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:15	[redacted]	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:15	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:16	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	西野SS	103CB	開放			
2018/9/6 18:16	西野SS	103TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:16	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:16	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:17	南九条SS	30BCB	投入			
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:17	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:17	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:17		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:17		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:18	南九条SS	B33kV 27	復帰					
2018/9/6 18:18	南九条SS	B所内AC故障	復帰					
2018/9/6 18:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:18	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:18	西札幌SS	系統同期	動作					
2018/9/6 18:18	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18	西札幌SS	67CB	投入					
2018/9/6 18:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		CHルート切替モード	手動					
2018/9/6 18:18	西札幌SS	系統同期	復帰					
2018/9/6 18:18	西札幌SS	67TL 系統同期	動作					
2018/9/6 18:18	西札幌SS	67TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 18:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:18	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 18:18		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:18		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:18		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:18		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰			
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰			
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:18	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		チャンネルモード設定要	求	B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:18		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:19		チャンネルモード設定	停止		Bルート			
2018/9/6 18:19		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:19		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1		

2018/9/6 18:19	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 18:19	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 18:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:19	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:20	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:20	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 18:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 18:20	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 18:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 18:20	[redacted]	65TL 故障	発生			
2018/9/6 18:20	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 18:20	[redacted]	66TL 故障	発生			
2018/9/6 18:20	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 18:20	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 18:20	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 18:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:21	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:21	電圧制御	南九条SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 18:21	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 18:21	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了			
2018/9/6 18:21	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:21	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:21	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 18:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:21	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 18:21	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:22	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:22	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 18:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1

2018/9/6 18:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		CHルート切替モード	手動					
2018/9/6 18:22		HDLC 時刻同期不良	発		生			
2018/9/6 18:22		時刻同期要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:22		HDLC 時刻同期不良	復		帰			
2018/9/6 18:22		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:22		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		CYC 制御渋滞	発		生			
2018/9/6 18:22		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 18:22		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 18:22		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		CYC 制御渋滞	復		帰			
2018/9/6 18:22		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:22		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 18:22		SV蓄積情報受信						
2018/9/6 18:22		制御渋滞	復帰		(18:22:56)			
2018/9/6 18:22		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 18:23	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:23	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:23		チャンネルモード設定要	求	B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付	
2018/9/6 18:23	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰			
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続	
2018/9/6 18:23	[redacted]	チャンネルモード設定	停止		Bルート			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23		HDLC リンク確立異常	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:23		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	復帰					
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付	
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続	
2018/9/6 18:23	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 18:23		インティグリティ返送無	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:24		F1CB	投入					
2018/9/6 18:24		回線監視ロック	設定		Aルート			
2018/9/6 18:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:24	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:24	[redacted]	水位計故障	復帰					
2018/9/6 18:24		所内 制御装置軽故障	復帰					
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:24		第1水槽水位	下限1段復帰		-14cm(-60cm)			
2018/9/6 18:24		第1水槽水位	下限2段復帰		-14cm(-80cm)			
2018/9/6 18:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 18:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1			

2018/9/6 18:24	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:24		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:25	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 18:25		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 18:25	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:25		札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25		65TL 故障	発生		
2018/9/6 18:25		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:25		66TL 故障	発生		
2018/9/6 18:25		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:25		67TL 故障	発生		
2018/9/6 18:25		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 18:25		札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:25	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25	電圧制御	南九条SS	90R系制	手動遷移要求	
2018/9/6 18:25	篠路SS	65TL 伝送不良	発生		
2018/9/6 18:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:25		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 18:26		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 18:26	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 18:26	電圧制御	南九条SS 連変A	制御開始	4tap(5)	
2018/9/6 18:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:26	西小樽SS	101CB	操作ロック解除		
2018/9/6 18:26	電圧制御	南九条SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)	
2018/9/6 18:26	電圧制御	南九条SSND	制御正常終了		
2018/9/6 18:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:26	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:27		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:27	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:27	[redacted]	CYC 制御渋滞	発	生	
2018/9/6 18:27	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 18:27		チャンネルモード設定	待機	Bルート	

2018/9/6 18:27	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 18:27		制御渋滞	発生		(18:27:13)
2018/9/6 18:27	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:27	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 18:27	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:27	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:27	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:28	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 18:28	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:28	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:28	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	発生		
2018/9/6 18:28	篠路SS	66TL 伝送不良	発生		
2018/9/6 18:28	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	復帰		
2018/9/6 18:28	電圧制御	南九条SS	90R除外		手動遷移要求
2018/9/6 18:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:29	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	発生		
2018/9/6 18:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	復帰		
2018/9/6 18:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:29	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:29	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:29	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:29		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:29		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 18:29		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 18:29		65TL 故障	発生		
2018/9/6 18:29		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:29		66TL 故障	発生		
2018/9/6 18:29		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:29		67TL 故障	発生		
2018/9/6 18:29		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:29	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:29		本館	退所		
2018/9/6 18:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:30	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:30		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 18:30		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:30		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 18:30		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 18:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 18:30	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:30	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	発生		
2018/9/6 18:30	篠路SS	所内 6kV Cub低圧故障	復帰		
2018/9/6 18:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰

2018/9/6 18:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:31	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生 CPU2
2018/9/6 18:31	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生 CPU1
2018/9/6 18:31	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	[redacted]	43-ゲート	自動		
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 制御渋滞	発	生	
2018/9/6 18:31		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 18:31		制御渋滞	発生		(18:31:37)
2018/9/6 18:31		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:31	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:32	[redacted]	回線監視ロック	設定		Aルート
2018/9/6 18:32		回線監視ロック	設定		Bルート
2018/9/6 18:32		チャンネルモード設定	不定→停止		Bルート
2018/9/6 18:32	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰 CPU2
2018/9/6 18:32	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰 CPU1
2018/9/6 18:32	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		回線監視ロック	設定		子局
2018/9/6 18:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:32	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:33		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		札2 インティグリティ要	求依頼無	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:33		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 18:33		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 18:33		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 18:33		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:33		66TL 故障	発生		
2018/9/6 18:33		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:33		67TL 故障	発生		
2018/9/6 18:33		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:33		HDLC リンク確立異常	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰 札幌GW-B1

2018/9/6 18:33	[redacted]	札2 インティグリティ要	求依頼無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33		取水口 43R	遠方			
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:34		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 18:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:34		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:34		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 18:34		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 18:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:34	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:34	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 18:35		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:36		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 18:36		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 18:36		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 18:36		制御渋滞	発生		(18:35:54)	
2018/9/6 18:36		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 18:36		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:36		CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 18:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:36		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:36		交通局内 回線異常	発生			
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 18:36	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:36		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:36		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:36		交通局内 回線異常	発生					
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:36		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:36		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:36		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:36		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:36		交通局内 回線異常	発生					
2018/9/6 18:36		取水口	退所					
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	電圧制御	西野SS	制御開始		調相タップ任意制御			
2018/9/6 18:37	電圧制御	西野SS 91ShR	制御開始					
2018/9/6 18:37	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:37		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 18:37		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 18:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:37		65TL 故障	発生					
2018/9/6 18:37		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:37		66TL 故障	発生					
2018/9/6 18:37		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:37		67TL 故障	発生					
2018/9/6 18:37		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:37	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:37	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:38		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:38		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38		43-ゲート	自動					
2018/9/6 18:38		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:38		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:38		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:38		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38	[redacted]	配変C 43A	手動					
2018/9/6 18:38		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 18:38		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 18:38		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38		本館	退所					
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:38	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:39		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:39		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:39		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		

2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生		
2018/9/6 18:39	[redacted]	取水口 43R	遠方					
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生		
2018/9/6 18:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:39	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:39	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:39	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰					
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 制御渋滞	発			生		
2018/9/6 18:40	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A		→B 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:40	[redacted]	チャンネルモード設定	常用			Bルート		
2018/9/6 18:40	[redacted]	チャンネルモード設定	待機			Aルート		
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 18:40	[redacted]	制御渋滞	発生			(18:40:04)		
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	CYC 制御渋滞	復			帰		
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰		
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰		
2018/9/6 18:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 18:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生		
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生		
2018/9/6 18:40	電圧制御	西野SS 91ShR	制御正常終了					
2018/9/6 18:40	[redacted]	インティグリティ返送無	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰		
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰		
2018/9/6 18:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B		→A 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:41	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:41	[redacted]	チャンネルモード設定	常用			Aルート		
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－２				運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:41	[redacted]	チャンネルモード設定	待機			Bルート		
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生		
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－２				運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	65TL 故障	発生					
2018/9/6 18:41	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:41	[redacted]	66TL 故障	発生					
2018/9/6 18:41	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:41	[redacted]	67TL 故障	発生					
2018/9/6 18:41	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	配変C 軽故障(LR)	復帰			18:41:47 MEL 2		
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生		

2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A		→B 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用			Bルート		
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機			Aルート		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:42	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発		生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発		生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生		
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	配変C 43A	自動					
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生		
2018/9/6 18:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	HS設定値	実行(287cm)					
2018/9/6 18:43	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３				運転管理 オンライン	接続切替 中給	受付
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３				運転管理 オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰					
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発		生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発			生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１				運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１				運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 制御渋滞	発			生		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生		
2018/9/6 18:44	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B		→A 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰 札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	チャンネルモード設定	待機			Bルート		
2018/9/6 18:44	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 18:44	[redacted]	制御渋滞	発生			(18:44:14)		
2018/9/6 18:44	[redacted]	チャンネルモード設定	常用			Aルート		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	[redacted]	CYC 制御渋滞	復			帰		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発		生 札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生		
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１				運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付

2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:44	西札幌SS	本館	退所					
2018/9/6 18:44	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:44	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:45	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:45	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 18:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:45	[redacted]	65TL 故障	発生					
2018/9/6 18:45	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:45	[redacted]	66TL 故障	発生					
2018/9/6 18:45	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:45	[redacted]	67TL 故障	発生					
2018/9/6 18:45	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:46	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生			
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生			
2018/9/6 18:46	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	[redacted]	TR軽故障(LR)	復帰					
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰			
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰			
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰			
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC イリーガル受信(ポ	ート1)	復	帰			

2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 18:47	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 18:47	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 18:47	[redacted]	UFR 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 18:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 18:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	11CB	入		
2018/9/6 18:47	[redacted]	F1CB	切		
2018/9/6 18:47	[redacted]	F2CB	切		
2018/9/6 18:47	[redacted]	F3CB	切		
2018/9/6 18:47	[redacted]	F4CB	切		
2018/9/6 18:47	[redacted]	F5CB	切		
2018/9/6 18:47	[redacted]	F6CB	切		
2018/9/6 18:47	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 18:47	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 18:47	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:47	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/6 18:48	[redacted]	ヒーター断	復帰		
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	回線監視ロック	設定		子局
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 18:48	[redacted]	制御渋滞	発生		(18:48:18)
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1

2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:48		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:49		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		配変C 43A	手動			
2018/9/6 18:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 18:49		取水口 43R	遠方			
2018/9/6 18:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 18:49		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 18:49		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 18:49		65TL 故障	発生			
2018/9/6 18:49		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 18:49		66TL 故障	発生			
2018/9/6 18:49		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 18:49		67TL 故障	発生			
2018/9/6 18:49		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 18:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:50		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:50	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:50		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 18:50		63CB	開放			
2018/9/6 18:50		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 18:50		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 18:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:50		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:50		64CB	開放			
2018/9/6 18:50		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:50	[redacted]	配変C 保護装置不良	復帰				
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		復	帰	
2018/9/6 18:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	配変C 43A	自動				
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:51	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰				
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 制御渋滞	発			生	
2018/9/6 18:52	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B		→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	43R	遠方				
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		発	生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	SV蓄積情報受信					
2018/9/6 18:52	[redacted]	制御渋滞	発生			(18:52:19)	
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 制御渋滞	復			帰	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1

2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:52	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	交通局内 回線異常	発生				
2018/9/6 18:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B		→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:53	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 18:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:53	[redacted]	チャンネルモード設定	待機			Bルート	
2018/9/6 18:53	[redacted]	チャンネルモード設定	常用			Aルート	
2018/9/6 18:53	[redacted]	65TL 故障	発生				
2018/9/6 18:53	[redacted]	転送遮断伝送不良					
2018/9/6 18:53	[redacted]	66TL 故障	発生				
2018/9/6 18:53	[redacted]	転送遮断伝送不良					
2018/9/6 18:53	[redacted]	67TL 故障	発生				
2018/9/6 18:53	[redacted]	転送遮断伝送不良					
2018/9/6 18:53	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A		→B	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1

2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 18:54	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 18:54	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 18:54	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 18:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 18:55	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55	[redacted]	F15CB	開放			
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:55	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:55	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	F22CB	開放			
2018/9/6 18:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	CHルート切替	Aルート			

2018/9/6 18:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:56		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 18:56		本館	入所		
2018/9/6 18:56		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 18:56		制御渋滞	発生		(18:56:15)
2018/9/6 18:56		F25CB	開放		
2018/9/6 18:56		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:56		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 18:56		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 18:56		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:56	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 18:57		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		取水口	退所		
2018/9/6 18:57		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:57		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 18:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:57		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 18:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:57		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:57		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 18:57		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 18:57		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 18:57		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:57	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:57		65TL 故障	発生		
2018/9/6 18:57		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:57		66TL 故障	発生		
2018/9/6 18:57		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:57		67TL 故障	発生		
2018/9/6 18:57		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:58		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 18:58		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 18:58		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 18:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 18:58		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:58		回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 18:59		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 19:00		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 19:00		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		本館	退所			
2018/9/6 19:00		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 19:00		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 19:00		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 19:00		制御渋滞	発生		(19:00:11)	
2018/9/6 19:00		CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 19:00	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:00		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		インティグリティ依頼無	応答	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		インティグリティ依頼無	応答	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		本館	入所		
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:00	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	導水路水位	逸脱発生(任意		) 292cm(291cm)
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:01		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:01		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:01		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 19:01		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:01		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:01		66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:01		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:01		67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:01		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	電圧制御	西札幌GR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 19:01	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御開始	6tap(5)	
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御正常終了	5tap(5)	
2018/9/6 19:02	電圧制御	西札幌GR	制御正常終了		
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:02		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:02		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:02		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1

2018/9/6 19:02	[redacted]	導水路水位上限	逸脱発生		292.0cm(290.0cm)
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:02	[redacted]	62TL 系統同期	動作		
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:02	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:02	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 19:03	[redacted]	62TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:03	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/6 19:03	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/6 19:03	[redacted]	62CB	開放		
2018/9/6 19:03	[redacted]	札2 インティグリティ要	求依頼無	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:03	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:03	[redacted]	札2 インティグリティ要	求依頼無	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	62 43X	常時		
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:03	[redacted]	札2 インティグリティ要	求依頼無	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:03	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1

2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:03	電圧制御	篠路SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 19:03	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 19:03	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了		
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 制御渋滞	発	生	
2018/9/6 19:04	[redacted]	水槽	入所		
2018/9/6 19:04	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:04	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 19:04	[redacted]	制御渋滞	発生		(19:04:02)
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 制御渋滞	発	生	
2018/9/6 19:04	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:04	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 19:04	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:05	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 19:05	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	65TL 故障	発生			
2018/9/6 19:05	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:05	[redacted]	66TL 故障	発生			
2018/9/6 19:05	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:05	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 19:05	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:05	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	西野SS	275kV 本館	退所			
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 19:05	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:06	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 19:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 19:06	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:06	[redacted]	水槽	退所			
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:06	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 19:07		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 19:07		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 19:07	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 19:07	電圧制御	篠路SS	90R系制		手動遷移要求	
2018/9/6 19:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:07		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 19:07		制御渋滞	発生		(19:07:47)	
2018/9/6 19:08		CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:08		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		配変A 43A	手動			
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:08	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1

2018/9/6 19:08	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 19:08		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 19:08		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:08		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 19:08		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 19:08		65TL 故障	発生			
2018/9/6 19:08		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:08		66TL 故障	発生			
2018/9/6 19:08		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:08		67TL 故障	発生			
2018/9/6 19:08		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HS設定値	実行(280cm)			
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:09	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 19:09		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 19:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 19:09		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:09		F11CB	投入			
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:10		取水口	退所			
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:10		F14CB	投入			
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	

2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:10	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)		発	生	
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)		復	帰	
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)		復	帰	
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	配変A 43A	自動				
2018/9/6 19:11	[redacted]	インティグリティ要求未	受信		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	電圧制御	篠路SS	90R除外			手動遷移要求	
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰				
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	西小樽SS	本館	退所				
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	43R	遠方				
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復			帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復			帰	
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 制御渋滞	発			生	
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発			生	
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B		→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常		発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)		復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B		→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11	[redacted]	札2 CSW状態不一致	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発			生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A			ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生
2018/9/6 19:11		制御渋滞	発生		(19:11:33)
2018/9/6 19:11		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:11		HDLC 時刻同期不良	発		生
2018/9/6 19:11		札1 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		札3 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		函1 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		旭1 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		旭3 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		旭2 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		釧1 CSW状態不一致	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:11		時刻同期要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:11		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:11		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 19:11		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 19:11		HDLC 時刻同期不良	復		帰
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		札2 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		札1 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		札3 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		旭2 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		函1 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		旭1 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		旭3 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		釧1 CSW状態不一致	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:12		インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	導水路水位	逸脱復帰(任意		) 290cm(291cm)
2018/9/6 19:12		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 19:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		札2 Aルート切替返送異	常	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:12		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:12		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 19:12		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:12		65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:12		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:12		66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:12		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:12		67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:12		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:12		HDLC リンク確立異常	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:12	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:13	[redacted]	取水口	入所			
2018/9/6 19:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:13	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 19:13	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 19:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:13	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	導水路水位上限	逸脱復帰		288.0cm(290.0cm)	
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	F4CB	投入			
2018/9/6 19:15	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/6 19:15	[redacted]	制御渋滞	発生		(19:15:10)	
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	F5CB	投入			
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:15	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	取水口 43R	遠方			
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	[redacted]	雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 19:16	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:16	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 19:16	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 19:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 19:16	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 19:16		65TL 故障	発生			
2018/9/6 19:16		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:16		66TL 故障	発生			
2018/9/6 19:16		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:16		67TL 故障	発生			
2018/9/6 19:16		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:16		配変B故障	復帰			
2018/9/6 19:16		6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16		チャンネルルート切替要求		A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 19:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:16		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞(ポート1)		発	生	
2018/9/6 19:17		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞(ポート2)		発	生	
2018/9/6 19:17		本館	退所			
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞(ポート1)		復	帰	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1)		発	生	
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞(ポート1)		復	帰	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:17		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:17	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞(ポート2)		復	帰	
2018/9/6 19:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1

2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:18		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:18		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 19:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 19:18	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18		札2 Aルート切替返送異	常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	篠路SS	本館	退所			
2018/9/6 19:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:18	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 19:18		制御渋滞	発生		(19:18:47)	
2018/9/6 19:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 19:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:19		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:19		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2

2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:19	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:19	[redacted]	札2 Aルート切替返送異	常	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:19	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 19:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:19	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 19:19	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 19:19	[redacted]	65TL 故障	発生					
2018/9/6 19:19	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:19	[redacted]	66TL 故障	発生					
2018/9/6 19:19	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:19	[redacted]	67TL 故障	発生					
2018/9/6 19:19	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:20	[redacted]	取水口	退所					
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 19:20	[redacted]	CHルート切替	Bルート						
2018/9/6 19:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート				
2018/9/6 19:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート				
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:20	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 19:20	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1 |)	復	帰				
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	復	帰				
2018/9/6 19:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1 |)	発	生				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生				
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 19:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生				
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1			
2018/9/6 19:21	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰						
2018/9/6 19:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22	[redacted]	F2CB	投入						
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	発	生				

2018/9/6 19:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		CYC 制御渋滞	発		生			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:22		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 19:22	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 19:22		SV蓄積情報受信						
2018/9/6 19:22		制御渋滞	発生		(19:22:18)			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:22		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 19:22		CYC 制御渋滞	復		帰			
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 19:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		61X	オフライン解除					
2018/9/6 19:22		61X	操作ロック解除					
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート1)	発		生			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		61X	入					
2018/9/6 19:22		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:22		札2 Aルート切替返送異	常	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 19:22		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:22		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート1)	発		生			
2018/9/6 19:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:23		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 19:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:23		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 19:23		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 19:23		65TL 故障	発生					
2018/9/6 19:23		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:23		66TL 故障	発生					
2018/9/6 19:23		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:23		67TL 故障	発生					
2018/9/6 19:23		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:23		水槽	入所					
2018/9/6 19:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:23	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23	[redacted]	61CB	入					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰			
2018/9/6 19:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート1)	発		生			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			

2018/9/6 19:23	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:23		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:23		CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 19:23		チャンネルモード設定	待機		Bルート		
2018/9/6 19:24		チャンネルモード設定	常用		Aルート		
2018/9/6 19:24		2CB	切				
2018/9/6 19:24		2G 発電機	停止				
2018/9/6 19:24	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰				
2018/9/6 19:24	[redacted]	61X	オフライン解除				
2018/9/6 19:24		61X	操作ロック解除				
2018/9/6 19:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:24	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:24		12CB	入				
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:24	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	[redacted]	14CB	投入				
2018/9/6 19:25		配変B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25		43-所内TR.	発電機				
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 19:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		転送遮断伝送不良	復帰				
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:25		F1CB	投入				
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		CYC 制御渋滞	発		生		
2018/9/6 19:25		3CB	入				
2018/9/6 19:25		3G 発電機	運転				
2018/9/6 19:25		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25	充停電判定	[redacted]	単独系統発生				
2018/9/6 19:25	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:25		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 19:25		CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25		SV蓄積情報受信					
2018/9/6 19:25		制御渋滞	発生		(19:25:47)		
2018/9/6 19:25		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:25		CYC 制御渋滞	復		帰		
2018/9/6 19:25		配変A故障	復帰				
2018/9/6 19:25		65TL 故障	復帰				
2018/9/6 19:26		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26		F2CB	投入				
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	

2018/9/6 19:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:26		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:26		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:26		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:26		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 19:26		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:26		65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:26		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:26		66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:26		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:26		67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:26		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:26		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 19:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:26	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:26		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:26		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 19:26		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 19:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:26	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/6 19:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:27		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 19:27		本館	入所		(19:26:27)
2018/9/6 19:27		本館	入所		
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:27		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:27		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 19:27		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:27		F4CB	投入		
2018/9/6 19:27		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 19:27		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:27		インティグリティ返送無	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:27		本館	退所		
2018/9/6 19:27		本館	入所		
2018/9/6 19:27		F5CB	投入		
2018/9/6 19:27		本館	退所		
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:27		配変A故障	発生		
2018/9/6 19:27		TR軽故障(LR)			
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28		HDLC リンク確立異常	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC リンク確立異常	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		本館	入所		
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC リンク確立異常	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		F1CB	投入		
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 19:28		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:29		F2CB	投入		
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 制御渋滞	発		生

2018/9/6 19:29	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 19:29		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:29		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 19:29		制御渋滞	発生		(19:29:11)
2018/9/6 19:29		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 19:29	旭川系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 19:29		F3CB	投入		
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		本館	入所		
2018/9/6 19:29		F4CB	投入		
2018/9/6 19:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 19:30		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 19:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:30		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 19:30		65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:30		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:30		66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:30		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:30		67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:30		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:30		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:30		F5CB	投入		
2018/9/6 19:30		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:30		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:30		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 19:30		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 19:30		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:30		14CB	投入		
2018/9/6 19:30		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:30		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:30		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 19:30		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:30		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 19:30		配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 19:30		本館	入所		
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:31		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:31		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:31		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:31		本館	退所		
2018/9/6 19:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:31	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:31		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:31		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:31		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:31		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 19:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:31		配変A 43A	手動		
2018/9/6 19:32		17CB	投入		
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		配変B 43A	手動		
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:32		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰

2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	43-ゲート	手動				
2018/9/6 19:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生		
2018/9/6 19:32	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 19:32	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 19:32	[redacted]	SV蓄積情報受信					
2018/9/6 19:32	[redacted]	制御渋滞	発生		(19:32:34)		
2018/9/6 19:32	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 19:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 19:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰		
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 19:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:32	[redacted]	配変A 43A	手動				
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:33	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 19:33	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート		
2018/9/6 19:33	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート		
2018/9/6 19:33	[redacted]	65TL 故障	発生				
2018/9/6 19:33	[redacted]	転送遮断伝送不良					
2018/9/6 19:33	[redacted]	66TL 故障	発生				
2018/9/6 19:33	[redacted]	転送遮断伝送不良					
2018/9/6 19:33	[redacted]	67TL 故障	発生				
2018/9/6 19:33	[redacted]	転送遮断伝送不良					
2018/9/6 19:33	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 19:33	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:33	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:34	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 19:34	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 19:34	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:34	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:35	釧路系統制御所	業務支援端末－13			運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:35	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰				

2018/9/6 19:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:35		取水口	退所					
2018/9/6 19:35		取水口	入所					
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:35		取水口	退所					
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:35		CYC 制御渋滞	発		生			
2018/9/6 19:35		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:35		配変A 43A	自動					
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:36		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 19:36		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 19:36		SV蓄積情報受信						
2018/9/6 19:36		制御渋滞	発生		(19:35:50)			
2018/9/6 19:36		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 19:36		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:36		CYC 制御渋滞	復		帰			
2018/9/6 19:36	釧路系統制御所	業務支援端末－13			運転管理 オンライン	接続切替 釧路		接続
2018/9/6 19:36	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:36		配変B 43A	自動					
2018/9/6 19:36		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 19:36		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 19:36		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:36		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 19:36		65TL 故障	発生					
2018/9/6 19:36		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:36		66TL 故障	発生					
2018/9/6 19:36		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:36		67TL 故障	発生					
2018/9/6 19:36		転送遮断伝送不良						
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:37	豊平峡PS	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 19:37	[redacted]	商用電源	受電					
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:37		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 19:37		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:37		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 19:37		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:37		本館	退所					
2018/9/6 19:37	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 19:37	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:37		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:38		予備電源	停止					
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		転送遮断伝送不良	復帰					
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:38		水槽	退所					
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:39		CYC 制御渋滞	発		生			
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1			
2018/9/6 19:39		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			

2018/9/6 19:39	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 19:39		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:39		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:39		SV蓄積情報受信					
2018/9/6 19:39		制御渋滞	発生		(19:39:05)		
2018/9/6 19:39		CYC 制御渋滞	復		帰		
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:39		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:39		チャンネルモード設定	常用		Aルート		
2018/9/6 19:39		CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 19:39		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:39		チャンネルモード設定	待機		Bルート		
2018/9/6 19:39		65TL 故障	発生				
2018/9/6 19:39		転送遮断伝送不良					
2018/9/6 19:39		66TL 故障	発生				
2018/9/6 19:39		転送遮断伝送不良					
2018/9/6 19:39		67TL 故障	発生				
2018/9/6 19:39		転送遮断伝送不良					
2018/9/6 19:39	南九条SS	連変Cクーラー故障	復帰				
2018/9/6 19:40	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	復帰		19:39:49 MEL 2		
2018/9/6 19:40	南九条TC3	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:40		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:40		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:40		配変A 43A	自動				
2018/9/6 19:40	豊平川水系	[redacted]	急変発生		12.4cm/分(5.0)		
2018/9/6 19:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:40		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:40		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－13			運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14			運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 19:40	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 19:40		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:40		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 19:40		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－15			運転管理	計算機	起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－13			運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－15			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:41		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:41		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:41		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:41		67CB	操作ロック設定				
2018/9/6 19:41		68CB	操作ロック設定				
2018/9/6 19:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:41		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:41		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:41		転送遮断伝送不良	復帰				
2018/9/6 19:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 19:42		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 19:42		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	

2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 19:42		CHルート切替モード	手動			
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:42		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 19:42		制御渋滞	発生		(19:42:18)	
2018/9/6 19:42		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 19:42		CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 19:42		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 19:42		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:42		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 19:42		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 19:42		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:42		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		本館	退所			
2018/9/6 19:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:42		65TL 故障	発生			
2018/9/6 19:42		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:42		66TL 故障	発生			
2018/9/6 19:42		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:42		67TL 故障	発生			
2018/9/6 19:42		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:43		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:43	篠路SS	63TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 19:43	篠路SS	63TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:43	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:43	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:43	篠路SS	63TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 19:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:44		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:45	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:45	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:45		本館	退所			
2018/9/6 19:45	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	

2018/9/6 19:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		65TL 故障	発生			
2018/9/6 19:46		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:46		66TL 故障	発生			
2018/9/6 19:46		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:46		67TL 故障	発生			
2018/9/6 19:46		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 19:46		67CB	オフライン設定			
2018/9/6 19:46		67CB	開放			
2018/9/6 19:46	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46	[redacted]	68CB	オフライン設定			
2018/9/6 19:46		68CB	開放			
2018/9/6 19:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:47		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:47		F12CB	操作ロック設定			
2018/9/6 19:47		F13CB	操作ロック設定			
2018/9/6 19:47		F14CB	操作ロック設定			
2018/9/6 19:47		F15CB	操作ロック設定			
2018/9/6 19:47	篠路SS	62TL 伝送不良	発生			
2018/9/6 19:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 19:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	CASH-3(札幌西)	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 19:48	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:48		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1

2018/9/6 19:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:49	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:49	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:49	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:49	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:49	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	篠路SS	61TL 伝送不良	発生		
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 19:50	[redacted]	時刻同期要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:51	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:51	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:51	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:51	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:51	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:51	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:51	[redacted]	67TL 故障	発生		

2018/9/6 19:51	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:52	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 19:52	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無		
2018/9/6 19:52	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了		
2018/9/6 19:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:52	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:53	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:53	[redacted]	F12CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:53	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	F13CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:53	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	[redacted]	制限復帰	2108cm(2110cm)	
2018/9/6 19:53	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:53	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	F14CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:53	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 19:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53	[redacted]	F15CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:53	[redacted]	F15CB	開放		
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	69CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:54	[redacted]	14CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	63CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:54	[redacted]	64CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:54	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:54	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:54	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:54	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:54	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:54	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:54	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:54	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:54	[redacted]	65CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:54	[redacted]	63CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:54	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	64CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:55	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:55	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:55	[redacted]	11CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:55	[redacted]	17CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:55	[redacted]	F11CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:55	[redacted]	F12CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:55	[redacted]	F13CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:55	[redacted]	F14CB	操作ロック設定		
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	南九条SS	本館	退所		

2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:56	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:56	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:56	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:56	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:56	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	11CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:58	[redacted]	11CB	開放		
2018/9/6 19:58	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 19:59	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 19:59	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	西双葉SWS	道南幹線2L	自主操作開始		
2018/9/6 19:59	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 19:59	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:59	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 19:59	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:59	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 19:59	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 19:59	[redacted]	69CB	オフライン設定		
2018/9/6 19:59	[redacted]	69CB	投入		
2018/9/6 19:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59		14CB	オフライン設定			
2018/9/6 19:59		14CB	投入			
2018/9/6 20:00		17CB	操作ロック解除			
2018/9/6 20:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:00		65CB	操作ロック解除			
2018/9/6 20:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:00		ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 20:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 20:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01	篠路SS	63CB	投入			
2018/9/6 20:01	篠路SS	63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 20:01	篠路SS	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 20:01		F11CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:01		F11CB	開放			
2018/9/6 20:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:01		F12CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:01		F12CB	開放			
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		F13CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:01		F13CB	開放			
2018/9/6 20:01		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:01		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		F14CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:02		余水路警報夜間ロック	ロック			
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		65TL 故障	発生			
2018/9/6 20:02		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:02		66TL 故障	発生			
2018/9/6 20:02		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:02		67TL 故障	発生			
2018/9/6 20:02		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:02		67TL 故障	発生			
2018/9/6 20:02		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:02		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:03		F14CB	開放			
2018/9/6 20:03		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:03		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:03		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 20:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:03		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 20:03		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 20:03		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 20:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:03		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:03		F21CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:03		F22CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:03		F21CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:03		F22CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:03		F23CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:03		F24CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:03		F25CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		F21CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:04		F21CB	開放			
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 20:04		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 20:04		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 20:04		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		F22CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:04		F22CB	開放			
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04	[redacted]	F23CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:04		F23CB	開放			
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		F24CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:04		F24CB	開放			
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		F25CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:04		F25CB	開放			
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		65TL 故障	発生			
2018/9/6 20:04		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:04		66TL 故障	発生			
2018/9/6 20:04		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:04		67TL 故障	発生			
2018/9/6 20:04		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 20:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 20:05	[redacted]	F1CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:05		F2CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:05		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:05		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:05		F5CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:05		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:05	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生	CPU2
2018/9/6 20:05	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生	CPU1
2018/9/6 20:05	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生	CPU1
2018/9/6 20:05	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発	生	CPU2
2018/9/6 20:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 20:05		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 20:05		TC接続	他モード			
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:06		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:06		本館	入所			
2018/9/6 20:06	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 20:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 20:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		チャンネルモード設定	不定→停止		Aルート
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰 CPU2
2018/9/6 20:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰 CPU2
2018/9/6 20:07	[redacted]	チャンネルモード設定	不定→停止		Bルート
2018/9/6 20:07	札幌GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰 CPU1
2018/9/6 20:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 20:07	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:07	札幌GW-B1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復	帰 CPU1
2018/9/6 20:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 20:07		TC接続	自モード		
2018/9/6 20:07	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:07		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:07		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:07		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:07		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:07		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:07		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:08		札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 20:08		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:08		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:08		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 20:08		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 20:08		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 20:08		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:08		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 20:09	西札幌TC2	CH障害(HOST検出)復帰要	求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:09	西札幌TC2	CH障害(HOST検出)復帰要	求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:09	西札幌TC2	札2 リフレッシュ返送無	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:09	西札幌TC2	札2 リフレッシュ返送無	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:09	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:09	西札幌TC3	CH障害(HOST検出)復帰要	求	A	ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 20:09	西札幌TC3	CH障害(HOST検出)復帰要	求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09	西札幌TC3	札2 リフレッシュ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:09	西札幌TC3	札2 リフレッシュ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:10	[redacted]	65TL 故障	発生			
2018/9/6 20:10	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:10	[redacted]	66TL 故障	発生			
2018/9/6 20:10	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:10	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 20:10	[redacted]	転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	F1CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F1CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F2CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 20:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	F3CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:11	[redacted]	F4CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 20:11	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 20:11	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:11	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	F5CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 20:11	[redacted]	11CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:11	[redacted]	11CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:11	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:12	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	非常用電源装置運転中 復帰
2018/9/6 20:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:12	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:12	篠路SS	63TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:12	篠路SS	61TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:12	篠路SS	62TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:13	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:13		65TL 故障	発生			
2018/9/6 20:13		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:13		66TL 故障	発生			
2018/9/6 20:13		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:13		67TL 故障	発生			
2018/9/6 20:13		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:13	西札幌SS	系統同期	動作			
2018/9/6 20:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:13		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:13		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 20:13		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 20:13		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:13		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 20:13		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	西札幌SS	65CB	投入			
2018/9/6 20:14	西札幌SS	65TL 系統同期	動作			
2018/9/6 20:14	西札幌SS	系統同期	復帰			
2018/9/6 20:14	西札幌SS	65TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 20:14		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 20:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:14	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 20:14	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14		11CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:14		11CB	投入			
2018/9/6 20:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:14		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:15		札2 インティグリティ返	送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15		61CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:15		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:15		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15		61CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:16		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:16		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:16		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:16		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:16		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:17		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:18		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:18		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:18		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:19		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:19		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:19		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:19		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:19		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 20:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復	帰	
2018/9/6 20:19		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 20:19		HDLC 回線断(ポート1)	発	生	
2018/9/6 20:19	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:19		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 20:19		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:19		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19		61CB	入		
2018/9/6 20:19		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 20:21		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:21		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21		時刻同期要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:22		HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 20:22		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:22		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:22	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:22	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:22	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:22	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:22	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:22	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:22	[redacted]	CHルート切替モード	手動		
2018/9/6 20:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:22	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:22	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:22	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:22	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 20:22	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	札2 インティグリティ返	送無 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:22	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:22	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	69TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:23	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.43kV(6.48kV)	
2018/9/6 20:23	[redacted]	F1CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F2CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F3CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F12CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F13CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F14CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F15CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	11CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	14CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	67CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	68CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	69CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	67CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	68CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	69CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	68CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	69CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	11CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:23	[redacted]	F1CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F5CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F12CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F13CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F15CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 20:24	電圧制御	西札幌GR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 20:24	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御開始	5tap(4)	
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	F1CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F2CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F3CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:24	[redacted]	F4CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/6 20:25	電圧制御	西札幌GR	制御正常終了		
2018/9/6 20:25	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	F1CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:25	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	F2CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:25	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 20:25	[redacted]	F24CB	開放		
2018/9/6 20:25	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:25	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:25	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:25	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:25	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:25	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:25	[redacted]	63CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:25	[redacted]	64CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:25	[redacted]	69CB	操作ロック設定		

2018/9/6 20:25	[redacted]	F25CB	開放			
2018/9/6 20:25		F3CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:25		F3CB	開放			
2018/9/6 20:25		11CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:25		14CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:25		F4CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:25		F26CB	開放			
2018/9/6 20:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:25		F4CB	開放			
2018/9/6 20:25		63CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:25		63CB	開放			
2018/9/6 20:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 20:26		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 20:26		F1CB	投入			
2018/9/6 20:26		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:26	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 20:26		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 20:26	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26		64CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:26		64CB	開放			
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26		69CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:26		69CB	開放			
2018/9/6 20:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:26		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 20:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:26		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 20:26		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 20:26		11CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:26		11CB	オフライン解除			
2018/9/6 20:26		11CB	操作ロック解除			
2018/9/6 20:26		F3CB	投入			
2018/9/6 20:26		11CB	オフライン解除			
2018/9/6 20:26		11CB	操作ロック解除			
2018/9/6 20:27		11CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F5CB	投入			
2018/9/6 20:27		F1CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F2CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F5CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F6CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		F7CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:27		11CB	オフライン設定			
2018/9/6 20:27		11CB	投入			
2018/9/6 20:27		F12CB	投入			
2018/9/6 20:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:28		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28		17CB.	投入			
2018/9/6 20:28		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28		65TL 故障	発生			
2018/9/6 20:28		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:28		66TL 故障	発生			
2018/9/6 20:28		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:28		67TL 故障	発生			
2018/9/6 20:28		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:29		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:29		所内DC電源故障	復帰			
2018/9/6 20:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 20:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		65TL 故障	発生			
2018/9/6 20:31		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:31		66TL 故障	発生			
2018/9/6 20:31		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 20:31		67TL 故障	発生			

2018/9/6 20:31	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰		6.64kV(6.48kV)
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:33	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:33	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:33	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		表示回線断(孫TC)	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 20:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:34		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:34		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:34		本館	入所		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		6kV 27	復帰		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		ブザー	動作		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		制御渋滞	復帰		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		61CB	入		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		63CB	切		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		64CB	切		(20:33:56)
2018/9/6 20:34		F1CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F2CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F3CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F4CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F11CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F12CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F13CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F14CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F21CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F22CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F23CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F24CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F25CB	切		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		63TL 故障	発生		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		64TL 故障	発生		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		UFR故障	発生		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		転送遮断装置故障	発生		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		リレー故障	発生		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		F15 6kV 27	復帰		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		本館	入所		
2018/9/6 20:34		F15 6kV 27	復帰		(20:33:57)
2018/9/6 20:34		本館	入所		
2018/9/6 20:34		UFR故障	発生		
2018/9/6 20:34		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 20:34		6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:34		63TL 故障	発生		
2018/9/6 20:34		リレー故障			
2018/9/6 20:34		64TL 故障	発生		
2018/9/6 20:34		リレー故障			
2018/9/6 20:34		転送遮断装置故障	発生		
2018/9/6 20:34		F15 6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:34		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:34		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:34		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:34		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:34		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:34		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:34		43V切替無電圧	復帰		

2018/9/6 20:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:34		UFR故障	復帰		
2018/9/6 20:34		警報停止選択不応動			
2018/9/6 20:34		転送遮断装置故障	復帰		
2018/9/6 20:34		配変A故障	復帰		
2018/9/6 20:34		配変B故障	復帰		
2018/9/6 20:34		配変C故障	復帰		
2018/9/6 20:34		F1CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:34		F1CB	開放		
2018/9/6 20:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:34		1CB	入		
2018/9/6 20:34		1G 発電機	運転		
2018/9/6 20:34	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 20:34	[redacted]	F2CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:34		F2CB	開放		
2018/9/6 20:34	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 20:34	充停電判定		単独系統発生		
2018/9/6 20:35	[redacted]	F3CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:35		F3CB	開放		
2018/9/6 20:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:35		F4CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:35		F4CB	開放		
2018/9/6 20:35		F5CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:35		F5CB	開放		
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:35	[redacted]	F6CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:35		F6CB	開放		
2018/9/6 20:35		F7CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:35		F7CB	開放		
2018/9/6 20:35		14CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:35		14CB	開放		
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:36		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:36		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 20:37		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 20:36		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:36		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:36		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:36		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:36		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:36		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:38		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:39	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:39	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	発		生 札幌GW-A1

2018/9/6 20:39	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		62CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:39		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:39		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:39		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:39		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:39		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		62CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:39		62CB	投入		
2018/9/6 20:39		札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	69655	当日作業登録	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	28778	当日作業登録	
2018/9/6 20:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:42		61・63 43LC	ロック		
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		自動受電切替中	復帰		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		63 43RC	ロック		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:42		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:42		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:42		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:42		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:42		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:42		札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:42		札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:42		63CB	投入		
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		[redacted]	上限2段復帰	2098cm(2100cm)	
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:45		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:45		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:45		CHルート切替モード	手動		
2018/9/6 20:45		HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 20:45		HDLC イリーガル受信(ポ	ート1) 発	生	
2018/9/6 20:45		時刻同期要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:45		HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 20:45		HDLC イリーガル受信(ポ	ート1) 復	帰	
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 20:45		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:45		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:45		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 20:45		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:45		制御回線断	復帰	(20:45:45)	
2018/9/6 20:45		CYC 制御渋滞	発	生	
2018/9/6 20:45		本館	入所		
2018/9/6 20:45		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 20:45		CYC 制御渋滞	復	帰	

2018/9/6 20:45	[redacted]	63TL 故障	発生		
2018/9/6 20:45	[redacted]	66kV 1TL 伝送不良			
2018/9/6 20:45	[redacted]	64TL 故障	発生		
2018/9/6 20:45	[redacted]	66kV 2TL 伝送不良			
2018/9/6 20:46	[redacted]	43R	操作ロック設定		
2018/9/6 20:46	[redacted]	43R	オフライン設定		
2018/9/6 20:46	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 20:46	[redacted]	HS設定値	実行(285cm)		
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:47	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:47	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:47	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:47	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:47	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:48	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/6 20:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48	[redacted]	63CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:48	[redacted]	64CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:48	[redacted]	62CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:48	[redacted]	69CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:48	[redacted]	14CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:48	[redacted]	転送遮断伝送不良	マスク設定		
2018/9/6 20:49	[redacted]	F1CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	F2CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	F3CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	F6CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	F7CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:50	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:50	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:50	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:50	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:50	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:50	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:50	[redacted]	63CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:50	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:50	[redacted]	CB故障	復帰		
2018/9/6 20:50	[redacted]	63CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	64CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	62CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	69CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	63CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:50	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 20:50	[redacted]	14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:50	[redacted]	F1CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F5CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F6CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:50	[redacted]	F7CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:51	[redacted]	64CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:51	[redacted]	64CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:51	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 20:51	[redacted]	14CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:51	[redacted]	14CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:51	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	65TL 故障	発生		

2018/9/6 20:52	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:52		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:52		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:52		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:52		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:53		43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:53		配変A故障	復帰		
2018/9/6 20:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:53		F1CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:53		F2CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:53		F3CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:53		F4CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:53		F5CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:53		F6CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:53		F1CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:53		F1CB	開放		
2018/9/6 20:53		F2CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:53		F2CB	開放		
2018/9/6 20:53		F3CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:53		F3CB	開放		
2018/9/6 20:53		F4CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:53		F4CB	開放		
2018/9/6 20:54		43DL	変電		
2018/9/6 20:54		F5CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:54		F5CB	開放		
2018/9/6 20:54		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		F2CB	投入		
2018/9/6 20:54		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		F6CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:54		F6CB	開放		
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		F3CB	投入		
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:54		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:54		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:54		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:54		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:54		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:55		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 20:55		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 20:55		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:55		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:55		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:55		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:55	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		F14CB	開放		
2018/9/6 20:55		札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		F15CB	開放		
2018/9/6 20:55		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 20:55		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:55		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:55		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 20:55		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		F16CB	開放		
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:56		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		14CB	投入		
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1

2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:57	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:57	[redacted]	制御渋滞	発生		(19:04:46)
2018/9/6 20:57	[redacted]	43R	直接		(20:56:58)
2018/9/6 20:57	[redacted]	61CB	入		(20:56:58)
2018/9/6 20:57	[redacted]	63CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	64CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	F1CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	F2CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	F3CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	F4CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	F5CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	F6CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	14CB	切		(20:57:04)
2018/9/6 20:57	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		(20:57:05)
2018/9/6 20:57	[redacted]	本館	入所		(20:57:06)
2018/9/6 20:57	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:57	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 20:57	[redacted]	43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:57	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:57	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:57	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:57	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:57	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:57	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:57	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:57	[redacted]	F1CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F1CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F2CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F3CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F5CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F6CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F6CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	14CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	63CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	63CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	63CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	64CB	オフライン解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	64CB	操作ロック解除		
2018/9/6 20:57	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 20:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:57	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	62TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	64TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	60 故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:57	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 20:57	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 20:57	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	リレー故障	復帰		
2018/9/6 20:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 20:58	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 20:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:58	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 20:58	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 20:58	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 20:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59	[redacted]	43R	オフライン解除		
2018/9/6 20:59	[redacted]	43R	操作ロック解除		
2018/9/6 20:59	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 20:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1

2018/9/6 20:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:59	電圧制御	南九条SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 20:59	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 20:59	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了		
2018/9/6 20:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:59		65TL 故障	発生		
2018/9/6 20:59		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:59		66TL 故障	発生		
2018/9/6 20:59		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:59		67TL 故障	発生		
2018/9/6 20:59		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 20:59		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:00		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:00		ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 21:00		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 21:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:00		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 21:00		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:00		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:00		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:00		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		本館	退所		
2018/9/6 21:02		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:02		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:02		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:02		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:02		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:02		65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:02		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:02		66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:02		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:02		67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:02		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:02		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 21:02	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 21:02		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 21:02		札2 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		札3 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		札1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		旭1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		函1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		旭3 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		旭2 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		釧1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		チャンネルルート切替要		求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 21:02		イニシャライズ情報要求		A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:02		CHルート切替		Aルート		
2018/9/6 21:02		札2 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		チャンネルモード設定		待機		Bルート
2018/9/6 21:02		札3 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		札1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		旭3 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		函1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		旭2 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		旭1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		釧1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		チャンネルモード設定		常用		Aルート
2018/9/6 21:03		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 21:03		CYC 表示回線断		復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:03		CYC 表示回線断		復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:03	電圧制御	西札幌GR		制御開始		GRP制御
2018/9/6 21:03	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始		4tap(3)
2018/9/6 21:03	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了		3tap(3)
2018/9/6 21:03	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了		
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異		常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		本館		入所		
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求		B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		転送遮断伝送不良		復帰		
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異		常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー		ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求		B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		チャンネルルート切替要		求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		CHルート切替		Bルート		
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求		B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		チャンネルモード設定		待機		Aルート
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求		B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		チャンネルモード設定		待機		Aルート
2018/9/6 21:04		チャンネルモード設定		常用		Bルート
2018/9/6 21:04		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異		常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		11CB		操作ロック設定		
2018/9/6 21:04		14CB		操作ロック設定		
2018/9/6 21:04		17CB		操作ロック設定		
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー		ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 21:04		11CB		オフライン設定		
2018/9/6 21:04		11CB		開放		
2018/9/6 21:04		65TL 故障		発生		
2018/9/6 21:04		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:04		66TL 故障		発生		
2018/9/6 21:04		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:04		67TL 故障		発生		
2018/9/6 21:04		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:04		14CB		オフライン設定		
2018/9/6 21:04		14CB		開放		
2018/9/6 21:04		札2 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 21:04		札1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		札3 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		旭2 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		札3 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		旭2 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		旭1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		旭3 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		函1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		釧1 常時データー定周期		未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		17CB		オフライン設定		
2018/9/6 21:05		17CB		開放		
2018/9/6 21:05		チャンネルルート切替要		求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 21:05		イニシャライズ情報要求		A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:05		CHルート切替		Aルート		
2018/9/6 21:05		チャンネルモード設定		常用		Aルート
2018/9/6 21:05		札2 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		札3 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		札1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		旭2 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		旭1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		旭3 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		函1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		釧1 常時データー定周期		未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:05		チャンネルモード設定		待機		Bルート
2018/9/6 21:05		表示復帰		選択不応動		

2018/9/6 21:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:05	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 21:05	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 21:05	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 21:05	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:05	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:05	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 21:06	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 21:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 21:06	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰					
2018/9/6 21:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 21:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 21:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:07	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 21:07	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	65TL 故障	発生					
2018/9/6 21:07	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 21:07	[redacted]	66TL 故障	発生					
2018/9/6 21:07	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 21:07	[redacted]	67TL 故障	発生					
2018/9/6 21:07	[redacted]	転送遮断伝送不良						
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:07	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:07	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 21:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:08	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 21:08	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:08	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:08	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 21:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 21:08	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 21:08	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 21:09	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:09	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:09	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:09	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 21:09	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		

2018/9/6 21:09	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		601CB	入			
2018/9/6 21:09		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:09		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		本館	退所			
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:09	[redacted]	65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:09		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:09		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:09		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:09		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:09		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:10	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:10		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:10		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:10		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:10		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		30CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:10		50CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:10		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:10	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		65CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10		65CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:10		65CB	開放			
2018/9/6 21:10		30CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:10		30CB	開放			
2018/9/6 21:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:10		50CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:10		50CB	開放			
2018/9/6 21:10		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		30DCB	開放			
2018/9/6 21:11		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		50DCB	開放			
2018/9/6 21:11		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:11		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:11	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 21:12	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:12	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:12	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:12	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:12	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:12	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:12	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:12	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:12	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.1kV(69.0kV)
2018/9/6 21:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.0kV(69.0kV)
2018/9/6 21:12	電圧制御	西小樽GR	制御開始		GRP制御
2018/9/6 21:12	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無		
2018/9/6 21:12	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了		
2018/9/6 21:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:13	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:13	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:13	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:13	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:13	[redacted]		上限1段復帰		2093cm(2095cm)
2018/9/6 21:13	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:13	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:13	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰		6.54kV(6.48kV)
2018/9/6 21:13	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:13	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:14	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:14	電圧制御	西札幌GR	制御開始		GRP制御
2018/9/6 21:14	電圧制御	西札幌SS　連変A	制御開始		3tap(2)
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	電圧制御	西札幌SS　連変A	制御正常終了		2tap(2)
2018/9/6 21:14	電圧制御	西札幌GR	制御正常終了		
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1

2018/9/6 21:14	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:14		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:14		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:14		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:14		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:14		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:14		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:14		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:14		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:15		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:15		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:15		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:15		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:15		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:15		61CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:15		62CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:15		64CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:15		68CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:15		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:15		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:15		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:16		F1CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		F2CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		F2CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		F5CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:16	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:16		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:16		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:16		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:16		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:16		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:16		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:17		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:17	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:17	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:17	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:17	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:17	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:17	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	チャンネルルート切替要	求　A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.6kV(69.0kV)	
2018/9/6 21:17	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:17	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:17	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:18	[redacted]	チャンネルルート切替要	求　B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:18	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:18	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 21:18	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 21:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:18	電圧制御	篠路SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 21:18	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:18	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:18	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 21:18	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了		
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	チャンネルルート切替要	求　A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:19	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:19	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:19	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:20	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:20	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信　発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:20	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:20	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:20	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:20	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:20	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求　B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:20	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:20	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信　復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	

2018/9/6 21:20	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:20		43DL	変電			
2018/9/6 21:20		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:20		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:20		交通局内 回線異常	復帰			
2018/9/6 21:20	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:20	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:20	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 21:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		F14CB	開放			
2018/9/6 21:21		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:21		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:21		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:21		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:21		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:21		F15CB	開放			
2018/9/6 21:21	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:21	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:21	[redacted]	F16CB	開放			
2018/9/6 21:21		61CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		62CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		63CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		64CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		14CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		F1CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		F2CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		F5CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		F6CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:21		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:22		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		14CB	投入			
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.5kV(69.0kV)	
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:22		F3CB	投入			
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:22		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:22		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:22		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:22		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:22	[redacted]	転送遮断伝送不良				

2018/9/6 21:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:23		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:23		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生		6.40kV(6.48kV)
2018/9/6 21:23		61CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		61CB	開放		
2018/9/6 21:23		62CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		62CB	開放		
2018/9/6 21:23		F4CB	投入		
2018/9/6 21:23		64CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		64CB	開放		
2018/9/6 21:23		68CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		68CB	開放		
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		F1CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		F1CB	開放		
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		F2CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		F2CB	開放		
2018/9/6 21:23		F3CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		F2CB	開放		
2018/9/6 21:23		札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		札3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23		HDLC リンク確立異常	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰
2018/9/6 21:23		F4CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		F4CB	開放		
2018/9/6 21:23		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 21:23		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:23		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:23	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:23		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:23		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:23		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:23		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 21:23		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート1)	発		生
2018/9/6 21:23		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:23		F5CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:23		F5CB	開放		
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:23	[redacted]	配変B故障	復帰		
2018/9/6 21:23		6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 21:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:24		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:24		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:24		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:24		63XE	操作ロック設定		
2018/9/6 21:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1

2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:25		17CB	投入			
2018/9/6 21:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:25		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:25		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:25		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:25		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:25		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:25		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:25		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:25		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:25		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:25		14CB	投入			
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:25		14CB	投入			
2018/9/6 21:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:26		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:26		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:26		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:26		63XE	オフライン設定			
2018/9/6 21:26		63XE	開放			
2018/9/6 21:26		F2CB	投入			
2018/9/6 21:26		65CB.	投入			
2018/9/6 21:26		65TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 21:26		65TL 線路電圧有	復帰			
2018/9/6 21:26		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:27		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:27		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:27		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰		6.68kV(6.48kV)	
2018/9/6 21:27		線路電圧有	動作			
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		線路電圧有	復帰			
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:27		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:28		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:28		66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:28		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:28		67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:28		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:28		札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 21:28		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:28		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:28		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:28		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:28		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:28		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		2CB	入		
2018/9/6 21:28		2G 発電機	運転		
2018/9/6 21:28	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 21:29	充停電判定		単独系統発生		
2018/9/6 21:29	西野SS	187kV 本館	退所		
2018/9/6 21:29	[redacted]	2CB	切		
2018/9/6 21:29		2G 発電機	停止		
2018/9/6 21:29	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰		
2018/9/6 21:29	西野SS	187kV 本館	入所		
2018/9/6 21:29	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:29		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:29		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 21:29		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 21:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:29		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:29		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 21:29	西野SS	187kV 本館	退所		
2018/9/6 21:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:30		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:30		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1

2018/9/6 21:30	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:30	[redacted]	65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:30		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:30		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:30		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:30		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:30		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:30		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:30		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:31		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:31		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:31		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:31		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 21:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:31	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:31	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 21:31	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:31	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		61CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:32		61CB	開放			
2018/9/6 21:32		62CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:32		62CB	開放			
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		63CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:32		63CB	開放			
2018/9/6 21:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:32	[redacted]	64CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:32		64CB	開放			
2018/9/6 21:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:32	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:32		14CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:32		14CB	開放			
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:32		F1CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:32		F1CB	開放			
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		F2CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:33		F2CB	開放			
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		F3CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:33		F3CB	開放			
2018/9/6 21:33		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:33		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:33		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:33		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:33		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:33		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:33		F4CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:33		F4CB	開放			
2018/9/6 21:33		F5CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:33		F5CB	開放			
2018/9/6 21:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		65TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:33		66TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:33		F6CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:33		F6CB	開放			
2018/9/6 21:33		66kV 1TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:33		66kV 2TL 伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:33		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:34		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:34		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34	CASH-3(札幌西)	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 21:34	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:34		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:34	CASH-3(札幌西)	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:34		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:34		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:34		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:34		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:34		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:34		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:34		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	

2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:35		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:35		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:35		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:35		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:35		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:36		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:36		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:36		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:36		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:36	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:36	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:36		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:36		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:37		交通局内 回線異常	発生			
2018/9/6 21:37		表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:38		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:38		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:38		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:38		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:38		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:38		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:38		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:38		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:38		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		11CB	投入			
2018/9/6 21:39		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:39	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:39		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:39		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:39		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:39		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:39	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:39	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 21:39	[redacted]	61CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:39		CHルート切替モード	手動			
2018/9/6 21:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:39		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:39		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 21:39		配変A クーラー故障	復帰		(21:35:09)	
2018/9/6 21:39		配変A 6kV 27	復帰		(21:35:09)	
2018/9/6 21:39		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:39		本館	入所			
2018/9/6 21:39		コンプレッサー故障	発生			
2018/9/6 21:39		61XE	切			
2018/9/6 21:39		62XE	切			
2018/9/6 21:39		65XE	切			
2018/9/6 21:39		64XE	切			
2018/9/6 21:39		68XE	切			
2018/9/6 21:39		43DL	配電			
2018/9/6 21:39		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:39		HDLC BCD入力異常	復		帰	
2018/9/6 21:39		HDLC A/D変換精度不良	復		帰	
2018/9/6 21:39		F6CB	切			
2018/9/6 21:39		配変B クーラー故障	発生			
2018/9/6 21:39		配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 21:39		F15CB	切			
2018/9/6 21:39		配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 21:39		61TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:39		61TL VD故障	発生			
2018/9/6 21:39		62TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:39		62TL VD故障	発生			

2018/9/6 21:39	[redacted]	62TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:39		62TL VD故障	発生			
2018/9/6 21:39		63TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:39		63TL VD故障	発生			
2018/9/6 21:39		65TL VD故障	発生			
2018/9/6 21:39		63TL 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 21:39		68TL 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 21:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:40		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:40	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40		F1CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		F2CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		F3CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		F4CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		F5CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		65CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		11CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		14CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		61CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		62CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:40		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:40		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:40		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:40		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:40		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:40		17CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		68CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		64CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		30CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		50CB	オフライン解除			

2018/9/6 21:40	[redacted]	63XE	オフライン解除			
2018/9/6 21:40		61CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:40		61CB	開放			
2018/9/6 21:40		63XE	操作ロック解除			
2018/9/6 21:40		61CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:40		62CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:40		65CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:40		68CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41		11CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		14CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		17CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		50CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		30CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41		F1CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		F3CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		F4CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		F3CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		F4CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		F5CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:41		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:41		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:41		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:41		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:41		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:41		43DL	変電			
2018/9/6 21:41		F11CB	開放			
2018/9/6 21:42		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		F12CB	開放			
2018/9/6 21:42		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:42		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:42		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		F13CB	開放			
2018/9/6 21:42	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:42		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		F16CB	開放			
2018/9/6 21:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42		F16CB	開放			
2018/9/6 21:42		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:42		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:42		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:42		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:42		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:42		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:42		F21CB	開放			
2018/9/6 21:43		F22CB	開放			
2018/9/6 21:43		F23CB	開放			
2018/9/6 21:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43		F26CB	開放			
2018/9/6 21:43		F1CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:43		F2CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:43		F3CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:43		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:43		F5CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1

2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:44		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:44		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:44		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		F2CB	投入		
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:44		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		札2 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		札2 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		札1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		旭3 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		札3 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		旭1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		函1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		旭2 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		釧1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:44		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 21:44		札2 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 21:44		札3 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		札1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		旭3 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		函1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		旭2 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		釧1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		旭1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45		65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:45		66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:45		66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:45		67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:45		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:45		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:45		14CB	投入		
2018/9/6 21:45		配変A クーラー故障	発生		
2018/9/6 21:45		配変B クーラー故障	復帰		
2018/9/6 21:45		配変A クーラー故障	復帰		
2018/9/6 21:45		配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:45		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45		17CB	投入		
2018/9/6 21:45		配変C 6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:45		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		64 43RC	ロック		
2018/9/6 21:46		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:46		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		64CB	投入		
2018/9/6 21:46		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:46		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:46		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:46		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:46		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:46		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:46		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:47		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 21:47	[redacted]	65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:47		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:47		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:47		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:47		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:47		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:47		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:47		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:47		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:47		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:47		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:47		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:47		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		63TL VD故障	復帰			
2018/9/6 21:48		63TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:48	[redacted]	61TL VD故障	復帰			
2018/9/6 21:48		61TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:48		61TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:48		61TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:48		61TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:48		63TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:48		62TL VD故障	復帰			
2018/9/6 21:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:48	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		65TL VD故障	復帰			
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:49		62TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		62TL 操作圧低下	発生			
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:49		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:49		62TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 21:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		61TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		63TL 操作圧低下	復帰			
2018/9/6 21:49		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:49		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:49		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:49		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:49		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:49		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:49	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:49	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:49	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:50		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:50		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:50		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:50		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		65CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:50		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:50		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:50		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		68CB	投入			
2018/9/6 21:50		68TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 21:50		65CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:50		65CB	開放			
2018/9/6 21:50		68TL 線路電圧有	復帰			
2018/9/6 21:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		66CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:50		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		66CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:51		66CB	開放			
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51		67CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		コンプレッサー故障	復帰			
2018/9/6 21:51		67CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:51		67CB	開放			
2018/9/6 21:51		67CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:51		67CB	開放			
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:51		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:51		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:51		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:51		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:51		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:51		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:51		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:51		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート
2018/9/6 21:52	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:52	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:52	[redacted]	F1CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F2CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F3CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F4CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F5CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F6CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F11CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F12CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F13CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F14CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F15CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F16CB	操作ロック設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F1CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:52	[redacted]	F2CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:52	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:53	[redacted]	F3CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:53	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:53	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	F4CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:53	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	[redacted]	F5CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:53	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 21:53	[redacted]	F5CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:53	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 21:53	[redacted]	65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:53	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:53	[redacted]	66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:53	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:53	[redacted]	67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:53	[redacted]	転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:53	[redacted]	F6CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:53	[redacted]	F6CB	開放		
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	[redacted]	F11CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/6 21:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 21:54	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:54		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:54		F12CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54		F12CB	開放		
2018/9/6 21:54		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:54		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:54		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:54		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:54		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		F13CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54		F13CB	開放		
2018/9/6 21:54	南札幌SS	68CB	投入		
2018/9/6 21:54	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/6 21:54		F14CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54		F14CB	開放		
2018/9/6 21:54		65TL 線路電圧有	動作		
2018/9/6 21:54		F15CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54		F15CB	開放		
2018/9/6 21:54		F15CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54		F15CB	開放		
2018/9/6 21:54		65TL 線路電圧有	復帰		
2018/9/6 21:54		F16CB	オフライン設定		
2018/9/6 21:54		F16CB	開放		
2018/9/6 21:54		札2 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		札3 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		札1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		釧1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		旭3 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		函1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		旭1 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		旭2 常時データー定周期	未受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		札2 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 21:55		札1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		札3 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		旭3 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		旭1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		旭2 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		釧1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		函1 常時データー定周期	未受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		転送遮断伝送不良	復帰		
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		65TL 故障	発生		
2018/9/6 21:55		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:55		66TL 故障	発生		
2018/9/6 21:55		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:55		67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:55		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:55		67TL 故障	発生		
2018/9/6 21:55		転送遮断伝送不良			
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:56	西札幌SS	系統同期	動作		
2018/9/6 21:56	西札幌SS	71CB	投入		
2018/9/6 21:56	西札幌SS	71TL 系統同期	動作		
2018/9/6 21:56	西札幌SS	系統同期	復帰		
2018/9/6 21:56	西札幌SS	71TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:56		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:56		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:56		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:56		CHルート切替	Bルート		

2018/9/6 21:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:56		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:56		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:57		65CB	投入			
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:57		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 21:57		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 21:57		転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:57		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 21:57		系統同期	動作			
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		65CB	投入			
2018/9/6 21:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		F4CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:57		F5CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:57		F6CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:57		61CB	操作ロック設定			
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		系統同期	復帰			
2018/9/6 21:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 21:57		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発	生	
2018/9/6 21:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57		61CB	投入			
2018/9/6 21:57		F4CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:57		F4CB	開放			
2018/9/6 21:57		65TL 故障	発生			
2018/9/6 21:57		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:57		66TL 故障	発生			
2018/9/6 21:57		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:57		67TL 故障	発生			
2018/9/6 21:57		転送遮断伝送不良				
2018/9/6 21:58		F5CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:58		F5CB	開放			
2018/9/6 21:58	豊平峡PS	63CB	投入			
2018/9/6 21:58	豊平峡PS	63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 21:58	[redacted]	F6CB	オフライン設定			
2018/9/6 21:58		F6CB	開放			
2018/9/6 21:58	豊平峡PS	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 21:58	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:58		61CB	投入			
2018/9/6 21:58		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復	帰	
2018/9/6 21:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58		HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	

2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:58	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 21:58	[redacted]	AC回路故障	復帰			
2018/9/6 21:58	[redacted]	整流器故障	復帰			
2018/9/6 21:58	[redacted]	雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 21:58	[redacted]	転送遮断伝送不良	復帰			
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	14CB	切			
2018/9/6 21:58	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 21:58	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 21:58	[redacted]	配変B 保護装置不良	発生			
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:59	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 21:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 21:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 21:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰			
2018/9/6 21:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:59	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/6 21:59	[redacted]	本館	入所		(21:59:03)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	制御電源故障	復帰		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	43R	直接		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	61CB	入		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	F4CB	切		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	F5CB	切		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	F6CB	切		(21:59:05)	
2018/9/6 21:59	[redacted]	制御電源故障	復帰			
2018/9/6 21:59	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 21:59	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 21:59	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 21:59	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 21:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	コンプレッサー故障	発生			
2018/9/6 21:59	[redacted]	コンプレッサー故障	復帰			
2018/9/6 21:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:59	[redacted]	配変A故障	復帰			
2018/9/6 21:59	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:59	[redacted]	F1CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:59	[redacted]	F1CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:59	[redacted]	F2CB	オフライン解除			
2018/9/6 21:59	[redacted]	F2CB	操作ロック解除			
2018/9/6 21:59	[redacted]	F3CB	オフライン解除			

2018/9/6 21:59	[redacted]	F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F5CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F6CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F6CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F11CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F11CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F12CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F12CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F13CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F13CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F14CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F<15>	操作ロック設定		
2018/9/6 21:59		F16CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		F16CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 21:59		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:59		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 21:59		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 21:59		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 21:59		F15CB	オフライン解除		
2018/9/6 21:59		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 21:59		F15CB	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		F<15>	操作ロック解除		
2018/9/6 21:59		14CB	入		
2018/9/6 21:59		配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:59		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:00		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:00		61CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:00		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:00		67CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		67CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		65CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		65CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		66CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		66CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		F5CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		F6CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:00		F6CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:00		43R	遠方		
2018/9/6 22:00		43R	遠方		
2018/9/6 22:01		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:01		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:01		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:01		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:01		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:01		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:01		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:01		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:01		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:01		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:01		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:01		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:01		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:01	西小樽SS	62CB	投入		
2018/9/6 22:01	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 22:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:01		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 22:01	西小樽SS	62TL 系統同期	動作		
2018/9/6 22:01	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 22:01		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 22:01	西小樽SS	61TL 系統同期	動作		
2018/9/6 22:01	西小樽SS	61TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 22:01	西小樽SS	62TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 22:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:01		62CB	投入		
2018/9/6 22:02		札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		札3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 22:02		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 22:02		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:02		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 22:02		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1

2018/9/6 22:02	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 22:02		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:02		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:02		F11CB	開放			
2018/9/6 22:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:02		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:02		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:03		F15CB	開放			
2018/9/6 22:03		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 22:03		F16CB	開放			
2018/9/6 22:03		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:03		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:03		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:03		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:03		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 22:03		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 22:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:03		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 22:03		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 22:03		F13CB	開放			
2018/9/6 22:03		F14CB	トリップ			
2018/9/6 22:03		DL 67G				
2018/9/6 22:03	西野SS	275kV 連変C 43M	主			
2018/9/6 22:04	[redacted]	F14CB	入			
2018/9/6 22:04		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		F14CB	トリップ			
2018/9/6 22:04		DL 67G				
2018/9/6 22:04		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 22:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:04		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 22:04		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 22:04		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 22:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:05	西野SS	連変C タップ極限	極限動作			
2018/9/6 22:05	西野SS	連変C 系統同期	動作			
2018/9/6 22:05	西野SS	17CB	投入			
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	[redacted]	F14CB	入			
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			

2018/9/6 22:05	西野SS	連変C 系統同期	復帰					
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 22:05	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/6 22:05	電圧制御	南九条SSND	制御開始		PRG制御			
2018/9/6 22:05	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無					
2018/9/6 22:05	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了					
2018/9/6 22:05	西野SS	連変C タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 22:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/6 22:06	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:06	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 22:06	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 22:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 22:06	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:06	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:07	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 22:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 22:07	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 22:07	西野SS	18CB 系統同期	動作					
2018/9/6 22:07	西野SS	18CB	投入					
2018/9/6 22:07	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	西野SS	18CB 系統同期	復帰					
2018/9/6 22:07	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:07	西野SS	275kV 連変C 43M	従					
2018/9/6 22:07	西野SS	19CB	投入					
2018/9/6 22:07	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:07	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:08	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 22:08	[redacted]	ブザー	動作		(22:07:59)			
2018/9/6 22:08	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 22:08	[redacted]	ブザー	動作		(22:07:59)			
2018/9/6 22:08	[redacted]	転送遮断装置故障	発生		(22:08:00)			
2018/9/6 22:08	[redacted]	転送遮断装置故障	発生					
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 22:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生			
2018/9/6 22:08	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:08	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート			

2018/9/6 22:08	[redacted]	配変B故障	復帰			
2018/9/6 22:08		6kV 27	復帰			
2018/9/6 22:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:08		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 22:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:08		チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 22:08		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:08		CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 22:08		チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 22:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:08	西小樽SS	64CB	投入			
2018/9/6 22:08	西小樽SS	64TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:08	電圧制御	西小樽GR	制御開始		GRP制御	
2018/9/6 22:08	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無			
2018/9/6 22:08	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了			
2018/9/6 22:09	西小樽SS	63TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:09	西小樽SS	63TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:09	西小樽SS	64TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:09	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:09	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:09	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 22:09		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 22:09		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 22:09		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:09		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 22:09		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 22:09		62CB	投入			
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		64CB	投入			
2018/9/6 22:10		系統同期	動作			
2018/9/6 22:10		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10		系統同期	復帰			
2018/9/6 22:10		62CB	投入			
2018/9/6 22:10		警報停止異常	発生			
2018/9/6 22:10		警報停止選択不応動				
2018/9/6 22:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		CYC 制御回線断	発		生	
2018/9/6 22:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 22:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:10		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:10		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 22:10		制御回線断	発生		(22:10:24)	
2018/9/6 22:10		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:10		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:10		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 22:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:10		線路電圧有	動作			
2018/9/6 22:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:10		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:10		CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 22:10		チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 22:10		チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 22:10		CYC 制御回線断	復		帰	
2018/9/6 22:10		CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 22:10		62CB	投入			

2018/9/6 22:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:10		線路電圧有	復帰				
2018/9/6 22:10	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:10	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:11	[redacted]	F15CB	操作ロック設定				
2018/9/6 22:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:11		CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 22:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		チャンネルモード設定	常用		Bルート		
2018/9/6 22:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 22:11		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:11		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 22:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:11		チャンネルモード設定	待機		Aルート		
2018/9/6 22:11		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:11		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.0kV(69.0kV)		
2018/9/6 22:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:11	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:11		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:12		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.1kV(69.0kV)		
2018/9/6 22:12		チャンネルモード設定	常用		Aルート		
2018/9/6 22:12		CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 22:12		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:12		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		チャンネルモード設定	待機		Bルート		
2018/9/6 22:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:12	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 22:12	電圧制御	西札幌GR	制御開始		GRP制御		
2018/9/6 22:12	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御開始		2tap(1)		
2018/9/6 22:12	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:12		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:12	西札幌SS	連変A タップ極限	極限動作				
2018/9/6 22:12	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.1kV(69.0kV)		
2018/9/6 22:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 22:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:12	電圧制御	西札幌SS 連変A	制御正常終了		1tap(1)		
2018/9/6 22:12	電圧制御	西札幌GR	制御正常終了				
2018/9/6 22:12	豊平川水系	本流河川水位精度不良	復帰				
2018/9/6 22:13	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 22:13		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:13		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:13		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 22:13		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 22:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 22:13		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生		6.80kV(6.80kV)		
2018/9/6 22:13		配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/6 22:13		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:13		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 22:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1	
2018/9/6 22:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	

2018/9/6 22:13	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 22:13		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 22:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:13		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 22:13		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 22:14		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:14		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:14		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:14		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:14		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:14		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		札3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 22:14		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 22:14		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 22:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:14		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 22:14	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:14	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:14	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:14		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:14		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:15		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:15		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:15	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:15	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:16		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:16		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:16		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 22:16		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 22:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:16		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 22:16		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 22:16		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 22:16	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:16	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:16	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:17	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		札3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 22:17		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 22:17		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 22:17		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 22:17		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 22:17		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 22:17	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 22:17	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:17	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:17	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:17	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:17	[redacted]	CHルート切替モード	手動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	回線監視ロック	解除		Aルート	
2018/9/6 22:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	回線監視ロック	解除		Bルート	
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	発		生	
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)	復		帰	
2018/9/6 22:18	[redacted]	回線監視ロック	解除		子局	
2018/9/6 22:18	[redacted]	CHルート切替モード	自動			
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:18	[redacted]	CHルート切替モード	自動			
2018/9/6 22:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:18	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:18	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 22:19	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート	
2018/9/6 22:19	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 22:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:19	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート	
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:19	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:19	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 22:19	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	旭川系統制御所	制御卓－５			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 22:19	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 22:19	[redacted]	回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 22:19	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 22:19	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 22:19	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 22:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:19	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 22:19	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:19	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 22:20	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:20	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:20	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:20	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 22:20	[redacted]	CHルート切替	Aルート			

2018/9/6 22:20	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 22:20		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:20		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 22:21		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/6 22:21		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/6 22:21		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:21		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:21		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:21		回線監視ロック	解除		子局			
2018/9/6 22:21		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:21		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 22:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 22:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 22:21		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 22:21		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:21		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 22:21		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 22:22		CHルート切替モード	自動					
2018/9/6 22:22		警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:22		札2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		札1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		札3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		旭2 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		旭3 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		旭1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		函1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		釧1 常時データー定周期	未受信	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2			
2018/9/6 22:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:22		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 22:22		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 22:22		札2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		札3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		札1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		旭3 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		函1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		旭1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		旭2 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		釧1 常時データー定周期	未受信	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 22:22		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			運転管理　オンライン	接続切替　札幌東		受付
2018/9/6 22:22	[redacted]	回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			運転管理　オンライン	接続切替　札幌東		接続
2018/9/6 22:22	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:22		回線監視ロック	解除		子局			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:22		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:22		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:22		CHルート切替モード	手動					
2018/9/6 22:22		警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:23		21CB	投入					
2018/9/6 22:23		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2			
2018/9/6 22:23		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 22:23		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 22:23		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 22:23		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:23		チャンネルモード設定	常用		Aルート			
2018/9/6 22:23		商用電源	受電					
2018/9/6 22:23		CHルート切替モード	自動					
2018/9/6 22:23		24CB	投入					
2018/9/6 22:23		CHルート切替モード	自動					
2018/9/6 22:23		24CB	投入					
2018/9/6 22:23		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:23		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:23		取水口設備故障	発生					
2018/9/6 22:23		ダム設備故障	発生					
2018/9/6 22:23		43-ゲート	手動					
2018/9/6 22:23		取水口設備故障	復帰					
2018/9/6 22:23		ダム設備故障	復帰					
2018/9/6 22:23		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰　札幌GW-B1			
2018/9/6 22:23	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:23		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/6 22:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:24		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/6 22:24	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:24	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:24	[redacted]	回線監視ロック	解除		子局			
2018/9/6 22:24		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:24		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1			
2018/9/6 22:25		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1			

2018/9/6 22:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:25		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:25		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:25		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/6 22:25		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:25		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 22:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:26		予備電源	停止					
2018/9/6 22:27		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:27		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:27		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.1kV(69.0kV)			
2018/9/6 22:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:27		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:27		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:27		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:27		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:28		14CB	投入					
2018/9/6 22:28		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		67.4kV(67.3kV)			
2018/9/6 22:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:28	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:28	西小樽SS	連変 タップ整合	動作					
2018/9/6 22:28	西小樽SS	連変A タップ極限	極限動作					
2018/9/6 22:28	西小樽SS	連変B タップ極限	極限動作					
2018/9/6 22:28	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:28	西野SS	LB97A	投入					
2018/9/6 22:29	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/6 22:29		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		66.8kV(67.3kV)			
2018/9/6 22:29		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.4kV(69.0kV)			
2018/9/6 22:29		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.3kV(69.0kV)			
2018/9/6 22:29		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.3kV(69.0kV)			
2018/9/6 22:29		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.3kV(69.0kV)			
2018/9/6 22:29		水力センター所内故障	復帰					
2018/9/6 22:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:29	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/6 22:29		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:29		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:29	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:29	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:29	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:29	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:29		F4CB	投入					
2018/9/6 22:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:29		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:30		F5CB	投入					
2018/9/6 22:30		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:30		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:31		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/6 22:31		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/6 22:31		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/6 22:31		回線監視ロック	解除		子局			
2018/9/6 22:31		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:31	[redacted]	配変B故障	復帰					
2018/9/6 22:31		6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:31		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:31		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:31		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:32		札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:32		配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 22:32		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰		6.71kV(6.80kV)			
2018/9/6 22:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 22:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:32		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:32		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 22:32		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1		
2018/9/6 22:32		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1		

2018/9/6 22:32	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:32		札2 制御要求 排他管理	異常	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:32		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:32		札2 制御要求 排他管理	異常	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:32		札2 制御要求 排他管理	異常	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:32		札2 制御要求 排他管理	異常	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:32		65TL 故障	復帰		
2018/9/6 22:32		66TL 故障	復帰		
2018/9/6 22:32		67TL 故障	復帰		
2018/9/6 22:34	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:34		札2 制御要求 排他管理	異常	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:34		札2 制御要求 排他管理	異常	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:34		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:34		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:34		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:34		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:34		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:35		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:35		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:35		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 22:36	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 22:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:36		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:36		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:36		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:39	篠路SS	65CB	投入		
2018/9/6 22:39	篠路SS	65TL 系統同期	動作		
2018/9/6 22:39	篠路SS	65TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 22:40	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 22:40		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:41		システム間情報診断情報	要求	B ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:42	篠路SS	66TL 伝送不良	復帰		
2018/9/6 22:42	篠路SS	65TL 伝送不良	復帰		
2018/9/6 22:42	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:42		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:43		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:43		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:43		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:43		札2 インティグリティ要	求依頼無	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:43		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:43		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:43		扉	開		
2018/9/6 22:43		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 22:43		所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 22:43		雑装置故障(建築)	復帰		
2018/9/6 22:43	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:43	[redacted]	システム間情報診断情報	要求	B ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:43		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:43		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:43		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 22:43		61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 22:43		62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 22:43		63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 22:43		64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 22:43		60CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 22:43		札2 制御要求 排他管理	異常	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:43		60CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 22:43		札2 制御要求 排他管理	異常	発 生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:43		所内DC電源故障	復帰		
2018/9/6 22:43		本館	入所		
2018/9/6 22:43		扉	閉		
2018/9/6 22:43		札2 制御要求 排他管理	異常	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:44		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:44		F1CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:44		F2CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:45		F3CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:45		F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:45		F5CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:45		62CB	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		14CB	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F1CB.	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F2CB.	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F3CB.	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F4CB.	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F5CB	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F6CB	操作ロック設定		
2018/9/6 22:45		F6CB	オフライン解除		

2018/9/6 22:45	[redacted]	14CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:45		61CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:45		62CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:46		63CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:46		63CB	入		
2018/9/6 22:46		64CB	オフライン解除		
2018/9/6 22:47		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)	
2018/9/6 22:47		63CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:47		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 22:48		61CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		62CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		F1CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		F5CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:48		F6CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:49		43DL	変電		
2018/9/6 22:49		F11CB	開放		
2018/9/6 22:49		F12CB	開放		
2018/9/6 22:50		F14CB	開放		
2018/9/6 22:50		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:50		交通局内 回線異常	復帰		
2018/9/6 22:50		表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:50	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:50	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:50	[redacted]		27 復帰異常 復帰		
2018/9/6 22:51		62CB	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		62CB	開放		
2018/9/6 22:51		14CB	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		14CB	開放		
2018/9/6 22:51		F1CB.	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		F1CB.	開放		
2018/9/6 22:51		F2CB.	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		F2CB.	開放		
2018/9/6 22:51		F3CB.	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		F3CB.	開放		
2018/9/6 22:51		F4CB.	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		F4CB.	開放		
2018/9/6 22:51		F5CB	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		F5CB	開放		
2018/9/6 22:51		F6CB	オフライン設定		
2018/9/6 22:51		F6CB	開放		
2018/9/6 22:52		F1CB	投入		
2018/9/6 22:52		F2CB	投入		
2018/9/6 22:53		F5CB	投入		
2018/9/6 22:54		14CB	投入		
2018/9/6 22:54	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 22:55	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 22:55	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無		
2018/9/6 22:55	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了		
2018/9/6 22:55	[redacted]	64CB	操作ロック解除		
2018/9/6 22:57		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:57		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:57		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:57		本館	退所		
2018/9/6 22:57		札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:58		札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:58	西小樽SS	連変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 22:58	西小樽SS	連変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 22:58	西小樽SS	連変 タップ整合	復帰		
2018/9/6 22:58	西小樽SS	連変 タップ整合	動作		
2018/9/6 22:58	西小樽SS	連変 タップ整合	復帰		
2018/9/6 22:58	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 22:58	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無		
2018/9/6 22:58	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了		
2018/9/6 22:58	[redacted]	回線監視ロック	解除	Bルート	
2018/9/6 22:58		札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:58		66kV C母線電圧 下限	逸脱発生	64.0kV(64.0kV)	
2018/9/6 22:59		回線監視ロック	解除	子局	
2018/9/6 22:59		札2 制御要求 排他管理	異常 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:59	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:59		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 22:59		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:59		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 22:59		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:59		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 22:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:59		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 22:59		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 22:59	電圧制御	篠路SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 22:59	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 22:59	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了		
2018/9/6 22:59	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:59	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:00	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常 発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 23:00	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:00	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 23:00	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:02	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:02	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生	
2018/9/6 23:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:02	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/6 23:02	[redacted]	転送遮断装置故障	復帰		(23:02:37)	
2018/9/6 23:02	[redacted]	制御回線断	発生		(23:02:39)	
2018/9/6 23:02	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2	
2018/9/6 23:02	[redacted]	警報停止異常	復帰			
2018/9/6 23:02	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 23:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:02	釧路系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理 オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/6 23:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生	
2018/9/6 23:02	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰	
2018/9/6 23:02	[redacted]	転送遮断装置故障	復帰			
2018/9/6 23:02	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰	
2018/9/6 23:02	豊平峡PS	本館	入所			
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:04	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 23:04	釧路系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理 オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復		帰	札幌GW-A1

2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:06		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:06		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:06		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:06		本館	入所	
2018/9/6 23:06		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 23:06		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:06	[redacted]	配変A故障.	復帰	
2018/9/6 23:06		61TL 故障	発生	
2018/9/6 23:06		62TL 故障	発生	
2018/9/6 23:06		61CB	オフライン解除	
2018/9/6 23:06		61CB	操作ロック解除	
2018/9/6 23:06		61CB	入	
2018/9/6 23:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:08		HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:08		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:08		HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:08		F1CB.	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		F2CB.	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		F3CB.	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		F4CB.	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		14CB	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:08		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:08		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:08		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:08		HDLC 回線渋滞	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:08		HDLC 回線渋滞	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:08		62CB	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		62CB	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		14CB	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		F1CB.	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		F2CB.	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		F3CB.	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		F4CB.	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		F5CB	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		F5CB	操作ロック解除	
2018/9/6 23:08		F6CB	オフライン解除	
2018/9/6 23:08		F6CB	操作ロック解除	
2018/9/6 23:09		66kV C母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(64.0kV)
2018/9/6 23:09		43DL	変電	
2018/9/6 23:10		本館	退所	
2018/9/6 23:10		F4CB.	投入	
2018/9/6 23:10		F<11>	断路位置	
2018/9/6 23:10		F<11>	接続位置	
2018/9/6 23:10		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:10		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:10		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:10		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線渋滞	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:10		HDLC 回線渋滞	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:10		F11CB	開放	
2018/9/6 23:10		F13CB	開放	
2018/9/6 23:10		F14CB	開放	
2018/9/6 23:11		F15CB	開放	
2018/9/6 23:11		F16CB	開放	
2018/9/6 23:11		14CB	投入	
2018/9/6 23:11		6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:11		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 23:11		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.19kV(6.40kV)
2018/9/6 23:12		配変B故障	復帰	
2018/9/6 23:12		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 23:12		62TL 故障	復帰	
2018/9/6 23:12		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:12		HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:12		HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:12		HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:12		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:12		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:12		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:12		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:12		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:12		HDLC 回線断	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:12		HDLC 回線渋滞	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:12		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 23:12		HDLC 回線渋滞	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:12		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/6 23:12		チャンネルルート切替要求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/6 23:12		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 23:12		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:12		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 23:12		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 23:12		CYC 制御回線断	発	生
2018/9/6 23:12		CYC 制御渋滞	発	生
2018/9/6 23:13		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/6 23:13		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 23:13		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:13		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:13		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 23:13	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:13		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 23:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:13		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:13		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 23:13		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:13		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:13		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 23:13		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 23:13		CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:13		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:13		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 23:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:14		CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/6 23:14		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 23:14		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 23:14		CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:14		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 23:14		CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:14		61X	入		
2018/9/6 23:14		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:14		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:14		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:14		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:14		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 23:14		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 23:15		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:15		CYC 表示回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:15		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 23:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:15		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:15		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 23:15		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 23:15		61CB	入		
2018/9/6 23:15		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:15		CYC 表示回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:15		本館	退所		
2018/9/6 23:17		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:17		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:17		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:17		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:17		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:17		HDLC リンク確立異常	発		生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:17		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:17		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:17		61CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:17		61CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:17		雑装置故障(建築)	発生		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 23:19	豊平峡PS	本館	退所		
2018/9/6 23:20	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 23:22		61X	入		
2018/9/6 23:22		61CB	入		
2018/9/6 23:23		62CB	切		
2018/9/6 23:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:23		61X	入		
2018/9/6 23:23		2CB	切		
2018/9/6 23:23		2G 発電機	停止		
2018/9/6 23:23	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰		
2018/9/6 23:23	[redacted]	12CB	入		
2018/9/6 23:24		62X	切		
2018/9/6 23:24		62Y	切		
2018/9/6 23:25		61Y	入		
2018/9/6 23:25		1CB	入		
2018/9/6 23:25		1G 発電機	運転		
2018/9/6 23:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 23:25	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/6 23:25	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 23:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:28	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:28	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:28	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:28	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:28	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 23:30	[redacted]	62CB	操作ロック設定		
2018/9/6 23:30	[redacted]	62X	操作ロック設定		
2018/9/6 23:30	[redacted]	62XE	操作ロック設定		
2018/9/6 23:30	[redacted]	62XE	オフライン設定		
2018/9/6 23:30	[redacted]	62XE	開放		
2018/9/6 23:30	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:30	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:30	[redacted]	62X	オフライン設定		
2018/9/6 23:30	[redacted]	62X	投入		
2018/9/6 23:31	[redacted]	62CB	オフライン設定		
2018/9/6 23:31	[redacted]	62CB	開放		
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 23:41	[redacted]	11CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:41	[redacted]	11CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:42	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 制御回線断	復	帰	
2018/9/6 23:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:43	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 23:43	[redacted]	制御回線断	復帰	(23:43:10)	
2018/9/6 23:43	[redacted]	63CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	63CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	64CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	64CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 制御回線断	発	生	
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 23:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 23:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 23:43	[redacted]	F1CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F1CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F2CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F3CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F2CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F3CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F3CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F4CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F4CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F11CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F11CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F12CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F12CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F13CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F13CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F14CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F14CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 23:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 制御回線断	復	帰	
2018/9/6 23:43	[redacted]	F21CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F21CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F22CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F22CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F23CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F23CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F24CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F24CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F25CB	オフライン解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	F25CB	操作ロック解除		
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-A1
2018/9/6 23:43	[redacted]	回線監視ロック	設定	Aルート	
2018/9/6 23:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:43	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 23:43	[redacted]	制御回線断	復帰	(23:43:40)	
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 制御渋滞	復	帰	
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-A1
2018/9/6 23:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 23:43	[redacted]	回線監視ロック	設定	Bルート	
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 23:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 23:44	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御渋滞	発	生	
2018/9/6 23:44	[redacted]	回線監視ロック	設定	子局	
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御回線断	発	生	
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御回線断	復	帰	
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御回線断	発	生	
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御回線断	復	帰	
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2

2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:44	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 23:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 23:44	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:44	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:44	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 23:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:46	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 23:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:46	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 23:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:47	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 23:47	[redacted]	制御渋滞	発生		(23:47:35)
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/6 23:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 23:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:47	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 23:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 制御回線断	発		生
2018/9/6 23:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/6 23:47	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 23:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/6 23:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/6 23:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 23:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 23:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 23:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 23:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 23:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 23:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 23:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 23:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 23:48		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 23:49		配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/6 23:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-A1		
2018/9/6 23:49		チャンネルルート切替要	求	A	→B	札幌HOST-2		
2018/9/6 23:49		チャンネルモード設定	常用		Bルート			
2018/9/6 23:49		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 23:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 23:49		チャンネルモード設定	待機		Aルート			
2018/9/6 23:49		CYC 制御渋滞	発		生			
2018/9/6 23:50		CYC 制御回線断	発		生			
2018/9/6 23:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 23:50		CYC 制御回線断	復		帰			
2018/9/6 23:50		CYC 制御渋滞	復		帰			
2018/9/6 23:50		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	105 TL故障	復帰					
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	106 TL故障	復帰					
2018/9/6 23:52	旭川系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 23:53	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/6 23:53	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 23:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 23:53		F21CB	開放					
2018/9/6 23:53		F22CB	開放					
2018/9/6 23:53		F1CB	投入					
2018/9/6 23:53		F23CB	開放					
2018/9/6 23:54		F13CB	投入					
2018/9/6 23:54		F24CB	開放					
2018/9/6 23:54		F11CB	開放					
2018/9/6 23:54		F12CB	開放					
2018/9/6 23:54		F21CB	投入					
2018/9/6 23:54		F13CB	開放					
2018/9/6 23:55		F14CB	開放					
2018/9/6 23:55		F1CB	投入					
2018/9/6 23:56		F2CB	投入					
2018/9/6 23:56		F3CB	投入					
2018/9/6 23:57		F4CB	投入					
2018/9/6 23:57		66CB	投入					
2018/9/6 23:57		14CB	投入					
2018/9/6 23:57		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.0kV(69.0kV)				
2018/9/6 23:58		配変B故障	復帰					
2018/9/6 23:58		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(69.0kV)				
2018/9/6 23:58		F11CB	投入					
2018/9/6 23:58		F12CB	投入					
2018/9/6 23:58		F11CB	投入					
2018/9/6 23:58		F12CB	投入					
2018/9/6 23:59		F13CB	投入					
2018/9/6 23:59		F14CB	投入					
2018/9/6 23:59		17CB	投入					
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名		65203	削除			
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名		0	削除			
2018/9/7 0:00	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名		28764	当日作業登録			
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名		50671	当日作業登録			
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名		28794	当日作業登録			
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名		28908	当日作業登録			
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－12			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－12			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 0:00		F22CB	投入					
2018/9/7 0:01		瞬時電圧低下	マスク解除					
2018/9/7 0:01		解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/7 0:01	西野SS	187kV 所内AC電源故障	マスク解除					
2018/9/7 0:01	西野SS	解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/7 0:01	西野SS	275kV 所内AC電源故障	マスク解除					
2018/9/7 0:01	西野SS	解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/7 0:01		水槽除塵機故障	マスク解除					
2018/9/7 0:01		解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/7 0:01		転送遮断伝送不良	マスク解除					
2018/9/7 0:01		解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/7 0:01		F23CB	投入					
2018/9/7 0:01		F24CB	投入					
2018/9/7 0:03		F1CB	投入					
2018/9/7 0:03		F2CB	投入					
2018/9/7 0:03		3CB	入					
2018/9/7 0:04		3G 発電機	運転					
2018/9/7 0:04	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 0:04		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A2			
2018/9/7 0:04		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-A2			
2018/9/7 0:04		配変C故障	復帰					
2018/9/7 0:04		6kV 27	復帰					
2018/9/7 0:04		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A2			
2018/9/7 0:04		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A2			
2018/9/7 0:04		F3CB	投入					
2018/9/7 0:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/7 0:04		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/7 0:04		F11CB	投入					
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:05	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					

2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:06	[redacted]	601L	入					
2018/9/7 0:06		本館	退所					
2018/9/7 0:06		601CB	入					
2018/9/7 0:06		配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 0:06		本館	入所					
2018/9/7 0:06		本館	退所					
2018/9/7 0:09		62CB	切					
2018/9/7 0:10		ダム設備故障	復帰					
2018/9/7 0:10		下流警報局異常	復帰					
2018/9/7 0:10		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 0:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:11	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:11	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－６				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:11	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 0:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.2kV(69.0kV)				
2018/9/7 0:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 0:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:12	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:12	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 0:26		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.6kV(69.0kV)				
2018/9/7 0:28	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:28	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－６				
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:28	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:28	[redacted]	回線監視ロック	解除	Aルート				
2018/9/7 0:28		回線監視ロック	解除	Bルート				
2018/9/7 0:28		回線監視ロック	解除	子局				
2018/9/7 0:29		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 0:29		チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:29		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 0:29		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:29		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 0:29		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:29		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 0:29		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 0:29		CYC 制御渋滞	発	生				
2018/9/7 0:29		CYC 制御渋滞	復	帰				
2018/9/7 0:30		CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 0:30		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 0:30		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 0:30		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 0:30	CASH-3(札幌西)	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 0:32	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:32		チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:32		チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:32	CASH-3(札幌西)	チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:32	CASH-3(札幌西)	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 0:32	CASH-3(札幌西)	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 0:32	CASH-3(札幌西)	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 0:32	CASH-3(札幌西)	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 0:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				

2018/9/7 0:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 0:32		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:32		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:32		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 0:32		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 0:32		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 0:32		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 0:32		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 0:32		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:32		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 0:32		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 0:32		CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/7 0:32	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始		札幌西→中給
2018/9/7 0:32	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了		札幌西→中給
2018/9/7 0:32	[redacted]	CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/7 0:33		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 0:33		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/7 0:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 0:33		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 0:33		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 0:33		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 0:34		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 0:34		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 0:34		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 0:34		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 0:34	CASH-3(札幌西)	CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 0:34	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 0:37	発電当日運用	尻別川水系	本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 0:37	発電翌日計画	尻別川水系	201	8/ 9/ 8 本登録	（制約違反有）
2018/9/7 0:39	発電当日運用	豊平川水系	本登	録	
2018/9/7 0:41	当日作業	当日作業件名		28778	当日作業削除
2018/9/7 0:41	当日作業	当日作業件名		69655	当日作業削除
2018/9/7 0:41	発電当日運用	可能電力		送信開始	
2018/9/7 0:41	発電当日運用	可能電力		送信終了	
2018/9/7 0:41	当日作業	当日作業件名		28794	当日作業削除
2018/9/7 0:42	当日作業	当日作業件名		28764	当日作業削除
2018/9/7 0:42	当日作業	当日作業件名		28908	当日作業削除
2018/9/7 0:42	当日作業	当日作業件名		50671	当日作業削除
2018/9/7 0:48	西野SS	275kV 本館		入所	
2018/9/7 0:48	[redacted]	61CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		14CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		17CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		F2CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		F3CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		F4CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		F5CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		F6CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		61CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:48		F6CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:48		61CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:48		61CB		開放	
2018/9/7 0:48		14CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:48		14CB		開放	
2018/9/7 0:48		17CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:48		17CB		開放	
2018/9/7 0:48		F2CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:48		F2CB		開放	
2018/9/7 0:49		F3CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:49		F3CB		開放	
2018/9/7 0:49		F4CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:49		F4CB		開放	
2018/9/7 0:49		本館		入所	
2018/9/7 0:50		F5CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:50		F5CB		開放	
2018/9/7 0:50		F6CB		オフライン設定	
2018/9/7 0:50		F6CB		開放	
2018/9/7 0:54		61CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:54		11CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:54		F11CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:54		F12CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:54		F13CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:54		F14CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:54		F16CB		操作ロック設定	
2018/9/7 0:57		2CB		入	
2018/9/7 0:57		2G 発電機		運転	
2018/9/7 0:57	充停電判定	[redacted]		単独系統発生	
2018/9/7 0:57	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 0:57	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 1:00	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理	計算機　起動
2018/9/7 1:01	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理　オンライン	接続切替　函館　接続
2018/9/7 1:01	当日作業	当日作業件名		69653	停電時刻変更
2018/9/7 1:01	当日作業	当日作業件名		69653	復旧時刻変更
2018/9/7 1:02	[redacted]	61CB		オフライン設定	
2018/9/7 1:02		61CB		開放	
2018/9/7 1:02		F11CB		オフライン設定	
2018/9/7 1:02		F11CB		開放	
2018/9/7 1:02		F12CB		オフライン設定	
2018/9/7 1:02		F12CB		開放	
2018/9/7 1:02		F13CB		オフライン設定	

2018/9/7 1:02	[redacted]	F13CB		開放	
2018/9/7 1:02		F14CB		オフライン設定	
2018/9/7 1:02		F14CB		開放	
2018/9/7 1:02		F16CB		オフライン設定	
2018/9/7 1:02		F16CB		開放	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 1:06	[redacted]	疑似設定		設定	
2018/9/7 1:07		疑似設定		解除	
2018/9/7 1:07		表示回線断(孫TC)		復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:07		表示回線断(孫TC)		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:07		交通局内 回線異常		復帰	
2018/9/7 1:07	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 1:07	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 1:10	[redacted]	線路電圧有		動作	
2018/9/7 1:10		64CB		投入	
2018/9/7 1:10		63TL 故障		復帰	
2018/9/7 1:10		リレー故障		復帰	
2018/9/7 1:10		64TL 故障		復帰	
2018/9/7 1:10		リレー故障		復帰	
2018/9/7 1:10		CYC 表示回線断		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		HDLC 回線渋滞		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		HDLC リンク確立異常		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		HDLC 回線断		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		CYC 表示回線断		復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		HDLC 回線断		復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		HDLC 回線渋滞		復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		本館		入所	(0:37:34)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		43R		直接	(0:56:39)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		61CB		切	(0:57:12)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		61CB		切	(0:57:12)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		11CB		切	(0:58:13)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		F11CB		切	(0:58:43)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		F12CB		切	(0:58:49)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		F13CB		切	(0:58:54)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		F14CB		切	(0:58:58)
2018/9/7 1:10		イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		F16CB		切	(0:59:05)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		43R		遠方	(0:59:37)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		所内AC電源故障		復帰	(1:09:59)
2018/9/7 1:10		配変B 6kV 27		復帰	(1:09:59)
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		61TL 伝送不良		復帰	(1:10:06)
2018/9/7 1:10		本館		入所	
2018/9/7 1:10		所内AC電源故障		復帰	
2018/9/7 1:10		インティグリティ返送無		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 1:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		HDLC 時刻同期不良		復	帰
2018/9/7 1:10		インティグリティ返送無		復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 1:10		配変B 6kV 27		復帰	
2018/9/7 1:10		61TL 伝送不良		復帰	
2018/9/7 1:10		62TL 伝送不良		復帰	
2018/9/7 1:10		11CB		切	
2018/9/7 1:10		線路電圧有		復帰	
2018/9/7 1:10		イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 1:10		イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 1:10		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 1:10		リレー故障		発生	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		6kV 27		動作	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		配変A故障		発生	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		配変B故障		発生	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		配変C故障		発生	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		ブザー		動作	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		61XE		切	(1:10:30)
2018/9/7 1:10		61CB		切	(1:10:30)

2018/9/7 1:10	[redacted]	62XE	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		43DL	配電		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		30CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		F1CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		F2CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		F3CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		F4CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		F5CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		F6CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		14CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		50CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		17CB	切		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		61TL 故障	発生		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		62TL 故障	発生		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		消火装置故障	発生		(1:10:30)			
2018/9/7 1:10		所内電源故障	復帰					
2018/9/7 1:10		61CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:10		61CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:10		11CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:10		F11CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:10		F11CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:10		F12CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:10		F12CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:10		F13CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:10		F13CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:10		F14CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:10		F14CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:10		F16CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:10		F16CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:11	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:11	[redacted]	61CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		61CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		14CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		14CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		17CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		17CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		F2CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		F2CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		F3CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		F3CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		F4CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		F4CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		F5CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		F5CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:11		F6CB	オフライン解除					
2018/9/7 1:11		F6CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:13		疑似設定	設定					
2018/9/7 1:14		11X	開放					
2018/9/7 1:14		11X	投入					
2018/9/7 1:14		疑似設定	解除					
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 1:17	[redacted]	疑似設定	設定					
2018/9/7 1:17		11X	開放					
2018/9/7 1:18		疑似設定	解除					
2018/9/7 1:21		43DL	変電					
2018/9/7 1:21		F16CB	投入					
2018/9/7 1:21		本館	退所					
2018/9/7 1:21		F1CB	開放					
2018/9/7 1:21		F2CB	開放					
2018/9/7 1:22		F<3>	断路位置					
2018/9/7 1:22		F<3>	接続位置					
2018/9/7 1:22		F3CB	開放					
2018/9/7 1:22		F4CB	開放					
2018/9/7 1:22		11CB	投入					
2018/9/7 1:22		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/7 1:23		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.0kV(69.0kV)			
2018/9/7 1:24		43DL	配電					
2018/9/7 1:24		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/7 1:25		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/7 1:25		43DL	変電					
2018/9/7 1:25		回線監視ロック	解除		子局			
2018/9/7 1:25		F4CB	投入					
2018/9/7 1:25		F6CB	投入					
2018/9/7 1:26		F11CB	開放					
2018/9/7 1:26		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/7 1:26		F11CB	開放					
2018/9/7 1:26		回線監視ロック	解除		Aルート			
2018/9/7 1:26		F12CB	開放					
2018/9/7 1:26		回線監視ロック	解除		Bルート			
2018/9/7 1:26		F13CB	開放					
2018/9/7 1:27		F14CB	開放					
2018/9/7 1:27		F15CB	開放					
2018/9/7 1:27		F21CB	開放					
2018/9/7 1:27		F22CB	開放					
2018/9/7 1:28		F23CB	開放					
2018/9/7 1:28		F24CB	開放					
2018/9/7 1:29		F25CB	開放					
2018/9/7 1:29		F26CB	開放					
2018/9/7 1:29		14CB	投入					
2018/9/7 1:29		17CB	投入					
2018/9/7 1:31		CH障害(HOST検出)復帰要	求	A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 1:31		CH障害(HOST検出)復帰要	求	B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 1:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					

2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 1:35	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理		通信異常		発生	
2018/9/7 1:36	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理		通信異常		復帰	
2018/9/7 1:40	札幌系制西	[redacted]	復帰						
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/7 1:42	西札幌SS	連変C 冷却器故障	復帰						
2018/9/7 1:43	[redacted]	消火装置故障	復帰						
2018/9/7 1:43		配変A故障	復帰						
2018/9/7 1:43		6kV 27	復帰						
2018/9/7 1:43		リレー故障	復帰						
2018/9/7 1:43		配変B故障	復帰						
2018/9/7 1:43		6kV 27	復帰						
2018/9/7 1:43		リレー故障	復帰						
2018/9/7 1:43		配変C故障	復帰						
2018/9/7 1:43		6kV 27	復帰						
2018/9/7 1:43		リレー故障	復帰						
2018/9/7 1:43		61TL 故障	復帰						
2018/9/7 1:43		リレー故障	復帰						
2018/9/7 1:43		62TL 故障	復帰						
2018/9/7 1:43		リレー故障	復帰						
2018/9/7 1:43	西札幌SS	本館	入所						
2018/9/7 1:45	[redacted]	CYC 制御渋滞	発	生					
2018/9/7 1:45		チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2					
2018/9/7 1:45		チャンネルモード設定	常用	Bルート					
2018/9/7 1:45		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2					
2018/9/7 1:45		CHルート切替	Bルート						
2018/9/7 1:45		チャンネルモード設定	待機	Aルート					
2018/9/7 1:45		CYC 制御渋滞	復	帰					
2018/9/7 1:46		F21CB	投入						
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付	
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続	
2018/9/7 1:49	西札幌SS	本館	退所						
2018/9/7 1:49	[redacted]	62X	操作ロック設定						
2018/9/7 1:49		62X	オフライン設定						
2018/9/7 1:49		62X	開放						
2018/9/7 1:53		本館	退所						
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/7 1:59	西野SS	105CB	投入						
2018/9/7 2:00	西野SS	105TL 系統同期	動作						
2018/9/7 2:00	西野SS	105TL 系統同期	復帰						
2018/9/7 2:00	[redacted]	101CB	投入						
2018/9/7 2:00		101TL 系統同期	動作						
2018/9/7 2:00		101TL 系統同期	復帰						
2018/9/7 2:00		108TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		106TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		107TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		101TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		102TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		103TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		104TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:00		105TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 2:01	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:01	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:02	西野SS	LB97B	投入						
2018/9/7 2:02	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.5kV(69.0kV)					
2018/9/7 2:02		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.4kV(69.0kV)					
2018/9/7 2:02		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.5kV(69.0kV)					
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付	
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続	
2018/9/7 2:03	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:03	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:03	電圧制御	篠路SSND	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 2:03	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無						
2018/9/7 2:03	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了						
2018/9/7 2:03	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰						
2018/9/7 2:03	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 2:03	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無						
2018/9/7 2:03	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了						
2018/9/7 2:04	南九条TC2	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:04	南九条TC3	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:04	南九条TC1	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 2:05	[redacted]	106CB	投入						
2018/9/7 2:05		106TL 系統同期	動作						
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 2:05	[redacted]	106TL 系統同期	復帰						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 2:06	北七飯SS	102CB	投入						
2018/9/7 2:11	西野SS	275kV 本館	退所						

2018/9/7 2:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 2:16	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/7 2:16	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/7 2:16	[redacted]	17CB	操作ロック解除					
2018/9/7 2:16	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 2:16	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:19	電圧制御	篠路SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 2:19	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無					
2018/9/7 2:19	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了					
2018/9/7 2:19	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:19	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:20	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 2:21	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:21	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 2:21	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰					
2018/9/7 2:22	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/7 2:23	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 2:23	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/7 2:23	[redacted]	14CB	操作ロック解除					
2018/9/7 2:24	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 2:24	[redacted]	配変B故障	復帰					
2018/9/7 2:24	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 2:24	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:25	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 2:25	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 2:26	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 2:27	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 2:27	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 2:27	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:28	[redacted]	F23CB	投入					
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:29	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:29	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 2:31	[redacted]	F1CB.	投入					
2018/9/7 2:31	[redacted]	F2CB.	投入					
2018/9/7 2:32	[redacted]	F3CB.	投入					
2018/9/7 2:32	[redacted]	雑装置故障(建築)	発生					
2018/9/7 2:32	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 2:32	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 2:33	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 2:33	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 2:33	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 2:33	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 2:33	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 2:33	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/7 2:33	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/7 2:34	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 2:36	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 2:36	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 2:37	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 2:37	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 2:41	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 2:42	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 2:42	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 2:44	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 2:45	電圧制御	篠路SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 2:45	電圧制御	篠路SSND	制御可能機器無					
2018/9/7 2:45	電圧制御	篠路SSND	制御異常終了					
2018/9/7 2:50	[redacted]	61CB	操作ロック設定					
2018/9/7 2:50	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 2:51	[redacted]	61CB	オフライン設定					
2018/9/7 2:51	[redacted]	61CB	開放					
2018/9/7 2:51	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰					
2018/9/7 2:52	[redacted]	62CB	操作ロック設定					
2018/9/7 2:52	[redacted]	62CB	オフライン設定					
2018/9/7 2:52	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 2:55	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 2:57	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 2:58	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 2:59	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 3:00	[redacted]	F301CB	操作ロック解除					
2018/9/7 3:00	[redacted]	F301CB	投入					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101XE	入					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101XE	切					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101 43RS	受電					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101CB	入					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101CB	切					
2018/9/7 3:01	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:01	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					

2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 3:25	[redacted]	105CB	投入			
2018/9/7 3:26	[redacted]	2CB	入			
2018/9/7 3:26	[redacted]	2G 発電機	運転			
2018/9/7 3:26	[redacted]	105TL 系統同期	動作			
2018/9/7 3:26	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/7 3:26	[redacted]	105TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 3:26	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 3:26	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 3:26	北七飯SS	101CB	投入			
2018/9/7 3:28	[redacted]	101CB	入			
2018/9/7 3:31	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 3:33	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.84kV(6.82kV)		
2018/9/7 3:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 3:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 3:33	[redacted]	61TL 故障	復帰			
2018/9/7 3:33	[redacted]	62TL 故障	復帰			
2018/9/7 3:33	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 3:33	[redacted]	配変C故障	復帰			
2018/9/7 3:33	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/7 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:37	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 3:37	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 3:37	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 3:37	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 3:39	南九条SS	F3CB	操作ロック解除			
2018/9/7 3:39	南九条SS	F4CB	操作ロック解除			
2018/9/7 3:39	南九条SS	F6CB	操作ロック解除			
2018/9/7 3:40	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/7 3:40	[redacted]	F4CB	投入			
2018/9/7 3:41	[redacted]	F6CB	投入			
2018/9/7 3:41	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 3:42	[redacted]	F21CB	投入			
2018/9/7 3:42	[redacted]	F5CB	投入			
2018/9/7 3:42	[redacted]	F6CB	投入			
2018/9/7 3:42	[redacted]	F22CB	投入			
2018/9/7 3:42	[redacted]	F7CB	投入			
2018/9/7 3:43	[redacted]	F23CB	投入			
2018/9/7 3:43	[redacted]	F8CB	投入			
2018/9/7 3:43	[redacted]	F24CB	投入			
2018/9/7 3:43	[redacted]	F26CB	投入			
2018/9/7 3:48	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 3:43	[redacted]	F26CB	投入			
2018/9/7 3:48	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 3:49	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/7 3:49	[redacted]	F13CB	投入			
2018/9/7 3:50	[redacted]	F14CB	投入			
2018/9/7 3:51	[redacted]	F15CB	投入			
2018/9/7 3:52	[redacted]	F16CB	投入			
2018/9/7 3:52	[redacted]	F17CB	投入			
2018/9/7 3:55	[redacted]	F21CB	投入			
2018/9/7 3:55	[redacted]	F1CB	操作ロック設定			
2018/9/7 3:58	[redacted]	F1CB	オフライン設定			
2018/9/7 3:58	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 4:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:02	札幌GW-A1	CH障害(HOST検出)復帰要	求	札幌HOST-2		
2018/9/7 4:02	札幌GW-B1	CH障害(HOST検出)復帰要	求	札幌HOST-2		
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	交通局内 回線異常	復帰			
2018/9/7 4:13	[redacted]	交通局内 回線異常	復帰			
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 4:13	[redacted]		27 復帰異常 復帰			
2018/9/7 4:13	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:13	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	交通局内 回線異常	復帰			
2018/9/7 4:13	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:13	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 4:13	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 4:13	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/7 4:13	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	

2018/9/7 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:22	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:23	[redacted]	43R	操作ロック設定					
2018/9/7 4:23	[redacted]	43R	操作ロック解除					
2018/9/7 4:24	[redacted]	43R	操作ロック設定					
2018/9/7 4:24	[redacted]	43R	オフライン設定					
2018/9/7 4:24	[redacted]	43R	直接					
2018/9/7 4:27	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－４				
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:29	西野SS	202CB	投入					
2018/9/7 4:29	西野SS	202TL 系統同期	動作					
2018/9/7 4:29	西野SS	202TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 4:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(69.0kV)				
2018/9/7 4:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:30	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:30	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:31	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/7 4:32	泊PS	202CB	入					
2018/9/7 4:33	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:33	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:33	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御				
2018/9/7 4:33	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無					
2018/9/7 4:33	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了					
2018/9/7 4:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(67.3kV)				
2018/9/7 4:35	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:35	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:35	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 4:41	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:41	[redacted]	43R	オフライン解除					
2018/9/7 4:41	[redacted]	43R	操作ロック解除					
2018/9/7 4:41	[redacted]	43R	遠方					
2018/9/7 4:41	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－４				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:42	[redacted]	取水口所内停電	復帰					
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/7 4:42	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/7 4:42	[redacted]	43R	遠方		(4:42:19)			

2018/9/7 4:42	[redacted]	取水ロゲート全閉	動作		(4:42:19)			
2018/9/7 4:42		43R	直接		(4:42:20)			
2018/9/7 4:42		所内AC低電圧	復帰		(4:42:20)			
2018/9/7 4:42		水路水位計故障	復帰					
2018/9/7 4:42		取水ロゲート全閉	動作					
2018/9/7 4:42		所内AC低電圧	復帰					
2018/9/7 4:42		水路水位計故障	復帰		04:42:19 MEL 2			
2018/9/7 4:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 4:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		SV蓄積情報受信						
2018/9/7 4:43		本館	入所		(2:46:11)			
2018/9/7 4:43		本館	入所					
2018/9/7 4:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		SV蓄積情報受信						
2018/9/7 4:43		所内停電	復帰		(4:43:15)			
2018/9/7 4:43		所内停電	復帰					
2018/9/7 4:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		SV蓄積情報受信						
2018/9/7 4:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/7 4:43		配変A タップ極限	極限動作		(1:25:36)			
2018/9/7 4:43		HDLC 時刻同期不良	発		生			
2018/9/7 4:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/7 4:43		43R	直接					
2018/9/7 4:43		本館	入所					
2018/9/7 4:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B2		
2018/9/7 4:43		時刻同期要求	A		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		F3CB	入					
2018/9/7 4:43		F12CB	入					
2018/9/7 4:43		HDLC 時刻同期不良	復		帰			
2018/9/7 4:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 4:43		43R	遠方					
2018/9/7 4:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:44		F1CB	オフライン解除					
2018/9/7 4:44		F1CB	操作ロック解除					
2018/9/7 4:46		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/7 4:47	[redacted]	1G 43-91Q	AQR					
2018/9/7 4:47		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.2kV(69.0kV)			
2018/9/7 4:47		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.0kV(69.0kV)			
2018/9/7 4:47	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:47	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:48	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		69.1kV(69.0kV)			
2018/9/7 4:48	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:48	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:49	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/7 4:57	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 5:06	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:06		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:08		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:10	西小樽SS	連変 タップ整合	動作					
2018/9/7 5:10	西小樽SS	連変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:10	西小樽SS	連変B タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/7 5:13	[redacted]	F1CB	操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F2CB	操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F3CB	操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F4CB	操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F5CB	操作ロック解除					

2018/9/7 5:13	[redacted]	F7CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F11CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F12CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F13CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F14CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F15CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F16CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F17CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:13		F18CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:15	[redacted]	F1CB		投入					
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:15	[redacted]	F2CB		投入					
2018/9/7 5:15		F3CB		投入					
2018/9/7 5:15		F24CB		投入					
2018/9/7 5:16		F4CB		投入					
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:16	[redacted]	F5CB		投入					
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:16	[redacted]	F26CB		投入					
2018/9/7 5:16		F7CB		投入					
2018/9/7 5:16		F11CB		投入					
2018/9/7 5:16		F27CB		投入					
2018/9/7 5:17		F12CB		投入					
2018/9/7 5:17		F13CB		投入					
2018/9/7 5:17		F28CB		投入					
2018/9/7 5:17		F14CB		投入					
2018/9/7 5:17		F15CB		投入					
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 5:17	[redacted]	F16CB		投入					
2018/9/7 5:18		F17CB		投入					
2018/9/7 5:18		66kV 母線電圧 上限		発生（悪化）	67.8kV(67.7kV)				
2018/9/7 5:18		F18CB		投入					
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 5:21	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	66.7kV(67.3kV)				
2018/9/7 5:21	南九条TC2	表示復帰		選択不応動					
2018/9/7 5:21	南九条TC1	表示復帰		選択不応動					
2018/9/7 5:22	[redacted]	F1CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F2CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F3CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F4CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F5CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F11CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F12CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F13CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F14CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F16CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:22	[redacted]	F24CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F25CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:22		F26CB		操作ロック解除					
2018/9/7 5:23		F1CB		投入					
2018/9/7 5:23	電圧制御	西野SS		制御開始	調相タップ任意制御				
2018/9/7 5:23	電圧制御	西野SS	91ShR	制御開始					
2018/9/7 5:23	[redacted]	F2CB		投入					
2018/9/7 5:24		F3CB		投入					
2018/9/7 5:24		F4CB		投入					
2018/9/7 5:25		F5CB		投入					
2018/9/7 5:25		F11CB		投入					
2018/9/7 5:26		F12CB		投入					
2018/9/7 5:26		F13CB		投入					
2018/9/7 5:27	電圧制御	西野SS	91ShR	制御正常終了					
2018/9/7 5:27	[redacted]	F14CB		投入					
2018/9/7 5:27		配変A タップ極限		極限復帰					
2018/9/7 5:27		F16CB		投入					
2018/9/7 5:27		本館		入所					
2018/9/7 5:28		配変B タップ極限		極限復帰					
2018/9/7 5:28		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	68.6kV(69.0kV)				
2018/9/7 5:30		F24CB		投入					
2018/9/7 5:30		雑装置故障(建築)		復帰					
2018/9/7 5:31		F25CB		投入					
2018/9/7 5:31		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	68.5kV(69.0kV)				
2018/9/7 5:31		F26CB		投入					
2018/9/7 5:32		本館		退所					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:43	[redacted]	F2CB		投入					
2018/9/7 5:43	西双葉SWS	道南幹線2L		自主操作中止					
2018/9/7 5:44	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 5:44		F3CB		投入					
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:44	[redacted]	F5CB		投入					
2018/9/7 5:45		F6CB		投入					
2018/9/7 5:45		余水路警報夜間ロック		使用					
2018/9/7 5:46		リレー故障		復帰					
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 5:48	[redacted]	65TL 故障		復帰					
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付

2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:50	[redacted]	F13CB	操作ロック解除					
2018/9/7 5:51	西野SS	112CB	投入					
2018/9/7 5:51	西野SS	112TL 系統同期	動作					
2018/9/7 5:51	西野SS	112TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 5:51	南九条SS	系統同期#2	動作					
2018/9/7 5:51	南九条SS	14CB	投入					
2018/9/7 5:51	電圧制御	南九条SSND	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 5:51	電圧制御	南九条SSND	制御可能機器無					
2018/9/7 5:51	電圧制御	南九条SSND	制御異常終了					
2018/9/7 5:51	南九条SS	系統同期#2	復帰					
2018/9/7 5:52	南九条SS	連変C タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 5:52	南九条SS	連変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 5:52	南九条SS	187kV 連変B 43SP	単独					
2018/9/7 5:52	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 5:52	南九条SS	連変 タップ整合	動作					
2018/9/7 5:52	南九条SS	187kV 連変C 43SP	単独					
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 5:53	南九条SS	系統同期#2	動作					
2018/9/7 5:53	南九条SS	15CB	投入					
2018/9/7 5:53	南九条SS	系統同期#2	復帰					
2018/9/7 5:54	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.0kV(69.0kV)				
2018/9/7 5:54	南九条SS	16CB	投入					
2018/9/7 5:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(69.0kV)				
2018/9/7 5:55	南九条SS	30BCB	開放					
2018/9/7 5:55	南九条SS	[redacted]	復帰					
2018/9/7 5:55	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:55	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:55	南九条SS	連変 タップ整合	復帰					
2018/9/7 5:55	南九条SS	連変C タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:55	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:55	南九条SS	187kV 連変A 43SP	並列					
2018/9/7 5:55	南九条TC2	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:56	南九条SS	187kV 連変B 43SP	並列					
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 6:01	[redacted]	69CB	投入					
2018/9/7 6:01	[redacted]	線路電圧有	動作					
2018/9/7 6:01	[redacted]		27 復帰異常 復帰					
2018/9/7 6:01	[redacted]	線路電圧有	復帰					
2018/9/7 6:01	[redacted]	63TL 故障	復帰					
2018/9/7 6:01	[redacted]	66kV 1TL 伝送不良	復帰					
2018/9/7 6:01	[redacted]	64TL 故障	復帰					
2018/9/7 6:01	[redacted]	66kV 2TL 伝送不良	復帰					
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 6:09	CASH-3(札幌西)	回線監視ロック	解除	Aルート				
2018/9/7 6:10	[redacted]	65CB	投入					
2018/9/7 6:10	[redacted]		27 復帰異常 復帰					
2018/9/7 6:10	[redacted]	線路電圧有	動作					
2018/9/7 6:10	[redacted]	線路電圧有	復帰					
2018/9/7 6:10	泊CDT	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	南九条TC1	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	南九条TC2	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	南九条TC3	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 6:10	泊CDT	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	南九条TC1	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	南九条TC2	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	南九条TC3	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2				

2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:10	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:11	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:11	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-2		
2018/9/7 6:12	[redacted]	CHルート切替モード	手動			
2018/9/7 6:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2	
2018/9/7 6:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/7 6:12	[redacted]	CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 6:12	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Bルート	
2018/9/7 6:12	[redacted]	チャンネルモード設定	常用		Aルート	
2018/9/7 6:12	[redacted]	CHルート切替モード	自動			
2018/9/7 6:19	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 6:20	[redacted]	ダムゲート閉	動作			
2018/9/7 6:20	[redacted]	ダムゲート閉	復帰			
2018/9/7 6:20	[redacted]	103CB	投入			
2018/9/7 6:20	[redacted]	103TL 系統同期	動作			
2018/9/7 6:20	[redacted]	103TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 6:20	西室蘭SWS	105CB	投入			
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/7 6:24	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:26	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.6kV(69.0kV)	
2018/9/7 6:27	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.5kV(69.0kV)	
2018/9/7 6:28	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:28	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:28	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生		6.38kV(6.40kV)	
2018/9/7 6:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.5kV(69.0kV)	
2018/9/7 6:28	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.5kV(69.0kV)	
2018/9/7 6:28	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰		6.77kV(6.82kV)	
2018/9/7 6:28	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:29	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:29	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:30	苫小牧SS	112CB	投入			
2018/9/7 6:30	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）		6.34kV(6.35kV)	
2018/9/7 6:30	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:30	[redacted]	108TL 系統同期	動作			
2018/9/7 6:30	[redacted]	108CB	投入			
2018/9/7 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:30	[redacted]	108TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 6:31	[redacted]	65CB	投入			
2018/9/7 6:32	[redacted]	61CB	入			
2018/9/7 6:32	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:32	南九条TC1	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:32	南九条TC2	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:34	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:39	電圧制御	西小樽GR	制御開始		GRP制御	
2018/9/7 6:39	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無			
2018/9/7 6:39	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了			
2018/9/7 6:39	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生		63.8kV(63.9kV)	
2018/9/7 6:39	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:39	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）		6.31kV(6.31kV)	
2018/9/7 6:39	西小樽SS	連変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:40	西小樽SS	連変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:40	西小樽SS	連変 タップ整合	復帰			
2018/9/7 6:40	西小樽SS	連変 タップ整合	動作			
2018/9/7 6:40	西小樽SS	連変 タップ整合	復帰			
2018/9/7 6:40	電圧制御	西小樽GR	制御開始		GRP制御	
2018/9/7 6:40	電圧制御	西小樽GR	制御可能機器無			
2018/9/7 6:40	電圧制御	西小樽GR	制御異常終了			

2018/9/7 6:40	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:40	[redacted]	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	札幌GW-A1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	札幌GW-B1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/7 6:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰	札幌GW-A1
2018/9/7 6:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/7 6:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/7 6:41	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 6:41	[redacted]	31X	切		(6:41:48)
2018/9/7 6:41	[redacted]		復帰		(6:41:49)
2018/9/7 6:41	[redacted]	所内電源故障	復帰		(6:41:50)
2018/9/7 6:41	[redacted]	所内電源故障	発生		(6:41:51)
2018/9/7 6:41	[redacted]	ブザー	動作		(6:41:51)
2018/9/7 6:41	[redacted]		復帰		(6:41:54)
2018/9/7 6:41	[redacted]		発生		(6:41:56)
2018/9/7 6:41	[redacted]	31X	切		
2018/9/7 6:41	[redacted]		復帰		
2018/9/7 6:41	[redacted]		発生		
2018/9/7 6:42	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:42	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:42	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:42	西札幌SS	連変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 6:42	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限		逸脱復帰	65.0kV(63.9kV)
2018/9/7 6:43	[redacted]	43R		遠方	
2018/9/7 6:44	[redacted]	63CB		開放	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5		開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5		完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5		開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5		完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 6:44	[redacted]	14CB		開放	
2018/9/7 6:44	[redacted]	F1CB		開放	
2018/9/7 6:45	[redacted]	F2CB		開放	
2018/9/7 6:45	[redacted]	配変A 母線電圧		監視中止	
2018/9/7 6:45	[redacted]	配変A 母線電圧		監視開始	
2018/9/7 6:45	[redacted]	F3CB		開放	
2018/9/7 6:45	[redacted]	17CB		開放	
2018/9/7 6:46	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御
2018/9/7 6:46	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 6:47	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 6:47	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了	
2018/9/7 6:47	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/7 6:47	[redacted]	63CB		投入	
2018/9/7 6:47	[redacted]	所内電源故障		発生	
2018/9/7 6:47	[redacted]	配変A故障		復帰	
2018/9/7 6:48	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:48	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:48	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:48	電圧制御	南九条SSND		制御可能機器無	
2018/9/7 6:48	電圧制御	南九条SSND		制御異常終了	
2018/9/7 6:48	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:48	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:49	電圧制御	南九条SS		90R系制	手動遷移要求
2018/9/7 6:49	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:49	電圧制御	南九条SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 6:49	[redacted]	所内電源故障		復帰	
2018/9/7 6:49	電圧制御	南九条SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 6:49	電圧制御	南九条SSND		制御正常終了	
2018/9/7 6:50	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限		逸脱発生	6.83kV(6.82kV)
2018/9/7 6:51	南九条TC3	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:51	南九条TC1	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:51	南九条TC2	表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 6:51	電圧制御	西野SS		制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 6:51	電圧制御	西野SS	93ShR	制御開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 6:53	[redacted]	配変A 母線電圧 下限		逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/7 6:53	西札幌SS	187kV 連変B 43SP		単独	
2018/9/7 6:54	西札幌SS	14CB		投入	
2018/9/7 6:54	西札幌SS	連変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 6:54	電圧制御	西野SS	93ShR	制御正常終了	
2018/9/7 6:55	西札幌SS	15CB		投入	
2018/9/7 6:55	西札幌SS	16CB		投入	
2018/9/7 6:55	西札幌SS	187kV 連変C 43SP		単独	
2018/9/7 6:55	西札幌SS	187kV 連変A 43SP		並列	
2018/9/7 6:56	西札幌SS	187kV 連変B 43SP		並列	
2018/9/7 6:56	南九条SS	66CB		投入	
2018/9/7 6:56	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 6:56	[redacted]	64CB		投入	
2018/9/7 6:56	[redacted]	F2CB		投入	
2018/9/7 6:56	[redacted]	F3CB		操作ロック設定	
2018/9/7 6:57	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/7 6:57	[redacted]	配変B故障		復帰	

2018/9/7 6:57	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/7 6:58	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/7 6:58	[redacted]	配変C故障	復帰	
2018/9/7 6:58	[redacted]	33kV 27	復帰	
2018/9/7 7:00	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.79kV(6.88kV)
2018/9/7 7:00	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 7:02	[redacted]	取水口 43R	直接	
2018/9/7 7:03	[redacted]	43-ゲート	自動	
2018/9/7 7:03	[redacted]	取水口 43R	遠方	
2018/9/7 7:03	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.38kV(6.38kV)
2018/9/7 7:03	京極ダム	ダム管SYS重故障	復帰	
2018/9/7 7:03	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:03	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:04	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 7:06	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)
2018/9/7 7:06	[redacted]	66kV C母線電圧 下限	逸脱発生	63.8kV(64.0kV)
2018/9/7 7:06	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:06	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:06	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 7:06	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 7:07	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(63.5kV)
2018/9/7 7:07	[redacted]	66kV C母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(64.0kV)
2018/9/7 7:08	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:08	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:10	[redacted]	取水口	入所	
2018/9/7 7:14	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 7:17	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 7:18	[redacted]	[redacted]	復帰	
2018/9/7 7:19	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 7:20	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 7:21	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/7 7:21	統括電力C桑園	6.6kV B系27	復帰	
2018/9/7 7:22	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/7 7:22	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.34kV(6.35kV)
2018/9/7 7:22	[redacted]	配変C故障	復帰	
2018/9/7 7:22	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/7 7:22	[redacted]	取水口	退所	
2018/9/7 7:23	西双葉SWS	208CB	投入	
2018/9/7 7:23	西双葉SWS	208TL 系統同期	動作	
2018/9/7 7:23	西双葉SWS	208TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:24	[redacted]	66CB	投入	
2018/9/7 7:24	[redacted]	線路電圧有	動作	
2018/9/7 7:25	泊PS	204CB	入	
2018/9/7 7:25	[redacted]	線路電圧有	復帰	
2018/9/7 7:25	南九条TC2	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:25	京極PS(屋外)	202TL 系統同期	動作	
2018/9/7 7:25	南九条TC1	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:25	京極PS(屋外)	202CB	投入	
2018/9/7 7:26	京極PS(屋外)	202TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:26	[redacted]	CYC 表示回線断	発 生	札幌GW-B1
2018/9/7 7:26	[redacted]	CYC 表示回線断	発 生	札幌GW-A1
2018/9/7 7:26	西札幌SS	所内 6kV 27	復帰	
2018/9/7 7:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発 生	札幌GW-B1
2018/9/7 7:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発 生	札幌GW-A1
2018/9/7 7:26	西札幌SS	所内B系故障	復帰	
2018/9/7 7:26	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:26	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 7:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:26	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 7:26	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 7:27	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発 生	札幌GW-A1
2018/9/7 7:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発 生	札幌GW-B1
2018/9/7 7:27	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:27	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 7:27	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 7:27	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 表示回線断	復 帰	札幌GW-A1
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 表示回線断	復 帰	札幌GW-B1
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復 帰	札幌GW-B1
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復 帰	札幌GW-B1
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復 帰	札幌GW-A1
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復 帰	札幌GW-A1
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 制御回線断	発 生	
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 制御渋滞	発 生	
2018/9/7 7:28	[redacted]	CYC 制御回線断	復 帰	
2018/9/7 7:28	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 7:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:28	[redacted]	チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:28	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 7:28	[redacted]	制御回線断	発生	(7:28:15)
2018/9/7 7:28	[redacted]	制御渋滞	発生	(7:28:15)
2018/9/7 7:28	[redacted]	制御回線断	復帰	(7:28:16)

2018/9/7 7:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:28		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:28		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:28		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:28		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/7 7:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:28		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:28		F2CB	投入		
2018/9/7 7:29	電圧制御	西野SS	制御開始		調相タップ任意制御
2018/9/7 7:29	電圧制御	西野SS 93ShR	制御開始		
2018/9/7 7:29		放流警報ダム使用中	動作		
2018/9/7 7:29		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:29		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:29		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:30		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:30		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:30		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:30		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:30		放流警報ダム使用中	復帰		
2018/9/7 7:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:30		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:30		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:30		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:30		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:31	南九条TC1	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31	南九条TC2	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:31		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:31		CYC 制御回線断	発		生
2018/9/7 7:31		CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/7 7:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:31		CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/7 7:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:31		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 7:31		制御回線断	発生		(7:31:39)
2018/9/7 7:31		制御回線断	復帰		(7:31:39)
2018/9/7 7:31		制御回線断	発生		(7:31:39)
2018/9/7 7:31		制御回線断	復帰		(7:31:39)
2018/9/7 7:31		制御渋滞	発生		(7:31:39)
2018/9/7 7:31		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:31		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:31		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:31		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:31		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/7 7:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:31		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:32		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:32	電圧制御	西野SS 93ShR	制御正常終了		
2018/9/7 7:32		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:32		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:32		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:32		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:32		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:32		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:33		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:33		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:33		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:33		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:33		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:34		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:34		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:34		回線監視ロック	設定		Aルート
2018/9/7 7:34		回線監視ロック	設定		Bルート
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:34		CYC 制御回線断	発		生
2018/9/7 7:34		CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/7 7:34		CYC 制御回線断	復		帰
2018/9/7 7:34		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:34		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:34		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 7:34		制御回線断	発生		(7:34:13)
2018/9/7 7:34		制御回線断	復帰		(7:34:13)

2018/9/7 7:34	[redacted]	制御渋滞	発生		(7:34:13)
2018/9/7 7:34		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:34		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:34		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:34		CYC 制御渋滞	復		帰
2018/9/7 7:34		回線監視ロック	設定		子局
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:34		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:34		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:34		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:34		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:34		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:34		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:34		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:34		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:35		F4CB	投入		
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 7:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:35		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:35		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:35		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:35		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:36		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:36		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:36		CYC 制御渋滞	発		生
2018/9/7 7:36		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:36		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:36		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:36		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:36		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:36		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:36		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:36		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:36		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:36		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:36		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:36		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:36		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 7:37		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 7:37		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:37		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:38		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:38		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:38		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:38		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:38		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:38		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:38		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 7:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:39		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:39		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:39		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:39		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:39		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:39		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:39		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:41		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:41		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:41		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:41		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:41		チャンネルルート切替要	求	B	→A 札幌HOST-2
2018/9/7 7:41		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:41		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 7:41		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 7:41		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 7:42		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/7 7:42		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:42		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:42		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-A1
2018/9/7 7:42		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-A1
2018/9/7 7:42		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/7 7:42		チャンネルルート切替要	求	A	→B 札幌HOST-2
2018/9/7 7:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 7:42		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 7:42		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 7:42		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 7:44		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 7:47		63CB	投入		
2018/9/7 7:47		線路電圧有	動作		
2018/9/7 7:47		線路電圧有	復帰		
2018/9/7 7:48		配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 7:50		ダムゲート閉	動作		
2018/9/7 7:50		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/7 7:51		102CB	投入		
2018/9/7 7:51		102TL 系統同期	動作		
2018/9/7 7:51		102TL 系統同期	復帰		
2018/9/7 7:51	西野SS	106TL 系統同期	動作		
2018/9/7 7:51	西野SS	106CB	投入		
2018/9/7 7:51	西野SS	106TL 系統同期	復帰		
2018/9/7 7:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動		

2018/9/7 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:55		195L	復帰異常 復帰					
2018/9/7 7:55		[redacted]	復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/7 7:55			復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/7 7:55			復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/7 7:55			復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/7 7:55	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/7 7:55	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 7:55	[redacted]	62X	オフライン解除					
2018/9/7 7:55		62X	入					
2018/9/7 7:55	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 7:55	[redacted]	62X	操作ロック解除					
2018/9/7 7:55		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:00	西野SS	201 43RC	使用					
2018/9/7 8:00	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 8:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:00	西野SS	202 43RC	使用					
2018/9/7 8:00	西野SS	203 43RC	使用					
2018/9/7 8:00	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 8:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:00		ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 8:00	西野SS	204 43RC	使用					
2018/9/7 8:00	[redacted]	ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:01		ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 8:01		ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 8:01		ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:01	西野SS	205 43RC	使用					
2018/9/7 8:01	[redacted]	放流ゲート	過動作発生	60秒				
2018/9/7 8:01		ゲート過動作監視	動作					
2018/9/7 8:01		ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:01	西野SS	206 43RC	使用					
2018/9/7 8:01	西室蘭SWS	105 43RC	使用					
2018/9/7 8:01	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 8:01		ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 8:01		ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:02	西室蘭SWS	106 43RC	使用					
2018/9/7 8:01	西野SS	11･12 43RC	使用					
2018/9/7 8:02	[redacted]	ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:02	西野SS	13 43RC	使用					
2018/9/7 8:02	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 8:02		ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 8:02	西野SS	14･15 43RC	使用					
2018/9/7 8:02	[redacted]	ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:02		ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:02	西野SS	103CB	投入					
2018/9/7 8:02	西野SS	103TL 系統同期	動作					
2018/9/7 8:02	西野SS	103TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 8:02	[redacted]	ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:03		ダムゲート開	動作					
2018/9/7 8:03	西小樽SS	101TL 系統同期	動作					
2018/9/7 8:03	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 8:03	西小樽SS	101CB	投入					
2018/9/7 8:03	[redacted]	ダムゲート開	復帰					
2018/9/7 8:03		放流ゲート	過動作復帰	60秒				
2018/9/7 8:03		ゲート過動作監視	復帰					
2018/9/7 8:03	西野SS	16 43RC	使用					
2018/9/7 8:03	西小樽SS	101TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 8:03	西当別SS	201 43RC	使用					
2018/9/7 8:03	西野SS	連変C 43-79T	使用					
2018/9/7 8:03	西野SS	105 43RC	使用					
2018/9/7 8:03	苫小牧SS	112 43RC	使用					
2018/9/7 8:04	西野SS	106 43RC	使用					
2018/9/7 8:04	西野SS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:04	西野SS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:04	西野SS	103 43RC	使用					
2018/9/7 8:04	西野SS	104 43RC	使用					
2018/9/7 8:04	西野SS	111 43RC	使用					
2018/9/7 8:05	西野SS	112 43RC	使用					
2018/9/7 8:05	西野SS	113 43RC	使用					
2018/9/7 8:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 8:05	西札幌SS	本館	入所					
2018/9/7 8:05	西双葉SWS	207 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	西双葉SWS	208 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	泊PS	201 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	西双葉SWS	205 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	西双葉SWS	206 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	西当別SS	202 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	南九条SS	102架地判別RECロック	復帰					
2018/9/7 8:07	南九条TC1	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:08	南早来SS	207 43RC	使用					
2018/9/7 8:08	泊PS	202 43RC	使用					
2018/9/7 8:08	南早来SS	208 43RC	使用					
2018/9/7 8:08	南九条SS	101架地判別RECロック	復帰					
2018/9/7 8:09	泊PS	203 43RC	使用					

2018/9/7 8:10	京極PS(屋外)	201 43RC		使用				
2018/9/7 8:10	京極PS(屋外)	202 43RC		使用				
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 8:10		業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 8:11		108 43RC		使用				
2018/9/7 8:11	泊PS	204 43RC		使用				
2018/9/7 8:11	[redacted]	101 43RC		使用				
2018/9/7 8:11	北七飯SS	101 43RC		使用				
2018/9/7 8:11	[redacted]	HS設定値		実行(303cm)				
2018/9/7 8:11	北七飯SS	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:12	[redacted]	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:12		103 43RC		使用				
2018/9/7 8:12		業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:12		業務支援端末－19			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:12		104 43RC		使用				
2018/9/7 8:12		HS設定値		実行(287cm)				
2018/9/7 8:12	豊平川水系	本流河川水位精度不良		発生				
2018/9/7 8:13	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 8:13		105 43RC		使用				
2018/9/7 8:14		106 43RC		使用				
2018/9/7 8:14	西札幌SS	103 43RC		使用				
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:15	篠路SS	101 43RC		使用				
2018/9/7 8:15	篠路SS	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:15	篠路SS	103 43RC		使用				
2018/9/7 8:15	西札幌SS	104 43RC		使用				
2018/9/7 8:15	篠路SS	104 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	大野SS	201 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	西札幌SS	101 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	篠路SS	連変A 43-79T		使用				
2018/9/7 8:16	西札幌SS	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	大野SS	202 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	篠路SS	連変B 43-79T		使用				
2018/9/7 8:16	電圧制御	西野SS		制御開始	調相タップ任意制御			
2018/9/7 8:16	電圧制御	西野SS	91ShR	制御開始				
2018/9/7 8:16	西札幌SS	連変A 43-79T		使用				
2018/9/7 8:16	[redacted]	61 43RC		使用				
2018/9/7 8:16	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 8:16	電圧制御	南九条SS	連変A	制御開始	3tap(4)			
2018/9/7 8:16	北斗CS	203 43RC		使用				
2018/9/7 8:17	[redacted]	62 43RC		使用				
2018/9/7 8:17	西札幌SS	連変B 43-79T		使用				
2018/9/7 8:17	電圧制御	南九条SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 8:17	電圧制御	南九条SSND		制御正常終了				
2018/9/7 8:17	西札幌SS	連変C 43-79T		使用				
2018/9/7 8:17	北斗CS	204 43RC		使用				
2018/9/7 8:18	西双葉SWS	203 43RC		使用				
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 8:18	西双葉SWS	204 43RC		使用				
2018/9/7 8:18	[redacted]	取水口		入所				
2018/9/7 8:19	西双葉SWS	205CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:19	西野SS	205CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:20	電圧制御	西野SS	91ShR	制御正常終了				
2018/9/7 8:21	[redacted]	F1CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:21		F2CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:21		F4CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:21		F11CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:21		F12CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:21		F13CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:21		F15CB		操作ロック解除				
2018/9/7 8:22		F1CB		投入				
2018/9/7 8:22		63 43RC		使用				
2018/9/7 8:22		F2CB		投入				
2018/9/7 8:23		F4CB		投入				
2018/9/7 8:23	西当別SS	101 43RC		使用				
2018/9/7 8:23	[redacted]	F11CB		投入				
2018/9/7 8:23	西当別SS	102 43RC		使用				
2018/9/7 8:24	[redacted]	F12CB		投入				
2018/9/7 8:24		61 43RC		使用				
2018/9/7 8:24		F13CB		投入				
2018/9/7 8:24		62 43RC		使用				
2018/9/7 8:24		F15CB		投入				
2018/9/7 8:25		63 43RC		使用				
2018/9/7 8:25	豊平峡PS	63 43RC		使用				
2018/9/7 8:25	[redacted]	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:25	豊平峡PS	64 43RC		使用				
2018/9/7 8:25	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 8:26	札幌系統制御所	プリンター7			障害管理		プリンタ出力異常	発生
2018/9/7 8:26	南九条TC3	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動				
2018/9/7 8:27	篠路SS	連変B タップ極限		極限動作				
2018/9/7 8:28	篠路SS	連変B 系統同期		動作				
2018/9/7 8:28	篠路SS	14CB		投入				
2018/9/7 8:28	篠路SS	連変B 系統同期		復帰				
2018/9/7 8:28	篠路SS	連変B タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 8:28	[redacted]	TR軽故障(LR)		復帰				
2018/9/7 8:28		14CB		投入				
2018/9/7 8:28		配変B 6kV 27		復帰				
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 8:29	篠路SS	連変B 系統同期		動作				
2018/9/7 8:29	篠路SS	15CB		投入				
2018/9/7 8:29	篠路SS	連変B 系統同期		復帰				
2018/9/7 8:30	篠路SS	187kV 連変A 43SP		並列				
2018/9/7 8:30	篠路SS	187kV 連変B 43SP		並列				

2018/9/7 8:30	[redacted]	ダムゲート閉	動作			
2018/9/7 8:30		ダムゲート閉	復帰			
2018/9/7 8:30		配変A 43A	自動			
2018/9/7 8:31		配変A故障	復帰			
2018/9/7 8:32		F1CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:32		F3CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:32		F4CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:32		F5CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:32		F7CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:32		F8CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 8:33	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 8:34		F3CB	投入			
2018/9/7 8:34		F4CB	投入			
2018/9/7 8:34		F5CB	投入			
2018/9/7 8:35		F7CB	投入			
2018/9/7 8:35		F8CB	投入			
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 8:35	[redacted]	104CB	投入			
2018/9/7 8:35		104TL 系統同期	動作			
2018/9/7 8:35		104TL 系統同期	復帰			
2018/9/7 8:35	西室蘭SWS	106CB	投入			
2018/9/7 8:37	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 8:37		F11CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:37		F13CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:37		F12CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:37		F14CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:37		F15CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:37		F16CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:38		F11CB	投入			
2018/9/7 8:38		F12CB	投入			
2018/9/7 8:38		F13CB	投入			
2018/9/7 8:38		F14CB	投入			
2018/9/7 8:39		F15CB	投入			
2018/9/7 8:39		F16CB	投入			
2018/9/7 8:39	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常	発生
2018/9/7 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 8:40		F3CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:40		F4CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:40		F5CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:40		F7CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:40		F8CB	操作ロック解除			
2018/9/7 8:40		F3CB	投入			
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 8:41	[redacted]	F4CB	投入			
2018/9/7 8:41		F11CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F12CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F13CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F14CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F15CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F16CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F17CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F18CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F21CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F22CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F23CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F24CB	操作ロック設定			
2018/9/7 8:41		F11CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:41		F11CB	開放			
2018/9/7 8:41		F5CB	投入			
2018/9/7 8:42		F12CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F12CB	開放			
2018/9/7 8:42		F13CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F13CB	開放			
2018/9/7 8:42		F14CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F14CB	開放			
2018/9/7 8:42		F15CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F15CB	開放			
2018/9/7 8:42		F16CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F16CB	開放			
2018/9/7 8:42		F17CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F17CB	開放			
2018/9/7 8:42		F7CB	投入			
2018/9/7 8:42		F18CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F18CB	開放			
2018/9/7 8:42		F21CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F21CB	開放			
2018/9/7 8:42		F22CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F22CB	開放			
2018/9/7 8:42		F23CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F23CB	開放			
2018/9/7 8:42		F24CB	オフライン設定			
2018/9/7 8:42		F24CB	開放			
2018/9/7 8:42		67CB	投入			
2018/9/7 8:42		線路電圧有	動作			
2018/9/7 8:42		F8CB	投入			
2018/9/7 8:43		67TL 線路電圧有	動作			
2018/9/7 8:43		線路電圧有	復帰			
2018/9/7 8:44	南九条TC3	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 8:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/7 8:44		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-A1	
2018/9/7 8:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 8:45		札2 制御要求 排他管理	異常	発	生	札幌GW-B1

2018/9/7 8:45	[redacted]	札2 制御要求 排他管理	異常	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/7 8:45		CYC 制御回線断	発		生			
2018/9/7 8:45		CYC 制御渋滞	復		帰			
2018/9/7 8:45		CYC 制御回線断	復		帰			
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－1			運転管理		計算機	起動
2018/9/7 8:45	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/7 8:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/7 8:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/7 8:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/7 8:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/7 8:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/7 8:45		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/7 8:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/7 8:45		SV蓄積情報受信						
2018/9/7 8:45		制御渋滞	発生		(7:36:16)			
2018/9/7 8:45		所内電源故障	復帰		(8:45:03)			
2018/9/7 8:45		制御回線断	発生		(8:45:03)			
2018/9/7 8:45		制御渋滞	復帰		(8:45:03)			
2018/9/7 8:45		43R	直接		(8:45:03)			
2018/9/7 8:45		制御回線断	復帰		(8:45:04)			
2018/9/7 8:45		配変A故障	復帰		(8:45:09)			
2018/9/7 8:45		14CB	入		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F11CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F12CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F13CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F14CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F15CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F16CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F17CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F18CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F21CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F22CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F23CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		F24CB	切		(8:45:23)			
2018/9/7 8:45		本館	入所		(8:45:28)			
2018/9/7 8:45		43R	直接					
2018/9/7 8:45		本館	入所					
2018/9/7 8:45		所内電源故障	復帰					
2018/9/7 8:45		配変A故障	復帰					
2018/9/7 8:45		14CB	入					
2018/9/7 8:45		17CB	入					
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:46	[redacted]	61CB	入					
2018/9/7 8:46		6kV 27	復帰					
2018/9/7 8:46		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:46	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:46	[redacted]	62CB	切					
2018/9/7 8:47		62X	切					
2018/9/7 8:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:47	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:47	[redacted]	TR軽故障	復帰					
2018/9/7 8:47		62Y	切					
2018/9/7 8:49		線路電圧有	動作					
2018/9/7 8:49		67CB	開放					
2018/9/7 8:49		線路電圧有	復帰					
2018/9/7 8:49		67TL 線路電圧有	復帰					
2018/9/7 8:50		F11CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:50		F12CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:50		F13CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:50		F14CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:50		F15CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:50		F16CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:50		F17CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:51		F18CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:52		配変C 母線電圧			無電圧にて監視中止			
2018/9/7 8:52		配変B故障	復帰					
2018/9/7 8:52		配変C故障	復帰					
2018/9/7 8:52	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 8:52	[redacted]	F21CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:52	[redacted]	F22CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:52		F23CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:53		F24CB	オフライン解除					
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 8:53	[redacted]	F11CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F12CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F13CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F14CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F15CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F16CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F17CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F18CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F21CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F22CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F23CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:53		F24CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:54	南九条TC3	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:54	統括電力C桑園	所内トリップ	復帰異常 復帰					
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 8:58	[redacted]	F13CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:58		F15CB	操作ロック解除					
2018/9/7 8:58		F16CB	操作ロック解除					

2018/9/7 8:58	[redacted]	F17CB		操作ロック解除					
2018/9/7 8:58		F18CB		操作ロック解除					
2018/9/7 8:58		F13CB		投入					
2018/9/7 8:58		F15CB		投入					
2018/9/7 8:58	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御				
2018/9/7 8:58	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	3tap(4)				
2018/9/7 8:58	[redacted]	F16CB		投入					
2018/9/7 8:59	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 8:59	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了					
2018/9/7 8:59	[redacted]	F17CB		投入					
2018/9/7 8:59		F18CB		投入					
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:00	[redacted]			吹鳴					
2018/9/7 9:00				停止					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:05	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 9:10	[redacted]	43R		遠方					
2018/9/7 9:11		回線監視ロック		解除	Aルート				
2018/9/7 9:11		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 9:11		回線監視ロック		解除	子局				
2018/9/7 9:12		配変A 43A		自動					
2018/9/7 9:12		本館		退所					
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:16	京極ダム	本館(洪水吐上屋)		入所					
2018/9/7 9:17	西双葉SWS	本館		入所					
2018/9/7 9:18	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 9:18	京極ダム	本館(洪水吐上屋)		退所					
2018/9/7 9:18	西双葉SWS	本館		退所					
2018/9/7 9:19	[redacted]	F21CB		投入					
2018/9/7 9:20	篠路SS	62CB		投入					
2018/9/7 9:20	篠路SS	62TL 系統同期		動作					
2018/9/7 9:21	篠路SS	62TL 系統同期		復帰					
2018/9/7 9:21	[redacted]	68TL 線路電圧有		動作					
2018/9/7 9:21		68CB		投入					
2018/9/7 9:21		68TL 線路電圧有		復帰					
2018/9/7 9:21		取水口		退所					
2018/9/7 9:23		取水口		入所					
2018/9/7 9:23		取水口		退所					
2018/9/7 9:23		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.75kV(6.48kV)				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 9:24	南九条TC3	表示復帰		選択不応動					
2018/9/7 9:24	[redacted]	62CB		操作ロック設定					
2018/9/7 9:24		62CB		オフライン設定					
2018/9/7 9:24		62CB		投入					
2018/9/7 9:25		67CB		投入					
2018/9/7 9:24		67TL 線路電圧有		動作					
2018/9/7 9:25		線路電圧有		動作					
2018/9/7 9:25		線路電圧有		復帰					
2018/9/7 9:25		配変C 6kV 27		復帰					
2018/9/7 9:27		本館		入所					
2018/9/7 9:27		配変C クーラー故障		復帰					
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－１			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 9:28	西双葉SWS	本館		入所					
2018/9/7 9:31	西双葉SWS	本館		退所					
2018/9/7 9:32	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:36	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 9:37		水槽		入所					
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１５			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１５			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－６				
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 9:40	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 9:40	記録・統計	実績２　18/ 9/ 7		送信開始	札幌西→中給				
2018/9/7 9:40	記録・統計	実績２　18/ 9/ 7		送信終了	札幌西→中給				
2018/9/7 9:43	発電当日運用	尻別川水系　　本登		録	（制約違反有）				
2018/9/7 9:44	[redacted]	札2 リフレッシュ返送無		発	生　札幌GW-A1				

2018/9/7 9:44	[redacted]	水槽	退所					
2018/9/7 9:45		本館	入所					
2018/9/7 9:49		配変A 43A	手動					
2018/9/7 9:49		配変B 43A	手動					
2018/9/7 9:49		配変C 43A	手動					
2018/9/7 9:49		本館	退所					
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 9:51	発電当日運用	豊平川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 9:53	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 9:54		配変B 43A	自動					
2018/9/7 9:54		配変C 43A	自動					
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 9:57	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/7 9:57		表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/7 9:57		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/7 9:57		表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:02	[redacted]	放流警報試験	開始					
2018/9/7 10:02	発電当日運用	豊平川水系　　本登	録					
2018/9/7 10:02	[redacted]	放流警報試験	終了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 10:05	発電翌日計画	尻別川水系　　201	8/ 9/ 8 本登録	（制約違反有）				
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 10:10	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:13		本館	退所					
2018/9/7 10:13		本館	入所					
2018/9/7 10:13		本館	入所					
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:17	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 10:21	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:22		本館	入所					
2018/9/7 10:28		本館	入所					
2018/9/7 10:32	発電当日運用	豊平川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 10:33	発電翌日計画	豊平川水系　　201	8/ 9/ 8 本登録	（制約違反有）				
2018/9/7 10:33	[redacted]	602L	操作ロック設定					
2018/9/7 10:33		602L	オフライン設定					
2018/9/7 10:33		602L	投入					
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:35	[redacted]	602CB	操作ロック設定					
2018/9/7 10:35		602CB	オフライン設定					
2018/9/7 10:35		602CB	投入					
2018/9/7 10:38		63 43RC	使用					
2018/9/7 10:38		64 43RC	使用					
2018/9/7 10:39	発電翌日計画	[redacted]	送信開始					
2018/9/7 10:39	発電翌日計画		送信終了					
2018/9/7 10:40	苫小牧SS	111 後備搬送不良	発生					
2018/9/7 10:42	[redacted]	水槽	入所					
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 10:48	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:49		スクリーン前水槽水位	下限2段発生	-335cm(-110cm)				
2018/9/7 10:49		本館	入所					
2018/9/7 10:50		本館	退所					
2018/9/7 10:52		スクリーン前水槽水位	下限1段復帰	-45cm(-60cm)				
2018/9/7 10:52		スクリーン前水槽水位	下限2段復帰	-45cm(-110cm)				
2018/9/7 10:52		水槽水位異常	復帰	10:52:19 MEL　2				
2018/9/7 10:55		本館	退所					
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	開始		受付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	割付

2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I						
2018/9/7 10:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/7 10:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/7 10:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/7 10:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－４		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－４		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:58	[redacted]	水槽	退所					
2018/9/7 11:00	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 11:00	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 11:01	苗穂SS	67CB	投入					
2018/9/7 11:03	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 11:04	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/7 11:06	京極PS	2G 軸受油面異常	発生					
2018/9/7 11:06	京極PS	2G 軸受油面異常	復帰					
2018/9/7 11:06	[redacted]	線路電圧有	動作					
2018/9/7 11:06	京極PS	2G 86-5	動作					
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/7 11:06	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 11:06	[redacted]	線路電圧有	復帰					
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 11:07	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 11:09	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 11:09	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 11:09	[redacted]	本館	退所	障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 11:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:13	苫小牧SS	111 後備搬送不良	復帰					
2018/9/7 11:17	[redacted]	43R	直接					
2018/9/7 11:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 11:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 11:24	[redacted]	107CB	入					
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生	札幌GW-A1			
2018/9/7 11:24	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発	生	札幌GW-B1			

2018/9/7 11:24	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 11:24		表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 11:26		107CB	マスク設定	
2018/9/7 11:27	室蘭SS	102CB	投入	
2018/9/7 11:27	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:27	苫小牧SS	104CB	投入	
2018/9/7 11:27	[redacted]	107CB	切	
2018/9/7 11:29		表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 11:29		表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 11:29		表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 11:29		表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 11:29		107 43CB	使用	
2018/9/7 11:29		107 43CB	ロック	
2018/9/7 11:29	苫小牧SS	111 後備搬送不良	発生	
2018/9/7 11:30	西室蘭SWS	104CB	投入	
2018/9/7 11:31	室蘭SS	104CB	投入	
2018/9/7 11:32	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	4秒(2)
2018/9/7 11:32	北斗CS	204CB	投入	
2018/9/7 11:32	大野SS	202CB	投入	
2018/9/7 11:34	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	6秒(4)
2018/9/7 11:38	[redacted]	611CB	操作ロック設定	
2018/9/7 11:38		611CB	オフライン設定	
2018/9/7 11:38		611CB	投入	
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	旭　川
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 11:43	[redacted]	43-ゲート	自動	
2018/9/7 11:44	豊平峡PS	無効放流量	上限復帰	1.7m3/s(10.0m3/s)
2018/9/7 11:45	西札幌SS	本館	退所	
2018/9/7 11:45	旭川系統制御所	業務支援端末－10	運転管理　計算機	起動
2018/9/7 11:46	旭川系統制御所	業務支援端末－10	運転管理　オンライン　接続切替　旭川	接続
2018/9/7 11:47	電圧制御	西札幌GR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 11:47	電圧制御	西札幌SS　連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 11:47	当日作業	当日作業件名	28908	当日作業登録
2018/9/7 11:47	電圧制御	西札幌SS　連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 11:47	電圧制御	西札幌GR	制御正常終了	
2018/9/7 11:48	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:49		本館	退所	
2018/9/7 11:50		クーラー軽故障	復帰	
2018/9/7 11:58		本館	退所	
2018/9/7 12:01		配変A故障	復帰	
2018/9/7 12:02		表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 12:02		表示渋滞(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 12:02		表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 12:02		表示回線断(孫TC)	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 12:02	苫小牧SS	111 後備搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:03	苫小牧SS	111 後備搬送不良	発生	
2018/9/7 12:03	[redacted]	107 43CB	使用	
2018/9/7 12:03		107 43CB	ロック	
2018/9/7 12:03		107 43CB	使用	
2018/9/7 12:04	苫小牧SS	111 後備搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:04	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 12:04		本館	退所	
2018/9/7 12:04		107 後備保護搬送不良	発生	
2018/9/7 12:04	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 12:04	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 12:04		本館	退所	
2018/9/7 12:04		107 後備保護搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:05		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:08	苫小牧SS	111 43CB	ロック	
2018/9/7 12:08	[redacted]	107 43CB	ロック	
2018/9/7 12:09	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	2秒(6)
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:15	苫小牧SS	111 43C	使用	
2018/9/7 12:17	[redacted]	107 43C	使用	
2018/9/7 12:18	電圧制御	[redacted]	90R系制	手動遷移要求
2018/9/7 12:18	電圧制御	篠路SS	90R系制	手動遷移要求
2018/9/7 12:20	[redacted]		発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 12:20			発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 12:20			発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 12:20			発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 12:24	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 12:24	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 12:25	[redacted]		復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 12:25			復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 12:25			復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 12:25			復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 12:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 12:25		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 12:28	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	札幌西→中給

2018/9/7 12:28	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	札幌西→中給
2018/9/7 12:28	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 12:30	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:31	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－４
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:31	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:35	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:36	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:36	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－４
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:36	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:38	[redacted]	107 43C	ロック	
2018/9/7 12:39	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:40	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 12:40	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 12:40	[redacted]	107 43C	使用	
2018/9/7 12:41	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:41	[redacted]	背面水位計故障	発生	12:41:37 MSL
2018/9/7 12:41	[redacted]	自動制御データ異常	発生	
2018/9/7 12:41	[redacted]	CYC TM精度不良	発	生
2018/9/7 12:41	[redacted]	CYC TM精度不良	復	帰
2018/9/7 12:41	[redacted]	自動制御データ異常	復帰	
2018/9/7 12:42	[redacted]	背面水位計故障	復帰	12:41:54 MEL　2
2018/9/7 12:42	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:42	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 12:44	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰	
2018/9/7 12:44	[redacted]	[redacted]	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 12:44	[redacted]	[redacted]	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 12:44	[redacted]	[redacted]	発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 12:44	[redacted]	[redacted]	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 12:45	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:46	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:47	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:48	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 12:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 12:50	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:50	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 12:50	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 12:50	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:57	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107CB	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	空気系故障	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	再閉路装置故障	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	187kV 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 地絡事故	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 低速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 87	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 再送電遮断51	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 高速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44SZ3	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44GZ1	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 51GG(主)	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44GZ2	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 85G	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44SZ1	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44GZ3	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44SZ2	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 短絡事故	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 51GB(後)	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 85S	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 青相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 赤相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 白相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	187kV BP-87B甲	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	187kV BP-87B乙	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL CB欠相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 再閉路成功	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL XE欠相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備保護搬送不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL LPD故障	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 再閉路せず	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL ガス圧低下	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL ヒーター断	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 主保護伝送不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 主保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107主保護監視不良-	マスク変更	

2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備保護点検不		マスク変更		
2018/9/7 12:59		107TL 43V切替無電		マスク変更		
2018/9/7 12:59		107TL CB･LS故障		マスク変更		
2018/9/7 12:59		解除予定時刻		変更	(16:59)	
2018/9/7 13:00		ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 13:00	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御	
2018/9/7 13:00	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	3tap(4)	
2018/9/7 13:00	[redacted]	107TL 主保護伝送不良		復帰		
2018/9/7 13:00		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 13:00	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/7 13:00	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了		
2018/9/7 13:01	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰		
2018/9/7 13:01	苫小牧SS	111 主搬送不良		発生		
2018/9/7 13:01	[redacted]	107 43C		マスク解除		
2018/9/7 13:01		解除予定時刻		解除	(2018/ 9/ 7 12:59)	
2018/9/7 13:02		107 43RC		マスク解除		
2018/9/7 13:02		解除予定時刻		解除	(2018/ 9/ 7 12:59)	
2018/9/7 13:02		107 43RS		マスク解除		
2018/9/7 13:02		解除予定時刻		解除	(2018/ 9/ 7 12:59)	
2018/9/7 13:02	苫小牧SS	111 主搬送不良		復帰		
2018/9/7 13:03	[redacted]	107TL 主保護伝送不良		発生		
2018/9/7 13:04		107TL 主保護伝送不良		復帰		
2018/9/7 13:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 13:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 13:05	記録･統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 13:07	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発	生	札幌GW-A1
2018/9/7 13:07		表示渋滞(孫TC)		発	生	札幌GW-B1
2018/9/7 13:07		107TL 主保護点検不良		発生		
2018/9/7 13:07		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-A1
2018/9/7 13:07		表示回線断(孫TC)		発	生	札幌GW-B1
2018/9/7 13:08		107TL 主保護点検不良		復帰		
2018/9/7 13:08		107TL 主保護伝送不良		発生		
2018/9/7 13:08		107TL 主保護伝送不良		復帰		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 13:11	記録･統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 13:11	[redacted]	107TL 主保護伝送不良		発生		
2018/9/7 13:11	運用設定	設備並び設定		設定変更	TC･CDT	
2018/9/7 13:11	[redacted]	107TL 主保護伝送不良		復帰		
2018/9/7 13:12		洪水警戒時		終了		
2018/9/7 13:13		洪水警戒時		終了		
2018/9/7 13:18		[redacted]		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/7 13:18				復	帰	札幌GW-A1
2018/9/7 13:18	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/7 13:18	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/7 13:20	[redacted]	ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 13:20		ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 13:20		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 13:20		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 13:20		ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 13:21		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 13:23		本館		入所		
2018/9/7 13:24		[redacted]		発	生	札幌GW-B1
2018/9/7 13:24				発	生	札幌GW-A1
2018/9/7 13:25		本館		退所		
2018/9/7 13:28	苫小牧SS	111 主搬送不良		発生		
2018/9/7 13:28	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 13:30	[redacted]	ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 13:30	苫小牧SS	111 主搬送不良		復帰		
2018/9/7 13:30	[redacted]	ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 13:31	苫小牧SS	111 主搬送不良		発生		
2018/9/7 13:31	[redacted]	611CB		オフライン解除		
2018/9/7 13:31		611CB		操作ロック解除		
2018/9/7 13:33	苫小牧SS	111 主搬送不良		復帰		
2018/9/7 13:34	[redacted]	107TL 主保護伝送不良		発生		
2018/9/7 13:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 13:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 13:35	[redacted]	107TL 主保護伝送不良		復帰		
2018/9/7 13:36		107TL 主保護伝送不良		発生		
2018/9/7 13:37		107TL 主保護伝送不良		復帰		
2018/9/7 13:38		107 43C		ロック		
2018/9/7 13:38	苫小牧SS	111 43C		ロック		
2018/9/7 13:39	[redacted]			発	生	札幌GW-A1
2018/9/7 13:39				発	生	札幌GW-B1
2018/9/7 13:39				発	生	札幌GW-A1
2018/9/7 13:39				発	生	札幌GW-B1
2018/9/7 13:39		107 43C		使用		
2018/9/7 13:40		107 43C		ロック		
2018/9/7 13:41	苫小牧SS	111 43C		使用		
2018/9/7 13:45	[redacted]	本館		入所		
2018/9/7 13:46		本館		入所		
2018/9/7 13:47	停電管理	停電作業決定件名			65522 受信	
2018/9/7 13:49	[redacted]	本館		入所		

2018/9/7 13:50	[redacted]	取水口	入所						
2018/9/7 13:58	豊平峡PS	本館	入所						
2018/9/7 13:58	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 14:00	[redacted]	ダムゲート閉	動作						
2018/9/7 14:00		ダムゲート閉	復帰						
2018/9/7 14:00		ダムゲート閉	動作						
2018/9/7 14:00		ダムゲート閉	復帰						
2018/9/7 14:00		107CB	切						
2018/9/7 14:01	豊平峡PS	本館	退所						
2018/9/7 14:01	豊平峡PS	本館	入所						
2018/9/7 14:01	豊平峡PS	本館	退所						
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 14:05	苫小牧SS	111CB	切						
2018/9/7 14:05	[redacted]	107CB	入						
2018/9/7 14:06	札幌系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 14:09	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 14:09	予定作業	予定作業件名		28922	予定作業登録				
2018/9/7 14:09	[redacted]	107CB	切						
2018/9/7 14:10		ダムゲート閉	動作						
2018/9/7 14:10		ダムゲート閉	復帰						
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 14:12	豊平川水系	本流河川水位精度不良	復帰						
2018/9/7 14:14	[redacted]	水槽	入所						
2018/9/7 14:16		水槽	退所						
2018/9/7 14:16		水槽	入所						
2018/9/7 14:16		水槽	退所						
2018/9/7 14:16	発電当日運用	豊平川水系　本登	録		（制約違反有）				
2018/9/7 14:17	[redacted]	107CB	入						
2018/9/7 14:17	苫小牧SS	111CB	入						
2018/9/7 14:18	予定作業	予定作業件名		28918	停電時刻変更				
2018/9/7 14:18	予定作業	予定作業件名		28918	復旧時刻変更				
2018/9/7 14:18	[redacted]	107主保護監視不良-軽	発生						
2018/9/7 14:18		107主保護監視不良-軽	復帰						
2018/9/7 14:19	予定作業	予定作業件名		28917	停電時刻変更				
2018/9/7 14:19	予定作業	予定作業件名		28917	復旧時刻変更				
2018/9/7 14:19	予定作業	予定作業件名		28919	停電時刻変更				
2018/9/7 14:19	予定作業	予定作業件名		28919	復旧時刻変更				
2018/9/7 14:20	発電当日運用	豊平川水系　本登	録		（制約違反有）				
2018/9/7 14:21	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 14:21		本館	入所						
2018/9/7 14:21	停電管理	予定作業件名		28922	手順表送信				
2018/9/7 14:22	停電管理	予定作業件名		28922	配信完了				
2018/9/7 14:23	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 14:24	発電翌日計画	[redacted]	送信開始						
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 14:28	発電翌日計画	[redacted]	送信終了						
2018/9/7 14:28	発電翌日計画		送信終了						
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:30	[redacted]	107 後備保護点検不良	発生						
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			障害管理		接続切替		失敗
2018/9/7 14:30	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 14:31	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 14:31	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 14:32	発電翌日計画	[redacted]	送信異常						
2018/9/7 14:32	発電翌日計画		送信終了(未達　)						
2018/9/7 14:33	発電翌日計画		送信開始						
2018/9/7 14:34	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:35	旭川系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 14:35	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 14:38	発電翌日計画	[redacted]	送信終了						
2018/9/7 14:39	[redacted]	取水口	退所						
2018/9/7 14:39		本館	退所						
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 14:40	[redacted]	ダムゲート閉	動作						
2018/9/7 14:40		ダムゲート閉	復帰						
2018/9/7 14:41		F6CB	投入						
2018/9/7 14:42		F11CB	投入						
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 14:47	[redacted]	107 後備保護点検不良	復帰						
2018/9/7 14:50		本館	入所						
2018/9/7 14:50		取水口	入所						
2018/9/7 14:51		107 43C	使用						
2018/9/7 14:52		107主保護監視不良-重	発生						
2018/9/7 14:52		107主保護監視不良-重	復帰						
2018/9/7 14:52	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ			障害管理		通信異常		発生
2018/9/7 14:53	[redacted]	取水口	退所						
2018/9/7 14:53	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ			障害管理		通信異常		復帰
2018/9/7 14:54	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生						
2018/9/7 14:54		107主保護監視不良-重	復帰						

2018/9/7 14:54	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 14:57		本館	退所					
2018/9/7 14:56		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 14:56		107 後備監視不良-軽	発生					
2018/9/7 14:56		107主保護監視不良-軽	発生					
2018/9/7 14:56		107 後備監視不良-重	発生					
2018/9/7 14:58		107 後備監視不良-重	復帰					
2018/9/7 14:58		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 14:58		107主保護監視不良-軽	復帰					
2018/9/7 14:58		107 後備監視不良-軽	復帰					
2018/9/7 15:00		本館	入所					
2018/9/7 15:00		14STG	入					
2018/9/7 15:03	当日作業	当日作業件名		28922 当日作業登録				
2018/9/7 15:03	[redacted]	ダム放流	終了					
2018/9/7 15:04		F1CB	操作ロック設定					
2018/9/7 15:04		本館	退所					
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 15:10	京極ダム	本館(洪水吐上屋)	入所					
2018/9/7 15:11	京極ダム	本館(洪水吐上屋)	退所					
2018/9/7 15:13	[redacted]	取水口	入所					
2018/9/7 15:14	西野TC1	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/7 15:19	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:19		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:19		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 15:20	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:21		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:21		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:22		本館	入所					
2018/9/7 15:22		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:22		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:23		本館	退所					
2018/9/7 15:25		本館	退所					
2018/9/7 15:26		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:26		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:28	西野TC1	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/7 15:30	西野TC1	SOE指定書込み実施	(正常終了)					
2018/9/7 15:30	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:30		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:30	西野TC1	SOE指定取込み実施	(正常終了)					
2018/9/7 15:32	西野TC1	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:35	[redacted]	F21CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F22CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F23CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F24CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F25CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F26CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F27CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:35		F28CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:36		F<21>	断路位置					
2018/9/7 15:36		F<21>	接続位置					
2018/9/7 15:36		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:36		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:36	西双葉TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/7 15:36	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 15:36		F22CB	投入					
2018/9/7 15:36	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 15:36	[redacted]	取水口	退所					
2018/9/7 15:37		F23CB	投入					
2018/9/7 15:37	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 15:37	[redacted]	F24CB	投入					
2018/9/7 15:37		F25CB	投入					
2018/9/7 15:37	西双葉TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/7 15:37	[redacted]	F26CB	投入					
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/7 15:37	[redacted]	F27CB	投入					
2018/9/7 15:37	西野TC1	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/7 15:38	[redacted]	F28CB	投入					
2018/9/7 15:38		14STG	切					
2018/9/7 15:37		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:37		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:38	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/7 15:38	[redacted]	支水路断水考慮フラグ	オフラインTM	1 (0)				
2018/9/7 15:38		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:38		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:39		本館	入所					
2018/9/7 15:39		本館	退所					
2018/9/7 15:39		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:39		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 15:40	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/7 15:40		ダムゲート閉	復帰					
2018/9/7 15:40		F21CB	操作ロック解除					

2018/9/7 15:40	[redacted]	F24CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:40		F25CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:40		F27CB	操作ロック解除					
2018/9/7 15:40		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:40		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:40		F21CB	投入					
2018/9/7 15:40		本館	退所					
2018/9/7 15:40		取水ゲート全閉	復帰					
2018/9/7 15:40		F24CB	投入					
2018/9/7 15:40		水路低水位	復帰	15:40:38 MEL	2			
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 15:40	[redacted]	F25CB	投入					
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 15:41	[redacted]	F27CB	投入					
2018/9/7 15:42		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:42		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:43		F15CB	投入					
2018/9/7 15:43		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:43		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:43		本館	入所					
2018/9/7 15:44		F11CB	投入					
2018/9/7 15:44		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:44		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:44		F12CB	投入					
2018/9/7 15:44		F16CB	投入					
2018/9/7 15:45		F22CB	投入					
2018/9/7 15:45		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:45		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:45		F23CB	投入					
2018/9/7 15:45		F25CB	投入					
2018/9/7 15:45		F1CB	投入					
2018/9/7 15:45		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:45		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:46		F26CB	投入					
2018/9/7 15:46		F2CB	投入					
2018/9/7 15:46		F3CB	投入					
2018/9/7 15:47		F4CB	投入					
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 15:47	[redacted]	F5CB	投入					
2018/9/7 15:48		F6CB	投入					
2018/9/7 15:48		63CB	投入					
2018/9/7 15:49		F7CB	投入					
2018/9/7 15:49		61CB	投入					
2018/9/7 15:49		F8CB	投入					
2018/9/7 15:50		F21CB	投入					
2018/9/7 15:50		F22CB	投入					
2018/9/7 15:51		F23CB	投入					
2018/9/7 15:52		F24CB	投入					
2018/9/7 15:54	西野SS	275kV 本館	入所					
2018/9/7 15:55	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:55		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:57		107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:57		107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:59		F1CB	オフライン設定					
2018/9/7 15:59		F1CB	投入					
2018/9/7 16:00		F1CB	開放					
2018/9/7 16:01		F1CB	オフライン解除					
2018/9/7 16:01		F1CB	操作ロック解除					
2018/9/7 16:02	苫小牧SS	111CB	切					
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:05	予定作業	予定作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:05	当日作業	当日作業件名		69781	当日作業登録			
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 16:06	予定作業	予定作業件名		69781	復旧時刻変更			
2018/9/7 16:06	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:07	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:09	[redacted]	取水口	入所					
2018/9/7 16:09		本館	退所					
2018/9/7 16:09		107 43RC	使用					
2018/9/7 16:10		本館	入所					
2018/9/7 16:10	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－４			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－４			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 16:11	[redacted]		復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/7 16:11			復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/7 16:11			復		帰	札幌GW-A1			
2018/9/7 16:11			復		帰	札幌GW-B1			
2018/9/7 16:11		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/7 16:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/7 16:11		HDLC 時刻同期不良	発		生				
2018/9/7 16:11		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2			
2018/9/7 16:11		HDLC 時刻同期不良	復		帰				
2018/9/7 16:12	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:13	当日作業	当日作業件名		69781	停電操作開始			
2018/9/7 16:14	西野SS	187kV 本館	入所					
2018/9/7 16:14	[redacted]	61CB	切					

2018/9/7 16:15	[redacted]	67CB	投入					
2018/9/7 16:15	[redacted]	67TL 線路電圧有	動作					
2018/9/7 16:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:16	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:16	当日作業	当日作業件名		69781	中断			
2018/9/7 16:16	[redacted]	61CB	入					
2018/9/7 16:19	[redacted]	107 43RS	受電					
2018/9/7 16:19	苫小牧SS	111 43RC	使用					
2018/9/7 16:20	苫小牧SS	111CB	入					
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111CB	トリップ					
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断						
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 地絡事故						
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 87						
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 青相						
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断	動作					
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 地絡事故						
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 87						
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 青相						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107CB	トリップ					
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 地絡事故						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 87						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 高速REC後遮断						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 青相						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 地絡事故	動作					
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 87						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 高速REC後遮断						
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 青相						
2018/9/7 16:22	[redacted]	107CB	入					
2018/9/7 16:22	[redacted]	107TL 再閉路成功						
2018/9/7 16:23	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末		障害管理	通信異常	発生	
2018/9/7 16:23	京極TC	HDLC TMオーバースケー	ル	発	生			
2018/9/7 16:23	京極PS	2GP Cub故障	復帰					
2018/9/7 16:23	京極PS	L2A Cub故障	復帰					
2018/9/7 16:23	京極PS	L2B Cub故障	復帰					
2018/9/7 16:23	京極PS	2G 86-1A	復帰					
2018/9/7 16:23	京極PS	2G 86-5	復帰					
2018/9/7 16:23	京極PS	2G 可変速重故障	復帰					
2018/9/7 16:23	京極PS	2CB Cub故障	復帰					
2018/9/7 16:24	京極PS	2G 可変速軽故障	復帰					
2018/9/7 16:24	京極PS	2G 励磁系故障 制御	復帰					
2018/9/7 16:24	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末		障害管理	通信異常	復帰	
2018/9/7 16:28	苫小牧SS	111CB	入					
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111CB	トリップ					
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断						
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 地絡事故						
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 87						
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 青相						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107CB	トリップ					
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 地絡事故						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 87						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 高速REC後遮断						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 青相						
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断	動作					
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 地絡事故						
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 87						
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 青相						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 地絡事故	動作					
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 87						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 高速REC後遮断						
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 青相						
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111CB	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 85G	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 85S	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44S-Z1	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44S-Z3･4	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44G-Z2	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路(L)後遮	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 後備微地絡	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 短絡事故	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44G-Z1	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 主微地絡	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44G-Z3･4	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 地絡事故	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44S-Z2	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再送電 51ZB	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 87	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 赤相	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 青相	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 白相	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 全停遮断	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 欠相遮断	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路成功	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 主搬送不良	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路せず	マスク設定					
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 後備搬送不良	マスク設定					
2018/9/7 16:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/7 16:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:35	苫小牧SS	111CB	入					
2018/9/7 16:38	[redacted]	62Y	操作ロック解除					
2018/9/7 16:38	[redacted]	61Y	操作ロック解除					
2018/9/7 16:38	[redacted]	61CB	操作ロック解除					
2018/9/7 16:38	[redacted]	61X	操作ロック解除					
2018/9/7 16:38	[redacted]	62X	操作ロック解除					
2018/9/7 16:38	[redacted]	62CB	操作ロック解除					
2018/9/7 16:39	[redacted]	107CB	入					

2018/9/7 16:39	[redacted]	取水口	退所			
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 再閉路成功				
2018/9/7 16:40	[redacted]	107TL 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:40		107TL 87				
2018/9/7 16:40		107TL 青相				
2018/9/7 16:40		107TL 再閉路成功				
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 16:51	[redacted]	66kV 母線電圧	オフライン設定			
2018/9/7 16:51		連系点 P	オフライン設定			
2018/9/7 16:51		66kV 母線電圧	オフライン解除			
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 再閉路成功				
2018/9/7 16:52	京極PS	2GP Cub故障	発生			
2018/9/7 16:52	京極PS	L2A Cub故障	発生			
2018/9/7 16:52	京極PS	L2B Cub故障	発生			
2018/9/7 16:52	京極TC	HDLC TMオーバースケール	復帰			
2018/9/7 16:52	京極PS	2G 86-1A	動作			
2018/9/7 16:52	京極PS	2G 86-5	動作			
2018/9/7 16:52	京極PS	2G 可変速重故障	発生			
2018/9/7 16:52	京極PS	2G 可変速軽故障	発生			
2018/9/7 16:52	京極PS	2G 励磁系故障 制御	発生			
2018/9/7 16:52	京極PS	2CB Cub故障	発生			
2018/9/7 16:53	[redacted]	61・62 43LC	使用			
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 赤相				
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 再閉路成功				
2018/9/7 16:57	[redacted]	107TL 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:57		107TL 87				
2018/9/7 16:57		107TL 赤相				
2018/9/7 16:57		107TL 再閉路成功				
2018/9/7 16:58		本館	退所			
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更			
2018/9/7 17:01		解除予定時刻	変更	(18:59)		
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更			
2018/9/7 17:01		空気系故障	マスク変更			
2018/9/7 17:01		再閉路装置故障	マスク変更			
2018/9/7 17:01		187kV 全停遮断	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 地絡事故	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 低速REC後遮	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 87	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 再送電遮断51	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 高速REC後遮	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ3	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ1	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 51GG(主)	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ2	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 85G	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ1	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ3	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ2	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 短絡事故	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 51GB(後)	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 85S	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 青相	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 赤相	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 白相	マスク変更			
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B甲	マスク変更			
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B乙	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 全停遮断	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL CB欠相	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路成功	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL XE欠相	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107 後備保護搬送不	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL LPD故障	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路せず	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL ガス圧低下	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL ヒーター断	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 主保護伝送不	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 主保護点検不	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107 後備保護点検不	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 43V切替無電	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL CB・LS故障	マスク変更			
2018/9/7 17:01		解除予定時刻	変更	(18:59)		
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更			
2018/9/7 17:01		空気系故障	マスク変更			
2018/9/7 17:01		再閉路装置故障	マスク変更			
2018/9/7 17:01		187kV 全停遮断	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 地絡事故	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 低速REC後遮	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 87	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 再送電遮断51	マスク変更			
2018/9/7 17:01		107TL 高速REC後遮	マスク変更			

2018/9/7 17:01	[redacted]	107TL 44SZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GG(主)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85G	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 短絡事故	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GB(後)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85S	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 青相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 赤相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 白相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B甲	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B乙	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL CB欠相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路成功	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL XE欠相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備保護搬送不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL LPD故障	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路せず	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL ガス圧低下	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL ヒーター断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 主保護伝送不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 主保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 43V切替無電	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL CB･LS故障	マスク変更	
2018/9/7 17:01		解除予定時刻	変更	(18:59)
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更	
2018/9/7 17:01		空気系故障	マスク変更	
2018/9/7 17:01		再閉路装置故障	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 地絡事故	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 低速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 87	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再送電遮断51	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 高速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GG(主)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85G	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 短絡事故	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GB(後)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85S	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 青相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 赤相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 白相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B甲	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B乙	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL CB欠相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路成功	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL XE欠相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備保護搬送不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL LPD故障	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路せず	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL ガス圧低下	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL ヒーター断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 主保護伝送不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 主保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 43V切替無電	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL CB･LS故障	マスク変更	
2018/9/7 17:01		解除予定時刻	変更	(19:59)
2018/9/7 17:02		107CB	マスク変更	
2018/9/7 17:02		解除予定時刻	変更	(19:59)
2018/9/7 17:04		[redacted]	復帰	
2018/9/7 17:04		31X	入	
2018/9/7 17:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 17:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 17:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 地絡事故	動作	
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 87		
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 再閉路成功		

2018/9/7 17:08	[redacted]	107TL 地絡事故		動作	
2018/9/7 17:08		107TL 87			
2018/9/7 17:08		107TL 白相			
2018/9/7 17:08		107TL 再閉路成功			
2018/9/7 17:10		配変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 17:19	苫小牧SS	111 43RC		ロック	
2018/9/7 17:20	[redacted]	107 43RC		ロック	
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111CB		トリップ	
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111 地絡事故			
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111 87			
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111 白相			
2018/9/7 17:23	苫小牧SS	111CB		入	
2018/9/7 17:24	発電当日運用	豊平川水系	本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111CB		トリップ	
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111 地絡事故			
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111 87			
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111 白相			
2018/9/7 17:24	[redacted]	107CB		トリップ	
2018/9/7 17:24		107TL 地絡事故			
2018/9/7 17:24		107TL 87			
2018/9/7 17:24		107TL 白相			
2018/9/7 17:25	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 17:27	苫小牧SS	111 43RC		使用	
2018/9/7 17:27	苫小牧SS	111CB		入	
2018/9/7 17:27	[redacted]	107 43RC		使用	
2018/9/7 17:27		107CB		入	
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111CB		トリップ	
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 主微地絡			
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 地絡事故			
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 87			
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 白相			
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 再閉路せず			
2018/9/7 17:28	[redacted]	107CB		トリップ	
2018/9/7 17:28		107TL 地絡事故			
2018/9/7 17:28		107TL 87			
2018/9/7 17:28		107TL 51GG(主)			
2018/9/7 17:28		107TL 白相			
2018/9/7 17:28		107TL 再閉路せず			
2018/9/7 17:32	苫小牧SS	111CB		入	
2018/9/7 17:32	[redacted]	F2CB		投入	
2018/9/7 17:33		F4CB		投入	
2018/9/7 17:33		F13CB		投入	
2018/9/7 17:33		F14CB		投入	
2018/9/7 17:33		F11CB		投入	
2018/9/7 17:33		F15CB		投入	
2018/9/7 17:33		F24CB		投入	
2018/9/7 17:34		F12CB		投入	
2018/9/7 17:34		F25CB		投入	
2018/9/7 17:34		F26CB		投入	
2018/9/7 17:34		F13CB		投入	
2018/9/7 17:35		F14CB		投入	
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 17:35	[redacted]	F15CB		投入	
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 17:35	[redacted]	107CB		入	
2018/9/7 17:35		F16CB		投入	
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111CB		トリップ	
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 主微地絡			
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 地絡事故			
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 87			
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 白相			
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 再閉路せず			
2018/9/7 17:36	[redacted]	F17CB		投入	
2018/9/7 17:36		107CB		トリップ	
2018/9/7 17:36		107TL 地絡事故			
2018/9/7 17:36		107TL 87			
2018/9/7 17:36		107TL 51GG(主)			
2018/9/7 17:36		107TL 白相			
2018/9/7 17:36		107TL 再閉路せず			
2018/9/7 17:36		F18CB		投入	
2018/9/7 17:38		F1CB		操作ロック解除	
2018/9/7 17:38		F3CB		操作ロック解除	
2018/9/7 17:38		F4CB		操作ロック解除	
2018/9/7 17:38		F5CB		操作ロック解除	
2018/9/7 17:39		F1CB		投入	
2018/9/7 17:40		F3CB		投入	
2018/9/7 17:40		F4CB		投入	
2018/9/7 17:40		F5CB		投入	
2018/9/7 17:40		F11CB		投入	
2018/9/7 17:41		F12CB		投入	
2018/9/7 17:41		F13CB		投入	
2018/9/7 17:41		F16CB		投入	
2018/9/7 17:41		F21CB		投入	
2018/9/7 17:41		F22CB		投入	
2018/9/7 17:42		F23CB		投入	
2018/9/7 17:42		F26CB		投入	
2018/9/7 17:42	京極PS	本館(発電所)		退所	
2018/9/7 17:45	苫小牧SS	111 43RC		ロック	
2018/9/7 17:45	苫小牧SS	111 43C		ロック	
2018/9/7 17:45	苫小牧SS	111 43CB		使用	
2018/9/7 17:50	苫小牧SS	111CB		入	
2018/9/7 17:51	当日作業	当日作業件名		69781	復旧時刻変更
2018/9/7 17:51	電圧制御	西野SS		制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 17:51	電圧制御	西野SS	91ShR	制御開始	
2018/9/7 17:54	[redacted]	F15CB		投入	
2018/9/7 17:54	西野SS	187kV 本館		退所	
2018/9/7 17:54	西野SS	187kV 本館		入所	

2018/9/7 17:55	電圧制御	西野SS	91ShR	制御正常終了				
2018/9/7 17:55	西野SS	187kV 本館		退所				
2018/9/7 17:55	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 17:55	電圧制御	南九条SS	連変A	制御開始	4tap(5)			
2018/9/7 17:56	電圧制御	南九条SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 17:56	電圧制御	南九条SSND		制御正常終了				
2018/9/7 17:56	[redacted]	107 43C		ロック				
2018/9/7 17:56	[redacted]	107 43RC		ロック				
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 17:57	西双葉SWS	道南幹線2L		自主操作開始				
2018/9/7 17:57	西双葉SWS	202 43RC		使用				
2018/9/7 17:59	北斗CS	202 43RC		使用				
2018/9/7 17:59	北斗CS	201CB		操作ロック解除				
2018/9/7 18:01	西双葉SWS	201CB		操作ロック解除				
2018/9/7 18:01	[redacted]	F6CB		投入				
2018/9/7 18:01	北斗CS	201XE		開放				
2018/9/7 18:02	[redacted]	チャンネルルート切替要		求 B	→A 札幌HOST-2			
2018/9/7 18:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/7 18:02	[redacted]	CHルート切替		Aルート				
2018/9/7 18:02	[redacted]	チャンネルモード設定		常用	Aルート			
2018/9/7 18:02	[redacted]	チャンネルモード設定		待機	Bルート			
2018/9/7 18:02	[redacted]	CHルート切替モード		自動				
2018/9/7 18:03	西双葉SWS	201XE		開放				
2018/9/7 18:04	西双葉SWS	201X		投入				
2018/9/7 18:04	[redacted]	107 43CB		使用				
2018/9/7 18:05	北斗CS	201X		投入				
2018/9/7 18:05	[redacted]	107CB		入				
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111CB		トリップ				
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 85G						
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 地絡事故						
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 青相						
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 再閉路せず						
2018/9/7 18:06	[redacted]	107CB		トリップ				
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 地絡事故						
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 85G						
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 青相						
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 再閉路せず						
2018/9/7 18:06	[redacted]	F2CB		投入				
2018/9/7 18:06	北斗CS	201 43RC		使用				
2018/9/7 18:09	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御			
2018/9/7 18:09	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	4tap(5)			
2018/9/7 18:09	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－１			
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－１			
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:09	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)			
2018/9/7 18:09	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	苫小牧SS	111CB		入				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始				

2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:12	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 18:12	西双葉SWS	201CB	投入	
2018/9/7 18:12	西双葉SWS	201TL 系統同期	動作	
2018/9/7 18:13	西双葉SWS	201TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:16	[redacted]	602CB	オフライン解除	
2018/9/7 18:16	[redacted]	602CB	操作ロック解除	
2018/9/7 18:16	[redacted]	602CB	切	
2018/9/7 18:16	[redacted]	602L	オフライン解除	
2018/9/7 18:16	[redacted]	602L	操作ロック解除	
2018/9/7 18:16	[redacted]	602L	切	
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 85G		
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 赤相		
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 地絡事故		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 85G		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 赤相		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 18:17	西双葉SWS	201 43RC	使用	
2018/9/7 18:18	北斗CS	201CB	投入	
2018/9/7 18:19	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 18:19	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 18:20	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 18:20	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 18:22	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 85G		
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 地絡事故		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 85G		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 白相		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 18:26	当日作業	当日作業件名		69781 中止(復　旧)
2018/9/7 18:27	当日作業	当日作業件名		69781 件名削除
2018/9/7 18:30	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 18:30	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 18:31	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 18:31	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 18:32	[redacted]	F6CB	投入	
2018/9/7 18:32	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 18:32	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:32	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:33	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 18:33	[redacted]	線路電圧有	動作	
2018/9/7 18:33	[redacted]	線路電圧有	復帰	
2018/9/7 18:33	[redacted]	線路電圧有	動作	
2018/9/7 18:33	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/7 18:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 18:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復	帰　札幌GW-B1
2018/9/7 18:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 18:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復	帰　札幌GW-A1
2018/9/7 18:33	[redacted]	線路電圧有	復帰	
2018/9/7 18:33	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 18:33	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 18:34	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:34	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 18:34	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/7 18:34	[redacted]	F6CB	投入	

2018/9/7 18:35	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 18:35		F7CB	投入	
2018/9/7 18:35		F4CB	投入	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:35	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/7 18:35		F11CB	投入	
2018/9/7 18:35		F14CB	投入	
2018/9/7 18:36		F15CB	投入	
2018/9/7 18:36		F16CB	投入	
2018/9/7 18:36		F1CB	投入	
2018/9/7 18:37		F5CB	投入	
2018/9/7 18:39		F1CB	投入	
2018/9/7 18:39		F3CB	投入	
2018/9/7 18:39		F5CB	投入	
2018/9/7 18:39		F6CB	投入	
2018/9/7 18:40		F11CB	投入	
2018/9/7 18:40		F14CB	投入	
2018/9/7 18:40		F1CB	投入	
2018/9/7 18:40		F22CB	投入	
2018/9/7 18:41		F23CB	投入	
2018/9/7 18:41	西野SS	所内A H1TR軽故障	発生	
2018/9/7 18:41	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:45	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:46	西野SS	所内A H1TR軽故障	復帰	
2018/9/7 18:51	当日作業	当日作業件名	28922 停電操作開始	
2018/9/7 18:52	[redacted]	F15 第1開閉器	開放	
2018/9/7 18:55	[redacted]	[redacted]	発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 18:55			発	生　札幌GW-B1
2018/9/7 18:55			発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 18:55			発	生　札幌GW-A1
2018/9/7 18:56		F4CB	投入	
2018/9/7 18:56		F5CB	投入	
2018/9/7 18:56		61・62 43LC	使用	
2018/9/7 18:56		F6CB	投入	
2018/9/7 18:56		F<1>	断路位置	
2018/9/7 18:56		F<1>	接続位置	
2018/9/7 18:57	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:57	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:57		F11CB	投入	
2018/9/7 18:57		F3CB	投入	
2018/9/7 18:57		F12CB	投入	
2018/9/7 18:57		F13CB	投入	
2018/9/7 18:57		F12CB	投入	
2018/9/7 18:57		F14CB	投入	
2018/9/7 18:58		F<15>	断路位置	
2018/9/7 18:58		F13CB	投入	
2018/9/7 18:58		F16CB	投入	
2018/9/7 18:58		F14CB	投入	
2018/9/7 18:58		F22CB	投入	
2018/9/7 18:58	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:58		F22CB	投入	
2018/9/7 18:58		F16CB	投入	
2018/9/7 18:58		F25CB	投入	
2018/9/7 18:59		F2CB	投入	
2018/9/7 18:59		F3CB	投入	
2018/9/7 19:00		F4CB	投入	
2018/9/7 19:00		F11CB	投入	
2018/9/7 19:00		F<15>	操作ロック設定	
2018/9/7 19:00		F12CB	投入	
2018/9/7 19:01		F14CB	投入	
2018/9/7 19:01		F22CB	投入	
2018/9/7 19:01		F23CB	投入	
2018/9/7 19:02		F24CB	投入	
2018/9/7 19:02		F25CB	投入	
2018/9/7 19:03		受給点力率	オフライン設定	
2018/9/7 19:03		TL有効電力 P	オフライン設定	
2018/9/7 19:03		TL無効電力 Q	オフライン設定	
2018/9/7 19:03		43DL	変電	
2018/9/7 19:03		受給点力率	オフライン設定	
2018/9/7 19:03		66kV 受電電圧	オフライン設定	
2018/9/7 19:04		F1CB	投入	
2018/9/7 19:04		F2CB	投入	
2018/9/7 19:04		F3CB	投入	
2018/9/7 19:04		F4CB	投入	
2018/9/7 19:04		配変B 保護装置不良	復帰	
2018/9/7 19:05	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 19:05	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:05	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 19:05	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 19:06	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)
2018/9/7 19:07	西札幌SS	系統同期	動作	
2018/9/7 19:07	西札幌SS	系統同期	復帰	
2018/9/7 19:07	西札幌SS	66CB	投入	
2018/9/7 19:07	西札幌SS	系統同期	動作	
2018/9/7 19:07	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(7.00kV)
2018/9/7 19:07	西札幌SS	系統同期	復帰	
2018/9/7 19:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.5kV)

2018/9/7 19:07	[redacted]	線路電圧有	動作	
2018/9/7 19:08	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 19:08	南九条TC3	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:08	[redacted]	線路電圧有	復帰	
2018/9/7 19:09	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.94kV(7.00kV)
2018/9/7 19:10	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 19:10	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 19:14	南九条SS	本館	入所	
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 85S		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 短絡事故		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 赤相		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 青相		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 短絡事故		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 85S		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 青相		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 赤相		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 19:17	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 19:17	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 19:20	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 19:20	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 19:20	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 19:20	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 19:20	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/7 19:20	[redacted]	ダムゲート閉	復帰	
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 85S		
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 短絡事故		
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 赤相		
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 19:21	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 19:21	[redacted]	107TL 短絡事故		
2018/9/7 19:21	[redacted]	107TL 85S		
2018/9/7 19:21	[redacted]	107TL 赤相		
2018/9/7 19:21	[redacted]	107TL 白相		
2018/9/7 19:21	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 19:23	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 19:24	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 85S		
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 短絡事故		
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 青相		
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 19:26	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 19:26	[redacted]	107TL 短絡事故		
2018/9/7 19:26	[redacted]	107TL 85S		
2018/9/7 19:26	[redacted]	107TL 青相		
2018/9/7 19:26	[redacted]	107TL 白相		
2018/9/7 19:26	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 19:27	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/7 19:27	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 19:27	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 19:28	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 19:28	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6	受信終了	中給→札幌西
2018/9/7 19:28	[redacted]	F21CB	投入	
2018/9/7 19:28	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 19:29	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 19:29	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 19:29	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 19:29	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 19:30	[redacted]	F25CB	投入	
2018/9/7 19:30	[redacted]	F26CB	投入	
2018/9/7 19:33	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 19:33	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 19:33	[redacted]	F<1>	断路位置	
2018/9/7 19:33	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 19:33	[redacted]	F<1>	接続位置	
2018/9/7 19:34	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 19:34	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 19:34	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 19:34	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 19:34	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:41	苫小牧SS	111CB	切	
2018/9/7 19:44	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－２	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－２	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 19:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	開始 受付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 苫小牧 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 釧路 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 札幌東 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 函館 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 配電 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 中給 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 札幌西 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	運用区分 旭川 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	運転管理 オフライン２	実行モード 試験 遷移
2018/9/7 19:52	中央給電指令所	中給卓－２	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付

2018/9/7 19:53	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 19:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 19:57	西野SS	275kV 本館		退所						
2018/9/7 20:01	[redacted]	余水路警報夜間ロック		ロック						
2018/9/7 20:03	[redacted]	71CB		操作ロック設定						
2018/9/7 20:03	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御					
2018/9/7 20:03	電圧制御	南九条SS	連変A	制御開始	5tap(4)					
2018/9/7 20:03	[redacted]	71CB		オフライン設定						
2018/9/7 20:03	[redacted]	71CB		投入						
2018/9/7 20:04	電圧制御	南九条SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)					
2018/9/7 20:04	電圧制御	南九条SSND		制御正常終了						
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始						
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始						
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了						
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:10	[redacted]	ダムゲート閉		動作						
2018/9/7 20:10	[redacted]	ダムゲート閉		復帰						
2018/9/7 20:10	[redacted]	ダムゲート閉		動作						
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:10	[redacted]	ダムゲート閉		復帰						
2018/9/7 20:10	[redacted]	ダムゲート閉		動作						
2018/9/7 20:10	[redacted]	ダムゲート閉		復帰						
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:11	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:13	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御					
2018/9/7 20:13	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	5tap(4)					
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:13	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)					
2018/9/7 20:13	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了						
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－２			運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:15	[redacted]	F1CB		投入						
2018/9/7 20:15	[redacted]	F2CB		投入						
2018/9/7 20:15	[redacted]	F5CB		投入						
2018/9/7 20:16	[redacted]	F6CB		投入						
2018/9/7 20:16	[redacted]	F13CB		投入						
2018/9/7 20:16	[redacted]	F1CB		投入						
2018/9/7 20:16	[redacted]	F14CB		投入						
2018/9/7 20:17	[redacted]	F15CB		投入						
2018/9/7 20:17	[redacted]	F2CB		投入						
2018/9/7 20:17	[redacted]	F16CB		投入						
2018/9/7 20:17	[redacted]	F4CB		投入						
2018/9/7 20:17	[redacted]	F5CB		投入						
2018/9/7 20:18	[redacted]	F11CB		投入						
2018/9/7 20:18	[redacted]	F13CB		投入						
2018/9/7 20:18	[redacted]	F15CB		投入						
2018/9/7 20:19	[redacted]	F16CB		投入						
2018/9/7 20:19	[redacted]	F1CB.		投入						
2018/9/7 20:20	[redacted]	F2CB.		投入						
2018/9/7 20:20	[redacted]	F3CB.		投入						
2018/9/7 20:20	[redacted]	F5CB		投入						
2018/9/7 20:20	[redacted]	F13CB		投入						
2018/9/7 20:21	[redacted]	F14CB		投入						
2018/9/7 20:21	[redacted]	F15CB		投入						
2018/9/7 20:21	[redacted]	F16CB		投入						
2018/9/7 20:21	[redacted]	107CB		切						
2018/9/7 20:26	[redacted]	[redacted]		復	帰	札幌GW-B1				
2018/9/7 20:26	[redacted]	[redacted]		復	帰	札幌GW-A1				
2018/9/7 20:26	[redacted]	[redacted]		復	帰	札幌GW-A1				
2018/9/7 20:26	[redacted]	[redacted]		復	帰	札幌GW-B1				
2018/9/7 20:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		A	ルート	札幌HOST-2				
2018/9/7 20:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		B	ルート	札幌HOST-2				
2018/9/7 20:26	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		発	生					
2018/9/7 20:26	[redacted]	時刻同期要求		A	ルート	札幌HOST-2				
2018/9/7 20:26	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		復	帰					
2018/9/7 20:27	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作						
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 20:27	[redacted]	107 43CB		ロック						
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 20:27	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作						
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	

2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理　オフライン1　終了	完了
2018/9/7 20:30	[redacted]	ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 20:30		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 20:40	当日作業	当日作業件名			69656 当日作業登録	
2018/9/7 20:40	[redacted]	ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 20:40		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 20:41	当日作業	当日作業件名			28922 復旧操作開始	
2018/9/7 20:41	[redacted]	F<15>		操作ロック解除		
2018/9/7 20:42		F15CB		操作ロック解除		
2018/9/7 20:44		43R		遠方		
2018/9/7 20:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理　故障復帰	要求
2018/9/7 20:47	南九条SS	本館		退所		
2018/9/7 20:50	[redacted]	F<15>		接続位置		
2018/9/7 20:52		F15 第1開閉器		投入		
2018/9/7 20:56		配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/7 20:57	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御	
2018/9/7 20:57	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	4tap(3)	
2018/9/7 20:57	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 20:57	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了		
2018/9/7 20:58	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 20:58		F3CB		投入		
2018/9/7 20:58		F4CB		投入		
2018/9/7 20:58		F5CB		投入		
2018/9/7 20:59		F6CB		投入		
2018/9/7 20:59	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 20:59	電圧制御	南九条SS	連変A	制御開始	4tap(3)	
2018/9/7 20:59	[redacted]	F12CB		投入		
2018/9/7 20:59		F13CB		投入		
2018/9/7 20:59	電圧制御	南九条SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/7 20:59	電圧制御	南九条SSND		制御正常終了		
2018/9/7 21:00	[redacted]	F15CB		投入		
2018/9/7 21:00		ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 21:00		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 21:00		F22CB		投入		
2018/9/7 21:00		F24CB		投入		
2018/9/7 21:00		F25CB		投入		
2018/9/7 21:04	苫小牧SS	111 43CB		ロック		
2018/9/7 21:05	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 21:12	[redacted]	602L		操作ロック設定		
2018/9/7 21:17		[redacted]		復	帰　札幌GW-B1	
2018/9/7 21:17				復	帰　札幌GW-A1	
2018/9/7 21:17				復	帰　札幌GW-B1	
2018/9/7 21:17				復	帰　札幌GW-A1	
2018/9/7 21:17		イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/7 21:17		イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/7 21:18	予定作業	予定作業件名			28923 予定作業登録	
2018/9/7 21:19	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/7 21:20		ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 21:20		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 21:22		[redacted]		発	生　札幌GW-B1	
2018/9/7 21:22				発	生　札幌GW-B1	
2018/9/7 21:22				発	生　札幌GW-A1	
2018/9/7 21:22				発	生　札幌GW-A1	
2018/9/7 21:23				復	帰　札幌GW-A1	
2018/9/7 21:23				復	帰　札幌GW-B1	
2018/9/7 21:23	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/7 21:23	札幌MDX1	イニシャライズ情報要求		B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/7 21:23	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-B1	
2018/9/7 21:23		表示回線断(孫TC)		発	生　札幌GW-A1	
2018/9/7 21:23	南九条TC3	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 21:26	[redacted]	F16CB		投入		
2018/9/7 21:31	当日作業	当日作業件名			28908 停電操作開始	
2018/9/7 21:35	[redacted]	43DL		変電		
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 21:35	[redacted]	F1CB		投入		
2018/9/7 21:36		F2CB		投入		
2018/9/7 21:36		F3CB		投入		
2018/9/7 21:36		187kV 43-87B		ロック		
2018/9/7 21:36		F4CB		投入		
2018/9/7 21:36		F5CB		投入		
2018/9/7 21:37		F6CB		投入		
2018/9/7 21:37		F11CB		投入		
2018/9/7 21:37		F12CB		投入		
2018/9/7 21:37		F13CB		投入		
2018/9/7 21:38		F14CB		投入		
2018/9/7 21:38		F15CB		投入		
2018/9/7 21:38		F16CB		投入		
2018/9/7 21:40	電圧制御	西札幌GR		制御開始	GRP制御	
2018/9/7 21:40	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御開始	3tap(2)	
2018/9/7 21:40	[redacted]	ダムゲート閉		動作		
2018/9/7 21:40		ダムゲート閉		復帰		
2018/9/7 21:40	電圧制御	西札幌SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)	
2018/9/7 21:40	電圧制御	西札幌GR		制御正常終了		
2018/9/7 21:42	[redacted]	F1CB		投入		

2018/9/7 21:42	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 21:42		配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 21:43		F4CB	投入					
2018/9/7 21:43		F23CB	投入					
2018/9/7 21:43	予定作業	予定作業件名		50733 予定作業登録				
2018/9/7 21:43	[redacted]	F24CB	投入					
2018/9/7 21:43		F3CB	投入					
2018/9/7 21:44		F6CB	投入					
2018/9/7 21:44		F11CB	投入					
2018/9/7 21:44		F12CB	投入					
2018/9/7 21:45		F15CB	投入					
2018/9/7 21:47		F1CB	投入					
2018/9/7 21:47		F3CB	投入					
2018/9/7 21:47		F1CB	投入					
2018/9/7 21:47		F4CB	投入					
2018/9/7 21:48		F5CB	投入					
2018/9/7 21:48		107CB	投入					
2018/9/7 21:48		F5CB	投入					
2018/9/7 21:48		F12CB	投入					
2018/9/7 21:48		F11CB	投入					
2018/9/7 21:48		F13CB	投入					
2018/9/7 21:48		F12CB	投入					
2018/9/7 21:48		F13CB	投入					
2018/9/7 21:48		F12CB	投入					
2018/9/7 21:48		F14CB	投入					
2018/9/7 21:49		F13CB	投入					
2018/9/7 21:49		F15CB	投入					
2018/9/7 21:49		F21CB	投入					
2018/9/7 21:49		F22CB	投入					
2018/9/7 21:49		107CB	切					
2018/9/7 21:50		F23CB	投入					
2018/9/7 21:50		F301CB	投入					
2018/9/7 21:51		配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 21:53	電圧制御	西小樽GR	制御開始	GRP制御				
2018/9/7 21:53	電圧制御	[redacted]	制御開始	3tap(2)				
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111CB	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 85G	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 85S	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44S-Z1	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44S-Z3･4	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44G-Z2	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路(L)後遮	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 後備微地絡	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 短絡事故	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44G-Z1	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 主微地絡	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44G-Z3･4	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 地絡事故	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44S-Z2	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再送電 51ZB	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 87	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 赤相	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 青相	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 白相	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 全停遮断	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 欠相遮断	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路成功	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 主搬送不良	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路せず	マスク解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 後備搬送不良	マスク解除					
2018/9/7 21:54	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	2tap(2)				
2018/9/7 21:54	電圧制御	西小樽GR	制御正常終了					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43C	操作ロック解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43CB	操作ロック解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43RC	操作ロック解除					
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43RS	操作ロック解除					
2018/9/7 21:55	[redacted]	107CB	マスク解除					
2018/9/7 21:55		空気系故障	マスク解除					
2018/9/7 21:55		再閉路装置故障	マスク解除					
2018/9/7 21:55		187kV 全停遮断	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 地絡事故	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 低速REC後遮	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 87	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 再送電遮断51	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 高速REC後遮	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 44SZ3	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 44GZ1	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 51GG(主)	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 44GZ2	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 85G	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 44SZ1	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 44GZ3	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 44SZ2	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 短絡事故	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 51GB(後)	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 85S	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 青相	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 赤相	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 白相	マスク解除					
2018/9/7 21:55		187kV BP-87B甲	マスク解除					
2018/9/7 21:55		187kV BP-87B乙	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL 全停遮断	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107TL CB欠相	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107 後備監視不良-	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107 後備監視不良-	マスク解除					
2018/9/7 21:55		107主保護監視不良-	マスク解除					

2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 再閉路成功	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL XE欠相	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107 後備保護搬送不	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL LPD故障	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL 再閉路せず	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL ガス圧低下	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL ヒーター断	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL 主保護伝送不	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL 主保護点検不	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107主保護監視不良-	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107 後備保護点検不	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL 43V切替無電	マスク解除		
2018/9/7 21:55		107TL CB･LS故障	マスク解除		
2018/9/7 21:55		解除予定時刻	解除		(19:59)
2018/9/7 21:55		107CB	マスク解除		
2018/9/7 21:55		解除予定時刻	解除		(19:59)
2018/9/7 21:55		107CB(加工)	マスク解除		
2018/9/7 21:55		解除予定時刻	解除		(19:59)
2018/9/7 21:55		加工XE欠相	マスク解除		
2018/9/7 21:55		解除予定時刻	解除		(19:59)
2018/9/7 21:56		15CB	開放		
2018/9/7 21:56		14CB	投入		
2018/9/7 21:56		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 21:57		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/7 21:57		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 21:57		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 21:57		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 21:57		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 21:57		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 21:57		15CB	投入		
2018/9/7 21:57		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 21:58		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/7 21:58		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 21:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 21:58		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 21:58		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 21:58		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 22:05		F1CB	操作ロック解除		
2018/9/7 22:05		F2CB	操作ロック解除		
2018/9/7 22:05		F11CB	操作ロック解除		
2018/9/7 22:05		F12CB	操作ロック解除		
2018/9/7 22:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 22:05	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 22:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 22:05	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 22:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 22:06	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 22:06		F11CB	投入		
2018/9/7 22:06		F12CB	投入		
2018/9/7 22:07		F1CB	投入		
2018/9/7 22:07		F13CB	投入		
2018/9/7 22:20	当日作業	当日作業件名			50733 当日作業登録
2018/9/7 22:27	当日作業	当日作業件名			28908 復旧操作開始
2018/9/7 22:27	[redacted]	187kV 43-87B	使用		
2018/9/7 22:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 22:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 22:36	[redacted]	CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 22:37		チャンネルルート切替要	求	B	→A　札幌HOST-2
2018/9/7 22:37		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 22:37		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 22:37		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 22:37		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 22:38		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 22:38		イニシャライズ情報要求	A		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 22:38		HDLC BCD入力異常	発		生
2018/9/7 22:38		HDLC A/D変換精度不良	発		生
2018/9/7 22:39		システム間情報診断情報	要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 22:43		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 22:43		チャンネルルート切替要	求	A	→B　札幌HOST-2
2018/9/7 22:43		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 22:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/7 22:43		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/7 22:43		チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/7 22:43		HDLC BCD入力異常	復		帰
2018/9/7 22:43		HDLC A/D変換精度不良	復		帰
2018/9/7 22:45		F3CB	操作ロック解除		
2018/9/7 22:45		F3CB	投入		
2018/9/7 22:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理	故障復帰　　要求
2018/9/7 22:47	[redacted]	66CB	投入		
2018/9/7 22:50		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/7 22:51		発電機	運転		
2018/9/7 22:52		発電機	停止		
2018/9/7 22:59		発電機	運転		
2018/9/7 22:59		発電機	停止		
2018/9/7 23:04		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 23:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		

2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 23:06	[redacted]	発電機		運転	
2018/9/7 23:06		発電機		停止	
2018/9/7 23:11		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)
2018/9/7 23:13		発電機		運転	
2018/9/7 23:13		発電機		停止	
2018/9/7 23:13		奥大二股雨量		累計1段発生	12mm(10mm)
2018/9/7 23:19		発電機		運転	
2018/9/7 23:19	当日作業	当日作業件名			50733 復旧操作開始
2018/9/7 23:20	[redacted]	発電機		停止	
2018/9/7 23:26	苫小牧SS	111甲		操作ロック解除	
2018/9/7 23:26	苫小牧SS	111乙		操作ロック解除	
2018/9/7 23:26	苫小牧SS	111CB		操作ロック解除	
2018/9/7 23:26	[redacted]	107甲		操作ロック解除	
2018/9/7 23:26		107乙		操作ロック解除	
2018/9/7 23:26		発電機		運転	
2018/9/7 23:27		発電機		停止	
2018/9/7 23:28	苫小牧SS	111XE		投入	
2018/9/7 23:34	[redacted]	107XE		投入	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:37	[redacted]	発電機		運転	
2018/9/7 23:37		発電機		停止	
2018/9/7 23:43		107X線路側		アース外し	
2018/9/7 23:43		107XE		開放	
2018/9/7 23:44	苫小牧SS	111XE		開放	
2018/9/7 23:44	苫小牧SS	111甲		投入	
2018/9/7 23:44	[redacted]	発電機		運転	
2018/9/7 23:44	苫小牧SS	111X		投入	
2018/9/7 23:44	電圧制御	南九条SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:44	電圧制御	南九条SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 23:45	[redacted]	107X		投入	
2018/9/7 23:45		発電機		停止	
2018/9/7 23:45	電圧制御	南九条SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 23:45	電圧制御	南九条SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:46	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	69.1kV(69.0kV)
2018/9/7 23:46		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	69.0kV(69.0kV)
2018/9/7 23:50	西札幌SS	43DL		配電	
2018/9/7 23:51	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/7 23:51		発電機		運転	
2018/9/7 23:52		43DL		配電	
2018/9/7 23:52		発電機		停止	
2018/9/7 23:52		43DL		配電	
2018/9/7 23:53		43DL		配電	
2018/9/7 23:54	電圧制御	西小樽GR		制御開始	GRP制御
2018/9/7 23:54	電圧制御	[redacted]		制御開始	2tap(1)
2018/9/7 23:54	西小樽SS	連変 タップ整合		動作	
2018/9/7 23:54	西小樽SS	連変A タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:54	西小樽SS	連変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:54	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/7 23:54	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	1tap(1)
2018/9/7 23:54	電圧制御	西小樽GR		制御正常終了	
2018/9/7 23:55	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/7 23:56		43DL		配電	
2018/9/7 23:56		43DL		配電	
2018/9/7 23:57		43DL		配電	
2018/9/7 23:58		43DL		配電	
2018/9/7 23:58		43DL		配電	
2018/9/7 23:59		配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:59	南九条SS	43DL		配電	
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			36063 削除
2018/9/8 0:00	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名			28922 当日作業削除
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名			28908 当日作業削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名			65522 削除
2018/9/8 0:01	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/8 0:01	苫小牧SS	111CB		投入	
2018/9/8 0:01	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/8 0:02		43DL		配電	
2018/9/8 0:04		43DL		配電	
2018/9/8 0:05		43DL		配電	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/8 0:05	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/8 0:06		43DL		配電	
2018/9/8 0:06		43DL		配電	
2018/9/8 0:07		43DL		配電	
2018/9/8 0:08		発電機		運転	
2018/9/8 0:08		発電機		停止	
2018/9/8 0:11	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:11	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算要求実施			札幌西制御卓－２
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	

2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:12	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/8 0:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:15	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/8 0:16	西札幌SS	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－２				
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:17	電圧制御	西札幌GR	制御開始	GRP制御				
2018/9/8 0:17	電圧制御	西札幌SS　連変A	制御開始	2tap(1)				
2018/9/8 0:17	西札幌SS	連変A タップ極限	極限動作					
2018/9/8 0:17	西札幌SS	連変B タップ極限	極限動作					
2018/9/8 0:17	電圧制御	西札幌SS　連変A	制御正常終了	1tap(1)				
2018/9/8 0:17	電圧制御	西札幌GR	制御正常終了					
2018/9/8 0:18	電圧制御	西野SS	制御開始	調相タップ任意制御				
2018/9/8 0:18	電圧制御	西野SS　93ShR	制御開始					
2018/9/8 0:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:18	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		復帰
2018/9/8 0:20	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－２				
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:21	電圧制御	西野SS　93ShR	制御正常終了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－２				
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:26	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－２				
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:30	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:33	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生

2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	開始					
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	完了					
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン２	ソフト軽故障		復帰
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－２				
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:41	[redacted]		復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/8 0:41			復	帰	札幌GW-A1			
2018/9/8 0:41			復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/8 0:41			復	帰	札幌GW-B1			
2018/9/8 0:41		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/8 0:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:42	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:44	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:44	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:44	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:45	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:45	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:45	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:45	[redacted]	107甲	投入					
2018/9/8 0:46		107TL 系統同期	動作					
2018/9/8 0:46		107CB	投入					
2018/9/8 0:46		107TL 系統同期	復帰					
2018/9/8 0:47	発電当日運用	可能電力	送信開始					
2018/9/8 0:47	発電当日運用	可能電力	送信終了					
2018/9/8 0:47	苫小牧SS	111 43C	使用					
2018/9/8 0:47	苫小牧SS	111 43CB	使用					
2018/9/8 0:47	苫小牧SS	111 43RC	使用					
2018/9/8 0:48	[redacted]	107 43C	使用					
2018/9/8 0:48		107 43CB	使用					
2018/9/8 0:48		107 43RC	使用					
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:51	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算要求実施		札幌西制御卓－１				
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(年報)18	開始					

2018/9/8 0:54	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:54	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/8 0:55	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:56	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:57	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続

状態変化ログ_系制SF_札幌東
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

-f 180906 -t 180 910
<<< showSF 検索日 時=18/09/10 12:2 8:20 運用=札東(3) 期間 =18/09/06 03: 26:00.000～18/09/08 00:59:59.990 >>>

2018/9/6 2:30	発電制御	[redacted]		制御開始	AFC使用	
2018/9/6 2:30	[redacted]	AFC		使用		
2018/9/6 2:30	発電制御	[redacted]		制御終了	AFC使用	
2018/9/6 2:30	電圧制御			再配分制御開始		
2018/9/6 2:30	電圧制御			制御開始	-2.8MVar(-2.7)	
2018/9/6 2:30	電圧制御			目標値偏差内		
2018/9/6 2:30	電圧制御			制御正常終了	-2.8MVar(-2.7)	
2018/9/6 2:30	電圧制御			再配分制御正常	終了	
2018/9/6 2:35	[redacted]	1号発電機		運転		
2018/9/6 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 2:39	[redacted]	1号発電機		停止		
2018/9/6 2:40	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰		
2018/9/6 2:40	[redacted]	1号発電機		運転		
2018/9/6 2:40	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 2:40	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	2tap(3)	
2018/9/6 2:40	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)	
2018/9/6 2:40	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了		
2018/9/6 2:44	[redacted]	配変B タップ極限		極限復帰		
2018/9/6 2:47	[redacted]	1号発電機		停止		
2018/9/6 2:50	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/6 3:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/6 3:06	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]		Jan-95	動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 単独装置		使用		
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 43-91Q(90)		AVR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 43-流量		除外		
2018/9/6 3:08	[redacted]	2G 単独装置		使用		
2018/9/6 3:08	[redacted]	2G 43-91Q(90)		AVR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	2G 43-流量		除外		
2018/9/6 3:08	[redacted]	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	砂川SS	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 瞬時電圧低下		動作		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		復帰		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室 UPS蓄電池 動作	
2018/9/6 3:08	中給事故報知	周波数変動		受信		
2018/9/6 3:08	[redacted]	単独装置		使用		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]		Jan-95	動作		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	不法侵入		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	275kV オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 瞬時電圧低下		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	瞬時電圧低下		動作		
2018/9/6 3:08	砂川SS	瞬時電圧低下		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 43-90		AVR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	単独装置		使用		
2018/9/6 3:08	[redacted]	オシロ		動作		
2018/9/6 3:08	中給事故報知	重大事故		発生		
2018/9/6 3:08	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令		受信		
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.34kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.34kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	砂川SS	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.27kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.24kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.21kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.42kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.26kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.17kV(6.41kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.09kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.23kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]		27			
2018/9/6 3:08	[redacted]	52SCB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]		27			
2018/9/6 3:08	[redacted]	地震計	動作	03:08:20 MSL		
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:08	砂川SS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 3:08	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 3:08	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		

2018/9/6 3:08	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	3tap(4)	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	瞬時電圧低下		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	22kV 27		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	2号発電機		停止		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	22kV 27		動作		
2018/9/6 3:08	砂川SS	66CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	砂川SS	UFR				
2018/9/6 3:08	砂川SS	65CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	砂川SS	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	11CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	14CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	21CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	22kV 27				
2018/9/6 3:08	[redacted]		Jan-95	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]		901	OFF		
2018/9/6 3:08	[redacted]	単独装置		除外		
2018/9/6 3:08	[redacted]	雑装置故障(建築)		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障		発生	03:08:23 MSH	
2018/9/6 3:08	[redacted]	61TL 線路電圧有		復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	62TL 線路電圧有		復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]		Jan-95	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]		Jan-95	動作		
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 3:08	[redacted]	水車発電機.		起動		
2018/9/6 3:08	[redacted]	入口弁		開		
2018/9/6 3:08	[redacted]	68CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	67CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	砂川SS	11CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	砂川SS	UFR				
2018/9/6 3:08	砂川SS	14CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	砂川SS	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	17CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 95B				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 1段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	14CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B重故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 95A				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 1段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	11CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	11CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 95A				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 1段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段				
2018/9/6 3:08	[redacted]	63CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	63TL 95LR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	62TL 95LR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	62TL 27R				
2018/9/6 3:08	[redacted]	61CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	61TL 95LR				
2018/9/6 3:08	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室	UPS軽故 発生
2018/9/6 3:08	電圧制御	[redacted]		引戻し制御開始		
2018/9/6 3:08	電圧制御	[redacted]		制御開始	12.2kV(13.2)	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障		発生	03:08:24 MEH 11	
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 43-91Q		AVR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	95L1		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	11 故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	ヒーター断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	204TL 故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	275kV 287				
2018/9/6 3:08	[redacted]	275kV 2TL 地絡				
2018/9/6 3:08	[redacted]	275kV 2TL 白				
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障		復帰	03:08:25 MSH	
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障		復帰	03:08:25 MSH	
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 瞬時電圧低下		動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	63CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	63TL ヒーター断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	64CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	64TL ヒーター断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	65CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66CB		トリップ		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	圧油装置故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	雑装置故障(建築)		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	AC回路故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内AC電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障		発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障		復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障		発生		

2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	復帰	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	63TL 青相	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	63TL 白相	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	61TL 67G-AL	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	オシロ	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	65TL 白	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	65TL 青	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	64TL 67G-AL	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	64CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 95D		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 1段		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段		
2018/9/6 3:08	[redacted]	63CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 95D		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 1段		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 1次 ヒーター断	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	31CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	22kV 構内 27R		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	63CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	UFR		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	64CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 3:08	[redacted]	66CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	65CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	中給事故報知	電源脱落	発生	
2018/9/6 3:08	中給事故報知	苫東厚真PS 2G事故		
2018/9/6 3:08	中給事故報知	苫東厚真PS 2G事故事	故報知(電源)	P(556MW)
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR重故障		
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR軽故障		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR重故障		
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR軽故障		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR重故障		
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR軽故障		
2018/9/6 3:08	[redacted]	14CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	17CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	11CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	14CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	17CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR		
2018/9/6 3:08	[redacted]	PW故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	F4CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	F4CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	A-DL 51		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	1CB	トリップ	
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 86-1A		
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 86-4		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C 重故障	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	95L1	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	転送遮断	動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 乙PD故障	発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 乙PD故障	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障	発生	

2018/9/6 3:08	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	03:08:26 MSL	
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08		所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08		導水路ゲート異常	発生		
2018/9/6 3:08		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 3:08		所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08		連絡線軽故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	03:08:27 MEH 19	
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰	03:08:27 MSH	
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	03:08:28 MSH	
2018/9/6 3:08		排水ポンプ故障	発生		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰	03:08:27 MEH 5	
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 3:08		所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 3:08		所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	発生	03:08:28 MSH	
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	復帰	03:08:28 MEH 6	
2018/9/6 3:08	[redacted]	43LC 切替中	動作		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187kV 甲PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]		Jan-95 復帰		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	発生	03:08:29 MSH	
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	発生		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 甲PD故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	202 87	動作		
2018/9/6 3:08		202 地絡事故			
2018/9/6 3:08		202 白相			
2018/9/6 3:08		202 再閉路成功			
2018/9/6 3:08		275kV オシロ			
2018/9/6 3:08		275kV 279	動作		
2018/9/6 3:08		61CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		66kV 95L			
2018/9/6 3:08		11CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		UFR			
2018/9/6 3:08		配変A 6kV 27			
2018/9/6 3:08		17CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		UFR			
2018/9/6 3:08		配変C 6kV 27			
2018/9/6 3:08		14CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		配変B 重故障			
2018/9/6 3:08		UFR			
2018/9/6 3:08		配変B 6kV 27			
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	復帰		
2018/9/6 3:08		61TL ヒーター断	発生		
2018/9/6 3:08		62TL ヒーター断	発生		
2018/9/6 3:08		11CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		配変A故障			
2018/9/6 3:08		TR重故障			
2018/9/6 3:08		UFR			
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		ヒーター断			
2018/9/6 3:08		14CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		配変B故障			
2018/9/6 3:08		TR重故障			
2018/9/6 3:08		UFR			
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		ヒーター断			
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		62TL 全停遮断			
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		62TL 全停遮断			
2018/9/6 3:08		61CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		61TL 全停遮断			
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		62TL 全停遮断			
2018/9/6 3:08		61CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		61TL 全停遮断			
2018/9/6 3:08		61TL 線路電圧有	復帰		
2018/9/6 3:08		61TL 線路電圧有	動作		
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	発生	03:08:30 MSH	
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障 復帰
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室 UPS軽故 復帰
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障 復帰
2018/9/6 3:08	苗穂SS	貯水槽異常	発生	03:08:29 MSL	
2018/9/6 3:08	[redacted]	ShR-5 故障	復帰	03:08:30 MEH 4	
2018/9/6 3:08		所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	排水ポンプ故障	発生		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	排水ポンプ故障	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	発生	03:08:30 MSH	
2018/9/6 3:08		潤滑油装置故障	発生		

2018/9/6 3:08	砂川SS	オシロ	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	03:08:30 MEH	22	
2018/9/6 3:08	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	03:08:31 MSH		
2018/9/6 3:08	恵庭SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	雑装置故障(建築)	発生			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	復帰			
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187kV 乙PD故障	復帰	03:08:30 MEH	8	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	202 ロケータ	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	202 ﾛｹｰﾀ標定 白相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	202 DZロケータ標定(10	.8km)			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	21CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	6kV 27				
2018/9/6 3:08	[redacted]	21 故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	62 95L				
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変D故障.	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR重故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	6kV 27				
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR軽故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	52F06	切			
2018/9/6 3:08	[redacted]	60 67G	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 64	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	1CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 86-1A				
2018/9/6 3:08	[redacted]	1G 86-2				
2018/9/6 3:08	[redacted]	65CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 全停遮断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 青相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 赤相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 白相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 全停遮断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 青相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 赤相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 白相				
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 1次 ヒーター断	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	22kV 27.	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B重故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B重故障	発生			
2018/9/6 3:08	砂川SS	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	砂川SS	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変C 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	27CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	配変B重故障				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	UFR				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	配変B 6kV 27				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	61CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	UFR				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	62CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	UFR				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	71CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	UFR				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	65CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	UFR				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	66CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	UFR				
2018/9/6 3:08	[redacted]	6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	204TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	11 故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	ヒーター断	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	61CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	61TL 故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	全停遮断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	62TL 故障				
2018/9/6 3:08	[redacted]	全停遮断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	自動受電切替中	動作			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	62TL 全停遮断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	61CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	61TL 全停遮断				
2018/9/6 3:08	[redacted]	F2CB	トリップ			
2018/9/6 3:08	[redacted]	A-DL 51				
2018/9/6 3:08	[redacted]	A-DL 再閉路失敗				

2018/9/6 3:08	[redacted]	63CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		63TL 67G			
2018/9/6 3:08		63TL 地絡事故			
2018/9/6 3:08		63TL 赤相			
2018/9/6 3:08		61CB	切		
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	発生		
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	復帰		
2018/9/6 3:08		V-Q 制限	動作		
2018/9/6 3:08		V-Q 制限	復帰		
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	発生		
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	復帰		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	UFR	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B重故障	復帰		
2018/9/6 3:08		配変B重故障	発生		
2018/9/6 3:08		62CB	入		
2018/9/6 3:08		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:08		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:08		配変A重故障	発生		
2018/9/6 3:08		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:08		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:08		配変C 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:08		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:08		配変B 保護装置不良	発生		
2018/9/6 3:08		配変A 保護装置不良	発生		
2018/9/6 3:08		65TL 赤	動作		
2018/9/6 3:08			27 動作		
2018/9/6 3:08		配変A重故障	復帰		
2018/9/6 3:08		配変B重故障	復帰		
2018/9/6 3:08		配変B重故障	発生		
2018/9/6 3:08		配変A重故障	発生		
2018/9/6 3:08		UFR	動作		
2018/9/6 3:08	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	43LC 切替中	動作		
2018/9/6 3:08		瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	発生		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR	動作	03:08:32 MSH	
2018/9/6 3:08		66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	発生	03:08:32 MEH 13	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	復帰		
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障 発生
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障 発生
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	03:08:33 MEH 20	
2018/9/6 3:08		所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	発生	03:08:34 MSH	
2018/9/6 3:08		43LC 切替中	動作		
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:08	[redacted]	ShR-5 故障	発生	03:08:34 MSH	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	発生		
2018/9/6 3:08	[redacted]	連変C軽故障	発生	03:08:35 MSH	
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	復帰		
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	発生		
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生		
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生		
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		F3CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		DL 51			
2018/9/6 3:08		63CB	トリップ		
2018/9/6 3:08		63TL 故障			
2018/9/6 3:08		66kV 167G			
2018/9/6 3:08		UFR			
2018/9/6 3:08		雑装置故障(建築)	復帰		
2018/9/6 3:08		UFR	動作	03:08:33 MEH 5	
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	復帰	03:08:34 MEH 4	
2018/9/6 3:08		連変C軽故障	復帰	03:08:35 MEH 4	
2018/9/6 3:08		所内電源故障	発生		
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08	砂川SS	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08	砂川SS	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		33kV C2次電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変D 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.14kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.17kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	

2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.31kV(6.49kV)
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08	南札幌SS	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.27kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.19kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.26kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.22kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.75kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		F4 電流OCR超過	逸脱発生	259A(121%)
2018/9/6 3:08		63CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		63TL 故障		
2018/9/6 3:08		66kV 144SZ1		
2018/9/6 3:08		66kV 1TL 青		
2018/9/6 3:08		66kV 1TL 白		
2018/9/6 3:08		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		61TL 故障		
2018/9/6 3:08		UFR		
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		62TL 故障		
2018/9/6 3:08		UFR		
2018/9/6 3:08		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		61TL 故障		
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		62TL 故障		
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		配変A 重故障	復帰	03:08:36 MEH　14
2018/9/6 3:08		AVR故障	発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障	発生	03:08:37 MSH
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	発生	
2018/9/6 3:08		配変B 重故障	復帰	
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		71CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		71TL 故障		
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		配変C故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		配変C故障	発生	
2018/9/6 3:08		33kV 27		
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		TR重故障		
2018/9/6 3:08		発電機重故障	発生	
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08	苗穂SS	F25CB	切	
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB	切	
2018/9/6 3:08		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:08		V-Q 制限	動作	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	消火設備異常	発生	
2018/9/6 3:08	[redacted]	91CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		ShR-1故障		
2018/9/6 3:08			59	
2018/9/6 3:08		SC.ShR 重故障		
2018/9/6 3:08		93CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		ShR-3故障		
2018/9/6 3:08		SC.ShR 重故障		
2018/9/6 3:08		63TL 故障	発生	
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		64TL 故障	発生	
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		F22CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		C-DL 51		
2018/9/6 3:08		62CB	切	
2018/9/6 3:08		61CB	切	
2018/9/6 3:08		62CB	入	

2018/9/6 3:08	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C LR故障	発生			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C LR故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 1段	動作			
2018/9/6 3:08		UFR	動作			
2018/9/6 3:08		UFR 1段	動作			
2018/9/6 3:08		UFR	動作			
2018/9/6 3:08		UFR	動作			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	復帰			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	発生			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	復帰			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	発生			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	復帰			
2018/9/6 3:08		配変A重故障	復帰			
2018/9/6 3:08		配変B重故障	復帰			
2018/9/6 3:08		配変B重故障	発生			
2018/9/6 3:08		65TL 67G-AL	動作			
2018/9/6 3:08		配変A重故障	発生			
2018/9/6 3:08		UFR 2段	動作			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C LR故障	発生			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C LR故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	UFR 2段	動作			
2018/9/6 3:08		43LC 切替中	動作			
2018/9/6 3:08		F1CB	トリップ			
2018/9/6 3:08		DL 67G				
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 3:08	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	自動受電切替中	動作			
2018/9/6 3:08		自動受電切替中	動作			
2018/9/6 3:08		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:08		66kV 43V切替無電圧				
2018/9/6 3:08		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:08		66kV 43V切替無電圧				
2018/9/6 3:08		65TL 故障	発生			
2018/9/6 3:08		66kV 43V切替無電圧				
2018/9/6 3:08		66TL 故障	発生			
2018/9/6 3:08		66kV 43V切替無電圧				
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C LR故障	発生			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C LR故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	ShR-5 故障	発生			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	復帰			
2018/9/6 3:08		配変A重故障	復帰			
2018/9/6 3:08		配変B重故障	復帰			
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 3:08	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障	復帰	03:08:39 MEH	8	
2018/9/6 3:08		61CB	切			
2018/9/6 3:08		62CB	切			
2018/9/6 3:08		連変B故障	発生			
2018/9/6 3:08		連変軽故障				
2018/9/6 3:08		配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08		TR軽故障				
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08		TR軽故障				
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生			
2018/9/6 3:08		6kV 27				
2018/9/6 3:08		配変C 保護装置不良	発生			
2018/9/6 3:08		オシロ	復帰			
2018/9/6 3:08		圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 3:08		202 ロケータ	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08		202 ﾛｹｰﾀ標定 白相	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08		配変B重故障	発生			
2018/9/6 3:08		202 ﾛｹｰﾀ標定 白相	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08		配変B重故障	発生			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	発生			
2018/9/6 3:08		ShR-5 故障	復帰			
2018/9/6 3:08			27 復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08		63TL 95LR	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08		62TL 95LR	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08			27 復帰異常 発生			
2018/9/6 3:08	恵庭SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:08	恵庭SS	104TL PD故障	発生			
2018/9/6 3:08	恵庭SS	104TL PD故障	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	62CB	トリップ			
2018/9/6 3:08		62TL 故障				
2018/9/6 3:08		66kV 250S				
2018/9/6 3:08		62CB	切			
2018/9/6 3:08		95L1	復帰異常 復帰			
2018/9/6 3:08	苗穂SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:08	[redacted]	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:08	砂川SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:08	砂川SS	オシロ	復帰異常 復帰			
2018/9/6 3:08	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.40kV)		

2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.58kV(6.49kV)
2018/9/6 3:08		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.81kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.87kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.71kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.40kV)
2018/9/6 3:08		配変A 重故障	発生	03:08:42 MSH
2018/9/6 3:08		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		全停遮断		
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		62TL 故障		
2018/9/6 3:08		66kV 250S		
2018/9/6 3:08		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:08		62TL 故障		
2018/9/6 3:08		66kV 250S		
2018/9/6 3:08		66kV 2TL 地絡		
2018/9/6 3:08		66kV 2TL 青		
2018/9/6 3:08		66kV 2TL 白		
2018/9/6 3:08		66kV 267G-AL		
2018/9/6 3:08		61CB	入	
2018/9/6 3:08		配変D故障.	発生	
2018/9/6 3:08		リレー故障		
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		リレー故障		
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:08		リレー故障		
2018/9/6 3:08		UFR	動作	
2018/9/6 3:08		TR軽故障	復帰	
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:08		UFR		
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		UFR		
2018/9/6 3:08		F11CB.	トリップ	
2018/9/6 3:08		DL 51		
2018/9/6 3:08		DL 67G		
2018/9/6 3:08		配変B重故障	復帰	
2018/9/6 3:08		61CB	入	
2018/9/6 3:08		配変B重故障	発生	
2018/9/6 3:08	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/6 3:08	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了	
2018/9/6 3:08	[redacted]	61TL 線路電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		61TL 線路電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	203kV(199kV)
2018/9/6 3:08	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	203kV(199kV)
2018/9/6 3:08	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(67.2kV)
2018/9/6 3:08	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(67.2kV)
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)
2018/9/6 3:08		22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(69.0kV)
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		187 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	200kV(199kV)
2018/9/6 3:08		187 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	200kV(199kV)
2018/9/6 3:08		187 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	202kV(199kV)
2018/9/6 3:08		187 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	201kV(199kV)
2018/9/6 3:08		275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	297kV(295kV)
2018/9/6 3:08		275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	296kV(295kV)
2018/9/6 3:08		275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	298kV(295kV)
2018/9/6 3:08		275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	298kV(295kV)
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.0kV)
2018/9/6 3:08		66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	200kV(199kV)
2018/9/6 3:08	南札幌SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	200kV(199kV)
2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08	苗穂SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	204kV(199kV)
2018/9/6 3:08	苗穂SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	204kV(199kV)
2018/9/6 3:08	[redacted]	22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		22kV 母線電圧 下限	逸脱発生	19.2kV(19.5kV)
2018/9/6 3:08		187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	203kV(199kV)
2018/9/6 3:08		187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	202kV(199kV)
2018/9/6 3:08		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27		
2018/9/6 3:08		107TL LPD故障	発生	
2018/9/6 3:08		107TL LPD故障	復帰	
2018/9/6 3:08		65TL 故障	発生	
2018/9/6 3:08		66kV 167G-AL		
2018/9/6 3:08		66TL 故障	発生	

2018/9/6 3:08	[redacted]	66kV 250S			
2018/9/6 3:08		66kV 2TL 地絡			
2018/9/6 3:08		66kV 2TL 青			
2018/9/6 3:08		66kV 2TL 白			
2018/9/6 3:08		66kV 267G-AL			
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:08		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	69.0kV(69.0kV)
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	03:08:45 MEH 8
2018/9/6 3:08		配変A故障		発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		配変B故障		発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		61CB		入	
2018/9/6 3:08		62CB		切	
2018/9/6 3:08		連変A 3次 故障		発生	
2018/9/6 3:08			59		
2018/9/6 3:08		連変軽故障			
2018/9/6 3:08		連変B 3次 故障		発生	
2018/9/6 3:08			59		
2018/9/6 3:08		連変軽故障			
2018/9/6 3:08		配変A故障		発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		配変B故障		発生	
2018/9/6 3:08		6kV 27			
2018/9/6 3:08		AVR故障		復帰	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	
2018/9/6 3:08		配変B重故障		復帰	
2018/9/6 3:08		所内B系故障		発生	
2018/9/6 3:08		6kV 59			
2018/9/6 3:08		所内H2TR故障		発生	
2018/9/6 3:08		所変軽故障			
2018/9/6 3:08		所内A系故障		発生	
2018/9/6 3:08		6kV 59			
2018/9/6 3:08		配変B重故障		発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		動作	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	OFケーブル異常		復帰	03:08:37 MEL 2
2018/9/6 3:08	[redacted]	V-Q 制限		復帰	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A故障		発生	
2018/9/6 3:08		TR重故障			
2018/9/6 3:08		F1CB		トリップ	
2018/9/6 3:08		DL 51			
2018/9/6 3:08		DL 67G			
2018/9/6 3:08		43LC 切替完了		動作	
2018/9/6 3:08		62TL 故障		復帰	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	
2018/9/6 3:08	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室 UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 3:08	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/6 3:08	電圧制御	苗穂SS 連変A		制御開始	2tap(1)
2018/9/6 3:08	[redacted]	61CB		入	
2018/9/6 3:08		62CB		切	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	
2018/9/6 3:08		66kV 瞬時電圧低下		動作	
2018/9/6 3:08	恵庭SS	オシロ		動作	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	TR軽故障		復帰	
2018/9/6 3:08		61TL 故障		復帰	
2018/9/6 3:08		62TL 故障		復帰	
2018/9/6 3:08		21 故障		復帰	
2018/9/6 3:08		配変B重故障		復帰異常 発生	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		復帰	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	配変A 重故障		発生	
2018/9/6 3:08		配変A 重故障		復帰	
2018/9/6 3:08		排水ポンプ故障		復帰	
2018/9/6 3:08	南札幌SS	オシロ		復帰	
2018/9/6 3:08	[redacted]	71TL 故障		復帰	
2018/9/6 3:08		不法侵入		動作	
2018/9/6 3:09	電圧制御	[redacted]		G運転モード不	一致発生
2018/9/6 3:09	電圧制御			機器モード除外	自動遷移要求
2018/9/6 3:09	電圧制御			制御異常終了	13.4kV(13.2)
2018/9/6 3:09	電圧制御			引戻し制御異常	終了
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変A タップ極限		極限動作	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変B タップ極限		極限動作	
2018/9/6 3:08	苗穂SS	連変C タップ極限		極限動作	
2018/9/6 3:08	[redacted]	オシロ		復帰	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.56kV(6.40kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧LDC			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧LDC			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	6.94kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧 上限		逸脱発生	7.00kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	7.03kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧			無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.68kV(6.40kV)

2018/9/6 3:09	[redacted]	配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.70kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC上限		逸脱発生	6.84kV(6.82kV)	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC上限		逸脱発生	6.86kV(6.83kV)	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	6.98kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	6.90kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	7.00kV(6.95kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	6.96kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)	205kV(204kV)	
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	205kV(204kV)	
2018/9/6 3:09	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 上限		発生(悪化)	69.2kV(68.7kV)	
2018/9/6 3:09	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	69.2kV(68.6kV)	
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	69.2kV(68.6kV)	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	70.4kV(69.8kV)	
2018/9/6 3:09		1G発電 Q		下限逸脱発生	-5.0MVar(-4.5MVar)	
2018/9/6 3:09		187 乙母線電圧 上限		逸脱発生	204kV(202kV)	
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限		逸脱発生	204kV(202kV)	
2018/9/6 3:09		187 乙B母線電圧 上限		発生(悪化)	203kV(201kV)	
2018/9/6 3:09		187 甲B母線電圧 上限		発生(悪化)	203kV(201kV)	
2018/9/6 3:09		187 乙A母線電圧 上限		発生(悪化)	205kV(203kV)	
2018/9/6 3:09		187 甲A母線電圧 上限		発生(悪化)	204kV(202kV)	
2018/9/6 3:09		275 乙A母線電圧 上限		発生(悪化)	301kV(298kV)	
2018/9/6 3:09		275 甲A母線電圧 上限		発生(悪化)	301kV(298kV)	
2018/9/6 3:09		275 乙B母線電圧 上限		発生(悪化)	302kV(300kV)	
2018/9/6 3:09		275 甲B母線電圧 上限		発生(悪化)	302kV(299kV)	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	69.5kV(69.0kV)	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	68.5kV(68.0kV)	
2018/9/6 3:09	奈井江PS	187kV 母線電圧 上限		逸脱発生	201kV(200kV)	
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)	203kV(201kV)	
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	203kV(201kV)	
2018/9/6 3:09	南札幌SS	66kV乙母線電圧 上限		逸脱発生	67.7kV(67.3kV)	
2018/9/6 3:09	南札幌SS	66kV甲母線電圧 上限		逸脱発生	67.7kV(67.3kV)	
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)	205kV(205kV)	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	205kV(205kV)	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	66kV乙母線電圧 上限		逸脱発生	67.7kV(67.5kV)	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	66kV甲母線電圧 上限		逸脱発生	67.7kV(67.5kV)	
2018/9/6 3:09	[redacted]	22kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	68.5kV(68.0kV)	
2018/9/6 3:09		187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)	204kV(204kV)	
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	204kV(203kV)	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	69.8kV(69.3kV)	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		逸脱発生	69.6kV(69.0kV)	
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限		逸脱発生	69.2kV(69.0kV)	
2018/9/6 3:08		65TL 故障		復帰		
2018/9/6 3:08		66TL 故障		復帰		
2018/9/6 3:08		62CB		トリップ		
2018/9/6 3:08		62TL 短絡事故				
2018/9/6 3:08		62TL 44SZ1				
2018/9/6 3:08		62TL 50S				
2018/9/6 3:08		62TL 赤相				
2018/9/6 3:08		62TL 青相				
2018/9/6 3:08		F4CB		入		
2018/9/6 3:09		雑装置故障(建築)		復帰		
2018/9/6 3:09		1G VQC		非対象		
2018/9/6 3:08		62CB		トリップ		
2018/9/6 3:08		62TL 50S				
2018/9/6 3:08		62TL 短絡事故				
2018/9/6 3:08		62TL 44SZ1				
2018/9/6 3:08		62TL 赤相				
2018/9/6 3:08		62TL 青相				
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限		逸脱発生	70.1kV(69.0kV)	
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限		逸脱発生	65.6kV(65.5kV)	
2018/9/6 3:09	恵庭SS	オシロ		復帰		
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)	69.9kV(69.9kV)	
2018/9/6 3:08		連変A 3次 故障		復帰		
2018/9/6 3:08		連変B 3次 故障		復帰		
2018/9/6 3:08		62TL 故障		復帰		
2018/9/6 3:08		66kV 64		復帰		
2018/9/6 3:09	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	非常用電源装置運転中 動作
2018/9/6 3:09	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 3:09	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	4tap(3)	
2018/9/6 3:08	[redacted]	63TL 故障		復帰		
2018/9/6 3:09		F3CB		入		
2018/9/6 3:09		F22CB		入		
2018/9/6 3:09		F25CB		入		
2018/9/6 3:08		62 27		動作		
2018/9/6 3:08		連変A 3次 故障		発生		
2018/9/6 3:08			59			
2018/9/6 3:08		連変B 3次 故障		発生		
2018/9/6 3:08			59			
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	7.11kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.88kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	6.93kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	6.91kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:09		33kV C2次電圧 上限		逸脱発生	35.5kV(35.0kV)	
2018/9/6 3:09		配変D 母線電圧 上限		逸脱発生	6.91kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生	6.96kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		発生(悪化)	7.00kV(6.99kV)	

2018/9/6 3:09	[redacted]	配変B 母線電圧 上限		逸脱発生		6.97kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:09		63TL 故障		復帰		
2018/9/6 3:09	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了		1tap(1)
2018/9/6 3:09	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了		
2018/9/6 3:09	[redacted]	所内電源故障		復帰		
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧 上限		発生(悪化)		7.04kV(7.03kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		発生(悪化)		7.07kV(7.01kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		発生(悪化)		7.02kV(6.93kV)
2018/9/6 3:09		F11CB.		入		
2018/9/6 3:09		F4 電流OCR超過		逸脱復帰		21A(10%)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(206kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		69.6kV(69.5kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		69.6kV(69.5kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		70.8kV(70.7kV)
2018/9/6 3:09		187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		205kV(205kV)
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		205kV(205kV)
2018/9/6 3:09		187 乙B母線電圧 上限		発生(悪化)		204kV(204kV)
2018/9/6 3:09		187 甲B母線電圧 上限		発生(悪化)		204kV(204kV)
2018/9/6 3:09		187 乙A母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(205kV)
2018/9/6 3:09		187 甲A母線電圧 上限		発生(悪化)		205kV(205kV)
2018/9/6 3:09		275 乙A母線電圧 上限		発生(悪化)		302kV(302kV)
2018/9/6 3:09		275 甲A母線電圧 上限		発生(悪化)		302kV(302kV)
2018/9/6 3:09		275 乙B母線電圧 上限		発生(悪化)		304kV(304kV)
2018/9/6 3:09		275 甲B母線電圧 上限		発生(悪化)		303kV(303kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		70.3kV(70.2kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		204kV(204kV)
2018/9/6 3:09	電圧制御	恵庭SSND		制御開始		PRG制御
2018/9/6 3:09	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始		4tap(3)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		68.8kV(68.8kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		70.2kV(70.1kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		70.0kV(69.9kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限		発生(悪化)		69.7kV(69.5kV)
2018/9/6 3:09		警報停止応動タイムアウト		発生		
2018/9/6 3:09		202 ロケータ		復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:09		202 ﾛｹｰﾀ標定 白相		復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:09	電圧制御	[redacted]		制御開始		PRG制御
2018/9/6 3:09	電圧制御			制御開始		2tap(1)
2018/9/6 3:09	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 3:09		連変A 3次 故障		復帰		
2018/9/6 3:09		連変B 3次 故障		復帰		
2018/9/6 3:09		F1CB		入		
2018/9/6 3:09		連変A 3次 故障		発生		
2018/9/6 3:09			59			
2018/9/6 3:09		連変B 3次 故障		発生		
2018/9/6 3:09			59			
2018/9/6 3:09	苗穂SS	貯水槽異常		復帰		03:09:08 MEL 30
2018/9/6 3:09	[redacted]	2G 励磁装置軽故障		発生		
2018/9/6 3:09		水槽水位		上限2段発生		32cm(0cm)
2018/9/6 3:09		水槽水位		上限1段発生		32cm(-2cm)
2018/9/6 3:09		配変B故障		復帰		
2018/9/6 3:09		6kV 27		復帰		
2018/9/6 3:09		配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:09		配変A故障		復帰		
2018/9/6 3:09		6kV 27		復帰		
2018/9/6 3:09	苗穂SS	貯水槽異常		発生		03:09:19 MSL
2018/9/6 3:09	[redacted]	配変A 母線電圧 上限		発生(悪化)		6.99kV(6.97kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		発生(悪化)		7.06kV(7.03kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰		6.92kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(206kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		69.8kV(69.5kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		68.8kV(68.8kV)
2018/9/6 3:09	奈井江PS	187kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		203kV(202kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		204kV(204kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(206kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(206kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(205kV)
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		206kV(205kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限		発生(悪化)		65.9kV(65.9kV)
2018/9/6 3:09		2G 励磁装置軽故障		復帰		
2018/9/6 3:09		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:09	苫小牧系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:09	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:09	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了		3tap(3)
2018/9/6 3:09	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了		
2018/9/6 3:09	[redacted]	F11CB.		トリップ		
2018/9/6 3:09		DL 51				
2018/9/6 3:09		DL 67G				
2018/9/6 3:09		TR重故障		復帰		
2018/9/6 3:09		連変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:09		連変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:09		連変C タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生		6.97kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC上限		逸脱復帰		6.77kV(6.83kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	配変A 母線電圧 上限		発生(悪化)		7.13kV(7.09kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		発生(悪化)		7.07kV(6.99kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限		逸脱発生		7.02kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		208kV(207kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		208kV(207kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		70.2kV(69.9kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限		発生(悪化)		71.2kV(71.1kV)
2018/9/6 3:09		187 乙母線電圧 上限		発生(悪化)		207kV(206kV)
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)		207kV(206kV)
2018/9/6 3:09		187 乙B母線電圧 上限		発生(悪化)		207kV(205kV)
2018/9/6 3:09		187 甲B母線電圧 上限		発生(悪化)		207kV(205kV)
2018/9/6 3:09		187 乙A母線電圧 上限		発生(悪化)		209kV(207kV)
2018/9/6 3:09		187 甲A母線電圧 上限		発生(悪化)		208kV(206kV)

2018/9/6 3:09	[redacted]	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	307kV(304kV)
2018/9/6 3:09		275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	307kV(303kV)
2018/9/6 3:09		275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	309kV(305kV)
2018/9/6 3:09		275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	308kV(305kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.9kV(69.2kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	70.9kV(70.4kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	205kV(205kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	207kV(205kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	209kV(207kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	209kV(207kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	66kV乙母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.3kV(69.2kV)
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	208kV(207kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.3kV)
2018/9/6 3:09		扉	開	
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(69.0kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.6kV(70.5kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.4kV(70.3kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	70.2kV(70.0kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	03:09:29 MSL
2018/9/6 3:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09	中給事故報知	苫東厚真PS 4G事故	発生	
2018/9/6 3:09	苗穂SS	貯水槽異常	復帰	03:09:19 MEL 2
2018/9/6 3:09	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		2G 励磁装置軽故障	発生	
2018/9/6 3:09		63CB	入	
2018/9/6 3:09		F3CB	トリップ	
2018/9/6 3:09		配変A DL 67G		
2018/9/6 3:09		配変A DL 79Z		
2018/9/6 3:09		F13CB	トリップ	
2018/9/6 3:09		配変B DL 67G		
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		43LC 切替不成立	動作	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.90kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.09kV(7.02kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	6.98kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.09kV(7.07kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	6.99kV(6.94kV)
2018/9/6 3:09		配変D 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.02kV(6.94kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.86kV(6.84kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.98kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.87kV(6.83kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.03kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 3:09		圧油装置故障	発生	
2018/9/6 3:09		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 3:09		連絡線軽故障	復帰	
2018/9/6 3:09		2G 励磁装置軽故障	復帰	
2018/9/6 3:09		所内H2TR故障	復帰	
2018/9/6 3:09		所変軽故障	復帰	
2018/9/6 3:09		F11CB	トリップ	
2018/9/6 3:09		配変B DL 67G		
2018/9/6 3:09		63TL 再閉路成功	動作	
2018/9/6 3:09		圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.08kV(7.00kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.14kV(7.06kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.99kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	6.91kV(6.89kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.07kV(7.04kV)
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.98kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.05kV(7.01kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.79kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/6 3:09	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了	
2018/9/6 3:09	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	1tap(1)
2018/9/6 3:09	電圧制御		制御正常終了	
2018/9/6 3:09	[redacted]	所内H2TR故障	発生	
2018/9/6 3:09		所変軽故障		
2018/9/6 3:09		62CB	入	
2018/9/6 3:09		62TL 故障		
2018/9/6 3:09		66kV 279		
2018/9/6 3:09		61CB	切	
2018/9/6 3:09		配変A故障	復帰	
2018/9/6 3:09		配変B故障	復帰	
2018/9/6 3:09		62CB	入	
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/6 3:09	電圧制御	苗穂SSND	制御可能機器無	
2018/9/6 3:09	電圧制御	苗穂SSND	制御異常終了	
2018/9/6 3:09	[redacted]	HDLC BCD入力異常	発	生

2018/9/6 3:09	苗穂SS	OFケーブル異常	復帰	03:09:32 MEL　2
2018/9/6 3:09	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 3:09		1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:09		62CB	入	
2018/9/6 3:09		66kV 279		
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.83kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.93kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変D タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	210kV(209kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	210kV(209kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	70.5kV(70.1kV)
2018/9/6 3:09	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	70.6kV(69.9kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	68.8kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09		66kV C母線電圧 上限	逸脱発生	68.8kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.7kV(71.5kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	貯水槽異常	発生	03:09:47 MSL
2018/9/6 3:09	[redacted]	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	209kV(208kV)
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	208kV(208kV)
2018/9/6 3:09		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(67.2kV)
2018/9/6 3:09		66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.2kV)
2018/9/6 3:09		187 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	208kV(208kV)
2018/9/6 3:09		275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	308kV(308kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.4kV(70.6kV)
2018/9/6 3:09		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.3kV)
2018/9/6 3:09	奈井江PS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	207kV(204kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	208kV(206kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	208kV(208kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	66kV乙母線電圧 上限	発生(悪化)	68.8kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09	南札幌SS	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.0kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.0kV(68.1kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(210kV)
2018/9/6 3:09	苗穂SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(210kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.6kV(69.6kV)
2018/9/6 3:09		187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	209kV(207kV)
2018/9/6 3:09		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	210kV(209kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.4kV)
2018/9/6 3:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.1kV(70.9kV)
2018/9/6 3:09		HDLC BCD入力異常	復	帰
2018/9/6 3:09		63CB	入	
2018/9/6 3:09		63TL 故障		
2018/9/6 3:09		66kV 179		
2018/9/6 3:09		導水路ゲート異常	復帰	
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.97kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		63CB	入	
2018/9/6 3:09		63TL 故障		
2018/9/6 3:09		66kV 179		
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		43LC 切替不成立	動作	
2018/9/6 3:09	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/6 3:09	電圧制御		制御開始	2tap(1)
2018/9/6 3:09	[redacted]	71CB	入	
2018/9/6 3:09		71TL 故障		
2018/9/6 3:09		71TL 79		
2018/9/6 3:09		62CB	入	
2018/9/6 3:09		62TL 故障		
2018/9/6 3:09		66kV 279		
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.00kV(6.99kV)
2018/9/6 3:09		33kV C2次電圧 上限	発生(悪化)	36.3kV(35.7kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.02kV(7.00kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.97kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.00kV(6.99kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.97kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		所内H2TR故障	復帰	
2018/9/6 3:09		所変軽故障	復帰	
2018/9/6 3:09		配変A故障	復帰	
2018/9/6 3:09		6kV 27	復帰	
2018/9/6 3:09		配変B故障	復帰	
2018/9/6 3:09		6kV 27	復帰	
2018/9/6 3:09		配変B故障	復帰	
2018/9/6 3:09		6kV 27	復帰	
2018/9/6 3:09		F1CB	トリップ	
2018/9/6 3:09		DL 51		
2018/9/6 3:09		DL 67G		
2018/9/6 3:09		62CB	入	
2018/9/6 3:09		62TL 再閉路成功		
2018/9/6 3:09		配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.06kV(7.00kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.06kV(7.04kV)
2018/9/6 3:09		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	6.95kV(6.94kV)
2018/9/6 3:09		所変2 タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:09		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:09	南札幌SS	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.03kV(7.00kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	6.95kV(6.94kV)
2018/9/6 3:09		配変C 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.05kV(7.04kV)
2018/9/6 3:09		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.06kV(7.05kV)
2018/9/6 3:09	中給事故報知	重大事故	復帰	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 3:09		自動受電切替不成立		

2018/9/6 3:09	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:10	[redacted]	1G発電 Q	下限逸脱発生	-9.7MVar(-9.4MVar)
2018/9/6 3:09	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰	
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62CB	トリップ	
2018/9/6 3:09	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:09	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 3:09	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 3:09	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:09	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.07kV(7.02kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.90kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:09	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 3:10	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:09	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 3:10	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.95kV(6.90kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.96kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	62 27	復帰	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62 59	動作	
2018/9/6 3:10	[redacted]	F13CB	入	
2018/9/6 3:10	[redacted]	43LC 切替不成立	動作	
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62 59	復帰	
2018/9/6 3:09	[redacted]	F1CB	入	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62TL 再閉路成功		
2018/9/6 3:10	[redacted]	連変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:10	[redacted]	連変B タップ極限	極限動作	
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	恵庭SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(211kV)
2018/9/6 3:10	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(211kV)
2018/9/6 3:10	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	71.4kV(70.8kV)
2018/9/6 3:10	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.3kV(70.9kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.1kV(70.5kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	発生(悪化)	69.3kV(69.1kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	発生(悪化)	69.3kV(69.1kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.1kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.9kV(68.7kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV乙母線電圧 上限	逸脱発生	69.1kV(68.7kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	69.2kV(68.7kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(209kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(209kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	67.8kV(67.7kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.7kV(67.5kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	210kV(209kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	210kV(208kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(210kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(209kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	311kV(308kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	311kV(309kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	314kV(310kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	313kV(309kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.0kV(71.7kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.6kV(71.2kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	南札幌SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	209kV(209kV)
2018/9/6 3:10	南札幌SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(209kV)
2018/9/6 3:10	南札幌SS	66kV乙母線電圧 上限	発生(悪化)	69.2kV(69.1kV)
2018/9/6 3:10	南札幌SS	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.0kV(68.9kV)
2018/9/6 3:10	苗穂SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	213kV(212kV)
2018/9/6 3:10	苗穂SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	213kV(212kV)
2018/9/6 3:10	苗穂SS	66kV乙母線電圧 上限	発生(悪化)	69.8kV(68.9kV)
2018/9/6 3:10	苗穂SS	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.7kV(68.9kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.0kV(70.0kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(210kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	F11CB	入	
2018/9/6 3:10	[redacted]	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(210kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.2kV(67.1kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.4kV(68.9kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.0kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.2kV(69.4kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.6kV(71.4kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.6kV(70.7kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.5kV(70.5kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変C 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.94kV(6.90kV)
2018/9/6 3:09	[redacted]	62 59	動作	
2018/9/6 3:09	[redacted]	71TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.12kV(7.05kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.04kV(7.03kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.01kV(7.00kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:09	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:09	中給事故報知	電源脱落	復帰	

2018/9/6 3:09	中給事故報知		苫東厚真PS 2G事故	復帰		
2018/9/6 3:09	中給事故報知		苫東厚真PS 4G事故	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		62CB	入		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.90kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変C 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.13kV(7.12kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.90kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.91kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		63TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:09	[redacted]		62 59	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		警報停止応動タイムアウト	復	帰	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.90kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.97kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.10kV(7.09kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		275kV オシロ	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変C 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.8kV)	
2018/9/6 3:10	恵庭SS		187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	214kV(213kV)	
2018/9/6 3:10	恵庭SS		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	214kV(213kV)	
2018/9/6 3:10	恵庭SS		66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	72.0kV(71.7kV)	
2018/9/6 3:10	恵庭SS		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.9kV(71.6kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	71.5kV(71.4kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV A母線電圧 上限	発生(悪化)	70.1kV(69.6kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(67.4kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.7kV(72.0kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.5kV(69.2kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV乙母線電圧 上限	発生(悪化)	69.8kV(69.4kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	70.1kV(69.5kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	70.4kV(70.2kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.7kV(69.2kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.6kV(68.3kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.3kV)	
2018/9/6 3:10	奈井江PS		187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	210kV(208kV)	
2018/9/6 3:10	南札幌SS		187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(210kV)	
2018/9/6 3:10	南札幌SS		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	213kV(212kV)	
2018/9/6 3:10	南札幌SS		66kV乙母線電圧 上限	発生(悪化)	69.9kV(69.5kV)	
2018/9/6 3:10	南札幌SS		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	69.9kV(69.3kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.9kV(69.3kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	71.2kV(70.3kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	213kV(213kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	213kV(213kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.7kV(67.5kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.7kV(68.5kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.6kV(69.5kV)	
2018/9/6 3:10	電圧制御		南札幌SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 3:10	電圧制御		南札幌SS 連変A	制御開始	3tap(2)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		62 59	動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		2G 励磁装置軽故障	発生		
2018/9/6 3:10	[redacted]		所変1 タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所		所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.89kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.92kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		33kV C2次電圧 上限	発生(悪化)	36.6kV(36.5kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(212kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	212kV(212kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(211kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	211kV(211kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		187 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	213kV(212kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	313kV(312kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	313kV(312kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	315kV(315kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	314kV(314kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	72.4kV(72.0kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	72.1kV(71.9kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:10	[redacted]		2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		6kV 27	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		63TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.83kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.85kV(6.72kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.79kV(6.72kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.13kV(7.10kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.80kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		地震計	復帰	03:10:14 MEL 2	
2018/9/6 3:10	[redacted]		F11CB.	入		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所		所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.04kV(7.02kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	発生(悪化)	6.95kV(6.94kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.11kV(7.11kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変D 母線電圧 上限	発生(悪化)	7.07kV(7.05kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.83kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.02kV(7.00kV)	
2018/9/6 3:10	[redacted]		配変C 2次電圧 上限	逸脱発生	34.0kV(34.0kV)	

2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		F13CB		トリップ		
2018/9/6 3:10		DL 67G				
2018/9/6 3:10		配変A 母線電圧 上限		逸脱発生	6.96kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:10		配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 3:10	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	3tap(2)	
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:10	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	1tap(1)	
2018/9/6 3:10	電圧制御			制御正常終了		
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御	
2018/9/6 3:10	電圧制御			制御可能機器無		
2018/9/6 3:10	電圧制御			制御異常終了		
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:10		配変B 母線電圧 上限		発生(悪化)	7.08kV(7.07kV)	
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		2G 励磁装置軽故障		発生		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)	
2018/9/6 3:10	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了		
2018/9/6 3:10	[redacted]	1G 発電機		停止		
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10	電圧制御	当別GR		制御開始	GRP制御	
2018/9/6 3:10	電圧制御	当別GR		制御可能機器無		
2018/9/6 3:10	電圧制御	当別GR		制御異常終了		
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10		所内H2TR故障		発生		
2018/9/6 3:10		所変軽故障				
2018/9/6 3:10		1号発電機準備		動作		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:10	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)	
2018/9/6 3:10	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了		
2018/9/6 3:10	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10		配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10		2G 励磁装置軽故障		復帰		
2018/9/6 3:10		62 59		復帰		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		F1CB		入		
2018/9/6 3:10		F13CB		入		
2018/9/6 3:10	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 3:10	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:11		1G発電 Q		下限逸脱復帰	-4.2MVar(-4.5MVar)	
2018/9/6 3:11		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10	苗穂SS	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		配変C タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:10		配変C タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:11		F13CB		トリップ		
2018/9/6 3:11		DL 67G				
2018/9/6 3:10		配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:10		配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11	苗穂SS	配変C タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11	苗穂SS	配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11		配変B タップ極限		極限動作		
2018/9/6 3:11	南札幌SS	オシロ		動作		
2018/9/6 3:11	[redacted]	61TL 線路電圧 上限		逸脱発生	69.0kV(69.0kV)	
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.76kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.81kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.80kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11		配変C 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.76kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.81kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11	南札幌SS	配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.85kV(7.00kV)	
2018/9/6 3:11	[redacted]	配変C 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.89kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.88kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC上限		逸脱復帰	6.78kV(6.83kV)	
2018/9/6 3:11	苗穂SS	配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.84kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC上限		逸脱復帰	6.72kV(6.84kV)	
2018/9/6 3:11	[redacted]	配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.90kV(7.00kV)	
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.82kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.86kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.84kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.87kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.77kV(6.90kV)	
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限		逸脱復帰	6.84kV(6.96kV)	
2018/9/6 3:11	恵庭SS	187 甲母線電圧 上限		発生(悪化)	215kV(215kV)	
2018/9/6 3:11	[redacted]	187 乙A母線電圧 上限		発生(悪化)	213kV(213kV)	
2018/9/6 3:11		66kV A母線電圧 上限		発生(悪化)	69.1kV(68.9kV)	
2018/9/6 3:11		66kV C母線電圧 上限		発生(悪化)	69.1kV(68.9kV)	

2018/9/6 3:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	69.5kV(69.5kV)		
2018/9/6 3:11		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:11		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	69.2kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:11	電圧制御		制御可能機器無			
2018/9/6 3:11	電圧制御		制御異常終了			
2018/9/6 3:11	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		DL 67G	動作			
2018/9/6 3:11	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 3:11	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作	
2018/9/6 3:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		61TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:11		62CB	入			
2018/9/6 3:11	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 3:11	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信			
2018/9/6 3:11	[redacted]		27 復帰異常 復帰			
2018/9/6 3:11		61TL 線路電圧 上限	逸脱復帰	68.5kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.71kV(6.76kV)		
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.89kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.83kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.91kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.88kV(6.95kV)		
2018/9/6 3:11		配変C 2次電圧 上限	逸脱復帰	33.7kV(34.0kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.92kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:11		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.2kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 3:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.86kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.80kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11	電圧制御	南札幌SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:11	電圧制御	南札幌SS　連変A	制御開始	2tap(1)		
2018/9/6 3:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11		31TL 86	動作			
2018/9/6 3:11		所内H2TR故障	復帰			
2018/9/6 3:11		所変軽故障	復帰			
2018/9/6 3:11		2G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.83kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:11		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.91kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.78kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:11	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:11	電圧制御	恵庭SS　連変A	制御開始	2tap(1)		
2018/9/6 3:11	南札幌SS	連変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11	南札幌SS	連変D タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11	南札幌SS	連変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.7kV(69.5kV)		
2018/9/6 3:11		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:11		F13CB	トリップ			
2018/9/6 3:11		配変B DL 67G				
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		52SCB	入			
2018/9/6 3:11	恵庭SS	連変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11	恵庭SS	連変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 3:11	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.8kV(68.7kV)		
2018/9/6 3:11		66kV乙母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.7kV)		
2018/9/6 3:11		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	68.2kV(68.7kV)		
2018/9/6 3:11		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:11		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:11		2G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 3:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.76kV(6.83kV)		
2018/9/6 3:12		1G発電 Q	下限逸脱復帰	-7.1MVar(-9.4MVar)		
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12	電圧制御	南札幌SS　連変A	制御正常終了	1tap(1)		
2018/9/6 3:12	電圧制御	南札幌SSND	制御正常終了			
2018/9/6 3:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:11		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12	電圧制御	恵庭SS　連変A	制御正常終了	1tap(1)		
2018/9/6 3:12	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了			

2018/9/6 3:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.85kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		F13CB	入			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		配変D 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.82kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:12		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.77kV(6.84kV)		
2018/9/6 3:12		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.90kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		F13CB	入			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		95L1	動作			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		2G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 3:13	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13	電圧制御	南札幌SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:13	電圧制御	南札幌SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 3:13	電圧制御	南札幌SSND	制御異常終了			
2018/9/6 3:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:12		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13	[redacted]	66kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:13	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:13	電圧制御	恵庭SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 3:13	電圧制御	恵庭SSND	制御異常終了			
2018/9/6 3:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		2G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 3:13		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 3:13	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 3:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:13		F13CB	トリップ	
2018/9/6 3:13		配変B DL 67G		
2018/9/6 3:13		配変B DL 79Z		
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:14	苗穂SS	貯水槽異常	復帰	03:14:07 MEL 172
2018/9/6 3:14	[redacted]	95L1	動作	
2018/9/6 3:14		95L1	動作	
2018/9/6 3:14		95L1	動作	
2018/9/6 3:14

2018/9/6 3:15	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:15			（正常終了）				
2018/9/6 3:15			（正常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15			（正常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:15			（正常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		HDLC データ受信通番異	常	発	生		
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		HDLC データ受信通番異	常	復	帰		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		HDLC Iフレーム受信異	常	発	生	札幌GW-A1	
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）				

2018/9/6 3:15	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:15		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	チャンネルルート切替要	求　　A		→B　札幌HOST-2
2018/9/6 3:16		チャンネルモード設定	常用		Bルート
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 3:16		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 3:16	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	チャンネルモード設定	待機		Aルート
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 3:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:16	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作
2018/9/6 3:16	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 3:16	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:16		2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:16	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 3:16	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:16	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		2G 励磁装置軽故障	発生		
2018/9/6 3:17	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:17	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:17	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:16		2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:17	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:17	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:17	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）		

2018/9/6 3:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17	南札幌SS	オシロ	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:17	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		所内B系故障	復帰	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		地震計	動作	03:17:35 MSL
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.96kV)
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17	南札幌SS	オシロ	復帰異常 復帰	
2018/9/6 3:17	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:17	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:17		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:18		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:18	[redacted]	地震計	復帰	03:18:40 MEL　2		
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:18	中給事故報知	重大事故	復帰			
2018/9/6 3:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:18	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰			
2018/9/6 3:19	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:19	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.0kV(68.5kV)		
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:19	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:19		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:19		91CB	投入			
2018/9/6 3:19		連変A 3次 故障	復帰			
2018/9/6 3:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.0kV(67.1kV)		
2018/9/6 3:19		66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.2kV(67.2kV)		
2018/9/6 3:19		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	67.2kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.1kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:19		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	68.7kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:19		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.84kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:19		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.81kV(6.96kV)		
2018/9/6 3:19		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.85kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:20		配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.84kV(6.90kV)		
2018/9/6 3:19		所内A系故障	復帰			
2018/9/6 3:19		6kV 59	復帰			
2018/9/6 3:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:20	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 3:20	[redacted]	93CB	投入			
2018/9/6 3:20		所変1 タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:20		連変B 3次 故障	復帰			
2018/9/6 3:20	南札幌SS	66kV乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.7kV(67.3kV)		
2018/9/6 3:20	南札幌SS	66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.3kV)		
2018/9/6 3:20	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(68.1kV)		
2018/9/6 3:20	苗穂SS	66kV乙母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(67.5kV)		
2018/9/6 3:20	苗穂SS	66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(67.5kV)		
2018/9/6 3:20		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:20		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.3kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:20		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.4kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:20	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.43kV(6.44kV)		
2018/9/6 3:20	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:20		33kV C2次電圧 上限	逸脱復帰	34.7kV(35.0kV)		
2018/9/6 3:20	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:21	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:21	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:21	電圧制御		制御可能機器無			
2018/9/6 3:21	電圧制御		制御異常終了			
2018/9/6 3:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:21	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作	
2018/9/6 3:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:21	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:21	電圧制御	苗穂SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 3:21	電圧制御	苗穂SSND	制御異常終了			
2018/9/6 3:21	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 3:21	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信			
2018/9/6 3:21	[redacted]	K配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.42kV(6.44kV)		
2018/9/6 3:21	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.49kV(6.50kV)		
2018/9/6 3:21		所変2 タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:21		95L1	動作			
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:21	苗穂SS	配変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		95L1	動作			
2018/9/6 3:21		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		95L1	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		2G 励磁装置軽故障	復帰			
2018/9/6 3:21		配変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21	苗穂SS	配変A タップ極限	極限復帰			

2018/9/6 3:21	苗穂SS	配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21		2G 励磁装置軽故障	発生			
2018/9/6 3:21		UFR	動作			
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:21		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:21	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 3:21	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 3:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:21		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:21		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.6kV(67.2kV)		
2018/9/6 3:22	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.7kV(67.2kV)		
2018/9/6 3:22	[redacted]	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:22		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:22		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(68.0kV)		
2018/9/6 3:22		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	67.7kV(69.0kV)		
2018/9/6 3:22	奈井江PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	200kV(200kV)		
2018/9/6 3:22	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	63.9kV(65.5kV)		
2018/9/6 3:22		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.35kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:21		UFR 1段	動作			
2018/9/6 3:22		UFR	動作			
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.35kV(6.36kV)		
2018/9/6 3:22	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:22	電圧制御	恵庭SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 3:22	電圧制御	恵庭SSND	制御異常終了			
2018/9/6 3:22	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		UFR	動作			
2018/9/6 3:22		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.38kV(6.42kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		UFR	動作			
2018/9/6 3:22		UFR	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:22		UFR	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:22		配変A故障	発生			
2018/9/6 3:22		UFR				
2018/9/6 3:22		配変B故障	発生			
2018/9/6 3:22		UFR				
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.42kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.36kV)		
2018/9/6 3:22	苗穂SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.34kV(6.36kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.35kV(6.36kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.29kV(6.32kV)		
2018/9/6 3:22		UFR 2段	動作			
2018/9/6 3:22		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.32kV(6.33kV)		
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.32kV(6.33kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.31kV(6.32kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変D 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変B故障	発生			
2018/9/6 3:22		UFR				
2018/9/6 3:22		配変C故障	発生			
2018/9/6 3:22		UFR				
2018/9/6 3:22		63TL 線路電圧有	復帰			
2018/9/6 3:22		所内電源故障	発生			
2018/9/6 3:22		61TL 線路電圧有	復帰			
2018/9/6 3:22		ダム水位	上限2段復帰	8294cm(8295cm)		
2018/9/6 3:22		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.51kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.30kV(6.33kV)		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	3.16kV(6.33kV)		

2018/9/6 3:22	[redacted]	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.42kV)
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.33kV(6.37kV)
2018/9/6 3:22	苗穂SS	配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)
2018/9/6 3:22	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.46kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.36kV(6.37kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.53kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.27kV(6.28kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.22kV(6.26kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.53kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:22		UFR	復帰異常 復帰	
2018/9/6 3:22		UFR	復帰異常 復帰	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.46kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.27kV(6.31kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.56kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:22		所内 27	動作	
2018/9/6 3:22		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:22		63CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		UFR		
2018/9/6 3:22		64CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		UFR		
2018/9/6 3:22		配変A故障	発生	
2018/9/6 3:22		11 故障		
2018/9/6 3:22		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 3:22		配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 3:22		配変C 6kV 27	動作	
2018/9/6 3:22		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:22		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:22		43LC 切替中	動作	
2018/9/6 3:22		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:22		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:22	旭川系統制御所	所内設備	障害管理	UPS－B故障 復帰
2018/9/6 3:22	旭川系統制御所	所内設備	障害管理	UPS－A故障 復帰
2018/9/6 3:22	[redacted]	V-Q 制限	動作	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.52kV(6.42kV)
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.29kV(6.33kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.24kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)
2018/9/6 3:22		63CB	切	
2018/9/6 3:22		64CB	切	
2018/9/6 3:22		95L1	復帰異常 復帰	
2018/9/6 3:22		AVR故障	発生	
2018/9/6 3:22		65CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		65TL 全停遮断		
2018/9/6 3:22		66CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		66TL 全停遮断		
2018/9/6 3:22		65CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		65TL 全停遮断		
2018/9/6 3:22		65TL 43V切替無電圧		
2018/9/6 3:22		66CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		66TL 全停遮断		
2018/9/6 3:22		66TL 43V切替無電圧		
2018/9/6 3:22		配変B 保護装置不良	発生	
2018/9/6 3:22		62TL 86	動作	
2018/9/6 3:22		61TL 86	動作	
2018/9/6 3:22		102後備監視不良-軽	発生	
2018/9/6 3:22		101後備監視不良-軽	発生	
2018/9/6 3:22		配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 3:22		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 3:22		61TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 3:22		瞬低 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 3:22		62TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 3:22		63TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 3:22		NGX 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 3:22		64TL 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 3:22	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:22	[redacted]	101後備監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 3:22		102後備監視不良-軽	復帰	
2018/9/6 3:22		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		62TL 全停遮断		
2018/9/6 3:22		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		61TL 全停遮断		
2018/9/6 3:22		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:22		61TL 故障		
2018/9/6 3:22		全停遮断		
2018/9/6 3:22		ヒーター断		
2018/9/6 3:22		62CB	トリップ	

2018/9/6 3:22	[redacted]	62TL 故障			
2018/9/6 3:22		全停遮断			
2018/9/6 3:22		ヒーター断			
2018/9/6 3:22		配変B 保護装置不良	復帰		
2018/9/6 3:22	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:22	[redacted]	配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:22		配変A故障	発生		
2018/9/6 3:22		6kV 27			
2018/9/6 3:22		配変B故障	発生		
2018/9/6 3:22		6kV 27			
2018/9/6 3:22		配変A故障	発生		
2018/9/6 3:22		6kV 27			
2018/9/6 3:22		ヒーター断			
2018/9/6 3:22		11 故障			
2018/9/6 3:22		配変B故障.	発生		
2018/9/6 3:22		6kV 27			
2018/9/6 3:22		ヒーター断			
2018/9/6 3:22		14 故障			
2018/9/6 3:22		配変C故障	発生		
2018/9/6 3:22		33kV 27			
2018/9/6 3:22		ヒーター断			
2018/9/6 3:22		17 故障			
2018/9/6 3:22		配変A故障	発生		
2018/9/6 3:22		6kV 27			
2018/9/6 3:22		TR軽故障			
2018/9/6 3:22		リレー故障			
2018/9/6 3:22		配変B故障	発生		
2018/9/6 3:22		6kV 27			
2018/9/6 3:22		TR軽故障			
2018/9/6 3:22		リレー故障			
2018/9/6 3:22		64CB	トリップ		
2018/9/6 3:22		全停遮断			
2018/9/6 3:22		62・64・1 切替無電圧			
2018/9/6 3:22		63CB	トリップ		
2018/9/6 3:22		全停遮断			
2018/9/6 3:22		61・63 切替無電圧			
2018/9/6 3:22		62 27	動作		
2018/9/6 3:22		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:22		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:22		V-Q 制限	復帰		
2018/9/6 3:22		配変C 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:22		66 切替無電圧	動作		
2018/9/6 3:22	篠路SS	101 後備保護装置不良	発生		
2018/9/6 3:22	篠路SS	102 後備保護装置不良	発生		
2018/9/6 3:22	南札幌SS	104TL 後備保護不良	発生		
2018/9/6 3:22	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 3:22		62CB	切		
2018/9/6 3:22		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.51kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.63kV(6.50kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.52kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.57kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.66kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.57kV(6.44kV)	
2018/9/6 3:22	苗穂SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.44kV)	
2018/9/6 3:22	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		配変C 2次電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:22		AVR故障	復帰		
2018/9/6 3:22	南札幌SS	103TL 後備保護不良	発生		
2018/9/6 3:22	[redacted]	104TL 故障	発生		
2018/9/6 3:22		187 後備保護装置不良	発生		
2018/9/6 3:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:22	篠路SS	102 後備保護装置不良	復帰		
2018/9/6 3:22	南札幌SS	104TL 後備保護不良	復帰		
2018/9/6 3:22	南札幌SS	103TL 後備保護不良	復帰		
2018/9/6 3:22	篠路SS	101 後備保護装置不良	復帰		
2018/9/6 3:22	[redacted]	61CB	トリップ		
2018/9/6 3:22		66kV 全停遮断			
2018/9/6 3:22		62CB	トリップ		
2018/9/6 3:22		66kV 全停遮断			
2018/9/6 3:22		61TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:22		62TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:22		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:22		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 3:22		66kV 全停遮断	動作		
2018/9/6 3:22		66kV 37	動作		
2018/9/6 3:22	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室 UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 3:22	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室 UPS蓄電池 動作
2018/9/6 3:22	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22	奈井江PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	201kV(200kV)	
2018/9/6 3:22	[redacted]	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		66kV A母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		66kV C母線電圧		無電圧にて監視中止	

2018/9/6 3:22	[redacted]	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:22		2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:22		65TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 3:22		66TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 3:22		62TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 3:22		61TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 3:22		95L1	動作		
2018/9/6 3:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:22		95L1	復帰異常 発生		
2018/9/6 3:22		104TL 故障	復帰		
2018/9/6 3:22		187 後備保護装置不良	復帰		
2018/9/6 3:22		2G 励磁装置軽故障	発生		
2018/9/6 3:23		95L1	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:23		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:23		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:23		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		配変D 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.55kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.45kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.45kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 3:23	電圧制御	苗穂SSND	制御可能機器無		
2018/9/6 3:23	電圧制御	苗穂SSND	制御異常終了		
2018/9/6 3:23	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.45kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:23		43LC 切替不成立	動作		
2018/9/6 3:23	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:23	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:23	[redacted]	2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:23		61CB	切		
2018/9/6 3:23		62CB	入		
2018/9/6 3:23		2G 励磁装置軽故障	発生		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:23	[redacted]	2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:24	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 3:24	[redacted]	地震計	動作	03:24:10 MSL	
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		2G 励磁装置軽故障	発生		
2018/9/6 3:24		2G 励磁装置軽故障	復帰		
2018/9/6 3:24		ダム水位	上限2段発生	8296cm(8295cm)	
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 3:24		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)	
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 3:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 3:24	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作
2018/9/6 3:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		地震計	復帰	03:24:49 MEL　2	
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:24		UFR	動作		
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障　発生
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障　発生

2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定	奈井江PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	95L1	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:24		95L1	動作	
2018/9/6 3:25		UFR 1段	動作	
2018/9/6 3:24		52SCB	トリップ	
2018/9/6 3:24		95L		
2018/9/6 3:25		UFR	動作	
2018/9/6 3:25		UFR 2段	動作	
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.34kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.42kV(6.49kV)
2018/9/6 3:25		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		発変 3次電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.42kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.32kV(6.44kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.28kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.29kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.30kV(6.31kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.35kV(6.37kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.32kV(6.33kV)
2018/9/6 3:25	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.37kV(6.43kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.23kV(6.25kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.21kV(6.26kV)
2018/9/6 3:25		UFR	動作	
2018/9/6 3:25	電圧制御	[redacted]	引戻し制御開始	
2018/9/6 3:25	電圧制御		制御開始	10.1kV(10.5)
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生	
2018/9/6 3:25		UFR		
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:25		UFR		
2018/9/6 3:25		UFR	動作	
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		UFR	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25		UFR	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25		95L	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25		UFR	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25		95L	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		配変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.34kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.34kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変C 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.35kV(6.37kV)
2018/9/6 3:25		発変 3次電圧 下限	逸脱復帰	6.52kV(6.42kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.31kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.34kV(6.36kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.33kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25	苗穂SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生	
2018/9/6 3:25		UFR		
2018/9/6 3:25		配変C故障	発生	
2018/9/6 3:25		UFR		
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		AFC	ロック	
2018/9/6 3:25		1G 43ALR.	ロック	
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		1G 43ALR.	ロック	
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		2G 励磁装置軽故障	発生	
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		AFC故障	発生	
2018/9/6 3:25		AFC故障	復帰	
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.22kV(6.30kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.25kV(6.33kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.23kV(6.32kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.27kV(6.33kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.21kV(6.32kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.24kV(6.36kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.23kV(6.31kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.26kV(6.29kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.31kV(6.40kV)
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.25kV(6.35kV)

2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.28kV(6.40kV)		
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.28kV(6.33kV)		
2018/9/6 3:25		配変B 母線電圧 下限	発生(悪化)	5.97kV(6.20kV)		
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室	UPS軽故 発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		95L1	復帰異常 復帰			
2018/9/6 3:25		2G 発電機	停止			
2018/9/6 3:25		1G 43-91Q	AVR			
2018/9/6 3:25		1G 43ALR.	ロック			
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	リモート室設備		障害管理	西旭川SSリモート室	UPS軽故 発生
2018/9/6 3:25	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25	苗穂SS	187kV 連変 AVR	乙			
2018/9/6 3:25	[redacted]	1G 43AWR	ロック			
2018/9/6 3:25		取水口表層取水.	停止			
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	中給BU		障害管理	時差装置故障	発生
2018/9/6 3:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 3:25	電圧制御	南札幌SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:25	電圧制御	南札幌SS 連変A	制御開始	1tap(2)		
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内 83H	F野花南2側			
2018/9/6 3:25		パターン運転完了	復帰			
2018/9/6 3:25		オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	砂川SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-2系27 発生
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-3系27 発生
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-12系27 発生
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-11系27 発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	HDLC TMオーバースケール	発	生		
2018/9/6 3:25		オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 3:25		配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:25	恵庭SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	[redacted]	L70 ヒーター断	発生			
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生			
2018/9/6 3:25	苗穂SS	オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	[redacted]	屋外機器故障	発生			
2018/9/6 3:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:25	[redacted]	オシロ	動作			
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/6 3:25	充停電判定		単独系統復帰			
2018/9/6 3:25	[redacted]	1CB	トリップ			
2018/9/6 3:25		発電機 95				
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ			
2018/9/6 3:25		27				
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 3:25	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生			
2018/9/6 3:25		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 3:25		圧油装置故障	発生			
2018/9/6 3:25		侵入警戒装置故障	発生			
2018/9/6 3:25	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室	分電盤故障 発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	HDLC デシマル入力異常	発	生		
2018/9/6 3:25	奈井江PS	12CB	切			
2018/9/6 3:25	奈井江PS	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:25	苗穂SS	43CB	切			
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内AC故障	発生			
2018/9/6 3:25		所内 27	動作			
2018/9/6 3:25	苗穂SS	44CB	入			
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/6 3:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25	砂川PS	65CB	切			
2018/9/6 3:25	[redacted]	3-EG	運転			
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/6 3:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	高低圧所内電源盤故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:25	電圧制御	恵庭SSND	制御可能機器無			
2018/9/6 3:25	電圧制御	恵庭SSND	制御異常終了			
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰			
2018/9/6 3:25	電圧制御		制御開始	PRG制御		
2018/9/6 3:25	電圧制御		制御可能機器無			
2018/9/6 3:25	電圧制御		制御異常終了			
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		警報停止応動タイムアウト	発	生		
2018/9/6 3:25	電圧制御	西滝川GR	制御開始	GRP制御		
2018/9/6 3:25	電圧制御	西滝川GR	制御可能機器無			
2018/9/6 3:25	電圧制御	西滝川GR	制御異常終了			
2018/9/6 3:25	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		侵入警戒	動作			
2018/9/6 3:25	電圧制御	当別GR	制御開始	GRP制御		
2018/9/6 3:25	電圧制御	当別GR	制御可能機器無			
2018/9/6 3:25	電圧制御	当別GR	制御異常終了			
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:25	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御		

2018/9/6 3:25	電圧制御	苗穂SSND		制御可能機器無		
2018/9/6 3:25	電圧制御	苗穂SSND		制御異常終了		
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25		HDLC TMオーバースケー		ル 復	帰	
2018/9/6 3:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	非常用電源装置運転中 動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26	電圧制御	[redacted]		中止条件発生	86-1B	
2018/9/6 3:26	電圧制御			機器モード除外	自動遷移要求	
2018/9/6 3:26	電圧制御	南札幌SS	連変A	中止条件発生	TM応動異常	
2018/9/6 3:26	電圧制御	[redacted]		制御異常終了	0.0kV(10.5)	
2018/9/6 3:26	電圧制御	南札幌SS	連変A	90Rモード除外	自動遷移要求	
2018/9/6 3:26	電圧制御	[redacted]		引戻し制御異常	終了	
2018/9/6 3:26	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御異常終了	1tap(2)	
2018/9/6 3:26	電圧制御	南札幌SSND		制御異常終了		
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		1G VQC		非対象		
2018/9/6 3:25		AC回路故障		発生		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		警報停止応動タイムアウ		ト 復	帰	
2018/9/6 3:26		[redacted]		停止		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25		UFR		復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:26		1G発電 P		逸脱発生(任意	) 0.0MW(9.2MW)	
2018/9/6 3:26		発電使用水量		逸脱発生(任意	) 0.0m3/s(75.0m3/s)	
2018/9/6 3:26		EG		運転		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26	旭川系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理 オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		1G発電流量目標		逸脱発生	11.31m3/s(34.30)	
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:25		UFR		復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:25		L70 ヒーター断		復帰		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 3:26		61TL 線路電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		61TL 線路電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	恵庭SS	187 乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	恵庭SS	187 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	恵庭SS	66kV 乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	恵庭SS	66kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV C母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	砂川SS	66kV 乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	砂川SS	66kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		187 乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		187 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		187 乙B母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		187 甲B母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		187 乙A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		187 甲A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		275 乙A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		275 甲A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		275 乙B母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		275 甲B母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV A母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV C母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV甲母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	奈井江PS	187kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	南札幌SS	187 乙母線電圧			無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:26	南札幌SS	187 甲母線電圧			無電圧にて監視中止	

2018/9/6 3:26	南札幌SS	66kV乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南札幌SS	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苗穂SS	187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苗穂SS	187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苗穂SS	66kV乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苗穂SS	66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	石狩湾新港PS	275 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	石狩湾新港PS	275 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]		受信	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25		予備機	起動	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	消火設備異常	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	水車故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		放流警報	吹鳴	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		屋外機器故障	復帰	
2018/9/6 3:25		ITV故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		排水系故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		62TL 線路電圧有	復帰	
2018/9/6 3:25		61TL 線路電圧有	復帰	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		AC回路故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		AC回路故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		AC回路故障	発生	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 3:25		AC回路故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	所内キュービクル故障	発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		61TL 線路電圧有	復帰	
2018/9/6 3:25		62TL 線路電圧有	復帰	
2018/9/6 3:26		1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		所内AC 27	動作	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	取水口所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		予備機	停止	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	集油水槽異常	発生	03:25:30 MSL
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		管理装置CPU異常	発生	
2018/9/6 3:25		放流警報異常	発生	
2018/9/6 3:25		所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		侵入警戒装置故障	復帰	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:25		整流器故障	発生	

2018/9/6 3:25	[redacted]	導水路ゲート異常	発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	連絡線軽故障	発生	
2018/9/6 3:25	砂川SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	275kV オシロ	動作	
2018/9/6 3:25	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A軽故障(LR)	発生	03:25:33 MSL
2018/9/6 3:25	[redacted]	雑装置故障(変電)	発生	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43LC 切替中	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	管理装置CPU異常	発生	
2018/9/6 3:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B軽故障(LR)	発生	03:25:35 MSL
2018/9/6 3:25	充停電判定	奈井江PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	動作	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	空調故障	発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	自動受電切替中	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	リレー故障	発生	
2018/9/6 3:25	充停電判定	奈井江PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	集油ポンプ異常	発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	リレー故障	発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	187kV オシロ	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	F1 27L	動作	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変A 全停遮断	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]		27 復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	11用27	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]		27 復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25	[redacted]	自動受電切替中	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	予備電源	運転	
2018/9/6 3:25	[redacted]	オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	187kV オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	275kV オシロ	復帰	
2018/9/6 3:25	[redacted]	排水系故障	復帰	
2018/9/6 3:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:25	[redacted]	排水予備機	起動	
2018/9/6 3:25	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	水車故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	排水予備機	停止	
2018/9/6 3:26	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	排水予備機	起動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 3:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	侵入警戒	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	整流器故障	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61TL 127	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	ジェットポンプ運転	発生	
2018/9/6 3:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	201 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	202 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 3:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:26	[redacted]	43LC 切替不成立	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	43LC 切替不成立	復帰異常 発生	
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 3:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧LDC	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変C 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	発変 3次電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧	無電圧にて監視中止	
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変B 母線電圧	無電圧にて監視中止	

2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		33kV C2次電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変D 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	南札幌SS	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	苗穂SS	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	苗穂SS	配変C 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-12系27 復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-11系27 復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	導水路ゲート異常	復帰			
2018/9/6 3:27	札幌系制東	NWオシロ	動作			
2018/9/6 3:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	札幌系制東	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:28		ダムゲート開	動作			
2018/9/6 3:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	放流警報	停止			
2018/9/6 3:28		ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 3:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:28	[redacted]	1G 発電機	停止				
2018/9/6 3:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:29	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				

2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		61CB	入
2018/9/6 3:31		61CB	切
2018/9/6 3:31	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	奈井江TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	奈井江TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		HDLC 表示入力異常	発　　生
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	（正常終了）

2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	奈井江TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:33	砂川SS	瞬時電圧低下	動作

2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	札幌系統制御所	所内設備		障害管理	空調装置故障	発生
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	201 43RC	ロック		
2018/9/6 3:34	[redacted]	202 43RC	ロック		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 3:34	[redacted]	201 常監不良-重(1系)	復帰		
2018/9/6 3:34	[redacted]	202 常監不良-重(1系)	復帰		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		
2018/9/6 3:34	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）		
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）		

2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	ダムゲート閉	動作
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:34	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:34	[redacted]	ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:35	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理　オンライン　　ソフト軽故障　　発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	排水予備機	停止
2018/9/6 3:35	[redacted]	ジェットポンプ運転	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 3:35	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	奈井江TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	奈井江TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:36	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）

2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:37	砂川TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	奈井江TC	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	苗穂SS	本館	入所
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:38	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	追分SWS	101 43RC	機器不応動
2018/9/6 3:39	追分SWS	102 43RC	機器不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	追分SWS	101 43RC	ロック
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		1号発電機準備	動作
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	追分SWS	102 43RC	ロック
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40	砂川SS	瞬時電圧低下	動作

2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40

2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:41	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	奈井江TC	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		95H1	
2018/9/6 3:25		95L2	
2018/9/6 3:25		2CB	トリップ
2018/9/6 3:25		2G 86-1B	
2018/9/6 3:25		95H1	
2018/9/6 3:25		95L2	
2018/9/6 3:25		1CB	トリップ
2018/9/6 3:25		86-1B	
2018/9/6 3:25		発電機 95	
2018/9/6 3:25		圧油系故障	
2018/9/6 3:25		水車故障	
2018/9/6 3:25	金山PS	1CB	トリップ
2018/9/6 3:25	金山PS	1G 86-1B	
2018/9/6 3:25	金山PS	1G 95L	
2018/9/6 3:25	[redacted]	1CB	トリップ
2018/9/6 3:25		95H1	
2018/9/6 3:25		95L2	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		Feb-95	
2018/9/6 3:25		1CB	トリップ
2018/9/6 3:25		86-1B	
2018/9/6 3:25		2G 86-1B	動作
2018/9/6 3:25		2G 励磁装置軽故障	復帰
2018/9/6 3:25		F1CB	トリップ
2018/9/6 3:25		51F	
2018/9/6 3:25		DL 79Z	
2018/9/6 3:25		93CB	入
2018/9/6 3:25	南札幌SS	93CB	入
2018/9/6 3:25	[redacted]	1G 86-1B	動作
2018/9/6 3:25		Feb-95	動作
2018/9/6 3:25		連絡線重故障	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	SC-G CB･LS故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	63TL リレー故障	発生
2018/9/6 3:25		64TL リレー故障	発生
2018/9/6 3:25		86-1B	動作
2018/9/6 3:25		86-1B	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	98CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	ShR-B 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	LB94A	トリップ
2018/9/6 3:25		ShR-A 27	
2018/9/6 3:25		LB94B	トリップ
2018/9/6 3:25		ShR-A 27	
2018/9/6 3:25		91CB	トリップ
2018/9/6 3:25		27	
2018/9/6 3:25		SC.ShR リレー故障	
2018/9/6 3:25		93CB	トリップ
2018/9/6 3:25		SC.ShR リレー故障	
2018/9/6 3:25		ShR-3故障	
2018/9/6 3:25		SC.ShR 重故障	
2018/9/6 3:25		97CB	トリップ
2018/9/6 3:25		ShR-5 27	
2018/9/6 3:25		93CB	トリップ

2018/9/6 3:25	[redacted]	SC-C 27	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	93CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	SC-C 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	砂川SS	67CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川SS	67TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	67TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	砂川SS	68CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川SS	68TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	68TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	砂川SS	73CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川SS	73TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	73TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	砂川SS	74CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川SS	74TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	74TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	砂川PS	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川PS	61TL 事故*	
2018/9/6 3:25	砂川PS	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川PS	62TL 事故*	
2018/9/6 3:25	砂川PS	63CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川PS	63TL 事故*	
2018/9/6 3:25	砂川PS	64CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川PS	64TL 事故*	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	67CB	切
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川SS	62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	62TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	砂川SS	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	砂川SS	61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	砂川SS	61TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	68CB	切
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	保護装置不良	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	保護装置不良	
2018/9/6 3:25	[redacted]	68CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	68TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	68TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	67CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	67TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	67TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	65CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	65TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	66TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	63CB	トリップ
2018/9/6 3:25	[redacted]	66kV 全停遮断	

2018/9/6 3:25	[redacted]	64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	72CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	72 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	72 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	71CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	71 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	71 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		17CB	トリップ
2018/9/6 3:25		連変C 全停遮断	
2018/9/6 3:25		17 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		18CB	トリップ
2018/9/6 3:25		連変C 全停遮断	
2018/9/6 3:25		18 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		19CB	トリップ
2018/9/6 3:25		連変C 全停遮断	
2018/9/6 3:25		11CB	トリップ
2018/9/6 3:25		11 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変A故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		64CB	切
2018/9/6 3:25		63CB	切
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 故障	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		ヒーター断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	65CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	65TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	61TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	62TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	63CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	63TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	64CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	64TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	12CB	トリップ
2018/9/6 3:25		12 故障	
2018/9/6 3:25		66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変A故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		15CB	トリップ
2018/9/6 3:25		15 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		17CB	トリップ
2018/9/6 3:25		17 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変C故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		18CB	トリップ
2018/9/6 3:25		18 故障	
2018/9/6 3:25		66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変C故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		19CB	トリップ
2018/9/6 3:25		連変C故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断	

2018/9/6 3:25	[redacted]	63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		11CB	切
2018/9/6 3:25		14CB	トリップ
2018/9/6 3:25		14 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断.	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断.	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		63TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		64TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	14CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変B クーラー故障	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変B 43V無電圧 1次	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	11CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変A クーラー故障	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変A 43V無電圧 1次	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	15CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変B クーラー故障	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変B 43V無電圧 2次	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	12CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変A クーラー故障	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	連変A 43V無電圧 2次	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	16CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	13CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断.	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		63TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	17CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変C 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変C 冷却機故障	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	17CB 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	14CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変B 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	14CB 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	18CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変C 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	18CB 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変C 冷却機故障	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	66CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	66TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	66TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	65CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	65TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	65TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		全停遮断.	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		65CB	トリップ
2018/9/6 3:25		65TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		66CB	トリップ
2018/9/6 3:25		66TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 故障	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	

2018/9/6 3:25	[redacted]	ヒーター断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	11CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変A 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	11CB 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	15CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変B 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	15CB 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	12CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変A 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	12CB 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		64TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	67CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	67TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	67TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	68CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	68TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	68TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	15CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B クーラー故障	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B 43V無電圧 2次	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	14CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B クーラー故障	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B 43V無電圧 1次	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	74CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	74TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	74TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	73CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	73TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	73TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	21CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D クーラー故障	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D 43V無電圧 1次	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	12CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A クーラー故障	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A 43V無電圧 2次	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	22CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D 43V無電圧 2次	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D クーラー故障	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	11CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A 43V無電圧 1次	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A クーラー故障	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		11CB	トリップ
2018/9/6 3:25		11 故障	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変A故障	
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		12CB	トリップ
2018/9/6 3:25		12 故障	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変A故障	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		14CB	トリップ
2018/9/6 3:25		14 故障	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変B故障	
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		15CB	トリップ
2018/9/6 3:25		15 故障	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		連変B故障	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 故障	
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		63TL 故障	
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		64TL 故障	
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		71CB	トリップ
2018/9/6 3:25		71TL 故障	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61CB	トリップ
2018/9/6 3:25		61TL 故障	

2018/9/6 3:25	[redacted]	全停遮断	
2018/9/6 3:25		63CB	トリップ
2018/9/6 3:25		63TL 故障	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		64TL 故障	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		201CB	トリップ
2018/9/6 3:25		275kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		275kV 1TL 43V無電圧	
2018/9/6 3:25		202CB	トリップ
2018/9/6 3:25		275kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		275kV 2TL 43V無電圧	
2018/9/6 3:25		12CB	トリップ
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変2次43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		15CB	トリップ
2018/9/6 3:25		15 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変2次43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		61CB	切
2018/9/6 3:25 石狩湾新港PS		201CB	トリップ
2018/9/6 3:25 石狩湾新港PS		201TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25 石狩湾新港PS		202CB	トリップ
2018/9/6 3:25 石狩湾新港PS		202TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	203CB	トリップ
2018/9/6 3:25		203TL 故障	
2018/9/6 3:25		275kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		275kV 1TL 43V無電圧	
2018/9/6 3:25		204CB	トリップ
2018/9/6 3:25		204TL 故障	
2018/9/6 3:25		275kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		275kV 2TL 43V無電圧	
2018/9/6 3:25		11CB	トリップ
2018/9/6 3:25		275kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		14CB	トリップ
2018/9/6 3:25		14 故障	
2018/9/6 3:25		275kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		206CB	トリップ
2018/9/6 3:25		206TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		206TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		205CB	トリップ
2018/9/6 3:25		205TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		205TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		202CB	トリップ
2018/9/6 3:25		202 全停遮断	
2018/9/6 3:25		202CB	トリップ
2018/9/6 3:25		202 全停遮断	
2018/9/6 3:25		275kV オシロ	
2018/9/6 3:44		ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 3:25		61CB	切
2018/9/6 3:25		62CB	トリップ
2018/9/6 3:25		43LC 切替不成立	
2018/9/6 3:25		43LC 切替中	
2018/9/6 3:25		61CB	入
2018/9/6 3:25		201CB	トリップ
2018/9/6 3:25		201 全停遮断	
2018/9/6 3:25		275kV オシロ	
2018/9/6 3:25		108CB	トリップ
2018/9/6 3:25		108TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		108TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		107CB	トリップ
2018/9/6 3:25		107TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		107TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		102CB	トリップ
2018/9/6 3:25		102TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		102TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		101CB	トリップ
2018/9/6 3:25		101TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		101TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		101CB	トリップ
2018/9/6 3:25		101TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		102CB	トリップ
2018/9/6 3:25		102TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25 西旭川SS		171CB	切
2018/9/6 3:25 西旭川SS		172CB	切
2018/9/6 3:25 旭川嵐山SWS		102CB	トリップ
2018/9/6 3:25 旭川嵐山SWS		102TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25 旭川嵐山SWS		101CB	トリップ
2018/9/6 3:25 旭川嵐山SWS		101TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25 西野SS		204CB	切
2018/9/6 3:25 西野SS		203CB	切
2018/9/6 3:25	[redacted]	111CB	トリップ
2018/9/6 3:25		111TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187 1L 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		112CB	トリップ
2018/9/6 3:25		112TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187 2L 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		107CB	トリップ

2018/9/6 3:25	[redacted]	107TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		108CB	トリップ
2018/9/6 3:25		108TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		104CB	トリップ
2018/9/6 3:25		104TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		101CB	トリップ
2018/9/6 3:25		101TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		102CB	トリップ
2018/9/6 3:25		102TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		103CB	トリップ
2018/9/6 3:25		103TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	篠路SS	102CB	トリップ
2018/9/6 3:25	篠路SS	102TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	篠路SS	102TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	篠路SS	101CB	トリップ
2018/9/6 3:25	篠路SS	101TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	篠路SS	101TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	103CB	トリップ
2018/9/6 3:25		103TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		104CB	トリップ
2018/9/6 3:25		104TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		103CB	トリップ
2018/9/6 3:25		103TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		104CB	トリップ
2018/9/6 3:25		104TL 故障	
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	追分SWS	102CB	トリップ
2018/9/6 3:25	追分SWS	102 全停遮断	
2018/9/6 3:25	追分SWS	101CB	トリップ
2018/9/6 3:25	追分SWS	101 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	101CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	101TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	102CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	102TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	104CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	104TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	103CB	トリップ
2018/9/6 3:25	恵庭SS	187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	恵庭SS	103TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	103CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	103TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	103TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	104CB	トリップ
2018/9/6 3:25	南札幌SS	104TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	104TL 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	102CB	切
2018/9/6 3:25	南札幌SS	101CB	切
2018/9/6 3:25	苗穂SS	101CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	101TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	102CB	トリップ
2018/9/6 3:25	苗穂SS	102TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61CB	切
2018/9/6 3:25		62CB	入
2018/9/6 3:25		61CB	入
2018/9/6 3:25	奈井江PS	101CB	トリップ
2018/9/6 3:25	奈井江PS	101TL 事故*	
2018/9/6 3:25	奈井江PS	102CB	トリップ
2018/9/6 3:25	奈井江PS	102TL 事故*	
2018/9/6 3:25	奈井江PS	105CB	トリップ
2018/9/6 3:25	奈井江PS	105TL 事故*	
2018/9/6 3:25	奈井江PS	106CB	トリップ
2018/9/6 3:25	奈井江PS	106TL 事故*	
2018/9/6 3:25	[redacted]	64CB	トリップ
2018/9/6 3:25		自動受電切替不成立	
2018/9/6 3:25		自動受電切替中	
2018/9/6 3:25		62CB	入
2018/9/6 3:25		62CB	入
2018/9/6 3:25		配変B 1次 ヒーター断	発生
2018/9/6 3:25		62TL ヒーター断	発生
2018/9/6 3:25		61TL ヒーター断	発生
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変A 冷却機故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	SC-A 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		1CB	並列
2018/9/6 3:25		21 故障	発生
2018/9/6 3:25		ヒーター断	
2018/9/6 3:26		1CB	トリップ
2018/9/6 3:26		95H1	
2018/9/6 3:26		95L1	
2018/9/6 3:26		95L2	
2018/9/6 3:26		発電機母線 27	
2018/9/6 3:26		1CB	並列
2018/9/6 3:25		61TL ヒーター断	復帰
2018/9/6 3:25		62TL ヒーター断	復帰
2018/9/6 3:25		配変B 1次 ヒーター断	復帰
2018/9/6 3:25		64TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	SC-G CB・LS故障	復帰
2018/9/6 3:25	南札幌SS	61TL PW故障	発生

2018/9/6 3:25	南札幌SS	62TL PW故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	61TL PW故障	復帰
2018/9/6 3:25	南札幌SS	62TL PW故障	復帰
2018/9/6 3:25	[redacted]	187kV 所内電源故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変B 冷却機故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A Cub故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	連絡線重故障	復帰
2018/9/6 3:25	[redacted]	連変C クーラー故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変C故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	33kV 27	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:26	[redacted]	43LC 切替不成立	
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	入
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	トリップ
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	63TL 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変C 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	61TL PW故障	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	62TL PW故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	配変A 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	配変B 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	SC-B 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変C故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	108TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	107TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	1G 86-1B	復帰
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B Cub故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	K配変B 故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変C故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	33kV 27	
2018/9/6 3:25	[redacted]	11用27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]		27 動作
2018/9/6 3:25	恵庭SS	所内A 低圧電源故障	発生
2018/9/6 3:25	恵庭SS	所内B 低圧電源故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	6kV 27	
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入
2018/9/6 3:27	[redacted]	62CB	切

2018/9/6 3:27	[redacted]	64CB	入
2018/9/6 3:25		所内H1TR故障	発生
2018/9/6 3:25		所変軽故障	
2018/9/6 3:27		62CB	切
2018/9/6 3:25		所内H2TR故障	発生
2018/9/6 3:25		所変軽故障	
2018/9/6 3:25		101TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:27		62CB	切
2018/9/6 3:25		配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:27		61CB	入
2018/9/6 3:27		61CB	入
2018/9/6 3:25		配変C 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25		配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	配変C 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	連変A 3次 故障	発生
2018/9/6 3:25		連変 ポンプ故障	
2018/9/6 3:25		ShR-1故障	発生
2018/9/6 3:25			27
2018/9/6 3:25		連変B 3次 故障	発生
2018/9/6 3:25		連変 ポンプ故障	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		63LRA軽故障	発生
2018/9/6 3:25	恵庭SS	所内B 6kV Cub重故障	発生
2018/9/6 3:25	恵庭SS	所内A 6kV Cub重故障	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25		配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25		配変B 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25		配変A 6kV 27	動作
2018/9/6 3:25		配変D故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		圧油系故障	復帰
2018/9/6 3:25		86-1B	動作
2018/9/6 3:25		全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		102TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		63TL リレー故障	復帰
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変C故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25	砂川SS	67TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		64TL リレー故障	復帰
2018/9/6 3:25		100 故障	発生
2018/9/6 3:25	砂川SS	65TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	66TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	60CB 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	68TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	73TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	74TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変C故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	砂川SS	61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	21 故障	復帰
2018/9/6 3:25		ヒーター断	復帰
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		68TL 全停遮断	動作

2018/9/6 3:25	[redacted]	67TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	71 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苫小牧SS	72 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		連変C 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		2CB 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		63TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		65TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		60 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		SC-A.B 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		66TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		64TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	恵庭SS	66kV 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	恵庭SS	187kV 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		104TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		103TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変C故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変A故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		65TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		66TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		72TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		71TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		71TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		自動受電切替中	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変C 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		62TL 86	
2018/9/6 3:25		リレー故障	
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		64TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		65TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	恵庭SS	60CB 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	71TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	60 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	1CB 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	2CB 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	102TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	101TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変A 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	連変B 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	65TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	66TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	60 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	187kV 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	SC-A 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	SC-B 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	67TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	68TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	75TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	SC-C 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	SC-D 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	64TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	73TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	74TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	

2018/9/6 3:25	[redacted]	63TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		キュービクル故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		65TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		66TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25	苗穂SS	63TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	102TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	101TL 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	60 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		全停遮断.	動作
2018/9/6 3:25		連変A故障	発生
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		連変B故障	発生
2018/9/6 3:25		連変軽故障	
2018/9/6 3:25		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	67TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	68TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変B 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	73TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	74TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変D 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	連変A 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	69TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	64TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	65TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	66TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	63TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	62TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	南札幌SS	61TL 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 3:25	[redacted]	72TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		62TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		71TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		66kV 43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		6kV 27	
2018/9/6 3:25		1CB 43V切替無電圧	動作
2018/9/6 3:25		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		61TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		63TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変B故障	発生
2018/9/6 3:25		275kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		配変 保護装置不良	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		配変 保護装置不良	
2018/9/6 3:25		67 TL故障	発生
2018/9/6 3:25		68 TL故障	発生
2018/9/6 3:25	石狩湾新港PS	201TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	石狩湾新港PS	202TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		ヒーター断	復帰
2018/9/6 3:25		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		ヒーター断	復帰
2018/9/6 3:25		71TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		配変 保護装置不良	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		配変 保護装置不良	
2018/9/6 3:25		203TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		275kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		206TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		205TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		204TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		275kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25		43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		66kV 全停遮断	

2018/9/6 3:25	[redacted]	43V切替無電圧	
2018/9/6 3:25		71 故障	発生
2018/9/6 3:25		1 故障	発生
2018/9/6 3:25		2 故障	発生
2018/9/6 3:25		60 故障	発生
2018/9/6 3:25		201 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		202 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		43LC 切替中	動作
2018/9/6 3:25		108TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		107TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		102TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		101TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	旭川嵐山SWS	102TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	旭川嵐山SWS	101TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	101TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		102TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		107TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		108TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		104TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		103TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25		連変B故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 全停遮断	
2018/9/6 3:25	篠路SS	101TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	篠路SS	102TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		全停遮断	
2018/9/6 3:25	南札幌SS	103TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	南札幌SS	104TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	102TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	苗穂SS	101TL 全停遮断	動作
2018/9/6 3:25	[redacted]	100 故障	発生
2018/9/6 3:25		連変A故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変B故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		103TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		101TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 1TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変A故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		連変B故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		104TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		102TL 故障	発生
2018/9/6 3:25		187kV 2TL 全停遮断	
2018/9/6 3:25		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		63TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		64TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		TR軽故障	発生
2018/9/6 3:25		シーケンサ軽故障	発生
2018/9/6 3:25		71TL 故障	復帰
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		TR重故障	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		TR重故障	
2018/9/6 3:25		配変C故障	発生
2018/9/6 3:25		TR重故障	
2018/9/6 3:25		配変A故障	発生
2018/9/6 3:25		TR軽故障	
2018/9/6 3:25		配変B故障	発生
2018/9/6 3:25		TR軽故障	
2018/9/6 3:25		配変C故障	発生
2018/9/6 3:25		TR軽故障	
2018/9/6 3:25		SC.ShR リレー故障	復帰
2018/9/6 3:25		61TL 127	動作
2018/9/6 3:25		発電機母線 27	復帰
2018/9/6 3:26		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:26		水車故障	復帰
2018/9/6 3:26	中給事故報知	[redacted]	発生
2018/9/6 3:26	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	発電機母線 27	動作
2018/9/6 3:26		61TL 127	動作
2018/9/6 3:26		発電機母線 27	復帰
2018/9/6 3:44	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:26	[redacted]	連変C クーラー故障	復帰
2018/9/6 3:26		連変 ポンプ故障	復帰
2018/9/6 3:26		圧油圧力異常	発生
2018/9/6 3:26		連変B故障	発生
2018/9/6 3:26		連変軽故障	
2018/9/6 3:27		43LC 切替不成立	動作
2018/9/6 3:27		圧油装置故障	発生
2018/9/6 3:27		圧油系故障	発生
2018/9/6 3:27		集油槽異常	発生
2018/9/6 3:27		Feb-86	動作
2018/9/6 3:28		61TL 86	動作
2018/9/6 3:28		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:28		66kV 286	
2018/9/6 3:28		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:28		66kV 286	
2018/9/6 3:28		62TL 86	動作
2018/9/6 3:28		66kV 286	動作
2018/9/6 3:28		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:28		66kV 186	
2018/9/6 3:28		65TL 故障	発生

2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:28	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:28	[redacted]	66TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	動作
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 86	動作
2018/9/6 3:28	[redacted]	62TL 86	動作
2018/9/6 3:28	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:28	[redacted]	63TL 故障	発生
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:29	[redacted]	66kV 1TL再閉路せず	
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:29	[redacted]	66kV 2TL再閉路せず	
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:29	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:29	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:29	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	May-86	動作
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:30	[redacted]	67TL 故障	発生
2018/9/6 3:30	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:30	[redacted]	68TL 故障	発生
2018/9/6 3:30	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:30	[redacted]	67TL 故障	復帰
2018/9/6 3:30	[redacted]	68TL 故障	復帰
2018/9/6 3:34	[redacted]	202 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:34	[redacted]	201 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:39	[redacted]	11CB	切
2018/9/6 3:41	[redacted]	63TL 86	動作
2018/9/6 3:41	[redacted]	64TL 86	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	203TL 86B	動作
2018/9/6 3:42	西野SS	204TL 86B	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:42	篠路SS	102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	61TL 86	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	63TL 86	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	64TL 86	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	66TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	65TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	65TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	66TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 86	動作
2018/9/6 3:43	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:43	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:43	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:43	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	ダムゲート閉	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	ダムゲート閉	復帰
2018/9/6 3:44	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:44	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 3:44	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:44	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:45	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:45		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 3:45	恵庭TC1	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	南札幌TC	再閉路一括ロック	実行(現地)
2018/9/6 3:45	[redacted]	43RC一括	操作ロック中
2018/9/6 3:45	[redacted]	43RC一括	TC異常
2018/9/6 3:45	苗穂SS	43RC一括	操作ロック中
2018/9/6 3:45	[redacted]	43RC一括	操作ロック中
2018/9/6 3:45	[redacted]	61TL 86	動作
2018/9/6 3:45	[redacted]	ダムゲート閉	動作
2018/9/6 3:45	南札幌SS	103 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	南札幌SS	104 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	南札幌SS	101 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	南札幌SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	南札幌SS	連変A 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	南札幌SS	連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 3:45	南札幌SS	連変D 43-79T	ロック
2018/9/6 3:45	恵庭SS	連変A 43-79T	ロック
2018/9/6 3:45	恵庭SS	連変B 43-79T	ロック
2018/9/6 3:45	恵庭SS	101 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	恵庭SS	102 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	恵庭SS	103 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	恵庭SS	104 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	[redacted]	201 43RC	ロック
2018/9/6 3:45	[redacted]	202 43RC	ロック

2018/9/6 3:45	[redacted]	203 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		201 43RC	使用		
2018/9/6 3:45		204 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		11･12 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		連変C 43-79T	ロック		
2018/9/6 3:45		205 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		206 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		101 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		102 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		107 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		108 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		103 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		104 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		111 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		14･15 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		112 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		201 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		61 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		62 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		63 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		64 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		連C 全停遮断復旧せず	動作		
2018/9/6 3:45		205TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		206TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		107TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		108TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		103TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 3:45		104TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		101TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		102TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	南札幌SS	103TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45	南札幌SS	104TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 3:45	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	南札幌SS	連B 全停遮断復旧せず	動作		
2018/9/6 3:45	南札幌SS	連変A 86	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		203TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		275kV 1TL 再閉路せず			
2018/9/6 3:45		111TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		187kV 186			
2018/9/6 3:45		204TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		275kV 2TL 再閉路せず			
2018/9/6 3:45		204TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		275 2L高速REC後遮断			
2018/9/6 3:45	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		101 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		102 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		107 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		108 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		112TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		187kV 286			
2018/9/6 3:45		63TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		66kV 186			
2018/9/6 3:45		64TL 故障	発生		
2018/9/6 3:45		66kV 286			
2018/9/6 3:45			Feb-86 動作		
2018/9/6 3:45		62TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	砂川SS	67TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	砂川SS	62TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	103 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		104 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		連変C 43-79T	ロック		
2018/9/6 3:45		連変A 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45		連変B 43RC	ロック		
2018/9/6 3:45	砂川SS	61TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	苗穂SS	連変A 全停遮断	復帰異常 復帰		
2018/9/6 3:45	砂川SS	73TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	砂川SS	68TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		業務支援端末－19		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	砂川PS	62TL 86*	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	砂川PS	61TL 86*	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		61TL 86	動作		
2018/9/6 3:45		62TL 86	動作		
2018/9/6 3:45	苫小牧SS	71 86	動作		
2018/9/6 3:45	苫小牧SS	72 86	動作		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 3:45	砂川PS	63TL 86*	動作		
2018/9/6 3:45	砂川PS	64TL 86*	動作		

2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		61TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:45		62TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:45		64TL 86	動作				
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		63TL 86	動作				
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45	苗穂SS	連C 全停遮断復旧せず	動作				
2018/9/6 3:45	苗穂SS	連A 全停遮断復旧せず	動作				
2018/9/6 3:45	苗穂SS	連B 全停遮断復旧せず	動作				
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		業務支援端末－１９		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西		接続
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		187kV 286	動作				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		71TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 186					
2018/9/6 3:45		61TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 186					
2018/9/6 3:45		65TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 186					
2018/9/6 3:45		101TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:45		102TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		107TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:45		108TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:45		104TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		187kV 2TL 再閉路せず					
2018/9/6 3:45		11 故障	発生				
2018/9/6 3:45		187kV 186					
2018/9/6 3:45		14 故障	発生				
2018/9/6 3:45		187kV 186					
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		62TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 286					
2018/9/6 3:45		72TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 286					
2018/9/6 3:45		62TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 286					
2018/9/6 3:45		66TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 286					
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		連変A故障	発生				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		連変A故障	発生				
2018/9/6 3:45		187kV 86TR					
2018/9/6 3:45		連変B故障	発生				
2018/9/6 3:45		187kV 86TR					
2018/9/6 3:45		63TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:45		64TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:45		63TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45				186			
2018/9/6 3:45		64TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45				286			
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45	苗穂SS	102TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:45	苗穂SS	101TL 再閉路せず	動作				
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		103TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		187kV 1TL 再閉路せず					
2018/9/6 3:45		62TL 86	動作				
2018/9/6 3:45	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45	砂川SS	74TL 86	動作				
2018/9/6 3:45	[redacted]	63TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 186					
2018/9/6 3:45		64TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 286					
2018/9/6 3:45		61TL 86	動作				
2018/9/6 3:45		61TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		66kV 186					
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:45		62TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:45		63TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:45		64TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:45		63TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:45		64TL 故障	復帰				
2018/9/6 3:46	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:45	[redacted]	61TL 故障	発生				
2018/9/6 3:45		61TL 86					
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:46	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生				
2018/9/6 3:46		66kV 286					
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 3:46	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 86	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	苗穂SS	66TL 86	動作
2018/9/6 3:46	苗穂SS	65TL 86	動作
2018/9/6 3:47		再閉路一括ロック	終了
2018/9/6 3:47	[redacted]	11X	切
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 86	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 86	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 86	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 86	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	67TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	再閉路後遮断	
2018/9/6 3:46	[redacted]	64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	再閉路後遮断	
2018/9/6 3:46	[redacted]	68TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	66TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	65TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	71TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	65TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	72TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 186	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 286	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	恵庭SS	65TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	恵庭SS	63TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	南札幌SS	67TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	南札幌SS	68TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	恵庭SS	64TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	恵庭SS	66TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	恵庭SS	62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	恵庭SS	61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		186	
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		286	
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 186	
2018/9/6 3:46		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 186	
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 286	
2018/9/6 3:46		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 286	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		71TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		71TL 86	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		63TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 186	
2018/9/6 3:46		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	石狩湾新港PS	201TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	石狩湾新港PS	202TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		64TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 286	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:47	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SWS	101TL Recせず	動作
2018/9/6 3:46	奈井江PS	106TL 86	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:48	砂川SS	瞬時電圧低下	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		63TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		64TL 故障	復帰
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46	旭川嵐山SWS	102TL Recせず	動作
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:46		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		61TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		62TL 故障	復帰
2018/9/6 3:46		61TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		66kV 186	
2018/9/6 3:46		102TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46		103TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		187kV 186	
2018/9/6 3:46		104TL 故障	発生
2018/9/6 3:46		187kV 286	
2018/9/6 3:46		101TL 再閉路せず	動作
2018/9/6 3:46	奈井江PS	101TL 86	動作
2018/9/6 3:46	奈井江PS	102TL 86	動作

2018/9/6 3:46	奈井江PS	105TL 86.				動作
2018/9/6 3:46	[redacted]	71TL 故障				復帰
2018/9/6 3:47	[redacted]	61TL 故障				復帰
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰				選択不応動
2018/9/6 3:49	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:49	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:49	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:49	[redacted]					受信
2018/9/6 3:49	[redacted]					受信
2018/9/6 3:49	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:49	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:49	[redacted]			May-86		動作
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:50		再閉路一括ロック				開始
2018/9/6 3:50	[redacted]	再閉路一括ロック				実行(現地)
2018/9/6 3:50	[redacted]	43RC一括				操作ロック中
2018/9/6 3:50		再閉路一括ロック				終了
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下				マスク設定
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(異常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	南札幌TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(異常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(異常終了)
2018/9/6 3:50	砂川TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	南札幌TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(異常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(異常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(異常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	南札幌TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	奈井江TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		運転管理	オンライン 接続切替 中給	受付
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		運転管理	オンライン 接続切替 中給	接続
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	恵庭TC1	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	南札幌TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	砂川TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	103 43RC				ロック
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下				動作
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	奈井江TC	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理				(正常終了)

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		104 43RC	ロック				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	恵庭TC1	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	砂川TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	南札幌TC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:51	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	[redacted]	101 43RC	ロック				
2018/9/6 3:51	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 3:51	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	102 43RC	ロック				
2018/9/6 3:52	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	[redacted]	連変A 43-79T	ロック				
2018/9/6 3:52	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:52	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:52	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:53	[redacted]	連変B 43-79T	ロック				
2018/9/6 3:53	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:53	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:53	[redacted]	受信					
2018/9/6 3:53	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:53	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:53	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:54	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:54	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 3:54	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:54	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:54	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:54	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:54	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:55	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:55	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:55	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:55	[redacted]	61 43RC	ロック				
2018/9/6 3:55		21CB	開放				
2018/9/6 3:55	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:55	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:55	金山PS	1CB	並列				
2018/9/6 3:56	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:56	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:56	[redacted]	62 43RC	ロック				
2018/9/6 3:56	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:56	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:56	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:57	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:57	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:57		再閉路一括ロック	開始				
2018/9/6 3:57	[redacted]	再閉路一括ロック	実行（現地）				
2018/9/6 3:57		43RC一括	TC異常				
2018/9/6 3:57		再閉路一括ロック	終了				
2018/9/6 3:57	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:57	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:57	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:58	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:58	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:58	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:58	苗穂SS	63 43RC	ロック				
2018/9/6 3:58	[redacted]	水車上カバー水位異常	発生	03:58:29 MSL			
2018/9/6 3:58	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:58	苗穂SS	64 43RC	ロック				
2018/9/6 3:58	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 3:58	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:58	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:59	[redacted]	上カバー排水予備機	起動				
2018/9/6 3:59	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:59	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:59	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:59	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 3:59	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:00	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				
2018/9/6 4:00	砂川SS	瞬時電圧低下	動作				

2018/9/6 4:00	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:00	苗穂SS	65 43RC	ロック			
2018/9/6 4:00	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:00	苗穂SS	66 43RC	ロック			
2018/9/6 4:00	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:01	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:01	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:01	[redacted]	ダムゲート開	動作			
2018/9/6 4:01	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:01	[redacted]	ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 4:01	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:01	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	[redacted]	ダムゲート閉	動作			
2018/9/6 4:02	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	[redacted]	ダムゲート閉	復帰			
2018/9/6 4:02	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:02	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SWS	101 43RC	ロック			
2018/9/6 4:03	旭川嵐山SWS	102 43RC	ロック			
2018/9/6 4:03	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 4:03	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:03	[redacted]	63 43RC	ロック			
2018/9/6 4:03	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	[redacted]	上カバー排水予備機	停止			
2018/9/6 4:04	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	[redacted]	64 43RC	ロック			
2018/9/6 4:04	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:04	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 4:05	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 4:05	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 4:05	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 4:06	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:06	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 4:07	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 4:07	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 4:07	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:07	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	63 43RC	ロック			
2018/9/6 4:08	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	64CB	開放			
2018/9/6 4:08	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	64 43RC	ロック			
2018/9/6 4:08	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	64CB	入			
2018/9/6 4:08	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:08	[redacted]	61･64 43LC	ロック			
2018/9/6 4:08	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰			
2018/9/6 4:08	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 4:08	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:09	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			

2018/9/6 4:10	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:10	[redacted]	64CB	開放		
2018/9/6 4:10	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:10	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:10	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:10	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 4:10	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 4:10	[redacted]	所内 83H	滝里PS側		
2018/9/6 4:10	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 4:10	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:10	[redacted]	TR軽故障	復帰		
2018/9/6 4:11	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:11	[redacted]	地震計	動作	04:11:12 MSL	
2018/9/6 4:11	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:11	[redacted]	圧油予備機	起動		
2018/9/6 4:11	西旭川SS	171 43RC	ロック		
2018/9/6 4:11	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:11	[redacted]	集油槽異常	復帰		
2018/9/6 4:11	[redacted]	圧油圧力異常	復帰		
2018/9/6 4:11	西旭川SS	172 43RC	ロック		
2018/9/6 4:11	[redacted]	圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 4:11	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:11	[redacted]	圧油予備機	停止		
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:11	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:12	[redacted]	水車上カバー水位異常	復帰	04:11:51 MEL	2
2018/9/6 4:12	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:12	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:12	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:12	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:12	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:12	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 4:12		再閉路一括ロック	開始		
2018/9/6 4:12	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(現地)		
2018/9/6 4:12	[redacted]	43RC一括	TC異常		
2018/9/6 4:12		再閉路一括ロック	終了		
2018/9/6 4:13	[redacted]	61 43RC	ロック		
2018/9/6 4:13	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:13	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:13	[redacted]	62 43RC	ロック		
2018/9/6 4:13	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:13	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:13	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:13	[redacted]	24CB	開放		
2018/9/6 4:14	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:14	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:14	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:14	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 4:14	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:14	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:14	[redacted]	水車故障	発生		
2018/9/6 4:14	[redacted]	放流警報異常	復帰		
2018/9/6 4:14	[redacted]	排水系故障	発生		
2018/9/6 4:14	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 4:14	[redacted]	管理装置CPU異常	復帰		
2018/9/6 4:14	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:15	[redacted]	水車故障	復帰		
2018/9/6 4:15	[redacted]	排水系故障	復帰		
2018/9/6 4:15	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:15	[redacted]	リレー故障	復帰		
2018/9/6 4:15	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:15	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:15	[redacted]	予備機	起動		
2018/9/6 4:15	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:15	[redacted]	圧油系故障	発生		
2018/9/6 4:15	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	地震計	復帰	04:15:55 MEL	2
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:16	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:16	[redacted]	予備機	停止		
2018/9/6 4:16	[redacted]	圧油系故障	復帰		
2018/9/6 4:16	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:16	南札幌SS	61 43RC	ロック		
2018/9/6 4:16	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:16	南札幌SS	62 43RC	ロック		
2018/9/6 4:16	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:17	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:17	南札幌SS	63 43RC	ロック		
2018/9/6 4:17	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:17	南札幌SS	64 43RC	ロック		
2018/9/6 4:17	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 4:17	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:17	砂川SS	瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 4:17	[redacted]	62CB	切		
2018/9/6 4:17	南札幌SS	65 43RC	ロック		

2018/9/6 4:17	南札幌SS	本館	入所			
2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:18	南札幌SS	66 43RC	ロック			
2018/9/6 4:18	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 4:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18	南札幌SS	67 43RC	ロック			
2018/9/6 4:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:18	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:18	南札幌SS	68 43RC	ロック			
2018/9/6 4:18	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:18	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:18	南札幌SS	73 43RC	ロック			
2018/9/6 4:19	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:19	南札幌SS	74 43RC	ロック			
2018/9/6 4:19	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:19	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:19	南札幌SS	69CB	開放			
2018/9/6 4:19	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:19	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20	南札幌SS	43DL	変電			
2018/9/6 4:20	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 4:20	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20	南札幌SS	F1CB	開放			
2018/9/6 4:20	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20	南札幌SS	F2CB	開放			
2018/9/6 4:20	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/6 4:20	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:20	[redacted]	62CB	入			
2018/9/6 4:20		62CB	トリップ			
2018/9/6 4:20		43LC 切替不成立				
2018/9/6 4:20		43LC 切替中				
2018/9/6 4:21	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21	南札幌SS	F3CB	開放			
2018/9/6 4:20	[redacted]	62CB	入			
2018/9/6 4:21	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21	南札幌SS	F4CB	開放			
2018/9/6 4:21	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 4:21	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21	[redacted]	61CB	切			
2018/9/6 4:21	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:21	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 4:21	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 4:22	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 4:22	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:22	[redacted]	63 43RC	ロック			
2018/9/6 4:23	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	高低圧所内電源盤故障	復帰
2018/9/6 4:23	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23	[redacted]	64 43RC	ロック			
2018/9/6 4:23	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:23	砂川SS	73 43RC	ロック			
2018/9/6 4:23	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	砂川SS	74 43RC	ロック			
2018/9/6 4:24	苗穂SS	連変A 43-79T	ロック			
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 4:24	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-3系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-2系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 4:24	苗穂SS	連変B 43-79T	ロック			
2018/9/6 4:24	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	[redacted]	11CB	開放			

2018/9/6 4:24	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	苗穂SS	連変C 43-79T	ロック			
2018/9/6 4:24	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:24	[redacted]	K14CB	開放			
2018/9/6 4:24	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	苗穂SS	67CB	開放			
2018/9/6 4:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	苗穂SS	68CB	開放			
2018/9/6 4:25	[redacted]		受信			
2018/9/6 4:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	苗穂SS	73CB	開放			
2018/9/6 4:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 4:25	奈井江PS	21CB	開放			
2018/9/6 4:25	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:25	奈井江PS	101 43RC	ロック			
2018/9/6 4:26	苗穂SS	74CB	開放			
2018/9/6 4:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26	奈井江PS	102 43RC	ロック			
2018/9/6 4:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26	[redacted]	61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 4:26	[redacted]	43LC 切替不成立	復帰異常 復帰			
2018/9/6 4:26	苗穂SS	75CB	開放			
2018/9/6 4:26	奈井江PS	105 43RC	ロック			
2018/9/6 4:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26	[redacted]	43LC 切替中	復帰			
2018/9/6 4:26	奈井江PS	106 43RC	ロック			
2018/9/6 4:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:26	苗穂SS	24CB	開放			
2018/9/6 4:26	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27	苗穂SS	27CB	開放			
2018/9/6 4:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 4:27	[redacted]	管理装置CPU異常	復帰			
2018/9/6 4:27	[redacted]	予備機	起動			
2018/9/6 4:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:27	苗穂SS	43DL	変電			
2018/9/6 4:27	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 4:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:27	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 4:27	苗穂SS	F1CB	開放			
2018/9/6 4:27	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28	苗穂SS	F2CB	開放			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28	苗穂SS	F3CB	開放			
2018/9/6 4:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/6 4:28	苗穂SS	F4CB	開放			
2018/9/6 4:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28	[redacted]	予備電源	停止			
2018/9/6 4:28	[redacted]	予備機	停止			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	苗穂SS	F5CB	開放			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	圧油系故障	復帰			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:29	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 4:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:29	[redacted]	16CB	開放			
2018/9/6 4:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:29	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:30	[redacted]	ダムゲート開	動作			
2018/9/6 4:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 4:30	[redacted]	ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 4:30	砂川SS	瞬時電圧低下	動作			

2018/9/6 4:30	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:31	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:31	砂川SS	65 43RC ロック
2018/9/6 4:31	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:31	砂川SS	66 43RC ロック
2018/9/6 4:31	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:31	砂川SS	67 43RC ロック
2018/9/6 4:31	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:31	砂川SS	68 43RC ロック
2018/9/6 4:31	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:31	砂川SS	61 43RC ロック
2018/9/6 4:31	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:32	砂川SS	62 43RC ロック
2018/9/6 4:32	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:32	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:32	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:32	砂川SS	F1CB 開放
2018/9/6 4:32	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:32	砂川SS	F2CB 開放
2018/9/6 4:32	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:33	砂川SS	F3CB 開放
2018/9/6 4:33	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:33	[redacted]	43R 直接
2018/9/6 4:33	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:33	砂川SS	F4CB 開放
2018/9/6 4:33	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:33	[redacted]	61 43RC ロック
2018/9/6 4:33	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:33	砂川SS	11CB 投入
2018/9/6 4:33	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:34	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:34	[redacted]	62 43RC ロック
2018/9/6 4:34	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:34	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:34	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:34	[redacted]	63 43RC ロック
2018/9/6 4:34	[redacted]	61CB 切
2018/9/6 4:34	砂川SS	74CB 投入
2018/9/6 4:34	砂川SS	オシロ 動作
2018/9/6 4:34	砂川SS	所内AC電源故障 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	瞬時電圧低下 動作
2018/9/6 4:34	砂川SS	所内DC電源故障 発生
2018/9/6 4:34	砂川SS	61TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	62TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	65TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	66TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	67TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	68TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	73TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	74TL 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	60CB 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	配変B 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	SC-B 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	配変A 43V切替無電圧 復帰
2018/9/6 4:34	砂川SS	系統同期 動作
2018/9/6 4:34	砂川SS	配変A 6kV 27 復帰
2018/9/6 4:35	砂川SS	オシロ 復帰異常 発生
2018/9/6 4:35	砂川SS	オシロ 復帰
2018/9/6 4:35	砂川SS	オシロ 復帰異常 復帰
2018/9/6 4:35	[redacted]	64 43RC ロック
2018/9/6 4:35	[redacted]	62CB 切
2018/9/6 4:35	砂川SS	系統同期 復帰
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6 開始
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6 完了
2018/9/6 4:35	砂川SS	所内DC電源故障 復帰
2018/9/6 4:35	[redacted]	71CB 切
2018/9/6 4:35	[redacted]	72CB 切
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:35	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:36	[redacted]	表示復帰 選択不応動
2018/9/6 4:38	[redacted]	65CB 開放
2018/9/6 4:39	[redacted]	14CB 開放
2018/9/6 4:39	[redacted]	43DL 変電
2018/9/6 4:40	[redacted]	F1CB 開放
2018/9/6 4:40	[redacted]	ダムゲート開 動作
2018/9/6 4:40	[redacted]	ダムゲート開 復帰

2018/9/6 4:40	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 4:40	苗穂SS	66TL 操作圧低下	動作					
2018/9/6 4:40	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 4:40	[redacted]	F4CB	開放					
2018/9/6 4:41	[redacted]	F5CB	開放					
2018/9/6 4:41	砂川PS	61 43RC	ロック					
2018/9/6 4:42	砂川PS	62 43RC	ロック					
2018/9/6 4:43	砂川PS	63 43RC	ロック					
2018/9/6 4:43	砂川PS	64 43RC	ロック					
2018/9/6 4:44	[redacted]	61 43RC	ロック					
2018/9/6 4:44	[redacted]	62 43RC	ロック					
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		発生
2018/9/6 4:45	[redacted]	13CB	開放					
2018/9/6 4:45	[redacted]	65CB	切					
2018/9/6 4:45	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/6 4:46	砂川SS	61CB	投入					
2018/9/6 4:46	砂川SS	系統同期	動作					
2018/9/6 4:46	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		復帰
2018/9/6 4:46	砂川SS	系統同期	復帰					
2018/9/6 4:46	[redacted]	16CB	開放					
2018/9/6 4:46	[redacted]	66CB	切					
2018/9/6 4:46	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/6 4:46	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 4:46	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		電力設備管理マスター（スレーブ		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		メールマスター（スレーブ）		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		等価マスター（スレーブ）		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		電力設備管理マスター（スレーブ		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		メールマスター（スレーブ）		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		等価マスター（スレーブ）		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理		メールマスター（スレーブ）		遷移
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:46	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 4:47	[redacted]	F4CB	開放					
2018/9/6 4:47	電圧制御	[redacted]	制御異常終了					
2018/9/6 4:47	砂川PS	78CB	開放					
2018/9/6 4:47	砂川SS	オシロ	動作					
2018/9/6 4:47	砂川SS	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	砂川PS	61CB	入					
2018/9/6 4:47	砂川SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:48	砂川SS	オシロ	動作					
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 4:48	砂川SS	瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 4:49	[redacted]	予備機	起動					
2018/9/6 4:49	砂川SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)				
2018/9/6 4:49	砂川SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)				
2018/9/6 4:49	砂川SS	オシロ	復帰異常 発生					
2018/9/6 4:49	[redacted]	圧油系故障	発生					
2018/9/6 4:49	[redacted]	圧油系故障	発生					
2018/9/6 4:49	砂川SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 4:49	砂川SS	オシロ	復帰異常 復帰					
2018/9/6 4:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 4:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49	砂川PS	78CB	投入		
2018/9/6 4:49	砂川SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.5kV(63.0kV)	
2018/9/6 4:49	砂川SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(63.0kV)	
2018/9/6 4:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:49		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 4:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 4:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:51		扉	閉		
2018/9/6 4:51		本館	入所		
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 旭川	受付
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 旭川	接続
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:51	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン 実行モード 常用	遷移
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン 運用区分 中給	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン 運用区分 中給 割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン 運用区分 配電	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン 運用区分 配電 割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オンライン 実行モード 待機	遷移
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 旭川	受付
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 旭川	接続
2018/9/6 4:55	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 5:00	苗穂SS	本館	退所		
2018/9/6 5:00	苗穂SS	66CB	操作ロック設定		
2018/9/6 5:00	[redacted]	62CB	操作ロック設定		
2018/9/6 5:00		62CB	操作ロック設定		
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理 故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理 故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	[redacted]	201CB	投入		
2018/9/6 5:01		62CB	切		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 5:04	電圧制御	[redacted]	手動	手動遷移要求	
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 5:05	[redacted]	本館入所待ち	設定		
2018/9/6 5:05		本館入所待ち	設定		
2018/9/6 5:05		本館入所待ち	設定		
2018/9/6 5:07		203CB	投入		
2018/9/6 5:07		205TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 5:07		17 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 5:07		206TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 5:07		275kV 系統同期	動作		
2018/9/6 5:07		203TL 故障	復帰		

2018/9/6 5:07	[redacted]	275kV 1TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 5:07		204TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:07		275kV 2TL 43V無電圧	復帰				
2018/9/6 5:07		275kV 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:08	[redacted]	11CB	機器不応動				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	周波数変動	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	[redacted]	復帰				
2018/9/6 5:10	[redacted]	11CB	機器不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		14 故障	復帰				
2018/9/6 5:10		43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:11		14CB	投入				
2018/9/6 5:12		11CB	入				
2018/9/6 5:12		11CB	入				
2018/9/6 5:13		13CB	投入				
2018/9/6 5:13		本館	入所				
2018/9/6 5:13		本館入所待ち	解除				
2018/9/6 5:13		所内H1TR故障	復帰				
2018/9/6 5:13		侵入警戒装置故障	発生				
2018/9/6 5:13		侵入警戒	動作				
2018/9/6 5:13		整流器故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変C クーラー故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変A 3次 故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変C クーラー故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変A 3次 故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変 ポンプ故障					
2018/9/6 5:13		連変B故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変 ポンプ故障					
2018/9/6 5:13		連変B 3次 故障	発生				
2018/9/6 5:13		連変 ポンプ故障					
2018/9/6 5:13		侵入警戒装置故障	復帰				
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13		17CB	切				
2018/9/6 5:14		本館	入所				
2018/9/6 5:14		警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:14		16CB	投入				
2018/9/6 5:14		EG	停止				
2018/9/6 5:14		所内H2TR故障	復帰				
2018/9/6 5:14		所変軽故障	復帰				
2018/9/6 5:14		61 43RC	ロック				
2018/9/6 5:14		91CB	投入				
2018/9/6 5:14		62 43RC	ロック				
2018/9/6 5:15		275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	271kV(275kV)			
2018/9/6 5:15		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	271kV(275kV)			
2018/9/6 5:15		275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)			
2018/9/6 5:15		275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)			
2018/9/6 5:15		所内 27	復帰				
2018/9/6 5:15		6kV 27	復帰				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		連変A故障	発生				
2018/9/6 5:15		連変 ポンプ故障					
2018/9/6 5:15		連変軽故障					
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:16		表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 5:18	[redacted]	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 5:18	[redacted]	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	278kV(275kV)				
2018/9/6 5:18	[redacted]	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	278kV(275kV)				
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 5:26	[redacted]	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)			
2018/9/6 5:26		275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)			
2018/9/6 5:27		61CB	切				
2018/9/6 5:29	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機		起動
2018/9/6 5:29	[redacted]	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	268kV(275kV)			
2018/9/6 5:29		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	268kV(275kV)			
2018/9/6 5:29		275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	269kV(275kV)			
2018/9/6 5:29		275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	269kV(275kV)			
2018/9/6 5:29		予備機	停止				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		圧油系故障	復帰				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30		整流器故障	復帰				
2018/9/6 5:30		連変C クーラー故障	復帰				
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 5:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 5:30	[redacted]	侵入警戒	復帰				
2018/9/6 5:30		275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30		275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30		275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)			
2018/9/6 5:30		275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)			
2018/9/6 5:30		ダムゲート開	動作				
2018/9/6 5:30		ダムゲート開	復帰				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	西野SS	203CB	投入				
2018/9/6 5:31	[redacted]	シーケンサ軽故障	復帰				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	砂川SS	67CB	投入				
2018/9/6 5:31	砂川SS	系統同期	動作				
2018/9/6 5:32	砂川SS	系統同期	復帰				
2018/9/6 5:32	[redacted]		Feb-86 復帰				
2018/9/6 5:32			May-86 復帰				
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:33	[redacted]	63CB	投入				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		系統同期	動作				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 5:33	電圧制御		制御可能機器無				
2018/9/6 5:33	電圧制御		制御異常終了				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	電圧制御	[redacted]	制御異常終了				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		連変軽故障	復帰				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		オシロ	復帰				
2018/9/6 5:33		連変A故障	復帰				
2018/9/6 5:33		連変B故障	復帰				
2018/9/6 5:33		系統同期	復帰				
2018/9/6 5:33		12 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		15 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		61TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		62TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		63TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		64TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		71 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		1 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		2 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		60 故障	復帰				
2018/9/6 5:33		1G 43R	直接				
2018/9/6 5:33			May-86 復帰				
2018/9/6 5:33			Feb-86 復帰				

2018/9/6 5:33	[redacted]	86-1B	復帰				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		連変A故障	復帰				
2018/9/6 5:34		連変 ポンプ故障	復帰				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35 記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:35 記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:35	[redacted]	61CB	切				
2018/9/6 5:36		空調故障	発生				
2018/9/6 5:36 中給事故報知		重大事故	発生				
2018/9/6 5:36 中給事故報知		周波数変動	受信				
2018/9/6 5:36 中給事故報知		札幌Ge出力増加指令	受信				
2018/9/6 5:36 苫小牧系統制御所		所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生	
2018/9/6 5:36 電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/6 5:36 電圧制御		制御可能機器無					
2018/9/6 5:36 電圧制御		制御異常終了					
2018/9/6 5:36	[redacted]	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	304kV(295kV)			
2018/9/6 5:36		275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	304kV(295kV)			
2018/9/6 5:36		所変2 タップ極限	極限動作				
2018/9/6 5:36		所内AC故障	復帰				
2018/9/6 5:36		275kV HBB監視不良-重	発生				
2018/9/6 5:36		275kV HBA監視不良-重	発生				
2018/9/6 5:36 苫小牧系統制御所		所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰	
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		275kV HBA監視不良-重	復帰				
2018/9/6 5:36		275kV HBB監視不良-重	復帰				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36		275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	290kV(295kV)			
2018/9/6 5:36		275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	289kV(295kV)			
2018/9/6 5:36		ShR-1故障	発生				
2018/9/6 5:36			59				
2018/9/6 5:36		連変A 3次 故障	発生				
2018/9/6 5:36			59				
2018/9/6 5:36		連変B 3次 故障	発生				
2018/9/6 5:36			59				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37 札幌系統制御所		監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 苫小牧	解除

2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:37	中給事故報知	重大事故	復帰						
2018/9/6 5:37	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰						
2018/9/6 5:37	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38	[redacted]	所内AC故障	発生						
2018/9/6 5:38	中給事故報知	重大事故	発生						
2018/9/6 5:38	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 5:38	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信						
2018/9/6 5:38	[redacted]	所内AC故障	復帰						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		所変2 タップ極限	極限復帰						
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:38		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39	中給事故報知	重大事故	復帰						
2018/9/6 5:39	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰						
2018/9/6 5:39	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動						

2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)				
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)				
2018/9/6 5:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:40	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	ダムゲート開	動作					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:40	[redacted]	ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 5:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 5:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:42	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:43	[redacted]	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)				
2018/9/6 5:43		275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	286kV(275kV)				
2018/9/6 5:42		ShR-1故障	発生					
2018/9/6 5:42			59					
2018/9/6 5:42		連変A 3次 故障	発生					
2018/9/6 5:42			59					

2018/9/6 5:42	[redacted]	連変B 3次 故障	発生						
2018/9/6 5:42	[redacted]		59						
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	所変2 タップ極限	極限動作						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	発電放流順次警報.	起動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	発電放流警報 吹鳴中	動作						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	復帰						

2018/9/6 5:46	[redacted]	所内AC故障	発生	
2018/9/6 5:46		6kV 27	動作	
2018/9/6 5:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:46		6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:46		ShR-1故障	発生	
2018/9/6 5:46			59	
2018/9/6 5:46		連変A 3次 故障	発生	
2018/9/6 5:46			59	
2018/9/6 5:46		連変B 3次 故障	発生	
2018/9/6 5:46			59	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	苗穂SS	コンプレッサー故障	発生	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		キュービクル故障	復帰	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		11CB	切	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49		11CB	切	
2018/9/6 5:50		ダムゲート開	動作	
2018/9/6 5:50		ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50		所変2 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 5:50		275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)
2018/9/6 5:50		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)
2018/9/6 5:50		275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)
2018/9/6 5:50		275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	273kV(275kV)
2018/9/6 5:50		86-1B	復帰	
2018/9/6 5:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51		所内 27	動作	
2018/9/6 5:51		侵入警戒装置故障	発生	
2018/9/6 5:51		空調故障	復帰	
2018/9/6 5:51		侵入警戒	動作	
2018/9/6 5:51		侵入警戒装置故障	復帰	
2018/9/6 5:51		整流器故障	発生	
2018/9/6 5:51		所内 27	復帰	
2018/9/6 5:51		連変C クーラー故障	発生	
2018/9/6 5:51		連変A 3次 故障	発生	
2018/9/6 5:51		連変 ポンプ故障		
2018/9/6 5:51		連変B故障	発生	
2018/9/6 5:51		連変 ポンプ故障		
2018/9/6 5:51		連変B 3次 故障	発生	

2018/9/6 5:51	[redacted]	連変 ポンプ故障		
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	275 甲A母線電圧 下限	発生(悪化)	271kV(271kV)
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52

2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:54	[redacted]	11CB		開放					
2018/9/6 5:54	[redacted]	ShR-1故障		発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]		59						
2018/9/6 5:54	[redacted]	連変A 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]		59						
2018/9/6 5:54	[redacted]	連変B 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]		59						
2018/9/6 5:54	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 5:54	[redacted]	ShR-1故障		発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]		59						
2018/9/6 5:54	[redacted]	連変A 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]		59						
2018/9/6 5:54	[redacted]	連変B 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:54	[redacted]		59						
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	ShR-1故障		発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]		59						
2018/9/6 5:55	[redacted]	連変A 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]		59						
2018/9/6 5:55	[redacted]	連変B 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]		59						
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	プリンター３			障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	F1CB		開放					
2018/9/6 5:55	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	ShR-1故障		発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]		59						
2018/9/6 5:55	[redacted]	連変A 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]		59						
2018/9/6 5:55	[redacted]	連変B 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:55	[redacted]		59						
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	F2CB		開放					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:55	旭川系統制御所	中給BU			障害管理		時差装置故障		復帰
2018/9/6 5:55	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 5:56	発電制御	[redacted]		時刻です	並列制御				
2018/9/6 5:56	発電制御	圧油系故障		中止条件有り					
2018/9/6 5:56	[redacted]	F3CB		開放					
2018/9/6 5:56	[redacted]	警報停止応動タイムアウ		ト　　復	帰				
2018/9/6 5:56	発電制御	[redacted]		実行指示	並列制御				
2018/9/6 5:56	発電制御	[redacted]		制御開始	0.0MW(0.0MW)				
2018/9/6 5:56	発電制御	[redacted]		制御中止					
2018/9/6 5:56	発電制御	圧油系故障		中止条件					
2018/9/6 5:56	発電制御	[redacted]		制御中止	0.0MW(0.0MW)				
2018/9/6 5:56	発電制御	[redacted]		手動	自動遷移要求				
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:56	[redacted]	F4CB		開放					
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ			運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:56	[redacted]	ShR-1故障		発生					
2018/9/6 5:56	[redacted]		59						
2018/9/6 5:56	[redacted]	連変A 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:56	[redacted]		59						
2018/9/6 5:56	[redacted]	連変B 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:56	[redacted]		59						
2018/9/6 5:56	[redacted]	ShR-1故障		発生					
2018/9/6 5:56	[redacted]		59						
2018/9/6 5:56	[redacted]	連変A 3次 故障		発生					
2018/9/6 5:56	[redacted]		59						
2018/9/6 5:56	[redacted]	連変B 3次 故障		発生					

2018/9/6 5:56	[redacted]		59							
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西			解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅱ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川			解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了			受付	
2018/9/6 5:56	[redacted]	放流警報	吹鳴							
2018/9/6 5:56	[redacted]	整流器故障	復帰							
2018/9/6 5:56	[redacted]	連変C クーラー故障	復帰							
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	終了			受付	
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅱ		運転管理	オフライン2	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西			解除
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	警報停止応動タイムアウト	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	警報停止選択不応動								
2018/9/6 5:57	[redacted]	ShR-1故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	連変A 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	連変B 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了			完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:57	[redacted]	侵入警戒	復帰							
2018/9/6 5:57	[redacted]	ShR-1故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	連変A 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	連変B 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	終了			完了	
2018/9/6 5:58	[redacted]	警報停止選択不応動								
2018/9/6 5:57	[redacted]	ShR-1故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	連変A 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	連変B 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:57	[redacted]		59							
2018/9/6 5:57	[redacted]	62CB	入							
2018/9/6 5:57	[redacted]	52F06	入							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	ShR-1故障	発生							
2018/9/6 5:58	[redacted]		59							
2018/9/6 5:58	[redacted]	連変A 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:58	[redacted]		59							
2018/9/6 5:58	[redacted]	連変B 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:58	[redacted]		59							
2018/9/6 5:58	[redacted]	警報停止選択不応動								
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:58	[redacted]	ShR-1故障	発生							
2018/9/6 5:58	[redacted]		59							
2018/9/6 5:58	[redacted]	連変A 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:58	[redacted]		59							
2018/9/6 5:58	[redacted]	連変B 3次 故障	発生							
2018/9/6 5:58	[redacted]		59							
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動							

2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:59		所変2 タップ極限	極限動作	
2018/9/6 5:59		発電放流警報 吹鳴中	復帰	
2018/9/6 5:59		発電放流順次警報.	停止	
2018/9/6 5:59		警報停止応動タイムアウ	ト 復 帰	
2018/9/6 5:59		警報停止選択不応動		
2018/9/6 5:59		1号発電機準備	動作	
2018/9/6 5:59		放流警報	停止	
2018/9/6 6:00		導水路ゲート全閉	動作	
2018/9/6 6:00		ダムゲート開	動作	
2018/9/6 6:00		ShR-1故障	発生	
2018/9/6 6:00			59	
2018/9/6 6:00		連変A 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:00			59	
2018/9/6 6:00		連変B 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:00			59	
2018/9/6 6:00		ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:00		ShR-1故障	発生	
2018/9/6 6:00			59	
2018/9/6 6:00		連変A 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:00			59	
2018/9/6 6:00		連変B 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:00			59	
2018/9/6 6:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		ShR-1故障	発生	
2018/9/6 6:01			59	
2018/9/6 6:01		連変A 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:01			59	
2018/9/6 6:01		連変B 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:01			59	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:01		ShR-1故障	発生	
2018/9/6 6:01			59	
2018/9/6 6:01		連変A 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:01			59	
2018/9/6 6:01		連変B 3次 故障	発生	
2018/9/6 6:01			59	
2018/9/6 6:01	旭川系統制御所	業務支援端末－14	障害管理	支援端末LAN-2nd NIC故障 復帰
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－14	障害管理	支援端末LAN-1st NIC故障 復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3	運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3	運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－14	障害管理	構内LAN NIC故障 復帰
2018/9/6 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:03		所変2 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:03		所変2 タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 6:03		62CB	切	
2018/9/6 6:03		1号発電機準備	復帰	
2018/9/6 6:03	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/6 6:03		1CB	並列	
2018/9/6 6:04		1G有効電力下限	逸脱発生	-0.60MW(0.00MW)
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:04		地震計	動作	06:04:56 MSL
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	

2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 6:07	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 6:07		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:07		配変A Cub故障	復帰					
2018/9/6 6:07	旭川系統制御所	中給BU		障害管理		時差装置故障		発生
2018/9/6 6:07	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/6 6:07		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:07		61TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:07		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:07		62TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:07		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:08		61X	切					
2018/9/6 6:08		62X	切					
2018/9/6 6:08		62Y	切					
2018/9/6 6:08		配変B故障	復帰					
2018/9/6 6:08		配変 保護装置不良	復帰					
2018/9/6 6:08		地震計	復帰	06:08:00 MEL	2			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		61CB	操作ロック設定					
2018/9/6 6:08		62CB	操作ロック設定					
2018/9/6 6:08		52F06	操作ロック設定					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:08		放流警報	吹鳴					
2018/9/6 6:09		61X	操作ロック設定					
2018/9/6 6:09		62X	操作ロック設定					
2018/9/6 6:09		62Y	操作ロック設定					
2018/9/6 6:09		61Y	操作ロック設定					
2018/9/6 6:09		61CB	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		61CB	開放					
2018/9/6 6:09		52F06	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		62X	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		62X	投入					
2018/9/6 6:09		52F06	開放					
2018/9/6 6:09		62X	投入					
2018/9/6 6:09		52F06	開放					
2018/9/6 6:09		F1CB	開放					
2018/9/6 6:09		61X	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		62CB	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		62CB	開放					
2018/9/6 6:09		61X	投入					
2018/9/6 6:09		F2CB	開放					
2018/9/6 6:09		62Y	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		62Y	投入					
2018/9/6 6:09		61Y	オフライン設定					
2018/9/6 6:09		86-1B	復帰					
2018/9/6 6:09	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:09	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:09	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/6 6:10		F4CB	開放					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		62CB	投入					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		1G 発電機	運転					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		1G 発電機	運転					
2018/9/6 6:11		放流警報	停止					
2018/9/6 6:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11		1号発電機準備	動作					
2018/9/6 6:11		配変A 重故障	発生	06:11:50 MSH				
2018/9/6 6:11		配変A 重故障	復帰	06:11:51 MEH	12			
2018/9/6 6:11		地震計	動作	06:11:55 MSL				
2018/9/6 6:11		配変C故障	発生					
2018/9/6 6:11		TR重故障						
2018/9/6 6:11		配変D故障.	発生					
2018/9/6 6:11		TR重故障						
2018/9/6 6:11		配変A故障	発生					
2018/9/6 6:11		TR重故障						
2018/9/6 6:11		配変B故障	発生					
2018/9/6 6:11		TR重故障						
2018/9/6 6:11		TR重故障	復帰					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		14CB	開放					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		17CB	開放					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		17CB	開放					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		地震計	復帰	06:12:32 MEL	2			
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		61CB	開放					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		F1CB.	開放					
2018/9/6 6:12		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		1号発電機準備	復帰					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		F2CB.	開放					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		1CB	並列					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		F3CB.	開放					

2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:13		F4CB.	開放	
2018/9/6 6:13		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 6:13		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 6:13	石狩湾新港PSCD	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 6:13	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 6:13

2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		所内AC 27	復帰					
2018/9/6 6:13		61CB	投入					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:13		配変B 軽故障(LR)	発生	06:13:53 MSL				
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		601CB	切					
2018/9/6 6:15		601L	切					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		本館	入所					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:16		連変A 3次 故障	復帰					
2018/9/6 6:16		ShR-1故障	復帰					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 6:19	[redacted]	所内 27	動作			
2018/9/6 6:19		侵入警戒装置故障	発生			
2018/9/6 6:19		侵入警戒	動作			
2018/9/6 6:19	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 6:19	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 6:19	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	受信			
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 6:19	[redacted]	所内 27	復帰			
2018/9/6 6:19		連変C クーラー故障	発生			
2018/9/6 6:19		整流器故障	発生			
2018/9/6 6:19		侵入警戒装置故障	復帰			
2018/9/6 6:19		所内H2TR故障	発生			
2018/9/6 6:19		所変軽故障				
2018/9/6 6:19		所内A系故障	発生			
2018/9/6 6:19		6kV 59				
2018/9/6 6:19		所内B系故障	発生			
2018/9/6 6:19		6kV 59				
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 6:19	[redacted]	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	310kV(295kV)		
2018/9/6 6:19		275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	310kV(295kV)		
2018/9/6 6:19		275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	333kV(295kV)		
2018/9/6 6:19		275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	332kV(295kV)		
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		61 43RC	ロック			
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:19		275kV HBB監視不良-重	発生			
2018/9/6 6:19		275kV HBA監視不良-重	発生			
2018/9/6 6:19		275kV BPB監視不良-重	発生			
2018/9/6 6:19		275kV BPA監視不良-重	発生			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:19		ShR-1故障	発生			
2018/9/6 6:19			59			
2018/9/6 6:19		SC.ShR リレー故障				
2018/9/6 6:20		連変C 監視不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:20		ダムゲート開	動作			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		62 43RC	ロック			
2018/9/6 6:20		警報停止応動タイムアウト	発生			
2018/9/6 6:20		警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:20		275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	314kV(311kV)		
2018/9/6 6:20		275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	314kV(312kV)		
2018/9/6 6:20		275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	339kV(335kV)		
2018/9/6 6:20		275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	338kV(334kV)		
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:20		ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 6:20		203TL 故障	発生			
2018/9/6 6:20		275kV 1L M1 RY故障				
2018/9/6 6:20		275kV 1L M2 RY故障				
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 6:20	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	発生
2018/9/6 6:20		61 43RC	ロック			
2018/9/6 6:20		連変C 監視不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:20		275kV 1L M2 RY故障	復帰			
2018/9/6 6:20		警報停止応動タイムアウト	復帰			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		SC-3 リレー故障	発生			
2018/9/6 6:20		警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		ShR-1故障	発生			
2018/9/6 6:20			59			
2018/9/6 6:20		連変B 3次 故障	発生			
2018/9/6 6:20			59			
2018/9/6 6:20		連変C 監視不良-重1系	発生			
2018/9/6 6:20		62 43RC	ロック			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:20		62 43RC	ロック			
2018/9/6 6:20		201 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		所内 27	動作			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:20		連変C 監視不良-重1系	復帰			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		1G 43R	直接			
2018/9/6 6:20		連変C 監視不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:21		所内 27	復帰			
2018/9/6 6:21		連変C 監視不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		所内 27	動作			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		201 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 6:21	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 6:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	連変A故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	203TL 故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV 1L M1 RY故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内A系故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	6kV 27			
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内B系故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	6kV 27			
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	警報停止選択不応動			
2018/9/6 6:21	[redacted]	62CB	開放		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内H2TR故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所変軽故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内 27	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内 27	動作		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内H2TR故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所変軽故障			
2018/9/6 6:21	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	203TL 故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV 1L M1 RY故障			
2018/9/6 6:21	[redacted]	連変A故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	連変 ポンプ故障			
2018/9/6 6:21	[redacted]	連変軽故障			
2018/9/6 6:21	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV オシロ	動作		
2018/9/6 6:21	[redacted]	93CB	投入		
2018/9/6 6:21	[redacted]	連変C 監視不良-重2系	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所変軽故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所変軽故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	SC-3 リレー故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	連変C 監視不良-重2系	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 6:21	[redacted]	6kV 27	動作		
2018/9/6 6:21	[redacted]	17 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	205TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 6:21	[redacted]	206TL 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	204TL 故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV 2TL 43V無電圧			
2018/9/6 6:21	[redacted]	203TL 故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV 1TL 43V無電圧			
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内A系故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	6kV 59	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内B系故障	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	6kV 59	復帰		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV HBB監視不良-重	復帰		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	14 故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	43V切替無電圧			
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV BPA監視不良-重	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV HBA監視不良-重	復帰		
2018/9/6 6:21	[redacted]	275kV BPB監視不良-重	復帰		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	1G 発電機	運転		
2018/9/6 6:22	[redacted]	1号発電機準備	動作		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所内H1TR故障	発生		
2018/9/6 6:21	[redacted]	所変軽故障			
2018/9/6 6:21	[redacted]	93CB	トリップ		
2018/9/6 6:21	[redacted]	ShR-3故障			
2018/9/6 6:21	[redacted]	SC.ShR 重故障			
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 6:22	[redacted]	ShR-1故障	復帰		
2018/9/6 6:22	[redacted]	SC.ShR リレー故障	復帰		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		275kV オシロ	復帰			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		F2CB	開放			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		275kV 1L M1 RY故障	復帰			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		EG軽故障	発生			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		F3CB	開放			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:22		275 乙A母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22		275 甲A母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22		275 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:22		275 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		1号発電機準備	復帰			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23		61・62 43S	ロック			
2018/9/6 6:23		ダム水位	上限1段復帰	8289cm(8290cm)		
2018/9/6 6:23	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 6:23	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:24		1G 発電機	停止			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	砂川PS	63CB	入			
2018/9/6 6:25	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 6:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 6:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 6:26	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/6 6:26		1号発電機準備	動作			
2018/9/6 6:26		61CB	投入			
2018/9/6 6:26		203CB	開放			
2018/9/6 6:26		201CB	開放			
2018/9/6 6:27		91CB	開放			
2018/9/6 6:27		201CB	開放			
2018/9/6 6:27		13CB	開放			
2018/9/6 6:28		14CB	開放			
2018/9/6 6:28		16CB	開放			
2018/9/6 6:28		17CB	開放			
2018/9/6 6:28	西野SS	203CB	開放			
2018/9/6 6:28	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:28	[redacted]	11CB	開放			
2018/9/6 6:28		F1CB	開放			
2018/9/6 6:28		14CB	開放			
2018/9/6 6:28		F2CB	開放			
2018/9/6 6:29		1号発電機準備	復帰			
2018/9/6 6:29		1G 43-91Q	AQR			
2018/9/6 6:29	中央給電指令所	業務支援端末－4		障害管理	接続切替	失敗
2018/9/6 6:29	[redacted]	発電流量下限	逸脱発生	8.30m3/s(51.50)		
2018/9/6 6:29	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 6:29	充停電判定		単独系統発生			
2018/9/6 6:29	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 6:29		F3CB	開放			
2018/9/6 6:29		1G有効電力目標	逸脱発生	0.00MW(9.70MW)		

2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		F4CB	開放				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:29		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:30		所内電源故障	復帰				
2018/9/6 6:30		61CB	投入				
2018/9/6 6:30		系統同期	動作				
2018/9/6 6:30		61TL 故障	復帰				
2018/9/6 6:30		リレー故障	復帰				
2018/9/6 6:30		62TL 故障	復帰				
2018/9/6 6:30		リレー故障	復帰				
2018/9/6 6:30		63TL 故障	復帰				
2018/9/6 6:30		リレー故障	復帰				
2018/9/6 6:30		系統同期	復帰				
2018/9/6 6:30		本館	退所				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:31	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	計算機	起動	
2018/9/6 6:32	[redacted]	63CB	投入				
2018/9/6 6:32		系統同期	動作				
2018/9/6 6:32	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 6:32	[redacted]	系統同期	復帰				
2018/9/6 6:32		63CB	投入				
2018/9/6 6:32		地震計	動作	06:32:54 MSL			
2018/9/6 6:32		67TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:32		63TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:32		64TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:32		68TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:32		SC-A 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:32		63TL 系統同期	動作				
2018/9/6 6:33		63TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		14CB	開放				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		17CB	開放				
2018/9/6 6:33		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 6:33		17CB	開放				
2018/9/6 6:33		F1CB	開放				
2018/9/6 6:34		F2CB	開放				
2018/9/6 6:34		F3CB	開放				
2018/9/6 6:34		F4CB	開放				
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 6:34	[redacted]	66CB	開放				
2018/9/6 6:35		62CB	開放				
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 6:35	[redacted]	62CB	開放				
2018/9/6 6:35		60CB	投入				
2018/9/6 6:35		所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 6:35		62TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:35		66TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:35		61TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:35		65TL 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 6:36		60CB 系統同期	動作				
2018/9/6 6:36		60CB 系統同期	復帰				
2018/9/6 6:35		62・64・1 切替無電圧	復帰				

2018/9/6 6:35	[redacted]	61･63 切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:35		66 切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:36		14CB	開放					
2018/9/6 6:36		F1CB	開放					
2018/9/6 6:36		F2CB	開放					
2018/9/6 6:36		F3CB	開放					
2018/9/6 6:37		F4CB	開放					
2018/9/6 6:37		66CB	投入					
2018/9/6 6:37		61TL 線路電圧有	動作					
2018/9/6 6:37		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:40	[redacted]	17CB	開放					
2018/9/6 6:40		14CB	開放					
2018/9/6 6:41		F1CB	開放					
2018/9/6 6:41		F2CB	開放					
2018/9/6 6:41		1G 43-90	AVR					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	重大事故	復帰					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	札幌Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:42	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/6 6:42		F4CB	開放					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		地震計	復帰	06:42:26 MEL	2			
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:44	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:44	[redacted]	64TL 系統同期	動作					
2018/9/6 6:44		64TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	受信					
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:44	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/6 6:44		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:44		62CB	投入					
2018/9/6 6:44		14 故障	復帰					
2018/9/6 6:44		17 故障	復帰					
2018/9/6 6:44		配変A故障	復帰					
2018/9/6 6:44		11 故障	復帰					
2018/9/6 6:45		F1CB	開放					
2018/9/6 6:45	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 6:45	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:45		F3CB	開放					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:46		F4CB	開放					
2018/9/6 6:46		43DL	変電					
2018/9/6 6:46		F6CB	開放					
2018/9/6 6:46		F1CB	開放					
2018/9/6 6:46		F2CB	開放					
2018/9/6 6:47		F3CB	開放					
2018/9/6 6:47		本館	入所					
2018/9/6 6:47		F4CB	開放					
2018/9/6 6:47		67CB	投入					
2018/9/6 6:47		67TL 系統同期	動作					
2018/9/6 6:47		67TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:47		73CB	開放					

2018/9/6 6:48	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/6 6:48		AC回路故障	復帰					
2018/9/6 6:48		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:48		水槽水位	上限2段復帰	-2cm(0cm)				
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 6:49	[redacted]	72CB	開放					
2018/9/6 6:49		14CB	開放					
2018/9/6 6:49		オシロ	動作					
2018/9/6 6:49		64CB	投入					
2018/9/6 6:49		オシロ	動作					
2018/9/6 6:49	旭川系統制御所	リモート室設備		障害管理		西旭川SSリモート室　UPS軽故 復帰		
2018/9/6 6:49	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/6 6:49		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:49		2CB 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:49		1CB 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:49		61TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		62TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		71TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		72TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		60 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		12 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		15 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		18 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	65.9kV(65.5kV)				
2018/9/6 6:50		オシロ	復帰					
2018/9/6 6:49		65TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		66kV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:49		66TL 故障	復帰					
2018/9/6 6:49		66kV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:50		系統同期	復帰					
2018/9/6 6:50	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/6 6:50	電圧制御		制御可能機器無					
2018/9/6 6:50	電圧制御		制御異常終了					
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50	中央給電指令所	中給卓－2		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 6:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		オシロ	復帰					
2018/9/6 6:50		本館	入所					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		配変A故障	復帰					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:50		63CB	開放					
2018/9/6 6:51		水槽水位	上限1段復帰	-4cm(-2cm)				
2018/9/6 6:51	電圧制御	マスターモード	ロック					
2018/9/6 6:51	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:52	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 6:52		F3CB	開放					
2018/9/6 6:52		F4CB	開放					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:52	[redacted]	F5CB	開放					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:52	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:53	[redacted]	67CB	投入					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/6 6:53		系統同期	復帰					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/6 6:53		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:53		配変B 1次 ヒーター断	発生					
2018/9/6 6:53		配変B 1次 ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:53		配変B 1次 ヒーター断	発生					
2018/9/6 6:53		配変B 1次 ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:53		配変B 1次 ヒーター断	発生					
2018/9/6 6:53		配変B 1次 ヒーター断	復帰					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 6:54	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 6:54	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 6:55		31CB	開放					
2018/9/6 6:55		17CB	開放					
2018/9/6 6:55		21CB	投入					
2018/9/6 6:56		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:56		11CB	開放					
2018/9/6 6:56	西旭川変電所	リモート卓		運転管理	警報抑止	設定		
2018/9/6 6:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求		
2018/9/6 6:56	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/6 6:56		F22CB	開放					
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰		
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	発生		
2018/9/6 6:57	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/6 6:57	西旭川変電所	リモート卓		運転管理	警報抑止	解除		
2018/9/6 6:57	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/6 6:57		31CB	開放					
2018/9/6 6:57	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰		
2018/9/6 6:57	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/6 6:57		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		14CB	開放					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		22kV 27	復帰					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	[redacted]	22kV 27	復帰					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		配変A故障	復帰					
2018/9/6 6:58		6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		F2CB	操作ロック設定					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:59		F1CB	開放					
2018/9/6 6:59		F3CB	開放					
2018/9/6 7:00		65CB	投入					
2018/9/6 7:00		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 7:00		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 7:00		66kV 系統同期	動作					
2018/9/6 7:00		43LC 切替中	復帰					
2018/9/6 7:00		66kV 系統同期	復帰					
2018/9/6 7:00		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.5kV(66.3kV)				
2018/9/6 7:00		14CB	開放					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00	[redacted]	14CB	開放					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:00		43DL	変電					
2018/9/6 7:01	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 7:01	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 7:01		F3CB	開放					
2018/9/6 7:01		F4CB	開放					
2018/9/6 7:02		61CB	投入					
2018/9/6 7:02		所内AC電源故障	復帰					

2018/9/6 7:02	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 7:02	[redacted]		下限発生	26.73m3/s(50.00)				
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 7:02	砂川SS	空知線1LP	TMチャート最大	10(200)				
2018/9/6 7:02	砂川SS	空知線1LP	TMチャート最小	-10(-200)				
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		F3CB	操作ロック設定					
2018/9/6 7:03		F13CB	操作ロック設定					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		14CB	開放					
2018/9/6 7:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:03		イニシャライズ情報要求	A			ルート 札幌HOST-2		
2018/9/6 7:03		HDLC Iフレーム受信異	常	復	帰	札幌GW-A1		
2018/9/6 7:03		F1CB	開放					
2018/9/6 7:04		本館	入所					
2018/9/6 7:04		F2CB	開放					
2018/9/6 7:04		F4CB	開放					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		65CB	開放					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:04		61CB	投入					
2018/9/6 7:04		AC回路故障	復帰					
2018/9/6 7:04		64TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:04		65TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:04		61TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:04		62TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:04		63TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 7:04		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		14CB	開放					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		F1CB	開放					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 7:05	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 7:06		F3CB	開放					
2018/9/6 7:06		F4CB	開放					
2018/9/6 7:06		F1CB	開放					
2018/9/6 7:06		63CB	投入					

2018/9/6 7:07	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.60MW(0.00MW)
2018/9/6 7:07		F2CB	開放	
2018/9/6 7:07		61CB	投入	
2018/9/6 7:07		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 7:07		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:07		11CB	投入	
2018/9/6 7:07		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:08		本館	退所	
2018/9/6 7:07		22kV 27.	復帰	
2018/9/6 7:08		14CB	開放	
2018/9/6 7:08		本館	退所	
2018/9/6 7:08		表示復帰	選択不応動

2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	63LRA軽故障	復帰	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.1kV)
2018/9/6 7:15	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)
2018/9/6 7:15	[redacted]	201 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	202 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	202 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 7:15	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	201 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	202 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	201 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	61･62 43LC	使用	
2018/9/6 7:15	[redacted]	202 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 7:15	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 7:16	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 7:16	苗穂SS	64CB	操作ロック設定	
2018/9/6 7:16	南札幌SS	64CB	操作ロック設定	
2018/9/6 7:16	[redacted]	62CB	操作ロック設定	
2018/9/6 7:16	[redacted]	65CB	投入	
2018/9/6 7:16	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 7:16	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 7:16	[redacted]	AC回路故障	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:16	恵庭SS	本館	入所	
2018/9/6 7:17	[redacted]	EG軽故障	復帰	
2018/9/6 7:17	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 7:17	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 7:17	[redacted]	61 43RC	ロック	
2018/9/6 7:18	[redacted]	62 43RC	ロック	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:18	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:18	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:18	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:18	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	61･62 43LC	ロック	
2018/9/6 7:18	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 7:18	[redacted]	EG軽故障	発生	
2018/9/6 7:18	[redacted]	61･62 43LC	ロック	
2018/9/6 7:18	[redacted]	43LC 切替中	復帰	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	TR重故障	復帰		
2018/9/6 7:19	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:19	[redacted]	601CB	切		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.6kV(67.4kV)	
2018/9/6 7:20	[redacted]	201CB	投入		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	61CB	開放		
2018/9/6 7:20	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	352CB	切		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:20	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 7:21	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 7:21	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 7:21	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 7:21	[redacted]	EG軽故障	復帰		
2018/9/6 7:21	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 7:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 7:21	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 7:21	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 7:22	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 7:22	[redacted]	EG軽故障	発生		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:22	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:23	[redacted]	71CB	投入		
2018/9/6 7:23	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 7:23	[redacted]	系統同期	動作		
2018/9/6 7:23	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 7:23	[redacted]	系統同期	復帰		
2018/9/6 7:24	[redacted]	66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	66.8kV(66.8kV)	
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 7:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末		運転管理	オンライン	接続切替	配電	受付
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末		運転管理	オンライン	接続切替	配電	接続
2018/9/6 7:26	釧路系統制御所	所内設備			障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 7:27	[redacted]	61CB	開放						
2018/9/6 7:27		61CB	入						
2018/9/6 7:27		61CB	トリップ						
2018/9/6 7:27		自動受電切替不成立							
2018/9/6 7:27		自動受電切替中							
2018/9/6 7:28		本館	入所						
2018/9/6 7:28		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:28	旭川系統制御所	訓練卓－４			障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 7:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:28		61･62 43LC	ロック						
2018/9/6 7:28		自動受電切替不成立	復帰異常 復帰						
2018/9/6 7:28		61CB	入						
2018/9/6 7:28		自動受電切替中	復帰						
2018/9/6 7:28	当日作業	当日作業件名		38266	停電時刻変更				
2018/9/6 7:28	[redacted]	61CB	開放						
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理		計算機		起動
2018/9/6 7:29	[redacted]	62CB	投入						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:30		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:31		本館	退所						
2018/9/6 7:32		61･62 43LC	ロック						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:33		61･62 43LC	ロック						
2018/9/6 7:33		14CB	開放						
2018/9/6 7:34		203CB	投入						
2018/9/6 7:34		17 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 7:34		205TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 7:34		206TL 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 7:34	旭川系統制御所	中給BU			障害管理		時差装置故障		復帰
2018/9/6 7:34	[redacted]	275kV 系統同期	動作						
2018/9/6 7:34		43DL	変電						
2018/9/6 7:34		203TL 故障	復帰						
2018/9/6 7:34		275kV 1TL 43V無電圧	復帰						
2018/9/6 7:34		204TL 故障	復帰						
2018/9/6 7:34		275kV 2TL 43V無電圧	復帰						
2018/9/6 7:34		F1CB	開放						
2018/9/6 7:34		275kV 系統同期	復帰						
2018/9/6 7:34		本館	退所						
2018/9/6 7:34		F2CB	開放						
2018/9/6 7:35		F3CB	開放						
2018/9/6 7:35		11CB	機器不応動						
2018/9/6 7:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 7:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 7:35	[redacted]	F4CB	開放						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		14 故障	復帰						
2018/9/6 7:35		43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:35		14CB	投入						
2018/9/6 7:35		F5CB	開放						
2018/9/6 7:36		F6CB	開放						
2018/9/6 7:36		16CB	投入						
2018/9/6 7:36		所内H2TR故障	復帰						
2018/9/6 7:36		61CB	開放						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		62CB	投入						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 7:37		66kV 系統同期	動作						
2018/9/6 7:37		66kV 系統同期	復帰						
2018/9/6 7:37		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.4kV(68.0kV)					
2018/9/6 7:37		66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.0kV)					
2018/9/6 7:37		66kV C母線電圧 上限	逸脱発生	68.7kV(68.0kV)					
2018/9/6 7:37		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	68.9kV(68.4kV)					
2018/9/6 7:37		66kV甲母線電圧 上限	発生(悪化)	67.7kV(67.2kV)					

2018/9/6 7:37	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)			
2018/9/6 7:37		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.0kV)			
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		62CB	投入				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:37		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:38		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)			
2018/9/6 7:38		14CB	開放				
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:38		43DL	変電				
2018/9/6 7:39		F1CB	開放				
2018/9/6 7:39		F2CB	開放				
2018/9/6 7:39	釧路系統制御所	リモート室設備		障害管理		東釧路SSリモート室	空調故障　発生
2018/9/6 7:39	[redacted]	61･62 43LC	ロック				
2018/9/6 7:39		自動受電切替不成立	復帰				
2018/9/6 7:39		自動受電切替中	復帰				
2018/9/6 7:39	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 7:39	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 7:39		11CB	入				
2018/9/6 7:40		61 43RC	ロック				
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	受付
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:40		F4CB	開放				
2018/9/6 7:40		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:40		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:40		62 43RC	ロック				
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替　旭川	接続
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:40		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:40		線路電圧有	動作				
2018/9/6 7:40		本館	退所				
2018/9/6 7:40		62CB	投入				
2018/9/6 7:40		線路電圧有	復帰				
2018/9/6 7:41		65 43RC	ロック				
2018/9/6 7:41		66 43RC	ロック				
2018/9/6 7:41		11CB	投入				
2018/9/6 7:42		43DL	変電				
2018/9/6 7:42		F1CB	開放				
2018/9/6 7:42		13CB	投入				
2018/9/6 7:42		F2CB	開放				
2018/9/6 7:42		所内H1TR故障	復帰				
2018/9/6 7:42		所変軽故障	復帰				
2018/9/6 7:43		F3CB	開放				
2018/9/6 7:43		F4CB	開放				
2018/9/6 7:43		62TL 線路電圧有	動作				
2018/9/6 7:43		所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 7:43		系統同期	動作				
2018/9/6 7:43		62CB	投入				
2018/9/6 7:43		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 7:43		所内電源故障	復帰				
2018/9/6 7:43		配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/6 7:43		整流器故障	復帰				
2018/9/6 7:43		連変C クーラー故障	復帰				
2018/9/6 7:43		91CB	投入				
2018/9/6 7:44		275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)			
2018/9/6 7:44		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)			
2018/9/6 7:44		275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)			
2018/9/6 7:44		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)			
2018/9/6 7:44		所内 27	復帰				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		6kV 27	復帰				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		61･62 43LC	ロック				
2018/9/6 7:44		F6CB	開放				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		自動受電切替中	復帰				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		侵入警戒	復帰				
2018/9/6 7:44		系統同期	復帰				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		63CB	開放				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 7:45	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	61TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:45	[redacted]	62TL ヒーター断	発生	
2018/9/6 7:45	[redacted]	62TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	61TL ヒーター断	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	PW故障	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	PW故障	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(7.00kV)
2018/9/6 7:45	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	7.08kV(6.96kV)
2018/9/6 7:46	[redacted]	配変A タップ	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	選択不応動		
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	611CB	切	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:46	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:46	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:46	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:46	[redacted]	64TL 故障	復帰	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－23	運転管理	計算機 起動
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:47		業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48	砂川SS	65CB	投入					
2018/9/6 7:48	砂川SS	系統同期	動作					
2018/9/6 7:48		本館	入所					
2018/9/6 7:48		66kV甲母線電圧 上限	発生（悪化）	67.9kV(67.9kV)				
2018/9/6 7:48		66kV 母線電圧 上限	発生（悪化）	68.6kV(68.6kV)				
2018/9/6 7:48	砂川SS	系統同期	復帰					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		61CB	投入					
2018/9/6 7:49		所内電源故障	復帰					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:52	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 7:52		CYC 制御渋滞	発	生				
2018/9/6 7:52		チャンネルルート切替要	求 A	→B 札幌HOST-2				
2018/9/6 7:52		CYC 制御渋滞	復	帰				
2018/9/6 7:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:52		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/6 7:52		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 7:52		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 7:52		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 7:52		275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	277kV(275kV)				
2018/9/6 7:52		201CB	投入					
2018/9/6 7:52		275kV 系統同期	動作					
2018/9/6 7:53		275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	280kV(275kV)				
2018/9/6 7:53		275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	280kV(275kV)				
2018/9/6 7:53		275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	281kV(275kV)				
2018/9/6 7:53		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.79kV(7.00kV)				
2018/9/6 7:53		配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.77kV(6.96kV)				
2018/9/6 7:53		275kV 系統同期	復帰					
2018/9/6 7:53	西野SS	203CB	投入					
2018/9/6 7:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		非常用電源装置運転中		復帰
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 7:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:55		65TL 故障	復帰					
2018/9/6 7:55		66TL 故障	復帰					
2018/9/6 8:00		本館	入所					
2018/9/6 8:02		66CB	投入					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:04		表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:04	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 8:06	[redacted]	66CB	入	
2018/9/6 8:06	苗穂SS	本館	入所	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	67CB	入	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.2kV(68.0kV)
2018/9/6 8:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.0kV(68.5kV)
2018/9/6 8:08	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)
2018/9/6 8:08	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	62 27	復帰	
2018/9/6 8:10	[redacted]	雑装置故障	発生	
2018/9/6 8:10	[redacted]	63CB	入	
2018/9/6 8:10	[redacted]	43L	使用	
2018/9/6 8:10	[redacted]	61・62 43LC	手動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	61・62 43LC	自動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:10	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:11	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 8:11	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 8:11	[redacted]	43L	ロック	
2018/9/6 8:11	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 8:11	[redacted]	43L	ロック	
2018/9/6 8:11	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 8:11	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/6 8:12	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 8:12	[redacted]	リレー故障	復帰	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 8:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 8:13	[redacted]	EG軽故障	復帰		
2018/9/6 8:12		1G 風洞ダンパー故障	発生		
2018/9/6 8:13		1G 風洞ダンパー故障	復帰		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		61CB	投入		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		系統同期	動作		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		系統同期	復帰		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-A2
2018/9/6 8:14		チャンネルルート切替要	求 A	→B	札幌HOST-2
2018/9/6 8:14		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 8:14		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 8:14		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 8:14		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 8:14		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-A2
2018/9/6 8:15		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A2
2018/9/6 8:15		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-A2
2018/9/6 8:15		イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	67CB	投入		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	67TL 系統同期	動作		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	71TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	66TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	67TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	68TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	69TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	73TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	74TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	2CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	連変A 43V無電圧 2次	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	連変B 43V無電圧 2次	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	連変D 43V無電圧 2次	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	61TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	62TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	1CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	67TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	64.2kV(64.9kV)	
2018/9/6 8:16	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.9kV)	
2018/9/6 8:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17	釧路系統制御所	制御卓－6		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 8:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	受信		
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	復帰		
2018/9/6 8:19	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 8:19		配変B重故障	復帰異常 復帰		
2018/9/6 8:19		配変B重故障	復帰		
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:20		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:20		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	本館	退所		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	65CB	投入		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	オシロ	動作		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	187kV 連変 AVR	甲		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	60 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	SC-B 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	18CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	63TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	SC-A 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	SC-D 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	12CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	SC-C 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	15CB 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	65TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	66TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	67TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	68TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	73TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	64TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	74TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	75TL 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:20	苗穂SS	65TL 系統同期	動作		
2018/9/6 8:21	苗穂SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 8:21	苗穂SS	65TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 8:21	苗穂SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.4kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:21	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)	
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		本館	退所		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)	
2018/9/6 8:23	[redacted]	62CB	開放		
2018/9/6 8:24		63CB	開放		
2018/9/6 8:24	石狩湾新港PS	24CB	切		
2018/9/6 8:25	石狩湾新港PS	27CB	切		
2018/9/6 8:25	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 8:25		DC回路故障	発生		
2018/9/6 8:25		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 8:25		DC回路故障	復帰		
2018/9/6 8:25	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		AC回路故障	復帰		
2018/9/6 8:26		連変A故障	復帰		
2018/9/6 8:26		連変 ポンプ故障	復帰		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27		14CB	開放		
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:27		17CB	開放		
2018/9/6 8:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:28	苗穂SS	本館	入所		
2018/9/6 8:29	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 8:29	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 8:30		F2CB	開放		
2018/9/6 8:30		F3CB	開放		
2018/9/6 8:30	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中 動作
2018/9/6 8:30	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 8:30		F6CB	開放		
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 8:31	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 8:31	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 8:31	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	63.8kV(63.9kV)	
2018/9/6 8:31	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.7kV(63.8kV)	
2018/9/6 8:31	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.0kV(63.2kV)	
2018/9/6 8:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:32		本館	退所		
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		本館	入所			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		62CB	開放			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		本館	退所			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		14CB	開放			
2018/9/6 8:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		本館	入所			
2018/9/6 8:32		43DL	変電			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.4kV(67.1kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.1kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.8kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.2kV(68.5kV)		
2018/9/6 8:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:32		F1CB	開放			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		F2CB	開放			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		F2CB	開放			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.40kV)		
2018/9/6 8:33		圧油装置故障	発生			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		F3CB	開放			
2018/9/6 8:33		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		配変A故障	復帰			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン　接続切替	釧路　接続
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		F4CB	開放			
2018/9/6 8:33		本館	入所			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		F5CB	開放			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		F6CB	開放			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(67.1kV)		
2018/9/6 8:34		66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		66kV C母線電圧 上限	逸脱発生	68.3kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:34		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)		

2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	11CB	開放		
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:34	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)	
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 8:35	[redacted]	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 8:35	[redacted]	連変B 3次 故障	復帰		
2018/9/6 8:35	[redacted]	ShR-3故障	復帰		
2018/9/6 8:35	[redacted]	SC.ShR 重故障	復帰		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	61CB	入		
2018/9/6 8:36	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.40kV)	
2018/9/6 8:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:37	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.51kV(6.40kV)	
2018/9/6 8:37	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 8:37	[redacted]	連変B 3次 故障	発生		
2018/9/6 8:37	[redacted]		59		
2018/9/6 8:37	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 8:37	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 8:38	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 8:38	[redacted]	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)	
2018/9/6 8:38	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 8:38	[redacted]	所変2 タップ極限	極限動作		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	[redacted]	F5CB	開放		

2018/9/6 8:39	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 8:39		93CB	投入			
2018/9/6 8:39		所変2 タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 8:39		連変B 3次 故障	復帰			
2018/9/6 8:39		62CB	投入			
2018/9/6 8:39		雑装置故障(変電)	復帰			
2018/9/6 8:39		AC回路故障	復帰			
2018/9/6 8:39		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:39		66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:39	苗穂SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.5kV)		
2018/9/6 8:39	[redacted]	61CB	切			
2018/9/6 8:40		66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		本館	退所			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:40		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:42	釧路系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 8:44	苗穂SS	73CB	投入			
2018/9/6 8:44	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 8:44	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 8:44	苗穂SS	73TL 系統同期	動作			
2018/9/6 8:44	苗穂SS	73TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 8:45	[redacted]	61TL 故障	復帰			
2018/9/6 8:45		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 8:45		63TL 故障	復帰			
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:46		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:46		66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:46	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(63.5kV)		
2018/9/6 8:47	苗穂SS	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.45kV(6.40kV)		
2018/9/6 8:47	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:47		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.0kV(63.0kV)		
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:48		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:49		本館	退所			
2018/9/6 8:49		本館	入所			
2018/9/6 8:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 開始	受付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 運用区分 釧路	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 運用区分 函館	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 運用区分 札幌西	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 運用区分 札幌東	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 運用区分 苫小牧	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 運用区分 旭川	割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1 実行モード 試験	遷移
2018/9/6 8:51	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン 接続切替 函館	受付
2018/9/6 8:52	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン 接続切替 函館	接続
2018/9/6 8:52	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:55		61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 8:55		61･62 43LC	使用			
2018/9/6 8:55		61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 8:55		62CB	切			
2018/9/6 8:57		業務支援端末－23		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:57		本館	入所			
2018/9/6 8:57		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)		
2018/9/6 8:57		業務支援端末－23		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	接続

2018/9/6 8:58	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.8kV(64.9kV)		
2018/9/6 8:58	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.6kV(64.9kV)		
2018/9/6 9:00	[redacted]	放流警報試験	開始			
2018/9/6 9:00		下流警報	開始			
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 9:00		業務支援端末－19		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 9:02	函館系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン ソフト軽故障	発生
2018/9/6 9:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02	苗穂SS	44CB	切			
2018/9/6 9:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:02		下流警報	終了			
2018/9/6 9:02		放流警報試験	終了			
2018/9/6 9:03	苗穂SS	43CB	入			
2018/9/6 9:03	苗穂SS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:03	苗穂SS	所内キュービクル故障	復帰			
2018/9/6 9:03	苗穂SS	連変A 冷却機故障	復帰			

2018/9/6 9:03	苗穂SS	連変B 冷却機故障	復帰					
2018/9/6 9:03	苗穂SS	連変C 冷却機故障	復帰					
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 9:04	函館系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 9:05	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:05	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 9:07	砂川SS	62CB	投入	運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 9:07	砂川SS	系統同期	動作					
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 9:07	砂川SS	系統同期	復帰					
2018/9/6 9:08	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:08	砂川PS	62CB	入					
2018/9/6 9:09	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:09	南札幌TC	43R	直接					
2018/9/6 9:10	[redacted]	雑装置故障(建築)	復帰					
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 9:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 9:11	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:12	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 9:13	南札幌SS	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 9:13	砂川PS	64CB	入					
2018/9/6 9:13	南札幌SS	連変B クーラー故障	復帰					
2018/9/6 9:13	南札幌SS	61TL PW故障	復帰					
2018/9/6 9:13	南札幌SS	62TL PW故障	復帰					
2018/9/6 9:13	南札幌SS	連変A クーラー故障	復帰					
2018/9/6 9:13	南札幌SS	集油水槽異常	復帰	09:13:36 MEL	2			
2018/9/6 9:13	南札幌SS	連変D クーラー故障	復帰					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－２４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:14	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－２４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:14	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/6 9:14	南札幌TC	43R	遠方					
2018/9/6 9:15	砂川PS	66kV周波数	TMチャート最小	45(40)				
2018/9/6 9:15	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/6 9:15	[redacted]	61・62 43LC	ロック					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	62CB	切					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:16	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:16	砂川PS	空知線(砂川SS)P	TMチャート最大	50(300)				
2018/9/6 9:16	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:18	[redacted]	62CB	操作ロック解除					
2018/9/6 9:18	苗穂SS	64CB	操作ロック解除					
2018/9/6 9:18	南札幌SS	64CB	操作ロック解除					
2018/9/6 9:18	南札幌SS	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.42kV)				
2018/9/6 9:18	恵庭SS	14CB	操作ロック設定					
2018/9/6 9:18	恵庭SS	15CB	操作ロック設定					
2018/9/6 9:20	[redacted]	所内B系故障	発生					
2018/9/6 9:20	[redacted]	6kV 59						

2018/9/6 9:20	[redacted]	6kV 27				
2018/9/6 9:20		所内H2TR故障	発生			
2018/9/6 9:20		所変軽故障				
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	所変軽故障	復帰			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	324kV(295kV)		
2018/9/6 9:20		275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	323kV(295kV)		
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		所変2 タップ極限	極限動作			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		所内 27	動作			
2018/9/6 9:21		侵入警戒装置故障	発生			
2018/9/6 9:21		SC-3 リレー故障	発生			
2018/9/6 9:21		侵入警戒	動作			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:21	[redacted]	SC-3 リレー故障	復帰			
2018/9/6 9:21		連変C クーラー故障	発生			
2018/9/6 9:21		整流器故障	発生			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	重大事故	発生			
2018/9/6 9:21	中給事故報知	札幌Ge出力減少指令	受信			
2018/9/6 9:21	[redacted]	連変B故障	発生			
2018/9/6 9:21		連変 ポンプ故障				
2018/9/6 9:21		給排水装置故障	発生			
2018/9/6 9:21		侵入警戒装置故障	復帰			
2018/9/6 9:21		所内 27	復帰			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	270kV(275kV)		
2018/9/6 9:21		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	270kV(275kV)		
2018/9/6 9:21		275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	272kV(295kV)		
2018/9/6 9:21		275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	272kV(275kV)		
2018/9/6 9:21		275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	271kV(295kV)		
2018/9/6 9:21		275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	271kV(275kV)		
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		所内H2TR故障	復帰			
2018/9/6 9:21		所内B系故障	復帰			
2018/9/6 9:21		6kV 59	復帰			
2018/9/6 9:21		6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:21		本館	退所			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:22	苗穂SS	コンプレッサー故障	復帰			
2018/9/6 9:23	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 9:23		本館	入所			
2018/9/6 9:23		61・62 43LC	ロック			
2018/9/6 9:23		連変A故障	発生			
2018/9/6 9:23		連変 ポンプ故障				
2018/9/6 9:23		連変軽故障				
2018/9/6 9:23		62CB	切			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:23		警報停止選択不応動				

2018/9/6 9:23	苗穂SS	66TL 操作圧低下	復帰					
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:24	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:25	[redacted]	所内 27	動作					
2018/9/6 9:25	[redacted]	所内 27	復帰					
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	導水路ゲート全閉	復帰					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 9:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:28	[redacted]	所変2 タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 9:28	中央給電指令所	業務支援端末－３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:28	[redacted]	整流器故障	復帰					
2018/9/6 9:28	[redacted]	連変C クーラー故障	復帰					
2018/9/6 9:28	[redacted]	晴	動作					
2018/9/6 9:28	[redacted]	所内AC故障	復帰					
2018/9/6 9:28	[redacted]	侵入警戒	復帰					
2018/9/6 9:29	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	中央給電指令所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:29	[redacted]	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)				
2018/9/6 9:29	[redacted]	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)				
2018/9/6 9:29	[redacted]	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)				
2018/9/6 9:29	[redacted]	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	284kV(275kV)				
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:30	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:30	[redacted]	本館入所待ち	解除					
2018/9/6 9:33	南札幌SS	配変A 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.27kV(6.29kV)				
2018/9/6 9:33	苗穂SS	66CB	操作ロック解除					
2018/9/6 9:34	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:34	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 9:36	苗穂SS	本館	退所					
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 9:36	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:37	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:37	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:38	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 9:38	[redacted]	66kV 系統同期	動作					
2018/9/6 9:38	[redacted]	72CB	投入					
2018/9/6 9:39	[redacted]	66kV 系統同期	復帰					
2018/9/6 9:39	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/6 9:39	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/6 9:39	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/6 9:39	砂川SS	系統同期	動作					
2018/9/6 9:39	砂川SS	68CB	投入					
2018/9/6 9:40	砂川SS	系統同期	復帰					
2018/9/6 9:40	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/6 9:41	[redacted]	系統同期	動作					
2018/9/6 9:41	[redacted]	系統同期	復帰					
2018/9/6 9:41	[redacted]	64TL 系統同期	動作					
2018/9/6 9:41	[redacted]	64CB	投入					

2018/9/6 9:41	[redacted]	64TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 9:42		62CB	投入						
2018/9/6 9:42		62TL 系統同期	動作						
2018/9/6 9:42		62TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 9:42		62TL 系統同期	動作						
2018/9/6 9:42		62TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 9:42		62TL 系統同期	動作						
2018/9/6 9:42		62CB	投入						
2018/9/6 9:43		62TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 9:45		63CB	投入						
2018/9/6 9:45		63TL 系統同期	動作						
2018/9/6 9:46		63TL 系統同期	復帰						
2018/9/6 9:46		系統同期	動作						
2018/9/6 9:46		系統同期	復帰						
2018/9/6 9:46		系統同期	動作						
2018/9/6 9:46		本館	入所						
2018/9/6 9:47		所内電源故障	復帰						
2018/9/6 9:47		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:48		63CB	投入						
2018/9/6 9:48		系統同期	復帰						
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２			障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 9:49	南札幌SS	配変B重故障	復帰						
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２			障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:49		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:50	中央給電指令所	業務支援端末－２			障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 9:50	[redacted]	43R	直接						
2018/9/6 9:50		本館	退所						
2018/9/6 9:52	予定作業	予定作業件名		38401	予定作業登録				
2018/9/6 9:52	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:53		コンプレッサー故障	発生						
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２			運転管理		計算機	起動	
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53	南札幌SS	オシロ	動作						
2018/9/6 9:53	苗穂SS	オシロ	動作						
2018/9/6 9:53	南札幌SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53	南札幌SS	所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53	南札幌SS	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 9:53	苗穂SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２			障害管理		接続切替		失敗
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:53		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:54		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:55		本館	入所						
2018/9/6 9:55	中央給電指令所	業務支援端末－２			運転管理		計算機	起動	
2018/9/6 9:55	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:56		本館	退所						
2018/9/6 9:56	中給事故報知	重大事故	復帰						
2018/9/6 9:56	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 9:56	中給事故報知	札幌Ge出力減少指令	復帰						
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:56		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:56		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:56		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:56		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:56		圧油装置故障	復帰						
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 9:56	[redacted]	1G 86-1A	復帰						
2018/9/6 9:56		1G 86-2	復帰						
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２			運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２			運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:57	[redacted]	1G 43-91Q(90)	AVR						
2018/9/6 9:57		連変A故障	復帰						
2018/9/6 9:57		連変 ポンプ故障	復帰						
2018/9/6 9:57		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:57		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:57		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:57		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:57		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:57		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:57		本館	退所						
2018/9/6 9:57		単独装置	使用						
2018/9/6 9:57		リレー故障	発生						
2018/9/6 9:59		水槽水位	上限１段発生	-0cm(-2cm)					
2018/9/6 10:00		水槽水位	上限２段発生	2cm(0cm)					
2018/9/6 10:00		本館	入所						
2018/9/6 10:00		本館	入所						
2018/9/6 10:02	苫小牧系統制御所	リモート室設備			障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 10:02	[redacted]	本館	退所						

2018/9/6 10:02	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 10:03	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:03	函館系統制御所	制御卓－４		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:03	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 10:04	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 10:05	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン　接続切替　函館	受付
2018/9/6 10:06	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン　接続切替　函館	接続
2018/9/6 10:06	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 10:07	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 10:08	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 10:09	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 10:09	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:09	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:09	[redacted]	43R	直接			
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:10	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:10	[redacted]	不法侵入	復帰			
2018/9/6 10:11	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 10:11	[redacted]	1G 86-1A	復帰			
2018/9/6 10:11	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	12CB	機器不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	砂川SS	系統同期	動作			
2018/9/6 10:13	[redacted]	15CB	投入			
2018/9/6 10:13	砂川SS	73CB	投入			
2018/9/6 10:13	[redacted]	104TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	18 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	101TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	108TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	103TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	102TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	107TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	187kV 系統同期	動作			
2018/9/6 10:13	[redacted]	111TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	187 1L 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	112TL 故障	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	187 2L 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 10:13	砂川SS	系統同期	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	187kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)		
2018/9/6 10:13	[redacted]	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)		
2018/9/6 10:13	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.5kV(68.0kV)		
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:15	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			

2018/9/6 10:16	[redacted]		901 OFF					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		187kV 系統同期	動作					
2018/9/6 10:16		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:16		12CB	投入					
2018/9/6 10:17		187kV 系統同期	復帰					
2018/9/6 10:17		本館	入所					
2018/9/6 10:18		本館	入所					
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 10:19								接続
2018/9/6 10:20	[redacted]	601L	切					
2018/9/6 10:20		107CB	投入					
2018/9/6 10:20		601CB	切					
2018/9/6 10:20		107TL 系統同期	動作					
2018/9/6 10:20		601L	入					
2018/9/6 10:20		71TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		61TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		62TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		64TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		66TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		67TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		68TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		72TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		63TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		65TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:20		43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:20		単独装置	除外					
2018/9/6 10:21		107TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 10:21	[redacted]	101CB	投入					
2018/9/6 10:21		1G 43-91Q(90)	AQR					
2018/9/6 10:21		187kV 系統同期	動作					
2018/9/6 10:21		101TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		102TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		108TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		107TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		187kV 系統同期	復帰					
2018/9/6 10:21		187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)				
2018/9/6 10:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:21		本館	入所					
2018/9/6 10:21		1G 86-4	復帰					
2018/9/6 10:21		100 故障	復帰					
2018/9/6 10:21		103TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:21		104TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:21		11 故障	復帰					
2018/9/6 10:21		187kV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		14 故障	復帰					
2018/9/6 10:21		187kV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		17 故障	復帰					
2018/9/6 10:21		187kV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 10:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		圧油装置故障	発生					
2018/9/6 10:22		1G 86-2	動作					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:22	札幌系制東	NWオシロ	動作					
2018/9/6 10:23	札幌系制東	NWオシロ	復帰					

2018/9/6 10:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	導水路ゲート全閉	動作			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	札幌系制東	NWロケータ	動作			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	札幌系制東	NWロケータ	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	19CB	投入			
2018/9/6 10:26	札幌系制東	NWオシロ	動作			
2018/9/6 10:26	[redacted]	連変B故障	復帰			
2018/9/6 10:26		連変C故障	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:26		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)		
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	札幌系制東	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰

2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:27	[redacted]	圧油系故障	復帰			
2018/9/6 10:28	[redacted]	NW-FL 標定距離	受信			
2018/9/6 10:29	[redacted]		901 ON			
2018/9/6 10:29	[redacted]	107CB	投入			
2018/9/6 10:29	[redacted]	放流警報局	吹鳴			
2018/9/6 10:29	[redacted]	187kV 系統同期	動作			
2018/9/6 10:29	[redacted]	187kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 10:31	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:32	[redacted]	不法侵入	復帰			
2018/9/6 10:32	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34	[redacted]	AC回路故障	発生			
2018/9/6 10:34	[redacted]	AC回路故障	復帰			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:36	[redacted]	1G 発電機	運転			
2018/9/6 10:36	[redacted]	1号発電機準備	復帰			
2018/9/6 10:36	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:37	奈井江PS	105CB	入			
2018/9/6 10:37	当日作業	当日作業件名	38401 当日作業登録			
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:38	[redacted]	入口弁	開			
2018/9/6 10:38	[redacted]	水車発電機.	起動			
2018/9/6 10:38	[redacted]	発電機励磁装置	動作			
2018/9/6 10:39	[redacted]	601L	切			
2018/9/6 10:39	[redacted]	22kV 27	復帰			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	圧油装置故障	発生			
2018/9/6 10:40	[redacted]	所内排水予備機	起動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 10:40	[redacted]		Jan-95 動作			
2018/9/6 10:40	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 10:40	[redacted]	圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 10:40	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	奈井江PS	21CB	投入			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	[redacted]	給排水装置故障	復帰			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:40	札幌系制東	NWロケータ	動作			
2018/9/6 10:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	札幌系制東	NWロケータ	復帰			
2018/9/6 10:41	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.10MW(0.40MW)		
2018/9/6 10:41	[redacted]	発電流量下限	逸脱発生	2.45m3/s(3.80)		
2018/9/6 10:41	[redacted]	配変B 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	0.10MW(2.13MW)		
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 10:41	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:41	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	札幌系制東	NWオシロ	動作			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	札幌系制東	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:41			Jan-95 復帰		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		本館	入所		
2018/9/6 10:42		本館	退所		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:43		所内排水予備機	停止		
2018/9/6 10:43		所内電源故障	復帰		
2018/9/6 10:43		所内電源故障	発生		
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 10:45		187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 10:45		187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)	
2018/9/6 10:45		187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)	
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		15 故障	復帰		
2018/9/6 10:46		連変2次43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		連変2次43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:46		本館	退所		
2018/9/6 10:47		本館	入所		
2018/9/6 10:47		本館	退所		
2018/9/6 10:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:48		配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 10:49	奈井江PS	101CB	入		
2018/9/6 10:49	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:52		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 10:54	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 10:54		101CB	投入		
2018/9/6 10:54		系統同期	動作		
2018/9/6 10:54		本館	退所		
2018/9/6 10:54		系統同期	復帰		
2018/9/6 10:56		本館	入所		
2018/9/6 10:57		本館	入所		
2018/9/6 10:58		水槽水位	上限2段復帰	-2cm(0cm)	
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 11:02	札幌系統制御所	札幌西制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続

2018/9/6 11:02	[redacted]	水槽水位	上限１段復帰	-5cm(-2cm)					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	開始		受付	
2018/9/6 11:06	[redacted]	43R	遠方						
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移	
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:07	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:10	[redacted]	43R	直接						
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:11	[redacted]	オシロ	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	所内電源故障	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	61TL 線路電圧有	復帰						
2018/9/6 11:11	[redacted]	侵入警戒装置故障	発生						
2018/9/6 11:11	砂川SS	オシロ	動作						
2018/9/6 11:11	砂川SS	所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 11:11	砂川SS	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/6 11:11	[redacted]	オシロ	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	消火設備異常	発生						
2018/9/6 11:11	砂川SS	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	オシロ	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	62CB	トリップ						
2018/9/6 11:11	[redacted]	62TL 44SZ1							
2018/9/6 11:11	[redacted]	61CB	トリップ						
2018/9/6 11:11	[redacted]	61TL 44SZ1							
2018/9/6 11:11	[redacted]	V-Q 制限	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	V-Q 制限	復帰						
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生	
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生	
2018/9/6 11:12	[redacted]	瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 11:12	[redacted]	所内AC電源故障	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変A 6kV 27	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	11 故障	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変B故障.	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	14 故障							
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変C故障	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	17 故障							
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変B故障.	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	ヒーター断							
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変C故障	発生						
2018/9/6 11:11	[redacted]	ヒーター断							
2018/9/6 11:11	[redacted]	66kV 64V	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	63CB	トリップ						
2018/9/6 11:11	[redacted]	63TL 44SZ1							
2018/9/6 11:11	[redacted]	61・63 切替無電圧							
2018/9/6 11:11	[redacted]	64CB	トリップ						
2018/9/6 11:11	[redacted]	64TL 44SZ1							
2018/9/6 11:11	[redacted]	62・64・1 切替無電圧							
2018/9/6 11:11	[redacted]	62CB	トリップ						
2018/9/6 11:11	[redacted]	62TL 50S							
2018/9/6 11:11	[redacted]	62・64・1 切替無電圧							
2018/9/6 11:11	[redacted]	18CB	入						
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰	
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰	
2018/9/6 11:12	砂川SS	オシロ	復帰異常 発生						
2018/9/6 11:12	[redacted]	連変 タップずれ	発生						
2018/9/6 11:12	砂川SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 11:12	砂川SS	オシロ	復帰異常 復帰						
2018/9/6 11:11	[redacted]	66kV 64V	動作						
2018/9/6 11:11	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	オシロ	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	消火設備異常	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	配変A 6kV 27	動作						
2018/9/6 11:12	[redacted]	66 切替無電圧	動作						
2018/9/6 11:12	[redacted]	11 故障	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	14 故障	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	17 故障	復帰						
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	[redacted]	リレー故障	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	101TL 故障	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	43V切替無電圧	復帰						
2018/9/6 11:12	[redacted]	102TL 故障	復帰						

2018/9/6 11:12	[redacted]	43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 11:12		103TL 故障	復帰			
2018/9/6 11:12		104TL 故障	復帰			
2018/9/6 11:12		100 故障	復帰			
2018/9/6 11:12		11 故障	復帰			
2018/9/6 11:12		43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 11:12		14 故障	復帰			
2018/9/6 11:12		43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 11:12		61TL 線路電圧 下限	逸脱発生	62.6kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	62.7kV(68.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.7kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	61.9kV(67.1kV)		
2018/9/6 11:12		66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.9kV(62.9kV)		
2018/9/6 11:12		187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)		
2018/9/6 11:12		187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.5kV)		
2018/9/6 11:12		66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	62.7kV(68.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	62.7kV(63.5kV)		
2018/9/6 11:12		66kV C母線電圧 上限	逸脱復帰	62.9kV(68.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV C母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.5kV)		
2018/9/6 11:12		22kV 母線電圧 下限	逸脱発生	19.2kV(19.2kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(68.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	62.0kV(66.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.0kV(63.8kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.5kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	62.8kV(68.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:12		66kV A母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 11:12		66kV C母線電圧		無電圧にて監視中止		
2018/9/6 11:12		オシロ	復帰			
2018/9/6 11:12		TR重故障	復帰			
2018/9/6 11:12		オシロ	復帰			
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:12		ヒーター断	復帰			
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理 オフライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理 オフライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 11:12	[redacted]	43R	遠方			
2018/9/6 11:12	札幌系制東	NWロケータ	動作			
2018/9/6 11:13	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 11:13		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 11:13		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 11:13	札幌系制東	NWロケータ	復帰			
2018/9/6 11:13	[redacted]	61･63 切替無電圧	復帰			
2018/9/6 11:13		66 切替無電圧	復帰			
2018/9/6 11:13		62･64･1 切替無電圧	復帰			
2018/9/6 11:13		63CB	入			
2018/9/6 11:13		63TL 79				
2018/9/6 11:13		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.24kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.12kV(6.40kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.31kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.34kV(6.40kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.30kV(6.45kV)		
2018/9/6 11:13		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:13		64CB	入			
2018/9/6 11:13		64TL 79				
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:13		62CB	入			
2018/9/6 11:13		62TL 79				
2018/9/6 11:13		61TL 線路電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)		
2018/9/6 11:13		22kV 母線電圧 下限	逸脱発生	19.4kV(19.5kV)		
2018/9/6 11:13		66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:13		66kV C母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(63.0kV)		
2018/9/6 11:13		配変A故障	発生			
2018/9/6 11:13		リレー故障				
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	61TL 86	動作			
2018/9/6 11:15	[redacted]	62TL 86	動作			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	HDLC BCD入力異常	発	生		
2018/9/6 11:15	札幌系制東	NWオシロ	動作			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	HDLC BCD入力異常	復	帰		
2018/9/6 11:15	札幌系制東	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 11:15	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 中給 受付
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了 受付
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 函館 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 中給 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川 解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分 配電 解除
2018/9/6 11:16	[redacted]	HDLC BCD入力異常	発	生		
2018/9/6 11:16	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:16	[redacted]	HDLC BCD入力異常	復	帰		
2018/9/6 11:16	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 11:17	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了 完了
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:19	[redacted]	275kV 甲母線電圧	TMチャート最大	400(300)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.68kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.66kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.68kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.71kV(6.45kV)		
2018/9/6 11:20	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.42kV)		
2018/9/6 11:21	[redacted]	187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)		
2018/9/6 11:21	[redacted]	187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)		
2018/9/6 11:21	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 11:21	[redacted]	放流警報	吹鳴			
2018/9/6 11:21	当日作業	当日作業件名		38401 停電操作開始		
2018/9/6 11:22	[redacted]	放流警報	停止			
2018/9/6 11:22	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:22	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 11:22	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.49kV(6.40kV)		
2018/9/6 11:22	恵庭SS	14乙	開放			
2018/9/6 11:22	恵庭SS	15乙	開放			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	12甲	開放			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23		2甲	投入	
2018/9/6 11:24		61TL 線路電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)
2018/9/6 11:24		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)
2018/9/6 11:24		64甲	投入	
2018/9/6 11:25		62甲	投入	
2018/9/6 11:25		配変A故障	復帰	
2018/9/6 11:25		リレー故障	復帰	
2018/9/6 11:25		71甲	投入	
2018/9/6 11:26		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 11:26		2乙	開放	
2018/9/6 11:26		64乙	開放	
2018/9/6 11:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:27	恵庭SS	<16>	断路位置	
2018/9/6 11:27	恵庭SS	14甲	操作ロック設定	
2018/9/6 11:27	恵庭SS	14乙	操作ロック設定	
2018/9/6 11:27	恵庭SS	15甲	操作ロック設定	
2018/9/6 11:27	恵庭SS	15乙	操作ロック設定	
2018/9/6 11:27	[redacted]	62乙	開放	
2018/9/6 11:27	恵庭SS	<16>	操作ロック設定	
2018/9/6 11:27		配変B 軽故障(LR)	復帰	11:27:37 MEL 2
2018/9/6 11:28		本館	退所	
2018/9/6 11:28		71乙	開放	
2018/9/6 11:28		61TL 線路電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 11:28		本館	入所	
2018/9/6 11:28		12乙	投入	
2018/9/6 11:29		系統同期	動作	
2018/9/6 11:29		本館	退所	
2018/9/6 11:29		系統同期	復帰	
2018/9/6 11:29		60CB	開放	
2018/9/6 11:29		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 11:29		12 故障	発生	
2018/9/6 11:29		43V切替無電圧		
2018/9/6 11:29		12 故障	発生	
2018/9/6 11:29		43V切替無電圧		
2018/9/6 11:29		15 故障	発生	
2018/9/6 11:29		43V切替無電圧		
2018/9/6 11:30		配変B 43A	手動	
2018/9/6 11:31		配変B 43A	自動	
2018/9/6 11:31		瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 11:31		連変A故障	復帰	
2018/9/6 11:31		連変軽故障	復帰	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32	札幌系制東	NWロケータ	動作	
2018/9/6 11:32	札幌系制東	NWロケータ	復帰	
2018/9/6 11:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32	札幌系制東	NWオシロ	動作	
2018/9/6 11:32	札幌系制東	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 11:33		本館	退所	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		11CB	投入	
2018/9/6 11:34		本館	退所	
2018/9/6 11:34		本館	入所	
2018/9/6 11:34	札幌系制東	NWロケータ	動作	
2018/9/6 11:35	札幌系制東	NWロケータ	復帰	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	

2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 11:35	札幌系制東	NWオシロ	動作	
2018/9/6 11:35	札幌系制東	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	61TL 線路電圧 下限	発生(悪化)	62.0kV(62.3kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	61TL 線路電圧 下限	発生(悪化)	61.8kV(62.1kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.1kV(62.4kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.2kV(61.6kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.0kV(62.2kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.2kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	発生(悪化)	62.3kV(62.4kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV C母線電圧 下限	発生(悪化)	62.3kV(62.6kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	22kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	19.0kV(19.1kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.7kV(62.0kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	22kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	19.2kV(19.3kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.4kV(61.7kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.6kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.0kV(62.5kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.2kV(62.5kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	発生(悪化)	61.8kV(62.2kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	66kV C母線電圧 下限	発生(悪化)	61.8kV(62.1kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	12CB	投入	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	[redacted]	12 故障	復帰	
2018/9/6 11:36	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:36	[redacted]	15 故障	復帰	
2018/9/6 11:36	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	61.2kV(65.5kV)
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]		27 動作	
2018/9/6 11:38	[redacted]	TR軽故障	復帰	
2018/9/6 11:38	[redacted]		27 復帰異常 発生	
2018/9/6 11:38	[redacted]	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	190kV(190kV)
2018/9/6 11:38	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 11:40	[redacted]	187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)
2018/9/6 11:40	[redacted]	15CB	投入	
2018/9/6 11:41	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 11:41	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:41	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:41	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 11:42	[redacted]	187kV 連変C 43SP	単独	
2018/9/6 11:42	[redacted]	連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 11:42	[redacted]	連変B タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 11:42	[redacted]	連変C タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 11:43	[redacted]	配変A 母線電圧LDC上限	逸脱発生	6.75kV(6.74kV)
2018/9/6 11:43	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 11:44	[redacted]	61TL 線路電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)
2018/9/6 11:44	[redacted]	61TL 線路電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(62.5kV)
2018/9/6 11:44	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.4kV(63.0kV)
2018/9/6 11:44	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.6kV(62.9kV)
2018/9/6 11:44	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.0kV)
2018/9/6 11:44	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.5kV)
2018/9/6 11:44	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	64.5kV(63.5kV)

2018/9/6 11:44	[redacted]	66kV C母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.5kV)	
2018/9/6 11:44		22kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	19.7kV(19.2kV)	
2018/9/6 11:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(62.5kV)	
2018/9/6 11:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.0kV)	
2018/9/6 11:44		22kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	19.9kV(19.5kV)	
2018/9/6 11:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 11:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.5kV(63.5kV)	
2018/9/6 11:44		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.0kV)	
2018/9/6 11:44		66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(63.0kV)	
2018/9/6 11:44		66kV C母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.0kV)	
2018/9/6 11:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:46		本館	入所		
2018/9/6 11:46		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.2kV)	
2018/9/6 11:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:47		43R	直接		
2018/9/6 11:47		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 11:47		表示復帰	選択不応動		

2018/9/10 11:47	札幌 HOST-Ⅱ		ファイル切替確	定 設定	4751 コミュニティWF 電気所呼称名変更		札幌西
2018/9/6 8:59		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4743 はやて知内PV発電所連系	函館	
2018/9/6 9:00	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館	
2018/9/7 10:48	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館	
2018/9/7 11:07		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4743 はやて知内PV発電所連系	函館	
2018/9/7 11:08	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館	
2018/9/7 11:13	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系	函館	
2018/9/6 11:48	[redacted]	HDLC BCD入力異常	発	生			
2018/9/6 11:48		配変A故障	復帰				
2018/9/6 11:48		6kV 27	復帰				
2018/9/6 11:49		HDLC BCD入力異常	復	帰			
2018/9/6 11:50		本館	退所				
2018/9/6 11:50		F11CB	開放				
2018/9/6 11:50		系統同期	動作				
2018/9/6 11:50		本館	退所				
2018/9/6 11:50		系統同期	復帰				
2018/9/6 11:51		F12CB	開放				
2018/9/6 11:52		所内電源故障	復帰				
2018/9/6 11:52		24CB	投入				
2018/9/6 11:52		本館	退所				
2018/9/6 11:52		配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 11:52		配変A 母線電圧LDC上限	逸脱復帰	6.63kV(6.74kV)			
2018/9/6 11:52		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.53kV(6.40kV)			
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		配変B故障	復帰				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:53		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:54		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:55	発電制御	[redacted]	5分前です	負荷変更制御			
2018/9/6 11:55	発電制御	43R	中止条件有り				
2018/9/6 11:55	[redacted]	系統同期	動作				
2018/9/6 11:55		系統同期	復帰				
2018/9/6 11:56	発電制御	[redacted]	4分前です	負荷変更制御			
2018/9/6 11:56	発電制御	43R	中止条件有り				
2018/9/6 11:56	[redacted]	系統同期	動作				
2018/9/6 11:56		系統同期	復帰				
2018/9/6 11:57	発電制御	[redacted]	3分前です	負荷変更制御			
2018/9/6 11:57	発電制御	43R	中止条件有り				
2018/9/6 11:57	[redacted]	系統同期	動作				
2018/9/6 11:57		系統同期	復帰				
2018/9/6 11:58	発電制御	[redacted]	2分前です	負荷変更制御			
2018/9/6 11:58	発電制御	43R	中止条件有り				
2018/9/6 11:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:58		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 11:59	発電制御	[redacted]	1分前です	負荷変更制御			
2018/9/6 11:59	発電制御	43R	中止条件有り				
2018/9/6 11:59	発電制御	[redacted]	確認指示	負荷変更制御			
2018/9/6 12:00	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:00		ダムゲート開	動作				
2018/9/6 12:00		ダムゲート開	復帰				
2018/9/6 12:01		系統同期	動作				
2018/9/6 12:01		系統同期	復帰				

2018/9/6 12:02	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 12:02		系統同期	動作			
2018/9/6 12:02		本館	入所			
2018/9/6 12:02		本館	退所			
2018/9/6 12:02		系統同期	復帰			
2018/9/6 12:02		60CB	入			
2018/9/6 12:02		OLR装置異常	発生			
2018/9/6 12:02		連変 タップずれ	復帰			
2018/9/6 12:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		本館	退所			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		43R	遠方			
2018/9/6 12:03		配変A 43A	手動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:03		配変B 43A	手動			
2018/9/6 12:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:04		F12CB	投入			
2018/9/6 12:04		本館	退所			
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 12:05	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 12:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 12:08		取水口本館	入所			
2018/9/6 12:09		取水口所内電源故障	復帰			
2018/9/6 12:10		ダムゲート開	動作			
2018/9/6 12:10		ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 12:10		本館	入所			
2018/9/6 12:12		本館	退所			
2018/9/6 12:13		配変A-B タップ整合	動作			
2018/9/6 12:14		配変A-B タップ整合	復帰			
2018/9/6 12:15	発電制御	[redacted]	5分前です	負荷変更制御		
2018/9/6 12:15	発電制御	43R	中止条件有り			
2018/9/6 12:15	発電制御	[redacted]	確認指示	負荷変更制御		
2018/9/6 12:15		配変A-B タップ整合	動作			
2018/9/6 12:15		本館	入所			
2018/9/6 12:15		取水口表層取水完了	復帰			
2018/9/6 12:16		43R 取水口	直接			
2018/9/6 12:16		取水口取水深異常	発生			
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 12:17		配変A軽故障(LR)	復帰	12:17:15 MEL 2		
2018/9/6 12:17		配変B軽故障(LR)	復帰	12:17:19 MEL 2		
2018/9/6 12:17		取水口取水深異常	復帰			
2018/9/6 12:18		配変A-B タップ整合	復帰			
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	配変A-B タップ整合	動作			
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	2乙	投入			
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/6 12:20	[redacted]	64乙	投入			
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 12:20	[redacted]	配変A 43A	自動			
2018/9/6 12:20		配変A-B タップ整合	復帰			
2018/9/6 12:20		43R 取水口	遠方			
2018/9/6 12:20		12甲	投入			
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 12:20	[redacted]	配変B 43A	自動			
2018/9/6 12:21		62乙	投入			
2018/9/6 12:21		71乙	投入			
2018/9/6 12:22		2甲	開放			
2018/9/6 12:22		64甲	開放			
2018/9/6 12:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰 要求

2018/9/6 12:23	[redacted]	12乙	開放	
2018/9/6 12:23	砂川SS	本館	入所	
2018/9/6 12:23	[redacted]	62甲	開放	
2018/9/6 12:24	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)
2018/9/6 12:24	[redacted]	71甲	開放	
2018/9/6 12:24	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 12:24	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 12:25	発電制御	[redacted]	5分前です	負荷変更制御
2018/9/6 12:25	発電制御	43R	中止条件有り	
2018/9/6 12:25	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 12:25	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:25	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 12:26	発電制御	[redacted]	4分前です	負荷変更制御
2018/9/6 12:26	発電制御	43R	中止条件有り	
2018/9/6 12:26	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 12:26	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 12:27	発電制御	[redacted]	3分前です	負荷変更制御
2018/9/6 12:27	発電制御	43R	中止条件有り	
2018/9/6 12:27	砂川SS	F11CB	開放	
2018/9/6 12:27	砂川SS	F12CB	開放	
2018/9/6 12:27	砂川SS	F13CB	開放	
2018/9/6 12:27	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 12:27	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 12:28	発電制御	[redacted]	2分前です	負荷変更制御
2018/9/6 12:28	発電制御	43R	中止条件有り	
2018/9/6 12:28	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 12:28	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:28	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 12:28	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 12:28	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 12:28	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 12:29	発電制御	[redacted]	1分前です	負荷変更制御
2018/9/6 12:29	発電制御	43R	中止条件有り	
2018/9/6 12:29	[redacted]	取水口表層取水.	起動	
2018/9/6 12:29	[redacted]	取水口表層取水完了	動作	
2018/9/6 12:29	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	発電制御	[redacted]	時刻です	負荷変更制御
2018/9/6 12:30	発電制御	43R	中止条件有り	
2018/9/6 12:30	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 12:30	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 12:30	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 12:30	発電制御	[redacted]	確認指示	負荷変更制御
2018/9/6 12:30	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 12:30	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 12:31	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:32	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 12:32	[redacted]	OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:32	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:32	[redacted]	F25CB	開放	
2018/9/6 12:32	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 12:32	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 12:33	[redacted]	61TL 伝送不良	発生	
2018/9/6 12:33	[redacted]	65TL 故障	発生	
2018/9/6 12:33	[redacted]	リレー故障		
2018/9/6 12:33	[redacted]	伝送不良		
2018/9/6 12:34	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 12:34	[redacted]	OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:34	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:34	[redacted]	OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:34	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 12:34	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:35	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/6 12:35	[redacted]	OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:35	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 12:35	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:35	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 12:35	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A2
2018/9/6 12:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 12:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A2
2018/9/6 12:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 12:35	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 12:35	[redacted]	OLR装置異常	発生	

2018/9/6 12:35	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:36		F14CB	開放	
2018/9/6 12:36		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:36		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:36		F16CB	開放	
2018/9/6 12:36		F12CB	開放	
2018/9/6 12:36		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:37		1G有効電力下限	逸脱復帰	0.10MW(0.00MW)
2018/9/6 12:37		F13CB	開放	
2018/9/6 12:37		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:37		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:37		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:38		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:38		取水口本館	退所	
2018/9/6 12:38		187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 12:38		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39		F12CB	開放	
2018/9/6 12:41		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:41		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:41		コンプレッサー故障	発生	
2018/9/6 12:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:42		1G有効電力下限	逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)
2018/9/6 12:42		103CB	投入	
2018/9/6 12:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:42		187kV 系統同期	動作	
2018/9/6 12:42		187kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 12:42		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:42		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:42		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:42		187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)
2018/9/6 12:42		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)
2018/9/6 12:42		187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	194kV(190kV)
2018/9/6 12:42		66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.7kV(63.8kV)
2018/9/6 12:42		21CB	投入	
2018/9/6 12:42		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	103CB	投入	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 12:42	[redacted]	OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 12:43	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:43	南札幌SS	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 12:43	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.00MW)
2018/9/6 12:42	南札幌SS	連変A 43V無電圧 1次	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	連変B 43V無電圧 1次	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	104TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	連変D 43V無電圧 1次	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 12:42	南札幌SS	103TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 12:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:43	南札幌SS	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 12:43	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 12:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:43		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:43		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:44		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:44		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:45		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45	南札幌SS	11CB	投入	
2018/9/6 12:45	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 12:45	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備	障害管理	苫小牧SSリモート室　UPS軽故 発生
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備	障害管理	苫小牧SSリモート室　UPS軽故 復帰
2018/9/6 12:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		本館	退所	
2018/9/6 12:46		F2CB	投入	
2018/9/6 12:46		F4CB	投入	
2018/9/6 12:46	南札幌TC	43R	直接	
2018/9/6 12:46	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:46		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:47	砂川SS	14CB	投入	
2018/9/6 12:47	[redacted]	OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:47		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49		F4CB.	投入	
2018/9/6 12:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49		14CB	投入	
2018/9/6 12:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 12:49	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 12:49	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	

2018/9/6 12:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49		本館	退所	
2018/9/6 12:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:50		17CB	投入	
2018/9/6 12:50		配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 12:50		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:52		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:52		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:52		OLR装置異常	発生	
2018/9/6 12:52		OLR装置異常	復帰	
2018/9/6 12:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		OLR装置異常	マスク設定	
2018/9/6 12:54		F1CB	投入	
2018/9/6 12:54		14CB	投入	
2018/9/6 12:55		17CB	投入	
2018/9/6 12:55		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 12:58		F2CB	投入	
2018/9/6 12:59	南札幌SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 12:59	南札幌SS	連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 12:59	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 12:59		3-EG	停止	
2018/9/6 12:59	南札幌SS	連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 13:00	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 13:01		本館	退所	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	連変A 系統同期	動作	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	12CB	入	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	64.1kV(64.9kV)
2018/9/6 13:01	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.0kV(64.9kV)
2018/9/6 13:01	南札幌SS	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.13kV(6.24kV)
2018/9/6 13:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	連変A タップ渋滞	発生	
2018/9/6 13:01	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		14CB	投入	
2018/9/6 13:02		17CB	投入	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		配変B故障	復帰	
2018/9/6 13:02		6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:02		配変C故障	復帰	
2018/9/6 13:02		6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		配変A故障	復帰	
2018/9/6 13:02		6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:02	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	63.4kV(63.8kV)
2018/9/6 13:02	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	63.3kV(63.7kV)
2018/9/6 13:02	苗穂SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.4kV(63.5kV)
2018/9/6 13:02	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.4kV(63.5kV)
2018/9/6 13:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		F21CB	投入	
2018/9/6 13:03	南札幌SS	配変A 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.08kV(6.16kV)
2018/9/6 13:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		F22CB	投入	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03		F24CB	投入	
2018/9/6 13:03	南札幌SS	連変A 系統同期	復帰	
2018/9/6 13:04	南札幌TC	43R	遠方	
2018/9/6 13:05	[redacted]	本館	入所	

2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 13:05	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/6 13:06	南札幌SS	187kV 連変B 43SP	単独		
2018/9/6 13:06	南札幌SS	187kV 連変D 43SP	単独		
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07	砂川SS	本館	退所		
2018/9/6 13:07	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.9kV(63.0kV)	
2018/9/6 13:07	南札幌SS	連変A LR故障	復帰		
2018/9/6 13:07	南札幌SS	連変A LR故障	発生		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07	南札幌SS	連変A LR故障	復帰		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:07	南札幌SS	連変A LR故障	発生		
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:08		F1CB	投入		
2018/9/6 13:08	南札幌SS	連変A LR故障	復帰		
2018/9/6 13:08	南札幌SS	連変A LR故障	発生		
2018/9/6 13:08	南札幌SS	連変A LR故障	復帰		
2018/9/6 13:09	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/6 13:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:09	苗穂SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.5kV)	
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:10		103CB	投入		
2018/9/6 13:10		103TL 系統同期	動作		
2018/9/6 13:10	南札幌SS	連変A LR故障	発生		
2018/9/6 13:10	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(63.5kV)	
2018/9/6 13:10	南札幌SS	連変A LR故障	復帰		
2018/9/6 13:10	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/6 13:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:10		F2CB	投入		
2018/9/6 13:11		103TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 13:11		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.0kV)	
2018/9/6 13:12		本館	入所		
2018/9/6 13:12	南札幌SS	連変A LR故障	発生		
2018/9/6 13:12	南札幌SS	連変A LR故障	復帰		
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 13:13	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13		本館	入所	
2018/9/6 13:13	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:13	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 13:13	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:13	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 13:13	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:14	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	101CB	投入	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	17CB 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	102TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	14CB 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	101TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	11CB 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	101TL 系統同期	動作	
2018/9/6 13:16	南札幌SS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	苗穂SS	101TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 13:16	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 13:16	[redacted]	交通局内 回線異常	発生	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 13:16		187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16		187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 13:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:18		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)
2018/9/6 13:18	苗穂SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 13:18	苗穂SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 13:18	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)
2018/9/6 13:18	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.6kV(63.8kV)
2018/9/6 13:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:18	苗穂SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.5kV)
2018/9/6 13:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:19		F1CB	投入	
2018/9/6 13:19		F3CB	投入	
2018/9/6 13:20	南札幌SS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 13:20	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/6 13:20		187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)
2018/9/6 13:20		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)
2018/9/6 13:20		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(63.0kV)
2018/9/6 13:20	苗穂SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)
2018/9/6 13:20	苗穂SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)
2018/9/6 13:20	苗穂SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.5kV)
2018/9/6 13:20	苗穂SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.3kV(63.5kV)
2018/9/6 13:20	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(63.8kV)
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:20	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:20	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	
2018/9/6 13:20	南札幌SS	連変A LR故障	発生	
2018/9/6 13:20	南札幌SS	連変A LR故障	復帰	

2018/9/6 13:21	南札幌SS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21	南札幌SS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		F1CB	投入			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:21		F3CB	投入			
2018/9/6 13:22		F4CB	投入			
2018/9/6 13:22		K14CB	投入			
2018/9/6 13:22		配変B Cub故障	復帰			
2018/9/6 13:22		K配変B 故障	復帰			
2018/9/6 13:22		本館	入所			
2018/9/6 13:24	南札幌SS	14CB	投入			
2018/9/6 13:24	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 13:24	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 13:24	[redacted]	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 13:24	南札幌SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 13:24	苗穂SS	瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 13:24	南札幌SS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 13:24	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 13:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	連変B 系統同期	動作			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	15CB	投入			
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	連変B 系統同期	復帰			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	連変B タップ渋滞	発生			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 13:25	札幌系制東	NWロケータ	動作			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	連変A 系統同期	動作			
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25	札幌系制東	NWロケータ	復帰			
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	12CB	開放			
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:25	南札幌SS	連変A 系統同期	復帰			
2018/9/6 13:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 13:26	札幌系制東	NWオシロ	動作			
2018/9/6 13:26	南札幌SS	11CB	開放			
2018/9/6 13:26	札幌系制東	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 13:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:26		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 13:26		SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 13:26	南札幌TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 13:26	[redacted]	21CB	投入			
2018/9/6 13:27		F11CB	投入			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28		F1CB	投入			
2018/9/6 13:28		F13CB	投入			
2018/9/6 13:28	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 13:28	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 13:28	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 13:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:28	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 13:28	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:30	苗穂SS	本館	入所			
2018/9/6 13:30	苗穂SS	連変A 系統同期	動作			
2018/9/6 13:30	苗穂SS	11CB	投入			
2018/9/6 13:30	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 13:30	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 13:31	苗穂SS	連変A 系統同期	復帰			
2018/9/6 13:31	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 13:31	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			
2018/9/6 13:31	南札幌SS	連変B LR故障	発生			
2018/9/6 13:31	南札幌SS	連変B LR故障	復帰			

2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:31		配変A故障	復帰
2018/9/6 13:31		6kV 27	復帰
2018/9/6 13:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:31		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32	札幌系制東	NWロケータ	動作
2018/9/6 13:32	札幌系制東	NWロケータ	復帰
2018/9/6 13:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		F2CB	投入
2018/9/6 13:32	札幌系制東	NWオシロ	動作
2018/9/6 13:32	札幌系制東	NWオシロ	復帰
2018/9/6 13:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:32		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:33		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:33		14CB	投入
2018/9/6 13:33		本館	退所
2018/9/6 13:33		17CB	投入
2018/9/6 13:34	苗穂SS	187kV 連変A 43SP	単独
2018/9/6 13:34	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 13:34	南札幌SS	連変B LR故障	発生
2018/9/6 13:35	苗穂SS	連変A タップ極限	極限復帰
2018/9/6 13:34	南札幌SS	連変B LR故障	復帰
2018/9/6 13:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35	砂川PS	3G 発電機	運転
2018/9/6 13:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35	充停電判定	砂川PS3G	単独系統発生
2018/9/6 13:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 13:35	砂川PS	25CB	入
2018/9/6 13:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35	南札幌SS	連変B LR故障	復帰
2018/9/6 13:35	苗穂SS	連変A 系統同期	動作
2018/9/6 13:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		F3CB	投入
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:35		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36	苗穂SS	12CB	投入
2018/9/6 13:36	電圧制御	[redacted]	GR 系 統ループ発生検出
2018/9/6 13:36	電圧制御		GR 系 統ループ自動切替
2018/9/6 13:36	電圧制御		イニシアチブ 札幌東
2018/9/6 13:36	電圧制御		系 統ループ発生検出
2018/9/6 13:36	電圧制御		系 統ループ自動切替
2018/9/6 13:36	電圧制御	南札幌GR	イニシアチブ 札幌東
2018/9/6 13:36	[redacted]	F4CB	投入
2018/9/6 13:36		61XE	入
2018/9/6 13:36		61CB	入
2018/9/6 13:36	苗穂SS	連変A 系統同期	復帰
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:36		14CB	投入
2018/9/6 13:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:37		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:38		F3CB	投入
2018/9/6 13:38		F4CB	投入
2018/9/6 13:38		本館	入所
2018/9/6 13:38		14CB	投入
2018/9/6 13:39		17CB	投入
2018/9/6 13:40		本館	退所
2018/9/6 13:40		F1CB	投入
2018/9/6 13:41		F2CB	投入
2018/9/6 13:41		14CB	投入
2018/9/6 13:42		F1CB	投入
2018/9/6 13:43	[redacted]	F3CB	投入
2018/9/6 13:44	当日作業	当日作業件名	38401 復旧時刻変更
2018/9/6 13:44	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 13:44	当日作業	当日作業件名	38401 復旧操作開始
2018/9/6 13:45	[redacted]	F1CB	投入
2018/9/6 13:45	恵庭SS	<16>	操作ロック解除
2018/9/6 13:45	恵庭SS	15乙	操作ロック解除
2018/9/6 13:45	恵庭SS	15甲	操作ロック解除

2018/9/6 13:45	恵庭SS	14乙	操作ロック解除	
2018/9/6 13:45	恵庭SS	14甲	操作ロック解除	
2018/9/6 13:46	[redacted]	放流警報	吹鳴	
2018/9/6 13:46	恵庭SS	14CB	操作ロック解除	
2018/9/6 13:46	恵庭SS	15CB	操作ロック解除	
2018/9/6 13:47	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 13:47	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 13:47	砂川PS	発電(合成)P	TMチャート最大	125(500)
2018/9/6 13:47	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 13:47	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰　札幌GW-A2
2018/9/6 13:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 13:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-A2
2018/9/6 13:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 13:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 13:48	[redacted]	HDLC 表示入力異常	復	帰
2018/9/6 13:48	電圧制御	[redacted]	GR　系	統ループ解除検出
2018/9/6 13:48	電圧制御	[redacted]	GR　系	統ループ解除自動切替
2018/9/6 13:48	電圧制御	[redacted]	イニシアチブ	札幌東
2018/9/6 13:48	電圧制御	[redacted]	系	統ループ解除検出
2018/9/6 13:48	電圧制御	[redacted]	系	統ループ解除自動切替
2018/9/6 13:48	電圧制御	南札幌GR	イニシアチブ	札幌東
2018/9/6 13:48	[redacted]	67CB	切	
2018/9/6 13:48	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	62.6kV(63.1kV)
2018/9/6 13:48	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.5kV(63.0kV)
2018/9/6 13:48	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(63.0kV)
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:49	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 13:50	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 13:51	電圧制御	[redacted]	GR　系	統ループ発生検出
2018/9/6 13:51	電圧制御	[redacted]	GR　系	統ループ自動切替
2018/9/6 13:51	電圧制御	[redacted]	イニシアチブ	札幌東
2018/9/6 13:51	電圧制御	[redacted]	系	統ループ発生検出
2018/9/6 13:51	電圧制御	[redacted]	系	統ループ自動切替
2018/9/6 13:51	電圧制御	南札幌GR	イニシアチブ	札幌東
2018/9/6 13:51	[redacted]	67CB	入	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 13:51	[redacted]	雑装置故障(建築)	発生	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 13:52	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 13:51	南札幌SS	連変B LR故障	発生	
2018/9/6 13:51	南札幌SS	連変B LR故障	復帰	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.6kV(63.0kV)
2018/9/6 13:52	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A2
2018/9/6 13:52	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A2
2018/9/6 13:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:53	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:55	[redacted]	放流警報	停止	
2018/9/6 13:55	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 13:55	南札幌SS	連変B タップ渋滞	復帰	
2018/9/6 13:55	南札幌SS	連変A タップ渋滞	復帰	
2018/9/6 13:56	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 13:56	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:56	恵庭SS	<16>	接続位置	
2018/9/6 13:56	恵庭SS	15乙	投入	
2018/9/6 13:56	恵庭SS	14乙	投入	

2018/9/6 13:57	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:58		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:58	南札幌SS	連変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 13:59	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/6 13:59		配変B故障	復帰					
2018/9/6 13:59		F12CB	投入					
2018/9/6 14:00		1G発電P	TMチャート最小　1(9)					
2018/9/6 14:00		配変A故障	復帰					
2018/9/6 14:00		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:00		保護装置不良	復帰					
2018/9/6 14:00		11CB	投入					
2018/9/6 14:00		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 14:00		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:00		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 14:00		ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 14:01		ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 14:01		予備警戒時	開始					
2018/9/6 14:01		ダム放流	開始					
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 14:02	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.5kV(64.9kV)				
2018/9/6 14:03	苗穂SS	F11CB	開放					
2018/9/6 14:03	苗穂SS	F13CB	開放					
2018/9/6 14:03	苗穂SS	F21CB	開放					
2018/9/6 14:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:04	苗穂SS	F23CB	開放					
2018/9/6 14:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:04	苗穂SS	F25CB	同一方向制御					
2018/9/6 14:04	苗穂SS	F25CB	切					
2018/9/6 14:05	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 14:05		F11CB	開放					
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:05	[redacted]	配変B故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		配変C故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		F3CB	投入					
2018/9/6 14:05		配変B故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		配変C故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		配変C故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		配変B故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		配変C故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		配変B故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		F12CB	開放					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		配変B故障	復帰					
2018/9/6 14:05		6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:05		F13CB	開放					
2018/9/6 14:06		F14CB	開放					
2018/9/6 14:06		F1CB	投入					
2018/9/6 14:06		F15CB	開放					
2018/9/6 14:06		F4CB	投入					
2018/9/6 14:06		F16CB	開放					
2018/9/6 14:06	苗穂SS	24CB	投入					
2018/9/6 14:06	苗穂SS	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:07	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/6 14:07		F15CB	開放					
2018/9/6 14:07		F16CB	開放					
2018/9/6 14:08		F22CB	開放					
2018/9/6 14:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/6 14:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/6 14:08		F23CB	開放					
2018/9/6 14:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-A2		
2018/9/6 14:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B2		
2018/9/6 14:08		イニシャライズ情報要求	A		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 14:08		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 14:08	電圧制御	[redacted]	GR	系	統ループ解除検出			
2018/9/6 14:08	電圧制御		GR	系	統ループ解除自動切替			

2018/9/6 14:08	電圧制御	[redacted]	イニシアチブ	札幌東
2018/9/6 14:08	電圧制御		系	統ループ解除検出
2018/9/6 14:08	電圧制御		系	統ループ解除自動切替
2018/9/6 14:08	電圧制御	南札幌GR	イニシアチブ	札幌東
2018/9/6 14:08	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 14:08		63CB	切	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 14:09	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 14:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		HDLC 回線断	発	生　札幌GW-A2
2018/9/6 14:09		HDLC 回線断	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:09		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-A2
2018/9/6 14:09		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:09		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		F25CB	開放	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10	苗穂SS	27CB	投入	
2018/9/6 14:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		ダムゲート開	動作	
2018/9/6 14:10	苗穂SS	配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:10	[redacted]	F26CB	開放	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		ダムゲート開	復帰	
2018/9/6 14:10		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 14:10		187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 14:10		187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 14:10	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	64.7kV(64.9kV)
2018/9/6 14:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11	[redacted]	187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	190kV(190kV)
2018/9/6 14:11	苗穂SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 14:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:13		11CB	開放	
2018/9/6 14:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:13		14CB	開放	
2018/9/6 14:14		187 乙B母線電圧 下限	発生(悪化)	187kV(188kV)
2018/9/6 14:14		187 甲B母線電圧 下限	発生(悪化)	187kV(188kV)
2018/9/6 14:14		187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 14:14	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	64.2kV(64.4kV)
2018/9/6 14:14	苗穂SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 14:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:14		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 14:14		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:14		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 14:14		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 14:15	南札幌SS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		HDLC リンク確立異常	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		HDLC リンク確立異常	復	帰　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		インティグリティ要求未	受信　発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		HDLC 回線渋滞	発	生　札幌GW-B2
2018/9/6 14:15		HDLC 回線渋滞	復	帰　札幌GW-B2

2018/9/6 14:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:15		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 14:16		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B2
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	195kV(190kV)		
2018/9/6 14:16		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	195kV(190kV)		
2018/9/6 14:16		187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	197kV(190kV)		
2018/9/6 14:16		187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	196kV(190kV)		
2018/9/6 14:16	南札幌SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(64.9kV)		
2018/9/6 14:16	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.9kV(64.9kV)		
2018/9/6 14:16	苗穂SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	196kV(190kV)		
2018/9/6 14:16	苗穂SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	196kV(190kV)		
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B2
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 14:16		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	66.0kV(66.0kV)		
2018/9/6 14:16		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:17		本館	退所			
2018/9/6 14:17		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B2
2018/9/6 14:17		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 14:17		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B2
2018/9/6 14:17		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B2
2018/9/6 14:18		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B2	
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:18		61CB	開放			
2018/9/6 14:19		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	65.4kV(66.0kV)		
2018/9/6 14:19	苗穂SS	68CB	投入			
2018/9/6 14:19	[redacted]	62TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 14:19	苗穂SS	68TL 系統同期	動作			
2018/9/6 14:20	苗穂SS	68TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 14:20	[redacted]	ダムゲート開	動作			
2018/9/6 14:20		ダムゲート開	復帰			
2018/9/6 14:20		本館	入所			
2018/9/6 14:21		本館	退所			
2018/9/6 14:23		43DL	変電			
2018/9/6 14:23		F1CB	投入			
2018/9/6 14:23		F3CB	投入			
2018/9/6 14:23		11CB	投入			
2018/9/6 14:23		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 14:23		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 14:23		F4CB	投入			
2018/9/6 14:24		F15CB	開放			
2018/9/6 14:24		F16CB	開放			
2018/9/6 14:24		14CB	投入			
2018/9/6 14:24		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 14:26	南札幌SS	11CB	投入			
2018/9/6 14:26	[redacted]	発電使用水量	TMチャート最小	0(50)		
2018/9/6 14:26	南札幌SS	連変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 14:27		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/6 14:27	[redacted]	43DL	変電			
2018/9/6 14:27		F3CB	投入			
2018/9/6 14:28	南札幌SS	連変A 系統同期	動作			
2018/9/6 14:28	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 14:28		F4CB	投入			
2018/9/7 14:28	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/8 0:15		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4672 コミュニティWF連係	札幌西
2018/9/8 0:17	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4672 コミュニティWF連係	札幌西
2018/9/8 0:27		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4735 バイファ連系関連	札幌西
2018/9/8 0:29	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4735 バイファ連系関連	札幌西
2018/9/8 0:34		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4755 南早来蓄電池設備ポジション変更	苫小牧
2018/9/8 0:36	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4755 南早来蓄電池設備ポジション変更	苫小牧
2018/9/8 12:41		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/8 12:43	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/10 9:54		運用切替エリア	DLL実行	開始	4702 奈井江変電所　バンク逆潮流対策	札幌西

2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]

2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	奈井江TC B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	西春別66TC A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:53	釧路 HOST-Ⅰ		ファイル切替確	定 設定	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 11:12		運用切替エリア	DLL実行	開始	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:14	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:14	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:15	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:20		運用切替エリア	ファイル切替	開始	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	運用区分	札幌西	ファイル切替通	知 実施	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/6 14:28	南札幌SS	12CB	投入					
2018/9/6 14:28	苗穂SS	66kV乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.9kV(67.5kV)				
2018/9/6 14:28	苗穂SS	66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.8kV(67.5kV)				
2018/9/6 14:28	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 14:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:28		配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/6 14:28	南札幌SS	連変A 系統同期	復帰					
2018/9/6 14:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:29		F3CB	開放					
2018/9/6 14:29		14CB	投入					
2018/9/6 14:29		F4CB	開放					
2018/9/6 14:29		配変B故障	復帰					
2018/9/6 14:29		F5CB	開放					
2018/9/6 14:29	札幌系統制御所	所内設備		障害管理		空調装置故障	復帰	
2018/9/6 14:30	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/6 14:30		配変C故障	復帰					
2018/9/6 14:30		F6CB	開放					
2018/9/6 14:30		ダムゲート開	動作					
2018/9/6 14:30		ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 14:30		14CB	開放					
2018/9/6 14:31		本館	退所					
2018/9/6 14:32		43DL	変電					
2018/9/6 14:33		F11CB	開放					
2018/9/6 14:33	苗穂SS	66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(67.5kV)				
2018/9/6 14:33	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/6 14:33		F13CB	開放					
2018/9/6 14:34		F14CB	開放					
2018/9/6 14:34	南札幌SS	オシロ	動作					
2018/9/6 14:34	南札幌SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 14:34	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/6 14:34	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.9kV(64.9kV)				
2018/9/6 14:34	苗穂SS	66kV乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.5kV)				
2018/9/6 14:34	[redacted]	17CB	開放					
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:35	南札幌SS	187kV 連変A 43SP	並列					
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:35	南札幌SS	187kV 連変B 43SP	並列					
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:36	苗穂SS	63CB	投入					
2018/9/6 14:36	苗穂SS	63TL 系統同期	動作					

2018/9/6 14:36	苗穂SS	63TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 14:36	南札幌SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.7kV(64.9kV)	
2018/9/6 14:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 14:37	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 14:37	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター 受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ 遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター 遷移
2018/9/6 14:37	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	計算機 起動
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 14:39	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/6 14:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:39		F4CB	開放		
2018/9/6 14:39		F5CB	開放		
2018/9/6 14:40		本館	退所		
2018/9/6 14:40		F6CB	開放		
2018/9/6 14:40		ダムゲート開	動作		
2018/9/6 14:40		ダムゲート開	復帰		
2018/9/6 14:40		ダムゲート開	動作		
2018/9/6 14:40		ダムゲート開	復帰		
2018/9/6 14:40		F12CB	開放		
2018/9/6 14:41		43DL	変電		
2018/9/6 14:41		F14CB	開放		
2018/9/6 14:41		F1CB	開放		
2018/9/6 14:41		F15CB	開放		
2018/9/6 14:42		F2CB	開放		
2018/9/6 14:42	南札幌SS	66CB	投入		
2018/9/6 14:42	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 14:42	南札幌SS	66TL 系統同期	動作		
2018/9/6 14:42		配変A故障	発生		
2018/9/6 14:42		TR軽故障			
2018/9/6 14:42		配変B故障	発生		
2018/9/6 14:42		TR軽故障			
2018/9/6 14:43	南札幌SS	66TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 14:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:43	電圧制御	[redacted]	GR 系	統ループ発生検出	
2018/9/6 14:43	電圧制御		GR 系	統ループ自動切替	
2018/9/6 14:43	電圧制御		イニシアチブ	札幌西	
2018/9/6 14:44	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.0kV(67.0kV)	
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		配変A故障	復帰		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御開始	5tap(6)	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	中止条件発生	制御モード不良	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	中止条件発生	TC異常(重故障)	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御異常終了	5tap(6)	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND	制御異常終了		
2018/9/6 14:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 14:44	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 14:44	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算要求実施			札幌東制御卓－6
2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御開始	5tap(6)	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	中止条件発生	制御モード不良	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	中止条件発生	TC異常(重故障)	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御異常終了	5tap(6)	
2018/9/6 14:44	電圧制御	苗穂SSND	制御異常終了		
2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		

2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/6 14:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	5tap(6)				
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	中止条件発生	制御モード不良				
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	中止条件発生	TC異常（重故障）				
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御異常終了	5tap(6)				
2018/9/6 14:45	電圧制御	苗穂SSND		制御異常終了					
2018/9/6 14:45	電圧制御	[redacted]		GR 系	統ループ解除検出				
2018/9/6 14:45	電圧制御			GR 系	統ループ解除自動切替				
2018/9/6 14:45	電圧制御			イニシアチブ	札幌東				
2018/9/6 14:46	中央給電指令所	業務支援端末－６			運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 14:46	[redacted]	本館		入所					
2018/9/6 14:47	南札幌SS	オシロ		動作					
2018/9/6 14:47	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/6 14:47	南札幌SS	オシロ		復帰					
2018/9/6 14:47	中央給電指令所	業務支援端末－６			運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		所内電源故障		復帰					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		配変A故障		復帰					
2018/9/6 14:47		6kV 27		復帰					
2018/9/6 14:47		配変B故障		復帰					
2018/9/6 14:47		6kV 27		復帰					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:47	南札幌SS	101CB		投入					
2018/9/6 14:47	南札幌SS	101TL 系統同期		動作					
2018/9/6 14:48	南札幌SS	101TL 系統同期		復帰					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	101CB		投入					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	101TL 系統同期		動作					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	101TL 43V切替無電圧		復帰					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	102TL 43V切替無電圧		復帰					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	103TL 43V切替無電圧		復帰					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	104TL 43V切替無電圧		復帰					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	連変A 43V無電圧 1次		復帰					
2018/9/6 14:48	恵庭SS	連変B 43V無電圧 1次		復帰					
2018/9/6 14:49	[redacted]	自動受電切替不成立		復帰					
2018/9/6 14:49		本館		退所					
2018/9/6 14:49	恵庭SS	101TL 系統同期		復帰					
2018/9/6 14:49	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:49		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:49		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:49		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:49		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:50	[redacted]	62TL 線路電圧有		動作					
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 14:50	[redacted]	62CB		投入					
2018/9/6 14:50		所内AC電源故障		復帰					
2018/9/6 14:50		配変B 6kV 27		復帰					
2018/9/6 14:50		所内DC電源故障		発生					
2018/9/6 14:50		62TL 線路電圧有		復帰					
2018/9/6 14:50		所内DC電源故障		復帰					
2018/9/6 14:51	恵庭SS	11CB		投入					
2018/9/6 14:51	[redacted]	63TL 95LR		復帰異常 復帰					
2018/9/6 14:52	恵庭SS	13CB		投入					
2018/9/6 14:52	[redacted]	43DL		変電					
2018/9/6 14:52	恵庭SS	所内A 6kV Cub重故障		復帰					
2018/9/6 14:52	恵庭SS	所内A 低圧電源故障		復帰					
2018/9/6 14:52	恵庭SS	所内電源故障		復帰					
2018/9/6 14:52	恵庭SS	連変A クーラー故障		復帰					
2018/9/6 14:52	恵庭SS	連変B クーラー故障		復帰					
2018/9/6 14:52	[redacted]	F1CB		開放					
2018/9/6 14:53		F2CB		開放					
2018/9/6 14:53		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:53		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:53		F3CB		開放					
2018/9/6 14:53		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:53		F4CB		開放					
2018/9/6 14:54		14CB		開放					
2018/9/6 14:54	南札幌SS	オシロ		動作					
2018/9/6 14:54	南札幌SS	オシロ		復帰					
2018/9/6 14:54	[redacted]	表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:54		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:54		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:54		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:54		表示復帰		選択不応動					
2018/9/6 14:54		17CB		開放					

2018/9/6 14:54	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 14:55	札幌系制東	NWロケータ	動作	
2018/9/6 14:55	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 14:55	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 14:55	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/6 14:55	札幌系制東	NWロケータ	復帰	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	札幌系制東	NWオシロ	動作	
2018/9/6 14:55	札幌系制東	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	64TL 故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	リレー故障	復帰	
2018/9/6 14:56	恵庭SS	103CB	投入	
2018/9/6 14:56	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 14:56	恵庭SS	103TL 系統同期	動作	
2018/9/6 14:56	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 14:56	恵庭SS	103TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 14:57	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 14:57	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 14:57	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 14:58	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	29cm(30cm)
2018/9/6 14:58	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 14:58	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 14:58	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:58	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 15:02	南札幌SS	73CB	投入	
2018/9/6 15:02	南札幌SS	73TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:02	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:02	南札幌SS	73TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	リレー故障	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	[redacted]	下限復帰	53.50m3/s(50.00)
2018/9/6 15:02	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	64TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:02	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:03	[redacted]	187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	190kV(190kV)
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/6 15:04	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 15:05	[redacted]	OLR装置異常	マスク解除	
2018/9/6 15:05	[redacted]	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/6 15:05	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 15:05	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 15:05	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 15:06	[redacted]	66CB	開放	
2018/9/6 15:07	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 15:07	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:08	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:08	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:08	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:08	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:08	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:09	[redacted]	187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)

2018/9/6 15:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)	
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09	釧路系統制御所	リモート室設備		障害管理	東釧路SSリモート室　空調故障　復帰
2018/9/6 15:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:09		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:10	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 15:10	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 15:10	[redacted]	ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 15:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:10		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 15:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:10		[redacted]	下限復帰	4125cm(4122cm)	
2018/9/6 15:11		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	65.2kV(65.5kV)	
2018/9/6 15:11		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	65.1kV(65.5kV)	
2018/9/6 15:11		187 乙B母線電圧 下限	発生(悪化)	186kV(188kV)	
2018/9/6 15:11		187 甲B母線電圧 下限	発生(悪化)	186kV(189kV)	
2018/9/6 15:11		187 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 15:11		187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	187kV(190kV)	
2018/9/6 15:11		275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)	
2018/9/6 15:11		275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	274kV(275kV)	
2018/9/6 15:11		275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	275kV(275kV)	
2018/9/6 15:11	苗穂SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 15:11	苗穂SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.5kV(63.8kV)	
2018/9/6 15:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:12		1G 43R	遠方		
2018/9/6 15:12		配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/6 15:12		ダム水位	下限1段復帰	35cm(30cm)	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:14		1G 43R	遠方		
2018/9/6 15:14		11CB	投入		
2018/9/6 15:14	南札幌SS	F11CB	開放		
2018/9/6 15:14	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 15:15		F2CB	開放		
2018/9/6 15:15	南札幌SS	F12CB	開放		
2018/9/6 15:15	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 15:15		F4CB	開放		
2018/9/6 15:15		本館	退所		
2018/9/6 15:15	南札幌SS	F13CB	開放		
2018/9/6 15:15	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 15:15		F6CB	開放		
2018/9/6 15:15	南札幌SS	F16CB	開放		
2018/9/6 15:16	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.5kV)	
2018/9/6 15:16		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.5kV)	
2018/9/6 15:16		187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)	
2018/9/6 15:16		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)	
2018/9/6 15:16		187 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)	
2018/9/6 15:16		187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)	
2018/9/6 15:16		275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	282kV(275kV)	
2018/9/6 15:16		275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	281kV(275kV)	
2018/9/6 15:16		275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	283kV(275kV)	
2018/9/6 15:16	苗穂SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)	
2018/9/6 15:16	苗穂SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	193kV(190kV)	
2018/9/6 15:16	[redacted]	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.9kV(63.8kV)	
2018/9/6 15:16		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.0kV)	
2018/9/6 15:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:17		62CB	開放		
2018/9/6 15:18		本館	退所		
2018/9/6 15:18		14CB	開放		
2018/9/6 15:18	追分SWS	101CB	投入		
2018/9/6 15:18	[redacted]	コンプレッサー故障	復帰		
2018/9/6 15:18		F1CB	開放		
2018/9/6 15:19		F2CB	開放		
2018/9/6 15:19		F3CB	投入		
2018/9/6 15:19		F3CB	開放		
2018/9/6 15:19		F4CB	開放		
2018/9/6 15:20	南札幌SS	27CB	投入		
2018/9/6 15:20	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 15:20		予備電源	運転		
2018/9/6 15:20	南札幌SS	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 15:20	[redacted]	ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 15:20		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 15:21		配変B タップ極限	極限動作		
2018/9/6 15:21		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)	
2018/9/6 15:21		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	65.5kV(65.5kV)	
2018/9/6 15:21		187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 15:21		187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	188kV(190kV)	
2018/9/6 15:21		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.1kV(67.0kV)	

2018/9/6 15:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:21		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22		187 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)
2018/9/6 15:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22		63CB	開放	
2018/9/6 15:22		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22		本館	退所	
2018/9/6 15:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23		64CB	開放	
2018/9/6 15:23		187 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	191kV(190kV)
2018/9/6 15:24		61CB	開放	
2018/9/6 15:24		43DL	変電	
2018/9/6 15:24		62CB	開放	
2018/9/6 15:24		63CB	開放	
2018/9/6 15:24		F1CB	開放	
2018/9/6 15:24		64CB	開放	
2018/9/6 15:24		17CB	開放	
2018/9/6 15:24		F2CB	開放	
2018/9/6 15:25		14CB	開放	
2018/9/6 15:24		F2CB	開放	
2018/9/6 15:25		14CB	開放	
2018/9/6 15:25		F1CB	開放	
2018/9/6 15:25		F4CB	開放	
2018/9/6 15:25		F2CB	開放	
2018/9/6 15:25		F3CB	開放	
2018/9/6 15:25		F5CB	開放	
2018/9/6 15:26		F4CB	開放	
2018/9/6 15:26		66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	66.1kV(65.5kV)
2018/9/6 15:26		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(65.5kV)
2018/9/6 15:26		187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)
2018/9/6 15:26		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	192kV(190kV)
2018/9/6 15:26		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)
2018/9/6 15:26		F5CB	開放	
2018/9/6 15:26		F6CB	開放	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	12CB	投入	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	連変 タップ整合	動作	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	連変 系統同期	動作	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	60CB 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	連変A 43V無電圧 2次	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	連変B 43V無電圧 2次	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:26	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(65.4kV)
2018/9/6 15:26	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(65.4kV)
2018/9/6 15:26	恵庭SS	連変 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:27	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 15:27	恵庭SS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 15:27	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 15:27	恵庭SS	連変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 15:27	恵庭SS	連変 タップ整合	復帰	
2018/9/6 15:28	[redacted]	103CB	投入	
2018/9/6 15:28		系統同期	動作	
2018/9/6 15:28		系統同期	復帰	
2018/9/6 15:29		14CB	開放	
2018/9/6 15:30	恵庭SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	66.2kV(65.4kV)
2018/9/6 15:30	恵庭SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	66.1kV(65.4kV)
2018/9/6 15:30	[redacted]	ダムゲート閉	動作	
2018/9/6 15:30		ダムゲート閉	復帰	
2018/9/6 15:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30		43DL	変電	
2018/9/6 15:31		F1CB	開放	
2018/9/6 15:31		F2CB	開放	
2018/9/6 15:31		F3CB	開放	
2018/9/6 15:31	南札幌SS	61CB	投入	
2018/9/6 15:31	南札幌SS	61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:32	南札幌SS	61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:32	南札幌SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:32	南札幌SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:32		61CB	投入	
2018/9/6 15:32		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:33		配変A故障	復帰	
2018/9/6 15:33		6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:33		配変B故障	復帰	
2018/9/6 15:33		6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:34	恵庭SS	61CB	投入	
2018/9/6 15:35	恵庭SS	61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:35	恵庭SS	61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:35	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:35		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:35		61TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:35		61TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:35		61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		62TL 43V切替無電圧	復帰	

2018/9/6 15:35	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		SC-A.B 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:35		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	67.5kV(67.4kV)
2018/9/6 15:36		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)
2018/9/6 15:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	西旭川SS	171CB	入	
2018/9/6 15:38	[redacted]	66kV A母線電圧 上限	逸脱発生	68.1kV(68.0kV)
2018/9/6 15:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:39		63CB	投入	
2018/9/6 15:39		61CB	投入	
2018/9/6 15:39		所内 27	復帰	
2018/9/6 15:40		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 15:40		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.39kV(6.42kV)
2018/9/6 15:40		43DL	変電	
2018/9/6 15:40		65CB	投入	
2018/9/6 15:40		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:40		瞬低 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		NGX 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		66TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:40		65TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:40		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:40		所内DC電源故障	発生	
2018/9/6 15:40		65TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:40		F1CB	開放	
2018/9/6 15:40		F2CB	開放	
2018/9/6 15:40		所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 15:41		F3CB	開放	
2018/9/6 15:41		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 15:41		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.53kV(6.42kV)
2018/9/6 15:41		F4CB	開放	
2018/9/6 15:41	恵庭SS	65CB	投入	
2018/9/6 15:41	恵庭SS	65TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:41	恵庭SS	65TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:41	[redacted]	F5CB	開放	
2018/9/6 15:41		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:41		61CB	投入	
2018/9/6 15:41		所内電源故障	発生	
2018/9/6 15:41		14CB	開放	
2018/9/6 15:41		配変A故障	復帰	
2018/9/6 15:43		61CB	開放	
2018/9/6 15:43		自動受電切替中	復帰異常 復帰	
2018/9/6 15:43		61・62 43LC	ロック	
2018/9/6 15:43	恵庭SS	63CB	投入	
2018/9/6 15:43	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作	
2018/9/6 15:43	恵庭SS	63TL 系統同期	動作	
2018/9/6 15:43	恵庭SS	63TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:43		21CB	開放	
2018/9/6 15:44		17CB	開放	
2018/9/6 15:44		14CB	開放	
2018/9/6 15:44		F1CB	開放	
2018/9/6 15:45		F2CB	開放	
2018/9/6 15:45		F3CB	開放	
2018/9/6 15:45		F4CB	開放	
2018/9/6 15:46		61CB	投入	
2018/9/6 15:46		配変A タップ極限	極限動作	
2018/9/6 15:46		配変A タップ極限	極限復帰	
2018/9/6 15:46		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.31kV(6.42kV)
2018/9/6 15:46		リレー故障	復帰	
2018/9/6 15:46		雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 15:46		配変A故障	復帰	
2018/9/6 15:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:46		F12CB	投入	
2018/9/6 15:47		66kV A母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)
2018/9/6 15:47		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)
2018/9/6 15:47		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:47		43DL	変電	
2018/9/6 15:48		F11CB	開放	
2018/9/6 15:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:48		F12CB	開放	
2018/9/6 15:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:48		F14CB	開放	
2018/9/6 15:48		F16CB	開放	

2018/9/6 15:50	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/6 15:50		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 15:50		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 15:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:50		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:51		61CB	開放					
2018/9/6 15:52		F14CB	開放					
2018/9/6 15:52		61･62 43LC	操作ロック設定					
2018/9/6 15:53		61･62 43LC	操作ロック解除					
2018/9/6 15:53		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.68kV(6.42kV)				
2018/9/6 15:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:53		F11CB	開放					
2018/9/6 15:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:53		F13CB	開放					
2018/9/6 15:54		F14CB	開放					
2018/9/6 15:54		F15CB	開放					
2018/9/6 15:54		F16CB	開放					
2018/9/6 15:55		F15CB	開放					
2018/9/6 15:56		61･62 43LC	ロック					
2018/9/6 15:57		F4CB	投入					
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 15:57	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/6 15:57		F5CB	投入					
2018/9/6 15:57		F6CB	投入					
2018/9/6 15:57		43DL	配電					
2018/9/6 15:58		14CB	投入					
2018/9/6 15:58		101CB	投入					
2018/9/6 15:58		101TL 系統同期	動作					
2018/9/6 15:58		101TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 15:59	篠路SS	101CB	投入					
2018/9/6 15:59	南札幌SS	オシロ	動作					
2018/9/6 15:59	南札幌SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室	分電盤故障	復帰
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室	UPS蓄電池	復帰
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 15:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:01	南札幌SS	オシロ	動作					
2018/9/6 16:01	南札幌SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室	UPS蓄電池	動作
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室	UPS蓄電池	復帰
2018/9/6 16:03	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/6 16:03		F12CB	開放					
2018/9/6 16:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 16:03	[redacted]	F14CB	開放					
2018/9/6 16:04	[redacted]	F23CB	開放					
2018/9/6 16:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 16:04	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/6 16:05		61Y	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05		61CB	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05		61X	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05		61･62 43LC	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05		62Y	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05		62CB	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05		62X	操作ロック設定					
2018/9/6 16:05	南札幌SS	オシロ	動作					
2018/9/6 16:05	南札幌SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 16:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 16:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 16:05	[redacted]	61･62 43LC	操作ロック解除					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 16:05	[redacted]	61･62 43LC	ロック					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 16:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 16:06	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 16:06		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 16:06		雑装置故障(建築)	復帰					
2018/9/6 16:06		64CB	投入					
2018/9/6 16:06		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 16:08		14CB	投入					
2018/9/6 16:08		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 16:10	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:10		ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:14		63CB	開放					
2018/9/6 16:15		F11CB	開放					
2018/9/6 16:15		F12CB	開放					
2018/9/6 16:15	石狩湾新港PS	21CB	切					
2018/9/6 16:15	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/6 16:16		F14CB	開放					
2018/9/6 16:17		F13CB	開放					
2018/9/6 16:17		14CB	投入					
2018/9/6 16:18		205CB	投入					
2018/9/6 16:19		205TL 系統同期	動作					
2018/9/6 16:19		205TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 16:20		ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:20		ダムゲート閉	復帰					

2018/9/6 16:22	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/6 16:22	石狩湾新港PS	201CB	入					
2018/9/6 16:23	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 16:24	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 16:26	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/6 16:26	[redacted]	61TL 系統同期	動作					
2018/9/6 16:26	[redacted]	61TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 16:26	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/6 16:26	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 16:26	[redacted]	所内DC電源故障	発生					
2018/9/6 16:26	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 16:27	[redacted]	所内DC電源故障	復帰					
2018/9/6 16:28	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 16:28	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 16:29	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 16:29	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/6 16:29	[redacted]	F4CB	開放					
2018/9/6 16:30	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/6 16:30	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:30	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:30	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/6 16:30	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:30	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室	UPS蓄電池	動作
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理		七飯PSリモート室	UPS蓄電池	復帰
2018/9/6 16:31	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/6 16:31	[redacted]	67CB	開放					
2018/9/6 16:31	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 16:36	[redacted]	61TL 伝送不良	復帰					
2018/9/6 16:36	[redacted]	61・62 43LC	手動					
2018/9/6 16:37	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-A2			
2018/9/6 16:37	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B2			
2018/9/6 16:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B2			
2018/9/6 16:37	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-A2			
2018/9/6 16:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 16:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2			
2018/9/6 16:37	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 16:40	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:40	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:40	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:40	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:41	[redacted]	43R	遠方					
2018/9/6 16:41	[redacted]	43R	直接					
2018/9/6 16:41	[redacted]	43R	遠方					
2018/9/6 16:43	[redacted]	62CB	開放					
2018/9/6 16:43	苗穂SS	本館	退所					
2018/9/6 16:44	苗穂SS	本館	入所					
2018/9/6 16:44	[redacted]	63CB	投入					
2018/9/6 16:44	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 16:44	[redacted]	63TL 系統同期	動作					
2018/9/6 16:44	[redacted]	63TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 16:44	苫小牧SS	72CB	投入					
2018/9/6 16:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:44	[redacted]	配変B故障	復帰					
2018/9/6 16:44	[redacted]	リレー故障	復帰					
2018/9/6 16:44	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 16:44	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.43kV(6.48kV)				
2018/9/6 16:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:44	苗穂SS	本館	退所					
2018/9/6 16:45	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/6 16:45	[redacted]	制御電源故障	発生					
2018/9/6 16:45	[redacted]	61TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	62TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	63TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	64TL ヒーター断	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	ヒーター断	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:45	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 16:46	[redacted]	73CB	投入					
2018/9/6 16:46	[redacted]	配変A故障	復帰					
2018/9/6 16:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:47	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.70kV(6.48kV)				
2018/9/6 16:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)				
2018/9/6 16:48	[redacted]	63CB	入					
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 16:50	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:50	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:50	[redacted]	ダムゲート開	動作					
2018/9/6 16:51	[redacted]	ダムゲート開	復帰					
2018/9/6 16:51	[redacted]	ダムゲート閉	動作					
2018/9/6 16:51	[redacted]	ダムゲート閉	復帰					
2018/9/6 16:53	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.58kV(6.40kV)				
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1			
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生				
2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生				

2018/9/6 16:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		チャンネルルート切替要	求 B	→A	札幌HOST-2
2018/9/6 16:53		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 16:53		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 16:53		CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 16:53		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 16:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53		地震計	動作	16:53:49 MSL	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:53		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 16:53		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 16:54		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:54		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:54		インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:54		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		インティグリティ依頼無	応答 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:55		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 16:55		インティグリティ依頼無	応答 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:55		インティグリティ要求未	受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:55		インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:55		66kV甲母線電圧 上限	逸脱発生	68.2kV(68.0kV)	
2018/9/6 16:55		43LC 切替中	復帰		
2018/9/6 16:55		43LC 切替不成立	復帰		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		配変A故障	復帰		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		6kV 27	復帰		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		予備警戒時	終了		
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		ダム放流	終了		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 16:56		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 16:56		イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 16:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:57		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:57		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 16:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:58		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 16:58		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 16:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 16:58		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 16:58	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:58	南札幌SS	オシロ	復帰異常 発生		
2018/9/6 16:58	南札幌SS	オシロ	復帰異常 復帰		
2018/9/6 16:58	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	コンプレッサー故障	復帰		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:59		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 16:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 16:59		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 16:59	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 16:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 17:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		ダムゲート閉	動作		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		ダムゲート閉	復帰		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:00	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:00	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:00		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:00		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:00		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:00		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:00		64CB	投入		
2018/9/6 17:01		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:01	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:01	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:01	南札幌SS	オシロ	マスク設定		
2018/9/6 17:02	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:02		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:03		潤滑油装置故障	復帰		
2018/9/6 17:03		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 17:03		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:03		発電流量下限	逸脱復帰	52.30m3/s(51.50)	
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	復帰異常 発生		
2018/9/6 17:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	復帰異常 復帰		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 17:03	南札幌SS	オシロ	動作		
2018/9/6 17:04	南札幌SS	オシロ	復帰異常 発生		
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:04		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 17:04		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 17:04		ビル火災警報	動作		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:04		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 17:04	南札幌SS	オシロ	復帰異常	復帰		
2018/9/6 17:04	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 17:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:07	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 17:07	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 17:07	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 17:07	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 17:08	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:09	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:09	恵庭SS	本館	退所			
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:10	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 17:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:10		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:10		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:11		65CB	投入					
2018/9/6 17:11		61TL 故障	復帰					
2018/9/6 17:11		62TL 故障	復帰					
2018/9/6 17:11		65TL 故障	復帰					
2018/9/6 17:11		66TL 故障	復帰					
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:12		地震計	復帰		17:12:32	MEL	2	
2018/9/6 17:12		チャンネルモード設定要	求	B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:12		チャンネルモード設定	停止		Bルート			
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:13		チャンネルモード設定要	求	B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 17:13		チャンネルモード設定	停止		Bルート			
2018/9/6 17:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:13		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:13		チャンネルモード設定要	求	B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:14		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 17:14		チャンネルモード設定要	求	B	ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:14		チャンネルモード設定	停止		Bルート			
2018/9/6 17:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 17:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:15		回線監視ロック	設定		Bルート			
2018/9/6 17:15		回線監視ロック	設定		Bルート			
2018/9/6 17:16		F1CB	投入					
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 17:16	南札幌SS	F12CB	操作ロック設定					
2018/9/6 17:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 17:19	[redacted]	コンプレッサー故障	発生					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:20		F2CB	投入					
2018/9/6 17:20		F13CB	投入					
2018/9/6 17:21		コンプレッサー故障	復帰					
2018/9/6 17:21		17CB	投入					

2018/9/6 17:21	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/6 17:22		66kV甲母線電圧 上限	逸脱復帰	67.4kV(68.0kV)				
2018/9/6 17:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:23		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)				
2018/9/6 17:23		F14CB	開放					
2018/9/6 17:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:23		F11CB	開放					
2018/9/6 17:24		F12CB	開放					
2018/9/6 17:24		F13CB	開放					
2018/9/6 17:24		F14CB	開放					
2018/9/6 17:25		F21CB	開放					
2018/9/6 17:25		F26CB	開放					
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:26		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:26		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:26		F1CB	投入					
2018/9/6 17:27		14CB	投入					
2018/9/6 17:27		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 17:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:27		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:30		F11CB	開放					
2018/9/6 17:30		F1CB	投入					
2018/9/6 17:30		F13CB	開放					
2018/9/6 17:30		F14CB	開放					
2018/9/6 17:30		F2CB	投入					
2018/9/6 17:31		F5CB	投入					
2018/9/6 17:31		F25CB	開放					
2018/9/6 17:32		14CB	投入					
2018/9/6 17:32		TR軽故障	復帰					
2018/9/6 17:34		17CB	投入					
2018/9/6 17:34		配変C故障	復帰					
2018/9/6 17:35	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求				
2018/9/6 17:35	発電制御		時刻です	負荷変更制御				
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 17:35	発電制御	[redacted]	実行指示	負荷変更制御				
2018/9/6 17:35	発電制御		制御開始	10.3MW(17.0MW)				
2018/9/6 17:35	発電制御		確認ビット送信					
2018/9/6 17:35	発電制御		目標値送信	10.3MW(17.0MW)				
2018/9/6 17:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		6kV 27	復帰					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:35		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:36		1G 43ALR.	使用					
2018/9/6 17:36	発電制御	[redacted]	有効ビット送信					
2018/9/6 17:36		放流警報	吹鳴					
2018/9/6 17:36		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:36		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:36		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 17:39	[redacted]	放流警報	停止					
2018/9/6 17:39	南札幌SS	本館	退所					
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 17:41	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 17:41		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		本館	入所					
2018/9/6 17:41		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		回線監視ロック	設定		子局			
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 17:41		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 17:41		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			

2018/9/6 17:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:42	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:44	[redacted]	発電警報3.	起動			
2018/9/6 17:44	石狩湾新港PS	21CB	入			
2018/9/6 17:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:44	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:45	[redacted]	下流警報	開始			
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:45	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:46	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:46	[redacted]	62TL 95LR	復帰異常 復帰			
2018/9/6 17:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:47	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:47	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 17:49	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:49		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:49		TR重故障	復帰			
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:49		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:49		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:50		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:50		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:50		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:51	発電制御	[redacted]	制御終了		(17.0MW)	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:52		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:53		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:53	石狩湾新港PS	24CB	入			
2018/9/6 17:53		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:54	石狩湾新港PS	27CB	入			
2018/9/6 17:54		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:54		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:54		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:54		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:54		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:55		F11CB	開放			
2018/9/6 17:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:55		F12CB	開放			

2018/9/6 17:55	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 17:55		F14CB	開放			
2018/9/6 17:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:56		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:56		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		F16CB	開放			
2018/9/6 17:56		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:56		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:56		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:56		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:56		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:56		62TL 27R	復帰			
2018/9/6 17:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:57		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:57		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		62X	操作ロック設定			
2018/9/6 17:57		62CB	操作ロック設定			
2018/9/6 17:57		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:57		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:57		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:58		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:58		本館	入所			
2018/9/6 17:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 17:59		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 17:59		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 17:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 17:59		F12CB	開放			
2018/9/6 17:59		F13CB	開放			
2018/9/6 18:00		11CB	投入			
2018/9/6 18:00		F14CB	開放			
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:00		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 18:00		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生		6.40kV(6.48kV)	
2018/9/6 18:00		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:00		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		F31CB	開放			
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:00		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 18:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		F11CB	投入			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		F33CB	開放			
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01		F34CB	開放			
2018/9/6 18:01		F12CB	投入			
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		F35CB	開放			
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:02		F13CB	投入			
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:02		F36CB	開放			
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:02		配変A故障	復帰			
2018/9/6 18:02		TR重故障	復帰			
2018/9/6 18:02		配変B故障	復帰			
2018/9/6 18:02		TR重故障	復帰			
2018/9/6 18:02		61X	入			
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰		6.68kV(6.48kV)	
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:03		本館	退所			
2018/9/6 18:03		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:04		61CB	入			
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 18:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 18:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 18:05	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:05		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		発電放流パターン監視	監視開始			
2018/9/6 18:07		発電放流パターン監視	逸脱発生		10.3MW(15.0,17.0)	
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		配変A故障	復帰			
2018/9/6 18:07		6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:07		TR軽故障	復帰			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 18:07	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:08	[redacted]	F21CB	開放					
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:08		F23CB	開放					
2018/9/6 18:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:08		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:08		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:10		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:12		1G 43ALR.	ロック					
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:12		チャンネルモード設定	不定→停止		Bルート			
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:12		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:12		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:13		札2 インティグリティ要	求依頼無	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:13		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:13		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:13		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:13		札2 インティグリティ要	求依頼無	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:13		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:13		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:13		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:13		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:14		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:14		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:14		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:14		チャンネルモード設定要	求	B	ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		チャンネルモード設定	待機		Bルート			
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:15		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 18:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		

2018/9/6 18:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:16		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:16		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:17		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:18		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:19		配変B タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:19		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:19		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:19		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:20		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:20		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:20		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:20		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:20		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:20		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:20		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:20		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:20		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:20		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:20		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		

2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:21	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:22	[redacted]	制御電源故障	復帰		
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	インティグリティ返送無	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1

2018/9/6 18:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:24		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 18:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:24		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	

2018/9/6 18:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 18:25		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:25		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26	南札幌SS	F12CB	操作ロック解除			
2018/9/6 18:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:27		発電放流パターン監視	監視終了			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:27		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:28		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		1G有効電力目標	逸脱発生		16.10MW(17.00MW)	
2018/9/6 18:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:28		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:28	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:28		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:28		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:29		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:29		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 18:30		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30		1G有効電力目標	逸脱復帰		17.00MW(17.00MW)	
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:30		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	

2018/9/6 18:31	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		時刻同期要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:31		HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:31		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:31		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:31		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:31		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:32		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 18:32		187 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)	
2018/9/6 18:32		187 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	189kV(190kV)	
2018/9/6 18:32		66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	62.4kV(62.6kV)	
2018/9/6 18:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.4kV(67.0kV)	
2018/9/6 18:32		インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		F1CB	開放		
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:32	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		F2CB	開放			
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:33		回線監視ロック	設定		Aルート	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		回線監視ロック	解除		Bルート	
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		本館	退所			
2018/9/6 18:33		31CB	投入			
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:33		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:33		22kV 27	復帰			
2018/9/6 18:33		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:33		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:33		配変A故障	復帰			
2018/9/6 18:33		6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:34		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:34		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:34		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:34		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:34		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:35		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:35	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:35		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:36		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:36		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 18:36		時刻同期要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:36		回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 18:37		交通局内 回線異常	発生			
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理　オンライン　接続切替　旭川	受付
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:37		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:38		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生		65.5kV(65.5kV)	
2018/9/6 18:38		インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:38		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 18:38		時刻同期要求	A		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:38		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:38		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:38		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 18:38		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	石狩湾新港PSCD	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:38	恵庭TC1	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:38	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	

2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	解除		Bルート
2018/9/6 18:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 18:39	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 18:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1

2018/9/6 18:41	[redacted]	187 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰		191kV(190kV)	
2018/9/6 18:41		187 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰		191kV(190kV)	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		インティグリティ返送無	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41	南札幌TC	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41	[redacted]	回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		回線監視ロック	設定		Bルート	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－２			運転管理　オンライン　接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 18:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－２			運転管理　オンライン　接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 18:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:41		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:42		インティグリティ要求未	受信	復	帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		回線監視ロック	設定		子局	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞	復		帰　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:42		インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		HDLC 回線渋滞	発		生　札幌GW-B1	
2018/9/6 18:42		インティグリティ要求未	受信	発	生　札幌GW-B1	

2018/9/6 18:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 中給	受付
2018/9/6 18:43	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 18:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:43		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:43		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:44		回線監視ロック	設定		子局			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		回線監視ロック	設定		子局			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		

2018/9/6 18:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:45		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:45		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:45		F1CB	開放					
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		F2CB	開放					
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－4			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－4			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 18:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:45		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－4			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－4			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 18:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 18:46		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:46		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 18:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 18:46		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		

2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:48	[redacted]	31CB	投入			
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	

2018/9/6 18:48	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:48	[redacted]	所内電源故障	発生		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 18:48	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 18:48	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	インティグリティ返送無	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:49	[redacted]	配変 6kV 27	復帰		
2018/9/6 18:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発	生	
2018/9/6 18:49	[redacted]	時刻同期要求	A	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 18:49	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復	帰	
2018/9/6 18:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信 発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 18:50	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:50		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:50		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:50		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:51		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		67.0kV(67.0kV)	
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:51		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:52		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:52		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:52	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:53	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:53	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 18:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:54		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:54		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:54		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:57	[redacted]	配変 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 18:57	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 18:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:58	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:58		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:58		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:58		配変A故障	復帰			
2018/9/6 18:58		配変B故障	復帰			
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:58		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		1G 43AWR	操作ロック解除			
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		1G 43AWR	使用			
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 18:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 18:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		1G 43AWR	操作ロック設定			
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:00		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:00		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	時刻です		負荷変更制御	
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:01		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	実行指示		負荷変更制御	
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	制御開始		18.8MW(33.0MW)	
2018/9/6 19:01	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	[redacted]	1G 43ALR.	使用			
2018/9/6 19:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:01	[redacted]	発電パターン2	動作			
2018/9/6 19:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	発電制御	[redacted]	目標値送信		18.4MW(33.0MW)	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	発電制御	[redacted]	制御終了		(33.0MW)	
2018/9/6 19:02	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 19:02	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:02	南札幌SS	オシロ	動作			
2018/9/6 19:02	南札幌SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 19:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:02	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:03	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	電圧制御	マスターモード	使用			
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:03	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 19:03	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:03		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 19:03		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:03		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:04		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 19:04	電圧制御		制御開始		8tap(9)	
2018/9/6 19:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:05	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		9tap(9)	
2018/9/6 19:05	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:05		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 19:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:06		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		本館	退所			
2018/9/6 19:06	電圧制御	恵庭SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 19:06	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御開始		6tap(7)	
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了		7tap(7)	
2018/9/6 19:06	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了			
2018/9/6 19:06	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	

2018/9/6 19:07	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:07		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:08		発電使用水量	逸脱復帰(任意		) 77.4m3/s(75.0m3/s)	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:09		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:09		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:10		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	

2018/9/6 19:11	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		1G有効電力目標	逸脱発生		22.90MW(33.00MW)	
2018/9/6 19:11		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:11		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:11		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	

2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:12	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:12	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:13	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:13	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	

2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	発電制御	[redacted]	手動		手動遷移要求	
2018/9/6 19:14	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	発電制御	[redacted]	半自動		手動遷移要求	
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:15		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:16		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:16		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:16		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:17		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:17		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		1G有効電力目標	逸脱復帰		9.00MW(9.02MW)	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:17		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:17		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	

2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	

2018/9/6 19:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:19		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:19		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:20		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 受付
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 接続
2018/9/6 19:20		F3CB	投入					
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:20		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		14CB	投入					
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:21		17CB	投入					
2018/9/6 19:21		配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:21		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:21		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:21		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		

2018/9/6 19:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理 オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理 オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理 オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理 オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御			
2018/9/6 19:22	電圧制御		制御開始		9tap(10)			
2018/9/6 19:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:22		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:23	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		10tap(10)			
2018/9/6 19:23	電圧制御		制御正常終了					
2018/9/6 19:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:23	電圧制御	当別GR	GRP制御		制御対象機器あり			
2018/9/6 19:23	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1			
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:24	電圧制御	当別GR	GRP制御		自動T実行 札幌東			
2018/9/6 19:24	電圧制御	当別GR	制御開始		GRP制御			
2018/9/6 19:24	電圧制御	[redacted]	制御開始		1tap(2)			
2018/9/6 19:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		連変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 19:24	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:24	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		2tap(2)			
2018/9/6 19:24	電圧制御	当別GR	制御正常終了					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:24		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:25		F4CB	投入					
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:25		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーB		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーA		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:25		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:25		14CB	投入					
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:26		6kV 27	復帰					
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			

2018/9/6 19:26	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC リンク確立異常	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:26		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:26		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		インティグリティ要求未	受信	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:27		HDLC リンク確立異常	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		インティグリティ依頼無	応答	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		インティグリティ依頼無	応答	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		インティグリティ要求未	受信	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		曇	動作			
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:28		AS・IRロック	解除			
2018/9/6 19:28		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 19:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		14CB	投入			
2018/9/6 19:28		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:28		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:29		配変B 母線電圧 下限	逸脱発生		6.38kV(6.40kV)	
2018/9/6 19:29		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 19:29		61CB	投入			
2018/9/6 19:29	旭川系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理 オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/6 19:29	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:29		21CB	投入			
2018/9/6 19:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:29		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:29		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰		6.53kV(6.40kV)	
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:30		配変D故障.	復帰			
2018/9/6 19:30		6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:30		配変B故障	復帰			
2018/9/6 19:30		6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 19:32	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		F12CB	投入				
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 19:32		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 19:32	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 19:33	[redacted]	17CB	投入				
2018/9/6 19:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		配変C 6kV 27	復帰				
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		1G有効電力目標	逸脱復帰		28.60MW(33.00MW)		
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		1G有効電力目標	逸脱復帰		28.60MW(33.00MW)		
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 19:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 19:34		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	

2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		所内電源故障	発生			
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 19:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35	釧路系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理	計算機 起動
2018/9/6 19:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:35		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:36	釧路系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理 オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 19:36	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:36		F3CB	投入			
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 19:37	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/6 19:37		F14CB	開放					
2018/9/6 19:37		F23CB	開放					
2018/9/6 19:37	釧路系統制御所	所内設備			障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 19:37		F24CB	開放					
2018/9/6 19:38		F25CB	開放					
2018/9/6 19:38		14CB	投入					
2018/9/6 19:38		配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰			
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰			
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:38		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2		
2018/9/6 19:39		17CB	投入					
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線断(ポート2)	発		生			
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生			
2018/9/6 19:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14			運転管理		計算機	起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		
2018/9/6 19:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1		

2018/9/6 19:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理		計算機			起動	
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続	
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１５			運転管理		計算機			起動	
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－１３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続	
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－１５			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		接続	
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰						
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰						
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰						
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰						
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰						
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰						
2018/9/6 19:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:41	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2					
2018/9/6 19:42	[redacted]	F13CB	投入								
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生						
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生						
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生						
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生						
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生						
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生						
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					
2018/9/6 19:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1					

2018/9/6 19:45	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:45		F4CB	投入			
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:45		F25CB	開放			
2018/9/6 19:45		14CB	投入			
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 19:45	電圧制御		制御開始		10tap(11)	
2018/9/6 19:45	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		17CB	投入			
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:46	奈井江PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生		189kV(189kV)	
2018/9/6 19:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		11tap(11)	
2018/9/6 19:46	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/6 19:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 19:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:47		F12CB	開放		
2018/9/6 19:47		F13CB	開放		
2018/9/6 19:47	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御
2018/9/6 19:47	電圧制御		制御開始		11tap(10)
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC リンク確立異常	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC リンク確立異常	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		F14CB	開放		
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		62CB	操作ロック解除		
2018/9/6 19:48		62CB	操作ロック解除		
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48	奈井江PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰		190kV(189kV)
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		10tap(10)
2018/9/6 19:48	電圧制御		制御正常終了		
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 19:48		F21CB	開放		
2018/9/6 19:48		パターン運転完了	動作		
2018/9/6 19:48		発電パターン2	復帰		
2018/9/6 19:48		F2CB	投入		
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:48		HDLC 回線断(ポート2)	発		生

2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	F22CB	開放			
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	F4CB	投入			
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:49	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 19:49	[redacted]	F26CB	開放			
2018/9/6 19:49	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 19:50	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 19:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		67 TL故障	復帰			
2018/9/6 19:51		68 TL故障	復帰			
2018/9/6 19:51		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:51		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:51		F2CB	投入			
2018/9/6 19:51		F2CB	投入			
2018/9/6 19:52		F4CB	投入			
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		F5CB	投入			
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:52		F11CB.	開放			
2018/9/6 19:52		14CB	投入			
2018/9/6 19:52		配変B故障.	復帰			
2018/9/6 19:52		F1CB	投入			
2018/9/6 19:53		61TL 127	復帰異常 復帰			
2018/9/6 19:53		62CB	投入			
2018/9/6 19:53		F3CB	投入			
2018/9/6 19:53		62CB	投入			
2018/9/6 19:53		F3CB	投入			
2018/9/6 19:53		6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:53		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		F5CB	投入			
2018/9/6 19:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:54	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/6 19:54	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	1G 並列装置	高圧			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:55	[redacted]	1G 並列装置	低圧			
2018/9/6 19:55	充停電判定	[redacted]	単独系統発生			
2018/9/6 19:55	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 19:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 19:56	[redacted]	発電(合成) P	逸脱発生(任意	) -0.25MW(-0.10MW)	
2018/9/6 19:56	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意	) -0.26MW(-0.10MW)	
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 19:57	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)	
2018/9/6 19:58	[redacted]	下流警報	終了		
2018/9/6 19:58	[redacted]	1G 単独装置	除外		
2018/9/6 19:58	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰 札幌GW-B1	
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート 札幌HOST-2	
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1

2018/9/6 19:58	[redacted]	配変C故障	復帰			
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	1G 43-91Q(90)	AQR			
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 19:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 19:59	[redacted]	発電(合成) P	逸脱復帰(任意	)	0.89MW(-0.10MW)	
2018/9/6 19:59	[redacted]	1G発電 P	逸脱復帰(任意	)	0.92MW(-0.10MW)	
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 19:59	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 19:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:00	[redacted]	1G 流量設定値	実行(34.3m3/s	)		
2018/9/6 20:01	[redacted]	33kV 27	復帰			
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 20:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		F1CB	投入			
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:01		F11CB	開放			
2018/9/6 20:02		1G 43-流量	使用			
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		F12CB	開放			
2018/9/6 20:02		F11CB	開放			
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		F13CB	開放			
2018/9/6 20:02		1G 流量設定値	実行(34.3m3/s	)		
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		F12CB	開放			
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:03		14CB	投入			
2018/9/6 20:03		所内電源故障	発生			
2018/9/6 20:03		F1CB	投入			
2018/9/6 20:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	復		帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		配変A 母線電圧				無電圧にて監視中止
2018/9/6 20:04		F2CB	投入			
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:04		配変B故障	復帰			
2018/9/6 20:04		6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:04		14CB	投入			
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05 記録・統計		流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:05 記録・統計		流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 20:05 記録・統計		再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 20:05		1G パターン運転	開始			
2018/9/6 20:06		圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 20:06 札幌系統制御所		メンテナンス卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 20:06 旭川系統制御所		監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 20:06		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:06		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1	

2018/9/6 20:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		F11CB	開放			
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:08		F12CB	開放			
2018/9/6 20:09		F1CB	開放			
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:09	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 20:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 20:10		F1CB	投入				
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 20:10		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 20:10		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 20:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:10		14CB	投入				
2018/9/6 20:10		配変B故障	復帰				
2018/9/6 20:10		6kV 27	復帰				
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		12CB	開放				
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:11		配変A故障	発生				
2018/9/6 20:11		6kV 27					
2018/9/6 20:11		40CB	投入				
2018/9/6 20:12	釧路系統制御所	所内設備			障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 20:12	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	

2018/9/6 20:12	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:12		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		F1CB	投入			
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:13		発電警報3.	停止			
2018/9/6 20:13		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:13		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		配変B 2次電流	TMチャート最大	500(1000)		
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		12CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	

2018/9/6 20:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 20:15	[redacted]	6kV 27	復帰		
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 20:15	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	

2018/9/6 20:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:16	[redacted]	11CB	開放			
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	本館入所待ち	設定			
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:20	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/6 20:20	[redacted]	F5CB	投入			
2018/9/6 20:21	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	F13CB	投入			
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:21	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	苗穂SS	F21CB	同一方向制御			
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	F21CB	入			
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:25	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 20:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:27	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:29	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 20:29	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 20:30	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 20:30	[redacted]	1G発電 P	逸脱復帰(任意	) 9.2MW(9.2MW)		
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	F22CB	開放			
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	金山PS	1G発電P	TMチャート最小	0(23)		
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:30	[redacted]	F23CB	開放			
2018/9/6 20:31	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:31	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:31	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 20:31	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		1G発電 P	逸脱発生(任意			) 9.1MW(9.2MW)
2018/9/6 20:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:31		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:32		F1CB	投入			
2018/9/6 20:32		F2CB	投入			
2018/9/6 20:33		43R	直接			
2018/9/6 20:33		F3CB	投入			
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:33		14CB	投入			
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:33		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 20:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:34	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	21CB	投入			
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:34	[redacted]	配変D タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 20:35	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/6 20:35	[redacted]	配変D 母線電圧 下限	逸脱発生			6.41kV(6.42kV)
2018/9/6 20:35	[redacted]	1G 86-2	復帰			
2018/9/6 20:35	[redacted]	配変B故障	復帰			
2018/9/6 20:35	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:35	[redacted]	配変D故障	復帰			
2018/9/6 20:35	[redacted]	6kV 27	復帰			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:36	[redacted]	配変A 43RC	使用			

2018/9/6 20:36	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:36		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:36		配変A 43RC	使用			
2018/9/6 20:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:36		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:37		配変A 43RC	使用			
2018/9/6 20:38		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:38		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:38		F1CB	トリップ			
2018/9/6 20:38		A-DL 67G				
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:39		本館	退所			

2018/9/6 20:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		F1CB	入		
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:39		HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(データ異常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		62CB	操作ロック設定		
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:39		HDLC 回線渋滞(ポート2)	発	生	
2018/9/6 20:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:39		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:39		F1CB	トリップ		
2018/9/6 20:39		A-DL 67G			
2018/9/6 20:39		62CB	オフライン設定		
2018/9/6 20:39		62CB	投入		
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同期ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	38267	当日作業登録	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	38288	当日作業登録	
2018/9/6 20:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		CYC 表示渋滞(同一ワード)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:40		F1CB	入		
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		HDLC 回線渋滞(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:41		HDLC 回線渋滞(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:41		HDLC 回線渋滞(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B	ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:41		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:42		イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:42	電圧制御	恵庭SSND		制御開始		PRG制御
2018/9/6 20:42	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始		7tap(6)
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線断(ポート2)		発	生	
2018/9/6 20:42		HDLC 回線断(ポート2)		発	生	
2018/9/6 20:42		HDLC 回線断(ポート2)		発	生	
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		本館		入所		
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示回線断		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線渋滞		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線渋滞		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線渋滞		発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		F13CB		投入		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:42	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了		6tap(6)
2018/9/6 20:42	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:42		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		66kV 母線電圧 上限		逸脱復帰		67.3kV(68.0kV)
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		配変D 母線電圧 下限		逸脱復帰		6.59kV(6.42kV)
2018/9/6 20:43		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:43		配変D 母線電圧 下限		逸脱復帰		6.59kV(6.42kV)
2018/9/6 20:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:43		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:44		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:44		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:44		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:44		表示復帰		選択不応動		
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断(ポート2)		復	帰	

2018/9/6 20:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:44		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:44		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:44		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		11CB	操作ロック設定			
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		TR軽故障	復帰			
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		配変A 43A	手動			
2018/9/6 20:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	

2018/9/6 20:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:46		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:47		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:47		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:47		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:47		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:48		62CB	オフライン解除			
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:49		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:49		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 20:49	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド

2018/9/6 20:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 20:52	電圧制御	[redacted]	制御開始		4tap(3)	
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:52	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		3tap(3)	
2018/9/6 20:52	電圧制御	[redacted]	制御正常終了			
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 20:54	[redacted]	Jan-95	動作			
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 20:54	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:54		Jan-95	復帰			
2018/9/6 20:54		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:54		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:54		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		並列装置.	高圧			
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		並列装置.	低圧			
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		61CB	入			
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:55		単独装置	除外			
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:56		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:56		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:56		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 20:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:56		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:57		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:57		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:57		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:57		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:57		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 20:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:59		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 20:59		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 20:59		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:00	電圧制御	苗穂SSND		制御開始		PRG制御
2018/9/6 21:00	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始		5tap(4)
2018/9/6 21:01	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了		4tap(4)
2018/9/6 21:01	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了		
2018/9/6 21:01	[redacted]	CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断(ポート2)		復	帰	
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断(ポート2)		復	帰	
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断		復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:01		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:01		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		43R	遠方			
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:02		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:02		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:03		108CB	投入			
2018/9/6 21:03		187kV 系統同期	動作			
2018/9/6 21:03		187kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:04		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:05	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 21:06	電圧制御	南札幌SSND	制御開始		PRG制御		
2018/9/6 21:06	電圧制御	南札幌SSND	制御可能機器無				
2018/9/6 21:06	電圧制御	南札幌SSND	制御異常終了				
2018/9/6 21:06	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	

2018/9/6 21:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:06		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:06		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:06		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:07		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:09	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		66kV 母線電圧 上限	発生(悪化)		67.4kV(67.4kV)
2018/9/6 21:09		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:09		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:09		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10	電圧制御	南札幌SS	90R系制		手動遷移要求
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:10		交通局内 回線異常	発生		
2018/9/6 21:10	電圧制御	南札幌SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 21:10	電圧制御	南札幌SS 連変A	制御開始		7tap(6)
2018/9/6 21:11	電圧制御	南札幌SS 連変A	制御正常終了		6tap(6)
2018/9/6 21:11	電圧制御	南札幌SSND	制御正常終了		
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:11		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:11		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1

2018/9/6 21:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:11		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:12		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:12		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		1G 43-90	APFR			
2018/9/6 21:12		1G 43-90	AVR			
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12	奈井江PS	106CB	入			
2018/9/6 21:12	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 21:12	電圧制御		制御開始		10tap(9)	
2018/9/6 21:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:12		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:13		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:13		1G 43-90	APFR			
2018/9/6 21:13		1G 43-90	AVR			
2018/9/6 21:13	電圧制御	苗穂SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 21:13	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御開始		4tap(3)	
2018/9/6 21:13	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		9tap(9)	
2018/9/6 21:13	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/6 21:13	電圧制御	恵庭SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 21:13	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御開始		6tap(5)	
2018/9/6 21:13	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御正常終了		3tap(3)	
2018/9/6 21:13	電圧制御	苗穂SSND	制御正常終了			
2018/9/6 21:13	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了		5tap(5)	
2018/9/6 21:13	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了			
2018/9/6 21:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰		63.5kV(63.0kV)	
2018/9/6 21:14		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:14		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:14	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御
2018/9/6 21:14	電圧制御	[redacted]	制御開始		3tap(2)
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:14	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		2tap(2)
2018/9/6 21:15	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:15	奈井江PS	102CB	入		
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2

2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:17	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	系統同期	動作			
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:17	[redacted]	系統同期	動作			
2018/9/6 21:17	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	102CB	投入			
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:18	[redacted]	系統同期	復帰			
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2

2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:19	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:21	[redacted]	107 43RC	使用			
2018/9/6 21:22	奈井江PS	105 43RC	使用			
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:22		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:22		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		108 43RC	使用			
2018/9/6 21:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:22		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:22		61・62 43S	使用			
2018/9/6 21:23		本館	入所			
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23 奈井江PS		106 43RC	使用			
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		配変C 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 21:23		配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:23		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:23		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:23		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 21:23		63 43RC	使用			
2018/9/6 21:24		64 43RC	使用			
2018/9/6 21:24 奈井江PS		101 43RC	使用			
2018/9/6 21:24 砂川SS		67 43RC	使用			
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:24		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:24		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24 砂川SS		68 43RC	使用			

2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:24	[redacted]	101 43RC	使用			
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	奈井江PS	102 43RC	使用			
2018/9/6 21:25	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:25	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	102 43RC	使用			
2018/9/6 21:26	砂川SS	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:26	砂川SS	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断(ポート2)	発		生
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線渋滞	発		生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:27		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:28		62CB	投入		
2018/9/6 21:29		61 43RC	使用		
2018/9/6 21:29		62 43RC	使用		
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰

2018/9/6 21:30	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:30		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:30		61 43RC	使用			
2018/9/6 21:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:30		62 43RC	使用			
2018/9/6 21:31	砂川PS	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31	砂川PS	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31	砂川PS	63 43RC	使用			
2018/9/6 21:31	砂川PS	64 43RC	使用			
2018/9/6 21:31	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		本館	退所			
2018/9/6 21:31		本館	入所			
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:31		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:31		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:31		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		本館	退所			
2018/9/6 21:32	砂川SS	73 43RC	使用			
2018/9/6 21:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:32	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:32		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:32		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		63 43RC	使用			
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		8tap(8)	
2018/9/6 21:33	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/6 21:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:33		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		64 43RC	使用			
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:33		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		61 43RC	使用			
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:34		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:34	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34	[redacted]	インティグリティ返送無	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:34	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:34	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:35 記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 21:35 記録・統計		再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:35	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:36	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 21:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:36		63 43RC	使用			
2018/9/6 21:36		64 43RC	使用			
2018/9/6 21:37		連絡線軽故障	復帰			
2018/9/6 21:37		61 43RC	使用			
2018/9/6 21:37		352CB	入			
2018/9/6 21:37		62 43RC	使用			
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37	電圧制御	南札幌SSND	制御開始		PRG制御	
2018/9/6 21:37	電圧制御	南札幌SS　連変A	制御開始		6tap(5)	
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:37		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:37		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	電圧制御	南札幌SS　連変A	制御正常終了		5tap(5)	
2018/9/6 21:38	電圧制御	南札幌SSND	制御正常終了			
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:38		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		66.5kV(67.0kV)	

2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	63 43RC	使用			
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:38	[redacted]	64 43RC	使用			
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:39	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:40	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:41	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	復	帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	復	帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	復	帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	復	帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異 | 常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	発	生	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	発	生	
2018/9/6 21:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2 |)	発	生	
2018/9/6 21:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:43	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー | ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1

2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:44	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	発電機重故障	復帰			
2018/9/6 21:45	発電制御	[redacted]	半自動		手動遷移要求	
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	発電制御	[redacted]	時刻です		負荷変更制御	
2018/9/6 21:45	[redacted]	66CB	投入			
2018/9/6 21:45	[redacted]	66kV 系統同期	動作			
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:45	発電制御	[redacted]	実行指示		負荷変更制御	
2018/9/6 21:45	発電制御	[redacted]	制御開始		0.3MW(0.7MW)	
2018/9/6 21:45	発電制御	[redacted]	ビット制御		開始	
2018/9/6 21:45	[redacted]	66kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 21:46	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰		0.50MW(0.40MW)	

2018/9/6 21:46	[redacted]	発電流量下限	逸脱復帰		4.77m3/s(3.80)
2018/9/6 21:46	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:46	[redacted]	1G 43-90	APFR		
2018/9/6 21:46	[redacted]	1G 43-90	AVR		
2018/9/6 21:46	[redacted]	1G 43-90	APFR		
2018/9/6 21:46	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:46	発電制御	[redacted]	ビット制御		終了
2018/9/6 21:46	発電制御	[redacted]	制御終了		0.6MW(0.7MW)
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復	帰	
2018/9/6 21:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復	帰	
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:46	[redacted]	64CB	投入		
2018/9/6 21:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発	生	
2018/9/6 21:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 21:47	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発	生	
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:47		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48	当日作業	当日作業件名			38287	停電時刻変更	
2018/9/6 21:48	当日作業	当日作業件名			38287	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:48	[redacted]	CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線断	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 21:48		HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 21:48		HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線渋滞	復			帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰	
2018/9/6 21:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰	
2018/9/6 21:48		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復		帰	
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		HDLC 回線断(ポート2)	復			帰	
2018/9/6 21:48		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:48		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			19535	停電時刻変更	
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			19535	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		イニシャライズ情報要求	B			ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線断(ポート2)	発			生	
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示回線断	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞	発			生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			38242	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生	
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生	
2018/9/6 21:49		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発		生	
2018/9/6 21:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			38242	停電時刻変更	
2018/9/6 21:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	南札幌SS	74CB	投入				
2018/9/6 21:49	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 21:49	南札幌SS	74TL 系統同期	動作				
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			38284	停電時刻変更	
2018/9/6 21:49	当日作業	当日作業件名			38284	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:49	南札幌SS	74TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 21:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:49	砂川SS	瞬時電圧低下	マスク解除			
2018/9/6 21:49	砂川SS	解除予定時刻	解除		(23:59)	
2018/9/6 21:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 21:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:50	南札幌SS	オシロ	マスク解除			
2018/9/6 21:50	南札幌SS	解除予定時刻	解除		(23:59)	
2018/9/6 21:50	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 21:50	当日作業	当日作業件名		38313	停電時刻変更	
2018/9/6 21:50	当日作業	当日作業件名		38313	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:50	[redacted]	系統同期	動作			
2018/9/6 21:50	当日作業	当日作業件名		38266	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:50	[redacted]	66CB	投入			
2018/9/6 21:50	当日作業	当日作業件名		38266	停電時刻変更	
2018/9/6 21:50	[redacted]	系統同期	復帰			
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 21:51	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	当日作業	当日作業件名		38286	停電時刻変更	
2018/9/6 21:51	当日作業	当日作業件名		38286	復旧時刻変更	
2018/9/6 21:51	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 21:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:51		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生		
2018/9/6 21:51	当日作業	当日作業件名		38267	停電時刻変更		
2018/9/6 21:51	当日作業	当日作業件名		38267	復旧時刻変更		
2018/9/6 21:51	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:51	当日作業	当日作業件名		38288	停電時刻変更		
2018/9/6 21:51	当日作業	当日作業件名		38288	復旧時刻変更		
2018/9/6 21:52	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:52	当日作業	当日作業件名		19535	当日作業削除		
2018/9/6 21:52	当日作業	当日作業件名		38242	当日作業削除		
2018/9/6 21:53	当日作業	当日作業件名		38266	当日作業削除		
2018/9/6 21:53	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生		
2018/9/6 21:53		HDLC 時刻同期不良	発		生		
2018/9/6 21:53		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 時刻同期不良	復		帰		
2018/9/6 21:53		HDLC 時刻同期不良	復		帰		
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰		
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53	当日作業	当日作業件名		38313	当日作業削除		
2018/9/6 21:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 21:53		HDLC 回線断(ポート2)	発		生		
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1	

2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:53		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:53		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:53	当日作業	当日作業件名		38288	当日作業削除	
2018/9/6 21:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:53	当日作業	当日作業件名		38287	当日作業削除	
2018/9/6 21:54	当日作業	当日作業件名		38286	当日作業削除	
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	当日作業	当日作業件名		38267	当日作業削除	
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	当日作業	当日作業件名		38284	当日作業削除	
2018/9/6 21:54	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:54	南札幌SS	68CB	投入			
2018/9/6 21:54	南札幌SS	68TL 系統同期	動作			
2018/9/6 21:54	南札幌SS	68TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 21:54	[redacted]	68CB	投入			
2018/9/6 21:55		62CB	投入			
2018/9/6 21:55	南札幌SS	67 43RC	使用			
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 21:55		HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	南札幌SS	68 43RC	使用			
2018/9/6 21:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55		HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	61 43RC	使用			
2018/9/6 21:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:55	[redacted]	62 43RC	使用			
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	65CB	投入			
2018/9/6 21:56	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	65CB	投入			
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発		生	
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	時刻同期要求	A		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復		帰	
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	65CB	投入			
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート	札幌HOST-2
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発		生	
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示回線断	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発		生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生	
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生	札幌GW-B1

2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発	生
2018/9/6 21:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:57	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 21:58	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰		0.60MW(0.70MW)
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	61 43RC	使用		
2018/9/6 21:58	電圧制御	苗穂SSND	制御開始		PRG制御
2018/9/6 21:58	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御開始		3tap(2)
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:58	発電制御	[redacted]	時刻です		負荷変更制御
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復		帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復	帰
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発	生 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復		帰
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	62 43RC	使用		
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復	帰 札幌GW-B1
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御正常終了		2tap(2)
2018/9/6 21:58	電圧制御	苗穂SSND	制御正常終了		
2018/9/6 21:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	B		ルート 札幌HOST-2
2018/9/6 21:58	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:58	[redacted]	62TL 線路電圧有	動作		
2018/9/6 21:58	[redacted]	62TL 線路電圧有	復帰		
2018/9/6 21:58	[redacted]	62TL 線路電圧有	動作		
2018/9/6 21:59	発電制御	[redacted]	1分経過です		負荷変更制御
2018/9/6 21:59	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 21:59	[redacted]	62TL 線路電圧有	復帰		
2018/9/6 21:59	発電制御	[redacted]	時刻です		負荷変更制御
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	2分経過です		負荷変更制御
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	1分経過です		負荷変更制御
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	実行指示		負荷変更制御
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	制御開始		0.6MW(1.2MW)
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	ビット制御		開始
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	実行指示		負荷変更制御
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	制御開始		9.0MW(9.3MW)
2018/9/6 22:00	[redacted]	発電警報3.	起動		
2018/9/6 22:00	発電制御	[redacted]	下流警報吹鳴		順次放送3
2018/9/6 22:00	南札幌SS	62CB	投入		
2018/9/6 22:00	南札幌SS	62TL 系統同期	動作		
2018/9/6 22:01	南札幌SS	62TL 系統同期	復帰		
2018/9/6 22:01	[redacted]	下流警報	開始		
2018/9/6 22:01	[redacted]	1G発電 P	逸脱復帰(任意	)	9.2MW(9.2MW)
2018/9/6 22:01	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 22:01	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御
2018/9/6 22:01	電圧制御	[redacted]	制御開始		2tap(1)
2018/9/6 22:01	[redacted]	連変C タップ極限	極限動作		
2018/9/6 22:01	南札幌SS	61 43RC	使用		
2018/9/6 22:02	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		1tap(1)
2018/9/6 22:02	電圧制御	[redacted]	制御正常終了		
2018/9/6 22:02	南札幌SS	62 43RC	使用		
2018/9/6 22:02	[redacted]	1G発電 P	逸脱発生(任意	)	9.0MW(9.2MW)
2018/9/6 22:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 22:02	発電制御	[redacted]	ビット制御		終了
2018/9/6 22:02	発電制御	[redacted]	制御終了		1.2MW(1.2MW)

2018/9/6 22:02	発電制御	[redacted]		時刻です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:03	発電制御			1分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:04	発電制御			2分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:04	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:04	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	5tap(4)		
2018/9/6 22:04	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/6 22:04	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了			
2018/9/6 22:05	発電制御	[redacted]		3分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始			
2018/9/6 22:05	発電制御	[redacted]		手動	自動遷移要求		
2018/9/6 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始			
2018/9/6 22:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了			
2018/9/6 22:06	発電制御	[redacted]		4分経過です	負荷変更制御		
2018/9/6 22:06	[redacted]	1G発電 P		逸脱復帰(任意	) 9.5MW(9.2MW)		
2018/9/6 22:06	[redacted]	1G パターン運転		終了			
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/6 22:06	発電制御	[redacted]		実行指示	負荷変更制御		
2018/9/6 22:06	発電制御			制御開始	32.7MW(35.0MW)		
2018/9/6 22:06	発電制御			中止条件	モード異常		
2018/9/6 22:06	発電制御			制御中止	9.4MW(9.3MW)		
2018/9/6 22:06	電圧制御			再配分制御開始			
2018/9/6 22:06	電圧制御			制御開始	-4.1MVar(-4.2)		
2018/9/6 22:06	電圧制御			目標値偏差内			
2018/9/6 22:06	電圧制御			制御正常終了	-4.1MVar(-4.2)		
2018/9/6 22:06	電圧制御			再配分制御正常	終了		
2018/9/6 22:06	発電制御			目標値送信	32.7MW(35.0MW)		
2018/9/6 22:06	発電制御			制御終了	(35.0MW)		
2018/9/6 22:07	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:07	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	2tap(1)		
2018/9/6 22:07	苗穂SS	連変A タップ極限		極限動作			
2018/9/6 22:07	[redacted]	1G発電流量目標		逸脱復帰	34.00m3/s(34.30)		
2018/9/6 22:07	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作			
2018/9/6 22:07	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	1tap(1)		
2018/9/6 22:07	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了			
2018/9/6 22:07	苗穂SS	66CB		投入			
2018/9/6 22:07	苗穂SS	66TL 系統同期		動作			
2018/9/6 22:07	苗穂SS	66TL 系統同期		復帰			
2018/9/6 22:07	[redacted]	系統同期		動作			
2018/9/6 22:08	[redacted]	62CB		投入			
2018/9/6 22:08	[redacted]	系統同期		復帰			
2018/9/6 22:08	[redacted]	62CB		投入			
2018/9/6 22:08	苗穂SS	65 43RC		使用			
2018/9/6 22:09	苗穂SS	66 43RC		使用			
2018/9/6 22:09	[redacted]	61 43RC		使用			
2018/9/6 22:09	[redacted]	62 43RC		使用			
2018/9/6 22:10	[redacted]	61 43RC		使用			
2018/9/6 22:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 22:10	[redacted]	62 43RC		使用			
2018/9/6 22:10	[redacted]	本館		入所			
2018/9/6 22:10	[redacted]	本館入所待ち		解除			
2018/9/6 22:10	[redacted]	11CB		投入			
2018/9/6 22:11	[redacted]	64CB		投入			
2018/9/6 22:11	[redacted]	系統同期		動作			
2018/9/6 22:11	[redacted]	系統同期		復帰			
2018/9/6 22:11	[redacted]	63 43RC		使用			
2018/9/6 22:11	[redacted]	64 43RC		使用			
2018/9/6 22:12	[redacted]	12CB		投入			
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３			運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 22:12	恵庭SS	62CB		投入			
2018/9/6 22:12	恵庭SS	62TL 系統同期		動作			
2018/9/6 22:12	恵庭SS	62TL 系統同期		復帰			
2018/9/6 22:13	電圧制御	当別GR		GRP制御	制御対象機器あり		
2018/9/6 22:13	[redacted]	62TL 系統同期		動作			
2018/9/6 22:13	[redacted]	62CB		投入			
2018/9/6 22:13	[redacted]	187kV 連変C 43SP		並列			
2018/9/6 22:13	[redacted]	62TL 系統同期		復帰			
2018/9/6 22:14	電圧制御	当別GR		GRP制御	1分経過		
2018/9/6 22:14	[redacted]	64CB		投入			
2018/9/6 22:14	[redacted]	64TL 系統同期		動作			
2018/9/6 22:14	[redacted]	64TL 系統同期		復帰			
2018/9/6 22:14	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:14	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	5tap(4)		
2018/9/6 22:14	[redacted]	66TL 系統同期		動作			
2018/9/6 22:14	[redacted]	66CB		投入			
2018/9/6 22:14	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/6 22:14	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了			
2018/9/6 22:15	電圧制御	当別GR		GRP制御	2分経過		
2018/9/6 22:15	[redacted]	66TL 系統同期		復帰			
2018/9/6 22:15	電圧制御	当別GR		GRP制御	自動T実行　札幌東		
2018/9/6 22:15	電圧制御	当別GR		制御開始	GRP制御		
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]		制御開始	2tap(3)		
2018/9/6 22:15	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/6 22:15	電圧制御	当別GR		制御正常終了			
2018/9/6 22:16	[redacted]	2G 43-流量		機器不応動			
2018/9/6 22:17	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:17	電圧制御	[redacted]		制御開始	1tap(2)		

2018/9/6 22:17	[redacted]	連変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 22:17		66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.2kV(63.2kV)		
2018/9/6 22:17		連変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 22:17		連変B タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 22:17	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	2tap(2)		
2018/9/6 22:17	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/6 22:17	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 22:17		62TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:17		62TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:17		62CB	投入			
2018/9/6 22:18		187kV 連変B 43SP	単独			
2018/9/6 22:18		66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(63.2kV)		
2018/9/6 22:18		連変B タップ極限	極限動作			
2018/9/6 22:18	恵庭SS	66CB	投入			
2018/9/6 22:18	恵庭SS	66TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:18	恵庭SS	66TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:18	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 22:19	旭川系統制御所	制御卓－５		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 22:20	[redacted]	2G 単独装置	除外			
2018/9/6 22:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:20	恵庭SS	64CB	投入			
2018/9/6 22:20	[redacted]	62TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 22:20		系統同期	動作			
2018/9/6 22:20		系統同期	復帰			
2018/9/6 22:21		62CB	投入			
2018/9/6 22:21		68CB	投入			
2018/9/6 22:21		68TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:21		68TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:21		62CB	投入			
2018/9/6 22:22		62CB	投入			
2018/9/6 22:22		66CB	投入			
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 22:22	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 22:23		68CB	投入			
2018/9/6 22:23		系統同期	動作			
2018/9/6 22:23		系統同期	復帰			
2018/9/6 22:23		62CB	投入			
2018/9/6 22:25		2G 43-流量	使用			
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 22:29	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 22:29		64TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:29		64TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:29		線路電圧有	動作			
2018/9/6 22:29		62CB	投入			
2018/9/6 22:29		線路電圧有	復帰			
2018/9/6 22:30		2G 発電機	同一方向制御			
2018/9/6 22:30	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:30	電圧制御		制御開始	8tap(7)		
2018/9/6 22:31	電圧制御		制御正常終了	7tap(7)		
2018/9/6 22:31	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:36	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 22:36		64CB	投入			
2018/9/6 22:37		AFC	使用			
2018/9/6 22:38		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 22:38		所内電源故障	発生			
2018/9/6 22:38		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 22:43		2G 発電機	同一方向制御			
2018/9/6 22:44		275kV 連変C 43M	主			
2018/9/6 22:45		ビル火災警報	復帰			
2018/9/6 22:46		連変C タップ極限	極限動作			
2018/9/6 22:46		LB94A	投入			
2018/9/6 22:46		17CB 系統同期	動作			
2018/9/6 22:46		17CB	投入			
2018/9/6 22:47		17CB 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:47		連変C タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 22:47		66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.7kV(62.9kV)		
2018/9/6 22:47		66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.2kV)		
2018/9/6 22:48	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/6 22:48	電圧制御		制御可能機器無			
2018/9/6 22:48	電圧制御		制御異常終了			
2018/9/6 22:49	[redacted]	275kV 連変C 43M	従			
2018/9/6 22:48	電圧制御	[redacted]	制御異常終了			
2018/9/6 22:49	[redacted]	275kV 連変C 43M	従			
2018/9/6 22:49		18CB 系統同期	動作			
2018/9/6 22:50		18CB	投入			
2018/9/6 22:50		18CB 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:50		66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(62.9kV)		
2018/9/6 22:50		66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.0kV(63.2kV)		
2018/9/6 22:51		19CB	投入			
2018/9/6 22:55		配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/6 22:58	電圧制御	苗穂SS	90R除外	手動遷移要求		
2018/9/6 22:58	苗穂SS	連変C 系統同期	動作			
2018/9/6 22:59	苗穂SS	17CB	投入			
2018/9/6 22:59	苗穂SS	連変C 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:59	南札幌SS	65CB	投入			
2018/9/6 22:59	南札幌SS	65TL 系統同期	動作			
2018/9/6 22:59	南札幌SS	65TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 22:59	[redacted]	系統同期	動作			
2018/9/6 23:00		61CB	投入			
2018/9/6 23:00		系統同期	復帰			
2018/9/6 23:00		61TL 線路電圧有	動作			
2018/9/6 23:00	苗穂SS	連変C 系統同期	動作			

2018/9/6 23:00	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 23:00	[redacted]	61TL 線路電圧有	復帰				
2018/9/6 23:00	苗穂SS	18CB	投入				
2018/9/6 23:00	南札幌SS	65 43RC	使用				
2018/9/6 23:00	苗穂SS	連変 タップずれ	発生				
2018/9/6 23:00	南札幌SS	66 43RC	使用				
2018/9/6 23:01	苗穂SS	連変C 系統同期	復帰				
2018/9/6 23:01	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 23:01	電圧制御	苗穂SSND	制御可能機器無				
2018/9/6 23:01	電圧制御	苗穂SSND	制御異常終了				
2018/9/6 23:01	苗穂SS	187kV 連変A 43SP	並列				
2018/9/6 23:01	苗穂SS	連変 タップずれ	復帰				
2018/9/6 23:01	苗穂SS	187kV 連変B 43SP	単独				
2018/9/6 23:02	電圧制御	苗穂SS	90R系制	手動遷移要求			
2018/9/6 23:02	釧路系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 23:02	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 23:02	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御開始	1tap(2)			
2018/9/6 23:02	苗穂SS	連変C タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 23:02	苗穂SS	連変A タップ極限	極限復帰				
2018/9/6 23:03	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御正常終了	2tap(2)			
2018/9/6 23:03	電圧制御	苗穂SSND	制御正常終了				
2018/9/6 23:04	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 23:04	釧路系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 23:09	[redacted]	エレベータ故障	発生				
2018/9/6 23:09	[redacted]	エレベータ故障	復帰				
2018/9/6 23:09	[redacted]	エレベータ故障	発生				
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:09	[redacted]	エレベータ故障	復帰				
2018/9/6 23:09	[redacted]	エレベータ故障	発生				
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:09	[redacted]	エレベータ故障	復帰				
2018/9/6 23:11	[redacted]	エレベータ故障	発生				
2018/9/6 23:11	[redacted]	エレベータ故障	復帰				
2018/9/6 23:11	[redacted]	エレベータ故障	マスク設定				
2018/9/6 23:12	[redacted]	清陵橋水位	TMチャート最大	16160(16160)			
2018/9/6 23:12	[redacted]	清陵橋水位	TMチャート最小	16000(16110)			
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 23:18	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作				
2018/9/6 23:18	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 23:28	[redacted]	交通局内 回線異常	復帰				
2018/9/6 23:29	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御			
2018/9/6 23:29	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御開始	4tap(3)			
2018/9/6 23:30	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/6 23:30	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了				
2018/9/6 23:30	[redacted]	交通局内 回線異常	発生				
2018/9/6 23:31	発電制御	[redacted]	時刻です	負荷変更制御			
2018/9/6 23:31	発電制御		実行指示	負荷変更制御			
2018/9/6 23:31	発電制御		制御開始	1.2MW(2.1MW)			
2018/9/6 23:31	発電制御		ビット制御	開始			
2018/9/6 23:33	発電制御		ビット制御	終了			
2018/9/6 23:33	発電制御		制御終了	2.1MW(2.1MW)			
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 23:36	[redacted]	61CB	操作ロック設定				
2018/9/6 23:36	[redacted]	20CB	操作ロック設定				
2018/9/6 23:36	[redacted]	61CB	オフライン設定				
2018/9/6 23:36	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 23:44	[redacted]	地震計	動作	23:44:12 MSL			
2018/9/6 23:45	発電当日運用	[redacted]	録	（P展開否有）			
2018/9/6 23:52	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:53	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 23:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 23:55	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	23:55:39 MSL			
2018/9/6 23:55	苗穂SS	OFケーブル異常	復帰	23:55:41 MEL 2			
2018/9/6 23:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 23:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65203	削除			
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65228	削除			
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	38270	当日作業登録			
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	38401	当日作業削除			
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 0:01	[redacted]	エレベータ故障	マスク解除				
2018/9/7 0:01	[redacted]	解除予定時刻	解除	(23:59)			
2018/9/7 0:01	[redacted]	導水路ゲート全閉	復帰				

2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 0:11	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ			障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/7 0:12	発電当日運用	可能電力		送信開始				
2018/9/7 0:12	発電当日運用	可能電力		送信終了				
2018/9/7 0:12	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 0:12	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	3tap(2)			
2018/9/7 0:12	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)			
2018/9/7 0:12	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了				
2018/9/7 0:13	電圧制御	[redacted]		制御開始	調相タップ任意制御			
2018/9/7 0:13	電圧制御			制御開始				
2018/9/7 0:13	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 0:13	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	4tap(3)			
2018/9/7 0:13	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 0:13	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了				
2018/9/7 0:14	[redacted]	下流警報		終了				
2018/9/7 0:16	電圧制御	[redacted]		制御正常終了				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18		開始				
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18		完了				
2018/9/7 0:17	[redacted]	配変A タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 0:20	奈井江PS	15CB		入				
2018/9/7 0:20	奈井江PS	2G 発電機		運転				
2018/9/7 0:20	充停電判定	奈井江PS2G		単独系統発生				
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替 中給	受付
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/7 0:25	[redacted]		901	ON				
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 0:28	恵庭SS	連変 系統同期		動作				
2018/9/7 0:29	恵庭SS	14CB		投入				
2018/9/7 0:29	[redacted]	入口弁		開				
2018/9/7 0:29		水車発電機.		起動				
2018/9/7 0:29		1号発電機準備		復帰				
2018/9/7 0:29		1G 発電機		運転				
2018/9/7 0:29		発電警報3.		停止				
2018/9/7 0:29	恵庭SS	連変 系統同期		復帰				
2018/9/7 0:29	恵庭SS	連変B タップ極限		極限復帰				
2018/9/7 0:29	恵庭SS	連変 タップ整合		動作				
2018/9/7 0:29	[redacted]	発電機励磁装置		動作				
2018/9/7 0:29		33CB		開放				
2018/9/7 0:30		33CB		開放				
2018/9/7 0:30	充停電判定	[redacted]		単独系統発生				
2018/9/7 0:30	[redacted]	1CB		並列				
2018/9/7 0:30	恵庭SS	連変 系統同期		動作				
2018/9/7 0:30	恵庭SS	15CB		投入				
2018/9/7 0:30	恵庭SS	連変 タップ整合		復帰				
2018/9/7 0:30	恵庭SS	連変 系統同期		復帰				
2018/9/7 0:30	恵庭SS	187kV 連変B 43SP		並列				
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 0:32	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 0:32	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	2tap(3)			
2018/9/7 0:33	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)			
2018/9/7 0:33	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了				
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 0:36	発電翌日計画	[redacted]		8/ 9/ 8 本登録				
2018/9/7 0:40	[redacted]	金山PS P2 S 3		増加時間2開始	(5:14)			
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 3		増加時間2終了	(17:00)			
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 5		増加時間3開始	(5:14)			
2018/9/7 0:40		金山PS P2 S 5		増加時間3終了	(17:25)			
2018/9/7 0:47		43R		遠方				
2018/9/7 0:49		金山PS P2 S 3		増加時間2開始	0:01( )			
2018/9/7 0:49		金山PS P2 S 3		増加時間2終了	23:39( )			
2018/9/7 0:49		金山PS P2 S 5		増加時間3開始	0:01( )			
2018/9/7 0:49		金山PS P2 S 5		増加時間3終了	23:59( )			
2018/9/7 0:51	発電制御	[redacted]		時刻です	負荷変更制御			
2018/9/7 0:51	発電制御			実行指示	負荷変更制御			
2018/9/7 0:51	発電制御			制御開始	2.1MW(2.9MW)			
2018/9/7 0:51	発電制御			ビット制御	開始			
2018/9/7 0:53	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作				

2018/9/7 0:53	発電制御	[redacted]	ビット制御	終了				
2018/9/7 0:53	発電制御		制御終了	2.8MW(2.9MW)				
2018/9/7 0:57	砂川PS	4G 発電機	運転					
2018/9/7 0:57	充停電判定	砂川PS4G	単独系統発生					
2018/9/7 0:57	砂川PS	28CB	入					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:00	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理	計算機	起動		
2018/9/7 1:01	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:03	南札幌SS	98CB	投入					
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:05	発電当日運用	[redacted]	録	（制約違反有）				
2018/9/7 1:05	発電制御		受信データ異常					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:11	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求				
2018/9/7 1:13	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	01:13:02 MSL				
2018/9/7 1:13	苗穂SS	OFケーブル異常	復帰	01:13:03 MEL　2				
2018/9/7 1:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:13		601L	入					
2018/9/7 1:14	金山PS	1CB	トリップ					
2018/9/7 1:14	金山PS	1G 86-1A						
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 1:19	[redacted]	601CB	入					
2018/9/7 1:22	発電当日運用	[redacted]	録					
2018/9/7 1:28	[redacted]	ダム水位	上限1段発生	8291cm(8290cm)				
2018/9/7 1:31		17CB	投入					
2018/9/7 1:33		33CB	投入					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 1:35	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:35	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生		
2018/9/7 1:36	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰		
2018/9/7 1:36	[redacted]	33CB	投入					
2018/9/7 1:38	発電当日運用	夕張川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 1:44	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	01:44:40 MSL				
2018/9/7 1:44	苗穂SS	OFケーブル異常	復帰	01:44:41 MEL　2				
2018/9/7 1:46	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	01:46:15 MSL				
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:56	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 1:59		11CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:59		12CB	操作ロック解除					
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 2:00	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/7 2:01		11CB	投入					
2018/9/7 2:01		64CB	投入					
2018/9/7 2:01		61CB	切					
2018/9/7 2:01		62CB	入					
2018/9/7 2:01		配変A タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 2:02		タップ整合	動作					
2018/9/7 2:02		12CB	投入					
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 2:03	[redacted]	40CB	開放					
2018/9/7 2:03		配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)				
2018/9/7 2:03		タップ整合	復帰					
2018/9/7 2:04		配変A 43A	自動					
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:04		配変C故障	復帰					

2018/9/7 2:04	[redacted]	33kV 27		復帰		
2018/9/7 2:04	[redacted]	配変C故障		復帰		
2018/9/7 2:04	[redacted]	33kV 27		復帰		
2018/9/7 2:04	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 2:04	[redacted]	配変B 43A		自動		
2018/9/7 2:05	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御	
2018/9/7 2:05	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	3tap(4)	
2018/9/7 2:05	[redacted]	61・62 43LC		ロック		
2018/9/7 2:05	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)	
2018/9/7 2:05	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了		
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始		
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了		
2018/9/7 2:05	[redacted]	62CB		切		
2018/9/7 2:06	記録・統計	雨量実績データ 2時		送信異常	札幌東→中給	
2018/9/7 2:06	[redacted]	63LRA 43A		自動		
2018/9/7 2:10	[redacted]	配変C 母線電圧LDC下限		逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)	
2018/9/7 2:14	[redacted]	ダム水位		上限2段発生	8296cm(8295cm)	
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 2:22	[redacted]	71CB		投入		
2018/9/7 2:22	[redacted]	71TL 線路電圧有		動作		
2018/9/7 2:22	[redacted]	71TL 線路電圧有		復帰		
2018/9/7 2:25	[redacted]	11CB		操作ロック設定		
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 2:25	[redacted]	11CB		オフライン設定		
2018/9/7 2:25	[redacted]	11CB		投入		
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 2:30	発電当日運用	[redacted]		録		
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始		
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了		
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 2:41	[redacted]	地震計		復帰	02:41:12 MEL 2	
2018/9/7 2:41	[redacted]	表示復帰		選択不応動		
2018/9/7 2:43	[redacted]	本館		退所		
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		自動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		手動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		自動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		手動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		自動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		手動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		自動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		手動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		自動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		手動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		自動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61・62 43LC		手動		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70		入		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61X		切		
2018/9/7 2:56	[redacted]	61Y		切		

2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	切			
2018/9/7 2:56		L70	切			
2018/9/7 2:56		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:56		L70	入			
2018/9/7 2:56		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:56		L70	切			
2018/9/7 2:56		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/7 2:57	[redacted]	61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:57		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:58		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:58		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:58		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:58		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:58		61･62 43LC	自動			
2018/9/7 2:58		61･62 43LC	手動			
2018/9/7 2:58	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 2:58	[redacted]	61･62 43LC	マスク設定			
2018/9/7 2:59	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 3:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 3:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 3:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 3:06	記録･統計	雨量実績データ 3時	送信異常	札幌東→中給		
2018/9/7 3:21	中給	総需要(発電端)P	TMチャート最大	3000(0)		
2018/9/7 3:21	中給	総需要(発電端)P	TMチャート最小	0(-1000)		
2018/9/7 3:33	苗穂SS	F23CB	同一方向制御			
2018/9/7 3:33	[redacted]	F23CB	入			
2018/9/7 3:34		F15CB	投入			
2018/9/7 3:35		F16CB	投入			
2018/9/7 3:35		F25CB	投入			
2018/9/7 3:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 3:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 3:37	[redacted]	交通局内 回線異常	復帰			
2018/9/7 3:38		F2CB	投入			
2018/9/7 3:39		F5CB	投入			
2018/9/7 3:39		F1CB	投入			
2018/9/7 3:42		F2CB	投入			
2018/9/7 3:44		F6CB	投入			
2018/9/7 3:46		14CB	投入			
2018/9/7 3:47		F11CB	投入			
2018/9/7 3:47		F12CB	投入			
2018/9/7 3:47		F13CB	投入			
2018/9/7 3:48		F14CB	投入			
2018/9/7 3:48		F15CB	投入			
2018/9/7 3:48		F16CB	投入			
2018/9/7 3:52		AL警報	動作			
2018/9/7 3:52		発電ダウン要求	動作			
2018/9/7 3:54		AL警報	動作			
2018/9/7 3:54		発電ダウン要求	動作			
2018/9/7 3:56		AL1警報	動作			
2018/9/7 3:56		AL警報	復帰			
2018/9/7 4:02	札幌GW-A2	CH障害(HOST検出)復帰要	求	札幌HOST-2		
2018/9/7 4:02	札幌GW-B2	CH障害(HOST検出)復帰要	求	札幌HOST-2		
2018/9/7 4:04	[redacted]	11CB	オフライン解除			
2018/9/7 4:04		11CB	操作ロック解除			
2018/9/7 4:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 4:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 4:05	[redacted]	配変B故障	復帰			
2018/9/7 4:05		6kV 27	復帰			
2018/9/7 4:06		表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:07		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:08		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:10		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 4:13	[redacted]	交通局内 回線異常	復帰					
2018/9/7 4:13			27 復帰異常 復帰					
2018/9/7 4:13		雑装置故障	復帰					
2018/9/7 4:13		交通局内 回線異常	復帰					
2018/9/7 4:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:14		予備電源	停止					
2018/9/7 4:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 4:20	[redacted]	AS・IRロック	解除					
2018/9/7 4:20		AS・IRロック	解除					
2018/9/7 4:20		DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 4:20		DLL実行要求		札幌HOST-2				
2018/9/7 4:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 4:22		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 4:24	奈井江PS	12CB	入					
2018/9/7 4:24	奈井江PS	1G 発電機	運転					
2018/9/7 4:24	充停電判定	奈井江PS1G	単独系統発生					
2018/9/7 4:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 4:25		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2				
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 4:49	[redacted]	AL1警報	動作					
2018/9/7 4:49		AL警報	復帰					
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:01	[redacted]	601L	操作ロック設定					
2018/9/7 5:01		601CB	操作ロック設定					
2018/9/7 5:01		601L	オフライン設定					
2018/9/7 5:01		601L	投入					
2018/9/7 5:01		601CB	オフライン設定					
2018/9/7 5:01		601CB	投入					
2018/9/7 5:05		発電ダウン要求	復帰					
2018/9/7 5:05		発電ダウン要求	動作					
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:15	[redacted]	発電ダウン要求	復帰					
2018/9/7 5:15		発電ダウン要求	動作					
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 5:18	[redacted]	配変A タップ極限	極限動作					
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続

2018/9/7 5:21	[redacted]	AL1警報		復帰					
2018/9/7 5:21		AL警報		動作					
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:26	[redacted]	AL1警報		復帰					
2018/9/7 5:26		AL警報		動作					
2018/9/7 5:27		金山PS P2 S 3		増加時間2開始	5:14(0:01)				
2018/9/7 5:27		金山PS P2 S 5		増加時間3終了	17:25(23:59)				
2018/9/7 5:27		金山PS P2 S 5		増加時間3開始	5:14(0:01)				
2018/9/7 5:27		金山PS P2 S 3		増加時間2終了	17:00(23:39)				
2018/9/7 5:30		AL警報		復帰					
2018/9/7 5:30		発電ダウン要求		復帰					
2018/9/7 5:30	南札幌SS	オシロ		動作					
2018/9/7 5:30	南札幌SS	オシロ		復帰					
2018/9/7 5:30	南札幌SS	オシロ		動作					
2018/9/7 5:30	[redacted]	AL警報		復帰					
2018/9/7 5:30		発電ダウン要求		復帰					
2018/9/7 5:30	南札幌SS	オシロ		復帰					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 5:41	南札幌SS	69CB		投入					
2018/9/7 5:41	[redacted]			27 復帰異常 復帰					
2018/9/7 5:41		AL警報		動作					
2018/9/7 5:41		発電ダウン要求		動作					
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:46	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 5:46	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	4tap(3)				
2018/9/7 5:46	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)				
2018/9/7 5:46	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了					
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 5:48	[redacted]	65TL 故障		復帰					
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 5:53	[redacted]	AL警報		動作					
2018/9/7 5:53		発電ダウン要求		動作					
2018/9/7 5:54		AL1警報		動作					
2018/9/7 5:54		AL警報		復帰					
2018/9/7 5:55		65CB		投入					
2018/9/7 5:55				27 復帰異常 復帰					
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:58	[redacted]	AL1警報		動作					
2018/9/7 5:58		AL警報		復帰					
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01	石狩湾新港PSCD	回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01	[redacted]	回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01		回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01	恵庭TC1	回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01	[redacted]	回線監視ロック		解除	Bルート				
2018/9/7 6:01

2018/9/7 6:02	奈井江TC	回線監視ロック	解除	Bルート
2018/9/7 6:02	[redacted]

2018/9/7 6:05	[redacted]	DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05	砂川SS	砂川線潮流調整No.5	動作			
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:05	[redacted]	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05		AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05		AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05		AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05		AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05		AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05		AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05	札幌MDX(下りCD	AS・IRロック	解除			
2018/9/7 6:05	[redacted]	DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05		DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05	札幌MDX(下りCD	DLL実行要求				札幌HOST-2
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:05	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	動作			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 6:05	[redacted]	CHルート切替モード	手動			
2018/9/7 6:05		CHルート切替モード	手動			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 6:05	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	動作			
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 6:05	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	動作			
2018/9/7 6:06	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	動作			
2018/9/7 6:06	[redacted]	61・62 43LC	マスク解除			
2018/9/7 6:06		解除予定時刻	解除	(6:00)		
2018/9/7 6:06		チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2		
2018/9/7 6:06		チャンネルルート切替要	求 B	→A 札幌HOST-2		
2018/9/7 6:06		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 6:06		CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 6:06		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2		
2018/9/7 6:06		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 6:06		チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/7 6:06		イニシャライズ情報要求	A	ルート 札幌HOST-2		
2018/9/7 6:06		CHルート切替	Aルート			
2018/9/7 6:06		チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/7 6:06	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	動作			
2018/9/7 6:06	[redacted]	CHルート切替モード	自動			
2018/9/7 6:06		CHルート切替モード	自動			
2018/9/7 6:09	発電当日運用	可能電力	送信開始			
2018/9/7 6:09	発電当日運用	可能電力	送信終了			
2018/9/7 6:19	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:19	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 6:29	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 6:29	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御開始	3tap(4)		
2018/9/7 6:29	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 6:29	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了			
2018/9/7 6:30	[redacted]	配変A タップ極限	極限復帰			
2018/9/7 6:34		104CB	投入			
2018/9/7 6:34		系統同期	動作			
2018/9/7 6:34		系統同期	復帰			
2018/9/7 6:35	西旭川SS	172CB	投入			
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 6:36	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	復帰			
2018/9/7 6:36	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	復帰			
2018/9/7 6:36	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	復帰			
2018/9/7 6:36	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	復帰			
2018/9/7 6:37	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	復帰			
2018/9/7 6:37	砂川SS	砂川線潮流調整No.5	復帰			
2018/9/7 6:37	[redacted]	103 43RC	使用			
2018/9/7 6:37	砂川SS	砂川線潮流調整No.6	復帰			
2018/9/7 6:37	砂川SS	砂川線潮流調整No.7	復帰			
2018/9/7 6:37	西旭川SS	171 43RC	使用			
2018/9/7 6:37	[redacted]	97CB	投入			
2018/9/7 6:38		104 43RC	使用			
2018/9/7 6:38	西旭川SS	172 43RC	使用			
2018/9/7 6:39	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 6:39	電圧制御	苗穂SS 連変A	制御開始	2tap(3)		

2018/9/7 6:39	[redacted]	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.38kV(6.40kV)
2018/9/7 6:39	砂川SS	砂川線潮流調整No.7	動作	
2018/9/7 6:39	砂川SS	砂川線潮流調整No.6	動作	
2018/9/7 6:39	電圧制御	苗穂SS　　連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 6:39	電圧制御	苗穂SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:40	砂川SS	砂川線潮流調整No.5	動作	
2018/9/7 6:40	[redacted]	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.47kV(6.40kV)
2018/9/7 6:40	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 6:40	電圧制御	恵庭SS　　連変A	制御開始	4tap(5)
2018/9/7 6:40	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	動作	
2018/9/7 6:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:40	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	動作	
2018/9/7 6:40	電圧制御	恵庭SS　　連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 6:40	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了	
2018/9/7 6:41	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	動作	
2018/9/7 6:41	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	動作	
2018/9/7 6:41	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	動作	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:45	[redacted]	111CB	投入	
2018/9/7 6:45	[redacted]	187kV 系統同期	動作	
2018/9/7 6:46	[redacted]	187kV 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:46	旭川嵐山SWS	101CB	投入	
2018/9/7 6:48	砂川SS	空知線潮流調整No.1	動作	
2018/9/7 6:48	[redacted]	111 43RC	使用	
2018/9/7 6:48	旭川嵐山SWS	101 43RC	使用	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:53	恵庭SS	16CB	投入	
2018/9/7 6:53	恵庭SS	空調故障	復帰	
2018/9/7 6:53	恵庭SS	集油ポンプ異常	復帰	
2018/9/7 6:53	恵庭SS	所内B 6kV Cub重故障	復帰	
2018/9/7 6:53	恵庭SS	所内B 低圧電源故障	復帰	
2018/9/7 6:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 7:01	金山PS	1CB	並列	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 7:06	[redacted]	発電ダウン要求	復帰	
2018/9/7 7:06	[redacted]	発電ダウン要求	動作	
2018/9/7 7:07	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/7 7:11	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	復帰	
2018/9/7 7:11	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	復帰	
2018/9/7 7:11	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	復帰	
2018/9/7 7:11	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	復帰	
2018/9/7 7:12	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	復帰	
2018/9/7 7:12	砂川SS	砂川線潮流調整No.5	復帰	
2018/9/7 7:13	砂川SS	66CB	投入	
2018/9/7 7:13	砂川SS	系統同期	動作	
2018/9/7 7:13	砂川SS	系統同期	復帰	
2018/9/7 7:14	[redacted]	66CB	投入	
2018/9/7 7:15	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 7:15	[redacted]	AL1警報	復帰	
2018/9/7 7:15	[redacted]	AL警報	動作	
2018/9/7 7:16	砂川SS	65 43RC	使用	
2018/9/7 7:16	[redacted]	66 43RC	使用	
2018/9/7 7:16	[redacted]	61 43RC	使用	
2018/9/7 7:17	[redacted]	62 43RC	使用	
2018/9/7 7:17	[redacted]	65 43RC	使用	
2018/9/7 7:17	苗穂SS	64CB	投入	
2018/9/7 7:17	苗穂SS	64TL 系統同期	動作	
2018/9/7 7:18	苗穂SS	64TL 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:18	[redacted]	66 43RC	使用	
2018/9/7 7:18	[redacted]	61・62 43LC	使用	
2018/9/7 7:19	砂川SS	空知線潮流調整No.1	復帰	
2018/9/7 7:19	[redacted]	61・62 43LC	使用	
2018/9/7 7:20	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 7:20	[redacted]	61TL 線路電圧有	動作	
2018/9/7 7:20	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 7:20	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 7:20	[redacted]	61・62 43LC	使用	
2018/9/7 7:21	[redacted]	61・62 43LC	使用	
2018/9/7 7:21	[redacted]	61 43RC	使用	
2018/9/7 7:22	[redacted]	62 43RC	使用	
2018/9/7 7:23	[redacted]	AL1警報	復帰	
2018/9/7 7:23	[redacted]	AL警報	動作	
2018/9/7 7:23	[redacted]	AL警報	復帰	

2018/9/7 7:23	[redacted]	発電ダウン要求		復帰					
2018/9/7 7:24		61 43RC		使用					
2018/9/7 7:24		62 43RC		使用					
2018/9/7 7:25		61･62 43LC		使用					
2018/9/7 7:25		61･62 43LC		ロック					
2018/9/7 7:25		61･62 43LC		使用					
2018/9/7 7:26		61･62 43LC		使用					
2018/9/7 7:27		61CB		投入					
2018/9/7 7:28		61･62 43LC		使用					
2018/9/7 7:29	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 7:29	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	3tap(4)				
2018/9/7 7:29	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)				
2018/9/7 7:29	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了					
2018/9/7 7:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 7:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 7:36	砂川SS	砂川線潮流調整No.6		復帰					
2018/9/7 7:37	砂川SS	砂川線潮流調整No.7		復帰					
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 7:44	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/7 7:44		66kV 系統同期		動作					
2018/9/7 7:44		66kV 系統同期		復帰					
2018/9/7 7:45		F12CB.		トリップ					
2018/9/7 7:45		DL 67G							
2018/9/7 7:45		61･62 43LC		使用					
2018/9/7 7:45		F12CB.		入					
2018/9/7 7:46		F12CB.		トリップ					
2018/9/7 7:46		DL 67G							
2018/9/7 7:46		表示復帰		選択不応動					
2018/9/7 7:47		F12CB.		入					
2018/9/7 7:47		表示復帰		選択不応動					
2018/9/7 7:48		61CB		投入					
2018/9/7 7:48		61･62 43LC		使用					
2018/9/7 7:49		61CB		投入					
2018/9/7 7:51	石狩湾新港PSCD	AS･IRロック		解除					
2018/9/7 7:51	石狩湾新港PSCD	DLL実行要求			札幌HOST-2				
2018/9/7 7:52	[redacted]	62CB		投入					
2018/9/7 7:54	苗穂SS	63 43RC		使用					
2018/9/7 7:54	苗穂SS	64 43RC		使用					
2018/9/7 7:54	南札幌SS	63 43RC		使用					
2018/9/7 7:55	南札幌SS	64 43RC		使用					
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 7:55	[redacted]	AL1警報		動作					
2018/9/7 7:55		AL警報		復帰					
2018/9/7 7:56		AL警報		動作					
2018/9/7 7:56		発電ダウン要求		動作					
2018/9/7 7:56		108CB		投入					
2018/9/7 7:56		108TL 系統同期		動作					
2018/9/7 7:56		108TL 系統同期		復帰					
2018/9/7 7:56		108TL 系統同期		動作					
2018/9/7 7:56		108TL 系統同期		復帰					
2018/9/7 7:57		187kV 系統同期		動作					
2018/9/7 7:57		102CB		投入					
2018/9/7 7:57		187kV 系統同期		復帰					
2018/9/7 7:57		107 43RC		使用					
2018/9/7 7:58		101 43RC		使用					
2018/9/7 7:58		108 43RC		使用					
2018/9/7 7:58		102 43RC		使用					
2018/9/7 7:59		103 43RC		使用					
2018/9/7 8:00		104CB		投入					
2018/9/7 8:00		104TL 系統同期		動作					
2018/9/7 8:00		104TL 系統同期		復帰					
2018/9/7 8:00	南札幌SS	103 43RC		使用					
2018/9/7 8:00	苗穂SS	102TL 系統同期		動作					
2018/9/7 8:00	苗穂SS	102CB		投入					
2018/9/7 8:00	苗穂SS	102TL 系統同期		復帰					
2018/9/7 8:00	西野SS	203 43RC		使用					
2018/9/7 8:00	[redacted]	103 43RC		使用					
2018/9/7 8:00	西野SS	204 43RC		使用					
2018/9/7 8:01	[redacted]	104 43RC		使用					
2018/9/7 8:01		AL1警報		動作					
2018/9/7 8:01		AL警報		復帰					
2018/9/7 8:03		201 43RC		使用					
2018/9/7 8:03		62CB		入					
2018/9/7 8:03		203 43RC		使用					
2018/9/7 8:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 8:05	記録･統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 8:06	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 8:06	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	5tap(6)				
2018/9/7 8:06	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)				
2018/9/7 8:06	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了					
2018/9/7 8:06	[redacted]	204 43RC		使用					
2018/9/7 8:06		202 43RC		使用					
2018/9/7 8:07		201 43RC		使用					
2018/9/7 8:07		202 43RC		使用					
2018/9/7 8:08		104 43RC		使用					
2018/9/7 8:08	砂川SS	砂川線潮流調整No.7		動作					
2018/9/7 8:08	南札幌SS	104 43RC		使用					
2018/9/7 8:08	砂川SS	砂川線潮流調整No.6		動作					
2018/9/7 8:08	砂川SS	砂川線潮流調整No.5		動作					

2018/9/7 8:09	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	動作					
2018/9/7 8:09	[redacted]	112 43RC	使用					
2018/9/7 8:09	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	動作					
2018/9/7 8:09	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	動作					
2018/9/7 8:09	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	動作					
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 8:10	旭川嵐山SWS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:11	[redacted]	11･12 43RC	使用					
2018/9/7 8:12	[redacted]	14･15 43RC	使用					
2018/9/7 8:12	[redacted]	連変C 43-79T	使用					
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:13	苗穂SS	連変A 43-79T	使用					
2018/9/7 8:13	苗穂SS	連変B 43-79T	使用					
2018/9/7 8:13	苗穂SS	連変C 43-79T	使用					
2018/9/7 8:13	追分SWS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:13	追分SWS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:14	南札幌SS	連変A 43RC	使用					
2018/9/7 8:14	南札幌SS	連変B 43-79T	使用					
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:15	篠路SS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:15	南札幌SS	連変D 43-79T	使用					
2018/9/7 8:15	篠路SS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:15	南札幌SS	連変D 86	動作					
2018/9/7 8:15	南札幌SS	21CB	入					
2018/9/7 8:15	南札幌SS	連変D 79						
2018/9/7 8:16	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 8:16	電圧制御		制御開始	4tap(5)				
2018/9/7 8:16	電圧制御		制御正常終了	5tap(5)				
2018/9/7 8:16	電圧制御		制御正常終了					
2018/9/7 8:17	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	動作					
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 8:18	南札幌SS	連変D タップ極限	極限復帰					
2018/9/7 8:20	南札幌SS	連変D 系統同期	動作					
2018/9/7 8:20	[redacted]	晴	動作					
2018/9/7 8:20	南札幌SS	22CB	投入					
2018/9/7 8:21	南札幌SS	連変D 系統同期	復帰					
2018/9/7 8:21	南札幌SS	187kV 連変D 43SP	並列					
2018/9/7 8:22	恵庭SS	連変A 43-79T	使用					
2018/9/7 8:22	恵庭SS	連変B 43-79T	使用					
2018/9/7 8:23	[redacted]	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:23		102 43RC	使用					
2018/9/7 8:24		連変A 43RC	使用					
2018/9/7 8:24		本館	入所					
2018/9/7 8:24		連変C 43-79T	使用					
2018/9/7 8:25		連変A 43-79T	使用					
2018/9/7 8:25	砂川SS	空知線潮流調整No.1	動作					
2018/9/7 8:25	[redacted]	連変B 43-79T	使用					
2018/9/7 8:26	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 8:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:26	南札幌SS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:26	恵庭SS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:27	恵庭SS	103 43RC	使用					
2018/9/7 8:27	南札幌SS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:27	恵庭SS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:28	恵庭SS	104 43RC	使用					
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:29	[redacted]	205 43RC	使用					
2018/9/7 8:30	[redacted]	206 43RC	使用					
2018/9/7 8:30	電圧制御	[redacted]	制御開始	TIME制御				
2018/9/7 8:30	電圧制御		制御開始					
2018/9/7 8:30	電圧制御		TIME制御	制御対象機器あり				
2018/9/7 8:30	[redacted]	92CB	投入					
2018/9/7 8:30	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/7 8:30	電圧制御		制御正常終了					
2018/9/7 8:30	電圧制御		TIME制御	自動T中止　札幌東				
2018/9/7 8:31	[redacted]	F12CB.	トリップ					
2018/9/7 8:31		DL 67G						
2018/9/7 8:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:31		F12CB.	入					
2018/9/7 8:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:32	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 8:32	電圧制御		制御開始	5tap(6)				
2018/9/7 8:32	[redacted]	F12CB.	トリップ					
2018/9/7 8:32		DL 67G						
2018/9/7 8:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:32		1CB	投入					
2018/9/7 8:32		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:33	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	6tap(6)				
2018/9/7 8:33	電圧制御		制御正常終了					
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 8:33	[redacted]	F12CB.	入					
2018/9/7 8:34		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 8:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:39	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 8:40	[redacted]	61･62 43LC	使用					
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 8:44	発電当日運用	夕張川水系　　本登	録	（制約違反有）				

2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－1			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－1			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 8:50	[redacted]	67CB		投入					
2018/9/7 8:50	[redacted]	F14CB		投入					
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 8:54	電圧制御	[redacted]		制御開始	調相タップ任意制御				
2018/9/7 8:54	電圧制御			制御開始					
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 8:55	砂川SS	空知線潮流調整No.1		復帰					
2018/9/7 8:58	電圧制御	[redacted]		制御正常終了					
2018/9/7 8:58	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 8:58	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	4tap(5)				
2018/9/7 8:58	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)				
2018/9/7 8:58	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了					
2018/9/7 8:58	発電当日運用	[redacted]		録	（制約違反有）				
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:00	[redacted]	放流警報試験		開始					
2018/9/7 9:00		下流警報		開始					
2018/9/7 9:02		下流警報		終了					
2018/9/7 9:02		放流警報試験		終了					
2018/9/7 9:02	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:02	電圧制御			制御開始	8tap(9)				
2018/9/7 9:03	電圧制御			制御正常終了	9tap(9)				
2018/9/7 9:03	電圧制御			制御正常終了					
2018/9/7 9:03	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:03	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	5tap(6)				
2018/9/7 9:03	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)				
2018/9/7 9:03	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了					
2018/9/7 9:04	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 9:05	発電当日運用	夕張川水系	本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 9:06	発電当日運用	夕張川水系	本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 9:06	発電制御	[redacted]		2分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:06	発電制御			半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 9:07	発電制御			1分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:07	発電制御			実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 9:08	発電制御			制御開始	2.8MW(3.6MW)				
2018/9/7 9:08	発電制御			ビット制御	開始				
2018/9/7 9:09	発電制御			ビット制御	終了				
2018/9/7 9:09	発電制御			制御終了	3.6MW(3.6MW)				
2018/9/7 9:13	発電制御			5分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 9:13	[redacted]	61XE		操作ロック設定					
2018/9/7 9:13		61CB		操作ロック設定					
2018/9/7 9:14	発電制御	[redacted]		4分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:14	[redacted]	61XE		オフライン設定					
2018/9/7 9:14		61XE		開放					
2018/9/7 9:14		61CB		オフライン設定					
2018/9/7 9:14		61CB		開放					
2018/9/7 9:14		本館入所待ち		設定					
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:15	発電制御	[redacted]		3分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 9:15	[redacted]	61 43RS		送電					
2018/9/7 9:15	砂川SS	空知線潮流調整No.1		動作					
2018/9/7 9:15	発電制御	[redacted]		実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 9:15	[redacted]	61 43RC		使用					
2018/9/7 9:18	発電制御	[redacted]		制御開始	3.6MW(3.7MW)				
2018/9/7 9:18	発電制御			ビット制御	開始				
2018/9/7 9:18	発電制御			ビット制御	終了				
2018/9/7 9:18	発電制御			制御終了	3.7MW(3.7MW)				
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算要求実施			札幌東制御卓－1				
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					

2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算要求実施		札幌東制御卓－1				
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算要求実施		札幌東制御卓－1				
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:25	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	計算機	起動		
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算要求実施		札幌東制御卓－1				
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算要求実施		札幌東制御卓－1				
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:29	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:31	[redacted]	ダム水位	上限2段復帰	8294cm(8295cm)				
2018/9/7 9:32	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 9:32	[redacted]	F1 27L	復帰					
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:45	[redacted]	発電ダウン要求	復帰					
2018/9/7 9:45	[redacted]	発電ダウン要求	動作					
2018/9/7 9:46	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 9:48	[redacted]	2G発電機準備(運転可)	動作					
2018/9/7 9:48	[redacted]	2G 86-1B	復帰					
2018/9/7 9:48	停電管理	停電作業決定件名		65519 受信				
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 9:50	[redacted]	2G 発電機	運転					
2018/9/7 9:50	[redacted]	放流警報吹鳴	動作					
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 9:54	予定作業	予定作業件名		38402 予定作業登録				
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付

2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続	
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 10:00	[redacted]	放流警報吹鳴	復帰						
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 10:05	[redacted]	11用27	復帰異常 復帰						
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/7 10:05	[redacted]	2G発電機準備(運転可)	復帰						
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 10:08	[redacted]	2G 入口弁	開						
2018/9/7 10:08	[redacted]	2G 水車発電機	起動						
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動	
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 10:22	[redacted]	F5CB	投入						
2018/9/7 10:23	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 10:28	発電当日運用	[redacted]	録	（制約違反有）					
2018/9/7 10:28	[redacted]	配変B故障	発生						
2018/9/7 10:28	[redacted]	6kV 64							
2018/9/7 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:30	[redacted]	リレー故障	発生						
2018/9/7 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:30	[redacted]	2G 発電機	停止						
2018/9/7 10:30	[redacted]	2G 起動渋滞	発生						
2018/9/7 10:30	[redacted]	2G 起動渋滞	復帰						
2018/9/7 10:30	[redacted]	2G 86-5	動作						
2018/9/7 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:31	[redacted]	2G 43R	直接						
2018/9/7 10:32	停電管理	予定作業件名		38402 手順表送信					
2018/9/7 10:32	停電管理	予定作業件名		38402 配信完了					
2018/9/7 10:32	[redacted]	1G 43R	直接						
2018/9/7 10:33	[redacted]	2G発電機準備(運転可)	動作						
2018/9/7 10:33	[redacted]	2G 86-5	復帰						
2018/9/7 10:33	[redacted]	2G発電機準備(運転可)	復帰						
2018/9/7 10:33	[redacted]	2G 43-流量	除外						
2018/9/7 10:34	[redacted]	2G 発電機	運転						
2018/9/7 10:34	[redacted]	放流警報吹鳴	動作						
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:37	[redacted]	2G 入口弁	開						
2018/9/7 10:37	[redacted]	2G 水車発電機	起動						
2018/9/7 10:37	[redacted]	2G 発電機励磁装置	動作						
2018/9/7 10:38	発電当日運用	夕張川水系　　本登	録	（制約違反有）					
2018/9/7 10:39	[redacted]	2CB	並列						
2018/9/7 10:39	[redacted]	2G 43-91Q(90)	AQR						
2018/9/7 10:40	[redacted]	2G発電流量下限	逸脱発生	0.57m3/s(2.00)					
2018/9/7 10:41	[redacted]	2G 43-流量	使用						
2018/9/7 10:42	[redacted]	2G発電流量下限	逸脱復帰	2.42m3/s(2.00)					
2018/9/7 10:43	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 10:43	[redacted]	リレー故障	復帰						
2018/9/7 10:43	[redacted]	配変B故障	復帰						
2018/9/7 10:43	[redacted]	6kV 64	復帰						
2018/9/7 10:44	[redacted]	2G 43-流量	除外						
2018/9/7 10:44	[redacted]	放流警報吹鳴	復帰						
2018/9/7 10:45	[redacted]	2G 43-流量	使用						
2018/9/7 10:46	[redacted]	発電機 59	動作						
2018/9/7 10:46	[redacted]	発電機 59	復帰異常 発生						
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 10:47	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 10:50	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰						
2018/9/7 10:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:51	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰						
2018/9/7 10:51	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰						
2018/9/7 10:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:53	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 10:53	[redacted]	発電機 59	復帰異常 復帰						
2018/9/7 10:54	[redacted]	1G 43R	遠方						
2018/9/7 10:54	[redacted]	2G 43R	遠方						
2018/9/7 10:54	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン３	開始		受付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン３	運用区分	中給	割付	
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン３	運用区分	釧路	割付	

2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン3	運用区分	函館	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン3	実行モード	訓練	遷移
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－4			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－4			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:57	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 10:59	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 11:01	苗穂SS	67CB		投入					
2018/9/7 11:01	[redacted]	61TL 線路電圧有		動作					
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-8.9MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS	1G	発電制御実行中					
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.9MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:01	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 11:01	苗穂SS	67TL 系統同期		動作					
2018/9/7 11:02	苗穂SS	67TL 系統同期		復帰					
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-9.0MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	発電制御実行中					
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-9.0MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 11:02	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-9.1MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:03	[redacted]	本館		入所					
2018/9/7 11:03	[redacted]			運転					
2018/9/7 11:03	砂川SS	空知線潮流調整No.1		復帰					
2018/9/7 11:04	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/7 11:05	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.5MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:05	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/7 11:06	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 11:07	[redacted]	F4CB		投入					
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－5			運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 11:09	函館系統制御所	メンテナンス卓			障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 11:09	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 11:12	[redacted]	ダム水位		上限1段復帰	8289cm(8290cm)				
2018/9/7 11:12	当日作業	当日作業件名		38402	当日作業登録				
2018/9/7 11:14	当日作業	当日作業件名		38402	停電操作開始				
2018/9/7 11:14	[redacted]	61・62 43S		ロック					
2018/9/7 11:14	恵庭SS	65・66 43S		ロック					
2018/9/7 11:15	[redacted]	61CB		開放					
2018/9/7 11:15	恵庭SS	65CB		開放					
2018/9/7 11:15	[redacted]	61X		開放					
2018/9/7 11:15	恵庭SS	65X		開放					
2018/9/7 11:16	恵庭SS	65XE		投入					
2018/9/7 11:16	[redacted]	61XE		投入					
2018/9/7 11:16	恵庭SS	66 43RC		ロック					
2018/9/7 11:16	恵庭SS	北広島線2L		自主操作中止					
2018/9/7 11:16	恵庭SS	65CB		操作ロック設定					
2018/9/7 11:16	[redacted]	61CB		操作ロック設定					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18		開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(年報)18		完了					
2018/9/7 11:19	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 11:19	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:20	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.5MVar(-8.2)				
2018/9/7 11:20	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 11:22	[redacted]	本館		退所					
2018/9/7 11:23	発電当日運用	[redacted]		録					
2018/9/7 11:25	[redacted]	61CB		投入					
2018/9/7 11:25	当日作業	当日作業件名		38270	復旧時刻変更				
2018/9/7 11:25	[redacted]	62CB		開放					
2018/9/7 11:26	[redacted]	L62		入					

2018/9/7 11:26	[redacted]	11CB		入	
2018/9/7 11:26	砂川SS	砂川線潮流調整No.2		復帰	
2018/9/7 11:26	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 11:26	砂川SS	砂川線潮流調整No.3		復帰	
2018/9/7 11:27	砂川SS	砂川線潮流調整No.1		復帰	
2018/9/7 11:27	砂川SS	砂川線潮流調整No.8		復帰	
2018/9/7 11:27	砂川SS	砂川線潮流調整No.4		復帰	
2018/9/7 11:27	[redacted]	L62		操作ロック設定	
2018/9/7 11:27		11CB		操作ロック設定	
2018/9/7 11:27		L61		操作ロック設定	
2018/9/7 11:27	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御開始	
2018/9/7 11:27	電圧制御	金山PS	1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)
2018/9/7 11:27	砂川SS	砂川線潮流調整No.5		復帰	
2018/9/7 11:27	[redacted]	L62		オフライン設定	
2018/9/7 11:27		L62		開放	
2018/9/7 11:27	砂川SS	砂川線潮流調整No.6		復帰	
2018/9/7 11:27	[redacted]	11CB		オフライン設定	
2018/9/7 11:27		11CB		開放	
2018/9/7 11:27		L61		オフライン設定	
2018/9/7 11:27	砂川SS	砂川線潮流調整No.7		復帰	
2018/9/7 11:28	電圧制御	金山PS	1G	制御正常終了	-8.4MVar(-8.2)
2018/9/7 11:28	電圧制御	金山PS	1G	引戻し制御正常	終了
2018/9/7 11:28	[redacted]	本館		退所	
2018/9/7 11:28	発電当日運用	[redacted]		録	
2018/9/7 11:29	[redacted]	曇		動作	
2018/9/7 11:30	当日作業	当日作業件名		38270	復旧操作開始
2018/9/7 11:30	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 11:31			101	操作ロック解除	
2018/9/7 11:31		64CB		操作ロック解除	
2018/9/7 11:32	系統監視制御	充停電判定開始時間		設定変更	4秒(2)
2018/9/7 11:34	[redacted]	AL1警報		復帰	
2018/9/7 11:34		AL警報		動作	
2018/9/7 11:34	系統監視制御	充停電判定開始時間		設定変更	6秒(4)
2018/9/7 11:34	[redacted]	1E		開放	
2018/9/7 11:34		64XE		開放	
2018/9/7 11:38			101	投入	
2018/9/7 11:38			1	投入	
2018/9/7 11:38		64X		投入	
2018/9/7 11:38		611CB		操作ロック設定	
2018/9/7 11:38		611CB		オフライン設定	
2018/9/7 11:38		611CB		投入	
2018/9/7 11:38		AL警報		復帰	
2018/9/7 11:38		発電ダウン要求		復帰	
2018/9/7 11:39	発電当日運用	夕張川水系	本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 11:39	[redacted]	64CB		投入	
2018/9/7 11:39		AL1警報		復帰	
2018/9/7 11:39		AL警報		動作	
2018/9/7 11:39	苗穂SS	本館		入所	
2018/9/7 11:40	[redacted]	O-1CB		投入	
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価		タイムアウト	旭　川
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 11:40	発電翌日計画	[redacted]		8/ 9/ 8 本登録	
2018/9/7 11:43	[redacted]	AL1警報		動作	
2018/9/7 11:43		AL警報		復帰	
2018/9/7 11:43	発電翌日計画	[redacted]		8/ 9/ 8 本登録	
2018/9/7 11:44	[redacted]	AL警報		動作	
2018/9/7 11:44		発電ダウン要求		動作	
2018/9/7 11:45		発電ダウン要求		復帰	
2018/9/7 11:45		発電ダウン要求		動作	
2018/9/7 11:45		本館		入所	
2018/9/7 11:45	旭川系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理	計算機　起動
2018/9/7 11:45	[redacted]	本館		入所	
2018/9/7 11:45	発電翌日計画	夕張川水系	201	8/ 9/ 8 本登録	
2018/9/7 11:46	発電翌日計画	[redacted]		送信開始	
2018/9/7 11:46	発電翌日計画			送信終了	
2018/9/7 11:46	旭川系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理	オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/7 11:46	[redacted]	AL1警報		動作	
2018/9/7 11:46		AL警報		復帰	
2018/9/7 11:47		1CB		開放	
2018/9/7 11:48	砂川SS	砂川線潮流調整No.7		動作	
2018/9/7 11:49	砂川SS	砂川線潮流調整No.6		動作	
2018/9/7 11:49	砂川SS	砂川線潮流調整No.5		動作	
2018/9/7 11:49	砂川SS	砂川線潮流調整No.4		動作	
2018/9/7 11:49	砂川SS	砂川線潮流調整No.8		動作	
2018/9/7 11:49	砂川SS	砂川線潮流調整No.1		動作	
2018/9/7 11:49	砂川SS	砂川線潮流調整No.3		動作	
2018/9/7 11:50	砂川SS	砂川線潮流調整No.2		動作	
2018/9/7 11:53	当日作業	当日作業件名		38402	復旧時刻変更
2018/9/7 11:54	当日作業	当日作業件名		38402	復旧操作開始
2018/9/7 11:55	[redacted]	61CB		操作ロック解除	
2018/9/7 11:55	恵庭SS	65CB		操作ロック解除	
2018/9/7 11:55	恵庭SS	北広島線2L		自主操作開始	
2018/9/7 11:55	恵庭SS	66 43RC		使用	
2018/9/7 11:56	[redacted]	61XE		開放	
2018/9/7 11:56	恵庭SS	65XE		開放	
2018/9/7 11:56	恵庭SS	65X		投入	
2018/9/7 11:56	[redacted]	61X		投入	
2018/9/7 11:57	恵庭SS	65CB		投入	
2018/9/7 11:57	[redacted]	61CB		投入	
2018/9/7 11:57	恵庭SS	65・66 43S		使用	
2018/9/7 11:58	[redacted]	61・62 43S		使用	
2018/9/7 11:59		本館		退所	
2018/9/7 12:00	電圧制御	[redacted]		制御開始	TIME制御
2018/9/7 12:00	電圧制御			制御開始	
2018/9/7 12:00	[redacted]	92CB		開放	
2018/9/7 12:00	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	

2018/9/7 12:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 12:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:05	電圧制御	苗穂SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 12:05	電圧制御	苗穂SS　　連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 12:05	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 12:05	電圧制御	[redacted]	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 12:05	苗穂SS	本館	退所	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	電圧制御	苗穂SS　　連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 12:05	電圧制御	苗穂SSND	制御正常終了	
2018/9/7 12:05	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 12:05	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:07	砂川SS	空知線潮流調整No.1	動作	
2018/9/7 12:09	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	2秒(6)
2018/9/7 12:10	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 12:10	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算要求実施		札幌東制御卓－1
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:15	発電翌日計画	[redacted]	送信開始	
2018/9/7 12:19	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 12:19	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 12:19	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 12:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:22	発電翌日計画	[redacted]	送信異常	
2018/9/7 12:22	発電翌日計画	[redacted]	送信終了(未達　)	
2018/9/7 12:24	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 12:25	[redacted]	61CB	入	
2018/9/7 12:26	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/7 12:31	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 12:31	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 12:32	発電翌日計画	[redacted]	送信開始	
2018/9/7 12:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:36	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 12:36	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 12:36	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 12:40	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 12:40	発電翌日計画	[redacted]	送信異常	
2018/9/7 12:40	発電翌日計画	[redacted]	送信終了(未達　)	
2018/9/7 12:40	[redacted]	61CB	入	
2018/9/7 12:41	[redacted]	61・62 43LC	使用	
2018/9/7 12:45	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 12:45	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 12:46	[redacted]	F<2>	断路位置	
2018/9/7 12:46	[redacted]	F<2>	接続位置	
2018/9/7 12:46	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 12:47	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 12:59	[redacted]	601L	切	
2018/9/7 12:59	[redacted]	601CB	切	
2018/9/7 13:00	電圧制御	[redacted]	制御開始	TIME制御
2018/9/7 13:00	電圧制御	[redacted]	制御開始	
2018/9/7 13:00	[redacted]	91CB	投入	
2018/9/7 13:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 13:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 13:02	砂川SS	空知線潮流調整No.1	復帰	
2018/9/7 13:04	[redacted]	601CB	操作ロック設定	
2018/9/7 13:04	[redacted]	601L	操作ロック設定	
2018/9/7 13:04	[redacted]	601L	オフライン設定	
2018/9/7 13:04	[redacted]	601L	投入	
2018/9/7 13:04	[redacted]	601CB	オフライン設定	
2018/9/7 13:04	[redacted]	601CB	投入	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	

2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 13:11	運用設定	設備並び設定	設定変更	TC・CDT					
2018/9/7 13:13	[redacted]	配変B タップ極限	極限復帰						
2018/9/7 13:17		本館	入所						
2018/9/7 13:20		601L	オフライン解除						
2018/9/7 13:20		601L	オフライン設定						
2018/9/7 13:20		601L	オフライン解除						
2018/9/7 13:21		601CB	オフライン解除						
2018/9/7 13:21		601CB	操作ロック解除						
2018/9/7 13:21		601L	操作ロック解除						
2018/9/7 13:25		地震計	動作	13:25:48 MSL					
2018/9/7 13:26		本館	退所						
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		受付
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		接続
2018/9/7 13:31		611CB	オフライン解除						
2018/9/7 13:31		611CB	操作ロック解除						
2018/9/7 13:32	恵庭SS	オシロ	動作						
2018/9/7 13:32	恵庭SS	オシロ	復帰						
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 13:37		11CB	投入						
2018/9/7 13:39		本館	入所						
2018/9/7 13:43		本館	退所						
2018/9/7 13:45	停電管理	停電作業決定件名		65521	受信				
2018/9/7 13:45	停電管理	停電作業決定件名		65537	受信				
2018/9/7 13:58	札幌系統制御所	プリンター7			障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 13:58		本館	入所						
2018/9/7 13:58		本館入所待ち	解除						
2018/9/7 14:01		本館	入所						
2018/9/7 14:04		601L	切						
2018/9/7 14:04		601L	入						
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 14:06	札幌系統制御所	業務支援端末－13			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:06	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 14:07	札幌系統制御所	業務支援端末－13			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 14:09	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所	業務支援端末－11			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所	業務支援端末－11			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 14:11	[redacted]		27 復帰異常 復帰						
2018/9/7 14:11		62CB	入						
2018/9/7 14:12		601CB	入						
2018/9/7 14:15		本館	退所						
2018/9/7 14:16	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求					
2018/9/7 14:17	[redacted]	95L	復帰異常 復帰						
2018/9/7 14:17	予定作業	予定作業件名		38403	予定作業登録				
2018/9/7 14:17	[redacted]	52SCB	入						
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－14			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－14			障害管理		接続切替		失敗
2018/9/7 14:30	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 14:31	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 14:33		601L	切						
2018/9/7 14:33		601CB	切						
2018/9/7 14:34		601L	入						
2018/9/7 14:34		601CB	入						
2018/9/7 14:34	旭川系統制御所	業務支援端末－14			運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 14:35	旭川系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 14:36	停電管理	予定作業件名		38403	手順表送信				
2018/9/7 14:37	停電管理	予定作業件名		38403	配信完了				
2018/9/7 14:37	[redacted]	11CB	操作ロック設定						
2018/9/7 14:37		11CB	オフライン設定						
2018/9/7 14:37		11CB	開放						
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6			障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	プリンター7			障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 14:43	[redacted]	F11CB	投入						
2018/9/7 14:44		本館	退所						
2018/9/7 14:44		本館	入所						
2018/9/7 14:44		本館	退所						
2018/9/7 14:44		本館	入所						
2018/9/7 14:44		本館	退所						
2018/9/7 14:45	発電制御	[redacted]	5分前です	負荷変更制御					
2018/9/7 14:46	発電制御		4分前です	負荷変更制御					
2018/9/7 14:47	発電制御		3分前です	負荷変更制御					
2018/9/7 14:48	発電制御		2分前です	負荷変更制御					

2018/9/7 14:48	苗穂SS	OFケーブル異常	復帰	14:48:36 MEL　18		
2018/9/7 14:49	発電制御	[redacted]	1分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 14:49	苗穂SS	OFケーブル異常	発生	14:49:39 MSL		
2018/9/7 14:50	発電制御	[redacted]	時刻です	負荷変更制御		
2018/9/7 14:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 14:50	発電制御	[redacted]	実行指示	負荷変更制御		
2018/9/7 14:50	発電制御	[redacted]	制御開始	16.8MW(18.5MW)		
2018/9/7 14:50	発電制御	[redacted]	確認ビット送信			
2018/9/7 14:50	発電制御	[redacted]	目標値送信	16.8MW(18.5MW)		
2018/9/7 14:50	[redacted]	1G 43ALR.	使用			
2018/9/7 14:50	発電制御	[redacted]	有効ビット送信			
2018/9/7 14:50	[redacted]	放流警報	吹鳴			
2018/9/7 14:52	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 14:53	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 14:53	[redacted]	放流警報	停止			
2018/9/7 14:55	発電制御	[redacted]	5分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 14:55	発電制御	[redacted]	実行指示	負荷変更制御		
2018/9/7 14:58	[redacted]	601CB	入			
2018/9/7 15:00	発電制御	[redacted]	制御開始	35.0MW(37.0MW)		
2018/9/7 15:00	[redacted]	AFC	ロック			
2018/9/7 15:00	発電制御	[redacted]	目標値送信	34.9MW(37.0MW)		
2018/9/7 15:00	発電制御	[redacted]	制御終了	(37.0MW)		
2018/9/7 15:02	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	復帰			
2018/9/7 15:02	発電制御	[redacted]	制御終了	(18.5MW)		
2018/9/7 15:02	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	復帰			
2018/9/7 15:03	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	復帰			
2018/9/7 15:03	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	復帰			
2018/9/7 15:03	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	復帰			
2018/9/7 15:03	砂川SS	本館	入所			
2018/9/7 15:03	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 15:04	砂川SS	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/7 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:05	[redacted]	AL1警報	復帰			
2018/9/7 15:05	[redacted]	AL警報	動作			
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 15:12	[redacted]	AL警報	復帰			
2018/9/7 15:12	[redacted]	発電ダウン要求	復帰			
2018/9/7 15:15	[redacted]	Tr有効電力 P	オフライン設定			
2018/9/7 15:20	[redacted]	ダムゲート開	動作			
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 15:20	[redacted]	ダムゲート開	復帰			
2018/9/7 15:21	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 15:23	[redacted]	62X	切			
2018/9/7 15:25	発電制御	[redacted]	5分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 15:26	発電制御	[redacted]	4分前です	負荷変更制御		
2018/9/7 15:26	発電制御	[redacted]	実行指示	負荷変更制御		
2018/9/7 15:26	[redacted]	AL1警報	復帰			
2018/9/7 15:26	[redacted]	AL警報	動作			
2018/9/7 15:26	[redacted]	61・62 43L	使用			
2018/9/7 15:26	[redacted]	62X	入			
2018/9/7 15:26	[redacted]	62CB	入			
2018/9/7 15:26	[redacted]	61X	切			
2018/9/7 15:26	[redacted]	61・62 43L	ロック			
2018/9/7 15:26	[redacted]	61CB	切			
2018/9/7 15:27	[redacted]	61・62 43LC	使用			
2018/9/7 15:29	[redacted]	発電放流パターン監視	監視開始			
2018/9/7 15:29	[redacted]	発電放流パターン監視	監視終了			
2018/9/7 15:30	発電制御	[redacted]	制御開始	AFC使用		
2018/9/7 15:30	[redacted]	AFC	使用			
2018/9/7 15:30	発電制御	[redacted]	制御終了	AFC使用		
2018/9/7 15:30	[redacted]	ダムゲート開	動作			
2018/9/7 15:30	[redacted]	ダムゲート開	復帰			
2018/9/7 15:31	[redacted]	不法侵入	動作			
2018/9/7 15:32	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 15:32	砂川SS	砂川線潮流調整No.5	復帰			
2018/9/7 15:32	砂川SS	砂川線潮流調整No.6	復帰			
2018/9/7 15:32	砂川SS	砂川線潮流調整No.7	復帰			
2018/9/7 15:33	[redacted]	AL1警報	動作			
2018/9/7 15:33	[redacted]	AL警報	復帰			
2018/9/7 15:33	[redacted]	不法侵入	復帰			
2018/9/7 15:34	[redacted]	地震計	復帰	15:34:22 MEL　2		
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 15:36	[redacted]	連変B故障	復帰			
2018/9/7 15:36	[redacted]	連変軽故障	復帰			
2018/9/7 15:36	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理　オンライン	接続切替　函館	受付
2018/9/7 15:37	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理　オンライン	接続切替　函館	接続
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン2	終了	受付
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン2	運用区分　函館	解除
2018/9/7 15:38	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理　オフライン2	終了	完了
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	受付
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧	接続
2018/9/7 15:40	[redacted]	601L	オフライン解除			
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続
2018/9/7 15:41	[redacted]	601CB	オフライン解除			
2018/9/7 15:41	[redacted]	AL1警報	復帰			

2018/9/7 15:41	[redacted]	AL警報	動作				
2018/9/7 15:41		601L	操作ロック解除				
2018/9/7 15:41		601CB	操作ロック解除				
2018/9/7 15:42		本館	入所				
2018/9/7 15:43		本館	退所				
2018/9/7 15:45		本館	入所				
2018/9/7 15:47	砂川SS	本館	退所				
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路 受付
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路 接続
2018/9/7 15:48	[redacted]	63CB	投入				
2018/9/7 15:49		61CB	投入				
2018/9/7 15:52		本館	退所				
2018/9/7 15:56	当日作業	当日作業件名	38403 当日作業登録				
2018/9/7 15:57	当日作業	当日作業件名	38403 停電操作開始				
2018/9/7 15:58	当日作業	当日作業件名	38403 復旧時刻変更				
2018/9/7 16:01	[redacted]	侵入警戒装置故障	復帰				
2018/9/7 16:01		AL1警報	動作				
2018/9/7 16:01		AL警報	復帰				
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:13	[redacted]	601L	切				
2018/9/7 16:13		601CB	切				
2018/9/7 16:13		601L	入				
2018/9/7 16:13		601CB	入				
2018/9/7 16:15	南札幌SS	43DL	配電				
2018/9/7 16:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:16	苫小牧系統制御所	業務支援端末－１１		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:16	苗穂SS	43DL	配電				
2018/9/7 16:16	[redacted]	43DL	配電				
2018/9/7 16:17		43DL	配電				
2018/9/7 16:17		43DL	配電				
2018/9/7 16:18		43DL	配電				
2018/9/7 16:18		43DL	配電				
2018/9/7 16:19		43DL	配電				
2018/9/7 16:19		43DL	配電				
2018/9/7 16:19		43DL	配電				
2018/9/7 16:20		43DL	配電				
2018/9/7 16:20		43DL	配電				
2018/9/7 16:20		43DL	配電				
2018/9/7 16:21		43DL	配電				
2018/9/7 16:21		43DL	配電				
2018/9/7 16:21		43DL	配電				
2018/9/7 16:21	電圧制御	[redacted]	自動	手動遷移要求			
2018/9/7 16:22	[redacted]	43DL	配電				
2018/9/7 16:22		43DL	配電				
2018/9/7 16:23		43DL	配電				
2018/9/7 16:23		43DL	配電				
2018/9/7 16:23	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末	障害管理	通信異常	発生	
2018/9/7 16:23	[redacted]	43DL	配電				
2018/9/7 16:24	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末	障害管理	通信異常	復帰	
2018/9/7 16:24	[redacted]	43DL	配電				
2018/9/7 16:24		43DL	配電				
2018/9/7 16:24		Tr無効電力 Q	オフライン設定				
2018/9/7 16:26		AL1警報	復帰				
2018/9/7 16:26		AL警報	動作				
2018/9/7 16:28		AL1警報	動作				
2018/9/7 16:28		AL警報	復帰				
2018/9/7 16:29		AL警報	動作				
2018/9/7 16:29		発電ダウン要求	動作				
2018/9/7 16:32		AL警報	復帰				
2018/9/7 16:32		発電ダウン要求	復帰				
2018/9/7 16:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:35	[redacted]	連系点 P	オフライン設定				
2018/9/7 16:37		連系点 P	オフライン設定				
2018/9/7 16:38		62Y	操作ロック解除				
2018/9/7 16:38		61Y	操作ロック解除				
2018/9/7 16:38		61CB	操作ロック解除				
2018/9/7 16:38		61X	操作ロック解除				
2018/9/7 16:38		62X	操作ロック解除				
2018/9/7 16:38		62CB	操作ロック解除				
2018/9/7 16:39		Tr有効電力 P	オフライン設定				
2018/9/7 16:44		Tr有効電力 P	オフライン設定				
2018/9/7 16:45		20CB	操作ロック解除				
2018/9/7 16:45		61CB	オフライン解除				
2018/9/7 16:45		61CB	操作ロック解除				
2018/9/7 16:45		61CB	切				
2018/9/7 16:45		61CB	操作ロック設定				
2018/9/7 16:45		61CB	オフライン設定				
2018/9/7 16:45		61CB	投入				
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生	
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰	
2018/9/7 16:48	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 16:51		本館	入所				
2018/9/7 16:53		61・62 43LC	使用				

2018/9/7 16:53	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 16:55	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 16:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 17:07	[redacted]	43DL	配電					
2018/9/7 17:09	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 17:16	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 17:24	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:25	[redacted]	AL1警報	復帰					
2018/9/7 17:25	[redacted]	AL警報	動作					
2018/9/7 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:26	当日作業	当日作業件名			38403	復旧操作開始		
2018/9/7 17:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 17:33	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 17:38	[redacted]	HDLC デシマル入力異常	復	帰				
2018/9/7 17:38	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/7 17:39	砂川SS	本館	入所					
2018/9/7 17:40	[redacted]	AL1警報	動作					
2018/9/7 17:40	[redacted]	AL警報	復帰					
2018/9/7 17:40	[redacted]	AL警報	動作					
2018/9/7 17:40	[redacted]	発電ダウン要求	動作					
2018/9/7 17:42	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/7 17:43	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 17:43	[redacted]	1G 43-90	AQR					
2018/9/7 17:43	砂川SS	砂川線潮流調整No.7	動作					
2018/9/7 17:43	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 17:43	電圧制御	金山PS 1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)				
2018/9/7 17:43	[redacted]	AL1警報	動作					
2018/9/7 17:43	[redacted]	AL警報	復帰					
2018/9/7 17:43	砂川SS	砂川線潮流調整No.6	動作					
2018/9/7 17:44	砂川SS	砂川線潮流調整No.5	動作					
2018/9/7 17:44	電圧制御	[redacted]	機器モード使用	手動遷移要求				
2018/9/7 17:44	[redacted]	1G VQC	対象					
2018/9/7 17:44	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 17:44	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 17:44	砂川SS	砂川線潮流調整No.4	動作					
2018/9/7 17:44	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/7 17:44	電圧制御	金山PS 1G	制御正常終了	-8.3MVar(-8.2)				
2018/9/7 17:44	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 17:44	砂川SS	砂川線潮流調整No.8	動作					
2018/9/7 17:44	砂川SS	砂川線潮流調整No.1	動作					
2018/9/7 17:44	砂川SS	砂川線潮流調整No.3	動作					
2018/9/7 17:44	砂川SS	砂川線潮流調整No.2	動作					
2018/9/7 17:45	[redacted]	1G 43-91Q	AQR					
2018/9/7 17:46	電圧制御	[redacted]	機器モード使用	手動遷移要求				
2018/9/7 17:46	[redacted]	1G VQC	対象					
2018/9/7 17:46	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 17:46	電圧制御	金山PS 1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)				
2018/9/7 17:47	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/7 17:47	電圧制御	金山PS 1G	制御正常終了	-8.3MVar(-8.2)				
2018/9/7 17:47	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 17:47	[redacted]	配変B 43A	自動					
2018/9/7 17:53	[redacted]	F3CB	操作ロック解除					
2018/9/7 17:53	[redacted]	F13CB	操作ロック解除					
2018/9/7 17:55	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 17:55	電圧制御	[redacted]	制御開始	5tap(6)				
2018/9/7 17:55	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	6tap(6)				
2018/9/7 17:55	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 18:06	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 18:07	砂川SS	本館	退所					
2018/9/7 18:10	[redacted]	F2CB	操作ロック設定					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了					

2018/9/7 18:12	砂川SS	空知線潮流調整No.1	動作	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:33	[redacted]	62CB	操作ロック設定	
2018/9/7 18:33	[redacted]	62CB	オフライン設定	
2018/9/7 18:33	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 18:34	南札幌SS	43DL	変電	
2018/9/7 18:35	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:35	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/7 18:35	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 18:35	[redacted]	F16CB	投入	
2018/9/7 18:36	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 18:36	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 18:36	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:36	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 18:36	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 18:37	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 18:37	電圧制御	[redacted]	制御開始	9tap(10)
2018/9/7 18:37	[redacted]	F24CB	投入	
2018/9/7 18:37	[redacted]	F16CB	投入	
2018/9/7 18:37	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	10tap(10)
2018/9/7 18:37	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	
2018/9/7 18:37	[redacted]	F25CB	投入	
2018/9/7 18:37	[redacted]	F26CB	投入	
2018/9/7 18:38	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/7 18:38	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/7 18:38	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:38	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/7 18:39	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 18:39	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:40	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/7 18:40	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 18:40	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/7 18:40	[redacted]	F6CB	投入	
2018/9/7 18:40	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:40	[redacted]	F6CB	投入	
2018/9/7 18:41	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:41	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:41	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/7 18:41	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:41	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:41	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/7 18:41	[redacted]	43DL	配電	
2018/9/7 18:42	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/7 18:42	[redacted]	43DL	配電	
2018/9/7 18:42	南札幌SS	43DL	配電	
2018/9/7 18:43	[redacted]	43DL	配電	
2018/9/7 18:43	[redacted]	43DL	配電	
2018/9/7 18:46	[redacted]	43DL	変電	
2018/9/7 18:46	[redacted]	F16CB	投入	
2018/9/7 18:49	[redacted]	62CB	オフライン解除	
2018/9/7 18:49	[redacted]	62CB	操作ロック解除	
2018/9/7 18:53	[redacted]	43DL	配電	
2018/9/7 18:54	南札幌SS	配変A 43A	手動	
2018/9/7 18:56	電圧制御	南札幌SS	90R除外	手動遷移要求
2018/9/7 18:57	恵庭SS	本館	入所	
2018/9/7 18:59	南札幌SS	配変A タップ	操作ロック設定	
2018/9/7 19:02	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 19:02	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 19:02	南札幌SS	配変B 43A	手動	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 19:07	電圧制御	南札幌SSND	制御開始	PRG制御
2018/9/7 19:07	電圧制御	南札幌SSND	制御可能機器無	
2018/9/7 19:07	電圧制御	南札幌SSND	制御異常終了	
2018/9/7 19:07	南札幌SS	配変A タップ整合	動作	
2018/9/7 19:07	南札幌SS	配変B タップ整合	動作	
2018/9/7 19:07	南札幌SS	配変B タップ極限	極限動作	
2018/9/7 19:07	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(7.00kV)
2018/9/7 19:07	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.0kV)
2018/9/7 19:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:08	南札幌SS	40CB	投入	
2018/9/7 19:08	[redacted]	配変B 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.92kV(7.00kV)
2018/9/7 19:08	南札幌SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.44kV(6.48kV)
2018/9/7 19:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:08	南札幌SS	25CB	開放	
2018/9/7 19:09	南札幌SS	66kV乙母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(67.9kV)

2018/9/7 19:09	南札幌SS	配変B タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 19:09	南札幌SS	配変A タップ整合	復帰		
2018/9/7 19:09	南札幌SS	配変B タップ整合	復帰		
2018/9/7 19:09	苗穂SS	本館	入所		
2018/9/7 19:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:10	南札幌SS	66kV乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.8kV(67.9kV)	
2018/9/7 19:10	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)	
2018/9/7 19:11	南札幌SS	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.54kV)	
2018/9/7 19:11	南札幌SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.60kV(6.48kV)	
2018/9/7 19:11	南札幌SS	配変B 43A	自動		
2018/9/7 19:11	南札幌SS	24CB	開放		
2018/9/7 19:11	南札幌SS	24CB	操作ロック設定		
2018/9/7 19:11	南札幌SS	25CB	操作ロック設定		
2018/9/7 19:12	電圧制御	南札幌SS	90R系制	手動遷移要求	
2018/9/7 19:13	南札幌SS	本館入所待ち	設定		
2018/9/7 19:18	[redacted]	発電ダウン要求	復帰		
2018/9/7 19:18	[redacted]	発電ダウン要求	動作		
2018/9/7 19:18	[redacted]	発電ダウン要求	復帰		
2018/9/7 19:18	[redacted]	発電ダウン要求	動作		
2018/9/7 19:19	恵庭SS	本館	退所		
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御開始		
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS 1G	制御開始	-8.8MVar(-8.2)	
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS 1G	制御正常終了	-8.2MVar(-8.2)	
2018/9/7 19:19	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御正常	終了	
2018/9/7 19:22	[redacted]	発電ダウン要求	復帰		
2018/9/7 19:22	[redacted]	発電ダウン要求	動作		
2018/9/7 19:25	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:26	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:26	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 19:26	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F6CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 19:27	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/7 19:28	[redacted]	F23CB	投入		
2018/9/7 19:28	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/7 19:28	[redacted]	F24CB	投入		
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6	受信終了	中給→札幌東	
2018/9/7 19:28	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:28	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/7 19:28	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:29	[redacted]	F13CB	切		
2018/9/7 19:30	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:31	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:31	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/7 19:32	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:32	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:33	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:34	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 19:35	南札幌SS	本館	入所		
2018/9/7 19:35	南札幌SS	本館入所待ち	解除		
2018/9/7 19:40	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御開始		
2018/9/7 19:40	電圧制御	金山PS 1G	制御開始	-8.9MVar(-8.2)	
2018/9/7 19:40	南札幌SS	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 19:40	南札幌SS	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 19:40	南札幌SS	配変A タップ極限	極限動作		
2018/9/7 19:41	南札幌SS	配変A タップ極限	極限復帰		
2018/9/7 19:41	[redacted]	発電ダウン要求	復帰		
2018/9/7 19:41	[redacted]	発電ダウン要求	動作		
2018/9/7 19:41	南札幌SS	配変A タップ	操作ロック解除		
2018/9/7 19:42	電圧制御	金山PS 1G	制御正常終了	-8.4MVar(-8.2)	
2018/9/7 19:42	電圧制御	金山PS 1G	引戻し制御正常	終了	
2018/9/7 19:46	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:47	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/7 19:47	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/7 19:47	[redacted]	発電ダウン要求	復帰		
2018/9/7 19:47	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:47	[redacted]	発電ダウン要求	動作		
2018/9/7 19:47	[redacted]	43DL	変電		
2018/9/7 19:47	[redacted]	F4CB	開放		
2018/9/7 19:47	[redacted]	F22CB	投入		
2018/9/7 19:48	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/7 19:48	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/7 19:48	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/7 19:48	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:48	[redacted]	F4CB	操作ロック設定		
2018/9/7 19:49	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 19:50	[redacted]	43DL	配電		
2018/9/7 19:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	開始	受付
2018/9/7 19:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 19:52	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 19:53	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 19:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 19:54	電圧制御	金山PS　　1G	引戻し制御開始					
2018/9/7 19:54	電圧制御	金山PS　　1G	制御開始	-9.0MVar(-8.2)				
2018/9/7 19:54	南札幌SS	24CB	操作ロック解除					
2018/9/7 19:54	南札幌SS	25CB	操作ロック解除					
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 19:55	南札幌SS	24CB	投入					
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 19:55	南札幌SS	配変B 43A	手動					
2018/9/7 19:55	電圧制御	金山PS　　1G	制御正常終了	-8.3MVar(-8.2)				
2018/9/7 19:55	電圧制御	金山PS　　1G	引戻し制御正常	終了				
2018/9/7 19:56	南札幌SS	配変A タップ整合	動作					
2018/9/7 19:56	南札幌SS	配変B タップ整合	動作					
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 19:56	南札幌SS	25CB	投入					
2018/9/7 19:57	南札幌SS	40CB	開放					
2018/9/7 19:58	南札幌SS	配変A 43A	自動					
2018/9/7 19:58	南札幌SS	配変A タップ整合	復帰					
2018/9/7 19:58	南札幌SS	配変B タップ整合	復帰					
2018/9/7 19:58	南札幌SS	配変B 43A	自動					
2018/9/7 19:59	電圧制御	西滝川GR	制御開始	GRP制御				
2018/9/7 19:59	電圧制御	[redacted]	制御開始	-4.2MVar(-2.8)				
2018/9/7 19:59	電圧制御	[redacted]	制御開始	-0.8MVar(-3.0)				
2018/9/7 19:59	電圧制御	[redacted]	制御開始	-0.1MVar(-5.4)				
2018/9/7 19:59	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 19:59	電圧制御	[redacted]	制御開始	6tap(5)				
2018/9/7 20:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	-2.7MVar(-2.8)				
2018/9/7 20:00	電圧制御	[redacted]	制御開始	TIME制御				
2018/9/7 20:00	電圧制御	[redacted]	制御開始					
2018/9/7 20:00	[redacted]	91CB	開放					
2018/9/7 20:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/7 20:00	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/7 20:01	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	5tap(5)				
2018/9/7 20:01	電圧制御	[redacted]	制御正常終了					
2018/9/7 20:01	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	-3.1MVar(-3.0)				
2018/9/7 20:01	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	-5.8MVar(-5.4)				
2018/9/7 20:01	電圧制御	西滝川GR	制御正常終了					
2018/9/7 20:02	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/7 20:02	南札幌SS	本館	退所					
2018/9/7 20:02	[redacted]	F33CB	投入					
2018/9/7 20:02	[redacted]	43DL	配電					
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:12	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:12	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/7 20:12	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 20:13	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:13	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:13	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 20:13	[redacted]	43DL	変電					
2018/9/7 20:13	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/7 20:14	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 20:14	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 20:14	[redacted]	F21CB	投入					
2018/9/7 20:14	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:14	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 20:14	[redacted]	F5CB	投入					
2018/9/7 20:14	[redacted]	F26CB	投入					
2018/9/7 20:15	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/7 20:15	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 20:15	南札幌SS	本館	入所					

2018/9/7 20:15	[redacted]	F11CB		投入				
2018/9/7 20:15		43DL		変電				
2018/9/7 20:15		F1CB		投入				
2018/9/7 20:15		F14CB		投入				
2018/9/7 20:15		F12CB		投入				
2018/9/7 20:16		F2CB		投入				
2018/9/7 20:16		F13CB		投入				
2018/9/7 20:16		F4CB		投入				
2018/9/7 20:16		F31CB		投入				
2018/9/7 20:16		F14CB		投入				
2018/9/7 20:16		F13CB		投入				
2018/9/7 20:16		F34CB		投入				
2018/9/7 20:16		F14CB		投入				
2018/9/7 20:16		F16CB		投入				
2018/9/7 20:17		F25CB		投入				
2018/9/7 20:17		43DL		配電				
2018/9/7 20:17		F35CB		投入				
2018/9/7 20:17		43DL		配電				
2018/9/7 20:17		F36CB		投入				
2018/9/7 20:18		43DL		配電				
2018/9/7 20:18		43DL		配電				
2018/9/7 20:19		43DL		変電				
2018/9/7 20:18		43DL		配電				
2018/9/7 20:19		43DL		変電				
2018/9/7 20:19		F1CB		投入				
2018/9/7 20:20		F2CB		投入				
2018/9/7 20:20		F4CB		投入				
2018/9/7 20:20		F11CB		投入				
2018/9/7 20:21		F13CB		投入				
2018/9/7 20:21		F14CB		投入				
2018/9/7 20:21		F21CB		投入				
2018/9/7 20:22		F23CB		投入				
2018/9/7 20:22		43DL		配電				
2018/9/7 20:25		61CB		操作ロック設定				
2018/9/7 20:25		61CB		オフライン設定				
2018/9/7 20:25		61CB		投入				
2018/9/7 20:27		61CB		オフライン解除				
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 20:27	[redacted]	Tr有効電力 P		オフライン解除				
2018/9/7 20:27		61CB		操作ロック解除				
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	運用区分 中給	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー I			運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始				
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了				
2018/9/7 20:37	南札幌SS	本館		退所				
2018/9/7 20:40	[redacted]	本館		入所				
2018/9/7 20:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 20:55	[redacted]	発電ダウン要求		復帰				
2018/9/7 20:55		発電ダウン要求		動作				
2018/9/7 20:55		F1CB		投入				
2018/9/7 20:55		F2CB		投入				
2018/9/7 20:56		F4CB		投入				
2018/9/7 20:56		F6CB		投入				
2018/9/7 20:56		F2CB		投入				
2018/9/7 20:56		F12CB		投入				
2018/9/7 20:57		F14CB		投入				
2018/9/7 20:57		F4CB		投入				
2018/9/7 20:57		F23CB		投入				
2018/9/7 20:58		F24CB		投入				
2018/9/7 20:58		F12CB		投入				
2018/9/7 20:58		F25CB		投入				
2018/9/7 20:58	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 20:58	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	5tap(4)			
2018/9/7 20:58	[redacted]	F13CB		投入				
2018/9/7 20:58	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)			
2018/9/7 20:58	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了				
2018/9/7 20:58	[redacted]	F14CB		投入				
2018/9/7 20:58	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 20:58	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	7tap(6)			
2018/9/7 20:59	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作				
2018/9/7 20:59		F21CB		投入				
2018/9/7 20:59	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	6tap(6)			
2018/9/7 20:59	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了				
2018/9/7 20:59	[redacted]	F22CB		投入				
2018/9/7 20:59		F1CB		投入				
2018/9/7 20:59		F24CB		投入				
2018/9/7 20:59		F26CB		投入				
2018/9/7 20:59		F3CB		投入				
2018/9/7 21:00		F4CB		投入				
2018/9/7 21:00		発電ダウン要求		復帰				
2018/9/7 21:00		発電ダウン要求		動作				
2018/9/7 21:00		F11CB		投入				
2018/9/7 21:00		F12CB		投入				
2018/9/7 21:00		22kV 構内 27R		復帰				
2018/9/7 21:01		F13CB		投入				
2018/9/7 21:01		F14CB		投入				
2018/9/7 21:01	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御			
2018/9/7 21:01	電圧制御			制御開始	10tap(9)			
2018/9/7 21:01	電圧制御			制御正常終了	9tap(9)			
2018/9/7 21:01	電圧制御			制御正常終了				
2018/9/7 21:01	[redacted]	表示復帰		選択不応動				

2018/9/7 21:01	電圧制御	[redacted]		制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 21:01	電圧制御			制御開始	
2018/9/7 21:02	[redacted]	配変B 43A		手動	
2018/9/7 21:02		43DL		変電	
2018/9/7 21:02	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 21:02	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	4tap(3)
2018/9/7 21:02	[redacted]	F1CB		投入	
2018/9/7 21:02	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	3tap(3)
2018/9/7 21:02	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了	
2018/9/7 21:02	[redacted]	F3CB		投入	
2018/9/7 21:03		F4CB		投入	
2018/9/7 21:04		F11CB		投入	
2018/9/7 21:04		F11CB		開放	
2018/9/7 21:04		F13CB		投入	
2018/9/7 21:04		F12CB		開放	
2018/9/7 21:04		F21CB		投入	
2018/9/7 21:05		F13CB		開放	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:05	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:05	[redacted]	F14CB		開放	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 21:06	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	
2018/9/7 21:06	[redacted]	43DL		変電	
2018/9/7 21:06		F15CB		開放	
2018/9/7 21:06		F1CB		投入	
2018/9/7 21:06		14CB		投入	
2018/9/7 21:06		F2CB		投入	
2018/9/7 21:07		配変B 母線電圧 下限		逸脱発生	6.40kV(6.42kV)
2018/9/7 21:07		F11CB		投入	
2018/9/7 21:07		配変B故障		復帰	
2018/9/7 21:07		6kV 27		復帰	
2018/9/7 21:07		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:07		F12CB		投入	
2018/9/7 21:07		配変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 21:07		配変B 母線電圧 下限		逸脱復帰	6.50kV(6.42kV)
2018/9/7 21:08		F14CB		投入	
2018/9/7 21:08		配変B 43A		自動	
2018/9/7 21:08		43DL		配電	
2018/9/7 21:08		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:09		F11CB		投入	
2018/9/7 21:09		43DL		変電	
2018/9/7 21:09		F12CB		投入	
2018/9/7 21:09		F2CB		投入	
2018/9/7 21:09		F6CB		投入	
2018/9/7 21:10		F13CB		投入	
2018/9/7 21:10		F13CB		投入	
2018/9/7 21:10		F14CB		投入	
2018/9/7 21:10		F15CB		投入	
2018/9/7 21:11		F14CB		投入	
2018/9/7 21:11		F16CB		投入	
2018/9/7 21:11		F<22>		断路位置	
2018/9/7 21:11		F<22>		接続位置	
2018/9/7 21:11		F15CB		投入	
2018/9/7 21:11		F22CB		投入	
2018/9/7 21:12		F23CB		投入	
2018/9/7 21:12		F25CB		投入	
2018/9/7 21:16		L61		オフライン解除	
2018/9/7 21:16		L62		オフライン解除	
2018/9/7 21:16		L62		入	
2018/9/7 21:16		11CB		オフライン解除	
2018/9/7 21:16		11CB		入	
2018/9/7 21:17		L61		操作ロック解除	
2018/9/7 21:17		11CB		操作ロック解除	
2018/9/7 21:17		L62		操作ロック解除	
2018/9/7 21:17		L62		切	
2018/9/7 21:18	電圧制御	[redacted]		制御開始	調相タップ任意制御
2018/9/7 21:18	電圧制御			制御開始	
2018/9/7 21:20	苗穂SS	本館		退所	
2018/9/7 21:22	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	
2018/9/7 21:26	[redacted]	43DL		変電	
2018/9/7 21:26		F2CB		投入	
2018/9/7 21:27		F3CB		投入	
2018/9/7 21:27		F3CB		投入	
2018/9/7 21:27		F5CB		投入	
2018/9/7 21:27		43DL		配電	
2018/9/7 21:27		F4CB		投入	
2018/9/7 21:28		F6CB		投入	
2018/9/7 21:28		F11CB		投入	
2018/9/7 21:28		F11CB		投入	
2018/9/7 21:28		F12CB		投入	
2018/9/7 21:28		F12CB		投入	
2018/9/7 21:29		F13CB		投入	
2018/9/7 21:29		F13CB		投入	
2018/9/7 21:29		F11CB		トリップ	
2018/9/7 21:29		DL 67G			
2018/9/7 21:29		F11CB		入	
2018/9/7 21:30		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 21:30		F14CB		投入	
2018/9/7 21:30		表示復帰		選択不応動	

2018/9/7 21:30	[redacted]	F3CB		投入			
2018/9/7 21:30		F15CB		投入			
2018/9/7 21:30		F11CB		トリップ			
2018/9/7 21:30		DL 67G					
2018/9/7 21:31		表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 21:31		F16CB		投入			
2018/9/7 21:31		所内AC電源故障		復帰			
2018/9/7 21:31		F11CB		入			
2018/9/7 21:32		受電地点 有効電力 P		オフライン設定			
2018/9/7 21:32		表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 21:34		14CB		投入			
2018/9/7 21:34		配変B 6kV 27		復帰			
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 21:35	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作			
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 21:35	[redacted]	配変A タップ極限		極限動作			
2018/9/7 21:35	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 21:35	電圧制御			制御開始	5tap(4)		
2018/9/7 21:36	電圧制御			制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 21:36	電圧制御			制御正常終了			
2018/9/7 21:36	[redacted]	43DL		変電			
2018/9/7 21:37		F2CB		投入			
2018/9/7 21:37	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 21:37	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	5tap(4)		
2018/9/7 21:37	[redacted]	F3CB		投入			
2018/9/7 21:37	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 21:37	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了			
2018/9/7 21:37	[redacted]	F4CB		投入			
2018/9/7 21:38		F12CB		投入			
2018/9/7 21:38		F14CB		投入			
2018/9/7 21:38		F16CB		投入			
2018/9/7 21:38		43DL		配電			
2018/9/7 21:39		F2CB		操作ロック解除			
2018/9/7 21:39		F2CB		投入			
2018/9/7 21:40		F2CB		トリップ			
2018/9/7 21:40		A-DL 67G					
2018/9/7 21:40		表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 21:40		F2CB		入			
2018/9/7 21:41		表示復帰		選択不応動			
2018/9/7 21:41		43DL		変電			
2018/9/7 21:42		F11CB		投入			
2018/9/7 21:42		F12CB		投入			
2018/9/7 21:44		43DL		配電			
2018/9/7 21:44		43DL		変電			
2018/9/7 21:44		F1CB		投入			
2018/9/7 21:44		F4CB		投入			
2018/9/7 21:45		F2CB		投入			
2018/9/7 21:45		F11CB		投入			
2018/9/7 21:45		F13CB		投入			
2018/9/7 21:45		F13CB		投入			
2018/9/7 21:45		F3CB		投入			
2018/9/7 21:46		F14CB		投入			
2018/9/7 21:46		F22CB		投入			
2018/9/7 21:47		F23CB		投入			
2018/9/7 21:47		配変B 43A		手動			
2018/9/7 21:49		F11CB		開放			
2018/9/7 21:49		F12CB		開放			
2018/9/7 21:50		F13CB		開放			
2018/9/7 21:50		14CB		投入			
2018/9/7 21:50		11CB		入			
2018/9/7 21:51		配変B 43A		自動			
2018/9/7 21:52		F11CB		投入			
2018/9/7 21:52		F12CB		投入			
2018/9/7 21:52		F13CB		投入			
2018/9/7 21:53		43DL		配電			
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 22:00	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御		
2018/9/7 22:00	電圧制御			制御開始	4tap(3)		
2018/9/7 22:00	電圧制御			制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 22:00	電圧制御			制御正常終了			
2018/9/7 22:01	[redacted]	発電ダウン要求		復帰			
2018/9/7 22:01		発電ダウン要求		動作			
2018/9/7 22:02		発電ダウン要求		復帰			
2018/9/7 22:02		発電ダウン要求		動作			
2018/9/7 22:04		F1CB		投入			
2018/9/7 22:04		F1CB		投入			
2018/9/7 22:05		F2CB		投入			
2018/9/7 22:05		F3CB		投入			
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 22:05	[redacted]	発電ダウン要求		復帰			
2018/9/7 22:05		発電ダウン要求		動作			
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 22:05	[redacted]	F3CB		投入			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始			
2018/9/7 22:05	[redacted]	F25CB		投入			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始			
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了			
2018/9/7 22:05	[redacted]	F2CB		投入			
2018/9/7 22:06		F11CB.		投入			
2018/9/7 22:06		F1CB		投入			
2018/9/7 22:06		F1CB		投入			
2018/9/7 22:06		F3CB		投入			

2018/9/7 22:06	[redacted]	F3CB		投入	
2018/9/7 22:06		F11CB		投入	
2018/9/7 22:06		F11CB		投入	
2018/9/7 22:07		F13CB		投入	
2018/9/7 22:07		F12CB		投入	
2018/9/7 22:07		F12CB		投入	
2018/9/7 22:07		F13CB		投入	
2018/9/7 22:08		F1CB.		投入	
2018/9/7 22:08		F2CB.		投入	
2018/9/7 22:09		F3CB.		投入	
2018/9/7 22:09		F11CB		投入	
2018/9/7 22:09		F1CB		投入	
2018/9/7 22:09		F14CB		投入	
2018/9/7 22:10		F3CB		投入	
2018/9/7 22:10		F21CB		投入	
2018/9/7 22:10		F12CB		投入	
2018/9/7 22:10		F24CB		投入	
2018/9/7 22:10		F2CB		投入	
2018/9/7 22:11		F3CB		投入	
2018/9/7 22:11		F2CB		投入	
2018/9/7 22:11		F4CB		投入	
2018/9/7 22:11		F3CB		投入	
2018/9/7 22:11		F4CB		投入	
2018/9/7 22:11		F3CB		投入	
2018/9/7 22:11		F13CB		投入	
2018/9/7 22:11		F23CB		投入	
2018/9/7 22:12		F4CB		投入	
2018/9/7 22:12		F14CB		投入	
2018/9/7 22:13		F22CB		投入	
2018/9/7 22:13		F24CB		投入	
2018/9/7 22:14		43DL		変電	
2018/9/7 22:14		F16CB		投入	
2018/9/7 22:15		F1CB		投入	
2018/9/7 22:15	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:15	電圧制御			制御開始	9tap(8)
2018/9/7 22:15	[redacted]	43DL		配電	
2018/9/7 22:15	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	8tap(8)
2018/9/7 22:15	電圧制御			制御正常終了	
2018/9/7 22:15	[redacted]	F2CB		投入	
2018/9/7 22:16		F3CB		投入	
2018/9/7 22:17		F1CB		投入	
2018/9/7 22:17		F2CB		操作ロック解除	
2018/9/7 22:17		14CB		投入	
2018/9/7 22:17		F2CB		投入	
2018/9/7 22:17		F2CB		投入	
2018/9/7 22:18		F4CB		投入	
2018/9/7 22:18		F3CB		投入	
2018/9/7 22:18		F4CB		投入	
2018/9/7 22:18		配変B 43A		手動	
2018/9/7 22:18	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:18	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	6tap(5)
2018/9/7 22:18	[redacted]	14CB		投入	
2018/9/7 22:18		配変B 6kV 27		復帰	
2018/9/7 22:18		F11CB		開放	
2018/9/7 22:19	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	5tap(5)
2018/9/7 22:19	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了	
2018/9/7 22:19	[redacted]	配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 22:19		F12CB		開放	
2018/9/7 22:19		配変B故障		復帰	
2018/9/7 22:19		6kV 27		復帰	
2018/9/7 22:19		配変B 43A		手動	
2018/9/7 22:19		F13CB		開放	
2018/9/7 22:19		F14CB		開放	
2018/9/7 22:20		配変B 43A		自動	
2018/9/7 22:20		F11CB		投入	
2018/9/7 22:20		14CB		投入	
2018/9/7 22:20		配変B 43A		自動	
2018/9/7 22:20		F12CB		投入	
2018/9/7 22:20		ヒーター断		発生	
2018/9/7 22:20	電圧制御	苗穂SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 22:20	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 22:20	[redacted]	配変B故障		復帰	
2018/9/7 22:20		6kV 27		復帰	
2018/9/7 22:20		ヒーター断		復帰	
2018/9/7 22:20		F13CB		投入	
2018/9/7 22:20	電圧制御	苗穂SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 22:20	電圧制御	苗穂SSND		制御正常終了	
2018/9/7 22:21	[redacted]	F14CB		投入	
2018/9/7 22:20		配変B故障		復帰	
2018/9/7 22:20		6kV 27		復帰	
2018/9/7 22:21		配変B 43A		手動	
2018/9/7 22:21		F15CB		投入	
2018/9/7 22:21		F11CB		投入	
2018/9/7 22:21		配変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 22:21		F12CB		投入	
2018/9/7 22:22		LB94B		投入	
2018/9/7 22:22		配変B 43A		自動	
2018/9/7 22:22		表示復帰		選択不応動	
2018/9/7 22:22		F11CB		投入	
2018/9/7 22:22		F13CB		投入	
2018/9/7 22:22		配変A タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 22:23		F12CB		投入	
2018/9/7 22:23		F13CB		投入	
2018/9/7 22:23	電圧制御	当別GR		GRP制御	制御対象機器あり
2018/9/7 22:23	[redacted]	F3CB		投入	
2018/9/7 22:23		F14CB		投入	
2018/9/7 22:24		配変A 43A		手動	
2018/9/7 22:24	電圧制御	当別GR		GRP制御	自動T実行　札幌東
2018/9/7 22:24	電圧制御	当別GR		制御開始	GRP制御

2018/9/7 22:24	電圧制御	[redacted]	制御開始	3tap(4)		
2018/9/7 22:24	電圧制御		制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 22:24	電圧制御	当別GR	制御正常終了			
2018/9/7 22:24	[redacted]	F3CB	投入			
2018/9/7 22:25	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 22:25	電圧制御		制御開始	3tap(4)		
2018/9/7 22:25	[redacted]	F4CB	投入			
2018/9/7 22:25		配変A 43A	自動			
2018/9/7 22:25		F11CB	投入			
2018/9/7 22:25	電圧制御	[redacted]	制御正常終了	4tap(4)		
2018/9/7 22:25	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/7 22:25	[redacted]	F12CB	投入			
2018/9/7 22:25		F1CB	投入			
2018/9/7 22:26		F13CB	投入			
2018/9/7 22:26		F2CB	投入			
2018/9/7 22:27		配変A 43A	手動			
2018/9/7 22:27		F2CB	投入			
2018/9/7 22:27		F11CB	投入			
2018/9/7 22:28		F12CB	投入			
2018/9/7 22:29		配変A 43A	自動			
2018/9/7 22:30		F3CB	投入			
2018/9/7 22:31		F4CB	投入			
2018/9/7 22:32		F11CB	投入			
2018/9/7 22:33		F12CB	投入			
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 22:35	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/7 22:43		F12CB	投入			
2018/9/7 22:43		F1CB	投入			
2018/9/7 22:44		F2CB	投入			
2018/9/7 22:44		F3CB	投入			
2018/9/7 22:44		F1CB	投入			
2018/9/7 22:44		F2CB	投入			
2018/9/7 22:44		F12CB	投入			
2018/9/7 22:45		F2CB	投入			
2018/9/7 22:46		F3CB	投入			
2018/9/7 22:46		F1CB	投入			
2018/9/7 22:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 22:46	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 22:46		F11CB	投入			
2018/9/7 22:47		F14CB	投入			
2018/9/7 22:47		F1CB	投入			
2018/9/7 22:47		F1CB	投入			
2018/9/7 22:48		F1CB	投入			
2018/9/7 22:48		F2CB	投入			
2018/9/7 22:51		本館	入所			
2018/9/7 22:53		43DL	配電			
2018/9/7 22:55		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 22:56		本館	退所			
2018/9/7 23:04		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 23:08	砂川PS	65CB	入			
2018/9/7 23:09	[redacted]	17CB	入			
2018/9/7 23:14		43DL	変電			
2018/9/7 23:14		43R	直接			
2018/9/7 23:15		F13CB	操作ロック設定			
2018/9/7 23:15		F13CB	オフライン設定			
2018/9/7 23:15		F13CB	投入			
2018/9/7 23:16		配変A タップ極限	極限動作			
2018/9/7 23:18		F13-F14T	投入			
2018/9/7 23:19		F13CB	オフライン解除			
2018/9/7 23:19		F13CB	操作ロック解除			
2018/9/7 23:19		F13CB	切			
2018/9/7 23:20	砂川SS	空知線潮流調整No.1	復帰			
2018/9/7 23:21	[redacted]	F<13>	断路位置			
2018/9/7 23:21		F<13>	操作ロック設定			
2018/9/7 23:22		43R	遠方			
2018/9/7 23:22	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 23:22	電圧制御		制御開始	8tap(7)		
2018/9/7 23:23	電圧制御		制御正常終了	7tap(7)		
2018/9/7 23:23	電圧制御		制御正常終了			
2018/9/7 23:23	[redacted]	43R	直接			
2018/9/7 23:28		F13CB	入			
2018/9/7 23:29		F13CB	切			
2018/9/7 23:29		配変B タップ極限	極限動作			
2018/9/7 23:29	電圧制御	恵庭SSND	制御開始	PRG制御		
2018/9/7 23:29	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御開始	4tap(3)		
2018/9/7 23:29	[redacted]	F13CB	入			
2018/9/7 23:29		F13CB	切			
2018/9/7 23:30		F13CB	入			
2018/9/7 23:30		F13CB	切			
2018/9/7 23:30	電圧制御	恵庭SS 連変A	制御正常終了	3tap(3)		
2018/9/7 23:30	電圧制御	恵庭SSND	制御正常終了			
2018/9/7 23:30	[redacted]	F13CB	入			
2018/9/7 23:30		F13CB	切			
2018/9/7 23:31		62CB	入			
2018/9/7 23:32		61・62 43LC	使用			
2018/9/7 23:32		配変A タップ極限	極限動作			

2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 23:41	[redacted]	F12CB		トリップ	
2018/9/7 23:41		配変B DL 67G			
2018/9/7 23:41		F4CB		トリップ	
2018/9/7 23:41		配変A DL 67G			
2018/9/7 23:41		F12CB		入	
2018/9/7 23:41		F4CB		入	
2018/9/7 23:49	電圧制御	南札幌SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:49	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御開始	5tap(4)
2018/9/7 23:49	電圧制御	南札幌SS	連変A	制御正常終了	4tap(4)
2018/9/7 23:49	電圧制御	南札幌SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:49	[redacted]	AL1警報		復帰	
2018/9/7 23:49		AL警報		動作	
2018/9/7 23:53		配変B タップ極限		極限動作	
2018/9/7 23:53		AL警報		復帰	
2018/9/7 23:53		発電ダウン要求		復帰	
2018/9/7 23:54	電圧制御	恵庭SSND		制御開始	PRG制御
2018/9/7 23:54	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御開始	3tap(2)
2018/9/7 23:54	[redacted]	AL1警報		復帰	
2018/9/7 23:54		AL警報		動作	
2018/9/7 23:54	電圧制御	恵庭SS	連変A	制御正常終了	2tap(2)
2018/9/7 23:54	電圧制御	恵庭SSND		制御正常終了	
2018/9/7 23:56	[redacted]	配変B タップ極限		極限復帰	
2018/9/7 23:56	砂川SS	砂川線潮流調整No.2		復帰	
2018/9/7 23:57	砂川SS	砂川線潮流調整No.3		復帰	
2018/9/7 23:57	砂川SS	砂川線潮流調整No.1		復帰	
2018/9/7 23:57	砂川SS	砂川線潮流調整No.8		復帰	
2018/9/7 23:57	砂川SS	砂川線潮流調整No.4		復帰	
2018/9/7 23:57	砂川SS	砂川線潮流調整No.5		復帰	
2018/9/7 23:58	[redacted]	F13CB		切	23:58:10 MSH
2018/9/7 23:58		F13CB		入	23:58:10 MEH 4
2018/9/7 23:58		F13CB		入	23:58:12 MSH
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	23:58:14 MEH 18
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	23:58:18 MSH
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	23:58:18 MEH 5
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		F13CB		切	
2018/9/7 23:58		F13CB		入	
2018/9/7 23:58		AL警報		復帰	
2018/9/7 23:58		発電ダウン要求		復帰	
2018/9/7 23:58		F13CB		長期マスク設定	
2018/9/7 23:59		配変A 43RC		ロック	
2018/9/7 23:59		F13CB		切	23:59:58 MSH
2018/9/8 0:00		F13CB		切	00:00:00 MEH 7
2018/9/8 0:00		F13CB		入	00:00:00 MSH
2018/9/7 23:59		F13CB		入	
2018/9/8 0:00		F13CB		切	00:00:02 MEH 12
2018/9/8 0:00		F13CB		入	
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名		38402	当日作業削除
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名		38403	当日作業削除
2018/9/8 0:00	当日作業	当日作業件名		38270	当日作業削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名		42732	削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名		65519	削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名		65521	削除
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名		65537	削除
2018/9/8 0:02	[redacted]	配変A 43RC		使用	
2018/9/8 0:02		F13CB		切	
2018/9/8 0:03	電圧制御	[redacted]		制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:03	電圧制御			制御開始	7tap(6)
2018/9/8 0:04	電圧制御			制御開始	PRG制御
2018/9/8 0:04	電圧制御			制御開始	4tap(3)
2018/9/8 0:04	電圧制御			制御正常終了	6tap(6)
2018/9/8 0:04	電圧制御			制御正常終了	
2018/9/8 0:04	電圧制御			制御正常終了	3tap(3)
2018/9/8 0:04	電圧制御			制御正常終了	
2018/9/8 0:04	[redacted]	F13CB		入	
2018/9/8 0:04	電圧制御	[redacted]		制御正常終了	
2018/9/8 0:04	[redacted]	F13CB		入	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/8 0:05	[redacted]	F13CB		切	
2018/9/8 0:06		F13CB		入	
2018/9/8 0:06		F13CB		切	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算要求実施			札幌東制御卓－２
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	

2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:09	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:11	発電当日運用	可能電力	送信開始					
2018/9/8 0:11	発電当日運用	可能電力	送信終了					
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/8 0:12	砂川SS	砂川線潮流調整No.6	復帰					
2018/9/8 0:12	[redacted]	配変B タップ極限	極限動作					
2018/9/8 0:12	砂川SS	砂川線潮流調整No.7	復帰					
2018/9/8 0:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:15	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/8 0:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:18	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		復帰
2018/9/8 0:19	[redacted]	43R	遠方					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:24	[redacted]	61X	オフライン解除					
2018/9/8 0:24	[redacted]	61X	切					
2018/9/8 0:24	[redacted]	62X	オフライン解除					
2018/9/8 0:24	[redacted]	62X	切					
2018/9/8 0:24	[redacted]	61X	操作ロック解除					
2018/9/8 0:24	[redacted]	62X	操作ロック解除					
2018/9/8 0:25	[redacted]	61X	操作ロック設定					
2018/9/8 0:25	[redacted]	62X	操作ロック設定					
2018/9/8 0:25	[redacted]	F<13>	操作ロック解除					
2018/9/8 0:25	[redacted]	61X	オフライン設定					
2018/9/8 0:25	[redacted]	61X	投入					
2018/9/8 0:25	[redacted]	62X	オフライン設定					
2018/9/8 0:25	[redacted]	62X	投入					
2018/9/8 0:26	[redacted]	F<13>	接続位置					
2018/9/8 0:27	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/8 0:27	[redacted]	62X	オフライン解除					
2018/9/8 0:27	[redacted]	62X	切					
2018/9/8 0:28	[redacted]	62X	操作ロック解除					
2018/9/8 0:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:29	[redacted]	F13-F14T	開放					
2018/9/8 0:33	[redacted]	本館	退所					
2018/9/8 0:33	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:34	[redacted]	62X	操作ロック設定					
2018/9/8 0:34	[redacted]	62X	オフライン設定					
2018/9/8 0:34	[redacted]	62X	投入					
2018/9/8 0:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	開始					
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	完了					
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:36	[redacted]	66CB	投入					
2018/9/8 0:38	[redacted]	62CB	操作ロック設定					
2018/9/8 0:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/8 0:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		復帰
2018/9/8 0:38	[redacted]	62CB	オフライン設定					
2018/9/8 0:38	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/8 0:40	[redacted]	65CB	投入					
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/8 0:44	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:45	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続

2018/9/8 0:50	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.0kV(68.0kV)					
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		受付
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		接続
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		受付
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		受付
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		受付
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		接続

状態変化ログ_系制SF_苫小牧
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

-f 180906 -t 180 910

<<< showSF 検索日 時=18/09/10 12:3 1:18 運用=苫系(5) 期間 =18/09/06 03 :26:00.000～18/09/08 00:59:59.990 >>>

2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:26		有効電力上限1段	逸脱復帰	0.000MW(19.500)
2018/9/6 3:26		配変 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	奥新冠PS	6kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	室蘭SS	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	室蘭SS	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	新冠PS	6kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	静内PS	6kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苫小牧SS	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苫小牧SS	配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	苫小牧SS	配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変B 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	東の沢PS	6kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	配変A 母線電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:26	新冠PS	予備電源重故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:26	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:26		63 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:26	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:26	中給事故報知	[redacted]	発生	
2018/9/6 3:26	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		ダム水位	上限2段発生	135cm(134cm)
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限1段発生	-217cm(-70cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限2段発生	-217cm(-80cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限1段発生	-275cm(-130cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限2段発生	-275cm(-140cm)
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:26	新冠PS	2G 集油槽油面上昇1段	発生	
2018/9/6 3:26	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:26	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 3:26	新冠PS	2Gスラストクーラ故障	発生	
2018/9/6 3:26	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	岩清水SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	伊達PS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南早来SS	187kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南早来SS	275kV 合成乙電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南早来SS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	南早来SS	275kV B2母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:26		警報停止応動タイムアウ	ト	発生
2018/9/6 3:26		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.2取水ゲート故障	発生	
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.3取水ゲート故障	発生	
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.4取水ゲート故障	発生	
2018/9/6 3:26	春別ダム	取水門 43A	手動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.1取水ゲート故障	発生	
2018/9/6 3:26	苫小牧SS	連変A 冷却器故障	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:26	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.1取水ゲート故障	復帰	

2018/9/6 3:26	春別ダム	No.2取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.3取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 3:26	春別ダム	No.4取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 3:26	春別ダム	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:26	南早来SS	202 常監不良-重(1系)	発生			
2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:26	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:26	[redacted]	自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:26	[redacted]	64CB	切			
2018/9/6 3:26	[redacted]	62CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	ダム管故障	発生			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:26	[redacted]	63CB	切			
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	62CB	切			
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:27	[redacted]	62CB	切			
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	切			
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	62CB	入			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	63CB	トリップ			
2018/9/6 3:27	[redacted]	自動受電切替不成立				
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 3:27	西室蘭SWS	予備電源	停止			
2018/9/6 3:27	[redacted]	61CB	入			
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-12系27	復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-11系27	復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:27	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:27	新冠PS	2G 給水量低下	発生			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 3:27	[redacted]	120t*TrCB	切			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:27	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	高見PSTC2(SS)	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:27	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:27	[redacted]	予備機	停止			
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		

2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	西室蘭SWS	予備電源	運転			
2018/9/6 3:28	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	苫小牧系制	所内受電切替中	動作			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:28	[redacted]	61 TL故障	発生			
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:28	[redacted]	62 TL故障	発生			
2018/9/6 3:28	[redacted]	66kV 2TL 86				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	61 TL故障	復帰			
2018/9/6 3:28	[redacted]	62 TL故障	復帰			
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	苫小牧系制	942CB	切			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	警報停止異常	発生			
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:28	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:28	苫小牧系制	NWオシロ	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:29	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	予備電源.	起動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	復帰			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	復帰			
2018/9/6 3:29	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:29	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	945CB	入			
2018/9/6 3:29	[redacted]	61 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:29	[redacted]	62 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	61 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内受電切替中	復帰			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内 43LC	ロック			
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 復帰			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:29	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 発生			
2018/9/6 3:29	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:30	西室蘭SWS	予備電源	停止			
2018/9/6 3:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:30	苫小牧系制	NWオシロ	動作			

2018/9/6 3:30	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:30		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:30		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:30		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:30	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:30	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:30		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:30	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:31	新冠PS	2G 86-1B	動作	
2018/9/6 3:31	新冠PS	2G 48G		
2018/9/6 3:31	新冠SWS	101CB	開放	
2018/9/6 3:31	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:31	新冠PS	2G 48G	復帰	
2018/9/6 3:31	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:31	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:31		本館	入所	
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:31	新冠SWS	102CB	開放	
2018/9/6 3:31	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:31		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:32		本館	入所	
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:32	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:32	高見PS	12CB	開放	
2018/9/6 3:32	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:32		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:32	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:32	静内PS	101CB	開放	
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:33	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		1G 発電機	停止	
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		2G 発電機	停止	
2018/9/6 3:33		3G 発電機	停止	
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:33	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:33		本館	退所	
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:33	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33	春別PS	12CB	開放	
2018/9/6 3:33	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		発生		
2018/9/6 3:33		HDLC TMオーバースケール		復帰		
2018/9/6 3:34		HDLC TMオーバースケール		発生		
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	札幌系統制御所	所内設備		障害管理	空調装置故障	発生
2018/9/6 3:34	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34		HDLC TMオーバースケール		復帰		
2018/9/6 3:34	西室蘭SWS	予備電源	運転			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34		HDLC TMオーバースケール		発生		
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34		HDLC TMオーバースケール		復帰		
2018/9/6 3:34		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:34	春別PSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU)			
2018/9/6 3:34	静内PSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU)			
2018/9/6 3:34	室蘭SSTC	再閉路一括ロック	実行(CPU)			
2018/9/6 3:34	高見PSTC2(SS)	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	西室蘭SWSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	苫小牧SSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	南早来187TC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	南早来275TC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	追分SWSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	岩清水SWSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	新冠SWSTC	再閉路一括ロック	実行(現地)			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連変A 43-79T(187kV)	ロック			
2018/9/6 3:34	春別PS	101 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連A全停遮断復旧せず	動作			
2018/9/6 3:34	静内PS	連変B 43-79T	ロック			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	106 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	103 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	104 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	連変A 43-79T	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	連変B 43-79T	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	連変C 43-79T(187kV)	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	107 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	108 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	112 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	岩清水SWS	高見1TL 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	岩清水SWS	日高幹TL 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	岩清水SWS	奥新冠TL 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	岩清水SWS	高見2TL 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	高見PS	101 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	高見PS	102 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	105 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	107 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	17 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	103 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	113 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	114 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	103 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	104 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	107 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	206 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	207 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	208 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	211 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	212 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	201 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	202 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	203 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	204 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	205 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	連変A 43-79T	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	連変B 43-79T	ロック			
2018/9/6 3:34	南早来SS	連A全停遮断復旧せず	動作			
2018/9/6 3:34	春別PS	101 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生		
2018/9/6 3:34	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 3:34	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 3:34	南早来SS	202 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 3:34	高見PS	101 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	高見PS	102 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連変B 43-79T(187kV)	ロック			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	104 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	103 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	連変C 86	動作			
2018/9/6 3:34	苫小牧SS	112 86B	動作			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	103 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連B全停遮断復旧せず	動作			
2018/9/6 3:34	春別PS	102 43RC	ロック			
2018/9/6 3:34	静内PS	連変A 43-79T	ロック			
2018/9/6 3:34	岩清水SWS	高見2TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	岩清水SWS	高見1TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	107 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	105 86B	動作			
2018/9/6 3:34	新冠SWS	106 86B	動作			
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰		
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:34	南早来SS	113 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:34	南早来SS	114 再閉路せず	動作			

2018/9/6 3:34	春別PS	102 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連変C 43-79T(187kV)	ロック	
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連C全停遮断復旧せず	動作	
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:34	苫東厚真PS	201TL86*	動作	
2018/9/6 3:34	苫東厚真PS	202TL86*	動作	
2018/9/6 3:34	苫東厚真PS	203TL86*	動作	
2018/9/6 3:34	苫東厚真PS	204TL86*	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	207 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	208 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	211 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	205 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	206 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	202 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	203 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	204 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	201 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	南早来SS	212 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	南早来SS	18 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連変D 43-79T(187kV)	ロック	
2018/9/6 3:34	室蘭SS	連D全停遮断復旧せず	動作	
2018/9/6 3:34	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:34	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:34	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:34	[redacted]	下流警報軽故障(子局)	発生	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 3:35	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 3:35	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:35	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:35	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:35	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:35	[redacted]	1G 主機軽故障	発生	
2018/9/6 3:35	[redacted]	圧油系故障		
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:36	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:36	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:36	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:36	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:36	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:36	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	南早来SS	18 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	1G 集油槽油面異常	発生	03:36:32 MSL
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:36	[redacted]	1G 86-2	動作	
2018/9/6 3:36	[redacted]	1G 集油槽油面異常		
2018/9/6 3:37	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:37	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	

2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:37	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:37	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:37	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:37	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:37	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:37	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:37	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:37	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:37	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:38	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:38	[redacted]	1G マスター	運転	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:38	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	岩清水SWS	43RC 一括	同一方向制御	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	O-1CB	入	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:38	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:38	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:38	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:38	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:38	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:38	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:38		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:39	追分SWS	103 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:39	追分SWS	104 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:39	追分SWS	101 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:39	追分SWS	102 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:39	追分SWS	105 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:39	追分SWS	106 43RC	機器不応動	
2018/9/6 3:39	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:39	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:39	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:39	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:39	追分SWS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 3:39	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:39	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:39	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:39		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:39	追分SWS	102 43RC	ロック	
2018/9/6 3:39	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:40	追分SWS	103 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:40	追分SWS	104 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40	追分SWS	104 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	追分SWS	105 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:40	追分SWS	105 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	追分SWS	106 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:40	追分SWS	106 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:41	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:41	新冠PS	2G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 3:41	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:41	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:41	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:41	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:41		1G 主機重故障	発生	
2018/9/6 3:41		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:42		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:42	苫小牧系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:42	苫小牧系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:42	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:42	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:42		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:43		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:43		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:43		61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:43		取水重故障	発生	
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケー	ル	発生

2018/9/6 3:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケール		復帰			
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:43		HDLC TMオーバースケール		発生			
2018/9/6 3:44	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰			
2018/9/6 3:44		HDLC TMオーバースケール		発生			
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:44	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰			
2018/9/6 3:44		本館	退所				
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	高見PSTC2(SS)	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	（正常終了）				

2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:44	西室蘭SWS	予備電源	停止			
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:44	[redacted]	1G 発電機	停止			
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:44	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:44	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:44	苫小牧SS	本館	入所			
2018/9/6 3:45	南早来SS	18 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	[redacted]	62 86	動作			
2018/9/6 3:45	恵庭SS	103 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	恵庭SS	104 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	西当別SS	203 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	西当別SS	204 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 3:45	室蘭SS	本館(新館)	入所			
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:45	[redacted]		直接			
2018/9/6 3:45	西当別SS	203TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45	西当別SS	275kV 1TL 再閉路せず				
2018/9/6 3:45	西当別SS	204TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45	西当別SS	275kV 2TL 再閉路せず				
2018/9/6 3:45	西当別SS	204TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45	西当別SS	275 2L高速REC後遮断				
2018/9/6 3:45	西室蘭SWS	予備電源	運転			
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:45	南早来SS	66 86	動作			
2018/9/6 3:45	苫小牧SS	71 86	動作			
2018/9/6 3:45	苫小牧SS	65 86	動作			
2018/9/6 3:45	苫小牧SS	72 86	動作			
2018/9/6 3:45	苫小牧SS	66 86	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	61 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	65 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	63 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	66 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 2TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	64 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 2TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	61 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	63 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	62 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 2TL 86				
2018/9/6 3:45	[redacted]	64 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 286				
2018/9/6 3:45	[redacted]	66 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 286				
2018/9/6 3:45	[redacted]	61 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 186				
2018/9/6 3:45	[redacted]	65 TL故障	発生			
2018/9/6 3:45	[redacted]	66kV 186				
2018/9/6 3:45	南早来SS	65 86	動作			
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:46	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:46	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:46	静内PS	61 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	静内PS	62 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	68 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	64 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	67 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	65 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	64 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 86	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	75 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	73 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	74 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	71 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	62 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	61 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	南早来SS	61 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	62 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	72 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	71 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	68 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	67 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	64 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	南早来SS	63 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	203TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	204TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	204TL 低速REC後遮断	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 86	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62TL 86	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:46	[redacted]	64 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	62 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:46	北新得SS	201TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	北新得SS	202TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	伊達PS	61TL86*	動作	
2018/9/6 3:46	伊達PS	62TL86*	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	104 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	101 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	103 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	室蘭SS	102 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	北新得SS	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:46	北新得SS	105TL 86B.	動作	
2018/9/6 3:46	北新得SS	106TL 86B	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:46	[redacted]	62 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	伊達PS	101TL86*	動作	
2018/9/6 3:46	伊達PS	102TL86*	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	108TL 86B	動作	
2018/9/6 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	67 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	71 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	65 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46	[redacted]	61 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	[redacted]	66kV 1TL 86		

2018/9/6 3:46	[redacted]	63 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86		
2018/9/6 3:46		62 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:46		64 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46		66kV 2TL 86		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	103 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	104 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	105 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	106 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	107 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	108 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	101 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	102 TL故障	発生	
2018/9/6 3:46	西室蘭SWS	再閉路せず		
2018/9/6 3:46	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:46		61 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:46		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:46	西双葉SWS	203 43RC	ロック	
2018/9/6 3:47	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:47		63 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:47	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:47	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	東の沢PSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	西室蘭SWSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	室蘭SSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	苫小牧SSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	苫小牧PSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	南早来275TC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	南早来187TC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	南早来66TC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	南早来蓄電池TC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	追分SWSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	岩清水SWSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	新冠SWSTC	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定	

2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	奥新冠PSTC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	新冠PSTC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	下新冠PSTC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	春別PSTC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	高見PSTC1(PS)	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	高見PSTC2(SS)	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	静内PSTC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	新冠川取水口TC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	春別ダムTC	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	[redacted]	AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47		AS・IRロック	設定
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル 復帰
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	東の沢PSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	西室蘭SWSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	室蘭SSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	苫小牧SSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	苫小牧PSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	南早来275TC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	南早来187TC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	南早来66TC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	南早来蓄電池TC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	追分SWSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	岩清水SWSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	新冠SWSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	奥新冠PSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	新冠PSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	下新冠PSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	春別PSTC	DLL実行要求	札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	高見PSTC1(PS)	DLL実行要求	札幌HOST-3

2018/9/6 3:47	高見PSTC2(SS)	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	静内PSTC	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	新冠川取水口TC	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	春別ダムTC	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47		DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	苫小牧MDX	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/6 3:47	西双葉SWS	204 43RC	ロック	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		61 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:47		63 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:47		63 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:47		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:47	西室蘭SWS	107 43RC	ロック	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:47	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:47		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:47	西室蘭SWS	108 43RC	ロック	
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:48	西室蘭SWS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 3:48	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:48	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:48	西室蘭SWS	102 43RC	ロック	
2018/9/6 3:48	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:48		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:48		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:48	西室蘭SWS	105 43RC	ロック	
2018/9/6 3:48	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:49	西室蘭SWS	106 43RC	ロック	
2018/9/6 3:49	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:49		本館	入所	
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:49	西室蘭SWS	103 43RC	ロック	
2018/9/6 3:49	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:49		103 43RC	ロック	
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:49	西室蘭SWS	104 43RC	ロック	
2018/9/6 3:49	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:49		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:49		104 43RC	ロック	
2018/9/6 3:49		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:49	南早来RF	RF本館	入所	
2018/9/6 3:49	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:49	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:50		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:50		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:50		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケール	発生				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケール	復帰				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 中給	受付
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケール	発生				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 3:50	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）				
2018/9/6 3:50	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	108 43RC	ロック				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	高見PS	1G 中給制御	可能				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 3:50	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）				
2018/9/6 3:50	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）				

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	高見PS	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:50	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:50		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:51	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:51	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PS	1G 緊急起動	ロック	
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:51	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:51	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:51	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	

2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:52	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:52	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:52	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生

2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:52	電圧制御	南早来187kVGR 北新得	GR 系	統ループ解除切替中止
2018/9/6 3:52	電圧制御	南早来187kVGR	イニシアチブ	苫小牧
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:53	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:53	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	西室蘭SWS	予備電源重故障	発生	
2018/9/6 3:53	西室蘭SWS	予備電源	運転	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	西室蘭SWS	予備電源	停止	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:54	函館系統制御所	メンテナンス卓	障害管理 故障復帰	要求
2018/9/6 3:54	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理 オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 3:54	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:55	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:55		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 3:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:55		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:56	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:56	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	奥新冠PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	追分SWSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	苫小牧SSTC	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（異常終了）	
2018/9/6 3:56		SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 3:56	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56	高見PS	ブラックスタート	操作ロック解	除
2018/9/6 3:56	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:56		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:56	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57	高見PS	ブラックスタート	使用	

2018/9/6 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:57	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:57	高見PS	1G マスター	運転	
2018/9/6 3:57	高見PS	1G 発電機	運転	
2018/9/6 3:57	高見PS	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 3:57	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:57		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:57	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:57		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:58		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:58	高見PS	1G 主弁	開	
2018/9/6 3:58	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:58		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 3:59		警報停止選択不応動		
2018/9/6 3:59	高見PS	1G 発電機 起動	動作	
2018/9/6 3:59	高見PS	1G 発電機 励磁	動作	
2018/9/6 3:59	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 3:59		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:00	高見PS	1CB	並列	
2018/9/6 4:00	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	351cm(100cm)
2018/9/6 4:00	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:00	南早来SS	本館(275kV)	入所	
2018/9/6 4:00	高見PSTC2(SS)	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:00	高見PS	12CB	投入	
2018/9/6 4:00	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:00		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:00		警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:01		1G 圧油圧力異常	発生	
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:01	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	350cm(100cm)
2018/9/6 4:01	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:01	奥新冠ダム	CDT装置故障	復帰	
2018/9/6 4:01	奥新冠ダム	ダム管故障	復帰	
2018/9/6 4:01	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:01	高見PS	101CB	投入	
2018/9/6 4:01	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:01		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:02		警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:02		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:03		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:03		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:03		HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:03		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:03	高見PS	102CB	投入	
2018/9/6 4:03	東の沢PS	1G シーケンサ軽故障	復帰	

2018/9/6 4:03	東の沢PS	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:03	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:03	東の沢PS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:03	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:04	充停電判定	高見PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	351cm(100cm)
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:04	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:04	岩清水SWS	高見2TL 系統同期	動作	
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	岩清水SWS	105CB	投入	
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:04	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:04	岩清水SWS	高見2TL 系統同期	復帰	
2018/9/6 4:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:04	春別PS	101CB	投入	
2018/9/6 4:04	春別PS	187kV 系統同期	動作	
2018/9/6 4:04	春別PS	187kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 4:04	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:05	春別PS	187kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:05	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	350cm(100cm)
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:05	春別PS	102CB	投入	
2018/9/6 4:05	春別PS	187kV 系統同期	動作	
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:05	東の沢PS	予備電源	停止	
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:05	春別PS	187kV 系統同期	復帰	
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 4:05	新冠PS	2G 86-2	動作	
2018/9/6 4:05	新冠PS	2G 圧油圧力異常		
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 4:05	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:05	[redacted]	1G 43R	直接	
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 4:05	札幌系統制御所	札幌西制御卓－4		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:05	春別PS	12CB	投入	
2018/9/6 4:05	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:06	[redacted]	1G 86-5	動作	
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:06	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	351cm(100cm)
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:06	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:06	南早来SS	本館(66kV)	入所	
2018/9/6 4:06	春別PS	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:06	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:06	下新冠PS	1G排水ピット水位上昇	発生	04:06:51 MSL
2018/9/6 4:06	春別PS	所内 83H	商用	
2018/9/6 4:06	[redacted]	ダム水位	オフライン設	定
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:07	春別PS	1G マスター	運転	
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:07	[redacted]	ダム水位	下限2段復帰	0cm(-330cm)
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:07	春別PS	1G 発電機	運転	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:07	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:07	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:07	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:08	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	352cm(100cm)
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:08	春別PS	1G 水調	ロック	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:08	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:08	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:08	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:09	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:09	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 4:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 4:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:10	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/6 4:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 4:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 4:10	[redacted]	1G 集油槽油面異常	発生	03:36:32 MEL　1
2018/9/6 4:10	[redacted]	水槽水位異常	発生	03:10:25 MEL　1
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:10	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	新冠PS	2G 86-5	動作	
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生
2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/6 4:10	[redacted]	警報停止選択不応動		

2018/9/6 4:10	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 4:10		予備電源軽故障	復帰			
2018/9/6 4:10		HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 4:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 4:11		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 4:11	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	353cm(100cm)		
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		HDLC Iフレーム受信異	常	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 4:11	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:11	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	354cm(100cm)		
2018/9/6 4:12	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12	充停電判定	春別PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 4:12	春別PS	1CB	並列			
2018/9/6 4:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12	充停電判定	春別PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 4:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:12	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:13	春別PS	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.20MW(0.00MW)		
2018/9/6 4:13	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:13	静内PS	101CB	投入			
2018/9/6 4:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:13	静内PS	24CB	開放			
2018/9/6 4:13	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:13	静内PS	12CB	投入			
2018/9/6 4:14	静内PS	11CB	投入			
2018/9/6 4:14	静内PS	15CB	投入			
2018/9/6 4:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		本館	入所			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:15		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:16	新冠PS	2G 集油槽油面上昇2段	発生	04:16:54 MSL		
2018/9/6 4:16	新冠PS	2G 86-2	動作			
2018/9/6 4:16	新冠PS	2G 集油槽油面上昇2段				
2018/9/6 4:16	東の沢PS	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17	東の沢PS	1G マスター	操作受付(応	動SVなし)		
2018/9/6 4:17	東の沢PS	下流警報順次吹鳴	起動			
2018/9/6 4:17	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 4:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:17	東の沢PS	1G 発電機 準備	動作			
2018/9/6 4:17	東の沢PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 4:18	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 4:18	東の沢PS	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 4:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 4:20		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 4:20		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 4:20		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:21		警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:21	充停電判定	東の沢PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 4:21	東の沢PS	1CB	並列			
2018/9/6 4:22	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.20MW(12.00MW)		
2018/9/6 4:22	東の沢PS	1G有効電力目標	逸脱発生	-0.20MW(12.00MW)		
2018/9/6 4:22	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限２段発生	29cm(30cm)		
2018/9/6 4:22	岩清水SWS	104CB	投入			
2018/9/6 4:22	下新冠PS	1G 油検出器故障	復帰			
2018/9/6 4:22	下新冠PS	1Gボス内油検出器故障	復帰			
2018/9/6 4:22	下新冠PS	1G 排水予備機	起動			
2018/9/6 4:22	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 4:22	下新冠PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 4:22	新冠支水路	軽故障	復帰			
2018/9/6 4:22	岩清水SWS	奥新冠TL 系統同期	動作			
2018/9/6 4:22	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:22	下新冠PS	1G シーケンサ軽故障	復帰			
2018/9/6 4:22	岩清水SWS	奥新冠TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:23	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	高低圧所内電源盤故障	復帰
2018/9/6 4:23	下新冠PS	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:23	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:23	下新冠PS	1G マスター	運転			
2018/9/6 4:23	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	発生			
2018/9/6 4:23	下新冠PS	下流警報.	吹鳴			
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-3系27 復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	低圧所内分電盤	低圧22-2系27 復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 4:24	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:25	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	357cm(100cm)		
2018/9/6 4:25	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障 発生
2018/9/6 4:26	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:27	苫東厚真PS	141CB	切			
2018/9/6 4:27	[redacted]	予備警戒時	解除			
2018/9/6 4:27	苫東厚真PS	24CB	切			
2018/9/6 4:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 4:27	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 4:27	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:28	苫東厚真PS	25CB	切			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	苫東厚真PS	341CB	切			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:29	静内PS	本館	入所			
2018/9/6 4:29	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:29	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:29	苫東厚真PS	201 43RC	ロック			
2018/9/6 4:29	[redacted]	ダム水位(下新)	下限１段発生	49cm(50cm)		
2018/9/6 4:29	苫東厚真PS	202 43RC	ロック			
2018/9/6 4:29	下新冠PS	1G 排水予備機	停止			
2018/9/6 4:29	苫東厚真PS	203 43RC	ロック			
2018/9/6 4:30	苫東厚真PS	204 43RC	ロック			
2018/9/6 4:30	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:31	下新冠PS	下流警報.	終了			
2018/9/6 4:31	下新冠PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 4:32	高見ダム	ダム管故障	発生			
2018/9/6 4:32	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:32		本館	退所			
2018/9/6 4:32		1G 86-2	動作			
2018/9/6 4:33	充停電判定	下新冠PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 4:33	下新冠PS	1CB	並列			
2018/9/6 4:33	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:33		1G ガバナ軽故障	発生			
2018/9/6 4:34		62X	切			
2018/9/6 4:34		警報停止選択不応動				

2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 4:35	苫小牧SS	187kV連変 タップズレ	復帰			
2018/9/6 4:35	東の沢PS	下流警報	終了			
2018/9/6 4:35	東の沢PS	下流警報順次吹鳴	停止			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	107CB	投入			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	105 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	103 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	107 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	106 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	100 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:35	[redacted]	1G 86-2	動作			
2018/9/6 4:35	[redacted]	1G ガバナ重故障				
2018/9/6 4:35	新冠SWS	107 系統同期	動作			
2018/9/6 4:35	[redacted]	取水重故障	復帰			
2018/9/6 4:35	新冠SWS	107 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:36	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:36	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:36	[redacted]	圧油系故障	発生			
2018/9/6 4:36	苫小牧PS	11CB	切			
2018/9/6 4:37	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	358cm(100cm)		
2018/9/6 4:37	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:37	苫小牧PS	14CB	切			
2018/9/6 4:37	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:38	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	358cm(100cm)		
2018/9/6 4:38	苫小牧PS	27CB	開放			
2018/9/6 4:38	苫小牧PS	101 43RC	ロック			
2018/9/6 4:38	苫小牧PS	102 43RC	ロック			
2018/9/6 4:38	苫小牧PS	105 43RC	ロック			
2018/9/6 4:38	苫小牧PS	106 43RC	ロック			
2018/9/6 4:39	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:39	追分SWS	本館	入所			
2018/9/6 4:39	岩清水SWS	102CB	投入			
2018/9/6 4:39	静内PS	1G 95	復帰異常 復帰			
2018/9/6 4:39	静内PS	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:39	静内PS	1G 86-1A	復帰			
2018/9/6 4:39	岩清水SWS	日高幹TL 系統同期	動作			
2018/9/6 4:39	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	復帰			
2018/9/6 4:40	静内PS	2G 95	復帰異常 復帰			
2018/9/6 4:40	静内PS	2G 86-1B	復帰			
2018/9/6 4:40	静内PS	2G 86-1A	復帰			
2018/9/6 4:40	岩清水SWS	日高幹TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:40	新冠支水路	軽故障	発生			
2018/9/6 4:40	南早来SS	107CB	投入			
2018/9/6 4:40	南早来SS	113 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	114 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	17 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	342 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	345 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	103 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	104 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	107 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	107 系統同期	動作			
2018/9/6 4:40	新冠支水路	軽故障	復帰			
2018/9/6 4:40	南早来SS	107 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:40	下新冠PS	本館	入所			
2018/9/6 4:41	新冠PS	本館入所待ち	設定			
2018/9/6 4:41	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	358cm(100cm)		
2018/9/6 4:41	静内PS	連変A タップ渋滞	復帰			
2018/9/6 4:41	静内PS	連変B タップ渋滞	復帰			
2018/9/6 4:41	南早来SS	342CB	投入			
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:42	南早来SS	341CB	投入			
2018/9/6 4:42	南早来SS	344 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	201 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	203 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	341 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	202 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	204 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	205 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	206 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	207 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	208 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	211 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	212 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	341 系統同期	動作			
2018/9/6 4:42	[redacted]		復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	341 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:42	[redacted]		異常			
2018/9/6 4:42	[redacted]		復帰			
2018/9/6 4:42	南早来SS	344 系統同期	動作			
2018/9/6 4:42	南早来SS	344CB	投入			
2018/9/6 4:42	南早来SS	344 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:42	春別PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 4:42	下新冠PS	所内電源故障	発生			

2018/9/6 4:42	南早来SS	344 系統同期	動作		
2018/9/6 4:42	下新冠PS	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 4:42	春別PS	1G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 4:42	南早来SS	344 系統同期	復帰		
2018/9/6 4:43	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 4:43	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	200.2kV(200.0kV)	
2018/9/6 4:43	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	200.9kV(200.0kV)	
2018/9/6 4:43	南早来SS	345 系統同期	動作		
2018/9/6 4:43	春別PS	1G 圧油予備機	停止		
2018/9/6 4:43	南早来SS	345 系統同期	復帰		
2018/9/6 4:43	[redacted]	警報停止選択不応動			
2018/9/6 4:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:43	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(200.0kV)	
2018/9/6 4:43	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(200.0kV)	
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	南早来SS	345 系統同期	動作		
2018/9/6 4:44	南早来SS	345CB	投入		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	下新冠PS	1G排水ピット水位上昇	復帰	04:44:16 MEL	2
2018/9/6 4:44	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	[redacted]	警報停止選択不応動			
2018/9/6 4:44	南早来SS	345 系統同期	復帰		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:44	南早来SS	346CB	投入		
2018/9/6 4:44	南早来SS	所内B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 4:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	商用電源喪失	復帰		
2018/9/6 4:44	南早来SS	所内B CUB故障	復帰		
2018/9/6 4:44	南早来SS	所内B AC電源故障	復帰		
2018/9/6 4:44	南早来SS	187所内B系AC電源故障	復帰		
2018/9/6 4:45	南早来SS	275連変Bクーラー故障	復帰		
2018/9/6 4:45	南早来SS	275kV 集油水槽故障	復帰		
2018/9/6 4:45	南早来SS	275連変Aクーラー故障	復帰		
2018/9/6 4:45	南早来SS	所内A AC電源故障	復帰		
2018/9/6 4:45	南早来SS	187所内A系AC電源故障	復帰		
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	[redacted]	選択完了脱落		発生	
2018/9/6 4:45	[redacted]	選択完了脱落		復帰	
2018/9/6 4:45	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	復電切替中	動作		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 復帰		
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	[redacted]	選択完了脱落		発生	
2018/9/6 4:45	[redacted]	選択完了脱落		復帰	
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障 発生
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	動作		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	動作		
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	苫小牧系制	945CB	切		
2018/9/6 4:45	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:45	[redacted]	警報停止選択不応動			
2018/9/6 4:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:46	[redacted]		異常		
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	復帰		
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	復帰		
2018/9/6 4:46	[redacted]		復帰		
2018/9/6 4:46	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	所内低圧分電盤故障 復帰
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了		
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了		
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	941CB	入		
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	所内 43LC	使用		
2018/9/6 4:46	苫小牧系制	復電切替中	復帰		
2018/9/6 4:46	南早来SS	343CB	投入		
2018/9/6 4:46	南早来SS	所内A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 4:46	南早来SS	所内A CUB故障	復帰		
2018/9/6 4:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター 受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター 受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター 受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター 受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター 受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター 受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター(スレーブ) 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター 遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター 受付

2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移	
2018/9/6 4:47	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止				
2018/9/6 4:47	静内PSTC	TL 43R	直接				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:47	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 4:47	春別PS	本館	入所				
2018/9/6 4:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 4:48	静内PS	連変A 1次ヒーター断	復帰				
2018/9/6 4:48	静内PS	連変B 1次ヒーター断	復帰				
2018/9/6 4:48	静内PS	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 4:48	南早来SS	203CB	投入				
2018/9/6 4:48	静内PS	14CB	入				
2018/9/6 4:48	静内PSTC	CHルート切替モード	手動				
2018/9/6 4:48	静内PS	連変B 冷却器故障	発生				
2018/9/6 4:48	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰				
2018/9/6 4:48	南早来SS	203 系統同期	動作				
2018/9/6 4:48	静内PS	連変B 冷却器故障	発生				
2018/9/6 4:48	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰				
2018/9/6 4:48	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	362cm(100cm)			
2018/9/6 4:48	静内PSTC	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3			
2018/9/6 4:48	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)			
2018/9/6 4:48	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)			
2018/9/6 4:48	静内PSTC	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 4:48	静内PSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 4:48	南早来SS	203 系統同期	復帰				
2018/9/6 4:48	静内PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 4:48	静内PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/6 4:48	静内PSTC	ASW	Bルート				
2018/9/6 4:48	静内PSTC	TL 43R	遠方				
2018/9/6 4:48	苫小牧SS	不法侵入	動作				
2018/9/6 4:48	南早来SS	LB391A	投入				
2018/9/6 4:48	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生				
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付	
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続	
2018/9/6 4:49	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 4:49	静内PS	予備電源	停止				
2018/9/6 4:49	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 4:49	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動				
2018/9/6 4:49	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	186.6kV(189.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	186.6kV(189.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	272.9kV(286.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	272.9kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	271.4kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	273.3kV(286.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	273.3kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:49	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	271.0kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:49	高見PS	AFC使用再開	検討せよ	362cm(100cm)			
2018/9/6 4:49	高見PS	下池ダム水位監視	監視中止				
2018/9/6 4:49	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰				
2018/9/6 4:49	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 4:49	苫東厚真PS	201CB	入				
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	受付	
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西	接続	
2018/9/6 4:50	[redacted]	異常					
2018/9/6 4:50	苫小牧系制	予備電源.	停止				
2018/9/6 4:50	[redacted]	1G 86-1B	復帰				
2018/9/6 4:51	苫小牧SS	配変C 重故障	復帰				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 4:51	苫東厚真PS	25CB	入				
2018/9/6 4:51	静内PS	1G 圧油装置故障	発生				
2018/9/6 4:51	[redacted]		復帰				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作				
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生	
2018/9/6 4:51	南早来SS	所内A CUB故障	発生				
2018/9/6 4:51	南早来SS	所内B CUB故障	発生				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 4:51	静内PS	1G 圧油予備機	起動				
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付	
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続	
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 発生				
2018/9/6 4:51	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.4kV(197.0kV)			
2018/9/6 4:51	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	207.3kV(200.0kV)			
2018/9/6 4:51	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	208.2kV(200.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	198.8kV(189.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	198.8kV(197.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	199.1kV(189.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	199.1kV(197.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	276.7kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	274.8kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	276.7kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:51	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	274.8kV(274.0kV)			
2018/9/6 4:51	苫東厚真PS	24CB	入				
2018/9/6 4:51	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 復帰				

2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 4:51	南早来SS	所内B CUB故障	復帰			
2018/9/6 4:51	南早来SS	所内A CUB故障	復帰			
2018/9/6 4:51	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	190.2kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:51	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	192.4kV(200.0kV)		
2018/9/6 4:51	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	192.7kV(200.0kV)		
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	188.6kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(189.0kV)		
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	188.6kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:51	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(189.0kV)		
2018/9/6 4:51	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)		
2018/9/6 4:51	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)		
2018/9/6 4:51	苫東厚真PS	141CB	入			
2018/9/6 4:51	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 4:52	静内PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 4:52	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作			
2018/9/6 4:52	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	南早来SS	所内A CUB故障	発生			
2018/9/6 4:52	南早来SS	所内B CUB故障	発生			
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:52	苫東厚真PS	341CB	入			
2018/9/6 4:52	春別PS	187kV 母線 27	動作			
2018/9/6 4:52	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作			
2018/9/6 4:52	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	201.1kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 4:52	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	211.9kV(200.0kV)		
2018/9/6 4:52	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	212.9kV(200.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	203.2kV(189.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	203.2kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	203.2kV(189.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	203.2kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	290.2kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	287.9kV(274.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	287.9kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	290.5kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	287.9kV(274.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	287.9kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	春別PS	187kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 4:52	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 4:52	南早来SS	所内B CUB故障	復帰			
2018/9/6 4:52	南早来SS	所内A CUB故障	復帰			
2018/9/6 4:52	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	191.1kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:52	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	194.8kV(200.0kV)		
2018/9/6 4:52	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.2kV(200.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	188.1kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	188.1kV(197.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	282.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	278.9kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	282.7kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	278.9kV(286.0kV)		
2018/9/6 4:52	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 4:52	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 4:54	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 4:54	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 4:54	[redacted]	ダム放流	開始			
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン	実行モード 常用	遷移
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン	運用区分 中給	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン	運用区分 中給 割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン	運用区分 配電	割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理 オンライン	運用区分 配電 割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理 オンライン	実行モード 待機	遷移
2018/9/6 4:55	[redacted]	ダム 重故障	発生			
2018/9/6 4:55	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 4:55	[redacted]	ダム 重故障	発生			
2018/9/6 4:55	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 4:55	[redacted]	ダム 重故障	発生			
2018/9/6 4:55	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 4:55	南早来SS	103CB	投入			
2018/9/6 4:55	南早来SS	103 系統同期	動作			
2018/9/6 4:56	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	187.1kV(187.2kV)		
2018/9/6 4:56	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	187.1kV(187.2kV)		
2018/9/6 4:56	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	272.5kV(274.0kV)		
2018/9/6 4:56	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	272.5kV(274.0kV)		
2018/9/6 4:56	苫小牧SS	不法侵入	復帰			
2018/9/6 4:56	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:56	南早来SS	103 系統同期	復帰			
2018/9/6 4:56	[redacted]	ダム放流	停止			
2018/9/6 4:56	[redacted]	ダム 重故障	発生			
2018/9/6 4:56	苫小牧PS	105CB	入			
2018/9/6 4:57	高見PS	本館(屋変)	入所			
2018/9/6 4:57	下新冠PS	1G 圧油圧力異常	発生			
2018/9/6 4:57	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 4:57	[redacted]	ダム 重故障	発生			
2018/9/6 4:57	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 4:57	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 4:58	苫小牧PS	27CB	投入			
2018/9/6 4:58	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	高見支水路	取水門.	全閉			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:58	[redacted]	1G排水ピット水位上昇	発生	04:58:50 MSL		
2018/9/6 4:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 4:59	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 4:59	下新冠PS	1G 圧油圧力異常	復帰			
2018/9/6 4:59	南早来SS	NGR 86-4 間欠地絡	復帰異常 復帰			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 4:59	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:00	[redacted]	下流警報 夜間ロック	復帰			
2018/9/6 5:00	[redacted]	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:00	高見PS	本館	入所			
2018/9/6 5:00	[redacted]	1G排水ピット水位上昇	復帰	05:00:33 MEL 2		
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	南早来SS	201CB	投入			
2018/9/6 5:01	南早来SS	201 系統同期	動作			
2018/9/6 5:01	[redacted]	下流警報故障	発生			
2018/9/6 5:01	南早来SS	201 系統同期	復帰			
2018/9/6 5:01	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	196.0kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	196.0kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	288.7kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	286.4kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	288.7kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	286.4kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:01	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	LB393A	投入			
2018/9/6 5:02	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 5:02	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 5:02	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	187.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	187.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	275.5kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	274.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	275.9kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	274.8kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:02	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 5:02	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 5:02	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:02	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:02	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:02	南早来SS	207CB	投入			
2018/9/6 5:02	南早来SS	207 系統同期	動作			
2018/9/6 5:02	南早来SS	207 系統同期	復帰			
2018/9/6 5:03	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	194.0kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:03	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	194.0kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:03	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:03	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	284.2kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:03	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.8kV(286.0kV)		
2018/9/6 5:03	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	284.2kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:04	[redacted]	下流警報 夜間ロック	復帰			
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:05	[redacted]	下流警報電光盤故障	発生			
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 5:05	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 5:05	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 5:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:05		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06		警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:06		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:06	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:07	岩清水SWS	本館	入所				
2018/9/6 5:07	静内PS	1G 圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 5:07	西当別SS	203CB	投入				
2018/9/6 5:07	西当別SS	203TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:07	西当別SS	204TL 故障	復帰				
2018/9/6 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作				
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	岩清水SWS	高見1TL 系統同期	動作				
2018/9/6 5:08	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	岩清水SWS	101CB	投入				
2018/9/6 5:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	周波数変動	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08	岩清水SWS	高見1TL 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	[redacted]	復帰				
2018/9/6 5:08	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:08		本館	退所				
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09	北新得SS	202 43RC	ロック				
2018/9/6 5:09	北新得SS	201 43RC	ロック				
2018/9/6 5:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09		警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:09	北新得SS	102 43RC	ロック				
2018/9/6 5:09	北新得SS	101 43RC	ロック				
2018/9/6 5:09	北新得SS	106 43RC	ロック				
2018/9/6 5:09	北新得SS	105 43RC	ロック				
2018/9/6 5:11	南早来SS	275kV 連変A 軽故障	復帰				
2018/9/6 5:11	南早来SS	275kV 連変A 軽故障	発生				
2018/9/6 5:11	南早来SS	275kV 連変A 軽故障	復帰				
2018/9/6 5:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:11	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:11	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:11	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 5:11	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 5:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:11	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:11	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:11	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12		調整ゲート(開)	動作				
2018/9/6 5:12		調整ゲート(開)	停止				
2018/9/6 5:12	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12		調整ゲート(開)	動作				
2018/9/6 5:12		調整ゲート(開)	停止				
2018/9/6 5:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:12	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:12	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:12	春別PS	187kV 母線 27	動作				
2018/9/6 5:12	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生				
2018/9/6 5:12	春別PS	187kV 母線 27	復帰				
2018/9/6 5:12	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動				
2018/9/6 5:12	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 5:12	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 5:12	新冠PS	予備電源重故障	復帰				
2018/9/6 5:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:13		警報停止選択不応動					

2018/9/6 5:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:13	新冠PS	予備電源	運転			
2018/9/6 5:13	新冠PS	52GCB	入			
2018/9/6 5:13	新冠PS	6kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 5:13	新冠PS	2MTr 軽故障	復帰			
2018/9/6 5:13	新冠PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 5:13	新冠SWS	所内 27(PS側)	復帰			
2018/9/6 5:13	新冠PS	2Gスラストクーラ故障	復帰			
2018/9/6 5:13	[redacted]	F1CB	入			
2018/9/6 5:13	新冠SWS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 5:13	新冠SWS	所内 27(DL側)	復帰			
2018/9/6 5:13	[redacted]	F2CB	入			
2018/9/6 5:13	新冠PS	2G 発電機	停止			
2018/9/6 5:13	新冠PS	副水槽水位計故障	復帰	05:13:34 MEL	2	
2018/9/6 5:13	新冠PS	2G 給水量低下	復帰			
2018/9/6 5:14	高見PS	所内 83H	所変E側			
2018/9/6 5:14	高見PS	所内 83H	所変B側			
2018/9/6 5:14	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 5:14	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:14	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:14	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:14	新冠PS	2G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 5:14	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 5:15	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.2kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:15	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:15	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	185.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:15	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	272.5kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:15	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	270.3kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:15	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	272.1kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:15	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	269.9kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:15	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:15	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	新冠PS	2G 集油槽油面上昇2段	復帰	05:15:19 MEL	2	
2018/9/6 5:15	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰			
2018/9/6 5:15	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:15	新冠PS	2G 圧油圧力異常	復帰			
2018/9/6 5:15	新冠PS	2G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 5:15	高見PS	1G シーケンサ軽故障	復帰			
2018/9/6 5:16	新冠PS	2G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:16	西双葉SWS	203CB	投入			
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 5:16	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 5:16	高見PS	41CB	投入			
2018/9/6 5:16	春別PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 5:16	春別PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:16	高見PS	所内 6kV 27A	復帰			
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 5:17	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:17	高見PS	1MTr 軽故障	発生			
2018/9/6 5:17	高見PS	1MTr 冷却器故障	発生			
2018/9/6 5:17	高見PS	2MTr 軽故障	発生			
2018/9/6 5:17	高見PS	2MTr 冷却器故障	発生			
2018/9/6 5:17	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 5:17	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 5:17	高見PS	52GCB	切			
2018/9/6 5:17	高見PS	1G シーケンサ軽故障	発生			
2018/9/6 5:17	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生			
2018/9/6 5:17	高見PS	F所内1CB	投入			
2018/9/6 5:18	高見PS	1MTr 軽故障	復帰			
2018/9/6 5:18	高見PS	1MTr 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 5:18	高見PS	2MTr 軽故障	復帰			
2018/9/6 5:18	高見PS	2MTr 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 5:17	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 5:18	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰			
2018/9/6 5:18	春別PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.20MW(0.00MW)		
2018/9/6 5:18	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限2段復帰	32cm(30cm)		
2018/9/6 5:18	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	189.8kV(189.0kV)		
2018/9/6 5:18	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	278.2kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:18	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	276.3kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:18	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	278.5kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:18	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	276.3kV(274.0kV)		
2018/9/6 5:18	西室蘭SWS	本館	入所			
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:20	[redacted]	出力変動緩和装置	異常			
2018/9/6 5:20	[redacted]	出力変動緩和装置	復帰			
2018/9/6 5:20	[redacted]	出力変動緩和装置	異常			
2018/9/6 5:20	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 5:20	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 5:20	春別PS	187kV 母線 27	動作			
2018/9/6 5:20	春別PS	187kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 5:20	[redacted]	出力変動緩和装置	復帰			
2018/9/6 5:20	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 5:20	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			

2018/9/6 5:20	[redacted]	出力変動緩和装置	異常					
2018/9/6 5:20		出力変動緩和装置	復帰					
2018/9/6 5:20		出力変動緩和装置	異常					
2018/9/6 5:21		出力変動緩和装置	復帰					
2018/9/6 5:21		出力変動緩和装置	異常					
2018/9/6 5:21	高見PS	共通シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 5:21	[redacted]	出力変動緩和装置	復帰					
2018/9/6 5:21	新冠PS	2G 集油槽油面上昇1段	復帰					
2018/9/6 5:21	[redacted]	出力変動緩和装置	異常					
2018/9/6 5:21		本館	入所					
2018/9/6 5:21		出力変動緩和装置	復帰					
2018/9/6 5:21		出力変動緩和装置	異常					
2018/9/6 5:21		警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:22	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始					
2018/9/6 5:22	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始					
2018/9/6 5:22	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 5:22	春別PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 5:22	静内PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 5:22	春別PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 5:22	春別PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 5:22	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了					
2018/9/6 5:22	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了					
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 5:22	静内PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:22	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	185.0kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:22	高見PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	185.9kV(186.0kV)				
2018/9/6 5:22	春別PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	184.4kV(186.0kV)				
2018/9/6 5:22	新冠SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	186.0kV(186.0kV)				
2018/9/6 5:22	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	181.2kV(184.2kV)				
2018/9/6 5:22	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	181.2kV(184.2kV)				
2018/9/6 5:22	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	267.3kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:22	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	264.6kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:22	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	267.3kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:22	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	264.6kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:22	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰					
2018/9/6 5:22	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:23	高見PS	1G シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 5:23	高見PS	予備電源	停止					
2018/9/6 5:23	南早来SS	本館(275kV)	退所					
2018/9/6 5:23	[redacted]	61X	切					
2018/9/6 5:23	西室蘭SWS	予備電源 43A	手動					
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 5:23	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 5:24	高見PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	189.6kV(186.0kV)				
2018/9/6 5:24	春別PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	189.9kV(186.0kV)				
2018/9/6 5:24	新冠SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.4kV(186.0kV)				
2018/9/6 5:24	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	277.0kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:24	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	275.2kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:24	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	277.4kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:24	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	275.2kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:24	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	189.6kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:24	西室蘭SWS	予備電源	運転					
2018/9/6 5:24	西室蘭SWS	予備電源	停止					
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		構内LAN	NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	[redacted]	61X	切					
2018/9/6 5:25		L60	切					
2018/9/6 5:25		L70	切					
2018/9/6 5:25		152F2CB	切					
2018/9/6 5:25		61 連系 95L	復帰異常 復帰					
2018/9/6 5:25		64 連系 95L	復帰異常 復帰					
2018/9/6 5:25		67P	使用					
2018/9/6 5:25		52S2CB	切					
2018/9/6 5:25		61 27	復帰					
2018/9/6 5:26	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:26	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:26	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:27		本館	退所					
2018/9/6 5:27	西室蘭SWS	予備電源	運転					
2018/9/6 5:27	西室蘭SWS	予備電源	停止					
2018/9/6 5:27	[redacted]	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29		警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:29		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:29		1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 5:29	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 5:29	静内PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 5:29	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 5:29	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 5:29	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 5:29	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	186.3kV(189.0kV)				
2018/9/6 5:29	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	182.8kV(189.0kV)				

2018/9/6 5:29	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	182.8kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:29	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	269.1kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:29	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	267.3kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:29	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	269.1kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:29	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	267.3kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:29	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止				
2018/9/6 5:30	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 5:30	静内PS	1G 圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 5:30	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:30	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.6kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:30	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:30	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:30	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	282.7kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:30	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	280.8kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:30	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283.0kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:30	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	280.4kV(274.0kV)			
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	西室蘭SWS	予備電源	運転				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	新冠PS	本館	入所				
2018/9/6 5:31	新冠PS	本館入所待ち	解除				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:33	南早来SS	本館(66kV)	退所				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:33	西室蘭SWS	予備電源	停止				
2018/9/6 5:33	[redacted]	調整ゲート(開)	動作				
2018/9/6 5:33	西室蘭SWS	予備電源	運転				
2018/9/6 5:33	西室蘭SWS	予備電源重故障	発生				
2018/9/6 5:33	西室蘭SWS	予備電源	停止				
2018/9/6 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	西室蘭SWS	52HG	商用				
2018/9/6 5:34	西室蘭SWS	52HG	予備電源				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	調整ゲート(開)	停止				
2018/9/6 5:34	[redacted]	調整ゲート(開)	動作				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:34	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:35	西室蘭SWS	予備電源	運転				
2018/9/6 5:35	新冠PS	共通シーケンサ軽故障	復帰				
2018/9/6 5:35	[redacted]	調整ゲート(開)	停止				
2018/9/6 5:35	[redacted]	調整ゲート(開)	動作				
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:35	西室蘭SWS	予備電源重故障	発生				
2018/9/6 5:35	西室蘭SWS	予備電源	停止				
2018/9/6 5:35	[redacted]	調整ゲート(開)	停止				
2018/9/6 5:35	[redacted]	調整ゲート(開)	動作				
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36	[redacted]	調整ゲート(開)	停止				
2018/9/6 5:36	南早来SS	211CB	投入				
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生				
2018/9/6 5:36	静内PS	1G 圧油装置故障	発生				
2018/9/6 5:36	春別PS	1G給水ストレーナ故障	発生				
2018/9/6 5:36	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:36	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	重大事故	発生				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	周波数変動	受信				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	受信				
2018/9/6 5:36	南早来SS	211 系統同期	動作				
2018/9/6 5:36	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作				
2018/9/6 5:36	下新冠PS	AFC装置故障	発生				
2018/9/6 5:36	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生				
2018/9/6 5:36	南早来SS	211 系統同期	復帰				
2018/9/6 5:36	下新冠PS	AFC装置故障	復帰				
2018/9/6 5:36	静内PS	1G 圧油予備機	起動				
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:36	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	198.0kV(197.0kV)			
2018/9/6 5:36	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	203.4kV(197.0kV)			
2018/9/6 5:36	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	203.2kV(197.0kV)			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	301.8kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	298.8kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	302.2kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	299.2kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動				

2018/9/6 5:36	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 発生			
2018/9/6 5:36	静内PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:36	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作			
2018/9/6 5:36	南早来SS	H2Tr タップ極限	動作			
2018/9/6 5:36	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰		
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	春別PS	102 監視不良(後)	発生			
2018/9/6 5:36	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生		
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	発生			
2018/9/6 5:36	南早来SS	LB393B	投入			
2018/9/6 5:36	春別PS	102 監視不良(後)	復帰			
2018/9/6 5:36	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 復帰			
2018/9/6 5:36	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	復帰			
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 5:36	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 5:36	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 5:36	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 5:36	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	193.0kV(197.0kV)		
2018/9/6 5:36	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	194.5kV(197.0kV)		
2018/9/6 5:36	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	194.5kV(197.0kV)		
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 5:37	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 5:37	西室蘭SWS	52HG	商用			
2018/9/6 5:37	西室蘭SWS	52HG	予備電源			
2018/9/6 5:37	西室蘭SWS	52HG	商用			
2018/9/6 5:37	西室蘭SWS	52HG	予備電源			
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:37	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 中給	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了	受付
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:37	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 5:37	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:37	中給事故報知	周波数変動	復帰				
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:38	南早来SS	LB391B	投入				
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰			
2018/9/6 5:38	中給事故報知	重大事故	発生				
2018/9/6 5:38	中給事故報知	周波数変動	受信				
2018/9/6 5:38	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:38	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 5:38	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	受信				
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生			
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰			
2018/9/6 5:38	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 5:38	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了	完了
2018/9/6 5:38	新冠PS	2G シーケンサ軽故障	復帰				
2018/9/6 5:38	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	187.9kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 函館	解除
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分 中給	解除
2018/9/6 5:38	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.6kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:38	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	185.6kV(189.0kV)			
2018/9/6 5:38	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	275.2kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:38	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	272.9kV(286.0kV)			
2018/9/6 5:38	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	272.9kV(274.0kV)			

2018/9/6 5:38	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	275.2kV(286.0kV)				
2018/9/6 5:38	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	273.6kV(286.0kV)				
2018/9/6 5:38	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:38	西室蘭SWS	予備電源	運転					
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/6 5:38	南早来SS	H2Tr タップ極限	復帰					
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/6 5:38	新冠PS	2G ガバナ重故障	復帰					
2018/9/6 5:38	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰					
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:38	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	中給事故報知	重大事故	復帰					
2018/9/6 5:39	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 5:39	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 5:39	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/6 5:39	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/6 5:39	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:39	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	発生				
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:39	春別PSTC	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰				
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 5:40	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	新冠PS	1G シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 5:40	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 5:40	新冠SWS	本館	入所					
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 5:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰	要求		
2018/9/6 5:41	静内PSTC	1G 43R	直接					
2018/9/6 5:41	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 5:41	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了
2018/9/6 5:42	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 5:42	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	274.8kV(274.0kV)				
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付

2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:42	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.5kV(189.0kV)					
2018/9/6 5:43	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(189.0kV)					
2018/9/6 5:43	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(189.0kV)					
2018/9/6 5:43	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	283.0kV(274.0kV)					
2018/9/6 5:43	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	283.0kV(274.0kV)					
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	高見PS	本館(屋変)	退所						
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 5:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	高見PS	本館(屋変)	入所						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	新冠PSTC	43RG1	直接						
2018/9/6 5:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:45	北新得SS	201CB	投入						
2018/9/6 5:45	新冠PSTC	43RG2	直接						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	新冠PS	2G 86-5	復帰						
2018/9/6 5:45	新冠PS	2G 86-1B	復帰						
2018/9/6 5:45	新冠PS	2G 86-2	復帰						
2018/9/6 5:45	新冠PS	1G 86-1B	復帰						
2018/9/6 5:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:45	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 5:46	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 5:46	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 5:46	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生						
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 5:46	春別PS	187kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:46	静内PS	下流警報	吹鳴						
2018/9/6 5:46	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作						
2018/9/6 5:46	静内PS	下流警報軽故障(親)	発生						
2018/9/6 5:46	静内PS	下流警報	終了						
2018/9/6 5:46	春別PS	187kV 母線 27	復帰						
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:46	春別PS	187kV 母線 27	動作						
2018/9/6 5:46	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動						

2018/9/6 5:46	高見PS	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 5:46	南早来SS	所内B 6kV 27	動作	
2018/9/6 5:46	南早来SS	所内A 6kV 27	動作	
2018/9/6 5:46	南早来SS	所内A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:46	南早来SS	所内B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 5:46	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:46	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作	
2018/9/6 5:46	春別PS	187kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46	春別PS	187kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:46	春別PS	187kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:46	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	201.4kV(197.0kV)
2018/9/6 5:46	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	202.4kV(197.0kV)
2018/9/6 5:46	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	310.1kV(286.0kV)
2018/9/6 5:46	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	302.6kV(286.0kV)
2018/9/6 5:46	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	310.8kV(286.0kV)
2018/9/6 5:46	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	302.9kV(286.0kV)
2018/9/6 5:46	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:46	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:47	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:47	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 5:47	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	春別PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:48	春別PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	新冠PSTC	43RG2	遠方	
2018/9/6 5:48	新冠PS	2G 中給制御	可能	
2018/9/6 5:48	高見PS	1G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	192.5kV(197.0kV)
2018/9/6 5:48	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	192.2kV(197.0kV)
2018/9/6 5:48	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	284.2kV(286.0kV)
2018/9/6 5:48	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	284.2kV(286.0kV)
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	春別PS	1G給水ストレーナ故障	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	西室蘭SWS	LS欠相	復帰	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	ダム水位(下新)	下限1段復帰	52cm(50cm)
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:49	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 5:49	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 5:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:50	発電制御	静内PS1G制御予定	10分前です	解列制御
2018/9/6 5:50	発電制御	1G 43R	中止条件有り	
2018/9/6 5:50	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 5:50	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 5:50	春別PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 5:50	春別PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:50	[redacted]	配変A 43RC	ロック	
2018/9/6 5:50	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 5:50	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:50	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:50	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	186.5kV(189.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	183.0kV(189.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	183.0kV(189.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	271.4kV(286.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	271.4kV(274.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	269.5kV(274.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	271.4kV(286.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	271.4kV(274.0kV)
2018/9/6 5:50	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	269.5kV(274.0kV)
2018/9/6 5:50	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 5:51	発電制御	静内PS1G制御予定	9分前です	解列制御
2018/9/6 5:51	発電制御	1G 43R	中止条件有り	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 5:51	発電制御	静内PS1G制御予定	中止指示	解列制御
2018/9/6 5:51	発電制御	静内PS1G制御予定	削除指示	解列制御
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	春別PS	1G給水ストレーナ故障	発生	
2018/9/6 5:51	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 5:51	春別PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:51	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 5:51	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:51	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 5:51	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:51	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:51	春別PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	185.8kV(186.0kV)
2018/9/6 5:51	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 5:52	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	

2018/9/6 5:52	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:52	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	春別PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	186.6kV(186.0kV)
2018/9/6 5:52	春別PS	1G給水ストレーナ故障	復帰	
2018/9/6 5:52	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 5:52	[redacted]	31CB	開放	
2018/9/6 5:52	南早来SS	LB391B	開放	
2018/9/6 5:52	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 5:52	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G給水ストレーナ故障	発生	
2018/9/6 5:52	春別PS	187kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:52	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:52	春別PS	187kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:52	[redacted]	31 43RC	ロック	
2018/9/6 5:52	春別PS	187kV 母線 27	動作	
2018/9/6 5:52	春別PS	187kV 母線 27	復帰	
2018/9/6 5:52	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:52	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.9kV(189.0kV)
2018/9/6 5:52	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(189.0kV)
2018/9/6 5:52	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.2kV(189.0kV)
2018/9/6 5:52	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	283.0kV(274.0kV)
2018/9/6 5:52	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	281.2kV(274.0kV)
2018/9/6 5:52	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283.4kV(274.0kV)
2018/9/6 5:52	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	281.5kV(274.0kV)
2018/9/6 5:52	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:52	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:52	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 5:52	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	春別PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 5:53	春別PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 5:53	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 5:53	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	春別PS	1G給水ストレーナ故障	復帰	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 5:53	新冠PS	1G 43-77	自動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 5:53	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	プリンター３	障害管理	プリンタ出力異常 発生
2018/9/6 5:54	新冠PS	2G 43-77	自動	
2018/9/6 5:54	新冠PS	1G 43-65SD	折線	
2018/9/6 5:54	[redacted]	配変A 43RC	ロック	
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 5:54	新冠PS	1G 43-91(90)	AQR	
2018/9/6 5:54	[redacted]	配変B 43RC	ロック	
2018/9/6 5:54	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 5:54	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 5:54	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 5:55	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	プリンター３	障害管理	プリンタ出力異常 復帰
2018/9/6 5:55	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 5:55	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作	
2018/9/6 5:55	旭川系統制御所	中給BU	障害管理	時差装置故障 復帰
2018/9/6 5:55	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 5:56	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 5:56	新冠PSTC	43RG2	直接	
2018/9/6 5:56	新冠PS	2G 中給制御	不可能	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 旭川 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 釧路 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 中給 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 函館 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 札幌東 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 苫小牧 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	終了 受付
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン1	運用区分 札幌西 解除
2018/9/6 5:56	新冠PS	2G 43-65SD	折線	
2018/9/6 5:56	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	終了 受付
2018/9/6 5:56	新冠PS	2G 43-91(90)	AQR	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	運用区分 札幌東 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	運用区分 苫小牧 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	運用区分 函館 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	運用区分 釧路 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	運用区分 旭川 解除
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	運転管理 オフライン2	運用区分 札幌西 解除
2018/9/6 5:56	春別PS	水槽水位	TMチャート最	大 50(2)
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理 オフライン1	終了 受付
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理 オフライン1	運用区分 札幌東 解除
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ	運転管理 オフライン1	運用区分 中給 解除

2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅱ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:56	[redacted]	KF301CB	開放						
2018/9/6 5:56	新冠PSTC	43RG2	遠方						
2018/9/6 5:56	新冠PS	2G 中給制御	可能						
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:57	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅱ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 5:57	東の沢PS	本館	入所						
2018/9/6 5:57	南早来SS	205CB	操作ロック設	定					
2018/9/6 5:57	苫東厚真PS	203CB	操作ロック設	定					
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:57	[redacted]	11CB	開放						
2018/9/6 5:57	[redacted]	配変A 43RC	ロック						
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:58	[redacted]	KF301 43RC	ロック						
2018/9/6 5:58	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求					
2018/9/6 5:59	北新得SS	105CB	投入						
2018/9/6 5:59	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求					
2018/9/6 5:59	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(286.0kV)					
2018/9/6 5:59	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)					
2018/9/6 5:59	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	288.7kV(286.0kV)					
2018/9/6 5:59	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:59	新冠SWS	105 系統同期	動作						
2018/9/6 5:59	新冠SWS	105CB	投入						
2018/9/6 5:59	電圧制御	南早来187kVGR 北新得	GR 系	統ループ発生検出					
2018/9/6 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	下新冠PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-5.0MVar(-4.6MVar)					
2018/9/6 6:00	新冠SWS	105 系統同期	復帰						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)					
2018/9/6 6:00	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	283.4kV(286.0kV)					
2018/9/6 6:00	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	283.4kV(286.0kV)					
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	南早来SS	本館(275kV)	入所						
2018/9/6 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:01	南早来SS	本館(187kV)	入所						
2018/9/6 6:01	電圧制御	南早来187kVGR 北新得	GR 系	統ループ切替中止					
2018/9/6 6:01	電圧制御	南早来187kVGR	イニシアチブ	苫小牧					
2018/9/6 6:01	旭川系統制御所	業務支援端末－14		障害管理		支援端末LAN-2nd NIC故障		復帰	
2018/9/6 6:02	[redacted]	1G 86-1B.	同一方向制御						
2018/9/6 6:02	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－14		障害管理		支援端末LAN-1st NIC故障		復帰	
2018/9/6 6:02	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)					
2018/9/6 6:02	[redacted]	1G 86-1B	復帰						
2018/9/6 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/6 6:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/6 6:02	旭川系統制御所	業務支援端末－14		障害管理		構内LAN NIC故障		復帰	
2018/9/6 6:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:03	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生						
2018/9/6 6:03	春別PS	1G 圧油装置故障	発生						
2018/9/6 6:03	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 6:03	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 6:03	春別PS	1G 圧油予備機	起動						
2018/9/6 6:03	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了						
2018/9/6 6:03	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了						
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:03	[redacted]	警報停止選択不応動							
2018/9/6 6:03	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰						
2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 6:03	[redacted]	1G 43R	直接						

2018/9/6 6:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:03	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 6:03	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	186.8kV(189.0kV)		
2018/9/6 6:03	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	186.8kV(189.0kV)		
2018/9/6 6:03	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	276.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 6:03	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	276.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 6:04	下新冠PS	1G発電 Q	下限逸脱復帰	-1.1MVar(-4.6MVar)		
2018/9/6 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:04		TL 43R	直接			
2018/9/6 6:04		41CB	切			
2018/9/6 6:05	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰			
2018/9/6 6:05	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:05		TL 43R	遠方			
2018/9/6 6:05	発電制御	下新冠PS1G制御予定	時刻です	解列制御		
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 6:05	発電制御	下新冠PS1G制御予定	実行指示	解列制御		
2018/9/6 6:05	発電制御	下新冠PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(0.0MW)		
2018/9/6 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 6:05	充停電判定	下新冠PS1G	単独系統復帰			
2018/9/6 6:05	下新冠PS	1G マスター	停止			
2018/9/6 6:05	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 6:05	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:06	春別PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:06	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)		
2018/9/6 6:06	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:06	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:06	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:06	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:06	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 6:07	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:07	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(274.0kV)		
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	新冠PS	1MTr 43A	手動			
2018/9/6 6:07	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:07	旭川系統制御所	中給BU		障害管理	時差装置故障	発生
2018/9/6 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:07	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:08	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:07	泊PS	201CB	入			
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 発電機	停止			
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	発電制御	下新冠PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	0.0MW(0.0MW)		
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 6:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:08	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:09	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:09	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:09	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 6:09	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 6:09	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 6:09	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 6:09	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:09	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 6:09	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 6:10	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:10	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:10	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	276.3kV(274.0kV)		
2018/9/6 6:10	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	276.3kV(274.0kV)		
2018/9/6 6:10	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 6:10	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 6:10	春別PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 6:10	春別PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:10	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 6:10	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 6:10	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:10	春別PS	1G 圧油予備機	停止			

2018/9/6 6:11	伊達PS	101 43RC	ロック					
2018/9/6 6:11	伊達PS	102 43RC	ロック					
2018/9/6 6:11	静内PS	空気系故障(屋内)	発生					
2018/9/6 6:11	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 6:11	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:11	伊達PS	17CB	開放					
2018/9/6 6:11	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 6:11	伊達PS	連変A 43RC(187kV)	ロック					
2018/9/6 6:11	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	189.6kV(189.0kV)				
2018/9/6 6:11	新冠PS	1MTr 軽故障	復帰					
2018/9/6 6:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:11	苫小牧SS	連変A 冷却器故障	復帰					
2018/9/6 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 6:12	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 6:12	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:12	苫小牧SS	連変A 冷却器故障	発生					
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 6:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:13		配変A 軽故障(LR)	復帰	06:13:33 MEL 2				
2018/9/6 6:13		警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 6:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 6:14	新冠PS	1MTr 43A	自動					
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 6:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 6:15	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:17	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 6:17	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:17		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18	新冠PSTC	43RG1	遠方					
2018/9/6 6:18	新冠PS	1G 中給制御	可能					
2018/9/6 6:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰					
2018/9/6 6:18	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰					
2018/9/6 6:18	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 6:18	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 6:18	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:18	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 6:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 6:18	静内PS	2G マスター	操作受付(応 動SVなし)					
2018/9/6 6:18	静内PS	下流警報	吹鳴					
2018/9/6 6:18	静内PS	下流警報	終了					
2018/9/6 6:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:18	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 6:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:19		1G マスター	運転					
2018/9/6 6:19		下流警報順次C 吹鳴	起動					
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:19		本館	入所					
2018/9/6 6:19		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:19	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生					
2018/9/6 6:19	静内PS	空気系故障(屋内)	発生					
2018/9/6 6:19	春別PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 6:19	春別PS	1G給水ストレーナ故障	発生					
2018/9/6 6:19	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始					
2018/9/6 6:19	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始					
2018/9/6 6:19	中給事故報知	周波数変動	受信					
2018/9/6 6:19	高見PS	所内 6kV 27B	動作					
2018/9/6 6:19	高見PS	所内 6kV 27B	復帰					
2018/9/6 6:19	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:19	春別PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 6:19	苫小牧系制	商用電源喪失	動作					
2018/9/6 6:19	中給事故報知	重大事故	発生					
2018/9/6 6:19	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	受信					
2018/9/6 6:19	下新冠PS	所内電源故障	発生					
2018/9/6 6:19	下新冠PS	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:19	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰					
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備			障害管理		高圧受電設備故障	発生

2018/9/6 6:19	春別PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:19	南早来SS	187所内A系AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	187所内B系AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	所内A CUB故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	所内B CUB故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	所内A 6kV 27	動作	
2018/9/6 6:19	南早来SS	所内B 6kV 27	動作	
2018/9/6 6:19	南早来SS	所内A AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	275kV 集油水槽故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	所内B AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:19	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	動作	
2018/9/6 6:19	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	動作	
2018/9/6 6:19	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:19	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:19	高見PS	1G V-Q制限	動作	
2018/9/6 6:19	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 6:19	苫小牧系統制御所	所内設備	障害管理	所内低圧分電盤故障 発生
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 6:19	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:19	静内PS	空気系故障(屋内)	発生	
2018/9/6 6:19	春別PS	1G給水ストレーナ故障	復帰	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異常)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 6:19	南早来SS	275連変Bクーラー故障	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	275連変Aクーラー故障	発生	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 6:19	高見支水路	取水門.	全閉	(6:19:42)
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	高見支水路 43R	直接	
2018/9/6 6:19	高見支水路	取水門 43A	手動	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	春別ダム 43R	直接	
2018/9/6 6:19	春別ダムTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 6:19	南早来SS	343CB	トリップ	
2018/9/6 6:19	南早来SS	SR1 61		
2018/9/6 6:19	南早来SS	346CB	トリップ	
2018/9/6 6:19	南早来SS	SR3 61		
2018/9/6 6:19	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:19	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	214.6kV(197.0kV)
2018/9/6 6:19	高見PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	212.9kV(200.0kV)
2018/9/6 6:19	春別PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	202.6kV(200.0kV)
2018/9/6 6:19	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	218.2kV(200.0kV)
2018/9/6 6:19	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	218.3kV(200.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	222.1kV(189.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	222.1kV(197.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	221.6kV(189.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	221.6kV(197.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	327.0kV(286.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	322.4kV(286.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	326.2kV(286.0kV)
2018/9/6 6:19	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	323.2kV(286.0kV)
2018/9/6 6:19	春別PS	102 監視不良(後)	発生	
2018/9/6 6:19	春別PS	102 監視不良(主)	発生	
2018/9/6 6:19	春別PS	187kV 87B監視不良-重	発生	
2018/9/6 6:19	高見PS	ブスプロ故障	発生	
2018/9/6 6:19	新冠SWS	107 常監不良(後)	発生	
2018/9/6 6:19	春別PS	101 監視不良(後)	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	発生	
2018/9/6 6:19	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 6:19	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無
2018/9/6 6:19	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了	
2018/9/6 6:19	高見PS	101 後備Ry故障	発生	
2018/9/6 6:19	高見PS	102 後備Ry故障	発生	
2018/9/6 6:19	春別PS	102 監視不良(主)	復帰	
2018/9/6 6:19	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	275kV BPB常監不良-重	発生	
2018/9/6 6:19	南早来SS	275連B常監不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	高見2TL 後備Ry故障	発生	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	発生	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	高見1TL 後備Ry故障	発生	
2018/9/6 6:20	高見PS	1G発電揚水 Q	下限逸脱発生	-53.3MVar(-35.0)
2018/9/6 6:20	春別PS	1G発電 Q	下限逸脱発生	-8.8MVar(-8.5MVar)
2018/9/6 6:19	南早来SS	275kV BPA常監不良-重	発生	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	高見1TL 主Ry故障	発生	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	奥新冠TL 主Ry故障	発生	
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	高見1TL 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:20	春別ダムTC	CYC 表示回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:20	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	復帰	
2018/9/6 6:19	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 6:19	苫小牧PS	1TL Ry故障		
2018/9/6 6:19	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生	
2018/9/6 6:19	苫小牧PS	2TL Ry故障		
2018/9/6 6:19	岩清水SWS	奥新冠TL 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連A常監不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連A常監不良-重2系	復帰	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	113 常監不良(主)	発生	

2018/9/6 6:20	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	復帰		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 6:20	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	復帰		
2018/9/6 6:20	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:20	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	新冠SWS	107 常監不良(主)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	113 常監不良(主)	復帰		
2018/9/6 6:20	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰		
2018/9/6 6:20	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求			Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)		216.9kV(215.5kV)
2018/9/6 6:20	高見PS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)		216.7kV(213.8kV)
2018/9/6 6:20	春別PS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)		204.8kV(203.5kV)
2018/9/6 6:20	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)		221.2kV(219.1kV)
2018/9/6 6:20	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)		221.3kV(219.2kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)		226.2kV(223.0kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)		226.2kV(222.5kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)		332.2kV(328.4kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)		327.7kV(323.8kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)		331.5kV(327.6kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)		328.5kV(324.6kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連B常監不良-重2系	復帰		
2018/9/6 6:20	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	復帰		
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 6:20	新冠SWS	107 常監不良(主)	復帰		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	211 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生		
2018/9/6 6:20	西当別SS	203TL 故障	発生		
2018/9/6 6:20	西当別SS	275kV 1L M1 RY故障			
2018/9/6 6:20	西当別SS	275kV 1L M2 RY故障			
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 6:20	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(1系)	復帰		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連A常監不良-重2系	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 6:20	北新得SS	201 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	北新得SS	201 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連A常監不良-重1系	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	101 監視不良	発生		
2018/9/6 6:20	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	春別PS	102 監視不良(主)	発生		
2018/9/6 6:20	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 6:20	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰		
2018/9/6 6:20	岩清水SWS	奥新冠TL 主Ry故障	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 6:20	岩清水SWS	高見1TL 主Ry故障	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	SR1 リレー故障	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生		
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 6:20	[redacted]	警報停止選択不応動			
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-軽(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	北新得SS	201 常監不良-軽(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	北新得SS	201 常監不良-軽(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	211 常監不良-軽(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	春別PS	102 監視不良(主)	復帰		
2018/9/6 6:20	春別PS	102 NW OSC異常	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-軽(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	211 常監不良-軽(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	岩清水SWS	高見2TL 主Ry故障	発生		
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	高見PS	102 主Ry故障	発生		
2018/9/6 6:20	北新得SS	105 後備保護装置不良	発生		
2018/9/6 6:20	東の沢PS	101 保護装置不良	発生		
2018/9/6 6:20	新冠SWS	107 常監不良(主)	発生		
2018/9/6 6:20	春別PS	187kV 母線 NCT故障	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	発生		
2018/9/6 6:20	南早来SS	103 常監不良(主)	発生		

2018/9/6 6:20	南早来SS	103 常監不良(後備)	発生
2018/9/6 6:20	高見PS	102 主Ry故障	復帰
2018/9/6 6:20	新冠SWS	105 常監不良(後)	発生
2018/9/6 6:20	南早来SS	114 常監不良(主)	発生
2018/9/6 6:20	南早来SS	107 常監不良(後備)	発生
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰
2018/9/6 6:20	高見PS	101 主Ry故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生
2018/9/6 6:20	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-軽(1系)	発生
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-軽(2系)	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰
2018/9/6 6:20	高見PS	102 主Ry故障	発生
2018/9/6 6:20	春別PS	1G 圧油予備機	起動
2018/9/6 6:20	春別PS	1G 圧油予備機	停止
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連B常監不良-重1系	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	春別ダム	No.2取水ゲート故障	発生
2018/9/6 6:20	春別ダム	No.3取水ゲート故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化) 222.4kV(222.2kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化) 227.4kV(227.1kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化) 227.7kV(227.1kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化) 334.5kV(333.6kV)
2018/9/6 6:20	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化) 333.0kV(332.9kV)
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	南早来SS	114 常監不良(主)	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:20	春別PS	1G 圧油装置故障	発生
2018/9/6 6:20	南早来SS	113 常監不良(後備)	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	空気系故障(屋内)	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	北新得SS	101 後備保護装置不良	発生
2018/9/6 6:20	春別PS	1G 圧油予備機	起動
2018/9/6 6:20	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 6:20	苫小牧PS	1TL Ry故障	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	南早来SS	205 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 6:20	春別PS	1G 圧油予備機	停止
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	下新冠PS	101 監視不良(主)	発生
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	南早来SS	205 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	北新得SS	102 後備保護装置不良	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	北新得SS	101 後備保護装置不良	復帰
2018/9/6 6:20	春別PS	1G 圧油装置故障	復帰
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰
2018/9/6 6:20	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	発生

2018/9/6 6:20	[redacted]	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 6:20	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	114 常監不良(後備)	発生	
2018/9/6 6:20	南早来SS	113 常監不良(後備)	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連A常監不良-重1系	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	275連B常監不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	北新得SS	201 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	南早来SS	114 常監不良(後備)	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	06:20:57 MSH
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 6:20	下新冠PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	06:20:59 MEH 10
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:21	北新得SS	201 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	06:21:01 MSH
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	06:21:02 MEH 8
2018/9/6 6:21	春別PS	101 監視不良(主)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	06:21:04 MSH
2018/9/6 6:21	北新得SS	102 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	06:21:05 MEH 10
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	東の沢PS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	06:21:06 MSH
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連A常監不良-重2系	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	SR3 リレー故障	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	101 監視不良(主)	復帰	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	充停電判定	東の沢PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	06:21:08 MEH 15
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	06:21:08 MSH
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	101 監視不良	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連B常監不良-重2系	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	101 NW OSC異常	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	発生	

2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	東の沢PS	1CB	トリップ			
2018/9/6 6:21	東の沢PS	1G 86-2				
2018/9/6 6:21	東の沢PS	1G ガバナ重故障				
2018/9/6 6:21	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	復帰			
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連A常監不良-重2系	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	06:21:11 MEH	23	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	ブスプロ GPS異常	発生			
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連A常監不良-重2系	復帰			
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	06:21:13 MSH		
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	高見支水路	取水門.	全閉			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	06:21:14 MEH	12	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:21	東の沢PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	0.00MW(12.00MW)		
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	発生			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	06:21:17 MSH		
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	発生			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	発生			
2018/9/6 6:21	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:21	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	06:21:19 MSH		
2018/9/6 6:21	高見PS	1G V-Q制限	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作			

2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	06:21:19 MEH 5
2018/9/6 6:21	岩清水SWS	奥新冠TL 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	06:21:20 MEH 20
2018/9/6 6:21	高見PS	1G V-Q制限	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西当別SS	203TL 故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	北新得SS	201 常監不良-軽(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	北新得SS	201 常監不良-軽(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 常監不良-軽(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 常監不良-軽(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A NW OSC異常	発生	
2018/9/6 6:21	北新得SS	105 後備保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	1G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 6:21	新冠SWS	105 常監不良(後)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連A常監不良-重2系	発生	
2018/9/6 6:21	東の沢PSTC	HDLC 回線渋滞		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B NW OSC異常	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	発生	
2018/9/6 6:21	北新得SS	201CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	北新得SS	201TL 87		
2018/9/6 6:21	北新得SS	201TL 地絡事故		
2018/9/6 6:21	北新得SS	201TL 白相		
2018/9/6 6:21	北新得SS	201TL 再閉路せず		
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	東の沢PSTC	HDLC 回線渋滞		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:21	静内PS	101 監視不良	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	東の沢PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:21	新冠SWS	107 常監不良(主)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	101 監視不良	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	114 常監不良(後備)	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	113 常監不良(後備)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連B常監不良-重1系	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 87		
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 地絡事故		
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 白相		
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 再閉路せず		
2018/9/6 6:21	南早来SS	275連A常監不良-重2系	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	101 監視不良	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:21	高見支水路	取水門.	全閉	
2018/9/6 6:21	南早来SS	113 常監不良(後備)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰	

2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	発生	
2018/9/6 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 6:21	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西当別SS	203TL 故障	発生	
2018/9/6 6:21	西当別SS	275kV 1L M1 RY故障		
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	東の沢PS	101 保護装置不良	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	春別PS	102 NW OSC異常	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A NW OSC異常	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	101 NW OSC異常	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	ブスプロ GPS異常	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	114 常監不良(後備)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	06:21:45 MSH
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	1G マスター	停止	
2018/9/6 6:21	高見PS	1G 中給制御	不可能	
2018/9/6 6:21	春別PS	101 監視不良(主)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	101 監視不良	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	1MTr 軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	1MTr 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	2MTr 冷却器故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	2MTr 軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	春別PS	1G マスター	停止	
2018/9/6 6:21	南早来SS	107 ロケータ	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	SR3 リレー故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	1G 油検出器故障	発生	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	1Gボス内油検出器故障	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	下流警報軽故障(親)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変A 1次ヒーター断	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B 1次ヒーター断	発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 6:21	春別PS	187kV 母線 27	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作	06:21:45 MEH 7
2018/9/6 6:21	春別PS	102 監視不良(後)	復帰	
2018/9/6 6:21	春別PS	101 監視不良(後)	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 6:21	充停電判定	高見PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 6:21	充停電判定	春別PS1G	単独系統復帰	
2018/9/6 6:21	東の沢PS	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 6:21	南早来SS	SR1 リレー故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰	
2018/9/6 6:21	新冠SWS	107 常監不良(後)	復帰	
2018/9/6 6:21	春別PS	1CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	春別PS	1G 86-1B		
2018/9/6 6:21	春別PS	1G 発電機母線 51		
2018/9/6 6:21	南早来SS	SR1 27	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	SR3 27	動作	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	LB393A	切	
2018/9/6 6:21	南早来SS	LB391A	切	
2018/9/6 6:21	南早来SS	LB393B	切	
2018/9/6 6:21	高見PS	31CB	切	
2018/9/6 6:21	高見PS	1CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	高見PS	1G 86-1A		
2018/9/6 6:21	高見PS	1MTr 重故障		
2018/9/6 6:21	高見PS	1MTr 51T		
2018/9/6 6:21	高見PS	12CB	トリップ	
2018/9/6 6:21	高見PS	1MTr 重故障		
2018/9/6 6:21	高見PS	101 後備Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	107 常監不良(後備)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生	
2018/9/6 6:21	下新冠PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	共通シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	高見PS	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	新冠支水路	軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	春別PS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-重(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	187kV ロケータ	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	187ロケータ標定 青相		
2018/9/6 6:21	南早来SS	187 DZロケータ標定(0.	0km)	
2018/9/6 6:21	春別ダムTC	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:21	新冠SWS	103 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	新冠SWS	106 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	新冠SWS	105 43V切替無電圧	動作	

2018/9/6 6:21	新冠SWS	107 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	新冠SWS	100 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	春別ダムTC	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:21	南早来SS	113 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	114 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	103 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	17 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	104 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	107 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	342 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	345 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	新冠PS	共通シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	新冠PS	1G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内 6kV 27A	動作	
2018/9/6 6:21	高見PSTC2(SS)	HDLC TMオーバースケール		発生
2018/9/6 6:21	南早来SS	206 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	208 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	205 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	201 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	203 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	211 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	344 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	212 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	202 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	204 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	南早来SS	341 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 6:21	新冠PS	2G シーケンサ軽故障	発生	
2018/9/6 6:21	東の沢PS	配変 6kV 27	動作	
2018/9/6 6:21	高見PS	所内AC電源故障(SS)	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	187ロケータ標定 青相	復帰異常 発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	107 ロケータ	復帰異常 発生	
2018/9/6 6:21	静内PS	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 6:21	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-軽(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	207 常監不良-軽(2系)	復帰	
2018/9/6 6:21	春別PS	187kV 母線 NCT故障	復帰	
2018/9/6 6:21	静内PS	連変B NW OSC異常	復帰	
2018/9/6 6:21	春別PS	187kV 87B監視不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	103 常監不良(後備)	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	103 常監不良(主)	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	ブスプロ故障	復帰	
2018/9/6 6:21	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:21	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:21	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:21	西当別SS	204TL 故障	発生	
2018/9/6 6:21	西当別SS	275kV 2TL 43V無電圧		
2018/9/6 6:21	西当別SS	203TL 故障	発生	
2018/9/6 6:21	西当別SS	275kV 1TL 43V無電圧		
2018/9/6 6:22	高見PS	1G発電揚水 Q		発電機停止監視中止
2018/9/6 6:21	高見PS	101 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	102 後備Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:22	春別PS	1G発電 Q		発電機停止監視中止
2018/9/6 6:21	南早来SS	275kV BPA常監不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	南早来SS	275kV BPB常監不良-重	復帰	
2018/9/6 6:21	高見PS	102 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-軽(1系)	復帰	
2018/9/6 6:21	西双葉SWS	203 常監不良-軽(2系)	復帰	
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	チャンネルルート切替要求		B→A 札幌HOST-3
2018/9/6 6:21	岩清水SWS	高見1TL 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	岩清水SWS	高見2TL 後備Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	岩清水SWS	高見1TL 後備Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:21	岩清水SWS	高見2TL 主Ry故障	復帰	
2018/9/6 6:22	春別PS	下流警報故障	発生	
2018/9/6 6:22	静内PS	予備電源	運転	
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 6:22	静内PS	下流警報軽故障(親)	発生	
2018/9/6 6:22	静内PS	空気系故障(屋内)	発生	
2018/9/6 6:22	静内PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 6:22	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 6:22	高見PS	F所内1CB	切	
2018/9/6 6:22	高見PS	41CB	切	
2018/9/6 6:22	東の沢PS	6kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	春別PS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 6:22	東の沢PS	予備電源	運転	
2018/9/6 6:22	春別PS	所内 83H	Gタービン	
2018/9/6 6:22	岩清水SWS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	高見PS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	春別PS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	新冠SWS	187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	新冠SWS	187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	187 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	187 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	187kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275kV 合成乙電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275kV 合成甲電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275 乙A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275 乙B母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275 甲A母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275 甲B母線電圧		無電圧にて監視中止

2018/9/6 6:22	南早来SS	187kV 母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275kV A2母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275kV B2母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	南早来SS	275kV 甲乙母線電圧	無電圧にて監視中止
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:22	[redacted]	警報停止選択不応動	
2018/9/6 6:22	静内PS	空気系故障(屋内)	復帰
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	チャンネルルート切替要	求 A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 6:22	春別PS	1G 圧油油面異常	発生 06:22:30 MSL
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	CHルート切替	Bルート
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	チャンネルモード設定	待機 Aルート
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	チャンネルモード設定	常用 Bルート
2018/9/6 6:22	高見PS	予備電源	運転
2018/9/6 6:22	高見PS	所内AC電源故障(SS)	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	1MTr 軽故障	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	1MTr 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	2MTr 軽故障	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生
2018/9/6 6:22	高見PS	2MTr 冷却器故障	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	所内 6kV 27B	復帰
2018/9/6 6:22	高見PS	52GCB	入
2018/9/6 6:22	苫小牧系制	所内受電切替中	動作
2018/9/6 6:22	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰
2018/9/6 6:22	南早来SS	107 ロケータ	復帰異常 復帰
2018/9/6 6:22	南早来SS	187ロケータ標定 青相	復帰異常 復帰
2018/9/6 6:22	春別PS	1G 圧油圧力異常	発生
2018/9/6 6:22	苫小牧系制	941CB	切
2018/9/6 6:22	春別ダムTC	CYC 表示回線断	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 制御渋滞	発生
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	SV蓄積情報受信	
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	高見支水路 43R	遠方 (6:23:05)
2018/9/6 6:23	高見支水路	取水門 43A	自動 (6:23:05)
2018/9/6 6:23	春別ダム	No.1取水ゲート故障	発生 (6:23:06)
2018/9/6 6:23	春別ダム	No.4取水ゲート故障	発生 (6:23:06)
2018/9/6 6:23	高見支水路	自動制御装置故障	発生 (6:23:06)
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	制御渋滞	発生 (6:23:10)
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	高見支水路 43R	直接 (6:23:10)
2018/9/6 6:23	高見支水路	取水門 43A	手動 (6:23:10)
2018/9/6 6:23	高見支水路	取水門.	全閉 (6:23:10)
2018/9/6 6:23	春別ダム	No.1取水ゲート故障	発生
2018/9/6 6:23	春別ダム	No.4取水ゲート故障	発生
2018/9/6 6:23	高見支水路	自動制御装置故障	発生
2018/9/6 6:23	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰
2018/9/6 6:23	苫小牧PS	2TL Ry故障	復帰
2018/9/6 6:23	春別PS	下流警報故障	復帰
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 制御渋滞	復帰
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	予備電源.	起動
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示回線断	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:23	春別PS	1G 86-2	動作
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	復帰
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	復帰
2018/9/6 6:23	苫小牧系統制御所	所内設備	障害管理 所内低圧分電盤故障 復帰
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異	常) 復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 6:23	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	945CB	入
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	所内 43LC	ロック
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	所内受電切替中	復帰
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 発生
2018/9/6 6:23	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	南早来66TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	春別PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	春別PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 6:23	岩清水SWSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	新冠SWSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	静内PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	下新冠PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 復帰

2018/9/6 6:23	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	静内PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	東の沢PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:23	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:23	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作			
2018/9/6 6:24	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 発生			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	東の沢PS	1G 発電機	停止			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:25	電圧制御	南早来187kVGR 北新得	GR 系	統ループ解除検出		
2018/9/6 6:25	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 6:25	新冠SWS	105CB	開放			
2018/9/6 6:25	[redacted]	1G Var限定	動作			
2018/9/6 6:25	泊PS	201CB	切			
2018/9/6 6:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 6:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 6:25	新冠PS	1G ブラックスタート	操作ロック解	除		
2018/9/6 6:25	新冠PS	2G ブラックスタート	操作ロック解	除		
2018/9/6 6:25	[redacted]	1G Var限定	復帰			
2018/9/6 6:25	新冠SWS	107CB	開放			
2018/9/6 6:25	[redacted]	1CB	並列			
2018/9/6 6:25	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:26	岩清水SWS	101CB	開放			
2018/9/6 6:26	高見PS	共通シーケンサ軽故障	復帰			
2018/9/6 6:26	岩清水SWS	102CB	開放			
2018/9/6 6:26	西当別SS	203CB	開放			
2018/9/6 6:26	高見PS	1G シーケンサ軽故障	復帰			
2018/9/6 6:26	岩清水SWS	104CB	開放			
2018/9/6 6:26	岩清水SWS	105CB	開放			
2018/9/6 6:26	春別PS	101CB	トリップ			
2018/9/6 6:26	春別PS	101 短絡事故				
2018/9/6 6:26	春別PS	101 85S				
2018/9/6 6:26	春別PS	101 再閉路せず				
2018/9/6 6:26	高見PS	101CB	トリップ			
2018/9/6 6:26	高見PS	101 短絡事故				
2018/9/6 6:26	高見PS	101 85S				
2018/9/6 6:26	高見PS	101 再閉路せず				
2018/9/6 6:26	高見PS	102CB	トリップ			
2018/9/6 6:26	高見PS	102 短絡事故				
2018/9/6 6:26	高見PS	102 85S				
2018/9/6 6:26	高見PS	102 再閉路せず				
2018/9/6 6:26	新冠PS	1G ブラックスタート	使用			
2018/9/6 6:26	静内PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 6:26	静内PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:26	静内PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:27	高見PS	1G 発電機	停止			
2018/9/6 6:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 6:27	春別PS	102CB	開放			
2018/9/6 6:27	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:27	新冠PS	1G マスター	運転			
2018/9/6 6:27	新冠PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 6:27	南早来SS	201CB	開放			
2018/9/6 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:27	春別PS	1G 86-5	動作			
2018/9/6 6:27	南早来SS	203CB	開放			
2018/9/6 6:28	静内PS	2G 発電機	運転			
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G GOV装置軽故障	発生			
2018/9/6 6:28	南早来SS	207CB	開放			
2018/9/6 6:28	南早来SS	341CB	開放			
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G 86-2	動作			
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G GOV装置重故障				
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G GOV装置重故障	復帰			
2018/9/6 6:28	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作			
2018/9/6 6:28	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:28	南早来SS	342CB	開放			
2018/9/6 6:28	下新冠PS	1G 油検出器故障	復帰			
2018/9/6 6:28	下新冠PS	1Gボス内油検出器故障	復帰			
2018/9/6 6:28	苫小牧系制	NWオシロ	動作			
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G GOV装置軽故障	復帰			
2018/9/6 6:28	春別PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:28	高見PSTC1(PS)	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 6:28	下新冠PS	1G 排水予備機	起動			
2018/9/6 6:28	[redacted]	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:28	南早来SS	344CB	開放			
2018/9/6 6:28	苫小牧系制	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 6:28	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:28	下新冠PS	1G 排水予備機	停止			
2018/9/6 6:28	南早来SS	345CB	開放			
2018/9/6 6:28	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	調整ゲート(閉)	停止			
2018/9/6 6:29	南早来SS	103CB	開放			
2018/9/6 6:29	中央給電指令所	業務支援端末－４		障害管理	接続切替	失敗
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	新冠PS	1G 主弁	開			
2018/9/6 6:29	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	1G 圧油予備機	停止			

2018/9/6 6:29	南早来SS	107CB	開放			
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	静内PS	11CB	開放			
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:29	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 6:29	静内PS	12CB	開放			
2018/9/6 6:29	苫小牧系制	NWオシロ	動作			
2018/9/6 6:30	静内PS	14CB	開放			
2018/9/6 6:30	苫小牧系制	NWオシロ	復帰			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	静内PS	15CB	開放			
2018/9/6 6:30	新冠PS	1G 発電機 励磁	動作			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	新冠PS	1CB	並列			
2018/9/6 6:30	新冠PS	6kV 所変 27	復帰			
2018/9/6 6:30	春別PS	1G 発電機	停止			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:30	[redacted]	TL 43R	直接			
2018/9/6 6:30	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:31	春別PS	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 6:31	春別PS	1G 86-2	復帰			
2018/9/6 6:31	春別PS	1G 86-2	動作			
2018/9/6 6:31	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 6:31	新冠PS	副水槽水位計故障	発生	06:31:21 MSL		
2018/9/6 6:31	[redacted]	41CB	入			
2018/9/6 6:31	春別PS	1G 86-2	復帰			
2018/9/6 6:31	春別PS	1G 86-2	動作			
2018/9/6 6:31	新冠PS	52GCB	切			
2018/9/6 6:31	新冠PS	所内電源故障	発生			
2018/9/6 6:31	新冠SWS	所内 27(PS側)	動作			
2018/9/6 6:31	新冠SWS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 6:31	新冠SWS	所内 27(DL側)	動作			
2018/9/6 6:31	[redacted]	水槽水位計故障	復帰	06:31:16 MEL	2	
2018/9/6 6:31	新冠PS	6kV 母線 27	動作			
2018/9/6 6:31	新冠PS	F2CB	切			
2018/9/6 6:31	新冠PS	F1CB	切			
2018/9/6 6:31	[redacted]	TL 43R	遠方			
2018/9/6 6:31	西双葉SWS	203CB	開放			
2018/9/6 6:31	充停電判定	新冠PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 6:31	新冠PS	6kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 6:31	新冠PS	41CB	入			
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:31	静内PS	101CB	開放			
2018/9/6 6:31	新冠PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 6:31	新冠SWS	所内 27(PS側)	復帰			
2018/9/6 6:31	[redacted]	F1CB	入			
2018/9/6 6:31	新冠SWS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 6:31	新冠SWS	所内 27(DL側)	復帰			
2018/9/6 6:31	[redacted]	F2CB	入			
2018/9/6 6:31	新冠PS	副水槽水位計故障	復帰	06:31:37 MEL	2	
2018/9/6 6:31	苫小牧PS	105CB	切			
2018/9/6 6:31	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 6:31	春別PS	12CB	開放			
2018/9/6 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	新冠SWS	101CB	投入			
2018/9/6 6:32	新冠SWS	105 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:32	新冠SWS	103 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:32	新冠SWS	106 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:32	新冠SWS	107 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:32	新冠SWS	100 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	新冠PS	6kV 母線電圧 下限	逸脱発生	6.26kV(6.40kV)		
2018/9/6 6:32	[redacted]	所内 83H	商用			
2018/9/6 6:32	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	[redacted]	1G GOV装置軽故障	発生			
2018/9/6 6:32	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 6:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:32	春別PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 6:33	[redacted]	予備電源	停止			
2018/9/6 6:33	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 6:33	新冠SWS	102CB	投入			
2018/9/6 6:33	春別PS	1G 圧油圧力異常	復帰			
2018/9/6 6:33	春別PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 6:33	春別PS	1G 圧油油面異常	復帰	06:33:30 MEL	2	
2018/9/6 6:33	新冠PS	2G ブラックスタート	使用			
2018/9/6 6:33	静内PS	2G 86-1B	動作			
2018/9/6 6:33	静内PS	2G シーケンス渋滞				
2018/9/6 6:33	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 6:33	新冠ダム	本館	入所			
2018/9/6 6:34	新冠PS	2G マスター	運転			

2018/9/6 6:34	新冠PS	2G 発電機	運転					
2018/9/6 6:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:34	苫東厚真PS	201CB	切					
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:35	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 6:35	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 6:35	[redacted]	12CB	投入					
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:35	新冠PS	2G 主弁	開					
2018/9/6 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:36	新冠PS	予備電源	停止					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:36	東の沢PSTC	43RG	直接					
2018/9/6 6:36	新冠PS	2G 発電機 励磁	動作					
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 6:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 6:37	春別PS	1G 86-2	復帰					
2018/9/6 6:37	春別PS	1G 86-5	復帰					
2018/9/6 6:37	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/6 6:37	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/6 6:37	充停電判定	新冠PS2G	単独系統発生					
2018/9/6 6:37	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:37	新冠PS	2CB	並列					
2018/9/6 6:37	静内PS	2G 発電機	停止					
2018/9/6 6:37	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:37	苫東厚真PS	141CB	切					
2018/9/6 6:37	静内PS	2G 86-1B	復帰					
2018/9/6 6:37	静内PS	2G シーケンス渋滞	復帰					
2018/9/6 6:37	[redacted]	21CB	投入					
2018/9/6 6:38	苫東厚真PS	24CB	切					
2018/9/6 6:37	[redacted]	配変A タップ極限	動作					
2018/9/6 6:38	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	3.71kV(6.44kV)				
2018/9/6 6:38	新冠PS	6kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.22kV(6.23kV)				
2018/9/6 6:37	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:38	苫東厚真PS	25CB	切					
2018/9/6 6:38	苫東厚真PS	341CB	切					
2018/9/6 6:38	新冠SWS	107CB	投入					
2018/9/6 6:38	下新冠PS	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:38	新冠支水路	軽故障	復帰					
2018/9/6 6:38	新冠SWS	107 系統同期	動作					
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 6:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:38	下新冠PS	1G シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:38	新冠SWS	107 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:38	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	高見支水路 43R	遠方					
2018/9/6 6:39	高見支水路	取水門 43A	自動					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	春別ダム 43R	遠方					
2018/9/6 6:39	春別ダム	取水門 43A	自動					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.1取水ゲート故障	復帰					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.2取水ゲート故障	復帰					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.3取水ゲート故障	復帰					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.4取水ゲート故障	復帰					
2018/9/6 6:39	高見支水路	自動制御装置故障	復帰					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:39	高見支水路	取水門.	全閉					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.2取水ゲート故障	発生					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.3取水ゲート故障	発生					
2018/9/6 6:39	春別ダム	No.4取水ゲート故障	発生					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	高見支水路 43R	直接					
2018/9/6 6:39	高見支水路	取水門 43A	手動					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	春別ダム 43R	直接					
2018/9/6 6:39	春別ダム	取水門 43A	手動					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:39	春別PS	下流警報故障	発生					
2018/9/6 6:39	春別PS	下流警報故障	復帰					
2018/9/6 6:39	[redacted]	31CB	投入					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:39	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 6:39	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/6 6:39	新冠PS	共通シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 6:40	新冠PS	2G シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 6:40	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:40	新冠PS	1G シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 6:40	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 6:40	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 6:40	岩清水SWS	104CB	投入					
2018/9/6 6:40	東の沢PS	1G シーケンサ軽故障	復帰					
2018/9/6 6:40	東の沢PS	配変 6kV 27	復帰					

2018/9/6 6:40	岩清水SWS	奥新冠TL 系統同期	動作					
2018/9/6 6:40	岩清水SWS	奥新冠TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:40	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:40	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:40	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 6:41	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰					
2018/9/6 6:41	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:41	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:41	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	発生					
2018/9/6 6:42	下新冠PS	1G 油検出器故障	発生					
2018/9/6 6:42	下新冠PS	1Gボス内油検出器故障	発生					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	重大事故	復帰					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	苫小牧Ge出力増加指令	復帰					
2018/9/6 6:42	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:42	下新冠PS	1G 油検出器故障	復帰					
2018/9/6 6:42	下新冠PS	1Gボス内油検出器故障	復帰					
2018/9/6 6:42	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.73kV(6.44kV)				
2018/9/6 6:42	東の沢PS	予備電源	停止					
2018/9/6 6:42	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:43	室蘭SS	配変B Ry故障	復帰					
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	受信					
2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:44	北新得SS	105CB	開放					
2018/9/6 6:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/6 6:45	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:45	苫小牧PS	27CB	開放					
2018/9/6 6:45	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 6:45	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:46	岩清水SWS	102CB	投入					
2018/9/6 6:46	岩清水SWS	日高幹TL 系統同期	動作					
2018/9/6 6:46	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	復帰					
2018/9/6 6:46	岩清水SWS	日高幹TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	107CB	投入					
2018/9/6 6:46	南早来SS	342 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	345 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	103 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	107 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	17 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	104 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	113 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	114 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:46	南早来SS	107 系統同期	動作					
2018/9/6 6:46	南早来SS	107 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:47	北新得SS	201CB	操作ロック設	定				
2018/9/6 6:47	北新得SS	202CB	操作ロック設	定				
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:48	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:48	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:48	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 6:49	旭川系統制御所	リモート室設備		障害管理		西旭川SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 6:50	東の沢PS	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:50	中央給電指令所	中給卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 6:50	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 6:51	南早来SS	342CB	投入					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	新冠SWS	107 ロケータ	動作					
2018/9/6 6:51	新冠SWS	ロケータ標定 青相						
2018/9/6 6:51	新冠SWS	ロケータ標定 赤相						
2018/9/6 6:51	新冠SWS	ロケータ標定 白相						
2018/9/6 6:51	新冠SWS	DZロケータ標定(0.0km)						
2018/9/6 6:51	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	南早来SS	203 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	344 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	201 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	341 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	205 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	206 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	207 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	208 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	211 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	202 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	204 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	212 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 6:51	南早来SS	341CB	投入					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	南早来SS	341 系統同期	動作					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:51	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:52	南早来SS	341 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:52	東の沢PS	所内AC電源故障	発生					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付

2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 6:52	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:52	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	287.9kV(286.0kV)				
2018/9/6 6:52	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	288.7kV(286.0kV)				
2018/9/6 6:52	新冠SWS	107 ロケータ	復帰					
2018/9/6 6:52	新冠SWS	ロケータ標定 青相	復帰					
2018/9/6 6:52	新冠SWS	ロケータ標定 赤相	復帰					
2018/9/6 6:52	新冠SWS	ロケータ標定 白相	復帰					
2018/9/6 6:52	南早来SS	344 系統同期	動作					
2018/9/6 6:52	南早来SS	344CB	投入					
2018/9/6 6:52	南早来SS	344 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:52	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生					
2018/9/6 6:52	南早来SS	344 系統同期	動作					
2018/9/6 6:52	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 6:52	南早来SS	344 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:53	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:53	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	206.0kV(200.0kV)				
2018/9/6 6:53	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	206.5kV(200.0kV)				
2018/9/6 6:53	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)				
2018/9/6 6:53	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)				
2018/9/6 6:53	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	287.5kV(286.0kV)				
2018/9/6 6:53	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	287.9kV(286.0kV)				
2018/9/6 6:53	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 6:53	高見PS	187kV 母線電圧	TMチャート最	大 300(200)				
2018/9/6 6:53	高見PS	187kV 母線電圧	TMチャート最	大 250(300)				
2018/9/6 6:53	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	198.8kV(200.0kV)				
2018/9/6 6:53	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	198.9kV(200.0kV)				
2018/9/6 6:53	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(197.0kV)				
2018/9/6 6:53	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.5kV(197.0kV)				
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 6:53	[redacted]	下流警報	吹鳴					
2018/9/6 6:53	南早来SS	345 系統同期	動作					
2018/9/6 6:53	南早来SS	345CB	投入					
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 6:54	新冠PS	1MTr 43A	手動					
2018/9/6 6:54	南早来SS	345 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:54	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:54	新冠PS	2MTr 43A	手動					
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 6:54	東の沢PS	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 6:54	南早来SS	346CB	投入					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内B AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内B CUB故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	187所内B系AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 6:54	南早来SS	275連変Bクーラー故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	消火装置故障	発生	06:54:36 MSL				
2018/9/6 6:54	苫小牧系制	商用電源喪失	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	275kV 集油水槽故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	275連変Aクーラー故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内A AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	187所内A系AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:54	南早来SS	346CB	開放					
2018/9/6 6:54	苫小牧系制	商用電源喪失	動作					
2018/9/6 6:54	下新冠ダム	本館	入所					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内B CUB故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内B 6kV 27	動作					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内A AC電源故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	275kV 集油水槽故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	所内B AC電源故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	187所内A系AC電源故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	187所内B系AC電源故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	消火装置故障	復帰	06:54:43 MEL 2				
2018/9/6 6:54	南早来SS	275連変Bクーラー故障	発生					
2018/9/6 6:54	南早来SS	275連変Aクーラー故障	発生					
2018/9/6 6:55	南早来SS	345CB	開放					
2018/9/6 6:55	南早来SS	345 系統同期	動作					
2018/9/6 6:55	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:55	南早来SS	345 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:55	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/6 6:55	南早来SS	344CB	開放					
2018/9/6 6:55	南早来SS	344 系統同期	動作					
2018/9/6 6:55	南早来SS	344 系統同期	復帰					
2018/9/6 6:55	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 6:55	[redacted]	警報停止選択不応動						
2018/9/6 6:55	南早来SS	343CB	投入					
2018/9/6 6:55	南早来SS	所内A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	275kV 集油水槽故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	275連変Aクーラー故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	所内A CUB故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	所内A AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	187所内A系AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	所内B AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	187所内B系AC電源故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	275連変Bクーラー故障	復帰					
2018/9/6 6:55	南早来SS	消火装置故障	発生	06:55:54 MSL				

2018/9/6 6:56	南早来SS	44CB	開放				
2018/9/6 6:56	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰				
2018/9/6 6:56	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止				
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 6:56	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止	設定
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/6 6:56	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/6 6:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 6:56	南早来SS	344CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 6:56	南早来SS	345CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 6:56	南早来SS	346CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 6:56	南早来SS	40CB	投入				
2018/9/6 6:56	南早来SS	所内B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 6:56	南早来SS	所内B CUB故障	復帰				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	商用電源喪失	復帰				
2018/9/6 6:56	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/6 6:56	奥沙流PS	配電線 27	復帰				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	所内 6kV 59	復帰異常 復帰				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	復電切替中	動作				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始				
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 6:56	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	動作				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	動作				
2018/9/6 6:56	苫小牧系制	945CB	切				
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障	発生
2018/9/6 6:57	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止	解除
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	復帰				
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	復帰				
2018/9/6 6:57	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障	復帰
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了				
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	941CB	入				
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	所内 43LC	使用				
2018/9/6 6:57	苫小牧系制	復電切替中	復帰				
2018/9/6 6:57	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 6:58	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作				
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 6:59	南早来SS	211CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 6:59	南早来SS	212CB	操作ロック設	定			
2018/9/6 6:59	南早来SS	103CB	投入				
2018/9/6 6:59	南早来SS	103 系統同期	動作				
2018/9/6 6:59	南早来SS	103 系統同期	復帰				
2018/9/6 6:59	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 7:00	東の沢PS	所内AC電源故障	発生				
2018/9/6 7:00	東の沢PS	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 7:00	[redacted]	ブレーキ故障	発生				
2018/9/6 7:00	苫小牧PS	105CB	入				
2018/9/6 7:00	[redacted]	下流警報順次C 吹鳴	停止				
2018/9/6 7:00	[redacted]	下流警報	終了				
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 7:01	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 7:01	苫小牧PS	27CB	投入				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:01	苫小牧系制	予備電源.	停止				
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 7:02	東の沢PS	所内AC電源故障	発生				
2018/9/6 7:02	東の沢PS	所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 7:02	苫小牧PS	101CB	入				
2018/9/6 7:03	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	290.9kV(289.3kV)			
2018/9/6 7:03	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 7:03	[redacted]	F2CB	投入				
2018/9/6 7:03	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生				
2018/9/6 7:03	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰				
2018/9/6 7:03	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 7:04	[redacted]	警報停止選択不応動					
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	107CB	投入				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	連C 1次43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	オシロ	動作				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	103 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	104 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	107 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	連A 1次43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	108 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	112 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	100 43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	連B 1次43V切替無電圧	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	107 系統同期	動作				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	107 系統同期	復帰				
2018/9/6 7:04	苫小牧SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 7:04	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生				

2018/9/6 7:04	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:05	苫小牧PS	102 43C	ロック	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:05	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 7:05	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:05	南早来SS	LB391A	投入	
2018/9/6 7:05	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:05	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:05	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 7:05	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 7:05	苫小牧SS	103CB	投入	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:05	苫小牧SS	103 系統同期	動作	
2018/9/6 7:05	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰	
2018/9/6 7:05	苫小牧SS	103 系統同期	復帰	
2018/9/6 7:05	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	101CB	投入	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	104 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	101 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	102 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	103 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	連B 1次43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	連A 1次43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	連C 1次43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	連D 1次43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	101 系統同期	動作	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	101 系統同期	復帰	
2018/9/6 7:06	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:06	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	278.2kV(286.0kV)
2018/9/6 7:06	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	276.7kV(286.0kV)
2018/9/6 7:06	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	278.5kV(286.0kV)
2018/9/6 7:06	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	276.7kV(286.0kV)
2018/9/6 7:06	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 7:06	[redacted]	導水路制水門	全開	
2018/9/6 7:06	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:06	室蘭SS	187kV 連変 43A	手動	
2018/9/6 7:06	電圧制御	室蘭SS	90R除外	自動遷移要求
2018/9/6 7:07	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:07	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 7:07	[redacted]	ダム放流	開始	
2018/9/6 7:07	追分SWSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-2
2018/9/6 7:07	追分SWSTC	HDLC Iフレーム受信異	常	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 7:07	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:07	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:07	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:07	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:07	高見PSTC1(PS)	43RG1	直接	
2018/9/6 7:07	室蘭SS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 7:08	高見PS	1MTr 重故障	復帰	
2018/9/6 7:08	室蘭SS	連変B タップ渋滞	発生	
2018/9/6 7:08	高見PS	1G 86-1A	復帰	
2018/9/6 7:08	[redacted]	警報停止選択不応動		
2018/9/6 7:08	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:08	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:08	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 7:08	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 7:08	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:08	[redacted]	警報停止異常	復帰	
2018/9/6 7:08	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:08	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:09	室蘭SS	187kV 連変D 43SP	単独	
2018/9/6 7:09	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:09	高見PSTC1(PS)	43RG1	遠方	
2018/9/6 7:09	高見PS	1G 中給制御	可能	
2018/9/6 7:09	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:09	室蘭SS	27CB	開放	
2018/9/6 7:09	室蘭SS	31CB	開放	
2018/9/6 7:10	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(189.0kV)
2018/9/6 7:10	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188.9kV(189.0kV)
2018/9/6 7:10	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(274.0kV)
2018/9/6 7:10	[redacted]		異常	
2018/9/6 7:10	室蘭SS	21CB	投入	
2018/9/6 7:10	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:10	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:10	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:10	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	

2018/9/6 7:10	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了
2018/9/6 7:10	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	22CB	投入
2018/9/6 7:10	室蘭SS	60･70 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	ShR(A) 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	90 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	連B 2次43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	連C 2次43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	連D 2次43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	新所内 6kV 27(屋外)	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	61 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	62 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	67 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	68 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	73 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	74 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	75 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	63 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	64 43V切替無電圧	復帰
2018/9/6 7:10	室蘭SS	連変D 系統同期	動作
2018/9/6 7:10	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:10	室蘭SS	連変D 系統同期	復帰
2018/9/6 7:11	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:11	[redacted]	F1CB	投入
2018/9/6 7:11	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:11	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:12	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:12	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生 274.0kV(274.0kV)
2018/9/6 7:12	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:12	南早来SS	203CB	投入
2018/9/6 7:12	南早来SS	203 系統同期	動作
2018/9/6 7:12	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:12	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰 189.7kV(189.0kV)
2018/9/6 7:12	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰 189.9kV(189.0kV)
2018/9/6 7:12	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰 276.7kV(274.0kV)
2018/9/6 7:12	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰 276.7kV(274.0kV)
2018/9/6 7:12	南早来SS	203 系統同期	復帰
2018/9/6 7:12	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 7:13	[redacted]		復帰
2018/9/6 7:13	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:13	苫東厚真PS	201CB	入
2018/9/6 7:13	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:14	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:14	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 7:14	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:14	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:14	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 7:14	苫東厚真PS	25CB	入
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始
2018/9/6 7:14	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	動作
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	動作
2018/9/6 7:14	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	分電盤A系無電圧	復帰
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	分電盤B系無電圧	復帰
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:14	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了
2018/9/6 7:14	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	下新冠PS	101 監視不良(後)	発生
2018/9/6 7:15	下新冠PS	101 監視不良(主)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	113 常監不良(後備)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	113 常監不良(主)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	114 常監不良(後備)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	114 常監不良(主)	発生
2018/9/6 7:15	新冠SWS	107 常監不良(主)	発生
2018/9/6 7:15	新冠SWS	107 常監不良(後)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	211 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	212 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	212 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	206 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	202 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	205 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	205 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	206 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	東の沢PS	101 保護装置不良	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	203 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	202 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	204 常監不良-重(2系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	204 常監不良-重(1系)	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連B常監不良-重1系	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	発生

2018/9/6 7:15	南早来SS	275連A常監不良-重2系	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連A常監不良-重1系	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連B常監不良-重2系	発生
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	高見PS	102 後備Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	高見PS	102 主Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV BPA常監不良-重	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV BPB常監不良-重	発生
2018/9/6 7:15	苫小牧SS	187kV BP装置不良	発生
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見1TL 主Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見2TL 主Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見2TL 後備Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見1TL 後備Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	奥新冠TL 主Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	高見PS	102 主Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	高見PS	102 後備Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 7:15	苫小牧PS	1TL Ry故障	
2018/9/6 7:15	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生
2018/9/6 7:15	苫小牧PS	2TL Ry故障	
2018/9/6 7:15	苫東厚真PS	24CB	入
2018/9/6 7:15	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	下新冠PS	101 監視不良(後)	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	下新冠PS	101 監視不良(主)	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 7:15	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰
2018/9/6 7:15	室蘭SS	187kV BP-Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 7:15	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 7:15	室蘭SS	連変A Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	室蘭SS	連変C Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	室蘭SS	連変D Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	室蘭SS	連変B Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	苫小牧SS	連変C Ry故障	発生
2018/9/6 7:15	東の沢PS	101 保護装置不良	復帰
2018/9/6 7:15	室蘭SS	66kVブスプロ装置不良	発生
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV HBA常監不良-重	復帰
2018/9/6 7:15	新冠SWS	107 常監不良(後)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV HBB常監不良-重	復帰
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見2TL 主Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見1TL 主Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	新冠SWS	107 常監不良(主)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	114 常監不良(主)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	114 常監不良(後備)	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南早来SS	204 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	205 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	201 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	211 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	113 常監不良(後備)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	212 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	113 常監不良(主)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	211 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	205 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	204 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	202 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	201 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV BPA常監不良-重	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	208 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	206 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	202 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	275kV BPB常監不良-重	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	212 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連A常監不良-重2系	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	206 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	苫小牧SS	187kV BP装置不良	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	203 常監不良-重(2系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連B常監不良-重1系	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連B常監不良-重2系	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南早来SS	207 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	南早来SS	203 常監不良-重(1系)	復帰
2018/9/6 7:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:15	南早来SS	275連A常監不良-重1系	復帰
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見2TL 後備Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	高見1TL 後備Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	奥新冠TL 後備Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	岩清水SWS	奥新冠TL 主Ry故障	復帰
2018/9/6 7:15	苫東厚真PS	141CB	入
2018/9/6 7:15	[redacted]	F2CB	投入
2018/9/6 7:15	苫小牧SS	連変C Ry故障	復帰
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 7:16	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰

2018/9/6 7:16	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	187kV BP-Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	66kVブスプロ装置不良	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変A Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	苫小牧PS	2TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変C Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変B Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変D Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 7:16	苫東厚真PS	341CB	入	
2018/9/6 7:16	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変B タップ渋滞	復帰	
2018/9/6 7:16	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動	
2018/9/6 7:16	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 7:16	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	187kV BP-Ry故障	発生	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	187kV BP-Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変D Ry故障	発生	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変A Ry故障	発生	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変B Ry故障	発生	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変C Ry故障	発生	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変D Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変B Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変A Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	室蘭SS	連変C Ry故障	復帰	
2018/9/6 7:16	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:17	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:17	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:17	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:18	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:18	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:18	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:20	南早来SS	201CB	投入	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	南早来SS	201 系統同期	動作	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:20	南早来SS	201 系統同期	復帰	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	苫小牧SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	198.3kV(198.0kV)
2018/9/6 7:20	苫小牧SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.6kV(198.0kV)
2018/9/6 7:20	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	197.3kV(197.0kV)
2018/9/6 7:20	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.3kV(197.0kV)
2018/9/6 7:20	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	291.3kV(286.0kV)
2018/9/6 7:20	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	289.4kV(286.0kV)
2018/9/6 7:20	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	291.3kV(286.0kV)
2018/9/6 7:20	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	289.4kV(286.0kV)
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:20	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生	
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:21	室蘭SS	LB91A	投入	
2018/9/6 7:21	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	

2018/9/6 7:21	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 7:21	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 7:21	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰			
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		本館	退所			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 7:21	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 7:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:21	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 7:22	岩清水SWS	105CB	投入			
2018/9/6 7:22	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 7:22	苫小牧SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	189.9kV(198.0kV)		
2018/9/6 7:22	苫小牧SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	190.2kV(198.0kV)		
2018/9/6 7:22	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	190.2kV(197.0kV)		
2018/9/6 7:22	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	190.2kV(197.0kV)		
2018/9/6 7:22	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	281.2kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:22	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	279.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:22	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	281.2kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:22	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	279.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:22	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	61.9kV(62.5kV)		
2018/9/6 7:22	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.9kV(62.5kV)		
2018/9/6 7:22	岩清水SWS	高見2TL 系統同期	動作			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22		KF301CB	投入			
2018/9/6 7:22	南早来SS	207CB	投入			
2018/9/6 7:22	南早来SS	207 系統同期	動作			
2018/9/6 7:22	南早来SS	207 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:22	岩清水SWS	高見2TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:23	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 7:23	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	291.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:23	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	289.8kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:23	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	292.0kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:23	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	290.2kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:23	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(62.5kV)		
2018/9/6 7:23	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(62.5kV)		
2018/9/6 7:23	春別PS	101CB	投入			
2018/9/6 7:23	春別PS	187kV 系統同期	動作			
2018/9/6 7:23	春別PS	187kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 7:23	南早来SS	204CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 7:23	苫東厚真PS	202CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 7:23	春別PS	187kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:23	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 7:23	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 7:23	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:24	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 7:24	南早来SS	187kV オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 7:24	室蘭SS	LB91B	投入			
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:24	春別PS	102CB	投入			
2018/9/6 7:24	春別PS	187kV 系統同期	動作			
2018/9/6 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:24	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	282.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:24	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	280.8kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:24	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	282.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:24	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	280.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:24	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	183.0kV(186.0kV)		
2018/9/6 7:24	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	183.0kV(186.0kV)		
2018/9/6 7:24	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	58.9kV(62.5kV)		
2018/9/6 7:24	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	58.9kV(62.5kV)		
2018/9/6 7:25	春別PS	187kV 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:24	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端末	末	運転管理	オンライン	接続切替 配電 受付
2018/9/6 7:25	静内PS	101CB	投入			
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端末	末	運転管理	オンライン	接続切替 配電 接続
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		本館	入所			
2018/9/6 7:26		建築分電盤故障	発生			
2018/9/6 7:26		本館	入所			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:26		61CB	投入			
2018/9/6 7:26		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:27	静内PS	15CB	投入			
2018/9/6 7:27	春別ダムTC	CHルート切替モード	手動			
2018/9/6 7:27	静内PS	14CB	投入			
2018/9/6 7:27	静内PS	連変A 1次ヒーター断	復帰			
2018/9/6 7:27	静内PS	連変B 1次ヒーター断	復帰			
2018/9/6 7:27	静内PS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:27	春別ダムTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3		
2018/9/6 7:27	春別ダムTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート		
2018/9/6 7:27	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3		
2018/9/6 7:27	春別ダムTC	CHルート切替	Aルート			
2018/9/6 7:27	春別ダムTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート		
2018/9/6 7:27	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 7:28	旭川系統制御所	訓練卓－４		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 7:28	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:28		12CB	投入			
2018/9/6 7:28		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:28		1G 排水装置故障	復帰			
2018/9/6 7:28		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 7:28		本館	退所			
2018/9/6 7:28	静内PSTC	CHルート切替モード	自動			
2018/9/6 7:28	静内PS	予備電源	停止			
2018/9/6 7:28	静内PS	下流警報軽故障(親)	復帰			
2018/9/6 7:28	静内PS	連変B 冷却器故障	発生			
2018/9/6 7:28	静内PS	所内AC電源故障	発生			
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		14CB	投入			
2018/9/6 7:29	春別ダムTC	CHルート切替モード	自動			
2018/9/6 7:29	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続
2018/9/6 7:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	静内PS	2G 冷却給水量低下	発生			
2018/9/6 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:30	静内PS	下流警報軽故障(親)	発生			
2018/9/6 7:30	静内PS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 7:30	静内PS	連変B 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 7:30	静内PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 7:31	静内PS	2G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 7:31	静内PS	2G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 7:31	静内PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 7:30	静内PS	2G 冷却給水量低下	復帰			
2018/9/6 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:32		F1CB	投入			
2018/9/6 7:32		所内電源故障	復帰			
2018/9/6 7:32		1G ガバナ重故障	復帰			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		配変A タップ極限	動作			
2018/9/6 7:33		1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		1G ガバナ軽故障	復帰			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34	奥新冠PS	本館	入所			
2018/9/6 7:34	[redacted]	1G 圧油圧力異常	復帰			
2018/9/6 7:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34	西当別SS	203CB	投入			
2018/9/6 7:34	[redacted]	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 7:34	西当別SS	203TL 故障	復帰			
2018/9/6 7:34	西当別SS	204TL 故障	復帰			
2018/9/6 7:34	旭川系統制御所	中給BU		障害管理	時差装置故障	復帰
2018/9/6 7:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 7:35	[redacted]	下流警報軽故障(子局)	復帰			

2018/9/6 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 7:36	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 7:36	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 7:36	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 7:36	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:36	静内PS	2G マスター	操作受付(応	動SVなし)		
2018/9/6 7:36	[redacted]	1G 給水装置故障	復帰			
2018/9/6 7:36	静内PS	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 7:36	静内PS	下流警報	終了			
2018/9/6 7:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:37	岩清水SWS	高見1TL 系統同期	動作			
2018/9/6 7:37	岩清水SWS	101CB	投入			
2018/9/6 7:38	岩清水SWS	高見1TL 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:38		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:39	釧路系統制御所	リモート室設備		障害管理	東釧路SSリモート室 空調故障	発生
2018/9/6 7:39	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 7:39	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン ソフト軽故障	発生
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン 接続切替 旭川	受付
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン 接続切替 旭川	接続
2018/9/6 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:40		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 7:40		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 7:40	西双葉SWS	203CB	投入			
2018/9/6 7:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		601CB	切			
2018/9/6 7:41		601L	切			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		本館	退所			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		下警順次A（取水堰）	起動			
2018/9/6 7:41		下流警報	吹鳴			
2018/9/6 7:41		下流警報電光盤故障	復帰			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:42		96P	復帰			
2018/9/6 7:42		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 7:42		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 7:42		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 7:42		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 7:42		本館	入所			
2018/9/6 7:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:43	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:43	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	288.7kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:43	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	286.8kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		1G 主機軽故障	復帰			
2018/9/6 7:43		圧油系故障	復帰			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:43	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.8kV(189.0kV)		
2018/9/6 7:44	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	184.0kV(186.0kV)		
2018/9/6 7:44	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	184.0kV(186.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.8kV(189.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	186.1kV(189.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	275.2kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	273.6kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(274.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	275.2kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	273.3kV(286.0kV)		
2018/9/6 7:44	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	273.3kV(274.0kV)		
2018/9/6 7:44	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	178.9kV(182.1kV)		
2018/9/6 7:44	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	178.9kV(182.1kV)		
2018/9/6 7:44	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	57.6kV(58.6kV)		
2018/9/6 7:44	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	57.6kV(58.6kV)		
2018/9/6 7:44	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:44	春別ダムTC	システム間情報診断情報	要求	Aルート 札幌HOST-3		

2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:44	春別ダムTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 7:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:45	静内PS	2G 発電機	運転	
2018/9/6 7:46	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 7:46		建築分電盤故障	復帰	
2018/9/6 7:46		本館	退所	
2018/9/6 7:46	電圧制御	南早来187kVGR 北新得	GR 系	統ループ解除切替中止
2018/9/6 7:46	電圧制御	南早来187kVGR	イニシアチブ	苫小牧
2018/9/6 7:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 7:46	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 7:46	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:46	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 7:47	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 7:47	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		業務支援端末－23		運転管理 計算機 起動
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:47		業務支援端末－23		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 7:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:48		下流警報	終了	
2018/9/6 7:48	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 7:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 7:49	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 7:49	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:49	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 7:49	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 7:49	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 7:49	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了	
2018/9/6 7:49	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 7:49	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 7:49	静内PS	2G 43-65D	負荷	
2018/9/6 7:49	静内PS	2G V-Q制限	動作	
2018/9/6 7:49	充停電判定	静内PS2G	単独系統発生	
2018/9/6 7:49	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 7:49	静内PS	2CB	並列	
2018/9/6 7:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49		43RG	直接	
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:49		1G 86-2	復帰	
2018/9/6 7:49		1G 86-5	復帰	
2018/9/6 7:49		1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 7:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	1.20MW(5.00MW)
2018/9/6 7:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		43RG	遠方	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		本館	退所	
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:51		下流警報	吹鳴	
2018/9/6 7:52	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 7:52	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	274.8kV(274.0kV)
2018/9/6 7:52	苫小牧SS	連変C 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 7:52	苫小牧SS	連変C 冷却器故障	発生	
2018/9/6 7:52	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	274.8kV(274.0kV)
2018/9/6 7:52	苫小牧SS	連変C 冷却器故障	復帰	
2018/9/6 7:52	苫小牧SS	連変C 冷却器故障	発生	
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 7:53	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	190.5kV(189.0kV)
2018/9/6 7:53	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	187.4kV(186.0kV)
2018/9/6 7:53	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	187.4kV(186.0kV)

2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 7:53	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	1G 主機軽故障	発生			
2018/9/6 7:54	[redacted]	圧油系故障				
2018/9/6 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:54	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:56	新冠SWS	103CB	投入			
2018/9/6 7:56	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生			
2018/9/6 7:56	奥新冠PS	6kV 母線 27	復帰			
2018/9/6 7:56	新冠SWS	103 系統同期	動作			
2018/9/6 7:56	高見支水路	取水門 43A	自動			
2018/9/6 7:56	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	新冠SWS	103 系統同期	復帰			
2018/9/6 7:56	[redacted]	ダム管故障	復帰			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 7:56	高見支水路	取水門 43A	手動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:57	春別PS	12CB	投入			
2018/9/6 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 7:57	高見支水路	取水門 43A	自動			
2018/9/6 7:57	奥新冠ダム	予備電源	停止			
2018/9/6 7:58	春別PS	所内 83H	商用			
2018/9/6 7:58	奥新冠PS	予備電源	停止			
2018/9/6 7:58	苫小牧PS	本館	入所			
2018/9/6 7:58	[redacted]	下流警報	終了			
2018/9/6 7:59	高見PS	101CB	投入			
2018/9/6 7:59	高見PSTC2(SS)	HDLC TMオーバースケール		復帰		
2018/9/6 8:00	高見PS	12CB	投入			
2018/9/6 8:00	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 8:00	高見PS	31CB	投入			
2018/9/6 8:00	高見PS	41CB	投入			
2018/9/6 8:00	高見PS	所内 6kV 27A	復帰			
2018/9/6 8:00	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 8:00	[redacted]	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 8:01	[redacted]	61･62 43JB	手動			
2018/9/6 8:01	[redacted]	61CB	切			
2018/9/6 8:01	高見PS	F所内1CB	機器不応動			
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:01	高見PS	1MTr 軽故障	発生			
2018/9/6 8:01	高見PS	1MTr 冷却器故障	発生			
2018/9/6 8:01	高見PS	2MTr 軽故障	発生			
2018/9/6 8:01	高見PS	2MTr 冷却器故障	発生			
2018/9/6 8:01	[redacted]	61X	切			
2018/9/6 8:01	高見PS	52GCB	切			
2018/9/6 8:01	高見PS	所内 6kV 27B	動作			
2018/9/6 8:01	高見PS	1G シーケンサ軽故障	発生			
2018/9/6 8:01	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生			
2018/9/6 8:01	高見PS	共通シーケンサ軽故障	発生			
2018/9/6 8:01	高見PS	1MTr 軽故障	復帰			
2018/9/6 8:01	高見PS	1MTr 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 8:01	高見PS	2MTr 軽故障	復帰			
2018/9/6 8:01	高見PS	2MTr 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:01	高見PS	F所内1CB	入			
2018/9/6 8:01	高見PS	所内 6kV 27B	復帰			
2018/9/6 8:01	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 8:07	高見PS	予備電源	停止		
2018/9/6 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:07	[redacted]	下流警報	終了		
2018/9/6 8:07	[redacted]	下流警報	吹鳴		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	室蘭SS	新館本館ピット室異常	発生		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:08	高見PS	1G シーケンサ軽故障	復帰		
2018/9/6 8:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	南早来RF	RF整流器故障	発生		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	高見PS	共通シーケンサ軽故障	復帰		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	62 27	復帰		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	取水門 43A	自動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	61Y	開放		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:10	[redacted]	62Y	開放		
2018/9/6 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 8:14	南早来RF	RF 77 保護装置不良	発生		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15	[redacted]	下流警報	終了		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	[redacted]	下流警報	吹鳴		
2018/9/6 8:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:16	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 8:17	釧路系統制御所	制御卓－6		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 8:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	南早来蓄電池TC	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 8:18	南早来蓄電池TC	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 8:18	南早来蓄電池TC	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1

2018/9/6 8:18	南早来蓄電池TC	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	南早来蓄電池TC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19	南早来SS	17CB	投入		
2018/9/6 8:19	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 8:19	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始		
2018/9/6 8:19	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始		
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了		
2018/9/6 8:19	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了		
2018/9/6 8:19	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 8:19	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	184.5kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:19	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	184.3kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	受信		
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	復帰		
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:19	南早来SS	18CB	投入		
2018/9/6 8:19	南早来SS	65 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	67 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	68 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	71 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	18 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	61 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	62 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	63 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	64 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	66 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	72 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	60･70 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	66kV 排水装置故障	発生		
2018/9/6 8:19	南早来SS	66kV 排水装置故障	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	66kV 所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	187kV 連変 異常電圧	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	75 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 8:20	南早来SS	187kV連変 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 8:20	南早来SS	66kV 所内DC電源故障	発生		
2018/9/6 8:20	南早来SS	187kV オシロ装置故障	復帰		
2018/9/6 8:19	南早来SS	51CB	入		
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:20	南早来SS	187kV連変Cタップ極限	復帰		
2018/9/6 8:20	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	186.8kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:20	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	186.8kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:20	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	61.8kV(64.5kV)	
2018/9/6 8:20	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.5kV(64.5kV)	
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:20	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:20	静内PS	下流警報軽故障(親)	復帰		
2018/9/6 8:21	南早来SS	事務所 所内電源故障	復帰		
2018/9/6 8:21	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:23	[redacted]	下流警報	終了		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.5kV)	
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	新冠SWS	105 搬送不良(後)	発生		
2018/9/6 8:25	新冠SWS	105 搬送不良(後)	復帰		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	苫東厚真PS	202CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 8:25	南早来SS	204CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:25	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理 計算機 起動	
2018/9/6 8:26	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続	
2018/9/6 8:27	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:28	[redacted]	本館	入所		

2018/9/6 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:28		本館	入所			
2018/9/6 8:28		下流警報	吹鳴			
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:30	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中	動作
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 8:32	春別ダム	No.2取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 8:32	春別ダム	No.3取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 8:32	春別ダム	No.4取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		不法侵入	動作			
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/6 8:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:33		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:33		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:33		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:34		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:34	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:34	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 8:34	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 8:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		64 27	動作			
2018/9/6 8:34		11CB	開放			
2018/9/6 8:34		64 27	復帰			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:35		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:35		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:35		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35	高見PS	本館(屋変)	退所			
2018/9/6 8:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:35		下流警報	終了			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 8:37	静内PS	2G V-Q制限	復帰			
2018/9/6 8:37	静内PS	2G V-Q制限	動作			
2018/9/6 8:37	静内PS	2G V-Q制限	復帰			
2018/9/6 8:38	当日作業	当日作業件名			50587 当日作業削除	
2018/9/6 8:38	南早来SS	187kV連変Cタップ極限	動作			
2018/9/6 8:38	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	194.5kV(190.0kV)		
2018/9/6 8:38	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	194.5kV(190.0kV)		

2018/9/6 8:38	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	290.2kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:38	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:38	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	290.5kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:38	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:38	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	187.6kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:38	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	187.6kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:38	当日作業	当日作業件名	50646	当日作業削除	
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:38	当日作業	当日作業件名	50706	当日作業削除	
2018/9/6 8:38	当日作業	当日作業件名	50724	当日作業削除	
2018/9/6 8:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	[redacted]	ダム水位	上限2段復帰	133cm(134cm)	
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 所内DC電源故障	復帰		
2018/9/6 8:39	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 8:39	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 8:39	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 8:39	新冠PS	2G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 8:39	新冠PS	2G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 8:39	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 8:39	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 8:39	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 8:39	南早来SS	187kV連変Cタップ極限	復帰		
2018/9/6 8:39	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	189.6kV(190.0kV)	
2018/9/6 8:39	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.3kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:39	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	185.3kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	187.4kV(190.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	187.4kV(190.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	277.8kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	276.3kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	278.2kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	275.9kV(287.0kV)	
2018/9/6 8:39	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	61.4kV(61.5kV)	
2018/9/6 8:39	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	180.7kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:39	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	180.7kV(186.0kV)	
2018/9/6 8:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:40	[redacted]	下流警報	吹鳴		
2018/9/6 8:41	新冠PS	2G 圧油予備機	停止		
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	非常用電源装置運転中	復帰
2018/9/6 8:41	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 8:41	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 8:41	南早来66TC	SOE情報受信処理	(正常終了)		
2018/9/6 8:41	南早来SS	本館(66kV)	入所		
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	業務支援端末－15	運転管理	計算機	起動
2018/9/6 8:42	東の沢PS	1G ガバナ重故障	復帰		
2018/9/6 8:42	釧路系統制御所	業務支援端末－15	運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 8:44	東の沢PS	1G 86-2	復帰		
2018/9/6 8:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	南早来SS	本館(66kV)	退所		
2018/9/6 8:45	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	選択完了脱落	発生		
2018/9/6 8:45	[redacted]	選択完了脱落	復帰		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	選択完了脱落	発生		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	選択完了脱落	発生		
2018/9/6 8:45	[redacted]	選択完了脱落	復帰		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 8:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 8:47	新冠PS	2G 圧油装置故障	復帰						
2018/9/6 8:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:47	[redacted]	下流警報	終了						
2018/9/6 8:48	西室蘭SWSTC	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始		受付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付	
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移	
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	1G 86-1B	復帰						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:51	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/6 8:52	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/6 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:52	泊PS	201CB	入						
2018/9/6 8:52	[redacted]	下流警報	吹鳴						
2018/9/6 8:53	苫小牧PS	本館	退所						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:55	[redacted]	61・62 43LC	ロック						
2018/9/6 8:55	[redacted]	61・62 43LC	使用						
2018/9/6 8:55	[redacted]	61・62 43LC	ロック						
2018/9/6 8:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:55	[redacted]	62CB	切						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:57	[redacted]	業務支援端末－23		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 8:57	[redacted]	業務支援端末－23		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/6 8:57	東の沢PSTC	43RG	遠方						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:58	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰						
2018/9/6 8:58	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生						
2018/9/6 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 8:59	[redacted]	下流警報	終了						
2018/9/6 9:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:00	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 9:00	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）						
2018/9/6 9:00	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）						
2018/9/6 9:00	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）						
2018/9/6 9:00	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 9:01	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 9:01	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 9:01	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 9:01	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰						
2018/9/6 9:01	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生						
2018/9/6 9:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:01	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動						
2018/9/6 9:01	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了						
2018/9/6 9:01	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了						
2018/9/6 9:01	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1				

2018/9/6 9:01	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 9:01		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 9:01		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 9:01	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止					
2018/9/6 9:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:01	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	186.8kV(186.0kV)				
2018/9/6 9:01	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	186.8kV(186.0kV)				
2018/9/6 9:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:01		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 9:01		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 9:01	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰					
2018/9/6 9:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/6 9:01		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/6 9:01		本館	入所					
2018/9/6 9:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02	函館系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 9:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 9:02		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 9:03	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 9:03	南早来66TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 9:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:03		本館	退所					
2018/9/6 9:04		本館	退所					
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 9:04	函館系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 9:05	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 9:05	[redacted]	下流警報	吹鳴					
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧		受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧		接続
2018/9/6 9:07	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 9:07	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 9:07	南早来66TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		受付
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		接続
2018/9/6 9:08	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:09		業務支援端末－２３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 9:09		本館	入所					
2018/9/6 9:10	苫東厚真PS	204X	操作ロック設	定				
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館		受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館		接続
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給		受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給		接続
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 9:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 9:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		本館	退所					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		業務支援端末－１９		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:11		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:12		業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 9:12	静内PSTC	1G 43R	遠方					
2018/9/6 9:12	[redacted]	下流警報	終了					
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		受付
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 9:13	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 9:14		業務支援端末－２４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 9:14	春別ダム	本館	入所					

2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－24		運転管理　オンライン	接続切替　札幌西　　接続
2018/9/6 9:15	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限1段復帰	81cm(60cm)	
2018/9/6 9:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:16		下流警報	吹鳴		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:20	新冠PS	2G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	静内PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	泊PS	203CB	入		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　　発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　　復帰
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	新冠PS	2G シーケンサ軽故障	発生		
2018/9/6 9:20	静内PS	1G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 9:20	新冠PS	1G シーケンサ軽故障	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　　発生
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	静内PS	1G 圧油予備機	停止		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　　復帰
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	室蘭SS	187kV BP-Ry故障	発生		
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	動作		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　　発生
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障　　復帰
2018/9/6 9:20	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	196.3kV(190.0kV)	
2018/9/6 9:20	苫小牧SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	209.1kV(198.0kV)	
2018/9/6 9:20	苫小牧SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	209.1kV(198.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	206.2kV(190.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	206.2kV(198.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	206.0kV(190.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	206.0kV(198.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	305.2kV(287.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱発生	305.2kV(287.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	302.2kV(287.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱発生	302.2kV(287.0kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	69.7kV(64.5kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	69.7kV(68.5kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	69.4kV(64.5kV)	
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	69.4kV(68.5kV)	
2018/9/6 9:20	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	204.7kV(186.0kV)	
2018/9/6 9:20	室蘭SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	204.7kV(200.0kV)	
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:20	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	204.7kV(186.0kV)	
2018/9/6 9:20	室蘭SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	204.7kV(200.0kV)	
2018/9/6 9:20	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.2kV(62.5kV)	
2018/9/6 9:20	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.2kV(62.5kV)	
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧PS	2TL Ry故障			

2018/9/6 9:20	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:20	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	動作		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:20	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:20	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:20	新冠PS	1G 圧油装置故障	発生		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:20	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:21	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生		
2018/9/6 9:20	苫小牧PS	1TL Ry故障			
2018/9/6 9:20	春別PS	187kV 母線 27	動作		
2018/9/6 9:21	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:21	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:21	新冠PS	1G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 9:21	春別PS	187kV 母線 27	復帰		
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作		
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:21	南早来SS	187kV連変Cタップ極限	動作		
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:21	苫小牧系制	分電盤MCBトリップ	動作		
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	211.4kV(207.1kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	発生(悪化)	211.6kV(206.9kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	発生(悪化)	322.1kV(306.6kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	発生(悪化)	316.1kV(306.6kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	322.4kV(303.6kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	発生(悪化)	315.7kV(303.6kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)	
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.9kV(68.5kV)	
2018/9/6 9:21	室蘭SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	198.6kV(200.0kV)	
2018/9/6 9:21	室蘭SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	199.1kV(200.0kV)	
2018/9/6 9:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:21	南早来SS	SR1 リレー故障	発生		
2018/9/6 9:21	春別PS	所内AC電源故障	発生		
2018/9/6 9:21	春別PS	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 9:21	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:21	高見PS	所内AC電源故障(PS)	発生		
2018/9/6 9:21	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作		
2018/9/6 9:21	静内PS	2G V-Q制限	復帰		
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:21	南早来SS	SR1 リレー故障	復帰		
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信		
2018/9/6 9:21	高見PS	所内 6kV 27B	動作		
2018/9/6 9:21	高見PS	所内 6kV 27B	復帰		
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:21	高見PS	所内AC電源故障(PS)	復帰		
2018/9/6 9:21	室蘭SS	187kV BP-Ry故障	復帰		
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	復帰		
2018/9/6 9:21	南早来SS	LB391B	投入		
2018/9/6 9:21	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作		
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰		
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信		
2018/9/6 9:21	中給事故報知	重大事故	発生		
2018/9/6 9:21	中給事故報知	苫小牧Ge出力減少指令	受信		
2018/9/6 9:21	新冠PS	2G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 9:21	新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 9:21	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了		
2018/9/6 9:21	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了		
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:21	新冠PS	1G 圧油予備機	停止		
2018/9/6 9:21	南早来SS	187kV連変Cタップ極限	復帰		
2018/9/6 9:21	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	186.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 9:21	苫小牧SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	179.4kV(198.0kV)	
2018/9/6 9:21	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	179.4kV(186.0kV)	
2018/9/6 9:21	苫小牧SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	179.4kV(198.0kV)	
2018/9/6 9:21	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	179.4kV(186.0kV)	

2018/9/6 9:21	南早来SS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	181.7kV(198.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	181.7kV(190.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	181.7kV(198.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	181.7kV(190.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	269.9kV(287.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	269.9kV(275.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 乙B母線電圧 上限	逸脱復帰	268.0kV(287.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	268.0kV(275.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	269.9kV(287.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	269.9kV(275.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 甲B母線電圧 上限	逸脱復帰	268.0kV(287.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	268.0kV(275.0kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	59.5kV(64.5kV)
2018/9/6 9:21	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	59.3kV(64.5kV)
2018/9/6 9:21	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	175.1kV(186.0kV)
2018/9/6 9:21	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	175.1kV(186.0kV)
2018/9/6 9:21	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	56.3kV(62.5kV)
2018/9/6 9:21	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	56.3kV(62.5kV)
2018/9/6 9:21	春別ダム	自動制御装置故障	発生	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	春別ダムTC	CYC TM精度不良		発生
2018/9/6 9:21	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 9:21	苫小牧PS	2TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 9:22	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 9:22	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	新冠PS	2G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 9:22	新冠PS	1G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/6 9:22	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:23	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/6 9:23	春別ダムTC	高見支水路 43R	遠方	
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:23	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:23	奥沙流PS	本館	入所	
2018/9/6 9:23	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止	
2018/9/6 9:23	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 9:23	[redacted]	下流警報	終了	
2018/9/6 9:23	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/6 9:23	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 9:24	[redacted]	下流警報順次C 吹鳴	起動	
2018/9/6 9:24	南早来蓄電池TC	札3 リフレッシュ返送無		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 9:24	南早来蓄電池TC	札3 リフレッシュ返送無		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理　計算機　起動
2018/9/6 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－4		運転管理　オンライン　接続切替　中給　接続
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	京極PS(屋外)	201CB	投入	
2018/9/6 9:25	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 9:25	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 9:25	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	動作	
2018/9/6 9:25	新冠PS	2G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 9:25	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 9:25	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始	
2018/9/6 9:25	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 9:25	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 9:25	新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 9:25	下新冠PS	1G 圧油装置故障	発生	
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	動作	
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 9:25	高見PS	所内 6kV 27B	動作	
2018/9/6 9:25	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	
2018/9/6 9:25	南早来SS	所内B 6kV 27	動作	
2018/9/6 9:25	南早来SS	所内A 6kV 27	動作	
2018/9/6 9:25	春別PS	所内AC電源故障	発生	

2018/9/6 9:25	苫小牧系制	所内 6kV 59	動作			
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	動作			
2018/9/6 9:25	春別PS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 9:25	南早来SS	所内A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:25	南早来SS	所内B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	復帰			
2018/9/6 9:25	新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 9:25	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰			
2018/9/6 9:25	下新冠PS	1G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 9:25	静内PS	2G V-Q制限	動作			
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 9:25	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 9:25	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 9:25	下新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	下新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 9:25	新冠PS	2G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	新冠PS	2G 圧油予備機	起動			
2018/9/6 9:25	新冠PS	2G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	新冠PS	1G 圧油装置故障	復帰			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	新冠PS	1G 圧油予備機	停止			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:27	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 9:27	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 9:27	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 9:27	室蘭SSTC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン 接続切替 釧路	接続
2018/9/6 9:28	中央給電指令所	業務支援端末－3		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:29	中央給電指令所	業務支援端末－3		運転管理	オンライン 接続切替 中給	接続
2018/9/6 9:29	南早来SS	LB391A	開放			
2018/9/6 9:29	静内PS	2G V-Q制限	復帰			
2018/9/6 9:29	静内PS	2G V-Q制限	動作			
2018/9/6 9:29	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	187.9kV(186.0kV)		
2018/9/6 9:29	苫小牧SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	187.9kV(186.0kV)		
2018/9/6 9:29	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	283.0kV(275.9kV)		
2018/9/6 9:29	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	280.8kV(275.9kV)		
2018/9/6 9:29	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	283.0kV(275.9kV)		
2018/9/6 9:29	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	280.8kV(275.9kV)		
2018/9/6 9:29	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.7kV(64.5kV)		
2018/9/6 9:29	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(64.5kV)		
2018/9/6 9:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.1取水ゲート故障	発生			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.2取水ゲート故障	発生			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.3取水ゲート故障	発生			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.4取水ゲート故障	発生			
2018/9/6 9:30	春別ダムTC	CYC TM精度不良		復帰		
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.1取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.2取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.3取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 9:30	春別ダム	No.4取水ゲート故障	復帰			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.6kV(64.5kV)		
2018/9/6 9:30	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.3kV(64.5kV)		
2018/9/6 9:30	奥沙流PS	F1CB	開放			
2018/9/6 9:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:30	春別ダムTC	春別ダム 43R	遠方			
2018/9/6 9:31	[redacted]	下流警報順次C 吹鳴	停止			
2018/9/6 9:31	[redacted]	下流警報	終了			
2018/9/6 9:31	[redacted]	下警順次A（取水堰）	停止			
2018/9/6 9:31	奥沙流PS	41CB	開放			
2018/9/6 9:31	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	62.9kV(63.3kV)		
2018/9/6 9:31	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.7kV(63.0kV)		
2018/9/6 9:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:31	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:32	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 9:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 9:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:32		F11CB	投入		
2018/9/6 9:32	奥沙流ダム	本館	入所		
2018/9/6 9:32	奥沙流ダム	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 9:32	奥沙流PS	発変1 軽故障	復帰		
2018/9/6 9:32	奥沙流PS	所内漏油検出器故障	発生		
2018/9/6 9:32	奥沙流PS	制御電源異常	発生		
2018/9/6 9:32	奥沙流PS	モード運転異常	復帰		
2018/9/6 9:32	奥新冠ダム	本館	入所		
2018/9/6 9:32	奥沙流PS	1G 主機軽故障	復帰		
2018/9/6 9:32	奥沙流PS	雑装置故障	復帰		
2018/9/6 9:33	奥沙流PS	集油水槽異常	復帰	09:32:51 MEL	2
2018/9/6 9:33	奥沙流PS	所内漏油検出器故障	復帰		
2018/9/6 9:33	奥沙流PS	制御電源異常	復帰		
2018/9/6 9:33	奥沙流ダム	ダム水位	上限2段発生	245cm(240cm)	
2018/9/6 9:33	奥沙流ダム	ダム水位	上限1段発生	245cm(230cm)	
2018/9/6 9:33	奥沙流ダム	ダム水位	下限1段復帰	245cm(15cm)	
2018/9/6 9:33	奥沙流ダム	ダム水位	下限2段復帰	245cm(10cm)	
2018/9/6 9:33	奥沙流ダム	ダム水位	急変発生	231.6cm/分(10.0)	
2018/9/6 9:33	春別ダム	取水門 43A	機器不応動		
2018/9/6 9:33	奥沙流ダム	ダム管故障	復帰		
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34	春別ダムTC	春別ダム 43R	直接		
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34	静内PS	1G 圧油予備機	起動		
2018/9/6 9:34	静内PS	1G 圧油装置故障	復帰		
2018/9/6 9:34	静内PS	1G 圧油予備機	停止		
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34	奥沙流ダム	ダム 重故障	復帰		
2018/9/6 9:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:34		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 9:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 9:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:36	奥沙流PS	所内 83H	B側		
2018/9/6 9:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:37		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:38		本館	退所		
2018/9/6 9:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39	苫小牧SS	21CB	開放		
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39	苫小牧SS	24CB	開放		
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:39	苫小牧SS	27CB	開放		
2018/9/6 9:40	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 9:42		本館	入所		
2018/9/6 9:42		601L	切		
2018/9/6 9:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:43		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:44		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:44		本館	入所		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:45		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:46		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:46	室蘭SSTC	TL 43R	直接		
2018/9/6 9:46	室蘭SS	44CB	切		
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 9:47	室蘭SS	連変A 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 9:47	室蘭SS	連変B 冷却器故障	復帰		
2018/9/6 9:47	室蘭SS	連変C 冷却器故障	復帰		

2018/9/6 9:47	室蘭SS	連変D 冷却器故障	復帰			
2018/9/6 9:47	室蘭SS	43CB	入			
2018/9/6 9:47	室蘭SS	新所内 6kV 27(屋内)	復帰			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	室蘭SS	OFケーブル故障	復帰	09:47:15 MEL	2	
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	室蘭SSTC	TL 43R	遠方			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	室蘭SS	新館所内CUB故障(B系)	復帰			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	室蘭SS	新館所内CUB故障(A系)	復帰			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:47	室蘭SS	新館本館ピット室異常	復帰			
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:48	苫小牧SS	187kV 連変 43A	手動			
2018/9/6 9:48	電圧制御	苫小牧SS	90R除外	自動遷移要求		
2018/9/6 9:49	苫小牧SS	187kV 連変A 43SP	単独			
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	支援端末LAN-2nd	NIC故障 復帰
2018/9/6 9:49	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 9:49	奥沙流ダム	ダム放流	開始			
2018/9/6 9:49	西室蘭SWS	予備電源 43A	自動			
2018/9/6 9:49	室蘭SS	フリッカ電圧	逸脱発生(任意	) 1.66V(0.60V)		
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	支援端末LAN-1st	NIC故障 復帰
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	苫小牧SS	連変A タップ渋滞	発生			
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	室蘭SS	フリッカ電圧	逸脱復帰(任意	) 0.06V(0.60V)		
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	支援端末LAN-2nd	NIC故障 復帰
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:51	北新得SS	105 43C	ロック			
2018/9/6 9:51	奥沙流ダム	ダム水位	越流発生	252cm(251cm)		
2018/9/6 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:52	[redacted]	95L	復帰異常 復帰			
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	接続切替	失敗
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	北新得SS	105 43C	使用			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:55	苫小牧SS	連変A タップ極限	動作			
2018/9/6 9:55	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 9:56	中給事故報知	重大事故	復帰			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	周波数変動	復帰			
2018/9/6 9:56	中給事故報知	苫小牧Ge出力減少指令	復帰			
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	11CB	投入			
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 9:56	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作			

2018/9/6 9:56	静内PS	2G V-Q制限	復帰					
2018/9/6 9:56	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰					
2018/9/6 9:56	室蘭SS	新館所内CUB故障(A系)	発生					
2018/9/6 9:56	室蘭SS	新館所内CUB故障(B系)	発生					
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:56	室蘭SS	新館所内CUB故障(B系)	復帰					
2018/9/6 9:56	室蘭SS	新館所内CUB故障(A系)	復帰					
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	12CB	投入					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	オシロ	動作					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	連C 2次43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	連A 2次43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	連B 2次43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	62 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	65 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	66 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	71 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	72 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	61 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	63 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:56	苫小牧SS	64 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	連変A 系統同期	動作					
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－2		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	連変A 系統同期	復帰					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－2		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	60.7kV(64.5kV)				
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	60.7kV(64.5kV)				
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	NGR 43A	手動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	[redacted]	発生					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:57	苫小牧SS	オシロ	動作					
2018/9/6 9:57	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 9:57	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	苫小牧SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:58	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:58	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59	奥沙流PS	本館	退所					
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 9:59	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:59	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 9:59	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:01	苫小牧SSTC	TL 43R	直接					
2018/9/6 10:01	苫小牧SS	オシロ	動作					
2018/9/6 10:01	静内PS	2G V-Q制限	動作					
2018/9/6 10:01	苫小牧SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 10:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:01	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 10:01	苫小牧SS	44CB	切					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	所内 6kV 27(屋内)	復帰					

2018/9/6 10:02	苫小牧SS	所内CUB故障(B系)	復帰					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	所内CUB故障(A系)	復帰					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	43CB	入					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	連変B 冷却器故障	復帰					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	連変A 冷却器故障	復帰					
2018/9/6 10:02	苫小牧SS	連変C 冷却器故障	復帰					
2018/9/6 10:02	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 10:02	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:02	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 10:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	苫小牧SSTC	TL 43R	遠方					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	函館系統制御所	制御卓－4		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 10:03	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:03	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 10:03	室蘭SS	NGR 43A	手動					
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	南早来SS	NGR 43A	手動					
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 10:05	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 10:06	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 10:06	苫小牧SS	オシロ	動作					
2018/9/6 10:06	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作					
2018/9/6 10:06	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰					
2018/9/6 10:06	苫小牧SS	オシロ	復帰					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	[redacted]	復帰					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 10:08	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 10:08	南早来66TC	SOE情報受信処理	(正常終了)					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:09	春別ダムTC	春別ダム 43R	遠方					
2018/9/6 10:09	春別ダムTC	春別ダム 43R	直接					
2018/9/6 10:10	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 10:22	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/6 10:22	高見ダム	中層ゲート.	全閉					
2018/9/6 10:22	高見ダム	表層取水	開始					
2018/9/6 10:22	高見ダム	水位計故障	発生	10:22:51 MSL				
2018/9/6 10:22	高見ダム	ダム管故障	復帰					
2018/9/6 10:23	[redacted]	TL 43R	直接					
2018/9/6 10:24	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/6 10:24	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 10:24	高見ダム	雨量	累計1段発生	338.0mm(10.0mm)				

2018/9/6 10:24	高見ダム	雨量	累計2段発生	338.0mm(20.0mm)		
2018/9/6 10:24	高見ダム	雨量	累計3段発生	338.0mm(30.0mm)		
2018/9/6 10:24	[redacted]		累計1段発生	103.0mm(10.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計2段発生	103.0mm(20.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計3段発生	103.0mm(30.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計1段発生	402.0mm(10.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計2段発生	402.0mm(20.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計3段発生	402.0mm(30.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計1段発生	451.0mm(10.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計2段発生	451.0mm(20.0mm)		
2018/9/6 10:24			累計3段発生	451.0mm(30.0mm)		
2018/9/6 10:24	[redacted]	配変A 43A	自動			
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	[redacted]	CYC TM精度不良		発生		
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:25	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 10:25	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了			
2018/9/6 10:25	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	配変A 43RC	ロック			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	配変A 43RC	使用			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	配変A 43-10G	使用			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰

2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 保護装置不良	発生			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	春別ダム	自動制御装置故障	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:26	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:27	[redacted]	配変A 保護装置不良	発生			
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備		障害管理	UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 10:27	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 10:27	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	配変A 43A	手動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:28	[redacted]	配変A 43A	自動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	高見PS	本館(屋変)	入所			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	静内PS	2G V-Q制限	復帰			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:29	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 10:29	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:32	高見ダム	水位計故障	復帰	10:32:14 MEL	2	
2018/9/6 10:32	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:33		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34		61Y	開放			
2018/9/6 10:34	西室蘭SWS	本館	退所			
2018/9/6 10:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:34		配変A 43A	手動			
2018/9/6 10:34		配変A 43A	自動			
2018/9/6 10:34	高見ダム	水位計故障	発生	10:34:51 MSL		
2018/9/6 10:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35	高見ダム	水位計故障	復帰	10:35:45 MEL	2	
2018/9/6 10:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:37		本館	退所			
2018/9/6 10:37	室蘭SS	本館(新館)	退所			
2018/9/6 10:38	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:38	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作			
2018/9/6 10:39	[redacted]	火災警報	動作			
2018/9/6 10:39	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 10:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰			
2018/9/6 10:40	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:40	春別ダムTC	春別ダム 43R	遠方			
2018/9/6 10:40	春別ダムTC	春別ダム 43R	直接			
2018/9/6 10:40	春別ダムTC	春別ダム 43R	遠方			
2018/9/6 10:40	春別ダムTC	春別ダム 43R	直接			
2018/9/6 10:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:41	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 10:41	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 10:41	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 10:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:43	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 10:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 10:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:45	苫小牧SS	66kV 乙母線電圧 下限	発生（悪化）	60.3kV(60.4kV)		
2018/9/6 10:45	苫小牧SS	66kV 甲母線電圧 下限	発生（悪化）	60.3kV(60.4kV)		
2018/9/6 10:45	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(191.0kV)		
2018/9/6 10:45	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(191.0kV)		

2018/9/6 10:45	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	62.4kV(62.6kV)		
2018/9/6 10:45	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.3kV(62.4kV)		
2018/9/6 10:45	[redacted]	CYC TM精度不良		復帰		
2018/9/6 10:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:46	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰			
2018/9/6 10:46	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 10:47	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/6 10:47	[redacted]	配変A 保護装置不良	発生			
2018/9/6 10:47	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰			
2018/9/6 10:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:51	[redacted]	TL 43R	遠方			
2018/9/6 10:51	[redacted]	3G 43-65D	負荷			
2018/9/6 10:51	[redacted]	3G 軽故障	復帰			
2018/9/6 10:51	[redacted]	3G 43-91(90)	AQR			
2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	発生
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	高圧受電設備故障	復帰
2018/9/6 10:55	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:56	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:57	奥新冠ダム	本館	退所			
2018/9/6 10:58	[redacted]	61 67P1	ロック			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	火災警報	復帰			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:00	[redacted]	不法侵入	動作			
2018/9/6 11:00	[redacted]	火災警報	動作			
2018/9/6 11:00	[redacted]	火災警報	復帰			
2018/9/6 11:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 11:02	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 11:02	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 11:02	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	火災警報	動作			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:03	[redacted]	火災警報	復帰			
2018/9/6 11:03	高見ダム	雨量	時間雨量発生	1000.0mm(5.0mm)		
2018/9/6 11:03	[redacted]		時間雨量発生	1000.0mm(5.0mm)		
2018/9/6 11:03	[redacted]		時間雨量発生	1000.0mm(5.0mm)		
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:05	[redacted]	火災警報	動作			
2018/9/6 11:05	[redacted]	火災警報	復帰			
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始		受付	
2018/9/6 11:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/6 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:06		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:06		本館	入所						
2018/9/6 11:06		不法侵入	復帰						
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付	
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移	
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:09	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:09		本館	入所						
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:11	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 11:11	室蘭SS	連変D 冷却器故障	発生						
2018/9/6 11:11	苫小牧SS	オシロ	動作						
2018/9/6 11:11	苫小牧SS	所内CUB故障(A系)	発生						
2018/9/6 11:11	苫小牧SS	所内CUB故障(A系)	復帰						
2018/9/6 11:11	高見PS	所内 6kV 27B	動作	11:11:56 MSH					
2018/9/6 11:11	静内PS	2G V-Q制限	動作						
2018/9/6 11:11	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 11:11	静内PS	2G V-Q制限	復帰						
2018/9/6 11:11	室蘭SS	連変D 冷却器故障	復帰						
2018/9/6 11:11	東の沢PS	1G シーケンサ軽故障	発生						
2018/9/6 11:11	東の沢PS	1G シーケンサ軽故障	復帰						
2018/9/6 11:11	静内PS	2G V-Q制限	動作						
2018/9/6 11:11	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 11:11	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	開始						
2018/9/6 11:11	苫小牧系制	商用電源喪失	動作						
2018/9/6 11:11	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰						
2018/9/6 11:11	静内PS	2G V-Q制限	復帰						
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生	
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生	
2018/9/6 11:11	高見PS	所内 6kV 27B	復帰	11:11:56 MEH	4				
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰	
2018/9/6 11:12	苫小牧系制	商用電源喪失	復帰						
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰	
2018/9/6 11:12	室蘭SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰						
2018/9/6 11:12	苫小牧系制	NO.1 UPS 蓄電池運転	終了						
2018/9/6 11:12	苫小牧系制	NO.2 UPS 蓄電池運転	終了						
2018/9/6 11:12	苫小牧SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/6 11:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:12		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13	苫小牧SS	オシロ	動作						
2018/9/6 11:13	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作						
2018/9/6 11:13	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰						
2018/9/6 11:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13	苫小牧SS	オシロ	復帰						
2018/9/6 11:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:13		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:14		表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:14	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）						
2018/9/6 11:14	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）						
2018/9/6 11:14	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）						
2018/9/6 11:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 11:16	室蘭SS	103CB	投入						
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 11:16	室蘭SS	103 系統同期	動作						
2018/9/6 11:16	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 11:16	室蘭SS	103 系統同期	復帰						
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 11:16	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	

2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理　オフライン1　運用区分　配電　　解除
2018/9/6 11:17	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理　オフライン1　終了　　完了
2018/9/6 11:17	西室蘭SWS	103CB	投入	
2018/9/6 11:17	西室蘭SWS	系統同期	動作	
2018/9/6 11:17	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	183.0kV(191.0kV)
2018/9/6 11:17	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	184.3kV(191.0kV)
2018/9/6 11:17	西室蘭SWS	系統同期	復帰	
2018/9/6 11:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:20	西室蘭SWS	101CB	投入	
2018/9/6 11:20	西室蘭SWS	系統同期	動作	
2018/9/6 11:21	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 11:21	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 11:21	西室蘭SWS	系統同期	復帰	
2018/9/6 11:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23	室蘭SS	新館 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:23	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:23	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.9kV(191.0kV)
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:24	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:24	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:24	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:25	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:25	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	伊達PS	101CB	入	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:27	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:28	高見PS	本館(屋変)	退所	
2018/9/6 11:28	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:28	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:29	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:29	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 11:30	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)
2018/9/6 11:30		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 11:31	静内PS	2G V-Q制限	動作	
2018/9/6 11:31	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 11:31	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 11:31	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 11:31	室蘭SS	新館 所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:32		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:32		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:32		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:32		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:32		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 11:33	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:33	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 11:33	静内PS	2G V-Q制限	動作	
2018/9/6 11:33	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 11:33	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 11:33	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 11:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 11:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:35		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:35		配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:35		配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 11:35	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:35	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 11:35	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 11:35	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:35		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	190.4kV(191.0kV)
2018/9/6 11:36	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.4kV(190.6kV)
2018/9/6 11:36	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.7kV(190.6kV)
2018/9/6 11:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:39	苫小牧SS	オシロ	動作	

2018/9/6 11:39	静内PS	2G V-Q制限	動作	
2018/9/6 11:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 11:39	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 11:40	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:41	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 11:41	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 11:41	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 11:41	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 11:44	[redacted]	本館	入所	
2018/9/10 11:47	札幌 HOST-Ⅱ		ファイル切替　確定 設定　4751 コミュニティWF 電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/6 8:59		オフライン1エリア	DLL実行	[redacted]
2018/9/6 9:00	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	
2018/9/7 10:48	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:07		オフライン2エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:08	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン2エリア	DLL実行	
2018/9/7 11:13	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	
2018/9/6 11:48	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 11:49	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 11:50	発電制御	東の沢PS1G制御予定	10分前です	解列制御
2018/9/6 11:51	発電制御	東の沢PS1G制御予定	9分前です	解列制御
2018/9/6 11:51	発電制御	東の沢PS1G制御予定	中止指示	解列制御
2018/9/6 11:51	発電制御	東の沢PS1G制御予定	削除指示	解列制御
2018/9/6 11:53	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:53	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 11:53	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:53	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:53	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:54	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:54	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:55	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:55	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:55	[redacted]	配変A 重故障	発生	
2018/9/6 11:55	[redacted]	配変A 重故障	復帰	
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	ダム水位	上限1段復帰　131cm(132cm)	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:56	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 11:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:01	[redacted]	1G 水車故障	復帰	
2018/9/6 12:01	[redacted]	油検出器故障	復帰	
2018/9/6 12:01	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 12:01	[redacted]	1G給水ストレーナ故障	復帰	
2018/9/6 12:01	岩清水SWS	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 12:01	[redacted]	1G 主機故障	復帰	
2018/9/6 12:01	[redacted]	1G 冷却給水量低下	復帰	
2018/9/6 12:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:02	奥沙流ダム	本館	退所	
2018/9/6 12:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:03	高見ダム	雨量	時間雨量復帰　0.0mm(5.0mm)	
2018/9/6 12:03	[redacted]	[redacted]	時間雨量復帰　0.0mm(5.0mm)	
2018/9/6 12:03	[redacted]	[redacted]	時間雨量復帰　0.0mm(5.0mm)	
2018/9/6 12:03	[redacted]	[redacted]	時間雨量復帰　0.0mm(5.0mm)	
2018/9/6 12:03	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:04	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰　5.10MW(5.00MW)	
2018/9/6 12:05	岩清水SWS	予備電源	停止	

2018/9/6 12:05	[redacted]	No2開閉器	投入				
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 12:06	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)			
2018/9/6 12:06	[redacted]	1G 圧油予備機	起動				
2018/9/6 12:08	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)			
2018/9/6 12:09	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)			
2018/9/6 12:09	[redacted]	1G GOV装置軽故障	復帰				
2018/9/6 12:09	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 12:09	苫小牧SS	オシロ	動作				
2018/9/6 12:10	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)			
2018/9/6 12:10	苫小牧SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:10	[redacted]	1G 単独検出	動作				
2018/9/6 12:10	[redacted]	1G 単独検出	復帰				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:10	[redacted]	1G 圧油予備機	停止				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:12	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	12:12:09 MSL			
2018/9/6 12:12	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)			
2018/9/6 12:12	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)			
2018/9/6 12:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:13	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	復帰				
2018/9/6 12:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 12:16	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	12:16:28 MEL 2			
2018/9/6 12:18	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:18	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 12:19	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	12:19:40 MSL			
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給	受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 12:21	[redacted]	14CB	操作ロック設定				
2018/9/6 12:22	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.7kV(190.0kV)			
2018/9/6 12:22	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)			
2018/9/6 12:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.80MW(5.00MW)			
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 12:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:23	苫小牧SS	オシロ	動作				
2018/9/6 12:23	静内PS	2G V-Q制限	復帰				
2018/9/6 12:23	苫小牧SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 12:26	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	12:26:14 MEL 2			
2018/9/6 12:27	静内PS	2G V-Q制限	動作				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 12:28	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 12:28	[redacted]	本館	退所				

2018/9/6 12:28	苫小牧PS	62 TL故障	発生	
2018/9/6 12:28	苫小牧PS	2TL Ry故障		
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	12:28:30 MSL
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	苫小牧PS	61 TL故障	発生	
2018/9/6 12:28	苫小牧PS	1TL Ry故障		
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:29	[redacted]	<14>	CB断路位置	
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:29	[redacted]	<14>	操作ロック設	定
2018/9/6 12:29	[redacted]	14CB	操作ロック解	除
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:30	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:35	[redacted]	61CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	61X	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	61Y	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	63CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	63Y	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	63X	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	63XE	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	61XE	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	61 43X	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	61 43RC	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	63 43RC	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	14CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	配変A 43A	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	15CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	F1CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	F1CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	F2CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	F3CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	F4CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	配変A 43RC	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	配変A 43-10G	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	1G マスター	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	1CB	操作ロック設	定
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 12:35	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:35	[redacted]	61 43X	オフライン設	定
2018/9/6 12:35	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:35	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 12:35	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:35	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	12:35:43 MEL 2
2018/9/6 12:36	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:36	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:36	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 12:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 12:36	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 12:36	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 12:36	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 12:36	[redacted]	61 43RC	オフライン設	定
2018/9/6 12:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:36	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 札幌HOST-3
2018/9/6 12:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 12:37	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 12:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 12:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 12:37	[redacted]	61CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	61X	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	61Y	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:37	[redacted]	61XE	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 12:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 12:37	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 12:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 12:37	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 12:37	[redacted]	63XE	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	63X	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	63CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:37	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1

2018/9/6 12:37	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:37		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:37		63Y	オフライン設	定
2018/9/6 12:37		1G 集油槽油面低下1段	発生	12:37:41 MSL
2018/9/6 12:37		14CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:37		配変A 43A	オフライン設	定
2018/9/6 12:37		15CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:38		F1CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:38		F2CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:38		F3CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:38		F4CB	オフライン設	定
2018/9/6 12:39		疑似設定	設定	
2018/9/6 12:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:40		1G 単独検出	動作	
2018/9/6 12:41		1G 単独検出	復帰	
2018/9/6 12:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:42	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	189.4kV(189.8kV)
2018/9/6 12:42	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.4kV(190.0kV)
2018/9/6 12:42	室蘭SS	LB91A	開放	
2018/9/6 12:42	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 12:42	室蘭SS	新館 所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 12:42	室蘭SS	SVC 軽故障(TCR)	復帰	12:42:21 MEL　2
2018/9/6 12:42	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	192.9kV(191.0kV)
2018/9/6 12:42	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.0kV(191.0kV)
2018/9/6 12:42	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.7kV(191.0kV)
2018/9/6 12:42	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	193.7kV(191.0kV)
2018/9/6 12:42	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	194.0kV(191.0kV)
2018/9/6 12:42	南早来SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.6kV(64.0kV)
2018/9/6 12:42	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.3kV(64.0kV)
2018/9/6 12:42	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.5kV(186.0kV)
2018/9/6 12:42	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.5kV(186.0kV)
2018/9/6 12:42	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.3kV(62.5kV)
2018/9/6 12:42	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(62.5kV)
2018/9/6 12:43	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(288.0kV)
2018/9/6 12:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:43		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:43		表示回線断(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:43		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:43		表示回線断(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:43		表示回線断(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:44		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	287.5kV(288.0kV)
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		発生
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 12:45	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	12:45:04 MEL　2
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 12:45	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 12:45	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理　苫小牧SSリモート室　UPS軽故 発生
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御所	リモート室設備		障害管理　苫小牧SSリモート室　UPS軽故 復帰
2018/9/6 12:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:45	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 12:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:46	高見PS	ブラックスタート	ロック	
2018/9/6 12:46	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	12:46:57 MSL
2018/9/6 12:47	発電制御	高見PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ	系制制御	手動遷移要求
2018/9/6 12:47	発電制御	高見PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	手動	手動遷移要求
2018/9/6 12:47	高見PS	1G 中給制御	不可能	
2018/9/6 12:47	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)
2018/9/6 12:47	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 12:47		61 VD故障	発生	
2018/9/6 12:47		31 VD故障	発生	
2018/9/6 12:47		33kV 27	復帰	
2018/9/6 12:47		本館	退所	
2018/9/6 12:47		雑装置故障(建物)	発生	
2018/9/6 12:47		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 12:47		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:47		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1

2018/9/6 12:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:47		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48	高見PS	1G マスター	運転	
2018/9/6 12:48	高見PS	1G 発電機	運転	
2018/9/6 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:48	高見PS	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 12:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:49		本館	退所	
2018/9/6 12:49		SC 軽故障	復帰	
2018/9/6 12:49	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.80MW(5.00MW)
2018/9/6 12:49	[redacted]	SCタップ極限	復帰	
2018/9/6 12:49		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:49		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:49		表示回線断(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:49	南早来SS	H1Tr タップ極限	動作	
2018/9/6 12:49	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 12:49		表示回線断(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:49		CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:49		CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:49	南早来SS	本館(187kV)	退所	
2018/9/6 12:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:49		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:49		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:49		チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 12:49		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 12:49		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 12:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 12:49		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 12:49		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 12:49		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 12:49		本館	入所	
2018/9/6 12:50	高見PS	1G 主弁	開	
2018/9/6 12:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:50		疑似設定	設定	
2018/9/6 12:50	奥新冠PS	本館	退所	
2018/9/6 12:51	高見PS	1G 発電機 起動	動作	
2018/9/6 12:51	高見PS	1G 発電機 励磁	動作	
2018/9/6 12:52	充停電判定	高見PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 12:52	高見PS	1CB	並列	
2018/9/6 12:52	[redacted]	F4CB	入	
2018/9/6 12:53	高見PS	1G有効電力下限	逸脱発生	-1.70MW(-0.50MW)
2018/9/6 12:53	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:54		1G 集油槽油面低下1段	復帰	12:54:20 MEL　2
2018/9/6 12:54		本館	入所	
2018/9/6 12:54		建築分電盤故障	発生	
2018/9/6 12:54		本館	入所	
2018/9/6 12:54		本館	退所	
2018/9/6 12:55	高見PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.00MW(-0.50MW)
2018/9/6 12:56	[redacted]	F4CB	切	
2018/9/6 12:56		1G 集油槽油面低下1段	発生	12:56:15 MSL
2018/9/6 12:58	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	289.0kV(288.0kV)
2018/9/6 12:58	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	289.4kV(288.0kV)
2018/9/6 12:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:59	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	287.2kV(288.0kV)
2018/9/6 12:59	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	287.5kV(288.0kV)
2018/9/6 12:59	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:01	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	5.00MW(2.20MW)
2018/9/6 13:01	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	288.7kV(288.0kV)
2018/9/6 13:01	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	289.0kV(288.0kV)
2018/9/6 13:01	[redacted]	配変A タップ極限	復帰	
2018/9/6 13:01		61 27	復帰	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:02	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	286.0kV(288.0kV)
2018/9/6 13:02	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	286.4kV(288.0kV)
2018/9/6 13:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:03	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:03:37 MEL 2
2018/9/6 13:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	南早来SS	本館(275kV)	退所	
2018/9/6 13:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:04	室蘭SS	102 後備搬送不良	発生	
2018/9/6 13:04	室蘭SS	102 後備搬送不良	復帰	
2018/9/6 13:05	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 13:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:05	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 13:05	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:05:32 MSL
2018/9/6 13:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 13:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理 故障復帰 要求
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 13:05	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 13:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:05	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:06	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:06	[redacted]	CYC 表示回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:06	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 13:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:06	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:06	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:07	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:07	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 札幌HOST-3
2018/9/6 13:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:07	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 13:07	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	配変A タップ極限	動作	
2018/9/6 13:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:07	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 13:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:07	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:07	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		復帰
2018/9/6 13:08	[redacted]	[redacted]	発生	
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	[redacted]	本館	入所	

2018/9/6 13:08	苫小牧PS	空気系故障	発生	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	オシロ	動作	
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	61 TL故障	発生	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	1TL 断線検出		
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	空気系故障	復帰	
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	61･62 43S	ロック	
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	空気系故障	発生	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	NGR 43A	手動	
2018/9/6 13:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	62 43RS	受電	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	61 TL故障	発生	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	1TL 再閉路せず		
2018/9/6 13:09	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	62 TL故障	発生	
2018/9/6 13:08	苫小牧PS	2TL 50G 瞬時		
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路せず		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	火災警報	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	不法侵入	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内 83H	[redacted]	
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	TL 43R	直接	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43N	常時入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L84	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L21	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60A	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60B	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61XE	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62XE	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62X	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62Y	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61･62 43S	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変A 43-79T	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 43A	手動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43RS	受電	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43X	連系	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変B 43-79T	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43RS	送電	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43X	連系	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43 86-4	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変Aタップ極限	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14乙	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	雑装置･制御盤故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	LS欠相	動作	
2018/9/6 13:09	電圧制御	苫小牧PS	90R除外	自動遷移要求
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	火災警報	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	空気系故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	OFケーブル故障	発生	13:09:23 MSL
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	PD 故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	本館	入所	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62XE	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L83	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L84	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L21	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L24	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43A	自動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43RC	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変B 43-79T	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43X	常時	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	並列	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 43D	休日	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11甲	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14甲	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14乙	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	雑装置･制御盤故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	LS欠相	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-1 異常電圧	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61CB	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路成功		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62CB	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11CB	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	LS欠相	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CHルート切替	Aルート	

2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	火災警報	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	空気系故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 重故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	PD 故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	本館	退所	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	オシロ	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内 83H	共発PS側	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	80CB	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60CB	トリップ	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 87		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44S-Z2･3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 44S		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 51M･H		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 64V		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 67G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 64V		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61CB	トリップ	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 87		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44S-Z2･3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 44S		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 51M･H		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 64V		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 44S-Z1		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 44S-Z2･3･4		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 50G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 50S		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路後遮断		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 短絡事故		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 地絡事故		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 青相		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 赤相		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 白相		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 全停遮断		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 断線検出		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 67G 瞬時		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62CB	トリップ	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 87		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 67G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44S-Z2･3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 44S		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 51M･H		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 64V		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 44S-Z1		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 44S-Z2･3･4		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 50G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再閉路後遮断		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 短絡事故		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 青相		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 赤相		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 白相		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 全停遮断		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL Ry故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再閉路せず		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 断線検出		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 50G 瞬時		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43A	手動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43N	故障時入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L83	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L21	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L24	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60A	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60B	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62XE	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61･62 43S	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43RC	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 43A	自動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43RS	送電	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43X	常時	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43RS	受電	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61Y	切	

2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62X	入	
2018/9/6 13:09	電圧制御	苫小牧PS	90R現地	自動遷移要求
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変Aタップ極限	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 43D	平日	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11甲	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14甲	切	
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11CB	トリップ	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 87		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 重故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44S-Z2･3		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 44S		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 51L		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 51M･H		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 64V		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 全停遮断		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路せず		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 断線検出	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-1 異常電圧	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	不法侵入	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内 83H	[redacted]	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43N	常時入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L83	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L84	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L21	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60A	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60B	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61Y	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変A 43-79T	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変Aタップ極限	復帰	
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	火災警報	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	不法侵入	動作	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	空気系故障	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	PD 故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	本館	入所	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	復帰	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	オシロ･NCT故障	発生	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内 83H	共発PS側	
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	TL 43R	遠方	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	66kV 43V切替	B母線側	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L83	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L84	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L24	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60A	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60B	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62X	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	OFケーブル故障	復帰	13:09:33 MEL 2
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43A	自動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43N	故障時入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61･62 43S	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 43A	手動	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43RS	受電	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 43X	連系	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変B 43-79T	使用	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43RS	送電	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 43X	連系	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	復帰	
2018/9/6 13:09	電圧制御	苫小牧PS	90R除外	自動遷移要求
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 43D	休日	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11甲	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11乙	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14甲	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14乙	切	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	80CB	トリップ	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-1 異常電圧		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	ガス圧異常		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60CB	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61CB	入	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障		
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路成功		

2018/9/6 13:09	苫小牧PS	11CB	入
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	雑装置･制御盤故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	LS欠相	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 地絡事故	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 白相	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 全停遮断	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内電源故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	OFケーブル故障	発生 13:09:46 MSL
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	PD 故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	所内 83H	[redacted]
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PSTC	TL 43R	直接
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 43N	常時入
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L84	入
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L21	切
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60A	切
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60B	切
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	80CB	入
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL Ry故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 断線検出	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 青相	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 重故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	L83	切
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	60CB	トリップ
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変 87	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 67G	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 44S-Z2･3	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 1次 51GN	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 51M･H	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 64V	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 67G	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 64V	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62CB	入
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再閉路成功	
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	14CB	入
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 44S-Z1	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 67G 瞬時	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再送電 51Z	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路成功	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路成功	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 44S-Z2･3･4	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再閉路せず	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 再閉路せず	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 断線検出	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	61 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL 再閉路後遮断	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 地絡事故	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 白相	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	62 TL故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 全停遮断	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 全停遮断	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 全停遮断	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR故障	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-1 異常電圧	復帰
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	1TL Ry故障	復帰
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 重故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 重故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-1 異常電圧	動作
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	動作
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動

2018/9/6 13:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	PD 故障	発生
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	オシロ･NCT故障	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	所内 83H	共発PS側
2018/9/6 13:10	苫小牧PSTC	TL 43R	遠方
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	66kV 43V切替	A母線側
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	L21	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62XE	切
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	60A	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61 43RC	使用
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 軽故障	
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	187kV 連変B 故障	発生
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	連変 軽故障	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	使用
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43A	自動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43X	常時
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	動作
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	並列
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	平日
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	14乙	入
2018/9/6 13:10	電圧制御	苫小牧PS	90R現地　　自動遷移要求
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	空気圧異常	発生
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	L83	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	切
2018/9/6 13:09	苫小牧PS	2TL 赤相	動作
2018/9/6 13:10	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	不法侵入	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	PD 故障	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	連変 重故障	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	ガス圧異常	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	空気圧異常	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	NGR 86-1 異常電圧	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	OFケーブル故障	復帰　　13:10:00 MEL　2
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	ロック
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	11CB	トリップ
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	1TL 67G	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	連変 2次 51GN	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	14CB	トリップ
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	連変 2次 51GN	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時	動作
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	L84	切
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	使用
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43A	手動
2018/9/6 13:10	電圧制御	苫小牧PS	90R除外　　自動遷移要求
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	2TL 赤相	動作
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	不法侵入	動作
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	PD 故障	発生
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61CB	トリップ
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	1TL 67G	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	連変 2次 51GN	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	1TL 白相	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43A	自動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	休日
2018/9/6 13:10	電圧制御	苫小牧PS	90R現地　　自動遷移要求
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時	動作
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	不法侵入	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	PD 故障	復帰
2018/9/6 13:10	[redacted]	1G 単独検出	動作
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	L84	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	ロック
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61CB	入
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	平日
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	[redacted]	1G 単独検出	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	所内電源故障	発生
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	OFケーブル故障	発生　　13:10:28 MSL
2018/9/6 13:10	[redacted]	所内電源故障	復帰
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	使用
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43A	手動
2018/9/6 13:10	電圧制御	苫小牧PS	90R除外　　自動遷移要求
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	休日
2018/9/6 13:10	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰　　191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	2TL 赤相	動作
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	連変 2次 51GN	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	不法侵入	動作
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	所内電源故障	復帰
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	PD 故障	発生
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	L83	切
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	ロック
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43A	自動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	平日
2018/9/6 13:10	電圧制御	苫小牧PS	90R現地　　自動遷移要求
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	1TL 白相	動作
2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 表示回線断	発生　　苫小牧GW-B1

2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	不法侵入	復帰	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	PD 故障	復帰	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	L83	入	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	休日	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	OFケーブル故障	復帰	13:10:33 MEL　2
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	使用	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変 43D	平日	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	雑装置･制御盤故障	復帰	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	2TL 赤相	動作	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	苫小牧PSTC	無選択時選択完了	発生	
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 13:10	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	1TL 白相	動作	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	所内電源故障	発生	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	OFケーブル故障	発生	13:10:56 MSL
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:10	苫小牧PS	62 43RC	使用	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:10	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	OFケーブル故障	復帰	13:11:00 MEL　2
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:11	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:11	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	1TL 白相	動作	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	1TL 白相	動作	
2018/9/6 13:11	[redacted]	61 43X	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61 43X	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61 43RC	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61 43RC	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63 43RC	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63XE	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63XE	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63X	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63X	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63Y	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	63Y	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61XE	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61XE	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61X	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61X	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61Y	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	61Y	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	14CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	14CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	配変A 43A	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	配変A 43A	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	15CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	15CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	F1CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	F1CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	[redacted]	F2CB	オフライン解	除

2018/9/6 13:11	[redacted]	F2CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	1TL 白相	動作	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:11	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:11	[redacted]	F3CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11		F3CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11		F4CB	オフライン解	除
2018/9/6 13:11		F4CB	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11		配変A 43-10G	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11		配変A 43RC	操作ロック解	除
2018/9/6 13:11	南早来187TC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 13:11	南早来275TC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 13:11	南早来66TC	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 13:11	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了)	
2018/9/6 13:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	62XE	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	L24	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61 43RS	送電	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	11CB	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	11CB	トリップ	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変 87		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	1TL 64V		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 全停遮断		
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	不法侵入	動作	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	PD 故障	発生	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	無選択時選択完了	復帰	
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	PD 故障	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	11CB	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	62 43RC	使用	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	不法侵入	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61 43RS	受電	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	1TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	11CB	トリップ	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変A 故障		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変 87		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	1TL 64V		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 全停遮断		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z	動作	
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	不法侵入	動作	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	PD 故障	発生	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	復帰	
2018/9/6 13:12	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	L24	切	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	62XE	切	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	62Y	入	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	61 43RS	送電	
2018/9/6 13:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:12	苫小牧PSTC	無選択時選択完了	発生	
2018/9/6 13:12	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:13	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	不法侵入	復帰	

2018/9/6 13:13	苫小牧PS	PD 故障	復帰	
2018/9/6 13:13	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	無選択時選択完了	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	L83	切	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61 43RS	受電	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	復帰	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	14CB	入	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:12:52 MEL　2
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	2TL 白相	動作	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	2TL 全停遮断	動作	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	L83	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	60B	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	14CB	トリップ	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	2TL 再閉路せず		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	1TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	1TL 再閉路成功		
2018/9/6 13:12	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 白相	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	14CB	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 赤相	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 白相	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 全停遮断		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	復帰	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	無選択時選択完了	発生	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	60B	切	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	62Y	切	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	60B	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	62Y	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 全停遮断	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	62 43RC	使用	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 67G		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 再閉路成功		
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	14CB	トリップ	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 2次 51GN		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	連変 全停遮断		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 再閉路せず		
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 白相	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 全停遮断	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 13:13	苫小牧PS	L83	切	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	L24	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61X	切	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61 43RS	送電	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	14CB	入	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 67G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 赤相	動作	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	無選択時選択完了	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	62 43RC	使用	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61 43RS	受電	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 13:13	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	L83	入	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	L24	切	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	61X	入	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 赤相	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 白相	動作	
2018/9/6 13:13	苫小牧PS	2TL 全停遮断	動作	
2018/9/6 13:14	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:14	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:14	苫小牧PSTC	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:14	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 13:14	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:14	苫小牧PSTC	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	62XE	入	
2018/9/6 13:14	[redacted]	疑似設定	解除	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	NGR 86-2 温度上昇	復帰	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	L24	入	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	11CB	入	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	61 43RS	送電	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	L24	切	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	L24	入	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	62XE	切	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	62XE	入	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	61 43RS	受電	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	61 43RS	送電	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	連変 軽故障		
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	連変 軽故障	復帰	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	11CB	操作ロック設	定
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	61CB	操作ロック設	定
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	62CB	操作ロック設	定
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	14CB	操作ロック設	定
2018/9/6 13:14	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:14:47 MSL
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	11CB	オフライン設	定
2018/9/6 13:14	苫小牧PS	11CB	開放	
2018/9/6 13:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	苫小牧PS	14CB	オフライン設	定
2018/9/6 13:15	苫小牧PS	14CB	開放	
2018/9/6 13:15	苫小牧PS	61CB	オフライン設	定
2018/9/6 13:15	苫小牧PS	61CB	開放	
2018/9/6 13:15	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		発生
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	苫小牧PS	62CB	オフライン設	定
2018/9/6 13:15	苫小牧PS	62CB	開放	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		復帰
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.2kV(191.0kV)
2018/9/6 13:15	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		発生
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	11甲	入		
2018/9/6 13:16	静内PS	2G V-Q制限	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧SS	オシロ	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		復帰	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	OFケーブル故障	発生	13:16:19 MSL	
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	本館	退所		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	62X	入		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	61 43X	常時		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 44S-Z1	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	連変 全停遮断	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	60CB	入		
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	OFケーブル故障	復帰	13:16:24 MEL　2	
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	11甲	切		
2018/9/6 13:16	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	189.1kV(189.2kV)	
2018/9/6 13:16	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)	
2018/9/6 13:16	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 青相	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 64V	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV 43V切替無電圧	発生		
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	所内電源故障	発生		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	OFケーブル故障	発生	13:16:38 MSL	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	本館	入所		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV連変 タップズレ	発生		
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	L84	切		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	60B	切		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	62X	切		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	62Y	切		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV 連変 43A	手動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	61 43X	連系		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV連変Bタップ極限	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV 連変 43D	休日		
2018/9/6 13:16	電圧制御	苫小牧PS	90R除外	自動遷移要求	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	雑装置･制御盤故障	発生		
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3	
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	60CB	トリップ		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV 連変A 故障			
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV 連変 87			
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	連変 1次 44G-Z3			
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	連変 1次 51GN			
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 64V			
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 44S-Z1	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 67G 瞬時	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	187kV 連変A 故障	発生		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 再閉路成功			
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	2TL 44S-Z2･3･4	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	2TL 再送電 51Z	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	2TL 再閉路せず	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 青相	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	1TL 50G 瞬時	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	2TL 地絡事故	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	2TL 白相	動作		
2018/9/6 13:16	苫小牧PS	2TL 全停遮断	動作		
2018/9/6 13:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:16	苫小牧PSTC	CYC TM精度不良		発生	
2018/9/6 13:16	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.4kV(189.7kV)	
2018/9/6 13:16	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)	
2018/9/6 13:16	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)	
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:17	南早来SS	H1Tr タップ極限	復帰		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:19	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:20	苫小牧PSTC	警報停止異常	発生		
2018/9/6 13:20	苫小牧PSTC	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:20	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:20	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-B1

2018/9/6 13:20	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.5kV(191.0kV)	
2018/9/6 13:20	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.7kV(191.0kV)	
2018/9/6 13:20	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.9kV(62.5kV)	
2018/9/6 13:20	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.9kV(62.5kV)	
2018/9/6 13:20	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:20	苫小牧PSTC	警報停止応動タイムアウ	ト	発生	
2018/9/6 13:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 13:20	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 13:20	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)	
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 13:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:22	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:22:04 MEL	2
2018/9/6 13:22	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:22	[redacted]	建築分電盤故障	復帰		
2018/9/6 13:22	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:22	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	苫小牧PSTC	CHルート切替モード	手動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/6 13:23	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/6 13:23	苫小牧PSTC	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:23	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 13:23	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 13:23	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:23	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 13:23	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:24:02 MSL	
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	苫小牧SS	オシロ	動作		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:24	苫小牧SS	オシロ	復帰		
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	L83	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	L84	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	80CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	L21	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	NGR 43A	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	NGR 43N	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	NGR 43 86-4	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	NGR 86R	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	60A	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	61Y	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	61X	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	61XE	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	60CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	60B	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	L24	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	62Y	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	62CB	オフライン解	除	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	62CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	62X	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	62XE	操作ロック設	定	
2018/9/6 13:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:25	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:25	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:25	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	オフライン設	定	
2018/9/6 13:25	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	オフライン設	定	
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 13:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	L83	オフライン設	定		
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	L84	オフライン設	定		
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	L84	投入			
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	80CB	オフライン設	定		
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	80CB	開放			
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	NGR 43A	オフライン設	定		
2018/9/6 13:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	NGR 43N	オフライン設	定		
2018/9/6 13:26	苫小牧PS	NGR 43N	故障時入			
2018/9/6 13:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:26	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 13:27	苫小牧PS	NGR 43 86-4	オフライン設	定		
2018/9/6 13:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:27	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 13:27	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)		
2018/9/6 13:27	苫小牧PS	NGR 43 86-4	ロック			
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	苫小牧PS	L21	オフライン設	定		
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	苫小牧PS	L24	オフライン設	定		
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:27	苫小牧PS	61Y	オフライン設	定		
2018/9/6 13:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:27	苫小牧PS	61X	オフライン設	定		
2018/9/6 13:28	苫小牧PS	62Y	オフライン設	定		
2018/9/6 13:28	苫小牧PS	62Y	投入			
2018/9/6 13:28	苫小牧PS	62X	オフライン設	定		
2018/9/6 13:28	苫小牧PS	62X	投入			
2018/9/6 13:28	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:28	苫小牧PS	62CB	操作ロック設	定		
2018/9/6 13:28	下新冠ダム	本館	退所			
2018/9/6 13:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:28	苫小牧PS	62CB	オフライン設	定		
2018/9/6 13:28	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3	
2018/9/6 13:28	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 13:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 13:28	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 13:28	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:29	苫小牧PS	60B	オフライン設	定		
2018/9/6 13:29	苫小牧PS	60B	投入			
2018/9/6 13:29	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)		
2018/9/6 13:29	苫小牧PS	60A	オフライン設	定		
2018/9/6 13:29	苫小牧PS	連変B 43-79T	オフライン設	定		
2018/9/6 13:29	苫小牧PS	連変A 43-79T	オフライン設	定		
2018/9/6 13:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:30	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:30	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 13:30	苫小牧SS	F1CB	開放			
2018/9/6 13:30	苫小牧SS	F2CB	開放			
2018/9/6 13:30	苫小牧SS	F4CB	開放			
2018/9/6 13:30	苫小牧SS	F11CB	開放			
2018/9/6 13:30	苫小牧SS	F12CB	開放			
2018/9/6 13:30	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 13:30	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作			
2018/9/6 13:30	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 13:31	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/6 13:31	苫小牧SS	F22CB	開放			
2018/9/6 13:31	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:31:17 MEL	2	
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	苫小牧SS	F23CB	開放			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	春別ダムTC	春別ダム 43R	遠方			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:31	苫小牧SS	F24CB	開放			
2018/9/6 13:32	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 13:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:32	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 13:32	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/6 13:33	苫小牧SS	21CB	投入			
2018/9/6 13:33	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:33:13 MSL		
2018/9/6 13:34	苫小牧SS	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 13:35	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)		
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 13:35	苫小牧SS	24CB	投入			
2018/9/6 13:35	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 13:35	苫小牧SS	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 13:35	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:36	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.80MW(5.00MW)		

2018/9/6 13:36	苫小牧SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.41kV(6.44kV)
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:36	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:36	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:36	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:36	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:36	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:36	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:37	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 13:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:38	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:38	室蘭SS	本館(新館)	入所	
2018/9/6 13:38	室蘭SS	本館(新館)	退所	
2018/9/6 13:38	室蘭SS	本館(新館)	入所	
2018/9/6 13:38	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:38	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:38	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:38	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:39	[redacted]		開放	
2018/9/6 13:40	苫小牧SS	27CB	投入	
2018/9/6 13:40	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:40:23 MEL　2
2018/9/6 13:40	静内ダム	本館	入所	
2018/9/6 13:40	苫小牧SS	配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:41	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)
2018/9/6 13:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:41	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:42	[redacted]	不法侵入	復帰	
2018/9/6 13:42	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:42	苫小牧SS	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.59kV(6.44kV)
2018/9/6 13:42	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:42:22 MSL
2018/9/6 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:42	[redacted]		復帰	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:44	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)
2018/9/6 13:44	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/6 13:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:45	[redacted]	18CB	開放	
2018/9/6 13:45	[redacted]	15CB	開放	
2018/9/6 13:46	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 13:46	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:46	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 13:47	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:47	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:47	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:47	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:47	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 13:47	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 13:47	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 13:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:48	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 13:49	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 13:49	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 13:49	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 13:49	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:49:28 MEL　2
2018/9/6 13:49	[redacted]	F6CB	開放	
2018/9/6 13:49	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 13:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:50	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 13:50	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F21CB	開放	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F22CB	開放	
2018/9/6 13:51	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:51:32 MSL
2018/9/6 13:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:51	静内ダム	本館	退所	
2018/9/6 13:51	[redacted]	F23CB	開放	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.9kV(190.0kV)

2018/9/6 13:52	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:52	苫小牧SS	65･66 43S	ロック	
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:52	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:52	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:52	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:52	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:52	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.7kV(62.5kV)
2018/9/6 13:53	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.7kV(62.5kV)
2018/9/6 13:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:53	[redacted]	15CB	開放	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:53	[redacted]	63･64 43S	ロック	
2018/9/6 13:53	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/6 13:53	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	186.6kV(188.2kV)
2018/9/6 13:53	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	187.4kV(189.0kV)
2018/9/6 13:53	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188.9kV(191.0kV)
2018/9/6 13:53	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188.9kV(191.0kV)
2018/9/6 13:53	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	61.6kV(62.5kV)
2018/9/6 13:53	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.6kV(62.5kV)
2018/9/6 13:54	[redacted]	16CB	開放	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	[redacted]	投入	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	12CB	開放	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:55	[redacted]	61･62 43S	ロック	
2018/9/6 13:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 13:55	南早来SS	H2Tr タップ極限	動作	
2018/9/6 13:55	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:55	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:55	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	13:55:45 MEL　2
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	13:56:21 MSL
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:56	苫小牧PSTC	回線監視ロック	設定	Aルート
2018/9/6 13:57	春別ダム	取水門 43A	自動	
2018/9/6 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	苫小牧PSTC	回線監視ロック	設定	Bルート
2018/9/6 13:57	苫小牧SS	65CB	投入	
2018/9/6 13:57	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 13:57	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 13:57	苫小牧SS	65 系統同期	動作	
2018/9/6 13:57	[redacted]	自動受電切替中	復帰	

2018/9/6 13:57	[redacted]	受電回復	動作			
2018/9/6 13:57	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 13:57	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 13:57	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	61.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 13:57	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	61.8kV(62.5kV)		
2018/9/6 13:57	苫小牧SS	65 系統同期	復帰			
2018/9/6 13:57	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:57	春別ダム	取水門 43A	手動			
2018/9/6 13:57	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変 軽故障	発生	13:57:58 MSL		
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変C 故障	発生			
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変 軽故障				
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変A 故障	発生			
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変 軽故障				
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変B 故障	発生			
2018/9/6 13:57	[redacted]	配変 軽故障				
2018/9/6 13:58	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 13:58	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2	
2018/9/6 13:58	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1	
2018/9/6 13:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:59	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート		
2018/9/6 13:59	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2	
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 13:59	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1	
2018/9/6 13:59	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 14:00	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:00	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:00	春別ダム	取水門 43A	自動			
2018/9/6 14:00	苫小牧SS	連変A タップ極限	復帰			
2018/9/6 14:00	苫小牧PSTC	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:00	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 14:00	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 14:00	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 14:00	[redacted]	63 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:00	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 14:01	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.1kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:01	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:01	[redacted]	配変C 故障	復帰			
2018/9/6 14:01	[redacted]	配変 軽故障	発生	14:01:26 MSL		
2018/9/6 14:01	[redacted]	配変C 故障	発生			
2018/9/6 14:01	[redacted]	配変 軽故障				
2018/9/6 14:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:01	[redacted]	1G 主機軽故障	復帰			
2018/9/6 14:01	[redacted]	圧油系故障	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.36kV(6.56kV)		
2018/9/6 14:02	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱発生	6.23kV(6.45kV)		
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	取水門 43A	手動			
2018/9/6 14:02	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3	
2018/9/6 14:02	[redacted]	12CB	投入			
2018/9/6 14:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 14:02	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 14:02	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 14:02	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 14:02	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:02:23 MEL	2	
2018/9/6 14:02	[redacted]	61 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	62 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	配変A CUB故障	復帰			
2018/9/6 14:02	[redacted]	OFケーブル故障	復帰	14:02:29 MEL	2	
2018/9/6 14:02	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/6 14:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:03	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 14:03	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 14:03	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:03	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 14:04	[redacted]	15CB	投入			
2018/9/6 14:04	[redacted]	12CB	投入			
2018/9/6 14:04	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:04:41 MSL		

2018/9/6 14:04	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:04		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:04		所内DC電源故障	発生	
2018/9/6 14:04		配変A 軽故障(LR)	発生	14:04:53 MSL
2018/9/6 14:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:04		所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:05	苫小牧PSTC	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		F2CB	開放	
2018/9/6 14:05		本館	退所	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		不法侵入	動作	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		本館	入所	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		余水路警報	吹鳴	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:06		[redacted]	発生	
2018/9/6 14:06		F4CB	開放	
2018/9/6 14:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:07	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 14:07		F12CB	開放	
2018/9/6 14:07		12CB	開放	
2018/9/6 14:07		F13CB	開放	
2018/9/6 14:07		F14CB	開放	
2018/9/6 14:08	春別ダム	取水門.	全閉	
2018/9/6 14:08	苫小牧SS	連変A タップ渋滞	復帰	
2018/9/6 14:08	[redacted]	12CB	投入	
2018/9/6 14:08		余水路警報	停止	
2018/9/6 14:08		15CB	投入	
2018/9/6 14:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09		本館	入所	
2018/9/6 14:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:11	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	187.9kV(188.0kV)
2018/9/6 14:11	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	275.5kV(276.0kV)
2018/9/6 14:11	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	275.5kV(276.0kV)
2018/9/6 14:11	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:11:27 MEL 2
2018/9/6 14:12		配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.20kV(6.50kV)
2018/9/6 14:12	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	186.3kV(186.4kV)
2018/9/6 14:12	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	187.6kV(188.0kV)
2018/9/6 14:12	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.8kV(186.0kV)
2018/9/6 14:12	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	185.8kV(186.0kV)
2018/9/6 14:12	新冠ダム	本館	退所	
2018/9/6 14:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:13	室蘭SS	F11CB	開放	
2018/9/6 14:13	室蘭SS	F12CB	開放	
2018/9/6 14:13	室蘭SS	F14CB	開放	
2018/9/6 14:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:13:48 MSL
2018/9/6 14:14		66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	62.0kV(62.0kV)
2018/9/6 14:14	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	185.3kV(185.7kV)
2018/9/6 14:14	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	61.2kV(61.3kV)
2018/9/6 14:14	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.2kV(61.3kV)
2018/9/6 14:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:14	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 14:14		不法侵入	復帰	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14	室蘭SS	31CB	投入	
2018/9/6 14:14		[redacted]	復帰	
2018/9/6 14:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:14		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 14:14		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 14:14		配変B 故障	復帰	
2018/9/6 14:15		1G 主機軽故障	発生	
2018/9/6 14:15		圧油系故障		
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 14:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 14:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	192.9kV(191.0kV)
2018/9/6 14:16	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.8kV(62.5kV)
2018/9/6 14:16		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(62.5kV)
2018/9/6 14:16		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	64.1kV(62.5kV)
2018/9/6 14:16	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.0kV(191.0kV)
2018/9/6 14:16	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.2kV(191.0kV)
2018/9/6 14:16	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	193.5kV(191.0kV)
2018/9/6 14:16	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	193.7kV(191.0kV)
2018/9/6 14:16	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	285.7kV(276.0kV)
2018/9/6 14:16	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	286.0kV(276.0kV)
2018/9/6 14:16	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.2kV(186.0kV)
2018/9/6 14:16	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.2kV(186.0kV)
2018/9/6 14:16	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.2kV(62.5kV)
2018/9/6 14:16	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)
2018/9/6 14:16	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.3kV(62.5kV)
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		本館	退所	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(288.0kV)
2018/9/6 14:16	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(288.0kV)
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:16		表示回線断(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:16		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:16	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 14:16	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 14:16	室蘭SS	本館(新館)	退所	
2018/9/6 14:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:16		F2CB	開放	
2018/9/6 14:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17		F3CB	開放	
2018/9/6 14:17	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:17	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 14:17		F6CB	開放	
2018/9/6 14:17		配変A 43A	手動	
2018/9/6 14:18	追分SWS	所内 27(AC100)	復帰	
2018/9/6 14:18	追分SWS	所内 27(AC200)	復帰	
2018/9/6 14:18	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 14:18	追分SWS	所内 83H	商用	
2018/9/6 14:18	追分SWS	所内 27	復帰	
2018/9/6 14:18	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 14:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:18	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.2kV(191.0kV)
2018/9/6 14:19	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/6 14:19	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	284.9kV(288.0kV)
2018/9/6 14:19	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(288.0kV)
2018/9/6 14:19	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 14:19		本館	退所	
2018/9/6 14:19		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:19		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:19		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		F15CB	開放	
2018/9/6 14:19		疑似設定	設定	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:19		配変A 軽故障(LR)	復帰	14:19:44 MEL　2
2018/9/6 14:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:20		12CB	開放	
2018/9/6 14:20	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:20	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:20:28 MEL　2
2018/9/6 14:20		15CB	開放	
2018/9/6 14:21		61･62 43S	ロック	
2018/9/6 14:20		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:21		HDLC BCD入力異常		発生
2018/9/6 14:21	南早来SS	67･68 43S	ロック	
2018/9/6 14:21	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	43.60MW(43.10MW)
2018/9/6 14:21	[redacted]	配変B タップ極限	復帰	

2018/9/6 14:21	南早来SS	67CB	投入			
2018/9/6 14:21	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 14:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:21	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	189.1kV(189.2kV)		
2018/9/6 14:21	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.9kV(190.0kV)		
2018/9/6 14:21	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:21	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 14:22	静内PS	2G V-Q制限	動作			
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:22	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:22	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 14:22	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.43kV(6.44kV)		
2018/9/6 14:22	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:22	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:22	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:22:52 MSL		
2018/9/6 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	12CB	投入			
2018/9/6 14:23	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	下新冠ダム	本館	入所			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	15CB	投入			
2018/9/6 14:23	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:24	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	45.70MW(43.10MW)		
2018/9/6 14:24	追分SWS	予備電源.	停止			
2018/9/6 14:24	追分SWS	予備電源	停止			
2018/9/6 14:24	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 14:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:26	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 14:26	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	42.50MW(43.10MW)		
2018/9/6 14:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:26	[redacted]	配変A 43A	自動			
2018/9/6 14:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 14:27		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/6 14:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:28	[redacted]	1G 43-65D	負荷			
2018/9/6 14:28	[redacted]	1G 43-91(90)	AQR			
2018/9/6 14:28	[redacted]	1G 軽故障	復帰			
2018/9/6 14:28	[redacted]	1G 86-1A	復帰			
2018/9/7 14:28	札幌 HOST-Ⅰ	オフライン1エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/8 0:15		オフライン2エリア	DLL実行	[redacted]		
2018/9/8 0:17	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行			
2018/9/8 0:27		オフライン2エリア	DLL実行			
2018/9/8 0:29	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行			
2018/9/8 0:34		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4755 南早来蓄電池設備ポジション変更	苫小牧
2018/9/8 0:36	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4755 南早来蓄電池設備ポジション変更	苫小牧
2018/9/8 12:41		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/8 12:43	旭川 HOST-Ⅲ	オフライン2エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加	苫小牧
2018/9/10 9:54		運用切替エリア	DLL実行	開始	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西

2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:56	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:56		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57	西春別66TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57	西春別66TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 9:57		運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:11		オフライン2エリア	DLL実行	[redacted]					
2018/9/10 10:13	旭川 HOST-Ⅱ	オフライン2エリア	DLL実行						
2018/9/10 10:47		運用切替エリア	ファイル切替	開始	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	運用区分	札幌西	ファイル切替	通知 実施	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	奈井江TC A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	西春別66TC B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	奈井江TC B	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	西春別66TC A	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	
2018/9/10 10:48		運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西	

2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切替	成功	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:53	釧路 HOST-Ⅰ		ファイル切替	確定 設定	4702 奈井江変電所 バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 11:12		運用切替エリア	DLL実行	[redacted]		
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 B	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 A	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:14	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:14	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:15	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	DLL実行			
2018/9/10 11:20		運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	函館 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅱ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	釧路 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅰ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-Ⅲ	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	運用区分	札幌西	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 A	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 B	運用切替エリア	ファイル切替			
2018/9/6 14:28	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	40.60MW(43.10MW)		
2018/9/6 14:28	[redacted]	2G 軽故障	復帰			
2018/9/6 14:28		2G 43-91(90)	AQR			
2018/9/6 14:28		配変B 故障	復帰			
2018/9/6 14:28		61 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:28		62 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:28		63 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:28		64 TL故障	復帰			
2018/9/6 14:28		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:28		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.50kV)		
2018/9/6 14:28		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.44kV)		
2018/9/6 14:28		配変A 故障	復帰			
2018/9/6 14:28		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/6 14:28	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:28	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	193.2kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:28	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.0kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:28	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:29		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:29		1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:29:27 MEL	2	
2018/9/6 14:29	札幌系統制御所	所内設備		障害管理	空調装置故障	復帰
2018/9/6 14:30	[redacted]	発変 6kV母線 27	復帰			
2018/9/6 14:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:30		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:31	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:31:57 MSL		
2018/9/6 14:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:32		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:32		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:32		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:32		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 14:32		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 14:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:33	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)		
2018/9/6 14:33	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:33	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:33	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:33	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:33	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 14:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:34		本館	入所			
2018/9/6 14:35	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:35	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移

2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター	受付
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター	遷移
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 14:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:38:30 MEL 2		
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 14:39	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 14:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:41	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:41:03 MSL		
2018/9/6 14:41	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 14:42	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.20MW(5.00MW)		
2018/9/6 14:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:42	発電制御	下新冠PS1G制御予定	時刻です	並列制御		
2018/9/6 14:43	発電制御	下新冠PS1G制御予定	1分経過です	並列制御		
2018/9/6 14:43	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 14:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:43	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 14:44	発電制御	下新冠PS1G制御予定	2分経過です	並列制御		
2018/9/6 14:44	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:44	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:44	発電制御	下新冠PS1G制御予定	実行指示	並列制御		
2018/9/6 14:44	発電制御	下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(6.0MW)		
2018/9/6 14:44	下新冠PS	1G マスター	運転			
2018/9/6 14:44	下新冠PS	下流警報.	吹鳴			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 14:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:46	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:46	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)		
2018/9/6 14:46	中央給電指令所	業務支援端末－6		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 14:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:46	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-B1		
2018/9/6 14:46	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1		
2018/9/6 14:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生 苫小牧GW-A1		
2018/9/6 14:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3		
2018/9/6 14:47	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 14:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 14:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 14:47	中央給電指令所	業務支援端末－6		運転管理	オンライン 接続切替 中給	接続
2018/9/6 14:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生 苫小牧GW-B1		
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:47	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 14:47	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:47:30 MEL 2		
2018/9/6 14:48	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.10MW(5.00MW)		
2018/9/6 14:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:48	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:48	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:49	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:49	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:50	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:50:04 MSL		
2018/9/6 14:50	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン 接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 14:50	[redacted]	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 14:50	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:50	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 14:51	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 14:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:52	下新冠PS	下流警報.	終了			
2018/9/6 14:52	[redacted]	189F1Y	開放			
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 14:52	[redacted]	189F1X	開放			
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 14:52	[redacted]	152P1CB	開放			
2018/9/6 14:52	下新冠PS	1G 発電機	運転			

2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:52	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 14:52	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 14:53	[redacted]	189F2Y	開放	
2018/9/6 14:53	[redacted]	189F2X	開放	
2018/9/6 14:53	[redacted]	189P2	開放	
2018/9/6 14:53	[redacted]	152P2CB	開放	
2018/9/6 14:53	南早来蓄電池TC	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:53	南早来蓄電池TC	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:53	南早来蓄電池TC	HDLC 回線渋滞	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:53	南早来蓄電池TC	HDLC 回線渋滞	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:53	南早来蓄電池TC	イニシャライズ情報要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/6 14:53	南早来蓄電池TC	イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 14:53	南早来RF	RF整流器故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	BKコントローラ軽故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	RF 77 保護装置不良	復帰	
2018/9/6 14:53	充停電判定	下新冠PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 14:53	下新冠PS	1CB	並列	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No1 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No2 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No3 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No4 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No5 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No6 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No7 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No8 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No9 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No10 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No11 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No12 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:53	南早来RF	No13 RF電池 重故障	復帰	
2018/9/6 14:54	発電制御	下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始
2018/9/6 14:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:54	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 14:54	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	動作	
2018/9/6 14:54	南早来SS	66kV 瞬時電圧低下	復帰	
2018/9/6 14:54	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:55	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 14:55	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:55	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 14:55	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 14:55	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 14:55	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	南早来187TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 14:56	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 14:56	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 14:56	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）	
2018/9/6 14:56	静内PS	2G有効電力下限	逸脱発生	4.90MW(5.00MW)
2018/9/6 14:56	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	恵庭SS	103CB	投入	
2018/9/6 14:56	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	33kV 27	復帰	
2018/9/6 14:56	西室蘭SWS	本館	入所	
2018/9/6 14:56	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 復帰	
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC BCD入力異常	発生	
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 14:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 14:56	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 14:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 14:56	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 14:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 14:56	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	14:56:25 MEL 2
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:57	発電制御	下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/6 14:57	発電制御	下新冠PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	5.5MW(6.0MW)
2018/9/6 14:58	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:58	静内PS	2G有効電力下限	逸脱復帰	5.20MW(5.00MW)
2018/9/6 14:58	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 14:58	苫小牧SS	オシロ	復帰	

2018/9/6 14:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:58	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.2kV(191.0kV)
2018/9/6 14:58	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.4kV(191.0kV)
2018/9/6 14:58	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)
2018/9/6 14:58	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)
2018/9/6 14:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	14:59:07 MSL
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 14:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:00	[redacted]	ダム放流	開始	
2018/9/6 15:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:01	[redacted]	ダム放流	開始	
2018/9/6 15:03	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 15:03	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	187.9kV(188.2kV)
2018/9/6 15:03	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	188.6kV(189.0kV)
2018/9/6 15:04	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	44.50MW(42.10MW)
2018/9/6 15:04	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	44.50MW(42.10MW)
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	西室蘭SWS	本館	退所	
2018/9/6 15:05	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:05:22 MEL　2
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 15:05	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:06	[redacted]	下流警報	終了	
2018/9/6 15:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:06	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:07	南早来SS	113CB	投入	
2018/9/6 15:07	南早来SS	113 系統同期	動作	
2018/9/6 15:07	南早来SS	113 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:08	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	15:08:09 MSL
2018/9/6 15:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:08	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:09	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:09	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/6 15:09	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.4kV(189.5kV)
2018/9/6 15:09	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.0kV)
2018/9/6 15:09	釧路系統制御所	リモート室設備	障害管理	東釧路SSリモート室　空調故障　復帰
2018/9/6 15:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:10	苫小牧SS	オシロ	動作	
2018/9/6 15:10	苫小牧SS	オシロ	復帰	
2018/9/6 15:10	[redacted]	下流警報	吹鳴	
2018/9/6 15:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:11	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	189.7kV(190.0kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	発生(悪化)	61.5kV(62.2kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	61.7kV(62.5kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.7kV(62.5kV)
2018/9/6 15:11	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	184.8kV(186.9kV)
2018/9/6 15:11	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	185.6kV(187.7kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	186.8kV(189.3kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	186.6kV(188.5kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱発生	275.5kV(276.0kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(276.0kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱発生	275.5kV(276.0kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(276.0kV)
2018/9/6 15:11	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.3kV(64.5kV)
2018/9/6 15:11	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.1kV(186.0kV)
2018/9/6 15:11	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	185.1kV(186.0kV)
2018/9/6 15:11	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	61.8kV(62.5kV)
2018/9/6 15:11	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	60.9kV(61.6kV)
2018/9/6 15:11	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.0kV(62.0kV)

2018/9/6 15:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:11		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		配変C 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.28kV(6.33kV)
2018/9/6 15:12		配変C 母線電圧 下限	発生(悪化)	6.16kV(6.20kV)
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	185.8kV(186.0kV)
2018/9/6 15:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:12	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		調整ゲート(閉)	停止	
2018/9/6 15:13	苫小牧SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	187.1kV(186.0kV)
2018/9/6 15:13	南早来SS	275 乙A母線電圧 下限	逸脱復帰	277.4kV(276.0kV)
2018/9/6 15:13	南早来SS	275 甲A母線電圧 下限	逸脱復帰	277.0kV(276.0kV)
2018/9/6 15:13	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	66.0kV(64.5kV)
2018/9/6 15:13	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		本館	入所	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		調整ゲート(閉)	停止	
2018/9/6 15:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:14	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:14		1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:14:19 MEL 2
2018/9/6 15:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:16	南早来SS	275 乙B母線電圧 下限	逸脱復帰	280.4kV(276.0kV)
2018/9/6 15:16	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	280.4kV(276.0kV)
2018/9/6 15:16	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	188.9kV(186.0kV)
2018/9/6 15:16	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	188.9kV(186.0kV)
2018/9/6 15:16	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.6kV(191.0kV)
2018/9/6 15:16	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)
2018/9/6 15:16		66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)
2018/9/6 15:16	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 15:16	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(62.5kV)
2018/9/6 15:16	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 15:16	追分SWS	105CB	投入	
2018/9/6 15:16	追分SWS	101 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:16	追分SWS	102 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:16	追分SWS	103 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:16	追分SWS	104 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:16	追分SWS	105 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:16	追分SWS	106 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:16	追分SWS	105 系統同期	動作	
2018/9/6 15:17	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	15:17:08 MSL
2018/9/6 15:17	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 15:17	追分SWS	105 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		所内電源故障	発生	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:17	追分SWS	101 系統同期	動作	
2018/9/6 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:18	追分SWS	101CB	投入	
2018/9/6 15:18	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:18		HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:18		HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:18		チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 15:18		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 15:18		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 15:18		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 15:18		HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:18		66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)
2018/9/6 15:18	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.0kV(191.0kV)
2018/9/6 15:18	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.7kV(62.5kV)
2018/9/6 15:18	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.7kV(62.5kV)
2018/9/6 15:19	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 15:19	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:19	追分SWS	101 系統同期	復帰	
2018/9/6 15:19	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:20	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/6 15:20		本館	退所	
2018/9/6 15:21		調整ゲート(閉)	停止	

2018/9/6 15:21	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	190.5kV(191.0kV)
2018/9/6 15:21	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.1kV(62.5kV)
2018/9/6 15:21	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)
2018/9/6 15:21	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)
2018/9/6 15:21	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(191.0kV)
2018/9/6 15:21	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	188.6kV(191.0kV)
2018/9/6 15:21	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 15:21	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	61.5kV(62.5kV)
2018/9/6 15:21	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.5kV(62.5kV)
2018/9/6 15:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱発生	275.9kV(276.0kV)
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	南早来SS	275 甲B母線電圧 下限	逸脱復帰	277.4kV(276.0kV)
2018/9/6 15:23	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:23:13 MEL 2
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	西室蘭SWS	本館	入所	
2018/9/6 15:23	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:23	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:23	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:23	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:23	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 15:24	停電管理	停電作業決定件名	65509 受信	
2018/9/6 15:24	停電管理	停電作業決定件名	65510 受信	
2018/9/6 15:24	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 15:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:25	[redacted]	下流警報	終了	
2018/9/6 15:26	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	15:26:08 MSL
2018/9/6 15:26	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.8kV(191.0kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.3kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.3kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 15:26	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.0kV(191.0kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:26	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:26	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:28	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:28	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 15:28	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 15:28	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:28	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/6 15:29	高見PS	取水門 43A	自動	
2018/9/6 15:29	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:30	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/6 15:30	室蘭SS	本館(新館)	入所	
2018/9/6 15:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:30	[redacted]	調整ゲート(閉)	停止	
2018/9/6 15:30	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/6 15:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:31	[redacted]	調整ゲート(閉)	停止	
2018/9/6 15:31	西札幌SS	103CB	投入	
2018/9/6 15:32	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:32:07 MEL 2
2018/9/6 15:32	西札幌SS	11CB	投入	
2018/9/6 15:32	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:33	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:33	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 15:35	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	15:35:08 MSL
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:35	室蘭SS	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 15:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:39	南早来SS	本館(275kV)	入所		
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:40	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:40	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 15:40	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 15:40	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 15:40	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 15:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:41	[redacted]	疑似設定	設定		
2018/9/6 15:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:41	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:41:03 MEL	2
2018/9/6 15:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:41	西室蘭SWS	本館	退所		
2018/9/6 15:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:41	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 15:42	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水制御	
2018/9/6 15:42	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水制御	
2018/9/6 15:42	発電制御	新冠支水路取水ﾌﾛｰ	制御開始	0.0m3/s(6.0)	
2018/9/6 15:42	新冠支水路	取水門 43A	自動		
2018/9/6 15:42	発電制御	新冠支水路取水ﾌﾛｰ	ビット制御	開始	
2018/9/6 15:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:42	南早来SS	本館(275kV)	退所		
2018/9/6 15:43	発電制御	新冠支水路取水ﾌﾛｰ	ビット制御	終了	
2018/9/6 15:43	発電制御	新冠支水路取水ﾌﾛｰ	制御終了	1.2m3/s(6.0)	
2018/9/6 15:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:43	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:44	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	15:44:06 MSL	
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:45	[redacted]	下流警報	吹鳴		
2018/9/6 15:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:45	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 15:47	西札幌SS	12CB	投入		
2018/9/6 15:47	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)	
2018/9/6 15:47	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)	
2018/9/6 15:47	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)	
2018/9/6 15:47	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)	
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:49	室蘭SS	本館(新館)	退所		
2018/9/6 15:50	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:49:55 MEL	2
2018/9/6 15:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 15:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	11CB	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	11CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	187kV 連変A 43SP	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	連変A 43-79T	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	連変A 43-79T	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L21	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L21	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61Y	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61Y	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61CB	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61CB	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61X	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61X	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	61XE	操作ロック解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L83	オフライン解	除	
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L83	操作ロック解	除	

2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L84	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L84	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 43A	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 43A	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 43N	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 43N	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 86R	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 43 86-4	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	NGR 43 86-4	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	187kV 連変B 43SP	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	14CB	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	14CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	連変B 43-79T	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	連変B 43-79T	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L24	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	L24	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	60A	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	60A	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	60B	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	60B	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62Y	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62Y	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62CB	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62X	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62X	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	62XE	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	60CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	80CB	オフライン解	除		
2018/9/6 15:51	苫小牧PS	80CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 15:52	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	117cm(118cm)		
2018/9/6 15:53	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	15:53:05 MSL		
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 15:55	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 15:55	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:56	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:56	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 15:57	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:56	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 15:57	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 15:58	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 15:58	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 復帰			
2018/9/6 15:58	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 15:58	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 15:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 15:59	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	15:58:50 MEL	2	
2018/9/6 15:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3	
2018/9/6 15:59	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 15:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 15:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 15:59	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 15:59	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 15:59	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 15:59	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 15:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3	
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 15:59	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 15:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 15:59	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室	分電盤故障 復帰
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室	UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				

2018/9/6 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:59		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00		本館	入所			
2018/9/6 16:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00		下流警報	終了			
2018/9/6 16:00	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:00	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:00	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:00		疑似設定	設定			
2018/9/6 16:00		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	苫小牧SS	オシロ	動作			
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 動作	
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室　UPS蓄電池 復帰	
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	苫小牧SS	オシロ	復帰			
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:01		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		1G 集油槽油面低下1段	発生	16:02:02 MSL		
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:02		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:03	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03		本館	入所			
2018/9/6 16:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03		下流警報	吹鳴			
2018/9/6 16:03		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 16:04	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.2kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 16:05	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:05		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07		配変 軽故障	復帰	16:07:00 MEL　2		
2018/9/6 16:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:07		1G 集油槽油面低下1段	復帰	16:07:41 MEL　2		
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	受付
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東	接続
2018/9/6 16:09	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	189.9kV(190.0kV)		
2018/9/6 16:09	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.0kV)		
2018/9/6 16:09	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.9kV(62.0kV)		
2018/9/6 16:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1		
2018/9/6 16:10		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-B1		
2018/9/6 16:10		HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-A1		
2018/9/6 16:10		チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3		
2018/9/6 16:10		表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 16:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 16:10	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 16:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 16:10	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:10	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 16:10	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	16:10:56 MSL		
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:12	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.76kV(6.56kV)		
2018/9/6 16:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:13	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:16	西札幌SS	101CB	投入			
2018/9/6 16:16	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	16:16:29 MEL 2		
2018/9/6 16:16	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	191.0kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:16	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)		
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 16:18	[redacted]	下流警報	終了			
2018/9/6 16:19	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	16:19:48 MSL		
2018/9/6 16:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:22	予定作業	予定作業件名	41716	予定作業登録		
2018/9/6 16:22	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 16:23	[redacted]	ダム水位	下限2段発生	115cm(116cm)		
2018/9/6 16:23	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 16:23	予定作業	予定作業件名	41717	予定作業登録		
2018/9/6 16:24	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:24	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	55.10MW(57.00MW)		
2018/9/6 16:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:25	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	50.30MW(57.00MW)		
2018/9/6 16:25	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	16:25:16 MEL 2		
2018/9/6 16:25	[redacted]	61X	入			
2018/9/6 16:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:26	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 16:26	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 16:27	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 16:28	追分SWS	104CB	投入			
2018/9/6 16:28	追分SWS	104 系統同期	動作			
2018/9/6 16:28	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/6 16:28	追分SWS	104 系統同期	復帰			
2018/9/6 16:28	[redacted]	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 16:28	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	16:28:40 MSL		
2018/9/6 16:29	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.8kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:29	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)		
2018/9/6 16:29	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 16:29	北新得SS	102CB	投入			
2018/9/6 16:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 16:30	春別ダム	本館	退所			
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室	UPS蓄電池 動作
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備		障害管理	七飯PSリモート室	UPS蓄電池 復帰
2018/9/6 16:31	春別ダム	本館	入所			
2018/9/6 16:31	春別ダム	本館	退所			
2018/9/6 16:33	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:33	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:33	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 16:33	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3		
2018/9/6 16:33	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 16:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/6 16:33	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 16:33	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 16:34	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	16:34:03 MEL 2		
2018/9/6 16:34	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 16:34	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 16:34	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 16:34	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 札幌HOST-3		

2018/9/6 16:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 16:34		CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 16:34		札3 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		札1 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		札2 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		函1 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:34		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 16:34		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 16:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 16:35	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:36	[redacted]	ダム水位	下限2段復帰	117cm(116cm)
2018/9/6 16:37		警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:37	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	16:37:31 MSL
2018/9/6 16:37	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.0kV(191.0kV)
2018/9/6 16:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:38	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/6 16:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:39	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 16:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:39	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:40		下流警報	終了	
2018/9/6 16:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:43	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	16:42:52 MEL　2
2018/9/6 16:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:44	苫小牧SS	72CB	投入	
2018/9/6 16:44	苫小牧SS	72 系統同期	動作	
2018/9/6 16:44	苫小牧SS	72 系統同期	復帰	
2018/9/6 16:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:45		62CB	投入	
2018/9/6 16:46	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 16:46	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)
2018/9/6 16:46	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	16:46:21 MSL
2018/9/6 16:47		本館	入所	
2018/9/6 16:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 16:49	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 16:49	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 16:51	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	16:51:34 MEL　2
2018/9/6 16:51	新冠SWS	本館	退所	
2018/9/6 16:52	[redacted]	HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 16:52		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:52		HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 16:52		チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 16:52		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 16:52		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 16:52		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 16:52		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 16:52		疑似設定	設定	
2018/9/6 16:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:55	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	16:55:11 MSL
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 16:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:56		本館	入所	
2018/9/6 16:57	室蘭SS	フリッカ電圧	逸脱発生(任意　)	1.59V(0.60V)
2018/9/6 16:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 17:00	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:00:20 MEL　2
2018/9/6 17:04		1G 集油槽油面低下1段	発生	17:04:00 MSL
2018/9/6 17:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 17:06	追分SWS	本館	退所	

2018/9/6 17:06	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 17:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:07	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 17:09	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:09:04 MEL	2		
2018/9/6 17:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:11	南早来SS	本館(275kV)	入所				
2018/9/6 17:12	当日作業	当日作業件名	41716	当日作業登録			
2018/9/6 17:12	当日作業	当日作業件名	41717	当日作業登録			
2018/9/6 17:12	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	17:12:45 MSL			
2018/9/6 17:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:14	新冠ダム	本館	入所				
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 17:16	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/6 17:16	[redacted]	配変 タップ整合	復帰				
2018/9/6 17:16	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 17:17	[redacted]	配変 軽故障	復帰	17:16:51 MEL	2		
2018/9/6 17:17	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:17:43 MEL	2		
2018/9/6 17:17	新冠ダム	本館	退所				
2018/9/6 17:17	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 17:18	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3		
2018/9/6 17:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/6 17:18	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 17:18	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 17:18	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 17:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	岩清水SWS	本館	退所				
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 17:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:20	下新冠PS	1G有効電力目標	逸脱発生	9.20MW(6.00MW)			
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:21	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	17:21:30 MSL			
2018/9/6 17:21	苫小牧SS	本館	退所				
2018/9/6 17:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:22	南早来SS	LB391A	投入				
2018/9/6 17:22	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(191.0kV)			
2018/9/6 17:22	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.2kV(191.0kV)			
2018/9/6 17:22	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)	61.7kV(62.1kV)			
2018/9/6 17:22	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)	61.7kV(62.1kV)			
2018/9/6 17:23	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	191.0kV(191.0kV)			
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	36.70MW(35.80MW)			
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	ダム水位	下限1段復帰	119cm(118cm)			
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:25	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 17:26	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:26:24 MEL	2		
2018/9/6 17:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:27	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	37.90MW(35.80MW)			
2018/9/6 17:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:30	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	17:30:17 MSL			
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 17:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/6 17:30	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3		
2018/9/6 17:30	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 17:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 17:30	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 17:30	苫小牧SS	オシロ	動作				
2018/9/6 17:31	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/6 17:31	苫小牧SS	オシロ	復帰				
2018/9/6 17:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 17:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)			
2018/9/6 17:31	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)	189.1kV(189.3kV)			
2018/9/6 17:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)			
2018/9/6 17:31	北新得SS	105CB	投入				
2018/9/6 17:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/6 17:31	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.2kV(62.5kV)			
2018/9/6 17:31	新冠SWS	105 系統同期	動作				

2018/9/6 17:31	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 17:31	新冠SWS	105CB	投入			
2018/9/6 17:32	新冠SWS	105 系統同期	復帰			
2018/9/6 17:32	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.8kV(191.0kV)		
2018/9/6 17:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:33	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:33	[redacted]	31 VD故障	発生			
2018/9/6 17:33	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:33	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:33	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:33	[redacted]	33kV 27	復帰			
2018/9/6 17:34	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/6 17:34	[redacted]	HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:35	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:35	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:35:03 MEL	2	
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 17:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:37	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:38	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)		
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)		
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	17:38:58 MSL		
2018/9/6 17:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	新冠SWS	本館	入所			
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－2		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 17:42	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	188.9kV(189.0kV)		
2018/9/6 17:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:43	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:43:41 MEL	2	
2018/9/6 17:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44	新冠SWS	本館	退所			
2018/9/6 17:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:44	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:47	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	17:47:41 MSL		
2018/9/6 17:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:51	[redacted]	疑似設定	設定			
2018/9/6 17:52	発電制御	東の沢PS1G制御予定	時刻です	並列制御		
2018/9/6 17:52	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	17:52:19 MEL	2	
2018/9/6 17:52	発電制御	東の沢PS1G制御予定	実行指示	並列制御		
2018/9/6 17:52	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(3.0MW)		
2018/9/6 17:52	東の沢PS	下流警報順次吹鳴	起動			
2018/9/6 17:53	東の沢PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 17:53	東の沢PS	1G 発電機 準備	動作			
2018/9/6 17:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:53	東の沢PS	下流警報	吹鳴			
2018/9/6 17:54	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 17:56	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	17:56:20 MSL		
2018/9/6 17:56	充停電判定	東の沢PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 17:56	東の沢PS	1CB	並列			
2018/9/6 17:56	東の沢PS	1G 43-77	自動			
2018/9/6 17:57	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始		
2018/9/6 17:57	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.20MW(12.00MW)		
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 17:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 17:57	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了	
2018/9/6 17:57	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	3.1MW(3.0MW)	
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:57		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:57		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:57		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:58	奥沙流PS	本館	入所		
2018/9/6 17:58	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:59	東の沢PS	1G有効電力目標	逸脱発生	5.50MW(3.00MW)	
2018/9/6 17:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 17:59	南早来RF	BKコントローラ重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	BKコントローラ重故障	復帰		
2018/9/6 17:59	南早来RF	BKコントローラ軽故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No1 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No2 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No3 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No4 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No5 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No7 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No8 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No11 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No12 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No13 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No6 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No9 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 17:59	南早来RF	No10 RF電池 重故障	発生		
2018/9/6 18:00	[redacted]	下流警報 夜間ロック	動作		
2018/9/6 18:00	当日作業	当日作業件名	41716 復旧時刻変更		
2018/9/6 18:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 18:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:01	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	13.20MW(12.00MW)	
2018/9/6 18:01	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	18:00:54 MEL 2	
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:01	当日作業	当日作業件名	41716 停電時刻変更		
2018/9/6 18:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:01	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:02	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:02		HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 18:02		HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:02		チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3	
2018/9/6 18:02		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:02		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 18:02		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 18:02		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 18:02		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 18:02		HDLC リンク確立異常		発生 苫小牧GW-B1	
2018/9/6 18:02		31X	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		31CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		31Y	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		31XE	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		33XE	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		33X	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		33CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		33Y	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		11X	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		11CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		配変A 43A	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		F1CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		配変A 43-10G	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02		配変A 43RC	操作ロック設	定	
2018/9/6 18:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 18:02	[redacted]	31XE	オフライン設	定	
2018/9/6 18:02	当日作業	当日作業件名	41716 停電操作開始		
2018/9/6 18:03	[redacted]	31X	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		31CB	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		31Y	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		33XE	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		33X	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		33CB	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		33Y	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03		11X	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03	北新得SS	201X	開放		
2018/9/6 18:03	[redacted]	11CB	オフライン設	定	
2018/9/6 18:03	南早来SS	211X	開放		
2018/9/6 18:03	[redacted]	配変A 43A	オフライン設	定	
2018/9/6 18:04		F1CB	オフライン設	定	
2018/9/6 18:04		配変A 43RC	オフライン設	定	
2018/9/6 18:04		配変A 43-10G	オフライン設	定	
2018/9/6 18:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理 故障復帰 要求	
2018/9/6 18:04	南早来SS	211XE	投入		
2018/9/6 18:04	[redacted]	下流警報 夜間ロック	動作		
2018/9/6 18:04		1G 集油槽油面低下1段	発生	18:04:57 MSL	
2018/9/6 18:05	北新得SS	201XE	投入		
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		

2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 18:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:09	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰		18:09:26 MEL	2		
2018/9/6 18:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:10	東の沢PS	下流警報	終了					
2018/9/6 18:10	東の沢PS	下流警報順次吹鳴	停止					
2018/9/6 18:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:11	南早来RF	RF本館	退所					
2018/9/6 18:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生		18:13:35 MSL			
2018/9/6 18:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:17	[redacted]	16CB	投入					
2018/9/6 18:17	予定作業	予定作業件名		41717	復旧時刻変更			
2018/9/6 18:17	予定作業	予定作業件名		41717	停電時刻変更			
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:18	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰		18:18:00 MEL	2		
2018/9/6 18:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:22	当日作業	当日作業件名		41716	復旧時刻変更			
2018/9/6 18:22	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生		6.50kV(6.50kV)			
2018/9/6 18:22	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生		18:22:13 MSL			
2018/9/6 18:22	当日作業	当日作業件名		41716	復旧操作開始			
2018/9/6 18:23	室蘭SS	フリッカ電圧	逸脱復帰(任意	)	0.54V(0.60V)			
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	配変B 故障	復帰					
2018/9/6 18:23	[redacted]	配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:26	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰		88.20MW(88.40MW)			
2018/9/6 18:26	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生		62.4kV(62.5kV)			
2018/9/6 18:26	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰		18:26:34 MEL	2		
2018/9/6 18:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:29	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰		6.62kV(6.50kV)			
2018/9/6 18:29	発電当日運用	[redacted]	録		(制約違反有)			
2018/9/6 18:30	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生		18:30:51 MSL			
2018/9/6 18:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:32	発電当日運用	[redacted]	録		(制約違反有)			
2018/9/6 18:32	発電制御	春別ダム制御予定	8分前です		取水制御			
2018/9/6 18:32	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生		191.0kV(191.0kV)			
2018/9/6 18:32	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生		62.3kV(62.5kV)			
2018/9/6 18:32	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生		62.3kV(62.5kV)			
2018/9/6 18:32	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	発生(悪化)		188.1kV(188.2kV)			
2018/9/6 18:32	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生		185.8kV(186.0kV)			
2018/9/6 18:32	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生		185.6kV(186.0kV)			
2018/9/6 18:32	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	発生(悪化)		61.2kV(61.4kV)			
2018/9/6 18:32	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	発生(悪化)		61.2kV(61.4kV)			
2018/9/6 18:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	発電制御	春別ダム制御予定	7分前です		取水制御			
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 18:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:33	発電制御	静内PS1G制御予定	時刻です		並列制御			
2018/9/6 18:33	発電制御	11CB	中止条件有り					
2018/9/6 18:34	発電制御	春別ダム制御予定	6分前です		取水制御			
2018/9/6 18:34	発電制御	静内PS1G制御予定	1分経過です		並列制御			
2018/9/6 18:34	発電制御	11CB	中止条件有り					
2018/9/6 18:34	[redacted]	空気系故障	発生					
2018/9/6 18:34	発電制御	静内PS1G制御予定	中止指示		並列制御			
2018/9/6 18:35	発電制御	春別ダム制御予定	5分前です		取水制御			
2018/9/6 18:35	発電制御	高見支水路制御予定	10分前です		取水変更制御			
2018/9/6 18:35	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰		18:35:06 MEL	2		
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 18:35	発電制御	春別ダム制御予定	実行指示		取水制御			
2018/9/6 18:36	発電制御	高見支水路制御予定	9分前です		取水変更制御			
2018/9/6 18:36	静内PS	12CB	投入					
2018/9/6 18:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:36	静内PS	11CB	投入					
2018/9/6 18:36	発電制御	高見支水路制御予定	実行指示		取水変更制御			
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 18:37	奥沙流PS	101CB	投入					
2018/9/6 18:37	奥沙流PS	41CB	投入					
2018/9/6 18:37	奥沙流PS	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 18:38	奥沙流PS	所内A 6kV 母線 27	復帰					
2018/9/6 18:38	奥沙流PS	所内 83H	A側					
2018/9/6 18:38	発電制御	静内PS1G制御予定	時刻です		並列制御			

2018/9/6 18:38	奥沙流PS	F11CB	開放			
2018/9/6 18:38	奥沙流PS	所内電源故障	発生			
2018/9/6 18:38	奥沙流ダム	所内電源故障	発生			
2018/9/6 18:38	発電制御	静内PS1G制御予定	実行指示	並列制御		
2018/9/6 18:38	発電制御	静内PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(10.0MW)		
2018/9/6 18:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:38	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:38	奥沙流ダム	ダム 重故障	発生			
2018/9/6 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:39	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	18:39:26 MSL		
2018/9/6 18:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:40	発電制御	春別ダム取水ﾌﾛｰ	制御開始	0cm(274cm)		
2018/9/6 18:40	発電制御	春別ダム取水ﾌﾛｰ	ビット制御	開始		
2018/9/6 18:40	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/6 18:40	奥沙流ダム	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:40	奥沙流PS	所内電源故障	復帰			
2018/9/6 18:40	当日作業	当日作業件名		41717 停電時刻変更		
2018/9/6 18:40	当日作業	当日作業件名		41717 復旧時刻変更		
2018/9/6 18:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 18:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:41	岩清水SWS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.6kV(191.0kV)		
2018/9/6 18:41	室蘭SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	187.1kV(186.0kV)		
2018/9/6 18:41	室蘭SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	186.8kV(186.0kV)		
2018/9/6 18:41	奥沙流PS	1G 86-1B	復帰			
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 18:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 18:42	発電制御	春別ダム取水ﾌﾛｰ	ビット制御	終了		
2018/9/6 18:42	発電制御	春別PS1G制御予定	7分前です	並列制御		
2018/9/6 18:43	発電制御	春別PS1G制御予定	6分前です	並列制御		
2018/9/6 18:43	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	18:43:37 MEL 2		
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給 受付
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給 接続
2018/9/6 18:44	発電制御	春別PS1G制御予定	5分前です	並列制御		
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 18:45	発電制御	春別PS1G制御予定	4分前です	並列制御		
2018/9/6 18:45	発電制御	高見支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	23.9m3/s(5.0)		
2018/9/6 18:45	発電制御	高見支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始		
2018/9/6 18:45	発電制御	春別PS1G制御予定	実行指示	並列制御		
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 18:45	北新得SS	201CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/6 18:46	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	86.00MW(88.40MW)		
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)		
2018/9/6 18:46	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3		
2018/9/6 18:46	静内PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 18:46	[redacted]	CHルート切替	Bルート			
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート		
2018/9/6 18:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート		
2018/9/6 18:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/6 18:47	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/6 18:47	[redacted]	ASW	Bルート	(18:46:50)		
2018/9/6 18:47	[redacted]	ASW	Bルート			
2018/9/6 18:47	南早来SS	211CB	操作ロック解	除		
2018/9/6 18:47	発電制御	高見支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了		
2018/9/6 18:47	発電制御	高見支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	23.5m3/s(5.0)		
2018/9/6 18:47	北新得SS	201XE	開放			
2018/9/6 18:47	南早来SS	211XE	開放			
2018/9/6 18:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 18:48	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	18:48:02 MSL		
2018/9/6 18:49	発電制御	春別PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始			
2018/9/6 18:49	春別PS	1G マスター	運転			
2018/9/6 18:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 18:49	春別PS	1G 発電機	運転			
2018/9/6 18:49	静内PS	1G Var限定	動作			
2018/9/6 18:49	静内PS	1G 43-65D	負荷			
2018/9/6 18:49	充停電判定	静内PS1G	単独系統発生			
2018/9/6 18:49	静内PS	1CB	並列			
2018/9/6 18:49	発電制御	静内PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始		
2018/9/6 18:49	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 18:50	静内PS	1G有効電力下限	逸脱発生	4.00MW(9.00MW)		
2018/9/6 18:50	[redacted]	63CB	開放			
2018/9/6 18:50	[redacted]	64CB	開放			
2018/9/6 18:50	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 18:51	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.90MW(12.00MW)		
2018/9/6 18:51	[redacted]	11X	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:51	[redacted]	12X	操作ロック設	定		
2018/9/6 18:51	奥沙流ダム	ダム 重故障	復帰			
2018/9/6 18:51	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)		

2018/9/6 18:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 18:52	静内PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	9.20MW(9.00MW)
2018/9/6 18:52	[redacted]	11X	オフライン設	定
2018/9/6 18:52	[redacted]	11X	開放	
2018/9/6 18:52	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	18:52:09 MEL 2
2018/9/6 18:52	発電制御	静内PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/6 18:52	発電制御	静内PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	9.5MW(10.0MW)
2018/9/6 18:52	[redacted]	12X	オフライン設	定
2018/9/6 18:52	[redacted]	12X	開放	
2018/9/6 18:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 18:53	春別PS	水槽水位	上限2段復帰	-14cm(-5cm)
2018/9/6 18:53	春別PS	水槽水位	上限1段復帰	-14cm(-10cm)
2018/9/6 18:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 18:54	充停電判定	春別PS1G	単独系統発生	
2018/9/6 18:54	春別PS	1CB	並列	
2018/9/6 18:54	春別PS	1G 水調	使用	
2018/9/6 18:54	春別PS	1G 水調運転	開始	
2018/9/6 18:54	発電制御	春別PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	
2018/9/6 18:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:56	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	18:56:35 MSL
2018/9/6 18:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	静内PS	1G有効電力目標	逸脱発生	13.70MW(10.00MW)
2018/9/6 18:57	発電制御	春別ダム取水ﾌﾛｰ	制御終了	254cm(274cm)
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 18:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 18:57	南早来SS	211XE	投入	
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 18:57	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 18:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 18:58	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 18:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 18:58	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 18:58	北新得SS	201XE	投入	
2018/9/6 18:58	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 18:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:00	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:00:40 MEL 2
2018/9/6 19:01	下新冠ダム	ダム放流	開始	
2018/9/6 19:01	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)
2018/9/6 19:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:05	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.10MW(12.00MW)
2018/9/6 19:05	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	19:05:11 MSL
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 19:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:08	奥沙流PS	1G マスター	運転	
2018/9/6 19:09	奥沙流PS	1G 発電機 準備	動作	
2018/9/6 19:09	奥沙流PS	1G 発電機	運転	
2018/9/6 19:09	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水変更制御
2018/9/6 19:09	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水変更制御
2018/9/6 19:09	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	6.5m3/s(10.0)
2018/9/6 19:09	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始
2018/9/6 19:09	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:09:11 MEL 2
2018/9/6 19:09	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了
2018/9/6 19:09	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	6.5m3/s(10.0)
2018/9/6 19:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:12	充停電判定	奥沙流PS1G	単独系統発生	

2018/9/6 19:12	奥沙流PS	1CB	並列					
2018/9/6 19:12	奥沙流PS	1G有効電力目標	逸脱発生	0.00MW(6.83MW)				
2018/9/6 19:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	19:13:49 MSL				
2018/9/6 19:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:14		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:17	奥沙流PS	1G 43-91(90)	AQR					
2018/9/6 19:17	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:17:43 MEL 2				
2018/9/6 19:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:20	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/6 19:20		配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/6 19:20		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 19:20	[redacted]	NW GPS異常	発生					
2018/9/6 19:20		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 19:20		本館	退所					
2018/9/6 19:20		空気系故障	復帰					
2018/9/6 19:20		NW GPS異常	復帰					
2018/9/6 19:20		33kV 27	復帰					
2018/9/6 19:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22		1G 86-5	動作					
2018/9/6 19:22		1G 圧油圧力異常						
2018/9/6 19:22		1G 集油槽油面低下1段	発生	19:22:25 MSL				
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 19:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 19:22	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:22		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:24	春別PS	水槽水位	上限２段発生	-4cm(-5cm)				
2018/9/6 19:24	春別PS	水槽水位	上限１段発生	-4cm(-10cm)				
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＢ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバーＡ	運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 19:26	春別PS	水槽水位	上限２段復帰	-9cm(-5cm)				
2018/9/6 19:26	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:26:14 MEL 2				
2018/9/6 19:27	奥沙流PS	本館	退所					
2018/9/6 19:28	奥沙流PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	6.40MW(6.83MW)				
2018/9/6 19:28	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限１段発生	59cm(60cm)				
2018/9/6 19:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:29	奥沙流PS	1G有効電力目標	逸脱発生	8.40MW(6.83MW)				
2018/9/6 19:29	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 19:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:30	春別PS	水槽水位	上限１段復帰	-12cm(-10cm)				
2018/9/6 19:30	北新得SS	201XE	開放					
2018/9/6 19:30	下新冠ダム	本館	退所					
2018/9/6 19:30	南早来SS	211XE	開放					
2018/9/6 19:30	南早来SS	211X	投入					
2018/9/6 19:30	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	19:30:56 MSL				
2018/9/6 19:31	北新得SS	201X	投入					
2018/9/6 19:32	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水変更制御				
2018/9/6 19:32	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水変更制御				
2018/9/6 19:32	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	10.3m3/s(20.0)				
2018/9/6 19:32	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始				
2018/9/6 19:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 19:33	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		非常用電源装置運転中		動作
2018/9/6 19:33	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了				
2018/9/6 19:33	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	10.4m3/s(20.0)				
2018/9/6 19:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:34	当日作業	当日作業件名		41717 停電操作開始				
2018/9/6 19:34	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:34:43 MEL 2				
2018/9/6 19:34	北新得SS	202X	開放					
2018/9/6 19:35	南早来SS	212X	開放					
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 19:35	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動

2018/9/6 19:36	南早来SS	212XE	投入					
2018/9/6 19:36	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 19:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:36	北新得SS	202XE	投入					
2018/9/6 19:37	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.90MW(12.00MW)				
2018/9/6 19:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37		63･64 43S	ロック					
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37	苫小牧SS	63･64 43S	ロック					
2018/9/6 19:37	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 19:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:37		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:38	苫小牧SS	63CB	投入					
2018/9/6 19:38	苫小牧SS	63 系統同期	動作					
2018/9/6 19:38	苫小牧SS	63 系統同期	復帰					
2018/9/6 19:38	苫小牧SS	64CB	投入					
2018/9/6 19:38	苫小牧SS	64 系統同期	動作					
2018/9/6 19:38	苫小牧SS	64 系統同期	復帰					
2018/9/6 19:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39		1G 集油槽油面低下1段	発生	19:39:26 MSL				
2018/9/6 19:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39		63CB	入					
2018/9/6 19:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:40		64CB	入					
2018/9/6 19:40		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:40	苫小牧SS	63･64 43S	使用					
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－15		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:40		63･64 43S	使用					
2018/9/6 19:41	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.20MW(12.00MW)				
2018/9/6 19:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 19:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:43:09 MEL 2				
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:43		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:44		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:44		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:47	[redacted]	疑似設定	設定					
2018/9/6 19:47		1G 集油槽油面低下1段	発生	19:47:54 MSL				
2018/9/6 19:48		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:49		F1CB	開放					
2018/9/6 19:49		F2CB	開放					
2018/9/6 19:50		65･66 43S	ロック					
2018/9/6 19:50	南早来SS	61･62 43S	ロック					
2018/9/6 19:50	当日作業	当日作業件名		41717 復旧操作開始				
2018/9/6 19:50	南早来SS	62CB	投入					
2018/9/6 19:51	[redacted]	66CB	投入					
2018/9/6 19:51		66kV 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 19:51		自動オシロ	動作					
2018/9/6 19:51		60CB 故障	復帰					
2018/9/6 19:51		61 TL故障	復帰					
2018/9/6 19:51		64 TL故障	復帰					
2018/9/6 19:51		65 TL故障	復帰					
2018/9/6 19:51		67 TL故障	復帰					
2018/9/6 19:51		68 TL故障	復帰					
2018/9/6 19:51		66 TL故障	復帰					
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:51		1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:51:35 MEL 2				
2018/9/6 19:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 19:56	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	19:56:22 MSL				
2018/9/6 19:56		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:56		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:57		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 19:57	新冠支水路	取水量(CDT)	逸脱発生(任意)	22.6m3/s(22.5m3/s)				
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 19:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:57	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 19:57	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 19:58	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 19:58	[redacted]	配変 軽故障(LR)		
2018/9/6 19:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:59	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.51kV(6.56kV)
2018/9/6 19:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:00	新冠支水路	取水量	上限1段発生	23.50m3/s(22.50)
2018/9/6 20:00	新冠支水路	取水量	上限2段発生	23.50m3/s(22.50)
2018/9/6 20:00	新冠支水路	取水量(CDT)	上限1段発生	23.50m3/s(22.50)
2018/9/6 20:00	新冠支水路	取水量(CDT)	上限2段発生	23.50m3/s(22.50)
2018/9/6 20:00	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	19:59:57 MEL 2
2018/9/6 20:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:00	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限1段復帰	62cm(60cm)
2018/9/6 20:00	新冠支水路	取水門 43A	手動	
2018/9/6 20:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:01	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)
2018/9/6 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:03	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:04	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:04:50 MSL
2018/9/6 20:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 20:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:06	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 20:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ	障害管理 オンライン	ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 20:08	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:08:22 MEL 2
2018/9/6 20:10	[redacted]	NW GPS異常	発生	
2018/9/6 20:11	[redacted]	62 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	63 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	64 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	65 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	67 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	68 ヒーター断	復帰	
2018/9/6 20:11	南早来SS	212CB	操作ロック解	除
2018/9/6 20:11	北新得SS	202CB	操作ロック解	除
2018/9/6 20:11	[redacted]	63 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	62 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	64 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	65 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	67 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:11	[redacted]	68 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:12	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 20:12	[redacted]	配変A 43-10G	ロック	
2018/9/6 20:12	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:12	北新得SS	202XE	開放	
2018/9/6 20:12	釧路系統制御所	所内設備	障害管理	非常用電源装置運転中 復帰
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:12	[redacted]	配変B 43-10G	ロック	
2018/9/6 20:12	南早来SS	212XE	開放	
2018/9/6 20:12	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:12	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:13:16 MSL
2018/9/6 20:13	[redacted]	NW GPS異常	復帰	
2018/9/6 20:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:13	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:13	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:13	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:13	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 20:13	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 20:13	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 20:13	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 20:14	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:14	[redacted]	疑似設定	設定	
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 20:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:16	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:16:45 MEL 2
2018/9/6 20:17	奥沙流ダム	ダム放流	停止	
2018/9/6 20:17	奥沙流ダム	ダム水位	越流復帰	250cm(251cm)
2018/9/6 20:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:19	新冠支水路	取水量(CDT)	逸脱復帰(任意)	22.1m3/s(22.5m3/s)
2018/9/6 20:20	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 20:20	新冠支水路	取水量	上限2段復帰	21.60m3/s(22.50)
2018/9/6 20:20	新冠支水路	取水量	上限1段復帰	21.60m3/s(22.50)
2018/9/6 20:20	新冠支水路	取水量(CDT)	上限1段復帰	21.60m3/s(22.50)
2018/9/6 20:20	新冠支水路	取水量(CDT)	上限2段復帰	21.60m3/s(22.50)
2018/9/6 20:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:20	[redacted]	CDT装置故障	発生	
2018/9/6 20:20	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 20:20	[redacted]	配変 軽故障(LR)	復帰	
2018/9/6 20:20	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 20:20	[redacted]	配変C 6kV 27	動作	
2018/9/6 20:20	[redacted]	配変A 6kV 27	動作	
2018/9/6 20:21	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 20:21	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 20:21	[redacted]	空気系故障	発生	
2018/9/6 20:21	[redacted]	33kV 27	動作	
2018/9/6 20:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:21	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:21:43 MSL
2018/9/6 20:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:24	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 20:24	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 20:24	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 20:24	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.56kV)
2018/9/6 20:25	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:25:06 MEL 2
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:27	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 20:27	[redacted]	16CB	開放	
2018/9/6 20:27	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 20:28	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 20:28	[redacted]	67CB	開放	
2018/9/6 20:30	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:30:09 MSL
2018/9/6 20:30	[redacted]	63 43RS	受電	
2018/9/6 20:31	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 20:31	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 20:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:31	[redacted]	高調波F 電圧異常	復帰	
2018/9/6 20:32	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 20:33	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 20:33	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:33:30 MEL 2
2018/9/6 20:34	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.16kV(6.50kV)
2018/9/6 20:34	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.16kV(6.50kV)
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:35	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:36	[redacted]	1G 主機軽故障	復帰	
2018/9/6 20:36	[redacted]	圧油系故障	復帰	
2018/9/6 20:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:38:35 MSL
2018/9/6 20:39	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	61 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	62 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	63 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	64 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	65 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	73 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	67 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	[redacted]	71 TL故障	復帰	
2018/9/6 20:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	50579	当日作業登録
2018/9/6 20:42	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:41:52 MEL 2
2018/9/6 20:42	[redacted]	61・63 43LC	ロック	
2018/9/6 20:42	南早来SS	212XE	投入	
2018/9/6 20:42	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 20:42	北新得SS	202XE	投入	
2018/9/6 20:42	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 20:42	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 20:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発生	苫小牧GW-B1

2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:46	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 20:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 20:46	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 20:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:46	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:47:00 MSL
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 20:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 20:47	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 20:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:47	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 20:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 20:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 20:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:48	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:50	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:50:12 MEL　2
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:50	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 20:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:50	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 20:50	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 20:50	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:50	南早来SS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)
2018/9/6 20:50	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 20:50	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 20:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:50	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 20:50	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:52	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:52	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 20:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:53	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 20:53	[redacted]	1G 主機軽故障	発生	(20:53:01)
2018/9/6 20:53	[redacted]	圧油系故障	発生	(20:53:01)
2018/9/6 20:53	[redacted]	制御渋滞	発生	(20:53:05)
2018/9/6 20:53	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/6 20:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 20:53	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 20:53	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 20:53	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 20:53	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 20:53	[redacted]	1G 主機軽故障	発生	
2018/9/6 20:53	[redacted]	圧油系故障		
2018/9/6 20:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:54	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 20:55	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	20:55:26 MSL
2018/9/6 20:56	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 20:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 20:58	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	20:58:33 MEL　2
2018/9/6 20:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 21:00	南早来RF	RF本館	入所	
2018/9/6 21:00	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:00	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 21:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 21:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 21:00	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:01	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 21:01	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 21:01	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 21:01	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 21:01	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 21:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:01	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1

2018/9/6 21:01	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3	
2018/9/6 21:01		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:01		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 21:01		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:01		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:01		11X	オフライン解	除	
2018/9/6 21:01		11X	操作ロック解	除	
2018/9/6 21:01		12X	オフライン解	除	
2018/9/6 21:01		12X	操作ロック解	除	
2018/9/6 21:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:03	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	21:03:51 MSL	
2018/9/6 21:04		CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-A1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-A1	
2018/9/6 21:04		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-A1	
2018/9/6 21:04		チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3	
2018/9/6 21:04		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:04		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 21:04		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:04		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:05	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理　故障復帰	要求
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 21:05	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/6 21:06	南早来SS	212CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:06:58 MEL　2	
2018/9/6 21:07		11X	操作ロック設	定	
2018/9/6 21:07		12X	操作ロック設	定	
2018/9/6 21:07	北新得SS	202CB	操作ロック設	定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	11X	オフライン設	定	
2018/9/6 21:07		11X	投入		
2018/9/6 21:07		12X	オフライン設	定	
2018/9/6 21:07		12X	投入		
2018/9/6 21:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:09	南早来SS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 21:10	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.56kV(6.50kV)	
2018/9/6 21:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:10		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)	
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:11		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:12		1G 集油槽油面低下1段	発生	21:12:16 MSL	
2018/9/6 21:12	当日作業	当日作業件名		41717 中断	
2018/9/6 21:12	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 21:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:13	南早来SS	本館(275kV)	退所		
2018/9/6 21:15	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:15:19 MEL　2	
2018/9/6 21:15		本館	退所		
2018/9/6 21:16		HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1	
2018/9/6 21:16		HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1	
2018/9/6 21:17		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1	
2018/9/6 21:17		疑似設定	自動解除		
2018/9/6 21:17		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 21:17		ASW	Bルート		
2018/9/6 21:17		61CB	切		
2018/9/6 21:17		62CB	入		
2018/9/6 21:17		HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1	
2018/9/6 21:17		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 21:17		自動受電切替不成立	動作		
2018/9/6 21:17		62CB	切		
2018/9/6 21:17		61CB	入		
2018/9/6 21:18	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生　CPU2	
2018/9/6 21:18	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生　CPU1	
2018/9/6 21:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:19		本館	退所		
2018/9/6 21:20		チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート	
2018/9/6 21:20	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰　CPU1	
2018/9/6 21:20	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:20	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰　CPU2	
2018/9/6 21:20	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/6 21:20		1G 集油槽油面低下1段	発生	21:20:41 MSL	
2018/9/6 21:21		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:23		本館	入所		
2018/9/6 21:23		1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:23:39 MEL　2	
2018/9/6 21:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動		

2018/9/6 21:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:26	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 21:27		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:27		CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:27		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/6 21:27		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:27		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:27		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:27		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:27		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 21:27		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:27		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 21:27		CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 21:27		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 21:27		CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 21:27		ASW	Bルート		
2018/9/6 21:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		表示回線断(HCDX)	発生		
2018/9/6 21:28		表示渋滞(HCDX)	発生		
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:29	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	21:29:04 MSL	
2018/9/6 21:29		F13CB	開放		
2018/9/6 21:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:30	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	55.40MW(55.80MW)	
2018/9/6 21:30	[redacted]	16CB	投入		
2018/9/6 21:32		1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:31:59 MEL	2
2018/9/6 21:33		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:33		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 21:34		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 21:34		疑似設定	自動解除		
2018/9/6 21:34		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 21:34		疑似設定	自動解除		
2018/9/6 21:34		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 21:34		現地ASW	Bルート		
2018/9/6 21:34		61CB	入		
2018/9/6 21:34		62CB	切		
2018/9/6 21:34		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 21:34		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:35	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 21:35		自動受電切替不成立	動作		
2018/9/6 21:35		62CB	入		
2018/9/6 21:35		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:35		配変B 故障	復帰		
2018/9/6 21:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:36	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/6 21:36	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/6 21:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:36		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:36		本館	退所		
2018/9/6 21:37		1G 集油槽油面低下1段	発生	21:37:28 MSL	
2018/9/6 21:37		チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート	
2018/9/6 21:37	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1
2018/9/6 21:37	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2
2018/9/6 21:37	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 21:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:37	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/6 21:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:39	奥沙流ダム	ダム水位	上限2段復帰	238cm(240cm)	
2018/9/6 21:39	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 21:40		1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:40:19 MEL	2
2018/9/6 21:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:41	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:42	[redacted]	F1CB	開放		
2018/9/6 21:42		F2CB	開放		
2018/9/6 21:42		F3CB	開放		
2018/9/6 21:42		F4CB	開放		
2018/9/6 21:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 21:43	[redacted]	F5CB	開放		
2018/9/6 21:43		F6CB	開放		
2018/9/6 21:43		F11CB	開放		
2018/9/6 21:43		F12CB	開放		

2018/9/6 21:44	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 21:44		F14CB	開放			
2018/9/6 21:44		F15CB	開放			
2018/9/6 21:44		F16CB	開放			
2018/9/6 21:45	新冠支水路	取水門 43A	自動			
2018/9/6 21:45	[redacted]	61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 21:45		自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 21:45		1G 集油槽油面低下1段	発生	21:45:52 MSL		
2018/9/6 21:46		64 43RC	ロック			
2018/9/6 21:46	室蘭SS	67･68 43S	ロック			
2018/9/6 21:46	[redacted]	64CB	投入			
2018/9/6 21:46	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 21:47	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 21:47		F2CB	開放			
2018/9/6 21:47		F3CB	開放			
2018/9/6 21:47		F4CB	開放			
2018/9/6 21:48		F5CB	開放			
2018/9/6 21:48		F6CB	開放			
2018/9/6 21:48		61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 21:48		自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 21:48		1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:48:41 MEL	2	
2018/9/6 21:48		62CB	開放			
2018/9/6 21:49		61CB	投入			
2018/9/6 21:52		本館	入所			
2018/9/6 21:54		1G 集油槽油面低下1段	発生	21:54:17 MSL		
2018/9/6 21:56	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)		
2018/9/6 21:57	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	21:57:02 MEL	2	
2018/9/6 21:59	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.10MW(12.00MW)		
2018/9/6 21:59	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.3kV(67.1kV)		
2018/9/6 21:59	室蘭SS	66kV甲母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 21:59	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/6 22:00	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 22:01	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	13.70MW(12.00MW)		
2018/9/6 22:01	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.8kV(286.0kV)		
2018/9/6 22:02	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	22:02:42 MSL		
2018/9/6 22:05		本館	退所			
2018/9/6 22:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:05:23 MEL	2	
2018/9/6 22:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/6 22:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 22:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 22:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 22:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:09	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.70MW(12.00MW)		
2018/9/6 22:09	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 22:09		CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/6 22:09		疑似設定	自動解除			
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 22:09		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/6 22:09		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/6 22:09		SV蓄積情報受信				
2018/9/6 22:09		61CB	入	(22:09:18)		
2018/9/6 22:09		62CB	切	(22:09:18)		
2018/9/6 22:09		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3		
2018/9/6 22:09		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/6 22:09		61CB	入			
2018/9/6 22:09		62CB	切			
2018/9/6 22:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:09		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:09		自動受電切替不成立	動作			
2018/9/6 22:09		61CB	切			
2018/9/6 22:09		62CB	入			
2018/9/6 22:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 22:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 22:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11		1G 集油槽油面低下1段	発生	22:11:05 MSL		
2018/9/6 22:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:11		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 22:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:12		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 22:12	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)		
2018/9/6 22:12	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	発生(悪化)	287.9kV(287.8kV)		
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付

2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 22:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:13:43 MEL　2				
2018/9/6 22:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:14	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)				
2018/9/6 22:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:15	[redacted]	配変A 故障	復帰					
2018/9/6 22:15	[redacted]	配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:15	[redacted]	配変B 故障	復帰					
2018/9/6 22:15	[redacted]	配変 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3				
2018/9/6 22:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/6 22:15	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 22:15	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/6 22:15	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 22:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:17	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/6 22:17	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/6 22:17	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	19.10MW(16.90MW)				
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:19	[redacted]	雑装置故障(変電)	発生					
2018/9/6 22:19	旭川系統制御所	制御卓－５		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 22:19	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	22:19:28 MSL				
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:19	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:22	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:22:02 MEL　2				
2018/9/6 22:22	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 22:23	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)				
2018/9/6 22:24	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/6 22:24	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/6 22:24	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/6 22:24	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/6 22:25	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/6 22:25	[redacted]	F13CB	開放					
2018/9/6 22:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:25	[redacted]	F14CB	開放					
2018/9/6 22:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/6 22:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:25	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/6 22:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 22:26	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/6 22:26	[redacted]	61･62 43S	ロック					
2018/9/6 22:26	南早来SS	63CB	投入					
2018/9/6 22:26	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 22:27	[redacted]	61CB	入					
2018/9/6 22:27	[redacted]	61 27	復帰					
2018/9/6 22:27	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	22:27:50 MSL				
2018/9/6 22:28	室蘭SS	67CB	投入					
2018/9/6 22:28	[redacted]	コンプレッサー故障	発生					
2018/9/6 22:28	[redacted]	所内電源故障	復帰					
2018/9/6 22:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 22:28	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/6 22:28	室蘭SS	67 系統同期	動作					
2018/9/6 22:28	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					

2018/9/6 22:28	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:28	室蘭SS	67 系統同期	復帰	
2018/9/6 22:28	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 22:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:29	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 22:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:29	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	64 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	67 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	68 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	61 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	62 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:29	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	22:29:36 MSL
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:30:22 MEL 2
2018/9/6 22:30	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 22:30	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.4kV(191.0kV)
2018/9/6 22:30	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/6 22:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:31	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:31	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/6 22:31	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:31	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:31	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:32	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.19kV(6.40kV)
2018/9/6 22:32	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.20kV(6.44kV)
2018/9/6 22:32	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.47kV(6.50kV)
2018/9/6 22:33	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 22:33	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 22:33	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 22:33	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:33	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:34	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:34	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 22:34	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:34	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:35	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/6 22:35	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:35	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:35	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:35	[redacted]	警報停止異常	復帰	
2018/9/6 22:35	[redacted]	61 TL故障	復帰	
2018/9/6 22:35	[redacted]	62 TL故障	復帰	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:36	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	22:36:12 MSL
2018/9/6 22:36	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 22:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:36	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	F6CB	投入	
2018/9/6 22:37	[redacted]	コンプレッサー故障	復帰	
2018/9/6 22:37	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 22:37	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 22:38	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 22:38	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 22:38	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:38:41 MEL 2
2018/9/6 22:38	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 22:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:39	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:39	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 22:40	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 22:40	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 22:40	室蘭SS	63CB	投入	

2018/9/6 22:40	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 22:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:40	室蘭SS	63 系統同期	動作	
2018/9/6 22:40	室蘭SS	63 系統同期	復帰	
2018/9/6 22:41	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:41	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 22:42	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.72kV(6.50kV)
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.23kV(6.56kV)
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.32kV(6.50kV)
2018/9/6 22:42	室蘭SS	64CB	投入	
2018/9/6 22:42	室蘭SS	64 系統同期	動作	
2018/9/6 22:42	室蘭SS	64 系統同期	復帰	
2018/9/6 22:42	[redacted]	[redacted]	異常	
2018/9/6 22:42	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 22:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	22:42:42 MEL 2
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 22:42	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 22:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:43	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 22:44	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	22:44:32 MSL
2018/9/6 22:45	奥沙流ダム	ダム水位	上限1段復帰	228cm(230cm)
2018/9/6 22:47	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:46:57 MEL 2
2018/9/6 22:47	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)
2018/9/6 22:47	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)
2018/9/6 22:47	室蘭SS	68CB	投入	
2018/9/6 22:47	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)
2018/9/6 22:47	室蘭SS	68 系統同期	動作	
2018/9/6 22:47	室蘭SS	68 系統同期	復帰	
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.68kV(6.50kV)
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.69kV(6.44kV)
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:47	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:47	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	(22:47:50)
2018/9/6 22:47	[redacted]	本館	入所	(22:47:50)
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変B 故障	復帰	(22:47:50)
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変A 故障	復帰	(22:47:50)
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変 6kV 27	動作	(22:47:51)
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変B 故障	発生	(22:47:51)
2018/9/6 22:47	[redacted]	配変A 故障	発生	(22:47:51)
2018/9/6 22:47	[redacted]	61CB	切	(22:47:52)
2018/9/6 22:47	[redacted]	62CB	入	(22:47:56)
2018/9/6 22:47	[redacted]	61 TL故障	発生	(22:47:57)
2018/9/6 22:47	[redacted]	機器故障	発生	(22:47:57)
2018/9/6 22:47	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:47	[redacted]	61CB	切	
2018/9/6 22:47	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 22:47	[redacted]	61 TL故障	発生	
2018/9/6 22:47	[redacted]	機器故障		
2018/9/6 22:48	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 22:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:48	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	284.9kV(286.0kV)
2018/9/6 22:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:48	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 22:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:49	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 22:49	[redacted]	62CB	切	
2018/9/6 22:50	発電制御	東の沢PS1G制御予定	10分前です	解列制御
2018/9/6 22:50	[redacted]	61･62 43S	使用	
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:50	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/6 22:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 22:50	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 22:50	[redacted]	配変 6kV 27	動作	(22:50:36)
2018/9/6 22:50	[redacted]	配変A 故障	発生	(22:50:36)
2018/9/6 22:50	[redacted]	配変B 故障	発生	(22:50:36)
2018/9/6 22:50	[redacted]	61CB	入	(22:50:36)
2018/9/6 22:50	[redacted]	62CB	切	(22:50:36)
2018/9/6 22:50	室蘭SS	67･68 43S	使用	
2018/9/6 22:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 22:50	[redacted]	配変A 故障	発生	
2018/9/6 22:50		配変 6kV 27		
2018/9/6 22:50		配変B 故障	発生	
2018/9/6 22:50		配変 6kV 27		
2018/9/6 22:50		61CB	入	
2018/9/6 22:50		62CB	切	
2018/9/6 22:51	発電制御	東の沢PS1G制御予定	9分前です	解列制御
2018/9/6 22:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:51		自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 22:51		本館	退所	
2018/9/6 22:51		61CB	切	
2018/9/6 22:51		62CB	入	
2018/9/6 22:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52	発電制御	東の沢PS1G制御予定	8分前です	解列制御
2018/9/6 22:52	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:52		配変 タップ整合	動作	
2018/9/6 22:52		配変A 43A	手動	
2018/9/6 22:52		1G 集油槽油面低下1段	発生	22:52:52 MSL
2018/9/6 22:52		F1CB	開放	
2018/9/6 22:52		配変A 保護装置不良	復帰	
2018/9/6 22:53	発電制御	東の沢PS1G制御予定	7分前です	解列制御
2018/9/6 22:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:53	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 22:53		F3CB	開放	
2018/9/6 22:53		F11CB	開放	
2018/9/6 22:54	発電制御	東の沢PS1G制御予定	6分前です	解列制御
2018/9/6 22:54	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:54		F13CB	開放	
2018/9/6 22:55	発電制御	東の沢PS1G制御予定	5分前です	解列制御
2018/9/6 22:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		F1CB	開放	
2018/9/6 22:55		1G 集油槽油面低下1段	復帰	22:55:13 MEL 2
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 22:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		F2CB	開放	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:56	発電制御	東の沢PS1G制御予定	4分前です	解列制御
2018/9/6 22:56	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 22:56		F11CB	開放	
2018/9/6 22:57	発電制御	東の沢PS1G制御予定	3分前です	解列制御
2018/9/6 22:57	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 22:57		F13CB	開放	
2018/9/6 22:58	発電制御	東の沢PS1G制御予定	2分前です	解列制御
2018/9/6 22:58	南早来SS	344CB	操作ロック解	除
2018/9/6 22:58	南早来SS	345CB	操作ロック解	除
2018/9/6 22:58	南早来SS	346CB	操作ロック解	除
2018/9/6 22:59	発電制御	東の沢PS1G制御予定	1分前です	解列制御
2018/9/6 23:00	発電制御	東の沢PS1G制御予定	時刻です	解列制御
2018/9/6 23:00	南早来SS	275kV 連変B 43M	主器	
2018/9/6 23:01	発電制御	東の沢PS1G制御予定	1分経過です	解列制御
2018/9/6 23:01	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	23:01:11 MSL
2018/9/6 23:01		CYC 表示回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:01		チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3
2018/9/6 23:01		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:01		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 23:01		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 23:01		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 23:01		配信情報渋滞	発生	(23:01:26)
2018/9/6 23:01		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 23:01		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:01		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 23:01		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 23:01		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:01		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 23:01	南早来SS	275連変B タップ極限	動作	
2018/9/6 23:02	発電制御	東の沢PS1G制御予定	2分経過です	解列制御
2018/9/6 23:02	南早来SS	344 系統同期	動作	
2018/9/6 23:02	南早来SS	344CB	投入	
2018/9/6 23:02	南早来SS	344 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:02	釧路系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 23:02	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 23:02		66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)
2018/9/6 23:02	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	発生(悪化)	189.4kV(189.5kV)
2018/9/6 23:03	発電制御	東の沢PS1G制御予定	3分経過です	解列制御
2018/9/6 23:03	南早来SS	275連変B タップ極限	復帰	
2018/9/6 23:03	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:03:29 MEL 2
2018/9/6 23:04	発電制御	東の沢PS1G制御予定	4分経過です	解列制御
2018/9/6 23:04	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理 故障復帰 要求
2018/9/6 23:04	釧路系統制御所	監視制御サーバー I		障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 23:05	発電制御	東の沢PS1G制御予定	5分経過です	解列制御
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	

2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:06	発電制御	東の沢PS1G制御予定	6分経過です	解列制御
2018/9/6 23:06	[redacted]	CYC 表示回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:06	南早来SS	345 系統同期	動作	
2018/9/6 23:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:06	南早来SS	345CB	投入	
2018/9/6 23:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生　苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/6 23:06	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 23:06	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 23:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 23:06	南早来SS	345 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:06	苫小牧SS	62CB	投入	
2018/9/6 23:06	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:06	苫小牧SS	62 系統同期	動作	
2018/9/6 23:06	[redacted]	受電回復	動作	
2018/9/6 23:06	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 23:06	苫小牧SS	62 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:06	[redacted]	配変A 故障	復帰	
2018/9/6 23:06	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:06	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/6 23:06	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:06	南早来SS	346CB	投入	
2018/9/6 23:06	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:07	発電制御	東の沢PS1G制御予定	7分経過です	解列制御
2018/9/6 23:07	南早来SS	275kV 連変B 43M	従器	
2018/9/6 23:07	苫小牧SS	61CB	投入	
2018/9/6 23:07	苫小牧SS	61 系統同期	動作	
2018/9/6 23:07	発電制御	東の沢PS1G制御予定	中止指示	解列制御
2018/9/6 23:07	苫小牧SS	61 系統同期	復帰	
2018/9/6 23:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:08	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:08	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:08	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/6 23:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/6 23:08	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 23:08	[redacted]	自動受電切替中	動作	(23:08:33)
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変B タップ極限	復帰	
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.25kV(6.50kV)
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.16kV(6.50kV)
2018/9/6 23:08	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/6 23:08	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:08	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/6 23:08	[redacted]	自動受電切替中	動作	
2018/9/6 23:08	[redacted]	62CB	切	
2018/9/6 23:08	[redacted]	64CB	入	
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 23:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/6 23:09	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 23:09	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 23:09	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:09	南早来SS	LB391B	開放	
2018/9/6 23:09	静内PS	2G V-Q制限	復帰	
2018/9/6 23:09	[redacted]	61CB	機器不応動	
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.3kV(62.5kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(62.5kV)
2018/9/6 23:09	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.5kV(191.0kV)
2018/9/6 23:09	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	193.0kV(191.0kV)
2018/9/6 23:09	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	23:09:29 MSL
2018/9/6 23:09	南早来SS	LB393A	投入	
2018/9/6 23:09	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)
2018/9/6 23:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:09	[redacted]	自動受電切替不成立	動作	
2018/9/6 23:09	[redacted]	64CB	切	
2018/9/6 23:09	[redacted]	62CB	入	
2018/9/6 23:10	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 発生	
2018/9/6 23:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:10	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:10	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:10	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 23:10	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/6 23:10	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:11	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:11	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 23:11	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.35kV(6.44kV)

2018/9/6 23:11	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.24kV(6.44kV)
2018/9/6 23:11		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)
2018/9/6 23:11		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.62kV(6.50kV)
2018/9/6 23:11		1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:11:44 MEL 2
2018/9/6 23:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:12	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:12		62CB	開放	
2018/9/6 23:12	南早来SS	本館(275kV)	入所	
2018/9/6 23:12	[redacted]	配変 タップ整合	復帰	
2018/9/6 23:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:13	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:13	[redacted]	配変 タップ整合	動作	
2018/9/6 23:13		61CB	機器不応動	
2018/9/6 23:13		配変B 故障	復帰	
2018/9/6 23:13		配変A 故障	復帰	
2018/9/6 23:14		配変 タップ整合	復帰	
2018/9/6 23:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:14		配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.54kV(6.44kV)
2018/9/6 23:14		所内電源故障	復帰	
2018/9/6 23:14		機器故障	復帰	
2018/9/6 23:15		F1CB	投入	
2018/9/6 23:15		配変A 43A	自動	
2018/9/6 23:15		配変B 43A	自動	
2018/9/6 23:15		F3CB	投入	
2018/9/6 23:16		F11CB	投入	
2018/9/6 23:16		F13CB	投入	
2018/9/6 23:16		本館	退所	
2018/9/6 23:16		雑装置故障(変電)	復帰	
2018/9/6 23:16		F14CB	投入	
2018/9/6 23:17		66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)
2018/9/6 23:17		本館	入所	
2018/9/6 23:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:17		1G 集油槽油面低下1段	発生	23:17:47 MSL
2018/9/6 23:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:18		本館	退所	
2018/9/6 23:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:18	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.66kV(6.40kV)
2018/9/6 23:18		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.40kV)
2018/9/6 23:18		配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.54kV(6.44kV)
2018/9/6 23:19	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:19	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:20		1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:19:59 MEL 2
2018/9/6 23:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:20		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:20		本館	入所	
2018/9/6 23:21		F1CB	投入	
2018/9/6 23:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:21	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 23:22		F3CB	投入	
2018/9/6 23:22		本館	退所	
2018/9/6 23:23		F12CB	投入	
2018/9/6 23:23	南早来SS	211CB	操作ロック設	定
2018/9/6 23:23	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 23:25		F2CB	投入	
2018/9/6 23:26		1G 集油槽油面低下1段	発生	23:26:04 MSL
2018/9/6 23:26		F3CB	投入	
2018/9/6 23:26		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:26		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:26		本館	退所	
2018/9/6 23:27		HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:27		疑似設定	自動解除	
2018/9/6 23:27		イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 23:27		ASW		
2018/9/6 23:27		配変A 43-10G	使用	
2018/9/6 23:27		配変B 43-10G	使用	
2018/9/6 23:27		所内電源故障	発生	
2018/9/6 23:27		62 ヒーター断	発生	
2018/9/6 23:27		62 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 23:27		63 ヒーター断	発生	
2018/9/6 23:27		63 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 23:27		64 ヒーター断	発生	
2018/9/6 23:27		64 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 23:27		65 ヒーター断	発生	
2018/9/6 23:27		65 43V切替無電圧	動作	
2018/9/6 23:27		67 ヒーター断	発生	
2018/9/6 23:27		67 43V切替無電圧	動作	

2018/9/6 23:27	[redacted]	68 ヒーター断	発生		
2018/9/6 23:27		68 43V切替無電圧	動作		
2018/9/6 23:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 23:27	[redacted]	配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 23:27		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 23:27		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:27		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:27		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/6 23:27		F12CB	投入		
2018/9/6 23:28		F13CB	投入		
2018/9/6 23:28	南早来SS	本館(275kV)	退所		
2018/9/6 23:28	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:28:13 MEL	2
2018/9/6 23:28	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/6 23:28	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/6 23:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 23:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:30		チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート	
2018/9/6 23:30	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2
2018/9/6 23:30	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1
2018/9/6 23:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 23:30		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/6 23:32		62CB	投入		
2018/9/6 23:33		61CB	開放		
2018/9/6 23:34		61･62 43LC	使用		
2018/9/6 23:34		1G 集油槽油面低下1段	発生	23:34:22 MSL	
2018/9/6 23:34		61･62 43LC	使用		
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 23:35	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 23:36	伊達PS	187kV 連変A 43A	手動		
2018/9/6 23:36	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:36:28 MEL	2
2018/9/6 23:37	伊達PS	21CB	入		
2018/9/6 23:38	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.3kV(62.5kV)	
2018/9/6 23:38		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:38	伊達PS	22CB	入		
2018/9/6 23:38	伊達PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(64.0kV)	
2018/9/6 23:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 23:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:39		本館	退所		
2018/9/6 23:39	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:39		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 23:40	伊達PS	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.2kV(64.0kV)	
2018/9/6 23:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 23:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:41		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 23:42	伊達PS	連変A 43RC(187kV)	使用		
2018/9/6 23:42	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	23:42:40 MSL	
2018/9/6 23:43	伊達PS	187kV 連変A 43A	自動		
2018/9/6 23:44	伊達PS	61･62 43S	ロック		
2018/9/6 23:44	[redacted]	67･68 43S	ロック		
2018/9/6 23:44		1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:44:42 MEL	2
2018/9/6 23:45	伊達PS	62CB	入		
2018/9/6 23:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 23:47	西室蘭SWS	107CB	投入		
2018/9/6 23:47	西室蘭SWS	系統同期	動作		
2018/9/6 23:47	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(62.5kV)	
2018/9/6 23:47	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	193.5kV(191.0kV)	
2018/9/6 23:47	西室蘭SWS	系統同期	復帰		
2018/9/6 23:47	西室蘭SWS	系統同期	動作		
2018/9/6 23:47	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(62.5kV)	
2018/9/6 23:48	西室蘭SWS	108CB	投入		
2018/9/6 23:48	西室蘭SWS	系統同期	復帰		
2018/9/6 23:50	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:50		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:50		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/6 23:50		疑似設定	自動解除		
2018/9/6 23:50		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/6 23:50		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 23:50		配変A 6kV 27	動作	(23:50:18)	
2018/9/6 23:50		1TL OFケーブル故障	発生	03:08:21 MEL	1
2018/9/6 23:50		2TL OFケーブル故障	発生	03:08:21 MEL	1
2018/9/6 23:50		ASW	Bルート		
2018/9/6 23:50		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/6 23:50		配変B 6kV 27	動作		
2018/9/6 23:50		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/6 23:50		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	101 TL故障	復帰		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	102 TL故障	復帰		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	103 TL故障	復帰		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	187kV 43V切替無電圧	復帰		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	105 TL故障	復帰		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	107 TL故障	復帰		
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	187kV 43V切替無電圧	復帰		

2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	108 TL故障	復帰	
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	104 TL故障	復帰	
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	187kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 23:50	西室蘭SWS	106 TL故障	復帰	
2018/9/6 23:50	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	23:50:57 MSL
2018/9/6 23:51	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 23:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:52	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 23:53	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	23:52:56 MEL　2
2018/9/6 23:53	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 23:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 23:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/6 23:57	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:57	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:59	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	23:59:14 MSL
2018/9/6 23:59	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/7 0:00	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/7 0:00	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/7 0:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	16175	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	31045	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	37220	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	64365	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	64361	削除
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　受付
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　接続
2018/9/7 0:00	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	0	削除
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	50588	当日作業登録
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	50707	当日作業登録
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	41716	当日作業削除
2018/9/7 0:00	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/7 0:01	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/7 0:01	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:01:11 MEL　2
2018/9/7 0:01	[redacted]	F15CB	開放	
2018/9/7 0:01	[redacted]	F16CB	開放	
2018/9/7 0:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:02	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/7 0:02	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	62･64 43LC	ロック	
2018/9/7 0:02	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 復帰	
2018/9/7 0:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:04	[redacted]	表示回線断(HCDX)	発生	
2018/9/7 0:04	[redacted]	表示回線断(HCDX)	発生	
2018/9/7 0:04	[redacted]	表示渋滞(HCDX)	発生	
2018/9/7 0:04	[redacted]	表示渋滞(HCDX)	発生	
2018/9/7 0:04	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05	電圧制御	４３Ｄ切替制御	制御開始	
2018/9/7 0:05	電圧制御	苫小牧PS　187kV	中止条件発生	TC異常（重故障）
2018/9/7 0:05	電圧制御	４３Ｄ切替制御	制御異常終了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	62CB	開放	
2018/9/7 0:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:06	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/7 0:07	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	00:07:28 MSL
2018/9/7 0:07	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08	記録･統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	苫小牧→中給
2018/9/7 0:08	記録･統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	苫小牧→中給
2018/9/7 0:09	記録･統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始	苫小牧→中給
2018/9/7 0:09	記録･統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了	苫小牧→中給
2018/9/7 0:09	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:09:21 MEL　2
2018/9/7 0:10	[redacted]	配変C 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.50kV(6.45kV)
2018/9/7 0:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:11	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:11	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:11	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:11	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	

2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:11	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/7 0:11	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/7 0:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:13	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)
2018/9/7 0:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:15	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	00:15:42 MSL
2018/9/7 0:16	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)
2018/9/7 0:17	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:17	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:17:32 MEL　2
2018/9/7 0:17	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:18	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:18	[redacted]	整流器故障	発生	
2018/9/7 0:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:19	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:21	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)
2018/9/7 0:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:23	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	00:23:56 MSL
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　中給　受付
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　中給　接続
2018/9/7 0:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:25	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:25	[redacted]	68CB	投入	
2018/9/7 0:25	[redacted]	62 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	67 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	63 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	65 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	68 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	64 ヒーター断	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	62 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	63 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	65 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	68 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	64 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	67 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:25	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 0:25	[redacted]	整流器故障	復帰	
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　受付
2018/9/7 0:25	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理　オンライン　接続切替　釧路　接続
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.36kV(6.45kV)
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.38kV(6.50kV)
2018/9/7 0:25	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:25:44 MEL　2
2018/9/7 0:25	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/7 0:25	[redacted]	63 Ry故障	発生	
2018/9/7 0:25	[redacted]	62 Ry故障	発生	
2018/9/7 0:25	[redacted]	61 Ry故障	発生	
2018/9/7 0:26	[redacted]	62 Ry故障	復帰	
2018/9/7 0:26	[redacted]	61 Ry故障	復帰	
2018/9/7 0:26	[redacted]	63 Ry故障	復帰	
2018/9/7 0:26	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:26	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 0:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:26	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	00:26:51 MSL
2018/9/7 0:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	00:26:53 MEL　2
2018/9/7 0:27	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:27	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	00:27:47 MSL
2018/9/7 0:27	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	00:27:48 MEL　2
2018/9/7 0:28	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	00:28:43 MSL

2018/9/7 0:28	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	00:28:45 MEL 2			
2018/9/7 0:29		配変B 43A	手動				
2018/9/7 0:29		61 Ry故障	発生				
2018/9/7 0:29		63 Ry故障	発生				
2018/9/7 0:29		62 Ry故障	発生				
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 0:31	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 0:31		本館	入所				
2018/9/7 0:31		本館	入所				
2018/9/7 0:31		建築分電盤故障	発生				
2018/9/7 0:31		本館	入所				
2018/9/7 0:32	苫小牧SS	187kV 連変 43A	自動				
2018/9/7 0:32	電圧制御	苫小牧SS	90R現地	自動遷移要求			
2018/9/7 0:32	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 0:32	室蘭SS	187kV 連変 43A	自動				
2018/9/7 0:32	[redacted]	HDLC A/D変換精度不良		発生			
2018/9/7 0:32	電圧制御	室蘭SS	90R現地	自動遷移要求			
2018/9/7 0:32	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.50kV)			
2018/9/7 0:32		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.44kV(6.47kV)			
2018/9/7 0:32		1G 集油槽油面低下1段	発生	00:32:12 MSL			
2018/9/7 0:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 0:33	苫小牧SS	連変B タップ渋滞	発生				
2018/9/7 0:33	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 0:33		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 0:33		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 0:33		チャンネルルート切替要	求	B→A 札幌HOST-3			
2018/9/7 0:33	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	苫小牧→中給			
2018/9/7 0:33	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 0:33		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 0:33		CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 0:33	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	苫小牧→中給			
2018/9/7 0:33	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 0:34		1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:33:57 MEL 2			
2018/9/7 0:34	苫小牧SS	187kV 連変 43A	手動				
2018/9/7 0:34	電圧制御	苫小牧SS	90R除外	自動遷移要求			
2018/9/7 0:34	苫小牧SS	187kV 連変B 43SP	単独				
2018/9/7 0:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 0:35	苫小牧SS	187kV 連変C 43SP	単独				
2018/9/7 0:35	苫小牧SS	187kV 連変A 43SP	並列				
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 0:35	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.56kV(6.45kV)			
2018/9/7 0:36	苫小牧SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	65.4kV(64.5kV)			
2018/9/7 0:36	苫小牧SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.2kV(64.5kV)			
2018/9/7 0:37	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信開始	苫小牧→中給			
2018/9/7 0:37	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信終了	苫小牧→中給			
2018/9/7 0:38	室蘭SS	連変C タップ極限	動作				
2018/9/7 0:40	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	00:40:28 MSL			
2018/9/7 0:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:41		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 0:42	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:42:09 MEL 2			
2018/9/7 0:42		本館	退所				
2018/9/7 0:43		本館	入所				
2018/9/7 0:43		本館	退所				
2018/9/7 0:46	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)			
2018/9/7 0:46	[redacted]	配変C 故障	復帰				
2018/9/7 0:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:46		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 0:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:47		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:48		1G 集油槽油面低下1段	発生	00:48:42 MSL			
2018/9/7 0:49	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)			
2018/9/7 0:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:49		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 0:49		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 0:49		HDLC 回線断(ポート1)		発生			
2018/9/7 0:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 0:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:49		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 0:49		HDLC 回線断(ポート2)		発生			
2018/9/7 0:49		チャンネルルート切替要	求	A→B 札幌HOST-3			
2018/9/7 0:49		チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 0:49		CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 0:49		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 0:49		チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 0:49		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:49		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 0:50		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生			
2018/9/7 0:50		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生			
2018/9/7 0:50		1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:50:22 MEL 2			
2018/9/7 0:50	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:50		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 0:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 0:54	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 0:54		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 0:54		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			

2018/9/7 0:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:55	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 0:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:55		61CB	投入	
2018/9/7 0:56		HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 0:56		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 0:56		HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 0:56		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 0:56		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 0:56		水槽水位異常	発生	15:38:29 MEL　1
2018/9/7 0:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:56		1G 集油槽油面低下1段	発生	00:56:57 MSL
2018/9/7 0:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:58	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:58	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	00:58:34 MEL　2
2018/9/7 0:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:59		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 0:59		HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 0:59		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 0:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 0:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:00	室蘭SS	配変A 1次ヒーター断	発生	
2018/9/7 1:00	室蘭SS	配変A 1次ヒーター断	復帰	
2018/9/7 1:00	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理　計算機　起動
2018/9/7 1:00	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01	函館系統制御所	業務支援端末－1O		運転管理　オンライン　接続切替　函館　接続
2018/9/7 1:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 1:02	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.47kV)
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 1:03	南早来SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.1kV(67.0kV)
2018/9/7 1:04	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)
2018/9/7 1:04	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)
2018/9/7 1:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 1:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:05		61CB	開放	
2018/9/7 1:05		1G 集油槽油面低下1段	発生	01:05:11 MSL
2018/9/7 1:05	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 1:05	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 1:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 1:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:06		62CB	開放	
2018/9/7 1:06		1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:06:45 MEL　2
2018/9/7 1:07		本館	入所	
2018/9/7 1:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 1:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:08		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:09		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:10		本館	退所	
2018/9/7 1:13	東の沢PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	3.90MW(3.00MW)
2018/9/7 1:13	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	01:13:25 MSL
2018/9/7 1:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 1:14	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 1:15	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:14:57 MEL　2
2018/9/7 1:15		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 1:15	静内PS	13CB	投入	
2018/9/7 1:15	静内PS	66kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 1:15	静内PS	連変A 軽故障	復帰	
2018/9/7 1:15	静内PS	連変B 軽故障	復帰	

2018/9/7 1:16	静内PS	連変A 系統同期	動作				
2018/9/7 1:16	静内PS	連変A 系統同期	復帰				
2018/9/7 1:16	静内PS	連変B 系統同期	動作				
2018/9/7 1:16	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御			
2018/9/7 1:16	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無			
2018/9/7 1:16	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了				
2018/9/7 1:16	静内PS	16CB	投入				
2018/9/7 1:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:16	静内PS	連変B 系統同期	復帰				
2018/9/7 1:16	静内PS	66kV A 母線電圧 下限	逸脱発生	63.2kV(63.5kV)			
2018/9/7 1:16	静内PS	66kV B 母線電圧 下限	逸脱発生	63.3kV(63.5kV)			
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/7 1:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:20	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	17.60MW(16.90MW)			
2018/9/7 1:21	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	01:21:38 MSL			
2018/9/7 1:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:23	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.8kV(286.0kV)			
2018/9/7 1:23	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.8kV(286.0kV)			
2018/9/7 1:23	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:23:07 MEL 2			
2018/9/7 1:24	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	20.80MW(16.90MW)			
2018/9/7 1:24	苫小牧SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(198.0kV)			
2018/9/7 1:24	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	200.4kV(200.0kV)			
2018/9/7 1:25	室蘭SS	LB91A	投入				
2018/9/7 1:25	苫小牧SS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	196.3kV(198.0kV)			
2018/9/7 1:25	西室蘭SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	196.5kV(200.0kV)			
2018/9/7 1:26	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	17.20MW(16.90MW)			
2018/9/7 1:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:27	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 1:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:27	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.40kV(6.45kV)			
2018/9/7 1:27	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)			
2018/9/7 1:27	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)			
2018/9/7 1:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:29	室蘭SS	187kV 連変電調盤故障	発生				
2018/9/7 1:29	[redacted]	F4CB	投入				
2018/9/7 1:29	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	01:29:50 MSL			
2018/9/7 1:30	[redacted]	F13CB	投入				
2018/9/7 1:30	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 1:30	[redacted]	F14CB	投入				
2018/9/7 1:31	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	19.80MW(16.90MW)			
2018/9/7 1:31	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	285.3kV(286.0kV)			
2018/9/7 1:31	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:31:16 MEL 2			
2018/9/7 1:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:32	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:32	室蘭SS	187kV 連変C 43SP	単独				
2018/9/7 1:32	室蘭SS	187kV 連変電調盤故障	復帰				
2018/9/7 1:32	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:32	室蘭SS	連変C タップ極限	復帰				
2018/9/7 1:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 1:33	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 1:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:33	[redacted]	SV蓄積情報受信					
2018/9/7 1:33	[redacted]	61CB	切	(1:23:22)			
2018/9/7 1:33	[redacted]	63CB	入	(1:23:22)			
2018/9/7 1:33	[redacted]	ASW	Bルート				
2018/9/7 1:33	[redacted]	所内AC電源故障	発生				
2018/9/7 1:33	[redacted]	33kV 27	動作				
2018/9/7 1:33	[redacted]	自動受電切替中	動作				
2018/9/7 1:33	[redacted]	自動受電切替不成立	動作				
2018/9/7 1:33	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰			
2018/9/7 1:33	[redacted]	配変A 6kV 27	動作				
2018/9/7 1:33	[redacted]	配変B 6kV 27	動作				
2018/9/7 1:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.45kV)			
2018/9/7 1:33	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.45kV)			
2018/9/7 1:33	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 1:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 1:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 1:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:33	[redacted]	52BT66CB	入				
2018/9/7 1:34	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)			
2018/9/7 1:34	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:34	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 1:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 1:34	[redacted]		発生				
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 1:34	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(62.5kV)			

2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 1:35	[redacted]	F11CB	投入			
2018/9/7 1:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 1:35	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:35	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:35	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 1:35	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	62.6kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:36	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 1:36	室蘭SS	187kV 連変D 43SP	並列			
2018/9/7 1:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:36	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:36	室蘭SS	連変D タップ極限	復帰			
2018/9/7 1:36	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:37	東の沢PS	1G有効電力目標	逸脱発生	8.70MW(3.00MW)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	66kV A母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.1kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:37	室蘭SS	66kV乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.9kV(62.5kV)		
2018/9/7 1:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:37	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.45kV(6.45kV)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.65kV(6.50kV)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.44kV(6.45kV)		
2018/9/7 1:37	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/7 1:38	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	284.9kV(286.0kV)		
2018/9/7 1:38	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.50MW(12.00MW)		
2018/9/7 1:38	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 1:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	01:38:05 MSL		
2018/9/7 1:38	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/7 1:38	[redacted]	[redacted]	復帰			
2018/9/7 1:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:38	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/7 1:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)		復帰		
2018/9/7 1:38	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)		発生		
2018/9/7 1:38	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 1:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:38	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/7 1:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:39	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/7 1:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:39	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/7 1:39	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:39:28 MEL 2		
2018/9/7 1:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:40	静内PS	NGR 43A	手動			
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 1:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:42	静内PS	62CB	投入			
2018/9/7 1:42	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰異常 復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	66kV A母線 27	復帰			
2018/9/7 1:42	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.52kV(6.45kV)		
2018/9/7 1:42	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱発生	6.89kV(6.88kV)		
2018/9/7 1:42	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.37kV(6.50kV)		
2018/9/7 1:42	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱発生	6.34kV(6.44kV)		
2018/9/7 1:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 1:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 1:45	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 1:45	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 1:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 1:46	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	01:46:18 MSL		
2018/9/7 1:46	[redacted]	配変A 母線電圧 上限	逸脱復帰	6.79kV(6.88kV)		
2018/9/7 1:46	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.64kV(6.50kV)		

2018/9/7 1:46	[redacted]	配変B 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.61kV(6.44kV)				
2018/9/7 1:47		取水門 43A	手動					
2018/9/7 1:47		HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1				
2018/9/7 1:47		HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-B1				
2018/9/7 1:47		1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:47:40 MEL　2				
2018/9/7 1:47		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 1:48	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)				
2018/9/7 1:48	南早来SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	66.5kV(67.0kV)				
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付		
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続		
2018/9/7 1:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 1:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:49		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:50	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	31.70MW(31.90MW)				
2018/9/7 1:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 1:52	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.70MW(12.00MW)				
2018/9/7 1:54	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 1:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 1:54	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	01:54:30 MSL				
2018/9/7 1:54	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 1:54	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 1:54	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:54	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:54	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－4				
2018/9/7 1:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 1:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 1:54	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 1:55	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 1:56	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	01:55:50 MEL　2				
2018/9/7 1:57		本館	退所					
2018/9/7 1:57		21CB	開放					
2018/9/7 1:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 1:57	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 1:57	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始	苫小牧→中給				
2018/9/7 1:57	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了	苫小牧→中給				
2018/9/7 1:57	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/7 1:58		F12CB	開放					
2018/9/7 1:58	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始	苫小牧→中給				
2018/9/7 1:58	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了	苫小牧→中給				
2018/9/7 1:58	[redacted]	HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-B1				
2018/9/7 1:58		HDLC 回線渋滞		発生　苫小牧GW-B1				
2018/9/7 1:58		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 1:59		62CB	投入					
2018/9/7 1:59		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 1:59		本館	退所					
2018/9/7 1:59		配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/7 1:59		配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	5.28kV(6.40kV)				
2018/9/7 1:59		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.45kV)				
2018/9/7 1:59	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)				
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	受付		
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続		
2018/9/7 2:00	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	62.5kV(62.5kV)				
2018/9/7 2:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:01	静内PS	連変A タップ極限	復帰					
2018/9/7 2:01	静内PS	1G Var限定	復帰					
2018/9/7 2:01	静内PS	連変B タップ極限	復帰					
2018/9/7 2:01	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.25kV(6.50kV)				
2018/9/7 2:01		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.31kV(6.45kV)				
2018/9/7 2:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02		1G 集油槽油面低下1段	発生	02:02:43 MSL				
2018/9/7 2:02		表示復帰	選択不応動					

2018/9/7 2:02	静内PS	66kV A 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.7kV(63.5kV)			
2018/9/7 2:02	静内PS	66kV B 母線電圧 下限	逸脱復帰	65.8kV(63.5kV)			
2018/9/7 2:02	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.9kV(62.5kV)			
2018/9/7 2:02	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)			
2018/9/7 2:02	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	66.3kV(67.0kV)			
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川		受付
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川		接続
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:03		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.59kV(6.45kV)			
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04		1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:04:02 MEL　2			
2018/9/7 2:04		552SCB	入				
2018/9/7 2:04	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04	[redacted]	52BT66CB	切				
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04		F1CB	機器不応動				
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)			
2018/9/7 2:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 2:05	[redacted]	12CB	投入				
2018/9/7 2:05		1G 圧油予備機	起動				
2018/9/7 2:05		所内電源故障	復帰				
2018/9/7 2:05		1G 励磁装置軽故障	復帰				
2018/9/7 2:06		1G 圧油予備機	停止				
2018/9/7 2:06		1G 圧油圧力異常	復帰				
2018/9/7 2:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:06		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:06		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:07	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:07		1G 86-5	復帰				
2018/9/7 2:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:08		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:09		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:09	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:10	[redacted]	子装置1(アイシン)	異常				
2018/9/7 2:10		子装置2(アイシン)	異常				
2018/9/7 2:10		1G 集油槽油面低下1段	発生	02:10:55 MSL			
2018/9/7 2:11		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:11		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:12	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.7kV(191.0kV)			
2018/9/7 2:12	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:12:12 MEL　2			
2018/9/7 2:13		本館	入所				
2018/9/7 2:13		所内AC電源故障	発生				
2018/9/7 2:13		31 VD故障	復帰				
2018/9/7 2:13		33kV 27	動作				
2018/9/7 2:13		配変A 6kV 27	動作				
2018/9/7 2:13		配変C 6kV 27	動作				
2018/9/7 2:13		HDLC BCD入力異常		復帰			
2018/9/7 2:13		配変B 6kV 27	動作				
2018/9/7 2:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 2:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:14		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 2:17		本館	退所				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－４			
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始				

2018/9/7 2:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 2:18	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/7 2:18	[redacted]	F11CB	開放					
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:19	[redacted]	F22CB	開放					
2018/9/7 2:19	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	02:19:10 MSL				
2018/9/7 2:19	[redacted]	64CB	投入					
2018/9/7 2:20	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 2:20	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰					
2018/9/7 2:20	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 2:20	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:20:26 MEL　2				
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:22	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/7 2:22	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/7 2:23	[redacted]	21CB	投入					
2018/9/7 2:23	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/7 2:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:23	[redacted]	所内AC電源故障	発生					
2018/9/7 2:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:24	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:24	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:24	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 2:27	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	02:27:22 MSL				
2018/9/7 2:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:28	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:28:37 MEL　2				
2018/9/7 2:29	静内PS	本館	退所					
2018/9/7 2:29	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 2:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:33	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:33	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:35	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	02:35:35 MSL				
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 2:36	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:36:48 MEL　2				
2018/9/7 2:39	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:39	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 2:39	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:39	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 2:39	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 2:39	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 2:43	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	02:43:43 MSL				
2018/9/7 2:43	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 2:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:44	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰					
2018/9/7 2:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:44	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/7 2:45	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:44:55 MEL　2				
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:46	[redacted]	61CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 2:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:46	[redacted]	61CB	オフライン設	定				
2018/9/7 2:46	[redacted]	61CB	開放					
2018/9/7 2:46	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 2:47	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 2:47	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/7 2:47	[redacted]	配変C 43A	手動					
2018/9/7 2:48	[redacted]	67CB	投入					
2018/9/7 2:49	[redacted]	68CB	投入					
2018/9/7 2:49	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 2:50	[redacted]	所内AC電源故障	発生					
2018/9/7 2:51	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)				
2018/9/7 2:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						

2018/9/7 2:51	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	02:51:54 MSL				
2018/9/7 2:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:53	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	02:53:04 MEL 2				
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 2:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L60	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	切					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	入					
2018/9/7 2:56	[redacted]	L70	切					
2018/9/7 2:57	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 2:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58	[redacted]	F1CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 2:58	[redacted]	F2CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 2:58	[redacted]	F<3>	操作ロック設	定				
2018/9/7 2:58	[redacted]	F4CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 2:58	[redacted]	F<3>	操作ロック解	除				
2018/9/7 2:58	[redacted]	F3CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 2:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 2:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58	[redacted]	F1CB	オフライン設	定				
2018/9/7 2:58	[redacted]	F1CB	開放					
2018/9/7 2:58	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 2:59	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 2:59	[redacted]	F2CB	オフライン設	定				
2018/9/7 2:59	[redacted]	F2CB	開放					
2018/9/7 2:59	[redacted]	F3CB	オフライン設	定				
2018/9/7 2:59	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 2:59	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 2:59	[redacted]	F4CB	オフライン設	定				
2018/9/7 2:59	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 2:59	[redacted]	F4CB	オフライン設	定				
2018/9/7 2:59	[redacted]	F4CB	開放					
2018/9/7 2:59	[redacted]	配変B 43A	自動					
2018/9/7 2:59	[redacted]	配変C 43A	自動					
2018/9/7 3:00	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	03:00:07 MSL				
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 3:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:00	[redacted]	15CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 3:01	[redacted]	15CB	オフライン設	定				
2018/9/7 3:01	[redacted]	15CB	開放					
2018/9/7 3:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 3:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:01	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:01:17 MEL 2				
2018/9/7 3:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 3:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:04	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 3:04	[redacted]	所内AC電源故障	復帰					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 3:08	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	03:08:19 MSL				
2018/9/7 3:08	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 3:08	[redacted]	配変B 43A	手動					
2018/9/7 3:08	[redacted]	配変A･B タップ整合	動作					
2018/9/7 3:08	[redacted]	配変C 43A	手動					
2018/9/7 3:08	[redacted]	配変A･B タップ整合	復帰					
2018/9/7 3:09	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.63kV(6.50kV)				
2018/9/7 3:09	[redacted]	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.63kV(6.56kV)				
2018/9/7 3:09	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:09:26 MEL 2				
2018/9/7 3:09	[redacted]	F12CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 3:09	[redacted]	F13CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 3:09	[redacted]	F14CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 3:09	[redacted]	F12CB	オフライン設	定				
2018/9/7 3:09	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 3:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:10	[redacted]	F13CB	オフライン設	定				
2018/9/7 3:10	[redacted]	F13CB	開放					

2018/9/7 3:10	[redacted]	F14CB	オフライン設	定
2018/9/7 3:10		F14CB	開放	
2018/9/7 3:10		61CB	操作ロック設	定
2018/9/7 3:10		F1 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:10	[redacted]	F2 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:10		61CB	オフライン設	定
2018/9/7 3:10		61CB	開放	
2018/9/7 3:10		F3 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:10		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:10		F11 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:10		61CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:10		61CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:10		F12 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:10		F13 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:10		F14 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:14		F1CB	投入	
2018/9/7 3:14		F3CB	投入	
2018/9/7 3:15		F11CB	投入	
2018/9/7 3:16		配変A 43A	自動	
2018/9/7 3:16		配変B･C タップ整合	動作	
2018/9/7 3:16		1G 集油槽油面低下1段	発生	03:16:30 MSL
2018/9/7 3:16		配変B 43A	自動	
2018/9/7 3:16		配変B･C タップ整合	復帰	
2018/9/7 3:16		配変C 43A	自動	
2018/9/7 3:17		本館	退所	
2018/9/7 3:17		F12CB	投入	
2018/9/7 3:17	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:17	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:17:36 MEL 2
2018/9/7 3:17		本館	退所	
2018/9/7 3:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:20	発電当日運用	[redacted]	録	（制約違反有）
2018/9/7 3:21	発電当日運用		録	（制約違反有）
2018/9/7 3:22	[redacted]	HDLC TMオーバースケー	ル	復帰
2018/9/7 3:23		ダム水位	オフライン設	定
2018/9/7 3:24		ダム水位	オフライン設	定
2018/9/7 3:24		1G 集油槽油面低下1段	発生	03:24:41 MSL
2018/9/7 3:25	発電当日運用	[redacted]	録	（制約違反有）
2018/9/7 3:25	発電当日運用	長流･貫気別系 本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:25		空気系故障	復帰	
2018/9/7 3:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:25		1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:25:46 MEL 2
2018/9/7 3:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:26	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 3:26	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 3:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:26	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:27		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:32	[redacted]	F1 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:32		F2 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:32		F12 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:32		F13 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:32		F14 第1開閉器	開放	
2018/9/7 3:32		1G 集油槽油面低下1段	発生	03:32:53 MSL
2018/9/7 3:33	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.10MW(12.00MW)
2018/9/7 3:34	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:33:57 MEL 2
2018/9/7 3:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 3:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 3:35	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:35		HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:35		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:35		イニシャライズ情報要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 3:35		ASW	Aルート	
2018/9/7 3:35		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 3:35		所内DC電源故障	発生	
2018/9/7 3:35		排水装置故障	発生	
2018/9/7 3:35		地下ピット油検知	動作	
2018/9/7 3:35		61 Ry故障	復帰	
2018/9/7 3:35		62 Ry故障	復帰	
2018/9/7 3:35		63 Ry故障	復帰	
2018/9/7 3:35		1TL OFケーブル故障	復帰	
2018/9/7 3:35	[redacted]	63 Ry故障	復帰	
2018/9/7 3:35		1TL OFケーブル故障	復帰	
2018/9/7 3:35		2TL OFケーブル故障	復帰	
2018/9/7 3:35		HDLC A/D変換精度不良		復帰
2018/9/7 3:35		61CB	切	
2018/9/7 3:35		62CB	入	
2018/9/7 3:35		HDLC 回線渋滞		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:35		所内DC電源故障	復帰	
2018/9/7 3:35		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:36		F1CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		F1CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F2CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		F2CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F3CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		F3CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F4CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		F4CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F<11>	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F11CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F12CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		F12CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F13CB	オフライン解	除

2018/9/7 3:36	[redacted]	F13CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F14CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		F14CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		F<11>	CB接続位置	
2018/9/7 3:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:36		15CB	オフライン解	除
2018/9/7 3:36		15CB	操作ロック解	除
2018/9/7 3:36		15CB	入	
2018/9/7 3:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:38		61CB	投入	
2018/9/7 3:38		61CB	入	
2018/9/7 3:39		F12CB	投入	
2018/9/7 3:39		F13CB	投入	
2018/9/7 3:39		F14CB	投入	
2018/9/7 3:39		F15CB	投入	
2018/9/7 3:40		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:40		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:40		61 67P1	使用	
2018/9/7 3:40		HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:40		HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:40		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:40		HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:40		HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:40		疑似設定	自動解除	
2018/9/7 3:40		HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:40		イニシャライズ情報要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 3:40		配変B タップ極限	動作	
2018/9/7 3:40		HDLC BCD入力異常	復帰	
2018/9/7 3:40		イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 3:40		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/7 3:40		配変B 6kV 27	動作	
2018/9/7 3:41		1G 集油槽油面低下1段	発生	03:41:04 MSL
2018/9/7 3:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:42		1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:42:06 MEL 2
2018/9/7 3:42		F2CB	投入	
2018/9/7 3:43		F4CB	投入	
2018/9/7 3:43		F12CB	投入	
2018/9/7 3:43		地下ピット油検知	復帰	
2018/9/7 3:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:45	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱発生	190.9kV(191.0kV)
2018/9/7 3:47	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:48	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.90MW(12.00MW)
2018/9/7 3:49	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.10MW(12.00MW)
2018/9/7 3:49	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	03:49:15 MSL
2018/9/7 3:49		AS・IRロック	解除	
2018/9/7 3:49		DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/7 3:49	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生 CPU2
2018/9/7 3:49	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生 CPU1
2018/9/7 3:50	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/7 3:50		DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/7 3:50		札3 DLL実行返送無応答		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:50		1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:50:16 MEL 2
2018/9/7 3:50		本館	退所	
2018/9/7 3:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:51	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:51		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:51		チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート
2018/9/7 3:51		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 3:51	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰 CPU2
2018/9/7 3:51	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰 CPU1
2018/9/7 3:51	[redacted]	札3 DLL実行返送無応答		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:51		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:51		HDLC Iフレーム受信異	常	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:52		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:52		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:52		HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:52		HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:52		インティグリティ返送無		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:52		インティグリティ依頼無	応答	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:52		14CB	開放	
2018/9/7 3:52		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:52		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:52		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:53	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/7 3:53		システム間情報診断情報	要求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:53		HDLC リンク確立異常		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:53		疑似設定	自動解除	
2018/9/7 3:53		HDLC リンク確立異常		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:53		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:53		予備機	起動	
2018/9/7 3:53		発変 6kV母線 27	動作	
2018/9/7 3:53		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:53		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:53		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:53		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:53		61･62 43S	ロック	
2018/9/7 3:54		63･64 43S	ロック	
2018/9/7 3:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:54	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:54		札3 リフレッシュ返送無		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:54		63CB	投入	
2018/9/7 3:54		系統同期	動作	

2018/9/7 3:54	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:54		系統同期	復帰	
2018/9/7 3:54		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:54		61CB	投入	
2018/9/7 3:54		61 系統同期	動作	
2018/9/7 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55		61 系統同期	復帰	
2018/9/7 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:55	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/7 3:55		系統同期	動作	
2018/9/7 3:55		系統同期	復帰	
2018/9/7 3:55		62 系統同期	動作	
2018/9/7 3:55		CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 3:55		62CB	投入	
2018/9/7 3:55		62 系統同期	復帰	
2018/9/7 3:55		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 3:55		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 3:55		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 3:55		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 3:56		63･64 43S	使用	
2018/9/7 3:55		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 3:56		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:56		インティグリティ依頼無	応答	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:56		HDLC Iフレーム受信異	常	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:56		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 3:56		ASW	Aルート	(3:55:55)
2018/9/7 3:56		本館	入所	
2018/9/7 3:56		HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:56		HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:56		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/7 3:56		配変A 故障	発生	
2018/9/7 3:56		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 3:56		61･62 43S	使用	
2018/9/7 3:56		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 3:56		排水装置故障	復帰	
2018/9/7 3:56		インティグリティ返送無		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:56		HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:56		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:56		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:57		HDLC 回線断(ポート1)		発生
2018/9/7 3:57		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生
2018/9/7 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:57	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	03:57:25 MSL
2018/9/7 3:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:57		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 3:57		14CB	投入	
2018/9/7 3:58		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:58		17CB	投入	
2018/9/7 3:58	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:58	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱発生	6.42kV(6.44kV)
2018/9/7 3:58		1G 集油槽油面低下1段	復帰	03:58:25 MEL　2
2018/9/7 3:58		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:58		表示回線断(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 3:58		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:58		表示回線断(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 3:58		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:58		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 3:59	苫小牧SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.5kV(64.5kV)
2018/9/7 3:59	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/7 3:59		63CB	開放	
2018/9/7 3:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 3:59	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 3:59		61 系統同期	動作	
2018/9/7 3:59		63 系統同期	動作	
2018/9/7 4:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:00		61 系統同期	復帰	
2018/9/7 4:00		63 系統同期	復帰	
2018/9/7 4:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:00		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:00		15CB	開放	
2018/9/7 4:00	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:01	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 4:01		配変B 6kV 27	動作	
2018/9/7 4:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:02	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 4:02		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 4:02		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		12CB	機器不応動	
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1

2018/9/7 4:03	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		インティグリティ返送無		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		インティグリティ返送無		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 4:03		インティグリティ返送無		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 4:03		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		インティグリティ返送無		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 4:03		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 4:03		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:03		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:03		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:04		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:04	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1

2018/9/7 4:04	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:04		疑似設定	解除		
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 4:05		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 4:05		チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 4:05		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 4:05		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		1G 集油槽油面低下1段	発生	04:05:37 MSL	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1

2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:06	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC 共通部故障		発生	
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC 共通部重故障		発生	
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生	
2018/9/7 4:06	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:06:36 MEL	2
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:06	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰		
2018/9/7 4:06	[redacted]	63 保護装置不良	発生		
2018/9/7 4:06	[redacted]	63 TL故障	発生		
2018/9/7 4:06	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 4:06	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:06	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 4:06	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1

2018/9/7 4:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		インティグリティ依頼無	応答	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		インティグリティ依頼無	応答	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:07	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:07		システム間情報診断情報	要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:07		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:07		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:08		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰	
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:08		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:08		チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3
2018/9/7 4:08		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 4:08		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 4:08		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:08		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:09		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:09		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:09		札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:09		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:09		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:09		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:09		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:09		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:09		F11CB	投入		
2018/9/7 4:09		63 TL故障	復帰		
2018/9/7 4:09		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1

2018/9/7 4:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:09		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:09		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:10		CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 4:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 4:10		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 4:10		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:10		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:10		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:10		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		システム間情報診断情報	要求	Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:10		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:10		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:11		CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 4:11		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:11		チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 4:11		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 4:11	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:11		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:11		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:11		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:11		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 4:12	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:12		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1		

2018/9/7 4:12	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:12		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰	
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:12		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:12		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生	
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:13		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 4:13		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 4:13		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 4:13		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:13		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:13		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		システム間情報診断情報	要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:13		1G 集油槽油面低下1段	発生	04:13:48 MSL	
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:13		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:14		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:14		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1

2018/9/7 4:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3
2018/9/7 4:14		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 4:14		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 4:14		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 4:14		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 4:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 4:14		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:14		1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:14:45	MEL 2
2018/9/7 4:15		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 4:15		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 4:15		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:15	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/7 4:15		補機故障	復帰		
2018/9/7 4:15		発変 6kV母線 27	復帰		
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		11CB	入		
2018/9/7 4:15		12CB	入		
2018/9/7 4:15		インティグリティ返送無		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		インティグリティ返送無		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 4:15		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:15		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:16		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:16		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		チャンネルルート切替要	求	A→B	札幌HOST-3
2018/9/7 4:16		CHルート切替	Bルート		
2018/9/7 4:16		チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/7 4:16		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/7 4:16		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:16		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1

2018/9/7 4:16	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東		受付
2018/9/7 4:16	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東		接続
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:16		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:16		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:16		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:16		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:16		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:17		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		システム間情報診断情報	要求	Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		システム間情報診断情報	要求	Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		チャンネルルート切替要	求	B→A	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:17		チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 4:17		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 4:17		CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 4:17		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:17		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:18		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 4:18		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 4:18		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 4:18	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1		
2018/9/7 4:18		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1		

2018/9/7 4:18	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:18		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:19		チャンネルモード設定要	求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:19		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		インティグリティ返送無		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC 共通部故障		復帰	
2018/9/7 4:19		HDLC 共通部重故障		復帰	
2018/9/7 4:19		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		チャンネルモード設定	停止	Aルート	
2018/9/7 4:19		TC接続	他モード		
2018/9/7 4:19		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		札3 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		札1 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭3 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		函1 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		札2 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭2 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		釧1 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭1 チャンネルモード不	正	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:19		チャンネルモード設定要	求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:19		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:19		インティグリティ返送無		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:19		チャンネルモード設定	停止	Bルート	
2018/9/7 4:19		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:19		札3 インティグリティ返	送無	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:19	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:19		札3 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		札1 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		札2 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭1 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭2 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		函1 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		旭3 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		釧1 チャンネルモード不	正	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 4:19		TC接続	自モード		
2018/9/7 4:19		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:19		TC接続	自モード		
2018/9/7 4:19		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:19		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		インティグリティ返送無		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:20		札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	87.20MW(89.40MW)	
2018/9/7 4:20	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:20	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:20		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		本館	退所		
2018/9/7 4:21		1G 43-65D	無負荷		
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		1G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:21		1G 43-65D	負荷		
2018/9/7 4:21		1G 43-91(90)	AVR		
2018/9/7 4:21		2G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:21		2G 43-91(90)	AVR		
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		3G 43-65D	無負荷		
2018/9/7 4:21		3G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:21		3G 43-65D	負荷		
2018/9/7 4:21		3G 43-91(90)	AVR		
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:21		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		2G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:21		3G 軽故障	復帰		

2018/9/7 4:21	[redacted]	1G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:21		3G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:21		1G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:21		2G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:21	[redacted]	インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:21		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		1G 集油槽油面低下1段	発生	04:22:00 MSL	
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:22		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		本館	入所		
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:22		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		2G 軽故障	復帰	04:23:05 MSH	
2018/9/7 4:23		1G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		3G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		3G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		1G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		3G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		1G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		F4CB	投入		
2018/9/7 4:23		3G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		1G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		2G 軽故障	発生	04:23:06 MEH 4	
2018/9/7 4:23		チャンネルモード設定要	求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:23		1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:22:55 MEL 2	
2018/9/7 4:23		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		本館	退所		
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23	西室蘭SWS	187 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(191.0kV)	
2018/9/7 4:23	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		インティグリティ返送無		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		2G 中給制御	可能		
2018/9/7 4:23		3G 中給制御	可能		
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:23		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:23		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		1G 86-1B	復帰		
2018/9/7 4:23		2G 86-1B	復帰		
2018/9/7 4:23		3G 86-1B	復帰		
2018/9/7 4:23		1G 86-1A	動作		
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:23	[redacted]	2G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		3G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		1G 軽故障	復帰		
2018/9/7 4:23		1G 中給制御	可能		
2018/9/7 4:23		2G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		3G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		1G 軽故障	発生		
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:23		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:23		1G 86-1A	復帰		
2018/9/7 4:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1

2018/9/7 4:24	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:24	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:24		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:24		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:24		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:25		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:25		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:25		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:26		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:26		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 4:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 4:26		予備機	停止		
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		インティグリティ要求未	受信	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:26		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:27		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:27		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 4:27	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 4:28	[redacted]	インティグリティ依頼無	応答	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:28		インティグリティ依頼無	応答	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		本館	入所		
2018/9/7 4:28		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:28		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 4:28		インティグリティ依頼無	応答	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		インティグリティ依頼無	応答	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		インティグリティ依頼無	応答	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:28		インティグリティ要求未	受信	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:28		HDLC 共通部故障		発生	
2018/9/7 4:28		HDLC 共通部重故障		発生	
2018/9/7 4:28		インティグリティ返送無		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		札3 インティグリティ返	送無	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		インティグリティ返送無		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 4:28		62 TL故障	発生		
2018/9/7 4:28		63 保護装置不良	復帰		
2018/9/7 4:28		63 TL故障	発生		
2018/9/7 4:28		札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:28		釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:29		表示復帰	選択不応動		

2018/9/7 4:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:30	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 4:30	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	04:30:12 MSL
2018/9/7 4:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:30	[redacted]	取水門.	全閉	
2018/9/7 4:31	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/7 4:31	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:31:07 MEL 2
2018/9/7 4:31	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/7 4:31	[redacted]	配変A 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.60kV(6.44kV)
2018/9/7 4:31	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/7 4:31	[redacted]	65CB	開放	
2018/9/7 4:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:32	[redacted]	66CB	開放	
2018/9/7 4:32	伊達PS	61CB	入	
2018/9/7 4:32	[redacted]	67CB	開放	
2018/9/7 4:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:32	泊PS	202CB	入	
2018/9/7 4:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:33	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 4:33	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/7 4:33	[redacted]	67CB	投入	
2018/9/7 4:33	[redacted]	系統同期	復帰	
2018/9/7 4:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:33	南早来SS	72CB	投入	
2018/9/7 4:33	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/7 4:34	伊達PS	61･62 43S	使用	
2018/9/7 4:34	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/7 4:34	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 4:34	[redacted]	67･68 43S	使用	
2018/9/7 4:34	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 4:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 4:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 4:35	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 4:35	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無
2018/9/7 4:35	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了	
2018/9/7 4:35	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰	
2018/9/7 4:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:36	[redacted]	2G 軽故障	復帰	
2018/9/7 4:36	[redacted]	3G 軽故障	復帰	
2018/9/7 4:36	[redacted]	1G 軽故障	復帰	
2018/9/7 4:37	[redacted]	AFC装置故障	発生	
2018/9/7 4:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	04:38:24 MSL
2018/9/7 4:38	[redacted]	AFC装置故障	復帰	
2018/9/7 4:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:39	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:39:17 MEL 2
2018/9/7 4:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 4:41	記録･統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 4:45	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:45	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 4:45	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/7 4:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 4:45	[redacted]	表示渋滞(HCDX)	復帰	
2018/9/7 4:45	[redacted]	表示回線断(HCDX)	復帰	
2018/9/7 4:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 4:45	[redacted]	所内電源故障	発生	
2018/9/7 4:46	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	04:46:35 MSL
2018/9/7 4:46	[redacted]	61･63 43LC	ロック	
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 4:46	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 4:47	[redacted]	63 43RC	使用	
2018/9/7 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:47	[redacted]	61 43RC	使用	
2018/9/7 4:47	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:47:26 MEL 2
2018/9/7 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:47	[redacted]	63 43RS	受電	
2018/9/7 4:47	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:48	[redacted]	63 43RS	送電	
2018/9/7 4:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:50	[redacted]	65CB	開放	
2018/9/7 4:51	[redacted]	F1CB	開放	

2018/9/7 4:51	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 4:52	静内PS	61･62 43S	ロック			
2018/9/7 4:52	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 4:54	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	04:54:45 MSL		
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:55	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	04:55:35 MEL 2		
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 4:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 4:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 5:00	[redacted]	下流警報 夜間ロック	復帰			
2018/9/7 5:00	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 5:00	苫小牧SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.1kV(64.5kV)		
2018/9/7 5:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:02	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	05:02:55 MSL		
2018/9/7 5:03	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:03:44 MEL 2		
2018/9/7 5:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:04	[redacted]	下流警報 夜間ロック	復帰			
2018/9/7 5:04	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 5:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 5:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:07	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.90MW(12.00MW)		
2018/9/7 5:07	発電当日運用	[redacted]	録	(制約違反有)		
2018/9/7 5:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:09	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:09	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:09	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 5:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 共通部故障		復帰		
2018/9/7 5:10	[redacted]	HDLC 共通部重故障		復帰		
2018/9/7 5:11	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	05:11:04 MSL		
2018/9/7 5:12	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:11:52 MEL 2		
2018/9/7 5:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:12	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/7 5:12	[redacted]	63 系統同期	動作			
2018/9/7 5:12	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 5:12	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 5:12	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 5:12	[redacted]	63 系統同期	復帰			
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 5:14	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.10MW(12.00MW)		
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 5:14	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 5:15	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.90MW(12.00MW)		
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 5:17	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.10MW(12.00MW)		
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 5:19	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	05:19:13 MSL		
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 5:20	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:20:01 MEL 2		

2018/9/7 5:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:22	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:22	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/7 5:22	[redacted]	本館	退所	(1:08:43)		
2018/9/7 5:22	[redacted]	本館	入所	(1:08:43)		
2018/9/7 5:22	[redacted]	建築分電盤故障	復帰	(1:08:43)		
2018/9/7 5:22	[redacted]	建築分電盤故障	発生	(1:08:43)		
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:22	[redacted]	疑似設定	自動解除			
2018/9/7 5:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:22	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/7 5:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:22	[redacted]	所内電源故障	発生	(5:22:22)		
2018/9/7 5:22	[redacted]	所内電源故障	発生			
2018/9/7 5:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:22	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 5:22	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 5:23	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.80MW(12.00MW)		
2018/9/7 5:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:24	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:24	発電制御	東の沢PS1G制御予定	時刻です	解列制御		
2018/9/7 5:25	発電制御	東の沢PS1G制御予定	1分経過です	解列制御		
2018/9/7 5:25	発電制御	東の沢PS1G制御予定	実行指示	解列制御		
2018/9/7 5:25	発電制御	東の沢PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	5.3MW(0.0MW)		
2018/9/7 5:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:25	充停電判定	東の沢PS1G	単独系統復帰			
2018/9/7 5:25	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:25	東の沢PS	1CB	解列			
2018/9/7 5:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:25	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:25	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:27	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	05:27:22 MSL		
2018/9/7 5:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:28	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:28:08 MEL 2		
2018/9/7 5:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:28	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御		
2018/9/7 5:28	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無		
2018/9/7 5:28	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了			
2018/9/7 5:29	[redacted]	水槽水位異常	復帰	05:28:58 MEL 2		
2018/9/7 5:29	東の沢PS	1G 発電機	停止			
2018/9/7 5:29	発電制御	東の沢PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	0.0MW(0.0MW)		
2018/9/7 5:29	東の沢PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	0.00MW(0.00MW)		
2018/9/7 5:29	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御		
2018/9/7 5:29	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無		
2018/9/7 5:29	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了			
2018/9/7 5:29	[redacted]	CDT装置異常	発生			
2018/9/7 5:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:30	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御		
2018/9/7 5:30	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無		
2018/9/7 5:30	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了			
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:30	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:30	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/7 5:31	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 5:31	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:31	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:31	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:31	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:32	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:32	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 5:32	[redacted]	建築分電盤故障	復帰			
2018/9/7 5:32	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:32	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:32	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/7 5:33	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 5:33		建築分電盤故障	発生			
2018/9/7 5:33		本館	入所			
2018/9/7 5:33		本館	退所			
2018/9/7 5:33		建築分電盤故障	復帰			
2018/9/7 5:33		本館	退所			
2018/9/7 5:33		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:33		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:33	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:33	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:33	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/7 5:33		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:33		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:33		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:33		65CB	投入			
2018/9/7 5:33		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:33		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:34		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:34		系統同期	動作			
2018/9/7 5:34	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:34	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:34	[redacted]	系統同期	復帰			
2018/9/7 5:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:35	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	45.00MW(44.00MW)		
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 5:35		1G 集油槽油面低下1段	発生	05:35:33 MSL		
2018/9/7 5:35		63CB	投入			
2018/9/7 5:35		所内電源故障	復帰			
2018/9/7 5:35		水槽水位低下2段	復帰	05:35:44 MEL	2	
2018/9/7 5:35		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/7 5:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:36		水槽水位	下限1段復帰	99cm(-70cm)		
2018/9/7 5:36		水槽水位	下限2段復帰	99cm(-80cm)		
2018/9/7 5:36		1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:36:17 MEL	2	
2018/9/7 5:36		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:37	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	41.90MW(44.00MW)		
2018/9/7 5:38	南早来SS	本館(275kV)	入所			
2018/9/7 5:39	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	43.90MW(44.00MW)		
2018/9/7 5:40	高見PS	1G有効電力目標	逸脱発生	41.90MW(44.00MW)		
2018/9/7 5:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:41		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:41	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 5:42	発電制御	新冠PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ	系制制御	手動遷移要求		
2018/9/7 5:42	発電制御	新冠PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求		
2018/9/7 5:42	新冠PS	1G 中給制御	不可能			
2018/9/7 5:42	当日作業	当日作業件名	50579	当日作業削除		
2018/9/7 5:42	発電制御	新冠PS1G制御予定	時刻です	解列制御		
2018/9/7 5:42	当日作業	当日作業件名	50707	当日作業削除		
2018/9/7 5:42	発電制御	新冠PS1G制御予定	実行指示	解列制御		
2018/9/7 5:42	発電制御	新冠PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	2.3MW(0.0MW)		
2018/9/7 5:42	[redacted]	61 95L	復帰異常	復帰		
2018/9/7 5:42	新冠PS	1G マスター	停止			
2018/9/7 5:42	当日作業	当日作業件名	50588	当日作業削除		
2018/9/7 5:42	充停電判定	新冠PS1G	単独系統復帰			
2018/9/7 5:42	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:42		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:42		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:42		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 5:43	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	05:43:42 MSL		
2018/9/7 5:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:44	新冠PS	1CB	解列			
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 5:44	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)		
2018/9/7 5:44	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)		
2018/9/7 5:44	静内PS	66kV A 母線電圧 上限	逸脱発生	67.8kV(67.5kV)		
2018/9/7 5:44	静内PS	66kV B 母線電圧 上限	逸脱発生	67.9kV(67.5kV)		
2018/9/7 5:44	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:44:26 MEL	2	
2018/9/7 5:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:45	[redacted]	F6CB	投入			
2018/9/7 5:45		CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:45		CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:45		水槽水位	下限2段復帰	-78cm(-80cm)		
2018/9/7 5:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 5:45		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:45		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:45		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 5:45		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:45		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 5:45		F13CB	投入			
2018/9/7 5:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 5:46	[redacted]	F15CB	投入			
2018/9/7 5:46		F21CB	投入			
2018/9/7 5:47		F22CB	投入			
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 5:49	新冠PS	1G 発電機	停止			
2018/9/7 5:49	発電制御	新冠PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	-0.1MW(0.0MW)		

2018/9/7 5:49	新冠PS	1G ブラックスタート	ロック					
2018/9/7 5:49	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 5:49	新冠PS	1G ブラックスタート	操作ロック設	定				
2018/9/7 5:49	新冠PS	6kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.48kV(6.40kV)				
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 5:50	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 5:50	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 5:51	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 5:51	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:51	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 5:51	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:51	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)				
2018/9/7 5:51	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	05:51:53 MSL				
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 5:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 5:52	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/7 5:52	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	05:52:35 MEL 2				
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 5:53	発電制御	[redacted]	中給指令受信	G 0.0MW(5:53)				
2018/9/7 5:53	発電制御		中給指令受信	G 0.0MW(5:53)				
2018/9/7 5:53	発電制御		制御開始	0.0MW(0.0MW)				
2018/9/7 5:53	発電制御		制御開始	0.0MW(0.0MW)				
2018/9/7 5:53	[redacted]	2G 発電機	運転					
2018/9/7 5:53	[redacted]	3G 発電機	運転					
2018/9/7 5:54	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱発生	286.4kV(286.0kV)				
2018/9/7 5:54	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱発生	286.8kV(286.0kV)				
2018/9/7 5:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 5:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:55	発電制御	新冠PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ	中給制御	手動遷移要求				
2018/9/7 5:55	発電制御	新冠PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	自動	手動遷移要求				
2018/9/7 5:55	新冠PS	1G 中給制御	可能					
2018/9/7 5:55	[redacted]	2G 発電機 準備	動作					
2018/9/7 5:55	[redacted]	3G 発電機 準備	動作					
2018/9/7 5:56	発電制御	高見PS1G制御所ﾓｰﾄﾞ	中給制御	手動遷移要求				
2018/9/7 5:56	発電制御	高見PS1G制御ﾓｰﾄﾞ	自動	手動遷移要求				
2018/9/7 5:56	高見PS	1G 中給制御	可能					
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 5:56	[redacted]	2G 発電機 準備	復帰					
2018/9/7 5:56	高見PS	1G AFC	使用					
2018/9/7 5:57	[redacted]	3G 発電機 準備	復帰					
2018/9/7 5:57	高見PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	52.40MW(53.90MW)				
2018/9/7 5:57	高見PS	下池ダム水位監視	監視開始					
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 5:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 5:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生				
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:57	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/7 5:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰				
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)		復帰				
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰				
2018/9/7 5:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰				
2018/9/7 5:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	2G 43-91(90)	AQR					
2018/9/7 5:58	[redacted]	2G 43-65D	負荷					
2018/9/7 5:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 5:58	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/7 5:58	[redacted]	所内電源故障	発生	(5:58:14)				
2018/9/7 5:58	[redacted]	所内電源故障	発生					
2018/9/7 5:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 5:58	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 5:58	[redacted]	2CB	並列					
2018/9/7 5:58	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 5:58	[redacted]	2G AFC	使用					
2018/9/7 5:58	発電制御	[redacted]	制御結果送信	正常終了				
2018/9/7 5:58	発電制御		制御終了	0.1MW(0.0MW)				
2018/9/7 5:58	[redacted]	3CB	並列					
2018/9/7 5:58	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:58	[redacted]	3G 43-91(90)	AQR					
2018/9/7 5:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 5:58	[redacted]	3G AFC	使用					
2018/9/7 5:58	発電制御	[redacted]	制御結果送信	正常終了				
2018/9/7 5:58	発電制御		制御終了	0.0MW(0.0MW)				
2018/9/7 5:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 5:58	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			

2018/9/7 5:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 5:58		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 5:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 5:58		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 5:58		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 5:58		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 5:58		表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 5:58	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 5:58	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 5:59	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 5:59		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 5:59		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 5:59		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 5:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 5:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 5:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 5:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:00		1G 集油槽油面低下1段	発生	06:00:02 MSL	
2018/9/7 6:00	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:00	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:00:43 MEL	2
2018/9/7 6:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:00		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 6:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:02	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:03	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:03		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:03		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:03		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:03		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:04		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:04		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:04		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:04		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:04		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:04		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:04		疑似設定	自動解除		
2018/9/7 6:04		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:04		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:04		本館	退所		
2018/9/7 6:04		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:04		配変A 6kV 27	動作		
2018/9/7 6:04		配変A CUB故障	発生		
2018/9/7 6:04		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 6:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:05		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 6:05	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 6:05	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 6:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 6:08	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	06:08:12 MSL	
2018/9/7 6:08		F1CB	開放		
2018/9/7 6:09		1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:08:51 MEL	2
2018/9/7 6:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 6:09	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/7 6:10		61CB	投入		
2018/9/7 6:10		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	68.0kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:10		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:10	高見PS	系統同期	動作		
2018/9/7 6:10	高見PS	102CB	投入		
2018/9/7 6:10	高見PS	系統同期	復帰		
2018/9/7 6:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 6:10	[redacted]	所内電源故障	復帰		
2018/9/7 6:10		所内電源故障	復帰		
2018/9/7 6:10		61CB	投入		
2018/9/7 6:11	発電制御	新冠PS2G制御所ﾓｰﾄﾞ	系制制御	手動遷移要求	
2018/9/7 6:11	発電制御	新冠PS2G制御ﾓｰﾄﾞ	半自動	手動遷移要求	
2018/9/7 6:11	新冠PS	2G 中給制御	不可能		
2018/9/7 6:11	電圧制御	マスターモード	ロック		
2018/9/7 6:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 6:12	静内PS	66kV A 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.0kV(67.5kV)	
2018/9/7 6:12	[redacted]	F2CB	開放		
2018/9/7 6:12		ダム水位	上限1段発生	133cm(132cm)	
2018/9/7 6:12	電圧制御	マスターモード	使用		
2018/9/7 6:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 6:12		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:12		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:12		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:13	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御	

2018/9/7 6:13	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無
2018/9/7 6:13	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了	
2018/9/7 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:13	[redacted]	インティグリティ返送無	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:13	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 6:14	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 6:14	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 6:14	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 6:14	[redacted]	配変A CUB故障	復帰	
2018/9/7 6:14	[redacted]	61 系統同期	動作	
2018/9/7 6:14	[redacted]	61 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:14	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	発生	
2018/9/7 6:14	[redacted]	時刻同期要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	[redacted]	HDLC 時刻同期不良	復帰	
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:15	[redacted]	所内AC電源故障	発生	
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:15	[redacted]	自動制御装置故障	復帰	
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:15	[redacted]	取水門極限	動作	
2018/9/7 6:15	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 6:15	発電制御	新冠PS2G制御予定	時刻です	解列制御
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	[redacted]	取水門極限	動作	
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:15	[redacted]	自動制御装置故障	復帰	
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:15	発電制御	新冠PS2G制御予定	実行指示	解列制御
2018/9/7 6:15	発電制御	新冠PS2G解列ﾌﾛｰ	制御開始	23.7MW(0.0MW)
2018/9/7 6:15	新冠PS	2G マスター	停止	
2018/9/7 6:15	充停電判定	新冠PS2G	単独系統復帰	
2018/9/7 6:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:16	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:16	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	06:16:21 MSL
2018/9/7 6:16	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:16	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:16	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:16	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:16	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/7 6:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:16	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 6:16	[redacted]	SCタップ極限	動作	(6:16:48)
2018/9/7 6:16	[redacted]	SC 軽故障	発生	(6:16:48)
2018/9/7 6:16	[redacted]	SCタップ極限	動作	
2018/9/7 6:16	[redacted]	SC 軽故障	発生	
2018/9/7 6:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:17	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:16:59 MEL 2
2018/9/7 6:17	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:17	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:18	新冠PS	2CB	解列	
2018/9/7 6:18	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	発生(悪化)	199.2kV(198.1kV)
2018/9/7 6:18	静内PS	66kV A 母線電圧 上限	逸脱発生	67.7kV(67.5kV)
2018/9/7 6:18	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱発生	200.2kV(200.0kV)
2018/9/7 6:18	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱発生	200.2kV(200.0kV)
2018/9/7 6:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:19	奥新冠PS	6kV 母線電圧 上限	逸脱発生	7.18kV(7.10kV)
2018/9/7 6:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:19	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/7 6:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:20	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:20	[redacted]	予備電源	停止	
2018/9/7 6:20	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 6:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1

2018/9/7 6:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:20		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:20		103CB	投入			
2018/9/7 6:20		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:20	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:20	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:20	西室蘭SWS	系統同期	動作			
2018/9/7 6:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 6:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:20		CYC TM精度不良			復帰	
2018/9/7 6:20		表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:20		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		68.6kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:20	春別PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生		200.4kV(200.0kV)	
2018/9/7 6:20	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生		68.6kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:20		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:20	西室蘭SWS	105CB	投入			
2018/9/7 6:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:21	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:21	高見PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生		200.2kV(200.0kV)	
2018/9/7 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:21		表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:21	西室蘭SWS	系統同期	復帰			
2018/9/7 6:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:21		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:21		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:21	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:21	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:21	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:21	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:21		表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:21		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:21		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:22	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:22	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:22	高見PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		199.3kV(200.0kV)	
2018/9/7 6:22	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:22	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:22		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:22	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:22	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:22		表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:22		66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.0kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:22	春別PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		198.7kV(200.0kV)	
2018/9/7 6:22	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		68.0kV(68.5kV)	
2018/9/7 6:22	新冠SWS	187 乙母線電圧 上限	逸脱復帰		199.0kV(200.0kV)	
2018/9/7 6:22	新冠SWS	187 甲母線電圧 上限	逸脱復帰		199.0kV(200.0kV)	
2018/9/7 6:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 6:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:22		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:22	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:23	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰		196.3kV(197.0kV)	
2018/9/7 6:23	静内PS	66kV A 母線電圧 上限	逸脱復帰		66.8kV(67.5kV)	
2018/9/7 6:23	静内PS	66kV B 母線電圧 上限	逸脱復帰		66.9kV(67.5kV)	
2018/9/7 6:23	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/7 6:23	高見PS	1MTr 43A	手動			
2018/9/7 6:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:23	新冠PS	2G 発電機	停止			
2018/9/7 6:23	発電制御	新冠PS2G解列ﾌﾛｰ	制御終了		-0.2MW(0.0MW)	
2018/9/7 6:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 6:23	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 6:23		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:23		表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:24	新冠PS	2G ブラックスタート	ロック			
2018/9/7 6:24	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:24		表示渋滞(孫TC)			発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:24		配変A 故障	復帰			
2018/9/7 6:24		配変 6kV 27	復帰			
2018/9/7 6:24	電圧制御	静内PSGR	制御開始		GRP制御	
2018/9/7 6:24	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器		無	
2018/9/7 6:24	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了			
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 6:24	新冠PS	2G ブラックスタート	操作ロック設		定	
2018/9/7 6:24	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生		06:24:30 MSL	
2018/9/7 6:24	発電制御	新冠PS2G制御所ﾓｰﾄﾞ	中給制御		手動遷移要求	
2018/9/7 6:24	発電制御	新冠PS2G制御ﾓｰﾄﾞ	自動		手動遷移要求	
2018/9/7 6:24	新冠PS	2G 中給制御	可能			
2018/9/7 6:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 6:24	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:24		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:24	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 6:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 6:24	電圧制御	静内PSGR	制御開始		GRP制御	
2018/9/7 6:24	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器		無	
2018/9/7 6:24	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了			
2018/9/7 6:24	[redacted]	表示渋滞(孫TC)			復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:25	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	札幌HOST-3

2018/9/7 6:25	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:25		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:25		61CB	投入	
2018/9/7 6:25	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:25	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 6:25		系統同期	動作	
2018/9/7 6:25		1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:25:07 MEL　2
2018/9/7 6:25		水槽水位	下限1段復帰	21cm(-130cm)
2018/9/7 6:25		水槽水位	下限2段復帰	21cm(-140cm)
2018/9/7 6:25		水槽水位	上限2段発生	21cm(0cm)
2018/9/7 6:25		水槽水位	上限1段発生	21cm(-2cm)
2018/9/7 6:25		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:25		系統同期	復帰	
2018/9/7 6:25		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:25		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:25	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:25	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:25	高見PS	1MTr 43A	自動	
2018/9/7 6:25	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:25	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:25		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:26		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:26	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:26	新冠PS	2MTr 43A	自動	
2018/9/7 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26	新冠PS	1MTr 43A	自動	
2018/9/7 6:26	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:26	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:26	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:26	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:26	奥新冠PS	6kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	7.04kV(7.10kV)
2018/9/7 6:26	[redacted]	配変C 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.54kV(6.54kV)
2018/9/7 6:26		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:26		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:26	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:27	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:27		SC 軽故障	復帰	
2018/9/7 6:27		61CB	投入	
2018/9/7 6:27		所内電源故障	発生	
2018/9/7 6:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:27		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:27		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 6:27	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:27	南早来SS	LB391B	投入	
2018/9/7 6:27	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:27		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:27	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:27	南早来SS	275 乙A母線電圧 上限	逸脱復帰	283.8kV(286.0kV)
2018/9/7 6:27	南早来SS	275 甲A母線電圧 上限	逸脱復帰	284.2kV(286.0kV)
2018/9/7 6:27	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:27		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:28	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:28	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.44kV(6.45kV)
2018/9/7 6:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:28		配変A 故障	復帰	
2018/9/7 6:28		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 6:28		配変B タップ極限	復帰	
2018/9/7 6:28		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:28		1G 主機軽故障	復帰	
2018/9/7 6:28		圧油系故障	復帰	
2018/9/7 6:28		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:28	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:28		1G 主機重故障	復帰	
2018/9/7 6:29	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:29	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:29		1G 発電機 準備	動作	
2018/9/7 6:29		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:29		表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:29	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:29	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:29	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:30	苫小牧SS	112CB	投入	
2018/9/7 6:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:30	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:30	新冠PS	6kV 母線電圧 下限	逸脱発生	6.40kV(6.40kV)
2018/9/7 6:30	苫小牧SS	112 系統同期	動作	
2018/9/7 6:30	苫小牧SS	112 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:30		108CB	投入	
2018/9/7 6:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:31		表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 6:32	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.45kV)
2018/9/7 6:32		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.45kV(6.45kV)
2018/9/7 6:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:32		1G 集油槽油面低下1段	発生	06:32:39 MSL
2018/9/7 6:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:33		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:33		1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:33:15 MEL 2
2018/9/7 6:33		本館	退所	
2018/9/7 6:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:34	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 6:34	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:35	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:35		表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:35	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:35		表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:36		表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:36	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:36		ダム水位	オフライン解	除
2018/9/7 6:36		表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:37		表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:37		表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:37	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:37	[redacted]	ダム水位	オフライン解	除
2018/9/7 6:37		表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 6:37		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:38		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:38		64CB	操作ロック設	定
2018/9/7 6:38		61CB	操作ロック設	定
2018/9/7 6:39		ダム水位	急変発生	47.0cm/分(10.0)
2018/9/7 6:39	静内PS	61CB	投入	
2018/9/7 6:39	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 6:39		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.45kV(6.45kV)
2018/9/7 6:39		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.45kV(6.45kV)
2018/9/7 6:39	新冠PS	6kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.46kV(6.40kV)
2018/9/7 6:39	[redacted]	CDT装置故障	復帰	
2018/9/7 6:39	電圧制御	静内PSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 6:39	電圧制御	静内PSGR	制御可能機器	無
2018/9/7 6:39	電圧制御	静内PSGR	制御異常終了	
2018/9/7 6:40	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/7 6:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:40	静内PS	61･62 43S	使用	
2018/9/7 6:40	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	06:40:48 MSL
2018/9/7 6:41		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	静内PS	NGR 43A	自動	
2018/9/7 6:41		静内系PC合調度		23.20% (5.0%～16.0%)
2018/9/7 6:41	[redacted]			
2018/9/7 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41		1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:41:22 MEL 2
2018/9/7 6:41	電圧制御	静内PSGR	制御出力モー	ド ロック
2018/9/7 6:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:41	静内PS	187kV 連変 43A	自動	
2018/9/7 6:41	電圧制御	静内PS	90R現地	自動遷移要求
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.51kV(6.45kV)
2018/9/7 6:42		配変C 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.61kV(6.55kV)
2018/9/7 6:42		配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.45kV)
2018/9/7 6:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	[redacted]	配変B 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.50kV(6.45kV)
2018/9/7 6:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:42	新冠PS	1G 緊急起動	使用	
2018/9/7 6:42	新冠PS	2G 緊急起動	使用	
2018/9/7 6:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:43		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:43	高見PS	1G 緊急起動	使用	
2018/9/7 6:43	高見PS	ブラックスタート	操作ロック設	定
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:45	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:45	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 6:46	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 6:46		31CB	操作ロック設	定
2018/9/7 6:46		33CB	操作ロック設	定
2018/9/7 6:46		表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 6:46	[redacted]	31CB	操作ロック設	定
2018/9/7 6:46		31CB	操作ロック設	定
2018/9/7 6:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:47		系統同期	動作	
2018/9/7 6:47		63CB	投入	
2018/9/7 6:47		本館	入所	
2018/9/7 6:47		系統同期	復帰	
2018/9/7 6:47		本館	入所	
2018/9/7 6:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:48		1G 集油槽油面低下1段	発生	06:48:57 MSL
2018/9/7 6:48		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:49		1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:49:30 MEL 2
2018/9/7 6:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:50	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:51	室蘭SS	187kV 連変 43A	手動	
2018/9/7 6:51	電圧制御	室蘭SS	90R除外	自動遷移要求
2018/9/7 6:52	室蘭SS	連変B タップ極限	動作	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 6:52	室蘭SS	連変B 系統同期	動作	
2018/9/7 6:52	室蘭SS	14CB	投入	
2018/9/7 6:52	室蘭SS	連変B 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:53	[redacted]	1G 43R	直接	
2018/9/7 6:54		本館	入所	
2018/9/7 6:54	室蘭SS	連変B タップ極限	復帰	
2018/9/7 6:56	室蘭SS	連変B 系統同期	動作	
2018/9/7 6:56	室蘭SS	15CB	投入	
2018/9/7 6:56	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/7 6:56	室蘭SS	連変B 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:57	室蘭SS	187kV 連変B 43SP	並列	
2018/9/7 6:57	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	06:57:07 MSL
2018/9/7 6:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:57		1G 発電機	運転	
2018/9/7 6:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 6:57		1G 集油槽油面低下1段	復帰	06:57:39 MEL 2
2018/9/7 6:58	室蘭SS	連変C タップ極限	動作	
2018/9/7 6:58	室蘭SS	連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 6:58	室蘭SS	17CB	投入	
2018/9/7 6:58	室蘭SS	連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 6:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 6:58	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 6:59	充停電判定		単独系統発生	
2018/9/7 6:58	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 6:59	室蘭SS	連変C タップ極限	復帰	
2018/9/7 6:59	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 6:59		本館	退所	
2018/9/7 7:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 7:01	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-3cm(0cm)
2018/9/7 7:01	室蘭SS	連変C 系統同期	動作	
2018/9/7 7:01	室蘭SS	18CB	投入	
2018/9/7 7:01	室蘭SS	連変C 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:01	[redacted]	1G 43R	直接	
2018/9/7 7:01	室蘭SS	187kV 連変C 43SP	並列	
2018/9/7 7:02	室蘭SS	187kV 連変D 43SP	単独	
2018/9/7 7:02	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-29cm(-2cm)
2018/9/7 7:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 7:02	室蘭SS	連変D 系統同期	動作	
2018/9/7 7:02	室蘭SS	22CB	開放	
2018/9/7 7:02	室蘭SS	連変D 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:03	室蘭SS	連変D 系統同期	動作	
2018/9/7 7:03	室蘭SS	21CB	開放	
2018/9/7 7:03	室蘭SS	連変D 系統同期	復帰	
2018/9/7 7:03	[redacted]	水槽水位	上限1段発生	0cm(-2cm)
2018/9/7 7:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 7:03	室蘭SS	187kV 連変 43A	自動	
2018/9/7 7:03	電圧制御	室蘭SS	90R現地	自動遷移要求
2018/9/7 7:04	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-9cm(-2cm)
2018/9/7 7:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 7:04	[redacted]	配変A タップ極限	復帰	
2018/9/7 7:05	苫小牧SS	187kV 連変B タップ	操作ロック設	定
2018/9/7 7:05	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	07:05:16 MSL
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 7:05	苫小牧SS	連変C タップ極限	動作	

2018/9/7 7:05	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:05:46 MEL	2
2018/9/7 7:06	苫小牧SS	連変C 系統同期	動作		
2018/9/7 7:06	苫小牧SS	17CB	投入		
2018/9/7 7:06	苫小牧SS	連変C 系統同期	復帰		
2018/9/7 7:06	苫小牧SS	連変C タップ極限	復帰		
2018/9/7 7:07	苫小牧SS	連変C 系統同期	動作		
2018/9/7 7:07	苫小牧SS	18CB	投入		
2018/9/7 7:07	苫小牧SS	連変C 系統同期	復帰		
2018/9/7 7:07	苫小牧SS	187kV 連変C 43SP	並列		
2018/9/7 7:08	苫小牧SS	187kV 連変 43A	自動		
2018/9/7 7:08	電圧制御	苫小牧SS	90R現地	自動遷移要求	
2018/9/7 7:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:09	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 7:09		本館	入所		
2018/9/7 7:10		1G 43R	遠方		
2018/9/7 7:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:12		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:13		1G 集油槽油面低下1段	発生	07:13:25 MSL	
2018/9/7 7:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:14		1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:13:54 MEL	2
2018/9/7 7:14		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:14		本館	入所		
2018/9/7 7:16		F4CB	操作ロック設	定	
2018/9/7 7:17		18CB	投入		
2018/9/7 7:17		配変C 故障	復帰		
2018/9/7 7:17		配変 6kV 27	復帰		
2018/9/7 7:17		61CB	投入		
2018/9/7 7:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:18	[redacted]	配変B タップ極限	動作		
2018/9/7 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:18		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:19	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 7:19		本館	退所		
2018/9/7 7:19		F3CB	投入		
2018/9/7 7:19		F12CB	投入		
2018/9/7 7:20		F24CB	操作ロック設	定	
2018/9/7 7:21		本館	退所		
2018/9/7 7:21		1G 集油槽油面低下1段	発生	07:21:35 MSL	
2018/9/7 7:22		1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:22:02 MEL	2
2018/9/7 7:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:22		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:23	[redacted]	1G 43-流量.	ロック		
2018/9/7 7:23		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:23		1G 43-77	手動		
2018/9/7 7:23		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 7:23		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 7:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 7:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 7:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:23		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 7:23		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 7:23	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:24		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:25	泊PS	204CB	入		
2018/9/7 7:25	京極PS(屋外)	202CB	投入		
2018/9/7 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:26		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:27		本館	入所		
2018/9/7 7:29		1G 集油槽油面低下1段	発生	07:29:45 MSL	
2018/9/7 7:30		1G マスター	運転		
2018/9/7 7:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:30		1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:30:11 MEL	2
2018/9/7 7:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:30	西室蘭SWS	102CB	投入		
2018/9/7 7:30	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 7:31	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 7:31	西室蘭SWS	系統同期	動作		
2018/9/7 7:31	西室蘭SWS	系統同期	復帰		
2018/9/7 7:31	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 7:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:31		本館	退所		
2018/9/7 7:31	伊達PS	102CB	入		
2018/9/7 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:33		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 7:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 7:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 7:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 7:35	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		

2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:37	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	07:37:56 MSL			
2018/9/7 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:38	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:38:21 MEL	2		
2018/9/7 7:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 7:38	[redacted]	1G マスター	停止				
2018/9/7 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:39	[redacted]	1G マスター	運転				
2018/9/7 7:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:39	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 7:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 7:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:45	[redacted]	1CB	操作ロック解	除			
2018/9/7 7:45	[redacted]	2CB	操作ロック解	除			
2018/9/7 7:45	[redacted]	1G マスター	操作ロック解	除			
2018/9/7 7:45	[redacted]	2G マスター	操作ロック解	除			
2018/9/7 7:45	[redacted]	1G マスター	停止				
2018/9/7 7:46	[redacted]	1G マスター	運転				
2018/9/7 7:46	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	07:46:06 MSL			
2018/9/7 7:46	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:46:29 MEL	2		
2018/9/7 7:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 7:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 7:47	[redacted]	取水門極限	復帰				
2018/9/7 7:48	静内PS	1G 43-65SD	直線				
2018/9/7 7:48	静内PS	2G 43-65SD	直線				
2018/9/7 7:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:49	[redacted]	取水門 43A	自動				
2018/9/7 7:50	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:51	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 7:51	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3		
2018/9/7 7:51	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1		
2018/9/7 7:51	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 7:51	[redacted]	1G マスター	停止				
2018/9/7 7:51	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 7:52	[redacted]	1G マスター	運転				
2018/9/7 7:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 7:52	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 7:52	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 7:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:53	[redacted]	1G 発電機	運転				
2018/9/7 7:54	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	発生	07:54:16 MSL			
2018/9/7 7:54	[redacted]	1G 集油槽油面低下1段	復帰	07:54:37 MEL	2		
2018/9/7 7:54	充停電判定	[redacted]	単独系統発生				
2018/9/7 7:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:54	[redacted]	1CB	並列				
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:56	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.10MW(0.00MW)			
2018/9/7 7:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 7:56	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 7:56	苫小牧SS	本館	入所				
2018/9/7 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:58	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.40MW(0.00MW)			
2018/9/7 7:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 7:59	静内PS	連変B 43-79T	使用				
2018/9/7 8:00	静内PS	連変A 43-79T	使用				
2018/9/7 8:00	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 8:00	南早来SS	本館(275kV)	退所				
2018/9/7 8:00	高見PS	101 43RC	使用				
2018/9/7 8:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 8:00	北新得SS	201 43RC	使用				
2018/9/7 8:00	高見PS	102 43RC	使用				
2018/9/7 8:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 8:01	北新得SS	202 43RC	使用				
2018/9/7 8:01	西室蘭SWS	103 43RC	使用				
2018/9/7 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:01	西室蘭SWS	104 43RC	使用				
2018/9/7 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 8:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 8:01	西室蘭SWS	105 43RC	使用				

2018/9/7 8:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:02	西室蘭SWS	106 43RC	使用	
2018/9/7 8:02	奥沙流PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	7.30MW(6.83MW)
2018/9/7 8:02	西室蘭SWS	107 43RC	使用	
2018/9/7 8:02	西室蘭SWS	108 43RC	使用	
2018/9/7 8:02	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 8:02	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 8:02	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 8:02	西室蘭SWS	101 43RC	使用	
2018/9/7 8:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:03	西室蘭SWS	102 43RC	使用	
2018/9/7 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 8:03	北新得SS	101 43RC	使用	
2018/9/7 8:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:03	苫小牧SS	103 43RC	使用	
2018/9/7 8:03	苫小牧SS	104 43RC	使用	
2018/9/7 8:03	北新得SS	102 43RC	使用	
2018/9/7 8:03	西当別SS	203 43RC	使用	
2018/9/7 8:03	苫小牧SS	112 43RC	使用	
2018/9/7 8:04	北新得SS	105 43RC	使用	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	107 43RC	使用	
2018/9/7 8:04	北新得SS	106 43RC	使用	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	108 43RC	使用	
2018/9/7 8:04	岩清水SWS	本館	入所	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	連変A 43-79T	使用	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	連変B 43-79T	使用	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	連変B 86	動作	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	14CB	入	
2018/9/7 8:04	苫小牧SS	連変B 79		
2018/9/7 8:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 8:05	苫小牧SS	連変B 系統同期	動作	
2018/9/7 8:05	苫小牧SS	14CB	開放	
2018/9/7 8:05	苫小牧SS	連変B 系統同期	復帰	
2018/9/7 8:05	苫小牧SS	連変B 43-79T	ロック	
2018/9/7 8:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 8:05	苫小牧SS	連変B 43-79T	操作ロック設　定	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 8:05	苫小牧SS	連変C 43-79T(187kV)	使用	
2018/9/7 8:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:06	西当別SS	204 43RC	使用	
2018/9/7 8:06	南早来SS	211 43RC	使用	
2018/9/7 8:07	南早来SS	212 43RC	使用	
2018/9/7 8:07	南早来SS	201 43RC	使用	
2018/9/7 8:07	南早来SS	202 43RC	使用	
2018/9/7 8:08	南早来SS	207 43RC	使用	
2018/9/7 8:08	南早来SS	208 43RC	使用	
2018/9/7 8:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 8:08	南早来SS	203 43RC	使用	
2018/9/7 8:08	南早来SS	204 43RC	使用	
2018/9/7 8:09	南早来SS	205 43RC	使用	
2018/9/7 8:09	南早来SS	206 43RC	使用	
2018/9/7 8:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 8:09	南早来SS	連変A 43-79T	使用	
2018/9/7 8:09	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 8:09	南早来SS	連変B 43-79T	使用	
2018/9/7 8:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:10	南早来SS	113 43RC	使用	
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続
2018/9/7 8:10	南早来SS	114 43RC	使用	
2018/9/7 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 8:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 8:10	南早来SS	107 43RC	使用	
2018/9/7 8:11	南早来SS	103 43RC	使用	
2018/9/7 8:11	[redacted]	108 43RC	使用	
2018/9/7 8:11	南早来SS	104 43RC	使用	
2018/9/7 8:12	南早来SS	17 43RC	使用	
2018/9/7 8:12	南早来SS	18 43RC	使用	
2018/9/7 8:12	[redacted]	103 43RC	使用	
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/7 8:12	[redacted]	104 43RC	使用	
2018/9/7 8:13	追分SWS	103 43RC	使用	
2018/9/7 8:13	追分SWS	104 43RC	使用	
2018/9/7 8:13	[redacted]	配変B タップ極限	復帰	
2018/9/7 8:13	追分SWS	101 43RC	使用	
2018/9/7 8:13	追分SWS	102 43RC	使用	
2018/9/7 8:13	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 8:13	追分SWS	105 43RC	使用	
2018/9/7 8:14	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/7 8:14	追分SWS	106 43RC	使用	
2018/9/7 8:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	

2018/9/7 8:14	岩清水SWS	奥新冠TL 43RC	使用					
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:14	岩清水SWS	高見1TL 43RC	使用					
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:15	岩清水SWS	高見2TL 43RC	使用					
2018/9/7 8:15	岩清水SWS	日高幹TL 43RC	使用					
2018/9/7 8:15	新冠SWS	103 43RC	使用					
2018/9/7 8:15	新冠SWS	107 43RC	使用					
2018/9/7 8:16	新冠SWS	105 43RC	使用					
2018/9/7 8:16	新冠SWS	106 43RC	使用					
2018/9/7 8:16	春別PS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:16	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 8:16	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 8:16	春別PS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:17	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 8:17	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 8:17	[redacted]	61XE	入					
2018/9/7 8:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 8:17	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 8:17	[redacted]	61XE	切					
2018/9/7 8:17	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 8:17	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 8:17	[redacted]	61CB	入					
2018/9/7 8:17	[redacted]	61 27	復帰					
2018/9/7 8:17	[redacted]	61CB	トリップ					
2018/9/7 8:17	[redacted]	61 27						
2018/9/7 8:17	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 8:17	室蘭SS	連変B 43-79T(187kV)	使用					
2018/9/7 8:17	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:18	西双葉SWS	203 43RC	使用					
2018/9/7 8:18	室蘭SS	連変C 43-79T(187kV)	使用					
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 8:18	西双葉SWS	204 43RC	使用					
2018/9/7 8:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 8:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 8:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:19	伊達PS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 8:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 8:20	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 8:20	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 8:20	伊達PS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:21	伊達PS	17CB	投入					
2018/9/7 8:22	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 8:22	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 8:22	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 8:22	苫小牧PS	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:22	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 8:23	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 8:23	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/7 8:23	[redacted]	61 27	動作					
2018/9/7 8:23	苫小牧PS	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:23	苫小牧PS	105 43RC	使用					
2018/9/7 8:24	苫小牧PS	106 43RC	使用					
2018/9/7 8:24	苫小牧PS	102 43C	使用					
2018/9/7 8:26	札幌系統制御所	プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 8:26	西室蘭SWS	本館	入所					
2018/9/7 8:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 8:27	恵庭SS	103 43RC	使用					
2018/9/7 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:27	[redacted]	61 27	復帰					
2018/9/7 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:28	恵庭SS	104 43RC	使用					
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:28	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:28	[redacted]	配変C 43A	手動					
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 8:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:29	発電制御	静内PS1Gベース設定	変更	14.5MW(20.0MW)				
2018/9/7 8:29	発電制御	静内PS2Gベース設定	変更	14.5MW(20.0MW)				
2018/9/7 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:29	[redacted]	62 TL故障	復帰					
2018/9/7 8:29	[redacted]	63 TL故障	復帰					
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:30	静内PS	1G AFC	使用					

2018/9/7 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:30	静内PS	2G AFC	使用		
2018/9/7 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	静内PS	1G有効電力目標	逸脱復帰	14.60MW(10.00MW)	
2018/9/7 8:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常 復帰
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 8:35	[redacted]	104CB	投入		
2018/9/7 8:35	西室蘭SWS	本館	退所		
2018/9/7 8:35	西室蘭SWS	系統同期	動作		
2018/9/7 8:35	西室蘭SWS	106CB	投入		
2018/9/7 8:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 8:36	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	64.5kV(64.5kV)	
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	西室蘭SWS	系統同期	復帰		
2018/9/7 8:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:38	南早来SS	LB393A	開放		
2018/9/7 8:39	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常 発生
2018/9/7 8:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 8:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 8:40	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理	プリンタ出力異常 復帰
2018/9/7 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	計算機 起動
2018/9/7 8:45	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/7 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:47	[redacted]	601L	入		
2018/9/7 8:47	[redacted]	67CB	投入		
2018/9/7 8:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 8:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 8:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:50	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:50	[redacted]	601CB	入		
2018/9/7 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 釧路 受付
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 8:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 8:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 8:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 釧路 受付
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/7 8:55	下新冠PS	本館	退所		

2018/9/7 8:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 8:57	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 8:58	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/7 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:58	苫東厚真PS	201 43RC	使用					
2018/9/7 8:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 8:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:59	苫東厚真PS	202 43RC	使用					
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:07	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:07	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 9:08	[redacted]	配変C 43A	自動					
2018/9/7 9:08	[redacted]	95L	復帰異常 復帰					
2018/9/7 9:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:12	[redacted]	下流警報故障	復帰					
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:15	[redacted]	CDT装置故障	発生					
2018/9/7 9:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:16	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:18	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 9:18	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 9:18	[redacted]	66kV 27	復帰					
2018/9/7 9:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:20	[redacted]	1G 86-1A	復帰					
2018/9/7 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:22	[redacted]	1G 43R	直接					
2018/9/7 9:22	[redacted]	1G マスター	運転					
2018/9/7 9:23	南早来蓄電池TC	札3 リフレッシュ返送無		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 9:23	南早来蓄電池TC	札3 リフレッシュ返送無		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 9:23	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:24	[redacted]	1G 発電機	運転					
2018/9/7 9:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						

2018/9/7 9:26	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 9:26	[redacted]	1CB	並列					
2018/9/7 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:27	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	-0.01MW(0.00MW)				
2018/9/7 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	計算機	起動		
2018/9/7 9:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:27	苫小牧SS	連変B タップ渋滞	復帰					
2018/9/7 9:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 9:28	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 9:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:28	[redacted]	取水門極限	動作					
2018/9/7 9:29	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	0.09MW(0.00MW)				
2018/9/7 9:29	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:31	[redacted]	取水門極限	復帰					
2018/9/7 9:32	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 9:33	発電制御	[redacted]	10分前です	並列制御				
2018/9/7 9:33	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:34	発電制御	[redacted]	9分前です	並列制御				
2018/9/7 9:34	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:35	発電制御	[redacted]	8分前です	並列制御				
2018/9/7 9:35	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:36	発電制御	[redacted]	7分前です	並列制御				
2018/9/7 9:36	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:37	発電制御	[redacted]	6分前です	並列制御				
2018/9/7 9:37	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 9:38	発電制御	[redacted]	5分前です	並列制御				
2018/9/7 9:38	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 9:38	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:38	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	疑似設定	自動解除					
2018/9/7 9:38	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 9:38	[redacted]	ASW	Bルート					
2018/9/7 9:38	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 9:38	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	61CB	入					
2018/9/7 9:38	[redacted]	62CB	切					
2018/9/7 9:38	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3				
2018/9/7 9:38	[redacted]	ASW	Aルート					
2018/9/7 9:38	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 9:38	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 9:38	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 9:38	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:38	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 9:39	発電制御	[redacted]	4分前です	並列制御				
2018/9/7 9:39	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り					
2018/9/7 9:39	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:39	発電制御	[redacted]	中止指示	並列制御				
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:39	[redacted]	61CB	切					
2018/9/7 9:39	[redacted]	自動受電切替不成立	動作					
2018/9/7 9:39	[redacted]	62CB	入					
2018/9/7 9:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:40	[redacted]	1G 水車故障	発生					
2018/9/7 9:40	[redacted]	1G 主機故障	発生					
2018/9/7 9:40	[redacted]	油検出器故障	発生					
2018/9/7 9:40	[redacted]	所内電源故障	発生					
2018/9/7 9:40	[redacted]	1G 冷却給水量低下	発生					
2018/9/7 9:40	岩清水SWS	所内AC電源故障	発生					
2018/9/7 9:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:41	[redacted]	取水門極限	動作					
2018/9/7 9:41	[redacted]	1G給水ストレーナ故障	発生					
2018/9/7 9:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:41	岩清水SWS	予備電源	運転					

2018/9/7 9:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:42	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:42	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:42	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 9:42	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/7 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:43	発電制御	[redacted]	制御中止	並列制御		
2018/9/7 9:43	発電制御	1G 86-1B	中止条件有り			
2018/9/7 9:43	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/7 9:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:43	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/7 9:44	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 9:46	[redacted]	No2開閉器	開放			
2018/9/7 9:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 9:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 9:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:48	[redacted]	<14>	操作ロック解	除		
2018/9/7 9:48	[redacted]	<14>	CB接続位置			
2018/9/7 9:49	[redacted]	14CB	投入			
2018/9/7 9:49	[redacted]	1G 水車故障	復帰			
2018/9/7 9:49	[redacted]	油検出器故障	復帰			
2018/9/7 9:49	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 9:49	[redacted]	1G給水ストレーナ故障	復帰			
2018/9/7 9:49	岩清水SWS	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 9:49	[redacted]	1G 主機故障	復帰			
2018/9/7 9:49	[redacted]	1G 冷却給水量低下	復帰			
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	開始 受付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 中給 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 苫小牧 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 釧路 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 函館 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分 旭川 割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	実行モード 試験 遷移
2018/9/7 9:50	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 9:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オフライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 9:51	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理	オフライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 9:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:53	[redacted]	1G 43R	遠方			
2018/9/7 9:53	岩清水SWS	予備電源	停止			
2018/9/7 9:54	[redacted]	167P	UNLOCK			
2018/9/7 9:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:54	[redacted]	F2CB	操作ロック設	定		
2018/9/7 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 9:55	[redacted]	表示渋滞(HCDX)	復帰			
2018/9/7 9:55	[redacted]	表示回線断(HCDX)	復帰			
2018/9/7 9:55	[redacted]	表示渋滞(HCDX)	復帰			
2018/9/7 9:55	[redacted]	表示回線断(HCDX)	復帰			
2018/9/7 9:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 9:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 9:55	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 9:55	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 9:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 9:57	[redacted]	疑似設定	自動解除			
2018/9/7 9:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 9:57	[redacted]	SV蓄積情報受信				
2018/9/7 9:57	[redacted]	本館	退所	(9:57:10)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	(9:57:10)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変A 故障	復帰	(9:57:10)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	(9:57:10)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変A 故障	復帰	(9:57:10)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変B 故障	復帰	(9:57:10)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	61 TL故障	復帰	(9:57:11)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	63 TL故障	復帰	(9:57:11)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	64 TL故障	復帰	(9:57:11)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	65 TL故障	復帰	(9:57:11)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	66 TL故障	復帰	(9:57:11)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰	(9:57:12)		
2018/9/7 9:57	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 9:57	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 9:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変 6kV 27	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変B 故障	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	配変 6kV 27	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	61 TL故障	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	63 TL故障	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	64 TL故障	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	65 TL故障	復帰			
2018/9/7 9:57	[redacted]	66 TL故障	復帰			

2018/9/7 9:57	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 9:57		PD 故障	発生						
2018/9/7 9:57		61 TL故障	発生						
2018/9/7 9:57		66kV 43V切替無電圧	発生						
2018/9/7 9:57		PD 故障	復帰						
2018/9/7 9:57		63 TL故障	発生						
2018/9/7 9:57		64 TL故障	発生						
2018/9/7 9:57		65 TL故障	発生						
2018/9/7 9:57		66 TL故障	発生						
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 9:57		配変A 故障	発生						
2018/9/7 9:57		配変 6kV 27							
2018/9/7 9:57		配変B 故障	発生						
2018/9/7 9:57		配変 6kV 27							
2018/9/7 9:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 9:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 9:58		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 9:58		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 9:58		1G 43-流量.	使用						
2018/9/7 9:59		1G 43-77	自動						
2018/9/7 9:59	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 9:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 9:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 10:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 10:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:00	[redacted]	ダム水位	上限2段発生	135cm(134cm)					
2018/9/7 10:00		取水門極限	復帰						
2018/9/7 10:00		F1CB	開放						
2018/9/7 10:01		F2CB	開放						
2018/9/7 10:01		本館	退所						
2018/9/7 10:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:01	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/7 10:01		F11CB	開放						
2018/9/7 10:01		F12CB	開放						
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/7 10:02	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/7 10:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:03	[redacted]	ダム水位	急変発生	11.6cm/分(10.0)					
2018/9/7 10:03	室蘭SS	74CB	投入						
2018/9/7 10:03	[redacted]	所内AC電源故障	復帰						
2018/9/7 10:03		自動受電切替中	復帰						
2018/9/7 10:03		配変A 6kV 27	復帰						
2018/9/7 10:03	室蘭SS	74 系統同期	動作						
2018/9/7 10:03	[redacted]	1G 43R	遠方						
2018/9/7 10:03	室蘭SS	74 系統同期	復帰						
2018/9/7 10:04	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 10:04	[redacted]	配変A タップ極限	復帰						
2018/9/7 10:04		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱発生	6.30kV(6.40kV)					
2018/9/7 10:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:04	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 10:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:04		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:04	停電管理	停電作業決定件名	65516 受信						
2018/9/7 10:05	[redacted]	64CB	投入						
2018/9/7 10:05		系統同期	動作						
2018/9/7 10:05		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:05		系統同期	復帰						
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:05	[redacted]	11CB	投入						
2018/9/7 10:05		所内電源故障	発生						
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 10:05	[redacted]	所内電源故障	復帰						
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/7 10:05	[redacted]	14CB	投入						
2018/9/7 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 10:07	[redacted]	F1CB	投入						
2018/9/7 10:07		ダム水位(下新)	下限1段発生	49cm(50cm)					
2018/9/7 10:07		F11CB	投入						
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 10:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 10:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 10:09	苫小牧系制	[redacted]	発生						
2018/9/7 10:09	[redacted]	F12CB	投入						
2018/9/7 10:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動							
2018/9/7 10:09	[redacted]	66kV 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 10:09		61 TL故障	復帰						

2018/9/7 10:09	[redacted]	63 TL故障	復帰		
2018/9/7 10:09		64 TL故障	復帰		
2018/9/7 10:09		65 TL故障	復帰		
2018/9/7 10:09		66 TL故障	復帰		
2018/9/7 10:09		配変A 故障	復帰		
2018/9/7 10:09		配変 6kV 27	復帰		
2018/9/7 10:09		配変B 故障	復帰		
2018/9/7 10:09		配変 6kV 27	復帰		
2018/9/7 10:12		配変A 母線電圧LDC下限	逸脱復帰	6.55kV(6.40kV)	
2018/9/7 10:12		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/7 10:12		所内DC電源故障	発生		
2018/9/7 10:12		所内DC電源故障	復帰		
2018/9/7 10:12	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:13	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 10:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:13		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:14	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:14		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:14	北新得SS	201CB	操作ロック設	定	
2018/9/7 10:14	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:14		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:14		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:14		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:14		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:14		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰	
2018/9/7 10:15		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生	
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理	計算機 起動
2018/9/7 10:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－13		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 10:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 10:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 10:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:18	[redacted]	配変B 43A	自動		
2018/9/7 10:19		2G 水調.	使用		
2018/9/7 10:19		2G 応水	使用		
2018/9/7 10:19		1G 水調	使用		
2018/9/7 10:19		1G 応水.	使用		
2018/9/7 10:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 10:21	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水変更制御	
2018/9/7 10:21	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水変更制御	
2018/9/7 10:21	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	19.7m3/s(15.0)	
2018/9/7 10:21	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始	
2018/9/7 10:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 10:22	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 10:22	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了	
2018/9/7 10:22	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	19.8m3/s(15.0)	
2018/9/7 10:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:23	南早来SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	65.2kV(64.5kV)	
2018/9/7 10:23	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 10:24		61X	入		
2018/9/7 10:25		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:25		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:25		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 10:26	春別ダム	本館	入所		
2018/9/7 10:26	[redacted]	63 67P	ロック		
2018/9/7 10:26		64 67P	ロック		
2018/9/7 10:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 10:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:26	苫小牧SS	63･64 43-95	ロック		
2018/9/7 10:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:29	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:29		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:29		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:29		HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:29		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:29		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:29		61 TL故障	復帰		
2018/9/7 10:29		HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:29		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:29		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:30		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:30		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 10:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 10:30	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰	
2018/9/7 10:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:30		HDLC 回線渋滞(ポート1	)	発生	
2018/9/7 10:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 10:30	停電管理	停電作業決定件名		65516 最終承認更新	
2018/9/7 10:30	[redacted]	F4CB	操作ロック解	除	
2018/9/7 10:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 10:30	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/7 10:31	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2
2018/9/7 10:31	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1
2018/9/7 10:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 10:32		表示復帰	選択不応動		

2018/9/7 10:32	[redacted]	31XE	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		31XE	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		31X	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		31X	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		31CB	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		31CB	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		31Y	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		31Y	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		33XE	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		33XE	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		33X	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		33X	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		33CB	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		33CB	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		33Y	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		33Y	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		11X	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		11X	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		11CB	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		11CB	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		配変A 43A	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		配変A 43A	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		F1CB	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		F1CB	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		配変A 43RC	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		配変A 43RC	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32		配変A 43-10G	オフライン解	除
2018/9/7 10:32		配変A 43-10G	操作ロック解	除
2018/9/7 10:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 10:32	[redacted]	取水門 43A	手動	
2018/9/7 10:32		HDLC 回線渋滞		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:32		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 10:32		チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート
2018/9/7 10:32		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 10:32	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰 CPU1
2018/9/7 10:32	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰 CPU2
2018/9/7 10:33	[redacted]	札3 インティグリティ要	求依頼無	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 10:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 10:34	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水変更制御
2018/9/7 10:34	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水変更制御
2018/9/7 10:34	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	14.0m3/s(10.0)
2018/9/7 10:34	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始
2018/9/7 10:34	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了
2018/9/7 10:34	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	13.9m3/s(10.0)
2018/9/7 10:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 10:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 10:35	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 10:35	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:35	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 10:35		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:36		HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:36		HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:36		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:36		HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:36		HDLC リンク確立異常		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 10:36		疑似設定	自動解除	
2018/9/7 10:36		HDLC リンク確立異常		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 10:36		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 10:36		配変 軽故障	発生	03:08:23 MEL 1
2018/9/7 10:36		40CB	入	
2018/9/7 10:36		61XE	入	
2018/9/7 10:36		62XE	入	
2018/9/7 10:36		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 10:36		61CB	入	
2018/9/7 10:36		62CB	入	
2018/9/7 10:36		水槽水位異常	復帰	
2018/9/7 10:36		61XE	切	
2018/9/7 10:36		62XE	切	
2018/9/7 10:36		40CB	切	
2018/9/7 10:36		配変C 故障	復帰	
2018/9/7 10:36		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 10:36		61CB	切	
2018/9/7 10:36		62CB	切	
2018/9/7 10:36		1G GOV装置軽故障	発生	
2018/9/7 10:37		水槽水位	下限1段復帰	-48cm(-70cm)
2018/9/7 10:37		2G マスター	運転	
2018/9/7 10:37		2G 発電機 準備	動作	
2018/9/7 10:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 10:38	[redacted]	63 43RC	使用	
2018/9/7 10:38		64 43RC	使用	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－4
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 10:38	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 10:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 10:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 10:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 10:40	[redacted]	2G 発電機	運転	
2018/9/7 10:40	苫小牧SS	111 後備搬送不良	発生	

2018/9/7 10:41	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 10:41		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 10:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:41	充停電判定	[redacted]	単独系統発生					
2018/9/7 10:41	[redacted]	2CB	並列					
2018/9/7 10:41		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1			
2018/9/7 10:41		疑似設定	自動解除					
2018/9/7 10:41		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:41		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 10:41		ASW	Bルート					
2018/9/7 10:42		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:42		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 10:42		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 10:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:43	発電制御	新冠PS1G中給制御	中給指令受信	G 80.0MW(10:43)				
2018/9/7 10:43	発電制御	新冠PS1G発電起動ﾌﾛｰ	制御開始	-0.1MW(80.0MW)				
2018/9/7 10:43	新冠PS	1G マスター	運転					
2018/9/7 10:43	新冠PS	1G 発電機	運転					
2018/9/7 10:43	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 10:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 10:43	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU1			
2018/9/7 10:43	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	発生	CPU2			
2018/9/7 10:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 10:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:45	新冠PS	1G 主弁	開					
2018/9/7 10:45	[redacted]	チャンネルモード設定	不定→停止	Aルート				
2018/9/7 10:45	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU2			
2018/9/7 10:45	苫小牧GW-A1	対LB ステータス監視異	常(CPU検出)	復帰	CPU1			
2018/9/7 10:45	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 10:45	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 10:46	南早来SS	71CB	投入					
2018/9/7 10:46	新冠PS	1G 発電機 励磁	動作					
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 10:46	新冠PS	1CB	並列					
2018/9/7 10:46	充停電判定	新冠PS1G	単独系統発生					
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 10:47	[redacted]	61CB	投入					
2018/9/7 10:47	新冠PS	1G 43-AFC	使用					
2018/9/7 10:47	発電制御	新冠PS1G中給制御	制御結果送信	正常終了				
2018/9/7 10:47	発電制御	新冠PS1G発電起動ﾌﾛｰ	制御終了	3.5MW(80.0MW)				
2018/9/7 10:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 10:48	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:48	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 10:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:49	[redacted]	ダム水位	越流発生	1cm(0cm)				
2018/9/7 10:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:50	[redacted]	ダム越流	停止					
2018/9/7 10:50	[redacted]	ダム水位	上限1段発生	2cm(0cm)				
2018/9/7 10:50	記録・統計	実績2　18/ 9/ 7	送信開始	苫小牧→中給				
2018/9/7 10:50	記録・統計	実績2　18/ 9/ 7	送信終了	苫小牧→中給				
2018/9/7 10:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:51	[redacted]	ダム越流	開始					
2018/9/7 10:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 10:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 10:52	[redacted]	61CB	入					
2018/9/7 10:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:53	[redacted]	1G GOV装置軽故障	復帰					
2018/9/7 10:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	開始		受付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン3	実行モード	訓練	遷移
2018/9/7 10:55	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 10:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3				
2018/9/7 10:56	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 10:56	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 10:56	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 10:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－4		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御所	訓練卓－4		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 10:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 10:57	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 10:57	[redacted]	CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:57	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3				
2018/9/7 10:57	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 10:57	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 10:57	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 10:57	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:57	[redacted]	札3 インティグリティ要	求依頼無	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 10:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 10:57	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		発生				
2018/9/7 10:58	[redacted]	時刻同期要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 10:58	[redacted]	61X	切					

2018/9/7 10:58	[redacted]	61CB	切			
2018/9/7 10:58		HDLC 時刻同期不良				復帰
2018/9/7 10:58		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 10:58		62X	切			
2018/9/7 10:58		62CB	切			
2018/9/7 10:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:00		31CB	操作ロック解	除		
2018/9/7 11:00		31CB	開放			
2018/9/7 11:00		31CB	操作ロック設	定		
2018/9/7 11:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 11:01	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 11:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 11:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	マスク設定			
2018/9/7 11:01	[redacted]	排砂門極限	動作			
2018/9/7 11:01		F1CB	開放			
2018/9/7 11:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 11:02	[redacted]	33CB	開放			
2018/9/7 11:02		F1CB	開放			
2018/9/7 11:03		排砂門極限	復帰			
2018/9/7 11:04		21CB	投入			
2018/9/7 11:04		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 11:04		所内電源故障	復帰			
2018/9/7 11:04		33kV 27	復帰			
2018/9/7 11:04		33CB	投入			
2018/9/7 11:04		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 11:04		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 11:04		CHルート切替モード	自動			
2018/9/7 11:05		F1CB	投入			
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了			
2018/9/7 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 11:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	開始 受付
2018/9/7 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	運用区分 函館 割付
2018/9/7 11:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 11:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	実行モード 試験 遷移
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 11:07	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 11:07	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 11:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07		1G 43R	直接			
2018/9/7 11:07		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 11:07		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 11:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障 発生
2018/9/7 11:07	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 11:07	発電制御	高見PS1G中給制御	中給指令受信	G 0.0MW(11:07)		
2018/9/7 11:07	発電制御	高見PS1G解列ﾌﾛｰ	制御開始	24.6MW(0.0MW)		
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 11:07	高見PS	1G AFC	ロック			
2018/9/7 11:07	高見PS	1G マスター	停止			
2018/9/7 11:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:07	充停電判定	高見PS1G	単独系統復帰			
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 11:08	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 11:09	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 11:09	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障 復帰
2018/9/7 11:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 11:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 11:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:10	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 11:10	高見PS	1CB	解列			
2018/9/7 11:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3		
2018/9/7 11:10		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:11	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 11:13	[redacted]	33CB	開放			
2018/9/7 11:13		31CB	開放			
2018/9/7 11:13	苫小牧SS	111 後備搬送不良	復帰			

2018/9/7 11:13	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:14		1G 86-1B	復帰	
2018/9/7 11:14		1G 86-2	復帰	
2018/9/7 11:14	高見PS	1G 発電機	停止	
2018/9/7 11:14	発電制御	高見PS1G中給制御	制御結果送信	正常終了
2018/9/7 11:14	発電制御	高見PS1G解列ﾌﾛｰ	制御終了	0.0MW(0.0MW)
2018/9/7 11:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:14		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:14		1G マスター	運転	
2018/9/7 11:14		1G 発電機 準備	動作	
2018/9/7 11:15		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:15		F1CB	開放	
2018/9/7 11:15		TL 43R	直接	
2018/9/7 11:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:16		F2CB	開放	
2018/9/7 11:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:16		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:16		CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:16		CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:16		CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:16		CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:17		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:17		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:17		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:17		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:17		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:17		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:17		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:17		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:17		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:17		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:17		1G 発電機	運転	
2018/9/7 11:17	伊達PS	12CB	入	
2018/9/7 11:17	伊達PS	1G マスター	運転	
2018/9/7 11:17	充停電判定	伊達PS1G	単独系統発生	
2018/9/7 11:17		TL 43R	遠方	
2018/9/7 11:18		1G マスター	操作ロック解	除
2018/9/7 11:18		1G マスター	運転	
2018/9/7 11:18		下流警報順次吹鳴	起動	
2018/9/7 11:18		下流警報	吹鳴	
2018/9/7 11:18	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:18		1CB	並列	
2018/9/7 11:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:19	東の沢ダム	本館	入所	
2018/9/7 11:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 11:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:20		F24CB	操作ロック解	除
2018/9/7 11:20		F24CB	投入	
2018/9/7 11:20		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:20		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:20		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:20		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:20		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:20		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 11:20		ASW	Aルート	(11:20:54)
2018/9/7 11:20		ASW	Aルート	
2018/9/7 11:21		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:21		ASW	Aルート	
2018/9/7 11:21		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:21		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:21		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:21		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:21		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:21		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:21		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:21		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:22		CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:22		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:22		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:22		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:22		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:22		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:22		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:23	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:23	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:24		107CB	入	
2018/9/7 11:24	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:25		取水門 43A	自動	
2018/9/7 11:25		本館	入所	
2018/9/7 11:25		CDT装置故障	復帰	
2018/9/7 11:26		107CB	マスク設定	
2018/9/7 11:26		ダム水位(下新)	下限1段復帰	52cm(50cm)
2018/9/7 11:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:27	室蘭SS	102CB	投入	
2018/9/7 11:27		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 11:27		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 11:27	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:27	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:27	室蘭SS	102 系統同期	動作	
2018/9/7 11:27	室蘭SS	102 系統同期	復帰	

2018/9/7 11:27	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 11:27	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 11:27	苫小牧SS	104 系統同期	動作	
2018/9/7 11:27	苫小牧SS	104CB	投入	
2018/9/7 11:27	[redacted]	107CB	切	
2018/9/7 11:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:27	苫小牧SS	104 系統同期	復帰	
2018/9/7 11:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:28	[redacted]	1G 発電機	運転	
2018/9/7 11:28	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 11:28		静内系PC合調度	8.7%(	5.0%～16.0%)
2018/9/7 11:28		[redacted]		
2018/9/7 11:29	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:29	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 11:29	[redacted]	33kV 27	復帰	
2018/9/7 11:29	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 11:29	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 11:29	[redacted]	配変A タップ極限	動作	
2018/9/7 11:29	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/7 11:29	[redacted]	配変A 保護装置不良	復帰	
2018/9/7 11:29	[redacted]	107 43CB	使用	
2018/9/7 11:29	[redacted]	下流警報順次吹鳴	停止	
2018/9/7 11:29	[redacted]	107 43CB	ロック	
2018/9/7 11:29	[redacted]	33CB	投入	
2018/9/7 11:29	苫小牧SS	111 後備搬送不良	発生	
2018/9/7 11:29	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 11:30	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 11:30	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱発生	0.00MW(4.10MW)
2018/9/7 11:30	[redacted]	発電流量下限	逸脱発生	1.07m3/s(5.00)
2018/9/7 11:30	[redacted]	取水門極限	復帰	
2018/9/7 11:30	[redacted]	自動制御装置故障	発生	
2018/9/7 11:30	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	0.00MW(14.00MW)
2018/9/7 11:30	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:30	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:30	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:30	西室蘭SWS	104CB	投入	
2018/9/7 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:31	西室蘭SWS	系統同期	動作	
2018/9/7 11:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:31	西室蘭SWS	系統同期	復帰	
2018/9/7 11:31	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:31	室蘭SS	104 系統同期	動作	
2018/9/7 11:31	室蘭SS	104CB	投入	
2018/9/7 11:31	室蘭SS	104 系統同期	復帰	
2018/9/7 11:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 11:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:32	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:32	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	4秒(2)
2018/9/7 11:32	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:32	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:32	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:32	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:32	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:32	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:32	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:32	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 11:32	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:32	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:33	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:33	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 11:33	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 11:33	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:33	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:33	[redacted]	現地ASW	Aルート	
2018/9/7 11:33	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 11:33	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 11:33	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:33	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 11:33	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 11:33	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:33	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 11:33	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 11:34	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:34	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	6秒(4)
2018/9/7 11:34	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:37	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	旭　川
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	札幌西
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウト	札幌東
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 11:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 11:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 11:43	[redacted]	下流警報	終了	
2018/9/7 11:44	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 11:44	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:44	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 11:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 11:44	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 11:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 11:45	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 11:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 11:45	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 11:45	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 11:45	旭川系統制御所	業務支援端末－１０		運転管理　計算機　起動	
2018/9/7 11:45	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 11:46	旭川系統制御所	業務支援端末－１０		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続	
2018/9/7 11:46	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 11:47	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 11:48	高見支水路	取水門.	全閉		
2018/9/7 11:48	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 11:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 11:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 11:50	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3	
2018/9/7 11:50	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 11:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 11:50	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 11:50	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 11:50	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 11:51	追分SWSTC	CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 11:51	追分SWSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3	
2018/9/7 11:51	追分SWSTC	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 11:51	追分SWSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 11:51	追分SWSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 11:51	追分SWSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 11:52	追分SWSTC	CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 11:52	[redacted]	CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 11:52	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3	
2018/9/7 11:52	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 11:52	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 11:52	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 11:52	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 11:52	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 11:53	[redacted]	CDT装置故障	発生		
2018/9/7 11:53	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 11:53	[redacted]	CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 11:53	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 11:53	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3	
2018/9/7 11:53	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 11:53	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/7 11:53	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/7 11:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 11:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 11:53	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/7 11:53	[redacted]	ASW	Aルート	(11:53:50)	
2018/9/7 11:53	[redacted]	ASW	Aルート		
2018/9/7 11:54	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 11:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 11:55	苫小牧SSTC	TL 43R	直接		
2018/9/7 11:58	[redacted]	CDT装置故障	復帰		
2018/9/7 11:58	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 11:58	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 11:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 12:01	[redacted]	下流警報	吹鳴		
2018/9/7 12:01	[redacted]	下流警報順次吹鳴	起動		
2018/9/7 12:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 12:02	[redacted]	1G 43R	直接		
2018/9/7 12:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 12:02	苫小牧SS	111 後備搬送不良	復帰		
2018/9/7 12:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 12:03	苫小牧SS	111 後備搬送不良	発生		
2018/9/7 12:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 12:03	[redacted]	107 43CB	使用		
2018/9/7 12:03	[redacted]	107 43CB	ロック		
2018/9/7 12:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:03	[redacted]	107 43CB	使用		
2018/9/7 12:04	苫小牧SS	111 後備搬送不良	復帰		
2018/9/7 12:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:04	[redacted]	107CB	入		
2018/9/7 12:04	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:04	[redacted]	107 後備保護搬送不良	発生		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－６	
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 12:04	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 12:04	苫小牧SS	111CB	入		
2018/9/7 12:04	[redacted]	107 後備保護搬送不良	復帰		
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線断		発生　苫小牧GW-A1	
2018/9/7 12:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-A1	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線断(ポート1)		復帰	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート1	)	復帰	
2018/9/7 12:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3	
2018/9/7 12:05	記録・統計	実績2　18/ 9/ 6	送信開始	苫小牧→中給	
2018/9/7 12:05	記録・統計	実績2　18/ 9/ 6	送信終了	苫小牧→中給	

2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:05	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:06	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:06	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:07	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:07	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:07	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:07	東の沢ダム	本館	退所	
2018/9/7 12:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:08	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:08	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:08	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 12:08	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:08	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:08	苫小牧SS	111 43CB	ロック	
2018/9/7 12:08	[redacted]	107 43CB	ロック	
2018/9/7 12:08	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:09	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:09	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:09	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:09	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:09	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	2秒(6)
2018/9/7 12:10	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:10	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:10	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:10	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/7 12:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:10	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:10	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 12:10	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:10	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:10	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:10	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:10	[redacted]	ASW	Aルート	(12:10:45)
2018/9/7 12:10	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 12:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:11	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:11	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:12	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	4.40MW(4.10MW)
2018/9/7 12:12	[redacted]	発電流量下限	逸脱復帰	5.24m3/s(5.00)
2018/9/7 12:12	[redacted]	配変B タップ極限	動作	
2018/9/7 12:12	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:13	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/7 12:13	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 12:13	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 12:13	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:13	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:13	[redacted]	ASW	Bルート	(12:13:03)
2018/9/7 12:13	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 12:13	[redacted]	下流警報順次吹鳴	停止	
2018/9/7 12:14	[redacted]	S50CB	入	
2018/9/7 12:14	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:14	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:14	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:14	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:14	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/7 12:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:14	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:14	[redacted]	ASW	Aルート	(12:14:41)
2018/9/7 12:14	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 12:14	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:14	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/7 12:15	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:15	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3

2018/9/7 12:15	[redacted]	札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:15		F3CB	開放	
2018/9/7 12:15		F11CB	開放	
2018/9/7 12:15	苫小牧SS	111 43C	使用	
2018/9/7 12:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:15	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/7 12:16		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:16		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:16		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:16		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:16	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:16	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:16		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:16		ASW	Aルート	(12:16:08)
2018/9/7 12:16		ASW	Aルート	
2018/9/7 12:16		F1CB	開放	
2018/9/7 12:16		F2CB	開放	
2018/9/7 12:16		チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/7 12:16		CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 12:16		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 12:16		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 12:16		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:16		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 12:16		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:16		F12CB	開放	
2018/9/7 12:16		ASW	Bルート	
2018/9/7 12:17		F14CB	開放	
2018/9/7 12:17		107 43C	使用	
2018/9/7 12:17		F1CB	トリップ	
2018/9/7 12:17		配変A DL 67G		
2018/9/7 12:17		63･64 43S	ロック	
2018/9/7 12:17		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:18	室蘭SS	73･74 43S	ロック	
2018/9/7 12:18	[redacted]	F1CB	入	
2018/9/7 12:18		61･62 43S	ロック	
2018/9/7 12:18		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:18		CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:18		チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:18		取水門極限	動作	
2018/9/7 12:18		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:18		自動制御装置故障	復帰	
2018/9/7 12:18		65･66 43S	ロック	
2018/9/7 12:18		HDLC リンク確立異常		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:18		HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:18		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:18		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:18		ASW	Aルート	(12:18:29)
2018/9/7 12:18		ASW	Aルート	
2018/9/7 12:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:18		CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:18		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:19		66CB	投入	
2018/9/7 12:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:19	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 12:19		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:19		系統同期	復帰	
2018/9/7 12:19		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:19		71CB	投入	
2018/9/7 12:19	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:19		62CB	投入	
2018/9/7 12:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:22	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/7 12:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:23		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:23		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:23		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:23		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:23		本館	入所	
2018/9/7 12:23		33CB	投入	
2018/9/7 12:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:23		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 12:23		配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 12:23		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:23		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:23		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:24	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:24		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:24		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:24		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:24		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:24		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:24		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:24	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:24		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:24		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:25		F1CB	投入	
2018/9/7 12:25		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:25		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:25		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:25		11CB	投入	
2018/9/7 12:25		配変 軽故障	復帰	
2018/9/7 12:25		14CB	投入	

2018/9/7 12:25	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:25		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:25		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:25		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:25		表示回線断(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:25		表示回線断(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:25		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:25		表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:25		31CB	開放	
2018/9/7 12:26	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:26	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:25	[redacted]	61 27	復帰	
2018/9/7 12:25		61 27	動作	
2018/9/7 12:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:26	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:26		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:26		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:26		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:26		F1CB	開放	
2018/9/7 12:26		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:26		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:26		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:26		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:26		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:26		F1CB	投入	
2018/9/7 12:27		F2CB	開放	
2018/9/7 12:27		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:27		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:27		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:27		F3CB	開放	
2018/9/7 12:27		F2CB	投入	
2018/9/7 12:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:27	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/7 12:27		下流警報	終了	
2018/9/7 12:27		F12CB	投入	
2018/9/7 12:27		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:27		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:27		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:27		31CB	投入	
2018/9/7 12:27		F14CB	投入	
2018/9/7 12:28		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:28		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:28		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:28		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:28		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:28		札3 リフレッシュ返送無		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:28		61CB	入	
2018/9/7 12:28		61 27	復帰	
2018/9/7 12:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:28	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/7 12:28		配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 12:28		所内電源故障	復帰	
2018/9/7 12:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:28	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	12:28:57 MSL
2018/9/7 12:28		配変A 軽故障(LR)	発生	12:28:57 MSL
2018/9/7 12:29	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:30	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 12:31		1G	起動	
2018/9/7 12:32		配変B タップ極限	復帰	
2018/9/7 12:33		1CB	並列	
2018/9/7 12:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:34	室蘭SS	73CB	投入	
2018/9/7 12:34	室蘭SS	73 系統同期	動作	
2018/9/7 12:34	室蘭SS	73 系統同期	復帰	
2018/9/7 12:34	[redacted]	系統同期	動作	
2018/9/7 12:35		63CB	投入	
2018/9/7 12:35		系統同期	復帰	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:35	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:35	室蘭SS	73･74 43S	使用	
2018/9/7 12:35	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:36		63･64 43S	使用	
2018/9/7 12:36		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:37	[redacted]	65CB	投入	
2018/9/7 12:37		系統同期	動作	
2018/9/7 12:37		系統同期	復帰	
2018/9/7 12:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:38	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 12:38		107 43C	ロック	
2018/9/7 12:38		65･66 43S	使用	
2018/9/7 12:38		61･62 43S	使用	
2018/9/7 12:39	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:40	静内PSTC	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:40	新冠PS	1G 43-65SD	直線	
2018/9/7 12:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:40		配変 母線電圧 下限	逸脱発生	6.50kV(6.50kV)
2018/9/7 12:40	新冠PS	2G 43-65SD	直線	
2018/9/7 12:40	[redacted]	107 43C	使用	
2018/9/7 12:40	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:40	下新冠PS	1G 43-65SD	直線	
2018/9/7 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 12:41	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:41	[redacted]	配変A 故障.	復帰	
2018/9/7 12:41	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 12:41	[redacted]	配変B 故障	復帰	
2018/9/7 12:41	[redacted]	配変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 12:42	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:42	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:42	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:42	静内PSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:42	静内PSTC	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:42	静内PSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:42	静内PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:42	静内PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:42	静内PSTC	ASW	Aルート	
2018/9/7 12:43	静内PSTC	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:42	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 12:43	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:43	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:43	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:43	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:43	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:43	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 12:43	春別ダム	本館	退所	
2018/9/7 12:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:44	予定作業	予定作業件名	50726	予定作業登録
2018/9/7 12:44	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:44	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰	
2018/9/7 12:45	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:46	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:46	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:46	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:47	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 12:47	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:48	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:49	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:49	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:49	[redacted]	配変A タップ極限	復帰	
2018/9/7 12:50	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:50	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:50	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:50	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:50	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:50	[redacted]	O-10CB	操作ロック設	定
2018/9/7 12:50	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 12:50	[redacted]	O-10CB	オフライン設	定
2018/9/7 12:50	[redacted]	O-10CB	投入	
2018/9/7 12:50	充停電判定	[redacted]	単独系統発生	
2018/9/7 12:50	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 12:50	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:51	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:51	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 12:51	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 12:51	伊達PS	1G発電P	TMチャート最	大 100(500)
2018/9/7 12:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:52	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	14.00MW(14.00MW)
2018/9/7 12:52	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:52	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:52	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:52	[redacted]	配変 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.46kV(6.47kV)
2018/9/7 12:53	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:53	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:53	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:53	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/7 12:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:53	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 12:53	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:53	[redacted]	1G 43R	遠方	
2018/9/7 12:53	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:53	予定作業	予定作業件名	50727	予定作業登録
2018/9/7 12:53	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:54	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:54	予定作業	予定作業件名	50726	中止（停　電）
2018/9/7 12:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:54	予定作業	予定作業件名	50726	件名削除
2018/9/7 12:54	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:54	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:54	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:54	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:54	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:54	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 12:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	

2018/9/7 12:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 12:56	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 12:56	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 12:56	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:56	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:56	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:56	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:56	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:56	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:57	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:57	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:57	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:57	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:57	[redacted]	ASW	Aルート	(12:56:59)
2018/9/7 12:57	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 12:57	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 12:57	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 12:57	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 12:58	静内PS	本館	入所	
2018/9/7 12:58	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3
2018/9/7 12:58	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 12:58	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 12:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 12:58	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 12:58	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 12:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:58	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 12:59	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 12:59	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 12:59	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 12:59	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 12:59	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 12:59	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 12:59	[redacted]	ASW	Aルート	(12:59:13)
2018/9/7 12:59	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 12:59	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107CB	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	187kV 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 地絡事故	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 低速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 87	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 再送電遮断51	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 高速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44SZ3	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44GZ1	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 51GG(主)	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44GZ2	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 85G	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44SZ1	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44GZ3	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 44SZ2	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 短絡事故	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 51GB(後)	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 85S	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 青相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 赤相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 白相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL CB欠相	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 再閉路成功	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備保護搬送不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 再閉路せず	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 主保護伝送不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107TL 主保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 12:59	[redacted]	107 後備保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 12:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 12:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:00	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰	
2018/9/7 13:00	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 13:00	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 13:01	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 13:01	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 13:01	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 13:01	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 13:01	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 13:01	[redacted]	回線監視ロック	設定	子局
2018/9/7 13:01	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/7 13:01	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生	
2018/9/7 13:01	[redacted]	回線監視ロック	設定	Aルート
2018/9/7 13:01	[redacted]	回線監視ロック	設定	Bルート
2018/9/7 13:01	[redacted]	107 43C	マスク解除	
2018/9/7 13:01	[redacted]	33CB	開放	
2018/9/7 13:02	[redacted]	31CB	開放	
2018/9/7 13:02	[redacted]	107 43RC	マスク解除	
2018/9/7 13:02	[redacted]	107 43RS	マスク解除	
2018/9/7 13:02	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰	
2018/9/7 13:02	[redacted]	33kV 27	復帰	
2018/9/7 13:02	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/7 13:03	苫小牧SS	111 後備Ry故障	発生	
2018/9/7 13:03	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 13:03	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:04	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/7 13:04	[redacted]	所内電源故障	復帰	

2018/9/7 13:04	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 13:04	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 13:04	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:04	苫小牧SS	111 後備Ry故障	復帰	
2018/9/7 13:04	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 13:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:07	[redacted]	107TL 主保護点検不良	発生	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－4
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:07	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 13:08	[redacted]	107TL 主保護点検不良	復帰	
2018/9/7 13:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:08	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 13:08	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰	
2018/9/7 13:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:08	[redacted]	表示回線断(HCDX)	発生	
2018/9/7 13:08	[redacted]	表示渋滞(HCDX)	発生	
2018/9/7 13:08	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/7 13:09	[redacted]	回線監視ロック	設定	Aルート
2018/9/7 13:09	[redacted]	回線監視ロック	設定	Bルート
2018/9/7 13:09	[redacted]	回線監視ロック	設定	子局
2018/9/7 13:10	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:10	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:10	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－4
2018/9/7 13:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算要求実施		苫小牧制御卓－4
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 13:11	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生	
2018/9/7 13:11	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:11	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:11	運用設定	設備並び設定	設定変更	TC・CDT
2018/9/7 13:11	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰	
2018/9/7 13:12	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:12	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:12	[redacted]	AS・IRロック	設定	
2018/9/7 13:12	[redacted]	DLL実行要求		札幌HOST-3
2018/9/7 13:13	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:13	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	復帰	13:13:41 MEL 2
2018/9/7 13:15	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	13:15:21 MEL 2
2018/9/7 13:15	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:17	[redacted]	67X	開放	
2018/9/7 13:17	[redacted]	67XE	投入	
2018/9/7 13:18	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	発生	13:18:43 MSL
2018/9/7 13:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:19	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	13:19:43 MSL
2018/9/7 13:19	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:20	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:22	[redacted]	配変 母線電圧 下限	発生（悪化）	6.40kV(6.43kV)
2018/9/7 13:22	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 13:22	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 札幌HOST-3
2018/9/7 13:22	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	苫小牧→中給
2018/9/7 13:22	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 13:22	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	苫小牧→中給
2018/9/7 13:22	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 13:22	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 13:23	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 13:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 13:23	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 13:24	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 13:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:25	[redacted]	回線監視ロック	設定	Bルート			
2018/9/7 13:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 13:25	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:26	[redacted]	チャンネルモード設定	停止	Bルート			
2018/9/7 13:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 13:26	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:26	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 13:27	[redacted]	CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 13:28	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3			
2018/9/7 13:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:28	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 13:28	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	復帰			
2018/9/7 13:28	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 13:28	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 13:28	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生				
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧		受付
2018/9/7 13:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理　オンライン	接続切替　苫小牧		接続
2018/9/7 13:29	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3			
2018/9/7 13:29	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 13:29	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 13:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:29	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	発生			
2018/9/7 13:29	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 13:29	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:29	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3			
2018/9/7 13:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:29	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 13:29	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	復帰			
2018/9/7 13:29	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 13:29	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 13:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルモード設定	停止	Aルート			
2018/9/7 13:30	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルモード設定要	求	Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 13:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3			
2018/9/7 13:30	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰				
2018/9/7 13:30	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 13:30	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 13:30	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 13:31	[redacted]	CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 13:31	苫小牧SS	111 主搬送不良	発生				
2018/9/7 13:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:32	新冠PS	1G 43-91(90)	AVR				
2018/9/7 13:32	新冠SWS	オシロ	動作				
2018/9/7 13:32	追分SWS	オシロ	動作				
2018/9/7 13:32	新冠SWS	オシロ	復帰				
2018/9/7 13:32	追分SWS	オシロ	復帰				
2018/9/7 13:33	[redacted]	回線監視ロック	解除	Bルート			
2018/9/7 13:33	苫小牧SS	111 主搬送不良	復帰				
2018/9/7 13:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:34	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生				
2018/9/7 13:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 13:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 13:35	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰				
2018/9/7 13:36	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	発生				
2018/9/7 13:37	[redacted]	11CB	投入				
2018/9/7 13:37	[redacted]	107TL 主保護伝送不良	復帰				
2018/9/7 13:38	[redacted]	107 43C	ロック				
2018/9/7 13:38	苫小牧SS	111 43C	ロック				
2018/9/7 13:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 13:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 13:39	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 13:39	[redacted]	61XE	操作ロック設	定			
2018/9/7 13:39	[redacted]	61XE	オフライン設	定			
2018/9/7 13:39	[redacted]	61XE	投入				
2018/9/7 13:39	[redacted]	107 43C	使用				
2018/9/7 13:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:40	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	復帰	13:40:39 MEL	2		
2018/9/7 13:40	[redacted]	107 43C	ロック				
2018/9/7 13:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:41	[redacted]	67CB	操作ロック設	定			
2018/9/7 13:41	[redacted]	61CB	操作ロック設	定			
2018/9/7 13:41	苫小牧SS	111 43C	使用				
2018/9/7 13:41	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	発生	13:41:34 MSL			
2018/9/7 13:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 13:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 13:42	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	復帰	13:42:31 MEL	2		

2018/9/7 13:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:46	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	発生	13:46:04 MSL
2018/9/7 13:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:48	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:50	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:50	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	13:50:28 MEL 2
2018/9/7 13:51	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	発生	13:51:43 MSL
2018/9/7 13:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:52	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:53	苫小牧系制	分電盤MCBトリップ	復帰	
2018/9/7 13:53	苫小牧系制	分電盤MCBトリップ	動作	
2018/9/7 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:54	苫小牧系制	分電盤MCBトリップ	復帰	
2018/9/7 13:54	苫小牧系制	分電盤MCBトリップ	動作	
2018/9/7 13:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:55	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:56	伊達PS	1G発電P	TMチャート最	大 350(100)
2018/9/7 13:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 13:56	[redacted]	61XE	オフライン解	除
2018/9/7 13:56	[redacted]	61XE	操作ロック解	除
2018/9/7 13:56	[redacted]	61XE	切	
2018/9/7 13:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 13:56	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 13:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:58	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:58	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 13:58	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 13:58	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 13:58	[redacted]	疑似設定	自動解除	
2018/9/7 13:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 13:58	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 13:58	[redacted]	配変A Ry故障	発生	
2018/9/7 13:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 13:58	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 13:58	札幌系統制御所	プリンター7	障害管理	プリンタ出力異常 発生
2018/9/7 13:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 13:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 13:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:00	[redacted]	67XE	開放	
2018/9/7 14:01	[redacted]	67X	投入	
2018/9/7 14:00	[redacted]	107CB	切	
2018/9/7 14:01	[redacted]	67CB	操作ロック解	除
2018/9/7 14:01	[redacted]	61CB	操作ロック解	除
2018/9/7 14:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:03	[redacted]	F1CB	トリップ	
2018/9/7 14:03	[redacted]	配変A DL 67G		
2018/9/7 14:04	[redacted]	F1CB	入	
2018/9/7 14:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 14:05	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 14:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 14:05	苫小牧SS	111CB	切	
2018/9/7 14:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:05	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 14:06	発電翌日計画	[redacted]	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）
2018/9/7 14:06	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	復帰	14:06:08 MEL 2
2018/9/7 14:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:06	札幌系統制御所	業務支援端末－13	運転管理	計算機 起動
2018/9/7 14:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:07	札幌系統制御所	業務支援端末－13	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 14:07	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:08	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	発生	14:08:00 MSL
2018/9/7 14:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:08	[redacted]	配変A 軽故障(LR)	復帰	14:08:09 MEL 2
2018/9/7 14:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:09	[redacted]	107CB	切	
2018/9/7 14:10	[redacted]	61CB	オフライン解	除
2018/9/7 14:10	[redacted]	61CB	操作ロック解	除
2018/9/7 14:10	[redacted]	O-10CB	オフライン解	除
2018/9/7 14:10	[redacted]	O-10CB	操作ロック解	除
2018/9/7 14:10	充停電判定	[redacted]	単独系統復帰	
2018/9/7 14:10	[redacted]	O-10CB	切	
2018/9/7 14:10	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 14:10	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A 札幌HOST-3
2018/9/7 14:10	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水変更制御
2018/9/7 14:10	[redacted]	CHルート切替	Aルート	

2018/9/7 14:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 14:10		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 14:11	発電制御	新冠支水路制御予定	1分経過です	取水変更制御			
2018/9/7 14:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 14:11		SV蓄積情報受信					
2018/9/7 14:11		ASW	Aルート	(14:10:55)			
2018/9/7 14:11		ASW	Aルート				
2018/9/7 14:11	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水変更制御			
2018/9/7 14:11	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	9.6m3/s(16.0)			
2018/9/7 14:11	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始			
2018/9/7 14:11	[redacted]	F1CB	トリップ				
2018/9/7 14:11		配変A DL 67G					
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所	業務支援端末－11		運転管理　オフライン	接続切替　苫小牧		受付
2018/9/7 14:11	[redacted]	配変B 軽故障(LR)	復帰	14:11:28 MEL　2			
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御所	業務支援端末－11		運転管理　オフライン	接続切替　苫小牧		接続
2018/9/7 14:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3			
2018/9/7 14:11		CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 14:11	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了			
2018/9/7 14:11	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	9.6m3/s(16.0)			
2018/9/7 14:11	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/7 14:11		チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/7 14:11		F1CB	入				
2018/9/7 14:11		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 14:11		ASW	Bルート				
2018/9/7 14:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 14:12	[redacted]	配変 母線電圧 下限	逸脱復帰	6.56kV(6.50kV)			
2018/9/7 14:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:12		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:12		チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3			
2018/9/7 14:12		CHルート切替	Aルート				
2018/9/7 14:12		チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/7 14:12		チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/7 14:13		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 14:13		CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 14:13		SV蓄積情報受信					
2018/9/7 14:13		ASW	Aルート	(14:12:54)			
2018/9/7 14:13		ASW	Aルート				
2018/9/7 14:13	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 14:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:13	発電翌日計画	[redacted]	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）			
2018/9/7 14:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:17	[redacted]	107CB	入				
2018/9/7 14:17	苫小牧SS	111CB	入				
2018/9/7 14:17	[redacted]	F15CB	投入				
2018/9/7 14:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:18		F11CB	投入				
2018/9/7 14:18	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生				
2018/9/7 14:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:18	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 14:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:18		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:18	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/7 14:18		F13CB	投入				
2018/9/7 14:18	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰				
2018/9/7 14:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:18		107主保護監視不良-軽	発生				
2018/9/7 14:18		107主保護監視不良-軽	復帰				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:19	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:19	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:19	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:20	[redacted]	F6CB	投入				
2018/9/7 14:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 14:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:20	[redacted]	33CB	投入				
2018/9/7 14:20		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/7 14:20	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生				
2018/9/7 14:20	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰				
2018/9/7 14:21	[redacted]	F3CB	投入				
2018/9/7 14:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:21	[redacted]	配変A 43A	自動				
2018/9/7 14:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 14:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 14:21	[redacted]	F2CB	投入				
2018/9/7 14:21		本館	入所				

2018/9/7 14:21	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 14:21	発電制御	新冠支水路制御予定	時刻です	取水変更制御
2018/9/7 14:22	発電制御	新冠支水路制御予定	1分経過です	取水変更制御
2018/9/7 14:22	発電制御	新冠支水路制御予定	実行指示	取水変更制御
2018/9/7 14:22	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御開始	13.6m3/s(22.0)
2018/9/7 14:22	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	開始
2018/9/7 14:22	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:22	室蘭SS	F1CB	開放	
2018/9/7 14:23	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	ビット制御	終了
2018/9/7 14:23	発電制御	新冠支水路取水変更ﾌﾛ	制御終了	13.9m3/s(22.0)
2018/9/7 14:23	室蘭SS	F3CB	開放	
2018/9/7 14:23	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 14:23	室蘭SS	F4CB	開放	
2018/9/7 14:23	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:24	[redacted]	ダム水位	上限2段復帰	133cm(134cm)
2018/9/7 14:24	室蘭SS	F2CB	開放	
2018/9/7 14:24	室蘭SS	27CB	投入	
2018/9/7 14:24	室蘭SS	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 14:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:25	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 14:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3	運転管理 オフライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3	運転管理 オフライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/7 14:26	発電翌日計画	[redacted]	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）
2018/9/7 14:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:27	発電翌日計画	長流･貫気別系 201	8/ 9/ 8 本登	録（制約違反有）
2018/9/7 14:27	[redacted]	配変A Ry故障	復帰	
2018/9/7 14:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:29	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:29	下新冠ダム	本館	入所	
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－14	運転管理	計算機 起動
2018/9/7 14:30	[redacted]	107 後備保護点検不良	発生	
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－14	障害管理	接続切替 失敗
2018/9/7 14:30	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 受付
2018/9/7 14:31	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 14:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:32	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 14:32	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 14:32	発電翌日計画	[redacted]	送信開始	
2018/9/7 14:32	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 14:34	旭川系統制御所	業務支援端末－14	運転管理	計算機 起動
2018/9/7 14:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 14:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 14:35	旭川系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 旭川 接続
2018/9/7 14:35	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:36	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 14:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:37	新冠支水路	取水量(CDT)	逸脱発生(任意)	22.5m3/s(22.5m3/s)
2018/9/7 14:37	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 14:37	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 14:37	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 14:37	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 14:37	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 14:37	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 14:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 14:40	新冠支水路	取水量	上限1段発生	23.80m3/s(22.50)
2018/9/7 14:40	新冠支水路	取水量	上限2段発生	23.80m3/s(22.50)
2018/9/7 14:40	新冠支水路	取水量(CDT)	上限1段発生	23.80m3/s(22.50)
2018/9/7 14:40	新冠支水路	取水量(CDT)	上限2段発生	23.80m3/s(22.50)
2018/9/7 14:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:41	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:41	新冠支水路	取水門 43A	手動	
2018/9/7 14:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6	障害管理	故障復帰 要求
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	プリンター7	障害管理	プリンタ出力異常 復帰
2018/9/7 14:43	新冠ダム	本館	入所	
2018/9/7 14:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:45	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 14:45	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 14:45	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 14:47	[redacted]	107 後備保護点検不良	復帰	
2018/9/7 14:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 14:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 14:50	新冠支水路	取水量	上限2段復帰	22.40m3/s(22.50)
2018/9/7 14:50	新冠支水路	取水量	上限1段復帰	22.40m3/s(22.50)
2018/9/7 14:50	新冠支水路	取水量(CDT)	上限1段復帰	22.40m3/s(22.50)
2018/9/7 14:50	新冠支水路	取水量(CDT)	上限2段復帰	22.40m3/s(22.50)

2018/9/7 14:51	[redacted]	107 43C	使用		
2018/9/7 14:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 14:51	新冠支水路	取水量(CDT)	逸脱復帰(任意) 22.3m3/s(22.5m3/s)		
2018/9/7 14:52	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生		
2018/9/7 14:52	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/7 14:52	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生		
2018/9/7 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:52	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰		
2018/9/7 14:52	予定作業	予定作業件名	41720 予定作業登録		
2018/9/7 14:52	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰		
2018/9/7 14:52	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ	障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:53	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ	障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 14:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 14:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 14:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 14:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:54	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:54	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生		
2018/9/7 14:54	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生		
2018/9/7 14:54	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰		
2018/9/7 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:54	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰		
2018/9/7 14:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 14:55	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 14:55	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 14:56	[redacted]	ダム水位	上限1段復帰	131cm(132cm)	
2018/9/7 14:56	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生		
2018/9/7 14:56	[redacted]	107 後備監視不良-軽	発生		
2018/9/7 14:56	[redacted]	107主保護監視不良-軽	発生		
2018/9/7 14:56	[redacted]	107 後備監視不良-重	発生		
2018/9/7 14:57	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 14:57	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 14:57	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 14:57	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 14:58	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 14:58	[redacted]	107 後備監視不良-重	復帰		
2018/9/7 14:58	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰		
2018/9/7 14:58	[redacted]	107主保護監視不良-軽	復帰		
2018/9/7 14:58	[redacted]	107 後備監視不良-軽	復帰		
2018/9/7 14:58	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 14:59	静内PS	本館	退所		
2018/9/7 15:00	[redacted]	O-10CB	操作ロック設	定	
2018/9/7 15:00	[redacted]	O-2CB	操作ロック設	定	
2018/9/7 15:00	東の沢PS	本館	退所		
2018/9/7 15:00	[redacted]	O-2CB	オフライン設	定	
2018/9/7 15:00	[redacted]	O-2CB	投入		
2018/9/7 15:00	[redacted]	2G マスター	運転		
2018/9/7 15:00	東の沢PS	本館	入所		
2018/9/7 15:00	東の沢PS	本館	退所		
2018/9/7 15:00	[redacted]	O-10CB	オフライン設	定	
2018/9/7 15:00	[redacted]	O-10CB	投入		
2018/9/7 15:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 15:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発生		
2018/9/7 15:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 15:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 15:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 15:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 15:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 15:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 15:02	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 15:04	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:04	[redacted]	疑似設定	自動解除		
2018/9/7 15:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:04	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 15:04	[redacted]	所内AC電源故障	発生		
2018/9/7 15:04	[redacted]	配変A 6kV 27	動作		
2018/9/7 15:04	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:04	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	229cm(230cm)	
2018/9/7 15:04	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 15:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC 回線断		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:06	[redacted]	疑似設定	自動解除		
2018/9/7 15:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3

2018/9/7 15:06	[redacted]	ASW	Bルート			
2018/9/7 15:06		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 15:06		VD故障(F5)	復帰			
2018/9/7 15:06		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 15:06		HDLC リンク確立異常		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 15:06		イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 15:06		HDLC BCD入力異常		発生		
2018/9/7 15:06		HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 15:06		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰		
2018/9/7 15:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 15:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 15:07		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生		
2018/9/7 15:07		HDLC BCD入力異常		復帰		
2018/9/7 15:07	室蘭SS	75CB	投入			
2018/9/7 15:07	[redacted]	配変A 6kV 27	動作			
2018/9/7 15:07	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 15:07	室蘭SS	75 系統同期	動作			
2018/9/7 15:07	室蘭SS	75 系統同期	復帰			
2018/9/7 15:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:07		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 15:07		表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 15:07	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 15:07	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3	
2018/9/7 15:07	[redacted]	VD故障(F5)	発生			
2018/9/7 15:07		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1	
2018/9/7 15:07		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1	
2018/9/7 15:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:07		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:08		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 15:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:08		F1CB	開放			
2018/9/7 15:08	発電当日運用	[redacted]	録	（制約違反有）		
2018/9/7 15:08	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 15:08		F3CB	開放			
2018/9/7 15:09		F4CB	開放			
2018/9/7 15:09		F5CB	開放			
2018/9/7 15:09	発電当日運用	長流･貫気別系　本登	録	（制約違反有）		
2018/9/7 15:09	[redacted]	VD故障(F5)	復帰			
2018/9/7 15:09		63CB	投入			
2018/9/7 15:09		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 15:10	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 15:11	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/7 15:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 15:11	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/7 15:11		33CB	開放			
2018/9/7 15:12		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 15:12	苫小牧系制	[redacted]	復帰			
2018/9/7 15:14	南早来275TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/7 15:14	南早来66TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/7 15:14	南早来蓄電池TC	SOE情報受信処理	（正常終了）			
2018/9/7 15:15	[redacted]	F1CB	投入			
2018/9/7 15:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 15:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 15:15	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 15:16		本館	退所			
2018/9/7 15:16		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:17		表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:17	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 15:17	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:18		11X	オフライン解	除		
2018/9/7 15:18		11X	操作ロック解	除		
2018/9/7 15:18		12X	オフライン解	除		
2018/9/7 15:18		12X	操作ロック解	除		
2018/9/7 15:18		本館	退所			
2018/9/7 15:18		本館	入所			
2018/9/7 15:19		本館	退所			
2018/9/7 15:19		11CB	投入			
2018/9/7 15:19	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生			
2018/9/7 15:19	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰			
2018/9/7 15:19	[redacted]	12CB	投入			
2018/9/7 15:19		33kV 27	復帰			
2018/9/7 15:19		107主保護監視不良-重	発生			
2018/9/7 15:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 15:19	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰			
2018/9/7 15:20		33CB	操作ロック解	除		
2018/9/7 15:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 15:20	[redacted]	33CB	投入			
2018/9/7 15:20		所内AC電源故障	復帰			
2018/9/7 15:20		配変A 6kV 27	復帰			
2018/9/7 15:20	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 15:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 15:21	新冠ダム	本館	退所			
2018/9/7 15:21	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生			
2018/9/7 15:21	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰			
2018/9/7 15:21	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生			
2018/9/7 15:21		107主保護監視不良-重	復帰			
2018/9/7 15:22	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生			
2018/9/7 15:22	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰			
2018/9/7 15:22	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生			
2018/9/7 15:22		107主保護監視不良-重	復帰			
2018/9/7 15:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 15:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			

2018/9/7 15:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 15:26	[redacted]	ダム水位	下限2段発生	209cm(210cm)				
2018/9/7 15:26	発電制御	静内PS1Gベース設定	変更	18.0MW(14.5MW)				
2018/9/7 15:26	発電制御	静内PS2Gベース設定	変更	18.0MW(14.5MW)				
2018/9/7 15:26	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:26	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:26	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:26	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:27	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:27	奥新冠PS	本館	入所					
2018/9/7 15:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 15:28	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 15:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 15:29	[redacted]	所内 83H	配電線					
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 15:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	苫小牧GW-A1			
2018/9/7 15:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	札幌HOST-3			
2018/9/7 15:30	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:30	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:30	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:30	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:31	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:31	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:32	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:32	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 15:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 15:33	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:36	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:36	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:36	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:36	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:36	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 15:37	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 15:37	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 15:37	発電制御	東の沢PS1G制御予定	時刻です	並列制御				
2018/9/7 15:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	終了		受付
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除
2018/9/7 15:37	発電制御	東の沢PS1G制御予定	実行指示	並列制御				
2018/9/7 15:37	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	制御開始	-0.1MW(12.0MW)				
2018/9/7 15:37	東の沢PS	下流警報順次吹鳴	起動					
2018/9/7 15:37	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:37	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:37	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:37	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:38	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	終了		完了
2018/9/7 15:38	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限1段発生	59cm(60cm)				
2018/9/7 15:38	下新冠ダム	本館	退所					
2018/9/7 15:38	東の沢PS	1G 発電機 準備	動作					
2018/9/7 15:38	東の沢PS	1G 発電機	運転					
2018/9/7 15:38	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:38	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:38	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:38	東の沢PS	下流警報	吹鳴					
2018/9/7 15:38	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:39	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:39	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:39	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:39	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:39	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 15:39	春別PS	本館	退所					
2018/9/7 15:40	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:40	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:40	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:40	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:40	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 15:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:41	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 15:41	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 15:41	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 15:42	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生					
2018/9/7 15:42	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰					
2018/9/7 15:42	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生					
2018/9/7 15:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動						
2018/9/7 15:42	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰					
2018/9/7 15:42	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	開始				
2018/9/7 15:42	充停電判定	東の沢PS1G	単独系統発生					
2018/9/7 15:42	東の沢PS	1CB	並列					
2018/9/7 15:43	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	2.50MW(12.00MW)				

2018/9/7 15:43	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生	
2018/9/7 15:43	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰	
2018/9/7 15:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:44	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	13.00MW(12.00MW)
2018/9/7 15:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:44	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	ビット制御	終了
2018/9/7 15:44	発電制御	東の沢PS1G並列ﾌﾛｰ	制御終了	12.4MW(12.0MW)
2018/9/7 15:44	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生	
2018/9/7 15:44	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生	
2018/9/7 15:44	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰	
2018/9/7 15:44	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰	
2018/9/7 15:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:45	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生	
2018/9/7 15:45	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰	
2018/9/7 15:45	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生	
2018/9/7 15:45	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰	
2018/9/7 15:45	岩清水SWS	本館	退所	
2018/9/7 15:45	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 15:45	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生	
2018/9/7 15:45	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰	
2018/9/7 15:45	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生	
2018/9/7 15:45	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰	
2018/9/7 15:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 15:46	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.80MW(12.00MW)
2018/9/7 15:46	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 15:46	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:46	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/7 15:46	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:46	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:46	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:46	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 復帰	
2018/9/7 15:46	東の沢PS	1G 43-77	手動	
2018/9/7 15:46	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:46	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:46	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:46	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:46	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:47	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 15:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:47	[redacted]	1CB	操作ロック解	除
2018/9/7 15:47	[redacted]	1G マスター	操作ロック解	除
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 15:48	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.30MW(12.00MW)
2018/9/7 15:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:50	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱発生	11.50MW(12.00MW)
2018/9/7 15:50	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 15:50	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 15:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:52	東の沢PS	1G有効電力下限	逸脱復帰	12.40MW(12.00MW)
2018/9/7 15:53	[redacted]	F2CB	操作ロック解	除
2018/9/7 15:53	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:54	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 15:54	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 15:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 15:55	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 15:55	[redacted]	ダム水位(下新)	下限1段発生	49cm(50cm)
2018/9/7 15:55	苫小牧SS	111 主Ry故障	発生	
2018/9/7 15:55	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生	
2018/9/7 15:55	苫小牧SS	111 主Ry故障	復帰	
2018/9/7 15:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:55	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰	
2018/9/7 15:55	[redacted]	取水門極限	復帰	
2018/9/7 15:55	東の沢PS	下流警報	終了	
2018/9/7 15:56	東の沢PS	下流警報順次吹鳴	停止	
2018/9/7 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:56	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:56	[redacted]	排砂ゲート故障	発生	
2018/9/7 15:56	[redacted]	排砂ゲート故障	復帰	
2018/9/7 15:57	[redacted]	107主保護監視不良-重	発生	
2018/9/7 15:57	[redacted]	107主保護監視不良-重	復帰	
2018/9/7 15:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:58	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:58	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/7 15:58	[redacted]	HDLC 回線断	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:58	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:58	[redacted]	排砂ゲート故障	発生	
2018/9/7 15:58	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 15:58	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 15:58	[redacted]	排砂ゲート故障	復帰	
2018/9/7 15:58	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発生	
2018/9/7 15:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 15:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 15:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 15:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 16:00	[redacted]	調整ゲート(開)	動作				
2018/9/7 16:00	[redacted]	調整ゲート(開)	停止				
2018/9/7 16:01	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 16:01	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 16:02	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:02	苫小牧SS	111CB	切				
2018/9/7 16:02	[redacted]	配変A タップ極限	動作				
2018/9/7 16:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:03	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 16:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:03	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:03	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	受付	
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続	
2018/9/7 16:04	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰 苫小牧GW-A1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-A1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰			
2018/9/7 16:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-A1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-A1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:04	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰 苫小牧GW-A1			
2018/9/7 16:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:04	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:04	[redacted]	SV蓄積情報受信					
2018/9/7 16:04	[redacted]	本館	入所	(16:04:50)			
2018/9/7 16:04	[redacted]	所内電源故障	発生				
2018/9/7 16:04	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 16:04	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:04	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3			
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:05	[redacted]	O-10CB	オフライン解	除			
2018/9/7 16:05	[redacted]	O-10CB	操作ロック解	除			
2018/9/7 16:05	[redacted]	O-2CB	オフライン解	除			
2018/9/7 16:05	[redacted]	O-2CB	操作ロック解	除			
2018/9/7 16:05	苫小牧SSTC	TL 43R	遠方				
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 16:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 16:05	[redacted]	F11CB	投入				
2018/9/7 16:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:06	[redacted]	F24CB	投入				
2018/9/7 16:06	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 16:06	[redacted]	F22CB	投入				
2018/9/7 16:07	苫小牧SSTC	TL 43R	直接				
2018/9/7 16:07	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 16:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 16:08	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 16:09	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/7 16:09	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/7 16:09	[redacted]	107 43RC	使用				
2018/9/7 16:10	[redacted]	ダム水位	下限2段復帰	212cm(210cm)			
2018/9/7 16:10	[redacted]	取水門極限	動作				
2018/9/7 16:10	[redacted]	調整ゲート(開)	動作				
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－4		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	受付	
2018/9/7 16:11	[redacted]	調整ゲート(開)	停止				
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御所	訓練卓－4		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続	
2018/9/7 16:11	[redacted]	スクリーン水位差	発生	16:11:38 MSL			
2018/9/7 16:12	[redacted]	スクリーン水位差	復帰	16:12:01 MEL 2			
2018/9/7 16:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:12	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 16:12	[redacted]	33CB	開放				
2018/9/7 16:12	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 16:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 16:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 16:13	静内ダム	本館	入所				
2018/9/7 16:13	[redacted]	33CB	投入				
2018/9/7 16:14	[redacted]	所内電源故障	復帰				
2018/9/7 16:14	[redacted]	31CB	投入				
2018/9/7 16:15	静内ダム	本館	退所				
2018/9/7 16:15	[redacted]	取水門極限	復帰				
2018/9/7 16:15	苫小牧系統制御所	業務支援端末－11		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	受付	
2018/9/7 16:16	苫小牧系統制御所	業務支援端末－11		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧	接続	
2018/9/7 16:16	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 16:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 16:19	[redacted]	107 43RS	受電				

2018/9/7 16:19	苫小牧SS	111 43RC	使用			
2018/9/7 16:20	苫小牧SS	111CB	入			
2018/9/7 16:20	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:20	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:21	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:21	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:21	春別ダム	ダム水位(ﾀﾞﾑ管)	下限１段復帰	62cm(60cm)		
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111CB	トリップ			
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断				
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 地絡事故				
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:21	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断	動作			
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 地絡事故				
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:21	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107CB	トリップ			
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 地絡事故				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 87				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 高速REC後遮断				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 青相				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 87				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 高速REC後遮断				
2018/9/7 16:21	[redacted]	107TL 青相				
2018/9/7 16:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:22	[redacted]	107CB	入			
2018/9/7 16:22	[redacted]	107TL 再閉路成功				
2018/9/7 16:22	[redacted]	配変A 故障	復帰			
2018/9/7 16:22	[redacted]	配変 6kV 27.	復帰			
2018/9/7 16:23	停電管理	停電作業決定件名		65539 受信		
2018/9/7 16:23	停電管理	停電作業決定件名		65538 受信		
2018/9/7 16:23	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末	障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 16:24	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末	障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:27	[redacted]	ダム 重故障	復帰			
2018/9/7 16:27	[redacted]	排砂ゲート故障	発生			
2018/9/7 16:27	[redacted]	排砂ゲート故障	復帰			
2018/9/7 16:27	[redacted]	ダム水位	急変発生	14.6cm/分(10.0)		
2018/9/7 16:27	[redacted]	ダム水位	越流発生	1cm(0cm)		
2018/9/7 16:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:27	[redacted]	取水門極限	動作			
2018/9/7 16:28	苫小牧SS	111CB	入			
2018/9/7 16:28	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111CB	トリップ			
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断				
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 地絡事故				
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:29	[redacted]	107CB	トリップ			
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 地絡事故				
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 87				
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 高速REC後遮断				
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 青相				
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮断	動作			
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 地絡事故				
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:29	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:29	[redacted]	排砂門極限	動作			
2018/9/7 16:29	[redacted]	ダム水位	上限１段発生	32cm(22cm)		
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 87				
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 高速REC後遮断				
2018/9/7 16:29	[redacted]	107TL 青相				
2018/9/7 16:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:29	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 16:30	[redacted]	ダム水位	急変発生	19.0cm/分(10.0)		
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111CB	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 85G	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 85S	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44S-Z1	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44S-Z3･4	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44G-Z2	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路(L)後遮	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 後備微地絡	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 短絡事故	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44G-Z1	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 主微地絡	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44G-Z3･4	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 地絡事故	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 44S-Z2	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再送電 51ZB	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 87	マスク設定			

2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 赤相	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 青相	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 白相	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	187kV BP-87B乙	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	187kV BP-87B甲	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 全停遮断	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 欠相遮断	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 ガス圧低下	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 ヒーター断	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路成功	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 LPD故障	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 後備Ry故障	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 主搬送不良	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 XE欠相	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 再閉路せず	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111CB 故障	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 後備搬送不良	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111 主Ry故障	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	加工LS欠相	マスク設定			
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	解除予定時刻	設定	(23:59)		
2018/9/7 16:30	苫小牧SS	111CB(加工)	マスク設定			
2018/9/7 16:30	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:31	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:31	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:31	予定作業	予定作業件名		50728 予定作業登録		
2018/9/7 16:31	[redacted]	取水門極限	復帰			
2018/9/7 16:31	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:31	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:33	[redacted]	本館	入所			
2018/9/7 16:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/7 16:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始			
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了			
2018/9/7 16:35	苫小牧SS	111CB	入			
2018/9/7 16:37	当日作業	当日作業件名		50727 当日作業登録		
2018/9/7 16:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:38	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:39	[redacted]	107CB	入			
2018/9/7 16:40	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:40	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:40	苫小牧SS	111 再閉路成功				
2018/9/7 16:40	[redacted]	107TL 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:40	[redacted]	107TL 87				
2018/9/7 16:40	[redacted]	107TL 青相				
2018/9/7 16:40	[redacted]	107TL 再閉路成功				
2018/9/7 16:40	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:40	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:40	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:41	[redacted]	31CB	投入			
2018/9/7 16:41	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	復帰			
2018/9/7 16:41	[redacted]	所内 83H	所内			
2018/9/7 16:42	[redacted]	F2CB	投入			
2018/9/7 16:42	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:42	[redacted]	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:43	[redacted]	所内電源故障	復帰			
2018/9/7 16:43	[redacted]	本館	退所			
2018/9/7 16:44	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:46	[redacted]	配変A タップ極限	動作			
2018/9/7 16:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生
2018/9/7 16:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰
2018/9/7 16:50	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 16:50	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 地絡事故	動作			
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 87				
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 青相				
2018/9/7 16:51	苫小牧SS	111 再閉路成功				
2018/9/7 16:51	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:52	[redacted]	設定流量	実行(80.0m3/ s)			
2018/9/7 16:53	発電制御	静内PS1Gベース設定	変更	20.0MW(18.0MW)		
2018/9/7 16:53	発電制御	静内PS2Gベース設定	変更	20.0MW(18.0MW)		
2018/9/7 16:53	[redacted]	ブレーキ故障	復帰			
2018/9/7 16:54	[redacted]	圧油系故障	復帰			
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 16:54	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動				
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理 オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 16:56	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-A1		
2018/9/7 16:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 16:56	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1		
2018/9/7 16:56	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-B1		
2018/9/7 16:56	[redacted]	HDLC 回線断		発生 苫小牧GW-A1		
2018/9/7 16:56	予定作業	予定作業件名		50729 予定作業登録		
2018/9/7 16:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 16:56	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-A1		
2018/9/7 16:56	[redacted]	HDLC 回線断		復帰 苫小牧GW-B1		

2018/9/7 16:56	[redacted]	油圧低下	復帰	
2018/9/7 16:56		HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-A1
2018/9/7 16:56		疑似設定	自動解除	
2018/9/7 16:56		HDLC リンク確立異常	復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 16:56		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 16:56		本館	入所	
2018/9/7 16:56		所内AC電源故障	発生	
2018/9/7 16:56		雑装置故障(建物)	復帰	
2018/9/7 16:56		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 16:56		配変A 6kV 27	動作	
2018/9/7 16:56		61 VD故障	復帰	
2018/9/7 16:56		31 VD故障	復帰	
2018/9/7 16:56		33kV 27	動作	
2018/9/7 16:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 地絡事故	動作	
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 87		
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 赤相		
2018/9/7 16:57	苫小牧SS	111 再閉路成功		
2018/9/7 16:57		107TL 地絡事故	動作	
2018/9/7 16:57		107TL 87		
2018/9/7 16:57		107TL 赤相		
2018/9/7 16:57		107TL 再閉路成功		
2018/9/7 16:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:58		F3CB	投入	
2018/9/7 16:58	予定作業	予定作業件名	50728 中止(復　旧)	
2018/9/7 16:58	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:58	予定作業	予定作業件名	50728 件名削除	
2018/9/7 16:58		配変A 6kV 64	動作	
2018/9/7 16:58		F3CB	トリップ	
2018/9/7 16:58		配変A DL 試開放		
2018/9/7 16:58		配変A 6kV 64	復帰	
2018/9/7 16:59		発電流量上限1段	逸脱発生	85.700m3/s(85.000)
2018/9/7 16:59		発電流量上限2段	逸脱発生	85.700m3/s(85.000)
2018/9/7 16:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 16:59	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 16:59		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:00		発電流量	悪化傾向発生	86.700m3/s(85.700)
2018/9/7 17:00		F1CB	開放	
2018/9/7 17:00		15CB	開放	
2018/9/7 17:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:00	[redacted]	31CB	操作ロック解　除	
2018/9/7 17:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:00	[redacted]	31CB	開放	
2018/9/7 17:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:01		発電流量	悪化傾向発生	87.700m3/s(86.700)
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 地絡事故	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 低速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 87	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再送電遮断51	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 高速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GG(主)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85G	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 短絡事故	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GB(後)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85S	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 青相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 赤相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 白相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL CB欠相	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路成功	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備保護搬送不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路せず	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 主保護伝送不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 主保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107 後備保護点検不	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更	
2018/9/7 17:01		187kV 全停遮断	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 地絡事故	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 低速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 87	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 再送電遮断51	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 高速REC後遮	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 51GG(主)	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 85G	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ1	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ3	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ2	マスク変更	
2018/9/7 17:01		107TL 短絡事故	マスク変更	

2018/9/7 17:01	[redacted]	107TL 51GB(後)	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 85S	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 青相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 赤相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 白相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 全停遮断	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL CB欠相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路成功	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備保護搬送不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路せず	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 主保護伝送不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 主保護点検不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備保護点検不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107CB	マスク変更
2018/9/7 17:01		187kV 全停遮断	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 地絡事故	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 低速REC後遮	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 87	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 再送電遮断51	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 高速REC後遮	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ3	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ1	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 51GG(主)	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ2	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 85G	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ1	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 44GZ3	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 44SZ2	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 短絡事故	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 51GB(後)	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 85S	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 青相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 赤相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 白相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 全停遮断	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL CB欠相	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路成功	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備保護搬送不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 再閉路せず	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 主保護伝送不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107TL 主保護点検不	マスク変更
2018/9/7 17:01		107主保護監視不良-	マスク変更
2018/9/7 17:01		107 後備保護点検不	マスク変更
2018/9/7 17:02	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 17:02	[redacted]	発電流量	悪化傾向発生 88.500m3/s(87.700)
2018/9/7 17:02		107CB	マスク変更
2018/9/7 17:02		33 43RC	ロック
2018/9/7 17:02		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 17:02		33CB	投入
2018/9/7 17:03	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 17:03	[redacted]	発電流量	悪化傾向発生 88.700m3/s(88.500)
2018/9/7 17:03		表示復帰	選択不応動
2018/9/7 17:03		31CB	投入
2018/9/7 17:03		所内AC電源故障	復帰
2018/9/7 17:03		33kV 27	復帰
2018/9/7 17:03		配変A 6kV 27	復帰
2018/9/7 17:03		表示渋滞(孫TC)	発生 苫小牧GW-B1
2018/9/7 17:03		表示渋滞(孫TC)	発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 17:03		表示渋滞(孫TC)	復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 17:03		表示渋滞(孫TC)	復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 17:03		イニシャライズ情報要求	Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 17:03		イニシャライズ情報要求	Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 17:03		配変A DL 試開放	復帰
2018/9/7 17:04	室蘭SS	61 43RC	ロック
2018/9/7 17:04	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 17:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/7 17:04	室蘭SS	61CB	投入
2018/9/7 17:04	室蘭SS	61 系統同期	動作
2018/9/7 17:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/7 17:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生
2018/9/7 17:05	[redacted]	発電流量	悪化傾向発生 88.800m3/s(88.700)
2018/9/7 17:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 17:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 17:05	室蘭SS	61 系統同期	復帰
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/7 17:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 地絡事故	動作
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 87	
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 白相	
2018/9/7 17:08	苫小牧SS	111 再閉路成功	
2018/9/7 17:08	[redacted]	107TL 地絡事故	動作

2018/9/7 17:08	[redacted]	107TL 87		
2018/9/7 17:08		107TL 白相		
2018/9/7 17:08		107TL 再閉路成功		
2018/9/7 17:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:11	[redacted]	1G 86-2	復帰	
2018/9/7 17:11		流量調整門	自動	
2018/9/7 17:12		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:12	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/7 17:13	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:14	[redacted]	発電流量上限2段	逸脱復帰	83.200m3/s(85.000)
2018/9/7 17:14		発電流量上限1段	逸脱復帰	83.200m3/s(85.000)
2018/9/7 17:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:14	[redacted]	調整ゲート(閉)	停止	
2018/9/7 17:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:15	[redacted]	61 95L	復帰異常 復帰	
2018/9/7 17:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:19	苫小牧SS	111 43RC	ロック	
2018/9/7 17:20	南早来SS	75CB	投入	
2018/9/7 17:20	南早来SS	75 系統同期	動作	
2018/9/7 17:20	南早来SS	75 系統同期	復帰	
2018/9/7 17:20	[redacted]	107 43RC	ロック	
2018/9/7 17:21		RF 77CB	投入	
2018/9/7 17:21	南早来RF	BKコントローラ軽故障	復帰	
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111 87		
2018/9/7 17:21	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 17:22	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 17:22	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:22	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:22	[redacted]	RF 28CB	投入	
2018/9/7 17:22	南早来RF	RF変換器盤故障	復帰	
2018/9/7 17:22	南早来RF	RF所内AC電源故障	復帰	
2018/9/7 17:22	南早来RF	RF所内DC電源故障	発生	
2018/9/7 17:22	南早来RF	BKコントローラ軽故障	発生	
2018/9/7 17:22	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:22	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 17:23		RF 29CB	投入	
2018/9/7 17:23	南早来RF	RF蓄変 6kV 27	復帰	
2018/9/7 17:23	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 17:23	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:24	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111 87		
2018/9/7 17:24	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 17:24	南早来SS	H2Tr 軽故障	発生	
2018/9/7 17:24	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 17:24		107TL 地絡事故		
2018/9/7 17:24		107TL 87		
2018/9/7 17:24		107TL 白相		
2018/9/7 17:25	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:26	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/7 17:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:27	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/7 17:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:27	苫小牧SS	111 43RC	使用	
2018/9/7 17:27	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/7 17:27	予定作業	予定作業件名		50730 予定作業登録
2018/9/7 17:27	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 17:27	[redacted]	107 43RC	使用	
2018/9/7 17:27		107CB	入	
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 主微地絡		
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 87		
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 17:28	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 17:28	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 17:28		107TL 地絡事故		
2018/9/7 17:28		107TL 87		
2018/9/7 17:28		107TL 51GG(主)		
2018/9/7 17:28		107TL 白相		
2018/9/7 17:28		107TL 再閉路せず		
2018/9/7 17:29		1G マスター	運転	
2018/9/7 17:29		1G 発電機	運転	
2018/9/7 17:29		水槽水位異常	発生	17:29:37 MSL
2018/9/7 17:29		余水路警報	吹鳴	
2018/9/7 17:29		調整ゲート(閉)	動作	
2018/9/7 17:30		調整ゲート(閉)	停止	
2018/9/7 17:30	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 17:31	苫小牧PSTC	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 17:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 17:32	[redacted]	1G マスター	停止	
2018/9/7 17:32		1G 発電機	停止	
2018/9/7 17:32		余水路警報	停止	
2018/9/7 17:32	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 17:33	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 17:33	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 17:33	静内PS	24CB	投入	
2018/9/7 17:34	当日作業	当日作業件名		50729 当日作業登録
2018/9/7 17:33	静内PS	配変 6kV 27	復帰	

2018/9/7 17:34	[redacted]	1G マスター	運転				
2018/9/7 17:34	[redacted]	1G 発電機	運転				
2018/9/7 17:34	[redacted]	14CB	開放				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No1 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No2 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No3 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No4 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No5 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	[redacted]	1G マスター	操作受付(応　　動SVなし)				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No6 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No7 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No8 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No9 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No10 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:34	南早来RF	No11 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:35	南早来RF	No12 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:35	[redacted]	1G 発電機 準備	動作				
2018/9/7 17:35	南早来RF	No13 RF電池 重故障	復帰				
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 17:35	[redacted]	1G 発電機	運転				
2018/9/7 17:35	[redacted]	1G 発電機 準備	復帰				
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 17:35	[redacted]	107CB	入				
2018/9/7 17:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 17:35	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 17:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111CB	トリップ				
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 主微地絡					
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 地絡事故					
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 87					
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 白相					
2018/9/7 17:36	苫小牧SS	111 再閉路せず					
2018/9/7 17:36	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:36	[redacted]	107CB	トリップ				
2018/9/7 17:36	[redacted]	107TL 地絡事故					
2018/9/7 17:36	[redacted]	107TL 87					
2018/9/7 17:36	[redacted]	107TL 51GG(主)					
2018/9/7 17:36	[redacted]	107TL 白相					
2018/9/7 17:36	[redacted]	107TL 再閉路せず					
2018/9/7 17:36	[redacted]	61CB	入				
2018/9/7 17:39	[redacted]	1G 水調	使用				
2018/9/7 17:39	[redacted]	1CB	並列				
2018/9/7 17:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 17:40	[redacted]	水槽水位異常	復帰	17:40:00 MEL	2		
2018/9/7 17:40	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 17:41	[redacted]	水槽水位	上限2段復帰	-15cm(-5cm)			
2018/9/7 17:41	[redacted]	水槽水位	上限1段復帰	-15cm(-10cm)			
2018/9/7 17:42	[redacted]	1G 発電機 準備	動作				
2018/9/7 17:42	[redacted]	長流線潮流	逸脱発生	12.2MVA(101%)			
2018/9/7 17:42	[redacted]	1G 弱点ピン折損	動作				
2018/9/7 17:42	[redacted]	1G マスター	停止				
2018/9/7 17:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 17:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 17:45	苫小牧SS	111 43RC	ロック				
2018/9/7 17:45	苫小牧SS	111 43C	ロック				
2018/9/7 17:45	苫小牧SS	111 43CB	使用				
2018/9/7 17:46	[redacted]	長流線潮流	逸脱復帰	10.7MVA(89%)			
2018/9/7 17:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 17:47	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:47	[redacted]	1G 86-1B	動作				
2018/9/7 17:47	[redacted]	1G シーケンス渋滞					
2018/9/7 17:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 17:48	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 17:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 17:50	苫小牧SS	111CB	入				
2018/9/7 17:50	[redacted]	ダム水位	下限1段復帰	232cm(230cm)			
2018/9/7 17:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 17:52	南早来SS	LB393A	投入				
2018/9/7 17:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 17:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 17:54	当日作業	当日作業件名		41720 当日作業登録			
2018/9/7 17:56	[redacted]	107 43C	ロック				
2018/9/7 17:56	[redacted]	107 43RC	ロック				
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 17:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 17:57	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 17:58	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 17:58	[redacted]	F2CB	投入				
2018/9/7 17:58	[redacted]	取水門 43A	自動				
2018/9/7 17:58	[redacted]	F11CB	投入				
2018/9/7 17:59	[redacted]	F12CB	投入				
2018/9/7 17:59	[redacted]	F13CB	投入				
2018/9/7 18:00	[redacted]	下流警報 夜間ロック	動作				
2018/9/7 18:00	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動					
2018/9/7 18:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 18:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生				
2018/9/7 18:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰				
2018/9/7 18:02	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 18:04	[redacted]	107 43CB	使用				
2018/9/7 18:04	[redacted]	下流警報 夜間ロック	動作				
2018/9/7 18:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動				

2018/9/7 18:05	[redacted]	107CB	入
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/7 18:05	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 18:06	当日作業	当日作業件名	41720 停電操作開始
2018/9/7 18:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111CB	トリップ
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 85G	
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 地絡事故	
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 青相	
2018/9/7 18:06	苫小牧SS	111 再閉路せず	
2018/9/7 18:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/7 18:06	[redacted]	107CB	トリップ
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 地絡事故	
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 85G	
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 青相	
2018/9/7 18:06	[redacted]	107TL 再閉路せず	
2018/9/7 18:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生
2018/9/7 18:06	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動	
2018/9/7 18:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰
2018/9/7 18:08	北新得SS	201X	開放
2018/9/7 18:08	南早来SS	211X	開放
2018/9/7 18:08	[redacted]	配変A タップ極限	復帰
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:09	南早来SS	211XE	投入
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	北新得SS	201XE	投入
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	苫小牧SS	111CB	入
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/7 18:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/7 18:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了
2018/9/7 18:12	[redacted]	107CB	入

2018/9/7 18:12	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 18:12	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:12	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-B1
2018/9/7 18:13	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 18:13	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 18:13	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　苫小牧GW-B1
2018/9/7 18:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:14	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/7 18:14	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 18:14	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 18:15	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 18:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 18:15	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		発生
2018/9/7 18:15	[redacted]	時刻同期要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:15	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		復帰
2018/9/7 18:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:16	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 18:16	当日作業	当日作業件名	50729	復旧操作開始
2018/9/7 18:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 85G		
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 赤相		
2018/9/7 18:16	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 地絡事故		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 85G		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 赤相		
2018/9/7 18:16	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 18:17	[redacted]	64CB	操作ロック解　除	
2018/9/7 18:18	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/7 18:19	[redacted]	63CB	操作ロック設　定	
2018/9/7 18:19	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/7 18:19	[redacted]	64 43RC	ロック	
2018/9/7 18:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 18:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 18:20	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 18:20	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 18:21	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/7 18:23	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 18:23	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 85G		
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 地絡事故		
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 白相		
2018/9/7 18:23	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 18:23	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　苫小牧GW-A1
2018/9/7 18:23	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 地絡事故		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 85G		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 白相		
2018/9/7 18:23	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 18:24	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 18:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 18:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 18:24	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/7 18:25	苫小牧SSTC	TL 43R	遠方	
2018/9/7 18:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:26	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 18:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:26	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 18:26	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 18:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 18:27	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:27	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/7 18:27	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 18:27	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/7 18:27	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/7 18:28	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/7 18:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 18:28	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 18:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 18:30	[redacted]	F1 第1開閉器	開放	
2018/9/7 18:30	[redacted]	F2 第1開閉器	開放	
2018/9/7 18:30	[redacted]	F3 第1開閉器	開放	
2018/9/7 18:30	[redacted]	F4 第1開閉器	開放	
2018/9/7 18:30	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/7 18:31	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 18:31	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 18:32	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 18:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 18:33	[redacted]	64CB	投入	
2018/9/7 18:33	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 18:33	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/7 18:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	

2018/9/7 18:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 18:34	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 18:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 18:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 18:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 18:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 18:42	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 18:42		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 18:42		表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 18:42		表示回線断(孫TC)		発生	苫小牧GW-A1
2018/9/7 18:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 18:43	南早来SS	LB391B	開放		
2018/9/7 18:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 18:43	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 18:44	南早来SS	H2Tr タップ極限	復帰		
2018/9/7 18:44	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 18:45		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 18:45		チャンネルルート切替要	求		B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 18:45		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 18:45		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 18:45		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 18:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 18:46	[redacted]	CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 18:46		イニシャライズ情報要求			Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:46		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 18:46		ASW	Aルート		(18:45:55)
2018/9/7 18:46		ASW	Aルート		
2018/9/7 18:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 18:46	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/7 18:47	苫小牧SSTC	TL 43R	直接		
2018/9/7 18:47	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/7 18:47		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 18:47		CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 18:47		F16CB	投入		
2018/9/7 18:48	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 18:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 18:48		F14CB	投入		
2018/9/7 18:49		チャンネルルート切替要	求		B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 18:49		チャンネルルート切替要	求		B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 18:49		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 18:49		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 18:49		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 18:49		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 18:49		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 18:49		イニシャライズ情報要求			Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:49		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 18:49		ASW	Aルート		(18:49:09)
2018/9/7 18:49		ASW	Aルート		
2018/9/7 18:49		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 18:49		イニシャライズ情報要求			Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:49		ASW	Aルート		
2018/9/7 18:49		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 18:49		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 18:50	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 18:50	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 18:51	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 18:51	停電管理	停電作業決定件名		65540	受信
2018/9/7 18:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 18:51		F11CB	投入		
2018/9/7 18:51	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 18:54	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 18:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 18:55	[redacted]	CHルート切替モード	手動		
2018/9/7 18:56		チャンネルルート切替要	求		B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 18:56		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 18:56		イニシャライズ情報要求			Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 18:56		CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 18:56		SV蓄積情報受信			
2018/9/7 18:56		制御回線断	復帰		(16:57:16)
2018/9/7 18:56		制御回線断	発生		(16:57:22)
2018/9/7 18:56		CYC 制御回線断			発生
2018/9/7 18:56		制御回線断	復帰		(16:57:55)
2018/9/7 18:56		制御回線断	発生		(16:58:00)
2018/9/7 18:56		CYC 制御回線断			復帰
2018/9/7 18:56		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 18:57		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 18:57	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動			
2018/9/7 18:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 18:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 18:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 18:59	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 19:01		F1CB	投入		
2018/9/7 19:01		回線監視ロック	解除		Aルート
2018/9/7 19:01		回線監視ロック	解除		Bルート
2018/9/7 19:01		回線監視ロック	解除		子局
2018/9/7 19:01		F2CB	投入		
2018/9/7 19:02		F12CB	投入		
2018/9/7 19:03		F16CB	投入		
2018/9/7 19:03	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:03	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 19:03	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:03	[redacted]	66kV 受電電圧	オフライン設		定
2018/9/7 19:04		F2CB	投入		
2018/9/7 19:04		F3CB	投入		
2018/9/7 19:05		F11CB	投入		

2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 19:05	[redacted]	回線監視ロック	解除	Aルート
2018/9/7 19:06	[redacted]	回線監視ロック	解除	Bルート
2018/9/7 19:06	[redacted]	回線監視ロック	解除	子局
2018/9/7 19:07	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 19:07	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 19:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 19:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 19:07	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 19:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 19:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 19:08	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 19:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 19:08	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 19:09	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 19:09	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 19:09	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 19:09	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 19:09	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 19:09	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 19:09	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 19:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 19:09	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 19:09	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 19:10	苫小牧SS	111CB	入	
2018/9/7 19:10	[redacted]	107CB	入	
2018/9/7 19:10	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 19:10	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 19:11	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 19:11	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 19:11	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 19:11	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 19:11	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 19:11	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常	復帰　苫小牧GW-A1
2018/9/7 19:11	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 19:11	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/7 19:11	[redacted]	所内 83H	右左府PS側	
2018/9/7 19:11	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G 状態監視装置故障	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G GOV装置軽故障	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G GOV装置軽故障	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G シーケンサ軽故障	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	HDLC A/D変換精度不良		復帰
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G 86-2	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G 86-5	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G シーケンス渋滞	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G 圧油圧力異常	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	1G 集油槽油面異常	復帰	
2018/9/7 19:11	[redacted]	61 27	復帰	
2018/9/7 19:12	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:12	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 19:12	[redacted]	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 19:12	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 19:12	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 19:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:13	[redacted]	F1CB	トリップ	
2018/9/7 19:13	[redacted]	配変A DL 67G		
2018/9/7 19:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:13	[redacted]	F1CB	入	
2018/9/7 19:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:14	苫小牧PSTC	警報停止選択不応動		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111CB	トリップ	
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 85S		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 短絡事故		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 赤相		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 青相		
2018/9/7 19:14	苫小牧SS	111 再閉路せず		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107CB	トリップ	
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 短絡事故		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 85S		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 青相		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 赤相		
2018/9/7 19:14	[redacted]	107TL 再閉路せず		
2018/9/7 19:14	苫小牧PSTC	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 19:14	苫小牧PSTC	CHルート切替	Aルート	
2018/9/7 19:14	苫小牧PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 19:14	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/7 19:14	苫小牧PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/7 19:15	苫小牧PSTC	CHルート切替モード	自動	
2018/9/7 19:14	[redacted]	F1CB	トリップ	
2018/9/7 19:14	[redacted]	配変A DL 67G		
2018/9/7 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 19:15	[redacted]	CHルート切替モード	手動	
2018/9/7 19:15	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3
2018/9/7 19:15	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3

2018/9/7 19:15	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/7 19:15		チャンネルモード設定	常用		Aルート
2018/9/7 19:15		チャンネルモード設定	待機		Bルート
2018/9/7 19:15		CHルート切替モード	自動		
2018/9/7 19:15		F1CB	入		
2018/9/7 19:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:16	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:17	苫小牧SS	111CB	入		
2018/9/7 19:17	[redacted]	107CB	入		
2018/9/7 19:18		HDLC 回線断		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 19:18	伊達PS	15CB	入		
2018/9/7 19:18	伊達PS	2G マスター	運転		
2018/9/7 19:18	充停電判定	伊達PS2G	単独系統発生		
2018/9/7 19:18	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 19:18		イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 19:19	停電管理	停電作業決定件名	65542	受信	
2018/9/7 19:19	[redacted]	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート	札幌HOST-3
2018/9/7 19:19		CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 19:19		札3 リフレッシュ返送無		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 19:19	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求	
2018/9/7 19:19	[redacted]	配変B タップ極限	動作		
2018/9/7 19:19		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:20		1CB	操作ロック設	定	
2018/9/7 19:20		1G マスター	操作ロック設	定	
2018/9/7 19:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111CB	トリップ		
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 85S			
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 短絡事故			
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 赤相			
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 白相			
2018/9/7 19:21	苫小牧SS	111 再閉路せず			
2018/9/7 19:21	[redacted]	107CB	トリップ		
2018/9/7 19:21		107TL 短絡事故			
2018/9/7 19:21		107TL 85S			
2018/9/7 19:21		107TL 赤相			
2018/9/7 19:21		107TL 白相			
2018/9/7 19:21		107TL 再閉路せず			
2018/9/7 19:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:23	苫小牧SS	111CB	入		
2018/9/7 19:24	[redacted]	107CB	入		
2018/9/7 19:24	予定作業	予定作業件名		50731	予定作業登録
2018/9/7 19:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:25	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111CB	トリップ		
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 85S			
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 短絡事故			
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 青相			
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 白相			
2018/9/7 19:26	苫小牧SS	111 再閉路せず			
2018/9/7 19:26	[redacted]	107CB	トリップ		
2018/9/7 19:26		107TL 短絡事故			
2018/9/7 19:26		107TL 85S			
2018/9/7 19:26		107TL 青相			
2018/9/7 19:26		107TL 白相			
2018/9/7 19:26		107TL 再閉路せず			
2018/9/7 19:26	予定作業	予定作業件名		50730	中止(復　旧)
2018/9/7 19:26	予定作業	予定作業件名		50730	件名削除
2018/9/7 19:27	[redacted]	F1CB	トリップ		
2018/9/7 19:27		配変A DL 67G			
2018/9/7 19:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:28		F1CB	入		
2018/9/7 19:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:28		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6	受信終了	中給→苫小牧	
2018/9/7 19:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:28	苫小牧SS	111CB	入		
2018/9/7 19:28	[redacted]	F1CB	トリップ		
2018/9/7 19:28		配変A DL 67G			
2018/9/7 19:29		107CB	入		
2018/9/7 19:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:29	[redacted]	F1CB	入		
2018/9/7 19:30		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:31		F12CB	投入		
2018/9/7 19:32		F13CB	投入		
2018/9/7 19:32		F14CB	投入		
2018/9/7 19:33		F15CB	投入		
2018/9/7 19:34		F4CB	投入		
2018/9/7 19:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:34	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/7 19:34	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 19:37	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 19:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 19:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 19:41	苫小牧SS	111CB	切		
2018/9/7 19:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	苫小牧GW-B1
2018/9/7 19:41	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	札幌HOST-3
2018/9/7 19:41	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	苫小牧GW-B1
2018/9/7 19:42		F1CB	投入		
2018/9/7 19:42		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 19:43		F4CB	投入		
2018/9/7 19:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		

2018/9/7 19:43	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 19:43	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 19:44		F3CB	投入					
2018/9/7 19:45		雨量	累計1段発生	11.0mm(10.0mm)				
2018/9/7 19:46		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 19:47		CHルート切替モード	手動					
2018/9/7 19:47		チャンネルルート切替要	求	A→B　札幌HOST-3				
2018/9/7 19:47		CHルート切替	Bルート					
2018/9/7 19:47		イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 19:47		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/7 19:47		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/7 19:47		インティグリティ返送無		復帰　苫小牧GW-B1				
2018/9/7 19:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 19:47	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　札幌HOST-3				
2018/9/7 19:47		イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3				
2018/9/7 19:47		CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 19:47		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 19:47		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 19:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 19:48	[redacted]	CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 19:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/7 19:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 19:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 19:52	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 19:53	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 19:53	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 19:55	[redacted]	調整ゲート(閉)	動作					
2018/9/7 19:55		調整ゲート(閉)	停止					
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 19:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 19:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 19:58	[redacted]	67 43RC	ロック					
2018/9/7 19:58		67CB	投入					
2018/9/7 19:59		水槽水位	上限1段発生	-9cm(-10cm)				
2018/9/7 20:00		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 20:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 20:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 20:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 20:02		F1 第1開閉器	開放					
2018/9/7 20:02		F2 第1開閉器	開放					
2018/9/7 20:02		F3 第1開閉器	開放					
2018/9/7 20:04		61X	操作ロック設	定				
2018/9/7 20:04		61CB	操作ロック設	定				
2018/9/7 20:04		61Y	操作ロック設	定				
2018/9/7 20:04		L60	操作ロック設	定				
2018/9/7 20:04		L70	操作ロック設	定				
2018/9/7 20:04		L60	オフライン設	定				
2018/9/7 20:04		L60	投入					
2018/9/7 20:04		L70	オフライン設	定				
2018/9/7 20:04		L70	投入					
2018/9/7 20:04		61X	オフライン設	定				
2018/9/7 20:04		61X	投入					
2018/9/7 20:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:05	[redacted]	61Y	操作ロック解	除				
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:05	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 20:06	[redacted]	1G 発電機	停止					
2018/9/7 20:06		61Y	投入					
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 20:08	[redacted]	F1CB	トリップ					
2018/9/7 20:08		配変A DL 67G						
2018/9/7 20:08		61CB	オフライン設	定				
2018/9/7 20:08		61CB	投入					
2018/9/7 20:08		F1CB	入					
2018/9/7 20:09		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 20:09	苫小牧SS	111 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/7 20:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/7 20:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/7 20:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付

2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:12	奥新冠PS	6kV 母線電圧 上限	逸脱発生	7.10kV(7.10kV)					
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:13	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:14	[redacted]	F1CB	操作ロック設	定					
2018/9/7 20:14		F2CB	操作ロック設	定					
2018/9/7 20:14		F3CB	操作ロック設	定					
2018/9/7 20:14		F1 第1開閉器	操作ロック設	定					
2018/9/7 20:14		F2 第1開閉器	操作ロック設	定					
2018/9/7 20:14		F3 第1開閉器	操作ロック設	定					
2018/9/7 20:14		F1CB	オフライン設	定					
2018/9/7 20:14		F1CB	開放						
2018/9/7 20:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:14	[redacted]	F2CB	オフライン設	定					
2018/9/7 20:14		F2CB	開放						
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 20:14	[redacted]	F3CB	オフライン設	定					
2018/9/7 20:14		F3CB	開放						
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 20:15	苫小牧SS	111 43V切替無電圧	動作						
2018/9/7 20:16	[redacted]	水槽水位	上限2段発生	-4cm(-5cm)					
2018/9/7 20:16		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:16		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:18	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:18	苫小牧SS	111 43V切替無電圧	復帰						
2018/9/7 20:20	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 20:21	発電制御	奥沙流PS1G制御予定	時刻です	負荷変更制御					
2018/9/7 20:22	発電制御	奥沙流PS1G制御予定	1分経過です	負荷変更制御					
2018/9/7 20:21	[redacted]	107CB	切						
2018/9/7 20:22	発電制御	高見PS1G中給制御	中給指令受信	G 80.0MW(20:22)					
2018/9/7 20:22	発電制御	高見PS1G発電起動ﾌﾛｰ	制御開始	0.0MW(80.0MW)					
2018/9/7 20:22	高見PS	1G マスター	運転						
2018/9/7 20:22	高見PS	1G 発電機	運転						
2018/9/7 20:22	高見PS	1G 発電機 準備	動作						
2018/9/7 20:22	発電制御	奥沙流PS1G制御予定	実行指示	負荷変更制御					
2018/9/7 20:22	発電制御	奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ	制御開始	7.2MW(5.0MW)					
2018/9/7 20:22	奥沙流PS	1G 43-77	自動						
2018/9/7 20:22	発電制御	奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	開始					
2018/9/7 20:22	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:23	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:23	発電制御	奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ	ビット制御	終了					
2018/9/7 20:23	発電制御	奥沙流PS1G負荷変更ﾌﾛ	制御終了	5.5MW(5.0MW)					
2018/9/7 20:23	高見PS	1G 主弁	開						
2018/9/7 20:23	[redacted]	61CB	開放						
2018/9/7 20:24		67CB	開放						
2018/9/7 20:24	高見PS	1G 発電機 起動	動作						
2018/9/7 20:24	高見PS	1G 発電機 励磁	動作						
2018/9/7 20:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:25	充停電判定	高見PS1G	単独系統発生						
2018/9/7 20:25	高見PS	1CB	並列						
2018/9/7 20:25	高見PS	1G AFC	使用						
2018/9/7 20:26	発電制御	高見PS1G中給制御	制御結果送信	正常終了					
2018/9/7 20:26	発電制御	高見PS1G発電起動ﾌﾛｰ	制御終了	13.6MW(80.0MW)					
2018/9/7 20:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:27		配変B Ry故障	発生						
2018/9/7 20:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 20:27	[redacted]	107 43CB	ロック						
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 20:27	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/7 20:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/7 20:29	[redacted]	1G 86-1B	復帰						
2018/9/7 20:29		1G シーケンス渋滞	復帰						
2018/9/7 20:30		表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 20:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:32	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:35	[redacted]	ダム水位	下限1段発生	117cm(118cm)					
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 20:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:37	予定作業	予定作業件名		50732	予定作業登録				
2018/9/7 20:39	[redacted]	61X	開放						
2018/9/7 20:39		61Y	開放						
2018/9/7 20:40	予定作業	予定作業件名		50731	中止(復　旧)				
2018/9/7 20:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:40	予定作業	予定作業件名		50731	件名削除				
2018/9/7 20:40	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰						
2018/9/7 20:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生						
2018/9/7 20:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求	

2018/9/7 20:45	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 20:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 20:49	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 20:49	[redacted]	配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 20:51	[redacted]	配変B Ry故障	発生	
2018/9/7 20:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 20:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 20:54	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 20:54	[redacted]	配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 20:55	[redacted]	配変B Ry故障	発生	
2018/9/7 20:55	[redacted]	配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 20:55	[redacted]	配変B Ry故障	発生	
2018/9/7 20:55	[redacted]	配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 20:55	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.5kV(68.5kV)
2018/9/7 20:56	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 20:58	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 20:58	[redacted]	ダム水位	下限1段復帰	119cm(118cm)
2018/9/7 20:58	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:00	[redacted]	配変B Ry故障	発生	
2018/9/7 21:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:02	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 21:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:03	[redacted]	配変B Ry故障	復帰	
2018/9/7 21:04	[redacted]	配変B タップ極限	動作	
2018/9/7 21:04	苫小牧SS	111 43CB	ロック	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 21:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:07	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:08	予定作業	予定作業件名	50733 予定作業登録	
2018/9/7 21:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:11	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:12	[redacted]	配変A タップ極限	動作	
2018/9/7 21:14	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 21:15	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 21:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:16	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:18	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 21:19	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 21:19	予定作業	予定作業件名	50570 復旧時刻変更	
2018/9/7 21:19	当日作業	当日作業件名	50570 当日作業登録	
2018/9/7 21:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:20	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:21	予定作業	予定作業件名	50732 中止(復　旧)	
2018/9/7 21:21	予定作業	予定作業件名	50732 件名削除	
2018/9/7 21:22	当日作業	当日作業件名	50570 復旧操作開始	
2018/9/7 21:23	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 21:23	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/7 21:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:23	[redacted]	F11CB	トリップ	
2018/9/7 21:23	[redacted]	配変B DL 67G		
2018/9/7 21:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:24	[redacted]	F11CB	入	
2018/9/7 21:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:26	[redacted]	F11CB	トリップ	
2018/9/7 21:26	[redacted]	配変B DL 67G		
2018/9/7 21:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:26	当日作業	当日作業件名	50570 中断	
2018/9/7 21:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:27	当日作業	当日作業件名	50570 再開	
2018/9/7 21:27	[redacted]	F24CB	開放	
2018/9/7 21:27	[redacted]	F25CB	開放	
2018/9/7 21:27	[redacted]	F11CB	入	
2018/9/7 21:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:27	当日作業	当日作業件名	50570 中断	
2018/9/7 21:28	当日作業	当日作業件名	50570 再開	
2018/9/7 21:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 21:29	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:29	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:30	北新得SS	101CB	操作ロック解　除	
2018/9/7 21:30	追分SWS	103CB	操作ロック解　除	
2018/9/7 21:31	北新得SS	101XE	開放	
2018/9/7 21:31	追分SWS	103XE	開放	
2018/9/7 21:31	追分SWS	103X	投入	
2018/9/7 21:31	北新得SS	101X	投入	
2018/9/7 21:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:33	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:34	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/7 21:34	[redacted]	配変C 6kV 27	復帰	
2018/9/7 21:34	追分SWS	103CB	投入	
2018/9/7 21:34	追分SWS	103 系統同期	動作	
2018/9/7 21:34	追分SWS	103 系統同期	復帰	
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 21:35	[redacted]	配変A タップ極限	動作	
2018/9/7 21:35	北新得SS	101CB	投入	
2018/9/7 21:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	

2018/9/7 21:38	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 21:40	[redacted]	67CB	投入			
2018/9/7 21:41	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.2kV(197.0kV)		
2018/9/7 21:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/7 21:42	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 21:42	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 21:43	[redacted]	601L	操作ロック設	定		
2018/9/7 21:43	[redacted]	601CB	操作ロック設	定		
2018/9/7 21:43	[redacted]	601L	オフライン設	定		
2018/9/7 21:43	[redacted]	601L	投入			
2018/9/7 21:43	[redacted]	601CB	オフライン設	定		
2018/9/7 21:43	[redacted]	601CB	投入			
2018/9/7 21:46	[redacted]	67CB	開放			
2018/9/7 21:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 21:46	苫小牧SSTC	TL 43R	遠方			
2018/9/7 21:47	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 21:47	南早来SS	LB391B	投入			
2018/9/7 21:48	[redacted]	107CB	投入			
2018/9/7 21:49	南早来SS	H2Tr タップ極限	動作			
2018/9/7 21:49	[redacted]	107CB	切			
2018/9/7 21:51	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生			
2018/9/7 21:51	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰			
2018/9/7 21:53	[redacted]	調整ゲート(開)	動作			
2018/9/7 21:53	[redacted]	調整ゲート(開)	停止			
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 受付
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 釧路 接続
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111CB	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 85G	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 85S	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44S-Z1	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44S-Z3･4	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路(H)後遮	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44G-Z2	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路(L)後遮	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 後備微地絡	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 短絡事故	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44G-Z1	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 主微地絡	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44G-Z3･4	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 地絡事故	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 44S-Z2	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再送電 51ZB	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 87	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 赤相	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 青相	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 白相	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	187kV BP-87B乙	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	187kV BP-87B甲	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 全停遮断	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 欠相遮断	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 ガス圧低下	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 ヒーター断	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路成功	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 LPD故障	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 後備Ry故障	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 主搬送不良	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 XE欠相	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 再閉路せず	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111CB 故障	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 後備搬送不良	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 主Ry故障	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	解除予定時刻	解除	(23:59)		
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	加工LS欠相	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	解除予定時刻	解除	(23:59)		
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111CB(加工)	マスク解除			
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	解除予定時刻	解除	(23:59)		
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43C	操作ロック解	除		
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43CB	操作ロック解	除		
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43RC	操作ロック解	除		
2018/9/7 21:54	苫小牧SS	111 43RS	操作ロック解	除		
2018/9/7 21:55	[redacted]	107CB	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	187kV 全停遮断	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 地絡事故	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 低速REC後遮	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 87	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 再送電遮断51	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 高速REC後遮	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 44SZ3	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 44GZ1	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 51GG(主)	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 44GZ2	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 85G	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 44SZ1	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 44GZ3	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 44SZ2	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 短絡事故	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 51GB(後)	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 85S	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 青相	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 赤相	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 白相	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 全停遮断	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL CB欠相	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107 後備監視不良-	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107 後備監視不良-	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107主保護監視不良-	マスク解除			
2018/9/7 21:55	[redacted]	107TL 再閉路成功	マスク解除			

2018/9/7 21:55	[redacted]	107 後備保護搬送不	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107TL 再閉路せず	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107TL 主保護伝送不	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107TL 主保護点検不	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107主保護監視不良-	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107 後備保護点検不	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107CB	マスク解除	
2018/9/7 21:55		107CB(加工)	マスク解除	
2018/9/7 21:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:55	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 21:55	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 21:56	[redacted]	配変A タップ極限	動作	
2018/9/7 21:56		F13CB	投入	
2018/9/7 21:56		F1CB	投入	
2018/9/7 21:57		F11CB	投入	
2018/9/7 21:57	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	67.4kV(67.4kV)
2018/9/7 21:58	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 21:58		F14CB	投入	
2018/9/7 21:59		F4CB	投入	
2018/9/7 21:59	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.3kV(197.0kV)
2018/9/7 21:59	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 21:59	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 22:00	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:00	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 22:00		61X	切	
2018/9/7 22:00	南早来SS	66kV 乙母線電圧 上限	発生(悪化)	67.4kV(67.3kV)
2018/9/7 22:00	南早来SS	66kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	67.2kV(67.0kV)
2018/9/7 22:00	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 22:04	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:04	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:05	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 22:06	[redacted]	ダム水位(下新)	下限1段復帰	52cm(50cm)
2018/9/7 22:07	苫小牧PS	102 43RC	ロック	
2018/9/7 22:08	苫小牧PS	102 43RC	使用	
2018/9/7 22:08	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 22:08	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:08	[redacted]	配変A タップ極限	動作	
2018/9/7 22:09	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:10	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 22:10	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 22:10	[redacted]	配変B タップ極限	動作	
2018/9/7 22:10		表示渋滞(孫TC)		発生 苫小牧GW-A1
2018/9/7 22:10	苫小牧PS	102CB	入	
2018/9/7 22:11	苫小牧SS	108 系統同期	動作	
2018/9/7 22:11	苫小牧SS	108CB	投入	
2018/9/7 22:11	苫小牧SS	108 系統同期	復帰	
2018/9/7 22:13	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:13	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:17	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:18	[redacted]	調整ゲート(開)	動作	
2018/9/7 22:18	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)
2018/9/7 22:19	[redacted]	調整ゲート(開)	停止	
2018/9/7 22:19		調整ゲート(開)	動作	
2018/9/7 22:19		調整ゲート(開)	停止	
2018/9/7 22:21		F3CB	投入	
2018/9/7 22:21		F24CB	投入	
2018/9/7 22:21	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:22	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:26	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:26	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 22:26		表示回線断(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 22:26		制御渋滞	発生	
2018/9/7 22:27		表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/7 22:26		制御渋滞	復帰	
2018/9/7 22:27		表示渋滞(孫TC)		復帰 苫小牧GW-A1
2018/9/7 22:27	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 札幌HOST-3
2018/9/7 22:27	苫小牧MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 札幌HOST-3
2018/9/7 22:29	[redacted]	調整ゲート(開)	動作	
2018/9/7 22:29		調整ゲート(開)	停止	
2018/9/7 22:30	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 22:31	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:31	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 22:32		F4CB	投入	
2018/9/7 22:32		F2CB	投入	
2018/9/7 22:33	岩清水SWS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.5kV(197.0kV)
2018/9/7 22:33	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 22:33		F1CB	投入	
2018/9/7 22:34		F12CB	投入	
2018/9/7 22:35		F3CB	投入	
2018/9/7 22:35	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生	
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 22:35	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰	
2018/9/7 22:35	[redacted]	F14CB	投入	

2018/9/7 22:36	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 22:38		63CB	操作ロック設　定		
2018/9/7 22:38		61CB	操作ロック設　定		
2018/9/7 22:38		15CB	操作ロック設　定		
2018/9/7 22:39		調整ゲート(開)	動作		
2018/9/7 22:39		F25CB	投入		
2018/9/7 22:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 22:39	[redacted]	調整ゲート(開)	停止		
2018/9/7 22:39	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 22:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 22:44	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 22:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰　要求
2018/9/7 22:47	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/7 22:48	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 22:48	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 22:49	[redacted]	調整ゲート(開)	動作		
2018/9/7 22:49		調整ゲート(開)	停止		
2018/9/7 22:52	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 22:53	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 22:57	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 22:57	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 22:57	奥新冠PS	6kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	7.04kV(7.10kV)	
2018/9/7 22:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 22:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 22:58		[redacted]	累計１段発生	11.0mm(10.0mm)	
2018/9/7 22:59		調整ゲート(開)	動作		
2018/9/7 22:59		調整ゲート(開)	停止		
2018/9/7 23:00	当日作業	当日作業件名		50733	当日作業登録
2018/9/7 23:01	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:02	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 23:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:06	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:09	[redacted]	66kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	67.9kV(68.5kV)	
2018/9/7 23:09		調整ゲート(開)	動作		
2018/9/7 23:10		調整ゲート(開)	停止		
2018/9/7 23:10		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 23:10	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:10	[redacted]	配変B タップ極限	動作		
2018/9/7 23:10	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:14	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:15	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:16	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 23:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:19	当日作業	当日作業件名		50733	復旧操作開始
2018/9/7 23:19	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:20	[redacted]	調整ゲート(開)	動作		
2018/9/7 23:20		調整ゲート(開)	停止		
2018/9/7 23:23	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:24	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:26	苫小牧SS	111甲	操作ロック解　除		
2018/9/7 23:26	苫小牧SS	111乙	操作ロック解　除		
2018/9/7 23:26	苫小牧SS	111CB	操作ロック解　除		
2018/9/7 23:26	[redacted]	107甲	操作ロック解　除		
2018/9/7 23:26		107乙	操作ロック解　除		
2018/9/7 23:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:28	苫小牧SS	111XE	投入		
2018/9/7 23:28	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:30	[redacted]	雨量	累計１段発生	10.5mm(10.0mm)	
2018/9/7 23:31		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 23:31		62CB	入		
2018/9/7 23:32		66kV 母線電圧 上限	逸脱発生	68.6kV(68.5kV)	
2018/9/7 23:32		61・62 43LC	使用		
2018/9/7 23:32		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 23:32	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:32	苫小牧SS	111X線路側	アース外し		
2018/9/7 23:32	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:34	[redacted]	107XE	投入		
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 23:35	[redacted]	調整ゲート(開)	動作		
2018/9/7 23:35		調整ゲート(開)	停止		
2018/9/7 23:36	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:37	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 23:37	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:41	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		
2018/9/7 23:43	[redacted]	107X線路側	アース外し		
2018/9/7 23:43		107XE	開放		
2018/9/7 23:44	西室蘭SWS	所内電源故障	復帰		
2018/9/7 23:44	苫小牧SS	111XE	開放		
2018/9/7 23:44	苫小牧SS	111甲	投入		
2018/9/7 23:44	苫小牧SS	111X	投入		
2018/9/7 23:45	[redacted]	107X	投入		
2018/9/7 23:45	西室蘭SWS	52HG	商用		
2018/9/7 23:45	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生		
2018/9/7 23:46	苫小牧SS	107CB	開放		
2018/9/7 23:46	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰		

2018/9/7 23:46 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/7 23:47 [redacted] F4CB 投入
2018/9/7 23:47 苫小牧PS 101CB 開放
2018/9/7 23:47 西室蘭SWS 予備電源 停止
2018/9/7 23:48 [redacted] F4 第1開閉器 投入
2018/9/7 23:50 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/7 23:50 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/7 23:51 [redacted] 調整ゲート(開) 動作
2018/9/7 23:51 [redacted] 調整ゲート(開) 停止
2018/9/7 23:54 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/7 23:54 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/7 23:57 [redacted] 累計1段発生 12.0mm(10.0mm)
2018/9/7 23:58 南早来SS LB393B 投入
2018/9/7 23:58 南早来SS 66kV 甲母線電圧 上限 逸脱復帰 66.5kV(67.0kV)
2018/9/7 23:58 春別川 [redacted] 累計1段発生 11.0mm(10.0mm)
2018/9/7 23:58 [redacted] 累計1段発生 13.0mm(10.0mm)
2018/9/7 23:59 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/7 23:59 苫小牧SS 103乙 投入
2018/9/7 23:59 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/7 23:59 苫小牧SS 11乙 投入
2018/9/7 23:59 苫小牧SS 17乙 投入
2018/9/8 0:00 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 マスク解除
2018/9/8 0:00 苫小牧系制(苫) 解除予定時刻 解除 (23:59)
2018/9/8 0:00 苫小牧SS 17甲 開放
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 51207 削除
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 63599 削除
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 63970 削除
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 65323 削除
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 65516 削除
2018/9/8 0:00 苫小牧SS 11甲 開放
2018/9/8 0:00 当日作業 当日作業件名 41720 当日作業削除
2018/9/8 0:00 当日作業 当日作業件名 50570 当日作業削除
2018/9/8 0:00 当日作業 当日作業件名 50729 当日作業削除
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 65538 削除
2018/9/8 0:00 停電管理 停電作業決定件名 65539 削除
2018/9/8 0:00 苫小牧SS 103甲 開放
2018/9/8 0:00 苫小牧SS 100CB 開放
2018/9/8 0:00 苫小牧SS オシロ 動作
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 187kV 43-87B ロック
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 107 43V切替無電圧 動作
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 111 43V切替無電圧 動作
2018/9/8 0:01 苫小牧SS オシロ 復帰
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 107 43RC ロック
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 187 甲母線電圧 無電圧にて監視中止
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 107 43CB ロック
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 107CB 投入
2018/9/8 0:01 苫小牧SS 111CB 投入
2018/9/8 0:02 [redacted] F1CB 投入
2018/9/8 0:03 [redacted] F1CB トリップ
2018/9/8 0:03 [redacted] 配変A DL 67G
2018/9/8 0:03 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:03 [redacted] F1 第1開閉器 投入
2018/9/8 0:03 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:03 春別ダム 雨量 時間雨量発生 5.0mm(3.0mm)
2018/9/8 0:03 春別川 [redacted] 時間雨量発生 6.0mm(2.0mm)
2018/9/8 0:03 [redacted] 雨量 時間雨量発生 5.0mm(2.0mm)
2018/9/8 0:03 [redacted] F1CB 入
2018/9/8 0:05 電圧制御 43D切替制御 制御開始
2018/9/8 0:05 電圧制御 苫小牧PS 187kV 中止条件発生 TC異常(重故障)
2018/9/8 0:05 電圧制御 43D切替制御 制御異常終了
2018/9/8 0:05 記録・統計 流量再計算18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:05 記録・統計 流量再計算18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 開始
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 完了
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(年報)18 開始
2018/9/8 0:05 記録・統計 再計算(年報)18 完了
2018/9/8 0:07 [redacted] AS・IRロック 解除
2018/9/8 0:07 [redacted] DLL実行要求 札幌HOST-3
2018/9/8 0:07 苫小牧PS 101 43RC ロック
2018/9/8 0:07 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:08 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:08 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/8 0:08 苫小牧SS 111 43V切替無電圧 復帰
2018/9/8 0:08 苫小牧SS 107 43V切替無電圧 復帰
2018/9/8 0:08 [redacted] 表示渋滞(孫TC) 復帰 苫小牧GW-B1
2018/9/8 0:08 苫小牧PS 101CB 投入
2018/9/8 0:09 苫小牧MDX イニシャライズ情報要求 Bルート 札幌HOST-3
2018/9/8 0:09 [redacted] 表示渋滞(孫TC) 発生 苫小牧GW-B1
2018/9/8 0:10 [redacted] F4CB 投入
2018/9/8 0:11 [redacted] 配変C 43A 手動
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 開始 受付
2018/9/8 0:12 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 配電 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 札幌東 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 中給 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 苫小牧 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 釧路 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 函館 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 旭川 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 運用区分 札幌西 割付
2018/9/8 0:12 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 運転管理 オフライン2 実行モード 試験 遷移
2018/9/8 0:12 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:13 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－3 障害管理 故障復帰 要求

2018/9/8 0:14 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/8 0:14 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オフライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/8 0:15 [redacted] 配変B タップ極限 動作
2018/9/8 0:15 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018/9/8 0:16 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:17 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:17 [redacted] AS・IRロック 設定
2018/9/8 0:17 [redacted] DLL実行要求 札幌HOST-3
2018/9/8 0:18 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 障害管理 故障復帰 要求
2018/9/8 0:18 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018/9/8 0:21 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:21 苫小牧SS 107 43CB 使用
2018/9/8 0:21 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:22 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 長期マスク設 定
2018/9/8 0:23 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 長期マスク変 更
2018/9/8 0:23 苫小牧系制(苫) 解除予定時刻 変更 (2018/ 9/10 17:00)
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 開始
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 完了
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(年報)18 開始
2018/9/8 0:23 記録・統計 再計算(年報)18 完了
2018/9/8 0:25 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:25 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:28 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 障害管理 故障復帰 要求
2018/9/8 0:29 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:30 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:30 発電当日運用 [redacted] 録 (制約違反有)
2018/9/8 0:33 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 障害管理 故障復帰 要求
2018/9/8 0:34 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算要求実施 苫小牧制御卓－５
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:34 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 開始
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 完了
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(年報)18 開始
2018/9/8 0:34 記録・統計 再計算(年報)18 完了
2018/9/8 0:34 発電当日運用 長流･貫気別系 本登 録 (制約違反有)
2018/9/8 0:35 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 発生
2018/9/8 0:35 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 8 開始
2018/9/8 0:35 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 8 完了
2018/9/8 0:36 中央給電指令所 業務支援端末－５ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/8 0:36 中央給電指令所 業務支援端末－５ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/8 0:36 [redacted] 本館 入所
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算要求実施 苫小牧制御卓－４
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(30分)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 開始
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(日報)18/ 9/ 7 完了
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 開始
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(月報)18/ 9 完了
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(年報)18 開始
2018/9/8 0:37 記録・統計 再計算(年報)18 完了
2018/9/8 0:38 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 障害管理 故障復帰 要求
2018/9/8 0:38 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅢ 障害管理 オフライン２ ソフト軽故障 復帰
2018/9/8 0:38 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:38 記録・統計 実績1(PM)18/ 9/ 7 送信開始 苫小牧→中給
2018/9/8 0:38 記録・統計 実績1(PM)18/ 9/ 7 送信終了 苫小牧→中給
2018/9/8 0:39 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:40 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 受付
2018/9/8 0:40 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オフライン 接続切替 苫小牧 接続
2018/9/8 0:41 発電当日運用 可能電力 送信開始
2018/9/8 0:41 発電当日運用 可能電力 送信終了
2018/9/8 0:43 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:43 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:43 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 受付
2018/9/8 0:43 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オフライン 接続切替 札幌東 接続
2018/9/8 0:44 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018/9/8 0:44 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018/9/8 0:44 中央給電指令所 業務支援端末－５ 運転管理 オンライン 接続切替 函館 受付
2018/9/8 0:45 中央給電指令所 業務支援端末－５ 運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018/9/8 0:45 [redacted] 107甲 投入
2018/9/8 0:46 [redacted] 107CB 投入
2018/9/8 0:47 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:47 苫小牧SS 111 43C 使用
2018/9/8 0:47 苫小牧SS 111 43CB 使用
2018/9/8 0:47 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:47 苫小牧SS 111 43RC 使用
2018/9/8 0:48 [redacted] 107 43C 使用
2018/9/8 0:48 [redacted] 107 43CB 使用
2018/9/8 0:48 [redacted] 107 43RC 使用
2018/9/8 0:50 苫小牧PS 101 43RC 使用
2018/9/8 0:50 苫小牧SS 107 43RC 使用
2018/9/8 0:51 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018/9/8 0:51 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018/9/8 0:51 [redacted] 配変 軽故障 復帰 00:51:08 MEL 2
2018/9/8 0:51 春別ダム ダム水位(ﾀﾞﾑ管) 下限１段発生 59cm(60cm)
2018/9/8 0:51 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 発生
2018/9/8 0:52 苫小牧系制 伝送オシロ装置故障 復帰
2018/9/8 0:52 中央給電指令所 業務支援端末－５ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 受付
2018/9/8 0:52 中央給電指令所 業務支援端末－５ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌東 接続
2018/9/8 0:52 札幌系統制御所 札幌東訓練卓－３ 運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付

2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	発生					
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:56	苫小牧系制	伝送オシロ装置故障	復帰					
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:57	苫小牧SS	187kV 43-87B	使用					
2018/9/8 0:57	苫小牧SS	100 系統同期	動作					
2018/9/8 0:57	苫小牧SS	100CB	投入					
2018/9/8 0:57	苫小牧SS	100 系統同期	復帰					
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:57	苫小牧SS	103甲	投入					
2018/9/8 0:58	苫小牧SS	11甲	投入					
2018/9/8 0:58	苫小牧SS	17甲	投入					
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:59	苫小牧SS	17乙	開放					
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/8 0:59	苫小牧SS	11乙	開放					
2018/9/8 0:59	苫小牧SS	103乙	開放					
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続

状態変化ログ_系制SF_函館
(1sデータ_9月6日3時26分~9月8日一般負荷送電まで)

-f 180906 -t 180 910
<<< showSF 検索日 時=18/09/10 12: 32:16 運用=函館(6) 期間 =18/09/06 03 :26:00.000～18/09/08 00:59:59.990 >>>

2018/9/6 3:26	発電制御	[redacted]	1分経過で	す 負荷変更制御
2018/9/6 3:26	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:26	[redacted]	コンジットゲート	閉	
2018/9/6 3:26		水位計異常	復帰	03:25:48 MEL 2
2018/9/6 3:26		オシロ(66kV)	復帰	
2018/9/6 3:26		水槽水位異常	発生	03:25:59 MSL
2018/9/6 3:26		配変 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変 2次電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変C 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧 下限	逸脱発生	3.87kV(6.40kV)
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧 下限	逸脱発生	4.56kV(6.40kV)
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変C 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変C 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧LDC		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		配変B 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		K配変A 2次電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	電圧制御	[redacted]		タイムオーバ
2018/9/6 3:26	電圧制御		90Rモード	除外 自動遷移要求
2018/9/6 3:26	電圧制御		制御異常終	了 8tap(9)
2018/9/6 3:26	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/6 3:26	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	0.000MW(10.000)
2018/9/6 3:26		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	0.000MW(1.500)
2018/9/6 3:26		1G有効電力上限1段	逸脱復帰	0.000MW(1.490)
2018/9/6 3:26		ｽｸﾘｰﾝ水位差上限	逸脱発生	710.0cm(100.0cm)
2018/9/6 3:26		高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:26		DZﾛｹｰﾀ106TL	動作	
2018/9/6 3:26		DZﾛｹｰﾀ青相		
2018/9/6 3:26		DZﾛｹｰﾀ赤相		
2018/9/6 3:26		DZﾛｹｰﾀ白相		
2018/9/6 3:26		187kVﾛｹｰﾀ標定距離(0.0	km)	
2018/9/6 3:26		63 TL故障	復帰	
2018/9/6 3:26	中給事故報知	[redacted]	発生	
2018/9/6 3:26	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	発生	
2018/9/6 3:26	[redacted]	圧油装置故障	発生	
2018/9/6 3:26		60CB故障	発生	
2018/9/6 3:26		66kV127B		
2018/9/6 3:26	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 3:26	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	発生
2018/9/6 3:26		水槽水位(前)	上限2段発	生 8cm(-1cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位(前)	上限1段発	生 8cm(-6cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限1段発	生 -200cm(-40cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限2段発	生 -200cm(-85cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	上限2段復	帰 -200cm(-3cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	上限1段復	帰 -200cm(-5cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限1段発	生 -200cm(-20cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位	下限2段発	生 -200cm(-35cm)
2018/9/6 3:26		水槽水位(後)	上限1段発	生 -4cm(-8cm)
2018/9/6 3:26		3CB故障	発生	
2018/9/6 3:26		66kV SC-27		
2018/9/6 3:26	大野SS	SC投入・遮断信号異常	復帰	
2018/9/6 3:26	[redacted]	水槽水位差	復帰	
2018/9/6 3:26		DZﾛｹｰﾀ106TL	復帰	
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		22kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	森PS	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	187kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	187kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	187kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	66kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	知内PS	187kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止

2018/9/6 3:26	[redacted]	66KV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV C 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		33kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 線路電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	275kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	275kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	大野SS	275kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	187kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		187kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		187kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 合成母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		66kV 母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26		187kV 線路電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	北斗CS	275kV 甲母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	北斗CS	275kV 乙母線電圧		無電圧にて監視中止
2018/9/6 3:26	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 3:26		自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:26		62CB	入	
2018/9/6 3:26	電圧制御	北七飯SSGR 大野SS	GR	系統ループ解除切替実行
2018/9/6 3:26	電圧制御	北七飯SSGR	イニシアチ	ブ 函館
2018/9/6 3:26	電圧制御	大野SSGR	イニシアチ	ブ 函館
2018/9/6 3:26	[redacted]	91SC故障	復帰	
2018/9/6 3:26		92SC故障	復帰	
2018/9/6 3:26		93SC故障	復帰	
2018/9/6 3:27	発電制御	[redacted]	2分経過で	す 負荷変更制御
2018/9/6 3:27	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:26		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:26		自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27		61CB	入	
2018/9/6 3:27		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27		62CB	入	
2018/9/6 3:27		高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:27		63CB	トリップ	
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27		181L	切	
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立	復帰	
2018/9/6 3:27		61CB	入	
2018/9/6 3:27		62CB	トリップ	
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27		181L	切	
2018/9/6 3:27		61CB	入	
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備	障害管理	UPS－B故障 復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備	障害管理	UPS－A故障 復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備	障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-12系27 復帰
2018/9/6 3:27	旭川系統制御所	所内設備	障害管理	低圧所内分電盤 低圧22-11系27 復帰
2018/9/6 3:27	[redacted]	水槽水位(後)	上限2段発	生 8cm(-3cm)
2018/9/6 3:27		61CB	トリップ	
2018/9/6 3:27		自動受電切替不成立		
2018/9/6 3:27		自動受電切替中		
2018/9/6 3:27		61CB	入	
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:27		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:27		警報停止異常	発生	
2018/9/6 3:28	発電制御	[redacted]	3分経過で	す 負荷変更制御
2018/9/6 3:28	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－13	運転管理	計算機 起動
2018/9/6 3:28	[redacted]	高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:28		1G	停止	
2018/9/6 3:28		流入量(加工)	下限発生	0.0m3/s(0.1m3/s)
2018/9/6 3:28	釧路系統制御所	業務支援端末－13	運転管理	オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/6 3:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	発電制御	[redacted]	4分経過で	す 負荷変更制御
2018/9/6 3:29	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29		高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:29		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:29	苫小牧系統制御	所 所内設備	障害管理	所内低圧分電盤故障 復帰
2018/9/6 3:29	[redacted]	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:29		61TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV179せず		
2018/9/6 3:29		62TL 故障	発生	
2018/9/6 3:29		66kV279せず		
2018/9/6 3:29		61TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:29		62TL 故障	復帰	
2018/9/6 3:29		1G	停止	
2018/9/6 3:29		1G	停止	
2018/9/6 3:30	発電制御	[redacted]	5分経過で	す 負荷変更制御
2018/9/6 3:30	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:30	[redacted]	高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	

2018/9/6 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30	森PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		GEN86-5	動作	
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:30		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:31	発電制御	[redacted]	6分経過で	す　負荷変更制御
2018/9/6 3:31	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:30	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:31	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:31	森PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:31	[redacted]	高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31		空気圧(発電機)異常	発生	
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:31		[redacted]	受信	
2018/9/6 3:31		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32	発電制御	[redacted]	7分経過で	す　負荷変更制御
2018/9/6 3:32	発電制御	所内AC電源故障	中止条件有	り
2018/9/6 3:32	函館系制	NWロケータ	動作	
2018/9/6 3:32	発電制御	[redacted]	中止指示	負荷変更制御
2018/9/6 3:32	函館系制	NWオシロ	動作	
2018/9/6 3:32	[redacted]	高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:32		2G有効電力目標	逸脱復帰	0.00MW(0.95MW)
2018/9/6 3:32	函館系制	NWロケータ	復帰	
2018/9/6 3:32	函館系制	NWオシロ	復帰	
2018/9/6 3:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32	森PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:32		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	北斗CSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	[redacted]	高調波(2-15次総合)	逸脱発生(	任意) 0.0%(0.0%)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	北斗CSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(異常終了	)
2018/9/6 3:33	北斗CSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(正常終了	)
2018/9/6 3:33		SOE情報受信処理	(異常終了	)

2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了	）		
2018/9/6 3:33	[redacted]	SOE情報受信処理	（正

2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:34	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始
2018/9/6 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了
2018/9/6 3:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:35	[redacted]	本館	入所
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	本館	退所
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:36	[redacted]	2G	停止
2018/9/6 3:36	森PS	61TL GIS故障	発生
2018/9/6 3:36	森PS	12 GIS故障	発生
2018/9/6 3:36	森PS	62TL GIS故障	発生
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:38	[redacted]	3G	停止
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:40		再閉路一括ロック	開始
2018/9/6 3:40	大野SS275kVTC	再閉路一括ロック	実行(現地　　)
2018/9/6 3:40	大野SS	201 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	202 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	345 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	344 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	346 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	342 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	341 43RC	ロック
2018/9/6 3:40	大野SS	343 43RC	ロック

2018/9/6 3:40		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 3:40	大野SS	201TL再閉路せず(2系)	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	202TL再閉路せず(1系)	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	202TL再閉路せず(2系)	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	201TL再閉路せず(1系)	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	343CB86	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	346CB86	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	344CB86	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	345CB86	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	341CB86	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	342CB86	動作	
2018/9/6 3:40		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 3:40	大野SS187.66TC	再閉路一括ロック	実行(現地	)
2018/9/6 3:40	大野SS	187連変C 全停遮断	復帰異常	復帰
2018/9/6 3:40	大野SS	105 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	連変B 43-79T	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	101 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	102 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	106 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	103 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	104 43RC	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	連変A 43-79T	ロック	
2018/9/6 3:40	大野SS	連変C 43-79T	ロック	
2018/9/6 3:40		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	知内PS	101TL86*	動作	
2018/9/6 3:40	知内PS	102TL86*	動作	
2018/9/6 3:40		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 3:40	北七飯187kVTC	再閉路一括ロック	実行(現地	)
2018/9/6 3:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:40	大野SS	101TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	187連変A 最終遮断	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	187連変B 最終遮断	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	187連変C 最終遮断	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	106TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	102TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	105TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	103TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:40	大野SS	104TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	101 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	102 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	103 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	104 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	105 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	106 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	連変A 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	連変B 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	連変C 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 3:41	[redacted]	106TL 故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV279せず		
2018/9/6 3:41	[redacted]	104TL 故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV279せず		
2018/9/6 3:41	[redacted]	102TL 故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV279せず		
2018/9/6 3:41	[redacted]	連変A故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV連変86T		
2018/9/6 3:41	[redacted]	連変B故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV連変86T		
2018/9/6 3:41	[redacted]	連変C故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV連変86T		
2018/9/6 3:41	[redacted]	105TL 故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV179せず		
2018/9/6 3:41	[redacted]	103TL 故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV179せず		
2018/9/6 3:41	[redacted]	101TL 故障	発生	
2018/9/6 3:41	[redacted]	187kV179せず		
2018/9/6 3:41		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 3:41	北斗CSTC	再閉路一括ロック	実行(現地	)
2018/9/6 3:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:41	北斗CS	202 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	北斗CS	204 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	北斗CS	201 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	北斗CS	203 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 3:41	北斗CS	202TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:41	北斗CS	204TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:41	北斗CS	203TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:41		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 3:41	大野SS187.66TC	再閉路一括ロック	実行(CP	U)
2018/9/6 3:41	大野SS	61 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	[redacted]	GEN86-5	動作	
2018/9/6 3:41	[redacted]	圧油装置故障		
2018/9/6 3:41	大野SS	62 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	大野SS	67 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	大野SS	61TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:42	大野SS	68 43RC	ロック	
2018/9/6 3:41	大野SS	62TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		再閉路一括ロック	終了	
2018/9/6 3:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 3:42		再閉路一括ロック	開始	
2018/9/6 3:42	北七飯66kVTC	再閉路一括ロック	実行(CP	U)
2018/9/6 3:42	大野SS	68TL 再閉路せず	動作	
2018/9/6 3:42	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 3:42	[redacted]	2号発電機	停止	
2018/9/6 3:42	[redacted]	60CB故障	発生	

2018/9/6 3:42	[redacted]	66kV186				
2018/9/6 3:42		63TL 故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV186				
2018/9/6 3:42		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV186				
2018/9/6 3:42		67TL 故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV186				
2018/9/6 3:42		60CB故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV179せず				
2018/9/6 3:42		63TL 故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV179せず				
2018/9/6 3:42		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV179せず				
2018/9/6 3:42		67TL 故障	発生			
2018/9/6 3:42		66kV179せず				
2018/9/6 3:42		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:43		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:43		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:43	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:43		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:43		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:43		62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:43		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:43		1号発電機	停止			
2018/9/6 3:43		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:43	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:43		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:43		再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:43		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:44		62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:44	森PS	本館	入所			
2018/9/6 3:44	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	北斗CSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	森PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	森PSTC	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44	[redacted]	SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		SOE情報受信処理	(正常終了	)		
2018/9/6 3:44		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:44		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:44	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:44		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:44		62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:44		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:44		1G	停止			
2018/9/6 3:44		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:44	[redacted]	62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:44		再閉路一括ロック	開始			

2018/9/6 3:44	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:44		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:44		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:44		62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:44		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:45		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:45		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV286				
2018/9/6 3:45		68TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV286				
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45		31 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:45	北七飯66kVTC	AS・IRロック	設定			
2018/9/6 3:45	北七飯66kVTC	DLL実行要求		函館HOST-1		
2018/9/6 3:45	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV186				
2018/9/6 3:45		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV186				
2018/9/6 3:45		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:45	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	計算機	起動
2018/9/6 3:45		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:45	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:45		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45		60CB故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV186				
2018/9/6 3:45		63TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV186				
2018/9/6 3:45		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV186				
2018/9/6 3:45		67TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV186				
2018/9/6 3:45		60CB故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV179せず				
2018/9/6 3:45		63TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV179せず				
2018/9/6 3:45		61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV179せず				
2018/9/6 3:45		67TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV179せず				
2018/9/6 3:45		64TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV286				
2018/9/6 3:45		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV286				
2018/9/6 3:45		68TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV286				
2018/9/6 3:45		64TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV279せず				
2018/9/6 3:45		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV279せず				
2018/9/6 3:45		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:45		66kV279せず				
2018/9/6 3:45		62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		71 43RC	ロック			
2018/9/6 3:45		62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 3:46		72 43RC	ロック			
2018/9/6 3:46		71TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		65 43RC	ロック			
2018/9/6 3:46		72TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:46		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:46	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:46		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:46		105TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		61 TL故障	発生			
2018/9/6 3:46		再閉路せず				
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46		62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:46		202TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		63 TL故障	発生			
2018/9/6 3:46		66kV 1TL 86				
2018/9/6 3:46		202TL 高速REC後遮断	動作			
2018/9/6 3:46		63 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46	森PS	61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46	森PS	62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	発生			
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず				
2018/9/6 3:46		62TL 故障	発生			
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず				
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:46	[redacted]	61TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:46		62TL 故障	復帰			
2018/9/6 3:46		202 43RC	ロック			
2018/9/6 3:46		61TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		62TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		106TL 再閉路せず	動作			
2018/9/6 3:46		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:46	[redacted]	再閉路一括ロック	実行(CP	U)		
2018/9/6 3:46		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:46		61 TL故障	復帰			
2018/9/6 3:46		61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:47		表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:47		63 TL故障	復帰			

2018/9/6 3:47	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:47		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:47		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:47	[redacted]	再閉路一括ロック	実行（CP	U）		
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:47	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:47		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:47		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:47	[redacted]	再閉路一括ロック	実行（CP	U）		
2018/9/6 3:47	[redacted]	再閉路一括ロック	実行（CP	U）		
2018/9/6 3:47	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:47	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:47	[redacted]	33 43RC	ロック			
2018/9/6 3:47		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:48		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:48	森PSTC	再閉路一括ロック	実行（CP	U）		
2018/9/6 3:48	[redacted]	再閉路一括ロック	実行（CP	U）		
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:48	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:48	森PS	61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:48	[redacted]	62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:48	森PS	62 43RC	ロック			
2018/9/6 3:48		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:48		再閉路一括ロック	開始			
2018/9/6 3:48	北七飯66kVTC	再閉路一括ロック	実行（CP	U）		
2018/9/6 3:48	[redacted]	201 43RC	ロック			
2018/9/6 3:49		再閉路一括ロック	終了			
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:50	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 3:50	[redacted]	64 43RC	ロック			
2018/9/6 3:50	[redacted]	105 43RC	ロック			
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:50	[redacted]	GEN86-2	動作			
2018/9/6 3:50	[redacted]	106 43RC	ロック			
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）		
2018/9/6 3:50	[redacted]	61 43RC	ロック			
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了	）

2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（異常終了　）
2018/9/6 3:50		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		67 43RC	ロック
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（異常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	森PSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	大野SS187.66TC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	68 43RC	ロック
2018/9/6 3:51	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		表示復帰	選択不応動
2018/9/6 3:51	北斗CSTC	SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51	[redacted]	SOE情報受信処理	（異常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）
2018/9/6 3:51		SOE情報受信処理	（正常終了　）

2018/9/6 3:51 大野SS187.66TC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 森PSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了 ）
2018/9/6 3:51 札幌系統制御所 札幌西制御卓－４ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 3:51 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:51 札幌系統制御所 札幌西制御卓－４ 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 大野SS187.66TC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 森PSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:51 北斗CSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了 ）
2018/9/6 3:52 大野SS187.66TC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 北斗CSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 森PSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 森PSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 北斗CSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 大野SS187.66TC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 北斗CSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 森PSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅡ 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:52 北斗CSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:53 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:53 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:54 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:54 函館系統制御所 メンテナンス卓 障害管理 故障復帰 要求
2018/9/6 3:54 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅡ 障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 3:55 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:55 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:55 [redacted] 表示復帰 選択不応動
2018/9/6 3:56 北斗CSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 大野SS187.66TC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 森PSTC SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （正常終了 ）
2018/9/6 3:56 [redacted] SOE情報受信処理 （異常終了 ）
2018/9/6 3:57 [redacted] 流入量(加工) 下限復帰 34.1m3/s(0.1m3/s)
2018/9/6 3:59 森PS ALR故障 復帰
2018/9/6 4:05 旭川系統制御所 監視制御サーバーⅡ 障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 4:05 記録・統計 流量再計算18/ 9/ 6 開始

2018/9/6 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 4:05	札幌系統制御所	札幌西制御卓－４		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 4:05	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 4:13	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 4:17	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 4:17	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 4:18	旭川系統制御所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 4:21	[redacted]	1号発電機軽故障	発生					
2018/9/6 4:21	[redacted]	66kV27						
2018/9/6 4:21	[redacted]	圧油装置故障						
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:23	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		高低圧所内電源盤故障		復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障		発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障		発生
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		低圧所内分電盤	低圧22-3系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		低圧所内分電盤	低圧22-2系27	復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－A故障		復帰
2018/9/6 4:24	旭川系統制御所	所内設備		障害管理		UPS－B故障		復帰
2018/9/6 4:25	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 4:26	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 4:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 4:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 4:27	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 4:28	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 4:32	大野SS	61CB 操作圧低下	発生					
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 4:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 4:45	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		発生
2018/9/6 4:46	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		復帰
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		電力設備管理マスター	スレーブ	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		メールマスター(スレーブ)		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		メールマスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		等価マスター(スレーブ)		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		等価マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		電力設備管理マスター	スレーブ	遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理		メールマスター(スレーブ)		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		電力設備管理マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理		メールマスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		等価マスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理		等価マスター(スレーブ)		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理		メールマスター		遷移
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理		電力設備管理マスター		受付
2018/9/6 4:46	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理		メールマスター(スレーブ)		遷移
2018/9/6 4:48	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		受付
2018/9/6 4:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/6 4:50	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 4:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 4:51	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	ダム水位異常	発生	04:51:58 MSL				
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 4:52	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 4:52	[redacted]	ダム水位異常	復帰	04:52:13 MEL	2			
2018/9/6 4:52	[redacted]	ダム水位異常	マスク設定					
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/6 4:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	実行モード 常用		遷移
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 中給		割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 中給	割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 配電		割付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オンライン	運用区分 配電	割付	受付
2018/9/6 4:55	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オンライン	実行モード 待機		遷移
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 4:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 4:57	[redacted]	ダム水位	越流発生	713cm(712cm)				
2018/9/6 4:58	[redacted]	ダム水位異常	発生	04:58:38 MSL				
2018/9/6 4:58	[redacted]	ダム水位異常	復帰	04:58:44 MEL	2			
2018/9/6 4:58	[redacted]	ダム水位異常	発生	04:58:55 MSL				
2018/9/6 4:59	[redacted]	ダム水位異常	復帰	04:59:08 MEL	2			
2018/9/6 4:59	[redacted]	久根別下警夜間ロック	復帰					

2018/9/6 5:00	[redacted]	ダム水位	越流復帰	711cm(712cm)			
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 5:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 5:02	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:02:05 MSL			
2018/9/6 5:02	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:02:11 MEL	2		
2018/9/6 5:04	[redacted]	187kV建屋	入所				
2018/9/6 5:04	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:04:38 MSL			
2018/9/6 5:04	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:04:44 MEL	2		
2018/9/6 5:05	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:05:18 MSL			
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:05	[redacted]	ダム水位	越流発生	713cm(712cm)			
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 5:05	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:05:37 MEL	2		
2018/9/6 5:06	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:06:25 MSL			
2018/9/6 5:06	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:06:38 MEL	2		
2018/9/6 5:07	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:07:37 MSL			
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:08	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:08	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:08:09 MEL	2		
2018/9/6 5:08	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	函館Ge出力増加指令	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	周波数変動	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	胆振幹線ルートアウト	復帰				
2018/9/6 5:08	中給事故報知	[redacted]	復帰				
2018/9/6 5:09	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:09:03 MSL			
2018/9/6 5:09	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:09:12 MEL	2		
2018/9/6 5:09	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:09:50 MSL			
2018/9/6 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:10:20 MEL	2		
2018/9/6 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:10	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:10:55 MSL			
2018/9/6 5:11	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:11:29 MEL	2		
2018/9/6 5:11	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:11:57 MSL			
2018/9/6 5:12	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:12:36 MEL	2		
2018/9/6 5:13	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:13:10 MSL			
2018/9/6 5:13	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:13:22 MEL	2		
2018/9/6 5:13	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:13:34 MSL			
2018/9/6 5:13	北斗CS	本館	入所				
2018/9/6 5:13	森PS	1号発電機故障	復帰				
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 5:15	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:15:10 MEL	4		
2018/9/6 5:15	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:15:39 MSL			
2018/9/6 5:15	大野SS	275kV建屋	入所				
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/6 5:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/6 5:17	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:17:04 MEL	4		
2018/9/6 5:17	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:17:23 MSL			
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 5:18	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:18:11 MEL	2		
2018/9/6 5:18	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:18:28 MSL			
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:19	予定作業	予定作業件名	69845	予定作業登録			
2018/9/6 5:20	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:20:23 MEL	6		
2018/9/6 5:20	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:20:42 MSL			
2018/9/6 5:21	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:21:32 MEL	2		
2018/9/6 5:21	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:21:52 MSL			
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 5:22	予定作業	予定作業件名	69846	予定作業登録			
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 5:22	予定作業	予定作業件名	69845	中止(復 旧)			
2018/9/6 5:22	予定作業	予定作業件名	69845	件名削除			
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:23	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:22:53 MEL	2		
2018/9/6 5:23	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:23:14 MSL			
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 5:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 5:25	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:24:59 MEL	2		
2018/9/6 5:25	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:25:11 MSL			
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給	受付
2018/9/6 5:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給	接続
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-2nd NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		支援端末LAN-1st NIC故障	復帰
2018/9/6 5:25	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		構内LAN NIC故障	復帰
2018/9/6 5:28	[redacted]	ダム水位異常	復帰	05:28:14 MEL	2		
2018/9/6 5:28	[redacted]	ダム水位異常	発生	05:28:27 MSL			
2018/9/6 5:29	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機	起動
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/6 5:30	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/6 5:32	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 5:36	中給事故報知	重大事故	発生				

2018/9/6 5:36	中給事故報知	周波数変動	受信							
2018/9/6 5:36	中給事故報知	函館Ge出力増加指令	受信							
2018/9/6 5:36	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生	
2018/9/6 5:36	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰	
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了			受付	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:37	中給事故報知	重大事故	復帰							
2018/9/6 5:37	中給事故報知	函館Ge出力増加指令	復帰							
2018/9/6 5:37	中給事故報知	周波数変動	復帰							
2018/9/6 5:37	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:38	中給事故報知	重大事故	発生							
2018/9/6 5:38	中給事故報知	周波数変動	受信							
2018/9/6 5:38	中給事故報知	函館Ge出力増加指令	受信							
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了			完了	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:38	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:38	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:39	中給事故報知	重大事故	復帰							
2018/9/6 5:39	中給事故報知	函館Ge出力増加指令	復帰							
2018/9/6 5:39	中給事故報知	周波数変動	復帰							
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了			受付	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了			受付	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:39	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン3	終了			完了	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了			受付	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:39	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:39	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了			受付	
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了			完了	
2018/9/6 5:40	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了			完了	
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:40	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了			完了	
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給		受付	
2018/9/6 5:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給		接続	
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－14		運転管理		計算機			起動	
2018/9/6 5:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰			要求	
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理		計算機			起動	
2018/9/6 5:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 5:41	旭川系統制御所	業務支援端末－15		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		接続	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了			受付	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:42	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了			完了	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了			受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東		解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧		解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館		解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路		解除	

2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:42	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:42	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付	
2018/9/6 5:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続	
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:43	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:43	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:43	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	函館系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	釧路系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	配電	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:44	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		運転管理	オフライン3	終了		完了	
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	受信	運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:46	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 5:47	大野SS	本館	入所						
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:51	大野SS	15CB操作圧低下	発生						
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	プリンター3		障害管理		プリンタ出力異常		発生	
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/6 5:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰		要求	
2018/9/6 5:55	札幌系統制御所	プリンター3		障害管理		プリンタ出力異常		復帰	
2018/9/6 5:55	旭川系統制御所	中給BU		障害管理		時差装置故障		復帰	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	終了		受付	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:56	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン1	終了		完了	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌西	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	苫小牧	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	釧路	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	運用区分	旭川	解除	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン2	終了		受付	
2018/9/6 5:56	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	終了		受付	
2018/9/6 5:57	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅡ		運転管理	オフライン2	終了		完了	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	解除	
2018/9/6 5:57	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅠ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	解除	

2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 5:57 札幌系統制御所　監視制御サーバー Ⅰ
2018/9/6 6:01 旭川系統制御所　業務支援端末－14
2018/9/6 6:02 [redacted] 直接
2018/9/6 6:02 旭川系統制御所　業務支援端末－14
2018/9/6 6:02 [redacted] 取水口 43A　手動
2018/9/6 6:02 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3
2018/9/6 6:02 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3
2018/9/6 6:02 旭川系統制御所　業務支援端末－14
2018/9/6 6:05 記録・統計　流量再計算18/ 9/ 6　開始
2018/9/6 6:05 記録・統計　流量再計算18/ 9/ 6　完了
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(30分)18/ 9/ 6　開始
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(30分)18/ 9/ 6　完了
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(日報)18/ 9/ 6　開始
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(日報)18/ 9/ 6　完了
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(月報)18/ 9　開始
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(月報)18/ 9　完了
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(年報)18　開始
2018/9/6 6:05 記録・統計　再計算(年報)18　完了
2018/9/6 6:07 [redacted] 第1取水口制水門 極限　発生
2018/9/6 6:07 旭川系統制御所　中給BU　障害管理　時差装置故障　発生
2018/9/6 6:08 [redacted] 遠方
2018/9/6 6:09 北斗CS　第1極VH　入所
2018/9/6 6:09 札幌系統制御所　札幌西訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 6:09 札幌系統制御所　札幌西訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 6:12 札幌系統制御所　札幌西訓練卓－1　運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 6:12 札幌系統制御所　札幌西訓練卓－1　運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 6:13 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　函館　受付
2018/9/6 6:13 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　函館　接続
2018/9/6 6:14 札幌系統制御所　札幌西訓練卓－1　運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 6:14 札幌系統制御所　札幌西訓練卓－1　運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 6:15 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 6:15 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 6:18 発電当日運用　可能電力　送信開始
2018/9/6 6:18 発電当日運用　可能電力　送信終了
2018/9/6 6:18 [redacted] 65CB　開放
2018/9/6 6:18 [redacted] 66CB　開放
2018/9/6 6:18 [redacted] 21CB　開放
2018/9/6 6:19 [redacted] 11CB　開放
2018/9/6 6:19 [redacted] 14CB　開放
2018/9/6 6:19 中給事故報知　周波数変動　受信
2018/9/6 6:19 中給事故報知　重大事故　発生
2018/9/6 6:19 中給事故報知　函館Ge出力増加指令　受信
2018/9/6 6:19 苫小牧系統制御　所　所内設備　障害管理　高圧受電設備故障　発生
2018/9/6 6:19 苫小牧系統制御　所　所内設備　障害管理　所内低圧分電盤故障　発生
2018/9/6 6:20 [redacted] 65CB　開放
2018/9/6 6:20 [redacted] 66CB　開放
2018/9/6 6:20 旭川系統制御所　監視制御サーバーⅢ　障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 6:20 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:21 旭川系統制御所　業務支援端末－14　運転管理　計算機　起動
2018/9/6 6:23 苫小牧系統制御　所　所内設備　障害管理　所内低圧分電盤故障　復帰
2018/9/6 6:23 [redacted] 67CB　開放
2018/9/6 6:23 北斗CS　第1極VH　退所
2018/9/6 6:23 [redacted] 68CB　開放
2018/9/6 6:25 [redacted] 62CB　開放
2018/9/6 6:25 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 6:25 旭川系統制御所　監視制御サーバーⅢ　障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 6:25 [redacted] 62CB　開放
2018/9/6 6:26 [redacted] 61CB　開放
2018/9/6 6:27 [redacted] 63CB　開放
2018/9/6 6:26 [redacted] 61CB　入
2018/9/6 6:28 中央給電指令所　業務支援端末－4　運転管理　計算機　起動
2018/9/6 6:28 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:29 中央給電指令所　業務支援端末－4　障害管理　接続切替　失敗
2018/9/6 6:29 [redacted] 61・62 43LC　ロック
2018/9/6 6:30 [redacted] 61CB　開放
2018/9/6 6:30 [redacted] 自動受電切替中　復帰
2018/9/6 6:31 [redacted] 連変B故障　復帰
2018/9/6 6:31 中央給電指令所　業務支援端末－4　運転管理　計算機　起動
2018/9/6 6:32 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:32 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:32 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:32 中央給電指令所　業務支援端末－4　運転管理　オンライン　接続切替　中給　接続
2018/9/6 6:34 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　受付
2018/9/6 6:34 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　札幌西　接続
2018/9/6 6:35 記録・統計　再計算(30分)18/ 9/ 6　開始
2018/9/6 6:35 記録・統計　再計算(30分)18/ 9/ 6　完了
2018/9/6 6:36 [redacted] 本館　入所
2018/9/6 6:37 [redacted] 63CB　開放
2018/9/6 6:37 [redacted] 61CB　開放
2018/9/6 6:37 [redacted] 61CB　開放
2018/9/6 6:38 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　旭川　受付
2018/9/6 6:38 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/6 6:42 中給事故報知　重大事故　復帰
2018/9/6 6:42 中給事故報知　函館Ge出力増加指令　復帰
2018/9/6 6:42 中給事故報知　周波数変動　復帰
2018/9/6 6:43 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:43 [redacted] 表示復帰　選択不応動
2018/9/6 6:44 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　釧路　受付
2018/9/6 6:44 札幌系統制御所　札幌東訓練卓－3　運転管理　オンライン　接続切替　釧路　接続
2018/9/6 6:44 中給事故報知　周波数変動　受信

運転管理　オフライン3　運用区分　中給　解除
運転管理　オフライン3　運用区分　苫小牧　解除
運転管理　オフライン3　運用区分　釧路　解除
運転管理　オフライン3　運用区分　旭川　解除
運転管理　オフライン3　運用区分　札幌西　解除
運転管理　オフライン1　終了　完了
運転管理　オフライン2　終了　完了
運転管理　オフライン3　終了　完了
障害管理　支援端末LAN-2nd　NIC故障　復帰
障害管理　支援端末LAN-1st　NIC故障　復帰
運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　受付
運転管理　オンライン　接続切替　苫小牧　接続
障害管理　構内LAN　NIC故障　復帰

2018/9/6 6:44	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 6:45	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 6:45	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:45	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧		受付
2018/9/6 6:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧		接続
2018/9/6 6:49	旭川系統制御所	リモート室設備		障害管理		西旭川SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 6:50	中央給電指令所	中給卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 6:50	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 6:51	北斗CS	第1極VH	入所					
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/6 6:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		接続
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧		受付
2018/9/6 6:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧		接続
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館		受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館		接続
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給		受付
2018/9/6 6:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 中給		接続
2018/9/6 6:56	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止		設定
2018/9/6 6:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 6:56	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		発生
2018/9/6 6:57	西旭川変電所	リモート卓		運転管理		警報抑止		解除
2018/9/6 6:57	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		所内低圧分電盤故障		復帰
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		受付
2018/9/6 6:58	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－１		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		接続
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		受付
2018/9/6 7:01	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		受付
2018/9/6 7:02	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東		接続
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 7:14	今別CS	第1極VH	入所					
2018/9/6 7:15	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 7:15	[redacted]	66kV95L	復帰異常	復帰				
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:19	[redacted]	66kV27	復帰異常	復帰				
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 7:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 7:20	[redacted]	発電 P	オフライン	設定				
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:21	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 7:25	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末	運転管理	オンライン	接続切替 配電		受付
2018/9/6 7:25	札幌系統制御所	函館支店配電用支援端	末	運転管理	オンライン	接続切替 配電		接続
2018/9/6 7:26	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 7:28	旭川系統制御所	訓練卓－４		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 7:29	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路		接続
2018/9/6 7:30	今別CS	本館	入所					
2018/9/6 7:32	[redacted]	本館-変電	入所					
2018/9/6 7:33	[redacted]	本館-変電	退所					
2018/9/6 7:33	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 7:34	旭川系統制御所	中給BU		障害管理		時差装置故障		復帰
2018/9/6 7:34	[redacted]	本館-変電	入所					
2018/9/6 7:35	[redacted]	本館-変電	退所					
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 7:36	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 7:39	釧路系統制御所	リモート室設備		[redacted]				
2018/9/6 7:39	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		受付
2018/9/6 7:40	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 旭川		接続
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 7:42	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 7:43	[redacted]	連系点 P	オフライン	設定				
2018/9/6 7:43	[redacted]	連系点 P	オフライン	設定				
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:45	[redacted]	66kV建屋	入所					
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 7:47	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西		接続
2018/9/6 7:47	[redacted]	91CB	オフライン	解除				
2018/9/6 7:47	[redacted]	91CB	切					
2018/9/6 7:48	[redacted]	91CB	操作ロック	解除				
2018/9/6 7:52	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生

2018/9/6 7:53	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 7:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		非常用電源装置運転中		復帰
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 7:53	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 7:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 7:59	[redacted]	道南幹線2L	自主操作中	止				
2018/9/6 7:59		66kV建屋	退所					
2018/9/6 8:00		本館	入所					
2018/9/6 8:05		本館	退所					
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 8:11	[redacted]	排水異常	発生					
2018/9/6 8:11		予備機	起動					
2018/9/6 8:11		排水ピット異常	発生					
2018/9/6 8:11		排水ピット異常	復帰					
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:12		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:14		本館	入所					
2018/9/6 8:17	釧路系統制御所	制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	受信					
2018/9/6 8:19	中給事故報知	周波数変動	復帰					
2018/9/6 8:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 8:23		66kV建屋	入所					
2018/9/6 8:25		66kV建屋	退所					
2018/9/6 8:25	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 8:26	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧		接続
2018/9/6 8:27	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 8:29	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 8:30	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		非常用電源装置運転中		動作
2018/9/6 8:30	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 8:31	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 8:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 8:33	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替　釧路		接続
2018/9/6 8:34	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 8:35	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 8:39	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		非常用電源装置運転中		復帰
2018/9/6 8:41	[redacted]	水路 43R	直接					
2018/9/6 8:41		取水口制水門 43A	手動					
2018/9/6 8:41	釧路系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 8:42	[redacted]	情報伝送盤故障	発生					
2018/9/6 8:42		監視盤故障	発生					
2018/9/6 8:42	釧路系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	オンライン	接続切替　苫小牧		接続
2018/9/6 8:45	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 8:47		本館	退所					
2018/9/6 8:48		本館-変電	入所					
2018/9/6 8:48		ダム水位異常	マスク解除					
2018/9/6 8:48		解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/6 8:49		本館	退所					
2018/9/6 8:50		本館	退所					
2018/9/6 8:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分　釧路		割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分　函館		割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌西		割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分　札幌東		割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分　苫小牧		割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	運用区分　旭川		割付
2018/9/6 8:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		運転管理	オフライン1	実行モード　試験		遷移
2018/9/6 8:51	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替　函館		受付
2018/9/6 8:52	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替　函館		接続
2018/9/6 8:54	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 8:57		業務支援端末－２３		運転管理		計算機		起動
2018/9/6 8:57		業務支援端末－２３		運転管理	オンライン	接続切替　札幌西		接続
2018/9/6 8:59		本館	退所					
2018/9/6 8:59		放流警報ダム管	使用					
2018/9/6 9:00		久根別川下警点検異常	発生					
2018/9/6 9:00		業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東		受付
2018/9/6 9:00		業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替　札幌東		接続
2018/9/6 9:02	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/6 9:02	[redacted]	放流警報ダム管	未使用					
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 9:04	函館系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　旭川		受付
2018/9/6 9:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替　旭川		接続
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					

2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/6 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/6 9:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 9:05	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		受付
2018/9/6 9:06	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧		接続
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		受付
2018/9/6 9:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続
2018/9/6 9:08	[redacted]	本館-変電	退所						
2018/9/6 9:08	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 9:09	[redacted]	業務支援端末－２３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 9:09	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:10	[redacted]	排水ピット異常	発生						
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館		接続
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給		受付
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給		接続
2018/9/6 9:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		受付
2018/9/6 9:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川		接続
2018/9/6 9:11	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 9:11	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:12	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:12	[redacted]	業務支援端末－１９		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/6 9:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－２４		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 9:14	[redacted]	業務支援端末－２４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－３					
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/6 9:15	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/6 9:16	記録・統計	実績２　18/ 9/ 6	送信開始	函館→中給					
2018/9/6 9:16	記録・統計	実績２　18/ 9/ 6	送信終了	函館→中給					
2018/9/6 9:16	発電翌日計画	[redacted]	送信開始						
2018/9/6 9:17	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:17	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:18	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:19	大野SS	92CB操作圧低下	発生						
2018/9/6 9:19	発電翌日計画	[redacted]	送信終了						
2018/9/6 9:19	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:20	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:20	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:20	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:21	[redacted]	F14CB	開放						
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:21	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	復帰						
2018/9/6 9:21	中給事故報知	周波数変動	受信						
2018/9/6 9:21	中給事故報知	重大事故	発生						
2018/9/6 9:21	中給事故報知	函館Ge出力減少指令	受信						
2018/9/6 9:22	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:22	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/6 9:22	[redacted]	66kV建屋	入所						
2018/9/6 9:22	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 9:23	[redacted]	11CB	開放						
2018/9/6 9:23	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 9:24	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:24	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 9:24	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:24	中央給電指令所	業務支援端末－４		運転管理	オンライン	接続切替	中給		接続
2018/9/6 9:25	[redacted]	排水ピット異常	復帰						
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			発生
2018/9/6 9:25	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障			復帰
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 9:27	釧路系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続
2018/9/6 9:27	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:28	中央給電指令所	業務支援端末－３		運転管理		計算機		起動	
2018/9/6 9:28	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:29	[redacted]	水槽水位異常	復帰	09:28:48 MEL　2					
2018/9/6 9:29	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:29	[redacted]	予備機	停止						

2018/9/6 9:29	[redacted]	排水異常	復帰						
2018/9/6 9:29	中央給電指令所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給		接続
2018/9/6 9:29	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:29	[redacted]	KF1CB	開放						
2018/9/6 9:30	[redacted]	11CB	開放						
2018/9/6 9:30	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:30	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:31	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/6 9:31	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:31	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/6 9:32	[redacted]	F4CB	開放						
2018/9/6 9:32	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:32	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 9:33	[redacted]	F24CB	開放						
2018/9/6 9:33	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 9:35	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:35	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		受付
2018/9/6 9:36	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西		接続
2018/9/6 9:36	[redacted]	11CB	開放						
2018/9/6 9:37	[redacted]	11CB	投入						
2018/9/6 9:37	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:38	[redacted]	電源故障	発生						
2018/9/6 9:38	[redacted]	配変B6kV27	動作						
2018/9/6 9:38	[redacted]	配変C6kV27	動作						
2018/9/6 9:38	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:38	[redacted]	配変Aリレー故障	復帰						
2018/9/6 9:38	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:38	[redacted]	21CB	投入						
2018/9/6 9:39	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:39	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:39	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:40	[redacted]	11CB	投入						
2018/9/6 9:40	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:40	[redacted]	監視装置異常	復帰						
2018/9/6 9:41	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:41	[redacted]	監視装置異常	発生						
2018/9/6 9:41	[redacted]	11CB	投入						
2018/9/6 9:42	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/6 9:42	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:43	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 9:43	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 9:44	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 9:44	[redacted]	本館	退所						
2018/9/6 9:44	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 9:44	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 9:45	[redacted]	F22CB	開放						
2018/9/6 9:45	[redacted]	F23CB	開放						
2018/9/6 9:45	[redacted]	F4CB	開放						
2018/9/6 9:46	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 9:46	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:46	[redacted]	F4CB	開放						
2018/9/6 9:47	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 9:47	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:47	[redacted]	F21CB	開放						
2018/9/6 9:47	[redacted]	F23CB	開放						
2018/9/6 9:48	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:48	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:48	[redacted]	F4CB	開放						
2018/9/6 9:49	[redacted]	F6CB	開放						
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障		復帰
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		受付
2018/9/6 9:49	釧路系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	釧路		接続
2018/9/6 9:49	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-1st	NIC故障		復帰
2018/9/6 9:49	[redacted]	F11CB	開放						
2018/9/6 9:49	[redacted]	F12CB	開放						
2018/9/6 9:50	[redacted]	F13CB	開放						
2018/9/6 9:50	[redacted]	F14CB	開放						
2018/9/6 9:50	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理		支援端末LAN-2nd	NIC故障		復帰
2018/9/6 9:50	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:51	[redacted]	F1CB	開放						
2018/9/6 9:51	[redacted]	本館	入所						
2018/9/6 9:51	[redacted]	F2CB	開放						
2018/9/6 9:51	[redacted]	F3CB	開放						
2018/9/6 9:52	北斗CS	所内 VH1 AC電源故障	復帰						
2018/9/6 9:52	北斗CSTC	HDLC 共通部軽故障		発生					
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極VBE軽故障A	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極Tr3次CT2重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極本線VT補助重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極Tr2次CT2重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極本線CT補助重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極極CT補助 重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極Tr2次CT1重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極Tr3次CT1重故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS	所内CUB1極VH B系故障	復帰						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極セル過電圧回避GB	動作						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	11CB投入ロック	動作						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極交流電圧異常継続	動作						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	1極極制御軽故障A	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障A	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障B	発生						
2018/9/6 9:52	北斗CS(対向用)	11CB投入ロック	復帰						

2018/9/6 9:53	今別CS(対向用)	1極通信伝送不良B	発生				
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動	
2018/9/6 9:53	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 9:53	中央給電指令所	業務支援端末－２		障害管理	接続切替	失敗	
2018/9/6 9:53	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:54	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 9:54	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 9:54	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 9:55	北斗CS	第1極VH	退所				
2018/9/6 9:55	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 9:55	北斗CS	所内CUB1極VH A系故障	復帰				
2018/9/6 9:55	北斗CSTC	HDLC A/D変換精度不良		発生			
2018/9/6 9:55	北斗CSTC	HDLC 表示入力異常		発生			
2018/9/6 9:55	北斗CS(対向用)	総合共通系列ロックA	動作				
2018/9/6 9:55	北斗CS(対向用)	総合共通重故障A	発生				
2018/9/6 9:55	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障A	復帰				
2018/9/6 9:55	北斗CS(対向用)	総合共通系列ロックB	動作				
2018/9/6 9:55	北斗CS(対向用)	総合共通重故障B	発生				
2018/9/6 9:55	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障B	復帰				
2018/9/6 9:55	今別CS(対向用)	1極通信伝送不良A	発生				
2018/9/6 9:55	[redacted]	F5CB	開放				
2018/9/6 9:55	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	計算機	起動	
2018/9/6 9:55	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 9:56	中給事故報知	重大事故	復帰				
2018/9/6 9:56	中給事故報知	周波数変動	復帰				
2018/9/6 9:56	中給事故報知	函館Ge出力減少指令	復帰				
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館 受付
2018/9/6 9:56	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 9:56	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館 接続
2018/9/6 9:56	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給 受付
2018/9/6 9:57	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 9:57	中央給電指令所	業務支援端末－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給 接続
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 9:57	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 9:58	[redacted]	F4CB	開放				
2018/9/6 9:58	[redacted]	F5CB	開放				
2018/9/6 9:58	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 9:58	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 9:59	[redacted]	F15CB	開放				
2018/9/6 9:59	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 9:59	[redacted]	F4CB	開放				
2018/9/6 10:00	[redacted]	放流警報	起動				
2018/9/6 10:00	[redacted]	放流警報	停止				
2018/9/6 10:00	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 10:00	[redacted]	F21CB	開放				
2018/9/6 10:00	[redacted]	F22CB	開放				
2018/9/6 10:01	[redacted]	F26CB	開放				
2018/9/6 10:01	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 10:01	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 10:02	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 10:02	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 10:02	苫小牧系統制御	所　リモート室設備		障害管理	苫小牧SSリモート室	UPS軽故 復帰	
2018/9/6 10:02	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	発生
2018/9/6 10:02	[redacted]	2号入口弁	閉				
2018/9/6 10:02	[redacted]	F23CB	開放				
2018/9/6 10:02	[redacted]	2号ニードル弁	閉				
2018/9/6 10:03	[redacted]	F26CB	開放				
2018/9/6 10:03	函館系統制御所	制御卓－４		障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/6 10:03	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障	復帰
2018/9/6 10:03	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 10:03	[redacted]	F3CB	開放				
2018/9/6 10:04	[redacted]	F4CB	開放				
2018/9/6 10:04	[redacted]	F5CB	開放				
2018/9/6 10:04	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 10:05	[redacted]	F14CB	開放				
2018/9/6 10:05	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 10:05	[redacted]	F15CB	開放				
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 10:05	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 10:05	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館 受付
2018/9/6 10:06	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館 接続
2018/9/6 10:06	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 10:06	[redacted]	F11CB	開放				
2018/9/6 10:06	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 10:07	[redacted]	F13CB	開放				
2018/9/6 10:07	[redacted]	本館-変電	入所				
2018/9/6 10:13	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館 受付
2018/9/6 10:19	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オンライン	接続切替	函館 接続
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了	受付
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧 解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館 解除

2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理	オフライン1	運用区分 札幌東	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理	オフライン1	運用区分 旭川	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理	オフライン1	運用区分 札幌西	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理	オフライン1	運用区分 釧路	解除
2018/9/6 10:21	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理	オフライン1	終了	完了
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:24	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:25	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	発生
2018/9/6 10:26	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:26	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	発生
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－B故障	復帰
2018/9/6 10:27	旭川系統制御所	所内設備	障害管理		UPS－A故障	復帰
2018/9/6 10:28	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:29	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:29	[redacted]	整流器(187kV)故障	復帰			
2018/9/6 10:33	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:33	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－2		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 10:36	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:38	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:40	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 10:47	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:48	[redacted]	本館-変電	退所			
2018/9/6 10:48	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 10:50	[redacted]	43V(連変2次)切替不良	復帰			
2018/9/6 10:50	[redacted]	連変軽故障	復帰			
2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動			

2018/9/6 10:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 10:53	釧路系統制御所	所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 10:58	[redacted]	43V(連変2次)切替不良	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変A故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変軽故障						
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変C故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変軽故障						
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変A故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変B故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変軽故障						
2018/9/6 10:58	[redacted]	101TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	102TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	105TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	106TL 故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	11故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	12故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	14故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	15故障	復帰					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変A故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変軽故障						
2018/9/6 10:58	[redacted]	14故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	連変軽故障						
2018/9/6 10:58	[redacted]	14故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	15故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	11故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	12故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	106TL 故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	43V(187kV)切替不良						
2018/9/6 10:58	[redacted]	102TL 故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	43V(187kV)切替不良						
2018/9/6 10:58	[redacted]	105TL 故障	発生					
2018/9/6 10:58	[redacted]	43V(187kV)切替不良						
2018/9/6 10:59	[redacted]	101TL 故障	発生					
2018/9/6 10:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良						
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 10:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:01	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 11:02	札幌系統制御所	札幌西制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:04	[redacted]	61TL 故障	復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	62TL 故障	復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	63TL 故障	復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	64TL 故障	復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	67TL 故障	復帰					
2018/9/6 11:04	[redacted]	68TL 故障	復帰					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	開始		受付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	割付
2018/9/6 11:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	実行モード	試験	遷移
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:06	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:08	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:08	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:09	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:10	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:11	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御	所　リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生
2018/9/6 11:11	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		発生
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御	所　リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰
2018/9/6 11:12	苫小牧系統制御	所　所内設備		障害管理		高圧受電設備故障		復帰
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 11:12	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 11:14	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/6 11:16	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 11:16	中央給電指令所	中給卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 11:16	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:16	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除

2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/6 11:16	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	運用区分	配電	解除
2018/9/6 11:17	旭川系統制御所	監視制御サーバー I		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/6 11:17	[redacted]	61TL 故障	発生					
2018/9/6 11:17	[redacted]	62TL 故障	発生					
2018/9/6 11:18	[redacted]	63TL 故障	発生					
2018/9/6 11:19	[redacted]	64TL 故障	発生					
2018/9/6 11:19	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:20	[redacted]	67TL 故障	発生					
2018/9/6 11:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:20	[redacted]	68TL 故障	発生					
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:24	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 11:30	中給	総需要(発電端)P	TMチャート	最小 -600(0)				
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 11:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 11:36	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 11:38	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 11:41	[redacted]	本館-変電	入所					
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1			
2018/9/6 11:42	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 11:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 11:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 11:42	[redacted]	CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 11:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 11:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 11:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 11:43	[redacted]	ASW	Bルート	(11:42:54)				
2018/9/6 11:43	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 11:43	[redacted]	ASW	Bルート					
2018/9/6 11:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	SV蓄積情報受信						
2018/9/6 11:43	[redacted]	ASW	Bルート	(11:42:56)				
2018/9/6 11:43	[redacted]	ASW	Bルート					
2018/9/6 11:43	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	インティグリティ返送無		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 11:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	函館GW-A1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	函館GW-A1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 11:43	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/10 11:47	札幌 HOST-	Ⅱ	ファイル切	替確定 設定	4751 コミュニティWF 電気所呼称名変更			札幌西
2018/9/6 8:59		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4743 はやて知内PV発電所連系		函館	
2018/9/6 9:00	札幌 HOST-	Ⅰ　オフライン1エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系		函館	
2018/9/7 10:48	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系		函館	
2018/9/7 11:07		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4743 はやて知内PV発電所連系		函館	
2018/9/7 11:08	札幌 HOST-	Ⅰ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系		函館	
2018/9/7 11:13	函館MDX B	試験現用エリア	DLL実行	成功	4743 はやて知内PV発電所連系		函館	
2018/9/6 11:55	[redacted]	発電 P	オフライン	設定				
2018/9/6 11:55	[redacted]	表示渋滞	発生					
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 11:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 12:01	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 12:06	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 12:06	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 12:07	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 12:10	発電当日運用	可能電力	送信開始					
2018/9/6 12:10	発電当日運用	可能電力	送信終了					
2018/9/6 12:11	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算要求実施			函館制御卓－３			
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					

2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始							
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了							
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(年報)18	開始							
2018/9/6 12:15	記録・統計	再計算(年報)18	完了							
2018/9/6 12:16	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信開始	函館→中給						
2018/9/6 12:16	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 6	送信終了	函館→中給						
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付		
2018/9/6 12:16	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続		
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付		
2018/9/6 12:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続		
2018/9/6 12:18	[redacted]	本館	入所							
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付		
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続		
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付		
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続		
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付		
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続		
2018/9/6 12:19	[redacted]	本館	退所							
2018/9/6 12:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付		
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続		
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付		
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続		
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付		
2018/9/6 12:20	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続		
2018/9/6 12:23	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰		要求		
2018/9/6 12:32	[redacted]	本館	入所							
2018/9/6 12:32	[redacted]	本館	退所							
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始							
2018/9/6 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了							
2018/9/6 12:35	[redacted]	整流器故障	発生							
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御	所　リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	発生		
2018/9/6 12:45	苫小牧系統制御	所　リモート室設備		障害管理		苫小牧SSリモート室	UPS軽故	復帰		
2018/9/6 12:49	[redacted]	本館	入所							
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入							
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	切							
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入	12:53:37 MSH						
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	切	12:53:38 MEH	18					
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入	12:53:38 MSH						
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入	12:53:39 MEH	9					
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	切	12:53:39 MSH						
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入	12:53:41 MEH	28					
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	切	12:53:42 MSH						
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入	12:53:42 MEH	4					
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	切	12:53:42 MSH						
2018/9/6 12:53	[redacted]	17乙	入	12:53:45 MEH	10					
2018/9/6 12:54	[redacted]	本館	退所							
2018/9/6 12:54	[redacted]	30CB	入	12:54:51 MSH						
2018/9/6 12:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 12:54	[redacted]	30CB	入	12:54:53 MEH	39					
2018/9/6 12:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:29 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:31 MEH	13					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:32 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作	12:55:32 MEH	8					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:32 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作	12:55:34 MEH	28					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:34 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作	12:55:35 MEH	12					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:35 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入	12:55:38 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切	12:55:38 MEH	12					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作	12:55:38 MEH	60					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:39 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作	12:55:40 MEH	22					
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入	12:55:40 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切	12:55:40 MEH	4					
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:40 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入	12:55:40 MSH						
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	12:55:42 MEH	15					
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切	12:55:42 MEH	26					
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	切							
2018/9/6 12:55	[redacted]	F2CB	入							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰							
2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	動作							

2018/9/6 12:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 12:55		配変B6kV27	動作	
2018/9/6 12:55		配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 12:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:56		本館	入所	
2018/9/6 12:56		61乙	入	
2018/9/6 12:56		61乙	切	
2018/9/6 12:56		61乙	入	
2018/9/6 12:56		61乙	切	
2018/9/6 12:56		61乙	入	
2018/9/6 12:56		61乙	切	
2018/9/6 12:56		61乙	入	
2018/9/6 12:56		61乙	切	12:56:18 MSH
2018/9/6 12:56		61乙	入	12:56:19 MEH 10
2018/9/6 12:56		61XE	入	
2018/9/6 12:56		61XE	切	
2018/9/6 12:56		61XE	入	
2018/9/6 12:56		61XE	切	
2018/9/6 12:56		61XE	入	12:56:40 MSH
2018/9/6 12:56		61XE	切	12:56:40 MEH 4
2018/9/6 12:56		61XE	入	12:56:40 MSH
2018/9/6 12:56		61XE	切	12:56:42 MEH 28
2018/9/6 12:56		61XE	入	12:56:42 MSH
2018/9/6 12:56		61XE	入	12:56:44 MEH 19
2018/9/6 12:56		F12CB	入	12:56:56 MSH
2018/9/6 12:56		F12CB	切	12:56:56 MEH 4
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:56:59 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	
2018/9/6 12:57		14甲	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:01 MEH 16
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:02 MSH
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:02 MEH 8
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:02 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	
2018/9/6 12:57		14甲	切	
2018/9/6 12:57		14甲	入	
2018/9/6 12:57		14甲	切	
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:04 MSH
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:04 MEH 28
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:04 MEH 5
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:05 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:05 MSH
2018/9/6 12:56		F12CB	入	
2018/9/6 12:56		F12CB	切	
2018/9/6 12:56		F12CB	入	
2018/9/6 12:56		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:09 MEH 67
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:09 MEH 76
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:10 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:10 MSH
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:10 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:10 MSH
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:11 MEH 27
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:11 MEH 32
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:11 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:11 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:13 MEH 34
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:13 MEH 30
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:13 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:13 MSH
2018/9/6 12:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:15 MEH 26
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:16 MEH 40
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:16 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:16 MSH
2018/9/6 12:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:17 MEH 22
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:17 MEH 15
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:17 MSH
2018/9/6 12:57		F12CB	切	12:57:19 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:19 MEH 22
2018/9/6 12:57		F12CB	入	12:57:19 MEH 8
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:19 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:21 MEH 20
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:23 MSH
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:24 MEH 10
2018/9/6 12:57		14甲	切	12:57:26 MSH
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		14甲	入	12:57:27 MEH 6
2018/9/6 12:57		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		F12CB	切	
2018/9/6 12:57		F12CB	入	
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:39 MSH
2018/9/6 12:57		F14CB	切	12:57:42 MEH 22
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:42 MSH
2018/9/6 12:57		F14CB	切	12:57:43 MEH 14
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:44 MSH
2018/9/6 12:57		F14CB	入	
2018/9/6 12:57		F14CB	切	

2018/9/6 12:57	[redacted]	F14CB	切	12:57:46 MEH	38
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:46 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	入		
2018/9/6 12:57		F14CB	切		
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:49 MEH	63
2018/9/6 12:57		F14CB	切	12:57:50 MSH	
2018/9/6 12:57		F1CB	入	12:57:50 MSH	
2018/9/6 12:57		F1CB	切	12:57:50 MEH	6
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:51 MEH	24
2018/9/6 12:57		F1CB	入	12:57:51 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	切	12:57:51 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:53 MEH	30
2018/9/6 12:57		F1CB	入	12:57:53 MEH	35
2018/9/6 12:57		F1CB	切	12:57:54 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	切	12:57:54 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:55 MEH	24
2018/9/6 12:57		F1CB	切	12:57:55 MEH	35
2018/9/6 12:57		F1CB	入	12:57:56 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	切	12:57:56 MSH	
2018/9/6 12:57		F14CB	入	12:57:57 MEH	8
2018/9/6 12:57		F1CB	入	12:57:57 MEH	25
2018/9/6 12:58		F1CB	切	12:57:58 MSH	
2018/9/6 12:58		F1CB	入	12:58:00 MEH	16
2018/9/6 12:57		F14CB	切		
2018/9/6 12:57		F14CB	入		
2018/9/6 12:57		F14CB	切		
2018/9/6 12:57		F14CB	入		
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:58		F3CB	入	12:58:16 MSH	
2018/9/6 12:58		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 12:58		F3CB	切	12:58:18 MEH	26
2018/9/6 12:58		F3CB	入	12:58:19 MSH	
2018/9/6 12:58		HDLC BCD入力異常		発生	
2018/9/6 12:58		F3CB	入	12:58:21 MEH	47
2018/9/6 12:58		F3CB	切	12:58:22 MSH	
2018/9/6 12:58		F3CB	切	12:58:23 MEH	17
2018/9/6 12:58		F3CB	入	12:58:23 MSH	
2018/9/6 12:58		F3CB	入		
2018/9/6 12:58		F3CB	切		
2018/9/6 12:58		F3CB	入		
2018/9/6 12:58		F3CB	切		
2018/9/6 12:58		F3CB	入	12:58:24 MEH	7
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:36 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:36 MEH	10
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:37 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:39 MEH	22
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:40 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:40 MEH	10
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:40 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:42 MEH	24
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:42 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:44 MEH	20
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:44 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:48 MEH	72
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:48 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:48 MEH	6
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:48 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:51 MEH	55
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:51 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:52 MEH	28
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:53 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:55 MEH	40
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:55 MSH	
2018/9/6 12:58		11乙	入	12:58:56 MEH	10
2018/9/6 12:58		11乙	切	12:58:56 MSH	
2018/9/6 12:59		11乙	入	12:58:59 MEH	8
2018/9/6 12:58		11乙	切		
2018/9/6 12:58		11乙	入		
2018/9/6 12:59		50CB	入	12:59:00 MSH	
2018/9/6 12:59		50CB	入	12:59:02 MEH	35
2018/9/6 12:59		50CB	切		
2018/9/6 12:59		50CB	入		
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:47 MSH	
2018/9/6 12:59		本館	入所	12:59:47 MEH	4
2018/9/6 12:59		本館	退所		
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:48 MSH	
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:48 MSH	
2018/9/6 12:59		F26CB	入	12:59:49 MSH	
2018/9/6 12:59		F26CB	切	12:59:50 MEH	6
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:50 MEH	29
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		本館	退所		
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		本館	退所		
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		F26CB	入	12:59:50 MSH	
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:51 MSH	
2018/9/6 12:59		F26CB	入	12:59:50 MEH	5
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:51 MEH	15
2018/9/6 12:59		本館	入所	12:59:51 MSH	
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:54 MEH	42
2018/9/6 12:59		本館	入所	12:59:54 MSH	
2018/9/6 12:59		本館	退所	12:59:58 MEH	58
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		本館	退所		
2018/9/6 12:59		本館	入所		
2018/9/6 12:59		本館	退所		

2018/9/6 12:59	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 12:59		F26CB	入		
2018/9/6 12:59		F26CB	切		
2018/9/6 13:00		HDLC 回線断		発生	函館GW-B1
2018/9/6 13:00		HDLC 回線断		発生	函館GW-A1
2018/9/6 13:00		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1
2018/9/6 13:00		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1
2018/9/6 13:00		イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:00		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1
2018/9/6 13:00		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1
2018/9/6 13:00		インティグリティ返送無		発生	函館GW-A1
2018/9/6 13:00		イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:01		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:02		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:03		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 13:03		本館	退所		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 13:05	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 13:06	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 13:09	函館GW-1	CHルート切替モード	一括手動		
2018/9/6 13:10	函館GW-A1	GWルート一括切替要求		A→B	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	福島線着雪防止	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	函館通信CDT	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	北七飯187kVTC	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	北七飯66kVTC	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	函館MDX(下りCD	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	北七飯187kVTC	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	北七飯66kVTC	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	今別CSTC	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	大野SS275kVTC	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	大野SS187.66TC	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	福島線着雪防止	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート		

2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	北斗CSTC	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	森PSTC	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10		CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	函館通信CDT	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	札幌MDX3	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	函館MDX	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	函館MDX(下りCD	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	北七飯187kVTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	北七飯66kVTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	今別CSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	大野SS275kVTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	大野SS187.66TC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	福島線着雪防止	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	北斗CSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	森PSTC	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	函館通信CDT	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	札幌MDX3	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	函館MDX	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	函館MDX(下りCD	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	北七飯187kVTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	北七飯66kVTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	今別CSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート

2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	大野SS275kVTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	大野SS187.66TC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	福島線着雪防止	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	北斗CSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	森PSTC	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10		チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	函館通信CDT	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	札幌MDX3	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	函館MDX	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	函館MDX(下りCD	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	北斗CSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	大野SS187.66TC	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	大野SS275kVTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	札幌MDX3	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	今別CSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	森PSTC	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	復帰
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10	北斗CSTC	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 13:10	北斗CS(対向用)	43D(北斗)	平日	(0:00:00)
2018/9/6 13:10	北斗CS(対向用)	43D(今別)	平日	(0:00:00)
2018/9/6 13:10	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 13:10		水位異常	発生	13:10:14 MEL 23
2018/9/6 13:10		合流点水位計異常	発生	13:10:14 MEL 1
2018/9/6 13:10	大野SS	集油水槽異常	発生	13:10:14 MEL 1
2018/9/6 13:10	[redacted]	ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 13:10	大野SS	275所内A H1TR軽故障	発生	13:10:16 MEL 1
2018/9/6 13:10	大野SS	275所内B H2TR軽故障	発生	13:10:16 MEL 1
2018/9/6 13:10	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	(13:10:11)
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	(13:10:13)
2018/9/6 13:10		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 13:10		ASW	Bルート	
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 13:10		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 13:10		ダム水位異常	発生	13:10:23 MEL 1
2018/9/6 13:10		CYC 制御渋滞		復帰

2018/9/6 13:10	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	発生				
2018/9/6 13:13		本館	入所					
2018/9/6 13:18		表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:18		表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:18		表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:18		表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:18		[redacted]	発生					
2018/9/6 13:19		CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:20		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:20		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:20	大野SS	コンプレッサ故障	発生					
2018/9/6 13:20	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:21		本館	退所					
2018/9/6 13:21	大野SS	コンプレッサ故障	復帰					
2018/9/6 13:25	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/6 13:30	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 13:30		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生				
2018/9/6 13:30		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 13:30		HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 13:30		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:30		HDLC 回線渋滞(ポート2	)	発生				
2018/9/6 13:31		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:31		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:32		HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:32		HDLC 回線断		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:32		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:32		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:32		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:32		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 13:37		HDLC 回線断(ポート2)		復帰				
2018/9/6 13:37		HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:37		CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:37		HDLC 回線断(ポート2)		発生				
2018/9/6 13:37		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:37		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:37		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:37		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:37		HDLC Iフレーム受信異	常	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:37		CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:37		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 13:38		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:38		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:38		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:38		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 13:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:39		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 13:51		本館	入所					
2018/9/6 13:58		本館	入所					
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 14:02	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 14:05	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 14:05		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 14:05		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 14:06		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 14:07		本館	退所					
2018/9/6 14:12		道南幹線2L	自主操作開	始				
2018/9/6 14:13		本館	退所					
2018/9/6 14:15		202CB	投入					
2018/9/6 14:16	大野SS	NGR 43A	手動					
2018/9/6 14:17	大野SS	80CB	投入					
2018/9/6 14:20	北斗CSTC	43R-AC	直接					
2018/9/6 14:21	北斗CS	11 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:21	北斗CS	202CB	入					
2018/9/6 14:21	北斗CS	203TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:21	北斗CS	201TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:21	北斗CS	202TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:21	北斗CS	204TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:21	北斗CS	所内A 本館 6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:21	[redacted]	275kV 43BP1	除外					
2018/9/6 14:23	北斗CS	203CB	入					
2018/9/6 14:24	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 14:24	北斗CSTC	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Bルート 函館HOST-1				
2018/9/6 14:24	北斗CSTC	CH障害(HOST検出)復帰要	求	Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 14:27		オフライン1エリア	DLL実行	開始	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加			苫小牧
2018/9/7 14:28	札幌 HOST-	Ⅰ　オフライン1エリア	DLL実行	成功	4780 南早来蓄電設備中給受信TM追加			苫小牧
2018/9/8 0:15		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4672 コミュニティWF連係		札幌西	
2018/9/8 0:17	旭川 HOST-	Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4672 コミュニティWF連係		札幌西	
2018/9/8 0:27		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4735 バイファ連系関連		札幌西	

2018/9/8 0:29	旭川 HOST-	Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4735	バイファ連系関連	札幌西	
2018/9/8 0:34		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4755	南早来蓄電池設備ポジション変更		苫小牧
2018/9/8 0:36	旭川 HOST-	Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4755	南早来蓄電池設備ポジション変更		苫小牧
2018/9/8 12:41		オフライン2エリア	DLL実行	開始	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/8 12:43	旭川 HOST-	Ⅲ　オフライン2エリア	DLL実行	成功	4780	南早来蓄電設備中給受信TM追加		苫小牧
2018/9/10 9:54		運用切替エリア	DLL実行	開始	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-	Ⅰ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:55	札幌 HOST-	Ⅲ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	札幌 HOST-	Ⅱ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-	Ⅰ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	奈井江TC B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	旭川 HOST-	Ⅲ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]	運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	函館 HOST-	Ⅰ　運用切替エリア	DLL実行	成功	4702	奈井江変電所　バンク逆潮流対策		札幌西
2018/9/10 9:56	[redacted]

2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	西春別66TC B	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	奈井江TC B	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	西春別66TC A	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:48	[redacted]	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 10:53	釧路 HOST-	Ⅰ	ファイル切	替確定	設定	4702	奈井江変電所	バンク逆潮流対策	札幌西
2018/9/10 11:12		運用切替エリア	DLL実行	開始	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-	Ⅱ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:13	札幌 HOST-	Ⅲ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 B	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:14	札幌MDX1 A	運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:14	函館 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:14	旭川 HOST-	Ⅲ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:14	釧路 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:15	旭川 HOST-	Ⅱ 運用切替エリア	DLL実行	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西	
2018/9/10 11:20		運用切替エリア	ファイル切	替	開始	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	函館 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-	Ⅱ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-	Ⅱ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	釧路 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-	Ⅰ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌 HOST-	Ⅲ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	旭川 HOST-	Ⅲ 運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	運用区分	札幌西	ファイル切	替通知	実施	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 A	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/10 11:21	札幌MDX1 B	運用切替エリア	ファイル切	替	成功	4751	コミュニティWF	電気所呼称名変更	札幌西
2018/9/6 14:29	札幌系統制御所	所内設備		障害管理		空調装置故障		復帰	
2018/9/6 14:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:30	北斗CS	45CB	切						
2018/9/6 14:30	北斗CS	40CB	入						
2018/9/6 14:30	北斗CS	所内B 本館AC電源故障	復帰						
2018/9/6 14:30	北斗CS	所内A 本館AC電源故障	復帰						
2018/9/6 14:30	北斗CS	所内B 本館 6kV 27	復帰						
2018/9/6 14:30	北斗CS	所内B 本館CUB故障	復帰						
2018/9/6 14:31	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:34	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-A1				
2018/9/6 14:34	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:34	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:35	北斗CS	所内A 本館CUB故障	復帰						
2018/9/6 14:35	北斗CS	45CB	入						
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/6 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/6 14:35	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:35	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:35	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	14:35:50 MSH					
2018/9/6 14:35	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	14:35:50 MEH	5				
2018/9/6 14:35	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰						
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作						

2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:36	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:37	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	メールマスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	メールサーバーA		運転管理	メールマスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	電力設備管理マスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	A	運転管理	等価マスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	情報連係DBサーバー	B	運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	等価マスター	受付		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	等価マスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	メールマスター	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	メールマスター(スレーブ)	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーB		運転管理	電力設備管理マスター(スレーブ	遷移		
2018/9/6 14:37	札幌系統制御所	DBサーバーA		運転管理	電力設備管理マスター	遷移		
2018/9/6 14:37	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 14:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:38	[redacted]	バルブ室不法侵入警報	動作					
2018/9/6 14:38	[redacted]	バルブ室	入所					
2018/9/6 14:38	[redacted]	バルブ室不法侵入警報	復帰					
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/6 14:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/6 14:38	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 14:39	[redacted]	コンプレッサ故障	発生					
2018/9/6 14:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:41	[redacted]	バルブ室	退所					
2018/9/6 14:42	[redacted]	本館	入所					
2018/9/6 14:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	14:44:31 MSH				
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	14:44:32 MEH	9			
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/6 14:45	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/6 14:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 14:45	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 14:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:46	北斗CS	所内 VH1 AC電源故障	発生					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:46	今別CS(対向用)	1極通信伝送不良B	復帰					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障A	発生					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障B	発生					
2018/9/6 14:46	中央給電指令所	業務支援端末－6		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 14:46	北斗CS	所内CUB1極VH B系故障	発生					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:46	北斗CS	第1極VH	入所					
2018/9/6 14:46	今別CS(対向用)	1極通信伝送不良A	復帰					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	14:46:43 MSH				
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	14:46:43 MEH	5			
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障A	復帰					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	総合共通軽故障B	復帰					
2018/9/6 14:46	北斗CS	ガス消火装置(1)43A	手動					
2018/9/6 14:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:46	北斗CS	所内CUB1極VH A系故障	発生					
2018/9/6 14:47	[redacted]	コンプレッサ故障	復帰					
2018/9/6 14:47	中央給電指令所	業務支援端末－6		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/6 14:47	北斗CSTC	HDLC 表示入力異常		復帰				
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:47	北斗CSTC	HDLC A/D変換精度不良		復帰				
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極VBE軽故障B	発生					

2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極極制御軽故障A	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極Tr2次CT1重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極Tr3次CT1重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極Tr2次CT2重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極Tr3次CT2重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極本線CT補助重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極極CT補助 重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極本線VT補助重故障B	復帰					
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:47	北斗CS(対向用)	1極VBE軽故障A	復帰					
2018/9/6 14:47	北斗CSTC	HDLC 共通部軽故障		復帰				
2018/9/6 14:48	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 14:48	北斗CS	40CB	切					
2018/9/6 14:48	北斗CS	所内A 本館AC電源故障	発生					
2018/9/6 14:48	北斗CS	所内B 本館AC電源故障	発生					
2018/9/6 14:48	北斗CS	所内B 本館CUB故障	発生					
2018/9/6 14:48	北斗CS	所内B 本館 6kV 27	動作					
2018/9/6 14:48	北斗CS	所内A 本館CUB故障	発生					
2018/9/6 14:48	北斗CS	45CB	切					
2018/9/6 14:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:50	[redacted]	275kV 43BP1	使用					
2018/9/6 14:50	北斗CS	40CB	入					
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 14:50	北斗CS	所内 VH1 AC電源故障	復帰					
2018/9/6 14:50	北斗CS	所内B 本館 6kV 27	復帰					
2018/9/6 14:50	北斗CS(対向用)	第1極Tr 軽故障	復帰					
2018/9/6 14:50	北斗CS	所内CUB1極VH B系故障	復帰					
2018/9/6 14:50	北斗CS	所内CUB1極VH A系故障	復帰					
2018/9/6 14:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 14:50	北斗CS(対向用)	1極純水冷却系 重故障	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	201CB	投入					
2018/9/6 14:51	北斗CS(対向用)	1極純水冷却系 軽故障	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	275目標電圧上限逸脱	発生					
2018/9/6 14:51	大野SS	201TL 系統同期	動作					
2018/9/6 14:51	大野SS	300CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	201TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	202TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	341CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	344CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	201TL 系統同期	復帰					
2018/9/6 14:51	大野SS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	289.8kV(288.0kV)				
2018/9/6 14:51	大野SS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	290.5kV(288.0kV)				
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:52	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:54	大野SS	341CB	投入					
2018/9/6 14:54	大野SS	275目標電圧上限逸脱	復帰					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内B 本館AC電源故障	復帰					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内A 本館AC電源故障	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	275目標電圧上限逸脱	発生					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内B 本館CUB故障	復帰					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内A 本館AC電源故障	発生					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内B 本館AC電源故障	発生					
2018/9/6 14:54	大野SS	342CB	投入					
2018/9/6 14:54	北斗CS	45CB	入					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内A 本館CUB故障	復帰					
2018/9/6 14:54	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 14:54	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 14:54	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 14:54	大野SS	187目標電圧上限逸脱	発生					
2018/9/6 14:54	大野SS	342CB系統	同期					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内A 本館CUB故障	発生					
2018/9/6 14:54	北斗CS	所内B 本館CUB故障	発生					
2018/9/6 14:54	大野SS	342CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	345CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:55	大野SS	187kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	202.7kV(197.0kV)				
2018/9/6 14:55	大野SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	202.4kV(197.0kV)				
2018/9/6 14:54	大野SS	104TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	101TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	11CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	14CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	17CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	105TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	106TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	103TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	100CB43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:54	大野SS	102TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 14:55	大野SS	342CB系統	非同期					
2018/9/6 14:55	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 14:55	大野SS	343CB	投入					
2018/9/6 14:55	大野SS	275連変Aクーラ故障	復帰					
2018/9/6 14:55	大野SS	275所内A電源故障	復帰					
2018/9/6 14:55	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 14:55	大野SS	275連変Bクーラ故障	復帰					
2018/9/6 14:55	大野SS	275所内B電源故障	復帰					
2018/9/6 14:55	大野SS275kVTC	HDLC デシマル入力異常		復帰				
2018/9/6 14:55	大野SS	275所内A Cub故障	復帰					
2018/9/6 14:55	大野SS	275所内A H1TR軽故障	復帰					
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 14:56	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 14:56	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 14:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 14:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 14:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					

2018/9/6 14:56	大野SS	275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限	発生	
2018/9/6 14:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 14:58	大野SS	11CB	投入	
2018/9/6 14:58	大野SS	275目標電圧上限逸脱	復帰	
2018/9/6 14:58	大野SS	187目標電圧上限逸脱	復帰	
2018/9/6 14:58	大野SS	187目標電圧上限逸脱	発生	
2018/9/6 14:58	大野SS	275目標電圧上限逸脱	発生	
2018/9/6 14:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 14:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 14:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 14:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 14:58	大野SS	275kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	287.2kV(288.0kV)
2018/9/6 14:58	北斗CS	所内B 本館AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:58	北斗CS	所内A 本館AC電源故障	復帰	
2018/9/6 14:58	北斗CS	所内A 本館CUB故障	復帰	
2018/9/6 14:58	北斗CS	所内B 本館CUB故障	復帰	
2018/9/6 14:58	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 14:58	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 14:58	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 14:59	北斗CS	40CB	切	
2018/9/6 14:59	北斗CS	所内CUB1極VH B系故障	発生	
2018/9/6 14:59	北斗CS	所内B 本館CUB故障	発生	
2018/9/6 14:59	北斗CS	所内B 本館 6kV 27	動作	
2018/9/6 14:59	大野SS	12CB	機器不応動	
2018/9/6 14:59	大野SS	187kV 連変A 43SP	単独	
2018/9/6 15:00	大野SS	43VQC-A	ロック	
2018/9/6 15:00	大野SS	VQCループ不成立検出	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	SC制御機器なし検出	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	連変制御機器なし検出	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	SHR制御機器なし検出	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	275目標電圧上限逸脱	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	187目標電圧上限逸脱	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	VQC出力	B系	
2018/9/6 15:00	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	復帰	
2018/9/6 15:00	[redacted]	情報組合盤ASC制御渋滞	復帰	
2018/9/6 15:00	大野SS	43VQC-B	ロック	
2018/9/6 15:00	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	復帰	
2018/9/6 15:00	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	受信	
2018/9/6 15:00	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	受信	
2018/9/6 15:00	[redacted]	情報組合盤ASC制御渋滞	受信	
2018/9/6 15:01	大野SS	12CB	機器不応動	
2018/9/6 15:01	北斗CSTC	43R-AC	遠方	
2018/9/6 15:01	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:02	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:02	[redacted]	101 43RS	送電	
2018/9/6 15:03	大野SS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	287.2kV(288.0kV)
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	発生	函館GW-A1
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	函館GW-A1
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示回線断(孫TC)	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 15:05	大野SS187.66TC	187・66kVTC 43R	直接	
2018/9/6 15:05	[redacted]	受電地点 P	オフライン	設定
2018/9/6 15:06	北斗CS(対向用)	総合共通系列ロックB	復帰	
2018/9/6 15:06	北斗CS(対向用)	総合共通重故障B	復帰	
2018/9/6 15:07	大野SS187.66TC	187・66kVTC 43R	遠方	
2018/9/6 15:07	北斗CS(対向用)	総合共通系列ロックA	復帰	
2018/9/6 15:07	北斗CS(対向用)	総合共通重故障A	復帰	
2018/9/6 15:07	大野SS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	288.3kV(288.0kV)
2018/9/6 15:07	大野SS	11CB	開放	
2018/9/6 15:08	大野SS	187kV 連変B 43SP	単独	
2018/9/6 15:08	大野SS	187kV 連変C 43SP	単独	
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示回線断(孫TC)	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 15:08	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 15:08	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 15:08	[redacted]	101XE	入	
2018/9/6 15:08	大野SS	14CB	投入	
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 15:08	[redacted]	表示渋滞(孫TC)	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 15:08	[redacted]	101XE	切	
2018/9/6 15:08	[redacted]	101 43RS	受電	
2018/9/6 15:08	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 15:08	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 15:08	[redacted]	101CB	入	
2018/9/6 15:08	[redacted]	101CB	切	
2018/9/6 15:09	大野SS	275kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	285.7kV(288.0kV)
2018/9/6 15:09	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:09	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:09	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:09	大野SS	15CB	機器不応動	
2018/9/6 15:09	釧路系統制御所	リモート室設備	[redacted]	
2018/9/6 15:09	大野SS	14CB	開放	
2018/9/6 15:10	[redacted]	101 43RS	送電	
2018/9/6 15:10	大野SS	17CB	投入	

2018/9/6 15:10	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生　函館GW-B1
2018/9/6 15:10		表示渋滞(孫TC)		発生　函館GW-A1
2018/9/6 15:10		表示回線断(孫TC)		発生　函館GW-A1
2018/9/6 15:10		表示回線断(孫TC)		発生　函館GW-B1
2018/9/6 15:10	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:10	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:10	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:10	大野SS	18CB	投入	
2018/9/6 15:10	大野SS	66kV青相	復帰異常	復帰
2018/9/6 15:10	大野SS	66kV赤相	復帰異常	復帰
2018/9/6 15:10	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 15:10	大野SS	集油水槽異常	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	排水ポンプ異常	発生	
2018/9/6 15:10	大野SS	66kV白相	復帰異常	復帰
2018/9/6 15:10	大野SS	所内AC故障	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	187連変C 系統	同期	
2018/9/6 15:10	大野SS	187連変C 系統	非同期	
2018/9/6 15:10	大野SS	18CB43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	60CB43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	SVC43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	1群 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	2群 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	3群 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	12CB43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	15CB43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	187連変B クーラ故障	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	187連変C クーラ故障	復帰	
2018/9/6 15:10	大野SS	変圧器(SVC)軽故障	復帰	
2018/9/6 15:10	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:10	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:10	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:11	大野SS	3CB	投入	
2018/9/6 15:11	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 15:11	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 15:11	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:11	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:11	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:11	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:11	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:11	大野SS	187kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	189.9kV(197.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	189.9kV(197.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	272.9kV(275.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(275.0kV)
2018/9/6 15:11	大野SS	275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限	復帰	
2018/9/6 15:13	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:13	北斗CS(対向用)	1極VBE軽故障B	復帰	
2018/9/6 15:14	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	192.7kV(190.0kV)
2018/9/6 15:14	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	192.5kV(190.0kV)
2018/9/6 15:14	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)
2018/9/6 15:14	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.7kV(63.0kV)
2018/9/6 15:14	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	277.0kV(275.0kV)
2018/9/6 15:14	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	277.8kV(275.0kV)
2018/9/6 15:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:15		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:16	大野SS	105CB	投入	
2018/9/6 15:16	大野SS	105CB系統	同期	
2018/9/6 15:16	大野SS	92CB操作圧低下	復帰	
2018/9/6 15:16	大野SS	187kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	197.8kV(197.0kV)
2018/9/6 15:16	大野SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.8kV(197.0kV)
2018/9/6 15:16	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:16	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:16	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:16	大野SS	275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限	発生	
2018/9/6 15:16	大野SS	61CB 操作圧低下	復帰	
2018/9/6 15:17	知内PS	101CB	入	
2018/9/6 15:17	知内PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	201.6kV(197.0kV)
2018/9/6 15:17	大野SS	105CB系統	非同期	
2018/9/6 15:18	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:18	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:18	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:18	大野SS	15CB操作圧低下	復帰	
2018/9/6 15:21	大野SS	4CB	投入	
2018/9/6 15:21	大野SS	15CB操作圧低下	発生	
2018/9/6 15:21	大野SS	275所内A H1Trﾀｯﾌﾟ極限	復帰	
2018/9/6 15:21	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:21	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:21	大野SS	187kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	187.6kV(197.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	187.6kV(190.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	187.4kV(197.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	187.4kV(190.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	61.3kV(63.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	61.3kV(63.0kV)
2018/9/6 15:21	知内PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	191.7kV(197.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	271.0kV(275.0kV)
2018/9/6 15:21	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	271.8kV(275.0kV)
2018/9/6 15:21	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御

2018/9/6 15:21	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:21	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:21	大野SS	15CB操作圧低下	復帰	
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:24	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 15:24	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 15:24	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 15:24	大野SS	排水ポンプ異常	復帰	
2018/9/6 15:26	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.7kV(190.0kV)
2018/9/6 15:26	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(190.0kV)
2018/9/6 15:26	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	277.0kV(275.0kV)
2018/9/6 15:26	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	277.4kV(275.0kV)
2018/9/6 15:26	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:28	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)
2018/9/6 15:28	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)
2018/9/6 15:30	[redacted]	道南幹線2L	自主操作中	止
2018/9/6 15:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:33	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:34	北斗CS	第1極VH	退所	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 15:35	[redacted]	HDLC 回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:35	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:35	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:35	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常 発生	函館GW-A1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線断	発生	函館GW-A1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	) 発生	
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC 回線渋滞	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC リンク確立異常	発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常 発生	函館GW-A1
2018/9/6 15:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:36	知内PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:36	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:37	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド) 発生	函館GW-B1
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 15:39	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 15:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:42	知内PS	187kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	196.8kV(197.0kV)
2018/9/6 15:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:42:40 MSH
2018/9/6 15:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	15:42:40 MEH 10
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:43:28 MSH
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:43:28 MEH 5
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:43:35 MSH
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	15:43:35 MEH 12
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	

2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:45	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:45	[redacted]	取水ゲート故障	発生			
2018/9/6 15:45	[redacted]	土砂吐ゲート故障	発生			
2018/9/6 15:46	[redacted]	水位計異常	発生	15:45:59 MSL		
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:47	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 15:47	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.8kV(63.0kV)		
2018/9/6 15:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:47	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)		
2018/9/6 15:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:48	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:49:29 MSH		
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:49:29 MEH	7	
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:49:45 MSH		
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:49:45 MEH	5	
2018/9/6 15:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:51	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:51	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:51	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:53	[redacted]	配変Aリレー故障	発生			
2018/9/6 15:53	[redacted]	配変Bリレー故障	発生			
2018/9/6 15:53	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:53	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:53	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:53	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:54	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1	
2018/9/6 15:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		発生	函館GW-A1	
2018/9/6 15:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		発生	函館GW-A1	
2018/9/6 15:55	[redacted]	62CB	切			
2018/9/6 15:55	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	発生			
2018/9/6 15:55	[redacted]	62X	切			
2018/9/6 15:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		発生	函館GW-A1	
2018/9/6 15:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:56:58 MSH		
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:56:59 MEH	7	
2018/9/6 15:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:56	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	復帰			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/6 15:57	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:57:47 MSH		

2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	15:57:47 MEH 4
2018/9/6 15:57	大野SS	101CB	投入	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:57:50 MSH
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	15:57:50 MEH 5
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	大野SS	101CB系統	同期	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:58	大野SS	101CB系統	非同期	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:58	[redacted]	105CB	投入	
2018/9/6 15:58	[redacted]	系統(187kV)	同期	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:58	[redacted]	系統(187kV)	非同期	
2018/9/6 15:58	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 15:59	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	所内電源故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	給水異常	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	電源(187kV)故障	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備		[redacted]
2018/9/6 15:59	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 15:59	[redacted]	空調(66kV)故障	発生	
2018/9/6 15:59	[redacted]	侵入警戒装置故障(新)	発生	
2018/9/6 15:59	函館系統制御所	リモート室設備		[redacted]
2018/9/6 15:59	[redacted]	ｻｰｼﾞﾀﾝｸ水位異常	復帰	15:59:28 MEL 2
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	[redacted]	187kV所内電源27	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	侵入警戒装置故障(新)	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 15:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	連変A故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	連変C故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	101TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	102TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	103TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	104TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	105TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	106TL 故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	43V(187kV)切替不良	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	11故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	14故障	復帰	
2018/9/6 15:59	[redacted]	17故障	復帰	
2018/9/6 16:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/6 16:00	知内PS		停電発生	信頼度監視
2018/9/6 16:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:01	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:01	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備		[redacted]
2018/9/6 16:01	函館系統制御所	リモート室設備		
2018/9/6 16:01	[redacted]	103CB	投入	
2018/9/6 16:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:01:24 MSH
2018/9/6 16:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:01:24 MEH 4
2018/9/6 16:01	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 16:01	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 16:01	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了

2018/9/6 16:01	北七飯66kVTC	警報停止選択不応動			
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:02:22 MSH	
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:02:23 MEH	11
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:02:24 MSH	
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:02:24 MEH	6
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:03	[redacted]	配変Aリレー故障	復帰		
2018/9/6 16:03	[redacted]	配変Bリレー故障	復帰		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:03	[redacted]	61・62 43AM	手動		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:03	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 16:03	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 16:04	[redacted]	予備機	起動		
2018/9/6 16:04	[redacted]	排水異常	発生		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:13 MSH	
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:13 MEH	9
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:04	[redacted]	排水ピット異常	発生		
2018/9/6 16:04	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	273.6kV(275.0kV)	
2018/9/6 16:04	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	274.8kV(275.0kV)	
2018/9/6 16:04	[redacted]	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:04	[redacted]	61CB	切		
2018/9/6 16:04	[redacted]	排水ピット異常	復帰		
2018/9/6 16:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 16:04	[redacted]	61X	切		
2018/9/6 16:04	[redacted]	61Y	切		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:35 MSH	
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:35 MEH	5
2018/9/6 16:04	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:50 MSH	
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:51 MEH	7
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:04:53 MSH	
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:04:53 MEH	7
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:58 MSH	
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:04:59 MEH	11
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:05	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 16:05	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無	
2018/9/6 16:05	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了	
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:05	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 16:05	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 16:05	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無	
2018/9/6 16:05	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了	
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1
2018/9/6 16:06	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-A1
2018/9/6 16:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1
2018/9/6 16:06	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:06:08 MSH	
2018/9/6 16:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:06:09 MEH	6
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:06	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御	
2018/9/6 16:06	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無	
2018/9/6 16:06	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了	
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 16:06	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 16:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 16:07	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 16:07	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1

2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:07	[redacted]	排水異常	復帰					
2018/9/6 16:07	[redacted]	予備機	停止					
2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 16:07	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 16:07	[redacted]	連変軽故障	復帰					
2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:07	[redacted]	連変B故障	復帰					
2018/9/6 16:07	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	発生(悪化	)	62.4kV(62.5kV)			
2018/9/6 16:07	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 16:08	札幌系統制御所	業務支援端末－14		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 16:08	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:08	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:08	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:08	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:08	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:08	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:09	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化	)	188.9kV(189.0kV)			
2018/9/6 16:09	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	発生(悪化	)	62.4kV(62.5kV)			
2018/9/6 16:09	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:09	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:09	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:09	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:09	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:09	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:10	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:10	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:10	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:10	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 16:10	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:10	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:10	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:11	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:11	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:11	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:12	[redacted]	本館	退所					
2018/9/6 16:12	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:12	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:12	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:12	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:12	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:12	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:13	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御				
2018/9/6 16:13	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無				
2018/9/6 16:13	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了				
2018/9/6 16:13	電圧制御	マスターモード	ロック					
2018/9/6 16:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:16	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	発生(悪化	)	188.9kV(189.0kV)			
2018/9/6 16:17	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)				
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:18	森PS	F1CB	開放					
2018/9/6 16:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:21	[redacted]	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)				
2018/9/6 16:23	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	計算機	起動		
2018/9/6 16:24	[redacted]	業務支援端末－20		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 16:24	[redacted]	整流器(187kV)故障	発生					
2018/9/6 16:24	[redacted]	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)				
2018/9/6 16:25	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	275.5kV(275.0kV)				
2018/9/6 16:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:25	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:25	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:26	[redacted]	整流器(187kV)故障	復帰					
2018/9/6 16:25	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:26:15 MSH				
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:26:15 MEH	4			
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:26	森PS	1G	停止					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:26	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:27	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/6 16:27	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/6 16:29	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.9kV(190.0kV)				
2018/9/6 16:29	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)				
2018/9/6 16:29	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	275.9kV(275.0kV)				
2018/9/6 16:29	[redacted]	18CB	機器不応動					
2018/9/6 16:29	[redacted]	187kV 連変A 43SP	単独					
2018/9/6 16:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 16:30	[redacted]	187kV 連変C 43SP	単独					
2018/9/6 16:30	[redacted]	43V(連変2次)切替不良	復帰					
2018/9/6 16:30	[redacted]	43V(66kV)切替不良	復帰					
2018/9/6 16:30	[redacted]	18CB	投入					
2018/9/6 16:30	[redacted]	6kV27B	復帰					
2018/9/6 16:30	[redacted]	リレー故障	復帰					
2018/9/6 16:30	[redacted]	系統(187kV)	同期					

2018/9/6 16:30	函館系制	増築建屋 空調故障	復帰				
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備					
2018/9/6 16:30	函館系統制御所	リモート室設備					
2018/9/6 16:30	[redacted]	系統(187kV)	非同期				
2018/9/6 16:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:30	[redacted]	60CB故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	61TL 故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	62TL 故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	63TL 故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	64TL 故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	67TL 故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	68TL 故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	3CB故障	復帰				
2018/9/6 16:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	12故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	15故障	復帰				
2018/9/6 16:30	[redacted]	18故障	復帰				
2018/9/6 16:31	北斗CS	本館	退所				
2018/9/6 16:31	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:31	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:31	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:31	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:32	森PS	1G	起動				
2018/9/6 16:32	函館系制	増築建屋 空調故障	動作				
2018/9/6 16:32	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 16:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:33	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－1		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 16:33	[redacted]	ダム水位異常	復帰				
2018/9/6 16:33	[redacted]	監視装置異常	復帰				
2018/9/6 16:33	[redacted]	設備軽故障	復帰				
2018/9/6 16:33	[redacted]	ダム水位	越流復帰	0cm(712cm)			
2018/9/6 16:33	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:34	[redacted]	ｽｸﾘｰﾝ水位差上限	逸脱復帰	0.0cm(100.0cm)			
2018/9/6 16:34	[redacted]	61･62 43S	ロック				
2018/9/6 16:34	[redacted]	ダム水位	上限２段復	帰 0cm(700cm)			
2018/9/6 16:34	[redacted]	ダム水位	上限１段復	帰 0cm(680cm)			
2018/9/6 16:34	[redacted]	ダム水位	下限１段発	生 0cm(476cm)			
2018/9/6 16:34	[redacted]	ダム水位	下限２段発	生 0cm(455cm)			
2018/9/6 16:34	森PS	61･62 43S	ロック				
2018/9/6 16:34	[redacted]	空調(66kV)故障	復帰				
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 16:35	[redacted]	61CB	開放				
2018/9/6 16:35	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	発生				
2018/9/6 16:36	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 16:36	[redacted]	ダム水位	急変発生	241.7cm/分(5.0)			
2018/9/6 16:37	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 16:38	[redacted]	62CB	投入				
2018/9/6 16:38	[redacted]	系統(66kV)	同期				
2018/9/6 16:38	[redacted]	系統(66kV)	非同期				
2018/9/6 16:38	森PS	62CB	投入				
2018/9/6 16:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:39	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	復帰				
2018/9/6 16:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:40	森PS	12CB	機器不応動				
2018/9/6 16:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:42	森PS	12CB	投入				
2018/9/6 16:42	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	発生				
2018/9/6 16:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:43	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	復帰				
2018/9/6 16:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:44	[redacted]	F1CB	開放				
2018/9/6 16:44	[redacted]	F2CB	開放				
2018/9/6 16:44	[redacted]	F12CB	開放				
2018/9/6 16:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:45	[redacted]	67 43X	連系				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:45:12 MSH			
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:45:12 MEH	5		
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:45	[redacted]	68 43X	連系				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:46	[redacted]	67CB	投入				
2018/9/6 16:46	[redacted]	系統(66kV)	同期				
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:46	[redacted]	系統(66kV)	非同期				
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/6 16:46	[redacted]	61CB	投入				

2018/9/6 16:46	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		62TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		63TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		64TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		67TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		68TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		60 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		2 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		14 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		71TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		72TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		1 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		65TL 43V切替無電圧	復帰	
2018/9/6 16:46		所内AC故障	復帰	
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:46	[redacted]	配変A6kV27	復帰	
2018/9/6 16:46		配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:46	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:47:07 MSH
2018/9/6 16:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:47:08 MEH 5
2018/9/6 16:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:47	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:47	大野SS	67CB	投入	
2018/9/6 16:48	大野SS	67CB系統	同期	
2018/9/6 16:48	大野SS	67CB系統	非同期	
2018/9/6 16:48	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:48	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:48	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:48	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:48	[redacted]	71CB	投入	
2018/9/6 16:48	電圧制御	大野SSGR 北七飯	SSGR	系統ループ発生検出
2018/9/6 16:48	電圧制御	北七飯SSGR 大野SS	GR	系統ループ発生検出
2018/9/6 16:48	電圧制御	大野SSGR 北七飯	SSGR	系統ループ切替実行
2018/9/6 16:48	電圧制御	大野SSGR	イニシアチブ	函館
2018/9/6 16:48	電圧制御	北七飯SSGR	イニシアチブ	函館
2018/9/6 16:48	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:48	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:49:03 MSH
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:49:03 MEH 5
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:49:10 MSH
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:49:10 MEH 10
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:49:11 MSH
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 16:49	札幌系統制御所	業務支援端末－1	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 16:49	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)
2018/9/6 16:49	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.5kV(63.0kV)
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:49:12 MEH 13
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:50	今別CS	本館	退所	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:50	大野SS	80CB	開放	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:50	大野SS	NGR 43A	自動	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:51	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:51	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:51	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:52	大野SS	VQC連変一括TAP制御	ロック	
2018/9/6 16:52	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:52:32 MSH
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:52:32 MEH 5
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:53	[redacted]	602CB	開放	
2018/9/6 16:53		602L	開放	
2018/9/6 16:53	今別CS	第1極VH	退所	
2018/9/6 16:53	大野SS	97CB	操作ロック	解除
2018/9/6 16:54	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:54:58 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:54:59 MEH 22
2018/9/6 16:54	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	発生	
2018/9/6 16:54	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	復帰	
2018/9/6 16:55	大野SS	97CB	投入	
2018/9/6 16:55	大野SS	187kV 乙母線電圧 上限	逸脱発生	198.1kV(197.0kV)
2018/9/6 16:55	大野SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.8kV(197.0kV)
2018/9/6 16:55	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)

2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:55	大野SS	5CB	投入	
2018/9/6 16:55	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:55	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:55	大野SS	SVC運転	運転	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:34 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:34 MEH 6
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:35 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:35 MEH 19
2018/9/6 16:55	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(63.0kV)
2018/9/6 16:55	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	62.4kV(63.0kV)
2018/9/6 16:55	大野SS	187kV 乙母線電圧 上限	逸脱復帰	190.7kV(197.0kV)
2018/9/6 16:55	大野SS	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	190.4kV(197.0kV)
2018/9/6 16:55	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 16:55	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	63.0kV(63.0kV)
2018/9/6 16:55	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	191.7kV(197.0kV)
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:43 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:43 MEH 13
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:43 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:44 MEH 13
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:44 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:47 MEH 43
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:47 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:47 MEH 8
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:48 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:49 MEH 25
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:50 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:51 MEH 11
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:55:51 MSH
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:55:51 MEH 6
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:55	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:04 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:05 MEH 24
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:06 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:08 MEH 26
2018/9/6 16:56	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:21 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:21 MEH 4
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:24 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:24 MEH 6
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:25 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:27 MEH 20
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:27 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:28 MEH 8
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:36 MSH
2018/9/6 16:56	森PS	13CB	入	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:36 MEH 4
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:39 MSH
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:39 MEH 4
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:41 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:41 MEH 6
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:41 MSH
2018/9/6 16:56	大野SS	97CB	操作ロック	設定
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:43 MEH 19
2018/9/6 16:56	[redacted]	61TL 常時監視不良	発生	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:43 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:44 MEH 8
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:45 MSH
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:46 MEH 12
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:48 MSH
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:49 MEH 6
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:50 MSH
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:50 MEH 4

2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:56	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:56:59 MSH
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:56:59 MEH 4
2018/9/6 16:57	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:57:01 MSH
2018/9/6 16:57	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:57:02 MEH 12
2018/9/6 16:57	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作	
2018/9/6 16:57	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:57:16 MSH
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:57:17 MEH 10
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:57:18 MSH
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:57:18 MEH 16
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:57:19 MSH
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:57:20 MEH 26
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:57:21 MSH
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:57:25 MEH 42
2018/9/6 16:57	大野SS	187連変A保護装置不良	発生	
2018/9/6 16:57	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	16:57:50 MSH
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	16:57:50 MEH 4
2018/9/6 16:57	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰	
2018/9/6 16:57	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	[redacted]	利水バルブ1トン	開	
2018/9/6 16:57	[redacted]	コンジットゲート	開	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 16:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 16:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:58	[redacted]	利水バルブ1トン	閉	
2018/9/6 16:58	[redacted]	コンジットゲート	閉	
2018/9/6 16:58	[redacted]	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.6kV(63.0kV)
2018/9/6 16:58	[redacted]	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.6kV(63.0kV)
2018/9/6 16:58	大野SS	66kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)
2018/9/6 16:58	大野SS	66kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	63.4kV(63.0kV)
2018/9/6 16:58	[redacted]	利水バルブ1トン	開	
2018/9/6 16:58	[redacted]	コンジットゲート	開	
2018/9/6 16:58	[redacted]	利水バルブ1トン	閉	
2018/9/6 16:58	[redacted]	コンジットゲート	閉	
2018/9/6 16:58	大野SS	187連変A保護装置不良	発生	
2018/9/6 16:58	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生	
2018/9/6 16:58	大野SS	187連変B保護装置不良	発生	
2018/9/6 16:58	[redacted]	67TL 故障	発生	
2018/9/6 16:58	[redacted]	1TL常時監視不良		
2018/9/6 16:58	[redacted]	1TL常時監視不良	復帰	
2018/9/6 16:59	森PS	1G	停止	
2018/9/6 16:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 16:59	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰	
2018/9/6 16:59	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	発生	
2018/9/6 17:00	森PS	62TL GIS故障	復帰	
2018/9/6 17:00	森PS	61TL GIS故障	復帰	
2018/9/6 17:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/6 17:00	森PS		停電発生	信頼度監視
2018/9/6 17:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/6 17:00	電発函館CS		停電発生	信頼度監視
2018/9/6 17:00	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生	
2018/9/6 17:01	森PS	12 GIS故障	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:01:10 MSH
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:01:10 MEH 4
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:01:10 MSH
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:01:12 MEH 12
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:01:25 MSH
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:01:25 MEH 4

2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:01	大野SS	66kV 96SC 43A	手動	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:01	大野SS	66kV 95SC 43A	手動	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:01	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:02	大野SS	66kV 94SC 43A	手動	
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:02	大野SS	66kV 93SC 43A	手動	
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:02	大野SS	66kV 92SC 43A	手動	
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:02:46 MSH
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:02:48 MEH 18
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:02:50 MSH
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:02:50 MEH 4
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:02	大野SS	66kV 91SC 43A	手動	
2018/9/6 17:03	[redacted]	66kV 91SC 43A	手動	
2018/9/6 17:03		66kV 92SC 43A	手動	
2018/9/6 17:03		66kV 93SC 43A	手動	
2018/9/6 17:04		66kV 94SC 43A	手動	
2018/9/6 17:04		66kV 2ShR 43A	手動	
2018/9/6 17:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:04:54 MSH
2018/9/6 17:04	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:04:54 MEH 6
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:06 MSH
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:06 MEH 4
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:06 MSH
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:09 MEH 10
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:10 MSH
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:12 MEH 8
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:21 MSH
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:22 MEH 15
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:22 MSH
2018/9/6 17:05	大野SS	187kV 連変C 43A	自動	
2018/9/6 17:05	電圧制御	大野SS	90R現地	自動遷移要求
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:24 MEH 17
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:26 MSH
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:28 MEH 10
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:29 MSH
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:29 MEH 4
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:40 MSH
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:05:41 MEH 9
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:41 MSH
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:05:43 MEH 33
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	
2018/9/6 17:05	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	
2018/9/6 17:05	[redacted]	187kV 連変C 43A	自動	
2018/9/6 17:05	電圧制御	北七飯SS	90R現地	自動遷移要求
2018/9/6 17:06	大野SS	VQC連変一括TAP制御	使用	
2018/9/6 17:06	森PS	1G	起動	
2018/9/6 17:06	森PS	1G	停止	
2018/9/6 17:06	大野SS	43VQC-A	使用	
2018/9/6 17:06	大野SS	VQC出力	A系	
2018/9/6 17:06	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	復帰	
2018/9/6 17:06		情報組合盤ASC制御渋滞	復帰	
2018/9/6 17:06	大野SS	SC制御機器なし検出	発生	
2018/9/6 17:06	大野SS	SHR制御機器なし検出	発生	
2018/9/6 17:06	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	復帰	
2018/9/6 17:06	大野SS	43VQC-B	使用	
2018/9/6 17:07	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	発生	
2018/9/6 17:07	[redacted]	圧油装置故障	復帰	
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:39 MSH
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:40 MEH 17
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:08:41 MSH

2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:42 MEH	36	
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:08:43 MSH		
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:44 MEH	6	
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:08:44 MSH		
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:46 MEH	18	
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:08:47 MSH		
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	APSS追従渋滞	復帰			
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:49 MEH	26	
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:08:50 MSH		
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:50 MEH	12	
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:08:53 MSH		
2018/9/6 17:08	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:08:53 MEH	6	
2018/9/6 17:08	[redacted]	空気圧(発電機)異常	復帰			
2018/9/6 17:09	[redacted]	63 43X	連系			
2018/9/6 17:09	[redacted]	64 43X	連系			
2018/9/6 17:10	[redacted]	63･64 43S	ロック			
2018/9/6 17:10	[redacted]	61･62 43S	ロック			
2018/9/6 17:10	[redacted]	61･62 43LC	ロック			
2018/9/6 17:10	[redacted]	自動受電切替中	復帰			
2018/9/6 17:10	[redacted]	61･62 43S	ロック			
2018/9/6 17:13	[redacted]	62CB	開放			
2018/9/6 17:13	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	63CB	投入			
2018/9/6 17:14	[redacted]	系統(66kV)	同期			
2018/9/6 17:14	[redacted]	系統(66kV)	非同期			
2018/9/6 17:14	大野SS	187連変B保護装置不良	発生			
2018/9/6 17:14	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 17:14	[redacted]	60 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	65TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	71TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	72TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	1 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	66TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:14	[redacted]	73TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:15	森PS	1G	起動			
2018/9/6 17:15	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:16	[redacted]	F5CB	開放			
2018/9/6 17:16	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 17:16	[redacted]	1TL常時監視不良				
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 17:16	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 17:16	[redacted]	1TL常時監視不良	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 17:16	[redacted]	SC 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	63TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	62TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	64TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	67TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	61TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:16	[redacted]	68TL 43V切替無電圧	復帰			
2018/9/6 17:17	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰			
2018/9/6 17:17	[redacted]	17CB	投入			
2018/9/6 17:17	[redacted]	柏木ケーブル油圧異常	発生			
2018/9/6 17:17	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:17	[redacted]	配変B6kV27	復帰			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:18:03 MSH		
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:18:03 MEH	4	
2018/9/6 17:18	[redacted]	61CB	開放			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:18:18 MSH		
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:18:22 MEH	14	
2018/9/6 17:18	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:18:24 MSH		
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:18:24 MEH	6	
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:18	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 17:18	[redacted]	1TL常時監視不良				
2018/9/6 17:18	[redacted]	62CB	投入			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:18	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:18	[redacted]	67TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:18	[redacted]	1TL常時監視不良	復帰			
2018/9/6 17:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理		故障復帰 要求
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:19:08 MSH		
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:19:08 MEH	4	
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:19:10 MSH		
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:19:12 MEH	12	
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:19:30 MSH		
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:19:30 MEH	4	
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:19	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 17:19	[redacted]	1TL常時監視不良				
2018/9/6 17:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:19	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:03 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:05 MEH	16	

2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:06 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:06 MEH	5	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:06 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:08 MEH	17	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:16 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:16 MEH	4	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:20 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:21 MEH	6	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:21 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:21 MEH	7	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:22 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:24 MEH	16	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:20:25 MSH		
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:20:26 MEH	18	
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:20	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:20	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:20	[redacted]	67TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:20	[redacted]	1TL常時監視不良	復帰			
2018/9/6 17:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:21	大野SS	オシロ(187.66kV)	動作			
2018/9/6 17:21	大野SS	オシロ(187.66kV)	復帰			
2018/9/6 17:21	[redacted]	67TL 故障	発生			
2018/9/6 17:21	[redacted]	1TL常時監視不良				
2018/9/6 17:21	福島線着雪防止	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:21	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:21	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:22	北七飯66kVTC	警報停止選択不応動				
2018/9/6 17:22	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:22	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:22:40 MSH		
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:22:40 MEH	6	
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:22:40 MSH		
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:22:42 MEH	6	
2018/9/6 17:22	[redacted]	67TL 故障	復帰			
2018/9/6 17:22	[redacted]	1TL常時監視不良	復帰			
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:22	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:23:18 MSH		
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:23:19 MEH	19	
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:23:20 MSH		
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:23:20 MEH	5	
2018/9/6 17:23	[redacted]	11CB	投入			
2018/9/6 17:23	函館系制	200V受電盤A系停電	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	所内AC電源故障	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	配変A6kV27	復帰			
2018/9/6 17:23	函館系制	100V受電盤A系受電	動作			
2018/9/6 17:23	函館系制	100V受電盤B系受電	復帰			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	配変A保護装置不良	発生			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:23	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:23	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:24:31 MSH		
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:24:31 MEH	4	
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:24:33 MSH		
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:24:33 MEH	8	
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:24:34 MSH		
2018/9/6 17:24	[redacted]	配変A保護装置不良	発生			
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:24:34 MEH	4	
2018/9/6 17:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:24	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:24	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:25	函館系制	非常電源起動信号	復帰			
2018/9/6 17:25	[redacted]	オシロ(66kV)故障	復帰			
2018/9/6 17:25	[redacted]	配変A保護装置不良	発生			
2018/9/6 17:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:25	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 17:25	札幌系統制御所	業務支援端末－22		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 17:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:27	[redacted]	61TL 常時監視不良	復帰			
2018/9/6 17:27	[redacted]	配変A保護装置不良	発生			
2018/9/6 17:27	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-A1	
2018/9/6 17:28	[redacted]	配変A保護装置不良	発生			
2018/9/6 17:28	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰			
2018/9/6 17:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1	

2018/9/6 17:29	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:29	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:29	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰		
2018/9/6 17:29	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:29	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:29	[redacted]	GEN86-1B	復帰		
2018/9/6 17:29	[redacted]	GEN86-5	復帰		
2018/9/6 17:29	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1
2018/9/6 17:30	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1
2018/9/6 17:30	函館系制	52GCB	切		
2018/9/6 17:30	大野SS	187連変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:30	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生		
2018/9/6 17:30	大野SS	187連変B保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:30	函館系制	200V受電盤52ー1	入		
2018/9/6 17:30	函館系制	200V受電盤52ー3	切		
2018/9/6 17:30	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:30	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:30	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰		
2018/9/6 17:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:31	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 17:31	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	274.4kV(275.0kV)	
2018/9/6 17:31	大野SS	187連変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:31	大野SS	187連変B保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:31	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生		
2018/9/6 17:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:33	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:33	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:33	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:33	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:34	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 17:34	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 17:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:34	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:34	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:34	大野SS	187連変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:34	大野SS	187連変B保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 17:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:35	函館系制	非常電源	停止		
2018/9/6 17:35	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:35	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰		
2018/9/6 17:35	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:35	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:35	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:36	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:36	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:36	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生		
2018/9/6 17:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:37	[redacted]	F15CB	開放		
2018/9/6 17:37	大野SS	187連変B保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:37	大野SS	187連変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:37	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:37	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰		
2018/9/6 17:37	[redacted]	F6CB	開放		
2018/9/6 17:37	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:38	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:38	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 17:38	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:38:37 MSH	
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:38:37 MEH	7
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:38:38 MSH	
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:38:38 MEH	10
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:38:41 MSH	
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:38:42 MEH	11
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:38:55 MSH	
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:38:57 MEH	31
2018/9/6 17:38	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:38:57 MSH	
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:38:58 MEH	27
2018/9/6 17:38	大野SS	187連変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:38	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 受付
2018/9/6 17:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－1		運転管理 オンライン	接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 17:39	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:39	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:39:41 MSH	
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:39:41 MEH	6
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:39:42 MSH	
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:39:44 MEH	37
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:39:44 MSH	
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:39:44 MEH	8
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:39:45 MSH	
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:39:46 MEH	12
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		

2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:39:58 MSH	
2018/9/6 17:39	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:39:58 MEH	16
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:39	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:07 MSH	
2018/9/6 17:40	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:09 MEH	25
2018/9/6 17:39	大野SS	187連変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:39	大野SS	187連変B保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:13 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:13 MEH	6
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:14 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:15 MEH	13
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:15 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:16 MEH	20
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:40	[redacted]	配変A保護装置不良	発生		
2018/9/6 17:40	[redacted]	配変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:27 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:27 MEH	12
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:28 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:31 MEH	50
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:31 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:32 MEH	17
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:32 MSH	
2018/9/6 17:40	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 17:40	[redacted]	配変B6kV27	復帰		
2018/9/6 17:40	大野SS	187連変A保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:40	大野SS	187連変B保護装置不良	復帰		
2018/9/6 17:40	大野SS	66kV BP装置不良-軽	発生		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:32 MEH	7
2018/9/6 17:40	函館系制	200V受電盤B系停電	復帰		
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　受付
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:47 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:47 MEH	4
2018/9/6 17:40	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２		運転管理　オンライン	接続切替　札幌東　接続
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:47 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:47 MEH	6
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:48 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:50 MEH	45
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:51 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:53 MEH	15
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:53 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:56 MEH	46
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:40:56 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:40:57 MEH	12
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:40	大野SS	66kV BP装置不良-軽	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:02 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:02 MEH	8
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:03 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:05 MEH	40
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:06 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:07 MEH	17
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:07 MSH	
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:40	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:09 MEH	27
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:09 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:12 MEH	46
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:12 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:14 MEH	37
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:14 MSH	
2018/9/6 17:41	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:15 MEH	21
2018/9/6 17:41	[redacted]	配変C6kV27	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:16 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:18 MEH	57
2018/9/6 17:41	大野SS	VQCタップ上げ制御	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:19 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:21 MEH	66
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:22 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:22 MEH	6
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:23 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:24 MEH	23
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:25 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:25 MEH	10
2018/9/6 17:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 17:41	大野SS	VQCタップ上げ制御	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:34 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:34 MEH	4
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:35 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:36 MEH	23
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:41 MSH	

2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:43 MEH	30
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:43 MSH	
2018/9/6 17:41	大野SS	大野北七飯TAP偏差大	動作		
2018/9/6 17:41	大野SS	VQC187連変TAPロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:45 MEH	37
2018/9/6 17:41	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	受信		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	受信		
2018/9/6 17:41	[redacted]	情報組合盤ASC制御渋滞	受信		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:55 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:56 MEH	6
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:56 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:41:56 MEH	4
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:57 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:41:59 MEH	41
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:00 MSH	
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:03 MEH	46
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:03 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:03 MEH	8
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:04 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:05 MEH	17
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:06 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:08 MEH	21
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:09 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:11 MEH	13
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:13 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:14 MEH	10
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:16 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:17 MEH	27
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:18 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:18 MEH	11
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:19 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:21 MEH	42
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:22 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:22 MEH	8
2018/9/6 17:42	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)	
2018/9/6 17:42	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	274.8kV(275.0kV)	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:31 MSH	
2018/9/6 17:42	函館系制	200V受電盤52ー2	入		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:34 MEH	38
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:34 MSH	
2018/9/6 17:42	函館系制	200V受電盤52ー4	切		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:37 MEH	54
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:38 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:38 MEH	6
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:38 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:40 MEH	38
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:41 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:41 MEH	4
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:43 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:43 MEH	7
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:44 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:44 MEH	6
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:47 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:49 MEH	16
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:50 MSH	
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:50 MEH	6
2018/9/6 17:42	[redacted]	64CB	投入		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	[redacted]	所内DC故障	発生		
2018/9/6 17:42	[redacted]	排水ポンプ異常	発生		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:56 MSH	
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:42:59 MEH	46
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:42:59 MSH	

2018/9/6 17:42	[redacted]	配変A6kV27	復帰		
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:43:02 MEH	49
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:43:02 MSH	
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:43:03 MEH	10
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:42	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:43	函館系制	増築建屋 空調故障	復帰		
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:43:18 MSH	
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:43:21 MEH	34
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:43:21 MSH	
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:43:22 MEH	12
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:43	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:44:01 MSH	
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:44:01 MEH	8
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:44:02 MSH	
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:44:04 MEH	48
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:44:20 MSH	
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:44:20 MEH	4
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:44:21 MSH	
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:44:22 MEH	12
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:44	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:44:58 MSH	
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:44:58 MEH	4
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:45:00 MSH	
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:45:00 MEH	4
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:45:19 MSH	
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:45:20 MEH	10
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:45:21 MSH	
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:45:21 MEH	8
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:45:35 MSH	
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:45:36 MEH	18
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:45	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:46	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:37 MSH	
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:38 MEH	37
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:49:39 MSH	
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:39 MEH	16
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:49:39 MSH	
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:41 MEH	30
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:49:41 MSH	
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:49:42 MEH	25
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:57 MSH	
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:49:57 MEH	4
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:57 MSH	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:49:59 MEH	31
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:49:59 MSH	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:00 MEH	24
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:00 MSH	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:01 MEH	16
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:01 MSH	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:02 MEH	23
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 17:49	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:15 MSH	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:15 MEH	14
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:16 MSH	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:19 MEH	70
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:20 MSH	

2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:20 MEH	9	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:20 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:22 MEH	39	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:35 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:35 MEH	5	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:36 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:38 MEH	50	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:38 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:38 MEH	10	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:39 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:40 MEH	16	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:53 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:53 MEH	4	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	17:50:56 MSH		
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	17:50:56 MEH	4	
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作			
2018/9/6 17:50	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰			
2018/9/6 17:51	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 17:52	[redacted]	F22CB	開放			
2018/9/6 17:52	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 17:52	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 17:52	[redacted]	F12CB	開放			
2018/9/6 17:52	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 17:53	[redacted]	F15CB	開放			
2018/9/6 17:53	[redacted]	取水口制水門 43A	自動			
2018/9/6 17:53	[redacted]	制御装置故障	復帰			
2018/9/6 17:53	[redacted]	水路 43R	遠方			
2018/9/6 17:53	[redacted]	水路TC故障	発生			
2018/9/6 17:53	[redacted]	本館	退所			
2018/9/6 17:53	[redacted]	水路TC故障	復帰			
2018/9/6 17:53	[redacted]	水槽軽故障	復帰	17:53:22 MEL	2	
2018/9/6 17:53	[redacted]	ダム水位	越流復帰	0cm(1cm)		
2018/9/6 17:53	[redacted]	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)		
2018/9/6 17:54	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:54	[redacted]	ダム水位	急変発生	8.3cm/分(5.0)		
2018/9/6 17:54	[redacted]	F6CB	開放			
2018/9/6 17:54	[redacted]	1号発電機軽故障	復帰			
2018/9/6 17:54	[redacted]	1G	起動			
2018/9/6 17:54	[redacted]	ガバナ故障	発生			
2018/9/6 17:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:55	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 17:55	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:55	[redacted]	F13CB	開放			
2018/9/6 17:55	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 17:55	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 17:55	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 17:55	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 17:55	[redacted]	発電 P	オフライン	設定		
2018/9/6 17:55	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:56	[redacted]	F22CB	開放			
2018/9/6 17:56	[redacted]	F23CB	開放			
2018/9/6 17:56	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 17:56	[redacted]	ダム水位	急変発生	8.3cm/分(5.0)		
2018/9/6 17:56	[redacted]	ダム水位	急変発生	8.3cm/分(5.0)		
2018/9/6 17:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 17:58	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 17:58	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 18:00	[redacted]	F4CB	開放			
2018/9/6 18:00	[redacted]	14CB	開放			
2018/9/6 18:00	[redacted]	1L		信頼度監視		
2018/9/6 18:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視		
2018/9/6 18:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視		
2018/9/6 18:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視		
2018/9/6 18:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:00:41 MSH		
2018/9/6 18:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:00:41 MEH	4	
2018/9/6 18:00	[redacted]	61CB	投入			
2018/9/6 18:00	[redacted]	配変A6kV27	復帰			
2018/9/6 18:00	[redacted]	所内AC故障	復帰			
2018/9/6 18:01	[redacted]	F14CB	開放			
2018/9/6 18:01	[redacted]	F21CB	開放			
2018/9/6 18:01	[redacted]	発電 P	オフライン	設定		
2018/9/6 18:01	[redacted]	F24CB	開放			
2018/9/6 18:01	[redacted]	発電 P	オフライン	設定		
2018/9/6 18:01	[redacted]	発電 P	オフライン	設定		
2018/9/6 18:01	[redacted]	発電 P	オフライン	設定		
2018/9/6 18:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:02	[redacted]	F3CB	開放			
2018/9/6 18:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動			
2018/9/6 18:04	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 18:04	[redacted]	F11CB	開放			
2018/9/6 18:04	[redacted]	本館	入所			
2018/9/6 18:04	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 18:04	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:05	[redacted]	F2CB	開放			
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了			
2018/9/6 18:05	[redacted]	F1CB	開放			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了			
2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始			

2018/9/6 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 18:05	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 18:06	函館GW-A1	CH障害(HOST検出)復帰要	求	函館HOST-1
2018/9/6 18:06	函館GW-B1	CH障害(HOST検出)復帰要	求	函館HOST-1
2018/9/6 18:06	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 18:07	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 18:07	函館GW-A1	GWルート一括切替要求		B→A　函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	北七飯187kVTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	北七飯66kVTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]

2018/9/6 18:07	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 18:07	北七飯187kVTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 18:07	北七飯66kVTC	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 18:07	[redacted]

2018/9/6 18:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	北斗CSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	森PSTC	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07		チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	函館通信CDT	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	札幌MDX3	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	函館MDX	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	函館MDX(下りCD	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 18:07	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		制御回線断	発生	(15:36:10)
2018/9/6 18:07		制御渋滞	発生	(15:36:10)
2018/9/6 18:07		制御回線断	復帰	(18:07:42)
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		制御渋滞	発生	(15:36:14)
2018/9/6 18:07		制御回線断	発生	(15:36:17)
2018/9/6 18:07		制御回線断	復帰	(18:07:41)
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	今別CSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	大野SS275kVTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	森PSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	大野SS187.66TC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	北斗CSTC	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	札幌MDX3	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		制御回線断	発生	(15:36:19)
2018/9/6 18:07		制御渋滞	発生	(15:36:19)
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		制御渋滞	発生	(18:07:41)
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 18:07		本館	退所	(13:52:37)
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		水路TC故障	発生	(14:33:11)
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07		本館	退所	
2018/9/6 18:07		水位計異常	発生	18:07:43 MEL　1
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 18:07	北七飯66kVTC	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/6 18:07	[redacted]	水路TC故障	発生	
2018/9/6 18:07		水位異常	発生	18:07:44 MEL　23
2018/9/6 18:07		合流点水位計異常	発生	18:07:44 MEL　1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	(18:07:40)
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 18:07		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	(18:07:39)
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート	
2018/9/6 18:07	大野SS	275所内B H2TR軽故障	発生	18:07:45 MEL　1
2018/9/6 18:07	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/6 18:07		HDLC 時刻同期不良		発生
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		発生

2018/9/6 18:07	[redacted]	時刻同期要求		Aルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		復帰			
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		復帰			
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		復帰			
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		復帰			
2018/9/6 18:07		CYC 制御回線断		復帰			
2018/9/6 18:07		HDLC 時刻同期不良		復帰			
2018/9/6 18:07		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:07		CYC 制御渋滞		復帰			
2018/9/6 18:07		ASW	Aルート				
2018/9/6 18:07		HDLC Iフレーム受信異	常	復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:07		HDLC 時刻同期不良		発生			
2018/9/6 18:07		時刻同期要求		Aルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:07	北七飯66kVTC	CYC 制御渋滞		復帰			
2018/9/6 18:08	[redacted]	HDLC 時刻同期不良		復帰			
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/6 18:08	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/6 18:08	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰			
2018/9/6 18:08		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		CYC 制御回線断		発生			
2018/9/6 18:08		CYC 制御渋滞		発生			
2018/9/6 18:08		CYC 制御回線断		発生			
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:08		HDLC 回線断		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		HDLC 回線渋滞		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		HDLC リンク確立異常		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		HDLC 回線渋滞		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:08		HDLC リンク確立異常		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:08		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:08		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:08		整流器故障	復帰				
2018/9/6 18:08		30CB	切				
2018/9/6 18:08		50CB	切				
2018/9/6 18:08		61XE	切				
2018/9/6 18:08		11乙	切				
2018/9/6 18:08		14甲	切				
2018/9/6 18:08		17乙	切				
2018/9/6 18:08		61乙	切				
2018/9/6 18:08		HDLC BCD入力異常		復帰			
2018/9/6 18:08		インティグリティ返送無		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:08		F1CB	切				
2018/9/6 18:08		F2CB	切				
2018/9/6 18:08		F3CB	切				
2018/9/6 18:08		配変B6kV27	動作				
2018/9/6 18:08		F12CB	切				
2018/9/6 18:08		F14CB	切				
2018/9/6 18:08		F26CB	切				
2018/9/6 18:09		F15CB	投入				
2018/9/6 18:09	函館GW-1	CHルート切替モード	一括自動				
2018/9/6 18:10	[redacted]	配変A 保護装置不良	発生				
2018/9/6 18:10		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:11		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:11		配変A 6kV 27	復帰				
2018/9/6 18:12		61XE	入				
2018/9/6 18:12		62XE	入				
2018/9/6 18:12		配変A 保護装置不良	復帰				
2018/9/6 18:12		F6CB	入				
2018/9/6 18:12		F14CB	入				
2018/9/6 18:12		F2CB	入				
2018/9/6 18:12		F1CB	入				
2018/9/6 18:12		F11CB	入				
2018/9/6 18:13		F4CB	入				
2018/9/6 18:13		所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 18:13		配変B 6kV 27	復帰				
2018/9/6 18:13		40CB	入				
2018/9/6 18:13		F12CB	入				
2018/9/6 18:13		F13CB	入				
2018/9/6 18:14		F1CB	投入				
2018/9/6 18:14		F3CB	投入				
2018/9/6 18:14		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:14		F11CB	投入				
2018/9/6 18:15		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:15		F12CB	投入				
2018/9/6 18:15		F14CB	投入				
2018/9/6 18:15		F15CB	投入				
2018/9/6 18:15		F22CB	投入				
2018/9/6 18:16		62CB	開放				
2018/9/6 18:16		14CB	開放				
2018/9/6 18:16		17CB	開放				
2018/9/6 18:17		F4CB	開放				
2018/9/6 18:17		F2CB	投入				
2018/9/6 18:17	大野SS	SVCクーラ重故障	復帰				
2018/9/6 18:17	大野SS	SVC故障	復帰				
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/6 18:18	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/6 18:18	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線断		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:18		HDLC 回線渋滞		発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:18		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1			
2018/9/6 18:19		71CB	投入				
2018/9/6 18:19		所内DC故障	発生				
2018/9/6 18:19		所内AC故障	復帰				
2018/9/6 18:19		配変A 2次電圧 下限	逸脱発生	6.49kV(6.54kV)			

2018/9/6 18:19	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:19		SC-A 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 18:19		61TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 18:19		62TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 18:19		63TL 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 18:19		60 43V切替無電圧	復帰					
2018/9/6 18:19		配変A6kV27	復帰					
2018/9/6 18:19		HDLC リンク確立異常		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 18:19		インティグリティ返送無		発生	函館GW-A1			
2018/9/6 18:19		イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 18:19		F6CB	投入					
2018/9/6 18:20		F11CB	投入					
2018/9/6 18:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:20		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:20		F13CB	投入					
2018/9/6 18:21		F14CB	投入					
2018/9/6 18:21		F2CB	投入					
2018/9/6 18:21		F22CB	投入					
2018/9/6 18:21		F23CB	投入					
2018/9/6 18:22		F3CB	投入					
2018/9/6 18:22		F2CB	投入					
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/6 18:23	札幌系統制御所	業務支援端末－1		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/6 18:23	[redacted]	F6CB	投入					
2018/9/6 18:24		配変A 2次電圧 下限	逸脱復帰	6.74kV(6.54kV)				
2018/9/6 18:24		F14CB	投入					
2018/9/6 18:24		F21CB	投入					
2018/9/6 18:24		F24CB	投入					
2018/9/6 18:24		11CB	開放					
2018/9/6 18:25		17CB	開放					
2018/9/6 18:25		F3CB	投入					
2018/9/6 18:25		F11CB	開放					
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25		F12CB	開放					
2018/9/6 18:25		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:25		F14CB	開放					
2018/9/6 18:26		F15CB	開放					
2018/9/6 18:26		61・62 43LC	ロック					
2018/9/6 18:26		F2CB	投入					
2018/9/6 18:26		自動受電切替中	復帰					
2018/9/6 18:27		61CB	投入					
2018/9/6 18:27		排水ポンプ故障	発生					
2018/9/6 18:27		所内AC電源故障	復帰					
2018/9/6 18:27		コンプレッサ故障	発生					
2018/9/6 18:27		配変B6kV27	復帰					
2018/9/6 18:27		配変B LR軽故障	発生	18:27:34 MSL				
2018/9/6 18:27		F11CB	投入					
2018/9/6 18:28		F1CB	投入					
2018/9/6 18:28		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:28		排水ポンプ故障	復帰					
2018/9/6 18:28		F2CB	投入					
2018/9/6 18:29		F1CB	投入					
2018/9/6 18:29		F2CB	投入					
2018/9/6 18:29		表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:30		コンプレッサ故障	復帰					
2018/9/6 18:34	福島線着雪防止	CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:34	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:34	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:34	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生				
2018/9/6 18:34		チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1			
2018/9/6 18:35		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/6 18:35		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:35		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 18:35		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 18:35	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/6 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/6 18:35	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/6 18:37	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/6 18:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:38		情報伝送盤故障	発生					
2018/9/6 18:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:39		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 18:39		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 18:39		チャンネルルート切替要	求	B→A	函館HOST-1			
2018/9/6 18:40		チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/6 18:40		イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/6 18:40		CHルート切替	Aルート					
2018/9/6 18:40		チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/6 18:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1			
2018/9/6 18:40		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/6 18:40		チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1			
2018/9/6 18:40		CHルート切替	Bルート					
2018/9/6 18:40		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/6 18:40		チャンネルモード設定	待機	Aルート				
2018/9/6 18:40		チャンネルモード設定	常用	Bルート				
2018/9/6 18:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/6 18:41	札幌系統制御所	業務支援端末－2		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/6 18:42	大野SS	61CB	投入					
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1			
2018/9/6 18:42	[redacted]	66kV27	復帰					

2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生			
2018/9/6 18:42	大野SS	61CB系統	同期				
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰			
2018/9/6 18:42	大野SS	61CB系統	非同期				
2018/9/6 18:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 18:42	[redacted]	電源故障	復帰				
2018/9/6 18:42	[redacted]	自動受電切替受電回復	動作				
2018/9/6 18:42	[redacted]	6kV27	復帰				
2018/9/6 18:42	[redacted]	自動受電切替不成立	復帰				
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	函館HOST-1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	配変A故障	復帰				
2018/9/6 18:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 18:42	[redacted]	配変A故障	復帰				
2018/9/6 18:42	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 18:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/6 18:42	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/6 18:43	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 18:43	[redacted]	AC故障	復帰				
2018/9/6 18:43	[redacted]	本館	入所				
2018/9/6 18:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給 受付
2018/9/6 18:43	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	中給 接続
2018/9/6 18:43	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	水槽水位	下限１段復	帰 17cm(-20cm)			
2018/9/6 18:44	[redacted]	水槽水位	下限２段復	帰 17cm(-35cm)			
2018/9/6 18:44	[redacted]	水槽水位	上限２段発	生 17cm(-3cm)			
2018/9/6 18:44	[redacted]	水槽水位	上限１段発	生 17cm(-5cm)			
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 受付
2018/9/6 18:44	札幌系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 接続
2018/9/6 18:44	[redacted]	警報停止異常	発生				
2018/9/6 18:44	[redacted]	警報停止異常	復帰				
2018/9/6 18:45	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	275.5kV(275.0kV)			
2018/9/6 18:45	[redacted]	水槽水位異常	発生	18:45:24 MSL			
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 受付
2018/9/6 18:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 接続
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川 受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川 接続
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 受付
2018/9/6 18:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 接続
2018/9/6 18:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:47	[redacted]	ガバナ故障	復帰				
2018/9/6 18:47	[redacted]	石川沢渓流設備故障	発生				
2018/9/6 18:47	[redacted]	水路TC故障	発生				
2018/9/6 18:47	[redacted]	取水口制水門 43A	手動				
2018/9/6 18:47	[redacted]	制御装置故障	発生				
2018/9/6 18:47	[redacted]	水路 43R	直接				
2018/9/6 18:47	[redacted]	水路TC故障	復帰				
2018/9/6 18:47	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:47	[redacted]	ダム水位	越流発生	24cm(1cm)			
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断		発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	本館	退所				
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	ダム水位	急変発生	8.0cm/分(5.0)			
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	CHルート切替	Bルート				
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート			
2018/9/6 18:48	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート			
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	函館GW-B1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	函館GW-A1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	ガバナ故障	発生				
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:48	[redacted]	ガバナ故障	復帰				
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1		
2018/9/6 18:49	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1		
2018/9/6 18:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 18:49	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A	函館HOST-1		
2018/9/6 18:49	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート			
2018/9/6 18:49	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート			
2018/9/6 18:49	[redacted]	CHルート切替	Aルート				
2018/9/6 18:49	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/6 18:49	[redacted]	1G	停止				

2018/9/6 18:50	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 18:50		64CB	開放		
2018/9/6 18:50		11CB	開放		
2018/9/6 18:51		F1CB	開放		
2018/9/6 18:51		GEN86-1B	復帰		
2018/9/6 18:51		31CB	開放		
2018/9/6 18:52	大野SS	SC遮断信号受信	復帰		
2018/9/6 18:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:52:25 MSH	
2018/9/6 18:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:52:26 MEH	23
2018/9/6 18:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:52:27 MSH	
2018/9/6 18:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:52:27 MEH	14
2018/9/6 18:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:52:28 MSH	
2018/9/6 18:52	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:52:28 MEH	17
2018/9/6 18:53	[redacted]	62CB	投入		
2018/9/6 18:53		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:54		14CB	投入		
2018/9/6 18:54		所内DC故障	発生		
2018/9/6 18:54		排水異常	発生		
2018/9/6 18:54		所内DC故障	復帰		
2018/9/6 18:54		配変A6kV27	復帰		
2018/9/6 18:55		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:56		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 18:56		11CB	投入		
2018/9/6 18:56		31CB	開放		
2018/9/6 18:56	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:56:58 MSH	
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:56:59 MEH	19
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:57:03 MSH	
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:57:03 MEH	9
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:57:14 MSH	
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:57:15 MEH	19
2018/9/6 18:57	[redacted]	31CB	投入		
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:57:19 MSH	
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:57:19 MEH	8
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:57:20 MSH	
2018/9/6 18:57	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:57:21 MEH	17
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:57:35 MSH	
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:57:38 MEH	57
2018/9/6 18:57	[redacted]	32CB	投入		
2018/9/6 18:57		所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 18:57	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 18:57	[redacted]	3kV27	復帰		
2018/9/6 18:58		187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)	
2018/9/6 18:58		ｽｸﾘｰﾝ水位差下限	逸脱発生	-735.0cm(-10.0cm)	
2018/9/6 18:58		ダム水位異常	発生	18:58:03 MSL	
2018/9/6 18:58		ダム水位	下限1段復	帰 648cm(476cm)	
2018/9/6 18:58		ダム水位	下限2段復	帰 648cm(455cm)	
2018/9/6 18:58		ダム水位	越流発生	721cm(712cm)	
2018/9/6 18:58		1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 18:59		2G 86-1B	復帰		
2018/9/6 18:58		1G 86-1B	復帰		
2018/9/6 18:59		2G 86-1B	復帰		
2018/9/6 18:59		1号発電機 準備	動作		
2018/9/6 18:59		ダム水位	上限2段発	生 723cm(700cm)	
2018/9/6 18:59		ダム水位	上限1段発	生 723cm(680cm)	
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:59:35 MSH	
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:59:37 MEH	39
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:59:39 MSH	
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:59:40 MEH	29
2018/9/6 18:59	[redacted]	66kV 連変 43A	手動		
2018/9/6 18:59		久根別下警夜間ロック	動作		
2018/9/6 18:59	電発函館CS	緊急時AFC使用	使用		
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:59:54 MSH	
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	18:59:56 MEH	43
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:59:57 MSH	
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	18:59:59 MEH	37
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 18:59	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 19:00	[redacted]	1G	起動		
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:00:14 MSH	
2018/9/6 19:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:00:15 MEH	26
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:00:16 MSH	
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:00:16 MEH	10
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:00:16 MSH	
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:00:17 MEH	24
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 19:00	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 19:00	[redacted]	ダム水位	急変発生	241.0cm/分(5.0)	
2018/9/6 19:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 19:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 19:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 19:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 19:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 19:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 19:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 19:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 19:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 19:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 19:00		1号発電機 準備	復帰		
2018/9/6 19:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生	
2018/9/6 19:00	[redacted]	1CB	並列		
2018/9/6 19:01		1G有効電力下限	逸脱発生	-0.01MW(0.00MW)	
2018/9/6 19:01		1G 水調	使用		
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御	
2018/9/6 19:01	発電制御	ダム水位異常	中止条件有	り	
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	実行指示	並列制御	
2018/9/6 19:01	発電制御		制御開始	0.00MW(0.95MW)	
2018/9/6 19:01	発電制御		制御中止		

2018/9/6 19:01	発電制御	ダム水位異常	中止条件	
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	制御中止	0.00MW(0.95MW)
2018/9/6 19:01	発電制御	[redacted]	手動	自動遷移要求
2018/9/6 19:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:02:01 MSH
2018/9/6 19:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:02:01 MEH 9
2018/9/6 19:02	[redacted]	1G有効電力下限	逸脱復帰	1.45MW(0.00MW)
2018/9/6 19:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:02:11 MSH
2018/9/6 19:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:02:12 MEH 22
2018/9/6 19:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:02:13 MSH
2018/9/6 19:02	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作	19:02:14 MEH 20
2018/9/6 19:02	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/6 19:02	[redacted]	ダム水位	オフライン	設定
2018/9/6 19:02	[redacted]	ダム水位	越流復帰	700cm(712cm)
2018/9/6 19:02	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 19:02	発電制御	ダム水位異常	中止条件有	り
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	1分経過で	す 並列制御
2018/9/6 19:03	発電制御	ダム水位異常	中止条件有	り
2018/9/6 19:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:02:59 MSH
2018/9/6 19:03	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰	19:03:00 MEH 13
2018/9/6 19:03	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生	1.500MW(1.490)
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	実行指示	並列制御
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	制御開始	0.00MW(0.95MW)
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	制御中止	
2018/9/6 19:03	発電制御	ダム水位異常	中止条件	
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	制御中止	0.00MW(0.95MW)
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	手動	自動遷移要求
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/6 19:03	[redacted]	ダム水位	急変発生	7.7cm/分(5.0)
2018/9/6 19:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:03	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 19:03	発電制御	ダム水位異常	中止条件有	り
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	1分経過で	す 並列制御
2018/9/6 19:04	発電制御	ダム水位異常	中止条件有	り
2018/9/6 19:04	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)
2018/9/6 19:04	[redacted]	排水異常	復帰	
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	実行指示	並列制御
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	制御開始	0.00MW(0.95MW)
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	制御中止	
2018/9/6 19:04	発電制御	ダム水位異常	中止条件	
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	制御中止	0.00MW(0.95MW)
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	手動	自動遷移要求
2018/9/6 19:04	[redacted]	水槽水位異常	復帰	19:04:13 MEL 2
2018/9/6 19:04	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/6 19:04	[redacted]	ダム水位	オフライン	解除
2018/9/6 19:05	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生	1.500MW(1.490)
2018/9/6 19:05	[redacted]	1号発電機 準備	動作	
2018/9/6 19:05	[redacted]	1号発電機	運転	
2018/9/6 19:05	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 19:05	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 19:05	[redacted]	ダム水位	越流発生	722cm(712cm)
2018/9/6 19:06	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)
2018/9/6 19:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:06	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/6 19:06	[redacted]	ダム水位	急変発生	7.3cm/分(5.0)
2018/9/6 19:06	[redacted]	65CB	開放	
2018/9/6 19:06	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:06	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 19:06	[redacted]	66CB	開放	
2018/9/6 19:07	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 19:07	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 19:07	森PS	蒸気設備故障	復帰	
2018/9/6 19:07	[redacted]	F6CB	開放	
2018/9/6 19:07	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:08	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生	1.500MW(1.490)
2018/9/6 19:08	[redacted]	HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 19:08	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 19:08	[redacted]	所内AC故障	復帰	
2018/9/6 19:08	[redacted]	配変A6kV27	復帰	
2018/9/6 19:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:09	[redacted]	61CB	開放	
2018/9/6 19:09	[redacted]	1号発電機 準備	復帰	
2018/9/6 19:09	[redacted]	61CB	入	
2018/9/6 19:09	[redacted]	61CB	トリップ	
2018/9/6 19:09	[redacted]	自動受電切替不成立		
2018/9/6 19:09	[redacted]	61TL 操作圧低下		
2018/9/6 19:09	[redacted]	自動受電切替中		
2018/9/6 19:09	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/6 19:09	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 19:09	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:10	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)
2018/9/6 19:10	森PS	変圧器重故障	復帰	
2018/9/6 19:10	発電当日運用	折戸川水系 本登	録	(P展開否有)
2018/9/6 19:10	発電制御	[redacted]	1分前です	並列制御
2018/9/6 19:10	発電制御	久根別川下警点検異	中止条件有	り
2018/9/6 19:11	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/6 19:11	発電制御	久根別川下警点検異	中止条件有	り
2018/9/6 19:11	発電制御	[redacted]	実行指示	並列制御

2018/9/6 19:11	発電制御	[redacted]	制御開始	0.0MW(0.2MW)
2018/9/6 19:11	発電制御		制御中止	
2018/9/6 19:11	発電制御	久根別川下警点検異	中止条件	
2018/9/6 19:11	発電制御	[redacted]	制御中止	0.0MW(0.2MW)
2018/9/6 19:11	発電制御		手動	自動遷移要求
2018/9/6 19:11	[redacted]	67CB	投入	
2018/9/6 19:12		1号発電機 準備	動作	
2018/9/6 19:13		ｽｸﾘｰﾝ水位差下限	逸脱復帰	-8.0cm(-10.0cm)
2018/9/6 19:14		2号発電機 準備	動作	
2018/9/6 19:14		2号発電機	運転	
2018/9/6 19:14		1G	起動	
2018/9/6 19:16		1G有効電力上限1段	逸脱発生	1.500MW(1.490)
2018/9/6 19:16	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/6 19:16	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 19:16	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:17	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求
2018/9/6 19:17	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)
2018/9/6 19:17	福島線着雪防止	CYC 表示回線断		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 19:17	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 19:17	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 19:17	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 19:17	福島線着雪防止	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 19:18	[redacted]	67･68 43S	ロック	
2018/9/6 19:19		2号発電機 準備	復帰	
2018/9/6 19:19	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/6 19:19	[redacted]	2CB	並列	
2018/9/6 19:19	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 19:20	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 19:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:22	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	A 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	B 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 受付
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	A 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018/9/6 19:22	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	B 運転管理 オンライン 接続切替 旭川 接続
2018/9/6 19:23	[redacted]	61･62 43LC	ロック	
2018/9/6 19:23		自動受電切替不成立	復帰異常	復帰
2018/9/6 19:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:23	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 19:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:23	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:24	[redacted]	61･62 43S	ロック	
2018/9/6 19:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:24	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:24	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:24		F13CB	開放	
2018/9/6 19:25		電源故障	復帰	
2018/9/6 19:25		61CB	投入	
2018/9/6 19:25		配変B故障	復帰	
2018/9/6 19:25		6kV27	復帰	
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	A 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	B 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 受付
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	B 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 19:25	札幌系統制御所	訓練室系統監視盤表示	サーバー	A 運転管理 オンライン 接続切替 札幌西 接続
2018/9/6 19:25	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 19:26		61CB	機器不応動	
2018/9/6 19:28	森PS	電源故障	復帰	
2018/9/6 19:29	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 19:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:31	[redacted]	62CB	操作ロック	設定
2018/9/6 19:31		11CB	操作ロック	設定
2018/9/6 19:31	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:31	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:31	[redacted]	11CB	オフライン	設定
2018/9/6 19:31		11CB	開放	
2018/9/6 19:32		62CB	オフライン	設定
2018/9/6 19:32		62CB	開放	
2018/9/6 19:32	釧路系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障 発生
2018/9/6 19:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:32		65CB	投入	
2018/9/6 19:33	釧路系統制御所	所内設備		障害管理 非常用電源装置運転中 動作
2018/9/6 19:35	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:35	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 19:35	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 19:35	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理 計算機 起動
2018/9/6 19:35	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:35	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:36	福島線着雪防止	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:36	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/6 19:37	釧路系統制御所	所内設備		障害管理 高圧受電設備故障 復帰
2018/9/6 19:38	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:39	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理 計算機 起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理 計算機 起動
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/6 19:40	釧路系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理 計算機 起動
2018/9/6 19:40	[redacted]	F5CB	投入	
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/6 19:41	釧路系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理 オンライン 接続切替 苫小牧 接続
2018/9/6 19:41	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 19:41	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	

2018/9/6 19:41	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:41	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 19:41	[redacted]	F14CB	開放	
2018/9/6 19:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 19:42	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 19:42	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 19:42	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 19:42	[redacted]	本館	入所	(19:42:26)
2018/9/6 19:42	[redacted]	排水ピット異常	発生	(19:42:26)
2018/9/6 19:42	[redacted]	制御渋滞	復帰	(19:42:27)
2018/9/6 19:42	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 19:42	[redacted]	排水ピット異常	発生	
2018/9/6 19:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:42	[redacted]	配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 19:42	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 19:42	[redacted]	電源故障	復帰	
2018/9/6 19:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:42	森PS	タービン制御系統故障	復帰	
2018/9/6 19:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:43	[redacted]	11CB	オフライン	解除
2018/9/6 19:43	[redacted]	11CB	操作ロック	解除
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:43	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:44	[redacted]	排水ピット異常	復帰	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:44	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:45	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	マスク設定	
2018/9/6 19:45	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:46	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 19:46	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 19:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 19:46	[redacted]	CYC 制御渋滞	発生	
2018/9/6 19:46	[redacted]	チャンネルルート切替要求	A→B　函館HOST-1	
2018/9/6 19:46	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/6 19:46	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 19:46	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 19:46	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 19:47	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	0.50MW(0.17MW)
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発生　函館GW-A1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱発生	0.50MW(0.17MW)
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発生　函館GW-A1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)	発生　函館GW-B1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発生　函館GW-B1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)	発生　函館GW-A1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	チャンネルルート切替要求	B→A　函館HOST-1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート 函館HOST-1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	CHルート切替	Aルート	
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発生　函館GW-B1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート
2018/9/6 19:47	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート
2018/9/6 19:47	[redacted]	CYC 表示回線断	発生　函館GW-A1	
2018/9/6 19:47	[redacted]	チャンネルルート切替要求	A→B　函館HOST-1	
2018/9/6 19:48	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/6 19:48	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 19:48	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 19:48	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 19:48	[redacted]	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)
2018/9/6 19:48	[redacted]	水路TC故障	発生	
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生　函館GW-B1	
2018/9/6 19:48	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)	発生　函館GW-A1	
2018/9/6 19:48	[redacted]	チャンネルルート切替要求	B→A　函館HOST-1	

2018/9/6 19:48	[redacted]	CHルート切替	Aルート		
2018/9/6 19:48		イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 19:48		チャンネルモード設定	待機	Bルート	
2018/9/6 19:48		チャンネルモード設定	常用	Aルート	
2018/9/6 19:48	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:48	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:49	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:50	[redacted]	所内DC故障	復帰		
2018/9/6 19:51		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:52		F4CB	投入		
2018/9/6 19:53		14CB	投入		
2018/9/6 19:53		配変B6kV27	復帰		
2018/9/6 19:54		F4CB	投入		
2018/9/6 19:54		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:55		CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 19:55		CYC 表示回線断		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 19:55	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:55	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 19:55		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 19:55		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 19:55		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 19:55		CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 19:55	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:55	森PS	タービン制御系統故障	発生		
2018/9/6 19:55	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 19:55		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 19:55	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:55	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 19:55		イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 19:55		SV蓄積情報受信			
2018/9/6 19:55		排水ピット異常	発生	(19:55:08)	
2018/9/6 19:55		制御渋滞	復帰	(19:55:09)	
2018/9/6 19:55		排水ピット異常	発生		
2018/9/6 19:55		排水ピット異常	復帰		
2018/9/6 19:55	森PS	タービン制御系統故障	復帰		
2018/9/6 19:55	[redacted]	43R	遠方		
2018/9/6 19:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:57	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:57	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:58	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 19:58	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 19:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59		表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 19:59		道南幹線2L	自主操作開始		
2018/9/6 20:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 20:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 20:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 20:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 20:00		1L		信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電復帰	信頼度監視	
2018/9/6 20:00			停電復帰	信頼度監視	
2018/9/6 20:01	森PS	1G	停止		
2018/9/6 20:01	森PS	タービン制御系統故障	発生		
2018/9/6 20:05	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 20:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 20:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:06	[redacted]	61・62 43S	ロック		
2018/9/6 20:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:06	札幌系統制御所	メンテナンス卓－２		障害管理	故障復帰 要求
2018/9/6 20:06	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 20:06	大野SS	61・62 43S	ロック		
2018/9/6 20:07	[redacted]	61・62 43LC	ロック		

2018/9/6 20:07	[redacted]	F16CB	開放		
2018/9/6 20:07	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:07	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:07	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 20:07	[redacted]	配変B6kV27	復帰		
2018/9/6 20:08	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:08	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:09	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 20:09	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 20:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:09	[redacted]	65CB	開放		
2018/9/6 20:09	[redacted]	F22CB	開放		
2018/9/6 20:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:09	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:09	[redacted]	17CB	開放		
2018/9/6 20:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:09	[redacted]	F24CB	開放		
2018/9/6 20:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:09	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 20:09	[redacted]	F16CB	投入		
2018/9/6 20:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:10	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 20:10	[redacted]	F25CB	開放		
2018/9/6 20:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:10	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 20:10	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作		
2018/9/6 20:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:10	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰		
2018/9/6 20:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:10	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 20:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:10	[redacted]	配変B6kV27	復帰		
2018/9/6 20:11	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生	1.530MW(1.490)	
2018/9/6 20:11	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.530MW(1.500)	
2018/9/6 20:11	[redacted]	187kV建屋	退所		
2018/9/6 20:11	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 20:11	[redacted]	配変C6kV27	復帰		
2018/9/6 20:11	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:11	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:12	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.500MW(1.500)	
2018/9/6 20:12	釧路系統制御所	所内設備		障害管理	非常用電源装置運転中 復帰
2018/9/6 20:12	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:12	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:12	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:12	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:12	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:13	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)	
2018/9/6 20:13	[redacted]	F22CB	投入		
2018/9/6 20:13	[redacted]	本館	退所		
2018/9/6 20:13	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:13	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:13	[redacted]	61CB	機器不応動		
2018/9/6 20:13	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:14	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:15	[redacted]	F24CB	投入		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:15	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:16	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:16	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:16	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:16	[redacted]	F25CB	投入		
2018/9/6 20:16	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:16	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CYC 表示回線断		発生	函館GW-A1
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CHルート切替	Bルート		
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	チャンネルモード設定	常用	Bルート	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	チャンネルモード設定	待機	Aルート	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	本館	退所	(19:19:04)	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	本館	入所	(19:30:12)	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	本館	退所	(19:32:37)	

2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CYC 制御渋滞		発生	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CYC 制御回線断		発生	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CYC 制御回線断		復帰	
2018/9/6 20:17	福島線着雪防止	CYC 制御渋滞		復帰	
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:17	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:18	[redacted]	F3CB	開放		
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-B1
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:18	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:18	[redacted]	ブザー		(20:18:07)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	43R	直接	(20:18:07)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	62CB	切	(20:18:10)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	F3CB	切	(20:18:10)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	14CB	切	(20:18:10)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	61TL 故障	発生	(20:18:10)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	63TL 故障	発生	(20:18:10)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	本館	入所	(20:18:12)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 20:18	[redacted]	43R	直接		
2018/9/6 20:18	[redacted]	66kV建屋	退所		
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:18	[redacted]	F3CB	切		
2018/9/6 20:18	[redacted]	14CB	切		
2018/9/6 20:18	[redacted]	61TL 故障	発生		
2018/9/6 20:18	[redacted]	63TL 故障	発生		
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:18	[redacted]	11CB	投入		
2018/9/6 20:18	[redacted]	配変A故障	復帰		
2018/9/6 20:18	[redacted]	61TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:18	[redacted]	63TL 故障	復帰		
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:18	[redacted]	配変A6kV27	復帰		
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	福島線着雪防止	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	福島線着雪防止	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:18	福島線着雪防止	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 20:18	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 20:18	[redacted]	SV蓄積情報受信			
2018/9/6 20:18	[redacted]	不法侵入警報	動作	(17:17:36)	
2018/9/6 20:18	[redacted]	ASW	Aルート		
2018/9/6 20:18	[redacted]	本館	入所		
2018/9/6 20:18	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異常	常	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 20:18	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:19	[redacted]	14CB	開放		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:19	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:19	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 20:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:20	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:20	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:20	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:20	[redacted]	21CB	開放		
2018/9/6 20:20	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:21	電圧制御	[redacted]	除外	手動遷移要求	
2018/9/6 20:21	電圧制御		手動	手動遷移要求	
2018/9/6 20:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:21	[redacted]	24CB	開放		
2018/9/6 20:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:21	[redacted]	25CB	開放		
2018/9/6 20:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:22	[redacted]	電源故障	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 20:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:22	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		

2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:23	[redacted]	21CB	投入	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:23	[redacted]	電源故障	発生	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:23	[redacted]	変圧器軽故障	復帰	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:24	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:25	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:25	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:25	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 20:26	[redacted]	31CB	開放	
2018/9/6 20:26	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:26	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:26	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:26	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:27	[redacted]	31TL電圧	有	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:27	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:27	[redacted]	電源故障	復帰	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:27	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:28	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 20:28	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:28	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 20:28	[redacted]	整流器故障	発生	
2018/9/6 20:28	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 20:28	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	配変B故障	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	連変A故障	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	22kV27	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	連変B故障	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	22kV27	復帰	
2018/9/6 20:28	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 20:28	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:29	[redacted]	32CB	開放	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:29	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/6 20:29	[redacted]	所内電源故障(AC)	復帰	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:29	[redacted]	配変A6kV27	復帰	
2018/9/6 20:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:29	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:30	[redacted]	水槽水位	上限2段復　帰	-5cm(-3cm)
2018/9/6 20:30	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 20:30	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 20:31	[redacted]	33CB	開放	
2018/9/6 20:31	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:31	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:31	[redacted]	32CB	投入	
2018/9/6 20:31	[redacted]	電源故障	復帰	
2018/9/6 20:31	[redacted]	6kV27B	復帰	
2018/9/6 20:31	[redacted]	22kV27	復帰	
2018/9/6 20:31	[redacted]	放水路水位異常	復帰	20:31:40 MEL　2
2018/9/6 20:32	[redacted]	43R	遠方	
2018/9/6 20:32	[redacted]	水槽水位	下限1段復　帰	-29cm(-40cm)
2018/9/6 20:32	[redacted]	水槽水位	下限2段復　帰	-29cm(-85cm)
2018/9/6 20:32	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 20:32	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:32	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:33	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:33	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:33	[redacted]	89R1	入	
2018/9/6 20:33	[redacted]	R1CB	入	

2018/9/6 20:33	[redacted]	発電 P	オフライン	解除
2018/9/6 20:33	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:33	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:33	[redacted]	F15CB	投入	
2018/9/6 20:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:34	[redacted]	22kV27	復帰	
2018/9/6 20:34	[redacted]	3kV27	復帰	
2018/9/6 20:34	[redacted]	第1取水口制水門 極限	発生	
2018/9/6 20:34	[redacted]	第2取水口制水門 極限	発生	
2018/9/6 20:34	[redacted]	排砂門 極限	発生	
2018/9/6 20:34	[redacted]	所内電源故障(AC)	復帰	
2018/9/6 20:34	[redacted]	合流点水位計異常	復帰	
2018/9/6 20:34	[redacted]	33CB	投入	
2018/9/6 20:35	[redacted]	水路TC故障	復帰	
2018/9/6 20:35	[redacted]	設備軽故障	復帰	
2018/9/6 20:35	[redacted]	水位異常	復帰	
2018/9/6 20:35	[redacted]	水位異常	発生	20:35:11 MSL
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 20:35	[redacted]	発電 P	オフライン	解除
2018/9/6 20:36	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 20:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:37	[redacted]	17CB	開放	
2018/9/6 20:38	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 20:38	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 20:38	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/6 20:38	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 20:38	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 20:39	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 20:39	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 20:40	[redacted]	所内AC故障	復帰	
2018/9/6 20:40	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰	
2018/9/6 20:40	[redacted]	電源故障	復帰	
2018/9/6 20:40	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 20:40	[redacted]	系統(66kV)	同期	
2018/9/6 20:40	[redacted]	所内DC故障	発生	
2018/9/6 20:40	[redacted]	整流器故障	復帰	
2018/9/6 20:40	[redacted]	6kV27	復帰	
2018/9/6 20:40	[redacted]	系統(66kV)	非同期	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	69655 当日作業登録	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	69678 当日作業登録	
2018/9/6 20:40	当日作業	当日作業件名	69692 当日作業登録	
2018/9/6 20:40	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 20:41	[redacted]	F1CB	開放	
2018/9/6 20:41	[redacted]	F2CB	開放	
2018/9/6 20:41	[redacted]	F3CB	開放	
2018/9/6 20:41	[redacted]	F4CB	開放	
2018/9/6 20:42	[redacted]	61・63 43LC	ロック	
2018/9/6 20:42	[redacted]	自動受電切替中	復帰	
2018/9/6 20:42	[redacted]	63 43RC	ロック	
2018/9/6 20:42	[redacted]	63CB	投入	
2018/9/6 20:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:42	[redacted]	所内AC故障	復帰	
2018/9/6 20:42	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:42	[redacted]	配変A6kV27	復帰	
2018/9/6 20:44	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 20:45	[redacted]	1G 86-1B	復帰	
2018/9/6 20:45	[redacted]	2G 86-1B	復帰	
2018/9/6 20:46	[redacted]	3G 86-1B	復帰	
2018/9/6 20:47	[redacted]	電源故障	復帰	
2018/9/6 20:47	[redacted]	水槽水位	上限1段復　　帰　-7cm(-5cm)	
2018/9/6 20:47	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 20:47	[redacted]	取水口制御設定値	実行(29cm　　)	
2018/9/6 20:49	[redacted]	63 43X	連系	
2018/9/6 20:49	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:49	[redacted]	64 43X	連系	
2018/9/6 20:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:50	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 20:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:50	[redacted]	63CB	開放	
2018/9/6 20:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:51	[redacted]	64CB	開放	
2018/9/6 20:51	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:51	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:51	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 20:51	[redacted]	61CB	投入	
2018/9/6 20:51	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:52	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:52	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:51	[redacted]	43V切替不良	復帰	
2018/9/6 20:52	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:52	[redacted]	61TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	62TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	63TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	64TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	65TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	66TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	67TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	[redacted]	68TL 故障	復帰	
2018/9/6 20:52	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:53	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:53	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:53	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 20:53	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 20:53	[redacted]	F6CB	投入	

2018/9/6 20:54	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:54	[redacted]	F16CB	開放		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:54	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:55	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:55	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 20:55	[redacted]	配変B6kV27	復帰		
2018/9/6 20:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 20:56	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 20:56	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 20:57	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/6 20:58	[redacted]	F16CB	投入		
2018/9/6 21:00	[redacted]	1L		信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]	1L		信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]	1L		信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]	1L		信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視	
2018/9/6 21:03	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 21:03	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 21:04	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/6 21:04	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 21:04	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 21:05	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理	故障復帰	要求
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/6 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/6 21:06	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/6 21:06	[redacted]	61XE	操作ロック	設定	
2018/9/6 21:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 21:07	[redacted]	61XE	オフライン	設定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	61XE	開放		
2018/9/6 21:07	[redacted]	62CB	操作ロック	設定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	62CB	オフライン	設定	
2018/9/6 21:07	[redacted]	62CB	開放		
2018/9/6 21:08	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/6 21:08	大野SS	275kV建屋	退所		
2018/9/6 21:08	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 21:08	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 21:08	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 21:08	[redacted]	F14CB	開放		
2018/9/6 21:09	[redacted]	65CB	投入		
2018/9/6 21:09	[redacted]	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)	
2018/9/6 21:09	森PS	1G	起動		
2018/9/6 21:09	[redacted]	14CB	投入		
2018/9/6 21:10	[redacted]	配変B6kV27	復帰		
2018/9/6 21:10	[redacted]	配変B 2次電圧 下限	逸脱発生	4.09kV(6.48kV)	
2018/9/6 21:10	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	動作		
2018/9/6 21:10	[redacted]	配変B 2次電圧 下限	逸脱復帰	6.67kV(6.48kV)	
2018/9/6 21:11	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	275.5kV(275.0kV)	
2018/9/6 21:11	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:12	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)	
2018/9/6 21:13	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/6 21:14	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:15	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.7kV(190.0kV)	
2018/9/6 21:15	[redacted]	61TL 操作圧低下	復帰		
2018/9/6 21:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/6 21:17	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/6 21:17	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 21:17	[redacted]	配変A 6kV 27	復帰		
2018/9/6 21:17	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱発生	59.0kV(62.5kV)	
2018/9/6 21:17	[redacted]	66kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	64.8kV(62.5kV)	
2018/9/6 21:17	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 21:19	[redacted]	F22CB	開放		
2018/9/6 21:19	[redacted]	17CB	投入		
2018/9/6 21:19	[redacted]	配変C6kV27	復帰		
2018/9/6 21:20	[redacted]	63CB	開放		
2018/9/6 21:20	[redacted]	63X	開放		
2018/9/6 21:20	[redacted]	F11CB	開放		
2018/9/6 21:21	[redacted]	F12CB	開放		
2018/9/6 21:21	[redacted]	F13CB	開放		
2018/9/6 21:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生		
2018/9/6 21:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰		
2018/9/6 21:21	[redacted]	61CB	投入		
2018/9/6 21:22	[redacted]	63CB	投入		
2018/9/6 21:22	[redacted]	所内AC電源故障	復帰		
2018/9/6 21:22	[redacted]	所内DC電源故障	発生		

2018/9/6 21:22	[redacted]	配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 21:23	[redacted]	所内DC電源故障	復帰	
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC 回線渋滞	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:23	[redacted]	HDLC リンク確立異常	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Aルート	函館HOST-1
2018/9/6 21:23	[redacted]	イニシャライズ情報要求	Bルート	函館HOST-1
2018/9/6 21:23	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 21:23	[redacted]	所内DC電源故障	発生	
2018/9/6 21:23	[redacted]	40CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	62XE	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 21:23	[redacted]	インティグリティ返送無	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 21:23	[redacted]	F1CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F2CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F4CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F5CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F6CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	14CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F6CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	14CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F11CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F12CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F13CB	切	
2018/9/6 21:23	[redacted]	F14CB	切	
2018/9/6 21:24	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:25	[redacted]	61XE	オフライン	解除
2018/9/6 21:25	[redacted]	61XE	操作ロック	解除
2018/9/6 21:25	[redacted]	62CB	オフライン	解除
2018/9/6 21:25	[redacted]	62CB	操作ロック	解除
2018/9/6 21:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-A1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線断	復帰	函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	HDLC 回線渋滞(ポート2	)	復帰
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:26	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	発生 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 函館HOST-1
2018/9/6 21:27	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/6 21:27	[redacted]	函1 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/6 21:27	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/6 21:27	[redacted]	札1 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭1 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	札3 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	札2 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭3 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	釧1 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	旭2 常時データー定周期	未受信	復帰 函館GW-A1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 21:27	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1

2018/9/6 21:27	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常	復帰　函館GW-A1
2018/9/6 21:27		SV蓄積情報受信		
2018/9/6 21:27		本館	退所	(15:41:23)
2018/9/6 21:27		本館	入所	(21:23:52)
2018/9/6 21:27		ASW	Aルート	(21:26:55)
2018/9/6 21:27		ASW	Bルート	(21:27:43)
2018/9/6 21:28		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:29		F1CB	開放	
2018/9/6 21:29		F2CB	開放	
2018/9/6 21:30		F2CB	開放	
2018/9/6 21:30		11CB	投入	
2018/9/6 21:30		配変A6kV27	復帰	
2018/9/6 21:30		所内AC故障	復帰	
2018/9/6 21:30		33kV27	復帰	
2018/9/6 21:30		F3CB	開放	
2018/9/6 21:30	大野SS	本館	退所	
2018/9/6 21:31	[redacted]	14CB	開放	
2018/9/6 21:32		14CB	投入	
2018/9/6 21:32		17CB	開放	
2018/9/6 21:32		F1CB	開放	
2018/9/6 21:33		F2CB	開放	
2018/9/6 21:33		本館	退所	
2018/9/6 21:33		F2CB	開放	
2018/9/6 21:33		本館	退所	
2018/9/6 21:33		63CB	投入	
2018/9/6 21:33		電源故障	復帰	
2018/9/6 21:33		配変A故障	復帰	
2018/9/6 21:34		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:34		31CB	開放	
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 21:35		33CB	開放	
2018/9/6 21:35		17CB	投入	
2018/9/6 21:35		33kV27	復帰	
2018/9/6 21:36		電源故障	復帰	
2018/9/6 21:36		31CB	投入	
2018/9/6 21:36		配変A故障	復帰	
2018/9/6 21:37		KF2CB	開放	
2018/9/6 21:37		本館	退所	
2018/9/6 21:37		本館	退所	
2018/9/6 21:37		F3CB	操作ロック	設定
2018/9/6 21:37		33TL電圧	有	
2018/9/6 21:37		33CB	投入	
2018/9/6 21:37		電源故障	復帰	
2018/9/6 21:38		F3CB	操作ロック	解除
2018/9/6 21:38		電源故障	発生	
2018/9/6 21:38		K配変A故障	発生	
2018/9/6 21:38		変圧器軽故障		
2018/9/6 21:38		6kV27	復帰	
2018/9/6 21:38		6kV27	復帰	
2018/9/6 21:40		32CB	開放	
2018/9/6 21:40		F<2>	断路位置	
2018/9/6 21:40		F<2>	接続位置	
2018/9/6 21:40		F2CB	開放	
2018/9/6 21:41		6kV27	復帰	
2018/9/6 21:41		32CB	投入	
2018/9/6 21:41		32TL電圧	有	
2018/9/6 21:41		電源故障	復帰	
2018/9/6 21:41		配変A故障	復帰	
2018/9/6 21:41		6kV SC-27	復帰	
2018/9/6 21:41		33kV27	復帰	
2018/9/6 21:41		33CB	開放	
2018/9/6 21:42		32CB	開放	
2018/9/6 21:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:42		14CB	開放	
2018/9/6 21:43		32CB	投入	
2018/9/6 21:43		31TL電圧	有	
2018/9/6 21:43		32TL電圧	有	
2018/9/6 21:43		CYC TMオーバーレンジ		復帰
2018/9/6 21:43		電源故障	復帰	
2018/9/6 21:43		電源故障	発生	
2018/9/6 21:43		33kV27	復帰	
2018/9/6 21:43		配変A故障	復帰	
2018/9/6 21:45		21CB	開放	
2018/9/6 21:46		64 43RC	ロック	
2018/9/6 21:46		64CB	投入	
2018/9/6 21:46		HDLC TMオーバースケール		復帰
2018/9/6 21:46		予備機	起動	
2018/9/6 21:46		AC故障	復帰	
2018/9/6 21:46		予備機	起動	
2018/9/6 21:46		AC故障	復帰	
2018/9/6 21:46		66kV27	復帰	
2018/9/6 21:47		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:47		1号発電機軽故障	復帰	
2018/9/6 21:48		F2CB	開放	
2018/9/6 21:48		11CB	開放	
2018/9/6 21:49		ｽｸﾘｰﾝ水位差上限	逸脱発生	110.0cm(100.0cm)
2018/9/6 21:49		予備機	停止	
2018/9/6 21:49		17CB	投入	
2018/9/6 21:49		33kV27	復帰	
2018/9/6 21:49		連変33kV27	復帰	
2018/9/6 21:49		11CB	投入	
2018/9/6 21:49		所内AC故障	復帰	
2018/9/6 21:49		配変A6kV27	復帰	
2018/9/6 21:50		本館	入所	
2018/9/6 21:50		ｽｸﾘｰﾝ水位差上限	逸脱復帰	19.0cm(100.0cm)
2018/9/6 21:50		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 21:52		63CB	投入	
2018/9/6 21:52		65CB	投入	
2018/9/6 21:53		66kV 1ShR 43A	自動	
2018/9/6 21:53	大野SS	SHR制御機器なし検出	復帰	

2018/9/6 21:53	[redacted]	66kV 2ShR 43A	自動				
2018/9/6 21:53		66kV 3ShR 43A	自動				
2018/9/6 21:55		本館	退所				
2018/9/6 21:57		F3CB	切				
2018/9/6 21:58		24CB	投入				
2018/9/6 21:58		25CB	投入				
2018/9/6 21:59		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 21:59	電圧制御	[redacted]	自動	手動遷移要求			
2018/9/6 21:59	電圧制御		V－PRG	手動遷移要求			
2018/9/6 21:59	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:00		1L		信頼度監視			
2018/9/6 22:00			停電復帰	信頼度監視			
2018/9/6 22:00		1L		信頼度監視			
2018/9/6 22:00			停電発生	信頼度監視			
2018/9/6 22:00		1L		信頼度監視			
2018/9/6 22:00			停電復帰	信頼度監視			
2018/9/6 22:00			停電復帰	信頼度監視			
2018/9/6 22:00			停電復帰	信頼度監視			
2018/9/6 22:00			停電復帰	信頼度監視			
2018/9/6 22:01		電源故障	復帰				
2018/9/6 22:02		本館	入所				
2018/9/6 22:02		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:03		電源故障	復帰				
2018/9/6 22:03		62CB	開放				
2018/9/6 22:03		62CB	入				
2018/9/6 22:03		62CB	トリップ				
2018/9/6 22:03		自動受電切替不成立					
2018/9/6 22:03		自動受電切替中					
2018/9/6 22:03		62CB	入				
2018/9/6 22:04		14CB	開放				
2018/9/6 22:04		61･62 43LC	ロック				
2018/9/6 22:04		自動受電切替不成立	復帰異常	復帰			
2018/9/6 22:04		自動受電切替中	復帰				
2018/9/6 22:04		62CB	開放				
2018/9/6 22:04		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:04		ガバナ故障	復帰				
2018/9/6 22:05		F1CB	開放				
2018/9/6 22:05		F2CB	開放				
2018/9/6 22:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 22:05	記録･統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/6 22:05	記録･統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/6 22:05	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 22:05		所内AC電源故障	復帰				
2018/9/6 22:05		所内DC電源故障	発生				
2018/9/6 22:05		所内DC電源故障	復帰				
2018/9/6 22:05		配変A6kV27	復帰				
2018/9/6 22:05		43R	遠方				
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 受付
2018/9/6 22:06	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 接続
2018/9/6 22:08	[redacted]	電源故障	復帰				
2018/9/6 22:10	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 受付
2018/9/6 22:12	札幌系統制御所	業務支援端末－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 接続
2018/9/6 22:15	森PS	61CB	投入				
2018/9/6 22:16	[redacted]	61CB	投入				
2018/9/6 22:16		所内DC電源故障	復帰				
2018/9/6 22:16	森PS	61･62 43S	使用				
2018/9/6 22:17	[redacted]	61･62 43S	使用				
2018/9/6 22:17		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:18		配変A LR軽故障	発生	22:18:39 MSL			
2018/9/6 22:18		43RG	直接				
2018/9/6 22:19	旭川系統制御所	制御卓－５		障害管理		故障復帰	要求
2018/9/6 22:19	[redacted]	配変A 43A	手動				
2018/9/6 22:19		1号発電機 準備	動作				
2018/9/6 22:19		1号発電機 準備	復帰				
2018/9/6 22:20		1号入口弁	閉				
2018/9/6 22:19		GEN86-1B	復帰				
2018/9/6 22:19		GEN86-2	復帰				
2018/9/6 22:20		1号ニードル弁	閉				
2018/9/6 22:21		本館	入所				
2018/9/6 22:21		表示復帰	選択不応動				
2018/9/6 22:21		1号発電機 準備	動作				
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 受付
2018/9/6 22:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 接続
2018/9/6 22:25	[redacted]	43RG	遠方				
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川 受付
2018/9/6 22:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川 接続
2018/9/6 22:27	[redacted]	取水口 43A	自動				
2018/9/6 22:27		制水門 開	動作				
2018/9/6 22:27		第1取水口制水門 極限	復帰				
2018/9/6 22:28		1号発電機 準備	動作				
2018/9/6 22:28		制水門 開	復帰				
2018/9/6 22:28		本館	退所				
2018/9/6 22:28		本館	入所				
2018/9/6 22:29		制水門 開	動作				
2018/9/6 22:29		1号発電機 準備	復帰				
2018/9/6 22:29		1G	起動				
2018/9/6 22:29		排水ピット異常	発生				

2018/9/6 22:29	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:30	[redacted]	排水ピット異常	復帰	
2018/9/6 22:30	[redacted]	制水門 開	復帰	
2018/9/6 22:30	[redacted]	1G	起動	
2018/9/6 22:30	[redacted]	制水門 閉	動作	
2018/9/6 22:30	[redacted]	制水門 閉	復帰	
2018/9/6 22:30	[redacted]	1号入口弁	開	
2018/9/6 22:30	[redacted]	1号ニードル弁	開	
2018/9/6 22:30	[redacted]	デフレクター	開	
2018/9/6 22:30	[redacted]	制水門 閉	動作	
2018/9/6 22:30	[redacted]	制水門 閉	復帰	
2018/9/6 22:31	[redacted]	制水門 閉	動作	
2018/9/6 22:31	[redacted]	制水門 閉	復帰	
2018/9/6 22:31	[redacted]	GEN64E	動作	
2018/9/6 22:32	[redacted]	制水門 閉	動作	
2018/9/6 22:32	[redacted]	制水門 閉	復帰	
2018/9/6 22:32	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/6 22:32	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 22:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:33	[redacted]	制水門 閉	動作	
2018/9/6 22:33	[redacted]	制水門 閉	復帰	
2018/9/6 22:35	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 22:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		復帰
2018/9/6 22:35	[redacted]	HDLC 回線断(ポート2)		発生
2018/9/6 22:35	[redacted]	1号発電機 準備	復帰	
2018/9/6 22:36	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/6 22:35	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/6 22:36	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 22:36	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 22:36	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 22:36	[redacted]	ASW	Aルート	
2018/9/6 22:36	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:36	[redacted]	HDLC Iフレーム受信異	常	復帰　函館GW-A1
2018/9/6 22:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:37	[redacted]	水槽水位(前)	上限2段復	帰　-6cm(-1cm)
2018/9/6 22:38	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	0.816MW(0.800)
2018/9/6 22:38	[redacted]	水槽水位(前)	上限1段復	帰　-10cm(-6cm)
2018/9/6 22:38	[redacted]	水槽水位(後)	上限2段復	帰　-9cm(-3cm)
2018/9/6 22:39	[redacted]	取水口制水門 開	動作	
2018/9/6 22:39	[redacted]	第2取水口制水門 極限	復帰	
2018/9/6 22:39	[redacted]	水槽水位(後)	上限1段復	帰　-12cm(-8cm)
2018/9/6 22:39	[redacted]	取水口制水門 開	復帰	
2018/9/6 22:39	[redacted]	函1 制御要求 排他管理	異常	発生　函館GW-A1
2018/9/6 22:39	[redacted]	第2取水口制水門	同時制御異	常
2018/9/6 22:39	[redacted]	函1 制御要求 排他管理	異常	復帰　函館GW-A1
2018/9/6 22:39	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:40	[redacted]	33kVCub	入所	
2018/9/6 22:40	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:40	[redacted]	GEN64E	復帰	
2018/9/6 22:41	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:42	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	0.787MW(0.800)
2018/9/6 22:42	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:42	[redacted]	21CB	開放	
2018/9/6 22:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 22:42	[redacted]	24CB	開放	
2018/9/6 22:43	[redacted]	25CB	開放	
2018/9/6 22:43	[redacted]	31CB	開放	
2018/9/6 22:43	[redacted]	F301CB	開放	
2018/9/6 22:43	[redacted]	F11CB	開放	
2018/9/6 22:44	[redacted]	68CB	投入	
2018/9/6 22:45	[redacted]	62CB	投入	
2018/9/6 22:45	[redacted]	所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 22:45	[redacted]	配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 22:46	[redacted]	31 43RC	ロック	
2018/9/6 22:46	[redacted]	配変A LR軽故障	復帰	22:46:20 MEL　2
2018/9/6 22:46	[redacted]	F301 43RC	ロック	
2018/9/6 22:46	[redacted]	21CB	投入	
2018/9/6 22:46	[redacted]	連変 33kV27	復帰	
2018/9/6 22:47	[redacted]	24CB	投入	
2018/9/6 22:47	[redacted]	25CB	投入	
2018/9/6 22:48	[redacted]	応水運転	操作ロック	解除
2018/9/6 22:48	[redacted]	応水運転	使用	
2018/9/6 22:49	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 22:51	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 22:53	[redacted]	33kVCub	退所	
2018/9/6 22:53	[redacted]	33kVCub	入所	
2018/9/6 22:53	[redacted]	33kVCub	退所	
2018/9/6 22:54	[redacted]	33kVCub	入所	
2018/9/6 22:54	[redacted]	33kVCub	退所	
2018/9/6 22:54	[redacted]	配変A 43A	自動	
2018/9/6 22:55	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 22:55	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/6 23:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]	1L		信頼度監視

2018/9/6 23:00	森PS		停電復帰	信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]	2L		信頼度監視
2018/9/6 23:00	[redacted]		停電発生	信頼度監視
2018/9/6 23:02	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生	
2018/9/6 23:02	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰	
2018/9/6 23:02	大野SS	VQC制御MODE自動切替	使用	
2018/9/6 23:02	大野SS	VQCモード V3-Q3	V3-Q3	
2018/9/6 23:02	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　発生
2018/9/6 23:03	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 23:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:04	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:04	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理　故障復帰　要求
2018/9/6 23:04	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理　オンライン　ソフト軽故障　復帰
2018/9/6 23:04	[redacted]	43R	直接	
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線断		発生　函館GW-A1
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線断		発生　函館GW-B1
2018/9/6 23:05	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/6 23:05	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　函館GW-A1
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC 回線渋滞		発生　函館GW-B1
2018/9/6 23:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　函館GW-B1
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	[redacted]	HDLC リンク確立異常		発生　函館GW-A1
2018/9/6 23:05	[redacted]	インティグリティ返送無		発生　函館GW-A1
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/6 23:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/6 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/6 23:05	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線断		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　函館GW-B1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC 回線渋滞		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	HDLC リンク確立異常		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 23:06	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 23:06	[redacted]	インティグリティ返送無		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:07	[redacted]	K配変A 43A	手動	
2018/9/6 23:07	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:07	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:07	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 23:07	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 23:07	[redacted]	本館	退所	
2018/9/6 23:08	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰	
2018/9/6 23:09	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 23:09	[redacted]	配変B 6kV 27	動作	
2018/9/6 23:10	[redacted]	水槽水位(後)	下限１段発	生　-36cm(-35cm)
2018/9/6 23:10	[redacted]	62CB	オフライン	解除
2018/9/6 23:11	[redacted]	62CB	操作ロック	解除
2018/9/6 23:12	[redacted]	66kV 連変 43A	手動	
2018/9/6 23:12	[redacted]	水槽水位(前)	下限１段発	生　-36cm(-35cm)
2018/9/6 23:18	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/6 23:23	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 23:23	[redacted]	F12CB	開放	
2018/9/6 23:23	[redacted]	F13CB	開放	
2018/9/6 23:25	[redacted]	17CB	投入	
2018/9/6 23:25	[redacted]	配変B6kV27	復帰	
2018/9/6 23:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:27	[redacted]	配変A 43A	手動	
2018/9/6 23:27	[redacted]	所内DC故障	復帰	
2018/9/6 23:27	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 23:28	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:28	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:29	[redacted]	CYC 制御回線断		復帰
2018/9/6 23:29	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰　函館GW-A1
2018/9/6 23:29	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/6 23:29	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/6 23:29	[redacted]	制御回線断	復帰	(23:28:59)
2018/9/6 23:29	[redacted]	本館	入所	
2018/9/6 23:29	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/6 23:31	[redacted]	配変B 43A	手動	
2018/9/6 23:32	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/6 23:33	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 23:33	[redacted]	水槽水位(前)	下限１段復帰	-33cm(-35cm)
2018/9/6 23:34	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 23:34	[redacted]	水槽水位(後)	下限１段復帰	-30cm(-35cm)
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/6 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/6 23:36	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/6 23:37	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/6 23:39	[redacted]	33CB	開放	
2018/9/6 23:39	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/6 23:39	[redacted]	11CB	開放	
2018/9/6 23:39	[redacted]	33 43RC	ロック	
2018/9/6 23:40	[redacted]	31CB	投入	
2018/9/6 23:40	[redacted]	33kV27	復帰	
2018/9/6 23:41	[redacted]	11CB	投入	
2018/9/6 23:41	[redacted]	6kV27	復帰	

2018/9/6 23:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:42		F13CB	投入	
2018/9/6 23:42		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:43		2号発電機 準備	動作	
2018/9/6 23:44		F11CB	投入	
2018/9/6 23:45		1G有効電力上限2段	逸脱発生	0.812MW(0.800)
2018/9/6 23:45		2G	起動	
2018/9/6 23:46		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:47		本館	退所	
2018/9/6 23:47		F12CB	投入	
2018/9/6 23:47		水槽水位(後)	上限1段発	生 -7cm(-8cm)
2018/9/6 23:48		水槽水位(前)	上限1段発	生 -5cm(-6cm)
2018/9/6 23:48		2号発電機 準備	復帰	
2018/9/6 23:48	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/6 23:48	[redacted]	2CB	並列	
2018/9/6 23:49		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:49		F13CB	投入	
2018/9/6 23:49		F13線路電圧	有	
2018/9/6 23:50		2G有効電力上限2段	逸脱発生	0.818MW(0.800)
2018/9/6 23:50		水槽水位(前)	上限1段復	帰 -17cm(-6cm)
2018/9/6 23:50		水槽水位(後)	上限1段復	帰 -14cm(-8cm)
2018/9/6 23:51		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	0.746MW(0.800)
2018/9/6 23:51		2G有効電力上限2段	逸脱復帰	0.750MW(0.800)
2018/9/6 23:51		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:51		F1CB	投入	
2018/9/6 23:52		22kV 母線電圧 上限	逸脱発生	23.18kV(23.00kV)
2018/9/6 23:52	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 発生
2018/9/6 23:52	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/6 23:52	電圧制御	マスターモード	使用	
2018/9/6 23:53	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/6 23:53	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/6 23:53	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/6 23:53	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	発生	
2018/9/6 23:53	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理 故障復帰 要求
2018/9/6 23:53	旭川系統制御所	監視制御サーバー Ⅰ		障害管理 オンライン ソフト軽故障 復帰
2018/9/6 23:53	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/6 23:53	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/6 23:53	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/6 23:53	電圧制御		制御開始	PRG制御
2018/9/6 23:53	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/6 23:53	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/6 23:53	[redacted]	配変A故障	復帰	
2018/9/6 23:53		配変A故障	復帰	
2018/9/6 23:53		6kV27	復帰	
2018/9/6 23:54		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:55		14CB	投入	
2018/9/6 23:55		6kV27	復帰	
2018/9/6 23:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:55		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:55		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:55		所内AC電源故障	復帰	
2018/9/6 23:55		本館入所待ち	設定	
2018/9/6 23:56		HDLC 回線断		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 23:56		HDLC 回線渋滞		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 23:56		HDLC リンク確立異常		復帰 函館GW-B1
2018/9/6 23:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:56		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/6 23:56		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:57		F11CB	開放	
2018/9/6 23:57		F12CB	開放	
2018/9/6 23:57		表示復帰	選択不応動	
2018/9/6 23:57		14CB	投入	
2018/9/6 23:57		6kV27	復帰	
2018/9/6 23:58		F11CB	投入	
2018/9/6 23:59		HDLC BCD入力異常		復帰
2018/9/6 23:59		HDLC BCD入力異常		発生
2018/9/6 23:59		F12CB	投入	
2018/9/6 23:59	大野SS	275目標電圧上限逸脱	マスク解除	
2018/9/6 23:59	大野SS	解除予定時刻	解除	(2018/ 9/ 6 8:00)
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	64289	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65397	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	64917	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65376	削除
2018/9/7 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65398	削除
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－12		運転管理 オンライン 接続切替 釧路 受付
2018/9/7 0:00	札幌系統制御所	業務支援端末－12		運転管理 オンライン 接続切替 釧路 接続
2018/9/7 0:00	[redacted]	1L		信頼度監視
2018/9/7 0:00			停電発生	信頼度監視
2018/9/7 0:00		2L		信頼度監視
2018/9/7 0:00			停電発生	信頼度監視
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	69694	当日作業登録
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	69659	当日作業登録
2018/9/7 0:00	当日作業	当日作業件名	69744	当日作業登録
2018/9/7 0:01	大野SS	275目標電圧下限逸脱	マスク解除	
2018/9/7 0:01	大野SS	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/7 0:01	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 0:01		本館	入所	
2018/9/7 0:01		2号入口弁	開	
2018/9/7 0:01		本館	入所	
2018/9/7 0:01		2号ニードル弁	開	
2018/9/7 0:01	北斗CS	48CB	入	
2018/9/7 0:02	[redacted]	所内DC故障	復帰	
2018/9/7 0:02		石川沢渓流設備故障	復帰	
2018/9/7 0:02	北斗CS	所内B 本館 6kV 27	復帰	
2018/9/7 0:02	北斗CS	所内CUB1極VH B系故障	復帰	
2018/9/7 0:02	北斗CS	所内B 本館CUB故障	復帰	
2018/9/7 0:02	[redacted]	制御装置故障	復帰	
2018/9/7 0:02		水路TC故障	復帰	

2018/9/7 0:02	[redacted]	水槽水位	上限1段発　生	-7cm(-8cm)
2018/9/7 0:02		配変B故障	復帰	
2018/9/7 0:02		排水ポンプ異常	復帰	
2018/9/7 0:02		ダム水位	越流復帰	-18cm(1cm)
2018/9/7 0:03		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:03		ダム水位	越流発生	22cm(1cm)
2018/9/7 0:04		配変B6kV27	復帰	
2018/9/7 0:04		水槽水位	上限1段復　帰	-15cm(-8cm)
2018/9/7 0:04		F14CB	投入	
2018/9/7 0:04		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:05	[redacted]	配変C6kV27	復帰	
2018/9/7 0:05		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:05		本館	入所	
2018/9/7 0:05		本館入所待ち	解除	
2018/9/7 0:06		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:07		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:08		本館	退所	
2018/9/7 0:10		HDLC BCD入力異常	復帰	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 0:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 0:11	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障	発生
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６	障害管理　故障復帰	要求
2018/9/7 0:12	札幌系統制御所	監視制御サーバーⅢ	障害管理　オンライン　ソフト軽故障	復帰
2018/9/7 0:12	[redacted]	CYC 表示回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:12		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:12		CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:12		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:12		イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:12		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断(ポート2)	発生	
2018/9/7 0:13		電源故障	復帰	
2018/9/7 0:13		CYC 表示回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示回線断	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線渋滞	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC リンク確立異常	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:13		イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示回線断	復帰　函館GW-A1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線渋滞	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC リンク確立異常	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同期ワード)	復帰　函館GW-A1	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(データ異常)	復帰　函館GW-A1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/7 0:13		CYC 制御回線断	復帰	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線断(ポート2)	復帰	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線渋滞	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		HDLC リンク確立異常	復帰　函館GW-B1	
2018/9/7 0:13		CYC 制御渋滞	復帰	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線渋滞(ポート2)	復帰	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線渋滞(ポート2)	復帰	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰　函館GW-A1	
2018/9/7 0:13		HDLC 回線渋滞(ポート2)	復帰	
2018/9/7 0:13		CYC 表示渋滞(同一ワード)	復帰　函館GW-A1	
2018/9/7 0:13		イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:13		イニシャライズ情報要求	Bルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:13		イニシャライズ情報要求	Aルート 函館HOST-1	
2018/9/7 0:13		SV蓄積情報受信		
2018/9/7 0:13		制御回線断	発生	(13:20:14)
2018/9/7 0:13		制御渋滞	発生	(13:20:14)
2018/9/7 0:13		制御回線断	復帰	(0:13:43)
2018/9/7 0:13		制御渋滞	復帰	(0:13:43)
2018/9/7 0:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:14		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 0:17	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:17	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	開始	

2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:19	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２				
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 0:19	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 0:20	[redacted]	変圧器軽故障	復帰					
2018/9/7 0:21	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:22	[redacted]	配変B LR軽故障	復帰	00:21:59 MEL　4				
2018/9/7 0:22	[redacted]	F3CB	開放					
2018/9/7 0:22	[redacted]	F24CB	開放					
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 0:23	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 0:23	[redacted]	11CB	開放					
2018/9/7 0:23	[redacted]	配変B 43A	自動					
2018/9/7 0:23	[redacted]	17CB	投入					
2018/9/7 0:23	[redacted]	配変C6kV27	復帰					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33CB	投入					
2018/9/7 0:24	[redacted]	33TL電圧	有					
2018/9/7 0:24	[redacted]	配変C 2次電圧 上限	逸脱発生	6.96kV(6.90kV)				
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	受付
2018/9/7 0:24	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	中給	接続
2018/9/7 0:24	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 0:24	電圧制御	[redacted]	制御可能機	器無				
2018/9/7 0:24	電圧制御	[redacted]	制御異常終	了				
2018/9/7 0:24	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変A故障	復帰					
2018/9/7 0:25	[redacted]	6kV27	復帰					
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変C 2次電圧 上限	逸脱復帰	6.79kV(6.90kV)				
2018/9/7 0:25	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 0:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:25	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 0:25	[redacted]	F24CB	投入					
2018/9/7 0:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:27	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 0:27	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 0:27	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信開始	函館→中給				
2018/9/7 0:27	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 6	送信終了	函館→中給				
2018/9/7 0:27	発電当日運用	可能電力	送信開始					
2018/9/7 0:27	発電当日運用	可能電力	送信終了					
2018/9/7 0:29	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 0:30	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 0:30	[redacted]	配変B故障	復帰					
2018/9/7 0:31	[redacted]	配変A 43A	自動					
2018/9/7 0:31	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 0:31	電圧制御	[redacted]	制御可能機	器無				
2018/9/7 0:31	電圧制御	[redacted]	制御異常終	了				
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 0:31	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 0:31	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 0:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:32	[redacted]	本館入所待ち	設定					
2018/9/7 0:33	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 0:33	電圧制御	[redacted]	制御可能機	器無				
2018/9/7 0:33	電圧制御	[redacted]	制御異常終	了				
2018/9/7 0:34	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 0:34	電圧制御	[redacted]	制御可能機	器無				
2018/9/7 0:34	電圧制御	[redacted]	制御異常終	了				
2018/9/7 0:34	電圧制御	マスターモード	ロック					
2018/9/7 0:34	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 0:34	電圧制御	[redacted]	制御要求有	り　PRG制御				
2018/9/7 0:34	電圧制御	[redacted]	制御正常終	了				
2018/9/7 0:34	[redacted]	F4CB	投入					
2018/9/7 0:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:35	[redacted]	22kV 母線電圧 上限	逸脱復帰	22.64kV(23.00kV)				
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 0:35	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	復帰					
2018/9/7 0:35	[redacted]	制水門 開	動作					
2018/9/7 0:35	[redacted]	取水口制御設定値	実行(34cm	)				
2018/9/7 0:35	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 0:35	[redacted]	制水門 開	復帰					
2018/9/7 0:36	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 0:36	[redacted]	電源故障	復帰					
2018/9/7 0:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 0:36	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 0:36	[redacted]	制水門 開	動作					
2018/9/7 0:36	[redacted]	制水門 開	復帰					
2018/9/7 0:37	[redacted]	制水門 開	動作					
2018/9/7 0:37	[redacted]	制水門 開	復帰					
2018/9/7 0:37	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/7 0:38	[redacted]	制水門 開			動作
2018/9/7 0:38		制水門 開			復帰
2018/9/7 0:38		本館			退所
2018/9/7 0:41		K配変A 43A			自動
2018/9/7 0:42		本館			入所
2018/9/7 0:42		本館入所待ち			解除
2018/9/7 0:42		43R			遠方
2018/9/7 0:44		14CB			投入
2018/9/7 0:45		配変A 43A			自動
2018/9/7 0:47		本館			退所
2018/9/7 0:47		K配変A故障			復帰
2018/9/7 0:48		本館			退所
2018/9/7 0:50		F5CB			投入
2018/9/7 0:53		取水口制水門 開			動作
2018/9/7 0:54		取水口制水門 開			復帰
2018/9/7 0:58	発電当日運用	折戸川水系	本登		録
2018/9/7 0:58	大野SS	VQC連変一括TAP制御			ロック
2018/9/7 0:58	大野SS	大野北七飯TAP偏差大			復帰
2018/9/7 0:58	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞			復帰
2018/9/7 0:58		情報組合盤ASC制御渋滞			復帰
2018/9/7 0:58	大野SS	VQC187連変TAPロック			復帰
2018/9/7 0:58	大野SS	連変制御機器なし検出			発生
2018/9/7 0:58	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信			復帰
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6			開始
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6			完了
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6			開始
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6			完了
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9			開始
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9			完了
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18			開始
2018/9/7 0:59	記録・統計	再計算(年報)18			完了
2018/9/7 0:59	[redacted]	187kV 連変C 43A			手動
2018/9/7 0:59	電圧制御	北七飯SS		90R除外	自動遷移要求
2018/9/7 0:59	大野SS	187kV 連変C 43A			手動
2018/9/7 0:59	電圧制御	大野SS		90R除外	自動遷移要求
2018/9/7 1:00	[redacted]	1L			信頼度監視
2018/9/7 1:00				停電発生	信頼度監視
2018/9/7 1:00		2L			信頼度監視
2018/9/7 1:00				停電発生	信頼度監視
2018/9/7 1:00	函館系統制御所	業務支援端末－1O			運転管理 計算機 起動
2018/9/7 1:00	[redacted]	187kV 連変C 43A		自動	
2018/9/7 1:00	電圧制御	北七飯SS		90R現地	自動遷移要求
2018/9/7 1:01	大野SS	187kV 連変C 43A		自動	
2018/9/7 1:01	電圧制御	大野SS		90R現地	自動遷移要求
2018/9/7 1:01	大野SS	VQC連変一括TAP制御		使用	
2018/9/7 1:01	大野SS	連変制御機器なし検出		復帰	
2018/9/7 1:01	函館系統制御所	業務支援端末－1O			運転管理 オンライン 接続切替 函館 接続
2018/9/7 1:01	[redacted]	警報停止異常		復帰	
2018/9/7 1:01	発電当日運用	折戸川水系	本登	録	
2018/9/7 1:01	[redacted]	警報停止応動タイムアウト			復帰
2018/9/7 1:01	当日作業	当日作業件名			69653 停電時刻変更
2018/9/7 1:01	当日作業	当日作業件名			69653 復旧時刻変更
2018/9/7 1:01	当日作業	当日作業件名			69653 当日作業削除
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69685 停電時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69685 復旧時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69685 当日作業削除
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69748 停電時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69748 復旧時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69748 当日作業削除
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69841 復旧時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69841 当日作業削除
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69658 停電時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69658 復旧時刻変更
2018/9/7 1:02	当日作業	当日作業件名			69658 当日作業削除
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6		完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 1:02	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 1:03	当日作業	当日作業件名			69740 停電時刻変更
2018/9/7 1:03	当日作業	当日作業件名			69740 復旧時刻変更
2018/9/7 1:03	当日作業	当日作業件名			69740 当日作業削除
2018/9/7 1:03	発電当日運用	後志利別川水系	本登	録	
2018/9/7 1:03	当日作業	当日作業件名			69655 当日作業削除
2018/9/7 1:03	当日作業	当日作業件名			69678 当日作業削除
2018/9/7 1:04	当日作業	当日作業件名			69692 当日作業削除
2018/9/7 1:04	当日作業	当日作業件名			69659 当日作業削除
2018/9/7 1:04	当日作業	当日作業件名			69694 当日作業削除
2018/9/7 1:04	当日作業	当日作業件名			69744 当日作業削除
2018/9/7 1:04	発電当日運用	相沼内川水系	本登	録	（制約違反有）
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9		完了	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18		開始	
2018/9/7 1:05	記録・統計	再計算(年報)18		完了	
2018/9/7 1:07	森PS	43SPRT		直接	
2018/9/7 1:09	[redacted]	CHルート切替モード		手動	
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	CHルート切替モード		手動	
2018/9/7 1:09	[redacted]	CHルート切替モード		手動	

2018/9/7 1:09	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　函館HOST-1				
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	チャンネルルート切替要	求	B→A　函館HOST-1				
2018/9/7 1:09	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	B→A　函館HOST-1				
2018/9/7 1:09	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 1:09	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 1:09	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 1:09	[redacted]	ASW	Aルート					
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 1:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 1:09	[redacted]	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 1:09	発電当日運用	大野川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 1:09	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Aルート				
2018/9/7 1:09	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 1:09	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 1:09	[redacted]	CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 1:09	福島線着雪防止	CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 1:09	[redacted]	CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 1:13	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 1:14	発電当日運用	磯谷川水系　　本登	録	（制約違反有）				
2018/9/7 1:15	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付		
2018/9/7 1:17	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続		
2018/9/7 1:19	発電翌日計画	折戸川水系　　201	8/ 9/ 8 本	登録				
2018/9/7 1:19	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:20	発電翌日計画	後志利別川水系　201	8/ 9/ 8 本	登録				
2018/9/7 1:21	発電翌日計画	相沼内川水系　201	8/ 9/ 8 本	登録（制約違反有）				
2018/9/7 1:21	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 1:22	発電翌日計画	磯谷川水系　　201	8/ 9/ 8 本	登録（制約違反有）				
2018/9/7 1:22	発電翌日計画	大野川水系　　201	8/ 9/ 8 本	登録（制約違反有）				
2018/9/7 1:23	発電翌日計画	森PS　　201	8/ 9/ 8 本	登録				
2018/9/7 1:26	[redacted]	F3CB	投入					
2018/9/7 1:28	[redacted]	KF2CB	投入					
2018/9/7 1:29	森PS	電源故障	発生					
2018/9/7 1:29	森PS	電源故障	復帰					
2018/9/7 1:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:30	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 1:32	[redacted]	F301CB	投入					
2018/9/7 1:33	[redacted]	F11CB	投入					
2018/9/7 1:34	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 1:34	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－１				
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 1:34	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 1:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 1:35	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 1:35	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	発生		
2018/9/7 1:36	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理	通信異常	復帰		
2018/9/7 1:39	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	受付		
2018/9/7 1:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　釧路	接続		
2018/9/7 1:41	発電翌日計画	[redacted]	送信開始					
2018/9/7 1:41	発電翌日計画		送信終了					
2018/9/7 1:41	[redacted]	取水口制水門 開	動作					
2018/9/7 1:41	森PS	タービントリップ	復帰					
2018/9/7 1:41	[redacted]	取水口制水門 開	復帰					
2018/9/7 1:41	[redacted]	取水口制水門 開	動作					
2018/9/7 1:41	[redacted]	取水口制水門 開	復帰					
2018/9/7 1:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 1:43	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:45	記録・統計	実績2　18/ 9/ 5	送信開始	函館→中給				
2018/9/7 1:45	記録・統計	実績2　18/ 9/ 5	送信終了	函館→中給				
2018/9/7 1:45	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 1:47	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:47	[redacted]	監視盤故障	復帰					
2018/9/7 1:47	[redacted]	電源設備異常	復帰					
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	受付		
2018/9/7 1:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理　オンライン	接続切替　旭川	接続		
2018/9/7 1:50	[redacted]	14CB	投入					
2018/9/7 1:52	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 1:54	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:56	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:56	[redacted]	F2線路電圧	有					

2018/9/7 1:57	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 1:59	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 1:59	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 1:59	知内PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	189.4kV(190.0kV)				
2018/9/7 1:59	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	274.8kV(275.0kV)				
2018/9/7 1:59	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 1:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 2:00	知内PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	192.3kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:00	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 2:00	大野SS	VQCタップ下げ制御	動作					
2018/9/7 2:00	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 2:00	大野SS	VQCタップ下げ制御	復帰					
2018/9/7 2:00	[redacted]	1L		信頼度監視				
2018/9/7 2:00			停電発生	信頼度監視				
2018/9/7 2:00		2L		信頼度監視				
2018/9/7 2:00			停電発生	信頼度監視				
2018/9/7 2:00	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	276.6kV(275.0kV)				
2018/9/7 2:00	大野SS	大野北七飯TAP偏差大	動作					
2018/9/7 2:00	大野SS	VQC187連変TAPロック	動作					
2018/9/7 2:00	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	受信					
2018/9/7 2:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:00		情報組合盤BSC制御渋滞	受信					
2018/9/7 2:00		情報組合盤ASC制御渋滞	受信					
2018/9/7 2:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:02	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 2:02	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:02	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	189.9kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:02	知内PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱発生	188.9kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:02	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	274.0kV(275.0kV)				
2018/9/7 2:02	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱発生	274.8kV(275.0kV)				
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 2:03	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 2:03	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:03	大野SS	187kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	191.2kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:03	大野SS	187kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	190.9kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:03	知内PS	187kV 母線電圧 下限	逸脱復帰	191.4kV(190.0kV)				
2018/9/7 2:03	大野SS	275kV 甲母線電圧 下限	逸脱復帰	275.9kV(275.0kV)				
2018/9/7 2:04	[redacted]	21CB	投入					
2018/9/7 2:04		6kV27	復帰					
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:05	[redacted]	106CB	投入					
2018/9/7 2:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 2:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 2:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 2:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 2:05	[redacted]	系統(187kV)	同期					
2018/9/7 2:06		102CB	投入					
2018/9/7 2:06		系統(187kV)	非同期					
2018/9/7 2:06	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	276.6kV(275.0kV)				
2018/9/7 2:09	大野SS	106CB	投入					
2018/9/7 2:09	大野SS	106CB系統	同期					
2018/9/7 2:09	大野SS	106CB系統	非同期					
2018/9/7 2:10	知内PS	102CB	入					
2018/9/7 2:13	[redacted]	水路TC故障	発生					
2018/9/7 2:17	大野SS	[redacted]	TMチャート	最大 50(2000)				
2018/9/7 2:17	大野SS		TMチャート	最小 0(-2000)				
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:18	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:19	[redacted]	F12CB	開放					
2018/9/7 2:19		14CB	投入					
2018/9/7 2:19		配変B6kV27	復帰					
2018/9/7 2:20		配変B故障	復帰					
2018/9/7 2:20		6kV27	復帰					
2018/9/7 2:21		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:21	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:22	大野SS	VQC連変一括TAP制御	ロック					
2018/9/7 2:22	大野SS	大野北七飯TAP偏差大	復帰					
2018/9/7 2:22	大野SS	VQC187連変TAPロック	復帰					
2018/9/7 2:22	大野SS	連変制御機器なし検出	発生					
2018/9/7 2:22	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	復帰					
2018/9/7 2:22		情報組合盤ASC制御渋滞	復帰					
2018/9/7 2:22	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	復帰					
2018/9/7 2:22	大野SS	187kV 連変C 43A	手動					
2018/9/7 2:22	電圧制御	大野SS	90R除外	自動遷移要求				
2018/9/7 2:23	[redacted]	CYC 表示回線断		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 2:23		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/7 2:23		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生	函館GW-B1			
2018/9/7 2:23		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:23		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-B1			
2018/9/7 2:24	大野SS	187kV 連変C 43A	自動					
2018/9/7 2:24	電圧制御	大野SS	90R現地	自動遷移要求				
2018/9/7 2:24	大野SS	VQC連変一括TAP制御	使用					
2018/9/7 2:24	大野SS	連変制御機器なし検出	復帰					
2018/9/7 2:24	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 2:25	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 2:25	[redacted]	表示復帰	選択不応動					

2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 2:28	知内PS	103CB	入					
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 2:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 2:29	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 2:35	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 2:45	[redacted]	181L	入					
2018/9/7 2:45	[redacted]	181CB	入					
2018/9/7 2:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:46	大野SS	103CB	投入					
2018/9/7 2:46	大野SS	103CB系統	同期					
2018/9/7 2:47	大野SS	103CB系統	非同期					
2018/9/7 2:51	[redacted]	68CB	投入					
2018/9/7 2:51	[redacted]	68TL電圧	有					
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 2:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 2:57	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２				
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 2:58	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 2:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 2:58	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 2:59	森PS	タービン故障	復帰					
2018/9/7 2:59	釧路系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オンライン	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２				
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 2:59	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 3:00	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 3:00	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 3:00	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 3:00	[redacted]	1L		信頼度監視				
2018/9/7 3:00	知内PS		停電復帰	信頼度監視				
2018/9/7 3:00	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 3:00	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1				
2018/9/7 3:00	[redacted]	101XE	入					
2018/9/7 3:00	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 3:00	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 3:00	[redacted]	101XE	切					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101 43RS	受電					
2018/9/7 3:01	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1				
2018/9/7 3:01	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 3:00	[redacted]	101CB	入					
2018/9/7 3:00	[redacted]	101CB	切					
2018/9/7 3:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:04	充停電判定	森PS1G	単独系統発	生				
2018/9/7 3:04	森PS	1CB	並列					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 3:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 3:05	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:06	森PS	1G 43ALR.	使用					
2018/9/7 3:06	森PS	1G ALR	使用					
2018/9/7 3:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:13	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	発生					
2018/9/7 3:14	[redacted]	181L	入					
2018/9/7 3:14	[redacted]	181CB	入					
2018/9/7 3:15	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:21	[redacted]	66kV 連変 43A	自動					
2018/9/7 3:25	[redacted]	105CB	投入					
2018/9/7 3:26	[redacted]	系統(187kV)	同期					
2018/9/7 3:26	[redacted]	101CB	投入					
2018/9/7 3:27	[redacted]	系統(187kV)	非同期					
2018/9/7 3:28	[redacted]	101CB	入					
2018/9/7 3:30	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 3:31	大野SS	VQCタップ上げ制御	動作					
2018/9/7 3:31	大野SS	VQCタップ上げ制御	復帰					
2018/9/7 3:32	大野SS	大野北七飯TAP偏差大	動作					
2018/9/7 3:32	大野SS	VQC187連変TAPロック	動作					
2018/9/7 3:32	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	受信					

2018/9/7 3:32	[redacted]	情報組合盤ASC制御渋滞	受信	
2018/9/7 3:32	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	受信	
2018/9/7 3:33	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:33	大野SS	VQC連変一括TAP制御	ロック	
2018/9/7 3:33	大野SS	大野北七飯TAP偏差大	復帰	
2018/9/7 3:33	大野SS	VQC187連変TAPロック	復帰	
2018/9/7 3:33	大野SS	連変制御機器なし検出	発生	
2018/9/7 3:33	[redacted]	情報組合盤BSC制御渋滞	復帰	
2018/9/7 3:33	[redacted]	情報組合盤ASC制御渋滞	復帰	
2018/9/7 3:34	電発函館CS	SC制御渋滞信号受信	復帰	
2018/9/7 3:34	[redacted]	187kV 連変C 43A	手動	
2018/9/7 3:34	電圧制御	北七飯SS	90R除外	自動遷移要求
2018/9/7 3:34	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 3:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 3:35	大野SS	187kV 連変C 43A	手動	
2018/9/7 3:35	電圧制御	大野SS	90R除外	自動遷移要求
2018/9/7 3:35	大野SS	SC制御機器なし検出	復帰	
2018/9/7 3:35	[redacted]	2CB	入	
2018/9/7 3:36	森PS	1G ALR	ロック	
2018/9/7 3:36	森PS	1G 43ALR.	ロック	
2018/9/7 3:36	[redacted]	601L	入	
2018/9/7 3:36	[redacted]	601CB	入	
2018/9/7 3:36	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:40	大野SS	187kV 連変A 43A	操作ロック	設定
2018/9/7 3:40	大野SS	187kV 連変B 43A	操作ロック	設定
2018/9/7 3:40	[redacted]	187kV 連変A 43A	操作ロック	設定
2018/9/7 3:40	[redacted]	187kV 連変B 43A	操作ロック	設定
2018/9/7 3:42	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 3:43	森PS	1G 43ALR.	使用	
2018/9/7 3:43	森PS	1G ALR	使用	
2018/9/7 3:44	[redacted]	F3CB	投入	
2018/9/7 3:44	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:45	森PS	1G ALR	ロック	
2018/9/7 3:45	森PS	1G 43ALR.	ロック	
2018/9/7 3:45	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 3:46	知内PS	12CB	入	
2018/9/7 3:46	充停電判定	知内PS1G	単独系統発	生
2018/9/7 3:46	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:47	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 3:48	[redacted]	F21CB	投入	
2018/9/7 3:49	[redacted]	F22CB	投入	
2018/9/7 3:50	[redacted]	F26CB	投入	
2018/9/7 3:56	大野SS	情報組合盤A調相停止	復帰	
2018/9/7 3:56	[redacted]	調相停止増強AVROFF-A	復帰	
2018/9/7 3:57	電発函館CS	O-550CB	入	
2018/9/7 3:57	大野SS	情報組合盤B調相停止	復帰	
2018/9/7 3:57	[redacted]	調相停止増強AVROFF-B	復帰	
2018/9/7 3:57	電発函館CS	調相停止受信	復帰	
2018/9/7 3:57	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 3:58	電発函館CS	O-552CB	入	
2018/9/7 3:59	電発函館CS	O-51CB	入	
2018/9/7 3:59	電発函館CS	O-553CB	入	
2018/9/7 4:00	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:01	電発函館CS	O-53CB	入	
2018/9/7 4:02	[redacted]	表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 4:02	[redacted]	3CB	入	
2018/9/7 4:04	[redacted]	HDLC 回線断	発生	函館GW-B1
2018/9/7 4:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-A1
2018/9/7 4:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-A1
2018/9/7 4:04	[redacted]	CYC 表示回線断	発生	函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルルート切替要	求	A→B 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 4:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/7 4:05	[redacted]	CHルート切替	Bルート	
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 4:05	[redacted]	警報停止応動タイムアウ	ト	発生
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルモード設定	常用	Bルート
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 4:05	[redacted]	チャンネルモード設定	待機	Aルート
2018/9/7 4:05	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 4:05	[redacted]	制御渋滞	発生	(4:05:05)
2018/9/7 4:05	[redacted]	SV蓄積情報受信		
2018/9/7 4:05	[redacted]	制御渋滞	発生	(4:05:04)
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 制御渋滞		復帰
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 4:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	

2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 4:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1		
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1		
2018/9/7 4:05	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生	函館GW-A1		
2018/9/7 4:06	大野SS	SHR制御機器なし検出	発生				
2018/9/7 4:06	[redacted]	1CB	入				
2018/9/7 4:06	電発函館CS	O-11CB	入				
2018/9/7 4:07	[redacted]	1CB	投入				
2018/9/7 4:07	電発函館CS	O-13CB	入				
2018/9/7 4:08	森PS	1G 43ALR.	使用				
2018/9/7 4:08	森PS	1G ALR	使用				
2018/9/7 4:08	森PS	1G ALR	ロック				
2018/9/7 4:08	森PS	1G ALR	使用				
2018/9/7 4:08	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:09	森PS	1G ALR	ロック				
2018/9/7 4:09	森PS	1G 43ALR.	ロック				
2018/9/7 4:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 4:11	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 受付
2018/9/7 4:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東 接続
2018/9/7 4:17	操作支援	DL切替操作支援	61766	当日作業削除			
2018/9/7 4:17	操作支援	DL切替操作支援	61767	当日作業削除			
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 4:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２			
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 4:24	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 4:30	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)			
2018/9/7 4:31	森PS	43SPRT	遠方				
2018/9/7 4:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:31	森PS	1G 43ALR.	使用				
2018/9/7 4:32	森PS	1G APR	使用				
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 4:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 4:40	森PS	タービン付属設備異常	復帰				
2018/9/7 4:41	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 4:41	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 4:42	[redacted]	表示回線断ノミナル	3OS非対	象			
2018/9/7 4:42	[redacted]	表示渋滞ノミナル	3OS非対	象			
2018/9/7 4:45	大野SS	187kV連変C潮流	逸脱発生	100MVA(100%)			
2018/9/7 4:45	大野SS	187kV連変C潮流	限界逸脱発	生 100MVA(100%)			
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 受付
2018/9/7 4:46	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西 接続
2018/9/7 4:47	大野SS	187連変B ﾀｯﾌﾟ極限	発生				
2018/9/7 4:47	大野SS	14CB	投入				
2018/9/7 4:48	大野SS	187連変B ﾀｯﾌﾟ極限	復帰				
2018/9/7 4:50	大野SS	187連変B 系統	同期				
2018/9/7 4:50	大野SS	15CB	投入				
2018/9/7 4:50	大野SS	66目標電圧上限逸脱	発生				
2018/9/7 4:50	大野SS	187kV連変C潮流	逸脱復帰	62MVA(62%)			
2018/9/7 4:50	大野SS	187kV連変C潮流	限界逸脱復	帰 62MVA(62%)			
2018/9/7 4:50	大野SS	187連変B 系統	非同期				
2018/9/7 4:50	[redacted]	配変B 2次電圧 上限	逸脱発生	7.01kV(6.96kV)			
2018/9/7 4:50	[redacted]	配変A 2次電圧 上限	逸脱発生	6.93kV(6.90kV)			
2018/9/7 4:50	[redacted]	配変A 2次電圧 上限	逸脱発生	7.05kV(6.96kV)			
2018/9/7 4:50	[redacted]	配変B 2次電圧LDC上限	逸脱発生	6.82kV(6.77kV)			
2018/9/7 4:50	大野SS	187kV 連変B 43A	操作ロック	解除			
2018/9/7 4:50	大野SS	187kV 連変B 43SP	並列				
2018/9/7 4:51	大野SS	187kV 連変C 43SP	並列				
2018/9/7 4:52	大野SS	66目標電圧上限逸脱	復帰				
2018/9/7 4:52	[redacted]	配変B 2次電圧 上限	逸脱復帰	6.68kV(6.96kV)			
2018/9/7 4:52	[redacted]	配変A 2次電圧 上限	逸脱復帰	6.46kV(6.90kV)			
2018/9/7 4:52	[redacted]	配変A 2次電圧 上限	逸脱復帰	6.77kV(6.96kV)			
2018/9/7 4:52	[redacted]	配変B 2次電圧LDC上限	逸脱復帰	6.65kV(6.77kV)			

2018/9/7 4:53	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 4:56	電圧制御	大野SS	手動	手動遷移要求			
2018/9/7 4:56	電圧制御	大野SS	系制制御	手動遷移要求			
2018/9/7 4:56	電圧制御	大野SS	除外	手動遷移要求			
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 4:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 4:57	大野SS	275kV 連変B 43M	主器				
2018/9/7 4:59	[redacted]	久根別下警夜間ロック	復帰				
2018/9/7 5:00	大野SS	275連変B ﾀｯﾌﾟ極限	発生				
2018/9/7 5:00	大野SS	344CB系統	同期				
2018/9/7 5:00	大野SS	344CB	投入				
2018/9/7 5:01	大野SS	344CB系統	非同期				
2018/9/7 5:01	大野SS	275連変B ﾀｯﾌﾟ極限	復帰				
2018/9/7 5:03	大野SS	345CB系統	同期				
2018/9/7 5:03	大野SS	345CB	投入				
2018/9/7 5:04	大野SS	345CB系統	非同期				
2018/9/7 5:04	大野SS	275kV 連変B 43M	従器				
2018/9/7 5:05	電発函館CS	1極1群	運転				
2018/9/7 5:05	電発函館CS	1極3群	運転				
2018/9/7 5:05	電発函館CS	1極1群	停止				
2018/9/7 5:05	電発函館CS	1極3群	停止				
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 5:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 5:05	大野SS	346CB	投入				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 5:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 5:05	大野SS	275所内B Cub故障	復帰				
2018/9/7 5:05	大野SS	275所内B H2TR軽故障	復帰				
2018/9/7 5:06	電圧制御	大野SS	自動	手動遷移要求			
2018/9/7 5:06	電圧制御	大野SS	中給制御	手動遷移要求			
2018/9/7 5:06	電圧制御	大野SS	V－PRG	手動遷移要求			
2018/9/7 5:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 5:08	大野SS	102CB	投入				
2018/9/7 5:08	大野SS	102CB系統	同期				
2018/9/7 5:08	大野SS	102CB系統	非同期				
2018/9/7 5:08	[redacted]	系統(187kV)	同期				
2018/9/7 5:08	[redacted]	106CB	投入				
2018/9/7 5:09	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	196.3kV(197.0kV)			
2018/9/7 5:09	[redacted]	系統(187kV)	非同期				
2018/9/7 5:10	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 5:12	[redacted]	63CB	投入				
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 5:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 5:14	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 5:15	電発函館CS	1極1群	運転				
2018/9/7 5:15	電発函館CS	1極3群	運転				
2018/9/7 5:15	電発函館CS	1極1群	停止				
2018/9/7 5:15	電発函館CS	1極3群	停止				
2018/9/7 5:15	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/7 5:15	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/7 5:15	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/7 5:15	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 5:15	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 5:16	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/7 5:17	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 5:19	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 5:20	[redacted]	602L	投入				
2018/9/7 5:20	[redacted]	602CB	投入				
2018/9/7 5:21	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱発生	197.1kV(197.0kV)			
2018/9/7 5:22	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/7 5:22	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/7 5:24	[redacted]	602L	開放				
2018/9/7 5:24	[redacted]	602CB	開放				
2018/9/7 5:25	電発函館CS	平常時AFC使用	使用				
2018/9/7 5:26	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 5:30	電発函館CS	1極1群	運転				
2018/9/7 5:30	電発函館CS	1極3群	運転				
2018/9/7 5:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作				
2018/9/7 5:30	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰				
2018/9/7 5:30	大野SS	PSS増加中受信	動作				
2018/9/7 5:31	[redacted]	187kV 甲母線電圧 上限	逸脱復帰	195.8kV(197.0kV)			
2018/9/7 5:31	大野SS	PSS増加中受信	復帰				
2018/9/7 5:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 5:34	電発函館CS	基準電力設定値PSSP	TMチャート	最大 100(500)			
2018/9/7 5:34	電発函館CS	基準電力設定値PSSP	TMチャート	最小 -100(-500)			
2018/9/7 5:35	大野SS	PSS増加中受信	動作				
2018/9/7 5:35	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信				
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 5:35	中給	中給周波数	TMチャート	最小 49(45)			
2018/9/7 5:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 5:35	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	受信				
2018/9/7 5:35	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰				
2018/9/7 5:36	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	受信				
2018/9/7 5:36	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	復帰				
2018/9/7 5:36	大野SS	PSS増加中受信	復帰				

2018/9/7 5:40	大野SS	PSS増加中受信	動作						
2018/9/7 5:40	電発函館CS	AFCバンド幅60MW	受信						
2018/9/7 5:40	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	復帰						
2018/9/7 5:40	電発函館CS	O-552CB	切						
2018/9/7 5:40	大野SS	PSS増加中受信	復帰						
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付	
2018/9/7 5:43	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続	
2018/9/7 5:43	[redacted]	道南幹線2L	自主操作中	止					
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 5:44	札幌系統制御所	札幌西制御卓－２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 5:45	[redacted]	F15CB	投入						
2018/9/7 5:47	[redacted]	F1CB	投入						
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付	
2018/9/7 5:48	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続	
2018/9/7 5:49	[redacted]	F4CB	投入						
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付	
2018/9/7 5:50	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続	
2018/9/7 5:51	[redacted]	F5CB	投入						
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付	
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続	
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/7 5:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/7 5:53	[redacted]	F12CB	投入						
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 5:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 5:57	森PS	タービン制御系統故障	復帰						
2018/9/7 6:00	大野SS	68CB	投入						
2018/9/7 6:00	大野SS	PSS減少中受信	動作						
2018/9/7 6:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰						
2018/9/7 6:00	大野SS	68CB系統	同期						
2018/9/7 6:00	大野SS	68CB系統	非同期						
2018/9/7 6:00	[redacted]	72CB	投入						
2018/9/7 6:01	[redacted]	情報伝送盤故障	復帰						
2018/9/7 6:01	[redacted]	軍川土木監視盤故障	復帰						
2018/9/7 6:01	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 6:01	[redacted]	放水門43R	遠方						
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 6:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 6:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付	
2018/9/7 6:05	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続	
2018/9/7 6:06	発電当日運用	可能電力	送信開始						
2018/9/7 6:06	発電当日運用	可能電力	送信終了						
2018/9/7 6:06	[redacted]	銚子口堰水位	急変発生	1.1cm/分(1.0)					
2018/9/7 6:07	[redacted]	北本上北1号線P	TMチャート	最小 -200(-100)					
2018/9/7 6:07	電発函館CS	基準電力設定値PSSP	TMチャート	最小 -200(-100)					
2018/9/7 6:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 6:07	[redacted]	北本上北1号線P	TMチャート	最小 -300(-200)					
2018/9/7 6:07	電発函館CS	基準電力設定値PSSP	TMチャート	最小 -300(-200)					
2018/9/7 6:08	中給	中給周波数	TMチャート	最大 50(50)					
2018/9/7 6:08	中給	中給周波数	TMチャート	最大 50(50)					
2018/9/7 6:08	[redacted]	周波数	TMチャート	最大 50(50)					
2018/9/7 6:10	[redacted]		TMチャート	最小 -300(-500)					
2018/9/7 6:10	[redacted]		TMチャート	最大 100(500)					
2018/9/7 6:10	電発函館CS	AFC幅P	TMチャート	最大 200(100)					
2018/9/7 6:10	電発函館CS	AFC幅P	TMチャート	最大 300(200)					
2018/9/7 6:10	電発函館CS	AFC幅P	TMチャート	最小 -50(-100)					
2018/9/7 6:10	電発函館CS	AFC幅P	TMチャート	最小 -60(-50)					
2018/9/7 6:16	[redacted]	表示復帰	選択不応動						
2018/9/7 6:19	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求	
2018/9/7 6:20	[redacted]	放水門43R	直接						
2018/9/7 6:23	[redacted]	61CB	開放						
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付	
2018/9/7 6:24	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続	
2018/9/7 6:25	大野SS	PSS増加中受信	動作						
2018/9/7 6:25	[redacted]	61CB	投入						
2018/9/7 6:25	大野SS	PSS増加中受信	復帰						
2018/9/7 6:25	電発函館CS	O-553CB	切						
2018/9/7 6:27	[redacted]	61CB	投入						
2018/9/7 6:30	大野SS	PSS増加中受信	動作						
2018/9/7 6:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰						
2018/9/7 6:35	大野SS	PSS増加中受信	動作						
2018/9/7 6:35	大野SS	PSS増加中受信	復帰						
2018/9/7 6:35	電発函館CS	O-556CB	入						
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 6:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	開始						
2018/9/7 6:44	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 6	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２					
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	開始						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 5	完了						
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	開始						

2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 5	完了				
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 6:44	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 6:47	[redacted]	63CB	投入				
2018/9/7 6:50	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	復帰				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 6:52	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 6:53	[redacted]	放水門43R	遠方				
2018/9/7 7:00	大野SS	PSS減少中受信	動作				
2018/9/7 7:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰				
2018/9/7 7:00	[redacted]	配変A 2次電圧LDC下限	逸脱発生	6.51kV(6.53kV)			
2018/9/7 7:04	[redacted]	配変A 2次電圧LDC下限	逸脱復帰	6.60kV(6.53kV)			
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 7:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 7:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 7:11	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 7:14	[redacted]	F13CB	投入				
2018/9/7 7:19	北斗CS	本館	入所				
2018/9/7 7:20	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 7:21	北斗CS	第1極VH	入所				
2018/9/7 7:25	大野SS	PSS増加中受信	動作				
2018/9/7 7:25	電発函館CS	AFCバンド幅60MW	復帰				
2018/9/7 7:25	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	受信				
2018/9/7 7:25	大野SS	PSS増加中受信	復帰				
2018/9/7 7:25	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	復帰				
2018/9/7 7:25	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	受信				
2018/9/7 7:26	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 7:27	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:28	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱発生	274.4kV(275.0kV)			
2018/9/7 7:29	大野SS	SHR制御機器なし検出	復帰				
2018/9/7 7:29	[redacted]	2CB	切				
2018/9/7 7:30	大野SS	PSS増加中受信	動作				
2018/9/7 7:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 7:30	電発函館CS	O-557CB	入				
2018/9/7 7:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 7:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 7:30	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	復帰				
2018/9/7 7:30	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信				
2018/9/7 7:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 7:30	[redacted]	3CB	切				
2018/9/7 7:30	大野SS	275kV 乙母線電圧 下限	逸脱復帰	275.9kV(275.0kV)			
2018/9/7 7:30	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰				
2018/9/7 7:30	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 7:31	大野SS	PSS増加中受信	復帰				
2018/9/7 7:31	[redacted]	1CB	開放				
2018/9/7 7:31	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:31	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 7:31	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 7:32	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:33	[redacted]	602L	投入				
2018/9/7 7:33	[redacted]	602CB	投入				
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 7:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 7:39	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 7:43	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 7:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 7:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 7:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 7:50	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 7:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 7:54	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 7:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 8:01	大野SS	341 43RC	使用				
2018/9/7 8:01	大野SS	342 43RC	使用				
2018/9/7 8:02	大野SS	343 43RC	使用				
2018/9/7 8:02	大野SS	344 43RC	使用				
2018/9/7 8:02	大野SS	345 43RC	使用				
2018/9/7 8:03	大野SS	346 43RC	使用				
2018/9/7 8:04	大野SS	101 43RC	使用				
2018/9/7 8:04	大野SS	102 43RC	使用				
2018/9/7 8:04	大野SS	105 43RC	使用				
2018/9/7 8:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生				
2018/9/7 8:05	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰				
2018/9/7 8:05	大野SS	106 43RC	使用				
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 8:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 8:05	大野SS	103 43RC	使用				
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				

2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 8:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 8:06	大野SS	104 43RC	使用					
2018/9/7 8:06	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:06	大野SS	連変C 43-79T	使用					
2018/9/7 8:06	大野SS	連変A 43-79T	使用					
2018/9/7 8:06	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:07	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:07	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:07	大野SS	連変B 43-79T	使用					
2018/9/7 8:08	[redacted]	105 43RC	使用					
2018/9/7 8:08	今別CS	第1極VH	入所					
2018/9/7 8:08	[redacted]	106 43RC	使用					
2018/9/7 8:08	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:08	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:09	[redacted]	103 43RC	使用					
2018/9/7 8:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:09	[redacted]	104 43RC	使用					
2018/9/7 8:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:09	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:10	[redacted]	連変A 43RC	使用					
2018/9/7 8:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	マスク設定					
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 8:10	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 8:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:10	大野SS	275目標電圧下限逸脱	マスク設定					
2018/9/7 8:10	[redacted]	連変B 43RC	使用					
2018/9/7 8:11	[redacted]	連変C 43RC	使用					
2018/9/7 8:11	[redacted]	101 43RC	使用					
2018/9/7 8:11	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:11	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:11	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:11	[redacted]	102 43RC	使用					
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:12	[redacted]	業務支援端末－19		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:13	今別CS	本館	入所					
2018/9/7 8:13	[redacted]	105 43RC	使用					
2018/9/7 8:14	[redacted]	106 43RC	使用					
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:16	大野SS	201 43RC	使用					
2018/9/7 8:16	大野SS	202 43RC	使用					
2018/9/7 8:16	北斗CS	203 43RC	使用					
2018/9/7 8:17	北斗CS	204 43RC	使用					
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 8:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 8:19	[redacted]	68CB	投入					
2018/9/7 8:19	[redacted]	系統(66kV)	同期					
2018/9/7 8:19	[redacted]	系統(66kV)	非同期					
2018/9/7 8:19	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/7 8:19	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:20	[redacted]	62CB	投入					
2018/9/7 8:20	[redacted]	67 43X	常時					
2018/9/7 8:20	[redacted]	68 43X	常時					
2018/9/7 8:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:21	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:22	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:23	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 8:24	大野SS	275目標電圧下限逸脱	発生					
2018/9/7 8:26	札幌系統制御所	プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:29	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:30	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 8:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 8:33	札幌系統制御所	札幌東制御卓－6		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 8:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 8:39	札幌系統制御所	プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 8:40	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 8:41	札幌系統制御所	プリンター7		障害管理		プリンタ出力異常		復帰
2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－1		運転管理		計算機		起動

2018/9/7 8:45	釧路系統制御所	業務支援端末－１		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 8:48	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 8:50		F3CB	投入					
2018/9/7 8:51		子装置(Jデバイス)	異常					
2018/9/7 8:52		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:52	大野SS	SC制御機器なし検出	発生					
2018/9/7 8:52	[redacted]	1CB	切					
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 8:52	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 8:53	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 8:54	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 8:54		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 8:54		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 8:54	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/7 8:54	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 8:55	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 8:55	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 8:55		表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 8:55	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/7 8:55	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/7 8:55	[redacted]	66kV27	動作					
2018/9/7 8:55		66kV27	復帰異常	発生				
2018/9/7 8:56		表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 8:56		表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/7 8:56		表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-A1			
2018/9/7 8:56		表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 8:56		F13CB	投入					
2018/9/7 8:56		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 8:58		F14CB	投入					
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 8:59	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 8:59	[redacted]	放流警報ダム管	使用					
2018/9/7 9:00		1L		信頼度監視				
2018/9/7 9:00			停電復帰	信頼度監視				
2018/9/7 9:01	電圧制御	大野SS	中給指令受	信　連変タップ下げ				
2018/9/7 9:01	電圧制御	大野SS	制御要求有	り				
2018/9/7 9:01	電圧制御	大野SS	中給送信	その他エラー				
2018/9/7 9:01	電圧制御	大野SS	中給送信	正常終了				
2018/9/7 9:02	[redacted]	放流警報ダム管	未使用					
2018/9/7 9:03	電圧制御	マスターモード	使用					
2018/9/7 9:03	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:03	電圧制御		制御可能機	器無				
2018/9/7 9:03	電圧制御		制御異常終	了				
2018/9/7 9:04	電圧制御	大野SS	中給指令受	信　連変タップ下げ				
2018/9/7 9:04	電圧制御	大野SS	制御開始	基幹系中給制御				
2018/9/7 9:04	電圧制御	大野SS　275kV	制御開始	9tap(8)				
2018/9/7 9:04	大野SS	275目標電圧下限逸脱	復帰					
2018/9/7 9:04	電圧制御	大野SS　275kV	制御正常終	了　8tap(8)				
2018/9/7 9:04	電圧制御	大野SS	制御正常終	了				
2018/9/7 9:04	電圧制御	大野SS	中給送信	正常終了				
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 9:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 9:06	電圧制御	マスターモード	ロック					
2018/9/7 9:07	電圧制御	マスターモード	使用					
2018/9/7 9:07	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:07	電圧制御		制御可能機	器無				
2018/9/7 9:07	電圧制御		制御異常終	了				
2018/9/7 9:08	発電制御		手動	手動遷移要求				
2018/9/7 9:08	発電制御		半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 9:13	[redacted]	66kV 連変 43A	操作ロック	解除				
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 9:13	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 9:13	電圧制御	マスターモード	ロック					
2018/9/7 9:14	電圧制御	マスターモード	使用					
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 9:14	札幌系統制御所	札幌西訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:14	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:14	電圧制御		制御可能機	器無				
2018/9/7 9:14	電圧制御		制御異常終	了				
2018/9/7 9:15	[redacted]	66kV 連変 43A	操作ロック	設定				
2018/9/7 9:15		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:18		水路TC故障	復帰					
2018/9/7 9:18		本館	入所					
2018/9/7 9:18		設備軽故障	復帰					
2018/9/7 9:18		設備軽故障	発生					
2018/9/7 9:18		ダム水位	急変発生	47.0cm/分(10.0)				
2018/9/7 9:18		ダム水位	越流復帰	-40cm(1cm)				
2018/9/7 9:18		設備軽故障	復帰					
2018/9/7 9:18	電圧制御	[redacted]	90R系制	手動遷移要求				
2018/9/7 9:19	電圧制御		制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:19	電圧制御		制御開始	7tap(8)				
2018/9/7 9:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:19		ダム水位	越流発生	3cm(1cm)				
2018/9/7 9:19	電圧制御	[redacted]	制御正常終	了　8tap(8)				
2018/9/7 9:19	電圧制御		制御正常終	了				

2018/9/7 9:20	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:20	電圧制御		制御開始	8tap(9)
2018/9/7 9:21	電圧制御		制御正常終	了　9tap(9)
2018/9/7 9:21	電圧制御		制御正常終	了
2018/9/7 9:22	[redacted]	取水口制水門 閉	動作	
2018/9/7 9:23		取水口制水門 閉	復帰	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 9:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 9:26	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 9:26	記録・統計	実績2　18/ 9/ 7	送信開始	函館→中給
2018/9/7 9:26	記録・統計	実績2　18/ 9/ 7	送信終了	函館→中給
2018/9/7 9:26	[redacted]		直接	
2018/9/7 9:27	発電翌日計画	[redacted]	送信開始	
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－1		運転管理　計算機　起動
2018/9/7 9:27	旭川系統制御所	業務支援端末－1		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続
2018/9/7 9:28	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 9:30	大野SS	PSS減少中受信	動作	
2018/9/7 9:30	大野SS	PSS減少中受信	復帰	
2018/9/7 9:30	[redacted]	放流警報ダム管	使用	
2018/9/7 9:30		本館	入所	
2018/9/7 9:31	発電翌日計画	[redacted]	送信終了	
2018/9/7 9:31	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 9:31		本館	入所	
2018/9/7 9:31		本館	退所	
2018/9/7 9:31		本館	入所	
2018/9/7 9:31		本館	退所	
2018/9/7 9:31		本館	入所	
2018/9/7 9:32		放流警報ダム管	未使用	
2018/9/7 9:32		本館	退所	
2018/9/7 9:33	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:33	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/7 9:33	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/7 9:33	[redacted]	放流警報ダム管	使用	
2018/9/7 9:35	電圧制御	[redacted]	手動	手動遷移要求
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 9:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 9:35	電圧制御	[redacted]	除外	手動遷移要求
2018/9/7 9:35	電圧制御		自動	手動遷移要求
2018/9/7 9:35	電圧制御		V－PRG	手動遷移要求
2018/9/7 9:37	[redacted]	制水門 開	動作	
2018/9/7 9:37		制水門 開	復帰	
2018/9/7 9:38	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:38	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/7 9:38	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/7 9:39	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 9:39		函1 リフレッシュ返送無		発生　函館GW-A1
2018/9/7 9:39		函1 リフレッシュ返送無		発生　函館GW-A1
2018/9/7 9:39		函1 リフレッシュ返送無		発生　函館GW-B1
2018/9/7 9:39		函1 リフレッシュ返送無		発生　函館GW-B1
2018/9/7 9:39		表示復帰	選択不応動	
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　受付
2018/9/7 9:39	札幌系統制御所	業務支援端末－15		運転管理　オンライン　接続切替　札幌東　接続
2018/9/7 9:39	[redacted]	放流警報ダム管	未使用	
2018/9/7 9:40	大野SS	275kV建屋	入所	
2018/9/7 9:40	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	復帰	
2018/9/7 9:41	[redacted]	制水門 開	動作	
2018/9/7 9:41		制水門 開	復帰	
2018/9/7 9:43	電圧制御	[redacted]	制御目標値	変更 内容設定変更
2018/9/7 9:43	電圧制御		手動	手動遷移要求
2018/9/7 9:44	電圧制御		除外	手動遷移要求
2018/9/7 9:44	[redacted]	187連変B ﾀｯﾌﾟ極限	発生	
2018/9/7 9:44	電圧制御	[redacted]	自動	手動遷移要求
2018/9/7 9:44	電圧制御		V－PRG	手動遷移要求
2018/9/7 9:44	北斗CS(対向用)	第1極 HVDC補機準完	動作	
2018/9/7 9:44	北斗CS(対向用)	第1極STATCOM補機準完	動作	
2018/9/7 9:44	北斗CS(対向用)	1極空調冷却系故障	復帰	
2018/9/7 9:44	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:44	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/7 9:44	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/7 9:45	[redacted]	14CB	投入	
2018/9/7 9:45	電圧制御	[redacted]	制御目標値	変更 内容設定変更
2018/9/7 9:45	[redacted]	187連変B ﾀｯﾌﾟ極限	復帰	
2018/9/7 9:46	大野SS	275kV建屋	退所	
2018/9/7 9:46	[redacted]	制水門 開	動作	
2018/9/7 9:46		制水門 開	復帰	
2018/9/7 9:46		系統(187kV)	同期	
2018/9/7 9:46		制水門 開	動作	
2018/9/7 9:46		制水門 開	復帰	
2018/9/7 9:46		15CB	投入	
2018/9/7 9:46	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 9:46	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/7 9:46	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/7 9:47	[redacted]	系統(187kV)	非同期	

2018/9/7 9:47	[redacted]	取水口制水門 閉	動作					
2018/9/7 9:47		取水口制水門 閉	復帰					
2018/9/7 9:47		[redacted]	遠方					
2018/9/7 9:48	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	動作					
2018/9/7 9:49	電圧制御	[redacted]	制御目標値	変更 内容設定変更				
2018/9/7 9:49	電圧制御		除外	手動遷移要求				
2018/9/7 9:49	電圧制御		手動	手動遷移要求				
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	開始		受付
2018/9/7 9:50	電圧制御	[redacted]	自動	手動遷移要求				
2018/9/7 9:50	電圧制御		Ｖ－PRG	手動遷移要求				
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	中給	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	釧路	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	函館	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 9:50	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン１	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 9:50	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 9:50	電圧制御		制御可能機	器無				
2018/9/7 9:50	電圧制御		制御異常終	了				
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 9:51	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 9:51	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 9:52	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 9:53	[redacted]	設備軽故障	発生					
2018/9/7 9:53		本館	退所					
2018/9/7 9:53		取水口制水門 43A	自動					
2018/9/7 9:54		14CB	投入					
2018/9/7 9:54		配変B故障	復帰					
2018/9/7 9:54		6kV27	復帰					
2018/9/7 9:55		3号発電機 準備	動作					
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 9:56	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 9:56	[redacted]	21CB	投入					
2018/9/7 9:56		水路 43R	遠方					
2018/9/7 9:56		6kV27	復帰					
2018/9/7 9:57		1G有効電力上限２段	逸脱発生	0.805MW(0.800)				
2018/9/7 9:57		2G有効電力上限２段	逸脱発生	0.808MW(0.800)				
2018/9/7 9:57		3G	起動					
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 9:57	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 9:58	[redacted]	水槽水位(前)	上限１段発	生	−5cm(−6cm)			
2018/9/7 9:58		水槽水位(後)	上限１段発	生	−7cm(−8cm)			
2018/9/7 9:59		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 9:59		受電地点 Ｐ	オフライン	解除				
2018/9/7 9:59	電圧制御	[redacted]	制御目標値	変更 内容設定変更				
2018/9/7 10:00	[redacted]	放流警報	起動					
2018/9/7 10:00		3号発電機 準備	復帰					
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 10:00	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 10:00	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生				
2018/9/7 10:00	[redacted]	放流警報	停止					
2018/9/7 10:00		3CB	並列					
2018/9/7 10:00		水槽水位(前)	上限２段発	生	1cm(−1cm)			
2018/9/7 10:00		水槽水位(後)	上限２段発	生	0cm(−3cm)			
2018/9/7 10:01		表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 10:01		水槽水位(前)	上限２段復	帰	−7cm(−1cm)			
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 10:01	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:02	[redacted]	水槽水位(前)	上限１段復	帰	−13cm(−6cm)			
2018/9/7 10:02		水槽水位(後)	上限２段復	帰	−12cm(−3cm)			
2018/9/7 10:02		水槽水位(後)	上限１段復	帰	−12cm(−8cm)			
2018/9/7 10:03		2G有効電力上限２段	逸脱復帰	0.800MW(0.800)				
2018/9/7 10:03		本館	退所					
2018/9/7 10:04		1G有効電力上限２段	逸脱復帰	0.794MW(0.800)				
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 10:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 10:05	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 10:07	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求				
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 10:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１２		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 10:08	発電制御	[redacted]	半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 10:08	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 10:08	発電制御	[redacted]	手動	手動遷移要求				
2018/9/7 10:10	発電制御		半自動	手動遷移要求				
2018/9/7 10:11	[redacted]	1G有効電力目標	逸脱復帰	9.80MW(9.85MW)				
2018/9/7 10:12		187kV 連変B 43A	操作ロック	解除				
2018/9/7 10:15		1G有効電力上限２段	逸脱発生	1.270MW(1.250)				
2018/9/7 10:15	大野SS	61 43RC	使用					
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 10:15	[redacted]	取水口制水門 閉	動作					
2018/9/7 10:15		第2取水口制水門 極限	発生					
2018/9/7 10:15		取水口制水門 閉	復帰					
2018/9/7 10:15	大野SS	62 43RC	使用					
2018/9/7 10:15	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続

2018/9/7 10:17	[redacted]	1G 水調	ロック				
2018/9/7 10:19		1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.220MW(1.250)			
2018/9/7 10:19		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:19		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-A1		
2018/9/7 10:19	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/7 10:19	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/7 10:19	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:19		[redacted]	復帰				
2018/9/7 10:19		表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-A1		
2018/9/7 10:19	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1		
2018/9/7 10:19	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 10:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 10:20	[redacted]	水槽水位	上限１段発	生	-4cm(-5cm)		
2018/9/7 10:20		表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-A1		
2018/9/7 10:21		表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1		
2018/9/7 10:21		表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1		
2018/9/7 10:21		表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-A1		
2018/9/7 10:21		[redacted]	発生				
2018/9/7 10:21		水槽水位	上限１段発	生	-7cm(-8cm)		
2018/9/7 10:21	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御			
2018/9/7 10:21	電圧制御		制御可能機	器無			
2018/9/7 10:21	電圧制御		制御異常終	了			
2018/9/7 10:22	[redacted]	水槽水位	上限２段発	生	-2cm(-3cm)		
2018/9/7 10:23	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御			
2018/9/7 10:23	電圧制御		制御可能機	器無			
2018/9/7 10:23	電圧制御		制御異常終	了			
2018/9/7 10:24	[redacted]	1CB	投入				
2018/9/7 10:24		表示復帰	選択不応動				
2018/9/7 10:24	大野SS	67 43RC	使用				
2018/9/7 10:25	大野SS	68 43RC	使用				
2018/9/7 10:25	[redacted]	63 43RC	使用				
2018/9/7 10:26		64 43RC	使用				
2018/9/7 10:26		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:26		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:27		67 43RC	使用				
2018/9/7 10:27		68 43RC	使用				
2018/9/7 10:28		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:28		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:28		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:29		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:29		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:30		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:30		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:30		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:30		31 43RC	使用				
2018/9/7 10:31		F301 43RC	使用				
2018/9/7 10:31		31 43RC	使用				
2018/9/7 10:32		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:32		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:32		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:32		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:32		水槽水位	上限１段復	帰	-10cm(-8cm)		
2018/9/7 10:32		71 43RC	使用				
2018/9/7 10:33		72 43RC	使用				
2018/9/7 10:33		65 43RC	使用				
2018/9/7 10:34		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:34		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:35		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 10:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 10:35	[redacted]	62 43RC	使用				
2018/9/7 10:35		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:36		61 43RC	使用				
2018/9/7 10:36		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:36		33 43RC	使用				
2018/9/7 10:37	森PS	61 43RC	使用				
2018/9/7 10:37	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 10:37	森PS	62 43RC	使用				
2018/9/7 10:37	[redacted]	61 43RC	使用				
2018/9/7 10:38		62 43RC	使用				
2018/9/7 10:38		63 43RC	使用				
2018/9/7 10:38		64 43RC	使用				
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 10:46	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 10:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 10:48	函館MDX	チャンネルモード設定	試験	Bルート			
2018/9/7 10:48	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示渋滞(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48		表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 10:48	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1		
2018/9/7 10:49	函館MDX	CHルート切替モード	手動				
2018/9/7 10:49	函館MDX	チャンネルルート切替要	求	A→B	函館HOST-1		
2018/9/7 10:49	函館MDX	CHルート切替	Bルート				
2018/9/7 10:49	函館MDX	TC接続	他モード				
2018/9/7 10:51	[redacted]	水槽水位	下限１段発	生	-43cm(-40cm)		
2018/9/7 10:51		1G 水調	使用				
2018/9/7 10:53		配変A 43A	手動				
2018/9/7 10:54		本館	退所				
2018/9/7 10:54		水槽水位	下限１段復	帰	-27cm(-40cm)		
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン３	開始	受付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン３	運用区分 中給	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン３	運用区分 釧路	割付

2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	運用区分	旭川	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌東	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	運用区分	札幌西	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	運用区分	函館	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	運用区分	苫小牧	割付
2018/9/7 10:55	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン3	実行モード	訓練	遷移
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御	所　訓練卓－４		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 10:56	苫小牧系統制御	所　訓練卓－４		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 10:57	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生	1.260MW(1.250)				
2018/9/7 10:58	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.230MW(1.250)				
2018/9/7 10:58	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 11:00	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 11:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 11:02	大野SS	275kV建屋	入所					
2018/9/7 11:02	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	復帰					
2018/9/7 11:02	[redacted]	ダム水位異常	復帰	11:02:46 MEL　4				
2018/9/7 11:02	[redacted]	ダム水位異常	発生	11:02:57 MSL				
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 11:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	開始		受付
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	運用区分	函館	割付
2018/9/7 11:06	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン2	実行モード	試験	遷移
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 11:07	函館系統制御所	メンテナンス卓		運転管理	オフライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 11:07	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/7 11:07	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 11:08	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 11:08	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	受付
2018/9/7 11:09	中央給電指令所	業務支援端末－５		運転管理	オンライン	接続切替	函館	接続
2018/9/7 11:09	函館系統制御所	メンテナンス卓		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 11:09	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		復帰
2018/9/7 11:09	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:11	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 11:12	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:13	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 11:15	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 11:18	[redacted]	ダム水位異常	復帰	11:18:11 MEL　4				
2018/9/7 11:18	[redacted]	ダム水位異常	発生	11:18:39 MSL				
2018/9/7 11:18	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 11:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 11:19	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 11:24	[redacted]	73CB	投入					
2018/9/7 11:24	[redacted]	63CB	投入					
2018/9/7 11:29	[redacted]	水路TC故障	発生					
2018/9/7 11:30	大野SS	PSS減少中受信	動作					
2018/9/7 11:30	大野SS	PSS減少中受信	復帰					
2018/9/7 11:31	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:32	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	4秒(2)				
2018/9/7 11:32	北斗CS	204CB	投入					
2018/9/7 11:32	北斗CS	204TL 系統同期	動作					
2018/9/7 11:32	北斗CS	204TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 11:32	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:32	大野SS	202TL 系統同期	動作					
2018/9/7 11:32	大野SS	202CB	投入					
2018/9/7 11:33	大野SS	202TL 系統同期	復帰					
2018/9/7 11:34	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	6秒(4)				
2018/9/7 11:39	[redacted]	ダム水位異常	復帰	11:39:23 MEL　4				
2018/9/7 11:39	[redacted]	ダム水位異常	発生	11:39:43 MSL				
2018/9/7 11:40	[redacted]	配変B 6kV 27	復帰					
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウ	ト　旭　川				
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウ	ト　札幌西				
2018/9/7 11:40	記録・統計	全系制等価	タイムアウ	ト　札幌東				
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 11:40	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 11:40	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 11:41	[redacted]	ダム水位異常	復帰	11:40:56 MEL　2				
2018/9/7 11:41	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 11:41	[redacted]	ダム水位異常	発生	11:41:40 MSL				
2018/9/7 11:41	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 11:42	[redacted]	表示復帰	選択不応動					
2018/9/7 11:42	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 11:45	旭川系統制御所	業務支援端末－１０		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 11:46	[redacted]	ダム水位異常	復帰	11:45:57 MEL　2				

2018/9/7 11:46	[redacted]	ダム水位異常	発生	11:46:18 MSL	
2018/9/7 11:46	旭川系統制御所	業務支援端末－１０		運転管理　オンライン　接続切替　旭川　接続	
2018/9/7 11:46	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 11:47		本館	入所		
2018/9/7 11:48		ダム水位異常	復帰	11:48:27 MEL　4	
2018/9/7 11:48		ダム水位異常	発生	11:48:41 MSL	
2018/9/7 11:49		表示回線断(孫TC)		発生　函館GW-A1	
2018/9/7 11:49		表示渋滞(孫TC)		発生　函館GW-A1	
2018/9/7 11:50		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 11:51		本館	入所		
2018/9/7 11:53		6kV SC-27	復帰		
2018/9/7 11:55		圧油装置故障	復帰		
2018/9/7 11:59		本館	入所		
2018/9/7 12:00	大野SS	PSS減少中受信	動作		
2018/9/7 12:00	[redacted]	ダム水位異常	復帰	12:00:12 MEL　2	
2018/9/7 12:00		1L		信頼度監視	
2018/9/7 12:00			停電復帰	信頼度監視	
2018/9/7 12:00			停電復帰	信頼度監視	
2018/9/7 12:00			停電復帰	信頼度監視	
2018/9/7 12:00	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信		
2018/9/7 12:00	[redacted]	ダム水位異常	発生	12:00:41 MSL	
2018/9/7 12:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰		
2018/9/7 12:00	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	受信		
2018/9/7 12:00	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰		
2018/9/7 12:01	[redacted]	表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:03	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御	
2018/9/7 12:03	電圧制御		制御開始		
2018/9/7 12:03	[redacted]	1CB	開放		
2018/9/7 12:03	電圧制御	[redacted]	制御正常終	了	
2018/9/7 12:03	電圧制御		制御正常終	了	
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 12:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 12:08	[redacted]	ダム水位異常	復帰	12:08:07 MEL　2	
2018/9/7 12:08		ダム水位異常	発生	12:08:35 MSL	
2018/9/7 12:09		本館	入所		
2018/9/7 12:09	系統監視制御	充停電判定開始時間	設定変更	2秒(6)	
2018/9/7 12:10	[redacted]	ダム水位異常	マスク設定		
2018/9/7 12:10		ダム水位異常	復帰	12:10:43 MEL　2	
2018/9/7 12:10		ダム水位異常	発生	12:10:55 MSL	
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－１	
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 12:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 12:11	[redacted]	ダム水位異常	復帰	12:11:21 MEL　2	
2018/9/7 12:11	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信開始	函館→中給	
2018/9/7 12:11	記録・統計	実績1(AM)18/ 9/ 7	送信終了	函館→中給	
2018/9/7 12:11	[redacted]	ダム水位異常	発生	12:11:44 MSL	
2018/9/7 12:12	発電当日運用	可能電力	送信開始		
2018/9/7 12:12	発電当日運用	可能電力	送信終了		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 12:13	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 12:14	[redacted]	ダム水位異常	復帰	12:13:49 MEL　2	
2018/9/7 12:14		ダム水位異常	発生	12:14:06 MSL	
2018/9/7 12:15		本館	入所		
2018/9/7 12:15		配変A6kV27	復帰		
2018/9/7 12:16		表示復帰	選択不応動		
2018/9/7 12:17		ダム水位異常	復帰	12:17:30 MEL　2	
2018/9/7 12:18		ダム水位異常	発生	12:18:21 MSL	
2018/9/7 12:18		43R	直接		
2018/9/7 12:19		ダム水位異常	復帰	12:19:02 MEL　2	
2018/9/7 12:19		GEN86-1B	復帰		
2018/9/7 12:19		ダム水位異常	発生	12:19:38 MSL	
2018/9/7 12:20		43R	遠方		
2018/9/7 12:20		ダム水位異常	復帰	12:20:28 MEL　2	
2018/9/7 12:20		ダム水位	越流復帰	711cm(712cm)	
2018/9/7 12:21		ダム水位異常	発生	12:21:05 MSL	
2018/9/7 12:21		ダム水位異常	復帰	12:21:24 MEL　2	
2018/9/7 12:22		ダム水位異常	発生	12:21:59 MSL	
2018/9/7 12:22		ダム水位異常	復帰	12:22:18 MEL　2	
2018/9/7 12:22		ダム水位	越流発生	713cm(712cm)	
2018/9/7 12:22		配変軽故障	復帰		
2018/9/7 12:23		ダム水位異常	発生	12:23:20 MSL	
2018/9/7 12:23		ダム水位異常	復帰	12:23:31 MEL　2	
2018/9/7 12:24		ダム水位異常	発生	12:24:26 MSL	
2018/9/7 12:25		ダム水位異常	復帰	12:25:03 MEL　2	
2018/9/7 12:25		ダム水位異常	発生	12:25:21 MSL	
2018/9/7 12:25		ダム水位異常	復帰	12:25:39 MEL　2	
2018/9/7 12:25		ダム水位異常	発生	12:25:50 MSL	

2018/9/7 12:26	[redacted]	ダム水位異常	復帰	12:26:40 MEL 4
2018/9/7 12:27		ダム水位異常	発生	12:27:36 MSL
2018/9/7 12:27		ダム水位異常	復帰	12:27:47 MEL 2
2018/9/7 12:29		ダム水位異常	発生	12:29:28 MSL
2018/9/7 12:29		本館	退所	
2018/9/7 12:30		ダム水位異常	復帰	12:29:50 MEL 2
2018/9/7 12:30	大野SS	PSS増加中受信	動作	
2018/9/7 12:30	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	復帰	
2018/9/7 12:30	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信	
2018/9/7 12:30	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰	
2018/9/7 12:30	[redacted]	ダム水位異常	発生	12:30:48 MSL
2018/9/7 12:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰	
2018/9/7 12:30	発電制御	[redacted]	時刻です	並列制御
2018/9/7 12:31	発電制御		1分経過で	す 並列制御
2018/9/7 12:31	発電制御		実行指示	並列制御
2018/9/7 12:31	発電制御		制御開始	0.0m3/s(10.6)
2018/9/7 12:31	[redacted]	放流警報	起動	
2018/9/7 12:31		ダム水位異常	復帰	12:31:15 MEL 2
2018/9/7 12:31		1G	起動	
2018/9/7 12:31		1号発電機 準備	動作	
2018/9/7 12:31		放流警報	停止	
2018/9/7 12:31		放流警報	起動	
2018/9/7 12:31		放流警報	停止	
2018/9/7 12:31		放流警報	起動	
2018/9/7 12:31		43RH	直接	
2018/9/7 12:31		ダム水位異常	発生	12:31:56 MSL
2018/9/7 12:33		1号発電機 準備	復帰	
2018/9/7 12:33	充停電判定	[redacted]	単独系統発	生
2018/9/7 12:33	[redacted]	1CB	並列	
2018/9/7 12:33		ダム水位異常	復帰	12:33:06 MEL 2
2018/9/7 12:33	発電制御	[redacted]	目標値送信	1.3m3/s(10.6)
2018/9/7 12:34	発電制御		制御終了	(10.6m3/s)
2018/9/7 12:35	[redacted]	ダム水位異常	発生	12:35:08 MSL
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 12:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 12:36	[redacted]	43RH	遠方	
2018/9/7 12:36		ダム水位異常	復帰	12:36:47 MEL 2
2018/9/7 12:37		本館	退所	
2018/9/7 12:37		ダム水位異常	発生	12:37:13 MSL
2018/9/7 12:38		配変A 43A	自動	
2018/9/7 12:40		本館	入所	
2018/9/7 12:40		配変A ﾀｯﾌﾟ極限	発生	
2018/9/7 12:47		雨量	累計1段発	生 11mm(10mm)
2018/9/7 12:48		下流警報装置子局故障	発生	
2018/9/7 12:51		HDLC 回線断		復帰 函館GW-B1
2018/9/7 12:51		CYC 表示回線断		復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		CYC 表示回線断		復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1
2018/9/7 12:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:51		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/7 12:52		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/7 12:52		CYC 表示回線断		復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:52		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:52		CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:52		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰 函館GW-A1
2018/9/7 12:52		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1
2018/9/7 12:54		本館	退所	
2018/9/7 12:57		CYC 表示回線断		発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示回線断		発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示回線断		発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		HDLC 回線断		発生 函館GW-B1
2018/9/7 12:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:57		CYC 表示渋滞(データ異	常)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:58	発電当日運用	後志利別川水系 本登	録	
2018/9/7 12:58	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:58		CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	発生 函館GW-A1
2018/9/7 12:59		187kV BP-87B甲	マスク変更	
2018/9/7 12:59		187kV BP-87B乙	マスク変更	
2018/9/7 13:00	大野SS	PSS減少中受信	動作	
2018/9/7 13:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰	
2018/9/7 13:03	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 13:03		雨量	時間雨量発	生 14mm(5mm)
2018/9/7 13:04		本館	入所	
2018/9/7 13:05		本館	退所	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 13:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	

2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 13:11	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 13:11	運用設定	設備並び設定	設定変更	TC・CDT				
2018/9/7 13:16	[redacted]	放流警報	停止					
2018/9/7 13:19	[redacted]	雨量	時間雨量発	生　14mm(5mm)				
2018/9/7 13:21	[redacted]	ダム水位異常	マスク解除					
2018/9/7 13:21	[redacted]	解除予定時刻	解除	(23:59)				
2018/9/7 13:28	大野SS	本館	入所					
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 13:28	札幌系統制御所	業務支援端末－１５		運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 13:29	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 13:30	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 13:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 13:33	[redacted]	1G有効電力上限１段	逸脱発生	1.520MW(1.490)				
2018/9/7 13:33	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱発生	1.520MW(1.500)				
2018/9/7 13:34	[redacted]	1G有効電力上限２段	逸脱復帰	1.490MW(1.500)				
2018/9/7 13:34	[redacted]	1G有効電力上限１段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)				
2018/9/7 13:34	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 13:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 13:39	[redacted]	下流警報装置子局故障	復帰					
2018/9/7 13:43	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 13:46	[redacted]	制御装置故障	発生					
2018/9/7 13:46	[redacted]	石川沢渓流設備故障	発生					
2018/9/7 13:47	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 13:52	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 13:56	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 13:56	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 13:56	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 13:58	札幌系統制御所	プリンター７		障害管理		プリンタ出力異常		発生
2018/9/7 13:59	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 14:00	大野SS	PSS減少中受信	動作					
2018/9/7 14:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰					
2018/9/7 14:03	予定作業	予定作業件名		69847	予定作業登録			
2018/9/7 14:03	[redacted]	雨量	累計１段発	生　11mm(10mm)				
2018/9/7 14:03	[redacted]	雨量	時間雨量発	生　7mm(5mm)				
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 14:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 14:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 14:06	札幌系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:07	札幌系統制御所	業務支援端末－１３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/7 14:08	予定作業	予定作業件名		69848	予定作業登録			
2018/9/7 14:09	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 14:10	[redacted]	配変A故障	発生					
2018/9/7 14:10	[redacted]	変圧器軽故障						
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１１		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 14:11	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１１		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 14:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:11	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:11	[redacted]	HDLC 回線断		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 14:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:11	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同期ワー	ド)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(データ異	常)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	CYC 表示渋滞(同一ワー	ド)	復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 14:12	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート	函館HOST-1			
2018/9/7 14:12	予定作業	予定作業件名		69849	予定作業登録			
2018/9/7 14:13	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 14:15	予定作業	予定作業件名		69850	予定作業登録			
2018/9/7 14:17	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 14:17	予定作業	予定作業件名		69851	予定作業登録			
2018/9/7 14:18	予定作業	予定作業件名		69850	中止(停電／復旧)			
2018/9/7 14:18	予定作業	予定作業件名		69850	件名削除			
2018/9/7 14:19	[redacted]	GeTC 43R	直接					
2018/9/7 14:19	[redacted]	43単独	除外					
2018/9/7 14:20	[redacted]	GeTC 43R	遠方					
2018/9/7 14:21	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 14:24	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/7 14:26	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/7 14:27	予定作業	予定作業件名		69852	予定作業登録			
2018/9/7 14:30	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 14:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:30	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		障害管理		接続切替		失敗
2018/9/7 14:30	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	受付
2018/9/7 14:31	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続
2018/9/7 14:34	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理		計算機		起動
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 14:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 14:35	旭川系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	旭川	接続

2018/9/7 14:36	予定作業	予定作業件名		69853	予定作業登録			
2018/9/7 14:39	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/7 14:39	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/7 14:40	予定作業	予定作業件名		69854	予定作業登録			
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 14:42	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			障害管理		故障復帰	要求
2018/9/7 14:43	札幌系統制御所	プリンター７			障害管理		プリンタ出力異常	復帰
2018/9/7 14:43	予定作業	予定作業件名		69855	予定作業登録			
2018/9/7 14:43	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 14:49	予定作業	予定作業件名		69856	予定作業登録			
2018/9/7 14:49	[redacted]	187kV建屋	入所					
2018/9/7 14:52	予定作業	予定作業件名		69857	予定作業登録			
2018/9/7 14:52	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ			障害管理		通信異常	発生
2018/9/7 14:53	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 14:53	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ			障害管理		通信異常	復帰
2018/9/7 14:55	予定作業	予定作業件名		69858	予定作業登録			
2018/9/7 14:58	予定作業	予定作業件名		69859	予定作業登録			
2018/9/7 14:58	[redacted]	雨量	時間雨量発	生	7mm(5mm)			
2018/9/7 15:00	大野SS	PSS減少中受信	動作					
2018/9/7 15:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰					
2018/9/7 15:03	予定作業	予定作業件名		69860	予定作業登録			
2018/9/7 15:03	[redacted]	雨量	時間雨量復	帰	1mm(5mm)			
2018/9/7 15:03	[redacted]	雨量	時間雨量発	生	6mm(5mm)			
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 15:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 15:07	予定作業	予定作業件名		69861	予定作業登録			
2018/9/7 15:10	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:11	予定作業	予定作業件名		69862	予定作業登録			
2018/9/7 15:14	大野SS	侵入警戒装置	動作					
2018/9/7 15:14	大野SS	ITV	動作					
2018/9/7 15:14	予定作業	予定作業件名		69863	予定作業登録			
2018/9/7 15:14	大野SS	侵入警戒装置	復帰					
2018/9/7 15:14	大野SS	ITV	復帰					
2018/9/7 15:15	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:18	予定作業	予定作業件名		69864	予定作業登録			
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 15:20	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 15:21	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:22	予定作業	予定作業件名		69865	予定作業登録			
2018/9/7 15:23	[redacted]	目標流量到達	発生					
2018/9/7 15:23	[redacted]	目標流量到達	復帰					
2018/9/7 15:24	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:25	大野SS	275kV建屋	退所					
2018/9/7 15:28	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	動作					
2018/9/7 15:28	[redacted]	33 43RC	使用					
2018/9/7 15:29	大野SS	275kV建屋	入所					
2018/9/7 15:29	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	復帰					
2018/9/7 15:29	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:35	函館MDX	チャンネルルート切替要	求	B→A	函館HOST-1			
2018/9/7 15:35	函館MDX	CHルート切替	Aルート					
2018/9/7 15:35	函館MDX	TC接続	自モード					
2018/9/7 15:36	函館MDX	チャンネルモード設定要	求	Bルート	函館HOST-1			
2018/9/7 15:36	函館MDX	チャンネルモード設定	待機	Bルート				
2018/9/7 15:36	函館MDX	イニシャライズ情報要求		Bルート	函館HOST-1			
2018/9/7 15:36	函館MDX	CHルート切替モード	自動					
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示渋滞(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	[redacted]	表示回線断(孫TC)		発生	函館GW-B1			
2018/9/7 15:36	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/7 15:37	函館系統制御所	メンテナンス卓			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/7 15:37	予定作業	予定作業件名		69866	予定作業登録			
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン2	終了	受付
2018/9/7 15:37	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン2	運用区分 函館	解除
2018/9/7 15:38	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ			運転管理	オフライン2	終了	完了
2018/9/7 15:39	大野SS	275kV建屋	退所					
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/7 15:39	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/7 15:40	予定作業	予定作業件名		69867	予定作業登録			
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 15:40	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	動作					
2018/9/7 15:41	北斗CS(対向用)	南流減/北流増ロック	復帰					
2018/9/7 15:42	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	動作					
2018/9/7 15:42	大野SS	275kV建屋	入所					
2018/9/7 15:42	大野SS	275kV建屋不法侵入警報	復帰					
2018/9/7 15:43	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:44	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 15:46	[redacted]	表示回線断(孫TC)		復帰	函館GW-A1			

2018/9/7 15:46	[redacted]	表示回線断(孫TC)			復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 15:46		SVCパターン1	設定					
2018/9/7 15:46		SVCパターン2	解除					
2018/9/7 15:46		表示渋滞(孫TC)			復帰	函館GW-A1		
2018/9/7 15:46		表示渋滞(孫TC)			復帰	函館GW-B1		
2018/9/7 15:46	函館MDX	イニシャライズ情報要求			Aルート	函館HOST-1		
2018/9/7 15:46	函館MDX	イニシャライズ情報要求			Bルート	函館HOST-1		
2018/9/7 15:46	[redacted]	配変A故障	復帰					
2018/9/7 15:46		変圧器軽故障	復帰					
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	釧路 受付
2018/9/7 15:47	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	釧路 接続
2018/9/7 15:48	大野SS	275kV建屋	退所					
2018/9/7 15:48	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 15:49	大野SS	275kV建屋	入所					
2018/9/7 15:49	予定作業	予定作業件名		69868	予定作業登録			
2018/9/7 15:49	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 15:50		F3CB	投入					
2018/9/7 15:51		F12CB	投入					
2018/9/7 15:52		F23CB	投入					
2018/9/7 15:55	予定作業	予定作業件名		69869	予定作業登録			
2018/9/7 15:57	大野SS	275kV建屋	退所					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算要求実施			函館制御卓－２			
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 15:58	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 15:59	大野SS	275kV建屋	入所					
2018/9/7 16:00	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 16:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 16:01	予定作業	予定作業件名		69870	予定作業登録			
2018/9/7 16:02	[redacted]	F26CB	投入					
2018/9/7 16:03		雨量	時間雨量復		帰 1mm(5mm)			
2018/9/7 16:03	北斗CS(対向用)	南流増/北流減ロック	動作					
2018/9/7 16:04	北斗CS(対向用)	南流増/北流減ロック	復帰					
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:04	札幌系統制御所	業務支援端末－１４			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:05	予定作業	予定作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:05	当日作業	当日作業件名		69781	当日作業登録			
2018/9/7 16:05	予定作業	予定作業件名		69871	予定作業登録			
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 16:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 16:06	予定作業	予定作業件名		69781	復旧時刻変更			
2018/9/7 16:06	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:07	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:08	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:10	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御	所　訓練卓－４			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:11	苫小牧系統制御	所　訓練卓－４			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:12	当日作業	当日作業件名		69781	停電時刻変更			
2018/9/7 16:13	当日作業	当日作業件名		69781	停電操作開始			
2018/9/7 16:14	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:14		制御装置故障	復帰					
2018/9/7 16:14		石川沢渓流設備故障	復帰					
2018/9/7 16:15	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１１			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 受付
2018/9/7 16:16	苫小牧系統制御	所　業務支援端末－１１			運転管理	オンライン	接続切替	苫小牧 接続
2018/9/7 16:16	当日作業	当日作業件名		69781	中断			
2018/9/7 16:22	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:22		187kV建屋	退所					
2018/9/7 16:23	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末		障害管理	通信異常	発生	
2018/9/7 16:24	札幌系統制御所	札幌系制配電用管理端	末		障害管理	通信異常	復帰	
2018/9/7 16:25	[redacted]	1号発電機軽故障	発生					
2018/9/7 16:25		ガバナ故障						
2018/9/7 16:25		1号発電機軽故障	復帰					
2018/9/7 16:25		ガバナ故障	復帰					
2018/9/7 16:26		1号発電機軽故障	発生					
2018/9/7 16:26		ガバナ故障						
2018/9/7 16:26		1号発電機軽故障	復帰					
2018/9/7 16:26		ガバナ故障	復帰					
2018/9/7 16:26	今別CS	第1極VH	退所					
2018/9/7 16:28	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:30	大野SS	PSS減少中受信	動作					
2018/9/7 16:30	大野SS	PSS減少中受信	復帰					
2018/9/7 16:31	予定作業	予定作業件名		69872	予定作業登録			
2018/9/7 16:32	[redacted]	本館	入所					
2018/9/7 16:33	大野SS	侵入警戒装置	動作					
2018/9/7 16:33	大野SS	ITV	動作					
2018/9/7 16:33	大野SS	ITV	復帰					
2018/9/7 16:33	今別CS	本館	退所					
2018/9/7 16:33	大野SS	侵入警戒装置	復帰					
2018/9/7 16:34	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－２			障害管理	故障復帰	要求	
2018/9/7 16:35	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 16:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 16:35	[redacted]	本館	退所					
2018/9/7 16:41	予定作業	予定作業件名		69873	予定作業登録			

2018/9/7 16:42	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 16:45	発電翌日計画	後志利別川水系　201	8/ 9/ 8 本	登録					
2018/9/7 16:46	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理		通信異常		発生	
2018/9/7 16:47	予定作業	予定作業件名	69874	予定作業登録					
2018/9/7 16:47	札幌系統制御所	配電用支援端末サーバ		障害管理		通信異常		復帰	
2018/9/7 16:48	停電管理	停電作業決定件名	65526	受信					
2018/9/7 16:49	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 16:52	予定作業	予定作業件名	69875	予定作業登録					
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/7 16:54	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/7 16:54	[redacted]	66kV建屋	入所						
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		受付
2018/9/7 16:55	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東		接続
2018/9/7 16:55	大野SS	侵入警戒装置	動作						
2018/9/7 16:55	大野SS	ITV	動作						
2018/9/7 16:55	大野SS	ITV	復帰						
2018/9/7 16:58	予定作業	予定作業件名	69876	予定作業登録					
2018/9/7 17:00	大野SS	PSS増加中受信	動作						
2018/9/7 17:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰						
2018/9/7 17:01	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B甲	マスク変更						
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B乙	マスク変更						
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B甲	マスク変更						
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B乙	マスク変更						
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B甲	マスク変更						
2018/9/7 17:01		187kV BP-87B乙	マスク変更						
2018/9/7 17:02	予定作業	予定作業件名	69877	予定作業登録					
2018/9/7 17:04	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 17:04	電圧制御		制御可能機	器無					
2018/9/7 17:04	電圧制御		制御異常終	了					
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 17:05	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 17:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始						
2018/9/7 17:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了						
2018/9/7 17:06	大野SS	侵入警戒装置	復帰						
2018/9/7 17:08	北斗CS	ガス消火装置(1)43A	自動						
2018/9/7 17:08	[redacted]	本館	退所						
2018/9/7 17:09	予定作業	予定作業件名	69878	予定作業登録					
2018/9/7 17:09	大野SS	侵入警戒装置	動作						
2018/9/7 17:09	大野SS	ITV	動作						
2018/9/7 17:09	大野SS	ITV	復帰						
2018/9/7 17:10	大野SS	侵入警戒装置	復帰						
2018/9/7 17:10	大野SS	侵入警戒装置	動作						
2018/9/7 17:10	大野SS	ITV	動作						
2018/9/7 17:10	大野SS	ITV	復帰						
2018/9/7 17:10	大野SS	侵入警戒装置	復帰						
2018/9/7 17:10	大野SS	侵入警戒装置	動作						
2018/9/7 17:10	大野SS	ITV	動作						
2018/9/7 17:10	大野SS	ITV	復帰						
2018/9/7 17:10	大野SS	侵入警戒装置	復帰						
2018/9/7 17:11	大野SS	侵入警戒装置	動作						
2018/9/7 17:11	大野SS	ITV	動作						
2018/9/7 17:11	大野SS	侵入警戒装置	復帰						
2018/9/7 17:11	大野SS	ITV	復帰						
2018/9/7 17:12	大野SS	侵入警戒装置	動作						
2018/9/7 17:12	大野SS	ITV	動作						
2018/9/7 17:12	大野SS	ITV	復帰						
2018/9/7 17:12	大野SS	侵入警戒装置	復帰						
2018/9/7 17:12	大野SS	侵入警戒装置	マスク設定						
2018/9/7 17:12	大野SS	ITV	マスク設定						
2018/9/7 17:12	予定作業	予定作業件名	69879	予定作業登録					
2018/9/7 17:13	[redacted]	本館	入所						
2018/9/7 17:15	予定作業	予定作業件名	69880	予定作業登録					
2018/9/7 17:18	森PS	本館	退所						
2018/9/7 17:19	予定作業	予定作業件名	69881	予定作業登録					
2018/9/7 17:24	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御					
2018/9/7 17:24	電圧制御		制御可能機	器無					
2018/9/7 17:24	電圧制御		制御異常終	了					
2018/9/7 17:27	北斗CS	第1極VH	退所						
2018/9/7 17:27	北斗CS	本館	退所						
2018/9/7 17:27	[redacted]	CHルート切替モード	手動						
2018/9/7 17:27		CHルート切替モード	手動						
2018/9/7 17:27		CHルート切替モード	手動						
2018/9/7 17:28		チャンネルルート切替要	求	B→A　函館HOST-1					
2018/9/7 17:28		チャンネルルート切替要	求	B→A　函館HOST-1					
2018/9/7 17:28		チャンネルルート切替要	求	B→A　函館HOST-1					
2018/9/7 17:28		CHルート切替	Aルート						
2018/9/7 17:28		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1					
2018/9/7 17:28		CHルート切替	Aルート						
2018/9/7 17:28		イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1					
2018/9/7 17:28		チャンネルモード設定	待機	Bルート					
2018/9/7 17:28		チャンネルモード設定	待機	Bルート					
2018/9/7 17:28		チャンネルモード設定	常用	Aルート					
2018/9/7 17:28		チャンネルモード設定	常用	Aルート					
2018/9/7 17:28		CHルート切替	Aルート						

2018/9/7 17:28	[redacted]	イニシャライズ情報要求			Aルート 函館HOST-1		
2018/9/7 17:28		チャンネルモード設定	常用		Aルート		
2018/9/7 17:28		チャンネルモード設定	待機		Bルート		
2018/9/7 17:28		警報停止応動タイムアウト			復帰		
2018/9/7 17:28		CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 17:28		CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 17:28		CHルート切替モード	自動				
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 17:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 17:35	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 17:37		F2CB	投入				
2018/9/7 17:38		F4CB	投入				
2018/9/7 17:38	予定作業	予定作業件名		69882	予定作業登録		
2018/9/7 17:39	[redacted]	F13CB	投入				
2018/9/7 17:40		本館	入所				
2018/9/7 17:40		放流警報ダム管	使用				
2018/9/7 17:40		放流警報ダム管	未使用				
2018/9/7 17:40		F21CB	投入				
2018/9/7 17:42	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御		
2018/9/7 17:42	電圧制御		制御可能機		器無		
2018/9/7 17:42	電圧制御		制御異常終		了		
2018/9/7 17:43	電圧制御		制御開始		PRG制御		
2018/9/7 17:43	電圧制御		制御可能機		器無		
2018/9/7 17:43	電圧制御		制御異常終		了		
2018/9/7 17:43	[redacted]	F23CB	投入				
2018/9/7 17:44		配変A 43A	自動				
2018/9/7 17:44	電圧制御	[redacted]	制御目標値		変更 内容設定変更		
2018/9/7 17:47	[redacted]	66kV建屋	退所				
2018/9/7 17:51	当日作業	当日作業件名		69781	復旧時刻変更		
2018/9/7 17:52	[redacted]	本館	退所				
2018/9/7 17:52	北斗CS	本館	入所				
2018/9/7 17:53	[redacted]	本館	入所				
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/7 17:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14			運転管理 オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/7 17:57	[redacted]	道南幹線2L	自主操作開始				
2018/9/7 17:57		202 43RC	使用				
2018/9/7 17:59	北斗CS	202 43RC	使用				
2018/9/7 17:59	北斗CS	201CB	操作ロック		解除		
2018/9/7 18:00	大野SS	PSS減少中受信	動作				
2018/9/7 18:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰				
2018/9/7 18:00	北斗CS	本館	退所				
2018/9/7 18:01	[redacted]	201CB	操作ロック		解除		
2018/9/7 18:01	北斗CS	201XE	開放				
2018/9/7 18:03	[redacted]	201XE	開放				
2018/9/7 18:04	[redacted]	201X	投入				
2018/9/7 18:05	北斗CS	201X	投入				
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始				
2018/9/7 18:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了				
2018/9/7 18:06	大野SS	ITV	マスク変更				
2018/9/7 18:06	大野SS	解除予定時刻	変更		(19:50)		
2018/9/7 18:06	北斗CS	201 43RC	使用				
2018/9/7 18:06	[redacted]	F1CB	投入				
2018/9/7 18:07		F2CB	投入				
2018/9/7 18:08		電源故障	復帰				
2018/9/7 18:08		F4CB	投入				
2018/9/7 18:09		F6CB	投入				
2018/9/7 18:09	大野SS	侵入警戒装置	マスク変更				
2018/9/7 18:09	大野SS	解除予定時刻	変更		(19:50)		
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:09	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	[redacted]	F11CB	投入				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了				
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始				

2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:10	[redacted]	本館	退所	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:10	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:11	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 18:12	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:12	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:12	発電当日運用	可能電力	送信開始	
2018/9/7 18:12	発電当日運用	可能電力	送信終了	
2018/9/7 18:12	[redacted]	201CB	投入	
2018/9/7 18:12	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 18:12	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 18:13	[redacted]	F14CB	投入	
2018/9/7 18:14	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:14	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:15	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 18:16	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 18:17	[redacted]	201 43RC	使用	
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－1
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始	
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了	
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	

2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 18:18	北斗CS	201TL 系統同期	動作		
2018/9/7 18:18	[redacted]	F11CB	投入		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算要求実施			函館制御卓－1
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 18:18	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 18:18	北斗CS	201CB	投入		
2018/9/7 18:19	北斗CS	201TL 系統同期	復帰		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算要求実施			函館制御卓－1
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	開始		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 6	完了		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 18:19	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 18:19	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算要求実施			函館制御卓－1
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 18:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 18:21	大野SS	本館	退所		
2018/9/7 18:24	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 18:26	当日作業	当日作業件名		69781	中止(復　旧)
2018/9/7 18:27	当日作業	当日作業件名		69781	件名削除
2018/9/7 18:29	大野SS	ITV	マスク解除		
2018/9/7 18:29	大野SS	解除予定時刻	解除		(19:50)
2018/9/7 18:29	大野SS	侵入警戒装置	マスク解除		
2018/9/7 18:29	大野SS	解除予定時刻	解除		(19:50)
2018/9/7 18:30	大野SS	PSS増加中受信	動作		
2018/9/7 18:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰		
2018/9/7 18:30	[redacted]	F2CB	投入		
2018/9/7 18:30	[redacted]	柏木ケーブル油圧異常	復帰		
2018/9/7 18:31	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 18:32	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/7 18:32	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 18:34	大野SS	275kV建屋	退所		
2018/9/7 18:34	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 18:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 18:36	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 18:37	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 18:41	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 18:42	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 18:42	予定作業	予定作業件名		69883	予定作業登録
2018/9/7 18:43	[redacted]	F3CB	投入		
2018/9/7 18:44	[redacted]	F4CB	投入		
2018/9/7 18:45	[redacted]	電源故障	発生		
2018/9/7 18:45	[redacted]	F5CB	投入		
2018/9/7 18:46	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 18:47	[redacted]	F14CB	投入		
2018/9/7 18:49	[redacted]	F15CB	投入		
2018/9/7 18:52	[redacted]	F1CB	投入		
2018/9/7 18:53	[redacted]	F12CB	投入		
2018/9/7 18:54	[redacted]	F24CB	投入		
2018/9/7 18:54	[redacted]	電源故障	復帰		
2018/9/7 18:55	[redacted]	F13CB	投入		
2018/9/7 18:58	電圧制御	[redacted]	制御開始		PRG制御
2018/9/7 18:58	電圧制御	[redacted]	制御開始		9tap(8)
2018/9/7 18:58	電圧制御	[redacted]	制御正常終	了	8tap(8)
2018/9/7 18:58	電圧制御	[redacted]	制御正常終	了	
2018/9/7 18:59	[redacted]	久根別下警夜間ロック	動作		
2018/9/7 19:00	大野SS	PSS減少中受信	動作		
2018/9/7 19:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰		
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 19:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始		
2018/9/7 19:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了		
2018/9/7 19:07	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 19:09	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限	復帰		
2018/9/7 19:18	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 19:18	[redacted]	本館	入所		
2018/9/7 19:19	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 19:20	[redacted]	本館	退所		
2018/9/7 19:22	[redacted]	104CB	投入		
2018/9/7 19:23	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱発生		1.510MW(1.490)
2018/9/7 19:23	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱発生		1.510MW(1.500)

2018/9/7 19:23	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.500MW(1.500)
2018/9/7 19:23	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.480MW(1.490)
2018/9/7 19:28	記録・統計	給電速報 18/ 9/ 6	受信終了	中給→函館
2018/9/7 19:28	大野SS	SC遮断信号受信	動作	
2018/9/7 19:29	大野SS	SC遮断信号受信	復帰	
2018/9/7 19:30	大野SS	PSS増加中受信	動作	
2018/9/7 19:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰	
2018/9/7 19:32	[redacted]	F1CB	投入	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 19:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 19:38	電発函館CS	O-560CB	入	
2018/9/7 19:39	電発函館CS	O-570CB	入	
2018/9/7 19:40	[redacted]	本館	入所	
2018/9/7 19:41	電発函館CS	O-562CB	入	
2018/9/7 19:41	電発函館CS	O-52CB	入	
2018/9/7 19:41	電発函館CS	O-563CB	入	
2018/9/7 19:42	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 19:42	電圧制御		制御開始	8tap(7)
2018/9/7 19:42	電圧制御		制御正常終	了 7tap(7)
2018/9/7 19:42	電圧制御		制御正常終	了
2018/9/7 19:46	電発函館CS	O-12CB	入	
2018/9/7 19:47	電発函館CS	O-14CB	入	
2018/9/7 19:48	[redacted]	F23CB	投入	
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 19:49	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 19:51	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	開始 受付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 苫小牧 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 釧路 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 札幌東 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 函館 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 配電 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 中給 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 札幌西 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	運用区分 旭川 割付
2018/9/7 19:52	札幌系統制御所	監視制御サーバー I	運転管理 オフライン2	実行モード 試験 遷移
2018/9/7 19:52	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 19:53	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 19:53	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 19:54	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 受付
2018/9/7 19:55	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 札幌東 接続
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 函館 受付
2018/9/7 19:56	札幌系統制御所	業務支援端末－14	運転管理 オンライン	接続切替 函館 接続
2018/9/7 20:00	大野SS	PSS減少中受信	動作	
2018/9/7 20:00	大野SS	PSS減少中受信	復帰	
2018/9/7 20:00	[redacted]	1L	信頼度監視	
2018/9/7 20:00	電発函館CS		停電復帰	信頼度監視
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 20:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 20:07	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 20:10	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 20:11	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 20:11	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 20:12	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 20:12	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 20:13	[redacted]	F12CB	投入	
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 20:13	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オンライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 20:13	福島線着雪防止	本館	入所	
2018/9/7 20:13	[redacted]	F13CB	投入	
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 受付
2018/9/7 20:14	中央給電指令所	中給卓－2	運転管理 オフライン	接続切替 札幌西 接続
2018/9/7 20:15	[redacted]	F2CB	投入	
2018/9/7 20:15		本館	退所	
2018/9/7 20:16		F3CB	投入	
2018/9/7 20:17		F4CB	投入	
2018/9/7 20:20	大野SS	PSS減少中受信	動作	
2018/9/7 20:20	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信	
2018/9/7 20:20	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	受信	
2018/9/7 20:20	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰	
2018/9/7 20:20	[redacted]	F4CB	投入	
2018/9/7 20:21	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	受信	
2018/9/7 20:21	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	復帰	
2018/9/7 20:21	大野SS	PSS減少中受信	復帰	
2018/9/7 20:21	[redacted]	F11CB	投入	
2018/9/7 20:23		F13CB	投入	
2018/9/7 20:23		所内AC100電源故障	復帰	
2018/9/7 20:23		所内AC200電源故障	復帰	
2018/9/7 20:24		F11CB	投入	
2018/9/7 20:26	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御
2018/9/7 20:26	電圧制御		制御可能機	器無
2018/9/7 20:26	電圧制御		制御異常終	了
2018/9/7 20:26	[redacted]	F12CB	投入	

2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	受付
2018/9/7 20:27	福島線着雪防止	電源故障	復帰					
2018/9/7 20:27	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３		運転管理	オンライン	接続切替	札幌東	接続
2018/9/7 20:27	[redacted]	3CB	機器不応動					
2018/9/7 20:27	[redacted]	66kV 3ShR 43A	手動					
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	函館	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	釧路	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		受付
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	旭川	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌西	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	札幌東	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	苫小牧	解除
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	運用区分	中給	解除
2018/9/7 20:28	[redacted]	3CB	投入					
2018/9/7 20:28	大野SS	SC制御機器なし検出	復帰					
2018/9/7 20:28	[redacted]	2CB	入					
2018/9/7 20:28	札幌系統制御所	監視制御サーバー Ｉ		運転管理	オフライン1	終了		完了
2018/9/7 20:28	[redacted]	F14CB	投入					
2018/9/7 20:28	[redacted]	66kV 2ShR 43A	手動					
2018/9/7 20:28	大野SS	SC制御機器なし検出	発生					
2018/9/7 20:29	[redacted]	66kV 1ShR 43A	手動					
2018/9/7 20:29	大野SS	SHR制御機器なし検出	発生					
2018/9/7 20:29	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 20:29	電圧制御		制御可能機	器無				
2018/9/7 20:29	電圧制御		制御異常終	了				
2018/9/7 20:30	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 20:30		本館	退所					
2018/9/7 20:32	電圧制御	[redacted]	制御開始	PRG制御				
2018/9/7 20:32	電圧制御		制御可能機	器無				
2018/9/7 20:32	電圧制御		制御異常終	了				
2018/9/7 20:32	[redacted]	1CB	投入					
2018/9/7 20:33	電圧制御	[redacted]	制御目標値	変更 内容設定変更				
2018/9/7 20:35	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 20:35	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	復帰					
2018/9/7 20:35	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	受信					
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 20:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 20:35	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	復帰					
2018/9/7 20:35	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信					
2018/9/7 20:35	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰					
2018/9/7 20:36	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 20:37	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 20:37	[redacted]	F2線路電圧	有					
2018/9/7 20:37	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 20:40	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 20:40	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 20:40	当日作業	当日作業件名		69656	当日作業登録			
2018/9/7 20:40	操作支援	DL切替操作支援		61764	当日作業登録			
2018/9/7 20:40	[redacted]	F22CB	投入					
2018/9/7 20:45	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理	故障復帰	要求		
2018/9/7 20:49	福島線着雪防止	本館	退所					
2018/9/7 20:50	当日作業	当日作業件名		69656	当日作業削除			
2018/9/7 20:55	電発函館CS	2極	運転					
2018/9/7 20:55	電発函館CS	AFCバンド幅60MW	受信					
2018/9/7 20:55	電発函館CS	O-557CB	切					
2018/9/7 20:55	電発函館CS	O-556CB	切					
2018/9/7 20:55	電発函館CS	O-563CB	切					
2018/9/7 20:56	[redacted]	配変A 43A	手動					
2018/9/7 20:56		配変B 43A	手動					
2018/9/7 20:56		F11CB	投入					
2018/9/7 20:57		F13CB	投入					
2018/9/7 20:59		F1CB	投入					
2018/9/7 20:59		F3CB	投入					
2018/9/7 21:00	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 21:00	電発函館CS	O-562CB	切					
2018/9/7 21:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 21:01	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 21:02		F2CB	投入					
2018/9/7 21:03		F1CB	投入					
2018/9/7 21:03		F2CB	投入					
2018/9/7 21:05	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 21:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 21:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 21:05	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 21:06	[redacted]	KF1CB	投入					
2018/9/7 21:06	発電当日運用	後志利別川水系　本登	録					
2018/9/7 21:06	発電制御	[redacted]	4分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 21:07	発電制御		3分前です	負荷変更制御				
2018/9/7 21:07	発電制御		実行指示	負荷変更制御				
2018/9/7 21:09	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 21:10	発電制御	[redacted]	制御開始	10.6m3/s(10.7)				
2018/9/7 21:10	発電制御		目標値送信	10.6m3/s(10.7)				
2018/9/7 21:10	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 21:10	[redacted]	F13CB	投入					
2018/9/7 21:11	発電制御	[redacted]	制御終了	(10.7m3/s)				
2018/9/7 21:12	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 21:13	[redacted]	F12CB	投入					
2018/9/7 21:14	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 21:15	[redacted]	F2CB	投入					

2018/9/7 21:15	[redacted]		TMチャート	最小 -400(-300)				
2018/9/7 21:15			TMチャート	最大 -400(100)				
2018/9/7 21:15			TMチャート	最大 400(-400)				
2018/9/7 21:16		配変A 43A	自動					
2018/9/7 21:16		配変B 43A	自動					
2018/9/7 21:30	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 21:30	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 21:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 21:36	[redacted]	187kV 43-87B	ロック					
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	受付
2018/9/7 21:53	札幌系統制御所	業務支援端末－１４		運転管理	オンライン	接続切替	釧路	接続
2018/9/7 21:55	[redacted]	187kV BP-87B甲	マスク解除					
2018/9/7 21:55		187kV BP-87B乙	マスク解除					
2018/9/7 22:00	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 22:00	電発函館CS	O-554CB	入					
2018/9/7 22:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 22:05	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 22:05	電発函館CS	O-564CB	入					
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:05	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 22:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 22:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 22:10	大野SS	PSS増加中受信	動作					
2018/9/7 22:10	大野SS	PSS増加中受信	復帰					
2018/9/7 22:16	[redacted]	F1CB	投入					
2018/9/7 22:18		F3CB	投入					
2018/9/7 22:20		F1CB	投入					
2018/9/7 22:21	予定作業	予定作業件名		69884 予定作業登録				
2018/9/7 22:22	[redacted]	F2CB	投入					
2018/9/7 22:24		F1CB	投入					
2018/9/7 22:27		187kV 43-87B	使用					
2018/9/7 22:29	予定作業	予定作業件名		69885 予定作業登録				
2018/9/7 22:30	大野SS	PSS減少中受信	動作					
2018/9/7 22:30	大野SS	PSS減少中受信	復帰					
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:42	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２				
2018/9/7 22:42	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 22:43	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２				
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 22:45	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 22:46	札幌系統制御所	札幌東制御卓－６		障害管理		故障復帰		要求
2018/9/7 22:47	[redacted]	CYC 表示回線断		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 22:47		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 22:47		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 22:47		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-B1			
2018/9/7 22:47		イニシャライズ情報要求		Bルート 函館HOST-1				
2018/9/7 22:47		CYC 表示回線断		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 22:47		CYC 表示渋滞(同期ワード)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 22:47		CYC 表示渋滞(データ異常)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 22:47	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:47	[redacted]	CYC 制御渋滞		発生				
2018/9/7 22:47		CYC 表示渋滞(同一ワード)		復帰	函館GW-A1			
2018/9/7 22:47		CYC 制御渋滞		復帰				
2018/9/7 22:47	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２				
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:47	[redacted]	イニシャライズ情報要求		Aルート 函館HOST-1				
2018/9/7 22:47		SV蓄積情報受信						
2018/9/7 22:47		電源故障	発生	(22:47:45)				
2018/9/7 22:47		27(所内)	復帰	(22:47:45)				
2018/9/7 22:47		ブザー		(22:47:46)				
2018/9/7 22:47		制御渋滞	発生	(22:47:46)				
2018/9/7 22:47		制御渋滞	復帰	(22:47:47)				
2018/9/7 22:47		本館	退所					
2018/9/7 22:47		電源故障	発生					
2018/9/7 22:47		27(所内)	復帰					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/7 22:47	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/7 22:48	[redacted]	警報停止応動タイムアウト		発生				
2018/9/7 22:49		警報停止異常	発生					

2018/9/7 22:52	[redacted]	1G有効電力上限１段	逸脱発生	1.550MW(1.490)
2018/9/7 22:52		1G有効電力上限２段	逸脱発生	1.550MW(1.500)
2018/9/7 22:54		1G有効電力	悪化傾向発	生　1.560MW(1.550)
2018/9/7 22:57		1G有効電力上限２段	逸脱復帰	1.490MW(1.500)
2018/9/7 22:57		1G有効電力上限１段	逸脱復帰	1.490MW(1.490)
2018/9/7 23:00	大野SS	PSS増加中受信	動作	
2018/9/7 23:00	電発函館CS	O-555CB	入	
2018/9/7 23:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰	
2018/9/7 23:01	[redacted]	1G有効電力上限１段	逸脱発生	1.570MW(1.490)
2018/9/7 23:01		1G有効電力上限２段	逸脱発生	1.570MW(1.500)
2018/9/7 23:03		1G有効電力	悪化傾向発	生　1.580MW(1.570)
2018/9/7 23:05	大野SS	PSS増加中受信	動作	
2018/9/7 23:05	電発函館CS	AFCバンド幅60MW	復帰	
2018/9/7 23:05	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	受信	
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:05	大野SS	PSS増加中受信	復帰	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 23:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 23:10	大野SS	PSS増加中受信	動作	
2018/9/7 23:10	電発函館CS	AFCバンド幅50MW	復帰	
2018/9/7 23:10	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	受信	
2018/9/7 23:10	電発函館CS	O-565CB	入	
2018/9/7 23:10	電発函館CS	AFCバンド幅30MW	復帰	
2018/9/7 23:10	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	受信	
2018/9/7 23:10	大野SS	PSS増加中受信	復帰	
2018/9/7 23:11	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 23:11	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/7 23:11	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/7 23:12	[redacted]	1G 水調	ロック	
2018/9/7 23:14		1G有効電力上限２段	逸脱復帰	1.480MW(1.500)
2018/9/7 23:14		1G有効電力上限１段	逸脱復帰	1.480MW(1.490)
2018/9/7 23:16		2CB	開放	
2018/9/7 23:16	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 23:16	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/7 23:16	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/7 23:16	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 23:16	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/7 23:16	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/7 23:17	[redacted]		TMチャート	最大 600(400)
2018/9/7 23:17			TMチャート	最小 -600(-400)
2018/9/7 23:17	電圧制御	大野SSGR	制御開始	GRP制御
2018/9/7 23:17	電圧制御	大野SSGR	制御可能機	器無
2018/9/7 23:17	電圧制御	大野SSGR	制御異常終	了
2018/9/7 23:17	[redacted]		TMチャート	最大 0(600)
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－２
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/7 23:31	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/7 23:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/7 23:59	[redacted]	本館	入所	
2018/9/8 0:00	大野SS	PSS増加中受信	動作	
2018/9/8 0:00	大野SS	275目標電圧下限逸脱	マスク解除	
2018/9/8 0:00	大野SS	解除予定時刻	解除	(23:59)
2018/9/8 0:00	電発函館CS	AFCバンド幅15MW	復帰	
2018/9/8 0:00	停電管理	停電作業決定件名	65330	削除
2018/9/8 0:00	操作支援	DL切替操作支援	61765	当日作業登録
2018/9/8 0:00	大野SS	PSS増加中受信	復帰	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	流量再計算18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	開始	
2018/9/8 0:05	記録・統計	再計算(年報)18	完了	
2018/9/8 0:11	[redacted]	43R	直接	
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　開始	受付
2018/9/8 0:12	[redacted]	1G 水調	使用	
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　配電	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　札幌東	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　中給	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　苫小牧	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　釧路	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　函館	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　旭川	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　運用区分　札幌西	割付
2018/9/8 0:12	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ	運転管理　オフライン２　実行モード　試験	遷移
2018/9/8 0:13	[redacted]	1G有効電力上限１段	逸脱発生	1.560MW(1.490)
2018/9/8 0:13		1G有効電力上限２段	逸脱発生	1.560MW(1.500)
2018/9/8 0:13		1G 水調	ロック	
2018/9/8 0:13	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	障害管理　故障復帰	要求
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３	運転管理　オフライン　接続切替　札幌西	受付

2018/9/8 0:14	発電当日運用	可能電力	送信開始					
2018/9/8 0:14	発電当日運用	可能電力	送信終了					
2018/9/8 0:14	[redacted]	1G有効電力上限2段	逸脱復帰	1.440MW(1.500)				
2018/9/8 0:14	[redacted]	1G有効電力上限1段	逸脱復帰	1.440MW(1.490)				
2018/9/8 0:14	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オフライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－2				
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:15	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:15	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－3				
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:16	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算要求実施		函館制御卓－2				
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:17	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:18	[redacted]	1G 水調	使用					
2018/9/8 0:18	[redacted]	1G 水調	ロック					
2018/9/8 0:18	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 7	送信開始	函館→中給				
2018/9/8 0:18	記録・統計	実績1(PM)18/ 9/ 7	送信終了	函館→中給				
2018/9/8 0:18	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰		要求	
2018/9/8 0:18	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障	復帰	
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:20	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:22	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(日報)18/ 9/ 7	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(月報)18/ 9	完了					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	開始					
2018/9/8 0:23	記録・統計	再計算(年報)18	完了					
2018/9/8 0:28	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰		要求	
2018/9/8 0:33	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰		要求	
2018/9/8 0:34	大野SS	187連変A ﾀｯﾌﾟ極限	発生					
2018/9/8 0:34	大野SS	11CB	投入					
2018/9/8 0:35	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障		発生
2018/9/8 0:35	大野SS	187連変A 系統	同期					
2018/9/8 0:35	大野SS	187連変A 系統	非同期					
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	開始					
2018/9/8 0:35	記録・統計	再計算(30分)18/ 9/ 8	完了					
2018/9/8 0:35	大野SS	187連変A ﾀｯﾌﾟ極限	復帰					
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	受付
2018/9/8 0:36	中央給電指令所	業務支援端末－5		運転管理	オンライン	接続切替	札幌西	接続
2018/9/8 0:37	大野SS	187連変A 系統	同期					
2018/9/8 0:37	大野SS	12CB	機器不応動					
2018/9/8 0:37	大野SS	187連変A 系統	非同期					
2018/9/8 0:37	大野SS	187kV 連変A 43SP	並列					
2018/9/8 0:38	大野SS	187連変A 系統	同期					
2018/9/8 0:38	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		障害管理	故障復帰		要求	
2018/9/8 0:38	旭川系統制御所	監視制御サーバーⅢ		障害管理	オフライン2	ソフト軽故障	復帰	
2018/9/8 0:38	大野SS	12CB	機器不応動					
2018/9/8 0:38	大野SS	187連変A 系統	非同期					
2018/9/8 0:38	大野SS	187kV 連変A 43SP	単独					
2018/9/8 0:39	大野SS	187kV 連変B 43SP	単独					
2018/9/8 0:39	大野SS	187kV 連変C 43SP	単独					
2018/9/8 0:39	大野SS	187連変A 系統	同期					
2018/9/8 0:39	大野SS	12CB	機器不応動					
2018/9/8 0:39	大野SS	187連変A 系統	非同期					
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	受付
2018/9/8 0:40	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オフライン	接続切替	苫小牧	接続
2018/9/8 0:40	大野SS	11CB	開放					
2018/9/8 0:42	[redacted]	187連変A ﾀｯﾌﾟ極限	発生					
2018/9/8 0:42	[redacted]	11CB	投入					
2018/9/8 0:43	[redacted]	187連変A ﾀｯﾌﾟ極限	復帰					
2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－3		運転管理	オフライン	接続切替	札幌東	受付

2018/9/8 0:43	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オフライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/8 0:44	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/8 0:44	[redacted]	系統(187kV)		同期				
2018/9/8 0:44	[redacted]	12CB		投入				
2018/9/8 0:44	[redacted]	系統(187kV)		非同期				
2018/9/8 0:44	中央給電指令所	業務支援端末－５			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:45	中央給電指令所	業務支援端末－５			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/8 0:51	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続
2018/9/8 0:52	発電翌日計画	森PS	201	8/ 9/ 9 本	登録			
2018/9/8 0:52	[redacted]	配変A ﾀｯﾌﾟ極限		発生				
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	受付
2018/9/8 0:52	中央給電指令所	業務支援端末－５			運転管理	オンライン	接続切替 札幌東	接続
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	受付
2018/9/8 0:52	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 釧路	接続
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:54	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:56	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	受付
2018/9/8 0:57	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 札幌西	接続
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	受付
2018/9/8 0:58	中央給電指令所	業務支援端末－５			運転管理	オンライン	接続切替 苫小牧	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 函館	接続
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	受付
2018/9/8 0:59	札幌系統制御所	札幌東訓練卓－３			運転管理	オンライン	接続切替 旭川	接続