

別紙

送配電等業務指針第33条第1項第2号ア、イの要件適否の状況に係る詳細について(2021年9月末現在)

ア. 地域間連系線の利用実績

目的: 連系線の高稼働での利用頻度を見る

指標: 空容量/運用容量が5%以下の時間数比率(2020/10~2021/9)

連系線	順方向	逆方向	判定
北海道本州間連系設備	4%	20%	○
東北東京間連系線	9%	0%	
東京中部間連系設備	32%	26%	○
中部関西間連系線	6%	6%	
北陸関西間連系線	14%	14%	
関西中国間連系線	0%	2%	
中国四国間連系線	1%	0%	
中国九州間連系線	0%	32%	○
中部北陸間連系設備	16%	21%	※
関西四国間連系設備	4%	32%	※

判定: ○

(要件)

・運用容量に対する空容量が5%以下の時間数比率が、過去1年間で20%以上となった場合

※他の連系線への迂回が可能である潮流については、他の連系線に迂回したものとして取り扱い総合的に判断する

・北陸関西間連系線迂回(順方向0%、逆方向1%)

・中国四国間連系線迂回(順方向0%、逆方向1%)

イ. 市場取引状況

目的: 連系線の容量超過により市場取引へ影響を与えた頻度を見る

指標: 市場分断処理の時間数比率(2020/10~2021/9)

連系線	順方向	逆方向	判定
北海道本州間連系設備	3%	9%	
東北東京間連系線	5%	0%	
東京中部間連系設備	29%	23%	○
中部関西間連系線	2%	2%	
北陸関西間連系線	1%	0%	
関西中国間連系線	0%	0%	
中国四国間連系線	0%	0%	
中国九州間連系線	0%	21%	○
中部北陸間連系設備	2%	2%	
関西四国間連系設備	0%	1%	

判定: ○

(要件)

・過去1年間に市場分断処理を行った商品の数が、過去1年間の総商品数の20%以上