

会員からの御意見および事務局コメント

1. 会員からいただいた御意見

資料を確認の上、意見なし（10名）

【会員名】新谷宏治、木幡廉之、中村義和、小栗利晃、清水康広、
高間康弘、河口健、首藤隆徳、大西健介、江口貴之

2. 事務局コメント

（1）中地域交流ループ運用開始後の北陸マージンの取扱いについて

- ・放射状系統では従来どおりマージンを設定する。
- ・中地域ループ系統での長期～週間断面ではマージンを「ゼロ」とする。
- ・前々日断面では最大電源脱落時の需給バランスにおいて、北陸エリアの予備率（連系線空容量を最大限考慮）が3%未満となる見込みとなった場合に限り、「最大電源ユニット相当＋翌々日の需要想定×3%―一次～三次①の複合約定時の必要量」でマージンを設定する。

（2）作業停止計画調整と運用容量、マージン算出スケジュールの整合に関する広域機関規程類の改正について

- ・「表 本機関が公開する系統情報の項目及び公開時期」について
長期：毎年2月末日
年間：毎年2月中旬
とする。

以上