

## 2023年度 第3回運用容量検討会 議事録

日 時：2023年10月10日（火） 13：10～13：50

場 所：Web 開催

出席者：

守谷 直之	北海道電力ネットワーク（株）	工務部系統運用グループリーダー
佐藤 匡美	東北電力ネットワーク（株）	電力システム部給電グループ課長
福田 拓広	東京電力パワーグリッド（株）	系統運用部系統運用計画グループマネージャー
阿知和大和	中部電力パワーグリッド（株）	系統運用部系統技術グループ課長
清水 康広	北陸電力送配電（株）	電力流通部系統運用・保護チーム統括課長
吉田 貴之	関西電力送配電（株）	系統運用部系統技術グループチーフマネージャー
首藤 隆徳	中国電力ネットワーク（株）	系統運用部系統技術グループマネージャー
楠 俊成	四国電力送配電（株）	系統運用部給電グループリーダー
小杉 成史	九州電力送配電（株）	系統技術本部電力品質グループ長
下形 竜也	電源開発送変電ネットワーク株式会社	変電・系統技術部系統技術グループリーダー

事務局

久保田 泰基	（電力広域的運営推進機関	運用部長）
田治見 淳	（電力広域的運営推進機関	運用部担当部長）
江郷 賢人	（電力広域的運営推進機関	運用部マネージャー）
永吉 広樹	（電力広域的運営推進機関	運用部）
山田 響介	（電力広域的運営推進機関	運用部）
菊池 紀隆	（電力広域的運営推進機関	運用部）
太田 祐貴	（電力広域的運営推進機関	運用部）

配布資料

- 1 連系線の運用容量算出における課題の検討について
- 1-1 熱容量の適用期間細分化
- 1-2 周波数維持限度値算出における特殊日等の設定について

議題1：連系線の運用容量算出における課題の検討について

事務局から資料1-1, 1-2について説明を行った。主な議論は以下のとおり。

〔主な議論〕○検討会 ●事務局

- ：いわき幹線の制約がケーブルから架空送電線に替わるが、他の電気設備の制約がネックになる可能性がある。一概に運用容量が上がるような誤解を招かないよう考慮願う。
- ：表現については誤解を招かないように見直す。
- ：東北東京間の熱容量の見直しは今年の12月から運用開始できないか、同期安定性や他の電気設備の制約について確認を進めたい。運用可能な見込みがある場合、臨時で検討会を開き審議を行う。

以 上