

電力広域的運営推進機関公表資料 一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等 新旧対照表

変更前(変更点に下線)			変更後(変更点に下線)		
一般送配電事業者及び送電事業者が公表する系統情報の項目等			一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等		
表1 一般送配電事業者及び送電事業者が公開する系統情報及び公開の手段、時期			表1 一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が公開する系統情報及び公開の手段、時期		
情報項目	公開の手段	公開時期	情報項目	公開の手段	公開時期
(a) 一般送配電事業者及び送電事業者の系統ルール ・情報公表ルール ・設備形成ルール ・系統アクセスルール ・系統運用ルール	一般送配電事業者及び送電事業者のウェブサイト	都度	(a) 一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の系統ルール ・情報公表ルール ・設備形成ルール ・系統アクセスルール ・系統運用ルール	一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者のウェブサイト	都度
(b) 系統の空容量等に関する情報 ・系統の空容量等に関し、簡易的に地図上に記載した送電系統図(特別高圧以上)(※1)	一般送配電事業者のウェブサイト	同上	(b) 系統の空容量等に関する情報 ・系統の空容量等に関し、簡易的に地図上に記載した送電系統図(特別高圧以上)(※1)	一般送配電事業者及び配電事業者のウェブサイト	同上
(c) 流通設備計画 ・流通設備建設計画(※2)	一般送配電事業者及び送電事業者のウェブサイト	同上	(c) 流通設備計画 ・流通設備建設計画(※2)	一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者のウェブサイト	同上
(d) 需要及び送配電に関する情報(※3) ・地点別需要、系統潮流実績(変電所単位かつ1時間単位) ・系統構成、予想潮流(1年度目、5年度目) ・送電線の投資・廃止計画(10年間) ・送電線の作業停止計画(年間計画2年分、過去計画1年分以上) ・送変電設備のインピーダンス(ループ系統のみ)	一般送配電事業者のウェブサイト	1年毎	(d) 需要及び送配電に関する情報(※3) ・地点別需要、系統潮流実績(変電所単位かつ1時間単位) ・系統構成、予想潮流(1年度目、5年度目) ・送電線の投資・廃止計画(10年間) ・送電線の作業停止計画(年間計画2年分、過去計画1年分以上) ・送変電設備のインピーダンス(ループ系統のみ)	一般送配電事業者及び配電事業者のウェブサイト	1年毎
(e) 電源の開示に係る情報提供の対応状況に関する情報 ・発電設備等毎に情報提供の対応状況を明示した送電系統図(発電設備等の名称は除く)	同上	同上	(e) 電源の開示に係る情報提供の対応状況に関する情報 ・発電設備等毎に情報提供の対応状況を明示した送電系統図(発電設備等の名称は除く)	同上	同上
(f) 需給関連情報(需給予想) ・供給区域の需要電力 翌日: 翌日の最大時需要電力と予想時刻 当日: 当日の最大時需要電力と予想時刻 ・供給区域の最大需要電力に対する供給電力 翌日: 翌日の供給電力 当日: 当日の供給電力	同上	翌日: 前日18時頃 当日: 当日9時頃	(f) 需給関連情報(需給予想) ・供給区域の需要電力 翌日: 翌日の最大時需要電力と予想時刻 当日: 当日の最大時需要電力と予想時刻 ・供給区域の最大需要電力に対する供給電力 翌日: 翌日の供給電力 当日: 当日の供給電力	同上 (※4)	翌日: 前日18時頃 当日: 当日9時頃
(g) 需給関連情報(電力使用状況) ・供給区域の需要電力の現在値 ・供給区域の当日及び前日(※4)の需要実績カーブ ・供給区域の当日の最大電力実績と発生時刻	同上	都度	(g) 需給関連情報(電力使用状況) ・供給区域の需要電力の現在値 ・供給区域の当日及び前日(※5)の需要実績カーブ ・供給区域の当日の最大電力実績と発生時刻	同上 (※4)	都度
(h) 需給関連情報(需給実績)(※5) ・供給区域の需要実績(30分値) ・供給区域の供給実績(電源種別、30分値)	同上	同上	(h) 需給関連情報(需給実績)(※6) ・供給区域の需要実績(30分値) ・供給区域の供給実績(電源種別、30分値)	同上 (※4)	同上
(i) 再生可能エネルギーの接続・申込状況に関する情報	同上	1か月毎	(i) 再生可能エネルギーの接続・申込状況に関する情報	同上	1か月毎

変 更 前 (変更点に下線)			変 更 後 (変更点に下線)		
<u>(※6)</u> ・太陽光発電の接続・申込状況 <u>(※7)</u> <u>(※8)</u> ・風力発電の接続・申込状況 <u>(※8)</u> ・バイオマス発電の接続・申込状況 ・水力発電（揚水を除く）の接続・申込状況 ・地熱発電の接続・申込状況			<u>(※7)</u> ・太陽光発電の接続・申込状況 <u>(※8)</u> <u>(※9)</u> ・風力発電の接続・申込状況 <u>(※9)</u> ・バイオマス発電の接続・申込状況 ・水力発電（揚水を除く）の接続・申込状況 ・地熱発電の接続・申込状況		
<u>(j)</u> 再生可能エネルギーの出力抑制（需給バランスの制約）の実施状況に関する情報 <u>(※9)</u> ・出力抑制が行われた日、時間帯 ・その時間帯ごとの給電指令が行われた出力の合計 ・理由（「下げ調整力不足」などの要因）	同上	出力抑制が行われた日の属する月の翌月	<u>(j)</u> 再生可能エネルギーの出力抑制（需給バランスの制約）の実施状況に関する情報 <u>(※10)</u> ・出力抑制が行われた日、時間帯 ・その時間帯ごとの給電指令が行われた出力の合計 ・理由（「下げ調整力不足」などの要因）	同上 <u>(※4)</u>	出力抑制が行われた日の属する月の翌月
<u>(k)</u> ノンファーム型接続の受付状況等に関する情報 <u>(※10)</u> ・太陽光発電の受付状況 ・風力発電（陸上・洋上）の受付状況 ・バイオマス発電の受付状況 ・水力発電（揚水を除く）の受付状況 ・地熱発電の受付状況 ・火力発電の受付状況 ・その他発電の受付状況	同上	1か月毎	<u>(k)</u> ノンファーム型接続の受付状況等に関する情報 <u>(※11)</u> ・太陽光発電の受付状況 ・風力発電（陸上・洋上）の受付状況 ・バイオマス発電の受付状況 ・水力発電（揚水を除く）の受付状況 ・地熱発電の受付状況 ・火力発電の受付状況 ・その他発電の受付状況	同上	1か月毎
(新設)	(新設)	(新設)	<u>(1)</u> 混雑系統に関する情報 <u>(速報)</u> ・混雑処理を行った系統 ・混雑処理を行った日時 ・概算出力抑制量 <u>(確報)</u> ・混雑処理を行った系統 ・混雑処理を行った日時 ・出力抑制量 ・混雑処理費用（混雑処理に用いた電源の値差×出力抑制量） <u>(年度報) (※12)</u> ・出力抑制回数 ・出力抑制量 ・混雑処理費用（混雑処理に用いた電源の値差×出力抑制量）	同上	<u>(速報)</u> 混雑処理が発生した日の翌営業日までに <u>(確報)</u> 混雑処理が発生した日が属する月の翌々月の末日までに <u>(年度報)</u> 混雑処理が発生した日が属する年度の翌年度の5月末日までに
<u>(※1) ~ (※3)</u> (略) (新設)			<u>(※1) ~ (※3)</u> (略)		
<u>(※4)</u> (略)			<u>(※4)</u> 配電事業者に関しては、一般送配電事業者へ需給管理を委託する必要がある場合、このため、配電事業者自らが需給管理を行う場合、情報公開を行うものとする。		
<u>(※5)</u> 可能な限りリアルタイムに近く、グラフ・表といったビジュアル化して公表するものとする。ビジュアル化のためのシステム整備が必要な場合は、数値データを先行して公開を行うといった対応を行う。リアルタイム公開可能なシステムを整備する必要がある場合も考えられることに鑑み、当該システムが整うまでの間は、1時間値を最低月1回の更新とする。			<u>(※5)</u> (略)		
<u>(※5)</u> 可能な限りリアルタイムに近く、グラフ・表といったビジュアル化して公表するものとする。ビジュアル化のためのシステム整備が必要な場合は、数値データを先行して公開を行うといった対応を行う。リアルタイム公開可能なシステムを整備する必要がある場合も考えられることに鑑み、当該システムが整うまでの間は、1時間値を最低月1回の更新とする。			<u>(※6)</u> 可能な限りリアルタイムに近く、グラフ・表といったビジュアル化して公表するものとする。ビジュアル化のためのシステム整備が必要な場合は、数値データを先行して公開を行うといった対応を行う。リアルタイム公開可能なシステムを整備する必要がある場合も考えられることに鑑み、当該システムが整うまでの間は、1時間値を最低月1回の更新とする。 需給実績について、火力発電に関しては、必要なシステム整備を行った後、リアルタイムに		

変 更 前 (変更点に下線)	変 更 後 (変更点に下線)																		
<p>(※6)～(※8) (略)</p> <p>(※9) 公開する事項は、<u>FIT法施行規則(平成24年6月18日経済産業省令第46号)</u>に準ずる。</p> <p>(※10) (略)</p> <p>(新設)</p> <p>(注) (略)</p>	<p><u>近い時間軸では合算で公開、一定の期間経過後(1か月後頃)に、燃料種別に公開を行う。ただし、燃料種別での公開が特定の発電所の需給実績となる場合を除く。</u></p> <p>(※7)～(※9) (略)</p> <p>(※10) 公開する事項は、<u>再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)</u>に準ずる。</p> <p>(※11) (略)</p> <p>(※12) <u>各系統の年度合計値</u></p> <p>(注) (略)</p>																		
<p>表2 一般送配電事業者が開示請求者の請求に応じて開示する系統情報及び開示の手段、時期</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">情報項目</th> <th style="text-align: center;">開示手段</th> <th style="text-align: center;">更新時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) 発電出力実績に関する情報(※1)(※2)(※3) ・発電出力実績：発電機毎に1時間毎(匿名、系統構成とセット) ・電源種 ・発電機単位の設備容量・LFC幅・最低出力・変化速度 ・発電所単位の運用制約(燃料消費制約、地熱の蒸気井の減衰等による制約、海水温制約、取水量制約、大気温度制約)</td> <td>開示請求者(※4)(※5)と一般送配電事業者(※6)間において、<u>秘密保持契約を締結のうえ開示</u></td> <td style="text-align: center;">年度毎</td> </tr> <tr> <td>(b) 電源の新設・停止・廃止計画に関する情報(※1)(※3) ・電源の新設・停止・廃止計画</td> <td style="text-align: center;">同上</td> <td style="text-align: center;">同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※1)・(※2) (略)</p> <p>(※3) 系統連系希望者による開示請求のタイミングは、<u>運転開始前：1回、運転開始後：毎年度1回まで</u> 学術及び公益的な目的での開示希望者による開示請求のタイミングは、<u>検証等が必要となった都度：1回</u></p> <p>(※4) 系統連系希望者が開示請求を行う場合は、ある程度の事業の蓋然性が高まったと考えられる接続検討申込みをしたことを条件とする。なお、<u>低圧(10キロワット以上)の系統連系希望者は事業の蓋然性が高まったと判断できる資料の提出を条件とする。</u> 学術目的での開示請求を行う場合は、<u>学術研究を目的とする機関、若しくは団体又はそれらに属する者であること、かつ、学術研究の用に供する目的で開示情報を取り扱うことを条件とする</u> 公益的な目的での開示請求を行う場合は、<u>国や電力広域的運営推進機関の審議会等で検証等が必要となり、国や電力広域的運営推進機関からの要請等を受け検証等を行う者であることを条件とする。</u></p> <p>(※5) 開示請求者は、開示請求の都度、<u>一般送配電事業者において別途定める一定の手数料を開示主体である一般送配電事業者</u>に支払う。</p>	情報項目	開示手段	更新時期	(a) 発電出力実績に関する情報(※1)(※2)(※3) ・発電出力実績：発電機毎に1時間毎(匿名、系統構成とセット) ・電源種 ・発電機単位の設備容量・LFC幅・最低出力・変化速度 ・発電所単位の運用制約(燃料消費制約、地熱の蒸気井の減衰等による制約、海水温制約、取水量制約、大気温度制約)	開示請求者(※4)(※5)と一般送配電事業者(※6)間において、 <u>秘密保持契約を締結のうえ開示</u>	年度毎	(b) 電源の新設・停止・廃止計画に関する情報(※1)(※3) ・電源の新設・停止・廃止計画	同上	同上	<p>表2 一般送配電事業者及び配電事業者が開示請求者の請求に応じて開示する系統情報及び開示の手段、時期</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">情報項目</th> <th style="text-align: center;">開示手段</th> <th style="text-align: center;">更新時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) 発電出力実績に関する情報(※1)(※2)(※3) ・発電出力実績：発電機毎に1時間毎(匿名、系統構成とセット) ・電源種 ・発電機単位の設備容量・LFC幅・最低出力・変化速度 ・発電所単位の運用制約(燃料消費制約、地熱の蒸気井の減衰等による制約、海水温制約、取水量制約、大気温度制約)</td> <td>開示請求者(※4)(※5)と一般送配電事業者(※6)又は配電事業者(※6)間において、<u>秘密保持契約を締結のうえ開示</u></td> <td style="text-align: center;">年度毎</td> </tr> <tr> <td>(b) 電源の新設・停止・廃止計画に関する情報(※1)(※3) ・電源の新設・停止・廃止計画</td> <td style="text-align: center;">同上</td> <td style="text-align: center;">同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※1)・(※2) (略)</p> <p>(※3) 系統連系希望者による開示請求のタイミング、<u>回数</u>は、<u>運転開始前(接続検討申込済)：1回、運転開始前(契約申込済)：毎年度1回、運転開始後：毎年度1回まで</u> 学術及び公益的な目的での開示希望者による開示請求のタイミング、<u>回数</u>は、<u>検証等が必要となった都度：1回</u> <u>再エネ海域利用法に基づく公募への参加予定者による開示請求のタイミング、回数は、公募への参加時：1回</u></p> <p>(※4) 系統連系希望者が開示請求を行う場合は、ある程度の事業の蓋然性が高まったと考えられる接続検討申込みをしたことを条件とする。なお、<u>低圧(10キロワット以上)の系統連系希望者は事業の蓋然性が高まったと判断できる資料の提出を条件とする。</u> 学術目的での開示請求を行う場合は、<u>学術研究を目的とする機関、若しくは団体又はそれらに属する者であること、かつ、学術研究の用に供する目的で開示情報を取り扱うことを条件とする</u> 公益的な目的での開示請求を行う場合は、<u>国や電力広域的運営推進機関の審議会等で検証等が必要となり、国や電力広域的運営推進機関からの要請等を受け検証等を行う者であることを条件とする。</u> <u>再エネ海域利用法に基づく公募への参加予定者が開示請求を行う場合は、公募への参加の蓋然性が高い書類の提出を条件とする。</u></p> <p>(※5) 開示請求者は、開示請求の都度、<u>一般送配電事業者及び配電事業者において別途定める一定の手数料を開示主体である一般送配電事業者又は配電事業者</u>に支払う。</p>	情報項目	開示手段	更新時期	(a) 発電出力実績に関する情報(※1)(※2)(※3) ・発電出力実績：発電機毎に1時間毎(匿名、系統構成とセット) ・電源種 ・発電機単位の設備容量・LFC幅・最低出力・変化速度 ・発電所単位の運用制約(燃料消費制約、地熱の蒸気井の減衰等による制約、海水温制約、取水量制約、大気温度制約)	開示請求者(※4)(※5)と一般送配電事業者(※6)又は配電事業者(※6)間において、 <u>秘密保持契約を締結のうえ開示</u>	年度毎	(b) 電源の新設・停止・廃止計画に関する情報(※1)(※3) ・電源の新設・停止・廃止計画	同上	同上
情報項目	開示手段	更新時期																	
(a) 発電出力実績に関する情報(※1)(※2)(※3) ・発電出力実績：発電機毎に1時間毎(匿名、系統構成とセット) ・電源種 ・発電機単位の設備容量・LFC幅・最低出力・変化速度 ・発電所単位の運用制約(燃料消費制約、地熱の蒸気井の減衰等による制約、海水温制約、取水量制約、大気温度制約)	開示請求者(※4)(※5)と一般送配電事業者(※6)間において、 <u>秘密保持契約を締結のうえ開示</u>	年度毎																	
(b) 電源の新設・停止・廃止計画に関する情報(※1)(※3) ・電源の新設・停止・廃止計画	同上	同上																	
情報項目	開示手段	更新時期																	
(a) 発電出力実績に関する情報(※1)(※2)(※3) ・発電出力実績：発電機毎に1時間毎(匿名、系統構成とセット) ・電源種 ・発電機単位の設備容量・LFC幅・最低出力・変化速度 ・発電所単位の運用制約(燃料消費制約、地熱の蒸気井の減衰等による制約、海水温制約、取水量制約、大気温度制約)	開示請求者(※4)(※5)と一般送配電事業者(※6)又は配電事業者(※6)間において、 <u>秘密保持契約を締結のうえ開示</u>	年度毎																	
(b) 電源の新設・停止・廃止計画に関する情報(※1)(※3) ・電源の新設・停止・廃止計画	同上	同上																	

変更前 (変更点に下線)	変更後 (変更点に下線)																								
<p>(※6) 具体的には、一般送配電事業者の情報公表等ルールで定める。</p> <p>(注) (略)</p>	<p>(※6) 具体的には、一般送配電事業者及び配電事業者の情報公表等ルールで定める。</p> <p>(注) (略)</p>																								
<p>表3 一般送配電事業者及び送電事業者が個々の要請に応じて提示する系統情報及び提示の手段、時期</p> <table border="1" data-bbox="172 331 1397 1650"> <thead> <tr> <th>情報項目</th> <th>提示手段</th> <th>提示時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) 流通設備の故障状況 (設備名、発生時刻、原因、復旧状況等)</td> <td>一般送配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)への店頭、電話等での問合せに応じ、個別に示し、説明</td> <td>都度</td> </tr> <tr> <td>(b) 系統アクセス情報 (特別高圧) ・地内系統 (連系線を除く一般送配電事業者が運用する送電系統をいう。以下、本表において同じ。)の送電系統図 (送電線、変圧器等の容量を含む。) (但し、表1 (b) (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の潮流図 (予想及び実績) ・地内系統の設備定数 (送電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他送電系統への連系の技術検討に係わる情報 ・地内系統の送変電設備計画 (但し、表1 (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の作業停止計画 (計画及び実績) ・地内系統の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)</td> <td>一般送配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)の店頭での閲覧(※2)、または、問合せに応じ、個別に示し、説明</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>(c) 系統アクセス情報 (高圧) ・配電系統図 (配電線及び変圧器の容量を含む。) ・希望配電線 (系統連系希望者が連系を希望する配電線をいう。以下、本表において同じ。)の潮流 (予想及び実績) ・希望配電線の設備定数 (配電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他配電設備への連系の技術検討に係わる情報 ・希望配電線の配電設備計画 ・希望配電線の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)</td> <td>同上</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※1) 具体的には、一般送配電事業者及び送電事業者の情報公表ルールで定める。</p> <p>(※2) 系統連系希望者の希望連系点付近の送電系統図または配電系統図を提示する。</p>	情報項目	提示手段	提示時期	(a) 流通設備の故障状況 (設備名、発生時刻、原因、復旧状況等)	一般送配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)への店頭、電話等での問合せに応じ、個別に示し、説明	都度	(b) 系統アクセス情報 (特別高圧) ・地内系統 (連系線を除く一般送配電事業者が運用する送電系統をいう。以下、本表において同じ。)の送電系統図 (送電線、変圧器等の容量を含む。) (但し、表1 (b) (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の潮流図 (予想及び実績) ・地内系統の設備定数 (送電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他送電系統への連系の技術検討に係わる情報 ・地内系統の送変電設備計画 (但し、表1 (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の作業停止計画 (計画及び実績) ・地内系統の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	一般送配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)の店頭での閲覧(※2)、または、問合せに応じ、個別に示し、説明	同上	(c) 系統アクセス情報 (高圧) ・配電系統図 (配電線及び変圧器の容量を含む。) ・希望配電線 (系統連系希望者が連系を希望する配電線をいう。以下、本表において同じ。)の潮流 (予想及び実績) ・希望配電線の設備定数 (配電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他配電設備への連系の技術検討に係わる情報 ・希望配電線の配電設備計画 ・希望配電線の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	同上	同上	<p>表3 一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が個々の要請に応じて提示する系統情報及び提示の手段、時期</p> <table border="1" data-bbox="1555 331 2781 1650"> <thead> <tr> <th>情報項目</th> <th>提示手段</th> <th>提示時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) 流通設備の故障状況 (設備名、発生時刻、原因、復旧状況等)</td> <td>一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)への店頭、電話等での問合せに応じ、個別に示し、説明</td> <td>都度</td> </tr> <tr> <td>(b) 特別高圧の系統情報 ・地内系統 (連系線を除く一般送配電事業者又は配電事業者が運用する送電系統をいう。以下本表において同じ。)の送電系統図 (送電線、変圧器等の容量を含む。) (但し、表1 (b) (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の潮流図 (予想及び実績) ・地内系統の設備定数 (送電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他送電系統への連系の技術検討に係わる情報 ・地内系統の送変電設備計画 (但し、表1 (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の作業停止計画 (計画及び実績) ・地内系統の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者又は配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)</td> <td>一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)の店頭での閲覧(※2)、または、問合せに応じ、個別に示し、説明</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>(c) 高圧の系統情報 ・配電系統図 (配電線及び変圧器の容量を含む。) ・配電線の潮流 (予想及び実績) ・配電線の設備定数 (配電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他配電設備への連系の技術検討に係わる情報 ・配電線の配電設備計画 ・配電線の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)</td> <td>同上</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※1) 具体的には、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の情報公表ルールで定める。</p> <p>(※2) 系統連系希望者の希望連系点付近または配電事業を営もうとする者がその事業を検討する範囲 (関連する特別高圧の地内系統の情報を含む。)の送電系統図または配電系統図を提示する。</p>	情報項目	提示手段	提示時期	(a) 流通設備の故障状況 (設備名、発生時刻、原因、復旧状況等)	一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)への店頭、電話等での問合せに応じ、個別に示し、説明	都度	(b) 特別高圧の系統情報 ・地内系統 (連系線を除く一般送配電事業者又は配電事業者が運用する送電系統をいう。以下本表において同じ。)の送電系統図 (送電線、変圧器等の容量を含む。) (但し、表1 (b) (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の潮流図 (予想及び実績) ・地内系統の設備定数 (送電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他送電系統への連系の技術検討に係わる情報 ・地内系統の送変電設備計画 (但し、表1 (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の作業停止計画 (計画及び実績) ・地内系統の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者又は配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)の店頭での閲覧(※2)、または、問合せに応じ、個別に示し、説明	同上	(c) 高圧の系統情報 ・配電系統図 (配電線及び変圧器の容量を含む。) ・配電線の潮流 (予想及び実績) ・配電線の設備定数 (配電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他配電設備への連系の技術検討に係わる情報 ・配電線の配電設備計画 ・配電線の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	同上	同上
情報項目	提示手段	提示時期																							
(a) 流通設備の故障状況 (設備名、発生時刻、原因、復旧状況等)	一般送配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)への店頭、電話等での問合せに応じ、個別に示し、説明	都度																							
(b) 系統アクセス情報 (特別高圧) ・地内系統 (連系線を除く一般送配電事業者が運用する送電系統をいう。以下、本表において同じ。)の送電系統図 (送電線、変圧器等の容量を含む。) (但し、表1 (b) (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の潮流図 (予想及び実績) ・地内系統の設備定数 (送電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他送電系統への連系の技術検討に係わる情報 ・地内系統の送変電設備計画 (但し、表1 (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の作業停止計画 (計画及び実績) ・地内系統の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	一般送配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)の店頭での閲覧(※2)、または、問合せに応じ、個別に示し、説明	同上																							
(c) 系統アクセス情報 (高圧) ・配電系統図 (配電線及び変圧器の容量を含む。) ・希望配電線 (系統連系希望者が連系を希望する配電線をいう。以下、本表において同じ。)の潮流 (予想及び実績) ・希望配電線の設備定数 (配電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他配電設備への連系の技術検討に係わる情報 ・希望配電線の配電設備計画 ・希望配電線の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	同上	同上																							
情報項目	提示手段	提示時期																							
(a) 流通設備の故障状況 (設備名、発生時刻、原因、復旧状況等)	一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)への店頭、電話等での問合せに応じ、個別に示し、説明	都度																							
(b) 特別高圧の系統情報 ・地内系統 (連系線を除く一般送配電事業者又は配電事業者が運用する送電系統をいう。以下本表において同じ。)の送電系統図 (送電線、変圧器等の容量を含む。) (但し、表1 (b) (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の潮流図 (予想及び実績) ・地内系統の設備定数 (送電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他送電系統への連系の技術検討に係わる情報 ・地内系統の送変電設備計画 (但し、表1 (c)により公開する情報を除く。) ・地内系統の作業停止計画 (計画及び実績) ・地内系統の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者又は配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口等(※1)の店頭での閲覧(※2)、または、問合せに応じ、個別に示し、説明	同上																							
(c) 高圧の系統情報 ・配電系統図 (配電線及び変圧器の容量を含む。) ・配電線の潮流 (予想及び実績) ・配電線の設備定数 (配電線、変圧器等の電圧、インピーダンス等)、短絡容量、系統保護リレーの設置状況その他配電設備への連系の技術検討に係わる情報 ・配電線の配電設備計画 ・配電線の停電実績 (但し、停電発生時に一般送配電事業者のウェブサイト等で公開する情報を除く。)	同上	同上																							