

エリア間自己託送の計画記載に関する補足説明

平成30年8月31日

地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会事務局

電力広域的運営推進機関
日本卸電力取引所

エリア間自己託送の計画においては、精算手続きのうえで自己託送の取引分を区別するために、特定紐付コードを付記した取引計画を記載する必要があります。

とりわけ市場約定後にエリア間自己託送の取引分を変更されたい場合、次頁以降を参照いただき、入札行動及び計画提出に誤りが無いよう、十分に注意くださるようお願いいたします。

例 1) エリア間自己託送の取引分を増加変更したい場合

【エリア間自己託送の取引分を増加変更したい場合の行動】

- ① JEPX市場にて、送電側エリアで売り入札、受電側エリアで買い入札を実施し、それぞれ約定させる。
- ② 特定紐付コードを付記した取引の計画値が、市場約定結果と一致するように計画変更する。
→必要に応じて、特定紐付コードを付記した取引計画を追加。
- ③ 計画値同時同量を達成すべく、発電機の焚き増し等を行う。


<特定紐付管理情報>

電源特定C	計画提出者	需要BG
S0001	G9992	LA993

例) スポット市場約定時点の計画から
1時間前市場にて増加の当日変更を行う場合

発電販売計画	
計画提出者	G9993
	販売計画
取引先C	JSPT3
電源特定C	S0001
計画値	200

発電販売計画		
計画提出者	G9993	
	販売計画	
取引先C	JSPT3	J1HR3
電源特定C	S0001	S0001
計画値	200	100



計画変更

需要調達計画	
需要BG	LA993
	調達計画
取引先C	JSPT3
電源特定C	S0001
計画値	200

需要調達計画		
需要BG	LA993	
	調達計画	
取引先C	JSPT3	J1HR3
電源特定C	S0001	S0001
計画値	200	100

例2) エリア間自己託送の取引分を減少変更したい場合

【エリア間自己託送の取引分を減少変更したい場合の行動】

- ① JEPX市場にて、送電側エリアで**買い**入札、受電側エリアで**売り**入札を実施し、それぞれ約定させる。
- ② 特定紐付コードを付記した取引の計画値を含めて、市場約定結果と一致するよう計画作成する。
→市場約定について、特定紐付コードを付記した計画はエリア間自己託送の取引分のみとし、
上記以外は特定紐付コードを付記しない計画として記載する。
- ③ 計画値同時同量を達成すべく、発電機の焚き減らし等を行う。


＜特定紐付管理情報＞

電源特定C	計画提出者	需要BG
S0001	G9992	LA993

例) スポット市場約定時点の計画から
1時間前市場にて減少の当日変更を行う場合

発電販売計画	
計画提出者	G9993
	販売計画
取引先C	JSPT3
電源特定C	S0001
計画値	200

発電販売計画			
計画提出者	G9993		
	販売計画	調達計画	
取引先C	JSPT3	JSPT3	J1HR3
電源特定C	S0001	(なし)	(なし)
計画値	150	50	50



計画変更

需要調達計画	
需要BG	LA993
	調達計画
取引先C	JSPT3
電源特定C	S0001
計画値	200

需要調達計画			
需要BG	LA993		
	調達計画	販売計画	
取引先C	JSPT3	JSPT3	J1HR3
電源特定C	S0001	(なし)	
計画値	150	50	50