

別紙

2016 年 8 月 電力広域的運営推進機関
運用部

2016 年 8 月時点における不整合通知 XML の 詳細動作に関する補足

2016 年 8 月の標記講習会開催時点において、講習会資料に記載の実際のシステムの動作（一部の不整合通知 XML の不整合表現）について以下の通り補足します。

なお当該不整合表現については、いずれ改修する方向で現在検討しております。


（１）講習会資料記載内容

例） P25 3-4 a)

販売計画内訳又は調達計画内訳のすべての「変更」が不整合

以下の不整合の可能性があります。「不整合」となった箇所を確認し、不整合を解消して下さい。

（１）販売計画と調達計画間の不整合の場合で、相手先（Ｂ）が未提出（Ａにのみエラー通知）



※全ての時間帯の変更▲に「不整合」を通知 →取引相手(B)の計画の提出が必要

（２）現時点の不整合通知 XML

上述の通り説明していますが、実際の通知は、以下のようになっています。

販売計画 販売(A)		
BG/計画提出者	G9999	
取引先コード	LA999	
取引先名▲	販売先(B)	
時間帯	販売計画 (確定)(kWh)	変更▲
0:00～0:30	0	
0:30～1:00	500	不整合
1:00～1:30	500	不整合

※計画値が 0 を除く全ての時間帯の変更▲に「不整合」を通知 →取引相手(B)の計画の提出が必要

以上