

kWモニタリングの結果について（2023年2月3日時点）

公表日	対象期間
2月3日（金）	2月4日（土）～ 2月10日（金）

- 気象予報を踏まえた需要想定や発電機の計画外停止状況を踏まえ、週間断面（1週間前）でのkWバランスを確認する。（期間は12月3日～3月31日まで、毎週実施を予定。）
- 具体的には、以下の2点の評価をもとに、需給ひっ迫判断を行う前々日断面までの、中間的な需給バランスの確認を行う。
 - ① 週間計画の概況（毎週木曜日に公表される週間広域予備率）
 - ② kWモニタリングの結果（上記①に厳気象発生等によるリスク需要増加を踏まえた評価）

前提条件		需給確認の取り組み	
		需給検証報告	kWモニタリング
需 要	<u>過去10年間で最も厳気象（猛暑）であった年度並みの気象条件での最大電力需要（厳気象H1需要）</u> <small>年未年始等の高需要期前後は、別のリスク需要（H3需要等）を設定</small>		至近の気象予報等から一般送配電事業者が想定した需要
	<u>電源 I´ 及び火力増出力分を加えた量の供給力</u>		一般送配電事業者が集約し当機関に提出される供給力
供給力	電源の補修による供給力減分を月平均値、計画外停止として2.6%の電源が停止すると想定した値	<u>電源の補修及び計画外停止は実態を反映した値</u>	
確認の位置付け	厳気象H1需要に対する月別での予備率確保の確認	<u>リスクケース（厳気象H1需要等）をあてた実需給断面に至るまでの需給確認（ひっ迫リスクの早期把握）</u>	実需給断面における最新の需給予想

H1需要とは：ある月における毎日の最大電力（1時間平均）の最大値
H3需要とは：ある月における毎日の最大電力（1時間平均）を上位から3日とり、平均したもの

週間計画の概況（対象期間：2/4~2/10）

- 各社の週間計画における需要想定は、東北や東京エリアでは2月H3需要想定を超える高めの水準を想定している。
- 各社、今冬の高需要期に備えた供給力を引き続き確保しており、最小予備率想定時においても、予備率は安定的な水準を確保できる見込み。

週間最大需要想定時（2/2時点）

万kW

翌週	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄
2/4(土)	427	1,130	3,875	1,725	391	1,890	820	360	1,078	88
2/5(日)	421	1,100	3,785	1,616	351	1,850	810	350	1,051	87
2/6(月)	478	1,340	4,527	2,187	450	2,150	970	430	1,257	86
2/7(火)	487	1,340	4,479	2,216	452	2,120	930	400	1,210	87
2/8(水)	491	1,360	4,390	2,216	472	2,130	940	420	1,230	89
2/9(木)	443	1,370	4,842	2,174	468	2,180	940	430	1,265	88
2/10(金)	438	1,360	4,760	2,244	462	2,140	930	380	1,239	89

…H1超過

…H3超過

広域予備率（予備率最小想定時）

%

北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄
24.8	24.8	24.8	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	37.5
26.8	26.8	26.8	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	39.5
18.3	18.3	18.3	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	38.0
20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	37.0
17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	34.6
10.5	10.5	10.5	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	35.5
16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	34.6

… 8%以下

9エリアで最も広域予備率が低くなる日：2月9日(木)

<参考>

2月_H3需要	495	1,347	4,765	2,342	511	2,515	1,040	461	1,464	101
2月_H1需要	542	1,463	5,443	2,449	555	2,655	1,134	512	1,609	118
※前年最大実績	482	1,405	5,278	2,375	515	2,424	1,003	452	1,359	92

※2021年度の同一週における最大実績

データ詳細は広域予備率Web公表システムにてご確認ください。 <https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/>

- 気象リスクケースとして、週間計画の需要想定を2月厳気象H1需要に置き換えて評価。
- リスク需要を置いたケースでも、各社の追加供給力対策等の供給力増加も加味した評価では、最小予備率想定時においても、安定供給上最低限必要な予備率3%以上は確保できる見通し。
- 今後も気象状況の変化や電源トラブルなどの需給動向を注視し、電力需給ひっ迫が見込まれる場合には、政府や一般送配電事業者と連携し対策を講じる。

リスクケースの対象日：2月9日（木）（前ページより選定）

【単位：予備率%】

	発生想定時刻	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	九州	四国	沖縄
最大需要	9:30 ※	15.3		9.4	11.9				12.1		28.9 20:00※
	発生想定時刻	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄
最小予備率	18:30 ※	5.3			9.2						28.9 19:30※

※ 広域機関が過去のデータより最大需要・最小予備率発生日数が多い時間帯を指定したものであり、各エリア毎の発生想定時刻とは異なる

参考：https://www.occto.or.jp/occtosystem2/oshirase/2021/files/2022_schedule_shitei_kouhyou_chuuiten.pdf

◆ リスクケースの供給力前提

- 週間計画における供給力に加え、バランス停止機の起動や、厳気象発生に対応する追加供給力対策（電源 I'発動、火力増出力運転）等を考慮。
- 本試算実施は2月2日であり、それ以降にHJKS（発電情報公開システム）等において公開された運転・停止情報については、本リスクケースの試算には未反映。