

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/03/03～2025/03/07 発行:2025/2/28

最小予備率時 (最小)	供給力提供準備通知
9.8 % 前週比 ▲ 7.5 % 該当は 表1 □部分	あり ※3月4日(火) 最大需要時 東北・東京：7.5%で発信 該当は 表1 ■部分

表 1 2/27(木)に公表した公式の週間(最小予備率時)広域予備率(%) 2025/2/27公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
3/3(月)	45.9	19.2	29.5	19.2	19.2	19.2	19.2	13.2	13.2	13.2
3/4(火)	48.7	18.3	39.7	18.3	18.3	18.3	18.3	9.8	9.8	11.2
3/5(水)	48.9	17.4	40.4	17.4	17.4	17.4	17.4	13.8	13.8	13.8
3/6(木)	44.4	16.0	26.0	16.0	16.0	16.0	16.0	11.7	11.7	11.7
3/7(金)	47.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	15.5	15.5	15.5

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/2/28広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
3/3(月)	108.1	30.2	76.8	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2
3/4(火)	96.3	30.0	73.9	27.9	27.9	27.9	27.9	22.7	22.7	31.6
3/5(水)	97.3	28.3	75.6	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	29.0
3/6(木)	91.3	26.1	67.6	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.5
3/7(金)	94.2	27.7	58.6	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	31.9

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のお知らせ\)](#)