

# 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/03/17～2025/03/21

発行:2025/3/14

<b>最小予備率</b>  <h1 style="font-size: 2em;">11.8 %</h1> <p>前週比 ▲ 9.7 % 該当は 表1 <span style="color: red;">■</span>部分</p>	<b>供給力提供準備通知</b>  <h1 style="font-size: 2em;">なし</h1> <p>該当は 表1 <span style="color: orange;">■</span>部分</p>
--	---

表 1 3/13(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/3/13公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
3/17(月)	48.2	16.4	20.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
3/18(火)	43.8	14.6	17.4	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
3/19(水)	42.9	17.4	18.9	17.4	17.4	17.4	17.4	11.8	11.8	11.8
3/20(木)	45.4	29.4	26.1	26.1	26.1	26.1	12.9	12.9	12.9	12.9
3/21(金)	55.6	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	21.7	16.4	16.4	16.4

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/3/14広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
3/17(月)	90.1	27.4	69.1	27.4	27.4	27.4	27.4	30.5	30.5	30.5
3/18(火)	101.3	25.8	68.0	25.8	25.8	25.8	25.8	27.7	27.7	27.7
3/19(水)	100.5	27.7	61.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7
3/20(木)	118.8	47.4	61.5	34.4	34.4	85.9	30.4	30.4	30.4	37.9
3/21(金)	127.3	39.8	56.5	35.7	35.7	72.6	35.7	33.8	33.8	34.0

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。

詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のおしらせ\)](#)