

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/04/14～2025/04/18 発行:2025/4/11

最小予備率	供給力提供準備通知
17.7 % 前週比 ▲ 2.8 % 該当は 表1 □部分	なし 該当は 表1 ■部分

表 1 4/10(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/4/10公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
4/14(月)	46.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	17.7	17.7	17.7
4/15(火)	45.6	23.8	24.8	23.8	23.8	23.8	23.8	19.0	19.0	19.0
4/16(水)	43.1	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	20.0	19.5	19.5	19.5
4/17(木)	51.0	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
4/18(金)	38.7	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/4/11広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
4/14(月)	108.8	38.6	78.2	31.9	31.9	31.9	31.9	25.3	25.3	51.7
4/15(火)	108.5	38.9	81.6	31.9	31.9	31.9	31.5	27.4	27.4	60.3
4/16(水)	104.8	38.2	79.3	33.8	33.8	33.8	29.2	27.5	27.5	47.6
4/17(木)	110.4	35.3	79.9	35.3	35.3	35.3	32.0	31.5	31.5	36.5
4/18(金)	98.5	37.5	80.7	37.5	37.5	37.5	36.3	36.3	36.3	40.8

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のお知らせ\)](#)