

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/04/21～2025/04/25

発行：2025/4/18

最小予備率 <h1>22.1 %</h1> <p>前週比 +4.4 % 該当は 表1 □部分</p>	供給力提供準備通知 <h1>なし</h1> <p>該当は 表1 ■部分</p>
--	---

表 1 4/17(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/4/17公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
4/21(月)	39.3	22.1	23.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1
4/22(火)	39.1	22.8	23.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
4/23(水)	36.5	23.1	24.3	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1
4/24(木)	39.5	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4/25(金)	45.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	28.2	28.2	28.2	28.2

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/4/18広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
4/21(月)	92.4	43.7	73.6	31.6	31.6	53.5	31.6	31.6	31.6	45.8
4/22(火)	92.1	37.5	74.6	35.6	35.6	55.9	33.4	32.7	32.7	41.3
4/23(水)	89.5	42.6	74.8	33.2	33.2	62.7	33.2	33.2	33.2	42.8
4/24(木)	89.8	47.4	73.6	37.1	37.1	58.4	37.1	37.1	37.1	37.1
4/25(金)	101.3	48.7	74.0	47.6	47.6	48.2	37.2	37.2	37.2	46.1

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。

詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のおしらせ\)](#)