

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/05/12～2025/05/16 発行:2025/5/9

最小予備率	供給力提供準備通知
10.7 % 前週比 ▲ 6.9 % 該当は 表1 □部分	なし 該当は 表1 ■部分

表 1 5/8(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/5/8公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
5/12(月)	54.1	37.9	44.5	27.9	27.9	27.9	27.9	19.2	19.2	39.5
5/13(火)	52.5	32.3	38.1	27.2	27.2	27.2	27.2	15.9	15.9	37.2
5/14(水)	48.9	29.5	35.8	26.7	26.7	26.7	26.7	14.4	14.4	21.6
5/15(木)	36.1	20.5	36.9	20.5	20.5	20.5	20.5	10.7	10.7	23.7
5/16(金)	52.3	19.2	36.1	19.2	19.2	19.2	19.2	11.5	11.5	20.0

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/5/9広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
5/12(月)	113.1	57.9	106.6	39.7	39.7	41.5	39.7	29.6	29.6	65.6
5/13(火)	110.8	51.3	94.5	37.3	37.3	37.8	37.3	25.7	25.7	63.0
5/14(水)	105.9	48.4	92.2	36.0	36.0	40.7	36.0	23.5	23.5	58.2
5/15(木)	92.4	33.2	95.7	33.2	33.2	33.2	33.2	19.4	19.4	67.4
5/16(金)	105.1	31.3	95.6	31.3	31.3	34.3	31.3	18.6	18.6	64.2

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のおしらせ\)](#)