

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/05/26～2025/05/30 発行:2025/5/23

最小予備率	供給力提供準備通知
18.7 % 前週比 +9.3 % 該当は 表1 部分	なし 該当は 表1 部分

表 1 5/22(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/5/22公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
5/26(月)	50.9	33.2	32.4	32.4	32.4	32.4	25.1	19.3	19.3	25.5
5/27(火)	49.8	34.1	28.5	28.5	28.5	28.5	24.6	18.7	18.7	24.4
5/28(水)	38.3	27.4	32.6	27.4	27.4	27.4	27.4	22.5	22.5	23.4
5/29(木)	47.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	29.0	22.9	22.9	22.9
5/30(金)	40.1	42.1	30.1	30.1	30.1	30.1	26.8	21.5	21.5	21.5

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/5/23広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
5/26(月)	117.9	59.6	85.7	40.0	40.0	40.0	35.2	26.3	26.3	80.5
5/27(火)	90.5	59.9	86.0	35.8	35.8	35.8	34.6	23.6	23.6	78.1
5/28(水)	86.7	46.5	92.1	36.4	36.4	36.4	36.4	27.5	27.5	77.1
5/29(木)	98.7	56.4	84.8	37.9	37.9	54.4	37.9	30.7	30.7	75.0
5/30(金)	89.0	67.9	78.4	37.6	37.6	47.3	35.8	34.1	34.1	72.9

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のおしらせ\)](#)