

# 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/06/02～2025/06/06

発行：2025/5/30

<b>最小予備率</b>  <h1 style="font-size: 2em;">15.8 %</h1> <p>前週比 ▲ 2.9 % 該当は 表1 <span style="color: red;">□</span>部分</p>	<b>供給力提供準備通知</b>  <h1 style="font-size: 2em;">なし</h1> <p>該当は 表1 <span style="color: orange;">■</span>部分</p>
--	---

表 1 5/29(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/5/29公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
6/2(月)	52.4	29.7	39.2	29.7	29.7	29.7	29.7	24.3	24.3	24.3
6/3(火)	46.0	29.3	33.3	29.3	29.3	29.3	28.4	18.5	18.5	18.5
6/4(水)	48.7	37.8	36.3	35.4	31.4	31.4	24.7	17.1	17.1	17.8
6/5(木)	50.1	40.9	38.4	38.4	30.0	30.0	23.8	18.6	18.6	21.6
6/6(金)	44.9	40.7	41.5	40.7	40.7	40.7	25.1	15.8	15.8	30.3

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/5/30広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
6/2(月)	92.7	41.4	89.4	41.4	41.4	41.4	38.7	36.5	36.5	76.4
6/3(火)	84.7	42.0	83.5	42.0	39.6	39.6	34.1	27.9	27.9	72.4
6/4(水)	88.0	57.2	83.2	41.4	38.7	38.7	34.6	27.9	27.9	71.9
6/5(木)	89.9	60.0	80.6	46.6	37.0	37.0	33.5	29.4	29.4	75.6
6/6(金)	83.7	61.2	88.4	51.7	48.2	48.2	34.8	31.1	31.1	74.1

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。

詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のおしらせ\)](#)