

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/06/16～2025/06/20 発行:2025/6/13

最小予備率	供給力提供準備通知
▲ 0.7 % 前週比 ▲ 11.3 % 該当は 表1 □部分	あり 該当は 表1 ■部分

表 1 6/12(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/6/12公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
6/16(月)	36.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	5.8	7.8	7.8
6/17(火)	25.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	▲ 0.4	8.4	8.4
6/18(水)	25.0	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	▲ 0.7	7.1	7.1
6/19(木)	27.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	2.7	5.5	14.0
6/20(金)	28.5	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	4.5	5.9	23.6

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/6/13広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
6/16(月)	73.8	33.0	33.0	33.0	33.0	45.4	22.4	12.1	19.6	43.1
6/17(火)	61.8	32.5	31.6	32.5	30.3	55.4	23.9	3.1	18.9	39.2
6/18(水)	61.8	25.0	31.4	25.0	25.0	59.7	25.0	2.7	17.0	46.1
6/19(木)	64.5	28.8	26.4	28.8	21.4	62.8	21.4	6.3	14.7	54.1
6/20(金)	66.4	31.6	30.2	30.2	30.2	62.0	30.2	8.0	15.2	64.0

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。
詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のお知らせ\)](#)