

追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率

対象日：2025/06/23～2025/06/27 発行:2025/6/20

最小予備率	供給力提供準備通知
4.7 % 前週比 +5.4 % 該当は 表1 ■部分	あり 該当は 表1 ■部分

表 1 6/19(木)に公表した公式の週間広域予備率(%)

2025/6/19公表

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
6/23(月)	30.6	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	4.8	4.7	5.5	16.8
6/24(火)	25.3	15.3	9.5	15.3	9.5	9.5	5.4	5.4	5.4	22.4
6/25(水)	25.3	20.5	8.5	20.5	8.5	8.5	6.0	6.0	7.8	20.0
6/26(木)	23.3	18.7	14.5	18.7	14.5	14.5	6.4	6.4	6.4	14.3
6/27(金)	25.3	24.1	6.9	24.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	24.8

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%)

2025/6/20広域機関試算

最小予備率時	沖縄	九州	四国	中国	関西	北陸	中部	東京	東北	北海道
6/23(月)	70.3	24.5	23.1	24.5	23.1	57.4	9.4	7.7	12.2	46.2
6/24(火)	63.4	31.7	30.6	27.1	20.4	53.4	8.9	8.9	10.6	60.2
6/25(水)	63.4	39.3	33.9	27.6	16.6	54.4	9.5	9.5	14.4	56.9
6/26(木)	60.8	33.6	30.0	33.6	24.6	58.4	10.7	10.7	11.0	42.1
6/27(金)	63.4	41.2	33.9	34.6	13.6	62.6	11.9	11.0	11.0	53.7

【注】表 1 の広域予備率計算方法が変更となっています。

詳細な根拠は、広域機関ホームページをご覧ください。[\(計算方法変更のお知らせ\)](#)