

# k Wモニタリング

対象日：2025/09/01～2025/09/05 発行:2025/8/29

| 最小予備率                                                                                        | 供給力提供準備通知                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>4.0 %</div> <div>前週比 ▲ 1.9 %</div> <div>該当は 表1 <span style="color:red">■</span>部分</div> | <div>あり</div> <div>該当は 表1 <span style="color:orange">■</span>部分</div> |

表 1 8/28(木)に公表した公式の週間広域予備率(%) 2025/8/28公表

| 最小予備率時 | 沖縄   | 九州   | 四国   | 中国   | 関西   | 北陸   | 中部   | 東京  | 東北  | 北海道 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 9/1(月) | 41.8 | 12.2 | 16.5 | 12.2 | 5.2  | 5.2  | 4.0  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9/2(火) | 42.2 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 9/3(水) | 46.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 9.2  | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 9/4(木) | 29.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 9/5(金) | 29.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |

表 2 追加起動可能な電源等の余力を考慮した想定予備率(%) 2025/8/29広域機関試算

| 最小予備率時 | 沖縄   | 九州   | 四国   | 中国   | 関西   | 北陸   | 中部   | 東京   | 東北   | 北海道  |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9/1(月) | 90.7 | 18.8 | 40.3 | 18.8 | 9.6  | 9.6  | 8.6  | 8.2  | 8.2  | 9.2  |
| 9/2(火) | 81.0 | 17.1 | 41.5 | 17.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 8.7  | 13.8 | 13.8 |
| 9/3(水) | 87.0 | 19.1 | 31.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 14.7 | 15.5 | 15.5 |
| 9/4(木) | 70.1 | 20.2 | 36.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 9/5(金) | 80.8 | 18.7 | 36.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 16.8 | 19.8 | 21.1 |