

本日(6/29)の広域予備率と準備中の追加対策について

2022/6/29

電力広域的運営推進機関

1. 本日の広域予備率(10時10分時点)

※30分毎にデータ更新し、システム反映に数分掛かる場合がある。対策は決定後に随時システムに反映。

時刻	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州
11:00 ~ 11:30	20.8	20.8	4.5	13.4	13.4	13.4	22.6	23.8	22.6
11:30 ~ 12:00	20.8	20.8	4.5	13.3	13.3	13.3	23.5	24.0	23.5
12:00 ~ 12:30	20.5	20.5	5.3	13.3	13.3	13.3	27.9	27.9	27.9
12:30 ~ 13:00	18.7	18.7	5.3	13.3	13.3	13.3	27.0	27.1	27.0
13:00 ~ 13:30	14.6	14.6	5.5	13.6	13.6	13.6	21.1	21.1	21.1
13:30 ~ 14:00	13.3	13.3	5.5	12.1	12.1	12.1	19.2	19.2	19.2
14:00 ~ 14:30	16.5	15.0	5.3	11.6	11.6	11.6	18.4	20.2	18.4
14:30 ~ 15:00	16.8	11.9	5.3	11.4	11.4	11.4	16.9	21.4	16.9
15:00 ~ 15:30	17.5	12.9	5.2	11.8	11.8	11.8	17.9	20.1	17.9
15:30 ~ 16:00	21.5	8.9	4.7	10.4	10.4	10.4	17.2	20.0	17.2
16:00 ~ 16:30	16.8	7.1	3.4	9.1	9.1	9.1	16.6	17.3	16.6
16:30 ~ 17:00	15.2	5.9	2.6	8.3	8.3	8.3	15.9	15.9	15.9
17:00 ~ 17:30	17.9	7.8	5.5	9.9	9.9	9.9	14.7	14.7	14.7
17:30 ~ 18:00	16.9	7.9	5.7	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.9
18:00 ~ 18:30	14.3	12.8	4.5	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.2
18:30 ~ 19:00	14.5	11.5	5.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
19:00 ~ 19:30	14.1	13.0	5.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
19:30 ~ 20:00	15.2	15.2	5.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
20:00 ~ 20:30	12.6	12.6	6.1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
20:30 ~ 21:00	13.7	13.3	5.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
21:00 ~ 21:30	17.9	15.9	4.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
21:30 ~ 22:00	19.6	19.6	4.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
22:00 ~ 22:30	19.9	19.9	4.5	14.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
22:30 ~ 23:00	22.8	22.8	4.5	15.0	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
23:00 ~ 23:30	25.5	25.5	4.5	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
23:30 ~ 24:00	26.1	26.1	8.4	16.3	16.3	16.3	16.3	18.1	16.3

URL:<https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/>

➤ 前日時点の予備率最小断面(16:30-17:00)

前日の想定3.5% → 本日の想定2.6%

2. 実施した対策

- 東京-中部間のマージン開放【最大60万 kW】 8:00-18:00
- 水力機切替え(中部→東京)【最大16万 kW】 15:00-18:00
- 東京-東北間の運用容量拡大【最大55万 kW】 8:00-18:00