

本日(6/30)の広域予備率と追加対策について

2022/6/30

電力広域的運営推進機関

1. 本日の広域予備率(10時10分時点)

※30分毎にデータ更新し、システム反映に数分掛かる場合がある。対策は決定後に随時システムに反映。

時刻	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州
11:00 ~ 11:30	21.6	21.6	4.3	13.9	13.9	13.9	25.0	25.0	25.0
11:30 ~ 12:00	20.6	20.6	4.3	13.2	13.2	13.2	24.6	24.6	24.6
12:00 ~ 12:30	23.3	23.3	4.3	12.9	12.9	12.9	26.2	26.2	26.2
12:30 ~ 13:00	23.9	23.9	4.3	12.2	12.2	12.2	26.2	26.2	26.2
13:00 ~ 13:30	19.3	19.3	4.3	11.8	11.8	11.8	22.7	22.7	22.7
13:30 ~ 14:00	16.7	16.7	4.3	10.5	10.5	10.5	20.4	20.4	20.4
14:00 ~ 14:30	18.7	14.7	4.4	11.1	11.1	11.1	19.9	19.9	19.9
14:30 ~ 15:00	19.7	12.6	4.3	10.7	10.7	10.7	18.8	20.4	18.8
15:00 ~ 15:30	20.2	12.8	4.3	10.4	10.4	10.4	17.4	19.1	17.4
15:30 ~ 16:00	20.0	10.1	4.1	9.0	9.0	9.0	15.1	18.7	15.1
16:00 ~ 16:30	16.7	7.5	3.8	8.0	8.0	8.0	15.3	15.3	15.3
16:30 ~ 17:00	13.9	5.4	3.0	6.9	6.9	6.9	14.3	14.3	14.3
17:00 ~ 17:30	14.3	6.0	4.3	8.7	8.7	8.7	13.6	13.6	13.6
17:30 ~ 18:00	13.5	6.1	4.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.2
18:00 ~ 18:30	12.4	12.4	4.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
18:30 ~ 19:00	12.6	12.6	4.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
19:00 ~ 19:30	13.4	13.4	4.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
19:30 ~ 20:00	15.4	15.4	4.3	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
20:00 ~ 20:30	14.1	14.1	4.3	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
20:30 ~ 21:00	16.7	16.7	4.3	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
21:00 ~ 21:30	18.8	18.8	4.3	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
21:30 ~ 22:00	23.3	23.3	4.3	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
22:00 ~ 22:30	25.1	25.1	4.3	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
22:30 ~ 23:00	27.5	27.5	4.3	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
23:00 ~ 23:30	29.9	29.9	6.2	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
23:30 ~ 24:00	32.8	32.8	10.9	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0

URL:<https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/>

- 前日時点の予備率最小断面(16:30-17:00)
前日の想定3.2% → 本日の想定3.0%

2. 昨日(16時公表時)以降に発生した連系線の供給力減少

勿来9の停止(電源は東北エリア)

東北東京間運用容量が低下 344万 kW⇒304万 kW

3. 実施した対策

- 東京-中部間のマージン開放【最大60万 kW】 10:00-18:00
連系線運用容量150万 kW⇒210万 kW
- 水力機切替え(中部→東京)【最大16万 kW】 17:00-18:00
- 東京-東北間の運用容量拡大【最大55万 kW】 10:00-18:00
連系線運用容量304万 kW⇒359万 kW

(参考)東北東京間の運用容量

