

平成30年 3月20日

電力広域的運営推進機関

## 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する検証結果の 公表について

九州電力株式会社が平成30年2月に実施した、種子島における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制について、当機関は、業務規程第180条第2項に基づき、出力抑制に関する給電指令の妥当性を検証したので、下記のとおり、その結果を公表いたします。

### 記

#### 1. 抑制実施日とエリア

- 2月17日（土）種子島
- 2月18日（日）種子島
- 2月23日（金）種子島
- 2月26日（月）種子島
- 2月27日（火）種子島

#### 2. 検証内容

- ①抑制指令を行った時点で予測した離島の需給状況
- ②下げ調整力確保の具体的内容
- ③再エネの出力抑制を行う必要性

#### 3. 検証結果

検証内容の①～③それぞれの項目について検証した結果、下げ調整力不足が見込まれたため行われた、今回の出力抑制の指令は、適切であると判断する。

#### 4. 添付資料

再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の検証結果  
～平成30年2月 九州電力～

以上