

四国電力供給区域における需給状況改善のための指示の詳細

1. 広域機関は、平成 27 年 9 月 26 日 16 時 30 分に、四国電力供給区域の需給状況改善のため、下記の通り指示を行ないました。

①受電会社：四国電力株式会社

②送電会社：中国電力株式会社

③融通量

時刻	17:30～ 18:00	18:00～ 18:30	18:30～ 19:00	19:00～ 19:30	19:30～ 20:00	20:00～ 20:30	20:30～ 21:00	21:00～ 21:30	21:30～ 22:00
融通量 (MW)	250	500	500	500	450	300	250	150	50

2. 広域機関が指示を行なうと判断した時点の四国電力供給区域の需給バランス想定

	融通受電前	融通受電後
発生時刻	19 時	19 時
需 要	3,400MW	3,400MW
供給力	3,030MW	3,530MW
予備力	▲370MW	130MW
予備率	▲10.9%	3.8%

以 上